



Request No. 6507-041

Report No. W 6507-026

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/07/2022	SAMPLE NO.	: 6507-168
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 09.39 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-15/07/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์รัปชั่น ปีช	RECEIVED DATE	: 06/07/2022
		REPORTED DATE	: 15/07/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	6.86	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	268	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	186	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles)]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

15/07/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลข  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

15/07/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6507-041

Report No. W 6507-026

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเทค จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/07/2022	SAMPLE NO.	: 6507-169
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 09.33 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-15/07/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 06/07/2022
		REPORTED DATE	: 15/07/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.24	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	144	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	133	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	< 2	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	0.71	≤ 1

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]  
**STANDARD** : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )

Examined by Sir N. L.  
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031  
15/07/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by Pennapa Chanpen  
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027  
15/07/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6507-041

Report No. W 6507-026

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/07/2022	SAMPLE NO.	: 6507-169
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 09.33 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-15/07/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 06/07/2022
		REPORTED DATE	: 15/07/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	27.44	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	422	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	1.4	≤ 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	170,000	-

**PHYSICAL APPEARANCE**

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD**

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )

**REMARK**

1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.



Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

15/07/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6507-041

Report No. W 6507-026

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเทค จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/07/2022	SAMPLE NO.	: 6507-170
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 09.40 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-15/07/2022		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
FILE NAME	: อมารีคอร์ริด บีช	RECEIVED DATE	: 06/07/2022
		REPORTED DATE	: 15/07/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	6.86
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	220

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

15/07/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

15/07/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





Request No. 6507-041

Report No. W 6507-026

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/07/2022	SAMPLE NO.	: 6507-170
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 09.40 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-15/07/2022		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME	: อมารีคอรัล บีช	RECEIVED DATE	: 06/07/2022
		REPORTED DATE	: 15/07/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
Mixed Liquor Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	5,840
Nitrate-Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction Method	3.51
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	35,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [ G 0.5 L ]



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

15 07 2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/08/2022	SAMPLE NO.	: 6508-200
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.07 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-23/08/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 06/08/2022
		REPORTED DATE	: 24/08/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.14	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	148	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	148	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles)]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

24/08/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

24/08/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6508-043

Report No. W 6508-130

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/08/2022	SAMPLE NO.	: 6508-201
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.02 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-23/08/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 06/08/2022
		REPORTED DATE	: 24/08/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	6.84	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.6	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	4.0	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ใส 2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )

**REMARK** 1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of S<sup>2-</sup> = 0.14 mg/l ],  
[ MDL of G&O = 1.40 mg/l ]

Examined by .....  
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

24/08/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

24/08/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/08/2022	SAMPLE NO.	: 6508-201
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.02 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-23/08/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 06/08/2022
		REPORTED DATE	: 24/08/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	1.05	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	416	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	7,000	-

**PHYSICAL APPEARANCE**

1. Sample : ไส้

2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD**

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )

**REMARK**

1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

24 08 2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/08/2022	SAMPLE NO.	: 6508-202
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.08 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-23/08/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอรด์ บีช	RECEIVED DATE	: 06/08/2022
		REPORTED DATE	: 24/08/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	6.17
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	690

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

24/08/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

24/08/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6508-043

Report No. W 6508-130

# TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/08/2022	SAMPLE NO.	: 6508-202
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.08 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-23/08/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 06/08/2022
		REPORTED DATE	: 24/08/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
Mixed Liquor Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	10,120
Nitrate-Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction Method	3.70
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	3,500,000

## PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ

2. Container : normal [ G 0.5 L ]



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

24/08/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6508-043

Report No. W 6508-130

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ด.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/08/2022	SAMPLE NO.	: 6508-203
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.54 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-23/08/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 06/08/2022
		REPORTED DATE	: 24/08/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	SEAWATER	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.80	7.0 - 8.5
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	33.0	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	ND

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ (PE 2.0 L \* 2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งประมง)

**REMARK** 1) ND (ตรวจวัด ไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

24/08/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

24/08/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT


CUSTOMER	: บริษัท อิตาลีไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถนนเนินเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 06/08/2022	SAMPLE NO.	: 6508-203
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.54 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 06-23/08/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 06/08/2022
		REPORTED DATE	: 24/08/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	SEAWATER	STANDARD
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.1	-
Nitrate-Nitrogen	µg/l as NO <sub>3</sub> -N	Cadmium Reduction Method	590	≤ 20
Phosphate-Phosphorus	µg/l as PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -P	Ascorbic Method	60.0	≤ 15
Fecal Coliform Bacteria <sup>1/</sup>	CFU/100 ml	Membrane Filter	6.0	≤ 70

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ (PE 2.0 L \* 2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งประมง)

**REMARK** 1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

24/08/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





Request No. 6509-056

Report No. W 6509-108

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเทค จำกัด ADDRESS : 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง  
SAMPLING SOURCE : โรงแรม อมารีภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
SAMPLING DATE : 05/09/2022 SAMPLE NO. : 6509-180  
SAMPLING CONDITION : Wastewater SAMPLING TIME : 11.09 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
TESTED DATE : 05-19/09/2022 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)  
FILE NAME : อมารีคอร์ต บีช RECEIVED DATE : 05/09/2022  
REPORTED DATE : 19/09/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.23	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	130	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 <sup>0</sup> C	86.0	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles)]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

19/09/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

19/09/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. 6509-056

Report No. W 6509-108

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเทค จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 05/09/2022	SAMPLE NO.	: 6509-181
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 10.59 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 05-19/09/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 05/09/2022
		REPORTED DATE	: 19/09/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.10	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	4.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 <sup>0</sup> C	4.0	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20

<b>PHYSICAL APPEARANCE</b>	1. Sample : ไส้ มีตะกอนสีน้ำตาล	2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]
<b>STANDARD</b>	: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )	
<b>REMARK</b>	1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ]	

Examined by G. N. L.

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

19/09/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by P. Chanpen

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

19/09/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเทค จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 05/09/2022	SAMPLE NO.	: 6509-181
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 10.59 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 05-19/09/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์รัปชั่น ปีช	RECEIVED DATE	: 05/09/2022
		REPORTED DATE	: 19/09/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	0.70	≤ 35
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	0.21	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	322	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	350,000	-

**PHYSICAL APPEARANCE**

1. Sample : ไส้ มีตะกอนสีน้ำตาล 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD**

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.)

**REMARK**

- <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.
- ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

19/09/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเทค จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 05/09/2022	SAMPLE NO.	: 6509-182
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.12 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 05-19/09/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 05/09/2022
		REPORTED DATE	: 19/09/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	6.84
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	820

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

Examined by .....  
GA NILLI

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

19/09/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....  
P. Chanpen

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

19/09/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเทค จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 05/09/2022	SAMPLE NO.	: 6509-182
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.12 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 05-19/09/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 05/09/2022
		REPORTED DATE	: 19/09/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
Mixed Liquor Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	5,050
Nitrate-Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction Method	2.54
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	540,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ G 0.5 L ]



Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

19/09/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/10/2022	SAMPLE NO.	: 6510-095
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.45 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-18/10/2022		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
FILE NAME	: อมารีคอนกรีต บีช	RECEIVED DATE	: 04/10/2022
		REPORTED DATE	: 18/10/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.22	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	170	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	126	-

**PHYSICAL APPEARANCE**

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles)]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

18/10/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

18/10/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



## TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตาลีไทยเรียลเอชเทท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/10/2022	SAMPLE NO.	: 6510-096
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.47 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-18/10/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ท บีช	RECEIVED DATE	: 04/10/2022
		REPORTED DATE	: 18/10/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.04	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	11.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	35.0	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

**STANDARD** : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )

**REMARK** 1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ],  
[ MDL of S<sup>2-</sup> = 0.14 mg/l ]

Examined by ..... 

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

18/10/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by ..... 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

18/10/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/10/2022	SAMPLE NO.	: 6510-096
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.47 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-18/10/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ท บีช	RECEIVED DATE	: 04/10/2022
		REPORTED DATE	: 18/10/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	0.77	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	366	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	≤ 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	20,000	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล

2. Container : normal [ G 0.5 L ]

STANDARD

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )

REMARK

1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

18/10/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอชเทท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/10/2022	SAMPLE NO.	: 6510-097
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.41 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-18/10/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ท บีช	RECEIVED DATE	: 04/10/2022
		REPORTED DATE	: 18/10/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	6.85
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	830

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

18/10/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

18/10/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/10/2022	SAMPLE NO.	: 6510-097
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.41 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-18/10/2022		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME	: อมารีคอนกรีต บีช	RECEIVED DATE	: 04/10/2022
		REPORTED DATE	: 18/10/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
Mixed Liquor Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	3,764
Nitrate-Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction Method	3.08
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	460,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ G 0.5 L ]



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

18/10/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/11/2022	SAMPLE NO.	: 6511-158
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 10.30 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-17/11/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 04/11/2022
		REPORTED DATE	: 17/11/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.27	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	144	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	112	-

**PHYSICAL APPEARANCE**

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ มีกลิ่นเหม็น
2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles)]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

17.11.2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลข  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

17.11.2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/11/2022	SAMPLE NO.	: 6511-159
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.35 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-17/11/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 04/11/2022
		REPORTED DATE	: 17/11/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.34	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	4.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	12.0	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	13.72	≤ 35

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ชุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )

**REMARK** 1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ],  
[ MDL of S<sup>2-</sup> = 0.14 mg/l ]

Examined by ..... 

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

17/11/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by ..... 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

17/11/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/11/2022	SAMPLE NO.	: 6511-159
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 11.35 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-17/11/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 04/11/2022
		REPORTED DATE	: 17/11/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	446	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	70.0	-

**PHYSICAL APPEARANCE**

1. Sample : ขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล

2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD**

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )

**REMARK**

1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

17/11/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อีคัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/11/2022	SAMPLE NO.	: 6511-160
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 10.36 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-17/11/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 04/11/2022
		REPORTED DATE	: 17/11/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.07
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	690

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

17/11/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขที่ใบอนุญาต ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

17/11/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ด.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะปง จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/11/2022	SAMPLE NO.	: 6511-160
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 10.36 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-17/11/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 04/11/2022
		REPORTED DATE	: 17/11/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
Mixed Liquor Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	2,300
Nitrate-Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction Method	0.40
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	170,000

**PHYSICAL APPEARANCE**

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ G 0.5 L ]



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

17/11/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด ADDRESS : 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง  
SAMPLING SOURCE : โรงแรม อมารีภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
SAMPLING DATE : 04/11/2022 SAMPLE NO. : 6511-161  
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.55 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
TESTED DATE : 04-17/11/2022 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)  
FILE NAME : อมารีคอร์ต บีช RECEIVED DATE : 04/11/2022  
REPORTED DATE : 17/11/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	SEAWATER	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.97	7.0 - 8.5
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	4.0	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 <sup>0</sup> C	12.0	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	ND

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ (PE 2.0 L \* 2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งประการัง)

**REMARK** 1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ]

Examined by ..... 91 N.111

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

12 / 11 / 2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลข  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by ..... P. Ch.

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

17 / 11 / 2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด ADDRESS : 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง  
SAMPLING SOURCE : โรงแรม อมารีภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
SAMPLING DATE : 04/11/2022 SAMPLE NO. : 6511-161  
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.55 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
TESTED DATE : 04-17/11/2022 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)  
FILE NAME : อมารีคอร์ต บีช RECEIVED DATE : 04/11/2022  
REPORTED DATE : 17/11/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	SEAWATER	STANDARD
Nitrate-Nitrogen	µg-N/l	Cadmium Reduction Method	130	≤ 20
Phosphate-Phosphorus	µg-P/l	Ascorbic Method	40.0	≤ 15
Fecal Coliform Bacteria <sup>1/</sup>	CFU/100 ml	Membrane Filter	< 1.0	≤ 70

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ (PE 2.0 L \* 2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งประการัง)

**REMARK** 1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....  
(MRS.PENNAPA CHANPEN)  
17 / 11 / 2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด ADDRESS : 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง  
SAMPLING SOURCE : โรงแรม อมารีภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
SAMPLING DATE : 07/12/2022 SAMPLE NO. : 6512-244  
SAMPLING CONDITION : Wastewater SAMPLING TIME : 10.08 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
TESTED DATE : 07-19/12/2022 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)  
FILE NAME : อมารีคอรัล บีช RECEIVED DATE : 07/12/2022  
REPORTED DATE : 20/12/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	INFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.10	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	228	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	181	-

**PHYSICAL APPEARANCE**  
1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีดำ มีกลิ่นเหม็น  
2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles)]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

๒๐/๑๒/๒๐๒๒



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

๒๐/๑๒/๒๐๒๒

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		: อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 07/12/2022	SAMPLE NO.	: 6512-245
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 10.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 07-19/12/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ท บีช	RECEIVED DATE	: 07/12/2022
		REPORTED DATE	: 20/12/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	7.04	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	7.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	16.0	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1

<b>PHYSICAL APPEARANCE</b>	1. Sample : ขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล	2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]
<b>STANDARD</b>	: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด ( ประเภท ข. )	
<b>REMARK</b>	1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ], [ MDL of S <sup>2-</sup> = 0.14 mg/l ]	

Examined by .....  
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

๒๐/๑๒/๒๐๒๒



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by .....  
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

...../...../.....

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 07/12/2022	SAMPLE NO.	: 6512-245
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 10.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 07-19/12/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 07/12/2022
		REPORTED DATE	: 20/12/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	1.47	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	278	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	≤ 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	5,000	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

STANDARD

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.)

REMARK

- 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.



Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

20/12/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด ADDRESS : 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง  
SAMPLING SOURCE : โรงแรม อมารีภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
SAMPLING DATE : 07/12/2022 SAMPLE NO. : 6512-246  
SAMPLING CONDITION : Wastewater SAMPLING TIME : 10.10 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
TESTED DATE : 07-19/12/2022 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)  
FILE NAME : อมารีคอร์ต บีช RECEIVED DATE : 07/12/2022  
REPORTED DATE : 20/12/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric Method	6.74
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	1,010

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

20/12/2022



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

20/12/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด	ADDRESS	: 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง
SAMPLING SOURCE	: โรงแรม อมารีภูเก็ต		อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 07/12/2022	SAMPLE NO.	: 6512-246
SAMPLING CONDITION	: Wastewater	SAMPLING TIME	: 10.10 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 07-19/12/2022	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: อมารีคอร์ต บีช	RECEIVED DATE	: 07/12/2022
		REPORTED DATE	: 20/12/2022

PARAMETER	UNIT	METHOD	AERATION TANK
Mixed Liquor Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	3,350
Nitrate-Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction Method	1.69
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml.	MPN Test Method	110,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ G 0.5 L ]



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

20/12/2022

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY