

ภาคผนวก ก

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

Monthly Check Fire Hose Cabinet: December 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง					
		Fire hose rack/ Reel	Fire Hydrant			Fire Hose 1.5 "				
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาคอม	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Rusty cabinte on plan to repalce new by EN
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Rusty cabinte on plan to repalce new by EN
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: December 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาดรอม	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: December 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: December 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาดรอม	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: December 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	YEs	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Repalced new cabinet done by EN on December
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Repalced new cabinet done by EN on December
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Rusty cabinte on plan to repalce new by EN
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Rusty cabinte on plan to repalce new by EN
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinquisher Block O FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: December 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Rusty cabinte on plan to repalce new by EN
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: December 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝารอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้ Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: December 21, 2022

Fire Extinguisher Check: December 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL.	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room oposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Fire Extinguisher Check: December 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	Repalced new on 6 December 2022
42	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Fire Extinguisher Check: December 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ TTS	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Delux Room Spa No.2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
64	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
66	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pool 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet store	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Kid Club	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block M	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
77	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Reported by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: December 21, 2022