

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

8500907 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building A) No.1	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 1	CEL-A-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.2	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 2	CEL-A-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.3	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 3	CEL-A-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.4	A	G	ห้องชาบูไฟในแผนก ER # 1	CEL-A-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.5	A	G	ห้องชาบูไฟในแผนก ER # 2	CEL-A-G-05	X	X	X	X	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว
Central Emergency Light (Building A) No.6	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 4	CEL-A-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.7	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 5	CEL-A-G-07	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.8	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 6	CEL-A-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.9	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 7	CEL-A-G-09	X	X	X	X	X	ด.ช.	ตู้ เสว (30-7-65) 11 ปกติ / เสว
Central Emergency Light (Building A) No.10	A	2	แผนกห้องคลอด # 1	CEL-A-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.11	A	2	แผนกห้องคลอด # 2	CEL-A-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.12	A	2	แผนกห้องคลอด # 3	CEL-A-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.13	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 1	CEL-A-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.14	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 2	CEL-A-2-05	X	X	X	X	✓	ด.ช.	ตู้ เสว (30-7-65) 11 ปกติ / เสว
Central Emergency Light (Building A) No.15	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 3	CEL-A-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.16	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 4	CEL-A-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.17	A	2	แผนก ICU 2 # 1	CEL-A-2-08	X	X	X	X	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว
Central Emergency Light (Building A) No.18	A	2	แผนก ICU 2 # 2	CEL-A-2-09	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.19	A	3	แผนก GI # 1	CEL-A-3-01	X	X	X	X	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว
Central Emergency Light (Building A) No.20	A	3	แผนก GI # 2	CEL-A-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว 27-5-65
Central Emergency Light (Building A) No.21	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-03	X	X	X	X	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว
Central Emergency Light (Building A) No.22	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-04	X	X	X	X	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว
Central Emergency Light (Building A) No.23	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-05	X	X	X	X	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว
Central Emergency Light (Building A) No.24	A	4	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 4	CEL-A-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.25	A	5	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 5	CEL-A-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.26	A	6	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 6	CEL-A-6-01	X	X	X	X	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว (ดูภาค)
Central Emergency Light (Building A) No.27	A	7	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 7 # 1	CEL-A-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building A) No.28	A	7	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 7 # 2	CEL-A-7-02	X	X	X	X	✓	ด.ช.	11 ปกติ / เสว (ดูภาค)
Central Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องชาบูไฟ	CEL-C-G-01	X	X	X	X	✓	ด.ช.	ตู้ เสว
Central Emergency Light (Building C) No.2	C	4	ห้องชาบูไฟ # 1	CEL-C-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building C) No.3	C	4	ห้องชาบูไฟ # 2	CEL-C-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building D) No.1	D	2	ชาบูชั้นลอย OPD 8 # 1	CEL-D-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building D) No.2	D	2	ชาบูชั้นลอย OPD 8 # 2	CEL-D-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ช.	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

12 / 7 / 65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency light 10 เครื่อง ที่เสียมาเปลี่ยน

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ตรวจพบ 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องรักษา (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างบันไดเลื่อนอาคาร (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโถงโถง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องควบคุมไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	/	ดี	พบแสง
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	/	ดี	พบแสง
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องควบคุมไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	/	ดี	พบแสง
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์ภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์ภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องควบคุมไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	หลังคาอาคาร # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	หลังคาอาคาร # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บนโถงไฟฟ้า # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บนโถงไฟฟ้า # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องควบคุมไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	ดี	พบแสง (20-7-65) 10%
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ทางเชื่อม (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องควบคุมไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	/	ดี	พบแสง
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องควบคุมไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บนโถงไฟฟ้า # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บนโถงไฟฟ้า # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องควบคุมไฟฟ้า # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องควบคุมไฟฟ้า # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

12 / 8 / 65

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

15 กรกฎาคม 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 1 (8E)	CEL-E-8-01	X	X	X	X	X	ดี	10/6/65
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 2 (8E)	CEL-E-8-02	X	X	X	X	X	ดี	10/6/65
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 2 (14E)	CEL-E-14-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 1 (15E)	CEL-E-15-01	X	X	X	X	X	ดี	11/6/65
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องชาบูไฟฟ้าห้อง # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	หน้าเคาน์เตอร์	CEL-BSL-G-01							

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 12/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building A) No.1	A	G	บันไดหนีไฟห้อง OPD 2 # 1	CEL-A-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.2	A	G	บันไดหนีไฟห้อง OPD 2 # 2	CEL-A-G-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.3	A	G	บันไดหนีไฟห้อง OPD 2 # 3	CEL-A-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.4	A	G	ห้องชาร์ปไฟในแผนก ER # 1	CEL-A-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.5	A	G	ห้องชาร์ปไฟในแผนก ER # 2	CEL-A-G-05	X	X	X	X	X	ดี	1 เมตรเลื่อน
Central Emergency Light (Building A) No.6	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 1	CEL-A-G-06	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.7	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 2	CEL-A-G-07	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.8	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 3	CEL-A-G-08	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.9	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 4	CEL-A-G-09	/	/	/	/	/	ดี	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 30-3-65
Central Emergency Light (Building A) No.10	A	2	แผนกห้องคลอด # 1	CEL-A-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.11	A	2	แผนกห้องคลอด # 2	CEL-A-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.12	A	2	แผนกห้องคลอด # 3	CEL-A-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.13	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 1	CEL-A-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.14	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 2	CEL-A-2-05	/	/	/	/	/	ดี	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 30-3-65
Central Emergency Light (Building A) No.15	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 3	CEL-A-2-06	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.16	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 4	CEL-A-2-07	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.17	A	2	แผนก ICU 2 # 1	CEL-A-2-08	X	X	X	X	X	ดี	1 เมตรเลื่อน
Central Emergency Light (Building A) No.18	A	2	แผนก ICU 2 # 2	CEL-A-2-09	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.19	A	3	แผนก GI # 1	CEL-A-3-01	X	X	X	X	X	ดี	เปลี่ยนแบตเตอรี่
Central Emergency Light (Building A) No.20	A	3	แผนก GI # 2	CEL-A-3-02	/	/	/	/	/	ดี	เปลี่ยนแบตเตอรี่
Central Emergency Light (Building A) No.21	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-03	X	X	X	X	X	ดี	เปลี่ยนแบตเตอรี่
Central Emergency Light (Building A) No.22	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-04	X	X	X	X	X	ดี	เปลี่ยนแบตเตอรี่
Central Emergency Light (Building A) No.23	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-05	X	X	X	X	X	ดี	เปลี่ยนแบตเตอรี่
Central Emergency Light (Building A) No.24	A	4	บนฝ้าหลังคาอาคาร WARD4A	CEL-A-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.25	A	5	บนฝ้าหลังคาอาคาร WARD5A	CEL-A-5-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.26	A	6	บนฝ้าหลังคาอาคาร WARD6A	CEL-A-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.27	A	7	บนฝ้าหลังคาอาคาร WARD7A # 1	CEL-A-7-01	X	X	X	X	X	ดี	1 เมตรเลื่อน
Central Emergency Light (Building A) No.28	A	7	บนฝ้าหลังคาอาคาร WARD7A # 2	CEL-A-7-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องชาร์ปไฟ	CEL-C-G-01	X	X	X	X	X	ดี	มีปัญหา
Central Emergency Light (Building C) No.2	C	4	ห้องชาร์ปไฟ # 1	CEL-C-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building C) No.3	C	4	ห้องชาร์ปไฟ # 2	CEL-C-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building D) No.1	D	2	ชาร์ปขึ้นลอย OPD8 # 1	CEL-D-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building D) No.2	D	2	ชาร์ปขึ้นลอย OPD8 # 2	CEL-D-2-02	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ _____
วันที่ 14/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emer. light ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุด
จำนวน 3 ชุด (ตั้งแต่วันที่ 18/4/65)

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

กิตติมา ๒5

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องโถงชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ชาร์ปไฟฟ้าลงระเบียน (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทาลงระเบียน (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโถงแบ่ง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทาลงระเบียน A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	นวิธ	นม/ส้ม
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	นวิธ	นม/ส้ม
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำชาย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	นวิธ	นม/ส้ม
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทาลงระเบียน A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำชาย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	นวิธ	นม/ส้ม
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บันไดลิฟท์ 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บันไดลิฟท์ 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	นวิธ	62/วัน 11 ลือ 30-7-65
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำชาย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ทาลงระเบียน (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	นวิธ	นม/ส้ม
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บันไดลิฟท์ 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บันไดลิฟท์ 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	นวิธ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	นวิธ	
				E-604	X	X	X	X	X	นวิธ	นม/ส้ม

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

จำนวน 31 ข้อ

Central Emergency light
(ตั้งแต่วันที่ 18/4/65)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

14/8/65

ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

๑๑๐๗๐๒ ๖๙

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	X	X	X	X	X	ดี	16/๑๓/๕๙
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องชาร์ปโฟลนัฟท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	ลิฟต์ชั้น G	CEL-BSL-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
			ลิฟต์ชั้น 10A	E-10-01	X	X	X	X	X	ดี	16/๑๓/๕๙

PM Program (Monthly)

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

จำนวน 3 เครื่อง (ลิฟต์ ชั้น 10A) Central Emergency light ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชำรุด

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

กันยายน 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building A) No.1	A	G	บันไดหนีไฟห้อง OPD 2 # 1	CEL-A-G-01	X	X	X	X	/	อนันต์	11มค 65
Central Emergency Light (Building A) No.2	A	G	บันไดหนีไฟห้อง OPD 2 # 2	CEL-A-G-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.3	A	G	บันไดหนีไฟห้อง OPD 2 # 3	CEL-A-G-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.4	A	G	ห้องชาร์ปไฟในแผนก ER # 1	CEL-A-G-04	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.5	A	G	ห้องชาร์ปไฟในแผนก ER # 2	CEL-A-G-05	X	X	X	X	/	อนันต์	11มค 65
Central Emergency Light (Building A) No.6	A	G	หน้าลิฟท์ห้องงาน # 1	CEL-A-G-06	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.7	A	G	หน้าลิฟท์ห้องงาน # 2	CEL-A-G-07	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.8	A	G	หน้าลิฟท์ห้องงาน # 3	CEL-A-G-08	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.9	A	G	หน้าลิฟท์ห้องงาน # 4	CEL-A-G-09	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.10	A	2	แผนกห้องคลอด # 1	CEL-A-2-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.11	A	2	แผนกห้องคลอด # 2	CEL-A-2-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.12	A	2	แผนกห้องคลอด # 3	CEL-A-2-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.13	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 1	CEL-A-2-04	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.14	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 2	CEL-A-2-05	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.15	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 3	CEL-A-2-06	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.16	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 4	CEL-A-2-07	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.17	A	2	แผนก ICU 2 # 1	CEL-A-2-08	X	X	X	X	/	อนันต์	11มค 65
Central Emergency Light (Building A) No.18	A	2	แผนก ICU 2 # 2	CEL-A-2-09	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.19	A	3	แผนก GI # 1	CEL-A-3-01	X	X	X	X	/	อนันต์	11มค 65
Central Emergency Light (Building A) No.20	A	3	แผนก GI # 2	CEL-A-3-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.21	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-03	X	X	X	X	/	อนันต์	6คย 65
Central Emergency Light (Building A) No.22	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-04	X	X	X	X	/	อนันต์	11มค 65
Central Emergency Light (Building A) No.23	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-05	X	X	X	X	/	อนันต์	11มค 65
Central Emergency Light (Building A) No.24	A	4	บนฝ้าหลังคาเมตอร์ WARD4A	CEL-A-4-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.25	A	5	บนฝ้าหลังคาเมตอร์ WARD5A	CEL-A-5-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.26	A	6	บนฝ้าหลังคาเมตอร์ WARD6A	CEL-A-6-01	X	X	X	X	/	อนันต์	11มค 65
Central Emergency Light (Building A) No.27	A	7	บนฝ้าหน้าเมตอร์ WARD7A # 1	CEL-A-7-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building A) No.28	A	7	บนฝ้าหน้าเมตอร์ WARD7A # 2	CEL-A-7-02	X	X	X	X	/	อนันต์	11มค 65
Central Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องชาร์ปไฟ	CEL-C-G-01	X	X	X	X	/	อนันต์	9.65
Central Emergency Light (Building C) No.2	C	4	ห้องชาร์ปไฟ # 1	CEL-C-4-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building C) No.3	C	4	ห้องชาร์ปไฟ # 2	CEL-C-4-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building D) No.1	D	2	ชาร์ปขึ้นลอย OPD # 1	CEL-D-2-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building D) No.2	D	2	ชาร์ปขึ้นลอย OPD # 2	CEL-D-2-02	X	/	/	/	/	อนันต์	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

เกษิณ ๕ คย

Central Emergency light ส.แบบเพื่อชีวิต 7 คย

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/9/68

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

กันยายน 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องน้ำชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ซารูปใต้หลังคาบริเวณ (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร่มโถงโถง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องซารูปใต้หลังคา (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ซารูปใต้หลังคา # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ซารูปใต้หลังคา # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้อง AHU หน้าศูนย์รวม # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	/	ปกติ	11 เมตรสูง
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้อง AHU หน้าศูนย์รวม # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	ปกติ	11 เมตรสูง
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องซารูปใต้หลังคา (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ซารูปใต้หลังคา (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้อง AHU หน้าศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	/	ปกติ	11 เมตรสูง
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องซารูปใต้หลังคา (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ซารูปใต้หลังคา (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	หลังคาอาคารศูนย์รวม # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	/	ปกติ	11 เมตรสูง
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	หลังคาอาคารศูนย์รวม # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	/	ปกติ	11 เมตรสูง
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นโถงใต้ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นโถงใต้ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องซารูปใต้หลังคา (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ซารูปใต้หลังคา (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ชั้นโถงใต้ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องซารูปใต้หลังคา (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	/	ปกติ	11 เมตรสูง
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องซารูปใต้หลังคา (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นโถงใต้ # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นโถงใต้ # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องซารูปใต้หลังคา # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องซารูปใต้หลังคา # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)

1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

15/9/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency light สวมตามข้อ 60

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	X	X	X	X	/	อนันต์	11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องชาร์ปไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	ลิฟท์บันได	CEL-BSL-G-01							

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

15/3/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency light สท.บต.ตอ.ส.ย 1 ต.ย

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building A) No.1	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 1	CEL-A-G-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.2	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 2	CEL-A-G-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.3	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 3	CEL-A-G-03	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.4	A	G	ห้องชาร์ژไฟในแผนก ER # 1	CEL-A-G-04	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.5	A	G	ห้องชาร์ژไฟในแผนก ER # 2	CEL-A-G-05	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.6	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 1	CEL-A-G-06	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.7	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 2	CEL-A-G-07	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.8	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 3	CEL-A-G-08	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.9	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 4	CEL-A-G-09	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.10	A	2	แผนกห้องคลอด # 1	CEL-A-2-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.11	A	2	แผนกห้องคลอด # 2	CEL-A-2-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.12	A	2	แผนกห้องคลอด # 3	CEL-A-2-03	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.13	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 1	CEL-A-2-04	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.14	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 2	CEL-A-2-05	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.15	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 3	CEL-A-2-06	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.16	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 4	CEL-A-2-07	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.17	A	2	แผนก ICU 2 # 1	CEL-A-2-08	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.18	A	2	แผนก ICU 2 # 2	CEL-A-2-09	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.19	A	3	แผนก GI # 1	CEL-A-3-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.20	A	3	แผนก GI # 2	CEL-A-3-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.21	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-03	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.22	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-04	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.23	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-05	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.24	A	4	บนฝ้าลิ้นชักตู้ WARD4A	CEL-A-4-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.25	A	5	บนฝ้าลิ้นชักตู้ WARD5A	CEL-A-5-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.26	A	6	บนฝ้าลิ้นชักตู้ WARD6A	CEL-A-6-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.27	A	7	บนฝ้าลิ้นชักตู้ WARD7A # 1	CEL-A-7-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.28	A	7	บนฝ้าลิ้นชักตู้ WARD7A # 2	CEL-A-7-02	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องชาร์ژไฟ	CEL-C-G-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building C) No.2	C	4	ห้องชาร์ژไฟ # 1	CEL-C-4-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building C) No.3	C	4	ห้องชาร์ژไฟ # 2	CEL-C-4-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building D) No.1	D	2	ชาร์จ์แบตเตอรี่ OPD8 # 1	CEL-D-2-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building D) No.2	D	2	ชาร์จ์แบตเตอรี่ OPD8 # 2	CEL-D-2-02	X	X	X	X	X	ดี	

PM Program (Monthly)

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FM-SNE-034 Rev.0 (01 May 20)

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

2/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องรักษา (G)	CEL-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์อาคารเรียน (G)	CEL-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคารเรียน (G)	CEL-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโคมไฟ (G)	CEL-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องเช่าไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา # 1 (2E)	CEL-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา # 2 (2E)	CEL-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องฉาย หน้าพิพิธภัณฑ์ # 1 (2E)	CEL-E-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องฉาย หน้าพิพิธภัณฑ์ # 2 (2E)	CEL-E-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องเช่าไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา (3E)	CEL-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องฉายหน้าศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	ดี	11/10/65
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนผังแสงภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนผังแสงภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องเช่าไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา (4E)	CEL-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องฉายหน้าศูนย์รวม # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	ดี	11/10/65
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องฉายหน้าศูนย์รวม # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	ดี	11/10/65
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU หน้าโคมไฟ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU หน้าโคมไฟ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องเช่าไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องรักษา (5E)	CEL-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หน้าศูนย์รวม (5E)	CEL-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องเช่าไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับแขก (6E)	CEL-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องเช่าไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU หน้าโคมไฟ # 1 (M)	CEL-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU หน้าโคมไฟ # 2 (M)	CEL-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องเช่าไฟฟ้า (7E)	CEL-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องเช่าไฟฟ้า (7E)	CEL-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	หาค่าความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ _____
วันที่ _____

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค _____

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

พฤษภาคม 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building A) No.1	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 1	CEL-A-G-01	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.2	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 2	CEL-A-G-02	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.3	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 3	CEL-A-G-03	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.4	A	G	ห้องชาว์บไฟในแผนก ER # 1	CEL-A-G-04	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.5	A	G	ห้องชาว์บไฟในแผนก ER # 2	CEL-A-G-05	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.6	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 1	CEL-A-G-06	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.7	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 2	CEL-A-G-07	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.8	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 3	CEL-A-G-08	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.9	A	G	หน้าลิฟท์พนักงาน # 4	CEL-A-G-09	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.10	A	2	แผนกโสตศอนาสิก # 1	CEL-A-2-01	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.11	A	2	แผนกโสตศอนาสิก # 2	CEL-A-2-02	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.12	A	2	แผนกโสตศอนาสิก # 3	CEL-A-2-03	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.13	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 1	CEL-A-2-04	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.14	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 2	CEL-A-2-05	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.15	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 3	CEL-A-2-06	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.16	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 4	CEL-A-2-07	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.17	A	2	แผนก ICU 2 # 1	CEL-A-2-08	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.18	A	2	แผนก ICU 2 # 2	CEL-A-2-09	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.19	A	3	แผนก GI # 1	CEL-A-3-01	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.20	A	3	แผนก GI # 2	CEL-A-3-02	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.21	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-03	X	X	X	X	-	ธช	เครื่องเสียง
Central Emergency Light (Building A) No.22	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-04	X	X	X	X	-	ธช	เครื่องเสียง
Central Emergency Light (Building A) No.23	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	CEL-A-3-05	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.24	A	4	แผนกผ่าตัดกระดูก WARD4A	CEL-A-4-01	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.25	A	5	แผนกผ่าตัดกระดูก WARD5A	CEL-A-5-01	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.26	A	6	แผนกผ่าตัดกระดูก WARD6A	CEL-A-6-01	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building A) No.27	A	7	แผนกผ่าตัดกระดูก WARD7A # 1	CEL-A-7-01	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building A) No.28	A	7	แผนกผ่าตัดกระดูก WARD7A # 2	CEL-A-7-02	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องชาว์บไฟ	CEL-C-G-01	X	X	X	X	-	ธช	เครื่องเสียง
Central Emergency Light (Building C) No.2	C	4	ห้องชาว์บไฟ # 1	CEL-C-4-01	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building C) No.3	C	4	ห้องชาว์บไฟ # 2	CEL-C-4-02	-	-	-	-	-	ธช	
Central Emergency Light (Building D) No.1	D	2	ชาว์บฉุกเฉิน OPD # 1	CEL-D-2-01	X	X	X	X	-	ธช	11/11/65
Central Emergency Light (Building D) No.2	D	2	ชาว์บฉุกเฉิน OPD # 2	CEL-D-2-02	-	-	-	-	-	ธช	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/11/65

สรุปผลการตรวจเช็ค
เพื่อใน Central Emer. light ทำงานปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

มกราคม

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องรักษา (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างบันไดเลื่อนบริเวณ (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	โถงบันไดเลื่อน (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	/	ด.ช.	11/10/15
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	/	ด.ช.	11/10/15
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	/	ด.ช.	11/10/15
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนผังบริเวณอาคาร # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนผังบริเวณอาคาร # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	/	ด.ช.	11/10/15
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	/	ด.ช.	11/10/15
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บนโถงไฟ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บนโถงไฟ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU บริเวณ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	/	ด.ช.	11/10/15
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	/	ด.ช.	11/10/15
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับชม (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บนโถงไฟ # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บนโถงไฟ # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ด.ช.	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ด.ช.	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	วันที่	10/11/65
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า		
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)		
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค : 10/11/65

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

วันที่ 6/12/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building A) No.1	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 1	CEL-A-G-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.2	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 2	CEL-A-G-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.3	A	G	บันไดหนีไฟฝั่ง OPD 2 # 3	CEL-A-G-03	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.4	A	G	ห้องตรวจไฟฟ้าในแผนก ER # 1	CEL-A-G-04	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.5	A	G	ห้องตรวจไฟฟ้าในแผนก ER # 2	CEL-A-G-05	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.6	A	G	หน่วยฟลิทโทนี # 1	CEL-A-G-06	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.7	A	G	หน่วยฟลิทโทนี # 2	CEL-A-G-07	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.8	A	G	หน่วยฟลิทโทนี # 3	CEL-A-G-08	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.9	A	G	หน่วยฟลิทโทนี # 4	CEL-A-G-09	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.10	A	2	แผนกห้องคลอด # 1	CEL-A-2-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.11	A	2	แผนกห้องคลอด # 2	CEL-A-2-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.12	A	2	แผนกห้องคลอด # 3	CEL-A-2-03	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.13	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 1	CEL-A-2-04	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.14	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 2	CEL-A-2-05	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.15	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 3	CEL-A-2-06	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.16	A	2	ห้อง MDB หลังห้องผ่าตัด # 4	CEL-A-2-07	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.17	A	2	แผนก ICU 2 # 1	CEL-A-2-08	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.18	A	2	แผนก ICU 2 # 2	CEL-A-2-09	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.19	A	3	แผนก GI # 1	CEL-A-3-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.20	A	3	แผนก GI # 2	CEL-A-3-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.21	A	3	ศูนย์การแพทย์ทั่วไป	CEL-A-3-03	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.22	A	3	ศูนย์การแพทย์ทั่วไป	CEL-A-3-04	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.23	A	3	ศูนย์การแพทย์ทั่วไป	CEL-A-3-05	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building A) No.24	A	4	แผนกห้องผ่าตัด WARD4A	CEL-A-4-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.25	A	5	แผนกห้องผ่าตัด WARD5A	CEL-A-5-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65 (ที่เลิก)
Central Emergency Light (Building A) No.26	A	6	แผนกห้องผ่าตัด WARD6A	CEL-A-6-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65 (ที่เลิก)
Central Emergency Light (Building A) No.27	A	7	แผนกห้องผ่าตัด WARD7A # 1	CEL-A-7-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building A) No.28	A	7	แผนกห้องผ่าตัด WARD7A # 2	CEL-A-7-02	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65 (ที่เลิก)
Central Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องตรวจไฟฟ้า	CEL-C-G-01	X	X	X	X	X	ดี	ที่เลิก
Central Emergency Light (Building C) No.2	C	4	ห้องตรวจไฟฟ้า # 1	CEL-C-4-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building C) No.3	C	4	ห้องตรวจไฟฟ้า # 2	CEL-C-4-02	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65 *
Central Emergency Light (Building D) No.1	D	2	ห้องตรวจไฟฟ้า OPD8 # 1	CEL-D-2-01	X	X	X	X	X	ดี	11/2/65
Central Emergency Light (Building D) No.2	D	2	ห้องตรวจไฟฟ้า OPD8 # 2	CEL-D-2-02	X	X	X	X	X	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 12/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Central Emergency light ระบบรวมแบบอัตโนมัติ
โดยเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

สัปดาห์ที่ 6

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU หลังห้องรักษา (G)	CEL-E-G-01	X	X	X	X	X	ดี	* 11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างบันไดลิฟต์บริเวณ (G)	CEL-E-G-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านขายยา (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X	X	ดี	* 11/12/65 (มือถือ)
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E)	CEL-E-2-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E) #1	CEL-E-2-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E) #2	CEL-E-2-03	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E) #1	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	ดี	11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E) #2	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	ดี	11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	ดี	11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	บน AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-05	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	บน AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-06	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	CEL-E-4-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	CEL-E-4-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E) #1	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	ดี	11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E) #2	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	ดี	11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E) #1	CEL-E-4-05	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E) #2	CEL-E-4-06	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5 (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5 (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	X	ดี	* 11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5 (5E)	CEL-E-5-05	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-6-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E) #1	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	ดี	11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E) #2	CEL-E-6-03	X	X	X	X	X	ดี	* 11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-6-04	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-6-05	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้อง TUBE #1 (M)	CEL-E-M-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE #2 (M)	CEL-E-M-02	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE #3 (M)	CEL-E-M-03	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E) #1	CEL-E-M-04	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E) #2	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้อง AHU ชั้น 7 (7E)	CEL-E-7-01	X	X	X	X	X	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้อง AHU ชั้น 7 (7E)	CEL-E-7-02	X	X	X	X	X	ดี	

PM Program (Monthly)				
1	ตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Function ต่างๆ			
3	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)			
4	ทำความสะอาดหลอดไฟ			
5				

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 12/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

10 ที่เหลือ ยังใช้งานได้ Central Emergency light ส่วนใหญ่ ไม่พบข้อผิดพลาด

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

วันที่ ๑๖/๑๒/๖๕

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	X	X	X	X	X	OK	11/12/65
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	โถงลิฟท์	CEL-BSL-G-01	-	-	-	-	-	OK	

PM Program (Monthly)

1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบแยก, แบบหนึ่ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

12/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค
โดย วิศวกรไฟฟ้า

Central Emergency light ระบบอัตโนมัติ