

หน้า 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building B) No.1	B	G	หน้าอาคารกรงศรีอยุธยา (ชั้น 1)	EML-B-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.2	B	G	ทางเข้าคลินิกพิเศษเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.3	B	G	โถงลิฟต์ตึกเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.4	B	G	หน้าห้องตรวจ 2 คลินิกพิเศษเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.5	B	G	โถงลิฟต์ (ชั้น 1)	EML-B-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.6	B	G	หน้าห้องผ่าตัด ชั้น 1 (ชั้น 1)	EML-B-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	เปลี่ยนหลอด (26-1-65)
Emergency Light (Building B) No.7	B	G	แผนกADMISSION (ชั้น 1)	EML-B-G-07	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/65
Emergency Light (Building B) No.8	B	G	หน้าห้องฟิสิกส์ (ชั้น 1)	EML-B-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.9	B	G	โถงลิฟต์ตึก (ชั้น 1)	EML-B-G-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.10	B	G	หน้าห้องตรวจ 1-4 (ชั้น 1)	EML-B-G-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.11	B	G	หน้าห้องตรวจ 11-16 (ชั้น 1)	EML-B-G-11	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.12	B	G	บริเวณรถตรวจ (ชั้น 1)	EML-B-G-12	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.13	B	G	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ STAFF (ชั้น 1)	EML-B-G-13	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.14	B	G	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 1)	EML-B-G-14	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/65 / เมษา
Emergency Light (Building B) No.15	B	G	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 1)	EML-B-G-15	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.16	B	2	ลิฟต์ตึก (ชั้น 2)	EML-B-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.17	B	2	หน้าห้องฟิสิกส์ (ชั้น 2)	EML-B-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.18	B	2	โถงลิฟต์ตึก (ชั้น 2)	EML-B-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.19	B	2	หน้าห้องตรวจ 11-16 ชั้น 2	EML-B-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.20	B	2	ทางเข้า AHU ชั้น 2	EML-B-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	เปลี่ยนหลอด (26-1-65)
Emergency Light (Building B) No.21	B	2	AHU LASIK (ชั้น 2)	EML-B-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	เปลี่ยนหลอด (26-1-65)
Emergency Light (Building B) No.22	B	2	โถง Lasik (ชั้น 2)	EML-B-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.23	B	2	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 2)	EML-B-2-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.24	B	2	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 2)	EML-B-2-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.25	B	2	หน้าห้องทำงานแพทย์ ชั้น 2	EML-B-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.26	B	2	หลังคาอาคาร 3 ชั้น 2	EML-B-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.27	B	2	หน้าห้องปฏิบัติการพิเศษ ชั้น 2	EML-B-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.28	B	2	หน้าลิฟต์ 3B (ชั้น 3)	EML-B-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.29	B	3	ทางเข้าห้องผ่าตัด (ชั้น 3)	EML-B-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.30	B	3	หน้าประตูหนีไฟพิเศษ (ชั้น 3)	EML-B-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.31	B	3	ทางเดินหน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.32	B	3	หน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.33	B	3	โถง LAB # 1 (ชั้น 3)	EML-B-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.34	B	3	โถง LAB # 2 (ชั้น 3)	EML-B-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.35	B	3	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 3)	EML-B-3-07	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/65 / เมษา
Emergency Light (Building B) No.36	B	3	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 3)	EML-B-3-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.37	B	3	หน้าห้อง 3303 ชั้น 3	EML-B-3-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.38	B	3	ทางเดินหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 3	EML-B-3-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.39	B	3	หน้าห้อง Visualfield ชั้น 3	EML-B-3-11	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
11/2/65	B	3	Visualfield	B-3-12	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/65 (MAX)
11/2/65	B	3	ห้อง Lab 3303	B-3-15	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/65

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/2/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

15.09.2023

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเชื้อ

08/07/25 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องเก็บของปาล์มจากเขื่อน ว่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.2	C	G	ห้องจ่าย MFU (ชั้น 1)	EML-C-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	15/10/2564 (29-2-65)
Emergency Light (Building C) No.3	C	G	ห้อง คลังสินค้า ว่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.4	C	G	ห้อง คลังสินค้า (ชั้น 1)	EML-C-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.5	C	G	ห้อง ทางเข้า ว่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.6	C	G	ห้อง บารุงหินอ่อน ว่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	15/10/2564 (29-1-65)
Emergency Light (Building C) No.7	C	G	ห้อง โรงโม่หิน ว่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-07	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.8	C	G	ห้อง คลังสินค้า ว่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.9	C	G	ห้อง คลังสินค้า (ชั้น 1)	EML-C-G-09	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.10	C	G	ทางเดินคนเดิน # 1 (ชั้น 1)	EML-C-G-10	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.11	C	G	ทางเดินคนเดิน # 2 (ชั้น 1)	EML-C-G-11	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.12	C	G	ห้อง GENERATOR	EML-C-G-12	X	X	X	X	X	ด.นร	รอก 10/11/2564 / 11/12/2564
Emergency Light (Building C) No.13	C	2	หน้าลิฟท์ (ชั้น 2)	EML-C-2-1	X	X	X	X	X	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.14	C	2	หน้าลิฟท์คนพิการ (ชั้น 2)	EML-C-2-2	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.15	C	2	หน้าลิฟท์คนพิการ (ชั้น 2)	EML-C-2-3	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.16	C	2	หน้าลิฟท์คนพิการ (ชั้น 2)	EML-C-2-4	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.17	C	2	ทางเดินคนเดิน (ชั้น 2)	EML-C-2-5	X	X	X	X	X	ด.นร	11/12/2564
Emergency Light (Building C) No.18	C	2	หน้าลิฟท์คนพิการ (ชั้น 2)	EML-C-2-6	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.19	C	2	หน้าลิฟท์คนพิการ (ชั้น 2)	EML-C-2-7	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.20	C	2	หน้าลิฟท์คนพิการ (ชั้น 2)	EML-C-2-8	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.21	C	2	หน้าลิฟท์คนพิการ (ชั้น 2)	EML-C-2-9	X	X	X	X	X	ด.นร	11/12/2564
Emergency Light (Building C) No.22	C	2	ศูนย์สุขภาพ (ชั้น 2)	EML-C-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.23	C	2	ศูนย์สุขภาพ (ชั้น 2)	EML-C-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.24	C	2	ห้อง คอมพิวเตอร์ (ชั้น 2)	EML-C-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	15/10/2564 (9-2-65)
Emergency Light (Building C) No.25	C	2	หน้าลิฟท์คนพิการ (ชั้น 2)	EML-C-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.26	C	2	บันไดทางขึ้น (ชั้น 2)	EML-C-2-14	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.27	C	3	บันไดทางขึ้น (ชั้น 3)	EML-C-3-1	X	X	X	X	X	ด.นร	11/12/2564
Emergency Light (Building C) No.28	C	3	ห้อง UPS (ชั้น 3)	EML-C-3-2	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.29	C	3	ทางเดินคนเดิน # 1 (ชั้น 3)	EML-C-3-3	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.30	C	3	ทางเดินคนเดิน # 2 (ชั้น 3)	EML-C-3-4	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.31	C	3	Room No.แพทย์ (ชั้น 3)	EML-C-3-5	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.32	C	3	OPERATOR (ERCC ชั้น 3)	EML-C-3-6	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	15/10/2564 (14-4-66)
Emergency Light (Building C) No.33	C	4	บันไดทางขึ้น (ชั้น 4)	EML-C-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.34	C	4	ทางขึ้นลิฟท์ (ชั้น 4)	EML-C-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ด.นร	
Emergency Light (Building C) No.35	C	R	ห้องเครื่องลิฟท์คนพิการ (R)	EML-C-R-01	X	X	X	X	X	ด.นร	11/12/2564 / 15/10/2564
Emergency Light (Building C) No.36	C	R	ห้องเครื่องลิฟท์คนพิการ (R)	EML-C-R-02	X	X	X	X	X	ด.นร	15/10/2564 (29-1-65) / 11/12/2564 / 15/10/2564
1/15/2564	C	3	ห้อง RO water	C-3-01	X	X	X	X	X	ด.นร	

PM Program (Monthly)

1. ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2. ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3. ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4. ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

15/07/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building D) No.1	D	1	ชั้น 1D # 1	EML-D-G-01	X	X	X	X	X	ดี	15/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.2	D	1	ชั้น 1D # 2	EML-D-G-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.3	D	1	ชั้น 1D ห้องโถงบันได	EML-D-G-03	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.4	D	1	ห้องครัว #1	EML-D-G-04	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.5	D	1	ห้องครัว #2	EML-D-G-05	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.6	D	1	ห้องครัว #3	EML-D-G-06	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.7	D	1	ห้องครัว #4	EML-D-G-07	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.8	D	1	ห้องอาหาร #1	EML-D-G-08	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.9	D	1	ห้องอาหาร #2	EML-D-G-09	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.10	D	1	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	EML-D-G-10	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.11	D	1	Generator No.3 Room	EML-D-G-11	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.12	D	2	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 2	EML-D-2-01	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.13	D	2	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 2	EML-D-2-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.14	D	2	Generator No.4 Room	EML-D-2-03	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.15	D	3	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 3	EML-D-3-01	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.16	D	3	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 3	EML-D-3-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.17	D	4	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 4	EML-D-4-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.18	D	4	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 4	EML-D-4-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.19	D	5	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 5	EML-D-5-01	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65
Emergency Light (Building D) No.20	D	5	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 5	EML-D-5-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.21	D	6	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 6	EML-D-6-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.22	D	6	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 6	EML-D-6-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.23	D	7	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 7	EML-D-7-01	X	X	X	X	X	ดี	15/07/65 (31-1-65)
Emergency Light (Building D) No.24	D	7	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 7	EML-D-7-02	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 14/07/65
Emergency Light (Building D) No.25	D	8	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 8	EML-D-8-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.26	D	8	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 8	EML-D-8-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.27	D	9	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 9	EML-D-9-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.28	D	9	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 9	EML-D-9-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.29	D	10	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 10	EML-D-10-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.30	D	10	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 10	EML-D-10-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.31	D	10	โถงลิฟท์ 1	EML-D-10-03	X	X	X	X	X	ดี	15/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.32	D	10	โถงลิฟท์ 2	EML-D-10-04	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.33	D	10	ห้องประชุม D1 No.1	EML-D-10-05	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.34	D	10	ห้องประชุม D1 No.2	EML-D-10-06	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.35	D	10	ห้องประชุม D1 No.3	EML-D-10-07	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.36	D	10	ห้องประชุม D2	EML-D-10-08	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.37	D	10	ห้องประชุม D3	EML-D-10-09	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65
Emergency Light (Building D) No.38	D	10	ห้องประชุม D4	EML-D-10-10	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.39	D	10	ห้องรับรอง VIP	EML-D-10-11	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.40	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D2	EML-D-10-12	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.41	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D4	EML-D-10-13	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.42	D	10	Elevator Room	EML-D-10-14	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.43	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ฯ) ห้องผ่าตัด 1	EML-D-OPD8-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.44	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ฯ) ห้องผ่าตัด 2	EML-D-OPD8-02	X	X	X	X	X	ดี	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจ

วันที่

15/7/65

05/01/2565 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์ห้อง 1 (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องส้วม 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องส้วม 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องส้วม 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องส้วม 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องส้วม 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องส้วม 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องส้วม 7 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องส้วม 8 (B)	EML-E-B-12	X	X	X	X	/	ดี	11/2/56
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องส้วม 9 (B)	EML-E-B-13	X	X	X	X	/	ดี	11/2/56
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องส้วม 10 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องส้วม 11 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดิน (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดิน (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดิน (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	X	X	X	X	/	ดี	11/2/56
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าอาคาร (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-07	X	X	X	X	/	ดี	11/2/56
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-07	X	X	X	X	/	ดี	11/2/56
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	ดี	
11/2/56	E	3	ห้อง (B) (3E)		X	X	X	X	/	ดี	11/2/56

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานอง Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/2/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

05/07/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	X	X	X	X	/	ดี	เปลี่ยน
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	X	X	X	X	/	ดี	เปลี่ยน
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องซาวาไฟฟ้า (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องซาวาไฟฟ้า (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน ชั้น (5E)	EML-E-5-02	X	X	X	X	/	ดี	เปลี่ยน
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน ลง (5E)	EML-E-5-03	X	X	X	X	/	ดี	เปลี่ยน/ลบตา (13-24)
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	X	X	X	X	/	ดี	เปลี่ยน
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องซาวาไฟฟ้า (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน ลง (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	X	X	X	X	/	ดี	เปลี่ยน/ลบตา (13-24)
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	X	X	X	X	/	ดี	เปลี่ยน
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	X	X	X	X	/	ดี	เปลี่ยน/ลบตา
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แยก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แยก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องซาวาไฟฟ้า (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแผนกพัชร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องซาวาไฟฟ้า (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	X	X	X	X	X	ดี	เปลี่ยน/ลบตา
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแผนกพัชร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	X	X	X	X	X	ดี	เปลี่ยน/ลบตา
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	ดี	เปลี่ยน/ลบตา (13-24)
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ซาวาไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานลง Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

15/07/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	โถงลิฟท์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่งวน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	X	X	X	X	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่งวน A (9E)	EML-E-9-05	X	X	X	X	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	โถงลิฟท์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่งวน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่งวน A (10E)	EML-E-10-06	X	X	X	X	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	โถงลิฟท์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	X	X	X	X	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่งวน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่งวน A (11E)	EML-E-11-07	X	X	X	X	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	โถงลิฟท์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่งวน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่งวน A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	โถงลิฟท์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่งวน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่งวน A (14E)	EML-E-14-07	X	X	X	X	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	โถงลิฟท์ (15E)	EML-E-15-02	X	X	X	X	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่งวน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่งวน A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	โถงลิฟท์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่งวน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	OK	1/ยกสว
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่งวน A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

วันที่

FM-SNE-033 Rev.0 (01 May 20)

05/01/08 65

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

หน้า 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building B) No.1	B	G	หน้าอาคารกรงศรีอยุธยา (ชั้น 1)	EML-B-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.2	B	G	ทางเข้าตึกนิรโรคตวิทยา (ชั้น 1)	EML-B-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.3	B	G	โถงลิฟต์ตึกเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.4	B	G	หน้าห้องตรวจ2ตึกนิรโรคตวิทยา (ชั้น1)	EML-B-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.5	B	G	โถงลิฟต์ (ชั้น 1)	EML-B-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.6	B	G	หน้าห้องทำลิฟต์ไฮดรอลิก (ชั้น 1)	EML-B-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	เปลี่ยนหลอด (26-1-65)
Emergency Light (Building B) No.7	B	G	แผนกADMISSION (ชั้น1)	EML-B-G-07	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/15
Emergency Light (Building B) No.8	B	G	หน้าลิฟต์โถงสาร (ชั้น1)	EML-B-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.9	B	G	โถงลิฟต์ตึก (ชั้น1)	EML-B-G-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.10	B	G	หน้าห้องตรวจ 1-4 (ชั้น1)	EML-B-G-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.11	B	G	หน้าห้องตรวจ 11-16 (ชั้น1)	EML-B-G-11	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.12	B	G	บริเวณรถตรวจ (ชั้น1)	EML-B-G-12	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.13	B	G	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ STAFF (ชั้น 1)	EML-B-G-13	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.14	B	G	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น1)	EML-B-G-14	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/15
Emergency Light (Building B) No.15	B	G	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 1)	EML-B-G-15	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.16	B	2	ลิฟต์ตึก (ชั้น 2)	EML-B-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.17	B	2	หน้าห้องลิฟต์ (ชั้น 2)	EML-B-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.18	B	2	โถงสุขภาพตึก (ชั้น 2)	EML-B-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.19	B	2	หน้าอาคารตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 2	EML-B-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.20	B	2	ทางเข้า AHU ชั้น 2	EML-B-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	เปลี่ยนหลอด (26-1-65)
Emergency Light (Building B) No.21	B	2	AHU LASIK (ชั้น 2)	EML-B-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	เปลี่ยนหลอด (26-1-65)
Emergency Light (Building B) No.22	B	2	โถง Lasik (ชั้น 2)	EML-B-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.23	B	2	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 2)	EML-B-2-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.24	B	2	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 2)	EML-B-2-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.25	B	2	หน้าห้องทำงานแพทย์ ชั้น 2	EML-B-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.26	B	2	หลังคาตึกตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 2	EML-B-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.27	B	2	หน้าห้องปฏิบัติการพยาธิ ชั้น 2	EML-B-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.28	B	2	หน้าลิฟต์ 3B (ชั้น 3)	EML-B-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.29	B	3	ทางเดินห้องผ่าตัด (ชั้น 3)	EML-B-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.30	B	3	หน้าประตูห้องผ่าตัด (ชั้น 3)	EML-B-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.31	B	3	ทางเดินหน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.32	B	3	หน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.33	B	3	โถง LAB # 1 (ชั้น 3)	EML-B-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.34	B	3	โถง LAB # 2 (ชั้น 3)	EML-B-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.35	B	3	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 3)	EML-B-3-07	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/15
Emergency Light (Building B) No.36	B	3	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 3)	EML-B-3-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.37	B	3	หน้าห้อง 3303 ชั้น 3	EML-B-3-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.38	B	3	ทางเดินหน้าห้องล้างเครื่องมือ ชั้น 3	EML-B-3-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building B) No.39	B	3	หน้าห้อง Visualfield ชั้น 3	EML-B-3-11	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
1 โถง	B	3	Visualfield	B-3-12	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/15 (MAX)
1 โถง	B	3	ห้องตรวจตึก	B-2-15	X	X	X	X	✓	ดี	11/2/15

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/2/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

กรณีสืบค้น 85

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building B) No.40	B	4	หน้าทางเข้า W4B (ชั้น 4)	EML-B-4-01	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.41	B	4	หน้าทางเข้า W4B (ชั้น 4)	EML-B-4-02	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.42	B	4	ในอาคาร W4B (ชั้น 4)	EML-B-4-03	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.43	B	4	หน้าห้อง 4204 (ชั้น 4)	EML-B-4-04	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.44	B	4	หน้าห้อง 4216 (ชั้น 4)	EML-B-4-05	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.45	B	4	หน้าห้อง W4B (ชั้น 4)	EML-B-4-06	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.46	B	4	บันไดหนีไฟ (ชั้น 4)	EML-B-4-07	X	X	X	X	X	กรณีสืบค้น	เมษา
Emergency Light (Building B) No.47	B	4	บันไดหนีไฟ (ชั้น 4)	EML-B-4-08	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	เมษา
Emergency Light (Building B) No.48	B	5	หน้าทางเข้า W5B (ชั้น 5)	EML-B-5-01	X	X	X	X	X	กรณีสืบค้น	เมษา
Emergency Light (Building B) No.49	B	5	หน้าทางเข้า W5B (ชั้น 5)	EML-B-5-02	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.50	B	5	ในอาคาร W5B (ชั้น 5)	EML-B-5-03	X	X	X	X	X	กรณีสืบค้น	เมษา
Emergency Light (Building B) No.51	B	5	หน้าทางเข้า W5B (ชั้น 5)	EML-B-5-04	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.52	B	5	หน้าห้อง 5204 (ชั้น 5)	EML-B-5-05	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.53	B	5	หน้าห้อง 5216 (ชั้น 5)	EML-B-5-06	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.54	B	5	บันไดหนีไฟ (ชั้น 5)	EML-B-5-07	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.55	B	5	บันไดหนีไฟ (ชั้น 5)	EML-B-5-08	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.56	B	6	หน้าทางเข้า W6B (ชั้น 6)	EML-B-6-01	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.57	B	6	หน้าทางเข้า W6B (ชั้น 6)	EML-B-6-02	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.58	B	6	ในอาคาร W6B (ชั้น 6)	EML-B-6-03	X	X	X	X	X	กรณีสืบค้น	เมษา
Emergency Light (Building B) No.59	B	6	หน้าทางเข้า W6B (ชั้น 6)	EML-B-6-04	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.60	B	6	หน้าห้อง 6204 (ชั้น 6)	EML-B-6-05	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.61	B	6	หน้าห้อง 6216 (ชั้น 6)	EML-B-6-06	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.62	B	6	บันไดหนีไฟ (ชั้น 6)	EML-B-6-07	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.63	B	6	บันไดหนีไฟ (ชั้น 6)	EML-B-6-08	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.64	B	R	บันไดหนีไฟ (ชั้น R)	EML-B-R-01	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.65	B	R	บันไดหนีไฟ (ชั้น R)	EML-B-R-02	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
Emergency Light (Building B) No.66	B	R	ห้องเครื่องลิฟท์ (ชั้น R)	EML-B-R-03	/	/	/	/	/	กรณีสืบค้น	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 15/8/65
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

08/07/25 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องเก็บของเข้าจากห้องข้างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.2	C	G	ห้องดับ MFU (ชั้น 1)	EML-C-G-02	/	/	/	/	/	ดี	15/10/25 (29-2-65)
Emergency Light (Building C) No.3	C	G	ห้องคลังสินค้า ข้างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.4	C	G	ห้องคลังสินค้า (ชั้น 1)	EML-C-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.5	C	G	ห้องทางเข้า ข้างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.6	C	G	ห้องบรรจุภัณฑ์ ข้างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-06	/	/	/	/	/	ดี	15/10/25 (29-1-65)
Emergency Light (Building C) No.7	C	G	ห้องโรงโม่ ข้างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.8	C	G	ห้องล้างทำความสะอาด ข้างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.9	C	G	ห้องซักผ้า (ชั้น 1)	EML-C-G-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.10	C	G	ทางเดินบนชั้น # 1 (ชั้น 1)	EML-C-G-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.11	C	G	ทางเดินบนชั้น # 2 (ชั้น 1)	EML-C-G-11	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.12	C	G	ห้อง GENERATOR	EML-C-G-12	X	X	X	X	X	ดี	รอก 10/11/25 / 11/12/25
Emergency Light (Building C) No.13	C	2	หน้าลิฟท์ (ชั้น 2)	EML-C-2-1	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building C) No.14	C	2	หน้าศูนย์ควบคุม (ชั้น 2)	EML-C-2-2	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.15	C	2	หน้าห้องครัวส่วนกลาง (ชั้น 2)	EML-C-2-3	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.16	C	2	หน้าห้องแยกขยะ (ชั้น 2)	EML-C-2-4	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.17	C	2	ทางเดินด้านซ้าย (ชั้น 2)	EML-C-2-5	X	X	X	X	X	ดี	11/12/25
Emergency Light (Building C) No.18	C	2	หน้าลิฟท์พนักงาน (ชั้น 2)	EML-C-2-6	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.19	C	2	หน้าห้อง STAFF (ชั้น 2)	EML-C-2-7	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.20	C	2	หน้าแผนกซักผ้า (ชั้น 2)	EML-C-2-8	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.21	C	2	หน้าแผนกการดูแล (ชั้น 2)	EML-C-2-9	X	X	X	X	X	ดี	11/12/25
Emergency Light (Building C) No.22	C	2	ศูนย์ควบคุม (ชั้น 2)	EML-C-2-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.23	C	2	ห้องสื่อสารการดูแล (ชั้น 2)	EML-C-2-11	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.24	C	2	ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น 2)	EML-C-2-12	/	/	/	/	/	ดี	15/10/25 (9-2-65)
Emergency Light (Building C) No.25	C	2	หน้าทางเข้าฝ่ายการดูแล (ชั้น 2)	EML-C-2-13	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.26	C	2	บันไดทางขึ้น (ชั้น 2)	EML-C-2-14	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.27	C	3	บันไดทางขึ้น (ชั้น 3)	EML-C-3-1	X	X	X	X	X	ดี	11/12/25
Emergency Light (Building C) No.28	C	3	ห้อง UPS (ชั้น 3)	EML-C-3-2	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.29	C	3	ทางเดินบริเวณแพทย์ # 1 (ชั้น 3)	EML-C-3-3	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.30	C	3	ทางเดินบริเวณแพทย์ # 2 (ชั้น 3)	EML-C-3-4	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.31	C	3	Room No.แพทย์ (ชั้น 3)	EML-C-3-5	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.32	C	3	OPERATOR (ERCC ชั้น 3)	EML-C-3-6	/	/	/	/	/	ดี	15/10/25 (14-4-65)
Emergency Light (Building C) No.33	C	4	บันไดทางขึ้น (ชั้น 4)	EML-C-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.34	C	4	ทางขึ้นจากที่ (ชั้น 4)	EML-C-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building C) No.35	C	R	ห้องเครื่องลิฟท์พนักงาน (R)	EML-C-R-01	X	X	X	X	X	ดี	11/12/25 / 15/10/25 (29-1-65)
Emergency Light (Building C) No.36	C	R	ห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร (R)	EML-C-R-02	/	/	/	/	/	ดี	15/10/25 / 11/12/25
1 พ่วง	C	3	พ่วง RO water	C-3-01	X	X	X	X	X	ดี	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใบงาน)										
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจ

วันที่

15/7/65

15/07/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building D) No.1	D	1	ชักรัด 1D # 1	EML-D-G-01	X	X	X	X	X	ดี	10/06/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.2	D	1	ชักรัด 1D # 2	EML-D-G-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.3	D	1	ชักรัดหน้าห้องหัวหน้าแผนก	EML-D-G-03	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.4	D	1	ห้องครัว #1	EML-D-G-04	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.5	D	1	ห้องครัว #2	EML-D-G-05	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.6	D	1	ห้องครัว #3	EML-D-G-06	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.7	D	1	ห้องครัว #4	EML-D-G-07	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.8	D	1	ห้องอาหาร #1	EML-D-G-08	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.9	D	1	ห้องอาหาร #2	EML-D-G-09	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.10	D	1	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	EML-D-G-10	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.11	D	1	Generator No.3 Room	EML-D-G-11	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.12	D	2	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 2	EML-D-2-01	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.13	D	2	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 2	EML-D-2-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.14	D	2	Generator No.4 Room	EML-D-2-03	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.15	D	3	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 3	EML-D-3-01	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.16	D	3	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 3	EML-D-3-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.17	D	4	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 4	EML-D-4-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.18	D	4	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 4	EML-D-4-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.19	D	5	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 5	EML-D-5-01	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65
Emergency Light (Building D) No.20	D	5	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 5	EML-D-5-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.21	D	6	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 6	EML-D-6-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.22	D	6	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 6	EML-D-6-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.23	D	7	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 7	EML-D-7-01	X	X	X	X	X	ดี	15/07/65 (31-1-65)
Emergency Light (Building D) No.24	D	7	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 7	EML-D-7-02	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 14/07/65
Emergency Light (Building D) No.25	D	8	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 8	EML-D-8-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.26	D	8	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 8	EML-D-8-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.27	D	9	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 9	EML-D-9-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.28	D	9	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 9	EML-D-9-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.29	D	10	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 10	EML-D-10-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.30	D	10	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 10	EML-D-10-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.31	D	10	โรงครัวพื้นที่ 1	EML-D-10-03	X	X	X	X	X	ดี	10/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.32	D	10	โรงครัวพื้นที่ 2	EML-D-10-04	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.33	D	10	ห้องประชุม D1 No.1	EML-D-10-05	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.34	D	10	ห้องประชุม D1 No.2	EML-D-10-06	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.35	D	10	ห้องประชุม D1 No.3	EML-D-10-07	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.36	D	10	ห้องประชุม D2	EML-D-10-08	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.37	D	10	ห้องประชุม D3	EML-D-10-09	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65
Emergency Light (Building D) No.38	D	10	ห้องประชุม D4	EML-D-10-10	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.39	D	10	ห้องรับรอง VIP	EML-D-10-11	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.40	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D2	EML-D-10-12	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.41	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D4	EML-D-10-13	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.42	D	10	Elevator Room	EML-D-10-14	X	X	X	X	X	ดี	11/07/65 / 15/07/65
Emergency Light (Building D) No.43	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ตรวจทาง) ห้องผ่าตัด 1	EML-D-OPD8-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.44	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ตรวจทาง) ห้องผ่าตัด 2	EML-D-OPD8-02	X	X	X	X	X	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

05/01/25 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์จั่ว หน้าห้อง (B)	EML-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องสลิ้ง 1 (B)	EML-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องสลิ้ง 2 (B)	EML-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องสลิ้ง 3 (B)	EML-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องสลิ้ง 4 (B)	EML-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องสลิ้ง 5 (B)	EML-E-B-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องสลิ้ง 5 (B)	EML-E-B-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องสลิ้ง 5 (B)	EML-E-B-11	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องสลิ้ง 5 (B)	EML-E-B-12	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	11/2/55
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องสลิ้ง 5 (B)	EML-E-B-13	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	11/2/55
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องสลิ้ง 5 (B)	EML-E-B-14	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องสลิ้ง 5 (B)	EML-E-B-15	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-16	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-17	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-18	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	11/2/55
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-25	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าอาคาร (G)	EML-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (G)	EML-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (G)	EML-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (G)	EML-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (G)	EML-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง (2E)	EML-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (2E)	EML-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (2E)	EML-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (2E)	EML-E-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (2E)	EML-E-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	11/2/55
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง (2E)	EML-E-2-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง (2E)	EML-E-2-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง (3E)	EML-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (3E)	EML-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (3E)	EML-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (3E)	EML-E-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (3E)	EML-E-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	11/2/55
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง (3E)	EML-E-3-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง (3E)	EML-E-3-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	
11/2/55	2	3	ห้อง (3E)		✓	✓	✓	✓	✓	ดี	11/2/55

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานลง Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/2/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

05/07/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ขึ้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	X	X	X	X	/	ดี	ปลั๊กไฟ	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	X	X	X	X	/	ดี	ปลั๊กไฟ	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องซาวด์ไฟฟ้า (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องซาวด์ไฟฟ้า (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน ขึ้น (5E)	EML-E-5-02	X	X	X	X	/	ดี	ปลั๊กไฟ	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน ลง (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	ดี	ปลั๊กไฟ/แบตเตอรี่ (13-24)	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (5E)	EML-E-5-04	X	X	X	X	/	ดี	ปลั๊กไฟ	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ขึ้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องซาวด์ไฟฟ้า (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน ขึ้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน ลง (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	ดี	ปลั๊กไฟ/แบตเตอรี่ (13-24)	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	X	X	X	X	/	ดี	ปลั๊กไฟ	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ขึ้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	X	X	X	X	/	ดี	ปลั๊กไฟ	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องซาวด์ไฟฟ้า (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแผนกต้อนรับ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องซาวด์ไฟฟ้า (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	X	X	X	X	/	ดี	ปลั๊กไฟ	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแผนกต้อนรับ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	X	X	X	X	/	ดี	ปลั๊กไฟ/แบตเตอรี่ (13-24)	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งนอน (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาหาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	ดี		
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ซาวด์ไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	ดี		
PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 15/7/65	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)											
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ											
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่											
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

15/7/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแผนกต๋อร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่งถนน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	X	X	X	X	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่งอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	X	X	X	/	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแผนกต๋อร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่งถนน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่งอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	X	X	X	X	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแผนกต๋อร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	X	X	X	X	/	ดี	1/ยกสว/
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่งถนน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่งอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	X	X	X	X	/	ดี	1/ยกสว/
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแผนกต๋อร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่งถนน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่งอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแผนกต๋อร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	ดี	1/ยกสว/ 1/ยกสว (1-2-65)
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่งถนน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่งอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	X	X	X	X	/	ดี	1/ยกสว/
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแผนกต๋อร์ (15E)	EML-E-15-02	X	X	X	X	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่งถนน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา (3-2-65)
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่งอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา (1-2-65)
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา (1-2-65)
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแผนกต๋อร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่งถนน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา (1-2-65)
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	ดี	1/ยกสว/ เมษา (1-2-65)
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่งอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

15/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

152122 65

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

FM-SNE-033 Rev.0 (01 May 20)

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building A) No.1	A	B	ห้องประชุม 1	EML-A-B-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.2	A	B	ห้องตรวจห้องฉุกเฉิน 1	EML-A-B-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.3	A	B	ทางเดินหน้าห้องฉุกเฉิน	EML-A-B-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.4	A	B	ห้องซักฟอก	EML-A-B-04	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.5	A	B	ห้องประชุม 2	EML-A-B-05	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.6	A	1	ห้องพักผู้ป่วยนอก	EML-A-G-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.7	A	2	ชั้นโอดิโอ 1 A	EML-A-2-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.8	A	2	ชั้นโอดิโอ 2 A	EML-A-2-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.9	A	2	ห้องผ่าตัด 2 (OR2)	EML-A-2-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.10	A	2	ห้องผ่าตัด 3 (OR3)	EML-A-2-04	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.11	A	2	ห้องผ่าตัด 4 (OR4)	EML-A-2-05	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.12	A	2	ห้องผ่าตัด 5 (OR5)	EML-A-2-06	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.13	A	2	ห้องผ่าตัด 6 (OR6)	EML-A-2-07	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.14	A	2	ห้องผ่าตัด 7 (OR7)	EML-A-2-08	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.15	A	2	ห้องผ่าตัด 8 (OR8)	EML-A-2-09	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.16	A	2	ห้องผ่าตัด 9 (OR9)	EML-A-2-10	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.17	A	2	ห้องผ่าตัด 10 (OR10)	EML-A-2-11	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.18	A	2	ห้องผ่าตัด 11 (OR11)	EML-A-2-12	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.19	A	2	ห้อง Pre-op (2A OR)	EML-A-2-13	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.20	A	2	ห้อง Pre-op CR	EML-A-2-14	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.21	A	3	ชั้นโอดิโอ 2	EML-A-3-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.22	A	3	ชั้นโอดิโอ 3	EML-A-3-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.23	A	4	ห้องผ่าตัด 4 A	EML-A-4-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.24	A	4	ชั้นโอดิโอ 4 A	EML-A-4-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.25	A	4	ชั้นโอดิโอ 5 A	EML-A-4-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.26	A	4	ชั้นโอดิโอ 6 A	EML-A-4-04	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.27	A	4	ชั้นโอดิโอ 7 A	EML-A-4-05	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.28	A	5	ห้องประชุม ENT 4 A	EML-A-5-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.29	A	5	ห้องประชุม 4 A	EML-A-5-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.30	A	5	ชั้นโอดิโอ 2	EML-A-5-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.31	A	5	ชั้นโอดิโอ 3	EML-A-5-04	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.32	A	6	ชั้นโอดิโอ 4	EML-A-6-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.33	A	6	ชั้นโอดิโอ 5	EML-A-6-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.34	A	6	ชั้นโอดิโอ 6	EML-A-6-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.35	A	7	ชั้นโอดิโอ 7	EML-A-7-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.36	A	7	ชั้นโอดิโอ 8	EML-A-7-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.37	A	7	ชั้นโอดิโอ 9	EML-A-7-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.38	A	8	ชั้นโอดิโอ 10	EML-A-8-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.39	A	8	ชั้นโอดิโอ 11	EML-A-8-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.40	A	8	ชั้นโอดิโอ 12	EML-A-8-03	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.41	A	R	ห้องเครื่องลิฟต์	EML-A-R-01	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.42	A	R	ห้องเครื่องลิฟต์	EML-A-R-02	/	/	/	/	/	อนันต์	
Emergency Light (Building A) No.43											
Emergency Light (Building A) No.44											
Emergency Light (Building A) No.45											
Emergency Light (Building A) No.46											
Emergency Light (Building A) No.47											
Emergency Light (Building A) No.48											
Emergency Light (Building A) No.49											
Emergency Light (Building A) No.50											
Emergency Light (Building A) No.51											
Emergency Light (Building A) No.52											
Emergency Light (Building A) No.53											
Emergency Light (Building A) No.54											
Emergency Light (Building A) No.55											
Emergency Light (Building A) No.56											
Emergency Light (Building A) No.57											
Emergency Light (Building A) No.58											
Emergency Light (Building A) No.59											
Emergency Light (Building A) No.60											
Emergency Light (Building A) No.61											
Emergency Light (Building A) No.62											
Emergency Light (Building A) No.63											
Emergency Light (Building A) No.64											
Emergency Light (Building A) No.65											
Emergency Light (Building A) No.66											
Emergency Light (Building A) No.67											
Emergency Light (Building A) No.68											
Emergency Light (Building A) No.69											
Emergency Light (Building A) No.70											
Emergency Light (Building A) No.71											
Emergency Light (Building A) No.72											
Emergency Light (Building A) No.73											
Emergency Light (Building A) No.74											
Emergency Light (Building A) No.75											
Emergency Light (Building A) No.76											
Emergency Light (Building A) No.77											
Emergency Light (Building A) No.78											
Emergency Light (Building A) No.79											
Emergency Light (Building A) No.80											
Emergency Light (Building A) No.81											
Emergency Light (Building A) No.82											
Emergency Light (Building A) No.83											
Emergency Light (Building A) No.84											
Emergency Light (Building A) No.85											
Emergency Light (Building A) No.86											
Emergency Light (Building A) No.87											
Emergency Light (Building A) No.88											
Emergency Light (Building A) No.89											
Emergency Light (Building A) No.90											
Emergency Light (Building A) No.91											
Emergency Light (Building A) No.92											
Emergency Light (Building A) No.93											
Emergency Light (Building A) No.94											
Emergency Light (Building A) No.95											
Emergency Light (Building A) No.96											
Emergency Light (Building A) No.97											
Emergency Light (Building A) No.98											
Emergency Light (Building A) No.99											
Emergency Light (Building A) No.100											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
 สรุปผลการตรวจเช็ค Emergency light ทำงานปกติ สีเครื่องเสีย 1 ตัว

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building B) No.1	B	G	แผนกการกรรการ (ชั้น 1)	EML-B-G-01	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.2	B	G	ทางเข้าตึกนิคมเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-02	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.3	B	G	โถงลิฟต์ตึกเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-03	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.4	B	G	หน้าห้องตรวจ 2 ตึกนิคมเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-04	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.5	B	G	โถงลิฟต์ (ชั้น 1)	EML-B-G-05	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.6	B	G	หน้าห้องนำโดสโดส (ชั้น 1)	EML-B-G-06	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.7	B	G	แผนกADMISSION (ชั้น 1)	EML-B-G-07	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.8	B	G	หน้าลิฟต์โดยสาร (ชั้น 1)	EML-B-G-08	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.9	B	G	โถงลิฟต์ (ชั้น 1)	EML-B-G-09	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.10	B	G	หน้าห้องตรวจ 1-4 (ชั้น 1)	EML-B-G-10	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.11	B	G	หน้าห้องตรวจ 11-16 (ชั้น 1)	EML-B-G-11	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.12	B	G	บริเวณตรวจ (ชั้น 1)	EML-B-G-12	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.13	B	G	หน้าห้องนำโดส STAFF (ชั้น 1)	EML-B-G-13	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.14	B	G	บันไดหนีไฟ (ชั้น 1)	EML-B-G-14	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.15	B	G	บันไดหนีไฟ (ชั้น 1)	EML-B-G-15	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.16	B	2	ลิฟต์ห้อง (ชั้น 2)	EML-B-2-01	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.17	B	2	หน้าห้องนำโดส (ชั้น 2)	EML-B-2-02	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.18	B	2	โถงลิฟต์ (ชั้น 2)	EML-B-2-03	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.19	B	2	หน้าห้องนำโดส STAFF (ชั้น 2)	EML-B-2-04	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.20	B	2	ทางเข้า AHU ชั้น 2	EML-B-2-05	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.21	B	2	AHU LASIK (ชั้น 2)	EML-B-2-06	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.22	B	2	โถง Lasik (ชั้น 2)	EML-B-2-07	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.23	B	2	บันไดหนีไฟ (ชั้น 2)	EML-B-2-08	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.24	B	2	บันไดหนีไฟ (ชั้น 2)	EML-B-2-09	X	X	X	X	/	อนันต์ชัย	11 เมตร เส้น ตึกใหม่
Emergency Light (Building B) No.25	B	2	หน้าห้องทำแผนภาพ ชั้น 2	EML-B-2-10	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.26	B	2	หลังคาห้องตรวจ ชั้น 2	EML-B-2-11	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.27	B	2	หน้าห้องตรวจพิเศษเฉพาะทาง ชั้น 2	EML-B-2-12	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.28	B	2	หน้าลิฟต์ 3B (ชั้น 3)	EML-B-2-13	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.29	B	3	ทางเดินหน้าลิฟต์ (ชั้น 3)	EML-B-3-01	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.30	B	3	หน้าประตูห้องโถงลิฟต์ (ชั้น 3)	EML-B-3-02	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.31	B	3	ทางเดินหน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-03	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.32	B	3	หน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-04	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.33	B	3	ในห้อง LAB # 1 (ชั้น 3)	EML-B-3-05	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.34	B	3	ในห้อง LAB # 2 (ชั้น 3)	EML-B-3-06	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.35	B	3	บันไดหนีไฟ (ชั้น 3)	EML-B-3-07	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.36	B	3	บันไดหนีไฟ (ชั้น 3)	EML-B-3-08	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.37	B	3	หน้าห้อง 3303 ชั้น 3	EML-B-3-09	X	X	X	X	/	อนันต์ชัย	เครื่องใช้
Emergency Light (Building B) No.38	B	3	ทางเดินหน้าห้องรังสีเอกซ์ ชั้น 3	EML-B-3-10	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
Emergency Light (Building B) No.39	B	3	หน้าห้อง Visualfield ชั้น 3	EML-B-3-11	/	/	/	/	/	อนันต์ชัย	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)									ผู้ตรวจ	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)									วันที่	
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ									16/9/65	
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ที่งานปกติ

Therapy 65

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ที่งานปกติ จะหมดไฟกะทันหัน

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building C) No.1	C	G	ห้องเก็บของปากทางเข้า อ่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.2	C	G	ห้องจ่าย MFU (ชั้น 1)	EML-C-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.3	C	G	ห้อง คลังสินค้า อ่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.4	C	G	หน้าลิฟต์ชั้น 1 (ชั้น 1)	EML-C-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.5	C	G	ห้อง ทางเข้า อ่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.6	C	G	ห้อง บรรจุสินค้า อ่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.7	C	G	ห้อง เติมน้ำ อ่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.8	C	G	ห้อง ด้านท้ายอาคาร อ่างกลาง (ชั้น 1)	EML-C-G-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.9	C	G	ห้อง ลิฟต์ (ชั้น 1)	EML-C-G-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.10	C	G	ทางเดินชั้น 1 # 1 (ชั้น 1)	EML-C-G-10	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.11	C	G	ทางเดินชั้น 1 # 2 (ชั้น 1)	EML-C-G-11	X	X	X	X	/	ปกติ	1 เมตร 6 นิ้ว
Emergency Light (Building C) No.12	C	G	ห้อง GENERATOR	EML-C-G-12	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.13	C	2	หน้าลิฟต์ (ชั้น 2)	EML-C-2-1	X	X	X	X	/	ปกติ	1 เมตร 6 นิ้ว
Emergency Light (Building C) No.14	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-2	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.15	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-3	X	X	X	X	/	ปกติ	1 เมตร 6 นิ้ว
Emergency Light (Building C) No.16	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-4	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.17	C	2	ทางเดินชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-5	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.18	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-6	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.19	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-7	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.20	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-8	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.21	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-9	X	X	X	X	/	ปกติ	1 เมตร 6 นิ้ว
Emergency Light (Building C) No.22	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-10	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.23	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-11	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.24	C	2	ห้อง คอมพิวเตอร์ (ชั้น 2)	EML-C-2-12	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.25	C	2	หน้าลิฟต์ชั้น 2 (ชั้น 2)	EML-C-2-13	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.26	C	2	บันไดทางขึ้น (ชั้น 2)	EML-C-2-14	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.27	C	3	บันไดทางขึ้น (ชั้น 3)	EML-C-3-1	X	X	X	X	/	ปกติ	1 เมตร 6 นิ้ว * เกือบ 1 เมตร
Emergency Light (Building C) No.28	C	3	ห้อง UPS (ชั้น 3)	EML-C-3-2	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.29	C	3	ทางเดินชั้น 3 (ชั้น 3)	EML-C-3-3	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.30	C	3	ทางเดินชั้น 3 (ชั้น 3)	EML-C-3-4	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.31	C	3	Room No. 3 (ชั้น 3)	EML-C-3-5	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.32	C	3	OPERATOR (ERCC ชั้น 3)	EML-C-3-6	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.33	C	4	บันไดทางขึ้น (ชั้น 4)	EML-C-4-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.34	C	4	ทางเดินชั้น 4 (ชั้น 4)	EML-C-4-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.35	C	R	ห้องเครื่องลิฟต์ (R)	EML-C-R-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building C) No.36	C	R	ห้องเครื่องลิฟต์ (R)	EML-C-R-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
			ลิฟต์ชั้น 3	C-R-03	X	X	X	X	X	ปกติ	1 เมตร 6 นิ้ว

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ
วันที่ 16/9/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

20 สิงหาคม 2565 Emergency light ทำงานปกติ ไม่พบปัญหา

16/9/68

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผลการเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building D) No.1	D	1	ซักฟอก 1D # 1	EML-D-G-01	X	X	X	X	X	OK	6/10/68
Emergency Light (Building D) No.2	D	1	ซักฟอก 1D # 2	EML-D-G-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.3	D	1	ซักฟอกหน้าห้องผ่าตัด	EML-D-G-03	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.4	D	1	ห้องครัว # 1	EML-D-G-04	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.5	D	1	ห้องครัว # 2	EML-D-G-05	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.6	D	1	ห้องครัว # 3	EML-D-G-06	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.7	D	1	ห้องครัว # 4	EML-D-G-07	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.8	D	1	ห้องอาหาร # 1	EML-D-G-08	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.9	D	1	ห้องอาหาร # 2	EML-D-G-09	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.10	D	1	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	EML-D-G-10	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.11	D	1	Generator No.3 Room	EML-D-G-11	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.12	D	2	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 2	EML-D-2-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.13	D	2	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 2	EML-D-2-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.14	D	2	Generator No.4 Room	EML-D-2-03	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.15	D	3	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 3	EML-D-3-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.16	D	3	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 3	EML-D-3-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.17	D	4	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 4	EML-D-4-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.18	D	4	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 4	EML-D-4-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.19	D	5	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 5	EML-D-5-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.20	D	5	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 5	EML-D-5-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.21	D	6	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 6	EML-D-6-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.22	D	6	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 6	EML-D-6-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.23	D	7	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 7	EML-D-7-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.24	D	7	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 7	EML-D-7-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.25	D	8	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 8	EML-D-8-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.26	D	8	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 8	EML-D-8-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.27	D	9	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 9	EML-D-9-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.28	D	9	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 9	EML-D-9-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.29	D	10	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 10	EML-D-10-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.30	D	10	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 10	EML-D-10-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.31	D	10	โถงลิฟท์ 1	EML-D-10-03	X	X	X	X	X	OK	6/10/68
Emergency Light (Building D) No.32	D	10	โถงลิฟท์ 2	EML-D-10-04	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.33	D	10	ห้องประชุม D1 No.1	EML-D-10-05	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.34	D	10	ห้องประชุม D1 No.2	EML-D-10-06	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.35	D	10	ห้องประชุม D1 No.3	EML-D-10-07	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.36	D	10	ห้องประชุม D2	EML-D-10-08	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.37	D	10	ห้องประชุม D3	EML-D-10-09	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.38	D	10	ห้องประชุม D4	EML-D-10-10	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.39	D	10	ห้องรับรอง VIP	EML-D-10-11	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.40	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D2	EML-D-10-12	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.41	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D4	EML-D-10-13	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.42	D	10	Elevator Room	EML-D-10-14	X	X	X	X	X	OK	11/10/68
Emergency Light (Building D) No.43	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ฉายภาพ) ห้องผ่าตัด 1	EML-D-OPD8-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building D) No.44	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ฉายภาพ) ห้องผ่าตัด 2	EML-D-OPD8-2	X	X	X	X	X	OK	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)
3	3.ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

16/9/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

10/11

Emergency light ทั้งหมดปกติ ส.เครื่องเสียง 10% แมต 100% พืช

กันยายน 65

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์จั่ว หน้าห้อง (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องคลีนนิ่ง 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องคลีนนิ่ง 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องคลีนนิ่ง 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องคลีนนิ่ง 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องคลีนนิ่ง 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องคลีนนิ่ง 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวางยาเย็น 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวางยาเย็น 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวางยาเย็น 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวางยาเย็น 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวางยาเย็น 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉียง (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉียง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉียง (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉียงใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวางยาเย็น (G)	EML-E-G-01	X	X	X	X	X	OK	11 พฤศจิกายน 65
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม (G)	EML-E-G-02	X	X	X	X	X	OK	11 พฤศจิกายน 65
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 สังกะยม (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง 2E (2E)	EML-E-2-01	X	X	X	X	X	OK	11 พฤศจิกายน 65
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม ชั้น (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 สังกะยม ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 สังกะยม ชั้น (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องวางยาเย็นหน้าลิฟต์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง 3E (3E)	EML-E-3-01	X	X	X	X	X	OK	11 พฤศจิกายน 65
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม ชั้น (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 สังกะยม ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 สังกะยม ชั้น (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องวางยาเย็นหน้าลิฟต์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK	
	E	3	ห้อง UPS 3E		X	X	X	X	X		11 พฤศจิกายน 65

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานอง Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

16/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ส่วนใหญ่/ทำงานปกติ สลักแบตเตอรี่ 4 ตัว

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องใต้ (4E)	EML-E-4-01	X	X	X	X		อ.พนิต	11/09/65 4 โมง
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (4E)	EML-E-4-02						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (4E)	EML-E-4-03						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น ลอ (4E)	EML-E-4-04	X	X	X	X		อ.พนิต	ดูแล้ว
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ลอ (4E)	EML-E-4-06						อ.พนิต	X ไม่สามารถเช็ค
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU ชั้นบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	X	X	X	X		อ.พนิต	11/09/65 4 โมง
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องควบคุมไฟฟ้า (4E)	EML-E-4-08						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องควบคุมไฟฟ้า (5E)	EML-E-5-01						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (5E)	EML-E-5-02						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น ลอ (5E)	EML-E-5-03						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (5E)	EML-E-5-04	X	X	X	X		อ.พนิต	11/09/65
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น ลอ (5E)	EML-E-5-05						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ลอ (5E)	EML-E-5-07						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU ชั้นบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU ชั้นห้องใต้ (5E)	EML-E-5-09						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องควบคุมไฟฟ้า (6E)	EML-E-6-01						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (6E)	EML-E-6-02						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น ลอ (6E)	EML-E-6-03						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (6E)	EML-E-6-04	X	X	X	X		อ.พนิต	11/09/65
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น ลอ (6E)	EML-E-6-05						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ลอ (6E)	EML-E-6-07	X	X	X	X		อ.พนิต	6 โมง 6 โมง
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU ชั้น CCU (6E)	EML-E-6-08						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU ชั้น ICU (6E)	EML-E-6-09						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ชั้นห้อง (6E)	EML-E-6-10						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (M)	EML-E-M-01						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (M)	EML-E-M-02						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A (M)	EML-E-M-03						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ชั้นห้อง (M)	EML-E-M-04						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ชั้นบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องควบคุมไฟฟ้า (M)	EML-E-M-06						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในสถานที่ (7E)	EML-E-7-02						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (7E)	EML-E-7-04						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (7E)	EML-E-7-05						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A (7E)	EML-E-7-06						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องควบคุมไฟฟ้า (7E)	EML-E-7-07						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในสถานที่ (8E)	EML-E-8-02						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (8E)	EML-E-8-04						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (8E)	EML-E-8-05						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A (8E)	EML-E-8-06						อ.พนิต	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ควบคุมไฟฟ้า (8E)	EML-E-8-07						อ.พนิต	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานอง Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

16/9/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค
แบตเตอรี่ 4 ตัว

Emergency light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ มีแบตเตอรี่ 2 ตัว

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแผนกต๋อ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่งกน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่งกน A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขงบันไดหนีไฟ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแผนกต๋อ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่งกน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่งกน A (10E)	EML-E-10-06	X	X	X	X	/	อ.นันทชัย	11 เมตร (ลิฟท์)
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขงบันไดหนีไฟ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแผนกต๋อ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขงบันไดหนีไฟ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่งกน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	X ไฟ แบต เปลี่ยน แล้ว ทด
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่งกน A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขงบันไดหนีไฟ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแผนกต๋อ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่งกน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่งกน A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแผนกต๋อ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขงบันไดหนีไฟ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่งกน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่งกน A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแผนกต๋อ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขงบันไดหนีไฟ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่งกน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่งกน A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขงบันไดหนีไฟ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแผนกต๋อ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่งกน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่งกน A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	อ.นันทชัย	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

16/9/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency Light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ สภาพแบตเตอรี่เสื่อม 1 ตัว

ПЧ 5155 65

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเข็ด

Emergency light installation

ПВЗГ 64 195

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ၁၂၀၀၅၀၇၆၈၉၀၄၀၃

FM-SNE-033 Rev.0 (01 May 20)

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building A) No.1	A	B	ห้องประชุม 1	EML-A-B-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.2	A	B	ห้องประชุม 2	EML-A-B-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.3	A	B	ห้องประชุม 3	EML-A-B-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.4	A	B	ห้องประชุม 4	EML-A-B-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.5	A	B	ห้องประชุม 5	EML-A-B-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.6	A	1	บันไดหนีไฟ 1A	EML-A-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.7	A	2	บันไดหนีไฟ 2A	EML-A-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.8	A	2	บันไดหนีไฟ 2B	EML-A-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.9	A	2	ห้องผ่าตัด 1 (OR 1)	EML-A-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.10	A	2	ห้องผ่าตัด 2 (OR 2)	EML-A-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.11	A	2	ห้องผ่าตัด 3 (OR 3)	EML-A-2-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.12	A	2	ห้องผ่าตัด 4 (OR 4)	EML-A-2-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.13	A	2	ห้องผ่าตัด 5 (OR 5)	EML-A-2-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.14	A	2	ห้องผ่าตัด 6 (OR 6)	EML-A-2-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.15	A	2	ห้องผ่าตัด 7 (OR 7)	EML-A-2-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.16	A	2	ห้องผ่าตัด 8 (OR 8)	EML-A-2-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.17	A	2	ห้องผ่าตัด 9 (OR 9)	EML-A-2-11	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.18	A	2	ห้องผ่าตัด 10 (OR 10)	EML-A-2-12	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.19	A	2	ห้องผ่าตัด 11 (OR 11)	EML-A-2-13	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.20	A	2	ห้องผ่าตัด 12 (OR 12)	EML-A-2-14	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.21	A	3	บันไดหนีไฟ 3A	EML-A-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.22	A	3	บันไดหนีไฟ 3B	EML-A-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.23	A	4	ห้องประชุม 1	EML-A-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.24	A	4	ห้องประชุม 2	EML-A-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.25	A	4	ห้องประชุม 3	EML-A-4-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.26	A	4	ห้องประชุม 4	EML-A-4-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.27	A	4	ห้องประชุม 5	EML-A-4-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.28	A	5	ห้องประชุม 1	EML-A-5-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.29	A	5	ห้องประชุม 2	EML-A-5-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.30	A	5	ห้องประชุม 3	EML-A-5-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.31	A	6	ห้องประชุม 1	EML-A-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.32	A	6	ห้องประชุม 2	EML-A-6-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.33	A	6	ห้องประชุม 3	EML-A-6-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.34	A	7	ห้องประชุม 1	EML-A-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.35	A	7	ห้องประชุม 2	EML-A-7-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.36	A	7	ห้องประชุม 3	EML-A-7-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.37	A	8	ห้องประชุม 1	EML-A-8-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.38	A	8	ห้องประชุม 2	EML-A-8-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.39	A	8	ห้องประชุม 3	EML-A-8-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.40	A	R	ห้องประชุม 4	EML-A-R-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.41	A	R	ห้องประชุม 5	EML-A-R-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building A) No.42											
Emergency Light (Building A) No.43											
Emergency Light (Building A) No.44											
Emergency Light (Building A) No.45											
Emergency Light (Building A) No.46											
Emergency Light (Building A) No.47											
Emergency Light (Building A) No.48											
Emergency Light (Building A) No.49											
Emergency Light (Building A) No.50											
Emergency Light (Building A) No.51											
Emergency Light (Building A) No.52											
Emergency Light (Building A) No.53											
Emergency Light (Building A) No.54											
Emergency Light (Building A) No.55											
Emergency Light (Building A) No.56											
Emergency Light (Building A) No.57											
Emergency Light (Building A) No.58											
Emergency Light (Building A) No.59											
Emergency Light (Building A) No.60											
Emergency Light (Building A) No.61											
Emergency Light (Building A) No.62											
Emergency Light (Building A) No.63											
Emergency Light (Building A) No.64											
Emergency Light (Building A) No.65											
Emergency Light (Building A) No.66											
Emergency Light (Building A) No.67											
Emergency Light (Building A) No.68											
Emergency Light (Building A) No.69											
Emergency Light (Building A) No.70											
Emergency Light (Building A) No.71											
Emergency Light (Building A) No.72											
Emergency Light (Building A) No.73											
Emergency Light (Building A) No.74											
Emergency Light (Building A) No.75											
Emergency Light (Building A) No.76											
Emergency Light (Building A) No.77											
Emergency Light (Building A) No.78											
Emergency Light (Building A) No.79											
Emergency Light (Building A) No.80											
Emergency Light (Building A) No.81											
Emergency Light (Building A) No.82											
Emergency Light (Building A) No.83											
Emergency Light (Building A) No.84											
Emergency Light (Building A) No.85											
Emergency Light (Building A) No.86											
Emergency Light (Building A) No.87											
Emergency Light (Building A) No.88											
Emergency Light (Building A) No.89											
Emergency Light (Building A) No.90											
Emergency Light (Building A) No.91											
Emergency Light (Building A) No.92											
Emergency Light (Building A) No.93											
Emergency Light (Building A) No.94											
Emergency Light (Building A) No.95											
Emergency Light (Building A) No.96											
Emergency Light (Building A) No.97											
Emergency Light (Building A) No.98											
Emergency Light (Building A) No.99											
Emergency Light (Building A) No.100											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค : Emergency light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ

2/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building B) No.1	B	G	หน้าอาคารกรกฎาราช (ชั้น 1)	EML-B-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.2	B	G	ทางเข้าคลินิกทันตกรรม (ชั้น 1)	EML-B-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.3	B	G	โถงลิฟต์ฉุกเฉิน (ชั้น 1)	EML-B-G-03	X	X	X	X	/	OK	11/10/65
Emergency Light (Building B) No.4	B	G	หน้าห้องตรวจ 2 คลินิกทันตกรรม (ชั้น 1)	EML-B-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.5	B	G	โถงลิฟต์ฉุกเฉิน (ชั้น 1)	EML-B-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.6	B	G	หน้าห้องรับไข้ (ชั้น 1)	EML-B-G-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.7	B	G	แผนกADMISSION (ชั้น 1)	EML-B-G-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.8	B	G	หน้าห้องพยาบาล (ชั้น 1)	EML-B-G-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.9	B	G	โถงลิฟต์ฉุกเฉิน (ชั้น 1)	EML-B-G-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.10	B	G	หน้าห้องตรวจ 1-4 (ชั้น 1)	EML-B-G-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.11	B	G	หน้าห้องตรวจ 11-16 (ชั้น 1)	EML-B-G-11	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.12	B	G	บริเวณจอดรถ (ชั้น 1)	EML-B-G-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.13	B	G	หน้าห้องฉุกเฉิน STAFF (ชั้น 1)	EML-B-G-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.14	B	G	บันไดหนีไฟ (ชั้น 1)	EML-B-G-14	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.15	B	G	บันไดหนีไฟ (ชั้น 1)	EML-B-G-15	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.16	B	2	ลิฟต์ฉุกเฉิน (ชั้น 2)	EML-B-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.17	B	2	หน้าห้องฉุกเฉิน (ชั้น 2)	EML-B-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.18	B	2	โถงลิฟต์ฉุกเฉิน (ชั้น 2)	EML-B-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.19	B	2	หน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 2	EML-B-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.20	B	2	ทางเข้า AHU ชั้น 2	EML-B-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.21	B	2	AHU LASIK (ชั้น 2)	EML-B-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.22	B	2	โถง LASIK (ชั้น 2)	EML-B-2-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.23	B	2	บันไดหนีไฟ (ชั้น 2)	EML-B-2-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.24	B	2	บันไดหนีไฟ (ชั้น 2)	EML-B-2-09	X	X	X	X	/	OK	11/10/65
Emergency Light (Building B) No.25	B	2	หน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 2	EML-B-2-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.26	B	2	หน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 2	EML-B-2-11	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.27	B	2	หน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 2	EML-B-2-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.28	B	2	หน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 2	EML-B-2-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.29	B	3	โถงลิฟต์ฉุกเฉิน (ชั้น 3)	EML-B-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.30	B	3	หน้าประตูฉุกเฉิน ชั้น 3	EML-B-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.31	B	3	ทางเดินฉุกเฉิน (ชั้น 3)	EML-B-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.32	B	3	หน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.33	B	3	โถง LAB # 1 (ชั้น 3)	EML-B-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.34	B	3	โถง LAB # 2 (ชั้น 3)	EML-B-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.35	B	3	บันไดหนีไฟ (ชั้น 3)	EML-B-3-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.36	B	3	บันไดหนีไฟ (ชั้น 3)	EML-B-3-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.37	B	3	หน้าห้อง 3303 ชั้น 3	EML-B-3-09	X	X	X	X	/	OK	11/10/65
Emergency Light (Building B) No.38	B	3	ทางเดินฉุกเฉิน ชั้น 3	EML-B-3-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building B) No.39	B	3	หน้าห้อง Visualfield ชั้น 3	EML-B-3-11	X	X	X	X	/	OK	11/10/65
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจ

วันที่

8/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

FM-SNE-033 Rev.0 (01 May 20)

29/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building D) No.1	D	1	จักรรีต 1D # 1	EML-D-G-01	X	X	X	X	X	ดี	11/10/65
Emergency Light (Building D) No.2	D	1	จักรรีต 1D # 2	EML-D-G-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.3	D	1	จักรรีต 1D ห้องครัว	EML-D-G-03	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.4	D	1	ห้องครัว # 1	EML-D-G-04	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.5	D	1	ห้องครัว # 2	EML-D-G-05	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.6	D	1	ห้องครัว # 3	EML-D-G-06	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.7	D	1	ห้องครัว # 4	EML-D-G-07	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.8	D	1	ห้องอาหาร # 1	EML-D-G-08	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.9	D	1	ห้องอาหาร # 2	EML-D-G-09	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.10	D	1	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	EML-D-G-10	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.11	D	1	Generator No.3 Room	EML-D-G-11	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.12	D	2	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 2	EML-D-2-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.13	D	2	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 2	EML-D-2-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.14	D	2	Generator No.4 Room	EML-D-2-03	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.15	D	3	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 3	EML-D-3-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.16	D	3	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 3	EML-D-3-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.17	D	4	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 4	EML-D-4-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.18	D	4	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 4	EML-D-4-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.19	D	5	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 5	EML-D-5-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.20	D	5	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 5	EML-D-5-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.21	D	6	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 6	EML-D-6-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.22	D	6	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 6	EML-D-6-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.23	D	7	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 7	EML-D-7-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.24	D	7	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 7	EML-D-7-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.25	D	8	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 8	EML-D-8-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.26	D	8	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 8	EML-D-8-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.27	D	9	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 9	EML-D-9-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.28	D	9	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 9	EML-D-9-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.29	D	10	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 10	EML-D-10-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.30	D	10	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 10	EML-D-10-02	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.31	D	10	โถงหนีไฟ 1	EML-D-10-03	X	X	X	X	X	ดี	11/10/65
Emergency Light (Building D) No.32	D	10	โถงหนีไฟ 2	EML-D-10-04	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.33	D	10	ห้องประชุม D1 No.1	EML-D-10-05	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.34	D	10	ห้องประชุม D1 No.2	EML-D-10-06	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.35	D	10	ห้องประชุม D1 No.3	EML-D-10-07	X	X	X	X	X	ดี	11/10/65
Emergency Light (Building D) No.36	D	10	ห้องประชุม D2	EML-D-10-08	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.37	D	10	ห้องประชุม D3	EML-D-10-09	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.38	D	10	ห้องประชุม D4	EML-D-10-10	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.39	D	10	ห้องรับรอง VIP	EML-D-10-11	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.40	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D2	EML-D-10-12	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.41	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D4	EML-D-10-13	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.42	D	10	Elevator Room	EML-D-10-14	X	X	X	X	X	ดี	11/10/65 *แบบทดสอบ
Emergency Light (Building D) No.43	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ความงาม) ห้องผ่าตัด 1	EML-D-OPD8-01	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building D) No.44	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ความงาม) ห้องผ่าตัด 2	EML-D-OPD8-02	X	X	X	X	X	ดี	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจ

วันที่

8/10/65

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์เจ้าพนักงาน (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องฉีดยา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องฉีดยา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องฉีดยา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องฉีดยา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องฉีดยา 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องฉีดยา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องฉีดยา 7 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องฉีดยา 8 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องฉีดยา 9 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องฉีดยา 10 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องฉีดยา 11 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าคอก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังคอก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูด้านใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าฉนวนเย็น (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ผังบน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาหาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาหาร A ล่าง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ผังบน ชั้น (2E)	EML-E-2-02	X	X	X	X	/	OK	11/20/65	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ผังบน ล่าง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ล่าง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาหาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาหาร A ล่าง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ผังบน ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ผังบน ล่าง (3E)	EML-E-3-03	X	X	X	X	/	OK	11/20/65	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ล่าง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาหาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาหาร A ล่าง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK		
	E	3	ห้อง UPS SE		X	X	X	X	/	OK	11/20/65	
PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 8/10/65	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)											
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ											
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่											
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้อง 4E	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4E	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4E	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4E	EML-E-4-04	X	X	X	X	/	OK	10/10/65
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4E	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4E	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4E	EML-E-4-07	X	X	X	X	/	OK	11/10/65
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องช่างไฟฟ้า 4E	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องช่างไฟฟ้า 5E	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5E	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5E	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5E	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5E	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5E	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5E	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5E	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5E	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องช่างไฟฟ้า 6E	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6E	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6E	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6E	EML-E-6-04	X	X	X	X	/	OK	11/10/65
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6E	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6E	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6E	EML-E-6-07	X	X	X	X	/	OK	10/10/65
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น M	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น M	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น M	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ชั้น M	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ชั้น M	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องช่างไฟฟ้า M	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า STAFF (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU ชั้น 7E	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7E	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7E	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7E	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	ห้องช่างไฟฟ้า STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ห้องช่างไฟฟ้า STAFF (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU ชั้น 8E	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8E	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8E	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8E	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ช่างไฟฟ้า (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 8/10/65
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟ										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนลิฟท์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องควบคุมลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนลิฟท์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	X	X	X	X	X	ดี	ไม่ติด
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องควบคุมลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนลิฟท์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องควบคุมลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องควบคุมลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนลิฟท์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	X	X	X	X	X	ดี	ไม่ติด
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนลิฟท์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องควบคุมลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนลิฟท์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องควบคุมลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องควบคุมลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนลิฟท์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ 
วันที่ 8/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ਅੰਤਿਮ 65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค F_n

Emergency light ทำงานปกติ

พชรวิมล

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์ห้อง 1 (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้นชัก 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้นชัก 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้นชัก 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้นชัก 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้นชัก 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้นชัก 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องรวมระบบ 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องรวมระบบ 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องรวมระบบ 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องรวมระบบ 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องรวมระบบ 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นชักหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นชักหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นชักหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูทางเข้าลิ้นชัก (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU ห้องรวมระบบ (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ทาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ชั้นห้อง 2 (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ชั้น (2E)	EML-E-2-02	X	X	X	X	/	OK	11/11/65 LD 111
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ชั้น (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ทาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ทาง ชั้น (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องรวมระบบลิฟต์หน้าลิฟต์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าลิฟต์ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ชั้น (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ทาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ทาง ชั้น (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องรวมระบบลิฟต์หน้าลิฟต์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

10/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พบข้อบกพร่อง

Emergency light บันไดหนีไฟหน้าลิฟต์ สวิทช์เบรกเกอร์เสื่อมสภาพ

พบข้อบกพร่อง

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้อง 4E	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4E	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4E	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4E	EML-E-4-04	X	X	X	X	/	ดี	ไฟดับ MAX-P23 24Ah
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4E	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4E	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4E	EML-E-4-07	X	X	X	X	/	ดี	11/20/15 O/DRS-5203 5Ah
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4E	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5E	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5E	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5E	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5E	EML-E-5-04	X	X	X	X	/	ดี	11/20/15 MAX-P23 24Ah
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5E	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5E	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5E	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5E	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5E	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6E	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6E	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6E	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6E	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6E	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6E	EML-E-6-07	X	X	X	X	/	ดี	11/20/15 DRE-5203-SD
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น M	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น M	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น M	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ชั้น 6E	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้อง AHU ชั้น 6E	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	บันไดหนีไฟ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	บันไดหนีไฟ STAFF (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7E	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7E	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7E	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	บันไดหนีไฟ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	บันไดหนีไฟ STAFF (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8E	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8E	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8E	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟ


ผู้ตรวจ
วันที่ 10/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Emergency Light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ สักแบบทดสอบห้องผ่าตัด
และบริเวณอื่นๆ จะขอส่งผลการตรวจมาเพิ่มเติม

Signature

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนตอม (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนตอม (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	X	X	X	X	/	ดี	11เมค/15/DRE-503-3D
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	X	X	X	X	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนตอม (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนตอม (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	X	X	X	X	/	ดี	11เมค/15/DRS-5203
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนตอม (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนตอม (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนตอม (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ 
วันที่ 10/1/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Emergency Light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ สักแบบทดสอบไม่มารถ
1 เมค/15/DRS-5203

Wortbildung

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเข็ศ

vi) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

(-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
Emergency light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ มีทั้งแบบที่เชื่อมสาย
และแบบแบตเตอรี่สำรองด้วย

2019 6th

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเข็ญ
๒๕๖๓-๒๕๖๔

(-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building B) No.1	B	G	หน้าอาคารทางเข้ารถพยาบาล (ชั้น 1)	EML-B-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.2	B	G	ทางเข้าลิฟต์ชั้นเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.3	B	G	โถงลิฟต์ชั้นเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-03	✗	✗	✗	✗	✓	กมลพร	11/2/65
Emergency Light (Building B) No.4	B	G	หน้าห้องตรวจ 2 ชั้นเฉพาะทาง (ชั้น 1)	EML-B-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.5	B	G	ลิฟต์บันไดเลื่อน (ชั้น 1)	EML-B-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.6	B	G	หน้าลิฟต์บันไดเลื่อน (ชั้น 1)	EML-B-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.7	B	G	แผนกADMISSION (ชั้น 1)	EML-B-G-07	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.8	B	G	หน้าลิฟต์โดยสาร (ชั้น 1)	EML-B-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.9	B	G	โถงลิฟต์ (ชั้น 1)	EML-B-G-09	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.10	B	G	หน้าห้องตรวจ 1-4 (ชั้น 1)	EML-B-G-10	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.11	B	G	หน้าห้องตรวจ 11-16 (ชั้น 1)	EML-B-G-11	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.12	B	G	บริเวณตรวจ (ชั้น 1)	EML-B-G-12	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.13	B	G	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ STAFF (ชั้น 1)	EML-B-G-13	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.14	B	G	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 1)	EML-B-G-14	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.15	B	G	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 1)	EML-B-G-15	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.16	B	2	ลิฟต์บันไดเลื่อน (ชั้น 2)	EML-B-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.17	B	2	หน้าลิฟต์บันไดเลื่อน (ชั้น 2)	EML-B-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.18	B	2	โถงลิฟต์ (ชั้น 2)	EML-B-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.19	B	2	หน้าห้องตรวจ ชั้น 2	EML-B-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.20	B	2	ทางเข้า AHU ชั้น 2	EML-B-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.21	B	2	AHU LASIK (ชั้น 2)	EML-B-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.22	B	2	โถง Lasik (ชั้น 2)	EML-B-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.23	B	2	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 2)	EML-B-2-08	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.24	B	2	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 2)	EML-B-2-09	✗	✗	✗	✗	✓	กมลพร	11/2/65
Emergency Light (Building B) No.25	B	2	หน้าห้องตรวจแพทย์ ชั้น 2	EML-B-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.26	B	2	ลิฟต์บันไดเลื่อน ชั้น 2	EML-B-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.27	B	2	หน้าลิฟต์บันไดเลื่อน ชั้น 2	EML-B-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.28	B	2	หน้าลิฟต์ 3B (ชั้น 3)	EML-B-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.29	B	3	ทางเข้าห้อง (ชั้น 3)	EML-B-3-01	✗	✗	✗	✗	✓	กมลพร	11/2/65 *
Emergency Light (Building B) No.30	B	3	บันไดหนีไฟ (ชั้น 3)	EML-B-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.31	B	3	ทางเดินหน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.32	B	3	หน้าห้องตรวจ (ชั้น 3)	EML-B-3-04	✗	✗	✗	✗	✓	กมลพร	11/2/65 *
Emergency Light (Building B) No.33	B	3	ลิฟต์ LAB # 1 (ชั้น 3)	EML-B-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.34	B	3	ลิฟต์ LAB # 2 (ชั้น 3)	EML-B-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.35	B	3	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 3)	EML-B-3-07	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.36	B	3	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 3)	EML-B-3-08	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.37	B	3	หน้าห้อง 3303 ชั้น 3	EML-B-3-09	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.38	B	3	ทางเดินหน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 3	EML-B-3-10	✓	✓	✓	✓	✓	กมลพร	
Emergency Light (Building B) No.39	B	3	หน้าห้อง Visualfield ชั้น 3	EML-B-3-11	✗	✗	✗	✗	✓	กมลพร	11/2/65
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/12/65
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

และเครื่องใช้ ตามรายการใช้งาน

Emergency light เริ่มพบแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ
โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building B) No.40	B	4	หน้าทางเข้า W4B (ชั้น 4)	EML-B-4-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.41	B	4	หน้าทางเข้า W4B (ชั้น 4)	EML-B-4-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.42	B	4	ในทางเดิน W4B (ชั้น 4)	EML-B-4-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.43	B	4	หน้าห้อง 4204 (ชั้น 4)	EML-B-4-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.44	B	4	หน้าห้อง 4216 (ชั้น 4)	EML-B-4-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.45	B	4	หน้าห้องน้ำดื่ม (ชั้น 4)	EML-B-4-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.46	B	4	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 4)	EML-B-4-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.47	B	4	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 4)	EML-B-4-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.48	B	5	หน้าทางเข้า W5B (ชั้น 5)	EML-B-5-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.49	B	5	หน้าทางเข้า W5B (ชั้น 5)	EML-B-5-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.50	B	5	ในทางเดิน W5B (ชั้น 5)	EML-B-5-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.51	B	5	หน้าห้องน้ำดื่ม (ชั้น 5)	EML-B-5-04	X	X	X	X	X	ปกติ	11/2/65
Emergency Light (Building B) No.52	B	5	หน้าห้อง 5204 (ชั้น 5)	EML-B-5-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.53	B	5	หน้าห้อง 5216 (ชั้น 5)	EML-B-5-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.54	B	5	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 5)	EML-B-5-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.55	B	5	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 5)	EML-B-5-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.56	B	6	หน้าทางเข้า W6B (ชั้น 6)	EML-B-6-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.57	B	6	หน้าทางเข้า W6B (ชั้น 6)	EML-B-6-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.58	B	6	ในทางเดิน W6B (ชั้น 6)	EML-B-6-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.59	B	6	หน้าห้องน้ำดื่ม (ชั้น 6)	EML-B-6-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.60	B	6	หน้าห้อง 6204 (ชั้น 6)	EML-B-6-05	X	X	X	X	X	ปกติ	11/2/65
Emergency Light (Building B) No.61	B	6	หน้าห้อง 6216 (ชั้น 6)	EML-B-6-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.62	B	6	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 6)	EML-B-6-07	X	X	X	X	X	ปกติ	11/2/65 *
Emergency Light (Building B) No.63	B	6	บันไดหนีไฟขาว (ชั้น 6)	EML-B-6-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.64	B	R	บันไดหนีไฟขาว (ชั้นรถลิฟท์)	EML-B-R-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building B) No.65	B	R	บันไดหนีไฟขาว (ชั้นรถลิฟท์)	EML-B-R-02	/	/	/	/	/	ปกติ	11/2/65
Emergency Light (Building B) No.66	B	R	ห้องเครื่องลิฟท์ (ชั้นรถลิฟท์)	EML-B-R-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)									ผู้ตรวจ	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)									วันที่	12/12/65
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Emergency Light เริ่มพบแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ และเปลี่ยน
ตามอายุการใช้งาน โดยเปลี่ยนทั้งหมด 1 ชุด

2011/02 6h

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light เป็นหลอดไฟที่ติดในห้องนอน

รุ่น 1.0 6/16

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building D) No.1	D	1	ชั้น 1D # 1	EML-D-G-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	เครื่องใช้
Emergency Light (Building D) No.2	D	1	ชั้น 1D # 2	EML-D-G-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	เครื่องใช้ *
Emergency Light (Building D) No.3	D	1	ชั้น 1D ห้องครัว	EML-D-G-03	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.4	D	1	ห้องครัว # 1	EML-D-G-04	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.5	D	1	ห้องครัว # 2	EML-D-G-05	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.6	D	1	ห้องครัว # 3	EML-D-G-06	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.7	D	1	ห้องครัว # 4	EML-D-G-07	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.8	D	1	ห้องอาหาร # 1	EML-D-G-08	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.9	D	1	ห้องอาหาร # 2	EML-D-G-09	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.10	D	1	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	EML-D-G-10	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.11	D	1	Generator No.3 Room	EML-D-G-11	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.12	D	2	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 2	EML-D-2-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.13	D	2	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 2	EML-D-2-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.14	D	2	Generator No.4 Room	EML-D-2-03	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.15	D	3	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 3	EML-D-3-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.16	D	3	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 3	EML-D-3-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.17	D	4	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 4	EML-D-4-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.18	D	4	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 4	EML-D-4-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.19	D	5	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 5	EML-D-5-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.20	D	5	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 5	EML-D-5-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.21	D	6	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 6	EML-D-6-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.22	D	6	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 6	EML-D-6-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.23	D	7	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 7	EML-D-7-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.24	D	7	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 7	EML-D-7-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.25	D	8	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 8	EML-D-8-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.26	D	8	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 8	EML-D-8-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.27	D	9	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 9	EML-D-9-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.28	D	9	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 9	EML-D-9-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.29	D	10	บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 10	EML-D-10-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.30	D	10	บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 10	EML-D-10-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.31	D	10	โถงลิฟต์ 1	EML-D-10-03	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	เครื่องใช้
Emergency Light (Building D) No.32	D	10	โถงลิฟต์ 2	EML-D-10-04	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.33	D	10	ห้องประชุม D1 No.1	EML-D-10-05	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.34	D	10	ห้องประชุม D1 No.2	EML-D-10-06	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.35	D	10	ห้องประชุม D1 No.3	EML-D-10-07	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	11/12/16
Emergency Light (Building D) No.36	D	10	ห้องประชุม D2	EML-D-10-08	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.37	D	10	ห้องประชุม D3	EML-D-10-09	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.38	D	10	ห้องประชุม D4	EML-D-10-10	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.39	D	10	ห้องประชุม VIP	EML-D-10-11	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.40	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D2	EML-D-10-12	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.41	D	10	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม D4	EML-D-10-13	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.42	D	10	Elevator Room	EML-D-10-14	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	11/12/16
Emergency Light (Building D) No.43	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ความงาม) ห้องผ่าตัด 1	EML-D-OPD8-01	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	
Emergency Light (Building D) No.44	D	OPD8	OPD 8 (ศูนย์ความงาม) ห้องผ่าตัด 2	EML-D-OPD8-02	X	X	X	X	X	ผู้ตรวจ	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจ	วันที่
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	[Signature]	12/12/16
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)		
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ		
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่		
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค
ปกติเครื่องใช้

Emergency light เริ่มสทบทเพื่อที่พร้อมสภาพ
ปกติเครื่องใช้

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์จ.ว. หน้าดี (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องพยาบาล 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องพยาบาล 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องพยาบาล 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องพยาบาล 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องพยาบาล 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องพยาบาล 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องพยาบาล 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องพยาบาล 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องพยาบาล 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องพยาบาล 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องพยาบาล 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าดี (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังดี (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟระหว่างบันได (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าพยาบาล (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	X	X	X	X	X	จ.ว.ช	11 ก.ค. 65 *	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขีปนาวุธ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขีปนาวุธ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	จ.ว.ช		
	E	3	UPS 3E									
PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/12/65	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)											
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ											
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่											
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค
ผู้ทำเรื่องส่งชื่อหม่อมหลวง

Emergency light พร้อม ทดสอบได้ ทั้งหมด และแจ้งเตือน

หน้า 102 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลอ (4E)	EML-E-4-04	X	X	X	X	X	ดี	ขาดไส้หลอด 1 ดวง
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ลอ (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	X	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องข่าบบัฟเฟอร์ (4E)	EML-E-4-08	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องข่าบบัฟเฟอร์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ลอ (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	X	X	X	X	X	ดี	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลอ (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ลอ (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าห้องห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องข่าบบัฟเฟอร์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ลอ (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลอ (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ลอ (6E)	EML-E-6-07	X	X	X	X	X	ดี	ขาดไส้หลอด 1 ดวง
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU บนตึก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU บนตึก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องข่าบบัฟเฟอร์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในคานาดอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องข่าบบัฟเฟอร์ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในคานาดอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ข่าบบัฟเฟอร์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	ดี	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/12/65
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค
เสร็จสิ้น ทิศทางสิ่งผิดปกตินี้

Emergency light เป็นสภพปกติดีพร้อมสภาพและ

หน้า 6

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในเคาน์เตอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้องAHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องระบบไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในเคาน์เตอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	X	X	X	X	X	จ.ร.บ.	11/2/65
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	X	X	X	X	X	จ.ร.บ.	11/2/65 *
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องระบบไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในเคาน์เตอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องระบบไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องระบบไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในเคาน์เตอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	X	X	X	X	X	จ.ร.บ.	11/2/65
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในเคาน์เตอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องระบบไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในเคาน์เตอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องระบบไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องระบบไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในเคาน์เตอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	จ.ร.บ.	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/12/65
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค : Emergency light เริ่มมีปัญหาที่ห้อง 9E และ 10E
ทางฝ่ายการไฟฟ้า - ขอแจ้งให้ช่างไฟฟ้ามาแก้ไข

วันที่