

150902 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องน้ำขึ้นไต้ดิน	FEHR-A-B-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารลูกหนี้	FEHR-A-B-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-07	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-08	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องจ่ายยา	FEHR-A-G-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ซ้ำงเคาเตอร์	FEHR-A-G-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	/	/	/	/	/	DN	
Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	/	/	/	/	/	DN	
Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ซ้ำงห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องนั่งเครื่องมือ	FEHR-A-2-07	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาเตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาเตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาเตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	/	/	/	/	/	DN	
Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	/	/	/	/	/	DN	
Extinguisher A No.39	A	7	เคาเตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาเตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-8-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-R-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การตลาดต่างประเทศ	FEHR-A-B-10	/	/	/	/	/	DN	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

พ. น้ายาเคมีดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน

Checked By

25 7 65

Verified By (BPH)

25 7 65 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

15/11/2565

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher B No.1	B	1	หน้าห้องตรวจ 3 คลินิกเด็ก	FEHR-B-G-1	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.2	B	1	หลังเคาน์เตอร์คลินิกเด็กเฉพาะทาง	FEHR-B-G-2	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.3	B	1	ในห้อง AHU # 1 ด้านหลังอาคาร B	FEHR-B-G-3	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.4	B	1	หน้าห้อง AHU คลินิกเด็กเฉพาะทาง	FEHR-B-G-4	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.5	B	1	หน้าห้อง AHU คลินิกเด็กทั่วไป	FEHR-B-G-5	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.6	B	1	ในห้อง AHU ทางเชื่อมอาคาร B - E	FEHR-B-G-6	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.7	B	2	หน้าห้องตรวจ 2-4 ศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-1	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.8	B	2	หน้าประตูหนีไฟศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-2	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.9	B	2	หน้าห้อง AHU ศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-3	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.10	B	2	LASIK	FEHR-B-2-4	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.11	B	2	หน้าห้อง AHU LASIK	FEHR-B-2-5	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.12	B	3	หน้าห้อง AHU PICU	FEHR-B-3-1	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.13	B	3	PICU ประตูหนีไฟ	FEHR-B-3-2	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.14	B	3	หน้าห้องฟักแพทย์	FEHR-B-3-3	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.15	B	3	หน้าห้องตรวจ 8	FEHR-B-3-4	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.16	B	3	PICU หน้าห้อง 3301	FEHR-B-3-5	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.17	B	3	ประตูหนีไฟ	FEHR-B-3-6	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.18	B	4	ในห้อง AHU PICU 3B	FEHR-B-3-7	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.19	B	5	คลินิกคาบับโดนหนีไฟศูนย์วิท 1	FEHR-B-3-8	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.20	B	6	LAB	FEHR-B-3-9	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.21	B	7	คลินิกคาบับโดนหนีไฟศูนย์วิท 2	FEHR-B-3-10	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.22	B	8	หน้าห้อง Treatment	FEHR-B-3-11	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.23	B	9	หน้าห้อง Laser	FEHR-B-3-12	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.24	B	4	Ward 4Bหน้าห้อง 4204 (มุมหนังสือ)	FEHR-B-4-1	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.25	B	4	หน้าห้องน้ำเข้า หน้าที่	FEHR-B-4-2	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.26	B	4	หน้าห้อง 4220	FEHR-B-4-3	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.27	B	5	หน้าห้องน้ำเข้า หน้าที่ Ward	FEHR-B-5-1	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.28	B	5	หน้าห้อง 5220	FEHR-B-5-2	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.29	B	5	มุมหนังสือ	FEHR-B-5-3	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.30	B	6	หน้าห้องน้ำเข้าหน้าที่ Ward	FEHR-B-6-1	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.31	B	6	มุมหนังสือ	FEHR-B-6-2	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher B No.32	B	6	หน้าห้อง 6220	FEHR-B-6-3	/	/	/	/	/	ดี	

สรุปผลการตรวจ

ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน

Signature

Checked By

25 7 65

Verified By (BPH)

25 7 65 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

SN-BPH-FM-017.01

15 พฤษภาคม 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักรีด	FEHR-D-G-02	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักรีด 1	FEHR-D-G-03	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 1	FEHR-D-G-07	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 2	FEHR-D-G-08	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องช่าง	FEHR-D-G-09	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องนึ่ง	FEHR-D-G-10	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าด้านหลังห้องครัว	FEHR-D-G-12	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	X	X	X	X	X	ดี	10 ปี / 1 ปี
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	X	X	X	X	X	ดี	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	X	X	X	X	X	ดี	

สรุปผลการตรวจ

ทั้งนี้ น้ำยาเคมีดับเพลิง สถานพร้อมใช้งาน

Signature
Checked By
25 7 65

Signature
Verified By (BPH)
25 7 65

65 2007

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางหรือเสื่อมสภาพ (√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ตั้งหน้างานระดับพื้นที่ สังกัดหน่วยงาน

๑๕๓๗๖

Checked By

8 / 7 / 65

Verified By (BPH)

8 / 7 / 65

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

รุ่นตาม 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องน้ำขึ้นใต้ดิน	FEHR-A-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารลูกหนี้	FEHR-A-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องจ่ายยา	FEHR-A-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ชั้นถาวร	FEHR-A-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ชั้นห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องเครื่องมือ	FEHR-A-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาร์เตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาร์เตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาร์เตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาร์เตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาร์เตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารอาคารห้า	FEHR-A-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารอาคารห้า	FEHR-A-R-01	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การลดค่าประเทศ	FEHR-A-B-10	✓	✓	✓	✓	✓	อหิณทวิ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทั้ง ดับเพลิง ภาพพร้อมใช้งาน

อหิณทวิ

Checked By

6, 9, 65

Verified By (BPH)

14, 8, 65

สิงหาคม ๖๕

สรุปผลการตรวจ

กึ่งต้น เพชร ภาพพร้อมนาม

8/26/50

2

Checked By _____

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

14, 8, 68

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

SN-BPH-FM-017.01

ส. น. ๒๕ ๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักผ้า	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักผ้า 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์ถาวร รพ. ชั้น 1	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์ถาวร รพ. ชั้น ๑๐๖	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องช่าง	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องบัน	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณหลังห้องงาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าด้านหลังห้องครัว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	อ. น. ๒๕ ๖๕	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ก้องเกียรติ ภาณุพันธ์

5047 02 65

สรุปผลการตรวจ

ศูนย์พัฒนาฯ ต.พนาพรชัย

১৫/০১/০২

Checked By

Checked By 9, 9, 65

Verified By (BPH)

14, 8 68

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

7947A2 65

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกยงหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

[illegible]

பெயர்

Checked By

Checked By g, g, bs

Verified By (BPH)

14, 8, 68

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

กัศ ๑๐๕ ๕๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าชั้นใต้ดิน	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ข.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ข.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ข.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ข.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคล้าย # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคล้าย # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคล้าย # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	อาท พง ก	
Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	อาท พง ก	

สรุปผลการตรวจ

กัศ ๑๐๕ ๕๕

อาท พง ก

Checked By

12, 9, 65

Verified By (BPH)

12, 9, 65

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

เดือน ก.ค ๖5

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าลิฟต์	FEXL-E-G-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าลิฟต์	FEXL-E-2-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าลิฟต์	FEXL-E-2-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟชั้นพยาบาล	FEXL-E-3-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าประตูหนีไฟชั้นพยาบาล	FEXL-E-3-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโรงรถที่จอดรถยนต์อาคาร	FEXL-E-4-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณแผนกจ่ายยา	FEXL-E-4-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ฝั่งอาคาร A	FEXL-E-4-03	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องลิฟต์	FEXL-E-4-04	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าประตูหนีไฟชั้นหัวใจ	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟชั้นส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้น	FEXL-E-5-03	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้น	FEXL-E-5-04	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9008 IMCU	FEXL-E-6-04	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ แผนก	FEXL-E-M-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-7-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-8-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-9-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-10-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-11-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-12-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-14-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-15-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-16-01	✓	✓	✓	On/Off	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	✓	✓	✓	On/Off	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

14/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Exit light ทำงานปกติ

สรุปผลการตรวจ

ถึง นายชาติ ดับเพ็ง รักษาห้องโถง

தமிழ்நாடு சிவசாமி

Checked By

12, 9, 65

Verified By (BPH)

12, 9, 68

สรุปผลการตรวจ

ส่งเข้าเทศบาลเมือง ครอบงำ 94

Verified By (BPH)

Checked By 12, 9, 14

12 / 9 / 68 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องรับขึ้นลิฟต์	FEHR-A-B-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารภาพ	FEHR-A-B-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-07	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-08	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโถงลิฟท์	FEHR-A-B-09	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องฉายยา	FEHR-A-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกฉายยา # 1	FEHR-A-G-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกฉายยา # 2	FEHR-A-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ชั้นเอกซเรย์	FEHR-A-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ชั้นห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ชั้นแผนก	FEHR-A-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องเครื่องมือ	FEHR-A-2-07	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาร์เตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาร์เตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาร์เตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาร์เตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาร์เตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-8-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-R-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การตลาดต่างประเทศ	FEHR-A-B-10	/	/	/	/	/	ดี	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะล๊อคไม่แตกฉวยงหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

จัดเก็บแฟ้มพร้อมใช้งาน

25

Checked By
7 10 65

Verified By (BPH)
8 10 65

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher B No.1	B	1	หน้าห้องตรวจ 3 คลินิกเด็ก	FEHR-B-G-1	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.2	B	1	หลังเคาน์เตอร์คลินิกเด็กเฉพาะทาง	FEHR-B-G-2	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.3	B	1	ในห้อง AHU # 1 ด้านหลังอาคาร B	FEHR-B-G-3	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.4	B	1	หน้าห้อง AHU คลินิกเด็กเฉพาะทาง	FEHR-B-G-4	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.5	B	1	หน้าห้อง AHU คลินิกเด็กทั่วไป	FEHR-B-G-5	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.6	B	1	ในห้อง AHU ทางเชื่อมอาคาร B - E	FEHR-B-G-6	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.7	B	2	หน้าห้องตรวจ 2-4 ศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-1	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.8	B	2	หน้าประตูหนีไฟศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-2	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.9	B	2	หน้าห้อง AHU ศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-3	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.10	B	2	LASIK	FEHR-B-2-4	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.11	B	2	หน้าห้อง AHU LASIK	FEHR-B-2-5	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.12	B	3	หน้าห้อง AHU PICU	FEHR-B-3-1	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.13	B	3	PICU ประตูหนีไฟ	FEHR-B-3-2	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.14	B	3	หน้าห้องพักแพทย์	FEHR-B-3-3	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.15	B	3	หน้าห้องตรวจ 8	FEHR-B-3-4	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.16	B	3	PICU หน้าห้อง 3301	FEHR-B-3-5	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.17	B	3	ประตูหนีไฟ	FEHR-B-3-6	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.18	B	4	ในห้อง AHU PICU 3B	FEHR-B-3-7	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.19	B	5	คลินิกตามันไธหนีไฟสุขุมวิท 1	FEHR-B-3-8	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.20	B	6	LAB	FEHR-B-3-9	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.21	B	7	คลินิกตามันไธหนีไฟสุขุมวิท 2	FEHR-B-3-10	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.22	B	8	หน้าห้อง Treatment	FEHR-B-3-11	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.23	B	9	หน้าห้อง Laser	FEHR-B-3-12	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.24	B	4	Ward 4B หน้าห้อง 4204 (แผนกโรค)	FEHR-B-4-1	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.25	B	4	หน้าห้องเจ้าหน้าที่	FEHR-B-4-2	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.26	B	4	หน้าห้อง 4220	FEHR-B-4-3	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.27	B	5	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ Ward	FEHR-B-5-1	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.28	B	5	หน้าห้อง 5220	FEHR-B-5-2	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.29	B	5	มุขหน้าห้อง	FEHR-B-5-3	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.30	B	6	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ Ward	FEHR-B-6-1	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.31	B	6	มุขหน้าห้อง	FEHR-B-6-2	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher B No.32	B	6	หน้าห้อง 6220	FEHR-B-6-3	/	/	/	/	/	DN	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีควมดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะห้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ดี ดับเพลิง พร้อมใช้งาน

Checked By

7/10/65

Verified By (BPH)

8/10/65

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher C No.1	C	G	หน้าแผนกจ่ายกลาง	FEHR-C-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.2	C	G	คลังสินค้าแผนกจ่ายกลาง	FEHR-C-G-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.3	C	G	ห้องจ่ายอุปกรณ์แผนกจ่ายกลาง	FEHR-C-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.4	C	G	ห้องรับใช้น้ำแผนกจ่ายกลาง	FEHR-C-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.5	C	G	หน้าห้อง GEN	FEHR-C-G-05	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.6	C	G	หน้าลิฟท์ Staff ขนของ	FEHR-C-G-06	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.7	C	G	หน้าแผนกกายภาพ	FEHR-C-G-07	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.8	C	G	กายภาพ 1	FEHR-C-G-08	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.9	C	G	กายภาพ 2	FEHR-C-G-09	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.10	C	G	ห้อง PIPE LINE หลังตึก	FEHR-C-G-10	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.11	C	G	ห้อง HBOT	FEHR-C-G-11	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.12	C	2	หน้าลิฟท์โดยสารลูกค้า	FEHR-C-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.13	C	2	ทางเดินอาคาร	FEHR-C-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.14	C	2	หน้าลิฟท์ Staff ขนของ	FEHR-C-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.15	C	2	หน้าศูนย์สุขภาพจิต	FEHR-C-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.16	C	3	หน้าลิฟท์โดยสารลูกค้า	FEHR-C-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.17	C	3	บันไดหนีไฟ หน้าห้อง 3307	FEHR-C-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.18	C	3	หน้าห้อง 3302	FEHR-C-3-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.19	C	3	หน้าลิฟท์ Staff ขนของ	FEHR-C-3-04	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.20	C	4	หน้าลิฟท์โดยสารลูกค้า	FEHR-C-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.21	C	4	หน้าห้อง 4302	FEHR-C-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.22	C	4	บันไดหนีไฟ หน้าห้อง 4307	FEHR-C-3-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher C No.23	C	4	หน้าลิฟท์ Staff ขนของ	FEHR-C-3-04	/	/	/	/	/	ดี	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะล๊อคไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทั้ง 23 ไฟฟ้า พร้อมใช้งาน

Checked By

7 10 65

Verified By (BPH)

8 10 65 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักผ้า	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักผ้า 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ล็อบออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์รวมรวม ชั้น 1	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์รวมรวม ชั้น 2	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องช่าง	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องเป็น	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าแผนกห้องครัว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	DN	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะถ่วงไม่แตกต่างจากเรือเทียบสภาพ (✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทั้งนี้ขอแจ้งพร้อมใช้งาน

DN

Checked By

7/10/65

Verified By (BPH)

8/10/65

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องเครื่องบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชเชียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องคลังยา	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกคลังยา	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชเชียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเก้าอี้เอกซเรย์ภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟชั้นทำงาน	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาน์เตอร์ทันตกรรม	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องผ่านทกในโถงสาธารณะ1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องผ่านทกในโถงสาธารณะ2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้ช่วยฯ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	DN	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน

DN

Checked By

7/10/65

Verified By (BPH)

8/10/65

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงชั้นห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงชั้นห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงชั้นห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงชั้นห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงชั้นห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงชั้นห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้าหน้าชั้นในอาคาร	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินลิฟท์ E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินลิฟท์ E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคล้ายยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคล้ายยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคล้ายยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	OK	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีทรมันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะตึงไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ดี ดี บ.เพลิง ปลอดภัย

DS

Checked By

7 10 65

Verified By (BPH)

8 10 65

2/10/65

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ตั้งต้นให้ถึง ภาพพร้อมทั้งงาน

✓

Checked By

Checked By 7 10 65

Verified By (BPH)

8, 10, 68

210/65

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ชื่อ วิชา | พิชิต ศาสนาพุทธอย่างง่าย



Checked By

Checked By
7, 10, & 5

2

Verified By (BPH)

8, 10 65

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

พฤษภาคม 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องน้ำขึ้นใต้ดิน	FEHR-A-B-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารกลาง	FEHR-A-B-03	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-07	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-08	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโหลยพิท	FEHR-A-B-09	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องฉายเอก	FEHR-A-G-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกฉายเอก # 1	FEHR-A-G-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกฉายเอก # 2	FEHR-A-G-03	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ข้างเอกศอ	FEHR-A-G-04	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ข้างห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องเครื่องมือ	FEHR-A-2-07	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาร์เตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาร์เตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาร์เตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาร์เตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาร์เตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-8-02	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-R-01	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	/	/	/	/	/	จว	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	ทางลาดค้ำประเท	FEHR-A-B-10	/	/	/	/	/	จว	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีทวามดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางหรือเกือบสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.scal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

พบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

21/11/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher B No.1	B	1	หน้าห้องตรวจ 3 คลินิกเด็ก	FEHR-B-G-1	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.2	B	1	หลังเคาน์เตอร์คลินิกเฉพาะทาง	FEHR-B-G-2	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.3	B	1	ในห้อง AHU # 1 ด้านหลังอาคาร B	FEHR-B-G-3	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.4	B	1	หน้าห้อง AHU คลินิกเด็กเฉพาะทาง	FEHR-B-G-4	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.5	B	1	หน้าห้อง AHU คลินิกเด็กทั่วไป	FEHR-B-G-5	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.6	B	1	ในห้อง AHU ทางเชื่อมอาคาร B - E	FEHR-B-G-6	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.7	B	2	หน้าห้องตรวจ 2-4 ศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-1	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.8	B	2	หน้าประตูหนีไฟศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-2	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.9	B	2	หน้าห้อง AHU ศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-3	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.10	B	2	LASIK	FEHR-B-2-4	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.11	B	2	หน้าห้อง AHU LASIK	FEHR-B-2-5	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.12	B	3	หน้าห้อง AHU PICU	FEHR-B-3-1	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.13	B	3	PICU ประตูหนีไฟ	FEHR-B-3-2	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.14	B	3	หน้าห้องพักผ่อนแพทย์	FEHR-B-3-3	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.15	B	3	หน้าห้องตรวจ 8	FEHR-B-3-4	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.16	B	3	PICU หน้าห้อง 3301	FEHR-B-3-5	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.17	B	3	ประตูหนีไฟ	FEHR-B-3-6	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.18	B	4	ในห้อง AHU PICU 3B	FEHR-B-3-7	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.19	B	5	คลินิกตาบันไดหนีไฟศูนย์วิห 1	FEHR-B-3-8	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.20	B	6	LAB	FEHR-B-3-9	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.21	B	7	คลินิกตาบันไดหนีไฟศูนย์วิห 2	FEHR-B-3-10	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.22	B	8	หน้าห้อง Treatment	FEHR-B-3-11	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.23	B	9	หน้าห้อง Laser	FEHR-B-3-12	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.24	B	4	Ward 4Bหน้าห้อง 4204 (แยกโรงเลื้อ)	FEHR-B-4-1	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.25	B	4	หน้าห้องน้ำจืด น้ำที่	FEHR-B-4-2	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.26	B	4	หน้าห้อง 4220	FEHR-B-4-3	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.27	B	5	หน้าห้องน้ำจืด น้ำที่ Ward	FEHR-B-5-1	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.28	B	5	หน้าห้อง 5220	FEHR-B-5-2	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.29	B	5	มุมหนังสือ	FEHR-B-5-3	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.30	B	6	หน้าห้องน้ำจืด น้ำที่ Ward	FEHR-B-6-1	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.31	B	6	มุมหนังสือ	FEHR-B-6-2	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
Fire Extinguisher B No.32	B	6	หน้าห้อง 6220	FEHR-B-6-3	/	/	/	/	/	OK ผ่าน	
							</				

3-11-68

สรุปผลการตรวจ

ทั้ง ดับเพลิง พร้อมใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

3, 11, 15

3, 11, 65

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

4/11/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องยพทว	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซีกวิท	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซีกวิท 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องยพทว	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องยพทว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 1	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น ลอย	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องช่าง	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องเป้ม	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าบ้านหลังห้องยพทว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	DN	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	DN	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ดี กับแพทย์ พ้องใจงาน

สรุปผลการตรวจ

ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้

7-11-65 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

๓๐ ๑๖ ๒๕ ๖๔

Verified By (BPHD)

7, 11, 65 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

શ્રી ૧૦૮ ભક્તિ મય ઓમ શ્રી ૫

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

Checked By W 65

...10...11...65 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

2 Nov 65

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีควายคันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่หัวฉีด (✓) ปกติ (X) คิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ[illegible]

SN-BPH-FM-017.00

Checked By

Checked By 9, 11, 65

Verified By (BPH)

9, 11, 65

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องน้ำขึ้นใต้ดิน	FEHR-A-B-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารลูกหนี้	FEHR-A-B-03	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องชุดตรวจการ	FEHR-A-B-06	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ระเบียงล่าง	FEHR-A-B-07	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ระเบียงล่าง	FEHR-A-B-08	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องฉายยา	FEHR-A-G-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ข้างเคาน์เตอร์	FEHR-A-G-04	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ข้างห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องทดลอง	FEHR-A-2-03	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องเครื่องมือ	FEHR-A-2-07	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาร์เตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาร์เตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาร์เตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาร์เตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาร์เตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-8-02	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-R-01	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การทดลองต่างประเทศ	FEHR-A-B-10	/	/	/	/	/	กนกพงศ์	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.scal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง สสภาพพร้อมใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12, 12, 65 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ตั้งบริเวณน้ำภาคใต้บพพิง ทางพื่อม้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12 12 65

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

24092 15

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

สิ่งบรรณานุกรมในหนังสือ สดภาพพร้อมใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12, 12

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

หน้า ๑

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักผ้า	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักผ้า 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 1	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 2	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องช่าง	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องปัม	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าด้านหลังห้องครัว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	25/5	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	บันไดขึ้น CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	25/5	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉาหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง 39 ถัง สภาพพร้อมใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

หน้า ๑๒ ๔๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องคลีนรูมห้องไอศกรีม	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องคลีนรูม	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกคลีนรูม	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาน์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	ชั้นใต้ดินห้องไอศกรีม	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาน์เตอร์ทันตกรรม	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	ชั้นใต้ดินห้อง CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างชั้นใต้ดินห้อง CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องผ่าตัดเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องผ่าตัดเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	23/8	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	ชั้นใต้ดินสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	23/8	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.scal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง สีสภาพพร้อมใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12/12/65 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

หน้า 102 15

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าชั้นลาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ อ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ อ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ อ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ อ.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังคอก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังคอก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคล้ายยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคล้ายยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคล้ายยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในตู้เครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีทวามดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

20/10/20 15

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ไม่ขาด

ซึ่งมาจากน้ำบาดาลใต้ดินและ สลัดน้ำทิ้งจากโรงงาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12, 12, 65

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ตั้งบ้านเกิดบ้านเกิด สักภาพหน้าบ้าน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12 / 12 / 68 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)