

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

Noting down 65

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building A) No.1	A	B	ทางเดินหน้าลิฟท์	FEXL-A-B-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.2	A	B	ทางเดินชั้นบน โถ	FEXL-A-B-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.3	A	B	ทางเดินหน้าห้องเอกซเรย์ # 1	FEXL-A-B-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.4	A	B	ทางเดินหน้าห้องเอกซเรย์ # 2	FEXL-A-B-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.5	A	B	ทางเดินหน้าห้องประชุม 2 # 1	FEXL-A-B-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.6	A	B	ทางเดินหน้าห้องประชุม 2 # 2	FEXL-A-B-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.7	A	B	หน้าห้องผู้บริหาร	FEXL-A-B-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.8	A	B	แผนการกลางทางประเทศ	FEXL-A-B-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.9	A	G	หน้าห้องตรวจ OPD 2	FEXL-A-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.10	A	G	ข้างทางเดิน OPD 2	FEXL-A-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.11	A	G	หน้าห้องตรวจ 2	FEXL-A-G-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.12	A	G	หน้าห้องตรวจ 6	FEXL-A-G-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.13	A	G	หน้าห้องซักผ้า/ซักผ้าเย็น	FEXL-A-G-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.14	A	G	หน้าห้อง ER	FEXL-A-G-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.15	A	G	ในแผนก ER	FEXL-A-G-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.16	A	G	หน้าห้อง ER	FEXL-A-G-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.17	A	G	หน้าประตูห้องยา	FEXL-A-G-09	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.18	A	G	หน้าห้อง X-RAY	FEXL-A-G-10	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.19	A	G	ทางเดินหน้า X-RAY	FEXL-A-G-11	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.20	A	G	ตู้ ATM	FEXL-A-G-12	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.21	A	2	ทางเดินหน้าลิฟท์ 2 # 1	FEXL-A-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.22	A	2	ประตูทางเข้าแผนก A-B	FEXL-A-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.23	A	2	ทางเดินหน้า INFERTILE	FEXL-A-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.24	A	2	หน้าห้องตรวจ ICU	FEXL-A-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.25	A	2	ประตูทางเข้าแผนกห้องคลอด	FEXL-A-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.26	A	2	หน้าห้องคลอด 2	FEXL-A-2-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.27	A	2	หน้าห้องคลอด 8	FEXL-A-2-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.28	A	2	หน้าห้องตรวจ OR	FEXL-A-2-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.29	A	2	หน้าห้อง RR	FEXL-A-2-09	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.30	A	2	หน้าห้องผ่าตัด 9	FEXL-A-2-10	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.31	A	2	หน้าห้อง BREAK	FEXL-A-2-11	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.32	A	2	ทางเดินหน้าห้องผ่าตัด 11	FEXL-A-2-12	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.33	A	2	ทางเดินหน้า Supply OR	FEXL-A-2-13	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.34	A	2	หน้าประตูห้องไฟ	FEXL-A-2-14	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.35	A	3	ประตูทางเข้าแผนก GI	FEXL-A-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.36	A	3	หน้า Room No. 11	FEXL-A-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.37	A	3	หน้าห้องประชุม	FEXL-A-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.38	A	3	หน้าห้องตรวจ 3	FEXL-A-3-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.39	A	3	หน้าห้องตรวจ 5	FEXL-A-3-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.40	A	3	หน้าประตูห้องไฟ	FEXL-A-3-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.41	A	3	ประตูทางเข้าแผนกทางเดินไฟ	FEXL-A-3-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.42	A	3	ทางเดินหน้าห้องกิจกรรมบำบัด	FEXL-A-3-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.43	A	4	หน้าลิฟท์	FEXL-A-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.44	A	4	ทางเข้า W4A	FEXL-A-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.45	A	4	หน้าห้อง 4104	FEXL-A-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.46	A	4	หน้าห้อง 4115	FEXL-A-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building A) No.47	A	4	หน้าประตูห้องไฟ	FEXL-A-4-05	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

20 / 7 / 65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกตัวทำงานปกติ

05/07/2020 65

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ที่หน้าประตู

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

15 กรกฎาคม 65

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	ผลตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building B) No.1	B	G	หน้าประตูทางเข้าลิฟต์เล็ก	FEXL-B-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.2	B	G	หน้าเคาน์เตอร์ลิฟต์เล็ก	FEXL-B-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.3	B	G	หน้าห้องตรวจ 1-4	FEXL-B-G-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.4	B	G	หน้าห้องตรวจ 5-10	FEXL-B-G-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.5	B	G	หน้าห้องตรวจ 11 - 16	FEXL-B-G-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.6	B	G	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-B-G-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.7	B	G	หน้าลิฟต์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-G-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.8	B	G	โถงลิฟต์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-G-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.9	B	2	หน้าลิฟต์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.10	B	2	ทางเดินศูนย์เด็ก	FEXL-B-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.11	B	2	โถงลิฟต์	FEXL-B-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.12	B	2	หน้าห้อง AHU เล็ก	FEXL-B-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.13	B	2	หน้าประตูหนีไฟ AHU	FEXL-B-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.14	B	2	โถงลิฟต์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-2-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.15	B	2	โถงลิฟต์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-2-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.16	B	2	หน้าห้องลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-2-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.17	B	2	ทางเข้าประตูหนีไฟคนพิการ	FEXL-B-2-09	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.18	B	2	หน้าประตูหนีไฟคนพิการ	FEXL-B-2-10	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.19	B	2	หน้าเคาน์เตอร์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-2-11	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.20	B	2	หน้าเคาน์เตอร์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-2-12	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.21	B	2	บริเวณทางขึ้น B - A	FEXL-B-2-13	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.22	B	3	บริเวณทางเข้า	FEXL-B-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.23	B	3	หน้าห้องตรวจ 5	FEXL-B-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.24	B	3	หน้าห้องตรวจ 8	FEXL-B-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.25	B	3	ประตูหนีไฟ	FEXL-B-3-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.26	B	3	หน้าห้อง Visual Field	FEXL-B-3-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.27	B	3	ประตูหนีไฟลิฟต์	FEXL-B-3-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.28	B	3	ทางเดินลิฟต์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-3-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.29	B	3	ทางเดินลิฟต์ลิฟต์คนพิการ	FEXL-B-3-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.30	B	4	หน้าเคาน์เตอร์ W4B	FEXL-B-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.31	B	4	หน้าห้อง 4204	FEXL-B-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.32	B	4	หน้าห้อง 4211	FEXL-B-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.33	B	4	หน้าห้อง 4214	FEXL-B-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.34	B	4	หน้าห้อง 4218	FEXL-B-4-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.35	B	4	หน้าเคาน์เตอร์ W5B	FEXL-B-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.36	B	5	หน้าห้อง 5204	FEXL-B-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.37	B	5	หน้าห้อง 5211	FEXL-B-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.38	B	5	หน้าห้อง 5214	FEXL-B-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.39	B	5	หน้าห้อง 5218	FEXL-B-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.40	B	6	หน้าเคาน์เตอร์ W6B	FEXL-B-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.41	B	6	หน้าห้อง 6204	FEXL-B-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.42	B	6	หน้าห้อง 6211	FEXL-B-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.43	B	6	หน้าห้อง 6214	FEXL-B-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.44	B	6	หน้าห้อง 6218	FEXL-B-6-05	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

20/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทั้งหมดปกติ

050210W 65

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเชื้อ

Exit light กระจกบานเลื่อน

[illegible]

20/7/65

Exit light ท่อระบายอากาศ

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

15 กรกฎาคม 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางขึ้นอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก A	FEXL-E-2-04	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนทาง	FEXL-E-3-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนทาง	FEXL-E-3-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่ติดกับตู้ยาฆ่าเชื้อ	FEXL-E-4-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณโถงที่ติดกับตู้ยาฆ่าเชื้อ	FEXL-E-4-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU อาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องยกลิฟต์บริเวณ	FEXL-E-4-04	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนทาง	FEXL-E-6-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนทาง	FEXL-E-5-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณโถงที่ติดกับตู้ยาฆ่าเชื้อ	FEXL-E-5-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นบนทาง	FEXL-E-5-03	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นบนทาง	FEXL-E-5-04	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระนาบทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูหนีไฟห้อง CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟห้อง CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระนาบ CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณโถงห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนทาง	FEXL-E-M-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นบน	FEXL-E-M-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	DN	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	DN	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Code

1 Push

2 กดปุ่ม Test

3 หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ วันที่

20/7/68

Exit light ทั้งหมดปกติ

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

เดือน ก.ค. ๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์การแพทย์	FEXL-E-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโรงฟอกอากาศศูนย์การแพทย์	FEXL-E-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณแผนกศัลยกรรมกระดูก	FEXL-E-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ชั้นอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องลิฟต์บริเวณ 4	FEXL-E-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าประตูหนีไฟศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ทันตกรรม	FEXL-E-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ทันตกรรม	FEXL-E-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สบ.ผอ	FEXL-E-M-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	-	-	-	OK	รอ Renovate ที่ชั้น
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 8515	FEXL-E-8-02	-	-	-	OK	รอ Renovate ที่ชั้น
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 14/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Exit light ทำงานปกติ

Литература 6/5

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light installation

புதுக்கோட்டை 64

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

540754 65

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Enit light กิ่งก้าน

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

9/9/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building C) No.01	C	1	บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า SPD	FEXL-C-G-01	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.02	C	1	ภายในห้อง Paking	FEXL-C-G-02	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.03	C	1	หน้าห้อง Break Room	FEXL-C-G-03	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.04	C	1	บริเวณหน้าลิฟต์ พนักงาน	FEXL-C-G-04	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.05	C	1	หน้าห้องพักรับไข้	FEXL-C-G-05	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.06	C	1	ทางเดินเชื่อม C - A	FEXL-C-G-06	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.07	C	2	บริเวณด้านหน้าลิฟต์	FEXL-C-2-01	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.08	C	2	บริเวณทางเดินด้านหน้าห้อง E-learning	FEXL-C-2-02	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.09	C	2	บริเวณทางเดินด้านหน้าห้อง E-learning	FEXL-C-2-03	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.10	C	2	บริเวณทางเดินด้านข้างมอดูล-การตลาด	FEXL-C-2-04	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.11	C	3	บริเวณหน้าลิฟต์ด้านหลัง (ลิฟต์พนักงาน)	FEXL-C-3-01	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.12	C	3	หน้าห้องเก็บน้ำล้างโต๊ะเทียม	FEXL-C-3-02	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.13	C	3	บริเวณด้านหน้าห้องล้างโต๊ะที่ 8	FEXL-C-3-03	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.14	C	3	บริเวณด้านหน้าห้องล้างโต๊ะที่ 1	FEXL-C-3-04	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.15	C	3	บริเวณด้านหน้าลิฟต์ (ส่วนกลาง)	FEXL-C-3-05	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.16	C	3	บริเวณด้านหน้าห้อง ซาฟารีไฟ	FEXL-C-3-06	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.17	C	4	บริเวณหน้าห้อง 4308	FEXL-C-4-01	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.18	C	4	บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์	FEXL-C-4-02	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.19	C	4	บริเวณด้านหน้าลิฟต์	FEXL-C-4-03	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.20	C	3	หน้าเคาน์เตอร์ไอที	FEXL-C-3-07	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.21	C	1	ICE LAB # 1	FEXL-C-G-07	✓	✓	✓	OK	
Fire Exit Light (Building C) No.22	C	1	ICE LAB # 2	FEXL-C-G-08	✓	✓	✓	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

9/9/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light สภาพพร้อมใช้งาน

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

เดือน 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าสถานีเคอร์เซอร์ลิฟต์	FEXL-E-2-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าสถานีเคอร์เซอร์ลิฟต์	FEXL-E-3-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่ติดลูกค้ำศูนย์อายุรกรรม	FEXL-E-4-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณสถานีเคอร์เซอร์ลิฟต์	FEXL-E-4-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ผังอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าฝ่ายลิฟท์ประโชน	FEXL-E-4-04	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าสถานีเคอร์เซอร์ลิฟท์	FEXL-E-6-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นตรวจ	FEXL-E-5-03	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นตรวจ	FEXL-E-5-04	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างสถานี X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ส.ผอ	FEXL-E-M-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	โอภาสพงษ์	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	โอภาสพงษ์	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

9/9/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building A) No.1	A	B	ทางเดินหน้าลิฟท์	FEXL-A-B-01	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.2	A	B	ทางเดินชั้นบันได	FEXL-A-B-02	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.3	A	B	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี # 1	FEXL-A-B-03	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.4	A	B	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี # 2	FEXL-A-B-04	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.5	A	B	ทางเดินหน้าห้องประชุม 2 # 1	FEXL-A-B-05	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.6	A	B	ทางเดินหน้าห้องประชุม 2 # 2	FEXL-A-B-06	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.7	A	B	หน้าห้องผู้บริหาร	FEXL-A-B-07	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.8	A	B	ผ่านอาคารตลาดต่างประเทศ	FEXL-A-B-08	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.9	A	G	หน้าสถานีตรวจ OPD 2	FEXL-A-G-01	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.10	A	G	ข้างสถานีตรวจ OPD 2	FEXL-A-G-02	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.11	A	G	หน้าห้องตรวจ 2	FEXL-A-G-03	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.12	A	G	หน้าห้องตรวจ 6	FEXL-A-G-04	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.13	A	G	หน้าห้องชันสูตร/วัดลาวทัน	FEXL-A-G-05	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.14	A	G	หน้าแผนก ER	FEXL-A-G-06	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.15	A	G	ในแผนก ER	FEXL-A-G-07	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.16	A	G	หน้าแผนก ER	FEXL-A-G-08	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.17	A	G	หน้าประตูห้องยา	FEXL-A-G-09	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.18	A	G	หน้าแผนก X-RAY	FEXL-A-G-10	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.19	A	G	ทางเดินหน้า X-RAY	FEXL-A-G-11	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.20	A	G	ตู้ ATM	FEXL-A-G-12	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.21	A	2	ทางเดินหน้าลิฟท์เจ้า 1 หน้า	FEXL-A-2-01	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.22	A	2	ประตูทางเข้าอาคาร A-B	FEXL-A-2-02	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.23	A	2	ทางเดินหน้า INFERTILE	FEXL-A-2-03	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.24	A	2	หน้าสถานีตรวจ ICU	FEXL-A-2-04	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.25	A	2	ประตูทางเข้าแผนกห้องคลอด	FEXL-A-2-05	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.26	A	2	หน้าห้องคลอด 2	FEXL-A-2-06	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.27	A	2	หน้าห้องคลอด 6	FEXL-A-2-07	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.28	A	2	หน้าสถานีตรวจ OR	FEXL-A-2-08	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.29	A	2	หน้าห้อง RR	FEXL-A-2-09	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.30	A	2	หน้าห้องผ่าตัด 9	FEXL-A-2-10	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.31	A	2	หน้าห้อง BREAK	FEXL-A-2-11	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.32	A	2	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 11	FEXL-A-2-12	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.33	A	2	ทางเดินหลัง Supply OR	FEXL-A-2-13	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.34	A	2	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-A-2-14	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.35	A	3	ประตูทางเข้าแผนก GI	FEXL-A-3-01	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.36	A	3	หน้า Room No. 11	FEXL-A-3-02	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.37	A	3	หน้าห้องประชุม	FEXL-A-3-03	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.38	A	3	หน้าห้องตรวจ 3	FEXL-A-3-04	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.39	A	3	หน้าห้องตรวจ 5	FEXL-A-3-05	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.40	A	3	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-A-3-06	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.41	A	3	ประตูทางเข้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEXL-A-3-07	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.42	A	3	ทางเดินหน้าห้องฉุกเฉิน	FEXL-A-3-08	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.43	A	4	หน้าลิฟท์	FEXL-A-4-01	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.44	A	4	ทางเข้า W4A	FEXL-A-4-02	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.45	A	4	หน้าห้อง 4104	FEXL-A-4-03	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.46	A	4	หน้าห้อง 4115	FEXL-A-4-04	/	/	/	✓	
Fire Exit Light (Building A) No.47	A	4	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-A-4-05	/	/	/	✓	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Exit light ทั้งหมดปกติ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

11/10/65

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building B) No.1	B	G	หน้าประตูทางเข้าตึกเด็ก	FEXL-B-G-01	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.2	B	G	เก้าอี้รถเข็นเด็ก	FEXL-B-G-02	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.3	B	G	หน้าห้องตรวจ 1-4	FEXL-B-G-03	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.4	B	G	หน้าห้องตรวจ 5-10	FEXL-B-G-04	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.5	B	G	หน้าห้องตรวจ 11 - 16	FEXL-B-G-05	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.6	B	G	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-B-G-06	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.7	B	G	หน้าตึกเด็กเฉพาะทาง	FEXL-B-G-07	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.8	B	G	โถงลิ้นชักเด็กเฉพาะทาง	FEXL-B-G-08	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.9	B	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEXL-B-2-01	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.10	B	2	ทางเดินศูนย์เด็ก	FEXL-B-2-02	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.11	B	2	ห้องโถงเด็ก	FEXL-B-2-03	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.12	B	2	ทางเข้าห้อง AHU เกล็ด	FEXL-B-2-04	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.13	B	2	หน้าประตูหนีไฟเหล็ก	FEXL-B-2-05	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.14	B	2	หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์สุขภาพสตรี	FEXL-B-2-06	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.15	B	2	โถงลิ้นชักศูนย์สุขภาพสตรี	FEXL-B-2-07	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.16	B	2	หน้าห้องน้ำดื่มสุขภาพสตรี	FEXL-B-2-08	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.17	B	2	ทางเข้าประตูหนีไฟศูนย์สุขภาพสตรี	FEXL-B-2-09	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.18	B	2	หน้าประตูหนีไฟศูนย์สุขภาพสตรี	FEXL-B-2-10	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.19	B	2	หน้าเคาน์เตอร์ภายในห้องตรวจ	FEXL-B-2-11	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.20	B	2	หน้าห้องเก็บเลือด Lab	FEXL-B-2-12	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.21	B	2	บริเวณทางเชื่อม B - A	FEXL-B-2-13	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.22	B	3	บริเวณทางเข้า	FEXL-B-3-01	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.23	B	3	หน้าห้องตรวจ 5	FEXL-B-3-02	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.24	B	3	หน้าห้องตรวจ 8	FEXL-B-3-03	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.25	B	3	ประตูหนีไฟ	FEXL-B-3-04	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.26	B	3	หน้าห้อง Visual Field	FEXL-B-3-05	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.27	B	3	ประตูหนีไฟสายวิท	FEXL-B-3-06	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.28	B	3	ทางเดินหน้าห้อง Treat ment	FEXL-B-3-07	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.29	B	3	ทางเดินหน้าห้อง Treat ment	FEXL-B-3-08	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.30	B	4	หน้าเคาน์เตอร์ W4B	FEXL-B-4-01	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.31	B	4	หน้าห้อง 4204	FEXL-B-4-02	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.32	B	4	หน้าห้อง 4211	FEXL-B-4-03	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.33	B	4	หน้าห้อง 4214	FEXL-B-4-04	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.34	B	4	หน้าห้อง 4218	FEXL-B-4-05	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.35	B	4	หน้าเคาน์เตอร์ W5B	FEXL-B-5-01	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.36	B	5	หน้าห้อง 5204	FEXL-B-5-02	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.37	B	5	หน้าห้อง 5211	FEXL-B-5-03	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.38	B	5	หน้าห้อง 5214	FEXL-B-5-04	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.39	B	5	หน้าห้อง 5218	FEXL-B-5-05	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.40	B	6	หน้าเคาน์เตอร์ W6B	FEXL-B-6-01	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.41	B	6	หน้าห้อง 6204	FEXL-B-6-02	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.42	B	6	หน้าห้อง 6211	FEXL-B-6-03	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.43	B	6	หน้าห้อง 6214	FEXL-B-6-04	/	/	/	BN	
Fire Exit Light (Building B) No.44	B	6	หน้าห้อง 6218	FEXL-B-6-05	/	/	/	BN	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

11/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทั้งหมดปกติ

7/10/65

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light หนีไฟ

7110165

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light กระจกบาน

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

7/10/65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้าแผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์แม่เหล็ก	FEXL-E-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์แม่เหล็ก	FEXL-E-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณใกล้ห้องฉุกเฉิน	FEXL-E-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณใกล้ห้องฉุกเฉิน	FEXL-E-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ชั้นอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าห้อง AHU ชั้นอาคาร A	FEXL-E-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าประตูหนีไฟศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งและรับภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นรถกรร	FEXL-E-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นรถกรร	FEXL-E-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สนม	FEXL-E-M-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

11/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทั้งหมดปกติ

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

พฤษภาคม 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building A) No.1	A	B	ทางเดินหน้าลิฟท์	FEXL-A-B-01	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.2	A	B	ทางเดินชั้นบันได	FEXL-A-B-02	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.3	A	B	ทางเดินหน้าแผนกอายุรกรรม # 1	FEXL-A-B-03	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.4	A	B	ทางเดินหน้าแผนกอายุรกรรม # 2	FEXL-A-B-04	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.5	A	B	ทางเดินหน้าห้องประชุม 2 # 1	FEXL-A-B-05	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.6	A	B	ทางเดินหน้าห้องประชุม 2 # 2	FEXL-A-B-06	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.7	A	B	หน้าห้องผู้บริหาร	FEXL-A-B-07	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.8	A	B	ฝ่ายการตรวจค่าประเภ	FEXL-A-B-08	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.9	A	G	หน้าเคาน์เตอร์ OPD 2	FEXL-A-G-01	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.10	A	G	สำนักงาน OPD 2	FEXL-A-G-02	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.11	A	G	หน้าห้องตรวจ 2	FEXL-A-G-03	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.12	A	G	หน้าห้องตรวจ 6	FEXL-A-G-04	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.13	A	G	หน้าห้องซึ่งนำหมึก/วัดความดัน	FEXL-A-G-05	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.14	A	G	หน้าแผนก ER	FEXL-A-G-06	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.15	A	G	ในแผนก ER	FEXL-A-G-07	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.16	A	G	หน้าทะเบียน ER	FEXL-A-G-08	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.17	A	G	หน้าประตูห้องยา	FEXL-A-G-09	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.18	A	G	หน้าแผนก X-RAY	FEXL-A-G-10	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.19	A	G	ทางเดินหน้า X-RAY	FEXL-A-G-11	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.20	A	G	ตู้ ATM	FEXL-A-G-12	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.21	A	2	ทางเดินหน้าลิฟท์เจ้า 1	FEXL-A-2-01	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.22	A	2	ประตูทางเชื่อมอาคาร A-B	FEXL-A-2-02	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.23	A	2	ทางเดินหน้า INFERTILE	FEXL-A-2-03	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.24	A	2	หน้าเคาน์เตอร์ ICU	FEXL-A-2-04	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.25	A	2	ประตูทางเข้าแผนกห้องคลอด	FEXL-A-2-05	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.26	A	2	หน้าห้องคลอด 2	FEXL-A-2-06	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.27	A	2	หน้าห้องคลอด 6	FEXL-A-2-07	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.28	A	2	หน้าเคาน์เตอร์ OR	FEXL-A-2-08	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.29	A	2	หน้าห้อง RR	FEXL-A-2-09	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.30	A	2	หน้าห้องผ่าตัด 9	FEXL-A-2-10	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.31	A	2	หน้าห้อง BREAK	FEXL-A-2-11	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.32	A	2	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 11	FEXL-A-2-12	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.33	A	2	ทางเดินหลัง Supply OR	FEXL-A-2-13	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.34	A	2	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-A-2-14	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.35	A	3	ประตูทางเข้าแผนก GI	FEXL-A-3-01	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.36	A	3	หน้าRoom No.เพน	FEXL-A-3-02	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.37	A	3	หน้าห้องประชุม	FEXL-A-3-03	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.38	A	3	หน้าห้องตรวจ 3	FEXL-A-3-04	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.39	A	3	หน้าห้องตรวจ 5	FEXL-A-3-05	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.40	A	3	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-A-3-06	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.41	A	3	ประตูทางเข้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEXL-A-3-07	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.42	A	3	ทางเดินหน้าห้องสำนักงานนักบวช	FEXL-A-3-08	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.43	A	4	หน้าลิฟท์	FEXL-A-4-01	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.44	A	4	ทางเข้า W4A	FEXL-A-4-02	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.45	A	4	หน้าห้อง 4104	FEXL-A-4-03	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.46	A	4	หน้าห้อง 4115	FEXL-A-4-04	/	/	/	อนันต์	
Fire Exit Light (Building A) No.47	A	4	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-A-4-05	/	/	/	อนันต์	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 8/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Exit light ทั้งหมดปกติ

உறுதிநாகம் 63

[illegible]

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กลั่น Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

8/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

2 / 11 / 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building B) No.1	B	G	หน้าประตูทางเข้าคลินิกเด็ก	FEXL-B-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.2	B	G	ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	FEXL-B-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.3	B	G	หน้าห้องตรวจ 1-4	FEXL-B-G-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.4	B	G	หน้าห้องตรวจ 5-10	FEXL-B-G-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.5	B	G	หน้าห้องตรวจ 11 - 16	FEXL-B-G-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.6	B	G	หน้าประตูหนีไฟ	FEXL-B-G-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.7	B	G	หน้าคลินิกเด็กเฉพาะทาง	FEXL-B-G-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.8	B	G	โถงเดินขึ้นตึกเฉพาะทาง	FEXL-B-G-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.9	B	2	หน้าลิฟต์โดยสาร	FEXL-B-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.10	B	2	ทางเดินศูนย์เด็ก	FEXL-B-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.11	B	2	ห้องโถงเล็ก	FEXL-B-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.12	B	2	ทางเข้าห้อง AHU เล็ก	FEXL-B-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.13	B	2	หน้าประตูหนีไฟเล็ก	FEXL-B-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.14	B	2	หน้าคานาเตอร์ศูนย์สุขภาพสตรี	FEXL-B-2-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.15	B	2	โถงคานาเตอร์ศูนย์สุขภาพสตรี	FEXL-B-2-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.16	B	2	หน้าห้องกัญญาสุขภาพสตรี	FEXL-B-2-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.17	B	2	ทางเข้าประตูหนีไฟศูนย์สุขภาพสตรี	FEXL-B-2-09	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.18	B	2	หน้าประตูหนีไฟศูนย์สุขภาพสตรี	FEXL-B-2-10	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.19	B	2	หน้าคานาเตอร์ภายในห้องตรวจ	FEXL-B-2-11	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.20	B	2	หน้าห้องเก็บเลือด Lab	FEXL-B-2-12	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.21	B	2	บริเวณทางเชื่อม B - A	FEXL-B-2-13	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.22	B	3	บริเวณทางเข้า	FEXL-B-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.23	B	3	หน้าห้องตรวจ 5	FEXL-B-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.24	B	3	หน้าห้องตรวจ 8	FEXL-B-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.25	B	3	ประตูหนีไฟ	FEXL-B-3-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.26	B	3	หน้าห้อง Visual Field	FEXL-B-3-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.27	B	3	ประตูหนีไฟสุขุมวิท	FEXL-B-3-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.28	B	3	ทางเดินหน้าห้อง Treat ment	FEXL-B-3-07	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.29	B	3	ทางเดินหน้าห้อง Treat ment	FEXL-B-3-08	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.30	B	4	หน้าคานาเตอร์ W4B	FEXL-B-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.31	B	4	หน้าห้อง 4204	FEXL-B-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.32	B	4	หน้าห้อง 4211	FEXL-B-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.33	B	4	หน้าห้อง 4214	FEXL-B-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.34	B	4	หน้าห้อง 4218	FEXL-B-4-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.35	B	4	หน้าคานาเตอร์ W5B	FEXL-B-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.36	B	5	หน้าห้อง 5204	FEXL-B-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.37	B	5	หน้าห้อง 5211	FEXL-B-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.38	B	5	หน้าห้อง 5214	FEXL-B-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.39	B	5	หน้าห้อง 5218	FEXL-B-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.40	B	6	หน้าคานาเตอร์ W6B	FEXL-B-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.41	B	6	หน้าห้อง 6204	FEXL-B-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.42	B	6	หน้าห้อง 6211	FEXL-B-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.43	B	6	หน้าห้อง 6214	FEXL-B-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building B) No.44	B	6	หน้าห้อง 6218	FEXL-B-6-05	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

8/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทั้งหมดปกติ

3/11/68

[illegible]

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กลั่น Test
3	หล่อไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

8/22/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light หนีตาย

8/11/83

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Enit light microscope

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

สิงหาคม 65

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนอาคาร	FEXL-E-3-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนอาคาร	FEXL-E-3-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงทางเชื่อมอาคาร	FEXL-E-4-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณทางเชื่อมอาคาร	FEXL-E-4-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ชั้นอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าห้อง AHU ชั้นอาคาร A	FEXL-E-4-04	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนอาคาร	FEXL-E-6-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนอาคาร	FEXL-E-5-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นอาคาร	FEXL-E-5-03	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นอาคาร	FEXL-E-5-04	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นบนอาคาร	FEXL-E-5-05	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่งทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่ง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟชั้นบนอาคาร	FEXL-E-M-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นบน	FEXL-E-M-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	ดี	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟชั้นห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	ดี	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

8/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทั้งหมดปกติ

Exit Light Monthly Checklist Form
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

สงวนสิทธิ์

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์อายุรกรรม	FEXL-E-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโรงฟอกเลือดศูนย์อายุรกรรม	FEXL-E-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณแผนกตรวจร่างกายเก่า	FEXL-E-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ฝั่งอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าประตูหนีไฟโซน	FEXL-E-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางข้ามแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ทันตกรรม	FEXL-E-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ทันตกรรม	FEXL-E-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ส.ผอ	FEXL-E-M-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

12/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทั้งหมดปกติ