

กรกฎาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	B	6	52	บริเวณทางเดินหน้าห้อง6212	SD-B-6-25	/	/	/	อนันต์ชัย	
122	SMOKE DETECTOR	B	6	53	ห้อง 6214	SD-B-6-26	/	/	/	อนันต์ชัย	
123	SMOKE DETECTOR	B	6	53	ห้อง 6215	SD-B-6-27	/	/	/	อนันต์ชัย	
124	SMOKE DETECTOR	B	6	53	ห้อง 6216	SD-B-6-28	/	/	/	อนันต์ชัย	
125	SMOKE DETECTOR	B	6	53	ห้อง 6217	SD-B-6-29	/	/	/	อนันต์ชัย	
126	SMOKE DETECTOR	B	6	53	ห้อง 6218	SD-B-6-30	/	/	/	อนันต์ชัย	
127	SMOKE DETECTOR	B	6	53	ห้อง 6219	SD-B-6-31	/	/	/	อนันต์ชัย	
128	SMOKE DETECTOR	B	6	53	ห้อง 6220	SD-B-6-32	/	/	/	อนันต์ชัย	
129	SMOKE DETECTOR	B	6	53	บริเวณทางเดินหน้าห้อง6215	SD-B-6-33	/	/	/	อนันต์ชัย	
130	SMOKE DETECTOR	B	6	53	บริเวณทางเดินหน้าห้อง6217	SD-B-6-34	/	/	/	อนันต์ชัย	
131	SMOKE DETECTOR	B	6	53	บริเวณทางเดินหน้าห้อง6219	SD-B-6-35	/	/	/	อนันต์ชัย	
132	SMOKE DETECTOR	B	6	53	บริเวณทางเดินหน้าห้อง6220	SD-B-6-36	/	/	/	อนันต์ชัย	
133	MANUAL PULL STATION	B	6	51	บริเวณประตูหนีไฟ	MP-B-6-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
134	KEY SWITCH	B	6	51	บริเวณหน้าประตู SERVICE APARTMENT	KS-B-6-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
135	TELEPHONE JACK	B	6	51	บริเวณหน้าประตู SERVICE APARTMENT	TJ-B-6-1	-	-	-	อนันต์ชัย	
136	BELL ALARM	B	6	51	บริเวณหน้าประตู SERVICE APARTMENT	BA-B-6-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
137	MANUAL PULL STATION	B	6	52	บริเวณหน้าประตู SERVICE APARTMENT	MP-B-6-2	/	/	/	อนันต์ชัย	
138	KEY SWITCH	B	6	52	บริเวณหน้าประตู SERVICE APARTMENT	KS-B-6-2	/	/	/	อนันต์ชัย	
139	TELEPHONE JACK	B	6	52	บริเวณหน้าประตู SERVICE APARTMENT	TJ-B-6-2	-	-	-	อนันต์ชัย	
140	BELL ALARM	B	6	52	บริเวณหน้าประตู SERVICE APARTMENT	BA-B-6-2	/	/	/	อนันต์ชัย	
141	MANUAL PULL STATION	B	6	52	บริเวณเคาเตอร์ SERVICE APARTMENT	MP-B-6-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
142	KEY SWITCH	B	6	52	บริเวณเคาเตอร์ SERVICE APARTMENT	KS-B-6-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
143	TELEPHONE JACK	B	6	52	บริเวณเคาเตอร์ SERVICE APARTMENT	TJ-B-6-3	-	-	-	อนันต์ชัย	
144	BELL ALARM	B	6	52	บริเวณเคาเตอร์ SERVICE APARTMENT	BA-B-6-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
145	MANUAL PULL STATION	B	6	52	บริเวณห้อง STAFF	MP-B-6-4	/	/	/	อนันต์ชัย	
146	KEY SWITCH	B	6	52	บริเวณห้อง STAFF	KS-B-6-4	/	/	/	อนันต์ชัย	
147	TELEPHONE JACK	B	6	52	บริเวณห้อง STAFF	TJ-B-6-4	-	-	-	อนันต์ชัย	
148	BELL ALARM	B	6	52	บริเวณห้อง STAFF	BA-B-6-4	/	/	/	อนันต์ชัย	
149	MANUAL PULL STATION	B	6	53	บริเวณห้องพัก 6214	MP-B-6-5	/	/	/	อนันต์ชัย	
150	KEY SWITCH	B	6	53	บริเวณห้องพัก 6214	KS-B-6-5	/	/	/	อนันต์ชัย	
151	TELEPHONE JACK	B	6	53	บริเวณห้องพัก 6214	TJ-B-6-5	-	-	-	อนันต์ชัย	
152	BELL ALARM	B	6	53	บริเวณห้องพัก 6214	BA-B-6-5	/	/	/	อนันต์ชัย	
153	SMOKE DETECTOR	C	1	58	ULTRA SOUND 1	HD-C-G-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
154	SMOKE DETECTOR	C	1	58	ULTRA SOUND 2	HD-C-G-2	/	/	/	อนันต์ชัย	
155	SMOKE DETECTOR	C	1	58	ULTRA SOUND 3	HD-C-G-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
156	SMOKE DETECTOR	C	1	58	หน้าห้อง ULTRA SOUND 1	HD-C-G-4	/	/	/	อนันต์ชัย	
157	SMOKE DETECTOR	C	1	58	หน้าห้อง ULTRA SOUND 3	HD-C-G-5	/	/	/	อนันต์ชัย	
158	SMOKE DETECTOR	C	1	58	ห้อง MAMMOGRAPHY	HD-C-G-6	/	/	/	อนันต์ชัย	
159	SMOKE DETECTOR	C	1	58	ห้อง RADIOLOGIST OFFICE	HD-C-G-7	/	/	/	อนันต์ชัย	
160	SMOKE DETECTOR	C	1	58	บริเวณเตาหลังห้อง RADIOLOGIST OFFICE	HD-C-G-8	/	/	/	อนันต์ชัย	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

28/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กรกฎาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	C	1	58	ห้องโถงพักลูกค้า	HD-C-G-9	/	/	/	OK	
162	SMOKE DETECTOR	C	1	58	ห้องโถงพักลูกค้า	HD-C-G-10	/	/	/	OK	
163	SMOKE DETECTOR	C	1	58	ห้องตรวจแม่เหล็กไฟฟ้า	HD-C-G-11	/	/	/	OK	
164	SMOKE DETECTOR	C	1	58	บริเวณทางเดินในแผนก MRI	HD-C-G-12	/	/	/	OK	
165	SMOKE DETECTOR	C	1	58	บริเวณทางเดินในแผนก MRI	HD-C-G-13	/	/	/	OK	
166	SMOKE DETECTOR	C	1	58	บริเวณทางเดินในแผนก MRI	HD-C-G-14	/	/	/	OK	
167	SMOKE DETECTOR	C	1	58	บริเวณทางเดินในแผนก MRI	HD-C-G-15	/	/	/	OK	
168	SMOKE DETECTOR	C	1	58	บริเวณทางเดินในแผนก MRI	HD-C-G-16	/	/	/	OK	
169	SMOKE DETECTOR	C	1	58	PAN TRY	HD-C-G-1	/	/	/	OK	
170	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย	HD-C-G-2	/	/	/	OK	
171	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	HD-C-G-3	/	/	/	OK	
172	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้อง PLASMA	HD-C-G-4	/	/	/	OK	
173	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้อง ETO GAS	HD-C-G-5	/	/	/	OK	
174	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้อง PREVAC AUTOCLAVE STERILIZER	HD-C-G-6	/	/	/	OK	
175	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้อง STERILL	HD-C-G-7	/	/	/	OK	
176	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้อง STERILL	HD-C-G-8	/	/	/	OK	
177	SMOKE DETECTOR	C	1	59	บริเวณประตูทางเข้าแผนก CSSD	SD-C-G-1	/	/	/	OK	
178	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ชาย	SD-C-G-2	/	/	/	OK	
179	SMOKE DETECTOR	C	1	59	STOCK ROOM	SD-C-G-3	/	/	/	OK	
180	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้องจัด ที่มื่อ LINEN TABLE	SD-C-G-4	/	/	/	OK	
181	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้องพัก CART	SD-C-G-5	/	/	/	OK	
182	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้อง SERVICE ENT	SD-C-G-6	/	/	/	OK	
183	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้อง WASHING AREA	SD-C-G-7	/	/	/	OK	
184	SMOKE DETECTOR	C	1	59	หน้าประตูทางเข้าห้องเตรียมเครื่องมือ	SD-C-G-8	/	/	/	OK	
185	SMOKE DETECTOR	C	1	59	ห้องเตรียมเครื่องมือ	SD-C-G-9	/	/	/	OK	
186	SMOKE DETECTOR	C	1	60	ห้องเตรียม OR SEALER PACK	SD-C-G-10	/	/	/	OK	
187	SMOKE DETECTOR	C	1	60	ห้อง MEETING	SD-C-G-11	/	/	/	OK	
188	SMOKE DETECTOR	C	1	60	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	SD-C-G-12	/	/	/	OK	
189	SMOKE DETECTOR	C	1	60	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	SD-C-G-13	/	/	/	OK	
190	MANUAL PULL STATION	C	1	60	บริเวณหน้าแผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	MP-C-G-1	/	/	/	OK	
191	KEY SWITCH	C	1	60	บริเวณหน้าแผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	KS-C-G-1	/	/	/	OK	
192	TELEPHONE JACK	C	1	60	บริเวณหน้าแผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	TJ-C-G-1	-	-	-	OK	
193	BELL ALARM	C	1	60	บริเวณหน้าแผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	BA-C-G-1	/	/	/	OK	
194	MANUAL PULL STATION	C	1	60	บริเวณด้านข้างห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	MP-C-G-2	/	/	/	OK	
195	KEY SWITCH	C	1	60	บริเวณด้านข้างห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	KS-C-G-2	/	/	/	OK	
196	TELEPHONE JACK	C	1	60	บริเวณด้านข้างห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	TJ-C-G-2	-	-	-	OK	
197	BELL ALARM	C	1	60	บริเวณด้านข้างห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	BA-C-G-2	/	/	/	OK	
198	MANUAL PULL STATION	C	1	60	บริเวณหน้าเคาเตอร์เวชระเบียนประวัติ	MP-C-G-3	/	/	/	OK	
199	KEY SWITCH	C	1	60	บริเวณหน้าเคาเตอร์เวชระเบียนประวัติ	KS-C-G-3	/	/	/	OK	
200	TELEPHONE JACK	C	1	60	บริเวณหน้าเคาเตอร์เวชระเบียนประวัติ	TJ-C-G-3	-	-	-	OK	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

28/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กรกฎาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	B	4	38	บริเวณทางเดินหน้าห้อง4205	SD-B-4-17	/	/	/	อนันต์ชัย	
2	SMOKE DETECTOR	B	4	39	ห้อง 4208	SD-B-4-18	/	/	/	อนันต์ชัย	
3	SMOKE DETECTOR	B	4	39	ห้อง 4209	SD-B-4-19	/	/	/	อนันต์ชัย	
4	SMOKE DETECTOR	B	4	39	ห้อง 4210	SD-B-4-20	/	/	/	อนันต์ชัย	
5	SMOKE DETECTOR	B	4	39	ห้อง 4211	SD-B-4-21	/	/	/	อนันต์ชัย	
6	SMOKE DETECTOR	B	4	39	ห้อง 4212	SD-B-4-22	/	/	/	อนันต์ชัย	
7	SMOKE DETECTOR	B	4	39	บริเวณทางเดินหน้าห้อง4208	SD-B-4-23	/	/	/	อนันต์ชัย	
8	SMOKE DETECTOR	B	4	39	บริเวณทางเดินหน้าห้อง4210	SD-B-4-24	/	/	/	อนันต์ชัย	
9	SMOKE DETECTOR	B	4	39	บริเวณทางเดินหน้าห้อง4212	SD-B-4-25	/	/	/	อนันต์ชัย	
10	SMOKE DETECTOR	B	4	40	ห้อง 4214	SD-B-4-26	/	/	/	อนันต์ชัย	
11	SMOKE DETECTOR	B	4	40	ห้อง 4215	SD-B-4-27	/	/	/	อนันต์ชัย	
12	SMOKE DETECTOR	B	4	40	ห้อง 4216	SD-B-4-28	/	/	/	อนันต์ชัย	
13	SMOKE DETECTOR	B	4	40	ห้อง 4217	SD-B-4-29	/	/	/	อนันต์ชัย	
14	SMOKE DETECTOR	B	4	40	ห้อง 4218	SD-B-4-30	/	/	/	อนันต์ชัย	
15	SMOKE DETECTOR	B	4	40	ห้อง 4219	SD-B-4-31	/	/	/	อนันต์ชัย	
16	SMOKE DETECTOR	B	4	40	ห้อง 4220	SD-B-4-32	/	/	/	อนันต์ชัย	
17	SMOKE DETECTOR	B	4	40	ห้อง 4221	SD-B-4-33	/	/	/	อนันต์ชัย	
18	SMOKE DETECTOR	B	4	40	บริเวณทางเดินหน้าห้อง4215	SD-B-4-34	/	/	/	อนันต์ชัย	
19	SMOKE DETECTOR	B	4	40	บริเวณทางเดินหน้าห้อง4217	SD-B-4-35	/	/	/	อนันต์ชัย	
20	SMOKE DETECTOR	B	4	40	บริเวณทางเดินหน้าห้อง4219	SD-B-4-36	/	/	/	อนันต์ชัย	
21	MANUAL PULL STATION	B	4	27	บริเวณประตูหนีไฟ	MP-B-4-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
22	KEY SWITCH	B	4	27	บริเวณประตูหนีไฟ	KS-B-4-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
23	TELEPHONE JACK	B	4	27	บริเวณประตูหนีไฟ	TJ-B-4-1	-	-	-	อนันต์ชัย	
24	BELL ALARM	B	4	27	บริเวณประตูหนีไฟ	BA-B-4-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
25	MANUAL PULL STATION	B	4	39	บริเวณหน้าประตูเข้า WARD ผู้ป่วยใน 4B	MP-B-4-2	/	/	/	อนันต์ชัย	
26	KEY SWITCH	B	4	39	บริเวณหน้าประตูเข้า WARD ผู้ป่วยใน 4B	KS-B-4-2	/	/	/	อนันต์ชัย	
27	TELEPHONE JACK	B	4	39	บริเวณหน้าประตูเข้า WARD ผู้ป่วยใน 4B	TJ-B-4-2	-	-	-	อนันต์ชัย	
28	BELL ALARM	B	4	39	บริเวณหน้าประตูเข้า WARD ผู้ป่วยใน 4B	BA-B-4-2	/	/	/	อนันต์ชัย	
29	MANUAL PULL STATION	B	4	39	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล	MP-B-4-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
30	KEY SWITCH	B	4	39	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล	KS-B-4-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
31	TELEPHONE JACK	B	4	39	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล	TJ-B-4-3	-	-	-	อนันต์ชัย	
32	BELL ALARM	B	4	39	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล	BA-B-4-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
33	MANUAL PULL STATION	B	4	39	หน้าห้อง STAFF	MP-B-4-4	/	/	/	อนันต์ชัย	
34	KEY SWITCH	B	4	39	หน้าห้อง STAFF	KS-B-4-4	/	/	/	อนันต์ชัย	
35	TELEPHONE JACK	B	4	39	หน้าห้อง STAFF	TJ-B-4-4	-	-	-	อนันต์ชัย	
36	BELL ALARM	B	4	39	หน้าห้อง STAFF	BA-B-4-4	/	/	/	อนันต์ชัย	
37	MANUAL PULL STATION	B	4	40	บริเวณหน้าห้องตรวจ 4214	MP-B-4-5	/	/	/	อนันต์ชัย	
38	KEY SWITCH	B	4	40	บริเวณหน้าห้องตรวจ 4214	KS-B-4-5	/	/	/	อนันต์ชัย	
39	TELEPHONE JACK	B	4	40	บริเวณหน้าห้องตรวจ 4214	TJ-B-4-5	-	-	-	อนันต์ชัย	
40	BELL ALARM	B	4	40	บริเวณหน้าห้องตรวจ 4214	BA-B-4-5	/	/	/	อนันต์ชัย	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

28/7/65

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กรกฎาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	B	5	46	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-B-5-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
42	SMOKE DETECTOR	B	5	46	บริเวณทางเข้าหน้าประตู	SD-B-5-2	/	/	/	อนันต์ชัย	
43	SMOKE DETECTOR	B	5	46	บริเวณหน้าเคาเตอร์	SD-B-5-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
44	SMOKE DETECTOR	B	5	46	STORAGE ROOM	SD-B-5-4	/	/	/	อนันต์ชัย	
45	SMOKE DETECTOR	B	5	46	บริเวณห้องเก็บผ้า	SD-B-5-5	/	/	/	อนันต์ชัย	
46	SMOKE DETECTOR	B	5	45	DIRTY UTILITY	SD-B-5-6	/	/	/	อนันต์ชัย	
47	SMOKE DETECTOR	B	5	45	WASH ROOM	SD-B-5-7	/	/	/	อนันต์ชัย	
48	SMOKE DETECTOR	B	5	45	ห้อง 5201	SD-B-5-8	/	/	/	อนันต์ชัย	
49	SMOKE DETECTOR	B	5	45	ห้อง 5202	SD-B-5-9	/	/	/	อนันต์ชัย	
50	SMOKE DETECTOR	B	5	45	ห้อง 5203	SD-B-5-10	/	/	/	อนันต์ชัย	
51	SMOKE DETECTOR	B	5	45	ห้อง 5204	SD-B-5-11	/	/	/	อนันต์ชัย	
52	SMOKE DETECTOR	B	5	45	ห้อง 5205 A	SD-B-5-12	/	/	/	อนันต์ชัย	
53	SMOKE DETECTOR	B	5	45	ห้อง 5205 B	SD-B-5-13	/	/	/	อนันต์ชัย	
54	SMOKE DETECTOR	B	5	45	ห้อง 5206	SD-B-5-14	/	/	/	อนันต์ชัย	
55	SMOKE DETECTOR	B	5	45	ห้อง 5207	SD-B-5-15	/	/	/	อนันต์ชัย	
56	SMOKE DETECTOR	B	5	45	บริเวณทางเดินหน้าห้อง5205A	SD-B-5-16	/	/	/	อนันต์ชัย	
57	SMOKE DETECTOR	B	5	45	บริเวณทางเดินหน้าห้อง5205	SD-B-5-17	/	/	/	อนันต์ชัย	
58	SMOKE DETECTOR	B	5	46	ห้อง 5208	SD-B-5-18	/	/	/	อนันต์ชัย	
59	SMOKE DETECTOR	B	5	46	ห้อง 5209	SD-B-5-19	/	/	/	อนันต์ชัย	
60	SMOKE DETECTOR	B	5	46	ห้อง 5210	SD-B-5-20	/	/	/	อนันต์ชัย	
61	SMOKE DETECTOR	B	5	46	ห้อง 5211	SD-B-5-21	/	/	/	อนันต์ชัย	
62	SMOKE DETECTOR	B	5	46	ห้อง 5212	SD-B-5-22	/	/	/	อนันต์ชัย	
63	SMOKE DETECTOR	B	5	46	บริเวณทางเดินหน้าห้อง5208	SD-B-5-23	/	/	/	อนันต์ชัย	
64	SMOKE DETECTOR	B	5	46	บริเวณทางเดินหน้าห้อง5210	SD-B-5-24	/	/	/	อนันต์ชัย	
65	SMOKE DETECTOR	B	5	46	บริเวณทางเดินหน้าห้อง5212	SD-B-5-25	/	/	/	อนันต์ชัย	
66	SMOKE DETECTOR	B	5	47	ห้อง 5214	SD-B-5-26	/	/	/	อนันต์ชัย	
67	SMOKE DETECTOR	B	5	47	ห้อง 5215	SD-B-5-27	/	/	/	อนันต์ชัย	
68	SMOKE DETECTOR	B	5	47	ห้อง 5216	SD-B-5-28	/	/	/	อนันต์ชัย	
69	SMOKE DETECTOR	B	5	47	ห้อง 5217	SD-B-5-29	/	/	/	อนันต์ชัย	
70	SMOKE DETECTOR	B	5	47	ห้อง 5218	SD-B-5-30	/	/	/	อนันต์ชัย	
71	SMOKE DETECTOR	B	5	47	ห้อง 5219	SD-B-5-31	/	/	/	อนันต์ชัย	
72	SMOKE DETECTOR	B	5	47	ห้อง 5220	SD-B-5-32	/	/	/	อนันต์ชัย	
73	SMOKE DETECTOR	B	5	47	ห้อง 5221	SD-B-5-33	/	/	/	อนันต์ชัย	
74	SMOKE DETECTOR	B	5	47	บริเวณทางเดินหน้าห้อง5215	SD-B-5-34	/	/	/	อนันต์ชัย	
75	SMOKE DETECTOR	B	5	47	บริเวณทางเดินหน้าห้อง5217	SD-B-5-35	/	/	/	อนันต์ชัย	
76	SMOKE DETECTOR	B	5	47	บริเวณทางเดินหน้าห้อง5219	SD-B-5-36	/	/	/	อนันต์ชัย	
77	MANUAL PULL STATION	B	5	45	บริเวณหน้าประตูหนีไฟ	MP-B-5-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
78	KEY SWITCH	B	5	45	บริเวณหน้าประตูหนีไฟ	KS-B-5-1	/	/	/	อนันต์ชัย	
79	TELEPHONE JACK	B	5	45	บริเวณหน้าประตูหนีไฟ	TJ-B-5-1	-	-	-	อนันต์ชัย	
80	BELL ALARM	B	5	45	บริเวณหน้าประตูหนีไฟ	BA-B-5-1	/	/	/	อนันต์ชัย	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

28/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กรกฎาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	MANUAL PULL STATION	B	5	46	บริเวณหน้าประตู WARD 5	MP-B-5-2	/	/	/	อนันต์	
82	KEY SWITCH	B	5	46	บริเวณหน้าประตู WARD 5	KS-B-5-2	/	/	/	อนันต์	
83	TELEPHONE JACK	B	5	46	บริเวณหน้าประตู WARD 5	TJ-B-5-2	-	-	-	อนันต์	
84	BELL ALARM	B	5	46	บริเวณหน้าประตู WARD 5	BA-B-5-2	/	/	/	อนันต์	
85	MANUAL PULL STATION	B	5	46	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล	MP-B-5-3	/	/	/	อนันต์	
86	KEY SWITCH	B	5	46	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล	KS-B-5-3	/	/	/	อนันต์	
87	TELEPHONE JACK	B	5	46	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล	TJ-B-5-3	-	-	-	อนันต์	
88	BELL ALARM	B	5	46	บริเวณเคาเตอร์พยาบาล	BA-B-5-3	/	/	/	อนันต์	
89	MANUAL PULL STATION	B	5	46	บริเวณห้อง STAFF	MP-B-5-4	/	/	/	อนันต์	
90	KEY SWITCH	B	5	46	บริเวณห้อง STAFF	KS-B-5-4	/	/	/	อนันต์	
91	TELEPHONE JACK	B	5	46	บริเวณห้อง STAFF	TJ-B-5-4	-	-	-	อนันต์	
92	BELL ALARM	B	5	46	บริเวณห้อง STAFF	BA-B-5-4	/	/	/	อนันต์	
93	MANUAL PULL STATION	B	5	47	บริเวณห้องตรวจ 5214	MP-B-5-5	/	/	/	อนันต์	
94	KEY SWITCH	B	5	47	บริเวณห้องตรวจ 5214	KS-B-5-5	/	/	/	อนันต์	
95	TELEPHONE JACK	B	5	47	บริเวณห้องตรวจ 5214	TJ-B-5-5	-	-	-	อนันต์	
96	BELL ALARM	B	5	47	บริเวณห้องตรวจ 5214	BA-B-5-5	/	/	/	อนันต์	
97	SMOKE DETECTOR	B	6	52	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-B-6-1	/	/	/	อนันต์	
98	SMOKE DETECTOR	B	6	52	บริเวณทางเข้าหน้าประตู	SD-B-6-2	/	/	/	อนันต์	
99	SMOKE DETECTOR	B	6	52	บริเวณหน้าเคาเตอร์	SD-B-6-3	/	/	/	อนันต์	
100	SMOKE DETECTOR	B	6	52	STORAGE ROOM	SD-B-6-4	/	/	/	อนันต์	
101	SMOKE DETECTOR	B	6	52	บริเวณห้องเก็บผ้า	SD-B-6-5	/	/	/	อนันต์	
102	SMOKE DETECTOR	B	6	51	DIRTY UTILITY	SD-B-6-6	/	/	/	อนันต์	
103	SMOKE DETECTOR	B	6	51	WASH ROOM	SD-B-6-7	/	/	/	อนันต์	
104	SMOKE DETECTOR	B	6	51	ห้อง 6201	SD-B-6-8	/	/	/	อนันต์	
105	SMOKE DETECTOR	B	6	51	ห้อง 6202	SD-B-6-9	/	/	/	อนันต์	
106	SMOKE DETECTOR	B	6	51	ห้อง 6203	SD-B-6-10	/	/	/	อนันต์	
107	SMOKE DETECTOR	B	6	51	ห้อง 6204	SD-B-6-11	/	/	/	อนันต์	
108	SMOKE DETECTOR	B	6	51	ห้อง 6205 A	SD-B-6-12	/	/	/	อนันต์	
109	SMOKE DETECTOR	B	6	51	ห้อง 6205 B	SD-B-6-13	/	/	/	อนันต์	
110	SMOKE DETECTOR	B	6	51	ห้อง 6206	SD-B-6-14	/	/	/	อนันต์	
111	SMOKE DETECTOR	B	6	51	ห้อง 6207	SD-B-6-15	/	/	/	อนันต์	
112	SMOKE DETECTOR	B	6	51	บริเวณทางเดินหน้าห้อง 6205A	SD-B-6-16	/	/	/	อนันต์	
113	SMOKE DETECTOR	B	6	51	บริเวณทางเดินหน้าห้อง 6205	SD-B-6-17	/	/	/	อนันต์	
114	SMOKE DETECTOR	B	6	52	ห้อง 6208	SD-B-6-18	/	/	/	อนันต์	
115	SMOKE DETECTOR	B	6	52	ห้อง 6209	SD-B-6-19	/	/	/	อนันต์	
116	SMOKE DETECTOR	B	6	52	ห้อง 6210	SD-B-6-20	/	/	/	อนันต์	
117	SMOKE DETECTOR	B	6	52	ห้อง 6211	SD-B-6-21	/	/	/	อนันต์	
118	SMOKE DETECTOR	B	6	52	ห้อง 6212	SD-B-6-22	/	/	/	อนันต์	
119	SMOKE DETECTOR	B	6	52	บริเวณทางเดินหน้าห้อง 6208	SD-B-6-23	/	/	/	อนันต์	
120	SMOKE DETECTOR	B	6	52	บริเวณทางเดินหน้าห้อง 6210	SD-B-6-24	/	/	/	อนันต์	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

28/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Monthly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำเดือน

วันที่ ๑๒ ๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Manual Station & Alarm Bell	Condo	G		ห้องฉุกเฉิน	FA-CON-G-01	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
2	Manual Station & Alarm Bell	Condo	G		ห้องฉุกเฉิน	FA-CON-G-02	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
3	Manual Station & Alarm Bell	Condo	2		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-2-01	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
4	Manual Station & Alarm Bell	Condo	2		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-2-02	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
5	Manual Station & Alarm Bell	Condo	3		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-3-01	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
6	Manual Station & Alarm Bell	Condo	3		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-3-02	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
7	Manual Station & Alarm Bell	Condo	4		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-4-01	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
8	Manual Station & Alarm Bell	Condo	4		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-4-02	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
9	Manual Station & Alarm Bell	Condo	5		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-5-01	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
10	Manual Station & Alarm Bell	Condo	5		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-5-02	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
11	Manual Station & Alarm Bell	Condo	6		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-6-01	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
12	Manual Station & Alarm Bell	Condo	6		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-6-02	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
13	Manual Station & Alarm Bell	Condo	7		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-7-01	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
14	Manual Station & Alarm Bell	Condo	7		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-7-02	/	/	/	อ.นพ.จ.อ.	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Manual station และ Alarm Bell ครอบคลุมพื้นที่

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

SN-BPH-FM-055.00

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 28/8/65

ระบบ Fire Alarm และ Detector ทำงานปกติ

สิงหาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	HEAT DETACTOR	C	4	75	บริเวณหน้าลิฟท์	HD-C-4-11	/	/	/	อนันตชัย	
162	HEAT DETACTOR	C	4	75	บริเวณหน้าลิฟท์	HD-C-4-12	/	/	/	อนันตชัย	
163	HEAT DETACTOR	C	4	75	ทางเดินหน้าห้อง 4303	HD-C-4-13	/	/	/	อนันตชัย	
164	HEAT DETACTOR	C	4	75	บริเวณหน้าโถงลิฟท์พนักงาน	HD-C-4-14	/	/	/	อนันตชัย	
165	HEAT DETACTOR	C	4	75	บริเวณหน้าโถงลิฟท์พนักงาน	HD-C-4-15	/	/	/	อนันตชัย	
166	HEAT DETACTOR	C	4	75	บริเวณหน้าโถงลิฟท์พนักงาน	HD-C-4-16	/	/	/	อนันตชัย	
167	SMOKE DETECTOR	D	1	1	บริเวณห้องโถงรับประทานอาหาร	SD-D-G-1	/	/	/	อนันตชัย	
168	SMOKE DETECTOR	D	1	1	บริเวณห้องโถงรับประทานอาหาร	SD-D-G-2	/	/	/	อนันตชัย	
169	SMOKE DETECTOR	D	1	1	บริเวณห้องโถงรับประทานอาหาร	SD-D-G-3	/	/	/	อนันตชัย	
170	SMOKE DETECTOR	D	1	1	บริเวณห้องโถงรับประทานอาหาร	SD-D-G-4	/	/	/	อนันตชัย	
171	SMOKE DETECTOR	D	1	1	บริเวณห้องโถงรับประทานอาหาร	SD-D-G-5	/	/	/	อนันตชัย	
172	SMOKE DETECTOR	D	1	1	บริเวณห้องโถงรับประทานอาหาร	SD-D-G-6	/	/	/	อนันตชัย	
173	SMOKE DETECTOR	D	1	1	บริเวณห้องโถงรับประทานอาหาร	SD-D-G-7	/	/	/	อนันตชัย	
174	SMOKE DETECTOR	D	1	1	บริเวณห้องโถงรับประทานอาหาร	SD-D-G-8	/	/	/	อนันตชัย	
175	SMOKE DETECTOR	D	1	2	ห้องเก็บผ้า	SD-D-G-9	/	/	/	อนันตชัย	
176	SMOKE DETECTOR	D	1	2	ห้องเก็บผ้า	SD-D-G-10	/	/	/	อนันตชัย	
177	SMOKE DETECTOR	D	1	2	ห้องเก็บผ้า	SD-D-G-11	/	/	/	อนันตชัย	
178	SMOKE DETECTOR	D	1	2	ทางเดินห้องอาหาร	SD-D-G-12	/	/	/	อนันตชัย	
179	SMOKE DETECTOR	D	1	2	ห้องอาหารสด	SD-D-G-13	/	/	/	อนันตชัย	
180	SMOKE DETECTOR	D	1	2	ห้องอาหารสด	SD-D-G-14	/	/	/	อนันตชัย	
181	SMOKE DETECTOR	D	1	3	แผนกวิศวกรรมบริการ(ห้องช่าง) +	SD-D-G-15	/	/	/	อนันตชัย	
182	SMOKE DETECTOR	D	1	3	ห้องGEN3	SD-D-G-16	/	/	/	อนันตชัย	
183	SMOKE DETECTOR	D	1	3	ห้องพระ	SD-D-G-17	/	/	/	อนันตชัย	
184	SMOKE DETECTOR	D	1	3	ห้องเก็บศพ	SD-D-G-18	/	/	/	อนันตชัย	
185	SMOKE DETECTOR	D	1	3	ห้องPUM	SD-D-G-19	/	/	/	อนันตชัย	
186	HEAT DETECTOR	D	1	2	บริเวณทางเข้าห้องอาหาร	HD-D-G-1	/	/	/	อนันตชัย	
187	HEAT DETECTOR	D	1	2	บริเวณทางเดิน	HD-D-G-2	/	/	/	อนันตชัย	
188	HEAT DETECTOR	D	1	2	ห้องปัสสาวะ	HD-D-G-3	/	/	/	อนันตชัย	
189	HEAT DETECTOR	D	1	2	ห้องเตรียมอาหารเหลว	HD-D-G-4	/	/	/	อนันตชัย	
190	HEAT DETECTOR	D	1	2	บริเวณหน้าตู้อาหารแช่แข็ง	HD-D-G-5	/	/	/	อนันตชัย	
191	HEAT DETECTOR	D	1	2	ห้องโภชนาการ	HD-D-G-6	/	/	/	อนันตชัย	
192	HEAT DETECTOR	D	1	2	ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้	HD-D-G-7	/	/	/	อนันตชัย	
193	HEAT DETECTOR	D	1	2	ห้องเก็บอาหารแห้ง	HD-D-G-8	/	/	/	อนันตชัย	
194	HEAT DETECTOR	D	1	2	แผนกซักกรีด	HD-D-G-9	/	/	/	อนันตชัย	
195	HEAT DETECTOR	D	1	2	แผนกซักกรีด	HD-D-G-10	/	/	/	อนันตชัย	
196	HEAT DETECTOR	D	1	2	แผนกซักกรีด	HD-D-G-11	/	/	/	อนันตชัย	
197	HEAT DETECTOR	D	1	2	แผนกซักกรีด	HD-D-G-12	/	/	/	อนันตชัย	
198	MANUAL PULL STATION	D	1	2	หน้าห้องเก็บอาหารแห้ง	MP-D-G-1	/	/	/	อนันตชัย	
199	KEY SWITCH	D	1	2	หน้าห้องเก็บอาหารแห้ง	KS-D-G-1	/	/	/	อนันตชัย	
200	TELEPHONE JACK	D	1	2	หน้าห้องเก็บอาหารแห้ง	TJ-D-G-1	/	/	/	อนันตชัย	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 28/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm และ Detector ทำงานปกติ

สิงหาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	C	4	74	ห้อง 4318	SD-C-4-15	/	/	/	OK	
122	SMOKE DETECTOR	C	4	74	ห้อง 4319	SD-C-4-16	/	/	/	OK	
123	SMOKE DETECTOR	C	4	70	ห้องล่างตัวกรอง	SD-C-4-17	/	/	/	OK	
124	SMOKE DETECTOR	C	4	70	ห้องเก็บอุปกรณ์	SD-C-4-18	/	/	/	OK	
125	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง STAFF LOUNGE	SD-C-4-19	/	/	/	OK	
126	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้องพักรับรอง	SD-C-4-20	/	/	/	OK	
127	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้องพักหัวหน้าแผนก	SD-C-4-21	/	/	/	OK	
128	SMOKE DETECTOR	C	4	69	STAFF ONLY	SD-C-4-22	/	/	/	OK	
129	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง 1	SD-C-4-23	/	/	/	OK	
130	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง 2	SD-C-4-24	/	/	/	OK	
131	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง 3	SD-C-4-25	/	/	/	OK	
132	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง 4	SD-C-4-26	/	/	/	OK	
133	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง 5	SD-C-4-27	/	/	/	OK	
134	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง 6	SD-C-4-28	/	/	/	OK	
135	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง 7	SD-C-4-29	/	/	/	OK	
136	SMOKE DETECTOR	C	4	69	ห้อง 8	SD-C-4-30	/	/	/	OK	
137	SMOKE DETECTOR	C	4	70	ห้อง 9	SD-C-4-31	/	/	/	OK	
138	SMOKE DETECTOR	C	4	70	ห้อง 10	SD-C-4-32	/	/	/	OK	
139	SMOKE DETECTOR	C	4	70	ห้อง 11	SD-C-4-33	/	/	/	OK	
140	SMOKE DETECTOR	C	4	70	ห้อง 12	SD-C-4-34	/	/	/	OK	
141	SMOKE DETECTOR	C	4	65	ELECTRICAL ROOM	SD-C-4-35	/	/	/	OK	
142	SMOKE DETECTOR	C	4	45	ELECTRICAL ROOM	SD-C-4-36	/	/	/	OK	
143	HEAT DETECTOR	C	4	74	ห้องสกริป	HD-C-4-1	/	/	/	OK	
144	MANUAL PULL STATION	C	4	75	หน้าประตูทางเข้า WARD 4 C	MP-C-4-1	/	/	/	OK	
145	KEY SWITCH	C	4	75	หน้าประตูทางเข้า WARD 4 C	KS-C-4-1	/	/	/	OK	
146	TELEPHONE JACK	C	4	75	หน้าประตูทางเข้า WARD 4 C	TJ-C-4-1	/	/	/	OK	
147	BELL ALARM	C	4	75	หน้าประตูทางเข้า WARD 4 C	BA-C-4-1	/	/	/	OK	
148	MANUAL PULL STATION	C	4	75	หน้าห้อง 4315	MP-C-4-2	/	/	/	OK	
149	KEY SWITCH	C	4	75	หน้าห้อง 4315	KS-C-4-2	/	/	/	OK	
150	TELEPHONE JACK	C	4	75	หน้าห้อง 4315	TJ-C-4-2	/	/	/	OK	
151	BELL ALARM	C	4	75	หน้าห้อง 4315	BA-C-4-2	/	/	/	OK	
152	HEAT DETECTOR	C	4	75	ทางเดินหน้าห้อง 4304	HD-C-4-2	/	/	/	OK	
153	HEAT DETECTOR	C	4	75	ทางเดินหน้าห้อง 4305	HD-C-4-3	/	/	/	OK	
154	HEAT DETECTOR	C	4	75	ทางเดินหน้าห้อง 4306	HD-C-4-4	/	/	/	OK	
155	HEAT DETECTOR	C	4	75	ทางเดินหน้าห้อง 4308	HD-C-4-5	/	/	/	OK	
156	HEAT DETECTOR	C	4	75	ทางเดินหน้าห้อง 4310	HD-C-4-6	/	/	/	OK	
157	HEAT DETECTOR	C	4	75	ทางเดินหน้าห้อง 4312	HD-C-4-7	/	/	/	OK	
158	HEAT DETECTOR	C	4	75	ทางเดินหน้าห้อง 4315	HD-C-4-8	/	/	/	OK	
159	HEAT DETECTOR	C	4	75	บริเวณเคาเตอร์	HD-C-4-9	/	/	/	OK	
160	HEAT DETECTOR	C	4	75	บริเวณหน้าเคาเตอร์	HD-C-4-10	/	/	/	OK	

PM Program		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

วันที่ 28/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm และ Detector ทำงานปกติ

สิงหาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณหน้าลิฟท์	HD-C-3-2	/	/	/	อนันต์	
82	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณหน้าลิฟท์	HD-C-3-3	/	/	/	อนันต์	
83	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณเคาเตอร์ไคเทียม	HD-C-3-4	/	/	/	อนันต์	
84	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	HD-C-3-5	/	/	/	อนันต์	
85	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าห้องเก็บอุปกรณ์	HD-C-3-6	/	/	/	อนันต์	
86	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าห้องพักรับรอง	HD-C-3-7	/	/	/	อนันต์	
87	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าห้องหัวหน้าแผนก	HD-C-3-8	/	/	/	อนันต์	
88	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าห้อง STAFF	HD-C-3-9	/	/	/	อนันต์	
89	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าห้องล้างไต 1	HD-C-3-10	/	/	/	อนันต์	
90	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าห้องล้างไต 4	HD-C-3-11	/	/	/	อนันต์	
91	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าห้องล้างไต 10	HD-C-3-12	/	/	/	อนันต์	
92	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านหน้าห้องล้างไต 8	HD-C-3-13	/	/	/	อนันต์	
93	HEAT DETECTOR	C	3	71	ห้องเก็บยาล้างไต	HD-C-3-14	/	/	/	อนันต์	
94	HEAT DETECTOR	C	3	71	ห้องเก็บยาล้างไต	HD-C-3-15	/	/	/	อนันต์	
95	HEAT DETECTOR	C	3	71	ห้องเก็บยาล้างไต	HD-C-3-16	/	/	/	อนันต์	
96	HEAT DETECTOR	C	3	71	บริเวณด้านข้างห้องเก็บยาล้างไต	HD-C-3-17	/	/	/	อนันต์	
97	MANUAL PULL STATION	C	3	78	บริเวณหน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า	MP-C-3-4	/	/	/	อนันต์	
98	KEY SWITCH	C	3	78	บริเวณหน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า	KS-C-3-4	/	/	/	อนันต์	
99	TELEPHONE JACK	C	3	78	บริเวณหน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า	TJ-C-3-4	/	/	/	อนันต์	
100	BELL ALARM	C	3	78	บริเวณหน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า	BA-C-3-4	/	/	/	อนันต์	
101	HEAT DETECTOR	C	3	78	UPS ROOM	HD-C-3-18	/	/	/	อนันต์	
102	HEAT DETECTOR	C	3	78	OFFICE CONTRACT CENTER	HD-C-3-19	/	/	/	อนันต์	
103	HEAT DETECTOR	C	3	78	ห้องพักแพทย์	HD-C-3-20	/	/	/	อนันต์	
104	HEAT DETECTOR	C	3	78	บริเวณด้านหน้าห้อง CONTACT CENTER	HD-C-3-21	/	/	/	อนันต์	
105	HEAT DETECTOR	C	3	78	บริเวณหน้าห้อง UPS ROOM	HD-C-3-22	/	/	/	อนันต์	
106	HEAT DETECTOR	C	3	78	บริเวณทางเดินหน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า	HD-C-3-23	/	/	/	อนันต์	
107	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4303	SD-C-4-1	/	/	/	อนันต์	
108	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4304	SD-C-4-2	/	/	/	อนันต์	
109	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4305	SD-C-4-3	/	/	/	อนันต์	
110	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4306	SD-C-4-4	/	/	/	อนันต์	
111	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4307	SD-C-4-5	/	/	/	อนันต์	
112	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4308	SD-C-4-6	/	/	/	อนันต์	
113	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4309	SD-C-4-7	/	/	/	อนันต์	
114	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4310	SD-C-4-8	/	/	/	อนันต์	
115	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4311	SD-C-4-9	/	/	/	อนันต์	
116	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4312	SD-C-4-10	/	/	/	อนันต์	
117	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4313	SD-C-4-11	/	/	/	อนันต์	
118	SMOKE DETECTOR	C	4	73	ห้อง 4314	SD-C-4-12	/	/	/	อนันต์	
119	SMOKE DETECTOR	C	4	74	ห้อง 4316	SD-C-4-13	/	/	/	อนันต์	
120	SMOKE DETECTOR	C	4	74	ห้อง 4317	SD-C-4-14	/	/	/	อนันต์	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 28/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm และ Detector ทำงานปกติ

สิงหาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	HEAT DETECTOR	C	2	64	บริเวณทางเดินทางเชื่อมไปอาคาร B	HD-C-2-43	/	/	/	OK	
42	HEAT DETECTOR	C	2	64	บริเวณทางเดินทางเชื่อมไปอาคาร B	HD-C-2-44	/	/	/	OK	
43	HEAT DETECTOR	C	2	64	บริเวณทางเดินทางเชื่อมไปอาคาร B	HD-C-2-45	/	/	/	OK	
44	MANUAL PULL STATION	C	2	64	บริเวณหน้าประตูทางเดินไปห้องน้ำ	MP-C-2-1	/	/	/	OK	
45	KEY SWITCH	C	2	65	บริเวณหน้าประตูทางเดินไปห้องน้ำ	KS-C-2-1	/	/	/	OK	
46	TELEPHONE JACK	C	2	65	บริเวณหน้าประตูทางเดินไปห้องน้ำ	TJ-C-2-1	-	-	-	OK	
47	BELL ALARM	C	2	65	บริเวณหน้าประตูทางเดินไปห้องน้ำ	BA-C-2-1	/	/	/	OK	
48	HEAT DETECTOR	C	2	65	บริเวณหน้าลิฟท์	HD-C-2-46	/	/	/	OK	
49	HEAT DETECTOR	C	2	65	ทางเดินด้านหลัง E-LEARNING	HD-C-2-47	/	/	/	OK	
50	HEAT DETECTOR	C	2	65	ทางเดินด้านหลัง E-LEARNING	HD-C-2-48	/	/	/	OK	
51	HEAT DETECTOR	C	2	65	ทางเดินหน้าบันไดทางออกฉุกเฉิน	HD-C-2-49	/	/	/	OK	
52	HEAT DETECTOR	C	2	65	ทางเดินหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร	HD-C-2-50	/	/	/	OK	
53	HEAT DETECTOR	C	2	65	ทางเดินเข้าห้องน้ำ	HD-C-2-51	/	/	/	OK	
54	HEAT DETECTOR	C	2	65	ทางเดินไปฝ่ายบริหารคุณภาพ	HD-C-2-52	/	/	/	OK	
55	HEAT DETECTOR	C	2	65	บริเวณด้านหน้าลิฟท์ด้านหลัง	HD-C-2-53	/	/	/	OK	
56	HEAT DETECTOR	C	2	65	ประตูทางเชื่อมอาคาร B	HD-C-2-54	/	/	/	OK	
57	HEAT DETECTOR	C	2	65	ประตูทางเชื่อมอาคาร B	HD-C-2-55	/	/	/	OK	
58	HEAT DETECTOR	C	2	65	ประตูทางเชื่อมอาคาร B	HD-C-2-56	/	/	/	OK	
59	MANUAL PULL STATION	C	2	65	บริเวณหน้าลิฟท์	MP-C-2-2	/	/	/	OK	
60	KEY SWITCH	C	2	65	บริเวณหน้าลิฟท์	KS-C-2-2	/	/	/	OK	
61	TELEPHONE JACK	C	2	65	บริเวณหน้าลิฟท์	TJ-C-2-2	-	-	-	OK	
62	BELL ALARM	C	2	65	บริเวณหน้าลิฟท์	BA-C-2-2	/	/	/	OK	
63	HEAT DETECTOR	C	2	65	บริเวณหน้าลิฟท์	HD-C-2-2	/	/	/	OK	
64	HEAT DETECTOR	C	2	65	ฝ่ายบริหารคุณภาพ	HD-C-2-57	/	/	/	OK	
65	HEAT DETECTOR	C	2	66	ฝ่ายบริหารคุณภาพ	HD-C-2-58	/	/	/	OK	
66	HEAT DETECTOR	C	2	66	ฝ่ายบริหารคุณภาพ	HD-C-2-59	/	/	/	OK	
67	HEAT DETECTOR	C	2	66	ฝ่ายบริหารคุณภาพ	HD-C-2-60	/	/	/	OK	
68	HEAT DETECTOR	C	3	70	ห้องผลิตน้ำ RO	HD-C-3-1	/	/	/	OK	
69	MANUAL PULL STATION	C	3	71	หน้าประตูทางเข้า ศูนย์ไตเทียม	MP-C-3-1	/	/	/	OK	
70	KEY SWITCH	C	3	71	หน้าประตูทางเข้า ศูนย์ไตเทียม	KS-C-3-1	/	/	/	OK	
71	TELEPHONE JACK	C	3	71	หน้าประตูทางเข้า ศูนย์ไตเทียม	TJ-C-3-1	-	-	-	OK	
72	BELL ALARM	C	3	71	หน้าประตูทางเข้า ศูนย์ไตเทียม	BA-C-3-1	/	/	/	OK	
73	MANUAL PULL STATION	C	3	71	ห้องล้างไตห้อง 1	MP-C-3-2	/	/	/	OK	
74	KEY SWITCH	C	3	71	ห้องล้างไตห้อง 1	KS-C-3-2	/	/	/	OK	
75	TELEPHONE JACK	C	3	71	ห้องล้างไตห้อง 1	TJ-C-3-2	-	-	-	OK	
76	BELL ALARM	C	3	71	ห้องล้างไตห้อง 1	BA-C-3-2	/	/	/	OK	
77	MANUAL PULL STATION	C	3	71	ห้องเก็บยาล้างไต	MP-C-3-3	/	/	/	OK	
78	KEY SWITCH	C	3	71	ห้องเก็บยาล้างไต	KS-C-3-3	/	/	/	OK	
79	TELEPHONE JACK	C	3	71	ห้องเก็บยาล้างไต	TJ-C-3-3	-	-	-	OK	
80	BELL ALARM	C	3	71	ห้องเก็บยาล้างไต	BA-C-3-3	/	/	/	OK	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 28/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm และ Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist
ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

สิงหาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	HEAT DETECTOR	C	2	61	บริเวณภายในห้องฝ่ายการตลาด	HD-C-2-4	/	/	/	อนันต์	
2	HEAT DETECTOR	C	2	61	บริเวณภายในห้องฝ่ายการตลาด	HD-C-2-5	/	/	/	อนันต์	
3	HEAT DETECTOR	C	2	61	ทางเดินหน้าประตูฝ่ายสื่อสารการตลาด	HD-C-2-6	/	/	/	อนันต์	
4	HEAT DETECTOR	C	2	61	ห้องหัวหน้าฝ่ายการตลาด	HD-C-2-7	/	/	/	อนันต์	
5	HEAT DETECTOR	C	2	61	ห้อง STAFF	HD-C-2-8	/	/	/	อนันต์	
6	HEAT DETECTOR	C	2	61	ห้อง AV	HD-C-2-9	/	/	/	อนันต์	
7	HEAT DETECTOR	C	2	61	บริเวณโถงฝ่ายสื่อสารการตลาด	HD-C-2-10	/	/	/	อนันต์	
8	HEAT DETECTOR	C	2	61	บริเวณโถงฝ่ายสื่อสารการตลาด	HD-C-2-11	/	/	/	อนันต์	
9	HEAT DETECTOR	C	2	61	บริเวณโถงฝ่ายสื่อสารการตลาด	HD-C-2-12	/	/	/	อนันต์	
10	HEAT DETECTOR	C	2	61	บริเวณโถงฝ่ายสื่อสารการตลาด	HD-C-2-13	/	/	/	อนันต์	
11	HEAT DETECTOR	C	2	61	บริเวณโถงฝ่ายสื่อสารการตลาด	HD-C-2-14	/	/	/	อนันต์	
12	HEAT DETECTOR	C	2	61	ฝ่ายประกันสุขภาพ	HD-C-2-15	/	/	/	อนันต์	
13	HEAT DETECTOR	C	2	61	ฝ่ายประกันสุขภาพ	HD-C-2-16	/	/	/	อนันต์	
14	HEAT DETECTOR	C	2	61	ฝ่ายประกันสุขภาพ	HD-C-2-17	/	/	/	อนันต์	
15	HEAT DETECTOR	C	2	61	ทางเดินหน้าประตูฝ่ายประกันสุขภาพ	HD-C-2-18	/	/	/	อนันต์	
16	HEAT DETECTOR	C	2	61	ทางเดินหน้าประตูฝ่ายประกันสุขภาพ	HD-C-2-19	/	/	/	อนันต์	
17	BELL ALARM	C	2	61	บริเวณหน้าประตูฝ่ายสื่อสารการตลาด	BA-C-2-3	/	/	/	อนันต์	
18	HEAT DETECTOR	C	2	62	ห้อง E-LEARNING CENTER	HD-C-2-20	/	/	/	อนันต์	
19	HEAT DETECTOR	C	2	62	ห้อง E-LEARNING CENTER	HD-C-2-21	/	/	/	อนันต์	
20	HEAT DETECTOR	C	2	62	ห้อง E-LEARNING CENTER	HD-C-2-22	/	/	/	อนันต์	
21	HEAT DETECTOR	C	2	62	ห้องสัมมนาแผนกบุคคล	HD-C-2-23	/	/	/	อนันต์	
22	HEAT DETECTOR	C	2	63	บริเวณโถงพักผู้มาติดต่อ	HD-C-2-24	/	/	/	อนันต์	
23	HEAT DETECTOR	C	2	63	บริเวณเคาเตอร์	HD-C-2-25	/	/	/	อนันต์	
24	HEAT DETECTOR	C	2	63	บริเวณโต๊ะทำงานพนักงาน	HD-C-2-26	/	/	/	อนันต์	
25	HEAT DETECTOR	C	2	63	HRM HEAD OF DEPARTMENT	HD-C-2-27	/	/	/	อนันต์	
26	HEAT DETECTOR	C	2	63	บริเวณแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล	HD-C-2-28	/	/	/	อนันต์	
27	HEAT DETECTOR	C	2	63	ห้องเก็บพัสดุจดหมาย	HD-C-2-29	/	/	/	อนันต์	
28	HEAT DETECTOR	C	2	63	STOCK ROOM	HD-C-2-31	/	/	/	อนันต์	
29	HEAT DETECTOR	C	2	63	HRD MANAGER (BEG)	HD-C-2-32	/	/	/	อนันต์	
30	HEAT DETECTOR	C	2	63	TRAINING ROOM	HD-C-2-33	/	/	/	อนันต์	
31	HEAT DETECTOR	C	2	63	DEDUTY HRM MANAGER	HD-C-2-34	/	/	/	อนันต์	
32	HEAT DETECTOR	C	2	63	ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน JCI	HD-C-2-35	/	/	/	อนันต์	
33	HEAT DETECTOR	C	2	63	ห้องประชุม	HD-C-2-36	/	/	/	อนันต์	
34	HEAT DETECTOR	C	2	63	บริเวณทางเดินหน้าห้องประชุม	HD-C-2-37	/	/	/	อนันต์	
35	HEAT DETECTOR	C	2	63	บริเวณหน้าห้อง STOCK ROOM	HD-C-2-38	/	/	/	อนันต์	
36	HEAT DETECTOR	C	2	63	บริเวณหน้าห้อง DEDUTY HRM MANAGER	HD-C-2-39	/	/	/	อนันต์	
37	BELL ALARM	C	2	63	บริเวณหน้าห้อง HRM HEAD OF DEPART	BA-C-2-4	/	/	/	อนันต์	
38	HEAT DETECTOR	C	2	64	บริเวณหน้าห้องน้ำหญิง	HD-C-2-40	/	/	/	อนันต์	
39	HEAT DETECTOR	C	2	64	บริเวณหน้าห้องน้ำชาย	HD-C-2-41	/	/	/	อนันต์	
40	HEAT DETECTOR	C	2	64	บริเวณทางเดินทางเชื่อมไปอาคาร B	HD-C-2-42	/	/	/	อนันต์	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 28/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Five Alarm และ Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กันยายน 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	MANUAL PULL STATION	D	1	4	บริเวณประตูหนีไฟ	MP-D-G-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
2	KEY SWITCH	D	1	4	บริเวณประตูหนีไฟ	KS-D-G-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
3	TELEPHONE JACK	D	1	4	บริเวณประตูหนีไฟ	TJ-D-G-3	-	-	-	อนันต์ชัย	
4	BELL ALARM	D	1	4	บริเวณประตูหนีไฟ	BA-D-G-3	/	/	/	อนันต์ชัย	
5	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้องโถงพักลูกค้า	HD-D-G-15	/	/	/	อนันต์ชัย	
6	HEAT DETECTOR	D	1	16	บริเวณเคาเตอร์ลูกค้า	HD-D-G-16	/	/	/	อนันต์ชัย	
7	HEAT DETECTOR	D	1	16	เคาเตอร์ชำระเงิน	HD-D-G-17	/	/	/	อนันต์ชัย	
8	HEAT DETECTOR	D	1	16	แผนกเภสัชกรรม	HD-D-G-18	/	/	/	อนันต์ชัย	
9	HEAT DETECTOR	D	1	16	แผนกเภสัชกรรม	HD-D-G-19	/	/	/	อนันต์ชัย	
10	HEAT DETECTOR	D	1	16	TREAT MENT 1	HD-D-G-20	/	/	/	อนันต์ชัย	
11	HEAT DETECTOR	D	1	16	หน้าห้องเภสัชกรรม	HD-D-G-21	/	/	/	อนันต์ชัย	
12	HEAT DETECTOR	D	1	16	EXAM 1	HD-D-G-22	/	/	/	อนันต์ชัย	
13	HEAT DETECTOR	D	1	16	EXAM 2	HD-D-G-23	/	/	/	อนันต์ชัย	
14	HEAT DETECTOR	D	1	16	EXAM 3	HD-D-G-24	/	/	/	อนันต์ชัย	
15	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้องตรวจ 4	HD-D-G-25	/	/	/	อนันต์ชัย	
16	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้องตรวจ 5	HD-D-G-26	/	/	/	อนันต์ชัย	
17	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้องแพทย์หญิง กนกวรรณ	HD-D-G-27	/	/	/	อนันต์ชัย	
18	HEAT DETECTOR	D	1	16	TREAT MENT 3	HD-D-G-28	/	/	/	อนันต์ชัย	
19	HEAT DETECTOR	D	1	16	TREAT MENT 4	HD-D-G-29	/	/	/	อนันต์ชัย	
20	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้อง พญ. ทรัพย์รัตน์	HD-D-G-30	/	/	/	อนันต์ชัย	
21	HEAT DETECTOR	D	1	16	หน้าห้องน้ำ	HD-D-G-31	/	/	/	อนันต์ชัย	
22	HEAT DETECTOR	D	1	16	ในห้องน้ำ	HD-D-G-32	/	/	/	อนันต์ชัย	
23	HEAT DETECTOR	D	1	16	หน้าห้องโถงพักคอยรับลูกค้า	HD-D-G-33	/	/	/	อนันต์ชัย	
24	HEAT DETECTOR	D	1	16	หน้าห้อง TREAT MENT 3	HD-D-G-34	/	/	/	อนันต์ชัย	
25	HEAT DETECTOR	D	1	16	หน้าห้อง TREAT MENT 4	HD-D-G-35	/	/	/	อนันต์ชัย	
26	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้อง ADRICE 2	HD-D-G-36	/	/	/	อนันต์ชัย	
27	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้อง ADRICE 1	HD-D-G-37	/	/	/	อนันต์ชัย	
28	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้อง BODY TREATMENT	HD-D-G-38	/	/	/	อนันต์ชัย	
29	HEAT DETECTOR	D	1	16	หน้าห้อง BODY TREATMENT	HD-D-G-39	/	/	/	อนันต์ชัย	
30	HEAT DETECTOR	D	1	16	หน้าห้อง EXAM 2	HD-D-G-40	/	/	/	อนันต์ชัย	
31	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้องโถงพักรับรองลูกค้า	HD-D-G-41	/	/	/	อนันต์ชัย	
32	HEAT DETECTOR	D	1	16	ห้องโถงพักรับรองลูกค้า	HD-D-G-42	/	/	/	อนันต์ชัย	
33	MANUAL PULL STATION	D	1	16	บริเวณโถงพักลูกค้า	MP-D-G-6	/	/	/	อนันต์ชัย	
34	KEY SWITCH	D	1	16	บริเวณโถงพักลูกค้า	KS-D-G-6	/	/	/	อนันต์ชัย	
35	TELEPHONE JACK	D	1	16	บริเวณโถงพักลูกค้า	TJ-D-G-6	-	-	-	อนันต์ชัย	
36	BELL ALARM	D	1	16	บริเวณโถงพักลูกค้า	BA-D-G-6	/	/	/	อนันต์ชัย	
37	HEAT DETECTOR	D	1	17	บริเวณทางเดิน	HD-D-G-41	/	/	/	อนันต์ชัย	
38	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้องเก็บผ้า	HD-D-G-42	/	/	/	อนันต์ชัย	
39	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้องทำหัตถการ 2	HD-D-G-43	/	/	/	อนันต์ชัย	
40	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแพทย์	HD-D-G-44	/	/	/	อนันต์ชัย	

PM Program		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบควบคุม และ Fire Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

วันที่ 30/9/65

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กันยายน 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย	HD-D-G-45	/	/	/	อนันต์	
42	HEAT DETECTOR	D	1	17	ทางออกประตูหนีไฟ	HD-D-G-46	/	/	/	อนันต์	
43	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้อง EXAM 5	HD-D-G-47	/	/	/	อนันต์	
44	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้อง EXAM 4	HD-D-G-48	/	/	/	อนันต์	
45	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้อง EXAM 3	HD-D-G-49	/	/	/	อนันต์	
46	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้อง EXAM 2	HD-D-G-50	/	/	/	อนันต์	
47	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้อง EXAM 1	HD-D-G-51	/	/	/	อนันต์	
48	HEAT DETECTOR	D	1	17	HYGINIC ROOM	HD-D-G-52	/	/	/	อนันต์	
49	HEAT DETECTOR	D	1	17	STAFF ROOM	HD-D-G-53	/	/	/	อนันต์	
50	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้องโถงพักลูกค้า	HD-D-G-54	/	/	/	อนันต์	
51	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้อง EXAM 6	HD-D-G-55	/	/	/	อนันต์	
52	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้อง ADVICE	HD-D-G-56	/	/	/	อนันต์	
53	HEAT DETECTOR	D	1	17	หน้าห้องน้ำรวม	HD-D-G-57	/	/	/	อนันต์	
54	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้อง STAFF	HD-D-G-58	/	/	/	อนันต์	
55	HEAT DETECTOR	D	1	17	หน้าห้องทางออกประตูหนีไฟ	HD-D-G-59	/	/	/	อนันต์	
56	HEAT DETECTOR	D	1	17	ห้องพักฟื้น	HD-D-G-60	/	/	/	อนันต์	
57	HEAT DETECTOR	D	1	17	บริเวณทางเดิน	HD-D-G-61	/	/	/	อนันต์	
58	MANUAL PULL STATION	D	1	17	บริเวณบันไดทางลง	MP-D-G-7	/	/	/	อนันต์	
59	KEY SWITCH	D	1	17	บริเวณบันไดทางลง	KS-D-G-7	/	/	/	อนันต์	
60	TELEPHONE JACK	D	1	17	บริเวณบันไดทางลง	TJ-D-G-7	/	/	/	อนันต์	
61	BELL ALARM	D	1	17	บริเวณบันไดทางลง	BA-D-G-7	/	/	/	อนันต์	
62	SMOKE DETECTOR	D	2	20	ลานจอดรถ	SD-D-2-20	/	/	/	อนันต์	
63	SMOKE DETECTOR	D	2	21	ลานจอดรถ	SD-D-2-21	/	/	/	อนันต์	
64	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-1	/	/	/	อนันต์	
65	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-2	/	/	/	อนันต์	
66	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-3	/	/	/	อนันต์	
67	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-4	/	/	/	อนันต์	
68	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-5	/	/	/	อนันต์	
69	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-6	/	/	/	อนันต์	
70	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-7	/	/	/	อนันต์	
71	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-8	/	/	/	อนันต์	
72	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-9	/	/	/	อนันต์	
73	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-10	/	/	/	อนันต์	
74	HEAT DETECTOR	D	2	19	ลานจอดรถ	HD-D-2-11	/	/	/	อนันต์	
75	MANUAL PULL STATION	D	2	19	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-2-1	/	/	/	อนันต์	
76	KEY SWITCH	D	2	19	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-2-1	/	/	/	อนันต์	
77	TELEPHONE JACK	D	2	19	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-2-1	/	/	/	อนันต์	
78	BELL ALARM	D	2	19	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-2-1	/	/	/	อนันต์	
79	MANUAL PULL STATION	D	2	19	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	MP-D-2-2	/	/	/	อนันต์	
80	KEY SWITCH	D	2	19	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	KS-D-2-2	/	/	/	อนันต์	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/9/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบควบคุมและ Fire Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กันยายน 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	TELEPHONE JACK	D	2	19	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	TJ-D-2-2	-	-	-	อนันต์จ้อย	
82	BELL ALARM	D	2	19	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	BA-D-2-2	/	/	/	อนันต์จ้อย	
83	SMOK DETACTOR	D	3	23	ลานจอดรถ	SD-D-3-22	/	/	/	อนันต์จ้อย	
84	SMOK DETACTOR	D	3	24	ลานจอดรถ	SD-D-3-23	/	/	/	อนันต์จ้อย	
85	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-1	/	/	/	อนันต์จ้อย	
86	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-2	/	/	/	อนันต์จ้อย	
87	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-3	/	/	/	อนันต์จ้อย	
88	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-4	/	/	/	อนันต์จ้อย	
89	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-5	/	/	/	อนันต์จ้อย	
90	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-6	/	/	/	อนันต์จ้อย	
91	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-7	/	/	/	อนันต์จ้อย	
92	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-8	/	/	/	อนันต์จ้อย	
93	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-9	/	/	/	อนันต์จ้อย	
94	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-10	/	/	/	อนันต์จ้อย	
95	HEAT DETECTOR	D	3	22	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-3-11	/	/	/	อนันต์จ้อย	
96	MANUAL PULL STATION	D	3	22	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-3-1	/	/	/	อนันต์จ้อย	
97	KEY SWITCH	D	3	22	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-3-1	/	/	/	อนันต์จ้อย	
98	TELEPHONE JACK	D	3	22	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-3-1	-	-	-	อนันต์จ้อย	
99	BELL ALARM	D	3	22	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-3-1	/	/	/	อนันต์จ้อย	
100	MANUAL PULL STATION	D	3	22	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	MP-D-3-2	/	/	/	อนันต์จ้อย	
101	KEY SWITCH	D	3	22	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	KS-D-3-2	/	/	/	อนันต์จ้อย	
102	TELEPHONE JACK	D	3	22	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	TJ-D-3-2	-	-	-	อนันต์จ้อย	
103	BELL ALARM	D	3	22	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	BA-D-3-2	/	/	/	อนันต์จ้อย	
104	SMOKE DETECTOR	D	4	26	ลานจอดรถ	SD-D-4-24	/	/	/	อนันต์จ้อย	
105	SMOKE DETECTOR	D	4	27	ลานจอดรถ	SD-D-4-25	/	/	/	อนันต์จ้อย	
106	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-1	/	/	/	อนันต์จ้อย	
107	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-2	/	/	/	อนันต์จ้อย	
108	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-3	/	/	/	อนันต์จ้อย	
109	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-4	/	/	/	อนันต์จ้อย	
110	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-5	/	/	/	อนันต์จ้อย	
111	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-6	/	/	/	อนันต์จ้อย	
112	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-7	/	/	/	อนันต์จ้อย	
113	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-8	/	/	/	อนันต์จ้อย	
114	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-9	/	/	/	อนันต์จ้อย	
115	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-10	/	/	/	อนันต์จ้อย	
116	HEAT DETECTOR	D	4	25	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-4-11	/	/	/	อนันต์จ้อย	
117	MANUAL PULL STATION	D	4	25	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-4-1	/	/	/	อนันต์จ้อย	
118	KEY SWITCH	D	4	25	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-4-1	/	/	/	อนันต์จ้อย	
119	TELEPHONE JACK	D	4	25	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-4-1	-	-	-	อนันต์จ้อย	
120	BELL ALARM	D	4	25	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-4-1	/	/	/	อนันต์จ้อย	

PM Program		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบดับเพลิง และ Fire Detector ทำงานปกติ

วันที่

30/9/65

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กันยายน 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	MANUAL PULL STATION	D	4	25	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	MP-D-4-2	/	/	/	อนันต์จัน	
122	KEY SWITCH	D	4	25	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	KS-D-4-2	/	/	/	อนันต์จัน	
123	TELEPHONE JACK	D	4	25	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	TJ-D-4-2	/	/	/	อนันต์จัน	
124	BELL ALARM	D	4	25	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	BA-D-4-2	/	/	/	อนันต์จัน	
125	SMOKE DETECTOR	D	5	29	ลานจอดรถ	SD-D-5-26	/	/	/	อนันต์จัน	
126	SMOKE DETECTOR	D	5	30	ลานจอดรถ	SD-D-5-27	/	/	/	อนันต์จัน	
127	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-1	/	/	/	อนันต์จัน	
128	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-2	/	/	/	อนันต์จัน	
129	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-3	/	/	/	อนันต์จัน	
130	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-4	/	/	/	อนันต์จัน	
131	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-5	/	/	/	อนันต์จัน	
132	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-6	/	/	/	อนันต์จัน	
133	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-7	/	/	/	อนันต์จัน	
134	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-8	/	/	/	อนันต์จัน	
135	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-9	/	/	/	อนันต์จัน	
136	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-10	/	/	/	อนันต์จัน	
137	HEAT DETECTOR	D	5	28	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-5-11	/	/	/	อนันต์จัน	
138	MANUAL PULL STATION	D	5	28	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-5-1	/	/	/	อนันต์จัน	
139	KEY SWITCH	D	5	28	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-5-1	/	/	/	อนันต์จัน	
140	TELEPHONE JACK	D	5	28	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-5-1	/	/	/	อนันต์จัน	
141	BELL ALARM	D	5	28	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-5-1	/	/	/	อนันต์จัน	
142	MANUAL PULL STATION	D	5	28	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	MP-D-5-2	/	/	/	อนันต์จัน	
143	KEY SWITCH	D	5	28	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	KS-D-5-2	/	/	/	อนันต์จัน	
144	TELEPHONE JACK	D	5	28	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	TJ-D-5-2	/	/	/	อนันต์จัน	
145	BELL ALARM	D	5	28	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	BA-D-5-2	/	/	/	อนันต์จัน	
146	SMOKE DETECTOR	D	6	32	ลานจอดรถ	SD-D-6-28	/	/	/	อนันต์จัน	
147	SMOKE DETECTOR	D	6	33	ลานจอดรถ	SD-D-6-29	/	/	/	อนันต์จัน	
148	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-1	/	/	/	อนันต์จัน	
149	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-2	/	/	/	อนันต์จัน	
150	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-3	/	/	/	อนันต์จัน	
151	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-4	/	/	/	อนันต์จัน	
152	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-5	/	/	/	อนันต์จัน	
153	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-6	/	/	/	อนันต์จัน	
154	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-7	/	/	/	อนันต์จัน	
155	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-8	/	/	/	อนันต์จัน	
156	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-9	/	/	/	อนันต์จัน	
157	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-10	/	/	/	อนันต์จัน	
158	HEAT DETECTOR	D	6	31	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-6-11	/	/	/	อนันต์จัน	
159	MANUAL PULL STATION	D	6	31	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-6-1	/	/	/	อนันต์จัน	
160	KEY SWITCH	D	6	31	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-6-1	/	/	/	อนันต์จัน	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบควบคุม smoke Fire Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/8/65

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กันยายน 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	TELEPHONE JACK	D	6	31	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-6-1	/	/	/	อัปเดต	
162	BELL ALARM	D	6	31	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-6-1	/	/	/	อัปเดต	
163	MANUAL PULL STATION	D	6	31	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	MP-D-6-2	/	/	/	อัปเดต	
164	KEY SWITCH	D	6	31	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	KS-D-6-2	/	/	/	อัปเดต	
165	TELEPHONE JACK	D	6	31	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	TJ-D-6-2	/	/	/	อัปเดต	
166	BELL ALARM	D	6	31	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	BA-D-6-2	/	/	/	อัปเดต	
167	SMOKE DETECTOR	D	7	35	ลานจอดรถ	SD-D-7-30	/	/	/	อัปเดต	
168	SMOKE DETECTOR	D	7	36	ลานจอดรถ	SD-D-7-31	/	/	/	อัปเดต	
169	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-1	/	/	/	อัปเดต	
170	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-2	/	/	/	อัปเดต	
171	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-3	/	/	/	อัปเดต	
172	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-4	/	/	/	อัปเดต	
173	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-5	/	/	/	อัปเดต	
174	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-6	/	/	/	อัปเดต	
175	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-7	/	/	/	อัปเดต	
176	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-8	/	/	/	อัปเดต	
177	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-9	/	/	/	อัปเดต	
178	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-10	/	/	/	อัปเดต	
179	HEAT DETECTOR	D	7	34	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-7-11	/	/	/	อัปเดต	
180	MANUAL PULL STATION	D	7	34	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-7-1	/	/	/	อัปเดต	
181	KEY SWITCH	D	7	34	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-7-1	/	/	/	อัปเดต	
182	TELEPHONE JACK	D	7	34	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-7-1	/	/	/	อัปเดต	
183	BELL ALARM	D	7	34	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-7-1	/	/	/	อัปเดต	
184	MANUAL PULL STATION	D	7	34	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	MP-D-7-2	/	/	/	อัปเดต	
185	KEY SWITCH	D	7	34	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	KS-D-7-2	/	/	/	อัปเดต	
186	TELEPHONE JACK	D	7	34	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	TJ-D-7-2	/	/	/	อัปเดต	
187	BELL ALARM	D	7	34	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	BA-D-7-2	/	/	/	อัปเดต	
188	SMOKE DETECTOR	D	8	38	ลานจอดรถ	SD-D-8-32	/	/	/	อัปเดต	
189	SMOKE DETECTOR	D	8	39	ลานจอดรถ	SD-D-8-33	/	/	/	อัปเดต	
190	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-1	/	/	/	อัปเดต	
191	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-2	/	/	/	อัปเดต	
192	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-3	/	/	/	อัปเดต	
193	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-4	/	/	/	อัปเดต	
194	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-5	/	/	/	อัปเดต	
195	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-6	/	/	/	อัปเดต	
196	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-7	/	/	/	อัปเดต	
197	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-8	/	/	/	อัปเดต	
198	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-9	/	/	/	อัปเดต	
199	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-10	/	/	/	อัปเดต	
200	HEAT DETECTOR	D	8	37	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-8-11	/	/	/	อัปเดต	


PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบควบคุม Smoke Detector ทำงานปกติ

SN-BPH-FM-055.00

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 30/9/65

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Monthly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 65

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Manual Station & Alarm Bell	Condo	G		ห้องฉุกเฉิน	FA-CON-G-01	/	/	/	อนันต์	
2	Manual Station & Alarm Bell	Condo	G		ห้องฉุกเฉิน	FA-CON-G-02	/	/	/	อนันต์	
3	Manual Station & Alarm Bell	Condo	2		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-2-01	/	/	/	อนันต์	
4	Manual Station & Alarm Bell	Condo	2		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-2-02	/	/	/	อนันต์	
5	Manual Station & Alarm Bell	Condo	3		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-3-01	/	/	/	อนันต์	
6	Manual Station & Alarm Bell	Condo	3		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-3-02	/	/	/	อนันต์	
7	Manual Station & Alarm Bell	Condo	4		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-4-01	/	/	/	อนันต์	
8	Manual Station & Alarm Bell	Condo	4		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-4-02	/	/	/	อนันต์	
9	Manual Station & Alarm Bell	Condo	5		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-5-01	/	/	/	อนันต์	
10	Manual Station & Alarm Bell	Condo	5		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-5-02	/	/	/	อนันต์	
11	Manual Station & Alarm Bell	Condo	6		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-6-01	/	/	/	อนันต์	
12	Manual Station & Alarm Bell	Condo	6		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-6-02	/	/	/	อนันต์	
13	Manual Station & Alarm Bell	Condo	7		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-7-01	/	/	/	อนันต์	
14	Manual Station & Alarm Bell	Condo	7		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-7-02	/	/	/	อนันต์	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11/11/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Manual station และ Alarm Bell สามารถใช้งานได้

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ตุลาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	BELL ALARM	D	8	37	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	BA-D-8-2	/	/	/	OK	
2	SMOKE DETECTOR	D	9	40	ลานจอดรถ	SD-D-9-34	/	/	/	OK	
3	SMOKE DETECTOR	D	9	40	ลานจอดรถ	SD-D-9-35	/	/	/	OK	
4	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-1	/	/	/	OK	
5	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-2	/	/	/	OK	
6	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-3	/	/	/	OK	
7	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-4	/	/	/	OK	
8	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-5	/	/	/	OK	
9	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-6	/	/	/	OK	
10	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-7	/	/	/	OK	
11	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-8	/	/	/	OK	
12	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-9	/	/	/	OK	
13	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-10	/	/	/	OK	
14	HEAT DETECTOR	D	9	40	บริเวณลานจอดรถ	HD-D-9-11	/	/	/	OK	
15	MANUAL PULL STATION	D	9	40	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-9-1	/	/	/	OK	
16	KEY SWITCH	D	9	40	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-9-1	/	/	/	OK	
17	TELEPHONE JACK	D	9	40	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-9-1	/	/	/	OK	
18	BELL ALARM	D	9	40	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-9-1	/	/	/	OK	
19	MANUAL PULL STATION	D	9	40	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	MP-D-9-2	/	/	/	OK	
20	KEY SWITCH	D	9	45	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	KS-D-9-2	/	/	/	OK	
21	TELEPHONE JACK	D	9	45	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	TJ-D-9-2	/	/	/	OK	
22	BELL ALARM	D	9	45	ประตูหนีไฟด้านหลังอาคาร	BA-D-9-2	/	/	/	OK	
23	SMOKE DETECTOR	D	10	45	ห้องประชุมVIP	SD-D-10-36	/	/	/	OK	
24	SMOKE DETECTOR	D	10	45	บริเวณห้องเครื่องลิฟท์	SD-D-10-37	/	/	/	OK	
25	SMOKE DETECTOR	D	10	45	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-D-10-38	/	/	/	OK	
26	SMOKE DETECTOR	D	10	45	บริเวณทางเดินหน้าห้องประชุมD1	SD-D-10-39	/	/	/	OK	
27	SMOKE DETECTOR	D	10	45	บริเวณทางเดินบริเวณห้องโถง	SD-D-10-40	/	/	/	OK	
28	SMOKE DETECTOR	D	10	45	บริเวณทางเดินหน้าห้องประชุมD2	SD-D-10-41	/	/	/	OK	
29	SMOKE DETECTOR	D	10	45	บริเวณทางเดินหน้าห้องประชุมD3	SD-D-10-42	/	/	/	OK	
30	SMOKE DETECTOR	D	10	45	บริเวณทางเดินหน้าห้องประชุมD4	SD-D-10-43	/	/	/	OK	
31	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-44	/	/	/	OK	
32	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-45	/	/	/	OK	
33	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-46	/	/	/	OK	
34	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-47	/	/	/	OK	
35	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-48	/	/	/	OK	
36	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-49	/	/	/	OK	
37	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-50	/	/	/	OK	
38	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-51	/	/	/	OK	
39	SMOKE DETECTOR	D	10	43	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-52	/	/	/	OK	
40	SMOKE DETECTOR	D	10	44	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-53	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Five Detector และระบบทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ตุลาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	D	10	44	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-54	/	/	/	OK	
42	SMOKE DETECTOR	D	10	44	บริเวณภายในห้องประชุม	SD-D-10-55	/	/	/	OK	
43	SMOKE DETECTOR	D	10	46	บริเวณทางเดิน	SD-D-10-56	/	/	/	OK	
44	SMOKE DETECTOR	D	10	46	บริเวณทางเดิน	SD-D-10-57	/	/	/	OK	
45	SMOKE DETECTOR	D	10	46	ห้องแม่บ้าน	SD-D-10-58	/	/	/	OK	
46	SMOKE DETECTOR	D	10	46	บริเวณทางออกประตูหนีไฟ	SD-D-10-59	/	/	/	OK	
47	SMOKE DETECTOR	D	10	46	บริเวณทางออกประตูหนีไฟ	SD-D-10-60	/	/	/	OK	
48	SMOKE DETECTOR	D	10	46	บริเวณทางออกประตูหนีไฟ	SD-D-10-61	/	/	/	OK	
49	MANUAL PULL STATION	D	10	45	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-10-1	/	/	/	OK	
50	KEY SWITCH	D	10	45	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-10-1	/	/	/	OK	
51	TELEPHONE JACK	D	10	45	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-10-1	/	/	/	OK	
52	BELL ALARM	D	10	45	ประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-10-1	/	/	/	OK	
53	MANUAL PULL STATION	D	10	45	บริเวณหลังห้องประชุม D1	MP-D-10-2	/	/	/	OK	
54	KEY SWITCH	D	10	45	บริเวณหลังห้องประชุม D1	KS-D-10-2	/	/	/	OK	
55	TELEPHONE JACK	D	10	45	บริเวณหลังห้องประชุม D1	TJ-D-10-2	/	/	/	OK	
56	BELL ALARM	D	10	45	บริเวณหลังห้องประชุม D1	BA-D-10-2	/	/	/	OK	
57	MANUAL PULL STATION	D	10	45	บริเวณหลังประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	MP-D-10-3	/	/	/	OK	
58	KEY SWITCH	D	10	45	บริเวณหลังประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	KS-D-10-3	/	/	/	OK	
59	TELEPHONE JACK	D	10	45	บริเวณหลังประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	TJ-D-10-3	/	/	/	OK	
60	BELL ALARM	D	10	45	บริเวณหลังประตูหนีไฟด้านหน้าอาคาร	BA-D-10-3	/	/	/	OK	
61	SMOKE DETECTOR	E	B	17	หน้าลิฟท์ส่งของ	SD-E-B-1	/	/	/	OK	
62	SMOKE DETECTOR	E	B	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องเก็บยา	SD-E-B-2	/	/	/	OK	
63	SMOKE DETECTOR	E	B	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องชาร์ป	SD-E-B-3	/	/	/	OK	
64	SMOKE DETECTOR	E	B	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องCHILLER ROOM	SD-E-B-4	/	/	/	OK	
65	SMOKE DETECTOR	E	B	13	บริเวณห้อง CONTROL	SD-E-B-5	/	/	/	OK	
66	SMOKE DETECTOR	E	B	13	บริเวณทางเดินหน้าห้อง CONTROL	SD-E-B-6	/	/	/	OK	
67	SMOKE DETECTOR	E	B	13	บริเวณทางเดินไปห้องน้ำ	SD-E-B-7	/	/	/	OK	
68	SMOKE DETECTOR	E	B	13	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ	SD-E-B-8	/	/	/	OK	
69	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-9	/	/	/	OK	
70	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-10	/	/	/	OK	
71	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-11	/	/	/	OK	
72	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-12	/	/	/	OK	
73	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-13	/	/	/	OK	
74	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-14	/	/	/	OK	
75	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-15	/	/	/	OK	
76	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-16	/	/	/	OK	
77	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-17	/	/	/	OK	
78	SMOKE DETECTOR	E	B	15	CHILLER ROOM	SD-E-B-18	/	/	/	OK	
79	SMOKE DETECTOR	E	B	16	DENTAL PUMP	SD-E-B-19	/	/	/	OK	
80	SMOKE DETECTOR	E	B	12	บริเวณออฟฟิศ	SD-E-B-20	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Detector และระบบควบคุมทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ตุลาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	E	B	12	บริเวณหน้าประตูทางเข้า	SD-E-B-21	/	/	/	ผ่าน	
82	SMOKE DETECTOR	E	B	12	บริเวณหน้าห้อง SUPERVISOR	SD-E-B-22	/	/	/	ผ่าน	
83	SMOKE DETECTOR	E	B	12	บริเวณหน้าตู้เย็นเก็บยา	SD-E-B-23	/	/	/	ผ่าน	
84	SMOKE DETECTOR	E	B	12	บริเวณหน้าประตูหนีไฟ	SD-E-B-24	/	/	/	ผ่าน	
85	SMOKE DETECTOR	E	B	12	ทางเชื่อมประตูหนีไฟแผนกเวชระเบียน	SD-E-B-25	/	/	/	ผ่าน	
86	SMOKE DETECTOR	E	B	12	บริเวณทางเดินห้องเก็บยา	SD-E-B-26	/	/	/	ผ่าน	
87	SMOKE DETECTOR	E	B	12	บริเวณชั้นเก็บยา B (ด้านหลัง)	SD-E-B-27	/	/	/	ผ่าน	
88	SMOKE DETECTOR	E	B	12	บริเวณชั้นเก็บยา	SD-E-B-28	/	/	/	ผ่าน	
89	SMOKE DETECTOR	E	B	11	บริเวณตู้เก็บเอกสารหมายเลข 18	SD-E-B-29	/	/	/	ผ่าน	
90	SMOKE DETECTOR	E	B	11	บริเวณตู้เก็บเอกสารหมายเลข 15	SD-E-B-30	/	/	/	ผ่าน	
91	SMOKE DETECTOR	E	B	11	บริเวณตู้เก็บเอกสารหมายเลข 11	SD-E-B-31	/	/	/	ผ่าน	
92	SMOKE DETECTOR	E	B	11	บริเวณตู้เก็บเอกสารหมายเลข 5	SD-E-B-32	/	/	/	ผ่าน	
93	SMOKE DETECTOR	E	B	11	บริเวณเครื่อง AIR TUBE	SD-E-B-33	/	/	/	ผ่าน	
94	SMOKE DETECTOR	E	B	11	บริเวณทางเข้าหน้าออฟฟิศ	SD-E-B-34	/	/	/	ผ่าน	
95	SMOKE DETECTOR	E	B	11	บริเวณภายในห้องออฟฟิศ	SD-E-B-35	/	/	/	ผ่าน	
96	MANUAL PULL STATION	E	B	12	ประตูหนีไฟห้องเก็บยา	MP-E-B-1	/	/	/	ผ่าน	
97	KEY SWITCH	E	B	12	ประตูหนีไฟห้องเก็บยา	KS-E-B-1	/	/	/	ผ่าน	
98	TELEPHONE JACK	E	B	12	ประตูหนีไฟห้องเก็บยา	TJ-E-B-1	/	/	/	ผ่าน	
99	HEAT DETECTOR	E	B	14	ภายในห้อง PUMP	HD-E-B-1	/	/	/	ผ่าน	
100	MANUAL PULL STATION	E	B	13	ทางไปห้องน้ำของ CONTROL ROOM	MP-E-B-2	/	/	/	ผ่าน	
101	KEY SWITCH	E	B	13	ทางไปห้องน้ำของ CONTROL ROOM	KS-E-B-2	/	/	/	ผ่าน	
102	TELEPHONE JACK	E	B	13	ทางไปห้องน้ำของ CONTROL ROOM	TJ-E-B-2	/	/	/	ผ่าน	
103	HEAT DETECTOR	E	B	13	ทางไปห้องน้ำของ CONTROL ROOM	HD-E-B-2	/	/	/	ผ่าน	
104	MANUAL PULL STATION	E	B	15	บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ (ST2)	MP-E-B-3	/	/	/	ผ่าน	
105	KEY SWITCH	E	B	15	บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ (ST2)	KS-E-B-3	/	/	/	ผ่าน	
106	TELEPHONE JACK	E	B	15	บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ (ST2)	TJ-E-B-3	/	/	/	ผ่าน	
107	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณหน้าลิฟท์ 1E	SD-E-G-29	/	/	/	ผ่าน	
108	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณหน้าลิฟท์ 5E	SD-E-G-30	/	/	/	ผ่าน	
109	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณทางเดินทางออกจากลิฟท์	SD-E-G-23	/	/	/	ผ่าน	
110	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์ชั้นของ	SD-E-G-26	/	/	/	ผ่าน	
111	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณจัดแสดงบูท	SD-E-G-21	/	/	/	ผ่าน	
112	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณทางเดินทางเข้าห้องรวม	SD-E-G-22	/	/	/	ผ่าน	
113	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณทางเดินหน้าร้าน SQUEZE	SD-E-G-24	/	/	/	ผ่าน	
114	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณทางเดินหน้าร้าน SQUEZE	SD-E-G-25	/	/	/	ผ่าน	
115	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณหน้าร้าน โป่งแปง	SD-E-G-27	/	/	/	ผ่าน	
116	SMOKE DETECTOR	E	1	40	บริเวณหน้าร้าน โป่งแปง	SD-E-G-28	/	/	/	ผ่าน	
117	SMOKE DETECTOR	E	1	42	บริเวณลิฟท์ชั้นของ	SD-E-G-36	/	/	/	ผ่าน	
118	SMOKE DETECTOR	E	1	31	MDB	SD-E-G-2	/	/	/	ผ่าน	
119	SMOKE DETECTOR	E	1	30	GENERATER5	SD-E-G-1	/	/	/	ผ่าน	
120	SMOKE DETECTOR	E	1	37	GENERATER5	SD-E-G-17	/	/	/	ผ่าน	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Detector และระบบควบคุมทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ตุลาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	E	1	39	ห้องน้ำชาย	SD-E-G-19	/	/	/	ดี	
122	SMOKE DETECTOR	E	1	39	ห้องน้ำหญิง	SD-E-G-20	/	/	/	ดี	
123	SMOKE DETECTOR	E	1	33	ภายในบริเวณเคาท์เตอร์เวรเปล	SD-E-G-4	/	/	/	ดี	
124	SMOKE DETECTOR	E	1	33	ภายในบริเวณเคาท์เตอร์เวรเปล	SD-E-G-5	/	/	/	ดี	
125	SMOKE DETECTOR	E	1	33	ภายในบริเวณเคาท์เตอร์เวรเปล	SD-E-G-6	/	/	/	ดี	
126	SMOKE DETECTOR	E	1	33	ภายในบริเวณเคาท์เตอร์เวรเปล	SD-E-G-7	/	/	/	ดี	
127	SMOKE DETECTOR	E	1	33	ภายในบริเวณเคาท์เตอร์เวรเปล	SD-E-G-8	/	/	/	ดี	
128	SMOKE DETECTOR	E	1	34	ออฟฟิศเวรเปล	SD-E-G-9	/	/	/	ดี	
129	SMOKE DETECTOR	E	1	34	ออฟฟิศเวรเปล	SD-E-G-10	/	/	/	ดี	
130	SMOKE DETECTOR	E	1	34	ออฟฟิศเวรเปล	SD-E-G-11	/	/	/	ดี	
131	SMOKE DETECTOR	E	1	41	บริเวณโรงที่หักผู้มาติดต่อ	SD-E-G-31	/	/	/	ดี	
132	SMOKE DETECTOR	E	1	41	บริเวณโรงที่หักผู้มาติดต่อ	SD-E-G-32	/	/	/	ดี	
133	SMOKE DETECTOR	E	1	41	บริเวณทางเชื่อมอาคารA	SD-E-G-33	/	/	/	ดี	
134	SMOKE DETECTOR	E	1	41	บริเวณหน้าห้อง AHU	SD-E-G-35	/	/	/	ดี	
135	SMOKE DETECTOR	E	1	41	บริเวณหน้าศูนย์บริการลูกค้า	SD-E-G-34	/	/	/	ดี	
136	SMOKE DETECTOR	E	1	38	บริเวณห้อง AHU	SD-E-G-18	/	/	/	ดี	
137	SMOKE DETECTOR	E	1	35	ภายในศูนย์บริการลูกค้า	SD-E-G-15	/	/	/	ดี	
138	SMOKE DETECTOR	E	1	35	ทางเข้าทะเบียนประวัติ	SD-E-G-14	/	/	/	ดี	
139	SMOKE DETECTOR	E	1	35	ห้องทะเบียนประวัติ	SD-E-G-12	/	/	/	ดี	
140	SMOKE DETECTOR	E	1	35	ห้องทะเบียนประวัติ	SD-E-G-13	/	/	/	ดี	
141	SMOKE DETECTOR	E	1	36	ห้องขารปไฟ	SD-E-G-16	/	/	/	ดี	
142	SMOKE DETECTOR	E	1	31	MDB	SD-E-G-3	/	/	/	ดี	
143	HEAT DETECTOR	E	1	32	ห้องเครื่อง GEN 5	HD-E-G-1	/	/	/	ดี	
144	HEAT DETECTOR	E	1	32	ห้องเครื่อง GEN 5	HD-E-G-2	/	/	/	ดี	
145	MANUAL PULL STATION	E	1	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-G-1	/	/	/	ดี	
146	KEY SWITCH	E	1	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-G-1	/	/	/	ดี	
147	TELEPHONE JACK	E	1	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-G-1	/	/	/	ดี	
148	BELL ALARM	E	1	40	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-G-1	/	/	/	ดี	
149	MANUAL PULL STATION	E	1	40	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-G-2	/	/	/	ดี	
150	KEY SWITCH	E	1	40	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-G-2	/	/	/	ดี	
151	TELEPHONE JACK	E	1	40	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-G-2	/	/	/	ดี	
152	BELL ALARM	E	1	40	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-G-2	/	/	/	ดี	
153	MANUAL PULL STATION	E	1	41	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-G-3	/	/	/	ดี	
154	KEY SWITCH	E	1	41	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-G-3	/	/	/	ดี	
155	TELEPHONE JACK	E	1	41	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-G-3	/	/	/	ดี	
156	BELL ALARM	E	1	41	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-G-3	/	/	/	ดี	
157	MANUAL PULL STATION	E	1	49	บริเวณประตูหนีไฟ ((ST2))	MP-E-G-1	/	/	/	ดี	
158	SMOKE DETECTOR	E	2	49	หน้าลิฟท์โดยสารลูกค้า	SD-E-2-1	/	/	/	ดี	
159	SMOKE DETECTOR	E	2	49	หน้าลิฟท์โดยสารลูกค้า	SD-E-2-2	/	/	/	ดี	
160	SMOKE DETECTOR	E	2	49	บริเวณทางเดินหน้าทางเข้าห้องน้ำรวม	SD-E-2-3	/	/	/	ดี	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Detector และระบบทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 30/10/65

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ตุลาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	E	2	49	บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ชั้นของ	SD-E-2-4	/	/	/	OK	
162	SMOKE DETECTOR	E	2	49	บริเวณทางเดินหน้า NEURODIAGNOSTIC	SD-E-2-5	/	/	/	OK	
163	SMOKE DETECTOR	E	2	49	บริเวณทางเดินหน้า NEURODIAGNOSTIC	SD-E-2-6	/	/	/	OK	
164	SMOKE DETECTOR	E	2	49	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ	SD-E-2-7	/	/	/	OK	
165	SMOKE DETECTOR	E	2	56	หน้าลิฟต์ชั้นของ	SD-E-2-8	/	/	/	OK	
166	SMOKE DETECTOR	E	2	48	ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	SD-E-2-9	/	/	/	OK	
167	SMOKE DETECTOR	E	2	48	ห้องเจ้าหน้าที่	SD-E-2-10	/	/	/	OK	
168	SMOKE DETECTOR	E	2	48	ห้องเจ้าหน้าที่	SD-E-2-11	/	/	/	OK	
169	SMOKE DETECTOR	E	2	48	ห้องบำบัดรักษา	SD-E-2-12	/	/	/	OK	
170	SMOKE DETECTOR	E	2	48	ห้องตรวจหลอดเลือดสมอง	SD-E-2-13	/	/	/	OK	
171	SMOKE DETECTOR	E	2	48	ห้องตรวจหลอดเลือดสมอง	SD-E-2-14	/	/	/	OK	
172	SMOKE DETECTOR	E	2	48	ห้องโถงรับแขก	SD-E-2-15	/	/	/	OK	
173	SMOKE DETECTOR	E	2	58	บริเวณห้อง AHU	SD-E-2-16	/	/	/	OK	
174	SMOKE DETECTOR	E	2	50	ห้องประชุมบริเวณฝ่ายบริการลูกค้า	SD-E-2-17	/	/	/	OK	
175	SMOKE DETECTOR	E	2	50	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-2-18	/	/	/	OK	
176	SMOKE DETECTOR	E	2	50	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-2-19	/	/	/	OK	
177	SMOKE DETECTOR	E	2	50	บริเวณภายในออฟฟิศ	SD-E-2-20	/	/	/	OK	
178	SMOKE DETECTOR	E	2	50	บริเวณภายในออฟฟิศ	SD-E-2-21	/	/	/	OK	
179	SMOKE DETECTOR	E	2	50	บริเวณภายในออฟฟิศ	SD-E-2-22	/	/	/	OK	
180	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องเจ้าหน้าที่ (STAFF ONLY)	SD-E-2-23	/	/	/	OK	
181	SMOKE DETECTOR	E	2	52	บริเวณหน้าห้องตรวจ 7	SD-E-2-24	/	/	/	OK	
182	SMOKE DETECTOR	E	2	52	บริเวณหน้าห้องตรวจ 4	SD-E-2-25	/	/	/	OK	
183	SMOKE DETECTOR	E	2	52	บริเวณโถงที่พักรอดตรวจ	SD-E-2-26	/	/	/	OK	
184	SMOKE DETECTOR	E	2	52	บริเวณโถงที่พักรอดตรวจ	SD-E-2-27	/	/	/	OK	
185	SMOKE DETECTOR	E	2	52	บริเวณโถงที่พักรอดตรวจ	SD-E-2-28	/	/	/	OK	
186	SMOKE DETECTOR	E	2	52	บริเวณโถงที่พักรอดตรวจ	SD-E-2-29	/	/	/	OK	
187	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องตรวจที่ 1	SD-E-2-30	/	/	/	OK	
188	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องตรวจที่ 2	SD-E-2-31	/	/	/	OK	
189	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องตรวจที่ 3	SD-E-2-32	/	/	/	OK	
190	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องตรวจที่ 4	SD-E-2-33	/	/	/	OK	
191	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องตรวจที่ 5	SD-E-2-34	/	/	/	OK	
192	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องตรวจที่ 6	SD-E-2-35	/	/	/	OK	
193	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องตรวจที่ 7	SD-E-2-36	/	/	/	OK	
194	SMOKE DETECTOR	E	2	52	ห้องตรวจที่ 8	SD-E-2-37	/	/	/	OK	
195	SMOKE DETECTOR	E	2	51	บริเวณรอตรวจ	SD-E-2-38	/	/	/	OK	
196	SMOKE DETECTOR	E	2	51	บริเวณรอตรวจ	SD-E-2-39	/	/	/	OK	
197	SMOKE DETECTOR	E	2	51	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-2-40	/	/	/	OK	
198	SMOKE DETECTOR	E	2	51	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-2-41	/	/	/	OK	
199	SMOKE DETECTOR	E	2	51	ห้องตรวจที่ 9	SD-E-2-42	/	/	/	OK	
200	SMOKE DETECTOR	E	2	51	ห้องตรวจที่ 10	SD-E-2-43	/	/	/	OK	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Detector และระบบดับเพลิงทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/10/65

ตุลาคม 2565

[illegible]

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/10/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Detector และระบบควบคุมอัตโนมัติ

Fire Protection Monthly Checklist
ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำเดือน

009:670126 68

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Manual Station & Alarm Bell	Condo	G		ห้ามสูบบุหรี่	FA-CON-G-01	✓	✓	✓	อนันต์	
2	Manual Station & Alarm Bell	Condo	G		หลังคาหน้าตั่ว	FA-CON-G-02	✓	✓	✓	อนันต์	
3	Manual Station & Alarm Bell	Condo	2		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-2-01	✓	✓	✓	อนันต์	
4	Manual Station & Alarm Bell	Condo	2		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-2-02	✓	✓	✓	อนันต์	
5	Manual Station & Alarm Bell	Condo	3		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-3-01	✓	✓	✓	อนันต์	
6	Manual Station & Alarm Bell	Condo	3		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-3-02	✓	✓	✓	อนันต์	
7	Manual Station & Alarm Bell	Condo	4		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-4-01	✓	✓	✓	อนันต์	
8	Manual Station & Alarm Bell	Condo	4		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-4-02	✓	✓	✓	อนันต์	
9	Manual Station & Alarm Bell	Condo	5		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-5-01	✓	✓	✓	อนันต์	
10	Manual Station & Alarm Bell	Condo	5		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-5-02	✓	✓	✓	อนันต์	
11	Manual Station & Alarm Bell	Condo	6		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-6-01	✓	✓	✓	อนันต์	
12	Manual Station & Alarm Bell	Condo	6		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-6-02	✓	✓	✓	อนันต์	
13	Manual Station & Alarm Bell	Condo	7		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-7-01	✓	✓	✓	อนันต์	
14	Manual Station & Alarm Bell	Condo	7		ระหว่างทางเดินหน้าห้องพัก	FA-CON-7-02	✓	✓	✓	อนันต์	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11/11/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Manual station และ Alarm Bell พร้อมใช้งาน

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	E	2	54	บริเวณทางเดิน	SD-E-2-51	/	/	/	อนันต์	
2	SMOKE DETECTOR	E	2	54	บริเวณทางเดิน	SD-E-2-52	/	/	/	อนันต์	
3	SMOKE DETECTOR	E	2	54	บริเวณทางเดินเชื่อมอาคารA	SD-E-2-53	/	/	/	อนันต์	
4	SMOKE DETECTOR	E	2	54	บริเวณทางเดินข้างAHU	SD-E-2-54	/	/	/	อนันต์	
5	SMOKE DETECTOR	E	2	54	บริเวณทางเดินหน้าห้องโภชนาการ	SD-E-2-55	/	/	/	อนันต์	
6	SMOKE DETECTOR	E	2	54	หน้าแผนก ARABIC RECEPTION AREA	SD-E-2-56	/	/	/	อนันต์	
7	SMOKE DETECTOR	E	2	54	บริเวณทางเดินข้างลิฟท์	SD-E-2-57	/	/	/	อนันต์	
8	SMOKE DETECTOR	E	2	54	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-E-2-58	/	/	/	อนันต์	
9	SMOKE DETECTOR	E	2	54	ห้อง AHU	SD-E-2-59	/	/	/	อนันต์	
10	SMOKE DETECTOR	E	2	53	หน้าห้องฝ่ายโภชนาการ	SD-E-2-60	/	/	/	อนันต์	
11	SMOKE DETECTOR	E	2	53	ในห้องที่ 1	SD-E-2-61	/	/	/	อนันต์	
12	SMOKE DETECTOR	E	2	53	ในห้องที่ 2	SD-E-2-62	/	/	/	อนันต์	
13	SMOKE DETECTOR	E	2	53	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-2-63	/	/	/	อนันต์	
14	SMOKE DETECTOR	E	2	53	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-2-64	/	/	/	อนันต์	
15	SMOKE DETECTOR	E	2	53	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-2-65	/	/	/	อนันต์	
16	SMOKE DETECTOR	E	2	55	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-2-66	/	/	/	อนันต์	
17	TELEPHONE JACK	E	2	53	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	TJ-E-2-3	/	/	/	อนันต์	
18	TELEPHONE JACK	E	2	49	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-2-2	/	/	/	อนันต์	
19	TELEPHONE JACK	E	2	49	บริเวณประตุนิไฟ (ST1)	TJ-E-2-1	/	/	/	อนันต์	
20	MANUAL PULL STATION	E	2	53	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-2-3	/	/	/	อนันต์	
21	MANUAL PULL STATION	E	2	49	บริเวณประตุนิไฟ (ST1)	MP-E-2-2	/	/	/	อนันต์	
22	KEY SWITCH	E	2	53	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	KS-E-2-3	/	/	/	อนันต์	
23	KEY SWITCH	E	2	49	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-2-2	/	/	/	อนันต์	
24	KEY SWITCH	E	2	49	บริเวณประตุนิไฟ (ST1)	KS-E-2-1	/	/	/	อนันต์	
25	BELL ALARM	E	2	53	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	BA-E-2-3	/	/	/	อนันต์	
26	BELL ALARM	E	2	49	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-2-2	/	/	/	อนันต์	
27	BELL ALARM	E	2	49	บริเวณประตุนิไฟ (ST1)	BA-E-2-1	/	/	/	อนันต์	
28	SMOKE DETECTOR	E	3	72	บริเวณด้านหน้าลิฟท์1E	SD-E-3-1	/	/	/	อนันต์	
29	SMOKE DETECTOR	E	3	72	บริเวณด้านหน้าลิฟท์5E	SD-E-3-2	/	/	/	อนันต์	
30	SMOKE DETECTOR	E	3	72	บริเวณทางเดินประตุนิไฟชั้นของ	SD-E-3-3	/	/	/	อนันต์	
31	SMOKE DETECTOR	E	3	72	บริเวณหน้าการเดินผู้ป่วยนอกสายเคสกรรม	SD-E-3-4	/	/	/	อนันต์	
32	SMOKE DETECTOR	E	3	72	บริเวณหน้าการเดินผู้ป่วยนอกสายเคสกรรม	SD-E-3-5	/	/	/	อนันต์	
33	SMOKE DETECTOR	E	3	72	บริเวณหน้าห้องน้ำรวม	SD-E-3-6	/	/	/	อนันต์	
34	SMOKE DETECTOR	E	3	64	บริเวณนั่งรอชำระเงิน	SD-E-3-7	/	/	/	อนันต์	
35	SMOKE DETECTOR	E	3	64	บริเวณนั่งรอชำระเงิน	SD-E-3-8	/	/	/	อนันต์	
36	SMOKE DETECTOR	E	3	64	บริเวณเคาเตอร์รับชำระเงิน	SD-E-3-9	/	/	/	อนันต์	
37	SMOKE DETECTOR	E	3	64	บริเวณเคาเตอร์รับชำระเงิน	SD-E-3-10	/	/	/	อนันต์	
38	SMOKE DETECTOR	E	3	64	บริเวณเคาเตอร์รับชำระเงิน	SD-E-3-11	/	/	/	อนันต์	
39	SMOKE DETECTOR	E	3	64	บริเวณเคาเตอร์รับชำระเงิน	SD-E-3-12	/	/	/	อนันต์	
40	SMOKE DETECTOR	E	3	64	บริเวณเคาเตอร์รับชำระเงิน	SD-E-3-13	/	/	/	อนันต์	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

14/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	E	3	76	ห้อง AHU สังกน	SD-E-3-14	/	/	/	อ.นันท	
42	SMOKE DETECTOR	E	3	65	เคาท์เตอร์เบ้าหวาน	SD-E-3-15	/	/	/	อ.นันท	
43	SMOKE DETECTOR	E	3	65	เคาท์เตอร์เบ้าหวาน	SD-E-3-16	/	/	/	อ.นันท	
44	SMOKE DETECTOR	E	3	65	เคาท์เตอร์เบ้าหวาน	SD-E-3-17	/	/	/	อ.นันท	
45	SMOKE DETECTOR	E	3	65	เคาท์เตอร์เบ้าหวาน	SD-E-3-18	/	/	/	อ.นันท	
46	SMOKE DETECTOR	E	3	65	เคาท์เตอร์เบ้าหวาน	SD-E-3-19	/	/	/	อ.นันท	
47	SMOKE DETECTOR	E	3	65	เคาท์เตอร์เบ้าหวาน	SD-E-3-20	/	/	/	อ.นันท	
48	SMOKE DETECTOR	E	3	65	เคาท์เตอร์เบ้าหวาน	SD-E-3-21	/	/	/	อ.นันท	
49	SMOKE DETECTOR	E	3	65	ห้องตรวจ 1	SD-E-3-22	/	/	/	อ.นันท	
50	SMOKE DETECTOR	E	3	65	ห้องตรวจ 2	SD-E-3-23	/	/	/	อ.นันท	
51	SMOKE DETECTOR	E	3	66	แผนก ONCOLOGY CENTER	SD-E-3-24	/	/	/	อ.นันท	
52	SMOKE DETECTOR	E	3	66	แผนก ONCOLOGY CENTER	SD-E-3-25	/	/	/	อ.นันท	
53	SMOKE DETECTOR	E	3	66	ห้องบำบัดรักษา	SD-E-3-26	/	/	/	อ.นันท	
54	SMOKE DETECTOR	E	3	66	ห้องบำบัดรักษา	SD-E-3-27	/	/	/	อ.นันท	
55	SMOKE DETECTOR	E	3	66	ห้องตรวจอายุรกรรม	SD-E-3-28	/	/	/	อ.นันท	
56	SMOKE DETECTOR	E	3	66	ห้องตรวจอายุรกรรม	SD-E-3-29	/	/	/	อ.นันท	
57	SMOKE DETECTOR	E	3	66	ห้องตรวจอายุรกรรม	SD-E-3-30	/	/	/	อ.นันท	
58	SMOKE DETECTOR	E	3	66	ISOLATION ROOM	SD-E-3-31	/	/	/	อ.นันท	
59	SMOKE DETECTOR	E	3	66	ISOLATION ROOM	SD-E-3-32	/	/	/	อ.นันท	
60	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าแผนก ONCOLOGY CENTER	SD-E-3-33	/	/	/	อ.นันท	
61	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าห้องตรวจ1	SD-E-3-34	/	/	/	อ.นันท	
62	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าห้องตรวจ3	SD-E-3-35	/	/	/	อ.นันท	
63	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าห้องตรวจ ISOLATION	SD-E-3-36	/	/	/	อ.นันท	
64	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าห้องตรวจ6	SD-E-3-37	/	/	/	อ.นันท	
65	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณข้างห้องตรวจ6	SD-E-3-38	/	/	/	อ.นันท	
66	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าห้องตรวจ8	SD-E-3-39	/	/	/	อ.นันท	
67	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าห้องตรวจ16	SD-E-3-40	/	/	/	อ.นันท	
68	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าห้องตรวจ19	SD-E-3-41	/	/	/	อ.นันท	
69	SMOKE DETECTOR	E	3	68	บริเวณหน้าเคาเตอร์	SD-E-3-42	/	/	/	อ.นันท	
70	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 6	SD-E-3-43	/	/	/	อ.นันท	
71	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 7	SD-E-3-44	/	/	/	อ.นันท	
72	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 8	SD-E-3-45	/	/	/	อ.นันท	
73	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 9	SD-E-3-46	/	/	/	อ.นันท	
74	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 10	SD-E-3-47	/	/	/	อ.นันท	
75	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 11	SD-E-3-48	/	/	/	อ.นันท	
76	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 12	SD-E-3-49	/	/	/	อ.นันท	
77	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 14	SD-E-3-50	/	/	/	อ.นันท	
78	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 15	SD-E-3-51	/	/	/	อ.นันท	
79	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 16	SD-E-3-52	/	/	/	อ.นันท	
80	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 17	SD-E-3-53	/	/	/	อ.นันท	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

14/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 18	SD-E-3-54	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
82	SMOKE DETECTOR	E	3	67	ห้องตรวจที่ 19	SD-E-3-55	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
83	SMOKE DETECTOR	E	3	69	ออฟฟิศ 1	SD-E-3-56	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
84	SMOKE DETECTOR	E	3	69	ออฟฟิศ 2	SD-E-3-57	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
85	SMOKE DETECTOR	E	3	69	ออฟฟิศ 3	SD-E-3-58	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
86	SMOKE DETECTOR	E	3	69	ออฟฟิศ 4	SD-E-3-59	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
87	SMOKE DETECTOR	E	3	71	บริเวณทางเดินเคาเตอร์อายุรกรรม	SD-E-3-60	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
88	SMOKE DETECTOR	E	3	71	บริเวณทางเดินข้างบันไดเลื่อน	SD-E-3-61	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
89	SMOKE DETECTOR	E	3	71	บริเวณทางเดินหน้าแผนกประกันสุขภาพ	SD-E-3-62	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
90	SMOKE DETECTOR	E	3	71	บริเวณทางเดินเชื่อม อาคาร A	SD-E-3-63	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
91	SMOKE DETECTOR	E	3	71	บริเวณทางเดินหน้าห้อง AHU	SD-E-3-64	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
92	SMOKE DETECTOR	E	3	71	บริเวณทางเดินแผนก ONCOLOGY CENTE	SD-E-3-65	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
93	SMOKE DETECTOR	E	3	71	บริเวณทางเดินหน้าบันไดเลื่อน	SD-E-3-66	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
94	SMOKE DETECTOR	E	3	75	ห้อง AHU บริเวณทางเชื่อมอาคาร A	SD-E-3-67	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
95	SMOKE DETECTOR	E	3	70	บริเวณเคาเตอร์	SD-E-3-68	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
96	SMOKE DETECTOR	E	3	70	บริเวณผู้โดยสารตรวจ	SD-E-3-69	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
97	SMOKE DETECTOR	E	3	70	ห้อง Staff	SD-E-3-70	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
98	SMOKE DETECTOR	E	3	70	ห้องตรวจ 1	SD-E-3-71	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
99	SMOKE DETECTOR	E	3	70	ห้องตรวจ 2	SD-E-3-72	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
100	SMOKE DETECTOR	E	3	70	ห้องตรวจ 3	SD-E-3-73	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
101	SMOKE DETECTOR	E	3	70	ห้องตรวจ 4	SD-E-3-74	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
102	SMOKE DETECTOR	E	3	70	ห้องตรวจ 5	SD-E-3-75	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
103	SMOKE DETECTOR	E	3	70	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ 5	SD-E-3-76	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
104	SMOKE DETECTOR	E	3	70	ห้องตรวจ 6	SD-E-3-77	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
105	SMOKE DETECTOR	E	3	73	ห้องซาว์ไฟฟ้า	SD-E-3-78	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
106	MANUAL PULL STATION	E	3	72	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-3-1	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
107	KEY SWITCH	E	3	72	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-3-1	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
108	TELEPHONE JACK	E	3	72	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-3-1	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
109	BELL ALARM	E	3	72	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-3-1	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
110	MANUAL PULL STATION	E	3	72	บริเวณหนีไฟ E4	MP-E-3-2	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
111	KEY SWITCH	E	3	72	บริเวณหนีไฟ E4	KS-E-3-2	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
112	TELEPHONE JACK	E	3	72	บริเวณหนีไฟ E4	TJ-E-3-2	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
113	BELL ALARM	E	3	72	บริเวณหนีไฟ E4	BA-E-3-2	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
114	MANUAL PULL STATION	E	3	71	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-3-3	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
115	KEY SWITCH	E	3	71	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-3-3	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
116	TELEPHONE JACK	E	3	71	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-3-3	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
117	BELL ALARM	E	3	71	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-3-3	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
118	SMOKE DETECTOR	E	4	87	บริเวณด้านหน้าลิฟท์	SD-E-4-1	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
119	SMOKE DETECTOR	E	4	87	บริเวณทางเดิน	SD-E-4-2	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	
120	SMOKE DETECTOR	E	4	87	บริเวณทางเดิน	SD-E-4-3	✓	✓	✓	อ.นิพนธ์	

PM Program

- 1 ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
- 2 ทำความสะอาด
- 3 ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

14/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้


สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พดศิกาย 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	E	4	87	บริเวณทางเดิน	SD-E-4-4	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
122	SMOKE DETECTOR	E	4	87	บริเวณทางเดิน	SD-E-4-5	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
123	SMOKE DETECTOR	E	4	87	บริเวณทางเดิน	SD-E-4-6	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
124	SMOKE DETECTOR	E	4	87	บริเวณทางเดิน	SD-E-4-7	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
125	SMOKE DETECTOR	E	4	82	บริเวณทางเดินหน้าประตูลิฟต์ส่งของ	SD-E-4-8	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
126	SMOKE DETECTOR	E	4	82	บริเวณทางเดินหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์	SD-E-4-9	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
127	SMOKE DETECTOR	E	4	82	บริเวณทางเดินหน้าห้องPATTAYA LOUNG	SD-E-4-10	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
128	SMOKE DETECTOR	E	4	82	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำคนพิการ	SD-E-4-11	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
129	SMOKE DETECTOR	E	4	89	บริเวณด้านหน้าลิฟต์ส่งของ	SD-E-4-12	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
130	SMOKE DETECTOR	E	4	81	ภายในเคาเตอร์	SD-E-4-13	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
131	SMOKE DETECTOR	E	4	81	นอกเคาเตอร์	SD-E-4-14	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
132	SMOKE DETECTOR	E	4	81	PATTAYA LOUNGE	SD-E-4-15	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
-	SMOKE DETECTOR	E	4	81	PATTAYA LOUNGE	SD-E-4-16	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
134	SMOKE DETECTOR	E	4	81	PATTAYA LOUNGE	SD-E-4-17	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
135	SMOKE DETECTOR	E	4	81	PATTAYA LOUNGE	SD-E-4-18	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
136	SMOKE DETECTOR	E	4	91	AHU ROOM(ฝั่งถนน)	SD-E-4-19	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
137	SMOKE DETECTOR	E	4	85	ห้องตรวจ1	SD-E-4-20	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
138	SMOKE DETECTOR	E	4	85	ห้องตรวจ2	SD-E-4-21	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
139	SMOKE DETECTOR	E	4	85	ห้องตรวจ3	SD-E-4-22	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
140	SMOKE DETECTOR	E	4	85	ห้องตรวจ4	SD-E-4-23	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
141	SMOKE DETECTOR	E	4	85	ห้องตรวจ5	SD-E-4-24	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
142	SMOKE DETECTOR	E	4	85	ห้องตรวจ5	SD-E-4-25	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
143	SMOKE DETECTOR	E	4	85	บริเวณที่พักผู้ป่วยตรวจ	SD-E-4-26	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
144	SMOKE DETECTOR	E	4	85	บริเวณที่พักผู้ป่วยตรวจ	SD-E-4-27	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
145	SMOKE DETECTOR	E	4	85	บริเวณทางเดินหน้าห้อง8	SD-E-4-28	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
146	SMOKE DETECTOR	E	4	85	บริเวณทางเดินหน้าห้อง10	SD-E-4-29	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
147	SMOKE DETECTOR	E	4	85	บริเวณทางเดินหน้าห้อง12	SD-E-4-30	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
148	SMOKE DETECTOR	E	4	85	บริเวณทางเดินหน้าห้อง16	SD-E-4-31	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
	SMOKE DETECTOR	E	4	85	บริเวณทางเดินหน้าห้อง18	SD-E-4-32	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
150	SMOKE DETECTOR	E	4	85	บริเวณทางเดินหน้าเคาเตอร์	SD-E-4-33	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
151	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ6	SD-E-4-34	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
152	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ7	SD-E-4-35	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
153	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ8	SD-E-4-36	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
154	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ9	SD-E-4-37	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
155	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ10	SD-E-4-38	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
156	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ11	SD-E-4-39	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
157	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ12	SD-E-4-40	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
158	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ12A	SD-E-4-41	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
159	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ14	SD-E-4-42	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
160	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ15	SD-E-4-43	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
PM Program											
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป									ผู้ตรวจสอบ	
2	ทำความสะอาด										
3	ทดสอบการทำงาน										
										วันที่	14/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector ทั้งหมดปกติ

SN-BPH-FM-055.00

วันที่ 14/12/65

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ16	SD-E-4-44	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
162	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ17	SD-E-4-45	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
163	SMOKE DETECTOR	E	4	86	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-4-46	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
164	SMOKE DETECTOR	E	4	86	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-4-47	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
165	SMOKE DETECTOR	E	4	86	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-4-48	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
166	SMOKE DETECTOR	E	4	86	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-4-49	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
167	SMOKE DETECTOR	E	4	86	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-4-50	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
168	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ18	SD-E-4-51	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
169	SMOKE DETECTOR	E	4	86	ห้องตรวจ19	SD-E-4-52	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
170	SMOKE DETECTOR	E	4	84	ห้องโถงรับแขก	SD-E-4-53	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
171	SMOKE DETECTOR	E	4	84	ห้องโถงรับแขก	SD-E-4-54	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
172	SMOKE DETECTOR	E	4	84	บริเวณทางเดินหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-4-55	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
173	SMOKE DETECTOR	E	4	84	บริเวณทางเดินหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-4-56	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
174	SMOKE DETECTOR	E	4	84	บริเวณทางเดินหน้าทีวี	SD-E-4-57	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
175	SMOKE DETECTOR	E	4	84	บริเวณทางเดินหน้าห้องกระจก	SD-E-4-58	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
176	SMOKE DETECTOR	E	4	84	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำหญิง	SD-E-4-59	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
177	SMOKE DETECTOR	E	4	84	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำชาย	SD-E-4-60	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
178	SMOKE DETECTOR	E	4	84	บริเวณทางเดินหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-4-61	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
179	SMOKE DETECTOR	E	4	84	ห้องตรวจที่3	SD-E-4-62	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
180	SMOKE DETECTOR	E	4	84	ห้องตรวจที่2	SD-E-4-63	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
181	SMOKE DETECTOR	E	4	84	ห้องตรวจที่1	SD-E-4-64	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
182	SMOKE DETECTOR	E	4	90	AHU ROOM	SD-E-4-65	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
183	SMOKE DETECTOR	E	4	83	บริเวณที่ลูกค้า	SD-E-4-66	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
184	SMOKE DETECTOR	E	4	83	บริเวณเคาท์เตอร์	SD-E-4-67	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
185	SMOKE DETECTOR	E	4	83	ภายในห้อง	SD-E-4-68	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
186	SMOKE DETECTOR	E	4	83	ภายในห้อง	SD-E-4-69	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
187	SMOKE DETECTOR	E	4	88	ชาฟฟ์ไฟ	SD-E-4-70	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
188	MANUAL PULL STATION	E	4	82	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-4-1	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
189	KEY SWITCH	E	4	82	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-4-1	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
190	TELEPHONE JACK	E	4	82	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-4-1	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
191	BELL ALARM	E	4	82	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-4-1	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
192	MANUAL PULL STATION	E	4	87	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-4-2	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
193	KEY SWITCH	E	4	87	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-4-2	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
194	TELEPHONE JACK	E	4	87	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-4-2	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
195	BELL ALARM	E	4	87	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-4-2	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
196	MANUAL PULL STATION	E	4	87	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-4-3	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
197	KEY SWITCH	E	4	87	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-4-3	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
198	TELEPHONE JACK	E	4	87	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-4-3	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
199	BELL ALARM	E	4	87	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-4-3	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	
200	SMOKE DETECTOR	E	5	7	บริเวณด้านหน้าลิฟท์1E	SD-E-5-1	✓	✓	✓	อนันต์ชัย	

PM Program

- 1 ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
- 2 ทำความสะอาด
- 3 ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

14/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค


Detector ทั้งหมดปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

จำนวน 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	E	5	1	ห้องตรวจความหนาแน่นกระดูก	SD-E-5-9	/	/	/	ดี	
2	SMOKE DETECTOR	E	5	1	ห้องตรวจเอ็กซเรย์	SD-E-5-10	/	/	/	ดี	
3	SMOKE DETECTOR	E	5	1	ห้องตรวจเอ็กซเรย์	SD-E-5-11	/	/	/	ดี	
4	SMOKE DETECTOR	E	5	1	ห้องเก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย	SD-E-5-12	/	/	/	ดี	
5	SMOKE DETECTOR	E	5	1	ห้องอัลตราซาวด์	SD-E-5-13	/	/	/	ดี	
6	SMOKE DETECTOR	E	5	1	ห้องอ่านฟิล์ม	SD-E-5-14	/	/	/	ดี	
7	SMOKE DETECTOR	E	5	1	ห้องMAMMOGRAPHY	SD-E-5-15	/	/	/	ดี	
8	SMOKE DETECTOR	E	5	1	ห้องอัลตราซาวด์	SD-E-5-16	/	/	/	ดี	
9	SMOKE DETECTOR	E	5	1	บริเวณที่พักรอตรวจ	SD-E-5-17	/	/	/	ดี	
10	SMOKE DETECTOR	E	5	1	บริเวณที่พักรอตรวจ	SD-E-5-18	/	/	/	ดี	
11	SMOKE DETECTOR	E	5	12	ในห้อง AHU (ฝั่งถนน)	SD-E-5-19	/	/	/	ดี	
12	SMOKE DETECTOR	E	5	8	บริเวณทางเดินหน้าเคาเตอร์แผนกเอ็กซเรย์	SD-E-5-20	/	/	/	ดี	
13	SMOKE DETECTOR	E	5	8	บริเวณทางเดินหน้าห้องอัลตราซาวด์	SD-E-5-21	/	/	/	ดี	
14	SMOKE DETECTOR	E	5	8	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจVIP	SD-E-5-22	/	/	/	ดี	
15	SMOKE DETECTOR	E	5	8	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำหยด	SD-E-5-23	/	/	/	ดี	
16	SMOKE DETECTOR	E	5	2	ห้องตรวจVIP	SD-E-5-24	/	/	/	ดี	
17	SMOKE DETECTOR	E	5	2	ห้องตรวจVIP	SD-E-5-25	/	/	/	ดี	
18	SMOKE DETECTOR	E	5	2	ห้องตรวจ9	SD-E-5-26	/	/	/	ดี	
19	SMOKE DETECTOR	E	5	2	ห้องตรวจ8	SD-E-5-27	/	/	/	ดี	
20	SMOKE DETECTOR	E	5	2	ห้องตรวจ7	SD-E-5-28	/	/	/	ดี	
21	SMOKE DETECTOR	E	5	2	บริเวณที่พักรอเรียกตรวจ	SD-E-5-29	/	/	/	ดี	
22	SMOKE DETECTOR	E	5	2	บริเวณที่พักรอเรียกตรวจ	SD-E-5-30	/	/	/	ดี	
23	SMOKE DETECTOR	E	5	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ9	SD-E-5-31	/	/	/	ดี	
24	SMOKE DETECTOR	E	5	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ5	SD-E-5-32	/	/	/	ดี	
25	SMOKE DETECTOR	E	5	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ7	SD-E-5-33	/	/	/	ดี	
26	SMOKE DETECTOR	E	5	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องตรวจ6	SD-E-5-34	/	/	/	ดี	
27	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องตรวจ1	SD-E-5-35	/	/	/	ดี	
28	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องตรวจ2	SD-E-5-36	/	/	/	ดี	
29	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องตรวจ3	SD-E-5-37	/	/	/	ดี	
30	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องตรวจ4	SD-E-5-38	/	/	/	ดี	
31	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องตรวจ5	SD-E-5-39	/	/	/	ดี	
32	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องตรวจ6	SD-E-5-40	/	/	/	ดี	
33	SMOKE DETECTOR	E	5	3	STAFF ONLY	SD-E-5-41	/	/	/	ดี	
34	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องแนะนำชุดตรวจ	SD-E-5-42	/	/	/	ดี	
35	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องแนะนำชุดตรวจ	SD-E-5-43	/	/	/	ดี	
36	SMOKE DETECTOR	E	5	3	ห้องหัวหน้าแผนกCHECK UP	SD-E-5-44	/	/	/	ดี	
37	SMOKE DETECTOR	E	5	5	บริเวณที่พักลูกค้า	SD-E-5-45	/	/	/	ดี	
38	SMOKE DETECTOR	E	5	5	บริเวณที่พักลูกค้า	SD-E-5-46	/	/	/	ดี	
39	SMOKE DETECTOR	E	5	5	บริเวณทางเดิน	SD-E-5-47	/	/	/	ดี	
40	SMOKE DETECTOR	E	5	5	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-5-48	/	/	/	ดี	

PM Program		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

วันที่ 30/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector และระบบ ทำงานปกติ

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	E	5	5	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-5-49	/	/	/	ดี	
42	SMOKE DETECTOR	E	5	5	ห้องตรวจ1	SD-E-5-50	/	/	/	ดี	
43	SMOKE DETECTOR	E	5	5	ห้องX-RAY1	SD-E-5-51	/	/	/	ดี	
44	SMOKE DETECTOR	E	5	5	ห้องตรวจ2	SD-E-5-52	/	/	/	ดี	
45	SMOKE DETECTOR	E	5	5	ห้องตรวจ3	SD-E-5-53	/	/	/	ดี	
46	SMOKE DETECTOR	E	5	5	ห้องตรวจ15	SD-E-5-54	/	/	/	ดี	
47	SMOKE DETECTOR	E	5	5	ห้องตรวจ16	SD-E-5-55	/	/	/	ดี	
48	SMOKE DETECTOR	E	5	5	ห้องตรวจ17	SD-E-5-56	/	/	/	ดี	
49	SMOKE DETECTOR	E	5	5	ห้องตรวจ18	SD-E-5-57	/	/	/	ดี	
50	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ4	SD-E-5-58	/	/	/	ดี	
51	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ5	SD-E-5-59	/	/	/	ดี	
52	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ6	SD-E-5-60	/	/	/	ดี	
53	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ7	SD-E-5-61	/	/	/	ดี	
54	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ8	SD-E-5-62	/	/	/	ดี	
55	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องX-RAY2	SD-E-5-63	/	/	/	ดี	
56	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ9	SD-E-5-64	/	/	/	ดี	
57	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ10	SD-E-5-65	/	/	/	ดี	
58	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ19	SD-E-5-66	/	/	/	ดี	
59	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ20	SD-E-5-67	/	/	/	ดี	
60	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องตรวจ21	SD-E-5-68	/	/	/	ดี	
61	SMOKE DETECTOR	E	5	4	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-5-69	/	/	/	ดี	
62	SMOKE DETECTOR	E	5	4	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-5-70	/	/	/	ดี	
63	SMOKE DETECTOR	E	5	4	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-5-71	/	/	/	ดี	
64	SMOKE DETECTOR	E	5	4	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-5-72	/	/	/	ดี	
65	SMOKE DETECTOR	E	5	4	ห้องเครื่องมือแพทย์	SD-E-5-73	/	/	/	ดี	
66	SMOKE DETECTOR	E	5	4	STAFF ONLY	SD-E-5-74	/	/	/	ดี	
67	SMOKE DETECTOR	E	5	4	STAFF ONLY	SD-E-5-75	/	/	/	ดี	
68	SMOKE DETECTOR	E	5	6	บริเวณทางเดินหน้าห้อง11	SD-E-5-76	/	/	/	ดี	
69	SMOKE DETECTOR	E	5	6	บริเวณทางเดินหน้าห้อง12	SD-E-5-77	/	/	/	ดี	
70	SMOKE DETECTOR	E	5	6	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ	SD-E-5-78	/	/	/	ดี	
71	SMOKE DETECTOR	E	5	6	บริเวณภายในห้องSTAFF ONLY	SD-E-5-79	/	/	/	ดี	
72	SMOKE DETECTOR	E	5	6	บริเวณเครื่องเล่นของเด็ก	SD-E-5-80	/	/	/	ดี	
73	SMOKE DETECTOR	E	5	6	บริเวณทางเดินหลังห้องSTAFF ONLY	SD-E-5-81	/	/	/	ดี	
74	SMOKE DETECTOR	E	5	6	ห้องตรวจ12	SD-E-5-82	/	/	/	ดี	
75	SMOKE DETECTOR	E	5	6	ห้องตรวจ14	SD-E-5-83	/	/	/	ดี	
76	SMOKE DETECTOR	E	5	11	AHU	SD-E-5-84	/	/	/	ดี	
77	SMOKE DETECTOR	E	5	13	ห้องชาร์ژไฟ	SD-E-5-85	/	/	/	ดี	
78	MANUAL PULL STATION	E	5	8	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-5-1	/	/	/	ดี	
79	KEY SWITCH	E	5	8	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-5-1	/	/	/	ดี	
80	TELEPHONE JACK	E	5	8	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-5-1	/	/	/	ดี	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector และระบบทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/12/65

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

จำนวน 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	BELL ALARM	E	5	8	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-5-1	/	/	/	อ.วิเศษ	
82	MANUAL PULL STATION	E	5	7	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-5-2	/	/	/	อ.วิเศษ	
83	KEY SWITCH	E	5	7	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-5-2	/	/	/	อ.วิเศษ	
84	TELEPHONE JACK	E	5	7	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-5-2	/	/	/	อ.วิเศษ	
85	BELL ALARM	E	5	7	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-5-2	/	/	/	อ.วิเศษ	
86	MANUAL PULL STATION	E	5	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-5-3	/	/	/	อ.วิเศษ	
87	KEY SWITCH	E	5	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-5-3	/	/	/	อ.วิเศษ	
88	TELEPHONE JACK	E	5	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-5-3	/	/	/	อ.วิเศษ	
89	BELL ALARM	E	5	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-5-3	/	/	/	อ.วิเศษ	
90	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณด้านหน้าลิฟท์	SD-E-6-1	/	/	/	อ.วิเศษ	
91	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณด้านหน้าลิฟท์	SD-E-6-2	/	/	/	อ.วิเศษ	
92	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณหน้าห้องขารหนีไฟ	SD-E-6-3	/	/	/	อ.วิเศษ	
93	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณทางเดินหน้าลิฟท์	SD-E-6-4	/	/	/	อ.วิเศษ	
94	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณทางเดินหน้าเคาเตอร์	SD-E-6-5	/	/	/	อ.วิเศษ	
95	SMOKE DETECTOR	E	6	26	ทางเดินหน้าห้องพยาบาลผู้ป่วยกึ่งชั้นวิกฤต(IMC)	SD-E-6-6	/	/	/	อ.วิเศษ	
96	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ	SD-E-6-7	/	/	/	อ.วิเศษ	
97	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณทางเดินหน้าTAPPRAYA LOUNGE	SD-E-6-8	/	/	/	อ.วิเศษ	
98	SMOKE DETECTOR	E	6	26	ทางเดินหน้าห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด	SD-E-6-9	/	/	/	อ.วิเศษ	
99	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณทางเดินหน้าห้องSTFF ONLY	SD-E-6-10	/	/	/	อ.วิเศษ	
100	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณทางเดินหน้าห้อง AHU	SD-E-6-11	/	/	/	อ.วิเศษ	
101	SMOKE DETECTOR	E	6	26	บริเวณห้อง DIRTY UTILITY	SD-E-6-12	/	/	/	อ.วิเศษ	
102	SMOKE DETECTOR	E	6	28	ลิฟท์ส่งของ	SD-E-6-13	/	/	/	อ.วิเศษ	
103	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 1	SD-E-6-14	/	/	/	อ.วิเศษ	
104	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 2	SD-E-6-15	/	/	/	อ.วิเศษ	
105	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 3	SD-E-6-16	/	/	/	อ.วิเศษ	
106	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 4	SD-E-6-17	/	/	/	อ.วิเศษ	
107	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 5	SD-E-6-18	/	/	/	อ.วิเศษ	
108	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 6	SD-E-6-19	/	/	/	อ.วิเศษ	
109	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 7	SD-E-6-20	/	/	/	อ.วิเศษ	
110	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 8	SD-E-6-21	/	/	/	อ.วิเศษ	
111	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 9	SD-E-6-22	/	/	/	อ.วิเศษ	
112	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 10	SD-E-6-23	/	/	/	อ.วิเศษ	
113	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 11	SD-E-6-24	/	/	/	อ.วิเศษ	
114	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 12	SD-E-6-25	/	/	/	อ.วิเศษ	
115	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 14	SD-E-6-26	/	/	/	อ.วิเศษ	
116	SMOKE DETECTOR	E	6	20	ห้องพักพื้น 15	SD-E-6-27	/	/	/	อ.วิเศษ	
117	SMOKE DETECTOR	E	6	21	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น1	SD-E-6-28	/	/	/	อ.วิเศษ	
118	SMOKE DETECTOR	E	6	21	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น2	SD-E-6-29	/	/	/	อ.วิเศษ	
119	SMOKE DETECTOR	E	6	21	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น3	SD-E-6-30	/	/	/	อ.วิเศษ	
120	SMOKE DETECTOR	E	6	21	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น4	SD-E-6-31	/	/	/	อ.วิเศษ	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector และระบบทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ธันวาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	E	6	21	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น5	SD-E-6-32	/	/	/	OK	
122	SMOKE DETECTOR	E	6	21	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น6	SD-E-6-33	/	/	/	OK	
123	SMOKE DETECTOR	E	6	21	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น7	SD-E-6-34	/	/	/	OK	
124	SMOKE DETECTOR	E	6	21	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น8	SD-E-6-35	/	/	/	OK	
125	SMOKE DETECTOR	E	6	30	AHU	SD-E-6-38	/	/	/	OK	
126	SMOKE DETECTOR	E	6	23	ที่พักสำหรับญาติมาเยี่ยมผู้ป่วย	SD-E-6-39	/	/	/	OK	
127	SMOKE DETECTOR	E	6	23	ที่พักสำหรับญาติมาเยี่ยมผู้ป่วย	SD-E-6-40	/	/	/	OK	
128	SMOKE DETECTOR	E	6	23	ที่พักสำหรับญาติมาเยี่ยมผู้ป่วย	SD-E-6-41	/	/	/	OK	
129	SMOKE DETECTOR	E	6	25	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น1	SD-E-6-42	/	/	/	OK	
130	SMOKE DETECTOR	E	6	25	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น3	SD-E-6-43	/	/	/	OK	
131	SMOKE DETECTOR	E	6	25	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น16	SD-E-6-44	/	/	/	OK	
132	SMOKE DETECTOR	E	6	25	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น9	SD-E-6-45	/	/	/	OK	
133	SMOKE DETECTOR	E	6	25	ทางเดินภายในหน้าห้องพักพื้น11	SD-E-6-46	/	/	/	OK	
134	SMOKE DETECTOR	E	6	25	ทางเดินภายในหน้าห้องน้ำ	SD-E-6-47	/	/	/	OK	
135	SMOKE DETECTOR	E	6	25	ห้องพักแพทย์	SD-E-6-48	/	/	/	OK	
136	SMOKE DETECTOR	E	6	25	ห้องพักแพทย์	SD-E-6-49	/	/	/	OK	
137	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 1	SD-E-6-50	/	/	/	OK	
138	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 2	SD-E-6-51	/	/	/	OK	
139	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 3	SD-E-6-52	/	/	/	OK	
140	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 4	SD-E-6-53	/	/	/	OK	
141	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 5	SD-E-6-54	/	/	/	OK	
142	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 6	SD-E-6-55	/	/	/	OK	
143	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 7	SD-E-6-56	/	/	/	OK	
144	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 8	SD-E-6-57	/	/	/	OK	
145	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 9	SD-E-6-58	/	/	/	OK	
146	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 10	SD-E-6-59	/	/	/	OK	
147	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 11	SD-E-6-60	/	/	/	OK	
148	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 12	SD-E-6-61	/	/	/	OK	
149	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 14	SD-E-6-62	/	/	/	OK	
150	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 15	SD-E-6-63	/	/	/	OK	
151	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องพักพื้น 16	SD-E-6-64	/	/	/	OK	
152	SMOKE DETECTOR	E	6	24	ห้องเก็บเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์	SD-E-6-65	/	/	/	OK	
153	SMOKE DETECTOR	E	6	22	บริเวณทางเข้าหน้าประตู	SD-E-6-66	/	/	/	OK	
154	SMOKE DETECTOR	E	6	22	บริเวณอ่างล้างมือ	SD-E-6-67	/	/	/	OK	
155	SMOKE DETECTOR	E	6	22	ห้องเฉพาะเจ้าหน้าที่	SD-E-6-68	/	/	/	OK	
156	SMOKE DETECTOR	E	6	22	ห้อง CATH LAB 1	SD-E-6-69	/	/	/	OK	
157	SMOKE DETECTOR	E	6	22	ห้อง CATH LAB 1	SD-E-6-70	/	/	/	OK	
158	SMOKE DETECTOR	E	6	22	ห้อง CATH LAB 1	SD-E-6-71	/	/	/	OK	
159	SMOKE DETECTOR	E	6	22	ห้อง CATH LAB 2	SD-E-6-72	/	/	/	OK	
160	SMOKE DETECTOR	E	6	22	ห้อง CATH LAB 2	SD-E-6-73	/	/	/	OK	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector และระบบทำงานปกติ

ธันวาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	E	6	22	ห้องเก็บเสื้อผ้า	SD-E-6-74	/	/	/	180/15	
162	SMOKE DETECTOR	E	6	29	AHU ROOM สิ่งทะเล	SD-E-6-75	/	/	/	180/15	
163	MANUAL PULL STATION	E	6	21	ห้องพักเจ้าหน้าที่	MP-E-6-1	/	/	/	180/15	
164	KEY SWITCH	E	6	21	ในห้องสกรปรก	KS-E-6-2	/	/	/	180/15	
165	TELEPHONE JACK	E	6	21	บริเวณประตุนิไฟ (ST1)	TJ-E-6-1	/	/	/	180/15	
166	BELL ALARM	E	6	21	บริเวณประตุนิไฟ (ST1)	BA-E-6-1	/	/	/	180/15	
167	MANUAL PULL STATION	E	6	21	บริเวณประตุนิไฟ (ST1)	MP-E-6-1	/	/	/	180/15	
168	KEY SWITCH	E	6	21	บริเวณประตุนิไฟ (ST1)	KS-E-6-1	/	/	/	180/15	
169	TELEPHONE JACK	E	6	26	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-6-2	/	/	/	180/15	
170	BELL ALARM	E	6	26	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-6-2	/	/	/	180/15	
171	MANUAL PULL STATION	E	6	26	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-6-2	/	/	/	180/15	
172	KEY SWITCH	E	6	26	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-6-2	/	/	/	180/15	
173	TELEPHONE JACK	E	6	26	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	TJ-E-6-3	/	/	/	180/15	
174	BELL ALARM	E	6	26	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	BA-E-6-3	/	/	/	180/15	
175	MANUAL PULL STATION	E	6	26	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	MP-E-6-3	/	/	/	180/15	
176	KEY SWITCH	E	6	26	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	KS-E-6-3	/	/	/	180/15	
177	SMOKE DETECTOR	E	M	40	บริเวณด้านหน้าลิฟท์	SD-E-M-1	/	/	/	180/15	
178	SMOKE DETECTOR	E	M	40	บริเวณทางเดินหน้าห้องผู้บริหารโรงพยาบาล	SD-E-M-2	/	/	/	180/15	
179	SMOKE DETECTOR	E	M	40	บริเวณทางเดินตรงห้องโถง	SD-E-M-3	/	/	/	180/15	
180	SMOKE DETECTOR	E	M	40	บริเวณทางเดินหน้าห้องประชุม M1	SD-E-M-4	/	/	/	180/15	
181	SMOKE DETECTOR	E	M	40	บริเวณทางเดินหน้าทางเข้าแผนก IT	SD-E-M-5	/	/	/	180/15	
182	SMOKE DETECTOR	E	M	40	บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำ	SD-E-M-6	/	/	/	180/15	
183	SMOKE DETECTOR	E	M	40	บริเวณทางเดินหน้าห้อง AIR TUBE	SD-E-M-7	/	/	/	180/15	
184	SMOKE DETECTOR	E	M	40	บริเวณทางเดินหน้าห้องซาวีไฟ	SD-E-M-8	/	/	/	180/15	
185	SMOKE DETECTOR	E	M	43	บริเวณหน้าลิฟท์ส่งของ	SD-E-M-9	/	/	/	180/15	
186	SMOKE DETECTOR	E	M	36	ห้องประชุม M2 (ด้านขวา)	SD-E-M-10	/	/	/	180/15	
187	SMOKE DETECTOR	E	M	36	ห้องประชุม M2 (ด้านซ้าย)	SD-E-M-11	/	/	/	180/15	
188	SMOKE DETECTOR	E	M	36	ห้องประชุม M3	SD-E-M-12	/	/	/	180/15	
189	SMOKE DETECTOR	E	M	45	AHU ROOM	SD-E-M-13	/	/	/	180/15	
190	SMOKE DETECTOR	E	M	37	บริเวณด้านหน้าทางเข้า	SD-E-M-14	/	/	/	180/15	
191	SMOKE DETECTOR	E	M	37	แผนก SMO	SD-E-M-15	/	/	/	180/15	
192	SMOKE DETECTOR	E	M	37	แผนก SMO	SD-E-M-16	/	/	/	180/15	
193	SMOKE DETECTOR	E	M	37	แผนก IT	SD-E-M-17	/	/	/	180/15	
194	SMOKE DETECTOR	E	M	37	แผนก IT	SD-E-M-18	/	/	/	180/15	
195	SMOKE DETECTOR	E	M	37	ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์หลัก	SD-E-M-19	/	/	/	180/15	
196	SMOKE DETECTOR	E	M	37	ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์หลัก	SD-E-M-20	/	/	/	180/15	
197	SMOKE DETECTOR	E	M	37	ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์หลัก	SD-E-M-21	/	/	/	180/15	
198	SMOKE DETECTOR	E	M	39	บริเวณห้องผู้บริหาร	SD-E-M-22	/	/	/	180/15	
199	SMOKE DETECTOR	E	M	39	บริเวณห้องผู้บริหาร	SD-E-M-23	/	/	/	180/15	
200	SMOKE DETECTOR	E	M	39	ห้องอาหาร(ซงกาแฟ)	SD-E-M-24	/	/	/	180/15	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Detector 61 ระบบทั้งหมดปกติ

