

วันที่ ๒๖ ๒๕๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเค็ด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องฉุกเฉิน (ห้องฉุกเฉิน)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	สภ.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายงาหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ณ วันที่ ๒๖/๑๒/๖๕

กิตติคุณ

Checked By

31 / 12 / 65

Verified By (BPH)

31 / 12 / 65

จำนวน ๒๕๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กมล วัฒนวิวัฒน์

กมล

Checked By

31 / 12 / 65

Verified By (BPH)

31 / 12 / 65

กวดขันโทษ 1 โทษ

31 / 12 / 65

ปกติ 100% 2566

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเค็ด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องฟักจนเท.(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถึงเจ้าหน้าที่โรง

กตท

Checked By

30/11/65

Verified By (BPH)

30/11/65

ทุกเดือน 1566

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟท์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟท์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถึง (แก้ไข/เพิ่ม/ลบ) 11/65

ปกติ

Checked By

30 / 11 / 65

Verified By (BPH)

30 / 11 / 65

WgMm 2564

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ပုံ ၁။ အောက်တိုဘာ

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

30 / 11 / 65

30 / 11 / 65

พ.ล.ค. ๒๕๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเค็ด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักกอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักกอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักแพทย์(ห้องทดลอง)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	สภญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	สภญ.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉาดหรือเสื่อมสภาพ (√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กิตติภพ นนทะกิจ

กิตติภพ

Checked By

31 / 10 / 65

Verified By (BPH)

31 / 10 / 65

ทศ. ๒๕๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โรงสีฟัดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โรงสีฟัดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โรงสีฟัดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โรงสีฟัดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โรงสีฟัดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	สภ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	สภ.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กิมณีนันท์ นิลนพรัตน์

กิมณีนันท์

Checked By

31 / 10 / 65

Verified By (BPH)

31 / 10 / 65

MANA 2503

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

คณาจารย์โรงเรียน

กมล

Checked By

31 / 10 / 65

Verified By (BPH)

31 / 10 / 65

กันยายน 2565

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินลิฟต์ Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	กัญญา	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางหรือเสื่อมสภาพ (√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กัญญา จอมเทียน

กัญญา

Checked By

30 / 9 / 65

Verified By (BPH)

30 / 9 / 65

วันที่ ๒๕/๐๖/๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	สกน.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	สกน.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ณ ๒๕/๐๖/๖๕

สกน.

Checked By

30/9/65

Verified By (BPH)

30/9/65

SN-JTH-FM-022,Rev.0

ถึงนาย 2565

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ใหลูกเงิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	สทญ.	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	สทญ.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.ถังจะต้องไม่แตกฉกฉวยหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังเคมีดับเพลิง

พฤษภาคม 2565

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเค็ด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักคอย (ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักคอย (Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน (ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	กัญญา	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	กัญญา	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะห้อยไม่แตกฉางหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ห้อยไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กัญญา วัฒนวิทย์

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

31 / 8 / 65

31 / 8 / 65

สรุปผลการตรวจ

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ក្រុមហ៊ុន

Checked By

31 / 8 / 65

Verified By (BPH)

31 / 8 / 65

กรกฎาคม 2565

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องฟักแบค.(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	สท.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	สท.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรรเรือเชื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ก้องเกียรติพงษ์ สกนพัตร์โรจน์

กรกฎาคม 2565

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	กนก	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	กนก	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กนก วัฒนกุล

Checked By

31 / 7 / 65

Verified By (BPH)

31 / 7 / 65

สรุปผลการตรวจ

นิพนธ์ 17.0

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

31 / 7 / 65

31, 7, 65