

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

จำนวน 2765

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านลิฟต์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	OK สีฟ้า	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	OK สีฟ้า	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องช่าง	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	OK สีฟ้า	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	OK สีฟ้า	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	OK สีฟ้า	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	OK สีฟ้า	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารสำนักงาน	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	OK สีฟ้า	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องแผนก	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	OK สีฟ้า	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าโถงสวน	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	OK สีฟ้า	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินโถง Ultras Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	OK สีฟ้า	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	OK สีฟ้า	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	OK สีฟ้า	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	OK สีฟ้า	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	OK สีฟ้า	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	OK สีฟ้า	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	OK สีฟ้า	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกสีกัด	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	OK สีฟ้า	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	ทางออกฉุกเฉินฉุกเฉิน	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	OK สีฟ้า	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	OK สีฟ้า	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	OK สีฟ้า	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	OK สีฟ้า	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	OK สีฟ้า	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	OK สีฟ้า	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	OK สีฟ้า	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	OK สีฟ้า	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	OK สีฟ้า	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	OK สีฟ้า	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	OK สีฟ้า	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดชั้นลง ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	OK สีฟ้า	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	OK สีฟ้า	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	OK สีฟ้า	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	โถงพักรักษาหนัก	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	OK สีฟ้า	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	OK สีฟ้า	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	ทางเข้าด้านหน้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	OK สีฟ้า	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	OK สีฟ้า	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	OK สีฟ้า	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	OK สีฟ้า	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	OK สีฟ้า	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	OK สีฟ้า	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	OK สีฟ้า	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	OK สีฟ้า	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	OK สีฟ้า	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	OK สีฟ้า	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	OK สีฟ้า	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	OK สีฟ้า	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	OK สีฟ้า	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	OK สีฟ้า	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	OK สีฟ้า	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	OK สีฟ้า	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	OK สีฟ้า	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	OK สีฟ้า	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยอาคาร	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	OK สีฟ้า	

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	หลอดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

13/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light

ทุกจุดครบถ้วน

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



พฤษภาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	OK	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	OK	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	OK	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	OK	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	OK	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	OK	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	OK	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	OK	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	OK	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	OK	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	OK	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	OK	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	OK	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	OK	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	OK	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	OK	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	OK	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	OK	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	OK	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	OK	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	OK	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	OK	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	OK	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	OK	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	OK	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	OK	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	OK	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	OK	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	OK	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	หลอดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

13/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (.) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light

ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



พฤษภาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	OK สีฟ้า	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	OK สีฟ้า	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องช่าง	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	OK สีฟ้า	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	OK สีฟ้า	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	OK สีฟ้า	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	OK สีฟ้า	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารหลัก	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	OK สีฟ้า	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	OK สีฟ้า	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	OK สีฟ้า	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	OK สีฟ้า	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	OK สีฟ้า	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	OK สีฟ้า	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	OK สีฟ้า	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	OK สีฟ้า	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	OK สีฟ้า	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	OK สีฟ้า	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็กเล็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	OK สีฟ้า	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรักษาผู้ป่วยหนัก	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	OK สีฟ้า	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	OK สีฟ้า	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกผู้ป่วย	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	OK สีฟ้า	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกผู้ป่วย	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	OK สีฟ้า	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	OK สีฟ้า	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยข้างบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	OK สีฟ้า	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	OK สีฟ้า	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	OK สีฟ้า	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	OK สีฟ้า	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	OK สีฟ้า	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	OK สีฟ้า	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	OK สีฟ้า	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	OK สีฟ้า	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	OK สีฟ้า	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องซักผ้าผ้าขาว	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	OK สีฟ้า	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	OK สีฟ้า	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	OK สีฟ้า	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	OK สีฟ้า	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	OK สีฟ้า	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	OK สีฟ้า	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	OK สีฟ้า	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	OK สีฟ้า	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	OK สีฟ้า	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	OK สีฟ้า	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	OK สีฟ้า	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	OK สีฟ้า	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	OK สีฟ้า	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	OK สีฟ้า	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	OK สีฟ้า	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	OK สีฟ้า	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	OK สีฟ้า	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	OK สีฟ้า	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	OK สีฟ้า	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	OK สีฟ้า	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	OK สีฟ้า	

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	หลอดไฟส่องป้าย

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 15/11/65

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

						พฤษภาคม 2565				
No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53				OK	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54				OK	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55				OK	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-7-56				OK	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57				OK	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58				OK	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59				OK	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-8-60				OK	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61				OK	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62				OK	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63				OK	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-9-64				OK	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65				OK	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66				OK	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67				OK	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-10-68				OK	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69				OK	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70				OK	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71				OK	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-11-72				OK	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73				OK	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74				OK	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75				OK	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-12-76				OK	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77				OK	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78				OK	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร	FEXL-JTH-R-79				OK	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินหน้าห้องเก็บ	FEXL-JTH-R-80				OK	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81				OK	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	โหลดไฟสัญญาณ (สถานการณ์การข่าจรแบตเตอรี่)
3	โหลดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 15/11/65


หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

๓๓๓ 2565

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหลังลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	✓	✓	✓	OK	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-G-02	✓	✓	✓	OK	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าโรงซัก	FEXL-JTH-G-03	✓	✓	✓	OK	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	✓	✓	✓	OK	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	✓	✓	✓	OK	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น1	FEXL-JTH-G-06	✓	✓	✓	OK	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านทิศ	FEXL-JTH-G-07	✓	✓	✓	OK	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	FEXL-JTH-1-08	✓	✓	✓	OK	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-09	✓	✓	✓	OK	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	✓	✓	✓	OK	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-1-11	✓	✓	✓	OK	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	✓	✓	✓	OK	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	✓	✓	✓	OK	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	✓	✓	✓	OK	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	✓	✓	✓	OK	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-16	✓	✓	✓	OK	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกทันต	FEXL-JTH-2-17	✓	✓	✓	OK	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	ทางเข้าโรงรถผู้ป่วยฉุกเฉิน	FEXL-JTH-2-18	✓	✓	✓	OK	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-2-19	✓	✓	✓	OK	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกการพยาบาล	FEXL-JTH-2-20	✓	✓	✓	OK	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกการพยาบาล	FEXL-JTH-2-21	✓	✓	✓	OK	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	✓	✓	✓	OK	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	✓	✓	✓	OK	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	✓	✓	✓	OK	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	✓	✓	✓	OK	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	✓	✓	✓	OK	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-3-27	✓	✓	✓	OK	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	✓	✓	✓	OK	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดชั้นโถง ST-1	FEXL-JTH-3-29	✓	✓	✓	OK	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	✓	✓	✓	OK	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-3-31	✓	✓	✓	OK	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพิเศษจำนำ	FEXL-JTH-3-32	✓	✓	✓	OK	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	✓	✓	✓	OK	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	ทางเข้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	✓	✓	✓	OK	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	✓	✓	✓	OK	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	✓	✓	✓	OK	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-4-37	✓	✓	✓	OK	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-4-38	✓	✓	✓	OK	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	✓	✓	✓	OK	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	✓	✓	✓	OK	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	✓	✓	✓	OK	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	✓	✓	✓	OK	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	✓	✓	✓	OK	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	✓	✓	✓	OK	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	✓	✓	✓	OK	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	✓	✓	✓	OK	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	✓	✓	✓	OK	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-5-48	✓	✓	✓	OK	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	✓	✓	✓	OK	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	✓	✓	✓	OK	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	✓	✓	✓	OK	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-6-52	✓	✓	✓	OK	
Code						PM Program (Monthly)			ผู้ตรวจสอบ วันที่	 90/10/65
1						กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)				
2						โหลดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)				
3						โหลดไฟส่องป้าย				

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light

ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

๓๑ ก.ค. 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ปกติ	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ปกติ	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ปกติ	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ปกติ	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ปกติ	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ปกติ	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ปกติ	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ปกติ	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ปกติ	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ปกติ	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ปกติ	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ปกติ	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ปกติ	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ปกติ	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ปกติ	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ปกติ	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ปกติ	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ปกติ	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ปกติ	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ปกติ	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ปกติ	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ปกติ	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ปกติ	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ปกติ	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ปกติ	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ปกติ	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ปกติ	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ปกติ	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ปกติ	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	หลอดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 20/10/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Exit light ทุกจุดตามปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กมลชน 2565

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหลังลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	✓	✓	✓	กมลชน	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-G-02	✓	✓	✓	กมลชน	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องยา	FEXL-JTH-G-03	✓	✓	✓	กมลชน	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	✓	✓	✓	กมลชน	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	✓	✓	✓	กมลชน	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	✓	✓	✓	กมลชน	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารชั้น 1	FEXL-JTH-G-07	✓	✓	✓	กมลชน	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องนอน	FEXL-JTH-1-08	✓	✓	✓	กมลชน	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องนอน	FEXL-JTH-1-09	✓	✓	✓	กมลชน	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	✓	✓	✓	กมลชน	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-1-11	✓	✓	✓	กมลชน	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	✓	✓	✓	กมลชน	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าห้องฉุกเฉิน	FEXL-JTH-1-13	✓	✓	✓	กมลชน	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	✓	✓	✓	กมลชน	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	✓	✓	✓	กมลชน	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	✓	✓	✓	กมลชน	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็ก	FEXL-JTH-2-17	✓	✓	✓	กมลชน	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	ทางเข้าห้องพิเศษ	FEXL-JTH-2-18	✓	✓	✓	กมลชน	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-2-19	✓	✓	✓	กมลชน	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกพิเศษ	FEXL-JTH-2-20	✓	✓	✓	กมลชน	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกพิเศษ	FEXL-JTH-2-21	✓	✓	✓	กมลชน	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	✓	✓	✓	กมลชน	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยทางเข้าบันไดหนีไฟ	FEXL-JTH-2-23	✓	✓	✓	กมลชน	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	✓	✓	✓	กมลชน	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	✓	✓	✓	กมลชน	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	✓	✓	✓	กมลชน	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-27	✓	✓	✓	กมลชน	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	✓	✓	✓	กมลชน	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-1	FEXL-JTH-3-29	✓	✓	✓	กมลชน	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	✓	✓	✓	กมลชน	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-31	✓	✓	✓	กมลชน	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	โถงลิฟท์ด้านหน้า	FEXL-JTH-3-32	✓	✓	✓	กมลชน	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	✓	✓	✓	กมลชน	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	ทางเข้าทางเดินแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	✓	✓	✓	กมลชน	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	✓	✓	✓	กมลชน	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	✓	✓	✓	กมลชน	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-37	✓	✓	✓	กมลชน	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-38	✓	✓	✓	กมลชน	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	✓	✓	✓	กมลชน	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	✓	✓	✓	กมลชน	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	✓	✓	✓	กมลชน	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	✓	✓	✓	กมลชน	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	✓	✓	✓	กมลชน	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	✓	✓	✓	กมลชน	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	✓	✓	✓	กมลชน	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	✓	✓	✓	กมลชน	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	✓	✓	✓	กมลชน	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-5-48	✓	✓	✓	กมลชน	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	✓	✓	✓	กมลชน	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	✓	✓	✓	กมลชน	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	✓	✓	✓	กมลชน	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-6-52	✓	✓	✓	กมลชน	

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	หลอดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

18/9/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



										กุมภาพันธ์ 2565	
No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ม.ห.ร.น.		
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	โหลดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	โหลดไฟส่องป้าย

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 18/9/65

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

วันที่ 25/10/65

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหน้าลิฟท์	FEYL-JTH-G-01	/	/	/	ผ่าน	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-G-02	/	/	/	ผ่าน	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องรับ	FEYL-JTH-G-03	/	/	/	ผ่าน	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEYL-JTH-G-04	/	/	/	ผ่าน	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	โถง Cafeteria	FEYL-JTH-G-05	/	/	/	ผ่าน	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEYL-JTH-G-06	/	/	/	ผ่าน	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านหน้า	FEYL-JTH-G-07	/	/	/	ผ่าน	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องตรวจ	FEYL-JTH-1-08	/	/	/	ผ่าน	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEYL-JTH-1-09	/	/	/	ผ่าน	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินโถง Ultra Sound	FEYL-JTH-1-10	/	/	/	ผ่าน	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-1-11	/	/	/	ผ่าน	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEYL-JTH-1-12	/	/	/	ผ่าน	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	FEYL-JTH-1-13	/	/	/	ผ่าน	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดไฟ ST-3	FEYL-JTH-1-14	/	/	/	ผ่าน	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดไฟ ST-2	FEYL-JTH-2-15	/	/	/	ผ่าน	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเคหะ	FEYL-JTH-2-16	/	/	/	ผ่าน	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเคหะ	FEYL-JTH-2-17	/	/	/	ผ่าน	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	ทางเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-2-18	/	/	/	ผ่าน	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-2-19	/	/	/	ผ่าน	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกเคหะ	FEYL-JTH-2-20	/	/	/	ผ่าน	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกเคหะ	FEYL-JTH-2-21	/	/	/	ผ่าน	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	บันไดไฟ ST-3	FEYL-JTH-2-22	/	/	/	ผ่าน	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยข้างบันไดเลื่อน	FEYL-JTH-2-23	/	/	/	ผ่าน	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดไฟ ST-4	FEYL-JTH-2-24	/	/	/	ผ่าน	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEYL-JTH-3-25	/	/	/	ผ่าน	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดไฟ ST-2	FEYL-JTH-3-26	/	/	/	ผ่าน	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-3-27	/	/	/	ผ่าน	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEYL-JTH-3-28	/	/	/	ผ่าน	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดไฟ ST-1	FEYL-JTH-3-29	/	/	/	ผ่าน	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEYL-JTH-3-30	/	/	/	ผ่าน	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-3-31	/	/	/	ผ่าน	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพักรักษาตัว	FEYL-JTH-3-32	/	/	/	ผ่าน	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดไฟ ST-3	FEYL-JTH-3-33	/	/	/	ผ่าน	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	บันไดทางขึ้นแผนกคลอด	FEYL-JTH-3-34	/	/	/	ผ่าน	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดไฟ ST-4	FEYL-JTH-3-35	/	/	/	ผ่าน	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดไฟ ST-2	FEYL-JTH-4-36	/	/	/	ผ่าน	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-4-37	/	/	/	ผ่าน	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-4-38	/	/	/	ผ่าน	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEYL-JTH-4-39	/	/	/	ผ่าน	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEYL-JTH-4-40	/	/	/	ผ่าน	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEYL-JTH-4-41	/	/	/	ผ่าน	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดไฟ ST-3	FEYL-JTH-4-42	/	/	/	ผ่าน	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEYL-JTH-4-43	/	/	/	ผ่าน	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEYL-JTH-4-44	/	/	/	ผ่าน	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดไฟ ST-4	FEYL-JTH-4-45	/	/	/	ผ่าน	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	โถง MDB	FEYL-JTH-M-46	/	/	/	ผ่าน	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดไฟ ST-2	FEYL-JTH-5-47	/	/	/	ผ่าน	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-5-48	/	/	/	ผ่าน	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดไฟ ST-3	FEYL-JTH-5-49	/	/	/	ผ่าน	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดไฟ ST-4	FEYL-JTH-5-50	/	/	/	ผ่าน	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดไฟ ST-2	FEYL-JTH-6-51	/	/	/	ผ่าน	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEYL-JTH-6-52	/	/	/	ผ่าน	

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	โหลดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	โหลดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

19/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดที่ตรวจเช็ค

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	สมบูรณ์	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	สมบูรณ์	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	สมบูรณ์	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	สมบูรณ์	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	สมบูรณ์	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	สมบูรณ์	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	สมบูรณ์	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	สมบูรณ์	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	สมบูรณ์	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	สมบูรณ์	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	สมบูรณ์	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	สมบูรณ์	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	สมบูรณ์	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	สมบูรณ์	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	สมบูรณ์	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	สมบูรณ์	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	สมบูรณ์	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	สมบูรณ์	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	สมบูรณ์	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	สมบูรณ์	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	สมบูรณ์	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	สมบูรณ์	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	สมบูรณ์	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	สมบูรณ์	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	สมบูรณ์	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	สมบูรณ์	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	สมบูรณ์	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินหน้าห้องลิฟท์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	สมบูรณ์	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	สมบูรณ์	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	โหลดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	โหลดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 14/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กรณีสถานที่ 2565

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	✓	✓	✓	ผ่าน	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-G-02	✓	✓	✓	ผ่าน	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องช่าง	FEXL-JTH-G-03	✓	✓	✓	ผ่าน	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	✓	✓	✓	ผ่าน	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	✓	✓	✓	ผ่าน	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	✓	✓	✓	ผ่าน	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านหน้า	FEXL-JTH-G-07	✓	✓	✓	ผ่าน	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-08	✓	✓	✓	ผ่าน	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-09	✓	✓	✓	ผ่าน	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	✓	✓	✓	ผ่าน	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-1-11	✓	✓	✓	ผ่าน	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	✓	✓	✓	ผ่าน	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ	FEXL-JTH-1-13	✓	✓	✓	ผ่าน	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	✓	✓	✓	ผ่าน	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	✓	✓	✓	ผ่าน	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-16	✓	✓	✓	ผ่าน	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-17	✓	✓	✓	ผ่าน	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	ทางเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-2-18	✓	✓	✓	ผ่าน	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-2-19	✓	✓	✓	ผ่าน	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-20	✓	✓	✓	ผ่าน	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-21	✓	✓	✓	ผ่าน	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	✓	✓	✓	ผ่าน	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	✓	✓	✓	ผ่าน	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	✓	✓	✓	ผ่าน	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-3-25	✓	✓	✓	ผ่าน	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	✓	✓	✓	ผ่าน	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-27	✓	✓	✓	ผ่าน	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	✓	✓	✓	ผ่าน	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-1	FEXL-JTH-3-29	✓	✓	✓	ผ่าน	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-3-30	✓	✓	✓	ผ่าน	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-31	✓	✓	✓	ผ่าน	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	โถงพักคอยฉุกเฉิน	FEXL-JTH-3-32	✓	✓	✓	ผ่าน	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	✓	✓	✓	ผ่าน	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	ทางเข้าแผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-3-34	✓	✓	✓	ผ่าน	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	✓	✓	✓	ผ่าน	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	✓	✓	✓	ผ่าน	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-37	✓	✓	✓	ผ่าน	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-38	✓	✓	✓	ผ่าน	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	✓	✓	✓	ผ่าน	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	✓	✓	✓	ผ่าน	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	✓	✓	✓	ผ่าน	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	✓	✓	✓	ผ่าน	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	✓	✓	✓	ผ่าน	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	✓	✓	✓	ผ่าน	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	✓	✓	✓	ผ่าน	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	✓	✓	✓	ผ่าน	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	✓	✓	✓	ผ่าน	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-5-48	✓	✓	✓	ผ่าน	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	✓	✓	✓	ผ่าน	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	✓	✓	✓	ผ่าน	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	✓	✓	✓	ผ่าน	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-6-52	✓	✓	✓	ผ่าน	

Code

PM Program (Monthly)

1กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)

2หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการขารังเบดเดอร์)

3หลอดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 15/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กรกฎาคม 2565

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	สมบูรณ์	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	สมบูรณ์	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	สมบูรณ์	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	สมบูรณ์	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	สมบูรณ์	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	สมบูรณ์	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	สมบูรณ์	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	สมบูรณ์	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	สมบูรณ์	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	สมบูรณ์	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	สมบูรณ์	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	สมบูรณ์	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	สมบูรณ์	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	สมบูรณ์	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	สมบูรณ์	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	สมบูรณ์	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	สมบูรณ์	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	สมบูรณ์	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	สมบูรณ์	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	สมบูรณ์	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	สมบูรณ์	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	สมบูรณ์	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	สมบูรณ์	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	สมบูรณ์	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	สมบูรณ์	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	สมบูรณ์	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟต์โดยฉาบ	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	สมบูรณ์	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	สมบูรณ์	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	สมบูรณ์	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	หลอดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 15/7/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดที่ตรวจพบ