


มีนาคม ๒๕๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1101	SHD-11-Z1107-1	/	/	/	ปกติ	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1102	SHD-11-Z1107-2	/	/	/	ปกติ	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1103	SHD-11-Z1107-3	/	/	/	ปกติ	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1104	SHD-11-Z1107-4	/	/	/	ปกติ	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1105	SHD-11-Z1107-5	/	/	/	ปกติ	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1106	SHD-11-Z1107-6	/	/	/	ปกติ	
7	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-11-ST-1	/	/	/	ปกติ	
8	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-11-ST-2	/	/	/	ปกติ	
9	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-11-ST-3	/	/	/	ปกติ	
10	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-11-ST-4	/	/	/	ปกติ	
11	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		ลิฟต์เดินหนีไฟ-บริการ	K/T-11-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
12	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	12		ห้องไฟฟ้าชั้น 12	ADS-12-EE-1	/	/	/	ปกติ	
13	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	12		ลิฟต์เดินหนีไฟ-บริการ	ADS-12-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	1	โถงลิฟต์โดยทาง	SHD-12-Z1201-1	/	/	/	ปกติ	
15	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	12	1	ทางเข้าลิฟต์โดยทาง	M/S-12-Z1201-2	/	/	/	ปกติ	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	1	ทางเข้าลิฟต์โดยทาง	SHD-12-Z1201-3	/	/	/	ปกติ	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	ห้อง Nurse Station	SHD-12-Z1202-1	/	/	/	ปกติ	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	ห้อง Mixer	SHD-12-Z1202-2	/	/	/	ปกติ	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	Clean Store	SHD-12-Z1202-3	/	/	/	ปกติ	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	Nurse Lounge	SHD-12-Z1202-4	/	/	/	ปกติ	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	Doctor On Call	SHD-12-Z1202-5	/	/	/	ปกติ	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	House Keeping	SHD-12-Z1202-6	/	/	/	ปกติ	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	ทางเดิน	SHD-12-Z1202-7	/	/	/	ปกติ	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	ทางเดิน	SHD-12-Z1202-8	/	/	/	ปกติ	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-1	/	/	/	ปกติ	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-2	/	/	/	ปกติ	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-3	/	/	/	ปกติ	
28	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	12	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-12-Z1203-4	/	/	/	ปกติ	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-5	/	/	/	ปกติ	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-6	/	/	/	ปกติ	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-7	/	/	/	ปกติ	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-8	/	/	/	ปกติ	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-9	/	/	/	ปกติ	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-10	/	/	/	ปกติ	
35	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	12	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-12-Z1203-11	/	/	/	ปกติ	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	4	ทางเดิน	SHD-12-Z1204-1	/	/	/	ปกติ	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	4	ทางเดิน	SHD-12-Z1204-2	/	/	/	ปกติ	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	4	ทางเดิน	SHD-12-Z1204-3	/	/	/	ปกติ	
39	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	12	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-12-Z1204-4	/	/	/	ปกติ	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	4	ทางเดิน	SHD-12-Z1204-5	/	/	/	ปกติ	
PM Program											
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป									ผู้ตรวจสอบ	 วันที่ 17/12/65
2	ทำความสะอาด										
3	ทดสอบการทำงาน										

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

รวม Fire Alarm ทั้งหมด

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

หน้า ๑ จาก ๑

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1218	SHD-12-Z1205-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1219	SHD-12-Z1205-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1220	SHD-12-Z1205-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1221	SHD-12-Z1205-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1222	SHD-12-Z1205-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1223	SHD-12-Z1205-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1224	SHD-12-Z1205-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1225	SHD-12-Z1205-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1207	SHD-12-Z1206-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1208	SHD-12-Z1206-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1209	SHD-12-Z1206-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1210	SHD-12-Z1206-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1211	SHD-12-Z1206-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1212	SHD-12-Z1206-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1214	SHD-12-Z1206-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1215	SHD-12-Z1206-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1216	SHD-12-Z1206-9	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1217	SHD-12-Z1206-10	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1201	SHD-12-Z1207-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1202	SHD-12-Z1207-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1203	SHD-12-Z1207-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1204	SHD-12-Z1207-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1205	SHD-12-Z1207-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1206	SHD-12-Z1207-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
65	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-12-ST-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
66	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-12-ST-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
67	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-12-ST-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
68	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-12-ST-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
69	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		ลิฟต์ขึ้นลงบริการ	K/T-12-FEL-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
70	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	R		ห้องไฟฟ้าชั้น R	ADS-R-EE-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
71	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	R		ลิฟต์ขึ้นลงบริการ	ADS-R-FEL-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
72	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	R		ลิฟต์โดยสาร	ADS-R-EL-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
73	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	R		ห้องขึ้น	ADS-R-PR-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
74	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-R-ST-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
75	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-R-ST-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
76	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-R-ST-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
77	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-R-ST-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
78	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		ลิฟต์ขึ้นลงบริการ	K/T-R-FEL-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

17/12/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี



พิกัดโซน 506

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	3	ทางเดิน	SHD-10-Z1003-10	/	/	/	ปกติ		
2	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	10	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-10-Z1003-11	/	/	/	ปกติ		
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	4	ทางเดิน	SHD-10-Z1004-1	/	/	/	ปกติ		
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	4	ทางเดิน	SHD-10-Z1004-2	/	/	/	ปกติ		
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	4	ทางเดิน	SHD-10-Z1004-3	/	/	/	ปกติ		
6	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	10	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-10-Z1004-4	/	/	/	ปกติ		
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	4	ทางเดิน	SHD-10-Z1004-5	/	/	/	ปกติ		
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1018	SHD-10-Z1005-1	/	/	/	ปกติ		
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1019	SHD-10-Z1005-2	/	/	/	ปกติ		
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1020	SHD-10-Z1005-3	/	/	/	ปกติ		
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1021	SHD-10-Z1005-4	/	/	/	ปกติ		
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1022	SHD-10-Z1005-5	/	/	/	ปกติ		
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1023	SHD-10-Z1005-6	/	/	/	ปกติ		
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1024	SHD-10-Z1005-7	/	/	/	ปกติ		
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1025	SHD-10-Z1005-8	/	/	/	ปกติ		
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1007	SHD-10-Z1006-1	/	/	/	ปกติ		
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1008	SHD-10-Z1006-2	/	/	/	ปกติ		
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1009	SHD-10-Z1006-3	/	/	/	ปกติ		
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1010	SHD-10-Z1006-4	/	/	/	ปกติ		
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1011	SHD-10-Z1006-5	/	/	/	ปกติ		
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1012	SHD-10-Z1006-6	/	/	/	ปกติ		
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1014	SHD-10-Z1006-7	/	/	/	ปกติ		
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1015	SHD-10-Z1006-8	/	/	/	ปกติ		
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1016	SHD-10-Z1006-9	/	/	/	ปกติ		
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1017	SHD-10-Z1006-10	/	/	/	ปกติ		
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1001	SHD-10-Z1007-1	/	/	/	ปกติ		
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1002	SHD-10-Z1007-2	/	/	/	ปกติ		
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1003	SHD-10-Z1007-3	/	/	/	ปกติ		
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1004	SHD-10-Z1007-4	/	/	/	ปกติ		
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1005	SHD-10-Z1007-5	/	/	/	ปกติ		
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1006	SHD-10-Z1007-6	/	/	/	ปกติ		
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10		บันไดขึ้นลง ST-1	SHD-10-ST-1	/	/	/	ปกติ		
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-2	SHD-10-ST-2	/	/	/	ปกติ		
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-3	SHD-10-ST-3	/	/	/	ปกติ		
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-4	SHD-10-ST-4	/	/	/	ปกติ		
36	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	10		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-10-ST-1	/	/	/	ปกติ		
37	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-10-ST-2	/	/	/	ปกติ		
38	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-10-ST-3	/	/	/	ปกติ		
39	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-10-ST-4	/	/	/	ปกติ		
40	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	10		ลิฟท์ขึ้นลงบริการ	K/T-10-FEL-1	/	/	/	ปกติ		
PM Program											ผู้ตรวจสอบ	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป											
2	ทำความสะอาด											
3	ทดสอบการทำงาน										วันที่	18/11/65

18/11/65

พบผลการทำงาน 8/5/65

No.	Name	Build	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	11		ห้องไฟฟ้าชั้น 11	ADS-11-EE-1	/	/	/	พบผล	
42	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	11		ลิฟท์กับเพดานบริการ	ADS-11-FEL-1	/	/	/	พบผล	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	1	โถงลิฟท์โดยสาร	SHD-11-Z1101-1	/	/	/	พบผล	
44	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	11	1	ทางเข้าลิฟท์โดยสาร	M/S-11-Z1101-2	/	/	/	พบผล	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	1	ทางเข้าลิฟท์โดยสาร	SHD-11-Z1101-3	/	/	/	พบผล	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	ห้อง Nurse Station	SHD-11-Z1102-1	/	/	/	พบผล	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	ห้อง Mixer	SHD-11-Z1102-2	/	/	/	พบผล	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	Clean Store	SHD-11-Z1102-3	/	/	/	พบผล	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	Nurse Lounge	SHD-11-Z1102-4	/	/	/	พบผล	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	Doctor On Call	SHD-11-Z1102-5	/	/	/	พบผล	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	House Keeping	SHD-11-Z1102-6	/	/	/	พบผล	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	ทางเดิน	SHD-11-Z1102-7	/	/	/	พบผล	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	ทางเดิน	SHD-11-Z1102-8	/	/	/	พบผล	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-1	/	/	/	พบผล	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-2	/	/	/	พบผล	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-3	/	/	/	พบผล	
57	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	11	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-11-Z1103-4	/	/	/	พบผล	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-5	/	/	/	พบผล	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-6	/	/	/	พบผล	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-7	/	/	/	พบผล	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-8	/	/	/	พบผล	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-9	/	/	/	พบผล	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-10	/	/	/	พบผล	
64	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	11	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-11-Z1103-11	/	/	/	พบผล	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	4	ทางเดิน	SHD-11-Z1104-1	/	/	/	พบผล	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	4	ทางเดิน	SHD-11-Z1104-2	/	/	/	พบผล	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	4	ทางเดิน	SHD-11-Z1104-3	/	/	/	พบผล	
68	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	11	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-11-Z1104-4	/	/	/	พบผล	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	4	ทางเดิน	SHD-11-Z1104-5	/	/	/	พบผล	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1118	SHD-11-Z1105-1	/	/	/	พบผล	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1119	SHD-11-Z1105-2	/	/	/	พบผล	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1120	SHD-11-Z1105-3	/	/	/	พบผล	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1121	SHD-11-Z1105-4	/	/	/	พบผล	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1122	SHD-11-Z1105-5	/	/	/	พบผล	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1123	SHD-11-Z1105-6	/	/	/	พบผล	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1124	SHD-11-Z1105-7	/	/	/	พบผล	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1125	SHD-11-Z1105-8	/	/	/	พบผล	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	6	Ward 1107	SHD-11-Z1106-1	/	/	/	พบผล	
79	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	6	Ward 1108	SHD-11-Z1106-2	/	/	/	พบผล	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	6	Ward 1109	SHD-11-Z1106-3	/	/	/	พบผล	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ


วันที่

18/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

รวม Fire Alarm ทั้งหมด

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2565

[illegible]

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

18/11/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

7. Fire Alarm

๓๓๓๖ ๒๕๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	8		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-8-ST-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
2	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	8		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-8-ST-2	/	/	/	พ.ค.๖๕	
3	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	8		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-8-ST-3	/	/	/	พ.ค.๖๕	
4	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	8		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-8-ST-4	/	/	/	พ.ค.๖๕	
5	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	8		ลิฟต์ดับเพลิง-บริการ	K/T-8-FEL-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
6	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	9		ห้องไฟฟ้าชั้น 9	ADS-9-EE-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
7	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	9		ลิฟต์ดับเพลิง-บริการ	ADS-9-FEL-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	1	โถงลิฟต์โดยสสาร	SHD-9-Z901-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
9	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	9	1	ทางเข้าลิฟต์โดยสสาร	MS-9-Z901-2	/	/	/	พ.ค.๖๕	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	1	ทางเข้าลิฟต์โดยสสาร	SHD-9-Z901-3	/	/	/	พ.ค.๖๕	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	ห้อง Nurse Station	SHD-9-Z902-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	ห้อง Mixer	SHD-9-Z902-2	/	/	/	พ.ค.๖๕	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	Clean Store	SHD-9-Z902-3	/	/	/	พ.ค.๖๕	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	Nurse Lounge	SHD-9-Z902-4	/	/	/	พ.ค.๖๕	
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	Doctor On Call	SHD-9-Z902-5	/	/	/	พ.ค.๖๕	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	House Keeping	SHD-9-Z902-6	/	/	/	พ.ค.๖๕	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	ทางเดิน	SHD-9-Z902-7	/	/	/	พ.ค.๖๕	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	ทางเดิน	SHD-9-Z902-8	/	/	/	พ.ค.๖๕	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-2	/	/	/	พ.ค.๖๕	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-3	/	/	/	พ.ค.๖๕	
22	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	9	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-9-Z903-4	/	/	/	พ.ค.๖๕	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-5	/	/	/	พ.ค.๖๕	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-6	/	/	/	พ.ค.๖๕	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-7	/	/	/	พ.ค.๖๕	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-8	/	/	/	พ.ค.๖๕	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-9	/	/	/	พ.ค.๖๕	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-10	/	/	/	พ.ค.๖๕	
29	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	9	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-9-Z903-11	/	/	/	พ.ค.๖๕	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	4	ทางเดิน	SHD-9-Z904-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	4	ทางเดิน	SHD-9-Z904-2	/	/	/	พ.ค.๖๕	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	4	ทางเดิน	SHD-9-Z904-3	/	/	/	พ.ค.๖๕	
33	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	9	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-9-Z904-4	/	/	/	พ.ค.๖๕	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	4	ทางเดิน	SHD-9-Z904-5	/	/	/	พ.ค.๖๕	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 918	SHD-9-Z905-1	/	/	/	พ.ค.๖๕	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 919	SHD-9-Z905-2	/	/	/	พ.ค.๖๕	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 920	SHD-9-Z905-3	/	/	/	พ.ค.๖๕	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 921	SHD-9-Z905-4	/	/	/	พ.ค.๖๕	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 922	SHD-9-Z905-5	/	/	/	พ.ค.๖๕	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 923	SHD-9-Z905-6	/	/	/	พ.ค.๖๕	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

๒๒ / ๑๐ / ๖๕

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm ทำงานปกติ

๑๓/๑๒ ๒๕๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 924	SHD-9-Z905-7	/	/	/	พทอช	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 925	SHD-9-Z905-8	/	/	/	พทอช	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 907	SHD-9-Z906-1	/	/	/	พทอช	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 908	SHD-9-Z906-2	/	/	/	พทอช	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 909	SHD-9-Z906-3	/	/	/	พทอช	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 910	SHD-9-Z906-4	/	/	/	พทอช	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 911	SHD-9-Z906-5	/	/	/	พทอช	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 912	SHD-9-Z906-6	/	/	/	พทอช	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 914	SHD-9-Z906-7	/	/	/	พทอช	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 915	SHD-9-Z906-8	/	/	/	พทอช	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 916	SHD-9-Z906-9	/	/	/	พทอช	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 917	SHD-9-Z906-10	/	/	/	พทอช	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 901	SHD-9-Z907-1	/	/	/	พทอช	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 902	SHD-9-Z907-2	/	/	/	พทอช	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 903	SHD-9-Z907-3	/	/	/	พทอช	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 904	SHD-9-Z907-4	/	/	/	พทอช	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 905	SHD-9-Z907-5	/	/	/	พทอช	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 906	SHD-9-Z907-6	/	/	/	พทอช	
59	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-9-ST-1	/	/	/	พทอช	
60	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-9-ST-2	/	/	/	พทอช	
61	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-9-ST-3	/	/	/	พทอช	
62	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-9-ST-4	/	/	/	พทอช	
63	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		ลิฟต์ลิ้นแบริก	K/T-9-FEL-1	/	/	/	พทอช	
64	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	10		ห้องไฟฟ้าชั้นที่10	ADS-10-EE-1	/	/	/	พทอช	
65	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	10		ลิฟต์ลิ้นแบริก	ADS-10-FEL-1	/	/	/	พทอช	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	1	โถงลิฟต์โดยสาร	SHD-10-Z1001-1	/	/	/	พทอช	
67	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	10	1	ทางเข้าลิฟต์โดยสาร	M/S-10-Z1001-2	/	/	/	พทอช	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	1	ทางเข้าลิฟต์โดยสาร	SHD-10-Z1001-3	/	/	/	พทอช	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	ห้อง Nurse Station	SHD-10-Z1002-1	/	/	/	พทอช	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	ห้อง Mixer	SHD-10-Z1002-2	/	/	/	พทอช	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	Clean Store	SHD-10-Z1002-3	/	/	/	พทอช	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	Nurse Lounge	SHD-10-Z1002-4	/	/	/	พทอช	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	Doctor On Call	SHD-10-Z1002-5	/	/	/	พทอช	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	House Keeping	SHD-10-Z1002-6	/	/	/	พทอช	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	ทางเดิน	SHD-10-Z1002-7	/	/	/	พทอช	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	ทางเดิน	SHD-10-Z1002-8	/	/	/	พทอช	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	3	ทางเดิน	SHD-10-Z1003-1	/	/	/	พทอช	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	3	ทางเดิน	SHD-10-Z1003-2	/	/	/	พทอช	
79	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	3	ทางเดิน	SHD-10-Z1003-3	/	/	/	พทอช	
80	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	10	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-10-Z1003-4	/	/	/	พทอช	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 22/10/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm ทำงานปกติ

०१०१२३ २३६५

	PM Program
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

วันที่

22/10/68

สรุปผลการตรวจเช็ค

รวม Fire Alarm ทั้งหมด

หน้างาน 21/65

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 719	SHD-7-Z705-2	/	/	/	ปกติ	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 720	SHD-7-Z705-3	/	/	/	ปกติ	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 721	SHD-7-Z705-4	/	/	/	ปกติ	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 722	SHD-7-Z705-5	/	/	/	ปกติ	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 723	SHD-7-Z705-6	/	/	/	ปกติ	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 724	SHD-7-Z705-7	/	/	/	ปกติ	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 725	SHD-7-Z705-8	/	/	/	ปกติ	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 707	SHD-7-Z706-1	/	/	/	ปกติ	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 708	SHD-7-Z706-2	/	/	/	ปกติ	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 709	SHD-7-Z706-3	/	/	/	ปกติ	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 710	SHD-7-Z706-4	/	/	/	ปกติ	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 711	SHD-7-Z706-5	/	/	/	ปกติ	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 712	SHD-7-Z706-6	/	/	/	ปกติ	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 714	SHD-7-Z706-7	/	/	/	ปกติ	
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 715	SHD-7-Z706-8	/	/	/	ปกติ	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 716	SHD-7-Z706-9	/	/	/	ปกติ	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 717	SHD-7-Z706-10	/	/	/	ปกติ	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 701	SHD-7-Z707-1	/	/	/	ปกติ	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 702	SHD-7-Z707-2	/	/	/	ปกติ	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 703	SHD-7-Z707-3	/	/	/	ปกติ	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 704	SHD-7-Z707-4	/	/	/	ปกติ	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 705	SHD-7-Z707-5	/	/	/	ปกติ	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 706	SHD-7-Z707-6	/	/	/	ปกติ	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7		บันไดชั้น ST-1	SHD-7-ST-1	/	/	/	ปกติ	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7		บันไดชั้น ST-2	SHD-7-ST-2	/	/	/	ปกติ	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7		บันไดชั้น ST-3	SHD-7-ST-3	/	/	/	ปกติ	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7		บันไดชั้น ST-4	SHD-7-ST-4	/	/	/	ปกติ	
28	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	7		บันไดชั้น ST-1	K/T-7-ST-1	/	/	/	ปกติ	
29	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	7		บันไดชั้น ST-2	K/T-7-ST-2	/	/	/	ปกติ	
30	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	7		บันไดชั้น ST-3	K/T-7-ST-3	/	/	/	ปกติ	
31	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	7		บันไดชั้น ST-4	K/T-7-ST-4	/	/	/	ปกติ	
32	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	7		ลิฟต์ชั้น ST-1	K/T-8-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
33	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	8		ห้องไฟฟ้า	ADS-8-EE-1	/	/	/	ปกติ	
34	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	8		ลิฟต์ชั้น ST-1	ADS-8-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	1	โถงลิฟต์	SHD-8-Z801-1	/	/	/	ปกติ	
36	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	8	1	ทางเข้าลิฟต์	M/S-8-Z801-2	/	/	/	ปกติ	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	1	ทางเข้าลิฟต์	SHD-8-Z801-3	/	/	/	ปกติ	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	ห้อง Nurse Station	SHD-8-Z802-1	/	/	/	ปกติ	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	ห้อง Mixer	SHD-8-Z802-2	/	/	/	ปกติ	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	Clean Store	SHD-8-Z802-3	/	/	/	ปกติ	

PM Program		
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

21/9/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

รวม Fire Alarm ทั้งหมด

SN-JTH-FM-012. Rev.0

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	Nurse Lounge	SHD-8-Z802-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	Doctor On Call	SHD-8-Z802-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	House Keeping	SHD-8-Z802-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	ทางเดิน	SHD-8-Z802-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	ทางเดิน	SHD-8-Z802-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
49	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	8	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-8-Z803-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-9	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-10	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
56	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	8	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-8-Z803-11	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	4	ทางเดิน	SHD-8-Z804-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	4	ทางเดิน	SHD-8-Z804-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	4	ทางเดิน	SHD-8-Z804-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
60	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	8	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-8-Z804-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	4	ทางเดิน	SHD-8-Z804-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 818	SHD-8-Z805-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 819	SHD-8-Z805-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 820	SHD-8-Z805-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 821	SHD-8-Z805-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 822	SHD-8-Z805-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 823	SHD-8-Z805-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 824	SHD-8-Z805-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 825	SHD-8-Z805-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 807	SHD-8-Z806-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 808	SHD-8-Z806-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 809	SHD-8-Z806-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 810	SHD-8-Z806-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 811	SHD-8-Z806-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 812	SHD-8-Z806-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 814	SHD-8-Z806-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 815	SHD-8-Z806-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 816	SHD-8-Z806-9	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
79	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 817	SHD-8-Z806-10	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	7	Ward 801	SHD-8-Z807-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ


วันที่

21/9/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

รวม Fire Alarm ที่ภายใน

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

1949/50 25 65

[illegible]

		PM Program
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป	
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

21 / 9 / 65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

รวม Fire Alarm ทั้งหมด

ณ วันที่ 15/4/65

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	2	House Keeping	SHD-6-Z602-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	2	ทางเดิน	SHD-6-Z602-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	2	ทางเดิน	SHD-6-Z602-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
7	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	6	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-6-Z603-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-9	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-10	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
14	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	6	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-6-Z603-11	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	4	ทางเดิน	SHD-6-Z604-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	4	ทางเดิน	SHD-6-Z604-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	4	ทางเดิน	SHD-6-Z604-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
18	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	6	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-6-Z604-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	4	ทางเดิน	SHD-6-Z604-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 618	SHD-6-Z605-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 619	SHD-6-Z605-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 620	SHD-6-Z605-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 621	SHD-6-Z605-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 622	SHD-6-Z605-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 623	SHD-6-Z605-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 624	SHD-6-Z605-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 625	SHD-6-Z605-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 607	SHD-6-Z606-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 608	SHD-6-Z606-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 609	SHD-6-Z606-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 610	SHD-6-Z606-4	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 611	SHD-6-Z606-5	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 612	SHD-6-Z606-6	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 614	SHD-6-Z606-7	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 615	SHD-6-Z606-8	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 616	SHD-6-Z606-9	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 617	SHD-6-Z606-10	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้อง Nursery	SHD-6-Z607-1	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ทางเดิน	SHD-6-Z607-2	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้อง SNB	SHD-6-Z607-3	/	/	/	พ.ค.อ.ย	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

15/4/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm ทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist


ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี



ตั้งแต่วันที่ ๑๕/๘/๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องเก็บผ้าสะอาด	SHD-6-Z607-4	/	/	/	ปกติ	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องอาบไอน้ำ	SHD-6-Z607-5	/	/	/	ปกติ	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้อง STAFF Lounge	SHD-6-Z607-6	/	/	/	ปกติ	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ทางเดิน	SHD-6-Z607-7	/	/	/	ปกติ	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	Dirty Room	SHD-6-Z607-8	/	/	/	ปกติ	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	Ward 605	SHD-6-Z607-9	/	/	/	ปกติ	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	Ward 606	SHD-6-Z607-10	/	/	/	ปกติ	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องรับแขก	SHD-6-Z607-11	/	/	/	ปกติ	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องประชุม	SHD-6-Z607-12	/	/	/	ปกติ	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องประชุม	SHD-6-Z607-13	/	/	/	ปกติ	
51	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	6		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-6-ST-1	/	/	/	ปกติ	
52	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	6		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-6-ST-2	/	/	/	ปกติ	
53	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	6		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-6-ST-3	/	/	/	ปกติ	
54	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	6		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-6-ST-4	/	/	/	ปกติ	
55	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	6		ลิฟต์ดับเพลิงบริการ	K/T-6-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
56	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	7		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	ADS-7-EE-1	/	/	/	ปกติ	
57	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	7		ลิฟต์ดับเพลิงบริการ	ADS-7-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	1	โรงยิมโคมะ	SHD-7-Z701-1	/	/	/	ปกติ	
59	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	7	1	ทางเข้าลิฟต์โคมะ	M/S-7-Z701-2	/	/	/	ปกติ	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	1	ทางเข้าลิฟต์โคมะ	SHD-7-Z701-3	/	/	/	ปกติ	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	ห้อง Nurse Station	SHD-7-Z702-1	/	/	/	ปกติ	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	ห้อง Mixer	SHD-7-Z702-2	/	/	/	ปกติ	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	Clean Store	SHD-7-Z702-3	/	/	/	ปกติ	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	Nurse Lounge	SHD-7-Z702-4	/	/	/	ปกติ	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	Doctor On Call	SHD-7-Z702-5	/	/	/	ปกติ	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	House Keeping	SHD-7-Z702-6	/	/	/	ปกติ	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	ทางเดิน	SHD-7-Z702-7	/	/	/	ปกติ	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	ทางเดิน	SHD-7-Z702-8	/	/	/	ปกติ	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-1	/	/	/	ปกติ	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-2	/	/	/	ปกติ	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-3	/	/	/	ปกติ	
72	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	7	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-7-Z703-4	/	/	/	ปกติ	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-5	/	/	/	ปกติ	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-6	/	/	/	ปกติ	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-7	/	/	/	ปกติ	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-8	/	/	/	ปกติ	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-9	/	/	/	ปกติ	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-10	/	/	/	ปกติ	
79	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	7	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-7-Z703-11	/	/	/	ปกติ	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	4	ทางเดิน	SHD-7-Z704-1	/	/	/	ปกติ	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 15/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm ใช้งานได้

		PM Program
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป	
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงานของเครื่องจักร	

15/8/65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

5724 Fire Alarm mounted

ตรวจครั้งที่ 65

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M	1	MDB Room	SHD-M-ZM01-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M	1	MDB Room	SHD-M-ZM01-2	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M	1	MDB Room	SHD-M-ZM01-3	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
4	HEAT DETECTOR	JTH	M	1	Generator Room	HD-M-ZM01-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
5	HEAT DETECTOR	JTH	M	1	Generator Room	HD-M-ZM01-2	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-1	SHD-M-ST-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-2	SHD-M-ST-2	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-3	SHD-M-ST-3	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-4	SHD-M-ST-4	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
10	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-1	K/T-M-ST-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
11	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-M-ST-2	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
12	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-M-ST-3	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
13	KEY SWITCH & TELJACK	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-M-ST-4	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
14	Horn W/ Strobe Light	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-1	H/S-M-ST-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
15	Horn W/ Strobe Light	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-2	H/S-M-ST-2	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
16	Horn W/ Strobe Light	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-3	H/S-M-ST-3	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
17	Horn W/ Strobe Light	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-4	H/S-M-ST-4	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
18	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	5		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	ADS-5-EE-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
19	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	5		ลิฟต์ต้นตอมึง-บริการ	ADS-5-FEL-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	1	โถงลิฟต์โดยอาคาร	SHD-5-Z501-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
21	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	5	1	ทางเข้าลิฟต์โดยอาคาร	M/S-5-Z501-2	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	1	ทางเข้าลิฟต์โดยอาคาร	SHD-5-Z501-3	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	ห้อง Nurse Station	SHD-5-Z502-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	ห้อง Mixer	SHD-5-Z502-2	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	Clean Store	SHD-5-Z502-3	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	Nurse Lounge	SHD-5-Z502-4	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	Doctor On Call	SHD-5-Z502-5	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	House Keeping	SHD-5-Z502-6	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	ทางเดิน	SHD-5-Z502-7	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	ทางเดิน	SHD-5-Z502-8	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-1	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-2	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-3	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
34	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	5	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-5-Z503-4	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-5	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-6	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-7	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-8	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-9	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-10	/	/	/	พ.ท.อ.น.ส.จ. ฐ.ก.	

PM Program		
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	ผู้ตรวจสอบ
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

รวม Fire Alarm ทั้งหมดปกติ

SN-JTH-FM-012. Rev.0

วันที่

16/7/65

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กรกฎาคม ๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
41	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	5	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-5-Z503-11	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	4	ทางเดิน	SHD-5-Z504-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	4	ทางเดิน	SHD-5-Z504-2	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	4	ทางเดิน	SHD-5-Z504-3	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
45	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	5	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-5-Z504-4	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	4	ทางเดิน	SHD-5-Z504-5	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 518	SHD-5-Z505-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 519	SHD-5-Z505-2	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 520	SHD-5-Z505-3	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 521	SHD-5-Z505-4	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 522	SHD-5-Z505-5	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 523	SHD-5-Z505-6	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 524	SHD-5-Z505-7	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 525	SHD-5-Z505-8	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 507	SHD-5-Z506-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 508	SHD-5-Z506-2	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 509	SHD-5-Z506-3	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 510	SHD-5-Z506-4	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 511	SHD-5-Z506-5	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 512	SHD-5-Z506-6	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 514	SHD-5-Z506-7	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 515	SHD-5-Z506-8	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 516	SHD-5-Z506-9	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 517	SHD-5-Z506-10	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 501	SHD-5-Z507-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 502	SHD-5-Z507-2	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 503	SHD-5-Z507-3	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 504	SHD-5-Z507-4	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 505	SHD-5-Z507-5	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 506	SHD-5-Z507-6	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
71	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-5-ST-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
72	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-5-ST-2	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
73	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-5-ST-3	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
74	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-5-ST-4	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
75	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		ลิฟต์ดับเพลิงบริการ	K/T-5-FEL-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
76	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	6		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	ADS-6-EE-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
77	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	6		ลิฟต์ดับเพลิงบริการ	ADS-6-FEL-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	1	โถงลิฟต์โดยสาร	SHD-6-Z601-1	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
79	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	6	1	ทางเข้าลิฟต์โดยสาร	M/S-6-Z601-2	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	1	ทางเข้าลิฟต์โดยสาร	SHD-6-Z601-3	✓	✓	✓	ปกติอยู่ประจำ		
PM Program											ผู้ตรวจสอบ	
1		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป										
2		ทำความสะอาด										
3		ทดสอบการทำงาน										
											วันที่	16 / 7 / 65

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ระบบ Fire Alarm ทำงานปกติ

SN-JTH-FM-012, Rev.0

วันที่

16 / 7 / 65

