โครงการลดเสียงดังจากอุปกรณ์

แผนงานปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการโดยทีมซ่อมบำรุง

28							

FV-4103

FV-5380

โครงการลดเสียงดังจากอุปกรณ์

ก่อนดำเนินการ

หลังดำเนินการ

โครงการลดเสียงดังจากอุปกรณ์

ตัวอย่าง

ก่อนดำเนินการ วัดได้ 101.3 dBA

ลดได้ 14.1 dB (A)

หลังดำเนินการ วัดได้ 87.2 dBA

@ 1 เมตร ลดลงได้ 14.1 dBA

อุปกรณ์ PV-1405 วัดเสียงลดลงได้ 14.1 dBA

ก่อนดำเนินการ วัดได้ 96 dBA

หลังดำเนินการ วัดได้ 83.6 dBA

@1 เมตร ลดลงได้ 12.4 dBA

อุปกรณ์ G-S10 A/B วัดเสียงลดลงได้ 12.4 dBA

ก่อนดำเนินการ วัดได้ 101.1 dBA

ลดได้ 11.6 dB (A)

หลังดำเนินการ วัดได้ 89.5 dBA

@1 เมตร ลดลงได้ 11.6 dBA

อุปกรณ์ LV-1702 วัดเสียงลดลงได้ 11.6 dBA

ก่อนดำเนินการ วัดได้ 96.7 dBA

ลดได้ 10.9 dB (A)

หลังดำเนินการ วัดได้ 85.8 dBA

@1 เมตร ลดลงได้ 10.9 dBA

อุปกรณ์ PV-1350 วัดเสียงลดลงได้ 10.9 dBA

การจัดการด้านเสียง

- การติดตั้งป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 80 dB (A)
- ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเป็นประจำตามที่ EHIA กำหนด

ป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ PPE

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล