

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ(สระเด็ก)ปิดสระ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date	Time	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	Powder	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.
		CL.	PH	คลอรีน	โซดา-แอส	สารกรอง	ชุดปั้มน้ำ	น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ	บันทึก	ตรวจสอบโดย			
วันที่	เวลา	(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	(kg./Lt)	No...1	No...2	No...1	No....1	No....2	No...1	No...2	โดย	หัวหน้าช่าง
1	08:00	1.0	7.6	-	-	4	/	/	/	15	15	/	/		
2	08:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	15	/	/		
3	08:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
4	09:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	22	/	/		
5	09:00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	15	15	/	/		
6	08:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	15	16	/	/		
7	08:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	15	18	/	/		
8	9:11	1.5	7.2	1	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
9	7:11	1.5	7.6	7	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
10	7	1.5	7.6	0	-	4	/	/	/	19	18	/	/		
11	7	1.5	7.6	1	-	-	/	/	/	12	12	/	/		
12	7:35	1.5	7.6	0	-	-	/	/	/	14	14	/	/		
13	7:15	1.5	7.0	0	-	-	/	/	/	15	15	/	/		
14	8:00	1.5	7.6	1	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
15	8:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	12	17	/	/		
16	8:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	11	/	/		
17	8:15	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/		
18	14:30	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	16	15	/	/		
19	08:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	18	/	/		
20	08:30	1.0	7.6	0.5	-	4	/	/	/	17	17	/	/		
21	8:11	1.0	8.1	0.3	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
22	09:20	1.0	7.2	-	-	-	/	-	/	17	18	/	/		
23	08:00	1.5	7.6	-	-	-	/	-	/	18	19	/	/		
24	08:30	1.5	7.2	-	-	-	/	-	/	18	19	/	/		
25	09:00	1.5	7.2	-	-	-	/	-	/	18	18	/	/		
26	08:30	1.5	7.2	-	-	-	/	-	/	18	18	/	/		
27	08:50	1.5	7.6	-	-	4	/	-	/	16	16	/	/		
28	08:48	1.5	7.6	-	-	-	/	-	/	16	16	/	/		
29	08:11	1.5	7.6	-	-	-	/	-	/	16	18	/	/		
30	0111	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
31	011	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน)	Kg.	Powder (สารกรอง)	16 / 76	Kg. / Litre	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)	Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส)	Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ล.

Date / วันที่ ..

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) เปิดสระ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2565

Building / อาคาร ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีดลาดพลู

Date	Time	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	Powder	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.
		CL.	PH	คลอรีน	โซดา-แอส	สารกรอง	ชุดปั้มน้ำ	น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ	บันทึก	ตรวจสอบโดย			
วันที่	เวลา	(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	(kg./Lt)	No.1	No.2	No.1	No.1	No.2	No.1	No.2	โดย	หัวหน้าช่าง
1	08.00	1.0	7.6	-	-	4	/	/	/	15	15	/	/		
2	08.00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	15	/	/		
3	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
4	08.00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	20	22	/	/		
5	08.30	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	15	15	/	/		
6	08.00	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
7	08.30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
8	7.11	1.5	7.6	1	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
9	7.11	1.5	7.6	1	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
10	7.11	1.5	7.6	1	-	4	/	/	/	19	18	/	/		
11	8.11	1.5	7.5	1	-	-	/	/	/	12	12	/	/		
12	7.05	1.5	7.6	0	-	-	/	/	/	14	14	/	/		
13	7.13	1.5	7.6	0	-	-	/	/	/	15	12	/	/		
14	8.00	1.5	7.6	1	-	-	/	/	/	17	14	/	/		
15	8.12	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
16	8.10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
17	8.13	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
18	08.30	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	16	15	/	/		
19	08.35	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	15	/	/		
20	08.30	1.0	7.6	0.5	-	4	/	/	/	17	17	/	/		
21	8.30	1.0	7.1	0.0	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
22	08.20	1.0	7.2	-	-	-	/	-	/	17	18	/	/		
23	08.00	1.5	7.6	-	-	-	/	-	/	18	19	/	/		
24	08.30	1.5	7.2	-	-	-	/	-	/	18	19	/	/		
25	08.00	1.5	7.2	-	-	-	/	-	/	18	18	/	/		
26	08.30	1.5	7.2	-	-	-	/	-	/	18	18	/	/		
27	08.50	1.5	7.6	-	-	4	/	-	/	16	16	/	/		
28	08.48	1.5	7.6	-	-	-	/	-	/	16	16	/	/		
29	09.11	1.5	7.5	-	-	-	/	-	/	16	16	/	/		
30	09.1	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
31	09.1	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		

รวม

Remark / หมายเหตุ - * จอดน้ำ ยิม ที่ 2 ปิด (รอเปิด)

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

 Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) 16/70 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
 Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ชื่อ (นามสกุล)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) เปิดสระ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร ศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank น้ำพุ แรงดันของถัง(.....PSI)	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)				No.1	No.2		No.3	No.1..	No.2..		
1	8.00	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	14	17	/	/	
2	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	14	17	/	/	
3	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	14	18	/	/	
4	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	14	18	/	/	
5	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	14	18	/	/	
6	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/	
7	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	20	/	/	
8	7.50	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/	
9	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/	
10	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/	
11	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/	
12	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/	
13	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/	
14	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/	
15	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/	
16	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/	
17	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	20	/	/	
18	7.50	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/	
19	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/	
20	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/	
21	7.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/	
22	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/	
23	8.00	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/	
24	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/	
25	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/	
26	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/	
27	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/	
28	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/	
29	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/	
30	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/	
31	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/	
รวม						16								

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) Kg. Powder (สารกรอง) 16 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลาย (ชื่อ-นามสกุล)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ(สระเด็ก)เปิดสระ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pipes น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No.1	No.2		No...	No...1	No...2	No.1	No.2		
1	8.00	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	17	17	/	/			
2	8.15	1.5	7.6	-	-		/	/	/	17	17	/	/			
3	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
4	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
5	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
6	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	19	19	/	/			
7	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	20	20	/	/			
8	7.50	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/			
9	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	17	17	/	/			
10	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	17	17	/	/			
11	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
12	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
13	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
14	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	19	19	/	/			
15	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	19	19	/	/			
16	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	19	19	/	/			
17	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	20	20	/	/			
18	7.50	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/			
19	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	17	17	/	/			
20	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
21	7.50	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
22	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
23	8.00	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/			
24	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	17	17	/	/			
25	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	17	17	/	/			
26	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
27	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
28	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	18	18	/	/			
29	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	19	19	/	/			
30	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	19	19	/	/			
31	8.00	1.5	7.6	-	-		/	/	/	19	19	/	/			
รวม						16										

Remark / หมายเหตุ


Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) 16 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /  (อาคาร)

Date / วันที่ 

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ(สระเด็ก)เปิดสระ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีดลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ			
							No.1	No.2		No...	No.1	No.2			No.1
1	09.00	1.5	7.6	-	-	-	/	X	/	17	18	/	/		
2	09.00	1.6	7.6	-	-	-	/	X	/	18	18	/	/		
3	09.10	1.7	7.6	-	-	-	/	/	/	22	22	/	/		
4	08.28	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
5	09.00	1.6	7.6	-	-	-	/	/	/	15	16	/	/		
6	09.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
7	08.45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
8	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
9	08.45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	21	21	/	/		
10	8.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
11	08.45	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	16	16	/	/		
12	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
13	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
14	11.5	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
15	8.0	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/		
16	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/		
17	8.0	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	18	/	/		
18	7.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
19	06.20	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
20	8.11	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	18	18	/	/		
21	07.05	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
22	09.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
23	8.16	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/		
24	8.14	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
25	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	15	/	/		
26	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
27	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
28	09.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
29	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
30	8.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/		
รวม															

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

 Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) 8 _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
 Soda Ash (โซดา-แอช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / (อาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) เปิดสระ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ปี 2565

Building / อาคาร ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		ปั๊ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No.1	No.2		No.1	No.2	No.1	No.2			
1	08.59	1.5	7.6	-	-	-	/	X	/	17	16	/	/			
2	09.00	1.5	7.6	-	-	-	/	X	/	18	18	/	/			
3	09.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	22	22	/	/			
4	08.28	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
5	09.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
6	09.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
7	08.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
8	08.35	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
9	08.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	21	21	/	/			
10	8.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
11	8.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
12	8.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
13	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
14	9.1.0	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
15	8.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
16	8.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
17	8.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
18	7.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
19	7.25	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
20	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
21	07.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
22	09.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
23	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
24	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
25	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
26	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
27	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
28	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
29	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
30	8.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/			
รวม						8										

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) Kg. Powder (สารกรอง) 8 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / รวบรวม

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ(สระเด็ก)เปิดสระ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date	Time	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	Powder	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.
		CL.	PH	คลอรีน	โซดา-แอส	สารกรอง	ชุดปั๊มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก	ตรวจสอบโดย	
							No.1	No.2			No.1	No.2			No.1
วันที่	เวลา	(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	(kg./Lt)	No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.1	No.2	โดย	หัวหน้าช่าง
1	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
2	08.20	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
3	08.30	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	17	16	/	/		
4	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
5	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
6	08.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
7	8.20	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/		
8	8.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	19	/	/		
9	8.15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	19	/	/		
10	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	21	20	/	/		
11	8.00	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	18	18	/	/		
12	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
13	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/		
14	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	20	/	/		
15	8.00	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/		
16	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
17	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
18	8.32	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
19	09.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
20	08.10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
21	08.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
22	09.13	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
23	7.45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
24	7.40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
25	7.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
26	9.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
27	8.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
28	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
29	06.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	20	/	/		
30	06.30	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/		
31	09.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
		รวม													

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) - Kg. Powder (สารกรอง) 10 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) - Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) - Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) - Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / (ลงนาม)

Date /

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) เปิดสระ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร สุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By
				Chlorine	Soda Ash	Powder	Pump Set		ปั๊ม	Pressure Tank		Filter Set	By	Tech. Sup.
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอส (kg.)	สารกรอง (kg./Lt)	ชุดปั๊มน้ำ No.1	ชุดปั๊มน้ำ No.2	น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ	บันทึก	ตรวจสอบโดย
							No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.1	โดย	หัวหน้าช่าง
1	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/		
2	08.20	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/		
3	08.30	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	17	16	/		
4	08.40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/		
5	08.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/		
6	08.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/		
7	8.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/		
8	8.38	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	19	/		
9	8.45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	19	/		
10	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	21	20	/		
11	8.00	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	18	18	/		
12	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/		
13	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/		
14	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	20	/		
15	8.00	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/		
16	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/		
17	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/		
18	8.32	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/		
19	09.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/		
20	09.16	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/		
21	09.18	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/		
22	09.23	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/		
23	7.45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/		
24	7.48	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/		
25	7.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/		
26	9.20	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/		
27	6.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/		
28	8.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/		
29	04.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	20	/		
30	08.30	1.5	7.6	-	-	4	/	/	/	20	20	/		
31	09.00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/		
รวม						16								

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) Kg. Powder (สารกรอง) 16 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / (ชื่อ-นามสกุล)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ สระผู้ใหญ่

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร : ศูนย์ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า			Chlorine	Salt	Powder	Pump Set		บีม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.
		CL	PH	เกลือ	คลอรีน	เกลือ	สารกรอง	ชุดปั๊มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง (PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก	ตรวจสอบโดย
		(1-1.5)	(7.2-7.6)	(2800-3500)	(kg.)	(กระสอบ)	(kg./Lt)	No.1	No.2	No.1	No.1	No.2	No.1	No.2	โดย	หัวหน้าช่าง
1	09:30	1.5	7.6	3030	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
2		1.5	7.6	3035	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
3	8.29	1.5	7.6	3480	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
4	8.15	1.5	7.6	3290	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
5	8.15	1.5	7.6	3180	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
6	8.50	1.5	7.6	3250	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
7	8.51	1.5	7.6	3350	-	-	-	/	/	/	22	21	/	/		
8	9.51	1.6	7.6	3350	-	-	-	/	/	/	22	20	/	/		
9	7.18	1.5	7.6	3012	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
10	8.00	1.5	7.8	3290	-	-	4	/	/	/	18	20	/	/		
11	8.15	1.5	7.6	3330	-	-	-	/	/	/	16	19	/	/		
12	8.15	1.5	7.6	3310	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
13	8.16	1.5	7.6	3335	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
14	8.15	1.5	7.6	3410	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
15	09.15	1.5	7.6	3400	-	-	-	/	/	/	17	20	/	/		
16	07.00	1.5	7.6	3380	-	-	4	/	/	/	17	17	/	/		
17	08.00	1.5	7.6	3390	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
18	08.30	1.5	7.6	3313	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
19	08.00	1.5	7.6	3420	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
20	08.44	1.5	7.6	3262	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
21	08:30	1.5	7.6	3332	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
22	07.40	1.5	7.6	3350	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
23	07.30	1.5	7.6	3470	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
24	07.40	1.5	7.6	3240	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
25	07.45	1.5	7.6	3050	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
26	07.40	1.5	7.6	3090	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
27	08:30	1.5	7.6	3080	-	-	4	/	/	/	20	20	-	-		
28	08:30	1.5	7.6	3158	-	-	-	/	/	/	15	16	-	-		
29	08:30	1.5	7.6	3214	-	-	-	/	/	/	15	16	-	-		
30	08.00	1.5	7.6	3090	-	-	-	/	/	/	16	16	-	-		
31																

รวม

12

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) Kg. Powder (สารกรอง) 12 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) Kg.
Salt (เกลือ) - Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ สระเด็ก

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร : ศูนย์ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า			Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	เกลือ (2800-3500)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (กระสอบ)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง (PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		
								No.1	No.2		No.1	No.2	No.1	No.2	
1	08:30	1.5	7.6	3406	-	-	-	/	/	/	17	18	-	-	
2	08:30	1.5	7.6	3392	-	-	-	/	/	/	17	18	-	-	
3	8:29	1.5	7.6	3400	-	-	-	/	/	/	18	19	-	-	
4	8:15	1.5	7.6	3350	-	-	-	/	/	/	18	19	-	-	
5	8:15	1.5	7.6	3294	-	-	-	/	/	/	18	19	-	-	
6	8:50	1.5	7.6	3320	-	-	-	/	/	/	18	19	-	-	
7	10:00	1.5	7.6	3292	-	-	-	/	/	/	22	21	-	-	
8	11:00	1.5	7.6	3212	-	-	-	/	/	/	22	22	-	-	
9	7:18	1.5	7.6	3304	-	-	-	/	/	/	18	18	-	-	
10	8:00	1.5	7.6	3309	-	-	4	/	/	/	18	20	-	-	
11	8:15	1.5	7.6	3310	-	-	-	/	/	/	16	19	-	-	
12	8:15	1.5	7.6	3310	-	-	-	/	/	/	18	17	-	-	
13	8:15	1.5	7.6	3410	-	-	-	/	/	/	18	17	-	-	
14	8:15	1.5	7.6	3410	-	-	-	/	/	/	18	17	-	-	
15	09:15	1.5	7.6	3400	-	-	-	/	/	/	17	20	-	-	
16	07:00	1.5	7.6	3400	-	-	4	/	/	/	17	17	-	-	
17	08:00	1.5	7.6	3400	-	-	-	/	/	/	17	17	-	-	
18	08:30	1.5	7.6	3302	-	-	-	/	/	/	16	16	-	-	
19	08:00	1.5	7.6	3450	-	-	-	/	/	/	16	16	-	-	
20	08:44	1.5	7.6	3364	-	-	-	/	/	/	17	16	-	-	
21	08:30	1.5	7.6	3307	-	-	-	/	/	/	18	18	-	-	
22	07:30	1.5	7.6	3400	-	-	-	/	/	/	17	17	-	-	
23	07:30	1.5	7.6	3540	-	-	-	/	/	/	18	18	-	-	
24	07:40	1.5	7.6	3210	-	-	-	/	/	/	18	18	-	-	
25	07:45	1.5	7.6	3020	-	-	-	/	/	/	18	18	-	-	
26	07:40	1.5	7.6	3060	-	-	-	/	/	/	18	18	-	-	
27	08:30	1.5	7.6	3080	-	-	4	/	/	/	20	20	-	-	
28	08:30	1.5	7.6	3158	-	-	-	/	/	/	15	16	-	-	
29	08:30	1.5	7.6	3214	-	-	-	/	/	/	15	16	-	-	
30	08:00	1.5	7.6	3080	-	-	-	/	/	/	16	16	-	-	
31															

รวม

12

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) 12 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Salt (เกลือ) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature _____ (อาคาร)

Date / วันที่



Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ สระเด็ก

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร : ศูนย์ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า			Chlorine	Salt	Powder	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	เกลือ (2800-3500)	คลอรีน (kg.)	เกลือ (กระสอบ)	สารกรอง (kg./Lt)	ชุดปั้มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง (PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก โดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
								No.1	No.2		No.1	No.2	No.1	No.2		
1	07:40	1.5	7.6	3532	-	-	-	✓	✓	✓	18	18	✓	✓		
2	07:40	1.5	7.6	3532	-	-	-	✓	✓	✓	18	16	✓	✓		
3	8:15	1.5	7.6	3490	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
4	09:00	1.5	7.6	3470	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
5	09:59	1.5	7.6	3410	-	-	-	✓	✓	✓	18	18	✓	✓		
6	08:24	1.5	7.6	3360	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
7	08:47	1.5	7.6	3369	✓	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
8	08:04	1.5	7.6	3440	✓	-	4	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
9	09:40	1.5	7.6	3388	✓	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
10	08:20	1.5	7.6	3387	-	-	-	✓	✓	✓	14	15	✓	✓		
11	07:57	1.5	7.6	3693	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
12	08:33	1.5	7.6	3476	✓	-	-	✓	✓	✓	15	16	✓	✓		
13	8:00	1.5	7.6	3550	-	-	-	✓	✓	✓	14	16	✓	✓		
14	8:30	1.5	7.6	3420	-	-	-	✓	✓	✓	14	16	✓	✓		
15	8:00	1.5	7.6	3410	-	-	-	✓	✓	✓	16	18	✓	✓		
16	06:30	1.5	7.6	3245	-	-	-	✓	✓	✓	18	18	✓	✓		
17	07:30	1.5	7.6	3398	-	-	4	✓	✓	✓	18	18	✓	✓		
18	07:45	1.5	7.6	3397	-	-	-	✓	✓	✓	10	10	✓	✓		
19	07:30	1.5	7.6	3351	-	-	-	✓	✓	✓	10	10	✓	✓		
20	07:30	1.5	7.6	3182	-	-	-	✓	✓	✓	10	10	✓	✓		
21	07:30	1.5	7.6	3228	-	-	-	✓	✓	✓	10	10	✓	✓		
22	08:20	1.5	7.6	3270	-	-	-	✓	✓	✓	10	10	✓	✓		
23	08:10	1.5	7.6	3150	-	-	-	✓	✓	✓	10	10	✓	✓		
24	09:01	1.5	7.6	3246	-	-	-	✓	✓	✓	19	19	✓	✓		
25	07:42	1.5	7.6	3170	-	-	4	✓	✓	✓	20	20	✓	✓		
26	07:35	1.5	7.6	3250	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
27	7:45	1.5	7.6	3230	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
28	7:25	1.5	7.6	3240	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
29	08:25	1.5	7.6	3337	✓	-	-	✓	✓	✓	17	18	✓	✓		
30	08:50	1.5	7.6	3206	-	-	-	✓	✓	✓	17	18	✓	✓		
31	08:30	1.5	7.6	3178	-	-	-	✓	✓	✓	17	18	✓	✓		

รวม

5 12

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) Kg. Powder (สารกรอง) 12 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) Kg.
Salt (เกลือ) 5 Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ สระผู้ใหญ่

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ... ธันวาคม ... Year / ปี 2565

Building / อาคาร : ศูนย์ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า			Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
					Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (กระสอบ)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank		Filter Set			
		ชุดปั้มน้ำ	น้ำพุ	แรงดันของถัง (PSI)				ชุดไส้กรองน้ำ								
									No.1		No.2	No.1	No.2			No.1
1	07:40	1.5	7.6	3708	-	5	-	/	/	/	18	18	/	/		
2	07:40	1.5	7.6	3470	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/		
3	08:15	1.5	7.6	3506	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
4	09:00	1.5	7.6	3470	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
5	09:59	1.5	7.6	3430	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
6	08:24	1.5	7.6	3400	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
7	08:47	1.5	7.6	3404	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
8	08:04	1.5	7.6	3450	-	-	4	/	/	/	16	16	/	/		
9	09:38	1.5	7.6	3387	-	-	-	/	/	/	14	15	/	/		
10	08:36	1.5	7.6	3439	-	-	-	/	/	/	14	16	/	/		
11	07:57	1.5	7.6	3507	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
12	08:33	1.5	7.6	3606	-	-	-	/	/	/	15	16	/	/		
13	8.00	1.5	7.6	3390	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
14	8.30	1.5	7.6	3460	-	-	-	/	/	/	14	16	/	/		
15	8.00	1.5	7.6	3410	-	-	-	/	/	/	16	18	/	/		
16	08:30	1.5	7.6	3336	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
17	07:30	1.5	7.6	3406	-	-	4	/	/	/	18	18	/	/		
18	07:45	1.5	7.6	3216	-	-	-	/	/	/	10	10	/	/		
19	07:30	1.5	7.6	3237	-	-	-	/	/	/	10	10	/	/		
20	07:30	1.5	7.6	3242	-	-	-	/	/	/	10	10	/	/		
21	07:30	1.5	7.6	3578	-	-	-	/	/	/	10	10	/	/		
22	08:20	1.5	7.6	3150	-	-	-	/	/	/	10	10	/	/		
23	08.10	1.5	7.6	3210	-	-	-	/	/	/	10	10	/	/		
24	09.01	1.5	7.6	3360	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/		
25	07.42	1.5	7.6	3190	-	-	4	/	/	/	20	20	/	/		
26	07.33	1.5	7.6	3250	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
27	7.45	1.5	7.6	3480	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
28	7.55	1.5	7.6	3230	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
29	08.35	1.5	7.6	3404	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
30	08.50	1.5	7.6	3321	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
31	08.30	1.5	7.6	3351	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) Kg. Powder (สารกรอง) Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) Kg.
Salt (เกลือ) Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature (ลายเซ็น) (ชื่อ)

Date / วันที่