



## เอกสารแนบที่ 2.33

---

การฝึกซ้อมภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้

☒ เพลิงไหม้ขั้นต้น☐ สารเคมี / ก๊าซอื่นรั่วไหล☐ หม้อไอน้ำระเบิด☐ เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง☐ กัมมันตรังสีรั่ว

แผนก / งาน : แผนกผลิตกระดาษ...

ส่วน : ผลิตกระดาษ

สถานที่จำลองเหตุการณ์ ฝึกซ้อม : พื้นที่กองเก็บเชื้อ Stock prep. แผนกผลิตกระดาษ

รายชื่อทีมดับเพลิง/ ทีมระงับเหตุ ประจำแผนก : [REDACTED]

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อม

: แผนกผลิตกระดาษ .

: แผนก Emergency &amp; Security system

สถานการณ์ที่ซ้อมฝึกซ้อม : พื้นที่กองเก็บเชื้อ Stock prep. แผนกผลิตกระดาษ

## ลำดับเหตุการณ์ และขั้นตอนการฝึกซ้อมภาวะฉุกเฉิน

เวลา	เหตุการณ์ และ ขั้นตอนปฏิบัติ หน่วยงานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	หน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานสนับสนุน	อื่นๆ	อุปกรณ์ / เอกสาร
14.05 น.	- พนักงานกะ ขึ้นเชื้อ (ชุดใจ สีเทา) นำเศษลวดไปทิ้งได้พบกลุ่มควัน ประกายไฟที่ บริเวณกองเก็บเชื้อ	แผนกผลิตกระดาษ	พนักงาน		ถังดับเพลิง, วิทยุสื่อสาร
14.06 น.	- พนักงานขึ้นเชื้อได้โทรขึ้นมาแจ้งหัวหน้ากะรับทราบ จากนั้นหัวหน้ากะแจ้งทีมดับเพลิง ประจำแผนกเข้าทำการระงับเหตุ ที่มีไฟไหม้ลุกขึ้นบนกองเก็บเชื้อ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้จัดการ แผนกผลิตกระดาษ (นายวิฑูรย์ อมันต์ศักดิ์) รับทราบ และคู่ธุรกิจที่ทำงานในกะหลีกเลี่ยง บริเวณดังกล่าว		พนักงาน		ถังดับเพลิง สายน้ำดับเพลิง
14.07 น.	- หัวหน้ากะโทรแจ้งสถานีดับเพลิง 1111, walky talky CH09 เพื่อขอคำสั่งสนับสนุนเหตุ ผู้จัดการแผนกผลิตกระดาษ แจ้ง ผ.ส. และหน่วยงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , บำรุงรักษาเครื่องกลกระดาษ , บำรุงรักษาไฟฟ้ากระดาษ, ประกันคุณภาพกระดาษ		แผนก EMS, OHS MMPA, EMPA QAPA		วิทยุสื่อสาร
14.08 น.	- ทีม ดับเพลิงประจำแผนก 2 คน ทำการกันพื้นที่ ทีมดับเพลิงประจำแผนก 7 คน เข้าทำการควบคุมเพลิงไว้ได้		แผนก EMS.		
14.09 น.	พนักงานดับเพลิงจากสถานีมาถึงและเข้าสำรวจที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์				
14.10 น.	- หัวหน้ากะ รายงานให้ ผู้จัดการแผนกผลิตกระดาษ ทราบว่าสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว		แผนก EMS.		
14.11 น.	- ผู้จัดการแผนกผลิตกระดาษ แจ้ง ผ.ส. และผู้จัดการหน่วยงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , บำรุงรักษาเครื่องกลกระดาษ , บำรุงรักษาไฟฟ้ากระดาษ, ประกันคุณภาพกระดาษว่า เหตุการณ์กลับเข้าภาวะปกติแล้ว		แผนก EMS, OHS MMPA, EMPA, QAPA		
14.12 น.	- ประชุมสรุปผลการซ้อมดับเพลิง บริเวณข้างที่เกิดเหตุ		แผนก EMS, OHS		

เพื่อพิจารณา สถานการณ์ และลำดับเหตุการณ์ซ้อมตามรายละเอียดข้างต้น และทางหน่วยงานขอดำเนินการต่อเนื่อง ดังนี้

☒ ขออนุมัติซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามกำหนดการ ในวันที่ 20 / 5 / 2565☐ ขออนุมัติ เลื่อน ซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามกำหนดการ ใน \_\_\_\_\_

ไปซ้อมแผนฉุกเฉิน แทนช่วงวันที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ลงชื่อ...

ผู้จัดการแผนกผลิตกระดาษ

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

จากการพิจารณาเห็นสมควร

☒ อนุมัติ ให้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามกำหนดการ ในวันที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_☐ อนุมัติ ให้ เลื่อน ซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามกำหนดการ ใน \_\_\_\_\_


ไปซ้อมแผนฉุกเฉิน แทนในวันที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ลงชื่อ...

OH &amp; SMR.

18 / 5 / 65

การเวียนเอกสาร :





☒ เพลิงไหม้ขั้นต้น      ☐ สารเคมี / วัตถุอันตราย

☐ เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง      ☐ กัมมันตรังสี

วันที่ฝึกซ้อม : 20 / 5 / 2565

มือไอ้ระเบิด

เวลาฝึกซ้อม : 14.05 - 14.12

--- คัดจากหน้า 1/3

1. ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 จำนวนพนักงาน / ผู้ปฏิบัติงาน / ในหน่วยงาน รวม 12 คน

1.2 ลักษณะที่ตั้งของอาคาร / สถานที่ / จุดเกิดเหตุ

เป็นสถานที่ / อาคาร / พื้นที่ / หน่วยงานเดียว (ข้ามไปกรอกข้อมูลข้อที่ 2)

เป็นสถานที่ที่มีหลายหน่วยงานอยู่ร่วมกัน ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ / หน่วยงาน.....แผนกผลิตภัณฑ์.....

1.3 กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายหน่วยงานอยู่ร่วมกัน

พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานอยู่ภายในสถานที่ / อาคารเดียวกัน ในวันและเวลาเดียวกันในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานอยู่ภายในสถานที่ / อาคารเดียวกัน ในวันและเวลาเดียวกันในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

2. สรุปผลการฝึกซ้อม

2.1 จำนวนพนักงาน / ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน และอพยพ จำนวน .....10..... คน (โปรดแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมและอพยพ 3/3)

2.2 หน่วยงานสนับสนุนที่เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน : ...แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล-กระดาษ..... : ...แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องมือวัด-กระดาษ..... : .....แผนกประกันคุณภาพกระดาษ... : ..... : ..... : ..... : ..... :

2.3 ผลการดำเนินการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ระดับผลประเมิน ☒ ต้องปรับปรุง (0) ☐ พอใช้ (1) ☐ ดี (2) ☒ ดีมาก (3)

	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
1) ทักษะรับเหตุภายในหน่วยงาน เข้ารับเหตุตามแผน				/
2) ทักษะการใช้อุปกรณ์ รับเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเหตุฉุกเฉิน				/
3) ทักษะการตั้งการ, สื่อสาร การนำทีม และตัดสินใจของหัวหน้าทีมรับเหตุฉุกเฉินภายใน และ ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินประจำหน่วยงาน				/
4) ระยะเวลา ลักษณะการนำพล การตรวจเช็คกำลังพล การอพยพ ไปยังจุดรวมพล ได้อย่างปลอดภัย				/
5) การประชุม สอนเสริม สรุปผลการฝึกซ้อม				/

\*\*\* ผลประเมิน < 50 % ต้องทำการฝึกซ้อมใหม่ \*\*\*

สูตรคำนวณ = (ผลรวมคะแนน x 100) / 15

สรุปผลประเมิน = ...100..%

3. สรุปสิ่งที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ป้องกัน จากการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัดที่ดำเนินการฝึกซ้อมมา

ลำดับ	รายละเอียดสิ่งที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ	แนวทางแก้ไข ป้องกัน	หน่วยงานรับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ

4. สรุปภาพลำดับการฝึกซ้อมระดับเหตุ และฝึกซ้อมอพยพ ในแบบฟอร์มหน้า 3/3 (กรณีไม่พอ โปรดแนบเอกสารแนบ)

5. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมระดับเหตุ และฝึกซ้อมอพยพ ในแบบฟอร์มหน้า 3/ 3 (กรณีไม่พอ โปรดแนบเอกสารแนบ)

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ฝึกซ้อม :

ควรมี ผู้หญิงและกรรมเข้าร่วมฝึกซ้อมครั้งหน้าด้วย อย่างน้อย 2 คน

ลงชื่อ.....


20 / 5 / 2565 หัวหน้าทีม

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้จัดการแผนก :

- หน่วยงานแจ้งเหตุการณได้ชัดเจนและตรงประเด็น
- หน่วยงาน Safety เข้าถึงหน่วยงานเร็ว
- ทีมเข้าแก้ไขงานใส่อุปกรณ์ PPE ครบถ้วนและถูกต้อง

ลงชื่อ.....

20 / 5 / 2565 ผู้จัดการแผนก



- ☒ เพลิงไหม้ขึ้นต้น  
☐ เพลิงไหม้ขึ้นรุนแรง

☐ สารเคมี / ก๊าซรั่วไหล  
☐ กัมมันตรังสีรั่ว

☐ หม้อไอน้ำระเบิด

--- ต่อจากหน้า 2/3

4. สรุปรายการลำดับการฝึกซ้อมระดับเหตุ และฝึกซ้อมอพยพ (กรณีไม่พอ โปรดแนบเอกสารแนบ)



พนักงานผู้รู้ถึงพบว่าไฟไหม้ขึ้นต้นที่ข้างโรงเก็บเชื้อ โครคัพที่แจ้งหัวหน้ากะพร้อมเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ไม่สามารถ



พนักงานทำการกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาในพื้นที่



หัวหน้ากะแจ้ง ทีมดับเพลิงประจำแผนกช่วยเหลือ ระงับเหตุพื้นที่ที่เกิดเหตุ



ทีมดับเพลิงประจำแผนก สามารถระงับเหตุ



ทีมดับเพลิงเข้าเคลียร์พื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย และความเรียบร้อย ตรวจสอบว่าไฟดับสนิทแล้ว พร้อม



หัวหน้ากะตรวจสอบความเรียบร้อยในการระงับเหตุเบื้องต้น จากนั้นแจ้ง ผอ. ก. ให้ทราบ และสรุปผลการ

5. สรุปรายรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมระดับเหตุ และฝึกซ้อมอพยพ (กรณีไม่พอ โปรดแนบเอกสารแนบ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/สังกัด
1	วิฑูรย์ อนุศักดิ์	ผลิตกระดาษ
2	วิชัย อ้นทะไช	ผลิตกระดาษ
3	อนุชา หงษ์วังนา	ผลิตกระดาษ
4	พิชิตพล ไสรัตน์	ผลิตกระดาษ
5	พงษ์พันธ์ เหล่าทัพ	ผลิตกระดาษ
6	กัทธน์ พลีพูล	ผลิตกระดาษ
7	บวร พระเมืองแก้ว	ผลิตกระดาษ
8	วาสนา คำแพงดา	หจก. สร้อยคำ
9	สุดใจ สีทาสี	หจก. สร้อยคำ
10	กฤษณะ	หจก. สร้อยคำ
11	เวนิส	หจก. สร้อยคำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/สังกัด
12	นายเฉลิมพล โคตรชัย	Safety
13	ปริญญ์ ชูสันเทียะ	พนักงานดับเพลิง
14	มังกร สุริโย	พนักงานดับเพลิง
15	มดลชัย แก้วพรม	พนักงานดับเพลิง
16	สมเพียร บุญรักษา	พนักงานดับเพลิง

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม งบประมาณ/ความปลอดภัย :


- การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด  
- พนักงานผู้รู้ถึงเหตุ ไม่สามารถเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้  
ในกรณีฝึกซ้อม

ลงชื่อ .....  
23 พ.ค. 65 จป. วิชาชีพ/ งบ.ความปลอดภัย

ข้อคิดเห็น การทบทวนผล และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม OH & SMR. / Facilitator :

ลงชื่อ .....  
7 6 65 OH&SMR. / Facilitator

การเขียนเอกสาร :



☒ เพลิงไหม้บริเวณ☐ สารเคมี/กลอรีนรั่วไหล☐ ท่อไอน้ำระเบิด☐ เพลิงไหม้บริเวณแรง☐ กัมมันตรังสีรั่ว

แผนก / งาน : Food Packaging section

ส่วน : Paper Production Department

สถานที่จำลองเหตุการณ์ ฝึกซ้อม : ห้องซ่อมแม่พิมพ์

รายชื่อทีมดับเพลิง/ ทีมระงับเหตุ ประจำแผนก : 1) นายคณเดช มุลทองแดง หัวหน้าทีม 2) นายสาธิต วงเวียน  
3) นายวิญญู ดีนิน 4) นายกิตติพันธ์ วงษ์กันท์ 5) นายอนุวรรต อุบิษา

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อม

แผนก Food Packaging Section      แผนก สืบสวนสืบสองสี่สิบแปด      แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้ากระแสตรง  
แผนกรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง      ศูนย์พยาบาล      หน่วยงานความปลอดภัยและชีวอนามัย      Effluent Treatment Section

สถานการณ์ที่ขออนุมัติซ้อม : เพลิงไหม้อาคารซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ แผนก Food Packaging Section

## ลำดับเหตุการณ์ และขั้นตอนการฝึกซ้อมภาวะฉุกเฉิน

เวลา	เหตุการณ์ และ ขั้นตอนปฏิบัติ หน่วยงานที่เกิดเหตุการณ์	หน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานสนับสนุน	อื่นๆ	อุปกรณ์ / เอกสาร
14:00 น.	นางสาวกิตติทอง คานทอง (หัวหน้ากู้ชีพกิจ) ได้กลิ่นเหม็นพลาสติกไหม้จึงสำรวจรอบๆ พื้นที่พบว่าที่ตู้ไฟฟ้าส่วนนอก มีควันสีน้ำตาลลอยออกมา จึงได้แจ้ง นายวิญญู ดีนิน	มทก. 12 12 48			
14:01 น.	นายวิญญู ดีนิน ได้ไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมถังดับเพลิงชนิด Halotron หยดไฟดับลงไม่เหลือไฟ และกำลังถูกถามอย่างรวดเร็ว จึงใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดไฟ พร้อมร้องบอกหมายเลขให้ นางสาวกิตติทอง แจ้งไปยัง นายคณเดช มุลทองแดง หัวหน้ากะ G ถึงเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น	FPAS			ถังดับเพลิง Halotron
14:02 น.	นายคณเดช มุลทองแดง ได้แจ้งแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้ากระแสตรงแจ้งไฟไหม้ (นายบัญชา Tel.4211) ได้ไปยังพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์และถังดับเพลิงชนิดแห้งประจำแผนกเข้าระงับเหตุทันที จากการประเมินพบว่า ไฟไหม้มีรุนแรงขึ้นและถูกถามอย่างรวดเร็ว จึงสั่งอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพลทันที หรือหนีงแจ้ง นายธีระพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ( โทร. 0860486234 ) ถึงเหตุเพลิงไหม้และแจ้งขอทำตัวสนับสนุน	FPAS	บำรุงรักษาไฟฟ้ากระแสตรง		สายดับเพลิง PPPC-PMS-FH-005
14:03 น.	นายธีระพงษ์ รายงานไปยัง ผอ.ส.ผลิตกระดาษ (ที่สุรินทร์ โทร.081-1742577) และเดินทางลงไปยังที่เกิดเหตุ โดยก่อนไปได้มอบหมายให้ 1. ใ้ น.ส.ปุณณวีร์ แจ้ง ศูนย์พยาบาล 4444 เกิดไฟไหม้อาคารซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 2. ใ้ น.ส.ปุณณวีร์ แจ้งหน่วยงาน Environment โทร 5530 เกิดไฟไหม้อาคารซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 3. ใ้ นายศุภชัย แจ้ง จป. โทราน โทร 1325/1326 เกิดไฟไหม้อาคารซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 4. ใ้ นายศุภชัย แจ้งศูนย์ดับเพลิง โทร. 1111 เกิดไฟไหม้อาคารซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์	FPAS		ผอ.ส.ผลิตกระดาษ	
14:08 น.	ทีมดับเพลิงรีบมาดับเพลิงที่พร้อมเข้าระงับเหตุทันที	FPAS	ศูนย์พยาบาล Environment Safety เจ้าหน้าที่ดับเพลิง		
14:10 น.	ทีมดับเพลิงรีบมาดับเพลิงที่พร้อมเข้าระงับเหตุได้				
14:11 น.	นายธีระพงษ์ รายงานไปยัง ผอ.ส. ว่าสามารถระงับเหตุได้ พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ				
14:15 น.	ร่วมประชุมหรือ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสรุปรายงานและประเมินผลการซ้อมครั้งนี้				

เพื่อพิจารณา สถานการณ์ และลำดับเหตุการณ์ซ้อมตามรายละเอียดข้างต้น และทางหน่วยงานขอดำเนินการต่อเนื่อง ดังนี้

☒ ขออนุมัติซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามกำหนดการ ในวันที่ 27 / 06 / 65☐ ขออนุมัติ เลื่อน ซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามกำหนดการ ในวันที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ไปซ้อมแผนฉุกเฉิน แทนในวันที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ลงชื่อ

.....)

ผู้จัดการแผนก

13 / 06 / 65

ผลการพิจารณา เห็นสมควร

☒ อนุมัติ ให้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามกำหนดการ ในวันที่ 27 / 6 / 65☐ อนุมัติ ให้ เลื่อน ซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามกำหนดการ ในวันที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_


ไปซ้อมแผนฉุกเฉิน แทนในวันที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

OH &amp; SMR.

22, 6, 65

OH&amp;SMR

การเขียนเอกสาร :





การปรับปรุงหน่วยงานต้นสังกัด ที่รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมแผนภูมิ




- ☒ เพลิงไหม้ขั้นต้น      ☐ สารเคมี / คลอรีนรั่วไหล      ☐ หม้อไอน้ำระเบิด  
☐ เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง      ☐ กัมมันตังสีรั่ว

--- ต่อจากหน้า 2/3

4. สรุปภาพลำดับการฝึกซ้อมระดับเหตุ และ ฝึกซ้อมอพยพ (กรณีไม่พอ โปรดแนบเอกสารแนบ)



พนักงานพบเหตุ



เจ้าหน้าที่ดับเพลิง




ดับเพลิงแยกเข้าสมทบ



เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรับ



เจ้าหน้าที่ดับเพลิง



รายงานต่อผู้บัญชาการ



ประชุมสรุปผลการซ้อม



ปิดการซ้อมระดับเหตุ

5. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมระดับเหตุ และ ฝึกซ้อมอพยพ (กรณีไม่พอ โปรดแนบเอกสารแนบ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/สังกัด
1	นายพิระพงษ์ วงษ์สวัสดิ์	FPAS
2	นายวิชาญ กิจชุมพล	FPAS
3	นายฉลองเดช บุญทองกลาง	FPAS
4	นายวิมล ด้นิน	FPAS
5	นางสาวปฐวีร์ หัตถนาจุจรรย์	FPAS
6	นายศุภชัย ราชองชัย	FPAS
7	นายสาธิต วงเวียน	FPAS
8	นายสิริวัฒน์ วังนันท์	FPAS
9	นายอนุวรรต สุปัทมา	FPAS
10	นายสุรชัย รุ่งเรือง	หจก. สิบสองสิบสองสี่สิบแปด
11	นายเวียงชัย ภูมิลา	หจก. สิบสองสิบสองสี่สิบแปด
12	นายณรงค์ฤทธิ์ อนุทโส	หจก. สิบสองสิบสองสี่สิบแปด
13	นายทองศักดิ์ แสงสุรินทร์	หจก. สิบสองสิบสองสี่สิบแปด
14	นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์สน	หจก. สิบสองสิบสองสี่สิบแปด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/สังกัด
15	นางสาวพิศุลทอง ชาตินอก	หจก. สิบสองสิบสองสี่สิบแปด
16	นางสาวพิศุลแก้ว ชาตินอก	หจก. สิบสองสิบสองสี่สิบแปด
17	นางสาวกนกวรรณ สีดาหลง	หจก. สิบสองสิบสองสี่สิบแปด

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม งานความปลอดภัยฯ :

- ถ้าเป็นไปได้ในการดับเพลิงครั้งถัดไป อยากให้ผู้รู้ถึงได้ร่วมใช้ถังดับเพลิงเพื่อเป็นการยกระดับความพร้อมขึ้นไปอีกขั้น เพราะ...
- ในส่วนของการอพยพหนีไฟ ทีมมีส่วนร่วมทั้งพนักงานและผู้รู้ถึง ในส่วนนี้ทำได้ดี

ลงชื่อ .....  
21/07/65 จป.วิชาชีพ/ หจก.ความปลอดภัยฯ

ข้อคิดเห็น การทบทวนผล และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม OH & SMR. / Facilitator :

ลงชื่อ .....  
21/08/65 OH&SMR. / Facilitator

