

ภาคผนวก ข-11

แผนบำรุงรักษาเส้นทางส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

แผนงาน	ปี 2565												ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ควบคุม (Inspection)	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	แผนปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง โทร. 061-339-1788 และ 064-9823-755
2.สอบเทียบอุปกรณ์การวัดปริมาณก๊าซ (Press. & Temp. Transmitter)			3 ด.			3 ด.			3 ด.			3 ด.	
3.บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ควบคุม SSV,PSV (Test & Adjust)						6 ด.						6 ด.	
4.บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และ Battery Charger	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	
5.บำรุงรักษาอุปกรณ์ PCV (Change soft parts)			2 ป. (66)						2 ป. (66)				
6.บำรุงรักษาอุปกรณ์ SSV,PCV,PSV (Overhaul)			4 ป. (66)						4 ป. (66)				
7.บำรุงรักษาท่อ (Verify)			10 ป. (72)						10 ป. (72)				
8.การทำความสะอาดสถานีก๊าซ	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	1 ด.	

คำนิยาม:

1 ด. = 1 เดือน

3 ด. = 3 เดือน

6 ด. = 6 เดือน

2 ป.(64) = 2ปี/ครั้ง ในปี 2566

4 ป.(66) = 4ปี/ครั้ง ในปี 2566

10 ป.(72) = 10ปี/ครั้ง ในปี 2572

รายงาน โดย  &M Engineer

วันที่:16 ธันวาคม 2564

อนุมัติ โดย :  General Manager

วันที่: 17 ธันวาคม 2564