

ภาคผนวก จ-2

---

เอกสารปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.ค.-22	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดประจำเดือน OTS-LKB	6:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู้ใหม่ ปกติ	10:16	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ พงษ์พันธ์ แจ้งเข้าตัดยอดประจำเดือน OTS-BPL ,OTS-BV#10 BPO	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร พื้นที่ในนิคมฯนวนคร งานชุดซ่อมท่อน้ำ ประปาขนาด 250mm. ขนาดแนวท่อก๊าซ steel gas 12" Mpl & Hdpe 160mm. Mpl บริเวณ สี่แยกถนนนวนคร 1 ตัด 5/6 permit 0373 / จุดอื่นปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเชียงราก) เลียบคลองเปรมประชากรงานสอดท่อ800mm.ในบ่อส่งท่อลอดคลองคูขนาน ความยาวรวมประมาณ20m.ช่วงเชื่อมต่อท่อขนาด800เพื่อสอดในsleeve Permit:65.nvk.ex.0471	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณอภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดประจำเดือน OTS-WES	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู้ มีงานงานทดสอบท่อน้ำประปา ถ.M2 E4-E6 และงานลอกวางระบายน้ำฝน ข.8B-9B ถนนพัฒนา1 ไม่มีผลกระทบ กับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีรศักดิ์ แจ้งติดตั้งthovent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Earth nvk permi 65.nvk.cd.0076 หลังจากทำสี เสร็จ และนำมาประกอบเข้าใหม่	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีรศักดิ์ แจ้งติดตั้งthovent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Saku nvk permit 65.nvk.cd.0077 หลังจากทำสี เสร็จ และนำมาประกอบเข้าใหม่	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ,บางปะอิน ปกติ	12:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคมฯ ปกติ	13:40	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.ค.-22	Permit	*คุณธีรศักดิ์ แจ้งติดตั้งthovent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Huge Kof permit 65.nvk.cd.0078 หลังจากทำสี เสร็จ และนำมาประกอบเข้าใหม่	13:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:29	ภูรินทร์
2-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-NVK	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, จนท.UIH เข้ามาตรวจสอบ ระบบ Leased Line	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คูขนานแนวท่อ ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเชียงรากเลียบคลองเปรมประชากร, เตรียมงานสอด ท่อ 800 mm.ในบ่อส่งท่อลอดคลองคูขนาน ความยาวรวมประมาณ 20 m.ช่วงเชื่อมเตรียม ต่อท่อขนาด 800 เพื่อสอดใน Sleeve ตาม Permit 65-nvk-ex-0471	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0471 ที่เส้น บางจาก ปกติ	10:24	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งงานแก้ไขท่อก๊าซหลุดตัวและขัดทำสี Ball Valve + Flex + หน้าแปลน ใหม่ ที่โรงงานลูกค้า Siam Toppan (งาน Flow3)	10:26	สุเมธ
	อื่นๆ	*จนท.UIH ทำการเปลี่ยน Modem 4G ที่ BV#10 เสร็จแล้ว	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.3 %LEL	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานชุดวางท่อระบายน้ำฝน ของแขวงทางหลวงปทุมธานี โดยวางอยู่ด้านบน หลังแนวท่อก๊าซ 6" ระยะยาวประมาณ 50 ม.ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+300 ตาม Permit 65-nvk-ex-0374	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0374 นอกนั้นปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:19	สุเมธ



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	14:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:15	สุเมธ
3-ก.ค.-22	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา Soi 6C ช่าง บ.ฮั่วฟงรับเบอร์ Permit No.0411	8:57	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรงานต่อเนื่องงานแก้ไขท่อก๊าซที่ siam Toppan bpo	9:22	องอาจ
	Permit	*ประจักษ์รัฐแจ้งงานตรวจสอบและเฝ้าระวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6		
		เขตส่งออก Permit No.65-BPO-EX-0399(วันนี้จะชุดหาท่อเดิมแล้วเชื่อมกับท่อใหม่)	9:37	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 2	9:38	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	10:06	องอาจ
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี	10:08	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ-ใหม่ ปกติ	10:19	องอาจ
	Permit	*พิทักษ์พลแจ้งเริ่มงานติดตั้งท่อ Vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Kawasuminononcr		
		ร่วมกับผู้รับเหมาบริษัท EPE permit 65.nvk.cd.0073	10:30	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ฉลองกรุงเข้า OTS LKB วัด% Gas BV 001B ได้ 0.2 % LEL	10:41	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ เข้า PRS # 1	11:01	องอาจ
	Survey	*ศิวกกรสำรวจแนวท่อนวนครงานต่อเนื่อง Permit 65-nvk-ex-0374	11:07	องอาจ
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน เชียงราก มุ่งงานต่อเนื่อง Permit 65-nvk-ex-0471	11:14	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูปกติ	11:32	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราษปกติ	11:41	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา Soi 6C เสร็จแล้วมาชุดฝั่ง E6 หาท่อ	11:57	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองขุด BV # 10 TDC ปกติ	12:15	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอนปกติ	13:50	องอาจ
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อโรจนะปกติ	14:16	องอาจ
	Permit	*ประจักษ์รัฐแจ้งเจอต่ฝั่ง E6 แล้ว วันนี้พอก่อนอุปกรณ์ไม่พร้อม	15:19	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรงานแก้ไขท่อก๊าซที่ siam Toppan bpo เสร็จแล้วครับ ลูกค้าได้ทำการTest เครื่องพร้อมใช้งานครับ	15:42	องอาจ



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ก.ค.-22	อื่นๆ	*โปรแกรม excel มีปัญหา ที่สมหมาย IT กำลังดำเนินการแก้ไขให้อยู่	9:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ที่สมหมาย IT แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ ลงโปรแกรม Office ใหม่	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตัดผักตบชวาขึ้นจากคลองระบายน้ำ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.1 %LEL	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 BPO	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 BPO	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาหลักขนาด 800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเชียงราก)		
		เลียบคลองเปรมประชากร เตรียมงานลอดท่อ800mm.ในบ่อส่งท่อลอดคลองคูขนานความยาวรวมประมาณ20m.ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด800เพื่อสอดในsleeve		
		ปรับแต่งขอบบ่อเพิ่มเติมเพื่อการสอดติดตั้งท่อ800 Permit.65.nvk.ex.0472	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ลสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝน		
		แขวงทางพวงปทุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ระยะยาวประมาณ 50m. ถนนพหลโยธินเข้าขา กม 47+300 permit 0374/จุดขึ้นปกติ	14:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:32	สิทธิกร
5-ก.ค.-22	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนเริ่มงานซ่อมสีสถานีgas Otsroj2 โดยบ. synmech	7:15	องอาจ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:37	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า Soi1C pattana3rd. หน้าบ. SIAM PVS. Permit.65-BPO-EX-0400	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานซ่อมสีสถานีgas Otsroj2 โดยบ. synmech Permit.No.65-ROJ-HT-0057	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานHDDงานวางท่อร้อยสายFiber opticขนาด110MM.ของนิคมบริเวณถนนHRE-RRB1ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE160MM. ช่วงระหว่างปอवासว206,207 Permit 65-WES-EX-0272	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit.65-WES-EX-0272 นอกจากนี้ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้ง วันนี้ไฟฟ้าบอกขอปักแคตเดินเนื่องจากมีAudit ของหน่วยงาน อีกต้นขอปักพ่วงนี้ อีกทั้งก็จะปักพ่วงนี้ 2ต้น Permit.65-BPO-EX-0400	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.65-BPO-EX-0400 และงานลอกวางระบายน้ำ Soi3B ในช่วงที่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	11:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ประชาธิฐ แจ้งเข้าร่วมประชุมหารือกับ ปตท. เรื่องพื้นที่ OTS BPO	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ จรัส แจ้งเข้าแก้ไขสายสัญญาณ PCV001B ที่ PRS#2 BPO	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝนแขวงทางพุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpi ระยะยาวประมาณ 50m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+300 permit 0374/จุดอื่นปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเขียงราก) เลียบคลองเปรมประชากร เตรียมงานส่อดท่อ800mm.ในบ่อส่งท่อลดคลองคูขนานความยาวรวมประมาณ20m.ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด800เพื่อส่อดในsleeve ปรับแต่งขอบบ่อเพิ่มเติมเพื่อการส่อดติดตั้งท่อ800 Permit.65.nvk.ex.0472,บางจาก,บางปะอิน ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	11:50	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน verify Water Jet หาแนวท่อก๊าซ MPL. Steelpipe 8" บริเวณถนนH4 แยกเข้าโรงงาน LLIT Permit 65-WES-EX-0273	14:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานซ่อมสีสถานีgas Otsroj2 โดยบ. synmech Permit.No.65-ROJ-HT-0057 เลิกงานแล้วพ่วงนี้ต่อ	16:15	สิทธิกร
6-ก.ค.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสีสถานีgas Otsroj2 โดยบ. synmech Permit.No.65-ROJ-HT-0057	8:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น pattana3rd. หน้าบ.บ.ส.ไทยโยแก้ว Permit.65-BPO-EX-0451	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas HV001B ได้ 0.3 %LEL	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานต่อเนื่อง verify Water Jet หาแนวท่อก๊าซ MPL. Steelpipe 8" บริเวณถนนH4 แยกเข้าโรงงาน LLIT Permit 65-WES-EX-0273 นอกจากนี้ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้งหน้าส.ไทยโยแก้วลงสว่านไป3m.พื้นระยะของแนวท่อก๊าซไปแล้วper.ex 0451	10:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้ง ย้ายมาเริ่มเจาะ หน้าSiam pvs. PER.EX-0400	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.65-BPO-EX-0400 Permit.65-BPO-EX-0451 ตามที่คุณเฉลิมแจ้ง นอกจากนี้ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	11:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้งหน้าส.ไทยโยแก้ว บักเสาเรียบร้อย ไม่มีผลกระทบ permit.65-bpo-ex 0451	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝนแขวงทางพุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpi ระยะยาวประมาณ 50m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+300 permit 0374/จุดอื่นปกติ	11:44	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ตรวจสอบแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา, คลองขุด, BV#10, เส้น TDCSTEEL ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อ		
		ประปาเหล็กขนาด 800mm. คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด 12" route 1 นวนคร (ถนนเขียงราก)		
		เลียบคลองเปรมประชากร งานสอดท่อ 800mm. ในบ่อส่งท่อตลอดคูขนาน		
		ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด 800 เพื่อสอดใน sleeve เพื่อการสอดเชื่อมติดตั้งท่อ 800 ภายใน		
		Permit.65.nvk.ex.0472	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ แพรกษา BHS ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ไรจนะ ปกติ	14:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	16:00	สิทธิกร
7-ก.ค.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเลิกงานแล้ว ที่ OTS-ROJ#2 Permit.No.65-ROJ-HT-0057	17:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเผื่อระวังงานลอกวางระบายน้ำ ช.2C ช่วงเข้าอยู่ฝั่งซ้ายของซอย ไม่มีผล		
		กระทบกับแนวท่อก๊าซ ช่วงปลายจะเริ่มฝั่งขวา ตาม Permit 65-BPO-EX-0452	9:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ ปกติ	10:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน HDD งานวางท่อร้อยสาย Fiber Optic ขนาด 110 mm. ของนิคม,		
		บริเวณถนน HRE-RRB1 ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 mm. ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว 206,207 ตาม		
		Permit 65-WES-EX-0272	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES มุ่งงานตาม Permit 65-WES-		
		EX-0272 นอกนั้นปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.1		
		%LEL	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาตกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:22	สุเมธ



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงาน กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม. คูขนานแนวท่อ		
		ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเขียงรากเลียบคลองเปรมประชากร, งานสอดท่อ 800		
		มม. ในบ่อส่งท่อตลอดคูขนาน ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด 800 เพื่อสอดใน Sleeve เพื่อ		
		การสอดเชื่อมติดตั้งท่อ 800 ภายใน ตาม Permit 65-nvk-ex-0472	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มุ่งงานตาม Permit 65-nvk-ex-0472		
		นอกนั้นปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 และ นิคมฯ		
		แพรกษา ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มุ่งงานตาม Permit 65-BPO-EX-0452		
		นอกนั้นปกติ	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ	14:45	สุเมธ
8-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ไรจนะ ปกติ	14:55	สุเมธ
		อื่นๆ		
		เวลา 21:25 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก		
		1315 เป็น 1343 Btu/scf (1220-1340 Btu/scf) นาน 10 นาที เนื่องจาก GSP6 Unplanned		
		Total Shutdown โดยค่าคุณภาพดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าบริเวณ MTP Area R,		
		ท่อ Onshore 1 และท่อ Onshore 2 ....From PTT Shipper	22:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.2		
		%LEL	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาตกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ไรจนะ ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดสำรวจพื้นที่ทำงานลงเข็มเจาะ 21 เมตร ของเสาไฟฟ้า 115 KV		
		ตาม Permit 65-bpm-ex-0412	11:15	สุเมธ



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 65-bpm-ex-0412 นอกนั้นปกติ	12:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน HDD งานวางท่อร้อยสาย Fiber Optic ขนาด 110 mm.ของนิคม, บริเวณถนน HRE-RRB1 ไกลแนวท่อก๊าซ 160 mm.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว 206,207 ตาม Permit 65-WES-EX-0272	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-EX-0272 นอกนั้นปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	13:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คู่ขนานแนวท่อ ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเสียงรากเรียบคลองเปรมประชากร, งานสอดท่อ 800 มม.ในบ่อส่งท่อตลอดคู่ขนาน ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด 800 เพื่อสอดใน Sleeve เพื่อ การสอดเชื่อมประกอบติดตั้งท่อ 800 ตาม Permit 65-nvk-ex-0472	14:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0472 นอกนั้นปกติ	14:21	สุเมธ
	อื่นๆ	คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเตรียมเปิด Gas เข้าระบบ Sub Tejin BPI	14:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:42	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งจ่าย Gas เข้า MRS Sub-Tejin BPI เรียบร้อย	15:46	สุเมธ
9-ก.ค.-22	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปาซอย 10B ตาม Permit 65-bpo-ex-0453	8:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-NVK	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน HDD งานวางท่อร้อยสาย Fiber Optic ขนาด 110 mm.ของนิคม, บริเวณถนน HRE-RRB1 ไกลแนวท่อก๊าซ 160 mm.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว 206,207 ตาม Permit 65-WES-EX-0272	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-EX-0272 นอกนั้นปกติ	10:07	สุเมธ



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คู่ขนานแนวท่อ ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเสียงรากเรียบคลองเปรมประชากร, งานสอดท่อ 800 มม.ในบ่อส่งท่อตลอดคู่ขนาน ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด 800 เพื่อสอดใน Sleeve เพื่อ การสอดเชื่อมประกอบติดตั้งท่อ 800 ตาม Permit 65-nvk-ex-0472	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0472 ที่เส้น บางจาก ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดสำรวจพื้นที่ทำงานลงเข็มเจาะ 21 เมตร ของเสาไฟฟ้า 115 KV ตาม Permit 65-bpm-ex-0412 ตรงข้ามโรงงานวัดตำหรุ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝ่น ของแขวงทางทางปทุมธานี โดยวางอยู่ด้านบน หลังแนวท่อก๊าซ 6" ระยะยาวประมาณ 50 ม.ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+300 ตาม Permit 65-nvk-ex-0374	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0374 นอกนั้นปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ex-0453, มีงานทำถนน ซอย 4B, งานระบบสายส่งซอย 1C ถนนพัฒนา 3 ของการไฟฟ้า ไม่มีผลกับ แนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 65-bpm-ex-0412 นอกนั้นปกติ	13:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:27	สุเมธ





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ก.ค.-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดสำรวจพื้นที่ทำงานลงเข็มเจาะ 21 เมตร ของเสาไฟฟ้า 115 KV ตาม Permit 65-bpm-ex-0412 ตรงข้ามโรงงานวัดตำหนู	8:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตรวจสอบและเฝ้าระวังงานวางท่อประปาถนนM2 ซอยE4-E6 เขตคลองเตย Permit No.65-BPO-EX-0454วันนี้จะขุดหาท่อเดิมแล้วเชื่อมกับท่อใหม่	9:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	9:52	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธิรศักดิ์ แจ้งงาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คูขนานแนวท่อ ก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเชียงรากเลียบบคลองเปรมประชากร, งานสอดท่อ 800 มม.ในบ่อส่งท่อลอดคลองคูขนาน ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด 800 เพื่อสอดใน Sleeve เพื่อการสอดเชื่อมประกอบติดตั้งท่อ 800 ตาม Permit 65-nvk-ex-0472	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธิรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0472 ที่เส้น บางจาก ปกติ	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.2 %LEL	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 65-bpm-ex-0412 นอกนั้นปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน ของแขวงการทางปทุมธานี โดยวางอยู่ด้านบน หลังแนวท่อก๊าซ 6" ระยะยาวประมาณ 50 ม.ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+300 ตาม Permit 65-nvk-ex-0374	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Permit 65-nvk-ex-0374 นอกนั้นปกติ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธิรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำท่อน้ำประปาเขตส่งออก งานขุดลอกวางระบายน้ำ ซอย 6C.ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ บริเวณอื่นปกติ	12:28	ภูรินทร์



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ก.ค.-22	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปาซอย 10B ตาม Permit 65-bpo-ex-0453	13:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL, M-Thai งานขุดทำ บ่อพักท่อน้ำเสียแนวท่อเดิมหน้า บ.PCG ทาง บ.PCG ดำเนินงานเองไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หน้างานทำการขุดเห็นท่อน้ำเสียแล้วไม่มีผลกระทบ และได้แจ้งทางลูกค้ารบกวนช่วยแจ้งทาง NGD ก่อนเริ่มงานทุกครั้งทีใกล้แนวท่อก๊าซทาง PCG รับทราบ นอกจากนั้นปกติ	13:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธิรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:18	ภูรินทร์
11-ก.ค.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานลงเข็มเจาะ 21 เมตร ของเสาไฟฟ้า 115 KV Permit No.65-BPM-EX-0412 บริเวณถนนสุขุมวิท ตรงข้าม โรงเรียนวัดตำหนู ดันที่3 ตำแหน่งดันที่2	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit.65-BPM-EX-0412 นอกจากนั้นปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO มีงานตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีก๊าซ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas BV001B ได้ 0.3 %LEL	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO มีงานตัดหญ้าในสถานี	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-9 มีงานทำถนนที่ซอย 4C ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 10-14 มีงานตัดหญ้าที่ PRS1, BV#10,PRS#2 ,เขตส่งออก ปกติ	12:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้ง ผรม.เข้าตัดหญ้าสถานีPRS#2	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:36	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาหลักขนาด 800mm,คูขนานแนวท่อก๊าซ		
		ขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเขียนราก) เลียบคลองเปรมประชากร งานในบ่อส่งท่อลอด		
		คลองคูขนาน ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด800เพื่อสอดในsleeveเพื่อการสอดเชื่อมประกอบ		
		ติดตั้งประตุน้ำ800 Permit.65.nvk.ex.0472	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานซ่อมถนนแพรกษาบริเวณ คอสะพานคลองหม้อแตกและ		
		คลองอาเสียว ร่วมกับ ช่างอ่อง กรีนไลฟ์	14:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานลงเข็มเจาะ21เมตร ของเสาไฟฟ้า 115 KV Permit No.65-BPM-EX-0412 บริเวณถนนสุขุมวิท ตรงข้าม โรงเรียนวัดตำหรุ ดันที่4ตำแหน่งดันที่4	15:03	สิทธิกร
12-ก.ค.-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้งบ.พิมลมาตเข้าพื้นที่ OTS LKB และ PRS#3 งานตัดหญ้ากำจัดวัชพืช		
		Permit No.65-LKB-HT-0087	9:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงาน HDDงานวางท่อร้อยสายFiber opticขนาด110MM.ของ		
		นิคมบริเวณถนนHRE-RRB1ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE160MM.ช่วงระหว่างบ่อवासว206,207		
		Permit 65-WES-EX-0272	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-EX-0272 นอกจากนีปกติ	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB มีงานตัดหญ้าทำความสะอาด	10:42	สิทธิกร
		สถานีก๊าซ ตาม PermitPermit No.65-LKB-HT-0087		
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB วัด%gas BV001B ได้ 0.2 %LEL	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณ Soi7B ข้างโอเชียน		
		กลาส มีเสาไฟฟ้าและเข็มมาวางไว้สอบถามเป็นเสาแรงสูงในโรงงานโอเชียนกลาสได้ขอ		
		อนุญาตนิคมฯบางปูวางไว้	11:00	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-ก.ค.-22	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งส่งงานติดตั้งท่อ vent สถานีก๊าซ mrs โรงงาน Kawasumi nvk permit		
		65.nvk.cd.0073 หลังจากทำสี เสร็จ และนำมาประกอบเข้าใหม่	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB		
		มีงานตัดหญ้าตาม Permit No.0086 นอกจากนีปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝน		
		แขวงทางบางพุ่มธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ระยะยาวประ		
		มาณ 50m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+300 permit 0374/จุดอื่นปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ due เปลี่ยน evc ที่ Nestle Nvk	12:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งบ.พิมลมาตเข้าพื้นที่ OTS OTS BPL งานตัดหญ้ากำจัดวัชพืช		
		Permit No.65-BPL-HT-0087	13:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan		
		มีงานตัดหญ้าตาม Permit No.65-BPL-HT-0087 นอกจากนีปกติ	13:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาหลักขนาด 800mm,คูขนานแนวท่อก๊าซ		
		ขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเขียนราก) เลียบคลองเปรมประชากร งานในบ่อส่งท่อลอด		
		คลองคูขนาน ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด800เพื่อสอดในsleeveเพื่อการสอดเชื่อมประกอบ		
		ติดตั้งประตุน้ำ800 Permit.65.nvk.ex.0472	16:30	สิทธิกร
13-ก.ค.-22	อื่นๆ	*เวลา 08:46 น. PTTLNG LMPT1 Partial Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 915 เป็น		
		407 MMscfd สาเหตุเกิดจาก Sea Water Pump Trip โดยผลกระทบอยู่ระหว่างการประเมิน		
		และติดตามการแก้ไขปัญหากับ PTTLNG ...From PTT Shipper	8:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 09:00 น. PTTLNG LMPT1 แก้ไขปัญหา Sea Water Pump Trip แล้วเสร็จ และทยอย		
		เพิ่มการส่งก๊าซเป็นปกติ ...From PTT Shipper	9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดด้านข้างเข็มเจาะความลึก		
		2 เมตร เพื่อทำแบบหล่อ,ทนคอนกรีตของเสาไฟฟ้า 115KV บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนวัดตำหรุ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-ก.ค.-22		Permit No.0412 นอกจากนี้ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น M-Thai Swan ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ครบdue calibration turbine และfilter bbf พบเศษผงเหล็กที่filter จำนวนมาก	11:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 08:53 น. จากเหตุการณ์ LNG LMPT1 Partial Shutdown คุณภาพก๊าซตะวันออกที่		
		MTP Swing โดยค่า WI Swing จาก 1311 - 1256 - 1321 Btu/scf และค่า HV จาก 1001 เป็น		
		961 Btu/scf นาน 16 นาที ...From PTT Shipper	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงรอก ไม่มีการทำงานในวันนี้นางต่อเนื่อง Permit.65.nvk.ex.0472	11:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 09:10 น. จากเหตุการณ์ LNG LMPT1 Partial Shutdown คุณภาพก๊าซตะวันออกที่		
		Onshore 3 Swing โดยค่า WI Swing จาก 1309 - 1273 - 1319 Btu/scf และค่า HV จาก		
		994 เป็น 973 Btu/scf นาน 16 นาที คาคการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง รฟ. BPK		
		เวลา 21:10 น. ...From PTT Shipper	11:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 09:50 น. จากเหตุการณ์ LNG LMPT1 Partial Shutdown คุณภาพก๊าซตะวันออกที่		
		Onshore 4 Swing โดยค่า WI Swing จาก 1318 - 1306 - 1328 Btu/scf นาน 10 นาที		
		คาคการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง รฟ. GSRC เวลา 20:50 น. รฟ. BIP วันที่ 14/7/65		
		เวลา 18:50 น. ...From PTT Shipper	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	13:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:22	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ก.ค.-22	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ-ใหม่ปกติ	10:32	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายแจ้งงานนํ้าทะเลไฟฟ้าภายในโรงงาน ocean glass โรงC โดยจะมีการขุดหา-		
		แหล่งแนวท่อก่อนการนํ้าทะเล โดยได้กำหนดระยะยดําแหน่งที่นํ้าทะเลจะห่างจากแนวท่อก๊าซ		
		ประมาณ3เมตร ตาม permit no.0501	10:37	องอาจ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:43	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี เส้นสวน เข้าOTS BPL ปกติ	11:00	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	11:16	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะปกติ	11:38	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า PRS # 3 LKB	11:56	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติวัด % Gas BV 001B ได้ 0.2 % LEL	12:12	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1 BPO	12:27	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู และ BHS ปกติ	12:56	องอาจ
15-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานกดเข็มลงเคของเสาไฟฟ้า		
		115KV บริเวณตรงข้ามหวมดการทาง ริมคลองชลประทาน 3 จุด ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ นอก		
		นั้นปกติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้		
		0.2 %LEL	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:11	สุเมธ





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานตาม Permit 65-nvk-ex-0472		
		ไม่มีการทำงานในวันนี้, เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ผรม.เข้าตัดต้นหญ้าที่ PRS#4 ตาม Permit 65-nvk-cd-0008	16:47	สุเมธ
16-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ เทคนิค สป. ถึง ยูเนียน ปกติ	9:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานต่อเนื่อง กปภ.		
		โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คู่ขนานแนวท่อก๊าซ ขนาด12"route1		
		นวนคร (ถนนเชียงราก) เลียบคลองเปรมประชากร งานในบ่อส่งท่อลอด คลองคู่ขนาน		
		ช่วงเชื่อมเตรียมต่อท่อขนาด800เพื่อสอดในsleeveเพื่อการสอดเชื่อมประกอบ		
		ติดตั้งประตุน้ำ800 Permit.65.nvk.ex.0472	9:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ		
		นิคม MTH มีงานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ น้ำโรงงาน Perfect companion ไม่มี		
		ผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ยูเนียนถึงวโรปกรณ์งานที่การ		
		ไฟฟ้าไม่ได้เลื่อนออกไปก่อนเนื่องดับไฟสถานีสูบน้ำคลองส่งน้ำไม่ได้ เนื่องจากมีปริมาณในคลอง		
		ต้องระบาย นอกจากนี้ ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB วัด%gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	12:06	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-ก.ค.-22	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร งานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝนแขวง		
		การทางปทุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ระยะยาวประมาณ		
		60m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+060 permit 65.nvk.ex.0374	13:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	16:23	ภูรินทร์
17-ก.ค.-22	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีแต่การไฟฟ้าเอาเสามาลงไว้หน้า		
		งาน ตรงข้ามโรงเรียนวัดตำหู และปักเสาไฟฟ้าลงเคของที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ ไม่มีผลกับ		
		ท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานปรับ		
		ปรุงท่อจ่ายน้ำ หน้าโรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน		
		แขวงการทางปทุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ 6"ระยะยาวประมาณ 60 ม.ถนน		
		พหลโยธิน ขาเข้า กม 47+060 ตาม Permit 65-nvk-ex-0374 นอกนั้นปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้		
		0.1 %LEL	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:23	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ วันนี้ไม่มีการทำงาน	14:29	สุเมธ
18-ก.ค.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน งานต่อเนื่อง synmech ots roj2	8:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าตัดยอด OTS โซนเหนือ	9:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอด OTS BV#10 BPO	9:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:30	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอด OTS BPL	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas HV001B ได้ 0.2 %LEL	10:40	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งงานถนน เส้นแพรงษา ทางกรีนไลท์เริ่มทำการตั่งบาร์เออร์เพื่อเบี่ยงจราจร เตรียมซ่อมคอสะพานคลองสายเดี่ยว กม.9+000-9+1000	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนวนคร งานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝน จุดที่ 2 แนวการทางปทุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ระยะยาวประมาณ 60m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+060 permit 65.nvk.ex.0374/จุดอื่นปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอด OTS LKB	12:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่อง กบป. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ ขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเชียงราก) เลียบคลองเปรมประชากร ประกอบเชื่อมติดตั้ง ประตุน้ำ800 Permit.65.nvk.ex.0472	12:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกรทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:00	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:32	ภูรินทร์
19-ก.ค.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน งานต่อเนื่อง synmech ots roj2	8:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝน จุดที่ 2 แนวการทางปทุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ระยะยาวประมาณ 60m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+060 permit 0374/จุดอื่นปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่อง กบป. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซ ขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเชียงราก) เลียบคลองเปรมประชากร ประกอบเชื่อมติดตั้ง ประตุน้ำ800 Permit.65.nvk.ex.0472	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Calibate.Pressure.Temp ที่ OTS-BV#10	14:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ due เปลี่ยน evc พร้อมงาน pm สถานี ที่ EPE Nvk	14:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:52	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Calibate.Pressure.Temp ที่ OTS-BV#10	18:52	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-ก.ค.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน งานต่อเนื่อง synmech ots roj2	8:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO		
		และ เข้าทำงานติดตั้ง Interrupter For PM CP BPO	9:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้ง ถนน เส้นแพรกษา ทางกรีนไลท์เริ่มทำการตั่งบาร์เออร์เพื่อเบี่ยงจราจรเตรียมซ่อมคอสสะพานคลองอเลี้ย กม.9+000-9+1000 จะเริ่มทำในฝั่งเกาะกลางถนนก่อน ยังไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มังงานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm,คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเชียงราก เลียบคลองเปรมประชากร)ถอนบ่อsheet pile และทดสอบแรงดันท่อน้ำหลังประกอบเชื่อม ติดตั้งประตูน้ำขนาด800mm Permit.65.nvk.ex.0472	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งจบงานวันนี้ งานต่อเนื่อง synmech ots roj2 ทำต่อพ่วงนี้	15:00	สิทธิกร
21-ก.ค.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:14	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-ก.ค.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้ง ถนน เส้นแพรกษา ทางกรีนไลท์ทำการซ่อมคอสสะพานคลองอเลี้ย กม.9+000-9+1000 เริ่มทำในฝั่งเกาะกลางถนนก่อน ยังไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มังงานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm,คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเชียงราก เลียบคลองเปรมประชากร)ถอนบ่อsheet pile และทดสอบแรงดันท่อน้ำหลังประกอบเชื่อม ติดตั้งประตูน้ำขนาด800mm Permit.65.nvk.ex.0472	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB วัด%gas BV001B ได้ 0.2 %LEL	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานwater jet หาแนวท่อก๊าซHDPE110MM.และท่ออื่นๆใต้ดินบริเวณถนน HRE-R/2หน้าโรงงานToyofilling ใกล้บ่อวาล์ว no.120Permit 65-wes-ex-0274	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มังงานตาม Permit 65-wes-ex-0274 นอกจากนี้นี้ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ due เปลี่ยน evc พร้อมงาน pm สถานี ที่ NGV-LKB	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Calibrate Flow comp OTS,BKD	14:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:37	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Calibrate Flow comp OTS,BKD	18:20	สิทธิกร
22-ก.ค.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน งานต่อเนื่อง synmech ots roj2	7:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	9:39	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*เวลา 09:30 น. [Gas Control ประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน] เกิดเหตุท่อก๊าซธรรมชาติแนวท่อ RC4100 KP50+948 ระหว่าง Block Valve RA3 ถึง RA4 มีก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง ประมาณ 4 - 5 เมตร มีการลุกติดไฟอย่างรุนแรง ...From PTT Shipper	9:53	สิทธิกร
	Emergency Drill	*[Update Gas Control ประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน] TSO ดำเนินการตัดแยกระบบ RA3 - RA4 ส่งผลกระทบต่อลูกค้า NGV 3 ราย NGR 1 ราย ได้แก่ NGV-NPT, NGV-MLM1, NGV-MLM2 และ BGF และก๊าซตะวันตกไป RA6 Mixing ไม่สามารถจ่ายได้ โรงไฟฟ้าโซน Mixing สลับใช้ ก๊าซPureEast แทน (เฉพาะ NBK_C1) NCC สั่งเดินเครื่อง GNS, GUT, GSRC ทดแทน ...From PTT Shipper	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB วัด%gas BV001B ได้ 0.2 %LEL	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	11:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 11:40 น. LNG LMPT2 Total Shutdownส่งผลให้Flowลดลงจาก 280 เป็น 0 MMscfd อยู่ระหว่างหาสาเหตุ Shipper บริหารจัดการโดยเรียก LMPT1 ทดแทน .From PTT Shipper	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 11:50 น. LNG LMPT2 Restart และทยอยเพิ่มการส่งก๊าซเป็นปกติ โดยสาเหตุเกิดจาก HP Pump fail ...From PTT Shipper	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานต่อเนื่อง กปภ. โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800mm.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด12"route1 นวนคร (ถนนเชียงราก เลียบคลองเปรมประชากร)ตอนบ่อsheet pile และทดสอบแรงดันที่บ่อน้ำหลังประกอบเชื่อมติด ตั้งประตูน้ำขนาด800mm Permit.65.nvk.ex.0472	12:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินันท์ แจ้ง ถอดล้างชุดpcvA อุดตันจากเศษsulfurมีผลให้ lock upไม่ได้และแก้		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-ก.ค.-22	PM	ไขชุดtube fittingใหม่ให้ถอดซ่อมบำรุงง่ายขึ้นที่ks และเปลี่ยนถุงดับเพลิงชำรุด ks	13:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:38	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานครบ due เปลี่ยน evc พร้อมงาน pm สถานี ที่ Tostem1-2 nvk	13:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Calibrate.Pressure.Temp ที่ OTS-NVK	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าPRS1 ถอน Interrupter	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องชุดวางท่อระบายน้ำฝน จุดที่ 2 แนวทางทางปทุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ระยะยาวประมาณ 60m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+060 permit 65.nvk.ex.0374 จุดอื่นปกติ	14:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งจบงานวันนี้ งานต่อเนื่อง synmech ots roj2 ทำต่อพ่วงนี้	16:52	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Calibrate.Pressure.Temp ที่ OTS-NVK	17:20	สิทธิกร
23-ก.ค.-22	อื่นๆ	*เวลา 00:46 น. LNG LMPT2 Partial Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 254 เป็น 20 MMscfd อยู่ระหว่างหาสาเหตุ ไม่มีผลกระทบต่อลูกค้า เนื่องจาก Onshore Inventory อยู่ในระดับสูง ...From PTT Shipper	0:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 01:14 น. LNG LMPT2 แก้ไขปัญหา HP Pump fail แล้วเสร็จ และทยอยเพิ่มการส่งก๊าซเป็นปกติ ...From PTT Shipper	1:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินันท์ แจ้งงานทำที่ OTS-ROJ#2 ผสม.Synmech ตาม Permit 65-roj-ht-0057	8:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-NVK, OTS-ROJ#1, PRS#5	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:18	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย ทำการ Diagnostic Test ที่ OTS-BPL	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตัดคอนกรีตเพื่อเตรียมวางท่อน้ำทิ้งช่วงซอย 4/2-5/2 ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ เนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ ถนนเส้นแพรงษา ทางกรีนโลห์ทำการซ่อมคอสสะพานคลองอาเสี้ย กม.9+000-9+1000 ทำในฝั่งเกาะกลางถนนก่อน ยังไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งาน กปภ.โครงการวางท่อประปาเหล็กขนาด 800 มม.คูขนานแนวท่อก๊าซขนาด 12"(Route 1 นวนคร) ถนนเชียงราก, ตอนบ่อ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Sheet Pile และทดสอบแรงดันที่หน้าหลังประกอบเชื่อมติดตั้งประตุน้ำขนาด 800 mm.ตาม Permit 65-nvk-ex-0472 นอกนั้นปกติ	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย ทำการ Diagnostic Test ที่ OTS-BPL เสร็จแล้ว	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝนแขวงการทางปทุมธานี โดยวางอยู่ด้านบน หลังแนวท่อก๊าซ 6"ระยะยาวประมาณ 60 ม.ถนนพหลโยธิน ขาเข้า กม 47+060 ตาม Permit 65-nvk-ex-0374	15:33	สุเมธ
24-ก.ค.-22	Survey	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1-2, PRS#5, OTS-NVK	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ ถนนเส้นแพรงษา ทางกรีนโลว์ทำการซ่อมคอสพานคลองอาเสี่ย กม.9+000-9+1000 ทำในฝั่งเกาะกลางถนนก่อน ยังไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานวางท่อน้ำทิ้งช่วงซอย 4/2-5/2 ไม่มีผลกับท่อก๊าซ เนื่องจากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝนแขวงการทางปทุมธานี โดยวางอยู่ด้านบน หลังแนวท่อก๊าซ 6"ระยะยาวประมาณ 60 ม.ถนนพหลโยธิน ขาเข้า กม 47+060 ตาม Permit 65-nvk-ex-0374	10:31	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม 65-nvk-ex-0374 นอกนั้นปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งซอย 14B และ 11B/2 ไฟฟ้าทำระบบสายส่ง ไม่มีงานขุด	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	12:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	13:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน	13:42	สุเมธ
25-ก.ค.-22	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานทำที่ OTS-ROJ#2 ธรรม.Synmech ตาม Permit 65-roj-ht-0057	8:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent สถานีก๊าซที่ บ. Rueng Siam ตาม Permit 65-BPO-CD-0088	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, วัด % Gas BV001B ได้ 0.1 %LEL	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ ถนนเส้นแพรกษา ทางกรีนไท์ทำการซ่อมคอสสะพานคลองอาเสี่ย กม.9+000-9+1000 ทำในฝั่งเกาะกลางถนนก่อน ยังไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำ ณ จุดที่ 2 แขวงทางหลวงปทุมธานี โดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ 6"ระยะยาวประมาณ 60 ม.ถนนพลโยธิน ขาเข้า กม 47+060 ตาม Permit 65-nvk-ex-0374	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม 65-nvk-ex-0374 นอกนั้นปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานวางท่อน้ำ ช่วงซอย 4/2-5/2 ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ, เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, เตรียมพื้นที่งานตัดแยกระบบโรงงาน Chemtronic	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM SCADA ที่ OTS-BPL	14:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	14:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก ปกติ วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน	15:03	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM SCADA ที่ OTS-BPL เสร็จแล้ว	16:30	สุเมธ
26-ก.ค.-22	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งงานปรับปรุงสายไฟภายในตัวสถานีก๊าซที่ PRS#2	9:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานขุดเตรียมพื้นที่งานตัดแยกระบบโรงงาน Chemtronic โรจนะตาม Permit 65-roj-x-0473	9:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent สถานีก๊าซที่ บ.Thai Nisshin ตาม Permit 65-BPO-CD-0089	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:15	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ ถนนเส้นแพรกษา ทางกรีนไท์ทำการซ่อมคอสสะพานคลองอาเสี่ย กม.9+000-9+1000 ทำในฝั่งเกาะกลางถนนก่อน ยังไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	10:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อม HV-001B, PM HV-002B ที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0091 และ 65-lkb-cd-0092	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 65-roj-x-0473 นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	13:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานวางท่อน้ำ ช่วงซอย 4/2-5/2 ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ, เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ วาทีต แจ้งดำเนินการอัด Packing HV001B ที่ OTS-LKB เรียบร้อย Valve ไม่ Leak แล้วงานตาม Permit 65-lkb-cd-0091 และ 65-lkb-cd-0092	16:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อม HV-001B, PM HV-002B ที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0091 และ 65-lkb-cd-0092 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:26	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งงานปรับปรุงสายไฟภายในตัวสถานีก๊าซที่ PRS#2 เลิกงานแล้วพรงน้ำทำต่อ	16:50	สุเมธ
27-ก.ค.-22	Permit	*โชตินรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำสีที่ OTS-ROJ#2 หมด.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	7:45	องอาจ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อม HV-001B, PM HV-002B ที่ OTS-LKB Permit 65-lkb-cd-0091 โดยจะจ่ายก๊าซ Run B แทน	9:02	องอาจ
	Permit	*พลวัตแจ้งงานติดตั้งท่อ Vent สถานีก๊าซMRSที่บริษัท The Chilling ton Tool BPO Permit no.0090	9:21	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	10:06	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS#3	10:20	องอาจ





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-ก.ค.-22	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	10:22	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:28	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก เชียงราก บางปะอินปกติ	10:38	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า BV # 10	10:42	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ PRS#2	"	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะงานปรับปรุงสายไฟฟ้า PRS#2	10:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	11:06	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ ถนน เส้นแพรกษา ทางกรีนไท์ทำการซ่อมคอสสะพานคลองอาเสี่ย กม.9+000-9+1000 ทำในฝั่ง เกาะกลางถนนก่อน ยังไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	11:21	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ PRS#1	11:35	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:22	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอน เอ็มไท่ ปกติ	13:21	องอาจ
	Permit	*จรัสทำการการ PM.Valve HV001A HV002A เรียบร้อยแล้ว ทำการจ่ายก๊าซ Run A.ตามปกติ	14:44	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะงานปรับปรุงสายไฟฟ้า PRS#2 วันนี้พอก่อนทำต่อวันศุกร์	17:20	องอาจ
28-ก.ค.-22	Permit	*โชตินรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำที่ OTS-ROJ#2 วม. Synmech Permit 65-roj-ht-0057	7:54	องอาจ
	Permit	*จรัสแจ้งงานซ่อมต่อเมื่อวาน HV-001B, PM HV-002B OTS-LKB Permit 65-lkb-cd-0091	8:42	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS#3	9:54	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	10:23	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPO Soi 1-14 BHS ปกติ เข้า PRS # 1-2	11:07	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิต เชียงราก บางจากปกติ	11:26	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด BV # 10 TDC BPM BPN	11:53	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอน เอ็มไท่ ปกติ	14:04	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เตรียมพื้นที่งานตัดแยกระบบโรงงานchemtronic Permit 65-roj-x-0473	14:11	องอาจ
	Permit	*จรัสทำการการ PM.Valve HV001A HV002A เรียบร้อยแล้ว ไฟ Turbine Run A.ตามปกติ	14:59	องอาจ
	Permit	*โชตินรินทร์แจ้งงานทำที่ OTS-ROJ#2 ทำต่อวันพรุ่งนี้	16:44	องอาจ
29-ก.ค.-22	Permit	*จรัสแจ้งงานซ่อมต่อเมื่อวาน HV-001B, PM HV-002B OTS-LKB Permit 65-lkb-cd-0091	8:47	องอาจ
	Permit	*โชตินรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำที่ OTS-ROJ#2 วม. Synmech Permit 65-roj-ht-0057	9:07	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-ก.ค.-22	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า BV # 10	9:31	องอาจ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งงานปรับปรุงสายไฟฟ้าในตัวสถานีก๊าซที่ PRS#2	9:22	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS#3	10:12	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน เชียงราก บางจากปกติ	10:14	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	10:29	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด BV # 10 TDC BPM BPN	10:34	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS#1	10:43	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิต ปกติ	11:31	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS#2	11:35	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPO BHS ปกติ	12:04	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	12:32	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอน เอ็มไท่ ปกติ	13:30	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เตรียมพื้นที่งานตัดแยกระบบโรงงานchemtronic Permit 65-roj-x-0473	14:08	องอาจ
	Permit	*พลวัตรแจ้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ที่ OTS-LKB Permit 65-lkb-cd-0091	15:20	องอาจ
	Permit	*โชตินรินทร์แจ้งงานทำที่ OTS-ROJ#2 ทำต่อวันพรุ่งนี้	16:53	องอาจ
30-ก.ค.-22	Permit	*โชตินรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำที่ OTS-ROJ#2 วม. Synmech ตาม Permit 65-roj-ht-0057	9:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าทำงาน PM Diact ที่ OTS-BV#10 BPO	9:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-5 ปกติ,BHS ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.6-14 ปกติ ช. TDC Steel ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝน		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-ก.ค.-22	Survey	จุดที่ 2 แนวทางทางปทุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpi ระยะยาวประมาณ 60m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+060 permit 65.nvk.ex.0374 จุดอื่นปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานชุดเตรียมพื้นที่งานตัดแยกระบบ		
		โรงงานchemtronic โรจนะ permit65.roj.ex.0473 วันนี้ไม่มีการทำงานในพื้นที่จุดอื่น ปกติ	14:17	สิทธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงาน PM Diact ที่ OTS-BV#10 BPO	16:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES Gas Vent Fail แจ้งคุณ กฤษดา ตรวจสอบ	16:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES Gas Vent Normal คุณ กฤษดา แจ้งตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว		
		สาเหตุมาจากช่วงหยุดยาว ลูกค้าใช้งานก๊าซน้อย	17:20	สิทธิกร
31-ก.ค.-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-5, นิคมฯแพรกษา ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.6-14, ซ.TDC ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดวางท่อระบายน้ำฝน จุดที่ 2		
		แนวทางการทางปทุมธานี โดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ 6"ระยะยาวประมาณ 60 ม. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+060 ตาม Permit 65-nvk-ex-0374 นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	14:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ งานตาม Permit 65-roj-x-0473		
		วันนี้ไม่มีการทำงาน	14:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	14:39	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ธ.ค.-22	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดประจำวัน OTS-NZ	8:53	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Alarm OTS-BPO SSV 002A Valve close แจ้งคุณสมชายรับทราบเข้าตรวจสอบ	9:37	ภูรินทร์
	Permit	*โชติณรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำสีที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	9:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม สำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	10:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณอภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดเก็บรายงานประจำวัน OTS-WES	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:24	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัส แจ้งเข้า Global chemical II. ทำการเปิด valve HV022 HV023 และ valve PSV001		
		ลูกค้าซ่อมบำรุงท่อภายใน	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดประจำวัน OTS-BPL	10:58	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณสมชาย แจ้งแก้ไข Alarm OTS-BPO SSV 002A Valve close เป็นปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Permit	* คุณศิวกร แจ้งเริ่มงานปฏิบัติการตัดแยกระบบ ท่อก๊าซ Hdpe 110mm. Spl หลัง Sv 142 บริษัท เคมีโทรนิคส์ นิคมโชนะ ถนน c ลูกค้าเลิกใช้ permit 65-ROJ-HT-0058	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิติชัย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#4 NVK	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณอภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	Permit	* คุณศิวกร แจ้งตัดเชื่อมปิดด้วย endcap เรียบร้อยทั้งสองฝั่ง บริษัทเคมีโทรนิคส์ รอ curing time 13.20น.	12:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน จุดที่ 2		
		แขวงทางหลวงปทุมธานีโดยวางอยู่ด้านบนหลังแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ระยะยาว		
		ประมาณ 60m. ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+060 ไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อ		
		permit 65.nvk.ex.0374/จุดอื่นปกติ	12:17	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ธ.ค.-22	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	12:32	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดประจำวัน OTS-LKB	12:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัส แจ้งเสร็จสิ้น Global chemical II. ทำการเปิด valve HV022 HV023 และ valve PSV001	14:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:18	ภูรินทร์
2-ธ.ค.-22	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำสีที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	9:31	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:29	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร แจ้งงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝนแขวง		
		การทางปทุมธานี อยู่แนวหลังเสาไฟฟ้าขนานแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ถนนพหลโยธิน		
		ขาเข้า กม 47+000 ไม่มีผลกระทบ/จุดอื่นปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม สำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO ระดับน้ำปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณอภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โชนะ งานคืนพื้นที่ตัดแยกท่อก๊าซ บริษัทเคมีโทรนิคส์		
		ถนน c ไม่มีผลกระทบ bv. 142 อยู่ในสถานะปิด/บริเวณอื่นปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#5 ROJ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:27	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:47	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	14:07	ภูรินทร์





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
2-ส.ค.-22	Survey	* คุณศิวกรทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:51	ภูรินทร์
	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งเลิกงานทำสัที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	17:03	ภูรินทร์
3-ส.ค.-22	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำสัที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	8:39	ภูรินทร์
	Survey	* คุณเฉลิม สํารวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:43	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	9:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	* คุณโชติณรินทร์แจ้ง งานใส่ turbine RUN A หลังส่ง Cal.และถอด Filter RUN A OTS-RST	9:55	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	10:02	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:09	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกรทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	* คุณ นพดล Safety แจ้งเข้า Server room RST	10:22	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:22	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ ธนาสิทธิ์ สํารวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	10:52	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร แจ้งงานต่อเนื่องชุดวางท่อระบายน้ำฝนแขวง		
		การทางปทุมธานี อยู่แนวหลังเสาไฟฟ้าขนานแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ถนนพหลโยธิน		
		ขาเข้า กม 47+000 ไม่มีผลกระทบจุดอื่นปกติ	11:27	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:10	ภูรินทร์
	Survey	* คุณอภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:00	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:42	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:23	ภูรินทร์
	อื่นๆ	* คุณโชติณรินทร์แจ้งเสร็จสิ้นงานใส่ turbine RUN A หลังส่ง Cal.และถอด Filter RUN A		
		OTS-RST	15:00	ภูรินทร์
	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งเลิกงานทำสัที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	16:45	ภูรินทร์
	Survey	* คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โรจนะ งานคืนพื้นที่ตัดแยกท่อก๊าซ บริษัทเคมี		
		โทรนิคส์ถนน c ไม่มีผลกระทบ bv. 142 อยู่ในสถานะปิดบริเวณอื่นปกติ	17:33	ภูรินทร์



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ส.ค.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า 24kv เพื่อติดตั้งหม้อแปลง ตรงข้ามกับ ร.ร.วัดตำหู		
		Permit No.65-BPO-EX-0413	9:41	สิทธิกร
	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำสัที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สํารวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สํารวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit No.0413 จุดอื่นปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ		
		งานคืนพื้นที่chemtronicไม่มีผลกระทบต่อระบบ	15:07	สิทธิกร
	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งเลิกงานทำสัที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	17:11	สิทธิกร
5-ส.ค.-21	อื่นๆ	*ภานุรักษ์แจ้งโรจนะแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุรถขนเสาไฟฟ้า หน้า บ.colon แถวHonda	23:25	องอาจ
		*ภานุรักษ์แจ้งตรวจสอบความเสียหายโรจนะมีอุบัติเหตุถนน B7 ป่อวาฬ 124 (katsuyama)		
		เสาป้ายเตือนแนวท่อเสียหา เสาป้ายป่อวาฬเสียหาย ภายในป่อวาฬไม่พบความเสียหาย	1:55	องอาจ
	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งเลิกงานทำสัที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	8:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สํารวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#1,PRS#2	9:51	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-ธ.ค.-21	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์แจ้งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้าอีกครั้ง เตรียมรอประสานงานติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่เบื้องต้น6เสา(สล 1757 กทม บ้ายทะเบียนคันที่ประสบอุบัติเหตุ)	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งคุณสุริยะเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์แจ้งเข้าตรวจสอบบ่อวาล์วจุดเกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้า ภายในบ่อยังมีสภาพดี	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของทาง Gusco Lkb ถนน B2 ตั้งแต่สี่แยกเขตส่งออก 3 ถึงสามแยกหน้า บ. ISUZU จากการสอบถามงานจะเริ่มประมาณวันเสาร์ที่ 6/8/65	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ดำรงแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์แจ้งวันนี้คงได้แค่เตรียมเครื่องมือติดตั้งเสาส่ง ประสานงานแยกสายสัญญาณต่างๆและตัดไฟฟ้าในส่วนอื่นในเบื้องต้น จะติดตั้งทั้งหมด6คันในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากพบเสาแตกชำรุดเพิ่มเติม	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มี งานคืนพื้นที่ chemtronic ไม่มีผลกระทบต่อบบบ สำรองและชี้แนวท่อก๊าซและไฟฟ้าติดตั้งคูขนานแนวท่อเตรียมพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ จุดอื่นในพื้นที่เป็นปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด4"ควมลึก30cm.ผ่านแนวท่อก๊าซHDPE160MM.ถนนESI4/1ช่วงระหว่าง บ่อวาล์วNo.173,174 #Project Support Route Mobile นิคม Permit.65-WES-EX-0275	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มุ่งงานตาม Permit.65-WES-EX-0275 <b>นอกจากนี้ปกติ</b>	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	13:59	สิทธิกร
	Emergency Dr	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯ บางพลี	14:02	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-ธ.ค.-21	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดทำบ่อเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบ ท่อ Hdpe 110mm.spl บริษัทสยาม		
		ซานิทารีพีตติงจำกัด ถนนนวนคร 16 permit.65-nvk-ex-1001	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มุ่งงานตาม permit.65-nvk-ex-1001 <b>นอกจากนี้ปกติ</b>	14:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานทำทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#1,PRS#2	14:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	15:45	สิทธิกร
	Permit	* คุณโชติฉินนทรณ์แจ้งเลิกงานทำสีที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	16:10	สิทธิกร
6-ธ.ค.-22	Permit	*ภานุรักษ์แจ้งเริ่มงานขุดติดตั้งเสาไฟฟ้า22kvจำนวน6ต้นในตำแหน่งแนวเสาเดิมที่เสียหาย- <b>ในพื้นที่โรจนะ</b> ถนน B5-B7(ตรงข้าม บ kaksuyama) Permit.65.roj.ex.0474	9:00	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เข้า PRS # 3 OTS-LKB	9:49	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่-เหนือ แพรงษา คลองขุด TDC BV # 10 PRS # 1,2 ปกติ	10:40	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อบางพลี เส้นสวน เข้มไทยเข้า OTS-BPI	11:25	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต บางกะดี นวนคร มุ่งงานตาม permit.65-nvk-ex-1001 <b>นอกจากนี้ปกติ</b>	11:30	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางจาก เชียงรากปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู BHS ปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชงานานHDDเพื่อวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด110MM .ของนิคมบริเวณหน้าโรงงานFuserashiใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM.บ่อวาล์ว106 Permit 65-WES-EX-0276	12:13	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางปะอินปกติ	13:33	องอาจ
7-ธ.ค.-22	Survey	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนี้จะเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่สถานี OTS-ROJ#1,2,NVK,PRS#5	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา BHS <b>ปกติ</b>	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan,MTH ปกติ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-ธ.ค.-22	Survey	ในนิคม BPL บริเวณซอย 6แยกเข้าซอย 5/3 มีงานซ่อมแซมท่อประปานครหลวง โดยงานชุด		
		ใช้แรงงานคน บริเวณตำแหน่งชุดอยู่บนฟุตบาทไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซบนถนนปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10 BPO	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB	12:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงาน HDD เพื่อวางท่อร้อยสายFiber Optic ขนาด110MM. ของนิคมบริเวณหน้าโรงงานFuserashiใกล้แนวท่อก๊าซ HDPE110MM.บ่ออาจั่ว106		
		#Permit 65-WES-EX-0276	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มุ่งงานตาม Permit.65-WES-EX-0276 นอกจากนี้นักติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:23	สิทธิกร
	Emergency	*ขณะนี้ มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ศูนย์ Energy Complex อาคาร A โดยทาง Admin ได้		
		ตรวจสอบ กับฝ่ายอาคารแล้วพบว่าต้นเหตุเพลิงกำลังไหม้อยู่ที่ชั้น 33 อาคาร A	12:59	สิทธิกร
	Emergency	*Update เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ศูนย์ Energy Complex อาคาร A ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง		
		จากสถานีดับเพลิงสุทิสสารได้เข้าควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการ		
		เข้าเคลียร์และตรวจสอบพื้นที่ และประเมินความเสียหาย หากมีความคืบหน้า		
		ศูนย์บริหารอาคารฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป	13:05	สิทธิกร
	Emergency	*วันที่ 7/8/65 เวลาประมาณ 12.30น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณตึก ENCO A ชั้น 33		
		เวลาประมาณ 12.47น. เจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าถึงพื้นที่และสามารถควบคุมเหตุไว้ได้		
		ทีมงานจะติดตามและรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง/SSHE Duty	13:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Emergency	*Update เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ศูนย์ Energy Complex อาคาร A ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้		
		ผู้เข้าทุกรายเข้าในพื้นที่ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย		
		โดยขณะนี้ระบบไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์ ลิฟท์โดยสารบางตัวยังไม่สามารถใช้งานได้		
		หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ท่านต่อไป	13:55	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-ธ.ค.-22	Emergency	ทีม IT ได้ตรวจสอบระบบงาน IT ของ PTT NGDและAmata NGD แล้วยังคงใช้งานได้เป็นปกติ	15:19	สิทธิกร
	Emergency	*Update เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ศูนย์ Energy Complex อาคาร A สาเหตุมาจากช่างฮาร์ด		
		แวร์ ทำให้เกิดประกายไฟไปโดนหญ้าเทียมทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้	16:12	สิทธิกร
	Emergency	*Update เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ศูนย์ Energy Complex อาคาร A ฝ่ายอาคาร เอนโก แจ้งว่า		
		ขณะนี้เพื่อความปลอดภัยปิดทำการอาคาร Aชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งวันส่วนอาคาร B C และ		
		D อาคาร F และอาคารจอร์จ P1, P2 เปิดให้เข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว ยกเว้น พท เกิดเหตุ	18:56	สิทธิกร
8-ธ.ค.-22	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำสี OTS-ROJ#2 นรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	9:48	ภูรินทร์
	Permit	* คุณ เฉลิม แจ้งงานตัดหญ้า BV#10 Permit.No.65-BPO-CD-0093	10:02	ภูรินทร์
	Survey	* คุณศิวกรทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB	10:35	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 09:50 น.คุณภาพก๊าซท่อ Onshore4 East Swing จากการลดก๊าซ Bypass โดยค่า WI		
		เปลี่ยนแปลงจาก 1300 เป็น 1335 Btu/scf ,ค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 998 เป็น 1008 Btu/scf		
		นาน 20 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึง รฟ. GTS วันที่ 8 ธ.ค.65 เวลา		
		12:40 น., รฟ. AAA เวลา 17:40 น.,รฟ. GNC เวลา 21:30 น., RA6 Mixing วันที่ 9 ธ.ค.65 เวลา		
		12:10 น.และถึง รฟ. DCAP เวลา 16:00 น.....From PTT Shipper	10:37	ภูรินทร์
	Permit	* คุณ เฉลิม แจ้งเสร็จงานตัดหญ้า BV#10 Permit.No.65-BPO-CD-0093	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม สำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์แจ้งเริ่มงานwater jet สำรวจตำแหน่งแนวท่อ ในพื้นที่นิคมบางปะอิน		
		Permit 65.bpi ex.1051	10:58	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตัดหญ้า PRS1 Permit.No.65-BPO-CD-0093 บ.พิมลมาศ	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	อื่นๆ	* คุณโชติณรินทร์ แจ้งปรับoutlet otsnvkให้ตรง15bar	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:32	ภูรินทร์





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ธ.ค.-22	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ ,บางปะอิน งาน water jet สำหรับตำแหน่งแนวท่อ10"ในพื้นที่นิคมบางปะอิน Permit65.bpi ex.1051		
		จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:37	ภูรินทร์
	Permit	คุณ ภานุรักษ์ แจ้งจุดของรู+คั้นพื้นที่ ปิด Permit65.bpi ex.1051	15:03	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 15:21 น. LMPT2 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 350 เป็น 0 MMscl/d เนื่องจาก Sea Water Pump Trip ไม่กระทบต่อปริมาณการส่งก๊าซ Shipper		
		บริหารจัดการโดยการเรียก LMPT1 ทดแทน ...From PTT Shipper	15:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	16:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 16:30 น. LMPT2 แก้ไขปัญหา Sea Water Pump Trip แล้วเสร็จ และทยอยเพิ่มการส่งก๊าซเป็นปกติ ...From PTT Shipper	17:23	ภูรินทร์
9-ธ.ค.-22	Permit	*นพดลแจ้งบ.พืชมลมาเข้าพื้นที่ OTS LKB และ PRS#3 งานตัดหญ้าทำความสะอาด Permit.No.65-LKB-CD-0094	9:35	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:40	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนสิทธิ์เข้า PRS1 ติดตั้ง Interrupter for PM CP BPM	9:40	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า OTS-LKB	9:44	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า BV # 10	10:07	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	10:19	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิปกติ	10:23	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	10:26	องอาจ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:38	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะทำ PM Scada OTS-RST	10:53	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์ะ มีงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS OTS.Bv10 Permit 65-bpo-cd-0152	11:08	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:26	องอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:41	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายแจ้งถอดเปลี่ยนป้ายเตือนรอบสถานี TCSP	11:52	องอาจ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:15	องอาจ
	Survey	*เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	13:02	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งบ.พืชมลมาเข้าพื้นที่ OTS BPL งานตัดหญ้าทำความสะอาด		



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-ธ.ค.-22		Permit No.65-BPL-CD-0095	13:29	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ		
		มีงานตัดหญ้าทำความสะอาดตาม Permit No.0095 นอกจากนี้ ปกติ	13:31	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:50	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ ปณิพน จนท.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0865490432 แจ้งว่าในวันพฤหัสบดี 11/08/65		
		อยากให้ทาง จนท.ปตท.NGD ช่วยไปชี้แนวท่อบริเวณด้านหลังนิคมฯนวนคร แถวประตู		
		ด้านหลัง เนื่องจากจะทำงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินครับ	13:54	องอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:17	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:18	องอาจ
	PM	*สุริยะเสร็จงานทำ PM Scada OTS-RST	14:44	องอาจ
10-ธ.ค.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:58	องอาจ
	Permit	*พิทักษ์พลแจ้งเลิกงานทำสัฟตี้ OTS-ROJ#2 ฝรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	16:02	องอาจ
	Permit	*ศิริโรจน์ เสร็จงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS OTS.Bv10 Permit 65-bpo-cd-0152	17:58	องอาจ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มปฏิบัติการ งานตัดแยกระบบ เชื่อมปิด endcap หลัง bv.sv 163		
		ทั้งสองด้าน บริษัท สยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด ถนนนวนคร 16 permit 65-NVK-HT-0059	9:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม สำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:16	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง เชื่อมปิด endcap เสร็จเรียบร้อย รอ cooling time & leak test 11.20น.		
		บริษัทสยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:38	ภูรินทร์
	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งงานต่อเนื้อทำสัฟตี้ OTS-ROJ#2 ฝรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:27	ภูรินทร์



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ส.ค.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:10	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า OTS-WES เพื่อทำ PM SCADA & Cal. Pressure + Temp.	13:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	15:04	ภูรินทร์
	Permit	* คุณโชติฉินรินทร์แจ้งเลิกงานทำสัที่ OTS-ROJ#2 หมด.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	17:22	ภูรินทร์
11-ส.ค.-22	Permit	* คุณโชติฉินรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำสัที่ OTS-ROJ#2 หมด.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	8:51	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:57	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	10:08	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อคลองขุด แพรกษา TDC BV # 10	10:30	องอาจ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:03	องอาจ
	อื่นๆ	*AIS 3G Down แจ้งจนท.ตรวจสอบ	10:07	องอาจ
	Survey	*คิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี นวนครปกติ	11:33	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เข้า OTS-LKB	11:36	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	11:38	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS #1-2	11:53	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะปกติ	12:02	องอาจ
	อื่นๆ	*ตามงาน Ling M AIS 3G Down คุณสมศักดิ์แจ้งช่างเข้าแก้ไข Note Soi 2 bangpoo	13:04	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอน เอ็มไทยปกติ	13:33	องอาจ
	Survey	*คิวกรสำรวจแนวท่อรังสิตปกติ	14:05	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางกะดี เชียงราก บางจากปกติ	14:13	องอาจ
12-ส.ค.-22	อื่นๆ	*AIS 3G ใช้งานได้เป็นปกติแล้วเนื่องจากสาย Fiber ขาดก่อนเข้า Note	14:29	องอาจ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานขุดติดตั้งเสาไฟฟ้า22kvจำนวน1 ต้นในจำนวน6ต้นที่เสียหาย จากรถชนก่อนหน้าตำแหน่งบริเวณแนวเสาเดิมที่เสียหายในพื้นที่โรจนะ ถนน B5 (หน้าhonda) Permit.65.roj.ex.0474	9:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณธนาสิทธิ์แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้า115kv ถ.สุขุมวิท.กม.41ตามPermit.65-BPM-EX-0504	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:30	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-ส.ค.-22	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan,MTH ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานPermit.65-BPM-EX-0504 จุดอื่นปกติ	11:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงาน HDD เพื่อวางท่อร้อยสายFiber Optic ขนาด110MM. ของนิคมผ่านแนวท่อก๊าซSteelpipe8"/HDPE160MM.ใกล้บ่ออ่าว 113 บริเวณถนน H4 หน้าgulif TS3,4 #Permit 65-WES-EX-0276	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit.65-WES-EX-0276 นอกจากนั้นปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงผิวถนน บริเวณ เส้น B2 จกหน้าโรงงาน บ.Johnson ถึงคลองแดงโม่ง โดยมีการขุดผิวถนนลงประมาณ7- 10cm. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซบนถนนปกติ.เส้น OTS-LKB ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	14:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 16:09 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1299-1324- 1289 Btu/scf นาน 20 นาที เนื่องจาก GSP6 ปรับ Process โดยค่าคุณภาพดังกล่าวจะส่งผล กระทบต่อลูกค้าบริเวณ MTP Area R, ท่อ Onshore 1 และท่อ Onshore 2FromPTT Shippe	16:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*[อัปเดต] เวลา 16:09 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1299- 1324-1289 Btu/scf นาน 20 นาที เนื่องจาก GSP6 ปรับ Process โดยค่าคุณภาพดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าบริเวณ MTP Area R, ท่อ Onshore 1, Onshore 2 และ Onshore 3		
		คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึงรฟ.DCAP วันที่ 13/8/2565 เวลา 18:00น., รฟ. .BIP วันที่ 13/8/2565 เวลา 23:00น., วันที่ 13/8/2565 เวลา 20:00น.... From PTT Shipper	21:25	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 19:15 น. คุณภาพก๊าซ Onshore 3 East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1303-1340- 1309 Btu/scf นาน 25 นาที เนื่องจาก GSP6 ปรับ Process โดยค่าคุณภาพดังกล่าวจะส่ง		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-ส.ค.-22		ผลกระทบต่อลูกค้าบริเวณ MTP Area R, ท่อ Onshore 1, Onshore 2 และ Onshore 3 คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึงรฟ. BPK วันที่ 13/8/2565 เวลา 05:00น., รฟ. DCAP วันที่ 14/8/2565 เวลา 02:00น.... From PTT Shipper	22:06	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 20:30น. คุณภาพก๊าซ Onshore 4 East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1323-1263-1299 Btu/scf นาน 10 นาที เนื่องจาก GSP6 ปรับ Process โดยค่าคุณภาพดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าบริเวณ ท่อ Onshore 4 คาดการณ์คุณภาพก๊าซเดินทางถึง MR นวนคร-รังสิต วันที่ 13/8/2565 เวลา 17:00น., รฟ. BIP วันที่ 13/8/2565 เวลา 19:00น. และ RA6 Mixing วันที่ 13/8/2565 เวลา 23:00น.... From PTT Shipper	22:11	องอาจ
13-ส.ค.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝนแนวทางการทางปทุมธานี อยู่แนวหลังเสาไฟฟ้าขนานแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+050 ไม่มีผลกระทบ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan,MTH ปกติ	10:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งมรณ.คุณสุวัจน์เข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างาน OTS-LKB	10:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ออฟฟิศ บางปูน้ำไม่ไหล แจ้งทางAdmin พิล์มเข้าแก้ไขสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานเพิ่มเติมพื้นที่รังสิต 13/8/65 งานทำบ่อบด sheet pile (บ่อรับ boring jacking)ที่มีความลึก5.5m. ขนาดบ่อตันตลอด1.5mPermit.65.rst.ex.1052		
		วันนี้ยังไม่ทำ ให้ทางหน้างานขยายบ่อออกไปทางด้านหลังเพิ่มเติม เนื่องจากแนวท่อขอบบ่อ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-ส.ค.-22		ที่วางแผนไว้ใกล้ท่อเกินไป และแนวเสาไฟฟ้า อยู่ในพื้นที่เครื่อง Wild โบว์ ติดตั้งเสียหายไม่ได้	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานPermit.65-BPM-EX-0504 งานตั้งเสาไฟฟ้า115kv ลงของที่ปักไว้เมื่อวันที่ 41 ก.สุภูมิวิทไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ จุดอื่นปกติ	13:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงาน Permit.65.rst.ex.1052 จุดอื่นปกติ	14:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ,บางปะอิน,บางจาก,เชียงราก ปกติ	15:00	สิทธิกร
14-ส.ค.-22	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTS-LKB PRS # 3	9:34	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1-2 BV # 10	10:08	องอาจ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงาน Permit.65.rst.ex.1052	10:14	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	10:28	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ บางปะอินปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ แพรกษา คลองขุด TDC BV #10 ปกติ	10:43	องอาจ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อรังสิต บางกะดี ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ BHS BPO BPM ปกติ	12:10	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี สวอน M Thai ปกติ	12:23	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อนวนครงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำฝนแนวทางการทางปทุมธานี อยู่แนวหลังเสาไฟฟ้าขนานแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 47+050		
		เชียงราก บางจากปกติ	13:28	องอาจ
15-ส.ค.-22	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งวันนี้เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่สถานีโซนเหนือทั้งหมด	8:34	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งวันนี้เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่สถานีโซนใต้ OTS-BV#10	9:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:30	สิทธิกร
	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งงานต่อเนื่องทำสีที่ OTS-ROJ#2 มรณ.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งวันนี้เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่สถานีโซนใต้ OTS-BPL	10:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานReamersดึงท่อกลับงานวางท่อร้อยสายFiber Optic ขนาด110MM.ของนิคมผ่านแนวท่อก๊าซSteelpipe8"/HDPE160MM.ใกล้บ่ออ่าว113บริเวณถนนH4หน้าgulf TS3,4#Permit 65-WES-EX-0276	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-EX-0276 นอกจากนั้นปกติ	10:06	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-ส.ค.-22	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่อเนื่องขุดวางท่อระบายน้ำ ฝนแนวการทางปทุมธานี อยู่แนวหลังเสาไฟฟ้าขนานแนวท่อก๊าซ steel gas 6" Mpl ถนน พหลโยธินขาเข้า กม 47+050 ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของทาง Gusco Lkb ถนน B2 ตั้งแต่สี่แยกเขตส่งออก 3 ถึงสามแยกหน้า บ. ISUZU งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งวันนี้เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่สถานีโซไนได้ OTS-LKB	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:31	สิทธิกร
16-ส.ค.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	14:32	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเข้า PM Diact ที่ สถานีก๊าซ PRS#1 BPO คุณวาทิตย์เข้าร่วมตรวจสอบ คุณวิโรจน์ OMG และคุณณัฐธิดา เข้าร่วมสังเกตการณ์	9:21	สิทธิกร
	PM	* งาน PM PRS#1 SSV RUN B Closed	9:53	สิทธิกร
	PM	* งาน PM PRS#1 SSV RUN B OPEN	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานพา พรหม.เข้าทำการติดตั้งท่อ Vent ใน สถานี MRS บ. Lamsoon BPO ตาม Permit.65-BPO-CD-0100	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานกตsheet pile ทำบ่อ pipe jacking ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1500mm.ขนาน&ลอดใต้แนวท่อก๊าซ steel gas 10" Mpl ถนนพหล โยธินขาเข้า กม 35+800 Permit.65.rst. ex.1052 /จุดอื่นปกติ	10:30	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-ส.ค.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	10:32	สิทธิกร
	PM	* งาน PM PRS#1 SSV RUN A Closed	10:35	สิทธิกร
	PM	* งาน PM PRS#1 SSV RUN B OPEN	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ,เส้น OTS-LKB ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งทีมคุณจรัลเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้งนำรถบริษัทเข้าไปจอดที่ pRS#4 เนื่องจากบ.ลูกค้าให้นำรถเข้าได้คันเดียว	11:20	สิทธิกร
	PM	** งาน PM PRS#1 คุณจรัล แจ้งเข้าห้อง RTU PRS#1 BPO	11:36	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานครบ due เปลี่ยน evc พร้อมงาน pm สถานี Thai siam kuboto NVK	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:01	สิทธิกร
	PM	*คุณโชติณรินทร์แจ้งล้างชุดseatpcvหลุดตันจากเศษsulphur+น้ำที่moglเข้าล้างkirkcellที่bbf	12:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเสร็จงานเข้า PM Diact ที่ สถานีก๊าซ PRS#1 BPO	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:29	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Calibrate.Pressure.Temp ที่ OTS-BPL	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานแก้ไข Alarm VB Loss พร้อม Up Load Firmware AMR ที่ Kanom Sakol NVK	14:45	สิทธิกร
	PM	*คุณ พัทธภัตต์ แจ้งครบรอบเปลี่ยนpressure gaugeที่โรงงานนม สากล นวนคร	15:18	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Calibrate.Pressure.Temp ที่ OTS-BPL	17:08	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ส.ค.-22	อื่นๆ	*คุณสมชาย เข้าร่วมตรวจต่ออายุประจำปี บ.Thai kobelco bpo	9:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้วพา ผรม.เข้าดูจุดติดตั้ง CCTV ที่ OTS & PRS ชนได้	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานกตสsheet pile ทำบ่อ pipe jacking ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1500mm.ขนาด&ลดได้แนวท่อก๊าซ steel gas 10" Mpi ถนนพหลโยธินขาเข้า กม 35+800 Permit.65.rst.ex.1052 /จุดอื่นปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,คลองขุด,BV#10,เส้นTDCSTEEL ปกติ	10:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน แจ้งทีมคุณศิริโรจน์ เข้า RTU PRS#2 BPO	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	12:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:29	ภูรินทร์
	Emergency Dr	*เริ่มการซ่อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีก๊าซรั่วไหลติดไฟ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	13:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี พื้นที่ในนิคม ปกติ	14:21	ภูรินทร์
	Emergency Dr	*เสร็จสิ้นการซ่อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีก๊าซรั่วไหลติดไฟ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	14:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:33	ภูรินทร์
	Permit	* คุณโชติณรินทร์แจ้งเลิกงานทำสัที่ OTS-ROJ#2 ผรม.Synmech Permit 65-roj-ht-0057	16:27	ภูรินทร์
18-ส.ค.-22	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5, OTS-NVK	10:05	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	13:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	13:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	14:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	14:15	สุเมธ
19-ส.ค.-22	Survey	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5, OTS-NVK	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:45	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-ส.ค.-22	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น BBF ปกติ	13:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	13:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	13:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	13:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	14:10	ภูรินทร์
20-ส.ค.-22	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	9:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	9:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเข้าถอด Turbine Run B ที่ OTS-BPL	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5, OTS-NVK	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คำ DCQ ที่ OTS-NVK หายไปคำติดลบ 19/08/22 แจ้งทาง ITS และคุณ ศิริโรจน์ตรวจสอบแล้ว คุณศิริโรจน์ แจ้งขอคู่มือการ Flowcom คืนนี้อีกครั้ง	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	13:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:39	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-ส.ค.-22	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก BBF, เชียงราก ปกติ	14:00	สิทธิกร
21-ส.ค.-22	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5, OTS-NVK	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:16	สิทธิกร
22-ส.ค.-22	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก BBF, เชียงราก ปกติ	14:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งบ. Escon การโยธา เข้าทำงานแก้ไขพื้นที่ลาดเอียงในห้อง Odorant		
		OTS-LKB วันนี้แค่ตรวจดูหน้างาน	9:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบ.กรีนไลท์ งานแก้ทรุดถนนแพรกษา คลองอาเสียว KP.5+270		
		Permit.65-BPO-EX-0455 ขุดลอกดินประมาณ 30-50cm. แผ่น slab อยู่ 70 cm. ท่อก๊าซห่างจาก slab 50cm.	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	9:55	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-ส.ค.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานตาม Permit.65-BPO-EX-0455 นอกจากนี้นักปติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเข้าโหลดข้อมูล Flowcom วันที่หายไป ที่ OTS-NVK	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก BBF,เชียงใหม่ ปกติ	11:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วาทีต แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-LKB จะเริ่มงานแก้ไขพื้นลาดเอียงในวันพรุ่งนี้	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Calibrate Pressure Temp ที่ OTS-ROJ#1	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:59	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า Calibrate Pressure Temp ที่ OTS-ROJ#1	17:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คำ Gas Network Validation ที่ Ansell และ Thai Honda นิคมฯลาดกระบัง ข้อมูลไม่เข้า สู่ระบบ แจ้งทางคุณ X ITS ตรวจสอบ	17:30	สิทธิกร
23-ส.ค.-22	อื่นๆ	*คำ DCQ, Gas Receive, ที่ NVK วันที่ 19 คุณ X ITS แก้ไขให้แล้ว คำปกติ	8:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Gas network validation LKB คุณ X ITS แก้ไขให้แล้ว คำปกติ	8:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบ.กรีนลิฟ งานแก้ทุรุดถนนแพรงษา คลองอาเสียว KP.5+270		
		Permit.65-BPO-EX-0455	9:13	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ นิติชัย เข้า Reset RTU PRS#4 เนื่องจากมีอาการอัฟดาวนบ่อยครั้ง	9:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งงานติดตั้งท่อ vent MRS ที่ nastoa BPO	10:09	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-ส.ค.-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้า 12 เมตร จำนวน 2 ต้น ถนนซอยเทศบาลบางปู69		
		ซ้ายทางก่อนสะพานคลองยายหนู Permit No.65-BPO-EX-0505	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด4"ความลึก50cm.ผ่านแนวท่อ ก๊าซHDPE110MM.ตรงข้ามโรงงานAAMปอวาล์วNo.204 #Project Support Route Mobile		
		นิคม WES Permit No.65-WES-EX-0277	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit No.65- WES-EX-0277 นอกจากนี้นักปติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานตาม Permit.65-BPO-EX-0455 นอกจากนี้นักปติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก BBF,เชียงใหม่ ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานรื้อถนนแอสฟัลท์เพื่อทำถนนคอนกรีต Road B2 ไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้นักปติ	10:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้า 12 เมตร จำนวน 2 ต้น จุดที่2 เียบร้อย Permit.0505	10:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานถอดล้าง PCV Run A ที่สถานีก๊าซ OTS-ROJ#2	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้า 12 เมตร จำนวน 2 ต้น จุดที่1 เียบร้อย Permit.0505	11:37	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานตรวจสอบ อุปกรณ์ EVC พร้อมงานPM สถานี ที่ Nestle NVK	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.65-BPO-EX- 0505 นอกจากนี้นักปติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานถอดEVCกับคืบเนื่องจากลูกถ้วยก่อกองการใช้งานก๊าซที่Thaibond	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-ส.ค.-22	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยน pressure gaugeตามรอบ3ปีที่โรงงานbb snack	14:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะแจ้งเข้า PM calibrate Pressure Temp ที่ OTS-ROJ#2	14:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะแจ้งเสร็จงาน PM calibrate Pressure Temp ที่ OTS-ROJ#2	17:34	สิทธิกร
24-ส.ค.-22	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงาน บ.กรีนไลท์ แก่ทุรตถนนแพรกษา คลองเอเชีย KP.5+270 - KP.5+504 ตาม Permit 65-BPO-EX-0455	9:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานปักเสาไฟฟ้าหน้า บ. IACC ซ.5C ร่วมกับ กฟน., Gusco, Getgo BPO	9:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ OTS-ROJ#2, มีงานทำสถานี Permit 65-roj-ht-0057	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงาน HDD ดันท่อลอดเพื่อวางท่อร้อยสาย Fiber Optic ขนาด 110 มม.ของนิคม บริเวณตรงข้ามโรงงาน Dupont ไกล่แนวท่อก๊าซ 63 มม.ป่อวาล์ว 135 ตาม Permit 65-WES-EX-0278 นอกนั้นปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0455, ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซ 63 มม. บริเวณหลัง SV181 เพื่อเตรียมทำบ่อตัดแยกระบบ บริษัทไทยบอนด์ ถนนนวนคร 12 ตาม Permit 65-nvk-ex-1002 นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	13:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	13:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางท่อร้อยสาย Fiber Optic ขนาด 4"ความลึก 50 ซม. ไกล่แนวท่อก๊าซ 110 มม.ตรงข้าม บ.AAM ช่วงป่อวาล์ว No.135,121 #Project Support Route Mobile		



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		นิคม ตาม Permit 65-wes-ex-0277	13:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานรื้อถนนแอสฟัลท์เพื่อทำถนนคอนกรีต ถ.B2 วันนี้ทำการบดอัดถนนไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	13:50	สุเมธ
	Emergency Dr	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.PERFECT COMPANION (M-Thai)	14:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:36	สุเมธ
25-ส.ค.-22	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงาน บ.กรีนไลท์ แก่ทุรตถนนแพรกษา คลองเอเชีย KP.5+270 - KP.5+504 ตาม Permit 65-BPO-EX-0455	9:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดหาท่อน้ำประปา 225 มม. เพื่อหารอยรั่วบริเวณท่อลอดถนน ปากซอย 11B ตาม Permit 65-BPO-EX-0506	9:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกกร แจ้งเริ่มงานตัดแยกระบบท่อก๊าซ HDPE 63 มม.SPL บริเวณหลังวาล์ว SV181 ถนนนคร12 โดยทำการเชื่อมปิด Endcap 63 มม. บริษัทไทยบอนด์ (ยกเลิกการใช้ก๊าซ) ตาม Permit 65-nvk-ht-0061	9:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งซ่อมสถานีก๊าซที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 65-roj-ht-0060	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกกร แจ้งงานตัดแยกระบบเชื่อมปิด Endcap 63 มม. เสร็จเรียบร้อยงานโครงการ บ.ไทยบอนด์ (ยกเลิกการใช้ก๊าซ) นิคมฯนวนคร ตาม Permit 65-nvk-ht-0061	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานรื้อถนนแอสฟัลท์เพื่อทำถนนคอนกรีต ถ.B2 ไม่มีผลกระทบต่อท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าดำเนินการถ่อระบบ Kirk Cell เปลี่ยนติดตั้งเป็น PCR แทนจุดเดิมที่ Inlet-Outlet ของสถานี PRS#5 ตาม Permit 65-roj-cd-1005	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 65-roj-cd-1005 นอกนั้นปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชาวีร์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0506 นอกนั้นปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0455,		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	14:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานคืนพื้นที่จุดตัดแยกระบบบริษัท		
		ไทยบอนด์ ถนนนวนคร 12 ตาม Permit 65-nvk-ex-1002 นอกนั้นปกติ	15:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งซ่อมสถานีก๊าซที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 65-roj-ht-0060 เลิกการทำงานแล้ว	17:10	สุเมธ
26-ส.ค.-22	อื่นๆ	*วันนี้เมื่อเวลาประมาณ 08:05-08:10 น. ที่ออฟฟิศบางปู สัญญาณ Fire Alarm ทำงาน ตรวจสอบแล้วภายในอาคารปกติ, เข้าทำการเคลียร์สัญญาณภายในตู้ควบคุม	8:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงาน บ.กรีนโลท แก๊ทชุดถนนแพรกษา คลองอาเสี่ย KP.5+270 - KP.5+504 ตาม Permit 65-BPO-EX-0455	9:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.4A, 7A, 8A, 9A, เขตส่งออก ปกติ	9:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Waterjet ท่อก๊าซ Service เข้า บ. Union BPM ตาม Permit 65-BPM-EX-0507 (งานทำถนน)	9:51	สุเมธ
	PM	*คุณ จรัล เข้าเปลี่ยนฝาปิดแกนวาล์ว ที่เป็นสนิมผุกร่อนที่ OTS-LKB	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6B-9B, นิคมฯแพรกษา ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ตาม Permit 65-BPM-EX-0507 นอกนั้นปกติ	10:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:49	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทูรดเย็นที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0153	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.1B-5B, 10B-14B พัฒนา 1-3 ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดวางท่อร้อยสาย Fiber Optic ขนาด 4"ความลึก 50 cm. โกล์แนวท่อก๊าซ 110 mm. บริเวณหน้า บ. Acushnet		
		บ่อวาล์ว 123 ตาม Permit 65-WES-EX-0277 นอกนั้นปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0455,		
		ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	14:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 65-BPM-EX-0507, Elbow 90 จุดที่เปลี่ยนระดับความลึก จาก 4.7 ม. (Pipe Jacking) มาที่ระดับความลึก 1.91 ม. (Open Cut) ระยะจากเกาะกลางถนน คือ 35 ม. ระยะก่อสร้างถนนที่ บ. กรีนโลท แจ้งไว้คือ 33 ม.	14:38	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-RST Link L Down ทาง UIH จะเข้าติดตั้ง Router 4G ใช้งานชั่วคราว	15:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานตาม Permit 65-lkb-cd-0153 เลิกงานแล้ว	16:51	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-RST Link L Up และทาง UIH ขอยกเลิกการติดตั้ง Router 4G ไปก่อน	17:23	สุเมธ
27-ส.ค.-22	Alarm SCADA	*OTS-RST Link L Down แจ้งทาง UIH รับทราบแล้ว	4:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งซ่อมสถานีก๊าซที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 65-roj-ht-0060	7:48	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงาน บ. กรีนโลท แก๊ทชุดถนนแพรกษา คลองอาเสี่ย KP.5+270 - KP.5+504 ตาม Permit 65-BPO-EX-0455 ขุดเปิดทางเข้าออกเขเวนเตรียมบดอัดและลงวัสดุชั้นทาง	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	9:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทูรดเย็นที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0153	9:48	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดวางท่อร้อยสาย Fiber Optic ขนาด 4"ความลึก 50 cm. โกล์แนวท่อก๊าซ 110 mm. บริเวณหน้า บ. Acushnet		
		บ่อวาล์ว 123 ตาม Permit 65-WES-EX-0277 นอกนั้นปกติ	10:01	ภูรินทร์





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-ส.ค.-22	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูซอย 6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*UIH เข้าติดตั้ง Router 4G RTU OTS-RST แจ้งคุณกนกวรรณรับทราบ	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูซอย1-5 ปกติ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel ปกติ ส่วน แฟรงกามังงาน Permit 65-BPO-EX-0455	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน RTU PRS#3 LKB	13:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ รังสิต ปกติ Ots rst มีเจ้าหน้าที่ UIH เข้าเปลี่ยน เครื่อง lease line ในห้อง rtu	14:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB ปกติ	14:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:50	ภูรินทร์
	Permit	*คุณจรัช แจ้งเลิกงานซ่อมห้อง Odorant ทุดเตียงที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0153	16:25	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	* UIH ติดตั้ง Router 4G OTS-RST Link L Up	17:15	ภูรินทร์
28-ส.ค.-22	Permit	*จรัชแจ้งงานเดิม ผรม.ทำงานที่ OTS-LKB	9:19	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลี M Thai ปกติ	9:56	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:11	องอาจ
	Permit	*กฤษฎดาแจ้งงานต่อเนื่อง Permit 65-WES-EX-0277	10:15	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจาก บางปะอิน โรจนะปกติ	11:26	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-ส.ค.-22	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี นวนคร รังสิตปกติ	*	องอาจ
	Survey	*เดชาสสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:40	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู-เหนือ-ใหม่ แฟรงกษางานบดอัดพื้นที่เพื่อลงทรายซีเมนต์ TDC คลองขุดปกติ	12:01	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	14:22	องอาจ
29-ส.ค.-22	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง มีแผนพา ผรม.secoเข้าตั้งเครื่องวัดเสียง otsbkd กับ roj#1,2 PRS5	9:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ค่า Gas Network Validation ที่ Ansell กับ Thai Honda LKB เหลือ 1.00 BAR แจ้งทาง พี่ X ITS ตรวจสอบแล้ว	9:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าเก็บงาน ที่ PRS#2 BPO	9:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานดาวนโหลดข้อมูล Billing พร้อมแก้ไข Error VB Loss ที่ โรงงาน SEKSUN ROJ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงานบ.กรีนโลห์ งานแก้ทรุดถนนแฟรงกษา คลองอาเสี่ย KP.5+270 - KP.5+504 Permit No.65-BPO.-EX-0455 วันนี้สูบน้ำ เตรียมบดอัด	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัช แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทุดเตียงที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0153	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel ปกติ ส่วน แฟรงกามังงาน Permit 65-BPO-EX-0455 งานสูบน้ำเตรียมบดอัดพื้นที่ทางเดิม ลงทรายซี เมนต์ บริเวณคลองอาเสี่ย นอกจากนั้น ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเมษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานดาวนโหลดข้อมูล Billing พร้อมแก้ไข Error VB Loss ที่ โรงงาน Earth NVK	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรงกษา BHS ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 มีการทำงานของInstrument	12:23	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-ส.ค.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก BBF, เชียงราก ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทดสอบที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0153		
		ผู้รับเหมาออกจาก OTS LKB. แล้วทำต่อพ่วงนี้	16:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน ที่ PRS#2 BPO	16:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เว็บค่าความร้อนของ ปตท. ล่มไม่สามารถใช้งานได้ แจ้งคุณกนกวรรณรับทราบ	18:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เว็บค่าความร้อนของ ปตท. สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ	18:39	สิทธิกร
30-ส.ค.-22	PM	*คุณมังกร ITS แจ้งวันนี้จะขอรีโมทมา PM SCADA ทุกเครื่อง จะเริ่มทำอะไรจะแจ้งอีกครั้ง	9:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทดสอบที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0153	9:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงานบ.กรีนไท์ งานแก้หลุดถนนแพรกษา คลองอาเสี่ย KP.5+270 -		
		KP.5+504 Permit No.65-BPO.-EX-0455 วันนี้อยู่เปิดหน้าทางเข้า.arest	9:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานWater Jet เพื่องานสะพานลอยคนข้ามของงานขยายถนนสุขุมวิท		
		BPM Permit No.EX-0507	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit.65-BPM-EX-0507 นอกจากนี้ปกติ	10:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งพามร.บ. Symnex เข้าทำงานทาสีที่ OTS-ROJ#1 และเข้าเก็บที่วัดเสียงที่ PRS#5	10:15	สิทธิกร
	PM	*คุณมังกร ITS แจ้งเริ่มทำการ Pm SCADA เริ่มที่เครื่อง Server Scada Master ก่อน	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:15	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-ส.ค.-22	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบรอบ due เปลี่ยน EVC ที่ Kawasumi NVK	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งขออนุญาตพาสเกตเข้าเก็บอุปกรณ์ที่วัดเสียงที่roj1 roj2และprs5	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	12:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานที่ OTS-LKB เปลี่ยน Work Permit เป็น Permit.65-LKB-CD-0154		
		งานขุดดินรอบอาคารห้อง RTU,ห้อง Odorant	12:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งวันนี้มีงานตัดรั้วเพื่อเตรียมเครื่องเชื่อมเจาะเข้าพื้นที่ Permit.65-LKB-HT-0004	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ท. TDC Steel ปกติ ส่วน		
		แพรกษามีงาน Permit 65-BPO-EX-0455 นอกจากนี้ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	13:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าถ่ายรูปการปิดโพสที่ PRS#1	13:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BV#10	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BV#10	17:10	สิทธิกร
	PM	*คุณมังกร ITS เสร็จงาน Pm SCADA แล้ว ส่วนตัวที่รังสิตรอคุณ ศิริโรจน์เข้าไปวันที่ 1	17:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทดสอบที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154		
		ผู้รับเหมาออกจาก OTS LKB. แล้วทำต่อพ่วงนี้	18:25	สิทธิกร
31-ส.ค.-22	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทดสอบที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154	9:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงานบ.กรีนไท์ งานแก้หลุดถนนแพรกษา คลองอาเสี่ย KP.5+270 -		
		KP.5+504 Permit No.65-BPO.-EX-0455 วันนี้อยู่เปิดหน้าทางเข้า.arestประมาณ20M.	9:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:38	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
31-ธ.ค.-22	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ตรวจสอบพบว่าปะปา		
		มาเปลี่ยนมิเตอร์น้ำที่BV#10 น่าจะเพิ่งเปลี่ยนป้อนยังไม่แห้ง ไม่ได้รับการแจ้ง	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้ง พามรม.เข้าดูพื้นที่ติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานีก๊าซโซนเหนือทั้งหมด	11:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณมังกร ITS แจ้งขอทดสอบลงโปรแกรม Antivirus ที่เครื่อง Workstation 6(NGDOPRWS6	11:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ กนกวรรณ แจ้งคุณพงษ์พันธ์ เข้าตรวจสอบค่า Gas Network Validation ท้ายไลน์ที่		
		Thai Honda LKB ตรวจสอบแล้วค่าปกติ แต่อาจมีปัญหาก็สัญญาณ ดำเนินการ		
		แก้ไขมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช.ทDC Steel ปกติ ส่วน		
		แพรงขาม้งงาน Permit 65-BPO-EX-0455 นอกจากนี้น้ปกติ	11:31	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้า PM สถานี PRS#5 ROJ	11:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	คุณ พงษ์พันธ์ แจ้งให้พนักงาน GRCC รอดูค่าท้ายไลน์ที่ Thai Honda ในช่วงเวลาที่ยังคิดว่า		
		มีค่าผิดปกติหรือไม่ ตอนนี้อุปกรณ์ทำงานปกติแล้ว ส่วนที่ Ansell เข้าตรวจสอบพุงนี้พร้อม		
		ทีมสถานี	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงขาม BHS ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้า PRS#2 พม.พรม.เข้าดูงานแก้ไขบ่อวาล์ว	13:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณมังกร ITS แจ้งลง Antivirus เครื่องที่เหลือทั้งหมด ยกเว้น 2 เครื่องสแปร์ไว้ PM รอบหน้า	13:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ		
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าPRS#2 พาผู้รับเหมามาดู Water Seal Pipe	13:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณมังกร ITS ลง Antivirus ที่เครื่อง Workstation SCADA เสร็จแล้ว	14:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานที่ OTS-LKB Permit 65-lkb-cd-0154 ผ่นตกหนักให้ทีมงานหยุดงานแล้ว	15:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ เสร็จงานครบdue pressure gauges inlet outlet+เปลี่ยนถุงลม Pm prs5	16:29	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
31-ธ.ค.-22	Alarm SCADA	*Leased Line OTS-LKB DOWN แจ้ง UIH ตรวจสอบ	17:32	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งว่าต้องเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ในห้อง RTU ขอสอบถามทางช่างก่อน	19:27	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งว่าต้องเปิด Modem และ ซิม ไปสำรวจหน้างานขอนัดเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 09:00 น.		
		แจ้งทางคุณ สุริยะ รับทราบแต่ติดงานตัดยอด แจ้งคุณจรัส คุณจรัสแจ้งว่าพรุ่งนี้จะเปิดประตู		
		ไว้ให้ เนื่องจากเข้าทำงาน ปรับพื้นลาดเอียงที่ OTS-LKB	19:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งที่ OTS-LKB ปิดประตูเรียบร้อยแล้ว	20:00	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.ย.-22	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่สถานีโซนเหนือ ช่วงเช้าจะเข้าที่ OTS-LKB ก่อน	6:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทุรตเยียงที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154	9:12	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงานบ.กรีนโลท งานแก้ทุรตถนนแพรกษา คลองอาเสย KP.5+270 -		
		- KP.5+504 Permit No.65-BPO.-EX-0455 ขุดเปิดงานชั้นทางหน้าทางเข้าหอพักถึง		
		approachสะพานและลงวัดดูชั้นทาง ลงหินคลุกซีเมนต์ชั้นbase sta8+940-9+060rt	9:30	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS BV# 10	9:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งเข้าเปลี่ยน Modem แก๊ส Leased Line OTS-LKB DOWN แจ้งคุณสุริยะรับทราบ	10:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณอภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดเก็บรายงานประจำเดือน OTS-WES	10:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS BPL	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO	10:24	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*UIH แก๊ส Leased Line OTS-LKB UP	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานขุดเจาะระดับดินเดิมเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ots nvk Permit.65.bpl.ex.1053 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 BPO	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel ปกติ ส่วน		
		แพรกษามังงาน Permit 65-BPO-EX-0455 นอกจากนี้นักติ	12:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	13:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:12	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทุรตเยียงที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154		
		ผู้รับเหมาออกจาก OTS LKB.แล้วทำต่อพ่วงนี้	16:02	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
2-ก.ย.-22	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทุรตเยียงที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154	8:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเฝ้าระวังงานบ.กรีนโลท งานแก้ทุรตถนนแพรกษา คลองอาเสย KP.5+270 -		
		- KP.5+504 Permit No.65-BPO.-EX-0455ลงหินคลุกซีเมนต์ชั้นbase sta8+940-9+060rt		
		ลงหินคลุกซีเมนต์ชั้นbase sta8+940-9+000rt ,ตัดเกรดหินคลุกซีเมนต์ชั้นbase finish		
		sta8+940-9+190rt ,ช่วง پایเข็กระดับชั้นbase finish sta8+940-9+190rt	9:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel ปกติ ส่วน		
		แพรกษามังงาน Permit 65-BPO-EX-0455 นอกจากนี้นักติ	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO	11:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย เข้า OTS ROJ 1 ถ่ายรูป flow com. , Turbine	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	12:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:02	ภูรินทร์
	Emergency Dri	เริ่มซ่อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีก๊าซรั่วไหลติดไฟ ส่วนอุตสาหกรรมบางกะดี	14:43	ภูรินทร์
	Emergency Dri	เสร็จสิ้นการซ่อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีก๊าซรั่วไหลติดไฟ ส่วนอุตสาหกรรมบางกะดี	15:15	ภูรินทร์
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเลิกงานซ่อมห้อง Odorant ทุรตเยียง OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154		
		ผู้รับเหมาออกจาก OTS LKB.แล้วทำต่อพ่วงนี้	16:58	ภูรินทร์
3-ก.ย.-22	PM	*คุณ โชตินรินทร์ ทำการปิด Run A เพื่อ Flush ที่ OTS-NVK	8:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทุรตเยียงที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154	8:59	สุเมธ
	Permit	*คุณโชตินรินทร์ แจ้งซ่อมสีสถานีก๊าซที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 65-roj-ht-0060	9:40	สุเมธ
	Alarm SCADA	*UIH จะขอเข้าติดตั้ง Router Link 4G ที่ OTS-ROJ#2 ใช้งานชั่วคราว รอตัดต่อสายไฟเบอร์		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ใหม่	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวราก มีงานปรับระดับดินรอบๆ OTS-NVK		
		เตรียมสร้างกำแพงล้อมรอบ ไม่มีมลกระทบระบบท่อส่งก๊าซ, เส้น บางจาก ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจงาน บ.กรีนไท์ แก๊ทุดถนนแพรกษา คลองเอเชีย KP.5+270 - KP.5+504 งานบดอัดหินคลุก ตาม Permit 65-BPO-EX-0455	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0455, ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1-2, PRS#5	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:15	สุเมธ
	Alarm SCADA	*UIH ติดตั้ง Router Link 4G ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว	16:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งที่ OTS-LKB งานตาม Permit 65-lkb-cd-0154 เลิกงานแล้ว	16:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 งานตาม Permit 65-roj-ht-0060 เลิกงานแล้ว	16:44	สุเมธ
4-ก.ย.-22	Permit	*คุณสุพรรณ แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทุดเฉียงที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154	9:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	9:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียวราก มีงานปรับระดับดินรอบๆ OTS-NVK		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ก.ย.-22		เตรียมสร้างกำแพงล้อมรอบ ไม่มีมลกระทบระบบท่อส่งก๊าซ, เส้น บางจาก ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:28	
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจงาน บ.กรีนไท์ แก๊ทุดถนนแพรกษา คลองเอเชีย KP.5+270 - KP.5+504 Permit 65-BPO-EX-0455 วิตน้ำท่วมซึ่งออกจากแปลงบดอัดเก็บหน้าหินคลุก		
		ซีเมนต์ชั้น base finish	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BV#10, คลองขุด, ช. TDC Steel ปกติ ส่วน แพรกษามีงาน Permit 65-BPO-EX-0455 นอกจากนั้นปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	13:31	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานปักล้อมรั้วงานก่อสร้างชั่วคราวบริเวณถนน H1 ใกล้แนวท่อก๊าซ HDPE 225MM. ปอว่าลวโน.155 Permit No.65-WES-EX-0279	13:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ มีงาน Permit 0279	13:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:58	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสุพรรณ แจ้งที่ OTS-LKB งานตาม Permit 65-lkb-cd-0154 เลิกงานแล้ว	15:00	ภูรินทร์
5-ก.ย.-22	Permit	*คุณจรัล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ทุดเฉียงที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154	9:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พงษ์พันธ์ แจ้งจะเข้าไปตรวจสอบค่าท้ายไลน์ที่ Thai Honda LKB วันที่ 08/09/65	9:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่อง ซ่อมสถานีก๊าซ OTS-ROJ#2 Permit.65-ROJ-CD-1006	9:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ X ITS แจ้งค่าท้ายไลน์ที่ Ansell LKB มีค่ากลับมาปกติแล้ว ต้องรอสักระยะช่วงแรก ค่าที่ส่งมาจะยังอ่านไม่ได้ เมื่อโปรแกรมทำงานตามอัตโนมัติตอนนี้สามารถอ่านค่าได้ปกติ	9:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	9:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า 12 ม.ตรงข้าม รร.วัดตำหรุ Permit.65-BPM-EX-0508	10:07	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-ก.ย.-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit.65-BPM-EX-0508 นอกจากนี้ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตัดหน้าภายในสถานีก๊าซ OTSBV#10, Permit.65-BPO-CD-0501	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอเข้าเปลี่ยน Gauge ที่สถานี OTS-BKD,PRS#4	10:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล จป. แจ้งขอเข้าห้อง Server ที่รังสิต เพื่อตรวจวัดแสงประจำปี	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานขุดเปิดแนวท่อเตรียมพื้นที่โครงการตัดแยกท่อ 110mm. โรงงานuacj ถนนโรจนะG Permit65.roj.ex.1054	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit.65-roj-ex-1054 นอกจากนี้ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	UIH circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิฐ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตัดหน้าภายในสถานีก๊าซ PRS#1 Permit.65-BPO-CD-0501	11:29	สิทธิกร
	Alarm SCADA	UIH circuit down 552553 OTS บางพลี ช่วงอยู่ระหว่างเดินทางไปตรวจสอบที่โหนด 1.30 น.	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,แพรงษา ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตัดหน้าภายในสถานีก๊าซ PRS#2 Permit.65-BPO-CD-0501	12:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*UIH Update: 05/09/2022 12:51 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553 : fiber มีปัญหาห่างจาก site ประมาณ 2450m ที่กำลังดำเนินการตรวจสอบครับ	13:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*UIH Update: 05/09/2022 13:21 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553 : เบื้องต้นการไฟฟ้ากำลังดำเนินการถอนเสาไฟฟ้า ที่ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมได้ครับ stop time 2022-09-05 15:12	13:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:48	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*UIH Update: 05/09/2022 13:53 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553:สัญญาณปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:06	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 BPO Fire System Alarm คุณ สุริยะเข้าแก้ไข เบื้องต้นหน่วยงานยังมีสัญญาณ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-ก.ย.-22		Alarm อยู่ แต่ทำการหลอกลสัญญาณไว้วันที่ 14/09/65 ผรม.เข้าแก้ไขอีกครั้ง	15:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก,เชียงราก ปกติ	16:54	สิทธิกร
6-ก.ย.-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ปิดงานปักเสาตรงข้าม ร.ร.วัดตำหนุ Permit.65-BPM-EX-0508	8:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าทำสี Preakasa Power Permit.65-BPO-CD-0504	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งบ.เพิ่มลมเข้าพื้นที่ OTS LKB และ PRS#3 งานตัดหน้าทำความสะอาด Permit No.65-LKB-CD-0502	9:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานซ่อมห้อง Odorant ท่อเชื่อมที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0154	9:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ประชาธิฐ์ แจ้งประสานงานปักเสาไฟฟ้า ขอยพัฒนา 2 ระหว่างซอย 2C ถึง 3C นิคม บางปู เสาไฟฟ้ายาว 12 เมตร ให้กับบริษัทลูกค้า Ampas Auto (ไม่ใช่ลูกค้า ngd) จากการไฟฟ้านครหลวงสมุทรปราการ ปักจำนวน 1 ต้น คนประสานงาน คุณธีดนัย 0877989748	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB งานตัดหน้าตาม Permit No.0502,และงานต่อเนื่องงานติดตั้งอาคาร Permit.CD-0154	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้ง แพรงษา แผนการทำงานวันนี้กวาดทำความสะอาดพื้นทางเตรียมtake coat ปูยางชั้นbiderและwaring sta8+940-9+190rt แจ้งว่าจะเสร็จงานในจุดนี้วันนี้ และจะเริ่มย้ายไปที่คลองหม้อแตก ในส่วนที่เป็นเลนใน ติดกับเกาะกลางถนนก่อน	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,ปกติ		
		แพรงษา มีงานตามที่แจ้งข้างต้น	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานต่อเนื่องขุดปรับระดับดินเดิม เตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ots nvk Permit.65.bpi.ex.1053 จุดอื่นปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	12:38	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-ก.ย.-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้งบ.พิมลมาคเข้าพื้นที่ OTS BPL งานตัดหญ้าทำความสะอาด		
		Permit.65-BPL-CD-0503	13:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan		
		มีงานตัดหญ้าตาม Permit No.0503 นอกจากนี้นักติ	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานงานทำบ่อต่อเนื่องเตรียมพื้นที่โครงการตัดแยกท่อ110mm.โรงงานuacj ถนนโรจนะG Permit65.roj.ex.1054	14:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:27	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL แจ้งคุณภานุรักษ์และการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	14:59	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC NORMAL ไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ สาเหตุฝนตกหนัก	16:22	สิทธิกร
7-ก.ย.-22	Permit	*คุณ จรัล แจ้งที่ OTS-LKB งานตาม Permit 65-lkb-cd-0154 เลิกงานแล้ว	16:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งที่ OTS-LKB งานตาม Permit 65-lkb-cd-0154 คนงานยังไม่ถึงฝนตกติด	9:37	สิทธิกร
	Permit	*งานตัดแยกระบบ :วันที่ 07/09/65 เวลา 09:40 น. คุณภานุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก.แจ้งเริ่มงานตัดแยกระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ HDPE Pipe 110 mm.(Abandon)โดยทำการเชื่อมปิดปลายท่อ HDPE ด้วย Fitting E.End Cap 110 mm.2 Ea.บริเวณหน้าโรงงาน UACJ Extrusion(Thailand)CO,Ltd นิคมฯโรจนะ ตาม Permit.65-ROJ-HT-0063	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานปักล้อมรั้วงานก่อสร้างชั่วคราวบริเวณถนน H1ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM. บ่อวาล์วno.155 Permit No.65-WES-EX-0279	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit No.65-WES-EX-0279 นอกจากนี้นักติ	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์แจ้งงานตัดแยก ตาม Permit.65-ROJ-HT-0063 เชื่อม end cap110 2ea หลังv219เรียบร้อยแล้ว รอcooling time	10:15	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 10:11 น. [Gas Control แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน] - ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 เกิดเหตุการณ์ ผู้รับเหมาขุดลอกคลองเพื่อกำจัดวัชพืช โดยใช้ Backhoe ขุดไปโดยท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 30 นิ้ว บริเวณ RC0697 KP16+059 ช่วง NS2-GNS ก๊าซรั่วไหลพุ่งสูงประมาณ 5 เมตร ลุกติดไฟอย่างรุนแรง และมีเสียงดังรอบพื้นที่ ลูกค้าได้ขับลกระทบไม่สามารถใช้ก๊าซได้ 1 ราย ได้แก่ โรงไฟฟ้ากังหันของแขวง Gas Control ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหาร		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-ก.ย.-22		จัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO ...From PTT Shipper	10:19	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอเข้า PM OTS-BKD	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL แจ้งคุณศิวกร รับทราบ คุณศิวกร แจ้งฝนตกหนัก	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO	10:32	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC NORMAL ไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ สาเหตุฝนตกหนัก	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,ปกติ แพรงษา งานทำถนนจะส่งงานวันนี้ พรุ่งนี้จะไปกันพื้นที่คลองหม้อแตก	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์แจ้งงานตัดแยก ตาม Permit.65-ROJ-HT-0063 Tests end cap v219 ปิดวาล์ว219เรียบร้อยแล้ว รอคืนพื้นที่หลังแนวขุดต่อไป	11:37	สิทธิกร
	Permit	งานตัดแยกระบบ วันที่ 07/09/65 เวลา 11:37 น. คุณภานุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก.แจ้งเสร็จงานตัดแยกระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ HDPE Pipe 110 mm.(Abandon)โดยทำการเชื่อมปิดปลายท่อ HDPE ด้วย Fitting E.End Cap 110 mm.2 Ea.บริเวณหน้าโรงงาน UACJ Extrusion(Thailand)CO,Ltd นิคมฯโรจนะ ตาม Permit.65-ROJ-HT-0063 เหลือรอคืนพื้นที่หลังแนวขุดต่อไป	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:37	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:30 น. ประกาศเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 ...From PTT Shipper	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตัดแยกระบบท่อ110mm v219ของ uacj Permit.65.roj.ht.0063 และงานคืนพื้นที่ขุดถนนG Permit65.roj.ex.1054	14:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงานเข้า PM OTS-BKD	16:33	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ก.ย.-22	อื่นๆ	*ค่า DCQ และค่า Alarm Tag History ไม่มีข้อมูลวันที่ 7 แจ้งคุณมังกร ITS ตรวจสอบ	7:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ค่า DCQ วันที่ 7 คุณมังกรแก้ไขให้เรียบร้อย ส่วนค่าค่า Alarm Tag History จะรีโมทเข้ามาทำช่วงเย็น	8:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าทำ PM สถานีก๊าซ PRS#2 BPO	9:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้ง ถนนแพรกษา คลองหม้อแตก ตั้งแบรีเอร์ปิดกั้นงานขุดเปิดชั้นทางsta6+ 657-6+931tเลนติดเกาะกลาง,ตั้งป้ายจราจรป้ายไฟลูกศรคลองหม้อแตก ตั้งแบรีเอร์และพื้นที่ขุดเปิดงานชั้นทาง ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ	9:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้ง พามรม.เข้าดูงานปรับปรุงสถานีก๊าซที่ PRS#1 BPO	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พงษ์พันธ์ แจ้งเข้าเปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์ท้ายโลนที่ Thai Honda LKB เรียบร้อย	10:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ X ITS แจ้งต้องรอดูค่าท้ายโลนที่ Thai Honda LKB อัปเดตในช่วงเวลาที่ยังคืน		
		แจ้งคุณ พงษ์พันธ์และคุณกนกวรรณรับทราบ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 สุพรรณกับจรัลอยู่ที่สถานี	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 BPO	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 BPO	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,ปกติ		
		แพรกษา มุ่งตามที่ตั้งข้างต้น นอกจากนี้ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซเส้น บางจาก,บางปะอิน ปกติ		
		เที่ยงราก มุ่งงานต่อเนื่องขุดปรับระดับดินเดิมเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ots nvk		
		Permit.65.bpi.ex.1053 นอกจากนี้ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งเสร็จงานเข้าทำ PM สถานีก๊าซ PRS#2 BPO	12:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้ง พามรม.เข้าดูงานปรับปรุงสถานีก๊าซที่ OTS-BPL	13:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานคืนพื้นที่ uacถนนOวันนี้คง		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ก.ย.-22		ทำอะไรไม่ได้ ฝนตก ทัวPermit65.roj.ex.1054 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์แจ้งครบdue pressure gauges In+out ngvบางจาก	15:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณธรณินทร์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU OTS-WES ดูอุปกรณ์ CP	16:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้าทดสอบอุปกรณ์ภายในสถานีก๊าซ OTS-WES	16:40	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#3 LINK M 3G MOBILE DOWN แต่ที่ SERVER RST ยังมีสัญญาณคุณศิริโรจน์		
		แจ้งว่าอาจมีปัญหที่ MODEM แจ้งให้คุณสุริยะเข้าตรวจสอบ	17:49	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณสุริยะเข้าตรวจสอบปัญหาที่ MODEM ทำการ Reset LINK M 3G MOBILE ใช้งานปกติ	20:00	องอาจ
9-ก.ย.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ, ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	9:32	สุเมธ
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งทำการ Diagnostic Test ที่ OTS-Hesie	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งทำการเปิดวาล์วจ่ายก๊าซ SV 240 เข้าสถานี ภายในโรงงาน ยี่ห้อ พู๊ด นิคมฯโรจนะ เสร็จสิ้นเรียบร้อย	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ ระดับน้ำ ภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง, ระดับคลองประปาด้านหลังนิคมยังต่ำกว่าระดับถนนมากกว่า 0.80 ม., ประตูน้ำ คลองบางหลวงเขียงราก วัดมะขามระดับน้ำหน้าประตูสูงกว่าด้านหลังอยู่ 0.50 ม.	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำคลองชลประทาน ปกติ ถนนสุขุมวิทไม่มีน้ำท่วมขัง, เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10, ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ, ระดับน้ำในคลองแดงโม ปกติ	10:39	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้า PRS#5 ทำ PM Valve Inlet-Outlet ตาม Permit 65-roj-cf-1002	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ ระดับน้ำ พื้นที่ช่วง กม.34+500 - กม.37+300 ด.พหลโยธิน คู่ขนานทั้งขาเข้าขาออกมีน้ำท่วมขัง รอการระบาย	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ, ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	12:06	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งทำการ Diagnostic Test ที่ OTS-Hesie เสร็จแล้ว	12:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ, ระดับน้ำคลองหัวเกลือ ปกติ	13:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ UACJ ถนน G ตาม Permit 65-roj-ex-1054 นอกนั้นปกติ, ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติ	15:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุพรรณ เปลี่ยนถุงลมลมที่ PRS#1	16:45	สุเมธ
	Alarm SCADA	*alarm PCV -001B close PRS#2 BPO แจ้งคุณสมชายรับทราบ	20:20	ภูรินทร์
10-ก.ย.-22	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งที่ นิคมฯเหมราช WES ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้ พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองแต่ละจุดยังคงที่ และถนนแต่ละช่วงน้ำขังลดลง เมื่อวานฝนไม่ตกเพิ่ม	9:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้ง ผรม.เข้าทำงานสีที่ บ. Siam Chokeboonma ตาม Permit 65-bpo-cd-0505	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ ระดับน้ำ พื้นที่ช่วง กม.34+500 - กม.37+300 ด.พหลโยธิน คูขนานทั้งขาออก เริ่มแห้งเกิน70%	9:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานทำสีสถานีก๊าซที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 65-roj-cd-1006	9:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ และเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งพื้นที่ บางปู บางปูใหม่ มีฝนตกบ้างเล็กน้อย เส้นสุขุมวิท คลองขุด BV#10 ระดับน้ำปกติไม่มีท่วมขัง	10:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้ง ผรม.เข้าทำงาน OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0157	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งที่ นิคมฯลาดกระบัง ไม่มีน้ำท่วมขัง ระดับน้ำคลองลำแตงโม ขยับสูงขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบ, นิคมฯบางพลี มีน้ำท่วมขังในถนน ระดับน้ำในคลองหัวเกลือ ขยับสูงขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบ, M-Thai มีน้ำท่วมขัง บริเวณวงเวียน แต่ไม่มีผลกระทบ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ ระดับน้ำ ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วมขัง, ระดับคลองประปา ด้านหลังนิคม ยังอยู่ในระดับปกติ, ประตูน้ำ คลองบางหลวง เชียงราก วัดมะขามระดับน้ำหน้าประตูสูงกว่าด้านหลังอยู่ 0.50 ม.	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, แก๊ว PCV-001B ที่ Alarm	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ UACJ ถนน G ตาม Permit 65-roj-ex-1054, PM Valve ตาม Permit 65-roj-cf-1002 นอกนั้นปกติ, ระดับน้ำวางระบายน้ำของ นิคม ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกคลองข้าง PRS#1 ลอกผิวพื้นคลองลึก 50 cm., งานซ่อมถนนซอย 6C ทำแค่จุดนั้นจุดเดียว ไม่ผลกระทบ นอกนั้นปกติ	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่, บางปูเหนือ, นิคมฯแพรกษา ปกติ	13:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	13:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขังภายในนิคม	14:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ยังคง ปกติ ไม่มีน้ำขังตลอดทาง	14:43	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้ง ผรม.เลิกงานแล้วที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0157	16:33	สุเมธ
11-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้ พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงน้ำขังลดลง สถานีในพื้นที่ยังปกติ	9:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พัทธภัทร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ รังสิต/ปกติ พื้นที่ช่วง ถนนพหลโยธิน ขาเข้าช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทศบาล ไล่ดัล ยังมีน้ำขังรอการระบาย วันนี้มีการนำกระสอบทรายมาวางขวางทางน้ำเพื่อให้รถยนต์สัญจรได้ดีขึ้น ส่วนช่วงถนนพหลโยธินขาออก กม34+500 - กม.37+300 น้ำแห้งทั้งหมดแล้ว	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งที่ นิคมฯเหมราช WES ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	9:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ และระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติไม่มีน้ำขังตลอดทางจุดอื่น ในพื้นที่ปกติ	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งที่ นิคมฯลาดกระบังปกติไม่มีน้ำท่วมขังระดับน้ำคลองลำแตงโมเท่าเดิม ไม่มีผลกระทบ	10:02	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัล แจ้ง ผรม.เข้าทำงาน OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0157	10:03	ภูรินทร์





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-ก.ย.-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสภาพพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีระดับน้ำในคลองหัวเกลือคงที่ไม่มีผลกระทบ ส่วนสภาพพื้นที่เอมไทย ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้ง พื้นที่นิคมบางปู เส้นสุขุมวิทและ คลองขุด otsbpo ระดับน้ำปกติไม่มีท่วมขัง	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติไม่มีน้ำขังตลอดทาง	10:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ ระดับน้ำ ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วมขัง, ระดับคลองประปา ด้านหลังนิคม ยังอยู่ในระดับปกติ, ประตูนํ้า คลองบางหลวง เขียงราก วัดมะขามระดับน้ำหน้าประตูสูงกว่าด้านหลังอยู่ 0.50 ม.	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกเลนวางระบายนพัฒนา 1 ช่วงข.13B-14B และหน้าบริษัท Udomchai paint ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ ข.TDC เขตส่งออกปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปูเหนือ ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	13:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานคืนพื้นที่ขุด uacjถนนG Permit65.roj.ex.1054จุดอื่นในพื้นที่ ปกติระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	13:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ปกติ	13:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปูใหม่ ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL เส้น M-Thai ปกติ	13:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขังภายในนิคม	14:08	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัล แจ้ง ผรม.เลิกงานแล้วที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0157	15:49	ภูรินทร์
12-ก.ย.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขังภายในนิคม	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำคลองชลประทาน		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปกติ ถนนสุขุมวิทไม่มีน้ำท่วมขัง, เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งพื้นที่โชนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิต ลดลงเล็กน้อย แต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงน้ำยังลดลง สถานีในพื้นที่ยังปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำโดยรวม ปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ ระดับน้ำคลองลำแตงโม คงที่ไม่มีผลกระทบ, นิคมฯบางพลี ปกติ ระดับน้ำในคลองหัวเกลือ คงที่ไม่มีผลกระทบ, ส่วนสภาพพื้นที่ M-Thai ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, ระดับน้ำในนิคมปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ ปกติ ไม่มีน้ำขังตลอดทางจุดอื่น ในพื้นที่ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ ระดับน้ำภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วมขัง, ระดับคลองประปา ด้านหลังนิคม ยังต่ำกว่าระดับถนนมากกว่า 0.80 ม., ประตูน้ำ คลองบางหลวง เขียงราก วัดมะขาม ระดับน้ำเจ้าพระยาหน้าประตูเพิ่มขึ้น 0.20 ม. สูงกว่าด้านหลังอยู่ 0.70 ม.	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:03	สุเมธ
	PM	*คุณ วรวิทย์ ขอทำ PM ที่ OTS-WES	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกเลนวางระบายนพัฒนา 1 ช่วง ข.12B-13B ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ, เขตส่งออก ปกติ, พื้นที่นิคมฯบางปู โดยรวมทั้งหมด ไม่มีน้ำท่วมขัง ระดับน้ำในวางระบายน้ำทั่วพื้นที่ ปกติ หน้า PRS#1,2 ระดับน้ำ ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางปะอิน ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติไม่มีน้ำขังตลอดทาง	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ, ระดับน้ำปกติ	11:43	สุเมธ
	PM	*คุณ วรวิทย์ ทำ PM ที่ OTS-WES เสร็จแล้ว	13:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส คูขนาน ถนนพหลโยธินเข้า ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ รถยนต์สามารถสัญจรได้	13:42	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-RST	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ UACJ ถนน G ตาม		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 65-roj-ex-1054, PM Valve ตาม Permit 65-roj-cf-1002 นอกนั้นปกติ, ระดับน้ำวางระบายน้ำของ นิคม ปกติ	14:29	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-RST เสร็จแล้ว	17:58	สุเมธ
13-ก.ย.-22	อื่นๆ	เวลา 21:48 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1326 เป็น 1341 Btu/scf นาน 4 นาที เนื่องจาก RPLF มีการปรับ Train การ Operate Bypass คาดการณ์		
	อื่นๆ	คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง NR_MRS วันที่ 13/9/65 เวลา 23:20 น.From PTT Shipper	0:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 00:30 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing โดยค่า WI Swing จาก 1332-1343-1322 Btu/scf นาน 15 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง NR_MRS วันที่ 14/9/65 เวลา 02:30 น....From PTT Shipper	4:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตลดลงเล็กน้อยแต่จะจุดของถนนแต่ละช่วงน้ำยังลดลง สถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในนิคม WES ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูนํ้าคลองบางหลวงเขี้ยวราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยานํ้าประตูเพิ่มขึ้น 0.10ม. สูงกว่าด้านหลังอยู่ 0.80ม.	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขี้ยวราก ปกติและระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติไม่มีน้ำขังตลอดทาง	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติไม่มีน้ำขังตลอดทาง	11:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานลอกทรายระบายน้ำ ถนนพัฒนา1 ระหว่างSol11B-12B (Service Line ไทเนโกโร) Permit No.65-BPO-EX-0509	11:01	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส คู่ขนาน ถนนพหลโยธินขาเข้า น้ำลดลงต่อเนื่องรถยนต์สามารถสัญจรได้	11:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งขอเข้าสถานี PRS#2 เพื่อตรวจสอบกลิ่นหนูตายในห้อง RTU	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.65-BPO-EX-0509 นอกจากนี้ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal Pressure,Temp ที่สถานี OTS-LKB	12:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขัง ภายในนิคม	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ต่อเนื่องงานคืนสภาพพื้นที่ขุด uacjถนนG Permit65.roj.ex.1054 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ ระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	14:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal Pressure,Temp ที่สถานี OTS-LKB	16:53	สิทธิกร
14-ก.ย.-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	แจ้งเพื่อทราบ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด จะดำเนินการดูดตะกอนในท่อรวบรวมน้ำเสีย บริเวณนิคมฯบางปู ซอย 9B และ 9C เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำเสีย และทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสีย จึงขอความร่วมมือห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทางนิคมฯบางปู ซ.9B และ 9C ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม2565 ถึงวันจันทร์ที่สิบตุลาคม 2565	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูนํ้าคลองบางหลวงเขี้ยวราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยานํ้าประตูเพิ่มขึ้น 0.10ม. สูงกว่าด้านหลังอยู่ 0.90ม.	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		ระดับน้ำคลองชลประทาน ปกติ ถนนสุขุมวิทไม่มีน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ ปกติ	10:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS#1 พว ฃรม.เข้าดูระบบ Fire Alarm	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในนิคม WES ปกติ	10:26	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB		
		สภาพพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบึงปึกติไม่มีน้ำท่วมขัง ส่วนด้าน OTS LKB ระดับน้ำยังต่ำกว่าถนนทางเข้าไม่มีผลกระทบ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ แจ้งเข้า OTS-ROJ#1 งานต่อเนื่อง pm valve Permit65.roj.cf.1002 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	11:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 10:56 น. LNG LMPT2 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 250 เป็น 0 MMscfd อยู่ระหว่างหาสาเหตุ PTT Shipper บริหารจัดการโดยเรียก LMPT1 ทดแทน.		
		..From PTT Shipper	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้าม เทสโก้โลตัส คูขนาน ถนนพหลโยธินขาเข้า น้ำรถลงต่อเนื่องรถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 11:28 น. LNG LMPT2 Restart และทยอยเพิ่มการส่งก๊าซเป็นปกติ โดยสาเหตุเกิดจากระบบ CMS failed...From PTT Shipper	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำคลองหัวเกลื่อนหน้า OTS BPL ปกติ	12:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า BV#10 พว ผรม.เข้าดูระบบ UPS	13:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ		
		สภาพพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีไม่มีน้ำท่วมขัง	13:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขัง ภายในนิคม	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติไม่มีน้ำขังตลอดทาง	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก ปกติและระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติไม่มีน้ำขังตลอดทาง	14:54	สิทธิกร
	PM	คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้า BV#10 พว ผรม.เข้าดูระบบ UPS	15:45	สิทธิกร
	Emergency Dr	*คุณ สมชาย ได้รับแจ้งจากคุณ หนึ่งฤทัย บ. My Coating BPL ว่ามีเสียงดังผิดปกติที่ MRS		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-ก.ย.-22		( 0865528111) คุณพลวัตรเข้าตรวจสอบและแก้ไข	18:00	สิทธิกร
	Emergency Dr	*พลวัตรแจ้งได้แก้ไขที่มายึดติดเปลี่ยนอุปกรณ์ PVC Run A ก่อนเปลี่ยนลูกใช้ก๊าซปกติ	21:44	องอาจ
15-ก.ย.-22	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ สถานี OTS-BV#10	8:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือทั้งหมด	8:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO *คุณ ศิริโรจน์ ทำงานอยู่ระดับน้ำปกติ	8:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตลดลงเล็กน้อยแต่จุดของถนนแต่ละช่วงน้ำยังลดลง สถานีในพื้นที่ยังปกติ	9:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานจ่าย GAS เข้าโรงงานลูกค้า ยี่โถ นิคมฯ โรจนะ	9:22	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ สถานี OTS-BPL	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้ง บ. Secot เข้าติดตั้งเครื่องวัดเสียง OTS LKB และ PRS3	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		ประตูน้ำคลองบางหลวงเขียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาหน้าประตูเพิ่มขึ้น 0.15ม.		
		สูงกว่าด้านหลังอยู่ 0.75ม.	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดเจาะทางเดินเท้าและเตรียมดินท่อลอดHDDเพื่อวางสายFiber OpticของนิคมบริเวณถนนH1 ตรงข้าม รง. Thai summit PKใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.		
		บ่อวาล์วno.130 Permit 65-WES-EX-0280	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-EX-0280 นอกจากนั้นปกติ,ระดับน้ำในนิคม WES ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB ,ระดับน้ำปกติ	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานpm valve Pit ท่อเหล็ก sv 15 บริษัท sky food ตรวจสอบส้วงทำความสะอาด permit.65-RST-CF-1001	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานตาม Permit.65-RST-CF-1001		
		จุดอื่นปกติ,พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส คูขนาน ถนนพหลโยธินขาเข้า		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-ก.ย.-22		มีน้ำขังเล็กน้อยรถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:34	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ สถานี OTS-LKB	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำคลองหัวเกลือหน้า OTS BPL ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มุ่งงานต่อเนื่องชุดปรับระดับ		
		ดินเดิมเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่lots nvk Permit.65.bpi.ex.1053		
		จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่ท่วม,บางจาก ประสานงานfot แผนงานชุดตรวจสอบสายไฟ		
		ที่โหล่ฟาร์ม. จุดอื่นในพื้นที่ปกติไม่ท่วม	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบ Printer ของ Flowcom ที่ OTS-RST	13:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขัง ภายในนิคม	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงปกติ		
		ไม่มีน้ำขังตลอดทาง	14:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Gas Connect: 15/09/65 เวลา 15:27 น. คุณ โชตินรินทร์ สปก. แจ้งดำเนินการจ่ายก๊าซเข้า		
		โรงงาน ยี่โหล นิคมฯโรจนะ เสร็จเรียบร้อย	15:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ระดับน้ำในคลองระบาย และราง		
		ระบายน้ำของนิคมฯโรจนะยังคงปกติ	16:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 18:21 น. LNG LMPT2 Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 250 เป็น 0 MMscfd		
		อยู่ระหว่างหาสาเหตุ Shipper บริหารจัดการ โดยเรียก LMPT1 ทดแทน.From PTT Shipper	18:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*LNG LMPT2 Restart และทยอยเพิ่มการส่งก๊าซเป็นปกติ โดยสาเหตุเกิดจากระบบ		
		Pressure Alarm High จาก Pipeline...From PTT Shipper	19:28	องอาจ
	อื่นๆ	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน คุณธนพันธ์แจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บริเวณท่อส่งก๊าซในไทยอินโดเตรียอพยพ		
		คนออกนอกพื้นที่	19:30	องอาจ
16-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้น ในแต่ละจุดของถนน		
		แต่ละช่วงมีน้ำขัง ส่วนสถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งนำรถบรรทุกเข้าไปจอดที่ PRS#4 เนื่องจาก รง.ลูกค้าให้นำรถเข้าได้คันเดียว	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	9:57	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ,ระดับน้ำปกติ	10:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้ง บ.Secot เข้าถอดเครื่องวัดเสียง OTS LKBและPRS3	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB ,ระดับน้ำทรงตัวปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาหน้าประตูเพิ่มขึ้น 0.10ม.		
		สูงกว่าด้านหลังก่ออยู่ 0.60ม.	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:36	สิทธิกร
		*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ แจ้งเข้า OTS-ROJ#1 งานต่อเนื่อง		
		pm valve Permit65.roj.cf.1002 ป่อลาวัว agi จุดอื่นในพื้นที่ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบาย		
		และรางระบายน้ำของนิคมฯโรจนะยังคงปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขัง ภายในนิคม	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกรางระบายน้ำ(รางคอน		
		กรีต) ข.8B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้นปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำคลองหัวเกลือหน้า OTS BPL ปกติ	11:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมบัติ IT แจ้งขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศชั่วคราว ณ สำนักงาน บางปู ในวันที่ศุกร์ที่ 16		
		กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17:00 น ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน เวลา 12:00 น		
		เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(SERVER)เนื่องจากครบกำหนดสัญญาเช่า	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ,ระดับน้ำในนิคม ปกติ	11:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC และงานPM สถานี พร้อมงานแก้ไข VB lost		
		ที่โรงงาน Fujikura N2 NVK	13:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งสร้างชุดpcvAจุดต้นจากเศษsulphurและติดตั้งชุดkirk cell ของcglที่agi	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทางลูกค้าโรงงานFujikura(N2)แจ้งมาว่าหลังจากนี้ประมาณ10เดือน		
		จะไม่มีการใช้งานก๊าซและอาจจะยกเลิกใช้ก๊าซในอนาคตไปเลย เนื่องจากทางโรงงานปรับ		
		โครงสร้างธุรกิจใหม่	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:48	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ซึ่งอยู่เทิร์นกลับรถตรงข้าม เทสโก้โลตัส คูขานน ถนนพหลโยธินขาเข้า มีน้ำเล็กน้อยรถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ	14:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ เขียงราก มุ่งงานตามต่อเนื่องจุดปรับระดับดินเดิมเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ots nvk Permit.65.bpi.ex.1053 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติ น้ำไม่ท่วม	15:29	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC และงานPM สถานี ที่โรงงาน SSI NVK	15:31	สิทธิกร
17-ก.ย.-22	Permit	*คุณ โชติวันรินทร์ แจ้งงานสัปดาห์ต่อเนื่องsynmechและงานถอดturbine g1600 ส่งcalที่otsroj2	8:23	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัส แจ้ง ผรม.เข้าทำงาน OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0164	9:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS BPL ระดับน้ำปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานลอกวางระบายน้ำคอนกรีต Soi 8B ผ่าน Service Line ไทเซเชน แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซซึ่งท่อก๊าซอยู่ใต้รางมี คอนกรีตนั้น	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางกะปิ/ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำ ท่วมขัง/ปกติ คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตุน้ำคลองบางหลวงเขียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาค้น้ำประตูลดลงเพิ่ม 0.10ม.ด้านหลังลดลง 0.10ม.	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตรทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ -นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Permit	*คุณกฤษดา แจ้งงานขุดเจาะทางเท้าเพื่อติดตั้งท่อลอดHDDเพื่อวางสายFiberOpticของนิคม บริเวณถนนH3 หน้า รง.SRF ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE160MM.บ่อวาล์วno.M140 Permit 65-WES-EX-0281 ระดับน้ำ WES ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ,ระดับน้ำปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน,บางจาก ปกติ เขียงรากงานต่อเนื่อง ขุดปรับระดับดินเดิมเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่และกดเข็มคร่อมแนวท่อทำแนว		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ก.ย.-22		กำแพงรอบots nvk Permit.65.bpi.ex.1053จุดอื่น ในพื้นที่ปกติ น้ำไม่ท่วม	12:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มี น้ำท่วมขังปกติ	14:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขัง ภายในนิคม	15:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของนิคมฯโรจนะยังคงปกติ	15:43	ภูรินทร์
18-ก.ย.-22	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้ง ผรม.เข้าทำงาน OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0157	8:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำ ปกติ	9:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่ มีน้ำท่วมขัง ปกติ	9:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำราง ระบายน้ำของ นิคม ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำ ปกติ	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกวางระบายน้ำคอนกรีต ซ.1B/2 แต่ตอนนี้ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ เพราะลอกฝังเดียวกับท่อก๊าซ ยังไม่ได้ลอกฝัง Taino นอกนั้นปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำ ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดเจาะทางเท้าเพื่อค้น ท่อลอด HDD เพื่อวางสาย Fiber Optic ของนิคม บริเวณ ถ.H3 หน้า บ.SRF ใกล้แนวท่อ ก๊าซ 160 มม.บ่อวาล์ว 140 ตาม Permit 65-WES-EX-0281 นอกนั้นปกติ, ระดับน้ำ ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานลอกวางระบายน้ำที่ ซ. 7/2 ไม่มี ผลกระทบ, เส้น OTS-BPL ปกติ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ มีงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ.ม.40+600 - 41+250 ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งพื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในแต่ละจุดของ ถนนแต่ละช่วงมีน้ำขังบางช่วง สถานีในพื้นที่ยังปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำ ท่วมขัง ปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำ ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำ ปกติ	11:38	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	12:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ ระดับน้ำภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วมขัง, ระดับคลองประปา ด้านหลังนิคม อยู่ในระดับปกติ, ประตูน้ำ คลองบางหลวง เชียงราก วัดมะขาม ระดับน้ำเจ้าพระยาใกล้เคียงกับระดับน้ำของเมื่อวันที่ 17/9/65	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ, ระดับน้ำปกติ	14:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้ง ผรม.เลิกการทำงานแล้วที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0157	16:05	สุเมธ
19-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้น ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงมีน้ำขัง ส่วนสถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัส แจ้ง ผรม.เข้าทำงาน OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0164	8:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ,ระดับน้ำปกติ	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	9:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ WES ปกติ	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่	10:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งนำรถบริษัทเข้าจอดที่ PRS#4 เนื่องจาก รง.ลูกค้าให้นำรถเข้าได้คันเดียว	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ RTU PRS#3 LKB	10:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางกะดีปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ คลองประปาหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาหน้าประตูลดลงเพิ่ม 0.10ม.	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB ปกติ ระดับน้ำปกติ	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่	11:13	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขัง ภายในนิคม	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ระดับน้ำในคลองระบายน และวางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	12:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งระดับน้ำ BPL ปกติ	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขังปกติ	13:59	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัส แจ้ง ผรม.เข้าทำงาน OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0164	8:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตลดลง ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงมีน้ำขัง ส่วนสถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:37	ภูรินทร์
20-ก.ย.-22	Permit	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-BPL ร่วมกับ ปตท. ติดตั้งอุปกรณ์ IBR		
		Permit 65-BPL-CD-0551	9:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:37	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณไทธิณรินทร์ แจ้งนำรถบริษัทเข้าจอดที่ PRS#4 เนื่องจาก รง.ลูกค้าให้นำรถเข้าได้คันเดียว	9:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ,ระดับน้ำปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	10:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานเดินท่อลดHDDเพื่อวางท่อร้อยสายFiberOpticของนิคมบริเวณหน้า รง.SRF ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE160MM.บ่อว่าสว.201 Permit 65-WES-EX-0282	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ WES ปกติ แจ้งระดับน้ำ ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ RTU PRS#3 LKB สภาพพื้นที่ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB ปกติ ระดับน้ำ ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขังปกติ	11:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:34	ภูรินทร์





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเชียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk Permit.65.bpl.ex.1053จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	12:00	ภูณห์
	Survey	*คุณนพพล แจ้งระดับน้ำ BPL ปกติ	12:28	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางจาก บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่	12:31	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:31	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:50	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขังปกติ	15:14	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ระดับน้ำในคลองระบายและรางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	15:15	ภูณห์
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเลิกงานสัปดาห์ต่อเนื่องsynmechที่otsroj2	17:26	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางกะดี/ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำ	17:28	ภูณห์
	Permit	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน OTS-BPL ร่วมกับ ปตท. ติดตั้งอุปกรณ์ IBR	17:57	ภูณห์
21-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงไม่มีน้ำขัง ส่วนสถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้ง มรณ.เข้าทำงาน OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0164วันนี้ น้ำจะจบงาน	8:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งระดับน้ำลดลงหน้าสถานี OTS LKB.	8:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-BPO BV#10 ร่วมกับ ปตท. ติดตั้งอุปกรณ์ IBR		
		ตาม Permit.65-BPO-CD-0552	9:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งงาน พามรณ.เข้าติดตั้งกล้อง CCTV ใหม่ ที่ OTS-LKB และ PRS#3		
		ตาม Permit.65-LKB-HT-0503,Permit.65-LKB-HT-0504,test ups ที่ prs3 ด้วย	9:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ บางกะดี ปกติ ระดับน้ำในคลองระบายและสถานีปกติ	9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในนิคม WES ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ ถนนพหลโยธินไม่มีน้ำขัง ระดับน้ำในรางระบาย ปกติ และสถานีในพื้นที่ปกติ	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	10:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 09:53 น. [Gas Control แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน]-ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 ผู้รับเหมาทำงานใช้รถ Backhoe ทำการขุดดินเพื่อทำถนน และเกิดอุบัติเหตุขุดโดนท่อส่งก๊าซธรรมชาติทำให้ก๊าซรั่วไหลพุ่งสูง ประมาณ 5 เมตร คน หนีที่ 3 ตาบลงปางาม อำเภोजนะ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-ก.ย.-22		จังหวัดสงขลา ทำให้มีก๊าซรั่วไหลพุ่งสูงประมาณ 5 เมตร มีการลุดติดไฟอย่างรุนแรง และมีเสียงดังรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ ลูกค้าได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้ก๊าซได้ 1 ราย ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ และ NGV จะนะ Gas Control ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO ...From PTT Shipper	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติถนนพหลโยธินไม่มีน้ำขัง ระดับน้ำในรางระบาย ปกติ และสถานีในพื้นที่ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับเสาไฟฟ้าริมคลองระบายน้ำ กม.40+950 ถ.สุขุมวิท ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 5 เมตร ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ ถนนในพื้นที่นิคมฯปกติ ไม่มีน้ำท่วม	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตามที่แจ้ง,ระดับน้ำปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 11:23 น. [Gas Control แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน]เสร็จสิ้นการซ่อมแผนรับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซ ระดับ 1(ระดับท้องถิ่น)พื้นที่ปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 Gas Control แจ้งปิดศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO...From PTT Shipper	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งระดับน้ำคลองหัวเกลื่อนหน้า OTS BPL ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด4" ความลึก40cm.ผ่านแนวท่อก๊าซHDPE63MM.บริเวณหน้าโรง.Fuserashipอ่าวสาวิโน.190 Permit.65-WES-EX-0283	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ WES มีงานตาม Permit.65-WES-EX-0283 นอกจากนั้นปกติ	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ประสานงานร่วมนิคมฯโรจนะ และอิตาเลียนไทย โครงการขยายสะพานข้ามคลอง ระยะ200m.,ระดับน้ำในคลองระบายและรางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	14:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน พามรณ.เข้าติดตั้งกล้อง CCTV ใหม่ ที่ OTS-LKB และ PRS#3		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-ก.ย.-22		ตาม Permit.65-LKB-HT-0503,Permit.65-LKB-HT-0504,test ups ที่ prs3 ด้วย	14:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES Leased Line Down แจ้งทาง UIH เข้าตรวจสอบ	14:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต้นท้อลดHDDIเพื่อวางท่อร้อยสายFiberOpticของนิคมบริเวณหน้า รง.Thai parker ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM.บ่อวาล์วno.111 Permit 65-WES-EX-0282	15:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ เขียนราก มุ่งงานงานต่อเนื่องจุดปรับระดับดินเดิมเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ots		
		nvk Permit.65.bpi.ex.1053 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่ท่วม	16:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเสร็จงานที่ OTS-LKB ตาม Permit 65-lkb-cd-0164	16:58	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES Leased Line Normal แจ้งทาง UIH แจ้งปัจจุบันช่วงพบสาย fiber 120 core ขาดห่างจาก site eastern seaboard ระยะ360 เมตรเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทำงานเปิดท่อ Underground ตอนนี้ง่ายเสร็จเรียบร้อย	17:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานเข้า OTS-BPO BV#10 ร่วมกับ ปตท. ติดตั้งอุปกรณ์ IBR ตาม Permit.65-BPO-CD-0552	18:40	สิทธิกร
22-ก.ย.-22	Alarm SCADA	*OTS-BV#10 Alarm High Roomtemp แจ้งคุณ ศิริโรจน์ตรวจสอบ	8:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้าร่วมงานต่ออายุสถานีร่วมกับ PAE ที่ tejin bpi	8:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่,ระดับน้ำคลองชลประทาน ปกติ	9:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วาทีต แจ้ง Safety Visit ที่ PRS#1 คุณ วิโรจน์และคุณเอริตาเข้าร่วม	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ถนนแพรกษา ตรงข้ามซอยสุนทรวสุ Permit No.65-BPO-EX-0510	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูน้ำคลองบางหลวงเขียนราก วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาทางตัวสวนด้านหลังประตู ต่ำกว่า1.00ม.	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งระดับน้ำคลองห้วยเกลือหน้า OTS BPL ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในนิคม WES ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่ออายุสถานี+ตรวจท่อภายในtejin bpi ผลตรวจปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ ในแต่ละจุดของ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-ก.ย.-22		ถนนแต่ละช่วงมีน้ำขัง สถานีในพื้นที่ยังปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:58	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วาทีต แจ้ง Safety Visit ที่ PRS#1 ออกจากพื้นที่แล้ว ไปต่อที่ OTS-BV#10	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ แพรกษา มุ่งงาน ตาม Permit No.65-BPO-EX-0510 นอกจากนั้นปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิตงาน pm valve Pit ท่อเหล็ก sv 07 NGV PPP ตรวจสอบล้างทำความสะอาด permit cf.1001 จุดอื่นปกติ,พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรง ข้ามเทสโก้โลตัส คูขนานมีน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ,พื้นที่ช่วง กม 34+000 ถึง กม 36+000 คูขนานถนนพหลโยธินขาออกมีน้ำท่วมขังในช่วงๆ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,เขียนราก ปกติ งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk (วันนี้หยุดเทคอนกรีตในส่วน ที่เหลือ)Permit.65.bpi.ex.1053 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่ท่วม	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ ถนนในพื้นที่นิคมปกติ ไม่มีน้ำท่วม	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:41	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงาน ครบ due เปลี่ยน EVC ที่ โรงงาน BB Snacks นิคมฯ NVK	12:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานทำสีสถานี MRS บ. Chiao Pao Metal BPO Permit.65-BPO-CD-0507	12:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	14:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ประสานงานร่วมนิคมฯโรจนะ และอุตสาหกรรมไทย โครงการขยายสะพานข้ามคลอง ระยะ200m.,ระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	14:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งปรับเลื่อนระยะsupport+เปลี่ยนตำแหน่ง u boltใหม่เนื่องจากทรุดที่ ngvdck,งานแก้ไขerror evc ที่dck,เปลี่ยนpressure gauges in+outเนื่องจากครบ due calibration ที่dck	15:58	สิทธิกร
23-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ และ ในแต่ละ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-ก.ย.-22		จุดของถนนแต่ละช่วงมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	9:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งพารม.เข้าตรวจอุปกรณ์ Transformer ที่ PRS#3	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	9:43	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าแก้ไขระบบแอร์ที่ OTS-BV#10	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		ประตูน้ำคลองบางหลวงเขียงราก วัดขนาดระดับน้ำเจ้าพระยา 2.10ม. ส่วนด้านหลังประตู		
		ต่ำกว่า1.00ม.	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก ปกติ		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk (วันนีหยุดรอเทคนิคกริดในส่วน		
		ที่เหลือ)Permit.65.bpi.ex.1053 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่มีท่วม	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่,ระดับน้ำคลองชลประทาน ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในนิคม WES ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,บางปะอิน ปกติ		
		ถนนในพื้นที่นิคมฯปกติไม่มีน้ำท่วม	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิตงาน pm valve Pit ท่อเหล็ก mv 02,03		
		otsrst ตรวจสอบล้างทำความสะอาด permit cf.1001 จุดอื่นปกติ,พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถ		
		ตรงข้ามเทศบาลโกลด์ส คูขนานมีน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ,ถนนพหลโยธินขาเข้า-		
		ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องเพิ่มเติมงานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด4"ความลึก		
		40cm.ผ่านแนวท่อก๊าซHDPE110MM.บริเวณหน้าโรง.Suzukiปอวาล์วno.133		
		Permit 65-WES-EX-0283	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-		
		EX-0283 นอกจากนี้ปกติ	11:50	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:57	สิทธิกร
	PM	คุณ สุริยะแจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1,2 PRS#5	11:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยนชุดmagnetic turbine เนื่องจากพบว่าชุดmagneticเดิมขึ้นสนิม		
		จากการใช้งานของลูกค้า มีผลทำให้turbineระตุก และทำการsetค่าAMRใหม่ ที่โรงงาน		
		minebea ไรจนะ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	12:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำคลองหัวเกลื่อนน้ำ OTS BPL ปกติ	13:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบาย และ		
		วางระบายน้ำของนิคมไรจนะยังคงปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:11	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะแจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1,2 PRS#5	15:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงาน ครบ due เปลี่ยน EVC ที่ โรงงาน Nikkei นิคมฯNVK	15:56	สิทธิกร
24-ก.ย.-22	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานใส่turbineกลับคืน RunAหลังจากที่Calเสร็จแล้วที่OTS Roj1	9:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ,มีน้ำท่วมขังทุกซอย	9:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัส แจ้งงาน PM Diagnostic Check ที่สถานี PRS#3	9:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งวันนี้พื้นที่เขื่อนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ พื้นที่ในแต่ละจุด		
		ของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-NVK ,ระดับน้ำปกติ	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	9:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งขอเข้าปรับแรงดัน Outlet เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ OTS-NVK	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำเสมอวาง		
		ระบายน้ำยังไม่เข้าสถานี	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก,บางจาก ปกติ		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk (วันนีหยุด)		
		Permit.65.bpi.ex.1053 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่มีท่วม	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	10:25	สิทธิกร
	Emergency Dr	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Lion Tyres ซ.3B BPO	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ,ระดับน้ำปกติ	10:43	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-ก.ย.-22	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่นิคมฯ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL ,ระดับน้ำปกติ	11:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานใส่ turbine กลับคืน RunA OTS Roj1 เสร็จเรียบร้อย	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา แจ้งระดับน้ำในนิคม WES ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งระดับน้ำคลองหัวเกสื่อน้ำ OTS BPL ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1,2 ,PRS#5	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.05ม. ส่วนด้านหลังประตู ต่ำกว่า 1.00ม.	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:55	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเสร็จงาน PM Diagnostic Check ที่สถานี PRS#3,ไปทำต่อที่ OTS-LKB	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่,ระดับน้ำคลองชลประทานค่อนข้างสูง	12:31	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเสร็จงาน PM Diagnostic Check ที่สถานี OTS-LKB	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิตงาน pm valve Pit ท่อเหล็ก sv 11 NGV RSS ตรวจสอบล้างทำความสะอาด permit cf.1001 จุดอื่นปกติ,พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถ ตรงข้ามเทสโก้โลตัส คู่ขนานมีน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ,ถนนพหลโยธินเข้า- ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	14:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบาย และ รางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงถนนตรงข้าม บริษัท Johnson&Johnson ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปกติ	14:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เริ่ม RUN PIG BV#9-BV#20 คาดว่าจะเข้า Receiver BV#20	23:00	องอาจ
	อื่นๆ	*PIG BV#9-BV#20 เข้า Receiver ลูกคำทุกกลุ่มสามารถใช้ก๊าซได้ที่แรงดันปกติ	7:10	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ก.ย.-22	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฝนตก พื้นที่ในแต่ละจุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีก๊าซในพื้นที่ยัง ปกติ	9:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำปกติ	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำรอบๆ OTS-LKB ยัง คงปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ, ระดับน้ำ ในพื้นที่ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำปกติ	10:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงาน PM Valve Pit ท่อเหล็ก SV20 Central Food ตรวจสอบล้างทำความสะอาด Permit 65-rst-cf-1001 นอกนั้นปกติ, พื้นที่ ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส คู่ขนานมีน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ ปกติ ถนนพหลโยธินเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, ระดับน้ำปกติ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ปกติ ไม่มีน้ำ ท่วม	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงถนน ตรงข้าม บ. Johnson&Johnson ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม คลองประปาด้านหลัง นิคม อยู่ในระดับปกติ, ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขาม ระดับน้ำเจ้าพระยา 2.15 ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งระดับน้ำบริเวณ OTS-BPL ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำคลองชลประทาน ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย ของ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		นิคม ยังคงปกติ ไม่มีน้ำท่วมขัง	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	14:17	สุเมธ
26-ก.ย.-22	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำรอบๆ OTS-LKB ยังคงปกติ	9:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งในนิคมฯลาดกระบัง น้ำล้นรางระบายน้ำ ตอนนี้นำถังเร่งสูบน้ำลง คลองลำแดงโม (เผ่าระวัง)	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฝนตก พื้นที่ในเขตจุดของถนน มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีก๊าซ ในพื้นที่ยัง ปกติ	10:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-ROJ#1 ติดตั้งอุปกรณ์ IBR ร่วมกับ ปตท. Permit 65-roj-cd-0553	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำปกติ ในรางระบายน้ำยังไม่ล้น	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ, ผ่านตกตลอด	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม คลองประปาด้านหลัง นิคม อยู่ในระดับปกติ, ประตูนํ้าคลองบางหลวงเขียงราก วัดมะขาม ระดับน้ำเจ้าพระยา 2.25 ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมฉุฉะจร	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, ระดับน้ำ ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง กำแพง รอบพื้นที่ OTS-NVK วันนี้เตรียม รถเครน เพื่อติดตั้งแผงกำแพง คอนกรีต ตาม Permit 65-bpi-ex-1053 นอกนั้นปกติ, ในพื้นที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	11:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานทำส้วมรอบสถานี OTS-WES ตาม Permit 65-WES-CD-0093	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ, ไม่มีน้ำท่วมขัง	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ, ระดับน้ำเต็มรางระบาย แต่		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ไม่ท่วมฉุฉะจร	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำในคลองชล ถนน สุขุมวิท -1.00 เมตร จากระดับถนน	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ซึ่งอยู่บริเวณกลับรถตรงข้ามเทศบาล ใกล้เคียง คู่ขนานมีน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ ปกติ, พื้นที่ช่วง กม.34+000 ถึง กม.36+000 คู่ขนานถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของนิคม ยังคงปกติ	14:02	สุเมธ
	Emergency Drive	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Newly Webs Foods (M-Thai)	16:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ เสร็จสิ้นงานที่ OTS-ROJ#1 ติดตั้งอุปกรณ์ IBR ตาม Permit 65-roj-cd-0553	17:50	สุเมธ
27-ก.ย.-22	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ถอด SIM Card ที่ PRS#1 นำไปทดสอบระบบที่ โพลีเทค	7:10	สุเมธ
	Emergency Drive	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Mali Group (BPI)	8:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิต อยู่ระดับคงที่, พื้นที่ในเขต จุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีก๊าซในพื้นที่ยัง ปกติ	8:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานทำส้วมรอบสถานี OTS-WES ตาม Permit 65-WES-CD-0093	9:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุริยะ เข้าติดตั้งอุปกรณ์กล้อง CCTV ที่ PRS#1, 2 ตาม Permit 65-BPO-HT-0505 และ 65-BPO-HT-0505	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ พื้นที่ WES ปกติ	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3, ระดับน้ำด้านหลังสถานี ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม คลองประปาด้านหลัง นิคม อยู่ในระดับปกติ, ประตูนํ้าคลองบางหลวงเขียงราก วัดมะขาม ระดับน้ำเจ้าพระยา 2.35 ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำปกติ	10:22	สุเมธ
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ ทำ PM OTS-NVK	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำปกติ ไม่มีท่วมถนน	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:08	สุเมธ

## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำ OTS-BPL ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำในคลองชล ถนน สุขุมวิท -1.50 เมตร จากระดับถนน	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทศ กิจโลตัส คู่ขนานมีน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ ปกติ, ถนน พหลโยธิน ขาเข้า-ขาออก ไม่มีน้ำท่วมขัง	14:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระบายน้ำของ โรจนะ ยังคงปกติ	16:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์กล้อง CCTV ที่ PRS#1, 2 เลิกการทำงานแล้ว ตาม Permit 65-BPO-HT-0505 และ 65-BPO-HT-0505	17:28	สุเมธ
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งแล้วเสร็จ PM OTS-NVK เปลี่ยน PCV Run A และปิด Pump Odorant เนื่องจากสารเคมีอยู่ในระดับต่ำ	19:15	ภูรินทร์
28-ก.ย.-22	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ พื้นที่ WES ปกติ	8:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุริยะ เข้าติดตั้งอุปกรณ์กล้อง CCTV ที่ OTS-BPL ตาม Permit 65-BPL-HT-0508 ที่ BV#10 ติดตั้งอุปกรณ์กล้อง CCTV ซ่อม UPS ตาม Permit 65-BPL-HT-0507	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดวางท่อร้อยสาย Fiber Optic ขนาด 4"ความลึก 40 ซม.ผ่านแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณตรงข้ามหน้า บริษัท Thaisummit PK ใกล้บ่ออ่าวสัว no.133 ตาม Paermit 65-WES-EX-0283 นอกนั้นปกติ	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำ OTS-BPL ปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิต อยู่ระดับคงที่, พื้นที่โนแแต่ ละจุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีก๊าซในพื้นที่ยัง ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม สิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ OTS-BKD ไม่มีผลกระทบ, คลองประปาหลัง นิคม ปกติ, ประตูน้		

## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		คลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.30 ม.ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำในคลองชล ถนน สุขุมวิท -1.00 เมตร จากระดับถนน	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง กำแพง รอบพื้นที่ OTS-NVK รถเครน เพื่อติดตั้งแผงกำแพง คอนกรีต ตาม Permit 65-bpi-ex-1053 นอกนั้นปกติ, ในพื้นที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำปกติ ไม่ท่วมถนน	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ, ถนนในพื้นที่นิคมฯ ปกติไม่มีน้ำท่วม	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ, เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำ วันที่ PRS#2, ระดับน้ำปกติ	12:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	13:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง พื้นที่สภาพบริเวณโดยรอบสถานี PRS#4 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ	13:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของนิคม ยังคงปกติ	14:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามโลตัส คู่ขนานมีน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ ปกติ, ถนน พหลโยธิน ขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	14:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งงานติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-BPL ตาม Permit 65-BPL-HT-0508, ที่ BV#10 ติดตั้งกล้อง CCTV ซ่อม UPS ตาม Permit 65-BPL-HT-0507 เลิกการทำงานแล้ว	17:35	สุเมธ
29-ก.ย.-22	Alarm SCADA	*PRS#2 BPO PT003 alarm high outlet pressure 10 bar แจ้งคุณสมชาย และคุณจรัส รับทราบเข้าตรวจสอบ	6:10	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณสมชายแจ้ง Outlet pressure PRS#2 BPO ปกติ พบ Trasmmitter PT003 ดับ แจ้งคุณศิริจรรย์รับทราบ เข้าตรวจสอบ	6:20	ภูรินทร์





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-NVK ร่วมกับ ปตท. Permit 65-ngd-cd-0554	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3, ระดับน้ำด้านหน้าสถานี ปกติ	10:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ระดับน้ำปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิต เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากฝนตก, พื้นที่ในแต่ละจุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีก๊าซในพื้นที่ยัง ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, ระดับน้ำปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วมพื้นที่ OTS-BKD ปกติ, คลองประปาหลัง นิคม ปกติ, ประตูนํ้าคลองบางหลวงเรียงราก		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.40 ม.ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ พื้นที่ WES ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1, ระดับน้ำปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำในคลองชล ถนนสุขุมวิท -1.00 เมตร จากระดับถนน	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังพื้นที่รอบๆสถานี PRS#4 ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุริยะ เข้าติดตั้งอุปกรณ์กล้อง CCTV ที่ OTS-RST, OTS-NVK ตาม Permit 65-RST-HT-0509, 65-nvk-ht-0510	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำ OTS-BPL ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2, ระดับน้ำปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ, พื้นที่สถานี OTS-NVK ปกติ, ระดับน้ำคลองเปรมประชากรยังต่ำกว่าถนนมากกว่า 1.00 ม.	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:30	สุเมธ
Emergency Drive		*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ นิคมฯบางปูเหนือ	13:36	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:51	สุเมธ
Emergency Drive		*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Siam Toppan (BPO)	14:21	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูทรีนกลับรถตรงข้ามโลตัสคู่ขนานมีน้ำท่วมขังรถยนต์สัญจรได้ ปกติ, ถ.พหลโยธิน ช่วง กม 34+000 ถึง กม 36+000		
		คู่ขนานถนนพหลโยธินเข้า-ขาออกมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆ	14:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบายและรางระบายน้ำของนิคม ยังคงปกติ	15:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ ติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-NVK ตาม Permit 65-ngd-cd-0554 เสร็จแล้ว	16:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุริยะ เข้าติดตั้งอุปกรณ์กล้อง CCTV ที่ OTS-RST, OTS-NVK ตาม Permit 65-RST-HT-0509, 65-nvk-ht-0510 เสร็จงานแล้ว	19:00	สุเมธ
30-ก.ย.-22	อื่นๆ	*อภิเชษฐ์ระดับน้ำเหมราชปกติ	9:01	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:52	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	"	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS#3	10:01	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังคลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติประตูน้ำคลองบางหลวงเรียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.60ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า1.00ม.	10:19	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS#2	10:11	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า BV#10	10:24	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า OTS-LKB แนวท่อปกติ	10:45	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อคลองขุด แพรกษา TDC BV # 10 ปกติ	10:57	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	10:58	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะระดับน้ำในคลองระบายและรางระบายน้ำของนิคมโรจนะปกติ	11:07	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูปกติ	11:14	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต นวกร ในพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง	11:30	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า OTS-BPI	12:04	องอาจ
	Alarm SCADA	*สุริยะเข้าไปแก้ไข Fire Alarm System PRS # 1/เข้าตรวจสอบแล้วปกติ	12:48	องอาจ
	Alarm SCADA	*ศิริโรจน์เข้าตรวจสอบค่า Outlet PRS # 2 /ทำการเปลี่ยน Suvge ในห้อง RTU	12:50	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอน M-Thai ปกติ	13:14	องอาจ
	Permit	*พลัดแจ้งงานปรับปรุงทำสถานีก๊าซ MRS ใหม่ที่บริษัท Almet Thai Permit No.-CD-0510	13:45	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอินไม่มีน้ำท่วมขัง	13:50	องอาจ
Emergency Drive		*นิคมฯ เหมราชโทรแจ้งว่าซ่อมแผนฯ แต่เป็นการเช็คเบอร์ท่อนั้น	14:20	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ต.ค.-22	PM	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ OTS-WES	7:30	สิทธิกร
	PM	*ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ BV # 10	8:44	องอาจ
	PM	*สุริยะ แจ้งเข้าเก็บ Report ที่โซนเหนือทั้งหมด	8:49	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า BV # 10	9:16	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ OTS-BPI	9:22	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองขุด TDC BV # 10	9:59	องอาจ
	Permit	*ธีรศักดิ์แจ้งงานก่อสร้างกำแพงรอบ OTS-NVK Permit 65-bpi-ex-1053	10:21	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS#3	10:19	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อจนครปกติ ระดับน้ำยังไม่ท่วมขัง	10:26	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนว BPN BHS ปกติ	10:46	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS # 1,2	11:11	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอินยังไม่มียังน้ำท่วมขังในพื้นที่	11:19	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์แจ้งเข้าเก็บ Report ที่ OTS-LKB	11:23	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิระดับน้ำยังไม่ท่วมขัง	11:31	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อ BPO BPM ปกติ	12:26	องอาจ
	Survey	*วรวิทย์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ ระดับน้ำยังไม่ท่วมขัง	13:05	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอน MTH ปกติ	13:46	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิตทวนขนาด ถนนพหลโยธินขาเข้ายังไม่มียังน้ำท่วมขัง	13:56	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อโรจนะปกติ ระดับน้ำปกติ	14:13	องอาจ
	อื่นๆ	*PIG เส้นท่อ BV9-BV20 No.2/3 (Caliper PIG) ผ่าน BV14 คาดการณ์ PIG จะผ่าน BV15		
		เวลา 00:42น. From GasControl	23:54	องอาจ
2-ต.ค.-22	อื่นๆ	*PIG BV#9-BV#20 No.2/3 (Caliper Pig) เข้า Receiver BV# 20 ลูกดำทุกกลุ่มสามารถใช้-		
		ก๊าซได้ที่แรงดันปกติ From GasControl	6:29	องอาจ
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 BPO ,ระดับน้ำปกติ	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานปรับปรุงถนน ไม่มีผลกับแนวท่อ,		
		ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	9:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตทวนตัวเนื่องจากฝนตกลงมาไม่		
		มาก ในส่วนพื้นที่แต่ละจุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ,ระดับน้ำในนิคมปกติ	10:02	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
2-ต.ค.-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานต่อเนื่องก่อสร้างกำแพงรอบ		
		พื้นที่ ots nvk Permit.65.bpi.ex.1053 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่ท่วม,บางจาก ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ Survey ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		ประตูน้ำคลองบางหลวงเขียงราก วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.70ม.ส่วนด้านหลังประตู		
		ต่ำกว่า 1.00ม.	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ,ระดับน้ำปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ,พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทศบาล		
		ใกล้เคียง รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ,ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำคลองห้วยเกลือหน้า OTS BPL ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL ,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบายน และ		
		รางระบายน้ำของนิคมโรจนะยังคงปกติ	14:12	สิทธิกร
3-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิต อยู่ระดับคงที่, พื้นที่ในแต่		
		ละจุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีก๊าซในพื้นที่ยัง ปกติ	8:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	9:42	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าติดตั้ง อุปกรณ์ CCTV OTS-BKD และ PRS 4 Permit No. 65-BKD-HT-		
		0512 และ Permit No. 65-NVK-HT-0511	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ ระดับน้ำ ปกติ	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เขียงรากงานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพง		
		รอบพื้นที่ ots nvk ใช้เครนเพื่อติดตั้งแมงคอนกรีตในพื้นที่Permit.65.bpi.ex.1053 แจ้งปิด		
		แจ้งเปิดpermit.65.bpi.ex.1055จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่ท่วม	10:17	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มี น้ำท่วมขัง/ปกติ คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตุน้ำคลองบางหลวง		
		เสียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.60ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ระดับน้ำปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้า PRS#3 ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-NVK alarm AC Power fail แจ้งคุณสุริยะรับทราบเข้าตรวจสอบ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2, ระดับน้ำปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ ระดับน้ำปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีงานปรับปรุง ถนน ไม่มีผลกับแนวท่อ	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ, ถนนในพื้นที่นิคมฯ ปกติไม่มีน้ำท่วม	11:05	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-NVK alarm AC Power fail กลับเป็นปกติ	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งาน pm valve Pit ท่อเหล็ก sv 18 Thaikurabo ตรวจสอบล่างทำความสะอาด permit cf. 1003 พื้นที่ขงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส		
		รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1, ระดับน้ำปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจระไน ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของนิคม ยังคงปกติ	13:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	14:02	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปา 800 มม. ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามสถานตากอากาศบางปู		
		Permit 65 - BPO - EX-0511	14:24	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสุริยะ แจ้งแล้วเสร็จงานติดตั้ง อุปกรณ์ CCTV OTS-BKD และ PRS 4		
		Permit No. 65-BKD-HT-0512 และ Permit No. 65-NVK-HT-0511	16:09	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 65-BPO-EX-0511 เรียบร้อยครบ เหลือกลับคืนพื้นที่	22:07	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ต.ค.-22	Alarm SCADA	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า PRS#2 BPO ตรวจสอบ Alarm RTU Temp.	9:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:33	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ดัดหน้า ระดับน้ำปกติ 65-bpo-cd	9:53	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานปักเสาไฟฟ้าไฟฟ้า 12 เมตร จำนวน 2 เมตร PERMIT No.0512		
		Soi 6C, ถนนพัฒนา	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำหน้า OTS BPL ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าติดตั้ง อุปกรณ์ CCTV OTS-ROJ#1, OTS-ROJ#2 และ PRS 5 Permit No.		
		65-ROJ-HT-0513 , Permit No.65-ROJ-HT-0513และ Permit No. 65-ROJ-HT-0515	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มี น้ำท่วมขัง/ปกติ คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตุน้ำคลองบางหลวงเสียงราก		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.80ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	10:40	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1, ดัดหน้า 65-bpo-cd-0513 ระดับน้ำปกติ	10:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, นิคมฯ M-Thai ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณศิริโรจน์ แจ้งแล้วเสร็จงานตรวจสอบแก้ไข Alarm RTU Temp. PRS#2 BPO	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณวริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ ระดับน้ำ ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เสียงรบกวนต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพง รอบพื้นที่ ots nvk ใช้เครนเพื่อติดตั้งแมงกอนกรีตในพื้นที่ Permit.65.bpi.ex.1055		
		จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งาน pm valve Pit ท่อเหล็ก sv 06 Good year ตรวจสอบล่างทำความสะอาด permit cf. 1003 พื้นที่ขงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส		
		รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	12:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2, ดัดหน้า 65-bpo-cd-0513 ระดับน้ำปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปู ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	13:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูใหม่ ปกติ	13:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ, ถนนในพื้นที่นิคมฯ ปกติไม่มีน้ำท่วม	13:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้า OTS-LKB ปกติ	13:41	ภูรินทร์





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ต.ค.-22	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	14:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าotsroj2ติดtag	14:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของนิคม ยังคงปกติ	14:59	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงานติดตั้ง อุปกรณ์ CCTV OTS-ROJ#1,OTS-ROJ#2 และ PRS 5 Permit No.65-ROJ-HT-0513 , Permit No.65-ROJ-HT-0513และ Permit No. 65-ROJ-HT-051	17:17	ภูรินทร์
5-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากฝนตก พื้นที่ในแต่ละจุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	7:59	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสุริยะ แจ้งงานติดตั้ง อุปกรณ์ CCTV OTS-LKB	9:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ รายงานระดับน้ำ WES ปกติ	9:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลวัฒน์ แจ้ง งานปรับปรุงทำสถานีก๊าซ MRS ใหม่ที่บริษัท Siam Chemical Permit No.65-BPM-CD-0516	9:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB,ตัดอนุญาตระดับน้ำปกติ Permit No.65-LKB-CD-0515	9:38	ภูรินทร์
		*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3,ตัดอนุญาต No.65-LKB-CD-0515	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ ระดับน้ำในคลองชลประทาน	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2, ระดับน้ำปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มี น้ำท่วมขัง/ปกติ คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูน้ำคลองบางหลวงเขียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.80m. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า1.00m.	10:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด4"ความลึก40cm, ผ่านแนวท่อก๊าซ HDPE63MM.บริเวณถนนHW3574 ข้างวง.Thaisummit pk ปอวาล์วno.137 Paermit 65-WES-EX-0284	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของนิคม ยังคงปกติ	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1, ระดับน้ำปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปู ปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:34	ภูรินทร์



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
5-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งาน pm valve Pit ท่อเหล็ก sv 09 Teijin ตรวจสอบล่างทำความสะอาด permit cf.1003 พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส		
		รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีงาน ปรับปรุงถนน ไม่มีผลกับแนวท่อ พร้อมเข้าตรวจสอบ BV#10 ระดับน้ำปกติ	12:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม ทำการตัดหญ้าสถานี OTS-BPL	12:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ ระดับน้ำ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	13:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน ปกติ, ถนนนิคมฯ ปกติไม่มีน้ำท่วม	13:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นวนคร ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	14:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางจาก ปกติ เขียงราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk ใช้เครนเพื่อติดตั้งแผงกำแพงคอนกรีตในพื้นที่ permit.65.bpi.ex.1055 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่มีท่วม	14:40	ภูรินทร์
	PM	*UIH เริ่มงานปรับปรุงอุปกรณ์, ทำให้ SCADA Link L Down ทั้งหมด	22:35	สุเมธ
6-ต.ค.-22	PM	*ระบบ SCADA Link L กลับมา Normal ทั้งหมด	0:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากฝนตก พื้นที่ในแต่ละจุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10, ระดับน้ำปกติ	9:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ รายงานระดับน้ำ WES ปกติ	9:43	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งเข้า OTS-BPL พาเจ้าหน้าที่ SECOT ติดตั้งเครื่องวัดเสียง ระดับน้ำปกติ	9:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีงาน ปรับปรุงถนน ไม่มีผลกับแนวท่อ	9:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1, ระดับน้ำปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มี น้ำท่วมขัง/ปกติ คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูน้ำคลองบางหลวงเขียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.90m. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า1.00m.	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งพาเจ้าหน้าที่ SECOT เข้าตั้งเครื่องวัดเสียงที่ OTS-BPO	10:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมอุตสาหกรรมพลี -SWAN - OTS BPL -นิคมฯMTH.ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	10:58	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
6-ต.ค.-22	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งพาเจ้าหน้าที่ SECOT เข้าตั้งเครื่องวัดเสียงที่ PRS#1-BPO	11:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งพาเจ้าหน้าที่ SECOT เข้าตั้งเครื่องวัดเสียงที่ PRS#1-BPO	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำปกติ	11:25	ภูรินทร์
		*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางจาก ปกติ เชี่ยวราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk ใช้เครนเพื่อติดตั้งแผงกำแพงคอนกรีตในพื้นที่ permit.65.bpi.ex.1055 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่ท่วม		
			11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Permit	*คุณโชติณรินทร์ นำบว.synmechเข้าซ่อมสีสถานีgas gypsum permit 65-Bpi-cd-1012	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต าน pm valve Pit ท่อเหล็ก sv 13 Thaibone ตรวจสอบล้างทำความสะอาด permit cf.1003 พื้นที่ขั้วยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส		
		รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติถนนพลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน ปกติ, ถนนนิคมฯ ปกติไม่มีน้ำท่วม	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	12:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของนิคม ยังคงปกติ	14:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต้นท้อลด(HDD)เพื่อวางท่อร้อยสายFiberOpticของนิคมบริเวณถนน HRE-R13ขอขั้วแรง.LLIT2ใกล้แนวท่อHDPE110MM.บ่อว่าสวno.208 No.65-WES-EX-02		
			14:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร งานขุด verify หาแนวท่อก๊าซ Hdpe gas 110mm. Mpl เพื่อทำการ protection เตรียมทำบ่อ sheet pile ค่อมแนวท่อก๊าซ ถนนนวนคร 26/1 โครงการวางท่อก๊าซเข้า บริษัท หูป ชูด (ประเทศไทย) จำกัด permit ex.1003 บริเวณอื่นปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ		
			16:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*[Update โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ ส่วน RGC Total Shutdown] เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพก๊าซที่มาตามชุด swing โดยค่า WI เปลี่ยนจาก 1301 - 1342(นาน 8 นาที) - 1337 (นาน 5 นาที) - 1326 btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเดินทางถึงโรงไฟฟ้าบางปะกง วันที่ 7 ต.ค. 65 เวลา 12:20 น. และ DCAP เวลา 21:10 น. ... From PTT Shipper		
			19:43	สุเมธ
7-ต.ค.-22	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	9:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	9:30	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-ต.ค.-22	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งระดับน้ำคลองหัวเกสือหน้า OTS BPL ปกติ	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ และ ไม่แต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ		
			9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ รายงานระดับน้ำ WES ปกติ	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 10-14 และซอย TDC Steel ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ นำบว.synmechเข้าซ่อมสีสถานีgas gypsum permit 65-Bpi-cd-1012	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงาน ติดตั้ง เสาไฟฟ้า กับสวิตช์ที่ปัก ไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว บริเวณ ริมคลอง ชลประทาน กม.41+000 ถนนสุขุมวิท ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ 5 เมตร ไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ		
			10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-9, เขตส่งออก ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	10:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งพาเจ้าหน้าที่ SECOT เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ OTS-BV#10 BPO	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชี่ยวราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk ใช้เครนเพื่อติดตั้งแผงกำแพงคอนกรีตในพื้นที่ Permit.65.bpi.ex.1055 และงานขึ้นแนวท่อroute 1 เพื่อขุดวางท่อระบายน้ำขังฝั่งหมู่บ้านลงคลองที่ระดับ 0.8 m ใช้ท่อpvc 10"โดยการขุดเปิด ไม่มีผลกระทบต่อระบบแนวท่อก๊าซ10"ในพื้นที่จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่		
			10:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเปลี่ยนป้ายเตือนความปลอดภัย สถานีก๊าซ และถูครอบถังดับเพลิง โรงงาน kawasumi นวนคร		
			11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานpm valve Pit ท่อเหล็ก sv01 Bridgestone พื้นที่ขั้วยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้โลตัส รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ,ถนนพลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง		
			11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร งานขุด verify หาแนวท่อก๊าซ Hdpe gas 110mm.Mpl เพื่อทำการ protection เตรียมทำบ่อ sheet pile ค่อมแนวท่อก๊าซ ถนนนวนคร 26/1 โครงการวางท่อก๊าซเข้า บริษัท หูป ชูด (ประเทศไทย) จำกัด permit ex.1003 ทำการprotect ปิดปากบ่อเรียบร้อยแล้ว บริเวณอื่นปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ		
			11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งพาเจ้าหน้าที่ SECOT เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ PRS#1 BPO	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-ต.ค.-22		แพรงกะ มีงานลอกผิวถนนบริเวณคลองห้วยแตกเพื่อปรับปรุงถนน ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน,บางจาก,พื้นที่นิคมฯปกติไม่มีน้ำ	13:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องเพิ่มเติมงานต้นท่อลอด(HDD)เพื่อวางท่อร้อยสายFiberOpticของนิคมฯจุดที่2บริเวณถนนHRE-R13ขอยเข้ารง.LLIT2ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE160MM.บ่อวาสว		
		no.206 Permit 65-WES-EX-0285	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-EX-0285 นอกจากนี้ปกติ	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตุน้ำคลองบางหลวงเรียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา 2.85m.ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า1.00m.	13:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานทำถนน แก่ทุดถนนแพรงกะ คลองห้วยแตก kp.6+345 - kp.6+657 Permit No.65-BPO-EX-0602	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของนิคมฯโรจนะยังคงปกติ	14:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง บ. synmech เลิกงานแล้วพรงนี้ต่อ permit 65-Bpi-cd-1012	16:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากฝนตก พื้นที่ในแต่ละจุดของถนนมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน water jet หาท่อ16"หน้าBV#10 ตาม Permit.65-BPO-EX-0601	9:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	9:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ นำบ. synmech เข้าซ่อมสีสถานี gas gypsum permit 65-Bpi-cd-1012	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ,พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทศบาลโลตัส รอยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ,ถนนพลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	10:15	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
8-ต.ค.-22	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ รายงานระดับน้ำ WES ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของนิคมฯโรจนะยังคงปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด4"ความลึก40cm.บริเวณแนวท่อก๊าซ HDPE225MM.ถนนHW3574 ข้างรง. Thaisummit pk ใกล้บ่อวาสวno.132		
		Paermit 65-WES-EX-0151	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 65-WES-EX-0151 นอกจากนี้ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาท่วมสูงเกินระดับ3เมตรและมีน้ำเริ่มล้นฝั่งกันน้ำ ส่วนฝั่งระดับน้ำคลองบางหลวงเรียงรากยังต่ำกว่า1เมตร	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ถนนในพื้นที่นิคมฯปกติยังไม่มีน้ำ	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	12:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,ปกติ		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi 6-14,เขตส่งออก ปกติ	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-NVK	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ,พื้นที่ข่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้		
		โลตัส รอยนตส์สามารถสัญจรได้ปกติ,ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk ใช้เครนเพื่อติดตั้งแผง		
		กำแพงคอนกรีตในพื้นที่ permit.65.bpl.ex.1055 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ,ระดับน้ำปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan นิคมฯMTH	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งขอเข้าวัดค่า Transformer ในห้อง RTU OTS-WES	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานลอกผิวถนนบริเวณคลองหมีแดง		
		เพื่อปรับปรุงถนน ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ,ช.ทDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ถนนในพื้นที่นิคมฯปกติยังไม่มีน้ำ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมฯไม่มีน้ำท่วม	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ นำบ.synmechเข้าซ่อมสีสถานีgas gypsum permit 65-Bpl-cd-1012	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมฯไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมฯยังอยู่ในระดับปกติ		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาท่วมสูงเกินระดับ3เมตรและมีน้ำเริ่มล้นผนังกันน้ำ		
		ส่วนฝั่งระดับน้ำคลองบางหลวงเขียนรากยังต่ำกว่า1เมตร ทางเจ้าหน้าที่ประจวบฯระบายน้ำเร่งมาว่า		
		คืนนี้อาจจะมีการปล่อยน้ำมาในแม่น้ำอีกประมาณ1ฟุต ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบาย และ		
		รางระบายน้ำของนิคมฯโรจนะยังคงปกติ	14:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งกฟน.แจ้งมีรถขนเสาไฟฟ้าหัก บริเวณ ถนนพัฒนา 2 ระหว่าง ซอย 4-5 BPO		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
9-ต.ค.-22		ตรวจสอบแล้วบริเวณดังกล่าวไม่มีแนวท่อก๊าซฯ	15:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานต้นท่อย่อยสายไฟฟ้า ผ่านแนวท่อก๊าซ Service Line TTP. BPM โดย		
		บ.สีแสงการโยธา Permit.65-BPM-EX-0513	22:30	องอาจ
10-ต.ค.-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ท่อนที่ 35 แต่สำหรับวันนี้ท่อนที่6 เป็นท่อนที่กำลังจะผ่านท่อก๊าซฯ Service		
		line TTP ที่ระยะ 107 เมตร จากขอบบ่อส่ง Permit.65-BPM-EX-0513	4:29	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง(ท่อย่อยสายไฟฟ้า)ผ่านท่อก๊าซไปแล้วที่ประมาณ 15 ซม. ความลึกด้านบน		
		ของท่อย่อย=7 เมตร ส่วนความลึกด้านล่างของท่อก๊าซ TTP=4 เมตร Permit.65-BPM-EX-0	5:31	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ และ ในแต่ละจุดของ		
		ถนนแต่ละช่วงมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	9:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ รายงานระดับน้ำ WES ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานลอกผิวถนนบริเวณคลองหมีแดง		
		เพื่อปรับปรุงถนน ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ,ช.ทDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมฯไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมฯยังอยู่ในระดับปกติ		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาท่วมสูงเกินระดับ 3.00 เมตร ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า1.00ม	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ,ระดับน้ำปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal Test Flowcom Run A ที่ OTS-RST	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานกับทาง การประปา งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตั้งแต่บริเวณ		
		สี่แยกไฟแดงบางพลีถึง ถนนบางนาตราด	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ระดับน้ำในคลองระบาย และ		
		รางระบายน้ำของนิคมฯโรจนะยังคงปกติ	11:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Gas Network Validation ค่าที่ Art Serina LKB หายไป แจ้งคุณ X ITS และ คุณมังกรรับ	12:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณพงษ์พันธ์ แจ้งว่าอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่หมด ถ้าหมดต้องรอไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่		
		สำรอง *Gas Network Validation ค่าที่ Art Serina LKB หายไป	12:00	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	12:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งช่วงบ่ายมีเจ้าหน้าที่ PTT Digital เข้า PM ในห้อง RTU ที่ OTS-WES	12:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	13:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	13:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:30	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal Test Flowcom Run A ที่ OTS-RST	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ,พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสโก้ โลตัส รอยนต๋สามารถส่งยูเรได้ปกติ,ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	14:04	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal Test Flowcom Run B ที่ OTS-ROJ#1	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ถนนในพื้นที่นิคมฯปกติยังไม่มีน้ำท่วมขัง บางจาก ปกติ,เชียงราก วันนี้มีหยุดพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk ใช้เครนเพื่อติดตั้งแผง กำแพงคอนกรีตในพื้นที่permit.65.bpi.ex.1055จุดอื่นในพื้นที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	14:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal Test Flowcom Run B ที่ OTS-ROJ#1	16:58	สิทธิกร
11-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิต อยู่ระดับคงที่ และในแต่ละจุด ของถนนแต่ละช่วงมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:27	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนพา Secot ติดตั้งเครื่องวัดเสียง OTS-RST, OTS-NVK, PRS	9:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2, ระดับน้ำ ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ, ระดับน้ำ ปกติ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และวาง ระบายน้ำของ นิคมฯโรจนะ ยังคงปกติ	10:57	สุเมธ
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอปรับความดันก๊าซด้าน Outlet 15 บาร์ ที่ OTS-NVK	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1, ระดับน้ำ ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:36	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะฯ ทำ PM ที่ PRS#4	11:45	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานลอกผิวถนนบริเวณคลองหม้อแตก เพื่อปรับปรุงถนน ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ, ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, ระดับน้ำ ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3, สภาพพื้นที่หน้า PRS#3 ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, สภาพพื้นที่หน้า OTS-LKB ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ ไม่มีการทำงาน และในพื้นที่ ปกติไม่มีน้ำท่วม	12:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ ถนนภายใน นิคมฯนวนคร ปกติ และสถานีไม่มีน้ำท่วมขัง, รางระบายน้ำในพื้นที่ปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ ถนนในพื้นที่และสถานีไม่มีน้ำท่วมขัง รางระบายน้ำในพื้นที่ปกติ	14:31	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะฯ ทำ PM ที่ PRS#4 เสร็จแล้ว	15:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ พื้นที่บริเวณภายใน นิคมฯไม่มีน้ำ ท่วมขัง ปกติ, คลองประปาด้านหลังนิคมฯยังอยู่ในระดับ ปกติ, ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาเกิน 3.00 ม.ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	15:32	สุเมธ
12-ต.ค.-22	Alarm SCADA	*PRS#2 BPO Alarm RTU Room Temp	5:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิต อยู่ระดับคงที่ และในแต่ละจุด ของถนนแต่ละช่วงมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	8:27	สุเมธ
	PM	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงท่อสถานีก๊าซที่ บ.Almet Thai เสร็จแล้ว	9:33	สุเมธ
	PM	*คุณ ฤชดา ทำการสลับ Run Turbine มาใช้ Run B ที่ OTS-WES	9:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง บ. Synmech เริ่มเข้าซ่อมสัสสถานี บ.นมเมธิ BPI, Permit 65-bpi-cd-	9:44	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งงานติดตั้งระบบกล้อง CCTV (ของใหม่ OTS, PRS) ที่ออฟฟิศบางปู	10:00	สุเมธ
	PM	*คุณ ฤชดา ทำการสลับ Run Turbine มาใช้ Run B ที่ OTS-WES เสร็จแล้ว	10:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ ฤชดา แจ้งงานซ่อมสั้วรอบสถานี OTS-WES, Work Permit 65-WES-CD-0095	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3, สภาพพื้นที่หน้า PRS#3 ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, ระดับน้ำในนิคมปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ, พื้นที่บริเวณภายใน นิคมฯไม่มีน้ำ ท่วมขัง ปกติ, คลองประปาด้านหลังนิคมฯยังอยู่ในระดับ ปกติ, ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาเกิน 3.00 ม.ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:24	สุเมธ





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, สภาพพื้นที่หน้า OTS-LKB	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำ ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โรงแยก ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของ นิคมฯ โรงแยก ยังคงปกติ	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำ ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ พื้นที่บริเวณภายใน นิคมฯ นวนคร ไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำ ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งระดับน้ำหน้า OTS-BPL ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำ ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา มีงานลอกผิวถนนบริเวณคลองหม้อแตก เพื่อปรับปรุงถนน ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ, ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้าม โลตัส รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ, ถ.พหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ ไม่มีการทำงาน และในพื้นที่ ปกติ น้ำไม่ท่วม	14:21	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า PRS#2 แก้ไข RTU Room Temp เสร็จแล้ว ฟิวส์ขาด สายหลวม	18:20	สุเมธ
13-ต.ค.-22	Alarm SCADA	*ที่ PRS#2 Room Temp Alarm อีกแล้วแจ้ง คุณ ศิริโรจน์ รับทราบอาทิตย์หน้าเขาไปตรวจสอบ	2:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้งระดับน้ำริมเขื่อนสะพานแดงเทศบาลนครรังสิตยังอยู่ในระดับปกติ	6:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:34	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนืองซ่อมสั้วรอบสถานี OTS-WES, Work Permit 65-WES-CD-	9:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวดีตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	9:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวดีตร แจ้งสภาพพื้นที่หน้า OTS-BPL ระดับน้ำ ปกติ	9:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 ระดับน้ำ ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวดีตร Survey แนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	9:58	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-ต.ค.-22	Survey	*คุณ พลวดีตร Survey แนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งพื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ และ ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้นบางกะปิ/ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ คลองประปา ด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูนํ้าคลองบางหลวงเชียงราก วัดความระดับน้ำเข้าพระยาเกิน 3.00ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โรงแยก ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของ นิคมฯ โรงแยก ยังคงปกติ	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา ไม่มีการทำงานส่วนคลองขุด, OTS BPO ,TDC Steel ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำ ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา แจ้งระดับน้ำ WES ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา แจ้งตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ WES ปกติครบ(ไม่มีการทำงานบริเวณแนวท่อ)	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวดีตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 ระดับน้ำ ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวดีตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB ระดับน้ำ ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พัทธ์พัทธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ พื้นที่บริเวณภายใน นิคมฯ นวนคร ไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวดีตร แจ้งทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและ เส้น OTS LKB ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปู ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูใหม่ ปกติ	12:52	ภูรินทร์
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าถอด Turbine OTS-WES Run A	15:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน บางจาก ปกติ เชียงราก วันนี้งดพื้นที่ก่อสร้างกำแพงรอบพื้นที่ ots nvk ใช้เครนเพื่อติดตั้งเมฆกำแพงคอนกรีตในพื้นที่ permit.65.bpi. ex.1055 จุดอื่น ในพื้นที่ปกติ น้ำไม่ท่วม	15:44	ภูรินทร์
14-ต.ค.-22	Alarm SCADA	*Link-L OTS-ACR และ OTS-WES down แจ้ง UIH ตรวจสอบพบ node down ส่งช่างแก้ไข	6:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พัทธ์พัทธ์ แจ้งระดับน้ำริมเขื่อนสะพานแดง เทศบาลนครรังสิต ยังอยู่ในระดับ ปกติ	8:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งพื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ และ ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงมีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่ยังปกติ	9:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปูเหนือ ปกติ	9:36	สุเมธ





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำหน้า OTS-BPL	9:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสวิตช์รอบสถานี OTS-WES, ตาม Work Permit 65-WES-CD-009	9:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานทำถนน (แก้ทรุดถนนแพรงษา) คลองหม้อแตก KP6+345 - KP6+657 ตาม Permit 65-BPO-EX-0602	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ, พื้นที่บริเวณภายใน นิคมฯ ไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ, คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับ ปกติ, ประตูนํ้าคลองบางหลวงเชียงราก วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาเกิน 3.00 ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา แจ้งระดับน้ำในพื้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร *คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำปกติ	10:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส พา ธรณ. เข้าทำสี บ. Thai Energy Storage ตาม Permit 65-bpo-cd-0518	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และรางระบายน้ำของ นิคมฯโรจนะ ยังคงปกติ	10:54	สุเมธ
	Alarm SCADA	*SCADA ที่ OTS-ACR, OTS-WES Link L Normal ทาง UIH แจ้งมีปัญหาระบบไฟฟ้าที่ Site	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0602, ส่วนที่ ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3, สภาพพื้นที่หน้า PRS#3 ปกติ	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, (ไม่มีการทำงานบริเวณแนวท่อก๊าซ)	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, สภาพพื้นที่หน้า OTS-LKB	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ พื้นที่บริเวณภายใน นิคมฯนวนคร ไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	12:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	12:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้าม โลตัส รอยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ, ถ. พหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	13:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ ในพื้นที่แนว		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ท่อปกติ น้ำไม่ท่วม	14:37	สุเมธ
15-ต.ค.-22	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะปิที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มต่ำกว่า 3.00ม. แล้วส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	8:30	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:39	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะระดับน้ำในคลองระบาย-รางระบายน้ำของนิคมโรจนะ และสถานีในพื้นที่ ปกติ	10:04	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานทำถนนแก้ทรุดถนนแพรงษา คลองหม้อแตก kp.6+345 - kp.6+657 Permit No.65-BPO-EX-0602	10:05	องอาจ
	Permit	*กฤษดาแจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสวิตช์รอบสถานี OTS-WES, Work Permit 65-WES-CD-0095	10:24	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า เข้า OTS BPL ระดับน้ำหน้า ปกติ	10:26	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า BV#10 ระดับน้ำปกติ	10:28	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี SWAN - MTH , OTS BPL ปกติ	10:39	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS1 ระดับน้ำปกติ	11:03	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า เข้า OTS-LKB สภาพพื้นที่หน้า OTS LKB ปกติ	11:22	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อ WES ปกติ	11:36	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2 ระดับน้ำปกติ	11:42	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:43	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า PRS 3 ระดับน้ำปกติ	11:53	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูปกติ	12:18	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	12:19	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ระดับน้ำปกติ	12:52	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนครบริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ	13:00	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก ในพื้นที่ยังไม่มีน้ำท่วมขัง	13:25	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิตพื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามโลตัส รอยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ออกไม่มีน้ำท่วมขัง	14:22	องอาจ
16-ต.ค.-22	อื่นๆ	*ภานุรักษ์แจ้งระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลง และ ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงไม่มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ ระดับน้ำริมเขื่อนสะพานแดงเทศบาลนครรังสิตปกติ สถานีในพื้นที่	8:07	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:24	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-ต.ค.-22	อื่นๆ	*เฉลิมแจ้งงาน บ.Guscoลอกรางระบายน้ำหน้า.MATTEL.เขตส่งออกใช้คนลอกในรางปูน		
		ไม่กระทบกับท่อก๊าซ		องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานทำถนน แก่ทุตถนนแพรกษา คลองหม้อแตก kp.6+345 - kp.6+657		
		Permit No.65-BPO-EX-0602		
	Permit	*กฤษดาแจ้งงานต่อเนื่องซ่อมลิ้นว้รอบสถานี OTS-WES, Work Permit 65-WES-CD-0095	9:58	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดินที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ		
		คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มต่ำกว่า 3.00ม.แล้วส่วนด้าน-		
		หลังประตูต่ำกว่า1.00ม.	10:00	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรระดับน้ำหน้า OTS BPL ปกติ	10:16	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า BV#10 ระดับน้ำปกติ	*	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี SWAN - MTH , OTS BPL ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองหม้อแตกปรับปรุงถนน คลองขุด, OTS BPO,TDC ปกติ	10:54	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 1 ระดับน้ำปกติ	10:57	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก ในพื้นที่ยังไม่มีน้ำท่วมขัง	11:05	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า เข้า OTS-LKB สภาพพื้นที่หน้า OTS LKB ปกติ	11:23	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2 ระดับน้ำปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบัง หลอดกรุงติดตั้งวางสายสัญญาณไฟจราจรทางข้ามของ-		
		กทม. ไม่มีผลกระทบตอแนวท่อปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:58	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า PRS 3 ระดับน้ำปกติ	12:14	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูปกติ	12:21	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ มีงานระบบสายส่งของ กฟนงไม่มีผลกระทบ ระดับน้ำปกติ	12:53	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อนวคร รังสิตน้ำตื้นที่ขงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสให้ไลดัสรถยนต์สามารถ-		
		สัญจรได้ปกติ ถนนพลโยธินขาเข้า-ออกไม่มีน้ำท่วมขัง	13:17	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อโรจะระดับน้ำในคลองระบาย-างระบายน้ำของนิคมโรจนะ		
		และสถานีในพื้นที่ ปกติ	13:26	องอาจ
17-ต.ค.-22	อื่นๆ	*ภาณุรักษ์แจ้งระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลง และ ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงไม่มีน้ำ-		
		ขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ ระดับน้ำเริ่มเขื่อนสะพานแดงเทศบาลนครรังสิตปกติ สถานีในพื้นที่	8:01	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์เก็บ Report BV # 10	8:38	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์เก็บ Report OTS-BPI	9:22	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-ต.ค.-22	อื่นๆ	*สุริยะเก็บ Report โซนเหนือทั้งหมด	*	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงรากปกติ ในพื้นที่ยังไม่มีน้ำท่วมขัง	9:25	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	9:31	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวคร รังสิตน้ำตื้นที่ขงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทสให้ไลดัสรถยนต์สามารถ-		
		สัญจรได้ปกติ ถนนพลโยธินขาเข้า-ออกไม่มีน้ำท่วมขัง	10:03	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานทำถนน แก่ทุตถนนแพรกษา คลองหม้อแตก kp.6+345 - kp.6+657		
		Permit No.65-BPO-EX-0602	10:09	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS 3	10:11	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า เข้า OTS-LKB สภาพพื้นที่หน้า OTS LKB ปกติ	10:34	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังในนิคมฯ เส้นคลองกรุงสภาพพื้นที่หน้าสถานีไม่มีน้ำท่วมขัง	10:35	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า BV#10 ระดับน้ำปกติ	10:40	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อ WES ปกติ	11:14	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1 ระดับน้ำปกติ	11:28	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองหม้อแตกปรับปรุงถนน คลองขุด, OTS BPO,TDC ปกติ	11:39	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดินที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ คลองประปาด้านหลังนิคม		
		ยังอยู่ในระดับปกติ ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่ม		
		ต่ำกว่า 3.00 ม. แล้วส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า1.00 ม.	11:39	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้าสถานีบางพลี ระดับน้ำหน้า OTS BPL ปกติ	11:45	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์เก็บ Report OTS-LKB	11:50	องอาจ
	อื่นๆ	*พิทักษ์พลเข้าพื้นที่prs5ติดป้ายเตือนสถานีใหม่	11:58	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี SWAN - MTH , OTS BPL ปกติ	12:11	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอินในพื้นที่ยังไม่มีน้ำท่วมขัง		
		ประสานงานโครงการเปลี่ยนฝาปอวาล์วท่อหลักในพื้นที่บางปะอิน	12:19	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:44	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	13:25	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์เข้า OTS-RST โหลดข้อมูล	13:28	องอาจ
	PM	*สุริยะแจ้งเข้า Cal Test Flowcom Pressure Temp ที่ OTS-BKD	13:30	องอาจ
	PM	*สุริยะแจ้งเสร็จงาน Cal Test Flowcom Pressure Temp ที่ OTS-BKD	18:00	องอาจ
18-ต.ค.-22	อื่นๆ	*ศิริโรจน์เข้า OTS-BKD เช็กระบบ 3G	9:42	องอาจ
	อื่นๆ	*ภาณุรักษ์แจ้งระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลง และ ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงไม่มีน้ำ-		
		ขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ ระดับน้ำเริ่มเขื่อนสะพานแดงเทศบาลนครรังสิตปกติ สถานีในพื้นที่	9:35	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-ต.ค.-22	Permit	*ประจักษ์รัฐแจ้งงานทำถนน แห่ทุ่ถนนแพรงษา คลองหม้อแตก kp.6+345 - kp.6+657		
		Permit No.65-BPO-EX-0602	10:14	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อทางกะดื่นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ คลองประปาด้านหลังนิคม ยังอยู่ในระดับปกติ ประตุน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่ม ต่ำกว่า 3.00 ม. แล้วสวนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:16	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะ ผรม.ติดตั้ง CCTV at OTS-RJN # 2	10:47	องอาจ
	Survey	*ประจักษ์รัฐสำรวจแนวท่อทางปุ่เหนือปกติ	10:59	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้าสถานีบางพลี ระดับน้ำหน้า OTS BPL ปกติ	11:05	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อ WES ปกติ	11:08	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร รังสิตน้ำตื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้ามเทโลโก้โลตัสรถยนต์สามารถ- สัญจรได้ปกติ ถนนพหลโยธินขาเข้า-ออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:14	องอาจ
	อื่นๆ	ประจักษ์รัฐเข้า BV#10 ระดับน้ำปกติ	11:25	องอาจ
	Survey	*ประจักษ์รัฐสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองหม้อแตกปรับปรุงถนน คลองขุด, OTS BPO, TDC	11:40	องอาจ
	Survey	*ประจักษ์รัฐสำรวจแนวท่อทางปุ่ใหม่ปกติ	11:47	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อทางจาก เชียงราก ในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง	11:50	องอาจ
	อื่นๆ	*ประจักษ์รัฐเข้า PRS # 2 ระดับน้ำปกติ	11:57	องอาจ
	อื่นๆ	*ประจักษ์รัฐเข้า PRS # 1 ระดับน้ำปกติ	12:09	องอาจ
	Survey	*ประจักษ์รัฐสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:49	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS 3	13:06	องอาจ
	Survey	*ประจักษ์รัฐสำรวจแนวท่อทางปุ่ปกติ	13:12	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อทางปุ่ในพื้นที่ยังไม่มีน้ำท่วมขัง	13:18	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า OTS-LKB สภาพพื้นที่หน้า OTS LKB ปกติ	14:38	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุงปกติ	14:44	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อโรจนะระดับน้ำในคลองรางระบายน้ำของนิคมโรจนะและสถานีในพื้นที่- ที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	14:52	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร งานทำป่อ sheet pile ค้ำแนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm.Mpl ถนน- นวนคร 26/1 โครงการวางท่อก๊าซเข้า บริษัท หุป ชูด (ประเทศไทย) จำกัด permit ex.1003		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ	15:07	องอาจ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานนวนคร งานต่อเนื่องทำป่อ sheet pile ค้ำแนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm.Mpl ถนนนวนคร 26/1 ใส่ bracing ชั้น 2โครงการวางท่อก๊าซเข้า บริษัท หุป ชูด (ประเทศไทย) จำกัด permit ex.1003	21:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์เข้า ใส่ Sim ระบบ 3G ที่ OTS-BKD Link M ปกติ	23:44	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-ต.ค.-22	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานทำป่อ sheet pile หุป ชูด (ประเทศไทย) นวนคร วันนี้เลิกทำแล้ว ขุดปรับ ระดับดินใส่ bracing ชั้น 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พุ่งนี้ทำต่อ permit ex.1003	3:45	สิทธิกร
	Survey	*ภานุรักษ์แจ้งระดับน้ำ พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลงอย่างต่อเนื่องและแต่ ละจุดของถนนแต่ละช่วงพื้นที่ไม่มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำสถานีในพื้นที่และแนวท่อเป็นปกติ	9:26	ภูณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ WES ปกติ	9:40	ภูณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:03	ภูณห์
	Survey	*คุณประจักษ์รัฐสำรวจแนวท่อทางปุ่ใหม่ มีงานลาดยางทางจักรยานเส้นถนนสุขุมวิท ไม่มีการขุด ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซทำช่วงปากทางเข้านิคมบางปูถึงซอยโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ถึงแยกคอกวัว	10:09	ภูณห์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 ระดับน้ำ ปกติ	10:15	ภูณห์
	Survey	*คุณสมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปูเหนือ, แพรงษา และนิคมบางปูข.5-1	10:24	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ จุดอื่น ในพื้นที่แนวท่อและ สถานีปกติไม่มีน้ำท่วม	10:24	ภูณห์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB ระดับน้ำ ปกติ	10:26	ภูณห์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู ข.1-4 ปกติ	10:32	ภูณห์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู เขตส่งออก ปกติ	10:33	ภูณห์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง ปกติ	10:34	ภูณห์
	Survey	*คุณประจักษ์รัฐ แจ้งงานซ่อมถนนแพรงษารวันนีไม่มีงานขุด วันนี้ปรับระดับพื้นเตรียมบดอัด	10:37	ภูณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ, (ไม่มีการทำงานบริเวณแนว ท่อก๊าซ)	10:38	ภูณห์
	Survey	*คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ , คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ , ประตุน้ำคลองบางหลวงเชียงราก		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาทรงตัวอยู่ที่ 2.90ม.สวนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	10:47	ภูณห์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งงานปรับปรุงทำสถานีก๊าซ MRS ใหม่ที่บริษัท Mattel Permit No.-CD-05	10:57	ภูณห์
	Survey	*คุณประจักษ์รัฐ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำปกติ	11:01	ภูณห์
	Survey	*คุณประจักษ์รัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด แพรงษา ซอย TDC STEE	11:19	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ช่วงยูเทิร์นกลับรถตรงข้าม โลตัส รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ, ถ.พหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:29	ภูณห์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ จุดอื่น ในพื้นที่แนวท่อและ สถานีปกติไม่มีน้ำท่วม	11:32	ภูณห์
	Survey	*คุณประจักษ์รัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปูใหม่ ปกติ งานพาดสายไฟเสาไฟฟ้าต้นใหม่ ช่วงป่อบำบัด-หมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน ประสานงานแล้วไม่มีงานขุด ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	11:32	ภูณห์
	Survey	*คุณประจักษ์รัฐ แจ้งPRS#2 BPO ระดับน้ำปกติ	11:46	ภูณห์





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-ต.ค.-22	Survey	*คุณนพดล แจ้ง OTS-BPL ระดับน้ำปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประจักษ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO, ระดับน้ำปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู ปกติ	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของ นิคมฯโรจนะ ยังคงปกติ	14:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร งานต่อเนื่องทำบ่อ sheet pile & jacking pipe sleeve ลอดถนนและ แนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm.Mpi ถนนนวนคร 26/1 โครงการวางท่อก๊าซเข้าบริษัท หุป ชูด (ประเทศไทย) จำกัด permit ex.1003 บริเวณอื่นปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ	15:06	ภูรินทร์
20-ต.ค.-22	Survey	*ภาณุรักษ์แจ้งระดับน้ำ พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลงอย่างต่อเนื่องและแต่		
		ละจุดของถนนแต่ละช่วงพื้นที่ไม่มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำสถานีในพื้นที่และแนวท่อเป็นบ	9:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ WES ปกติ	9:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำปกติ	9:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 ระดับน้ำ ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ขงยู่เทรินกลับรถตรงข้าม โลตัส		
		รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ, ถ.พหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB ระดับน้ำ ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณโชติณรินทร์ นำ บ. synmech เริ่มเข้าโรงงาน nidec ตรวจสอบ %gas ปกติ no.65-bkd-cc	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ้งงานทำถนน แก้ท่อถนนแพรงษา คลองหม้อแตก kp.6+345 - kp.6+657		
		Permit No.65-BPO-EX-0602	14:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, (ไม่มีการทำงานบริเวณแนวท่อก๊าซ)	11:06	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ ประสานงานขี้นวนนคร26/2 โครงการทำประตูทางเข้า-ออก โรงงาน	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปูใหม่ ปกติ	11:34	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-ต.ค.-22	Survey	*คุณนพดล แจ้งระดับน้ำหน้า OTS BPL ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปู ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง		
		ปกติ , คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ , ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาทรงตัวอยู่ที่ 2.90ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	12:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เชียงราก บางจาก ปกติ จุดอื่น ในพื้นที่		
		แนวท่อและสถานีปกติไม่ท่วม	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ	13:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นวนคร งานต่อเนื่องทำบ่อ sheet pile & jacking pipe sleeve ลอดถนนและ แนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm.Mpi ถนนนวนคร 26/1 โครงการวางท่อก๊าซเข้าบริษัท หุป ชูด (ประเทศไทย) จำกัด permit ex.1003 บริเวณอื่นปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ	14:42	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-BV#10 BPO Cal. test Flow Comp.	14:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และวางระบายน้ำของ นิคมฯโรจนะ ยังคงปกติ	15:10	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ เข้า BV#10 ทำการ Cal-Test Flowcom เสร็จแล้ว	18:50	สุเมธ
21-ต.ค.-22	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 mm. ของทาง กปน. พื้นที่ MTH		
		ด้านหน้า บ.เอส.เค.โอ.จำกัด งานที่ทำไม่มีผลกระทบกับระบบท่อก๊าซเนื่องจากจุดน้ำรั่วอยู่คนละ		
		ฝั่งกับแนวท่อก๊าซ	9:31	ภูรินทร์
	Survey	*ภาณุรักษ์แจ้งระดับน้ำ พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลงอย่างต่อเนื่องและแต่		
		ละจุดของถนนแต่ละช่วงพื้นที่ไม่มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำสถานีในพื้นที่และแนวท่อเป็นบ	9:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำปกติ	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ WES ปกติ	9:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประจักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางปูใหม่ ปกติ ระดับน้ำปกติ	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมบางกะดีทางเข้าบริษัท Asahi intecc road s3		
		ไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ/ปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง/ปกติ คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ ประตูน้ำคลองบางหลวงเชียงราก วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยา		
		ทรงตัวอยู่ที่ 2.90ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	10:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ้งงานทำถนน แก้ท่อถนนแพรงษา คลองหม้อแตก kp.6+345 - kp.6+657		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-ต.ค.-22		Permit No.65-BPO-EX-0602	10:34	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าทำ PM OTS-RST	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี OTS-BPL เส้น Swan ปกติ ระดับน้ำ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาตาม		
		ที่แจ้งไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานสำรวจแนวท่อน้ำประปาโดยการwater jetใกล้แนวท่อก๊าซHDPE 110MM.		
		บริเวณบ่อวาล์วNo. 184หน้าโรงงานJonesเพื่อเตรียมงานวางท่อก๊าซเส้นใหม่ไปยังโรงงานDupont		
		Permit 65-WES-EX-0286	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ขงยูเทิร์นกลับริดตรงข้าม โลตัส		
		รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกติ, ถ.พหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO, ระดับน้ำปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO, ระดับน้ำปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน เขียงราก บางจาก ปกติ จุดอื่น ในพื้นที่		
		แนวท่อและสถานีปกติไม่มีท่วม	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯบางปู ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งงาน PM OTS-NVK Cal. test Flow Comp.	13:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 ระดับน้ำ ปกติ	13:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่แพรงษา มีงานบริเวณคลองหม้อแตกเพื่อปรับปรุงถนน		
		,คลองขุด, OTS BPO,TDC Steel ปกติ	13:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB ระดับน้ำ ปกติ	13:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	13:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และราง		
		ระบายน้ำของ นิคมฯโรจนะ ยังคงปกติ	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ พื้นที่บริเวณภายใน นิคมฯนวนคร		
		ไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ	14:43	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิพัฒน์ บ. Greenville LKB โทรเข้าตรวจสอบเบอร์ฉุกเฉิน	15:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเสร็จงาน PM OTS-RST	15:58	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM OTS-NVK Cal. test Flow Comp.	18:49	ภูรินทร์
22-ต.ค.-22	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีงานพันสื้อร่งพื้น MRS บ.Nidec ตาม Permit 65-bkd-cd-1018, และมี		
		แผนเข้าใส่ Turbine Run A OTS-ROJ#2	9:27	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งพื้นที่โซนเหนือ วันนี้นะระดับน้ำในคลองรังสิต อยู่ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มี		
		น้ำท่วมขังในพื้นที่ สถานี และแนวท่อก๊าซปกติ	9:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1, ระดับน้ำหน้า PRS#1 ปกติ	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ, พื้นที่บริเวณภายใน นิคมฯ ไม่มีน้ำ		
		ท่วมขัง ปกติ, คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับ ปกติ, ประตูน้ำคลองบางหลวงเขียงราก		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 2.95 ม.ส่วนด้านหลังประตูน้ำกว่า 1.00 ม.	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา แจ้งระดับน้ำในพื้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.9-14, ช.1.TDC Steel, นิคมฯแพรงษา		
		ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย และราง		
		ระบายน้ำของนิคมฯ ยังคงปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3, สภาพพื้นที่หน้า PRS#3 ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2, ระดับน้ำหน้า PRS#2 ปกติ	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, สภาพพื้นที่หน้า OTS-LKB ปกติ	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-8 ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคมฯ ไม่มีน้ำท่วมขัง	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL, ระดับน้ำหน้า OTS-LKB ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ระดับน้ำหน้า BV#10 ปกติ	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	13:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานแก้ถนนทรุด คลองหม้อแตก		
		KP6+345 - KP6+567 นอกถนนปกติ	13:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, พื้นที่ขงยูเทิร์นกลับริดตรงข้ามโลตัส		
		โลตัส รถยนต์สามารถสัญจรได้ ปกติ, ถนน พหลโยธิน ขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขัง	13:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ, ในพื้นที่		
		แนวท่อ และสถานี ปกติ ไม่มีพื้นที่น้ำท่วม	14:59	สุเมธ
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งใส่ Turbine Run A ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว	15:05	สุเมธ





## รายงานการรับแจ้งเหตุขอของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-ต.ค.-22	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	8:53	สิทธิกร
	PM	*คุณวริทธิ์ แจ้งพา ผอม.เข้าล้างสถานี OTS-WES	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งพื้นที่โซนเหนือวันนี้ระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่สถานี และแนวท่อก๊าซปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา รายงานระดับน้ำ WES ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รวีศักดิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-NVK	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งมีงานพันทำสีสถานี MRS ในโรงงาน Nidec นิคมฯBKD วันหยุดตามร.ร้องขอไว้		
		เนื่องจากจะมีละอองสีปลิวไปที่จุดตรวจในโรงงาน โดยบ.synmech Permit no.65-bkd-cd10	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา,ข.TDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ ระดับน้ำในพื้นที่แนวท่อและสถานีก๊าซ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาตรงต่ออยู่ที่ 2.95 เมตร ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า1.00ม.	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รวีศักดิ์ แจ้งขอเข้าห้อง rtu ots roj1,2 prs5 ครบ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.TDC Steel ข.14-9 BHS ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมขังปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข. 8 - 1 ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	13:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม	13:53	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุขอของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-ต.ค.-22	Survey	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ,ระดับน้ำคลองระบายในพื้นที่นิคมฯ		
		ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	14:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งงานพันทำสีสถานี MRS ในโรงงาน Nidec นิคมฯBKD โดยบ.synmech วันนีหยุดงานแล้วพรุ่งนี้ เข้าทำงานต่อ Permit no.65-bkd-cd1018	15:57	สิทธิกร
24-ต.ค.-22	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ,ระดับน้ำปกติ	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งพื้นที่โซนเหนือวันนี้ระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่สถานี และแนวท่อก๊าซปกติ	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	10:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งมีงานพันทำสีสถานี MRS ในโรงงาน Nidec นิคมฯBKD วันหยุดตามร.ร้องขอไว้		
		เนื่องจากจะมีละอองสีปลิวไปที่จุดตรวจในโรงงาน โดยบ.synmech Permit no.65-bkd-cd1018		
		โดยวันนี้จะเป็นการ ปิดกันท่อแก๊ส และทำการพันสีเทา Housing สถานี MRS	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานระบบสายส่งของการไฟฟ้าหน้า Unilever ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ ระดับน้ำในพื้นที่แนวท่อและสถานีก๊าซ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาตรงต่ออยู่ที่ 2.85ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า1.00ม.	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ,ระดับน้ำปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ รวีศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ,ข.TDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ		
		แพรกษา มีงานบดอัดชั้นทางถนนบริเวณสะพานคลองหม้อแตก และขุดลอกถนนเดิมเลนชิดเกาะ		
		กลางถนน เวรสะพานคลองอาเสียทั้งสอง, ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซนอกจากนี้ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม	11:44	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-ต.ค.-22	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมช่วงปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ระดับน้ำคลองระบายในพื้นที่นิคมฯ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	14:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งพณ.สป แจ้ง(เสาไฟฟ้า)ล้ม 4 ต้น Soi 11B กำลังเข้าตรวจสอบหน่วยงาน	16:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานพันทาสีสถานี MRS ในโรงงาน Nidec นิคมฯBKD โดยบ. synmech วันนี้หยุดงานแล้วพ่วงนี้ เข้าทำงานต่อ Permit no.65-bkd-cd1018	16:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตรวจสอบหน่วยงานเหตุรถเกี่ยวสายไฟฟ้า พบว่าเสาไฟฟ้าหักจำนวน 8 ต้น	16:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าทดแทนเสาหัก จาการรถเครนล้มทับ จำนวน 8 ต้น ที่ ซ.11B นิคมฯบางปู Permit.65-BPO-EX-0514	17:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 65-BPO-EX-0514 ทำการปักเสาไฟฟ้าปักเสาเรียบร้อยแล้ว	22:49	สุเมธ
25-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ และ ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงพื้นที่ไม่มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่และแนวท่อเป็นปกติ	9:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ,ระดับน้ำปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ WES ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ,ระดับน้ำปกติ	10:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานติดตั้ง PCR พื้นที่ BPL ในบริษัท SWAN1 ที่มงาน CPE เลขที่ permit No.65-BPL-CD-0521	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติพื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมช่วง/ปกติ,คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติวัดระดับน้ำหน้าเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.95ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งพณ.รม.เข้าทำสี รง.Nidec BKD Permit.65-bkd-cd-1018	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสองกอง ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งแจ้งงานซ่อมแซมสี ชุดอุปกรณ์HOV OTS WES(ระบบท่อเขต 3) Permit 65WES-CD-0096	10:50	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ต.ค.-22	อื่นๆ	*คุณ นพดล จป.แจ้งเข้าห้อง SERVER RST นำถังดับเพลิงเข้าไปไว้	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก ช่อมแซมระบบท่อน้ำเข้าots.nvk รั่วชำรุดแก้ไขเป็นปกติ บางจาก ปกติ ระดับน้ำในพื้นที่แนวท่อปกติไม่มีท่วม	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งงานตรวจสอบสถานี ต่ออายุ ประจำปี 3M Innovation	11:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานติดตั้ง PCR พื้นที่ BPL ในบริษัท SWAN1 ที่มงาน CPE เลขที่ permit No.65-BPL-CD-0521 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	11:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC ที่ โรงงาน Ear นิคมฯNVK	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ,ระดับน้ำในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานปรับปรุงสภาพสีและเปลี่ยนป้ายเตือน ตาม permit no.65-BPL-CD-0521	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ,ซ.TDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานบดอัดชั้นทางถนนบริเวณสะพานคลองหม้อแตก และขุดลอกถนนเดิมเลนชิดเกาะกลางถนน เวรสะพานคลองอาเสียดังกล่าว ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซจนจากจากนี้ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB,ระดับน้ำปกติ	13:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานติดตั้ง PCR พื้นที่ LKB ในบม OTS-LKB และ PRS#3 ที่มงาน CPE เลขที่ Permit.No.65-LKB-CD-0522	13:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมช่วงปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานจุดทำสะพานลอย กม.40+075 ถ.สุขุมวิท โครงการขยายถนน	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ,ระดับน้ำคลองระบายในพื้นที่นิคมฯ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	14:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งเสร็จงานปรับปรุงทำสีสถานีก๊าซ MRS ใหม่ที่บ.Mattel Permit No.CD-0521	14:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเสร็จงานติดตั้ง PCR พื้นที่ LKB ในบม OTS-LKB Permit.No.65-LKB-CD-0522	14:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB,ระดับน้ำปกติ	15:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	15:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเสร็จงานติดตั้ง PCR พื้นที่ LKB ในPRS#3 Permit.No.65-LKB-CD-0522	16:29	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ต.ค.-22	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งพามรม. เข้าทำสี รง.Nidec BKD Permit.65-bkd-cd-1018 เสร็จแล้ว	16:30	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC ที่โรงงาน Metoxide นิคมฯNVK	16:42	สิทธิกร
26-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลงอย่างต่อเนื่องและในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงพื้นที่ไม่มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำสถานีในพื้นที่และแนวท่อเป็น	8:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำ WES ปกติ	8:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งพา CGL and CPE มาสอบเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่ บริษัท Siam GS Battery BPM	9:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ, ระดับน้ำปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งแพรงษา มีงานทำถนนบริเวณคลองหม้อแตก มีงานขุดช่วงเลนขวาชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าด้านหลังนิคมบางปู ในฝั่งใกล้แนวท่อมีงานกวาดทำความสะอาดพื้นที่ไม่มีงานขุด		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	9:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานทำสีสถานีก๊าซ King board roj ผู้รับเหมา Synmach permit no.65-roj-cd-1019	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ มีงานขุดลอกวางระบายน้ำของนิคม		
		ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซฯ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	10:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งแจ้งงานซ่อมแซมสี ขุดอุปกรณ์HOV OTS WES(ระบบท่อเซต 3) Permit 65WES-CD-0096	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขังปกติ, คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาคลองอยู่ที่ 2.90ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น .ช.TDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานตามที่แจ้งนออกจากนี้ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB, ระดับน้ำปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO ระดับน้ำ ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ, ระดับน้ำปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำ		
		ท่วมขังปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	11:59	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO ระดับน้ำ ปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำคลองระบายในพื้นที่		
		นิคมฯ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน, บางจาก, เชียงราก ปกติ จุดอื่น ในพื้นที่แนวท่อและสถานีปกติไม่มีพื้นที่น้ำท่วม	15:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานรื้อถอน bracing บ่อ Sheet pile		
		ด้านนอกฝั่งแนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm.Mpi โครงการวางท่อก๊าซเข้า บริษัท ทูป ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ถนนนวนคร 26/1 permit ex.1003 บริเวณอื่นปกติ พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง	15:21	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC ที่โรงงาน Usha นิคมฯNVK	16:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานทำสี mrs Kingboard โรจนะ ชัดสีล้างทำความสะอาด เตรียม พันสีรองพื้นพ่นนี้ วันนี้เลิกงานเข้าอีกทีพ่นนี้เข้า Permit.no.65-roj-cd-1019	16:21	สิทธิกร
27-ต.ค.-22	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในพื้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	8:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง PCR (Permit 65-bpm-cd-0536), Test Post (Permit 65-bpm-cd-0535) ที่ บ. Siam GS Battery	9:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพา จนท.ปตท. เข้าติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-BKD (65-bkd-cd-0525)	9:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันนี้พื้นที่โซนเหนือ ระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับคงที่ เนื่องจากฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมา และในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงพื้นที่ ไม่มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีก๊าซในพื้นที่และแนวท่อเป็น ปกติ	9:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำหน้า BV#10 ปกติ	9:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	9:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานซ่อมสีขุดอุปกรณ์ HOV ที่ OTS-WES (ปท.3) Permit 65-WES-CD-0096	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3, สภาพพื้นที่หน้า PRS#3 ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ ระดับน้ำภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม		
		ขัง, ระดับคลองประปา ด้านหลังนิคม ยังอยู่ในระดับปกติ, ประตูน้้า คลองบางหลวงเชียงราก		
		วัดมะขามระดับน้ำเจ้าพระยาตรงตัวอยู่ที่ 2.90 ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานทำถนนบริเวณคลองหม้อแตก มีงานขุดช่วงเลนขวาชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าด้านหลัง นิคมบางปู ในฝั่งใกล้แนวท่อมีงานกวาดทำความสะอาด		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สถานะพื้นที่ที่ไม่มีงานชุด ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ, ช. TDC คลองชุด เส้น BV#10ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำหน้า PRS#1 ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำหน้า OTS-LKB ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:07	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ เข้าที่ PRS#2 แก้ไข Room Temp Alarm	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำหน้า PRS#2 ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ, ถ.พหลโยธิน ขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมข้าง ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำหน้า OTS-BPL ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ, ในพื้นที่แนวท่อและสถานีปกติไม่มีพื้นที่น้ำท่วม	14:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานรื้อถอน Bracing บ่อ Sheet Pile ด้านนอกฝั่งแนวท่อก๊าซ 110 มม. MPL โครงการวางท่อก๊าซเข้า บ.พุฒ ชูด(ประเทศไทย) Permit 65-nvk-ex-1003 นอกนั้นปกติ, พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมข้าง ปกติ	15:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย รางระบายน้ำของนิคมโรจนะ และสถานีในพื้นที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	15:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง PCR (Permit 65-bpm-cd-0536), Test Post (Permit 65-bpm-cd-0535) ที่ บ. Siam GS Battery เสรีชัยบร๊อย พรุณนี้ที่ บ. TTDF	16:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-BKD (65-bkd-cd-0525) เสรีชัยบร๊อย	16:55	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ แก้ไข Room Temp Alarm ที่ PRS#2 เสรีชัยบร๊อย	17:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานรื้อถอนบ่อ sheet pile ด้านแนวท่อก๊าซ ลงทรายเสรีชัยบร๊อย โครงการวางท่อก๊าซเข้า บริษัท พุฒ ชูด (ประเทศไทย) จำกัด นิคมนวนคร	20:46	ภูรินทร์
28-ต.ค.-22	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในพื้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	9:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง พ.จท.ปตท. เข้าติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-RST (65-rst-cd-0526)	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้ง พ.จท.ปตท. เข้าทำสถานีที่ บ. Thai Meiji ตาม Permit 65-lkb-cd-0534	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำหน้า BV#10 ปกติ	10:00	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง PCR (Permit 65-bpm-cd-0536), Test Post (Permit 65-bpm-cd-0535) ที่ บ. TTDF	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ ระดับน้ำภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วมข้าง ปกติ, คลองประปา ด้านหลังนิคม ยังอยู่ในระดับปกติ, ประตูน้ำ คลองบางหลวงเขียงราก		
		*วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาตรงตัวอยู่ที่ 2.80 ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานซ่อมสวิตช์อุปกรณ์ HOV ที่ OTS-WES (ปท.3) Permit 65-WES-CD-0536	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3, สภาพพื้นที่หน้า PRS#3 ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	10:32	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-BPL ทำ PM SCADA	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงษา มีงานทำถนนบริเวณคลองหม้อแตก มีงานขุดช่วงเลนขาชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าด้านหลัง นิคมบางปู ในฝั่งใกล้แนวท่อมีงานกวาดทำความสะอาดสถานะพื้นที่ที่ไม่มีงานชุด ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ, ช. TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำหน้า OTS-LKB ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำหน้า PRS#1 ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำในคลองระบาย รางระบายน้ำของนิคมโรจนะ และสถานีในพื้นที่ปกติไม่มีน้ำท่วม	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ, ถ.พหลโยธินขาเข้า-ออกไม่มีน้ำท่วม	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำหน้า PRS#2 ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำหน้า OTS-BPL ปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ, จุดอื่นในพื้นที่แนวท่อและสถานีปกติไม่มีพื้นที่น้ำท่วม	14:08	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-BPL ทำ PM SCADA เสรีชัยบร๊อย	14:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง จท.ปตท. ติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-RST (65-rst-cd-0526) เสรีชัยบร๊อย	15:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดทำบ่อรับโครงการวางท่อก๊าซเข้า บ. ยาศิโยดา อัลลอย วิล ด.นวนคร 5/3 ขนานแนวท่อ 160 มม.ตาม Permit 65-NVK-ex-1004 นอกนั้นปกติ, พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมข้าง ปกติ	15:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ, จุดอื่น ในพื้นที่แนวท่อและสถานีปกติ ไม่มีพื้นที่น้ำท่วม	15:41	สุเมธ





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งระดับน้ำพื้นที่โซนเหนือวันนี้ น้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับปกติ พื้นที่สถานี และแนวท่อก๊าซ ไม่มีน้ำท่วมขังปกติ	9:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำหน้า OTS-LKB ปกติ	9:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในพื้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	9:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3, สภาพพื้นที่ PRS#3 ปกติ	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ ระดับน้ำภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ, คลองประปา ด้านหลังนิคม ยังอยู่ในระดับปกติ, ประตูน้ำ คลองบางหลวงเรียงราก วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาทางตัวอยู่ 2.85 ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่แนวท่อและสถานีก๊าซ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1, ระดับน้ำหน้า PRS#1 ปกติ	10:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานซ่อมสถานี บ. King Board (Permit 65-ROJ-CD-1019)	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.6-14, เซตส่งออก ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:33	สุเมธ
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าทำ PM ที่ OTS-BPL	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานซ่อมสวิตช์อุปกรณ์ HOV ที่ OTS-WES (ปท.3) Permit 65-WES-CD-0	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ช. TDC Steel มีงานชุดหาประตูน้ำปากซอยย่อยของซอยแพรงษา 14/1 ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ระดับน้ำหน้า BV#10 ปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำ ปกติ ส่วนงานทำ PM เสร็จเรียบร้อย	12:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานทำถนนลาดยางมะตอย คลองหม้อแตก และชุดลอกถนนเลนชิดเกาะกลาง คลองอาเสี่ย ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ส่วน		
		ช. TDC STEEL มีงานตามที่ได้แจ้งข้างต้นไม่มีผลกระทบ, คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL-MThai ปกติ	12:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:40	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำหน้า PRS#2 ปกติ	12:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-5 ปกติ	13:03	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าทำ Diagnostic Test ที่ BV#10	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, ถ.พหลโยธิน ขาเข้า-ออกไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ	14:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำคลองระบายในพื้นที่นิคมฯ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	14:25	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าทำ Diagnostic Test ที่ BV#10 เสร็จเรียบร้อย	15:15	สุเมธ
30-ต.ค.-22	อื่นๆ	*คุณ กุลพันธ์ 0934399489 จนท.นิคม WES แจ้งรถขนป้ายหัก 1 คัน บริเวณหน้า บ. มาสด้า เหมราช ทางประกันได้โปรย ที่ สก.ปอดิน เพื่อออกใบक्रमประกันให้แล้วครับ จนท.ประกัน		
		คุณ บัณฑิต 0967983690 แจ้งทงคุณ วริทธิ์ และ คุณ อภิเชษฐ์ รับทราบ	6:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วริทธิ์ แจ้งได้นัดหมายกับทางประกันเพื่อรับใบक्रमและใบแจ้งความแล้ว	6:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมฝาปอวาล์ว MV07, 08, 09 บริเวณสี่แยกซอย1 ถ.พัฒนา1 ตาม Permit 65-BPO-CD-0537	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร แจ้งระดับน้ำพื้นที่โซนเหนือวันนี้ น้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับปกติ พื้นที่สถานี และแนวท่อก๊าซ ไม่มีน้ำท่วมขังปกติ	9:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB, ระดับน้ำหน้า OTS-LKB ปกติ	9:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานทำสถานี บ. Thai Meiji วันนั้นพื้นที่ตัวท่อ และงานสี Housing ตาม Permit 65-lkb-cd-0534	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3, สภาพพื้นที่ PRS#3 ปกติ	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในพื้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, ถ.พหลโยธิน ขาเข้า-ออกไม่มีน้ำท่วมขัง ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่แนวท่อและสถานีก๊าซ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2, ระดับน้ำหน้า PRS#2 ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ ถ.ลาดกระบัง 3 มีงานระบบสายส่งของการไฟฟ้า แล้วงานปรับปรุงโหล่ทางของนิคม ไม่มีผลกระทบกับแนว	10:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานซ่อมสวิตช์อุปกรณ์ HOV ที่ OTS-WES (ปท.3) Permit 65-WES-CD-0	10:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งเริ่มงานทำสถานีก๊าซ บ. King Board ตาม Permit 65-roj-cd-1019 โดยวันนี้		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		จะเป็นการ เก็บสี Housing สถานี MRS	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ปกติ ไม่มีน้ำ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ ระดับน้ำภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม		
		ข้าง ปกติ, คลองประปา ด้านหลังนิคม ยังอยู่ในระดับปกติ, ประตูน้ำ คลองบางหลวงเชียงราก		
		วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาตรงตัวอยู่ที่ 2.65 ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00 ม.	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1, ระดับน้ำหน้า PRS#1 ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัช เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL, ระดับน้ำ ปกติ	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-CD-0537		
		นอกนั้นปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ระดับน้ำหน้า BV#10 ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL- Mthai ปกติ	12:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานทำถนนลาดยางมะตอย คลอง		
		หม้อแตก และชุดลอกถนนเลนชิดเกาะกลาง คลองอาเสี่ย ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ส่วนที่		
		ช. TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	12:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:47	สุเมธ
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าที่ PRS#1 PM Tranformer	13:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่บริเวณภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม		
		ข้าง ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำคลองระบายในพื้นที่นิคมฯ		
		ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	14:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานตาม Permit 65-roj-cd-1019 วันนี้เลิกงานแล้วพรุ่งนี้ เข้าทำงานต่อ	16:22	สุเมธ
31-ต.ค.-22	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในพื้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	9:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ, ระดับน้ำปกติ	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งว่าพื้นที่โซนเหนือระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง และ		
		ในแต่ละจุดของถนนแต่ละช่วงพื้นที่ไม่มีน้ำขังในจุดเดิมที่เป็นที่ต่ำ สถานีในพื้นที่และแนว		
		ท่อเป็นปกติ	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:11	
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมแซมสี ชุดอุปกรณ์ HOV OTS WES(ระบบท่อเขต 3)		
		Permit 65WES-CD-0096	10:12	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
31-ต.ค.-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
		พื้นที่บริเวณภายในนิคมไม่มีน้ำท่วมข้าง/ปกติ, คลองประปาด้านหลังนิคมยังอยู่ในระดับปกติ		
		วัดระยะขามระดับน้ำเจ้าพระยาตรงตัวอยู่ที่ 2.30ม. ส่วนด้านหลังประตูต่ำกว่า 1.00ม.	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB, ระดับน้ำปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO, ระดับน้ำ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานวางท่อระบายน้ำและท่อประปาซอยแพรกษา 14. TDC.STEEL	10:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 10:08 น. [ซ่อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1] ส่วนปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีชายฝั่งขณะเคลื่อนย้าย Generator เกิดอุบัติเหตุสลิงยึดเกาะขาดทำให้ Generator		
		หล่นกระแทก Pressure Gauge ของ FCV Run C ภายในพื้นที่ GDF4 เกิดก๊าซรั่วไหลและเพลิง		
		ลุกไหม้อย่างรุนแรงพุ่งสูง 3 เมตร Gas Control ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน.		
		..From PTT Shipper	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB, ระดับน้ำปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งประสานงาน งานต่อท่อระบายน้ำ ซอยแพรกษา 16	10:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งกำจัดถังเตาเพื่อป้องกันแมลงมีพิษต่อขณะปฏิบัติงานที่บ. soonthorn	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม	11:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	เวลา 11:20 น. เสร็จสิ้นการซ่อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1		
		(ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง ...From PTT Shipper	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO, ระดับน้ำ ปกติ	11:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีแผน pm prs4	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO, ระดับน้ำปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, เชียงราก ปกติ จุดอื่น ในพื้นที่		
		ที่แนวท่อและสถานีปกติไม่มีพื้นที่น้ำท่วม	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ, ระดับน้ำปกติ	12:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัช แจ้งปิดงาน ผรม. เข้าทำสีสถานีที่ บ. Thai Meiji ตาม Permit 65-lkb-cd-0534	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานทำถนนบริเวณคลองหม้อแตก และชุด		
		ลอกถนนเลนชิดเกาะกลาง คลองอาเสี่ย ซึ่งไม่มีผลกระทบกับก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ		
		, ช. TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	13:29	สิทธิกร



OP-FO-038-02



QP-FO-038-02





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Nov-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ, พื้นที่ภายในนิคม ไม่มีน้ำท่วม	11:52	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้อำนาจที่สถานีก๊าซ OTS-LKB	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, เชียงราก ปกติ จุดอื่น ในพื้นที่แนวท่อและสถานีปกติไม่มีพื้นที่น้ำท่วม	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL, ระดับน้ำปกติ	12:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	13:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ซอย10B, Permit No.65-BPO-EX-0603	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ, ระดับน้ำในพื้นที่ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ, ถนนพหลโยธินขาเข้า-ขาออกไม่มีน้ำท่วมช่วงปกติ	14:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าใส่ถังดับเพลิงในห้อง RTU ที่ PRS#4	14:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ, ระดับน้ำคลองระบายในพื้นที่นิคมฯ ปกติ ไม่มีน้ำท่วม	15:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BPO LINK M 3G DOWN แจ้งคุณศิริโรจน์รับทราบ	16:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้าร่วมตรวจ mat mrs monopoly ร่วมกับกิจศิริ ระยอง	17:45	สิทธิกร
02-Nov-22	อื่นๆ	คุณ วิโรจน์ ผจ.สปกแจ้งสถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติไม่ต้องรายงานแล้ว	7:31	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าเก็บงานที่สถานี PRS#4	9:09	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไข Link 3G M BPO DOWN ที่ OTS-BV#10	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด, BV#10, ซ. TDC STEEL ปกติ		
		แพรกษา มีงานทำขุดเปิดชั้นดินทำถนน ผังเลนขาชิดเกาะกลาง ขาเข้านิคมบางปูช่วงคลอง		
		อาเสียและคลองหม้อแตก ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
02-Nov-22	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมแซมสี ชุดอุปกรณ์ HOV OTS WES (ระบบท่อเขต 3)		
		Permit.65-WES-CD-0098	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:36	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานเปลี่ยน อุปกรณ์ AMR ที่โรงงาน CHACHA Food นิคมฯROJ เนื่องจากตัวอุปกรณ์มีปัญหา	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, เชียงราก, บางปะอิน ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานย้ายชุด Test Post ของท่อก๊าซฯ 10", 12" BPM Permit No.CD-0538	13:29	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเข้าเก็บงานที่สถานี PRS#4	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้าเก็บงานที่สถานี OTS-NVK	14:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งความคืบหน้างานทำสี mrs Kosei โรจนะ ฟันสีรองพื้น skid permit no.65-ROJ-CD-1020 วันนี้งานแล้ว เข้าอีกทีพรุ่งนี้	16:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งเสร็จงานเข้าเก็บงานที่สถานี OTS-NVK	16:52	สิทธิกร
03-Nov-22	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-NVK	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, เชียงราก ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO และติดตั้ง Guard Post ของ Test Post จำนวน 2 ตัว และ PM Tranformer Permit.65-BPO-CD-0538	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด, แพรกษา, BV#10, ซ. TDC STEEL		
		มีงานทำขุดเปิดชั้นดินทำถนน ผังเลนขาชิดเกาะกลาง ขาเข้านิคมบางปูช่วงคลอง		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Nov-22		อาเสียและคลองหม้อแตก ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าเก็บของในห้อง RTU OTS-NVK และ PRS#4	12:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งเข้าเอาถังดับเพลิงในห้อง RTU OTS-BKD และ OTS-NVK	13:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ พลวัตร แจ้งเปลี่ยนป้ายเตือนสถานีก๊าซMRS ใหม่ที่ Perfect companion และ Perfect companion (Cogen)	13:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งความคืบหน้างานทำสี Mrs Kosei โจนะ ผรม.synmach วันนี้ทาสี skid และGuardrail permit no.65-ROJ-CD-1020 ตอนนี้งานแล้ว เข้าอีกที่พุงนี้	15:05	สิทธิกร
04-Nov-22	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงาน safety visit PRS#4 กับ OTS-NVK	8:37	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย แจ้งเข้า PRS#4-NVK เตรียมความพร้อม Safety visit	8:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชารัฐ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดสำรวจหาแนวท่อFiber Opticใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM. บริเวณบ่อวาล์วNo.184หน้าโรงงานJonesเพื่อเตรียมงานวางท่อก๊าซเส้นใหม่ไปยัง		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Nov-22		โรงงานDupont Permit 65-WES-EX-0287	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะแจ้งเข้าเช็คระบบกล้อง CCTV ที่ OTS-BPL	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น คลองขุด,แพรงษา,BV#10,ท.TDC STEEL		
		มีงานขุดเปิดชั้นดินทำถนนแพรงษา มีงานขุดเปิดเกาะกลาง ขาเข้านิคมบางปูช่วง		
		คลองอาเสียและคลองหม้อแตก ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณศิวกร แจ้งเข้า PRS#4-NVK เอาสมุดเซ็นชื่อ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมเปิดวาล์วSV.15 เข้าสถานี บ.UNION	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเตรียมเปิดวาล์วSV.15 เข้าสถานี บ.UNION	12:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มต้นดำเนินการเปิดวาล์วSV.15 เข้าสถานี บ.UNION	12:11	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ประชารัฐ และเฉลิม แจ้งเปิดวาล์วSV.15 เข้าสถานี บ.UNION เรียบร้อยแล้ว	12:13	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะแจ้งเข้าติดตั้ง SD-card กล้อง CCTV ที่ OTS-BPO , PRS#1 ,PRS#2	13:45	ภูรินทร์
	Emergency Drill	* แจ้งเริ่มซ้อมแผนเพลิงไหม้/อพยพหนีไฟ บ.Sum Hitech #1 นวนคร	13:50	ภูรินทร์
	Emergency Drill	* แจ้งเสร็จสิ้นซ้อมแผนเพลิงไหม้/อพยพหนีไฟ บ.Sum Hitech #1 นวนคร	14:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน ปกติ	14:06	ภูรินทร์
	Emergency Drill	* แจ้งเริ่มซ้อมแผนเพลิงไหม้/อพยพหนีไฟ บ.Siam toppan บางปู กะเข้า	15:03	ภูรินทร์
	Emergency Drill	* แจ้งเริ่มซ้อมแผนเพลิงไหม้/อพยพหนีไฟ บ.Sum Hitech #2 นวนคร	15:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:45	ภูรินทร์
	Emergency Drill	* แจ้งเสร็จสิ้นแผนเพลิงไหม้/อพยพหนีไฟ บ.Siam toppan บางปู กะเข้า	15:48	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์แจ้งเข้าตั้งค่า กล้อง CCTV ที่ PRS#2	15:50	ภูรินทร์
	Emergency Drill	* แจ้งเสร็จสิ้นซ้อมแผนเพลิงไหม้/อพยพหนีไฟ บ.Sum Hitech #2 นวนคร	15:58	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์แจ้งเข้าตั้งค่า กล้อง CCTV ที่ PRS#1	16:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณวีรศักดิ์ แจ้งคืบหน้างานทำสี Mrs Kosei โจนะโดย ผรม.synmach วันนี้ทาสีเหลือง		
		ค่าที่Guardrail permit no.65-ROJ-CD-1020 ตอนนี้งานแล้ว เข้าอีกที่พุงนี้	16:34	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Siam Toppan (BPO) นะติก	19:49	สุนทร
	Alarm SCADA	*คุณศิริโรจน์ เข้าแก้ไข Link M 3G Down ที่ BV#10 พบ SIM Card เสียขอเปลี่ยนใหม่	20:45	สุนทร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Nov-22	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานทำสี mrs Kosei โจนะ	9:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด,แพรงษา,BV#10,ช. TDC STEEL มีงานขุดเปิดชั้นดินทำถนนแพรงษา ผังเลนขาวิดเกาะกลาง ขาเข้านิคมบางปูช่วง คลองอาเสี่ยและคลองหม้อแตก ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งระดับน้ำในพื้นที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-NVK	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	14:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:36	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งคืบหน้างานทำสี mrs Kosei โจนะโดย ผรม.synmach permit no.65-ROJ-CD-1020 ตอนนี้เลิกงานแล้ว เข้าอีกที่พรุ่งนี้	15:56	ภูรินทร์
06-Nov-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#4	10:05	สุเมธ
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานทำสี MRS.โรงงาน Kosei (Permit 65-ROJ-CD-1020)	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:21	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานขุดเปิดชั้นดินทำถนนแพรงษา ผังเลนขาวิดเกาะกลาง ขาเข้านิคมบางปู ช่วงคลองอาเสี่ยและคลองหม้อแตก ไม่มีผล กระทบกับแนวท่อก๊าซฯ, ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ	14:28	สุเมธ
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานทำสี MRS.โรงงาน Kosei (Permit 65-ROJ-CD-1020) เก็บงานสี เคลียร์พื้นที่เตรียมส่งงานพรุ่งนี้ วันนี้เลิกงานแล้ว	15:40	สุเมธ
07-Nov-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO ตัดหน้าสถานี		
		Permit 65-BPO-CD-0540	10:12	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเชียงราก แจ้งเริ่มงานปรับผิวดินในพื้นที่ ภายในรอบกำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่บดอัดผิวดินถม งานต่อเนื่อง โครงการสร้างกำแพงรอบสถานี Permit.65.nvk.ex.1056 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด,แพรงษา,BV#10,ช. TDC STEEL		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Nov-22		มีงานชุดเปิดชั้นดินทำถนนแพรกษา ผังเลนขาชิดเกาะกลาง ขาเข้านิคมบางปูช่วง		
		คลองอาศัยและคลองหม้อแตก ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 ตัดหน้าสถานี	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางจาก บางปะอิน ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 ตัดหน้าสถานี	12:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:42	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสมชาย แจ้งงานชุดหาท่อน้ำเสียเพื่อทำการแก้ไขท่อน้ำเสียที่รั่ว โดยใช้แรงงานคน		
		ในการชุด ภายใน บ.3M LKB Permit 65-LKB-EX-0651	13:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:59	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*รับแจ้งจากคุณเบญจพล 097-0066577 พบรถบรรทุกขนบ้ายบอกรั่วท่อก๊าซเสียหาย		
		บริเวณถนน นวนคร5/5 NVK แจ้งคุณศิวกรรับทราบและประสานงาน	14:18	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าติดตั้งถังดับเพลิง OTS-BKD	14:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งส่งงานทำสี MRS.โรงงาน Kosei (Permit 65-ROJ-CD-1020)	16:08	ภูรินทร์
08-Nov-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตัดหน้ากักจัดวัชพืชในพื้นที่ OTS LKB และ PRS#3 ของทาง		
		พืชมลมาศ Permit No. 65-LKB-CD-0542	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ผรม.เข้าทำงานติดตั้ง ระบบ CCTV ที่ ห้อง SCADA	9:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-WES และ Calibrate ระบบ SCADA	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตัดหน้า		
		ตาม Permit No. 0542 นอกจากนี้นักปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานซ่อมสี สถานีก๊าซ โรงงาน SoonThorn ROJโดยทีมงาน		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Nov-22		Synmach Permit no.65-ROJ-CD-1021	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานปรับผิวดินในพื้นที่ภายในรอบ		
		กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่บดอัดผิวดินถม Permit.65.nvk.ex. 1056		
		จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด มีงานเชื่อมต่อท่อประปา ศก300		
		เข้าหมู่บ้านวรรมย์ ห่างแนวท่อประมาณ 5 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:21	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธีระศักดิ์ แจ้งตรวจต่ออายุประจำปี โรงงาน Kikuchi โรจนะ โดย บ.PAE ผลการตรวจเช็ค		
		สถานีก๊าซ ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานหาท่อก๊าซฯ10" WaterJet and Pipe Locator เพื่องาน Pipe Stress		
		บริเวณหน้า โลตัส บางปู Permit No.65-BPM-EX-0701	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น BV#10,ท. TDC STEEL ปกติ		
		แพรกษา มีงานทำถนน ทำผังเลนขาชิดเกาะกลางขาเข้าแพรกษา 14 หลังนิคมบางปู		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	11:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเลขที่งาน ติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS WES Permit.65-wes-ht-0516	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ มีงานตาม Permit No.65-BPM-		
		EX-0701 นอกจากนี้นักปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	13:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตัดหน้ากักจัดวัชพืชในพื้นที่ OTS BPL ของทาง พืชมลมาศ		
		Permit No. 65-BPL-CD-0541	13:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan		
		มีงานตาม Permit.65-BPL-CD-0541 นอกจากนี้นักปกติ	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:10	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่ออายุสถานีก๊าซโรงงาน Siam kubotaร่วมกับบริษัทPAE		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Nov-22		ผลการตรวจเช็คปกติดี	14:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่ออายุสถานีก๊าซโรงงาน HOKUTO ร่วมกับบริษัทPAE		
		ผลการตรวจเช็คปกติดี	16:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ชมรม.เลิกงานติดตั้งระบบ CCTV ที่ห้อง Scada แล้วครบจะเข้าทำอีกครั้งวันที่ 10/11/65	17:22	สิทธิกร
	Permit	คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS WES Permit.65-wes-ht-0516	18:00	สิทธิกร
09-Nov-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานหาท่อก๊าซ10" WaterJet and Pipe Locator เพื่องาน Pipe Stress บริเวณหน้า โลตัส บางปู Permit No.65-BPM-EX-0701	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งปิดงานเลขที่ Permit.No. 65-LKB-CD-0542,No. 65-BPL-CD-0541	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ มีงานตาม Permit No.65-BPM-EX-0701 นอกจากนั้นปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BHS, BPN ในพื้นที่นิคม BPO ปกติ		
		เส้นทางไป TDC Steel มีงานของเทศบาล ขุดวางท่อระบายน้ำภายในซอยยังคงทำเฉพาะภายในซอย ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานปรับผิวดินในพื้นที่ภายในรอบ กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่บดอัดผิวดินถม Permit.65.nvk.ex.1056 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ, บางจาก ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด แพรกษา BV#10 ปกติ	12:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จวัล แจ้งตรวจ Material ที่ Shop Maxens.ของ Kingboard	14:24	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
09-Nov-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งอัปเดตงานซ่อมสีโรงงานsoonthornโรจนะ Permit no.65-ROJ-CD-1021วันนี้เริ่มยิงทรายบางส่วน	17:21	สิทธิกร
10-Nov-22	อื่นๆ	*ชมรม.เข้าทำงานติดตั้ง ระบบ CCTV ที่ ห้อง SCADA	8:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเข้าถอดเข็ม LINK M ที่ PRS#2 เพื่อนำไปทดสอบกล้อง CCTV	9:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:13	สิทธิกร
	PM	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจต่ออายุประจำปีบริษัทลูกค้า Bangkok Mc BPO	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานหาท่อก๊าซ10" WaterJet and Pipe Locator เพื่องาน Pipe Stress บริเวณหน้า โลตัส บางปู Permit No.65-BPM-EX-0701	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานปรับผิวดินในพื้นที่ภายในรอบ กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่บดอัดผิวดินถม Permit.65.nvk.ex.1056 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งประสานงานดูแนวท่อประปา-ท่อระบายน้ำ ซอย TDC STEEL เพื่อหารือ แนวทางการทำงาน วันนี้ไม่มีงานขุด ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ,ช. TDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ แพรกษา มีงานทำถนน ทำฝั่งเลนขวาชิดเกาะกลางขาเข้าแพรกษา 14 หลังนิคมบางปู ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ นอกนั้นปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทำความสะอาดชุดseat pilot S60และเปลี่ยนspare part diaphragm เนื่องจากของเดิมเสื่อมสภาพ มีผลทำให้ค่าlock upสูงที่โรงงานsunflag roj	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ มีงานตาม Permit No.65-BPM-		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Nov-22		EX-0701 นอกจากนั้นปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:29	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งนำขิมเข้ากลับใส่ที่ BV#10 Link M ปกติแล้ว	13:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:17	สิทธิกร
	PM	*คุณนิติชัยแจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC พร้อมงานPM สถานี ที่ โรงงาน MPM นิคมฯNVK	13:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งประชุมซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆพื้นที่ BPL ณ.บริษัท CP บรรจูกันท์	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกกร แจ้ง ผรม.เข้าตัดหญ้าที่สถานี PRS#4	14:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ผรม.เลิกทำงานติดตั้ง ระบบ CCTV ที่ ห้อง SCADA	15:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งอัปเดตงานซ่อมสีโรงงานsoonthornโรจนะ Permit no.65-ROJ-CD-1021วันนี้เป็นงานถอดแผ่นกันลวดที่ขึ้นสนิมออกจากสถานี	16:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเข้าใส่ขิม LINK M ที่ PRS#2 สัญญาณปกติ	17:00	สิทธิกร
11-Nov-22	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	8:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	8:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.11-14 ข.TDC เขตส่งออกปกติ	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6-10 ปกติ	9:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะแจ้งเข้าติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-ROJ1,2 และ PRS#5	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.1-5 ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ,เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ซีแนวกบ		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Nov-22		เจ้าหน้าที่นิคม ทำทางเข้าออก ถนนนวนคร 1 ไม่มีผลกระทบ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น, ข.TDC คลองขุด เส้น,BV#10 แพรงษา		
		แพรงษามีงานทำถนน ทำฝั่งเลนขวาชิดเกาะกลางเข้าแพรงษา 14 หลังนิคมบางปู ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ,ขอย TDC STEEL มีประสานงานตามที่แจ้ง นอกนั้นปกติ		
		เส้นคลองขุด มีงานเชื่อมต่อท่อประปา ศก300 เข้าหมู่บ้านวราภรณ์ ห่างแนวท่อประมาณ 5 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS แจ้ง PM จะเริ่มทำที่เครื่อง SCADA SERVER > SCADA BACKUP > DA TABASE ก่อน เดียวจะทำเครื่อง Workstation ในห้อง GRCC	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก งานปรับผิวดินในพื้นที่ภายในรอบกำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่บดอัดผิวดินถม +กดเข็มแนวรั้ว9ตัน Permit.65.nvk.ex.1056 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	12:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS แจ้งPM SCADA เสร็จแล้ว	13:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะแจ้งเสร็จงานติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-ROJ1,2 และ PRS#5	17:11	สิทธิกร
12-Nov-22	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานซ่อมสีที่โรงงาน Soonthorn โรจนะ Permit 65-ROJ-CD-1021	7:05	สุเมธ
	PM	*คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-BPL ใส่ Turbine Run B	9:02	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะแจ้งงานติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-RST, PRS#4, OTS-NVK	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธวัศศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู, ข.TDC Steel เขตส่งออก, นิคมฯบางปูเหนือ, นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:38	สุเมธ





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา *คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:48	สุเมธ
	PM	*คุณ จรัล แจ้งเข้า OTS-BPL ไล่ Turbine Run B เสร็จแล้ว	14:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซ Warning Sign Board ดันที่ชำรุด		
		ถนน S3,S8 นิคมฯบางกะปิ Permit 65-BKD-EX-1005	14:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	14:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานทำกำแพงสร้างใหม่สถานี OTS-NVK และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit 65-nvk-ex-1056 นอกนั้นปกติ	14:59	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ แจ้ง Voltage Transmission เสียที่ PRS#5	16:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานซ่อมสีที่ Soonthorn ตาม Permit 65-ROJ-CD-1021 เลิกงานแล้ว	16:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งงานติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-RST, PRS#4, OTS-NVK เสร็จแล้ว	17:05	สุเมธ
13-Nov-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา *คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู, ซ. TDC Steel เขตส่งออก, นิคมฯ บางปูเหนือ, นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน, บางจาก ปกติ เชียงราก มีงานทำ กำแพงสร้างใหม่สถานี OTS-NVK และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า		
		Permit 65-nvk-ex-1056 นอกนั้นปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:47	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Nov-22	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL,นิคมฯ M-Thai ปกติ	14:20	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานรังสิตเพิ่มเติมงานขุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซ Warning Sign Board ดันที่ชำรุด ถนนพหลโยธิน permit.ex.1006	16:10	ภูรินทร์
14-Nov-22	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งงานติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-LKB, PRS#3	9:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าที่รถชนเมื่อคืน บริเวณถนนพหลโยธิน 1 ช่วงซอย 7B-8B		
		ตาม Permit 65-bpo-ex-0604	9:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานปักเสาไฟฟ้า ซ.2B-7 ไม่มีผล		
		กระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้ง ถ.แพรกษา มีงานลอกากยางชั้น 20 cm.แก้ถนนหลุด กม.8+685 - กม. 8+935 ตาม Permit 65-bpo-ex-0605	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-BPL เปลี่ยนอุปกรณ์ UPS	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานทำ กำแพงสร้างใหม่สถานี OTS-NVK และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า ตาม Permit 65-nvk-ex-1056 นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานตาม Permit 65-bpo-ex-0605 ส่วนที่ ซ. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:28	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังานตาม Permit 65-bpo-ex-0604 นอกนั้นปกติ	13:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:21	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Flowcom Run B ที่ OTS-BPL	15:58	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งงานติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-LKB, PRS#3 เสร็จแล้ว	16:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom Run B และ ที่ เปลี่ยนอุปกรณ์ UPS OTS-BPL	18:26	ภูรินทร์
15-Nov-22	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ BV#10, OTS-BPL, OTS-LKB	8:30	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	9:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ถ.แพรงษา มังานแก้ไขถนนทุดตัว บริเวณ กม.8+685 - กม.8+935 วันนี้ มีงานลอกผิวยางมะตอยหนา 20 ซม.และขุดชั้นทางข้างท่อก๊าซฯ 16" ลึกประมาณ 1.2-1.5 ม.ตาม Permit 65-BPO-EX-0605	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ ไรดิณรินทร์ แจ้งงานปรับปรุงห้อง Ordorant OTS-RST ของ บ.Synmech ตาม Permit 65-rst-ht-0064	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังานทำกำแพงสร้างใหม่ สถานี OTS-NVK และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า ตาม Permit 65-nvk-ex-1056 นอกนั้นปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มังานตาม Permit 65-bpo-ex-0605 ส่วนที่ ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:06	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Thai Containers ซ.7 นิคมฯบางปู	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:36	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:45	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งงานติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-BKD	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:07	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งงานติดตั้งกล้อง CCTV ที่ OTS-BKD เสร็จแล้ว	16:40	สุเมธ
16-Nov-22	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	9:42	องอาจ
	อื่นๆ	*ประชากรรัฐเข้า OTS BPO BV # 10	9:44	องอาจ
		*ประชากรรัฐสำรวจแนว แพรงษางานแก้ไขถนนทุดตัวชั้นทางข้างท่อก๊าซฯ 16" ลึกประมาณ 1.2-1.5 เมตร บริเวณ กม.8+685 - กม.8+935 Permit 65-bpo-ex-0605 ซ. TDC		
		คลองขุด BV#10 ปกติ	10:13	องอาจ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:14	องอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:18	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS#3	10:26	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า OTS LKB	10:43	องอาจ
	Survey	*คนพดลสำรวจแนวท่อ OTS-LKB	10:47	องอาจ
	อื่นๆ	ผมเก็บสายไฟกล้อง CCTV และคอนเน็คเข้าระบบที่ห้องบางปู	10:56	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	11:30	องอาจ
	Survey	*วิฑิต์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:42	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:44	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:59	องอาจ
	อื่นๆ	*ประชากรรัฐเข้า PRS # 2	12:03	องอาจ
	Survey	*ประชากรรัฐสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	13:01	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี เส้น OTS-BPL MTH ปกติ	13:24	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะงานขุดเปลี่ยนเสาป้ายที่ชำรุดในพื้นที่ ถนนE-E1 permit.65.roj.ex.1057	14:43	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงรากงานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้างใหม่-สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit.65.nvk.ex.1056	15:34	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-Nov-22	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนความขุดเชื่อมใส่วาล์ว service โครงการต่อขยายเข้าบริษัท หูป ชูด		
		(ประเทศไทย) จำกัด ขนานแนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm. Mpl ถ.นวนคร 26/1 permit ex.1007	16:08	องอาจ
	Permit	*คุณ วิศวกร แจ้ง งาน หูป ชูด นวนคร วันนี้เลิกทำแล้ว permit ex.1007	23:22	สิทธิกร
17-Nov-22	Survey	*คุณ ประชารัฐ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:23	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	10:05	องอาจ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:10	องอาจ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นแพรกษา มีงานตามPermit 65-bpo-ex-0605		
		ส่วนที่ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:17	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:26	องอาจ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:32	องอาจ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:32	องอาจ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:00	องอาจ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:29	องอาจ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:47	องอาจ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:52	องอาจ
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานWater Jetทำตำแหน่งแนวท่อก๊าซ HDPE 225 โกล์ Valve no.#128-134		
		เพื่อทำแบบขออนุญาตงาน อีสูวเตอร์ @WES Permit.65-WES-EX-0008	12:00	องอาจ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:04	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องขุดเปลี่ยนเสาป้ายที่		
		ชำรุดในพื้นที่ ถนนE-E1 permit.65.roj.ex.1057 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:09	องอาจ
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC ที่ โรงงาน SAKU PRECISION นิคมฯNVK	13:01	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	13:23	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	13:34	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:37	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนความขุด verify ทาแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl เพื่อกำหนด		
		ระยะ และทำบ่อจุด Ti-in โครงการต่อขยายเข้าบริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด		
		ถนนนวนคร 5/3 permit ex.1008	15:21	องอาจ
	อื่นๆ	*พิทักษ์พลงานงานซ่อมสีโรงงานsoonthornโรจนะ Permit no.65-ROJ-CD-1021		
		วันนี้ล้างทำความสะอาดบทราย	15:27	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงรากงานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้างใหม่-		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-Nov-22		สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit.65.nvk.ex.1056	15:35	องอาจ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Laminate LKB (กะแรก)	17:03	องอาจ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Laminate LKB (กะสอง)	19:35	องอาจ
18-Nov-22	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:18	สิทธิกร
	PM	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งร่วมงานต่ออายุสถานีguliko ร่วมกับpaefผลตรวจปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้าง		
		ใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit.65.nvk.ex.1056 จุดอื่นปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องปรับระดับห้องotsrstของบ.synmechตรวจสอบ%gasปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ข.TDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ		
		แพรกษามีงานทำถนน PERMIT NO. 65-BPO-EX-0605 นอกนั้นปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งงานเปลี่ยนถังกรองกลิ่น odorant ที่ otsrst	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	12:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งอัปเดตงานซ่อมสีโรงงานsoonthornโรจนะ Permit no.65-ROJ-CD-1021		
		เริ่มพ่นรองสีรองพื้นhousing และskidบางส่วน	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งตรวจสอบกลิ่นodorantโดยรอบพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระยะยังปกติ	12:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES UIH Circuit DOWN แจ้งทาง UIH ตรวจสอบ	14:02	สิทธิกร





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Nov-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มี งานต่อเนื่องขุดเปลี่ยนเสาป้ายที่		
		ชำรุดในพื้นที่ ถนนE-E1 permit.65.roj.ex.1057 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	15:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES UIH Circuit UP UIH แจ้งสาย Fiberoptic ขาดในตู้ ODF ทำการติดต่อสายให้	15:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดเปลี่ยนท่อน้ำประปาบริการ บริเวณซอย 3B ห่างจากท่อก๊าซ		
		ประมาณ 80 ซม.BPO Permit No.65-BPO-EX-0515	16:25	สิทธิกร
19-Nov-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก มีงานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้าง		
		ใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit.65.nvk.ex.1056 จุดอื่นปกติ	10:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ มีงานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+685 - กม.8+935 ถนนแพรงษา วันนี้		
		มีงานขุดขึ้นทางข้างท่อก๊าซฯ 16" ลึกประมาณ 1.2-1.5 เมตร Permit 65-BPO-EX-0605	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานซ่อมพื้นถนน asphalt นวนคร 5		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบแนวท่อก๊าซ/บริเวณอื่นปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น .ช.ทDC คลองขุด เส้น,BV#10 ปกติ		
		แพรงษามีงานทำถนน PERMIT NO. 65-BPO-EX-0605 นอกนั้นปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งครบรอบdue calibrate turbine ที่โรงงานkamotomนวนคร	12:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	12:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	13:38	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งร่วมงานทดสอบhydro mrsกิจศิริโรงงาน monopoly ร่วมกับpae จ.ระยอง	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	14:05	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Nov-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มี งานต่อเนื่องขุดเปลี่ยนเสาป้ายที่		
		ชำรุดในพื้นที่ ถนนE-E1 permit.65.roj.ex.1057 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:19	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานตรวจสอบ EVC โรงงาน Bestex นิคมฯ โรจนะ	14:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งอุปเคทางานซ่อมสีโรงงานsoonthornโรจนะ Permit no.65-ROJ-CD-1021		
		วันนี้เริ่มพื้นที่สีเหลืองบางส่วนของskid	16:45	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Laminate 2 LKB	18:04	สิทธิกร
20-Nov-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:08	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดเปลี่ยนท่อน้ำประปาบริการ บริเวณซอย 3B ห่างจากท่อก๊าซ		
		ประมาณ 80 ซม.Permit No.65-BPO-EX-0515	9:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบแรงดัน OTS-ROJ#1,OTS-ROJ#2,PRS#5,OTS-NVK	9:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ มีงานตาม Permit		
		No.65-BPO-EX-0515	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ มีงานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+930 ถนนแพรงษา วันนี้		
		มีงานขุดขึ้นทางข้างท่อก๊าซฯ 16" ลึกประมาณ 1.2-1.5 เมตร Permit 65-BPO-EX-0605	10:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BKD	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด ซอย TDC STEEL ปกติ		
		แพรงษามีงานทำถนน PERMIT NO. 65-BPO-EX-0605 นอกนั้นปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	ภูรินทร์



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Nov-22	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหม่ ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	13:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	14:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเชียงราก งานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit.65.nvk.ex.1056 จดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	14:23	ภูรินทร์
21-Nov-22	อื่นๆ	*Gas Network Validation ค่าที่ Art Serina LKB หายไป แจ้งคุณมังกร และคุณเอ็กกับทรา	8:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:13	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพา จนท.ปตท. เข้าติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-WES	9:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องปรับระดับห้องเดิมกลิ่นgas ots rst ของ synmech	9:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS BPO คลองขุด ซอย TDC STEEL ปกติงานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 ถนนแพรกษา วันนี้ มีงานขุดขึ้นทางข้างท่อก๊าซ 16" ลึกประมาณ 1.2 เมตร Permit 65-BPO-RX-0605 นอกนั้นปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS LKB คลองกรุง นิคมลาดกระบัง ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำ PM OTS-RST	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเชียงราก งานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit.65.nvk.ex.1056 จดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน บางจาก ปกติ	11:55	ภูรินทร์



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Nov-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาธิรัฐ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	12:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่SWAN 1-2 OTS BPL เทพารักษ์ นิคมบางพลี	12:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เทพารักษ์ MTH ปกติ	12:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ	14:23	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งสลับ Run B เปลี่ยนไปใช้ Run A OTS-WES	15:40	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งแล้วเสร็จงาน PM OTS-RST	16:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน นำจนท.ปตท. เข้าติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-WES	17:02	ภูรินทร์
22-Nov-22	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งแผนพา บ.secot เข้าถ่ายรูปตาม ots prs mrs ทุกนิคม	8:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูตั้งแต่ซอย. 1-5 ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาที่วิชีขนาด 300 มิลลิเมตรบริเวณทางเท้าถนนคลองขุดหน้าบ่อบำบัดน้ำปนเปื้อนมีระยะห่างจากท่อก๊าซประมาณห้าถึง 6 เมตรซึ่งไม่มีผลกระทบกับแนวท่อส่งก๊าซ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นเชียงราก งานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit.65.nvk.ex.1056 จดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูตั้งแต่ซอย.6-14 ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+780-820 ถนนแพรกษา วันนี้ มีงานขุดขึ้นทางข้างท่อก๊าซ 16" ลึกประมาณ 1.2 เมตร Permit 65-BPO-RX-0605	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน บางจาก ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดวางและตัดต่อท่อน้ำประปา ถนนแพรกษา 14/1 ทางไป TDC Steel ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 1 เมตร	11:06	ภูรินทร์





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Nov-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS BPO ปกติ, คลองขุด มีงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาหน้าปั๊ม ปตท. ที่แจ้งข้างต้น, ขอย TDC STEEL งานขุดวางและตัดต่อท่อน้ำประปาถนนแพรงษา 14/1 ทางไป TDC Steel ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 1 เมตร, ถนนแพรงษา งานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+780-820 ถนนแพรงษา วันนี้ มีงานขุดชั้นทางข้างท่อก๊าซ 16" ลึกประมาณ 1.2 เมตร Permit 65-BPO-RX-0605 นอกนั้นปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่SWAN 1-2 OTS BPL เทพารักษ์ นิคมบางพลี ปกติ		
	Survey	*คุณสมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ MTH ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	12:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	12:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง OTS LKB คลองกรุง ปกติ	13:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โรจนะ ประสานงานขึ้นแนวโครงการ กปภ วางท่อข้ามสะพาน จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:07	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย แจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC และงานพาผู้รับเหมาเข้าเปลี่ยนเสาป้ายบอกตำแหน่งท่อก๊าซในโรงงานใหม่ แทนเสาเดิมที่ชำรุด ที่โรงงาน King board นิคมฯ ROJ	16:31	ภูรินทร์
23-Nov-22	อื่นๆ	*เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ได้ยินเสียงดังระเบิด ตรวจสอบพบ หม้อแปลง ของออฟฟิศบางปู		
		ฟิวส์ขาด 1 ตัว เนื่องจากมีงูเลื้อยไปโดน ตอนนี้แจ้งการไฟฟ้า แล้ว	4:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*จนท.การไฟฟ้าทำการแก้ไขเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาด 1 ตัวเสร็จแล้ว ใช้งานได้ปกติ	4:49	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งเข้าPRS2 พาเจ้าหน้าที่ Secot เข้าถ่ายรูปในพื้นที่	9:02	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งเข้าPRS1 พาเจ้าหน้าที่ Secot เข้าถ่ายรูปในพื้นที่	9:31	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เวลา 09:34) ปตท. แจ้งซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ1 เหตุที่ขนาด 24 นิ้ว รั่วไหล บริเวณ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บริเวณ BV#16-BV#17	9:42	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งเข้า OTS-BPO พาเจ้าหน้าที่ Secot เข้าถ่ายรูปในพื้นที่	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ภูรินทร์
	Emergency Drill	เวลา 09:34 น. ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 เกิดเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซขนาด 24 นิ้ว บริเวณแนวท่อ RC650 KP59+545 เข้าอ่าวธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยก๊าซรั่วพุ่งสูงประมาณ 3 เมตร และลุกติดไฟอย่างรุนแรง Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ห้องประชุมเรียนรู้ 1	10:08	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-Nov-22	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นคลองขุด ขอย TDC STEEL ปกติ งานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 ถนนแพรงษา วันนี้ มีงานขุดชั้นทางข้างท่อก๊าซ 16" ลึกประมาณ 1.2 เมตร Permit 65-BPO-RX-0605นอกนั้นปกติ	10:22	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งเข้า OTS-BPL พาเจ้าหน้าที่ Secot เข้าถ่ายรูปในพื้นที่	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เวลา 10:58 ) ปตท. แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ1 เหตุที่ขนาด 24 นิ้ว รั่วไหล บริเวณ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บริเวณ BV#16-BV#17	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งเข้าPRS3 พาเจ้าหน้าที่ Secot เข้าถ่ายรูปในพื้นที่	12:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เสียงรบกวนต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้วด้านหน้า Permit.65.nvk.ex.1056 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งเข้า OTS-LKB พาเจ้าหน้าที่ Secot เข้าถ่ายรูปในพื้นที่	12:13	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งเข้าล้างถัง OTS LKB	12:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	12:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL ปกติ	13:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	13:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งออกจาก OTS LKB	14:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โรจนะ ปกติ	14:26	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน KCE F2. LKB	15:09	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*ยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน KCE F2. LKB	15:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานซ่อมสถานีก๊าซโรงงานsoonthorn Permit no.65-ROJ-CD-1021วันนี้งานทำเสร็จสถานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:28	ภูรินทร์
24-Nov-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	9:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	ภูรินทร์





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Nov-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดวางและตัดต่อท่อที่น้ำประปา ถนนแพรกษา 14/1 ทางไป TDC Steel		
		ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 1 เมตร Permit No.EX-0516	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นOTS BPO คลองขุด ซอย TDC STEEL ปกติ		
		งานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 ถนนแพรกษา วันนี้ มีงานสูบน้ำออกพื้นที่		
		Permit 65-BPO-RX-0605 งานขุดวางท่อประปา ที่คุณธนาสิทธิ์แจ้งก่อนหน้านี้ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	13:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่บางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก งานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้ว		
		ด้านหน้า Permit.65.nvk.ex. 1056 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:41	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมเสาป้ายเตือนแนวท่อในพื้นที่บางปะอิน 65.bpi.ex.1058	13:45	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี	13:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า Calibrate flow comp. OTS-ROJ#1	14:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:44	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี	14:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โรจนะ แจ้งเริ่มงานโครงการวางท่อก๊าซ F tec		
		roj ถนน E กันพื้นที่ เพื่อตัดjointเติมพื้นที่ขุดPermit. 65.roj.ex.1059	15:47	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.ตะวันออก บางปู	15:58	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.ตะวันออก บางปู	16:17	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Fuserashi HES	16:38	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณวิทย์ แจ้ง ปตท. เข้าPM HOV Valve OTS-WES	16:40	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Calibrate flow comp. OTS-ROJ#1	16:41	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Fuserashi HES	17:00	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.ตะวันออก บางปู (กะกลางคืน)	20:20	ภูรินทร์
	Emergency	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.ตะวันออก บางปู (กะกลางคืน)	20:40	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Nov-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ประชารัฐ แจ้งงานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้าบ่อพัก ขุดเชื่อมต่อในแนวเหนือกว่าท่อ		
		ประปาที่วางท่อไว้เมื่อวาน ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	9:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อที่น้ำประปา ซอยE8ถนนM2 เขตคลองเตย Permit No.EX-05	9:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด ซอย TDC STEEL ปกติ		
		แพรกษา งานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 ถนนแพรกษา วันนี้ มีงานสูบน้ำออก		
		พื้นที่ Permit 65-BPO-EX-0605,งานขุดวางท่อประปาที่ประชากรแจ้ง นอกนั้นปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินที่ นิคมฯแพรกษา	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก งานต่อเนื่องพื้นที่กำแพงสร้างใหม่สถานี ots nvk และเตรียมพื้นที่ฐานแนวรั้ว		
		ด้านหน้า Permit.65.nvk.ex. 1056 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.65-BPO-		
		EX-0517 นอกจากนี้ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคมแพรกษา	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL Swan ปกติ	13:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal.Pressure.Temp ที่สถานี OTS-ROJ#2	14:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบ Due เปลี่ยน EVC พร้อมงาน Pm สถานี MRS ที่ Honda Auto 1&2		
		นิคมโรจนะ	15:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยนชุดadaper tempเนื่องจากพบว่ามีอาการรั่วซึมในโครงadaper		
		โรงงานnestle นวนคร	15:08	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Nov-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานชุดเตรียมบ่อ tie-in โครงการต่อขยายเข้าบริษัท ทูป ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ขนานแนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm. Mpl ถนนนวนคร 26/1 permit ex.1007/จุดอื่นปกติ	16:16	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Pressure.Temp ที่สถานี OTS-ROJ#2	17:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานทูลบ ซูด นวนคร วันนี้เลิกงานแล้ว permit ex.1007	22:45	สิทธิกร
26-Nov-22	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่, บางปูเหนือ ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 ถนนแพรกษา วันนี้ มีงานสูบน้ำออกพื้นที่ ตาม Permit 65-BPO-EX-0605		
		ส่วนที่ ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ, เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานชุด Verify ท่อก๊าซ160 มม. เพื่อทำการ Protection เตรียมทำบ่อ Sheet Pile โครงการเชื่อมต่อขยาย บริษัท F-Tech ถนน E		
		Permit 65-roj-ex-1059 นอกนั้นปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก มีงานก่อสร้างทำกำแพงรั้วใหม่สถานี OTS-NVK ตาม Permit 65-nvk-ex-1056 ส่วนเส้น บางจาก ปกติ	14:44	สุเมธ
27-Nov-22	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ซอยE8ถนนM2 เขตส่งออก Permit No.EX-05	8:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:21	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Nov-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB,คลองกรุง ปกติ,นิคมลาดกระบัง มีงานซ่อม		
		บ่อวาล์ว รายละเอียดคุณนพดล จะแจ้งให้ทราบตาม Permit.บริเวณอื่นปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วในนิคมอุตสาหกรรมบางของทาง S. Con เลขที่ Permit		
		No. 65-LKB-EX-0652	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด ซอย TDC STEEL ปกติ		
		แพร่กระจาย งานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 ถนนแพรกษา วันนี้ มีงานสูบน้ำออก		
		พื้นที่ Permit 65-BPO-EX-0605	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.65-BPO-EX-0517 นอกจกนี้ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai,Swan ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานดันท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านแนวท่อก๊าซ Service Line ถนนสุขุม		
		วิทชาออก(มุ่งหน้าบางปะกง) บริเวณ หนองสะพาน TJC กม.36+200 โดย บ.สีเส่งการโยธา		
		Permit No.65-BPO-EX-0518	22:27	ภูรินทร์
28-Nov-22	Permit	*คุณ ไชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนล้างหัว Gear Ball OTS-RST โดย บ.Delta ตาม Permit		
		65-rst-cd-1026	8:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งรอกการไฟฟ้ามาบักเสาไฟฟ้า ถ.พัฒนา2 ระหว่าง ซ.2C-3C	9:32	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์ IBR ร่วมกับ จนท. PTT ที่ OTS-LKB (65-lkb-cd-0527	9:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:34	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM SCADA ที่ BV#10	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบักเสาไฟฟ้าจ่ายไฟให้แอมพาส ช.2C ณจุดนี้ที่จะบัก ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ระยะห่างประมาณ 4-5 ม. แต่ใกล้ท่อน้ำเสียรอ Getgo ยืนยันอีกครั้ง ถ้าไม่ย้ายจุดก็ไม่มีผลกระทบ (ลงจุดเดิม ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ)	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 ถ.แพรกษา วันนี้มีงานลงหินคลุกซีเมนต์ บดอัด Permit 65-BPO-EX-0605		
		ส่วนที่ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:26	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย เข้าทำ 5ส.ที่ OTS-BKD, OTS-NVK, OTS-ROJ#1-2	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตามที่คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งรายงาน		
		นอกนั้นปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	12:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:41	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM SCADA ที่ BV#10 เสร็จแล้ว	14:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-LKB (65-lkb-cd-0527) เสร็จแล้ว	15:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานตาม Permit 65-rst-cd-1026 วันนี้เลิกงานแล้ว เข้าทำอีกที่พุงนี้	15:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจนะ มีงานเตรียมพื้นที่ทำบ่อคูขนานท่อ		
		ก๊าซ 160 มม. เพื่อทำบ่อ Sheet Pile โครงการวางท่อต่อขยาย F-Tech ถนน E ตาม Permit		
		65-roj-ex-1059 นอกนั้นปกติ	16:09	สุเมธ
29-Nov-22	PM	*คุณ สุริยะ เข้าที่ PRS#2 ย้ายมิเตอร์ไฟ	8:30	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานล้างหัว Gear Ball OTS-RST ตาม Permit 65-rst-cd-1026	8:30	สุเมธ
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผน PM OTS-ROJ#1, PRS#5	9:02	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งขอเข้าพื้นที่ OTS-RST เพื่อตรวจนับทรัพย์สิน	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจนะ มีงานบักทำบ่อ Sheet Pile พื้นที่		
		บ่อคูขนานท่อก๊าซ 160 มม. เพื่อทำ Sheet Pile โครงการวางท่อต่อขยาย F-Tech ถนน D ตาม		
		Permit 65-roj-ex-1059 นอกนั้นปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงสภาพบ่อवास		
		ตาม Permit 65-LKB-EX-0652 งานวันนี้ทำการเก็บเศษปูนที่สกัดไว้ไปทิ้ง เส้น OTS-LKB		
		ปกติ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ		
		กม.8+820-870 ถ.แพรกษา วันนี้มีงานลงหินคลุกซีเมนต์ บดอัด Permit 65-BPO-EX-0605		
		ส่วนที่ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งที่ OTS-RST ตรวจนับทรัพย์สิน เสร็จแล้ว	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	13:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดเตรียมบ่อ Tie-in โครงการ		
		ต่อขยายเข้า บ.ทูป ชูต (ประเทศไทย) จำกัด ขนานแนวท่อก๊าซ 110 มม.ถนนนวนคร 26/1		
		ตาม Permit 65-nvk-ex-1007 นอกนั้นปกติ	14:23	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงาน Enco	15:07	สุเมธ
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผน PM OTS-ROJ#1, PRS#5 เสร็จแล้ว	16:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานตาม Permit 65-rst-cd-1026 วันนี้เลิกงานแล้ว เข้าทำอีกที่พุงนี้	16:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา 225 มม. ซอย 11B บริเวณตรงข้ามทางเข้า		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		บ.Thai Cast Film ตาม Permit 65-bpo-ex-0519 ระยะห่างจากท่อก๊าซประมาณ 1.5 เมตร	16:50	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานที่ PRS#2 ย้ายมิเตอร์ไฟ	19:24	ภูรินทร์
30-Nov-22	PM	*คุณ สุริยะ เข้าที่ PRS#1-2 ทำ PM	9:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เชียงราก ปกติ	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร แจ้งเริ่มงานโครงการเชื่อมต่อขยายเข้า บ.หุป ชูต ทำ By-pass เชื่อมต่อ ท่อ 63 มม. เข้ากับท่อ 110 มม.Mpl ถนนนคร 26/1 ตาม Permit 65-nvk-ht-0065	9:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานล้างหัว Gear Ball OTS-RST ตาม Permit 65-rst-cd-1026	9:46	สุเมธ
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผน PM OTS-ROJ#2	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานปักทำบ่อ Sheet Pile พื้นที่ บ่อคูขนานท่อก๊าซ 160 มม.เพื่อทำ Sheet Pile Boring Jacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-Tech ถนน D ตาม Permit 65-roj-ex-1059 นอกนั้นปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:28	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย เข้าเก็บรูป 5ส.ที่ OTS-BKD, OTS-NVK	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 ถ.แพรกษา วันนี้มีงานลงหินคลุกซีเมนต์ บดอัด Permit 65-BPO-EX-0605		
		ส่วนที่ ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งตรวจตอบ%Gas ก่อนเริ่มงานล้างหัว Gear Ball Valve OTS-RST โดย บ. Delta ตาม Permit 65-rst-cd-1026	11:13	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 10:40 น. TSO แจ้ง OCS4 Unplanned Shutdown ส่งผลให้คุณภาพก๊าซฝั่งตะวันออก Swing ค่า WI MTP,ท่อเส้นที่ 3 เปลี่ยนแปลงจาก 1268 เป็น 1299 BTU/scf และค่า WI		
		ท่อเส้นที่ 4 เปลี่ยนแปลง 1327 เป็น 1394 BTU/scf .... From PTT Shipper	11:31	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าที่ PRS#1-2 ทำ PM เสร็จแล้ว	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์ว ตาม Permit 65-LKB-EX-0652 งานวันนี้ทำการบดอัดคอมแพคพื้นและเตรียมเข้าแบบทำบ่อ		
		ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 65-rst-cd-1026 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:54	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:52	สุเมธ
	อื่นๆ	*[Update เหตุการณ์ OCS4 Unplanned Shutdown] จากเหตุการณ์ดังกล่าวคุณภาพก๊าซ ฝั่งตะวันออก Swing ค่า WI MTP,ท่อเส้นที่ 3 เปลี่ยนแปลงจาก 1268 เป็น 1299 BTU/scf และค่า WI ท่อเส้นที่ 4 เปลี่ยนแปลง 1327 เป็น 1394 BTU/scf เดินทางถึง BPK เวลา 01.30น., BV4.19 เวลา 06.00น., GNS เวลา 10.10น., NRM เวลา 12.30น. วันที่ 1 ธ.ค. 65		
		.... From PTT Shipper	14:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต, นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ	14:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานปรับระดับห้องเดิมกลืน Gas OTS-RST ของ synmech วันนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจพื้นที่ ปกติ ตาม Permit 65-rst-ht-0064	15:05	สุเมธ
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน PM OTS-ROJ#2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:39	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย เข้าที่ PRS#1 ทำ Diagnostic Test	15:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Permit 65-nvk-ht-0065 นอกนั้นปกติ	15:57	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง Sheet Pile Boring Jacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech ถนน D กดแผ่นด้านคูขนานท่อเสร็จแล้ว ตาม Permit 65-roj-ex-1059	16:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 16:45น. TSO แก้ไขปัญหา OCS4 Unplanned S/D แล้วเสร็จ ปัจจุบันสามารถ ในการจ่ายก๊าซกลับมาเป็นปกติ .... From PTT Shipper	17:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเพื่อใส่ Blind Flang ของประตูน้ำที่หน้าประปาขนาด 225 mm. บริเวณ Service Gas Pipeline Permafex Soi 14B ตาม Permit 65-bpo-ex-0520	17:08	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย เข้าที่ PRS#1 ทำ Diagnostic Test เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:45	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Dec-22	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ พื้นที่โซนเหนือ	8:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ พื้นที่โซนใต้	9:25	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ OTS-WES	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานทุก Guard Post ของ Test Post บริเวณหน้า บัค สติกเกอร์		
		ด.แพรงษา คลองหม้อแตก เนื่องจาก ทาง บ.กรีนไลท์ ได้มีการซ่อมแซมถนน แล้วยกระดับ		
		ทางเท้า จึงขอให้ทางกรีนไลท์ช่วยยก Guard Post คืนให้	10:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์วตาม Permit 65-LKB-EX-0652 งานวันนี้ทำการ		
		ลงทรายสวมปลอกท่อ PVC และบดอัดคอมแพคพื้นเตรียมเข้าแบบทำบ่อ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 65-LKB-EX-0		
		652, ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มงานตัดต่อเชื่อมท่อเมน HDPE 110 มม. เข้ากับท่อ Service HDPE 110		
		มม.(SV.225) โครงการเชื่อมต่อขยายเข้า บ.ทูป ชูด (ประเทศไทย) จำกัด ถ.นวนคร 26/1 ตาม		
		Permit 65-nvk-ht-0065	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-4 ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 5-14 ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, เชียงราก ปกติ	12:50	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย เข้าที่ PRS#2 Visual Check	13:20	สุเมธ
	PM	*คุณ จรัส เข้าที่ PRS#3 Visual Check	13:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ประชาธิรัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจนะ มีงานปักทำบ่อ Sheet Pile พื้นที่		
		ปอคู่ขนานท่อก๊าซ 160 มม.เพื่อทำ Sheet Pile Boring Jacking โครงการวางท่อต่อขยาย		
		F-Tech ถนน D ตาม Permit 65-roj-ex-1059 นอกนั้นปกติ	14:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:59	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Dec-22	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตัดต่อท่อเมน 110 มม. เข้ากับท่อ		
		Service 110 มม โครงการเชื่อมต่อขยายเข้า บ.ทูป ชูด เสริมเส้นแล้ว (สถานีก๊าซจ่ายถึงหน้า		
		วาล์ว SV225)ตาม Permit 65-nvk-ht-0065 นอกนั้นปกติ	16:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์แจ้ง เตรียมคืนพื้นที่ที่รายรองท่อเตรียมblack filled ในพื้นที่ตามขั้นตอน		
		ของ ส.ก.ส.ตรวจเช็คตัวท่อตามขั้นตอนโครงการ tuv sud nvk	20:34	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์แจ้ง กลับหลังท่อเพื่อดำเนินการต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้	23:51	ภูรินทร์
02-Dec-22	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งขุดเปิดแอฟแนวท่อก๊าซยาว15ม.ลึกไม่เกิน 30cm. บนหลังแนวท่อก๊าซช่วง		
		KP.5+706 - KP.5+761	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน แจ้งเริ่มงานเปลี่ยนผ้าบ่อวาล์ว		
		ของ sv07 ภายใน บ.บีปัม บางปะอิน Permit.65.bpi.ex.1061จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานขี้อัดบักเสไฟฟ้ากับทาง กฟน.ทางการไฟฟ้าแจ้งนัดหมายเข้า		
		ดำเนินการขุดบักเสไฟฟ้าจำนวน 2 ต้น บริเวณสี่แยกเขตสอออก 3 ในวัน พุธ ที่ 7/12/65	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์วตาม Permit 65-LKB-EX-0652 งานวันนี้ทำการ		
		เข้าแบบเตรียมเทพื้นทำบ่อวาล์ว No.123 124 125	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 65-LKB-EX-0		
		652, ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก, เชียงราก ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	12:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งจนท.สิ่งแวดล้อมขอเข้าถ่ายรูปแบบในห้อง RTU OTS-WES	13:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจดูความเรียบร้อยที่ OTS-BV#10	13:17	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
02-Dec-22	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด ซอย TDC STEEL ปกติ		
		แพรงษา งานแก้ไขถนนทรุดตัว บริเวณ กม.8+820-870 Permit 65-BPO-EX-0605		
		ถนนแพรงษา วันนี้ มีงานตามที่แจ้ง	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ		
		Gas 160mm.Mpl ภายในบ่อsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech		
		roj ถนน D Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้ง มี Safety Visit ที่ OTS-BPL	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-BV#10 แล้ว	14:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้ง มี Safety Visit ที่ OTS-BV#10	15:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้ง มี Safety Visit ที่ PRS#2 BPO	16:05	สิทธิกร
03-Dec-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเปลี่ยนฝาปิด		
		วาล์วของ sv07 ภายใน บ.ยิปซัม บางปะอิน Permit.65.bpi.ex.1061จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	9:34	สิทธิกร
	Emergency	*แจ้งข่าวสารเกิดเหตุในพื้นที่นิคมบางปู: วันที่ 03 ธ.ค.65 เวลา 9.50 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน		
		BPEC ข.3B นิคมฯบางปู(เป็นลูกค้าของ NGD) ตำแหน่งที่เพลิงไหม้อยู่คนละส่วนกับสถานี		
		ก๊าซ เบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว ไม่มีผลกระทบต่อก๊าซของ NGD และระบบ		
		จำหน่ายก๊าซของบริษัท ในส่วนที่ใช้ก๊าซจะอยู่ในส่วนล่างอาคาร โดยเกิดเหตุด้านบนซึ่งไม่มี		
		ผลกระทบกับแนวท่อก๊าซและอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเปลี่ยนติดตั้งเสา Warning Sign ในนิคมอุตสาหกรรมบึงของทาง S.Con		
		จำนวน 25 ต้น เลขที่ Permit No.65-LKB-EX-0653	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์วตาม Permit 65-LKB-EX-0652 งานวันนี้ทำการ		
		ปรับระดับพื้นเขตระดับตัวระฆังวาล์วและเข้าแบบเตรียมเทปูนทำบ่อวาล์ว No.126 127 128	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 65-LKB-EX-0		
		652, Permit No.65-LKB-EX-0653 ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	11:06	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Dec-22	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	13:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BV#10, คลองขุด,ช.ทDC Steel,แพรงษา ปกติ	13:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL ปกติ	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ		
		Gas 160mm.Mpl ภายในบ่อsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech		
		roj ถนน D Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ. F&N DAIRIES ROJ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:55	สิทธิกร
04-Dec-22	Permit	*รณาสิริแจ้งงานชุดตัดต่อท่อเพื่อใส่ Blind Flang ท่อน้ำประปาขนาด 225 mm, บริเวณ		
		Service Gas pipeline Permaflex Soi 14B Permit No. 0520	8:45	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลแจ้งเข้า OTS LKB, ใส่ Turbine Run B, กลับคืน หลังจากส่งสอบเทียบ	9:05	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:05	องอาจ
	Survey	*รณาสิริสำรวจแนวท่อบางปูซอย 7B งานปรับไหล่ทางลงหินคุบดอัด	10:07	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 65-LKB-EX-0		
		652, Permit No.65-LKB-EX-0653 ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	10:36	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดีปกติ	10:48	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก เชียงรากปกติ	11:05	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ แพรงษาปกติ	11:09	องอาจ
	Survey	*วรวิธสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*สมเข้าเข้า PRS1,2	11:22	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูออกจากงานที่ทางพีวีแจ้ง ซอย7ปรับปรุงถนนและซอย14ซ่อม		
		ซอย TDC Steel ปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องเปลี่ยนฝาปิด		
		วาล์วของ sv07 ภายใน บ.ยิปซัม บางปะอิน Permit.65.bpi.ex.1061จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:44	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนครปกติ	12:42	องอาจ





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Dec-22	อื่นๆ	*สมชายเข้า BV # 10	13:00	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	13:30	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิตปกติ	14:00	องอาจ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,แพรงกษา ปกติ	14:06	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในปอsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน D Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:01	องอาจ
05-Dec-22	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งวันนี้เข้า OTS BPL, ทำการถอด Turbine Run A. ส่งสอเทียบ	9:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 65-LKB-EX-0652, Permit No.65-LKB-EX-0653 วันนี้ปักเสาป้ายเตือนแนวท่อแทนที่เสาเดิมที่ถูกเรือออก ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน แจ้งงานเปลี่ยนผ้าปอवासของ sv07 ภายใน บ.ยิปซัม บางปะอิน รอคอยกรตเช็คตัวและเตรียมทำสติกเกอร์ในชั้นต่อไป Permit.65.bpi.ex.1061 เตรียมถอดแบบ+ทำสี จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,ปกติ แพรงกษา มีการทำงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนนไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานปรับปรุงพื้นถนนใหม่ ไม่มีการขุด นอกนั้นปกติ	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:34	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Dec-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	12:38	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ พลวัตรแจ้งเข้าแก้ไขค่า FLOW ที่หายไป ที่ OTS-BPL	13:03	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ พลวัตร แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-BPL ค่า FLOW ทำงานปกติ	13:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งเสร็จงานเข้า OTS BPL. ทำการถอด Turbine Run A. ส่งสอเทียบ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในปอsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน D Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:03	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. TTP พิมพิโยมผ้าไทย BPM	16:00	สิทธิกร
06-Dec-22	Survey	*คุณจรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศุภชัยแจ้งเข้าเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ RTU PRS#2 BPO	9:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชารัฐ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนิติชัย แจ้งเข้า safty visit OTS-BKD , OTS NVK ,OTS ROJ# 1, 2 , PRS#5 ,PRS#4	10:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณนิติชัย แจ้งเข้า safty visit OTS-BKD	10:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณจรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณจรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้นLKB,คลองกรุง นิคม LKB.ปกติไม่พบ บ.เอสคอน การโยธาเข้าทำงานในพื้นที่นิคม	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด แพรงกษา ซอย TDC STEEL ,ถนนแพรงกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ นอกนั้นปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน แจ้งเริ่มงานเปลี่ยนผ้าปอवासของ sv04 ภายใน บ.บางจาก BBF บางปะอินPermit.65.bpi.ex.1061 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M Thai มีงานปรับปรุงถนนไม่มีผลกระทบกับท่อ	11:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณนิติชัย แจ้งเข้า safty visit OTS-NVK	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ Swan 1.2 OTS BPL ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชารัฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	11:55	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Dec-22	Permit	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ,งานเดิน cips&dcvg ท่อก๊าซ steel gas 12" Mpl ด้านหลังนิคมนวนคร permit cd.1031/บริเวณอื่นปกติ	12:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อ แพรกษาปกติ	12:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	13:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	13:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณนิติชัย แจ้งเข้า safty visit OTS-ROJ# 1	13:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณนิติชัย แจ้งเข้า safty visit OTS-ROJ# 2	13:38	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณนิติชัย แจ้งเข้า safty visit PRS#5	14:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณนิติชัย แจ้งเข้า safty visit PRS#4	15:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในปัสheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน D Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:29	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*ที่ OTS-WES Gas Vent Fail แจ้งทีม Stand-by โชนตะวันออกแล้ว	20:12	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ กฤษดา เข้าแก้ไข Gas Vent Fail ที่ OTS-WES เสร็จเรียบร้อย	21:05	สุเมธ
07-Dec-22	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำPM OTS-Roj#2 และPRS#5	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนพดล แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.C1 ก่อนถึงสี่แยกเขตส่งออก 3 เลขที่ permit No.65-LKB-EX-0654	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่บางจาก งานต่อเนื่องเปลี่ยนฝาป้อวาล์วของsv09 ภายใน บ.บางจาก BBF บางปะอิน Permit.65.bpi.ex.1061 จุดอื่นในพื้นที่ เชียงราก บางปะอิน ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด แพรกษา ขอย TDC STEEL ,ถนนแพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อนอกนั้นปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนพดล แจ้งเสร็จงานขุดปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ. C1	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง งานปรับปรุงสภาพป้อวาล์ว		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Dec-22		ตาม Permit No.65-LKB-EX-0652 วันที่ขีดแต่งตั้งตัวป้อนเตรียมทาสีป้อ Valve No.126 127 128 ,งานปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน.ตาม Permit No.65-LKB-EX-0654 ส่วน OTS LKB ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	12:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณประชาวีร์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	13:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL ปกติ	13:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในปัสheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน D Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	13:59	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงานทำPM OTS-Roj#2 และPRS#5	14:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม M-TH งานถมดินยกระดับถนน งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้ปกติ	14:45	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิวกร แจ้งผู้รับเหมาเข้าตัดหญ้า PRS#4	15:26	ภูรินทร์
08-Dec-22	อื่นๆ	*การไฟฟ้าอยุธยา (คุณอุณภูมิ 086-7571565) แจ้งเตรียมเข้าขุดพื้นที่นิคมโรจนะ บริเวณโรงไฟฟ้า แจ้งคุณภานุรักษ์รับทราบเข้าประสานงาน	8:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL ปกติ	9:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งประสานงาน กฟภ อุทัย พื้นที่โรจนะ ตรงข้ามuacj	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	10:09	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งระับการขุดติดตั้งไปก่อน เนื่องจากต้องมีการขุดฝังฐานเสาสำเร็จ มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับระหว่างขอบแนวท่อและของของฐานสำเร็จรูป	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH งานถมดินยกระดับถนน งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด แพรกษา ขอย TDC STEEL ,ถนนแพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อนอกนั้นปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:01	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Dec-22	Survey	*คุณเฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อ นิคมแพรงษาปกติ	11:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณเฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#2	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในบ่อsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน D Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนพดล แจ้งงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์วตาม Permit No.65-LKB-EX-0652 งานวันนี้ ทำการขุดดินถึงบริเวณหัววาล์ว No.117 เพื่อถอดยกกันวาล์วออกใส่ตัวบีกสลักล็อกตัว กันวาล์วด้านล่างใหม่	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณนพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมระบั้ง งานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์วตาม Permit No.65-LKB-EX-652 ส่วน OTS LKB ปกติ	13:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่บางจาก งานต่อเนื่องเปลี่ยนฝาบ่อวาล์วของsv09 ภายใน บ.บางจาก BBF บางปะอิน Permit.65.bpi.ex.1061 จุดอื่นในพื้นที่ เชียงราก บางปะอิน ปกติ	14:20	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Toray mill โรงงาน#3	15:57	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*ยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Toray mill โรงงาน#3	16:50	ภูรินทร์
09-Dec-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	9:38	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าเข้ามาล้างแอร์ที่ OTS-WES	9:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที่ BV#10 ผรม.ตัดหญ้าสถานี Permit 65-bpo-cd-0545	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมระบั้ง มีงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์วตาม Permit 65-LKB-EX-0652 งานวันนี้ทำการต่อ PVC ตั้งระดับตัวระบั้งวาล์วผูกเหล็กเข้าแบบเตรียมเทปูนตัวบ่อวาล์ว No.117, ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที่ PRS#1 ผรม.ตัดหญ้าสถานี Permit 65-bpo-cd-0545	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนน ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ, ส่วนที่ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา ปกติ	11:42	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน งานเปลี่ยนฝาบ่อวาล์วของ SV09 ภายใน บ.บางจาก BBF เสรีจีน Permit 65-bpi-ex-1061, ส่วนเส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าที่ PRS#2 ผรม.ตัดหญ้าสถานี Permit 65-bpo-cd-0545	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานถมดินยกระดับถนน งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	13:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานพื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ 160 ภายในบ่อ Sheet Pile Boring Jacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech ถนน D ตาม Permit 65-roj-ex-1060 นอกนั้นปกติ	14:42	สุเมธ
10-Dec-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งเปิดประตูสถานี OTS-ROJ#1 เพื่อให้ ผรม.นำของเข้าไปเก็บทำงานทาสี	9:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ผรม.เข้าติดตั้งโปรแกรม CCTV ที่ สำนักงานบางปู	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมระบั้ง มีงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์วตาม Permit 65-LKB-EX-0652 งานวันนี้ทำการต่อ PVC ตั้งระดับตัวระบั้งวาล์วผูกเหล็กเข้าแบบเตรียมเทปูนตัวบ่อวาล์ว No.117, ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#1 OTS-LKB	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#1 OTS-BV#10 BPO	10:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งนำ บ.synmech ขอเข้าเก็บสึตามจุดต่างๆที่แจ้งไว้ที่otsroj1	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ข.TDC Steel,ปกติ		
		แพรงษา มีการทำงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนนไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี - OTS BPL		





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Dec-22		งานเปลี่ยนติดตั้งเสา Warning Sign ตาม Permit No.65-BPL-EX-0655วันนี้ปักเสาป้ายเตือนแนวท่อแทนที่เสาเดิมที่ถูกเรือออกนอกน้้นปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL,SWAN ปกติ M-Thai มีงานปรับปรุงพื้นถนนใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ,งานเปลี่ยนติดตั้งเสา Warning Sign ตาม Permit No.65-MTH-EX-0656วันนี้ปักเสาป้ายเตือนแนวท่อแทนที่เสาเดิมที่ถูกเรือออกนอกน้้นปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในบ่อsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน D วันนี้ไม่มีการทำงานบ่อนอก Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งนำ บ.synmech ขอเข้าเก็บสัตามจุดต่างๆ ที่otsroj1 เสร็จแล้วไปทำต่อที่ ot	12:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งนำ บ.synmech ขอเข้าเก็บสัตามจุดต่างๆ ที่otsroj2 เสร็จแล้ว	14:20	สิทธิกร
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:56	สิทธิกร
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวบางปะอิน บางจาก เชียงรากปกติ	15:30	สิทธิกร
11-Dec-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai มีงานปรับปรุงพื้นถนนใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ,งานเปลี่ยนติดตั้งเสา Warning Sign ตาม Permit No.65-MTH-EX-0656 วันนี้เตรียมเข้าแบบเทปูนทำฐานเสา นอกน้้นปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,ปกติ แพรรษา มีการทำงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนนไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีงานเปลี่ยนติดตั้งเสา Warning Sign ตาม Permit No.65-BPL-EX-0655วันนี้เข้าแบบเทปูนทำฐานเสา นอกน้้นปกติ		
	Survey	Survey แนวท่อก๊าซเส้น OTS BPL , Swan ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรรษา BHS ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก,เชียงราก ปกติ	11:35	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Dec-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางปะ มีงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์ว ตาม Permit 65-LKB-EX-0652 งานวันนี้เก็บงานและทำสับวาล์ว,งานแก้ไขตะกั่วพื้นยาง มะตอยเก่าออกเพื่อเป็นคอนกรีตลึก15 cm. งานวางสาย NYY ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซเส้น OTS LKB,คลองกรุง ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในบ่อsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน DPermit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES GAS VENT แจ้งคุณกฤษดาและคุณธรรณิกรรับทราบและแก้ไข	23:05	องอาจ
	Alarm SCADA	*OTS-WES GAS VENT ปกติ คุณกฤษดา เข้าแก้ไขเสร็จเรียบร้อย	23:46	องอาจ
12-Dec-22	อื่นๆ	*ปิดวาล์วยกเลิกการใช้ก๊าซ : 12/12/22 เวลา 09.54 น. คุณเฉลิม ช่างเทคนิค สปก. แจ้งทำ การปิดวาล์วจ่ายก๊าซ บ.Siam Sunrise เขตสงออก นิคมฯบางปู วาล์ว No. 270 เนื่องจาก ลูกค้ายกเลิกกิจการ	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก,เชียงราก ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรรษา BHS ปกติ	10:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*มรณ.เข้าติดตั้งโปรแกรม CCTV ที่ สำนักงานบางปู	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-Dec-22	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai มีงานปรับปรุงพื้นถนนใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อ,งานเปลี่ยนติดตั้งเสา Warning Sign ตาม Permit No.65-MTH-EX-0656 นอกนั้นปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น Swan1,2 OTS BPL ปกติ	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,ปกติ		
		แพรงษา มีการทำงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนนไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในโปสsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน DPermit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งปะปาแจ้งซ่อมท่อรั่วซอยไทยนาสิริ ท่อปะปาแนวห่างก๊าซ2.7m. ท่อปะปาเล็ก1m.ท่อก๊าซเล็ก10m.ไม่มีผลกระทบแนวท่อก๊าซ	14:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	14:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบั้ง มีงานปรับปรุงสภาพบ่อวาล์ว ตาม Permit 65-LKB-EX-0652 , ส่วนเส้น OTS-LKB ปกติ	15:07	สิทธิกร
13-Dec-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:32	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าทำงาน PM ที่ PRS#3 ช่วงบ่าย Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	9:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อปะปาซอย11B.นิคมฯบางปู Permit.65-BPO-EX-0606	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. TOSTEM 2 NVK	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช. TDC Steel,ปกติ		
		แพรงษา มีการทำงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลางถนนไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานwater jetหาแนวท่อก๊าซขนาด225mm.บริเวณสี่แยกThaisummitช่วง ระหว่างปอวาล์ว128-130เพื่อทำการเก็บข้อมูลทำแบบงานวางท่อน้ำขนาด1,600mm.ของ หน่วยงานeast water Permit65-WES-EX-0288	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ WES มีงาน Permit.65-WES-EX-0288 จุดอื่น	10:26	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Dec-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก,เชียงราก ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.65-BPO- EX-0606 นอกจากนี้ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL ปกติ,M-Thai งานถมดินยกระดับ ถนน งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตรวจวัดกลิ่นgas รอบ 6เดือนนิคมbplได้2.5-3ppm	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	14:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิธิชัย แจ้ง งานแก้ไข Alarm No Data 3 Day พร้อม Update firmware ที่โรงงาน SHIN EI นิคมฯROJ	14:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpl ภายในโปสsheet pile boringjacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน DPermit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งล้างpcv002a อุดตันจากเศษsulphur ที่skyfoodและครบรอบวัดกลิ่น gasโซนรังสิตได้2.0ppm	15:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	18:16	สิทธิกร
14-Dec-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าพื้นที่ OTS-LKB, PRS#3 งานตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ตาม Permit 65-LKB-CD-0546	9:10	สุนทร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:06	สุนทร
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	สุนทร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง ผรม.Synmech เข้าตรวจสอบงานระบบ Ordorant OTS-RST ตาม Permit 65-rst-cd-1035	10:19	สุนทร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตาม Permit 65-LKB-CD-0546 นอกนั้นปกติ	10:38	สุนทร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	สุนทร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้าย Warnind Sign ภายใน นิคมฯบางปู ตาม Permit 65-bpo-ex-0607	10:41	สุนทร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	11:15	สุนทร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Permit 65-bpo-ex-0607		
		นอกนั้นปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลาง		
		ถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, ส่วนที่ ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10, ที่ นิคมฯ แพรกษา		
		ปกติ	12:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาต เข้าพื้นที่ OTS-BPL งานตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ตาม Permit		
		65-BPL-CD-0547	13:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานตาม Permit		
		65-BPL-CD-0547 นอกนั้นปกติ	13:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง ผรม.(บ. EPE) มีงานล้างสถานีที่ OTS-ROJ#1 Permit 65-roj-cd-1032	14:14	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-RST Cal.Pressure & Temp	14:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โฉนด มีงานพื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ 160		
		ภายในบ่อ Sheet Pile Boring Jacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech ถนน D ตาม Permit		
		65-roj-ex-1060 นอกนั้นปกติ	14:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานถมดินยกระดับถนน		
		งานไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	14:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร มีงานขุดเตรียมพื้นที่ทำบ่อ Tie-in		
		โครงการต่อขยายเข้า บ.ยาธิโยดา อัลลอย ถ.นวนคร 5/3 คร่อมแนวท่อก๊าซ 160 มม.ตาม		
		Permit 65-nvk-ex-1009 นอกนั้นปกติ	15:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานล้างสถานีที่ OTS-ROJ#1 Permit 65-roj-cd-1032 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:41	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-RST Cal.Pressure & Temp เสร็จเรียบร้อยแล้ว	18:05	สุเมธ
15-Dec-22	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผน Refill TBM OTS-NVK, OTS-ROJ#2 ร่วมกับ บ. Daika		
		ตาม Permit 65-nvk-cd-1033, 65-roj-cd-1034	7:33	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ พื้นที่โซนใต้	8:20	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ พื้นที่โซนเหนือ	9:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเปลี่ยนเสา Warning Sign บางปูใหม่ ตาม Permit 65-BPM-EX-0608	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปูเหนือ ปกติ	10:14	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า PRS#2 ถอด SIM 3G รั้งติดออกไปทดสอบระบบ CCTV	10:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานล้างสถานีที่ PRS#5 ตาม Permit 65-roj-cd-1032	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 65-bpm-ex-0		
		608 นอกนั้นปกติ	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โฉนด มีงานพื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ 160		
		ภายในบ่อ Sheet Pile Boring Jacking โครงการวางท่อต่อขยาย F-tech ถนน D เตรียมบ่อ		
		ถอน Brscking และ Sheet Pile ในพื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ ตาม Permit 65-roj-ex-1060 นอก		
		นั้นปกติ	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานถมดินยกระดับถนน		
		งานไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลาง		
		ถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ และมีงานเปลี่ยนติดตั้งเสา Warning Sign ตาม Permit		
		65-BPO-EX-0607, ส่วนที่ ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู มีงานตาม Permit 65-BPO-EX-0607		
		นอกนั้นปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา ปกติ	11:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง Refill น้ำยา ระบบ Odorant ที่ OTS-NVK เสร็จแล้วพร้อมทำการเปิดใช้		
		งานตามปกติ งานตาม Permit 65-nvk-cd-1033	13:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เขมราฐ WES มีงาน Verify หาแนวท่อก๊าซ		
		และท่อสารอนุมูลอิสระอื่นๆ ได้ดินโดยการ Water Jet บริเวณแนวท่อก๊าซ HDPE 110 มม.		
		ใกล้บ่อลาวัว 162 หน้าโรงงาน Toyo Filling เพื่อเตรียมงานก่อสร้างโครงการระบบโครงข่าย		
		ไฟฟ้า 22kv. Gulf ตาม Permit 65-WES-EX-0289 นอกนั้นปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เขียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	15:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง Refill น้ำยา ระบบ Odorant ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว ตาม Permit		
		65-roj-cd-1034, งานล้างสถานีที่ PRS#5 เสร็จแล้ว	16:00	สุเมธ
16-Dec-22	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนนำ ผรม. EPE เข้าล้างสถานี OTS-ROJ#2 ตาม Permit		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		65-ROJ-CD-1032	8:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกกร แจ้งเริ่มงานตัดต่อเชื่อมท่อเมน 160 มม. เข้ากับท่อ Service HDPE 110 มม. (SV.224) โครงการเชื่อมต่อขยายท่อก๊าซเข้า บ.ยาธิโยดา อัลลอย วิล จำกัด ถ.นวนคร 5/3 ตาม Permit 65-nvk-ht-0066	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงาน Verify ทาแนวท่อก๊าซ และท่อสาธารณูปโภคอื่นๆใต้ดินโดยการ Water Jet บริเวณแนวท่อก๊าซ HDPE 110 มม. ใกล้บ่อวาล์ว162 หน้าโรงงาน Toyo Filling เพื่อเตรียมงานก่อสร้างโครงการระบบโครงข่าย ไฟฟ้า 22 kv. Gulf ตาม Permit 65-WES-EX-0289 นอกนั้นปกติ	10:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานตัดเสา Warning Sign เคลื่อนย้ายออกที่ บ.БPEC เนื่องจากลูกค้า จะขอเปิดทางใช้เป็นประตูฉุกเฉิน Permit 65-BPO-CD-0549	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลาง ถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ และมีงานเปลี่ยนติดตั้งเสา Warning Sign ตาม Permit 65-BPO-EX-0607, ส่วนที่ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานพื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ 160 ภายในบ่อโครงการวางท่อขยาย F-tech ถนน D ช่วงดำเนินการรื้อถอน Sheet Pile ใน พื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ ตาม Permit65-roj-ex-1060 นอกนั้นปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานขุดเปลี่ยนท่อน้ำที่ บ.Thai Parkerizing 1 Permit 65-BPO-EX-070	13:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งล้างสถานี OTS-ROJ#2 ตาม Permit 65-ROJ-CD-1032 เสร็จแล้ว	14:00	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน Tabletop พื้นที่ บางกะปิ	14:17	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ	15:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Permit 65-nvk-ht-0066 นอกนั้นปกติ	15:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ มีแผนโครงสร้างเพื่อต่อเสา เข็มมาวางอยู่ช่วงใต้สะพานข้ามแยกไปบางจาก คาดว่าย้ายมาจากงานทำสะพานทางเบี่ยง ที่ห่างจากจุดวาง 500 ม.ควรเผื่อว่าจะอาจมีงานก่อสร้างในพื้นที่ ยังไม่มีการประสานงานใด	15:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกกร แจ้งงาน Tie-in เชื่อมต่อท่อMain Hdpe 160mm.เข้ากับท่อ service Hdpe 110 mm.bv.224โครงการเชื่อมต่อขยายเข้าบริษัท ยาธิโยดา อัลลอย วิล จำกัด ถนนนวนคร 5/3 permitht0066 จ่ายก๊าซเสร็จเรียบร้อยก๊าซถึงสถานี inlet วาล์ว sv 224 อยู่ในสถานะปิด	19:35	ภูรินทร์
17-Dec-22	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันนี้ ผรม.EPE เข้าล้างสถานี PRS#4 ตาม Permit 65-nvk-cd-1036	9:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดเปลี่ยนท่อน้ำที่บริษัท Thai Parkerizing 1 ตาม Permit 65-BPO- EX-0704 วันนี้ไม่มีการทำงานใดๆที่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานคืนพื้นที่จุด Tie-in บ.ยาธิโยดา อัลลอย ถ.นวนคร 5/3 ตาม Permit 65-nvk-ex-1009 นอกนั้นปกติ	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลาง ถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ , ส่วนที่ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.1-5 ปกติ	12:41	สุเมธ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	12:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้ง ผรม.EPE สร้างสถานี PRS#4 ตาม Permit 65-nvk-cd-1036 เสร็จแล้ว	13:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	13:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	14:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานพื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ 160		
		ภายในบ่อโครงการวางท่อต่อขยาย F-tech ถ.D ตาม Permit65-roj-ex-1060 นอกนั้นปกติ	14:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต, นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	14:36	สุเมธ
18-Dec-22	Permit	*นพแจ้งงานตรวจสอบหาแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10" โดยวิธี Waterget โดย บ.แมคคิเมพ		
		บริเวณ ถนนสุขุมวิท กม.40+075 เลขที่ Permit No.65-BPM-EX-0657	9:59	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิตปกติ	10:21	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อเชียงราก บางจากปกติ	"	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลีปกติ	10:47	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	10:49	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือปกติ	11:07	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อเอ็มไทย สวอน มีงานปรับปรุงถนนแต่ไม่กระทบแนวท่อ	11:18	องอาจ
	Survey	*กฤษฎาสำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:20	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอินปกติ	11:22	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า OTS-BPO	11:26	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPL	11:29	องอาจ
	Emergency	*คุณสัตตวัตรแจ้งมีก๊าซรั่วที่ PI-001 ได้ปิดวาล์วก่อนเข้า PI-001 บ.โกลบอล 2 สุพรรณทราบ	11:40	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู แพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงริมเกาะกลาง		
		ถนน ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ , ส่วนที่ ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานคืนพื้นที่จุด Tie-in บ.ยาธิโยดา		
		อัลลอย ถ.นวนคร 5/3 ตาม Permit 65-nvk-ex-1009 นอกนั้นปกติ	12:01	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานลอกทรายระบายน้ำ บริเวณแนวท่อก๊าซฯ Service Line Global Chemical		
		Soi 9C Permit No.EX-0521 by Gusco BPO	12:43	องอาจ
	Permit	*นพแจ้งงานหาแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10" บ.แมคคิเมพ บริเวณ ถนนสุขุมวิท กม.40+075		
		Permit No.65-BPM-EX-0657 คืนพื้นที่สภาพผิวดถนนเดิม	13:48	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS-LKB	13:57	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวโรจนะ มีงานพื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ 160 ภายในบ่อโครงการวางท่อ -		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Dec-22		ต่อขยาย F-tech ถนน D ตาม Permit65-roj-ex-1060 นอกนั้นปกติ	14:14	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิปกติ	14:24	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 3	14:40	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	15:01	องอาจ
19-Dec-22	Alarm SCADA	*OTS-WES Gas Vent แจ้งคุณ อภิเชษฐ์ เข้าตรวจสอบ	5:56	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES GAS Vent NORMAL	6:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*โชติณรินทร์แจ้งงานล้างสถานี OTS-NVK	8:45	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อทางปูเหนือปกติ	9:44	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS-BPO	10:18	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิปกติ	10:22	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	10:53	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	11:06	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า OTS-LKB	11:08	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุงปกติ	11:12	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ TDC คลองขุด แพรกษางานปรับปรุงถนนช่วงกม.8+425 - 8+685		
		ย้ายมาทำฝั่งแนวท่อก๊าซ Permit No.65-BPO-EX-0609	11:21	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:29	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนครปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	*อาเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราชปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อทาง BHS ปกติ	11:59	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน เชียงราก บางจากปกติ	12:12	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูปกติ	12:14	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ปกติ	12:51	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวอน เอ็มไทยปกติ	13:28	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิตปกติ	13:55	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้าร่วมสังเกตการณ์การซ้อมแผนฉุกเฉินที่ Solvay	15:19	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ มีงานพื้นที่คูขนานแนวท่อก๊าซ 160 ภายในบ่อโครงการวาง-		
		ท่อต่อขยาย F-tech ถนน D ตาม Permit65-roj-ex-1060 นอกนั้นปกติ	16:07	องอาจ
20-Dec-22	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานล้างสถานีOTS-BKD ของepe Permit.65-BKD-CD-1037	8:34	องอาจ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1	8:44	องอาจ





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Dec-22	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งงานตรวจต่ออายุประจำปี ที่ S&P. LKB.	9:08	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:18	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	9:40	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้ง ผรม.เข้าเก็บงานซ่อมแซมห้อง Ordorant ที่ OTS-LKB	9:48	องอาจ
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าทำ PM สถานี OTS-BKD	10:01	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นแพรกษา ถนนแพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วง กม.8+420 - 8+685 ย้ายมาทำฝั่งแนวท่อก๊าซ Permit No.65-BPO-EX-0609,งานชุดหรือ		
		ชั้นหินคลุกเดิม กม.8+420-8+685 RT,งานชุดหรือชั้นลูกรังเดิม กม.8+420-8+685 RT,ช่วงแนว		
		ท่อก๊าซจะขุดลึก50cm,แผ่นslabอยู่ที่ความลึก70-90cm. ห่างจากท่อก๊าซ1M.จะขุดลึก1.2M	10:10	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:27	องอาจ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:36	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	10:42	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ท. TDC Steel,ปกติ		
		แพรกษา มีงานตาม Permit No.65-BPO-EX-0609 นอกจากนั้นปกติ	10:42	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:43	องอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:44	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:46	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ประสานงานกปท.ในพื้นที่หน้าทาง		
		เข้าสถานีรถไฟเชียงรากโครงการวางท่อน้ำ800mm งานต่อเนื่องต่อขยายข้ามเข้าเชื่อมต่อ		
		พหลโยธิน จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:04	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:35	องอาจ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:53	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	11:55	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	12:09	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:13	องอาจ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1	12:16	องอาจ
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานครบรอบเปลี่ยน EVC 1 ปี พร้อม upload firmware และ มอบปฏิทินให้		
		ลูกค้า โรงงาน Surtec นิคมฯROJ	12:53	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้ง ผรม.เข้าเก็บงานซ่อมแซมห้อง Ordorant ที่ OTS-LKB เสร็จงานแล้ว	13:00	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL ปกติ	13:28	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ สมชายแจ้งเข้าทำงานต่ออายุสถานี บ. SEAPAC นิคมฯบางปู	13:37	องอาจ



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Dec-22	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		
		งานถมดินยกระดับถนน งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	13:48	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดีปกติ	14:16	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ มีงานพื้นที่คู่ขนานแนวท่อก๊าซ 160 ภายในบ่อโครงการวาง-		
		ท่อต่อขยาย F-tech ถนน D ตาม Permit65-roj-ex-1060 นอกนั้นปกติ	15:12	องอาจ
21-Dec-22	PM	คุณ สุริยะ แจ้งพาช่างเข้าล้างแอร์สถานีโซนใต้	8:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุริยะ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10 BPO	9:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2 BPO	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นแพรกษา ถนนแพรกษา มีงานปรับปรุงถนนช่วง กม.8+420 - 8+685 ย้ายมาทำฝั่งแนวท่อก๊าซ Permit No.65-BPO-EX-0609	9:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ. 1-5 ปกติ	9:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ จะมีงานซ่อมท่อน้ำประปาตรงข้าม		
		กับโรงเรียนวัดด่านหู่ช่วงประมาณ 10 โมง คุณเฉลิมจะเข้ามาดูงานเอง นอกนั้นปกติ	9:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้ง วันนี้มีแผนล้างสถานี OTS-RST โดยบ. epe Permit65-RST-CD-1038	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 BPO	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.6-14 ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งงานต่ออายุบัตรอนุญาตใช้ก๊าซ โดย บ. inspector ในโรงงาน MMI นิคมฯNVK		
		ผลตรวจปกติ	10:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาตก.สุขุมวิท ตรงข้ามรร.วัดตำกูPermit No.65-BPO-EX-0610	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก ปกติ		
		ซ่อมท่อน้ำรั่วซึม ทางขาเข้าสถานี ots nvk เสร็จเรียบร้อยแล้ว	10:52	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ นิติชัย เข้ารีเซ็ต MODEM 3G และ RTU PRS#4 เนื่องจากมีอาการการอัปเดตาวน	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ท. TDC Steel,ปกติ		
		แพรกษา มีงานตาม Permit No.65-BPO-EX-0609 นอกจากนั้นปกติ	11:10	สิทธิกร





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Dec-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,บางจาก ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งล้างเศษsulphur อุดตันpcvAมีผลให้lockupไม่ได้ที่ agi การใช้งานagi ลดลงจาก8000เหลือ3000scm/hrปรับใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานถมดินยกระดับถนน งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้นปกติ	14:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้ง เสร็จงานล้างสถานี OTS-RST โดยบ.epe Permit65-RST-CD-1038	15:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่แนวท่อโครงการking bord งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อGas 160mm.Mpiโครงการวางท่อต่อขยาย F-tech roj ถนน D ช่วงดำเนินการเตรียมพื้นที่ตัดต่อระบบ Permit. 65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:27	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งพาวซาเข้าล้างแอร์สถานีโชนได้ เสร็จเรียบร้อย	17:42	สิทธิกร
22-Dec-22	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าล้างเครื่องปรับอากาศ OTS-RST ,OTS-NVK,OTS-BKD	8:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:09	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งถนนแพรงษา มีงานปรับปรุงถนนช่วงกม.8+420 - 8+685 ย้ายมาทำฝั่งแนวท่อก๊าซ Permit No.65-BPO-EX-0609 วันนี้มีลงทราย+หินคลุก ลงทรายซีเมนต์layer2บดอัด sta8+580-8+680rt ตัดเกรดfinishทรายซีเมนต์sta8+425-8+680rt ป้าย ปูจีโอทิลลงหินคลุก ซีเมนต์layer1	9:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:02	ภูรินทร์
	อื่นๆ	Gas Control ประกาศ Difficult Day เพื่อบริหารจัดการรับส่งก๊าซ โดยได้รับแจ้งจากผู้ผลิต Yadana เกิดเหตุ BV1 ที่ฝั่ง Yadana ปิดตัวไม่ทราบสาเหตุ เบื้องต้นอยู่ระหว่างการประสานงานหาสาเหตุ และประสานงานแจ้งลูกค้าลดการใช้ก๊าซฝั่งตะวันตก	9:50	ภูรินทร์
	อื่นๆ	Gas Control อัปเดตสถานการณ์การบริหารจัดการสถานการณ์ Emergency โดย TSO ทำการปรับลดการใช้ก๊าซฝั่งตะวันตกด้วย RA6MXS และประสานงาน NCC เริ่มใช้ก๊าซที่รฟ. ฝั่งตะวันออกทดแทน โดยเป็นการใช้ก๊าซที่รฟ. GPD และ GSRC ทดแทน	10:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ TDC Steel คลองขุด OTSBPO ปกติ		
		เส้นแพรงษามี่งานที่แจ้ง Permit No.65-BPO-EX-0609 นอกนั้นปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:45	ภูรินทร์



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Dec-22	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	TSO ประกาศ Difficult Day ฝั่งตะวันออก เพื่อบริหารจัดการรับส่งก๊าซ จากเหตุการณ์ LMPT1 Total Shutdown เนื่องจากปัญหาระบบไฟฟ้ามีปัญหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซ คาดการณ์ใช้เวลาแก้ปัญหา 1 ชั่วโมง		
		From Gas Control	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน เขียงราก บางจาก ปกติ		
	อื่นๆ	ซ่อมท่อน้ำรั่วซึม ทางเข้าสถานี ots nvk เสร็จเรียบร้อย	11:24	ภูรินทร์
	อื่นๆ	จากเหตุการณ์ LMPT1 Total Shutdown ส่งผลให้คุณภาพก๊าซท่อเส้นที่ 1 ลดลงจาก 1,239 BTU/scf เป็น 1,219 BTU/scf และคุณภาพก๊าซท่อเส้นที่ 2 ลดลงจาก 1,235 BTU/scf เป็น 1,218 BTU/scf ออกนอกค่าควบคุม ปัจจุบัน LMPT1 อยู่ระหว่างการ Restart process และดำเนินการแจ้ง PTT Shipper, NCC, บข., ตฟ., บจ.บจก., ปฟ. และ RPLF เพื่อลดผลกระทบกับลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพ และปริมาณ From Gas Control	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:13	ภูรินทร์
	อื่นๆ	LMPT1 แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ และทยอยเพิ่มการส่งก๊าซเป็นปกติ (ปัจจุบันเพิ่ม Flow จาก 0 เป็น 400 MMScf) From Gas Control	12:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	13:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานถมดินยกระดับถนน งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้นปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่อง พื้นที่คูขนานแนวท่อ Gas 160mm.Mpiโครงการวางท่อต่อขยายF-tech roj ถนน D ช่วงดำเนินการเตรียมพื้นที่ตัดต่อระบบท่อPermit. 65.roj.ex.1060ตรวจสอบพื้นที่เปลี่ยนเสาไฟฟ้า115kv.ที่ข้ามถนน C จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:47	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งขอเข้า ห้องRTU OTS-BKD เพื่อจดค่า Flow com	16:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณภาพก๊าซ Onshore East Swing จาก LMPT1 Total Shutdown โดยค่า WI 1243->1217->1230 Btu/scf, HV 981->945->951 Btu/scf นาน 12 นาที และเวลา 12:00 น. ค่า WI 1230-		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Dec-22		>1299->1270 Btu/scf, HV 951->1003->992 Btu/scf นาน 24 นาที คาดการณ์คุณภาพก๊าซ		
		ดังกล่าวเดินทางถึง รฟ. BPK วันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 03:30 น. ...From PTT Shipper	16:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	(Update เหตุการณ์ YADANA unplanned shutdown) 16:10 ทอยเพิ่มการรับก๊าซผู้ผลิต		
		ตะวันตกกลับเป็นปกติ ปัจจุบันรับก๊าซรวม 760 MMscfd ( YADANA 500+ZAWTIKA 220+		
		YETAGUN 40 MMscfd) ประสานงาน EGAT และลูกค้าฝั่งตะวันตกเพิ่มการจ่ายก๊าซตาม		
		ลำดับกลับสู่ปกติ From Gas Control From Gas Control	17:30	ภูรินทร์
23-Dec-22	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าล้างเครื่องปรับอากาศ OTS-ROJ#1 , OTS-ROJ#2 ,PRS#5	8:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งถนนแพรกษา มังงานปรับปรุงถนนช่วงกม.8+420 - 8+685 ย้ายมาทำฝั่งแนว		
		ท่อก๊าซ Permit No.65-BPO-EX-0609 วันนี้นำไปใช้โอกิต ลงหินคลุกซีเมนต์layer1	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ TDC Steel คลองขุด OTSBPO ปกติ		
		เส้นแพรกษามังงานที่แจ้ง Permit No.65-BPO-EX-0609 นอกนั้นปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งประสานงานร่วม กฟภ กนอ.โรจนะ โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า115kv		
		จำนวน30จุด	12:23	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งทำ PM OTS-NVK	12:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอู่ตะเภาบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	13:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะงานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ		
		Gas 160mm.Mpiโครงการวางท่อต่อขยายF-techroj ถนน D ช่วงดำเนินการ เตรียมพื้นที่ตัด		
		ต่อระบบท่อPermit. 65.roj.ex.1060 ,ประสานงานตรวจสอบพื้นที่เปลี่ยนเสาไฟฟ้า115kv.		



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-Dec-22		ที่ชำรุดถนน C	10:32	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานขุดเปิดสำรวจแนวท่อเดิม160โครงการking bord.65.roj.ex.106	10:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานถมดินยกระดับถนน		
		งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้ปกติ	13:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งประสานงาน กฟภ.อุทัย ชี้แนวกำหนดจุดปักเสาไฟ22kv 8ต้น ในวัน		
		อาทิตย์ดับกระแสไฟและปักเสา	14:15	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งงานขุดเปิดสำรวจแนวท่อเดิม160โครงการking bord.65.roj.ex.1062	14:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน เขียงราก บางจาก ปกติ	15:31	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งคืนพื้นที่ งาน verify หาแนวท่อก๊าซ hdpe 160 mm หน้าโรงงานking board		
		นิคมฯROJ permit.65-ROJ-ex-1062	16:45	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งถอดเปลี่ยนseat pcvA+part ขาดชำรุดและล้างเศษcanbon+sulphur		
		sleeve มีผลให้ทำงานติดขัดที่otsnvk	16:55	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานที่ OTS-NVK เสร็จสิ้นแล้ว	18:25	ภูรินทร์
24-Dec-22	Survey	*คุณธีระศักดิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-NVK	9:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	9:59	ภูรินทร์
	PM	*คุณสมชายแจ้งเข้าทำ PM diac OTS-LKB	10:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุพรรณ แจ้งเข้าดูงานเปลี่ยน Flex ที่ Thai laminate LKB	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เขียงราก บางจาก ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปะอิน ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนพดล แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-BPL ต่อไฟฟ้าทำ PM	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีระศักดิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-ROJ#1 ,OTS-ROJ#2 ,PRS#5	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:53	ภูรินทร์



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Dec-22	Survey	*คุณสุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสมชายแจ้งเสร็จงาน PM diac OTS-LKB	12:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา คลองขุด TDC. งานทำถนนแพรกษา ปกติ		
		มีงานบดอัด ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ	12:29	ภูรินทร์
	PM	*คุณสมชายแจ้งเข้าทำ PM diac PRS# 3	13:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	13:03	ภูรินทร์
	PM	*คุณนพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็กของทาง บ. PM VALVE ใน OTS BPL เลขที่วาล์ว MV 01 , MV 02 เลขที่ Permit No.65-BPL-CF-0502	13:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ในนิคมอุตสาหกรรม SWAN - OTS BPL		
		งานตรวจสอบระบบวาล์วตาม Permit No.65-BPL-CF-502นอกจากนี้ปกติ	13:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:17	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุพรรณ แจ้งเข้าทำ PM diac PRS# 3	14:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โรงงาน งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวทาก๊าซ 160mm.Mpl โครงการวางท่อส่วนต่อขยาย F-tech roj ถนน D ช่วงดำเนินการเตรียมพื้นที่ตัดต่อระบบท่อ Permit.65.roj.ex.1060 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ และแจ้งงาน Test psv สถานีก๊าซ		
		MRS โรงงาน F-tech. outlet 1.5 bar Psv 2.0 bar	15:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานถมดินยกระดับถนน งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้นปกติ	15:24	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเร่งด่วนงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 มม.ในนิคม m-thai ของทาง กปน. ด้านหน้า บ.ADVANCE PHARMA เลขที่ Permit No.65-MTH-EX-0658	16:35	ภูรินทร์
	Permit	คุณ นพดล แจ้งเสร็จงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 มม.ในนิคม m-thai	20:30	ภูรินทร์
25-Dec-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็ก MV03 โดย ผรม. PM VALVE ที่ OTS-BPL ตาม Permit 65-BPL-CF-0504	9:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานบดอัดถนน ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ		
		ส่วนที่ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 65-BPL-CF-0504 ที่ OTS-BPL เสร็จแล้ว	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานปรับพื้นถนนที่ ข.5 ไม่มีผล		
		กระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:21	สุเมธ



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL ปกติ	10:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน กฟภ.อุทัย โครงการบักเสาไฟฟ้าขนาด 22kv จำนวน 8 ต้นในพื้นที่คูขนานแนวท่อ 8"โดยกำหนดระยะห่างแนวท่อไม่เกินกว่าระยะ 1.5 m.ตลอดแนวในพื้นที่ Route24 ไร่นะ(ประสานงานล่วงหน้า) Permit 65-roj-ex-1063	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานปรับปรุงพื้นถนนใหม่		
		ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	11:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็ก MV03, SV01 โดย ผรม. PM VALVE ที่ M-Thai ตาม Permit 65-MTH-CF-0503	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานยกเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าตลาด		
		ตำหรุ ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:43	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-WES Gas Vent Alarm แจ้งคุณ อภิเชษฐ์ ทำการตรวจสอบ	12:59	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการแก้ไข Gas Vent Alarm ที่ OTS-WES กลับมาปกติแล้ว	13:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไร่นะ มีงานพื้นที่คูขนานแนวทาก๊าซ 160 มม.โครงการวางท่อส่วนต่อขยาย F-tech ถนน D ช่วงดำเนินการเตรียมพื้นที่ตัดต่อระบบท่อ		
		ตาม Permit65-roj-ex-1060 และมีงาน Permit 65-roj-ex-1063 นอกนั้นปกติ	14:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 65-MTH-CF-0503 ที่ M-Thai เสร็จแล้ว	16:32	สุเมธ
26-Dec-22	Alarm SCADA	*OTS-WES GAS VENT แจ้งคุณอภิเชษฐ์ เข้าตรวจสอบ	7:40	สิทธิกร
	Permit	คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็กของทาง บ. PM VALVE ในโรงงาน SWAN1		





## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-Dec-22		และ 2 เลขที่วาล์ว SV 01 , SV 02 เลขที่ Permit No.65-BPL-CF-0505	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งงานแก้ไขท่อ Outlet.ทรุดตัว บ.KEE LKB โดยทำการปิดวาล์วในสถานีไว้	10:22	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES GAS VENT NORMAL <b>คุณวรวิทย์</b> เข้าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยพุงนี้จะทำ PM อีกค	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	10:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็กของทาง บ.PM VALVE ในโรงงาน SWAN1		
		<b>เลขที่วาล์ว SV 01 เลขที่ Permit No.65-BPL-CF-0505</b> เสร็จแล้ว	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช.EDC Steel,ปกติ		
		งานทำถนนแพรกษา ปกติ มีงานบดอัดลาดยาง ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ		
		ก๊าซ 160mm.Mpl โครงการวางท่อด้านตอยาย F-tech roj ถนน D ช่วงดำเนินการเตรียมพื้นที่		
		ที่ตัดต่อระบบท่อ Permit.65.roj.ex.1060.งานปักเสาไฟฟ้าขนาด 22 kv ขนานท่อก๊าซ 8"		
		เสริมอีก1ต้น พื้นที่ route 24. Permit.65.roj.ex.1063 ส่วนจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	13:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็กของทาง บ.PM VALVE ในโรงงาน SWAN2		
		<b>เลขที่วาล์ว SV 02 เลขที่ Permit No.65-BPL-CF-0505</b> เสร็จแล้ว	14:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก,บางจาก ปกติ	15:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	16:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	16:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งงานแก้ไขท่อ Outlet.ทรุดตัว บ.KEE F2 LKB เสร็จเรียบร้อย จ่ายก๊าซปกติแล้ว	16:39	สิทธิกร



## รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Dec-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็กของทาง บ.PM VALVE ใน OTS LKB		
		<b>เลขที่วาล์ว MV 02 เลขที่ Permit No.65-LKB-CF-0511</b>	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ		
		ทางบริษัท เสิร์การโยธาขอใช้พื้นที่ ถนนทางเข้า Otsbkd ตั้งรถโม่บดคอน เพื่อทำการรื้อถอน		
		ทาวเวอร์คอน งานก่อสร้างอาคารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ		
		ก๊าซ 160mm.Mpl โครงการวางท่อด้านตอยาย F-tech roj ถนน D ช่วงดำเนินการเตรียมพื้นที่		
		ที่ตัดต่อระบบท่อ Permit.65.roj.ex.1060 ส่วนจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็กของทาง บ.PM VALVE ใน OTS LKB		
		<b>เลขที่วาล์ว MV 02 เลขที่ Permit No.65-LKB-CF-0511</b> เสร็จแล้ว	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS BV#10, คลองขุด,ช.EDC Steel,ปกติ		
		งานทำถนนแพรกษา ปกติ ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้งงานเปลี่ยน EVC ครอบรอบ 1 ปี และ Update firmwareโรงงาน M&R		
		นิคมฯROJ พร้อมมอบ ปฏิทินให้ลูกค้า	12:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งเปลี่ยนแบตเตอรี่ อุปกรณ์ ค่า Gas network ที่ บ.SKYFOOD RST	13:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าทำงาน PM Diact ที่ OTS-WES	13:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	13:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบระบบวาล์วท่อเหล็กของทาง บ.PM VALVE พื้นที่ MTH เลขที่	13:57	สิทธิกร
		วาล์ว MV 02 และ SV01 เลขที่ Permit No.65-MTH-CF-0510 วันนี้ทำ Holiday Test	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Dec-22	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงาน Holiday Test วาล์ว MV 02 และ SV01 เลขที่ Permit No.65-MTH-CF-0510 เสร็จแล้ว	14:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงาน Holiday Test ตาม Permit No.65-MTH-CF-0510 งานถมดินยกระดับถนน งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเสร็จงาน PM Diact ที่ OTS-WES	14:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก,บางจาก ปกติ	15:06	สิทธิกร
28-Dec-22	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนไฟฟ้ลัดไลท์ ที่ OTS-WES	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู Soi1-3,11-14 ปกติ	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานเปลี่ยน gasket psv ผุกร่อน run A+B ที่ otsnvk	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:49	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งวันนี้จะมี ผรม.เข้าเก็บงานที่ OTS-BPL ช่วง 11:00 น.	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BV#10, คลองขุด,ท. TDC Steel,แพรงษา ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,เชียงราก,บางจาก ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งผรม.เข้าเก็บงานที่ OTS-BPL เสร็จงานแล้ว ออกจากพื้นที่	11:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งงานเปลี่ยน EVC ครบรอบ 1 ปี และ Update firmwareโรงงาน kikuchi นิคมฯROJ พร้อมมอบ ปฏิทินให้ลูกค้า	11:43	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานเปลี่ยนไฟฟ้ลัดไลท์ ที่ OTS-WES เสร็จแล้ว	11:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งเข้าเปลี่ยนป้ายหน้าสถานี OTS-ROJ#1	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:56	สิทธิกร



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-Dec-22	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งเสร็จงานเปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือน ที่ OTS-ROJ#1เนื่องจาก ชิดจาง	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ ก๊าซ 160mm.Mpl โครงการวางท่อส่วนต่อขยาย F-tech roj ถนน D ช่วงดำเนินการเตรียมพื้นที่ตัดต่อระบบท่อ Permit.65.roj.ex.1060(วันนี้ไม่มีการทำงานทั้งหมด)จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนไฟฟ้ลัดไลท์ ที่ OTS-NVK	14:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานเปลี่ยน gasket psv ผุกร่อน run A+B ที่ otsnvk เสร็จแล้ว	16:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยนไฟฟ้ลัดไลท์ ที่ OTS-RST	16:43	สิทธิกร
29-Dec-22	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งปิดวาล์วก๊าซช่วงปีใหม่ของงาน tostem#1 และ tostem#2 ตามที่ลูกค้าร้องขอ	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2 BPO	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้ง PM Diact ที่ PRS#2	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BV#10 BPO	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BV#10, คลองขุด,ท. TDC Steel,ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 BPO และ PM Transformer Rectifiers	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าเปลี่ยนน๊อตoutlet hokoto ตามลูกค้าร้องขอเนื่องจากตรวจประจำปี กรมท้าวแล้วไปไม่ปลอดภัย	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี SWAN - OTS BPL ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:45	สิทธิกร





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-Dec-22	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องพื้นที่คูขนานแนวท่อ ก๊าซ 160mm.Mpl โครงการวางท่อส่วนต่อขยาย F-tech roj ถนน D ช่วงดำเนินการเตรียมพื้นที่ ที่ติดต่อบนท่อ Permit.65.roj.ex.1060(วันนี้ไม่มีการทำงานทั้งหมด)จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขอเข้า prs4 ตรวจวัดกลิ่น gas	12:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน,เชียงราก,บางจาก ปกติ	14:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าคูหนูในห้อง RTU PRS#2	14:55	สิทธิกร
30-Dec-22	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการปิดวาล์ว No.221 โรงงานตะวันนา ขอย 14B เพื่อทีมสถานีทำการ เปลี่ยน Gasket Inlet Ball Valve Run A, B โดยคุณ สุพรรณ และคุณ จรัล	9:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	9:54	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อธิศักดิ์ ได้รับแจ้งจากคุณ พิรุณ 0898885959 บ.Thai Seisen แจ้งมีก๊าซ Blow หรือ พุ่งออกมา แจ้งคุณ สุพรรณ รับทราบ ทำการตรวจสอบ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:17	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัล เดินทางเข้าตรวจสอบที่ บ.Thai Seisen	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:32	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัล แจ้งที่ บ.Thai Seisen พบ PSV Blow Gas ทำการแก้ไขเสร็จแล้ว โดยการเปลี่ยน PSV ใหม่เนื่องจากตัวเก่าตัวล่าสุดแล้ว แจ้งคุณ อธิศักดิ์ รับทราบ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	สุเมธ
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการเปิดวาล์ว No.221 โรงงานตะวันนา ขอย 14B ทีมสถานีทำการเปลี่ยน Gasket Inlet Ball Valve Run A, B เสร็จแล้ว	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงานทั้งหมด)	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:53	สุเมธ



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก ปกติ	14:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	สุเมธ
31-Dec-22	Alarm SCADA	*Alarm Hight pressure outlet PRS#5 ROJ แจ้งคุณพิทักษ์พลรับทราบ เข้าตรวจสอบ	8:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:37	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล เข้า PRS#5 เพื่อ flush pcv	9:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	9:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่แพรกษา คลองขุด TDC. ถนนแพรกษา ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งprs5เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถอดล้างsulphurมีผลทำให้lock upสูง	11:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบั้ง การไฟฟ้ามีการทำงานแก้ไข สายส่งด้านบนไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซOTS LKB ปกติ	12:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงานทั้งหมด)	15:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	วันที่ 31 ธ.ค. 65 เวลา 23:40 น. คุณภาพก๊าซ Onshore East (ท่อเส้นที่ 4) Swing โดยค่า WI Swing จาก 1313->1339->1309 Btu/scf และค่า HV จาก 993->1017->990		





OP-FO-038-02

รายงานการรับ Emergency Call

ตรวจสอบโดย ภูษิต ภูษิตธนเมธากุล  
วันที่ 1 ก.ย. 2565





ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์  
วันที่ 2 ต.ค. 65



ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์  
วันที่ 1 พ.ย. 65



รายงานการรับ Emergency Call  
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

วันที่ 1 พ.ย. 65

						ประจำเดือน Nov-22			
ครั้งที่	เวลาที่ครั้งแรกตั้ง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังครั้งแรกตั้ง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการงาน	โทรผิด	
1	13:35	13:35	4 วินาที	4 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Sum-Hitech #1	1			ภูณิษฐ์
2	15:03	15:03	4 วินาที	4 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ siam toppan กะเข้	1			ภูณิษฐ์
3	15:40	15:40	4 วินาที	4 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Sum-Hitech #2	1			ภูณิษฐ์
4	14:18	14:18	4 วินาที	7 พ.ย. 22	คุณเบญจพล แจ้งพบรถบรรทุกชนป้ายแนวท่อที่ถนนนวนคร 5/5		1		
5	17:03	17:03	4 วินาที	17 พ.ย. 22	คุณณัฏฐพรแจ้งเหตุไฟไหม้ บ. thai laminate 1 LKB	1			องอาจ
6	19:35	19:35	4 วินาที	17 พ.ย. 22	คุณอนุพงษ์แจ้งเหตุไฟไหม้ บ. thai laminate 2 LKB	1			องอาจ
7	18:04	18:04	4 วินาที	19 พ.ย. 22	คุณอนุพงษ์แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. thai laminate 2 LKB	1			สิทธิกร
8	9:42	9:42	4 วินาที	23 พ.ย. 22	ปลต. แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน	1			ภูณิษฐ์
9	15:09	15:09	4 วินาที	23 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. KCE F2	1			ภูณิษฐ์
10	13:50	13:50	4 วินาที	24 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี	1			ภูณิษฐ์
11	15:58	15:58	4 วินาที	24 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Tawanna BPO	1			ภูณิษฐ์
12	16:38	16:38	4 วินาที	24 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Fuserashi WES	1			ภูณิษฐ์
13	20:20	20:20	4 วินาที	24 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Tawanna BPO กลางคืน	1			ภูณิษฐ์
14	11:24	11:24	4 วินาที	25 พ.ย. 22	ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมแพรงษา	1			สิทธิกร

รวม 13 1

ตรวจสอบโดย ภูณิษฐ์



รายงานการรับ Emergency Call  
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

วันที่ 1 ธ.ค. 22

						ประจำเดือน			Dec-65
ครั้งที่	เวลาที่ครั้งแรกตั้ง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังครั้งแรกตั้ง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการงาน	โทรผิด	
1	13:04	13:04	4 วินาที	2 ธ.ค. 22	*คุณ สุนทร บ. Solvay บางปู แจ้งจะมีการซ่อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 19 ธ.ค. 2022 021197025		1		สิทธิกร
2	8:17	8:17	4 วินาที	3 ธ.ค. 22	*คุณ ศิริไทย 0860920610 บ. Thai Meiji LKB แจ้งจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิก จันท. ปลต. เข้ามาปีควาส่ว คุณสมชายแจ้งจะเข้าปิดในช่วงบ่าย		1		สิทธิกร
3	14:22	14:22	4 วินาที	3 ธ.ค. 22	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. F&N DAIRIES ROJ	1			สิทธิกร
4	16:00	16:00	4 วินาที	5 ธ.ค. 22	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. TTP พิมพ์อมผ้าไทย BPM	1			สิทธิกร
5	15:57	15:57	4 วินาที	8 ธ.ค. 22	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน Toray mill 03	1			ภูณิษฐ์
6	10:20	10:20	4 วินาที	13 ธ.ค. 22	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Tostem 2 NVK	1			สิทธิกร
7	10:40	10:40	4 วินาที	18 ธ.ค. 22	*คุณเสด็จแจ้งมีก๊าซรั่ว บ. โกบอล 2	1			องอาจ
8	9:44	9:44	4 วินาที	19 ธ.ค. 22	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน สำนักงานนิคมฯบางปู	1			องอาจ
9	9:54	9:54	4 วินาที	21 ธ.ค. 22	*คุณธนพิตร บ. MMI NVK 0805777579 แจ้ง มี จันท. จะตรวจสอบสถานี				
					ไม่มีปัญหา ประสานงานแจ้งคุณพิทักษ์พล		1		สิทธิกร

รวม 6 3

ตรวจสอบโดย ภูณิษฐ์

## สรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน





ลำดับ	ว/ด/ป	เวลาเริ่ม	พื้นที่	รายงานเหตุการณ์	เวลา สิ้นสุด	Response Time	Interruption Time
1	24 ม.ค. 65	10:44	NVK	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.SSI Surface NVK	10:55	0:05	
2	23 ก.พ. 65	8:13	BPM	*คุณ ยุทธนา 0814379721 แจ้งโดกลิ่นก๊าซที่ MRS บ.TTP	9:10	0:15	
3	25 ก.พ. 65	9:52	BPM	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Namsiri BPM	10:15	0:09	
4	11 มี.ค. 65	15:13	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Siam Toppan กลางวัน	15:30	0:04	
5	11 มี.ค. 65	19:57	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Siam Toppan (BPO) กลางคืน	20:10	0:08	
6	13 มี.ค. 65	8:13	BPL	*บ.Win Chance Food Relief Blow คุณจรัสเข้าแก้ไข	9:12	0:09	
7	13 มี.ค. 65	16:10	NVK	*บ.MMP NVK Gas Blow ที่ PSV คุณพิทักษ์พลเข้าแก้ไข	18:01	0:14	
8	16 มี.ค. 65	13:37	LKB	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯลาดกระบัง	13:55	0:03	
9	29 เม.ย. 65	15:45	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Valqua BPO	16:11	0:05	
10	15 มิ.ย. 65	20:15	PTT	[PTTLNG แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน]	21:30		
11	30 มิ.ย. 65	9:39	RST	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน สำนักงาน PTT NGD รังสิต ปทุมธานี	9:51		
12	5 ส.ค. 65	14:02	BPL	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯบางพลี	14:18	0:10	
13	17 ส.ค. 65	13:36	BPI	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯบางปะอิน	15:00	0:11	
14	24 ส.ค. 65	14:25	M-Thai	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.PERFECT COMPANION (M-Thai)	14:55	0:03	
15	2 ก.ย. 65	14:43	BKD	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯบางกะดี	15:15	0:06	
16	14 ก.ย. 65	18:00	BPL	*คุณ สมชาย ได้รับแจ้งจากคุณ นิ่งอุทัย บ.My Coating BPL 0865528111ว่ามีเสียงดังผิดปกติที่ MRS คุณพลวัตรเข้า ตรวจสอบและแก้ไข	21:44	0:14	
17	15 ก.ย. 65	19:30	ROJ	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Indo	20:14	0:10	
18	24 ก.ย. 65	10:41	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Lion Tyres ช.3B BPO	11:08	0:04	
19	26 ก.ย. 65	16:11	M-Thai	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Newly Webs Foods	16:29	0:03	
20	27 ก.ย. 65	8:02	BPI	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Mali Group (BPI)	8:30	0:03	
21	29 ก.ย. 65	13:36	BPN	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ นิคมฯบางปูเหนือ	14:17	0:11	
22	29 ก.ย. 65	14:21	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Siam Toppan (BPO)	14:50	0:04	
23	4 พ.ย. 65	13:35	NVK	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Sum hitech #1	14:00	0:06	



ลำดับ	ว/ด/ป	เวลาเริ่ม	พื้นที่	รายงานเหตุการณ์	เวลาสิ้นสุด	Response Time	Interruption Time
24	4 พ.ย. 65	15:03	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Siam Toppan (BPO)	15:48	0:03	
25	4 พ.ย. 65	15:40	NVK	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Sum hitech #2	15:48	0:05	
26	4 พ.ย. 65	19:49	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Siam Toppan (BPO) กะตึก	20:30	0:04	
27	15 พ.ย. 65	11:20	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Thai Containers ซ.7 นิคมฯบางปู	11:33	0:10	
28	17 พ.ย. 65	17:03	LKB	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Laminate LKB (กะแรก)	17:27	0:07	
29	17 พ.ย. 65	19:35	LKB	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Laminate LKB (กะสอง)	19:52	0:07	
30	19 พ.ย. 65	18:04	LKB	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Laminate 2 LKB	18:49	0:04	
31	23 พ.ย. 65	15:09	LKB	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. KCE (F2)	15:27	0:06	
32	24 พ.ย. 65	13:50	BPL	*ซ่อมแผนฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	14:30	0:05	
33	24 พ.ย. 65	15:58	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Tawanna	16:17	0:04	
34	24 พ.ย. 65	16:38	WES	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Fuserashi WES	17:00	0:07	
35	24 พ.ย. 65	20:20	BPO	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Tawanna กะกลางคืน	20:40	0:03	
36	25 พ.ย. 65	11:24	BHS	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯแพรงษา	12:26	0:05	
37	29 พ.ย. 65	15:07	Enco	*ซ่อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงาน Enco	15:47		
38	3 ธ.ค. 65	14:22	ROJ	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.F&N DAIRIES ROJ	15:20	0:08	
39	5 ธ.ค. 65	16:00	BPM	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.TTP พิมพ์ย้อมผ้าไทย BPM	16:16	0:05	
40	8 ธ.ค. 65	15:57	BPM	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Toray mill 3	16:50	0:03	
41	13 ธ.ค. 65	10:20	NVK	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.TOSTEM 2	10:46	0:05	
42	16 ธ.ค. 65	14:17	BKD	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน Tabletop พื้นที่ บางกะดี	15:10	0:09	
43	18 ธ.ค. 65	11:40	BPO	*มีก๊าซรั่วที่ P1-001 บ.โกลบอล#2 นิคมฯบางปู	12:15	0:30	

บันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน

[illegible]