

ภาพแสดงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโรงงานที่มีค่าไม่เกินไปตามมาตรฐาน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1

ITCare PROD

Dashboard

Memo

Enviservice

EN Customer User

EN Progressive Rate

EN Water Checking

EN Water Summary

EN Water Generate

EN Parameter Checking

EN Parameter Summary

EN Parameter Test Report

EN Parameter Generate

EN Reservoir

EN Reservoir Map

EN Water2 Information

IT Care

Booking

HR

Manual

Oracle

Website

Settings System

EN Parameter Checking

แถบสีแสดงผลเกินมาตรฐาน (ปรับ) (ไม่ปรับ)

ทดสอบ 202 PIN1 Print

Show All entries Search:

No.	Cust No.	Cust Name	Org	Sampling ID	Location	BOD < 500	COD < 750	Color (Original) <=600	Color (pH7) <=600	Chlorine <= 1	O&G < 10	pH 5.5- 9.0	Temp < 45	TDS < 1,300 3,000	TKN < 100	TSS < 150 200	Sulfide < 1	Water Unit	Water 80%
1	2000	CHATREE BLOW (THAILAND) CO.,LTD.	PIN1	P1-789-153	789/153	143	299	257	167	NA	7.1	8.2	29	592	200	47	4.43	207	165.6
2	2013	TEKNIA (THAILAND) CO.,LTD.	PIN1	P1-789-137	789/137	203	1728	62	67	NA	70.2	7.1	31	468	119	1547	8.52	60	48.00
3	2013	TEKNIA (THAILAND) CO.,LTD.	PIN1	P1-789-138	789/138	193	5287	73	39	NA	209	7.5	32	460	129	18036	9.45	51	40.80
4	2015	IAC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.	PIN1	P1-789-132-1	789/132	87.6	267	124	132	NA	5.4	7.7	30	486	125	19	4.77	175	140.0
5	2015	IAC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.	PIN1	P1-789-132-2	G059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00
6	2016	THAI KUROTANI CO.,LTD.	PIN1	P1-789-195	789/195	60.4	224	135	77	0.4	6.3	7.0	29	480	91	27	6.04	35	28.00
7	2017	MARUKA MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.	PIN1	P1-789-28	789/28	42.3	363	95	88	NA	12.1	7.9	28	472	107	1190	2.15	6	4.80
8	2019	KOUEI SANGYO (THAILAND) CO.,LTD.	PIN1	P1-789-18	789/18	11.2	45	<20	<20	0.4	<3.0	7.2	28	294	<5	27	<0.50	11	8.80
9	2020	NISUN	PIN1	P1-789-12	789/12	26.2	122	27	22	0.2	10.2	7.5	24	208	57	60	4.45	48	20.40