

บทที่ 4

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Siri Residence ของนิติบุคคลอาคารชุด สิริเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะมีบางมาตรการยังไม่ได้ปฏิบัติ มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ และมาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่โครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป สามารถสรุปสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

มาตรการ	มาตรการทั้งหมด	จำนวนมาตรการ			
		ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	ไม่ครบ/ไม่มีประสิทธิภาพ	ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
มาตรการป้องกันและแก้ไข	50	46	-	4	-
มาตรการติดตามตรวจสอบ	19	19	-	-	-
รวม	69	65	-	4	-
ร้อยละ	100	94.20	0.00	5.80	-

4.2 ข้อเสนอแนะ

บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้สรุปมาตรการที่โครงการยังดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการในปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะ
1.4 คุณภาพน้ำ 3.2 การบำบัดน้ำเสีย	จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุกเดือนเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	โครงการได้จัดให้มีการสูบน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นประจำ แต่เนื่องด้วยปริมาณของตะกอนส่วนเกินค่อนข้างน้อย โครงการจึงเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับปริมาณของตะกอน เพื่อทำการสูบน้ำไปกำจัด ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นประจำ หากพบว่าปริมาณของตะกอนมีปริมาณมาก หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย นิติบุคคลฯ จะดำเนินการติดต่อประสานงานรถสูบน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียไปกำจัดโดยทันที	ให้โครงการดำเนินการจัดทำแผนการสูบน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียด้วยความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตามมาตรการฯ กำหนดหรือดำเนินการขอเห็นชอบเปลี่ยนแปลงความถี่ต่อหน่วยงานอนุญาต หากพบว่าความถี่ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับปริมาณของตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระบบ