

ภาคผนวกที่ 3-6  
หนังสือชี้แจงโครงการไม่เข้าข่ายการติดตั้งเครื่อง  
ตรวจวัด COD แบบอัตโนมัติ

ที่ HRIL 032/2560

1 มีนาคม 2560

เรื่อง ชี้แจงโครงการ ไม่เข้าข่ายการติดตั้งเครื่องวัด COD แบบอัตโนมัติ

เรียน คุณเฉลิม จันทวงศ์

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือของท่าน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองว่าโครงการไม่เข้าข่ายการติดตั้งเครื่องวัด COD แบบอัตโนมัติ

ตามที่บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด มีแผนการพัฒนาโครงการ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเคลือบผิว (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ ได้สอบถามถึงโครงการไม่เข้าข่ายการติดตั้งเครื่องวัด COD แบบอัตโนมัติ ความโดยละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ทางบริษัทเหมราชระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ได้พิจารณาจากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (EIA) พบว่าโครงการที่มีการปล่อยน้ำเสียลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบต่อเนื่อง ให้มีการติดตั้งเครื่องวัด COD แบบอัตโนมัติ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทสตาร์คอร์ จำกัด ไม่ได้ปล่อยน้ำเสียลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบต่อเนื่อง จึงไม่เข้าข่ายต้องติดตั้งเครื่องวัด COD แบบอัตโนมัติ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง


บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด

Hemaraj Rayong Industrial Land Company Limited

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: +66 (0) 2 719-9555 Fax: +66 (0) 2 719-9546-7, www.wha-industrialestate.com, www.hemaraj.com

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงผังแม่บท)  
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง  
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ของบริษัท เหมราช ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มี buffer zone โดยการปลูกต้นไม้ด้านที่อยู่ติดกับชุมชนเป็นแนวขวางเพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการพิจารณาปลูกต้นไม้รอบๆ โรงงานเพื่อช่วยลดระดับเสียง</li> <li>- ให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการต้องมีมาตรการระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด เช่น แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหาก หรือในห้องปิด บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ตลอดเวลาเพื่อลดค่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด</li> <li>- โครงการกรมนโยบายให้โรงงานที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังจนอาจเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนพิจารณาจัดตั้งโรงงานอยู่ด้านในเพื่อลดระดับความดังของเสียงที่อาจกระทบต่อชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- โรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- โรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด/เจ้าของโรงงาน</li> <li>- เจ้าของโรงงานภายในกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>
2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพขนาด 12,000 ลบ.ม./วัน โดยกำหนดให้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุดต่อไปเมื่อมีปริมาณน้ำเสียเกินกว่าร้อยละ 80 ของขนาดระบบที่มีอยู่</li> </ul> <p>โครงการนี้จะควบคุมดูแลระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำที่ผ่านการบำบัด จะปล่อยเข้าสู่คูน้ำสาธารณะบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>โครงการต้องกำหนดให้โรงงานแยกขยะน้ำเสียออกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียได้สะอาด และต้องป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่ลำรางสาธารณะหรือระบบระบายน้ำของโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- เจ้าของโรงงานภายในกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

GREENER CONSULT

วันที่ 17/49

มิถุนายน 2557

บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>โครงการขุดลอกและระบายน้ำส่วนกลางไม่มีการปนเปื้อนจากน้ำเสีย</p> <p>พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นแบบและรายการคำนวณของระบบการจัดการน้ำเสียเคมีของโรงงาน จากนั้นยื่นแบบหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2) ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>ตรวจวัด COD ของน้ำเสียทางชีวภาพที่ปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน (Raw Wastewater Sump) และบ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อปรับสภาพ (Equalization Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพส่วนกลางทุกวัน และนำข้อมูลผลการตรวจวัดมาใช้ในการกำกับดูแลการจัดทำน้ำเสียชีวภาพของโรงงาน</p> <p>โครงการกำหนดค่า BOD ของน้ำเสียที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้มีค่าไม่เกิน 500 มก./ล.</p> <p>ติดตามเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่บำบัดแล้วของโรงงานในด้านโลหะหนัก ณ จุดปล่อยน้ำโรงงานเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด โดยมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ค่าความเค็มเฉลี่ยไม่เกิน 50 มก./ล. ค่าแอมโมเนียและไนโตรเจนไม่เกิน 5 มก./ล. และโลหะหนักทุกชนิดไม่เกินมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด</p> <p>ไม่เกิดมลพิษจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (Secondary Treatment Pond) เพื่อให้มีการบำบัดตามธรรมชาติอย่างน้อย 8 วัน และให้มีตะกอนเฉลี่ยไม่เกิน 4 มก./ล. หรือมีการเติมอากาศเพื่อให้ DO มากกว่า 4 มก./ล. จึงจะ</p>	<p>ดำเนินการขุดลอกและระบายน้ำส่วนกลางไม่มีการปนเปื้อนจากน้ำเสีย</p> <p>พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นแบบและรายการคำนวณของระบบการจัดการน้ำเสียเคมีของโรงงาน จากนั้นยื่นแบบหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2) ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>ตรวจวัด COD ของน้ำเสียทางชีวภาพที่ปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน (Raw Wastewater Sump) และบ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อปรับสภาพ (Equalization Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพส่วนกลางทุกวัน และนำข้อมูลผลการตรวจวัดมาใช้ในการกำกับดูแลการจัดทำน้ำเสียชีวภาพของโรงงาน</p> <p>โครงการกำหนดค่า BOD ของน้ำเสียที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้มีค่าไม่เกิน 500 มก./ล.</p> <p>ติดตามเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่บำบัดแล้วของโรงงานในด้านโลหะหนัก ณ จุดปล่อยน้ำโรงงานเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด โดยมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ค่าความเค็มเฉลี่ยไม่เกิน 50 มก./ล. ค่าแอมโมเนียและไนโตรเจนไม่เกิน 5 มก./ล. และโลหะหนักทุกชนิดไม่เกินมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด</p> <p>ไม่เกิดมลพิษจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (Secondary Treatment Pond) เพื่อให้มีการบำบัดตามธรรมชาติอย่างน้อย 8 วัน และให้มีตะกอนเฉลี่ยไม่เกิน 4 มก./ล. หรือมีการเติมอากาศเพื่อให้ DO มากกว่า 4 มก./ล. จึงจะ</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท เหมราช ทรายทอง</p> <p>- บริษัท เหมราช ทรายทอง</p> <p>- บริษัท เหมราช ทรายทอง</p> <p>- บริษัท เหมราช ทรายทอง</p> <p>- บริษัท เหมราช ทรายทอง</p> <p>- บริษัท เหมราช ทรายทอง</p> <p>- บริษัท เหมราช ทรายทอง</p> <p>- บริษัท เหมราช ทรายทอง</p>

บริษัท กรีนเนอ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
GREENER CONSULTANTS

หน้า 18/49

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>ระบายลงสู่คลองระบายออกโดยระบายได้ทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์โครงการโดยนำมารดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวหรือพืชยืนต้นที่หิริมเงา และจำหน่ายเป็นน้ำเกรด 2 หากมีโรงงานประสงค์จะใช้งาน</li> <li>- โครงการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับน้ำป้อนท้ายเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำเข้า-ออก รวมทั้งโครงการบันทึกปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่นำไปใช้ประโยชน์</li> <li>- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งอัตโนมัติก่อนเข้าบ่อเก็บกักน้ำทั้งในกรณีที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งนี้ น้ำเสียจะถูกส่งไปยังบ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อปรับสภาพ ก่อนนำกลับไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพส่วนกลางเพื่อให้คุณภาพน้ำทั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เหมราช ทรายทอง จำกัด ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- บริษัท เหมราช ทรายทอง จำกัด ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- บริษัท เหมราช ทรายทอง จำกัด ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะกำหนดความสกปรกของน้ำในรูป BOD loading เพื่อควบคุมการระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่คลองระบายออกซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำทิ้งจากโครงการ ในกรณีนี้ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 20 มก./ล. จะปล่อยน้ำได้ไม่เกิน 2,624 ลบ.ม./วัน ในช่วงฤดูฝน และไม่เกิน 437.4 ลบ.ม./วัน ในช่วงฤดูแล้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เหมราช ทรายทอง จำกัด ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>
	<p>โครงการจัดให้มี ๒๐ Emergency เพื่อพักน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งระบบ Online monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ COD ความเข้มข้นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า หากกรณีตรวจพบว่า คุณภาพน้ำระบบน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ามีค่าไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 ให้ได้ประเภทย่อยน้ำ จะต้องแจ้งและดำเนินการให้โรงไฟฟ้าทำการปิดวาล์วปล่อยน้ำทิ้ง และระบายน้ำทิ้งดังกล่าวลงสู่ ๒ Emergency เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เหมราช ทรายทอง จำกัด ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>

บริษัท กรีนเนอร์  
GREENER CONSULTANT CO., LTD.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นที่มีปัญหา โดยทำการสูบล้างไปบำบัดภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งหากโรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นที่เกิดขึ้นเกณฑ์มาตรฐานได้ โรงไฟฟ้าจะทำการหยุดเดินเครื่อง ก่อนให้โรงไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p>มาตรการทั่วไปสำหรับโรงงานรายโรง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ต้องจัดให้มีบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า จำนวน 2 บ่อ ความจุบ่อละ 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ก่อนระบายผ่านทางระบบบำบัดไปยังบ่อเก็บกักน้ำทิ้งของเขตประกอบการฯ</li> <li>- โรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ต้องติดตั้งระบบ Online monitoring เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ COD ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า บริเวณบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าและสามารถรายงานผลไปยังศูนย์ควบคุมน้ำเสียของเขตประกอบการฯ</li> <li>- โรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ต้องทำการตรวจวัดคลอรีนอิสระ (Free chlorine : CU) บริเวณบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p>โรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ต้องควบคุมคุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน</p>	<p>- ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า</p> <p>- ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า</p> <p>- ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า</p> <p>- ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า</p>	<p>- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโรงงานภายใต้ การกำกับดูแลของ บริษัท เหมราช ระยะเวลา ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>- เจ้าของโรงงานภายใต้ การกำกับดูแลของ บริษัท เหมราช ระยะเวลา ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>- เจ้าของโรงงานภายใต้ การกำกับดูแลของ บริษัท เหมราช ระยะเวลา ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>- เจ้าของโรงงานภายใต้ การกำกับดูแลของ บริษัท เหมราช ระยะเวลา ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>- กรณีที่คุณภาพน้ำระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ามีค่าไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายนอกจากโรงงาน จะทำการปิดวาล์วปล่อยน้ำทิ้งและแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นจากท่อที่น้ำทิ้งมีปัญหา ซึ่งหากโรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นที่เกินเกณฑ์มาตรฐานได้ โรงไฟฟ้าโรงที่ 2 จะทำการหยุดเดินเครื่องเพื่อแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว</p> <p>- น้ำทิ้งจากส่วนอื่นนอกเหนือจากน้ำระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ต้องระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตปกครองบวรฯ</p>	<p><b>โรงงานที่มีน้ำเสียทางชีวภาพ</b></p> <p>- โรงงานต้องจัดให้มีบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้าย (inspection manhole) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียให้ได้มาตรฐานที่โครงการกำหนด (ตารางที่ 2-1) ก่อนระบายน้ำเข้าสู่ระบบรวมน้ำเสียกลางของโครงการ</p> <p>- หากตรวจจบลักษณะน้ำเสียบริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้ายของโรงงานแล้วพบว่ามีการก่อกวนกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียที่ระบายน้ำทิ้งไปบำบัดใหม่จนกระทั่งได้มาตรฐานแล้วจึงจะสามารถระบายสู่ระบบกลางได้ ทั้งนี้ พนักงานควบคุมโรงงานมีหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบลักษณะน้ำเสียที่ระบายน้ำทิ้งไปบำบัดใหม่จนกระทั่งได้มาตรฐานแล้วจึงจะสามารถระบายสู่ระบบกลางได้ตามมาตรฐาน</p>	<p>- ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า</p> <p>- ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า</p> <p>- โรงงานรายโรง</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ก่อน น. เข้า ม. ดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>- เจ้าของโรงงาน</p> <p>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p>

บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด  
GREENER CO

หน้า 21/49






ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดของโรงงานเกินกว่าค่ามาตรฐานที่โครงการกำหนด ให้โรงงานหยุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน แล้วสูบน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งไปบำบัดใหม่ที่ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของโรงงานจนได้มาตรฐาน จึงจะสามารถระบายน้ำลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียกลางของโครงการได้ ทั้งนี้ พนักงานควบคุมโรงงานบำบัดน้ำเสียกลางมีสิทธิ์ที่จะปิดวาล์วน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสียกลางของโครงการได้ตลอดเวลา</li> <li>- โรงงานที่มีน้ำเสียทางเคมีต้องจัดสร้างอาคารบำบัดน้ำเสียสุดท้าย (inspection manhole) จำนวน 1 บ่อ ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บกักน้ำเสียอย่างน้อย 1 วัน ณ จุดที่จะบรรจบบนท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ สำหรับพนักงานควบคุมโรงงานบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการตรวจวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียของโรงงาน ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลาง</li> <li>- โครงการกำหนดให้มีปริมาณโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจมีน้ำเสียเคมีปนเปื้อน ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>* อาร์เซนิก (As) ไม่เกิน 0.25 มก./ล.</li> <li>* โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr<sup>6+</sup>) ไม่เกิน 0.25 มก./ล.</li> <li>สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล.</li> </ul> </li> </ul>	<p>น้ำเสียของโรงงานที่อาจมีน้ำเสียเคมีปนเปื้อนกลุ่มตรวจปริมาณโลหะหนักทุกชนิดที่มีในน้ำเสียของโรงงานไปขอ inspection manhole ของโรงงานดังกล่าว เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>โรงงานที่มีกระบวนการผลิตและระบบบำบัดน้ำเสียเคมีเป็นแบบต่อเนื่องจะมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำเสียเคมีที่บำบัดได้ตามมาตรฐาน ณ จุดก่อนปล่อยลงสู่ inspection manhole เพื่อให้ทราบปริมาณน้ำทิ้งที่โรงงานสุ่มเข้าระบบส่วนกลางได้ตลอดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานรายโรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช รัษฎองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- เจ้าของโรงงาน</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานรายโรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช รัษฎองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานรายโรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโรงงาน</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานรายโรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโรงงาน</li> </ul>

บริษัท เหมราช รัษฎองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด  
GREENER CO



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
 <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หากพบว่าโรงงานไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โครงการจะมีหนังสือเตือนแจ้งให้โรงงานรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด และจะมีพนักงานควบคุมโรงงานบำบัดน้ำเสียส่วนกลางมาตรวจสอบการดำเนินการของโรงงานรายโรง จนกว่าจะได้มาตรฐานก่อนปล่อยไปบำบัดยังระบบบำบัดส่วนกลาง หรือดำเนินการให้น้ำเสียไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียกลางทาง เคมีจนกว่าจะแก้ไขระบบบำบัดทางเคมีของโรงงานเรียบร้อยแล้ว</li> <li>หากการนำน้ำเสียกลับไปบำบัดใหม่ของโรงงานยังไม่สามารถดำเนินการจนได้มาตรฐานภายในเวลาที่กำหนด หรือหากไม่ปฏิบัติตามหรือแจ้งความคืนหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม โครงการจะทำการหนังสือแจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ดำเนินการสั่งหยุดการผลิตในส่วนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียนั้นชั่วคราว เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมจึงจะอนุญาตให้ดำเนินการผลิตได้ตามปกติ</li> <li>หากโรงงานไม่สามารถดำเนินการได้ โครงการถือสิทธิ์ที่จะเข้าไปปรับปรุงแก้ไข หรือจ้างที่ปรึกษาที่เหมาะสมมาดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ โรงงานที่เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานรายโรง</li> <li>- โรงงานรายโรง</li> <li>- โรงงานรายโรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>
	<p>หากเกิดเหตุขัดข้องของระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโรงงาน โรงงานจะต้องติดต่อ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เป็น "ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มารับน้ำเสียไปกำจัดต่อไป โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานรายโรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>
	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงงานรายโรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

GREENER CONSULTANT

หน้า 24/49

มิถุนายน 2557

บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 โดยจะต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ยกข้อโครงการทราบทันที</p> <p>- โรงงานที่มีน้ำเสียเคมีแบบต่อเนื่องจะต้องติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (on-line monitoring) เพื่อตรวจสอบค่าอัตราการไหล pH, COD และโลหะหนักที่มีในน้ำเสียของโรงงานแบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากพบว่าเกินมาตรฐานที่กำหนด โรงงานจะต้องหยุดสูบน้ำเสียจากบ่อพักไปบำบัดใหม่และโรงงานต้องรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งโดยระบบอัตโนมัติส่งให้กับโครงการทุกเดือน (โดยสรุปผลการดำเนินงานให้โครงการทราบ) ยกเว้นกรณีที่ไม่มีการระบายน้ำเสียออกนอกพื้นที่โรงงาน</p>	- โรงงานรายโรง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2.6 ตะกอนดินในคลอง มาบกระรอก	- เก็บตัวอย่างตะกอนดินในคลองมาบกระรอกเพื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณโลหะที่สะสมในตะกอนดินพบการตรวจวัด As, Cd, Cr, Pb, Cu, Mn, Hg, Ni, Se และ Zn	- คลองมาบกระรอก	- เริ่มตรวจเมื่อมีการระบายน้ำทิ้ง โดย 3 ปีแรก ตรวจปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือนเมษายน) และทุก 2 ปี ในช่วงถัดไป	- บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
3. ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 นิเวศวิทยานานปัก	โครงการจะรักษาสภาพธรรมชาติและทยอยปลูกต้นไม้ ได้แก่ อินทนิล นนทร และ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เหมราช ระยะเวลาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด



ภาคผนวกที่ 3-7

คู่มือควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย



Starco บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด

เอกสาร ระเบียบปฏิบัติงานมาตรฐาน  
(SOP : Standard Operation Practice)

เรื่อง

การบำบัดน้ำเสีย (ETP)

เลขที่เอกสาร : SOP-UTL-013  
แก้ไขครั้งที่ : 00  
จำนวนหน้า : 5 หน้า  
วันที่อนุมัติใช้ : September 23, 2013

จัดเตรียมโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย

ประวัติการแก้ไข

แก้ไข ครั้งที่	DCR No.	รายละเอียดการแก้ไข	วันที่ มีผลบังคับใช้
00	-	ขึ้นทะเบียนเอกสาร	23/09/2013

UNCONTROL





Copy for บจก. แปซิฟิค 662 บจก.

บันทึกหน้าที่มีการแก้ไข

หน้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
แก้ไขครั้งที่	0	0	0	0	0							





	Starcore Company limited วิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operation Practice)	เอกสารเลขที่ : SOP-UTL-013	แก้ไขครั้งที่ : 00
		Utility (UTL)	Page: 3 of 5
เรื่อง : การบำบัดน้ำเสีย (ETP)		Enactment Date: Sep 23, 2013	Revise date: Sep 23, 2013

ขั้นตอน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	คำแนะนำ / รูปภาพประกอบ
1.	<p>➤ CT1 มีความจุที่ 38 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำ Rinse PPPL ประมาณ 3.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีค่าความเป็นกรดน้อยกว่า <math>&lt;0.5\%(\text{Ph}&gt;2.10)</math></p> <p>และรับน้ำจากการ Regeneration Demin, Soft Dilute ประมาณ 35 ลูกบาศก์เมตร</p>	
2.	<p>➤ CT2 มีความจุที่ 30 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำ Sump PPPL ค่าความเป็นกรด <math>&lt;1\%(\text{Ph}&gt;1.85)</math> ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำ Sump ECL ค่าความเป็นกรด <math>&lt;1\%(\text{Ph}&lt;13.02)</math> ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ ALKALINE WASTE ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อสัปดาห์</p> <p>และรับน้ำจากการ Regeneration Demin, Soft Concentrate ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร</p>	
3.	<p>➤ CT3 มีความจุที่ 30 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำ Rinse ECL ประมาณ 3.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีค่าความเป็นด่าง <math>&lt;0.5\%(\text{Ph}&lt;12.83)</math></p>	
4.	<p>➤ CT4 มีความจุที่ 136 ลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำที่มาจาก CRM Oily Waste ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน WASTE MILL COOLANT ประมาณ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อ 6 สัปดาห์ MIST ELIMINATOR EASTE ประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อสัปดาห์ น้ำมันผสม <math>&lt;4\%</math> PH ไม่คงที่ จาก WASTE PPPL ประมาณ 3.5 ลูกบาศก์เมตร และมี Oil Skimmer จับคราบน้ำมันบนผิวน้ำ</p>	







ขั้นตอน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	คำแนะนำ / รูปภาพประกอบ
5.	<p><b>การเปิดระบบน้ำ Dilute</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>วัดค่า pH, TDS, ของน้ำ CT1 และ CT3 บันทึกลง QF-UTL-003</li><li>เปิดปั๊ม P.1, P.3 สารจะถูกส่งไปผสมในบ่อ Neutraliser1 โดยกำหนดค่า pH 8-9 จากนั้นน้ำจะไหลไปบ่อ FTU เช็ค่า pH</li><li>ถ้า pH ต่ำให้เปิดปั๊ม P.6 ที่ Tank Lime system Dilute จะใช้ถัดเมื่อ Tank CT3 หมด</li><li>Tank Clarifier รับน้ำจาก FTU ในส่วนที่ผสมแล้ว เพื่อให้ น้ำตกตะกอนลงด้านล่าง ส่วนน้ำที่ใสแล้วก็จะล้นไปยัง CWT แล้วดูดผ่านกรอง เพื่อให้ น้ำใสขึ้น และลดค่า TSS</li><li>ตรวจเช็คค่า pH, TDS</li><li>จาก CWT เปิดปั๊ม P.7 น้ำถูกดูดผ่านระบบกรองน้ำไปยัง Tank Disposal โดยจะกำหนดค่า TDS &lt; 3,000 ppm., pH 5.5-9</li><li>จาก Disposal เมื่อได้ค่ากำหนดแล้วจะปล่อยออกนอกโรงงาน ส่งให้นิคมหนองละลอกเพื่อไปบำบัดที่ส่วนกลางอีกครั้ง</li></ul>	 <p>➤ ก่อนเริ่มรับน้ำควรเช็คค่า PH, TDS และทำ จาเทส ก่อนลงมือบำบัดน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ควรมีการตรวจเช็คค่า pH ทุก ชั่วโมง</li><li>สีของน้ำจะเปลี่ยนสีและเห็น ตะกอนได้ชัดเจน</li><li>ในการผสมกรดกับด่างควรใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้วย</li></ul>
6.	<p><b>การเปิดระบบน้ำ Concentrate</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>วัดค่า pH, TDS, ของน้ำ CT2 และ CT4</li><li>เปิดปั๊ม P.2, P.4 สารจะถูกส่งไปผสมในบ่อ Neutraliser 2 หรือ Neutraliser 3 โดยกำหนดค่า pH 10-11 เมื่อผสมเสร็จ ไปบ่อ Dump Tank พร้อมกันนี้จะเปิดน้ำจากบ่อ Clarifier จนน้ำที่ปลายท่อใส</li><li>ถ้า pH ต่ำให้เปิดปั๊ม P.5 ที่ Tank Lime system Concentrate</li></ul>	

UNCONTROL

Copy for บมจ. ผลิต แอมโมเนีย

	Starcore Company limited วิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operation Practice)	เอกสารเลขที่ : SOP-UTL-013	แก้ไขครั้งที่ : 00
		Utility (UTL)	Page: 5 of 5
เรื่อง : การบำบัดน้ำเสีย (ETP)		Enactment Date: Sep 23, 2013	Revise date: Sep 23, 2013

ขั้นตอน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	คำแนะนำ / รูปภาพประกอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่บ่อ Dump Tank จะมีลมจาก Blower (TLB)มาวนผสมให้ตะกอนเข้ากัน</li> <li>• เปิดปั๊ม P.8 น้ำถูกดูดไปยัง Filter press เพื่อแยกกากกับน้ำออกจากกัน</li> <li>• น้ำที่ออกจาก Filter press จะไหลไปที่บ่อ Filtrate tank</li> <li>• น้ำใน Filtrate tankจะมีปั๊ม P.10สามารถส่งไป <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ผสมที่บ่อ CWT โดยกำหนดน้ำที่ค่า TDS&gt;3000 ppm.</li> <li>○ Tank Lime Concentrate ผสมกับโซดาไฟ (NaOH 50%)ให้ได้(6-7% NaOH)</li> <li>○ Tank Pond ปั๊มP.11 จะดูดน้ำไปเข้า Heater แล้วส่งขึ้นไปยัง Evaporator ดูดขึ้นระเหยสู่อากาศเป็นไอน้ำ</li> </ul> </li> </ul>	

ภาคผนวกที่ 3-8  
แบบบันทึกการตรวจสอบ Daily Report



Gas station		Hydrogen		Nitrogen		Natural gas		
Gas station	Description							
	Inlet Pressure (psi)	400 - 2500	1943	150 - 200	155	150-220	194	
	Supply Pressure (psi)	45 - 55	48	145 - 155	155	30 - 45	33	
	Temperature (°F)		79°C				80°C	
H2 pack up pressure (>1500psi)		2000	Level (>40 l/w)	146		Turbine (Sm³)	1951888	
				Operate: RUN		A	B	
Steam station	Description	Control	Actual	Time	Actual	Time		
	Inlet Pressure (bar)	8 - 10	9.2	9:00	9.5	16:30		
	Inlet Temperature (°C)	165 - 180	180		190			
	Supply Pressure (bar)	4.5 - 7.5	6.2		6.2			
	Supply Temperature (°C)	150 - 175	162		162			
Boiler	รายละเอียด	Control	ECL Time	ECL Time	PKL Time	PKL Time		
	ระดับความดันแก๊สก่อนเข้าระบบ (PSI)	30 - 45						
	ระดับความดันแก๊สเข้าระบบ (mbar)	80 - 100						
	เช็คสีของเปลวไฟ	เหลือง/ฟ้า						
	ความดันของไอน้ำ (bar)	0 - 10						
	ความร้อนของไอน้ำ (°C)	150 - 250						
	ความดันของน้ำ (bar)	<15						
	ระดับน้ำในหม้อต้ม	สูง, กลาง, ต่ำ						
	ระดับน้ำในถังพัก	สูง, กลาง, ต่ำ						
	มีเตอร์น้ำ	m³						
Air compressor	Description Status message.	Control	No.1 Time	No.2 Time	No.3 Time	No.4 Time		
	Discharge press (PSI)	80 - 115	90 91		93 93	99 95		
	Check for leaks (connection and hoses)	Normal/ Abnormal	/	/	/	/		
	Check Coolant Level	low/ medium/ high	high high	/	high high	high high		
	Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/		
	Intellisys Controller for service Indicators	Normal/ service	/	/	/	/		
	Pre Package Filter for blockages	Normal/ Abnormal	/	/	/	/		
	Check Auto drain all unit		/	/	/	/		
	Running hours		64580 94567		47727 47728	44442 44450		
	Load Hours		21301 21308		29957 29958	44331 44339		
Air Dryer		Control	No.1		No.2		No.3	
			Time	Time	Time	Time	Time	Time
	Inlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	6.5	6.5	6.6	6.6	7.0	6.8
	Outlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	6.4	6.4	6.6	6.6	7.0	6.8
	Dew Point (°C)	(-2) - 10	1.1°C	2.0°C	2.4°C	1.3°C	/	/
	Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/
Check condition air filter	GREEN/ RED	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
Remark: GREEN = ปกติ RED = ต้องทำการตรวจเช็ค Nomal = ✓ Abnormal = ✗								



Shift: C

M

N

Water complex	NAME		Pressur (bar)	Working pressure	RUN		
	P1	Supply to demin/soft water	2-3.5	2.2	A	B ✓	C
	P2	Supply to sand filter	2-3.5	3.0	A ✓	B ✓	C
	P3	DM water supply	4-5.5	5.8	A ✓	B	
	P4	Make-up to mill tower	1-2		A	B	
	P5	Supply to mill	4-5	5.5	A	B	C ✓
	P6	Emergency pump to annealing furnace	3-3.5		A		
	P7	Supply to cooling tower from hot well of annealing furnace	2-3		A	B	
	P8	Supply to annealing furnace	3-4.5	3.7	A ✓	B	✓
	P9	Supply to cooling tower annealing furnace	1.5-3	2.8	A ✓	B	
	P10	Jockey pump for fire fighting	7-8		A		
	P11	Diesel motor drive annealing furnace pump	3-3.5		A		
	P12	Diesel motor drive fire fighting pump	>7		A		
	P13	Supply water potable to plant	3-3.5		A	B	

Demin & Softener			Control	Actual 1	Time 1	Actual 2	Time 2	Actual 3	Time 3	Sump (m³)
Demin Plant	Sand Filter	Pressure In let	1.0-3.5 bar	—						48
		Pressure Out let	ΔP=1.5 bar	—						
		TDS outlet	<200 ppm	170						
		pH	7-8	7.48						
		Meter	(m³)	—						
	Soft Water	Hardness	ฟิว/แดง	21015	10:00	1.8	15:00	1	16:30	24
		Pressure Inlet	1.5-2.0 bar	156543		156545		156567		
		Meter	(m³)	—						
	Demin Water	pH	7.0-9.0	8.81	13:00	8.52				24
		Conductivity	<25 us	0		0				
		Hardness	ฟิว/แดง	ฟิว		ฟิว	16:30			
		Meter	(m³)	290786		290810				

Cooling Tower

Tank	Temperature °C		pH	Conductivity	Meter (m³)	Time	Chemical (Kg)				
	In	Out					N7330	3DT465	3DT105	N90020	Time
	<50	<30									
CT1 (Main)	30.0	27.2	7.93 7.5-8.3	240 <1500 us	19		125		65	23	
CT2 (BAF)	32.9	24.2	7.62 7.5-9.0	520 <1200 us	24			93	85		

Meter Water Area		m³	Time	Remark :
Meter Reservoir		798593	16:30	
Main line WTC		193769	16:30	
Main line Office		89042	16:30	
Office		3296	16:30	
Canteen		12282	16:30	
DM Meter ECL		44838	16:30	
DM Meter CRM		27214		
DM Meter New SKP				
DM Meter PKL		95060	17:00	
Scrubber PKL		19092	17:00	

ค่า Hardness สีฟ้า คือ ผ่าน  
สีแดง คือ ต้องคืนสภาพเรซินใหม่

$$BAF = 2110 = 0$$

$$CRM = 1938 = 0$$

SHIFT					M		N		P9	
PUMP	P1 Dilute waste tank	P2 Conc waste tank	P3 ECL Rinse tank	P4 Oily waste tank	P5 Lime dilute	P6 Lime conc	P7 CWT pump	P8 Dump tank pump	Dosing pump	
Run 1 w	A	B	B	B	B	A	C	B		
Standby 1 SB	B	A	A	A	A	B	A	A		
Time	08.30	08.30	08.30	08.30	08.30	08.30	08.30	08.30		
PUMP	P10 Filtrate tank pump	P11 Pond pump	P12 Sume tank pump	P13 Spillage tank pump	P14 Demin Dilute	P15 Demin conc.	P16 Filterpress pump	TLB Twin lobe bower		
Run 1 w	A							B		
Standby 1 SB	B							08.30		
Time	08.30									
In put	CONTROL	BAT 1	Time	BAT 2	Time	BAT 3	Time	BAT 4	Time	
(CT3) ECL rinse 0.5% (30 m <sup>3</sup> )	pH <12.83 TDS <3,000 ppm <120 m <sup>3</sup> /day	10.41 410 7.66	08.30	10.96 3200 3200	10.00	10.35 4400 3200	15.00			
(CT1) PKL rinse 0.5% (38 m <sup>3</sup> )	pH >2.5 TDS <3,000 ppm <84 m <sup>3</sup> /day	2.34 5300 9.00	08.30							
PKL Scrubber	%HCL TDS <5m <sup>3</sup> /day pH TDS <35m <sup>3</sup> /day									
Demin rinse										
(CT4) oily CRM (136 m <sup>3</sup> )	pH 2-7 TDS <10m <sup>3</sup> /day	5.88 580 5 m	14.00							
(CT2) Sump 1% (30 m <sup>3</sup> )	PKL pH>1.85 TDS % HCL <5m <sup>3</sup> /day ECL pH <13.02 TDS % NaOH <2m <sup>3</sup> /day pH TDS <20m <sup>3</sup> /hr									
Demin Sump										
FTU - N1	pH 8-9 TDS<3,000 ppm	7.92 1240	08.30	7.40 1410	17.00					
CWT	pH 8-9 TDS<3,000 ppm	7.10 1050	08.30	7.88 1300	17.00					
FILTRATE	pH 8-11 TDS (ppm)	8.63 3910	08.30							
N2	pH10-11					LIME SYSTEM	CONTROL	BAT1	Time	
N3						DILUTE (% LIME)	<3%			
DUMP TANK						CONCENTRATE (% LIME)	5-7%			
JAR TEST	TDS<3,000 ppm	CWT/ FILTRATE	Time	CWT/ FILTRATE	Time	Sump PKL/ ECL/ Oily	Time	Rinse PKL/ ECL/ lime	Time	
Out put	CONTROL	BAT1	Time	BAT2	Time	BAT3	Time	BAT4	Time	
DISPOSAL TANK 1 (25 m <sup>3</sup> )	TDS<3,000 ppm pH 5.5-9 Meter	1860 7.24	10.00	13.00 7.88	17.00					
DISPOSAL TANK 2 (25 m <sup>3</sup> )	TDS<3,000 ppm pH 5.5-9 Meter									
REMARK	Disposal : 240866 - 240909 = 43 m <sup>3</sup> Filtrate : 20 m <sup>3</sup> Scrubber 1 : 8492 - 8494 = 2 m <sup>3</sup> Scrubber 2 : 49189 - 49197 = 8 m <sup>3</sup> PKL : 95060 - 95060 = 0 m <sup>3</sup> ECL : 89215 - 89248 = 33 m <sup>3</sup> Sluimr : 15116 Evap : 27078									



Daily Report - GAS, Boiler and Air

Gas station		Hydrogen		Nitrogen		Natural gas	
Gas station	Description						
	Inlet Pressure (psi)	400 - 2500	7991	150 - 200	755	150-220	790
	Supply Pressure (psi)	45 - 55	55	145 - 155	750	30 - 45	32
	Temperature (°F)	79.12				80.12	
H2 pack up pressure (>1500psi)	2000		Level (>40 l/w)	86	Turbine (Sm³)		2091177
				Operate: RUN		A	B
Steam station	Description	Control	Actual	Time	Actual	Time	
	Inlet Pressure (bar)	8 - 10	8.9	08.30	9.3	76.30	
	Inlet Temperature (°C)	165 - 180	780		780		
	Supply Pressure (bar)	4.5 - 7.5	6.2		6.2		
	Supply Temperature (°C)	150 - 175	767		762		
Boiler	รายละเอียด	Control	ECL Time	ECL Time	PKL Time	PKL Time	
	ระดับความดันแก๊สก่อนเข้าระบบ (PSI)	30 - 45					
	ระดับความดันแก๊สเข้าระบบ (mbar)	80 - 100					
	เข็มนาฬิกาของเปลวไฟ	เหลือ/ฟ้า					
	ความดันของไอน้ำ (bar)	0 - 10	0/2/2		0/2/2		
	ความร้อนของไอน้ำ (°C)	150 - 250					
	ความดันของน้ำ (bar)	<15					
	ระดับน้ำในหลอดแก้ว	สูง, กลาง, ต่ำ					
	ระดับน้ำในถังพัก	สูง, กลาง, ต่ำ					
มิเตอร์น้ำ	m³						
Air compressor	Description Status message.	Control	No.1 Time	No.2 Time	No.3 Time	No.4 Time	
	Discharge press (PSI)	80 - 115	770 99	770 99	777 100	774 702	
	Check for leaks (connection and hoses)	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	
	Check Coolant Level	low/ medium/ high	High	High	High	High	
	Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	
	Intellisys Controller for service Indicators	Normal/ service	/	/	/	/	
	Pre Package Filter for blockages	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	
	Check Auto drain all unit		/	/	/	/	
	Running hours		3402534089	3024530251	4520945094	4542445434	
	Load Hours		2156021663	170017004	3002330023	4537345322	
Air Dryer		Control	No.1	No.2	No.3		
			Time	Time	Time	Time	
	Inlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	7.8	7.0	8.0	7.4	7.5
	Outlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	7.8	7.0	7.5	7.2	8.0
	Dew Point (°C)	(-2) - 10	7.4	7.2	4.7	4.8	-
	Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	✓	✓	✓	✓	✓
	Check condition air filter	GREEN/ RED	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว
<p>Remark: GREEN = ปกติ</p> <p>RED = ต้องทำการตรวจเช็ค</p> <p>Normal = ✓</p> <p>Abnormal = ✗</p>							



Daily Report - Pump

Shift: B

M

N

Water complex	NAME		Pressur (bar)	Working pressure	RUN		
	P1	Supply to demin/soft water	2-3.5	2.5	A	B	C
	P2	Supply to sand filter	2-3.5	2.5	A	B	C
	P3	DM water supply	4-5.5	5.5	A	B	
	P4	Make-up to mill tower	1-2		A	B	
	P5	Supply to mill	4-5	2.5	A	B	C
	P6	Emergency pump to annealing furnace	3-3.5		A		
	P7	Supply to cooling tower from hot well of annealing furnace	2-3		A	B	
	P8	Supply to annealing furnace	3-4.5	4.0	A	B	
	P9	Supply to cooling tower annealing furnace	1.5-3		A	B	
	P10	Jockey pump for fire fighting	7-8		A		
	P11	Diesel motor drive annealing furnace pump	3-3.5		A		
	P12	Diesel motor drive fire fighting pump	>7		A		
	P13	Supply water potable to plant	3-3.5		A	B	

Demin & Softener		Control	Actual 1	Time 1	Actual 2	Time 2	Actual 3	Time 3	Sump (m <sup>3</sup> )
Demin Plant	Sand Filter	Pressure In let	1.0 -3.5 bar	2.0					58
		Pressure Out let	ΔP=1.5 bar	1.5	76.00				
		TDS outlet	<200 ppm	85					
		pH	7 - 8	7.62	77.00				
		Meter	(m <sup>3</sup> )						
	Soft Water	Hardness	ฟ้/ แดง	1.5	08.00	1.5	77.00		0
		Pressure Inlet	1.5 - 2.0 bar	1.5	08.00	1.5	77.00		
		Meter	(m <sup>3</sup> )	107057		167057			
	Demin Water	pH	7.0 - 9.0	7.32		7.85			58
		Conductivity	< 25 us	70	08.00	70	77.00		
		Hardness	ฟ้/ แดง	1.5		1.5	77.00		
		Meter	(m <sup>3</sup> )	293687		293789			

Cooling Tower

Tank	Temperature °C		pH	Conductivity	Meter 17035-17097 (m <sup>3</sup> )	Time	Chemical (Kg)				
	In	Out					N7330	3DT465	3DT105	N90020	Time
	<50	<30									
CT1 (Main)	29	26	7.5 - 8.3 8.72	<1500 us 330	62		50		69	58	76.30
CT2 (BAF)	34	26	7.5 - 9.0 8.02	< 1200 us 370	0			94	84		16.30

Meter Water Area		m <sup>3</sup>	Time	Remark : ค่า Hardness ฟ้/ แดง คือ ฟ้/ แดง สีแดง คือ ต้องคืนสภาพเรนใหม่  BAF 2720 - 2770 UM 1938 - 1938
Meter Reservoir		807576	76.30	
Main line WTC		138708	76.30	
Main line Office		90329	76.30	
Office		3333	76.30	
Canteen		72405	76.30	
DM Meter ECL		45821	76.30	
DM Meter CRM		27408	76.30	
DM Meter New SKP		-	-	
DM Meter PKL		-	76.30	
Scrubber		-	76.30	



SHIFT B

SHIFT <u>B</u>						M		N	
PUMP	P1 Dilute waste tank	P2 Conc waste tank	P3 ECL Rinse tank	P4 Oily waste tank	P5 Lime dilute	P6 Lime conc	P7 CWT pump	P8 Dump tank pump	P9 Dosing pump
Run 1 w	B	B	B	B	B	B	C	B	/
Standby 1 SB	A	A	A	A	A	-	A	A	/
Time	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	/
PUMP	P10 Filtrate tank pump	P11 Pond pump	P12 Sume tank pump	P13 Spillage tank pump	P14 Demin Dilute	P15 Demin conc.	P16 Filterpress pump	TLB Twin lobe bower	
Run 1 w	A	/	/	/	/	/	/	B	/
Standby 1 SB	B	/	/	/	/	/	/	A	/
Time	09.00	/	/	/	/	/	/	09.00	/
In put	CONTROL	BAT 1	Time	BAT 2	Time	BAT 3	Time	BAT 4	Time
(CT3) ECL rinse 0.5% (30 m <sup>3</sup> )	pH <12.83 TDS <3,000 ppm <120 m <sup>3</sup> /day	72.08 640	9.00	77.80 640	15.00				
(CT1) PKL rinse 0.5% (38 m <sup>3</sup> )	pH >2.5 TDS <3,000 ppm <84 m <sup>3</sup> /day	2.23 7980	9.00	2.37 7830	14.00				
PKL Scrubber	%HCL TDS <5m <sup>3</sup> /day								
Demin rinse	pH TDS <35m <sup>3</sup> /day								
(CT4) oily CRM (136 m <sup>3</sup> )	pH 2-7 TDS <10m <sup>3</sup> /day	6.59 270	9.00						
(CT2) Sump 1% (30 m <sup>3</sup> )	PKL pH>1.85 TDS % HCL <5m <sup>3</sup> /day ECL pH <13.02 TDS % NaOH <2m <sup>3</sup> /day								
Demin Sump	pH TDS <20m <sup>3</sup> /hr								
FTU - N1	pH 8-9 TDS<3,000 ppm	6.88 7270	9.00	7.58 7460	14.00				
CWT	pH 8-9 TDS<3,000 ppm	6.87 7470	9.00	7.92 7860	16.00				
FILTRATE	pH 8-11 TDS (ppm)	7.58 7720	9.00						
N2		70.62	75.00			LIME SYSTEM	CONTROL	BAT1	Time
N3	pH10-11	11.40	14.00			DILUTE (% LIME)	<3%		
DUMP TANK		9.72	9.00			CONCENTRATE (% LIME)	5-7%		
JAR TEST	TDS<3,000 ppm	CWT/ FILTRATE	Time	CWT/ FILTRATE	Time	Sump PKL/ ECL/ Oily	Time	Rinse PKL/ ECL/ lime	Time
Out put	CONTROL	BAT1	Time	BAT2	Time	BAT3	Time	BAT4	Time
DISPOSAL TANK 1 (25 m <sup>3</sup> )	TDS<3,000 ppm pH 5.5-9 Meter	7390 6.52 7390	9.00	7680 7.82	16.30				
DISPOSAL TANK 2 (25 m <sup>3</sup> )	TDS<3,000 ppm pH 5.5-9 Meter								
REMARK	Disposal 247015 - 247128 = 773 Filtrate = 70 Scrubber 1# 8674 - 8676 = 2 2# 51020 - 51066 = 27								

Daily Report - GAS, Boiler and Air

Gas station		Hydrogen		Nitrogen		Natural gas	
Gas station	Description						
	Inlet Pressure (psi)	400 - 2500	1386	150 - 200	105	150-220	190
	Supply Pressure (psi)	45 - 55	66	145 - 155	145	30 - 45	32
	Temperature (°F)					78°F	
H2 pack up pressure (>1500psi)		2000		Level (>40 l/w)	155	Turbine (Sm³)	1190834
						Operate: RUN	A B
Steam station	Description	Control	Actual	Time	Actual	Time	
	Inlet Pressure (bar)	8 - 10	89	08.45	9.1	18.10	
	Inlet Temperature (°C)	165 - 180	179		179		
	Supply Pressure (bar)	4.5 - 7.5	6.906		8.935		
	Supply Temperature (°C)	150 - 175	166.9		164.25		
Boiler	รายละเอียด	Control	ECL Time	ECL Time	PKL Time	PKL Time	
	ระดับความดันแก๊สก่อนเข้าระบบ (PSI)	30 - 45					
	ระดับความดันแก๊สเข้าระบบ (mbar)	80 - 100					
	เข็ดสีของเปลวไฟ	เหลือง/ ฟ้า					
	ความดันของไอน้ำ (bar)	0 - 10					
	ความร้อนของไอน้ำ (°C)	150 - 250					
	ความดันของน้ำ (bar)	<15					
	ระดับน้ำในหม้อต้ม	สูง, กลาง, ต่ำ					
	ระดับน้ำในถังพัก	สูง, กลาง, ต่ำ					
	มิเตอร์น้ำ	m³					
Air compressor	Description Status message.	Control	No.1 Time	No.2 Time	No.3 Time	No.4 Time	
	Discharge press (PSI)	80 - 115	88 92	89 93	86 93	89 94	
	Check for leaks (connection and hoses)	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	
	Check Coolant Level	low/ medium/ high	hi	hi	hi	hi	
	Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	
	Intellisys Controller for service Indicators	Normal/ service	/	/	/	/	
	Pre Package Filter for blockages	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	
	Check Auto drain all unit		/	/	/	/	
	Running hours		35205 37707	30595 32544	31926 34732	46080 46030	
	Load Hours		21789 21790	17274 17275	30095 30096	47907 47912	
Air Dryer		Control	No.1	No.2	No.3		
			Time	Time	Time	Time	
	Inlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	6.6	6.8	6.6	7	6.6 6.8
	Outlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	6.4	6.6	6.4	6.8	6.6 6.8
	Dew Point (°C)	(-2) - 10	0.1°C	1.9°C	0.2°C	1.6°C	/ /
	Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/ /
	Check condition air filter	GREEN/ RED	Green	Green	Green	Green	Green Green

Remark: GREEN = ปกติ  
 RED = ต้องทำการตรวจเช็ค  
 Normal = ✓  
 Abnormal = ✗



Shift:.....				M		N	
Water complex	NAME		Pressur (bar)	Working pressure	RUN		
	P1	Supply to demin/soft water	2-3.5	2.6	A	<input checked="" type="checkbox"/> B	C
	P2	Supply to sand filter	2-3.5	2.5	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> B	C
	P3	DM water supply	4-5.5	0.4	<input checked="" type="checkbox"/> A	B	
	P4	Make-up to mill tower	1-2		A	B	
	P5	Supply to mill	4-5	1.2	A	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> C
	P6	Emergency pump to annealing furnace	3-3.5		A		
	P7	Supply to cooling tower from hot well of annealing furnace	2-3		A	B	
	P8	Supply to annealing furnace	3-4.5	4.3	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> C
	P9	Supply to cooling tower annealing furnace	1.5-3		A	B	
	P10	Jockey pump for fire fighting	7-8		A		
	P11	Diesel motor drive annealing furnace pump	3-3.5		A		
	P12	Diesel motor drive fire fighting pump	>7		A		
	P13	Supply water potable to plant	3-3.5		A	B	

Demin & Softener			Control	Actual 1	Time 1	Actual 2	Time 2	Actual 3	Time 3	Sump (m <sup>3</sup> )
Demin Plant	Sand Filter	Pressure In let	1.0 -3.5 bar							
		Pressure Out let	ΔP=1.5 bar							
		TDS outlet	<200 ppm	120	09.00					
		pH	7 - 8	7.32						
		Meter	(m <sup>3</sup> )							
	Soft Water	Hardness	ฟิว/ แดง	-						
		Pressure Inlet	1.5 - 2.0 bar	-	09.00					
		Meter	(m <sup>3</sup> )	157434						
	Demin Water	pH	7.0 - 9.0	8.12		8.21				
		Conductivity	< 25 us	17	09.00	5				
		Hardness	ฟิว/ แดง	17		17.00				
		Meter	(m <sup>3</sup> )	296463		296511				

Cooling Tower											
Tank	Temperature °C		pH	Conductivity	Meter 19346-19419 (m <sup>3</sup> )	Time	Chemical (Kg)				
	In	Out					N7330	3DT465	3DT105	N90020	Time
	<50	<30									
CT1 (Main)	28	25	7.5 - 8.3	<1500 us	53 m <sup>3</sup>	09.00	50		70	57	
CT2 (BAF)	30	26	7.5 - 9.0	< 1200 us	09 m <sup>3</sup>	09.00		98	82		

Meter Water Area		m <sup>3</sup>	Time	Remark :
Meter Reservoir		812749	18.00	ค่า Hardness สีฟ้า คือ ผ่าน สีแดง คือ ต้องคืนสภาพเรซินใหม่  Bof = 2121 Ctm = 1942
Main line WTC		140982	18.00	
Main line Office		91474	18.00	
Office		3367	18.00	
Canteen		12529	18.00	
DM Meter ECL		46895	18.10	
DM Meter CRM		27670	18.20	
DM Meter New SKP				
DM Meter PKL				
Scrubber DM				



SHIFT: A						M		N	
PUMP	P1 Dilute waste tank	P2 Conc waste tank	P3 ECL Rinse tank	P4 Oily waste tank	P5 Lime dilute	P6 Lime conc	P7 CWT pump	P8 Dump tank pump	P9 Dosing pump
Run 1 w	B	B	B	B	B	B	B	A	
Standby 1 SB	A	A	A	A	A	A	A	B	
Time	08.00	08.00	08.00	08.00	08.00	08.00	08.00	08.00	
PUMP	P10 Filtrate tank pump	P11 Pond pump	P12 Sump tank pump	P13 Spillage tank pump	P14 Demin Dilute	P15 Demin conc.	P16 Filterpress pump	TLB Twin lobe bower	
Run 1 w	A							B	
Standby 1 SB	B							A	
Time	08.00							08.00	
In put	CONTROL	BAT 1	Time	BAT 2	Time	BAT 3	Time	BAT 4	Time
(CT3) ECL rinse 0.5% (30 m <sup>3</sup> )	pH <12.83	9.84	10.00	10.01	16.00				
	TDS <3,000 ppm	310		446					
	<120 m <sup>3</sup> /day								
(CT1) PKL rinse 0.5% (38 m <sup>3</sup> )	pH >2.5	4.09	10.00	3.04	16.00				
	TDS <3,000 ppm	440		1436					
	<84m <sup>3</sup> /day								
PKL Scrubber	%HCL								
	TDS								
	<5m <sup>3</sup> /day								
Demin rinse	pH								
	TDS								
	<35m <sup>3</sup> /day								
(CT4) oily CRM (136 m <sup>3</sup> )	pH 2-7								
	TDS								
	<10m <sup>3</sup> /day								
(CT2) Sump 1% (30 m <sup>3</sup> )	PKL pH >1.85								
	TDS								
	% HCL								
	<5m <sup>3</sup> /day								
	ECL pH <13.02								
	TDS								
	% NaOH								
Demin Sump	<2m <sup>3</sup> /day								
	pH								
	TDS								
FTU - N1	pH 8-9	4.69	10.00	7.74	16.00				
	TDS <3,000 ppm	1430		1460					
CWT	pH 8-9	4.50	10.00	4.42	16.00				
	TDS <3,000 ppm	3490		2990					
FILTRATE	pH 8-11	9.83	10.00	9.79	16.00				
	TDS (ppm)	Error		Error					
N2	pH 10-11	10.47	18.00			LIME SYSTEM	CONTROL	BAT1	Time
N3		10.52	16.00			DILUTE (% LIME)	<3%		
DUMP TANK		10.16	10.00			CONCENTRATE (% LIME)	5-7%		
JAR TEST	TDS <3,000 ppm	CWT/ FILTRATE	Time	CWT/ FILTRATE	Time	Sump PKL/ ECL/ Oily	Time	Rinse PKL/ ECL/ lime	Time
Out put	CONTROL	BAT1	Time	BAT2	Time	BAT3	Time	BAT4	Time
DISPOSAL TANK 1 (25 m <sup>3</sup> )	TDS <3,000 ppm	2900	10.00	2780	17.00				
	pH 5.5-9	7.65		7.35					
	Meter								
DISPOSAL TANK 2 (25 m <sup>3</sup> )	TDS <3,000 ppm								
	pH 5.5-9								
	Meter								
REMARK	<p>Disposal = 253290 - 253440 = PKL = 98646 - 9869m =</p> <p>Filtrate = 20m<sup>3</sup> ECL = 93983 - 940022</p> <p>Scrubber 1 = 8813 - 3816 = m<sup>3</sup> 0926m<sup>3</sup> = 25116 = 0m<sup>3</sup></p> <p>Scrubber 2 = 52118 - 52118m<sup>3</sup> EVAP = 27840</p>								
Rep									



Daily Report - GAS, Boiler and Air

Gas station	Description	Hydrogen		Nitrogen		Natural gas	
	Inlet Pressure (psi)	400 - 2500	1568	150 - 200	150	150-220	190
	Supply Pressure (psi)	45 - 55	45	145 - 155	155	30 - 45	32
	Temperature (°F)						
	H2 pack up pressure (>1500psi)	2,000		Level (>40 l/w)	131	Turbine (Sm <sup>3</sup> )	2301167.319
				Operate: RUN		A	B

Steam station	Description	Control	Actual	Time	Actual	Time
	Inlet Pressure (bar)	8 - 10	9.0	8:30	9.0	16:30
	Inlet Temperature (°C)	165 - 180	179		178	
	Supply Pressure (bar)	4.5 - 7.5	6.0		6.2	
	Supply Temperature (°C)	150 - 175	162		162	

Boiler	รายละเอียด	Control	ECL Time	ECL Time	PKL Time	PKL Time
	ระดับความดันแก๊สก่อนเข้าระบบ (PSI)	30 - 45				
	ระดับความดันแก๊สเข้าระบบ (mbar)	80 - 100				
	เช็คสวิตช์ของเปลวไฟ	เหลือ/ ไฟ				
	ความดันของไอน้ำ (bar)	0 - 10	Off		Off	
	ความร้อนของไอน้ำ (°C)	150 - 250				
	ความดันของน้ำ (bar)	<15				
	ระดับน้ำในหลอดแก้ว	สูง, กลาง, ต่ำ				
	ระดับน้ำในถังพัก	สูง, กลาง, ต่ำ				
	มิเตอร์น้ำ	m <sup>3</sup>				

Air compressor	Description	Status message.	Control	No.1 Time		No.2 Time		No.3 Time		No.4 Time	
	Discharge press (PSI)		80 - 115	88	88	88	92	89	91	93	90
	Check for leaks (connection and hoses)		Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	/
	Check Coolant Level		low/ medium/ high	high	high	high	high	high	high	high	
	Drainvalve operation Test		Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	
	Intellisys Controller for service Indicators		Normal/ service	/	/	/	/	/	/	/	
	Pre Package Filter for blockages		Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	
	Check Auto drain all unit			/	/	/	/	/	/	/	
	Running hours			35342	35342	30857	30858	448121	448121	46661	46666
	Load Hours			21825	21825	17431	17431	30211	30211	46538	46543

Air Dryer	Control	No.1		No.2		No.3	
		Time	Time	Time	Time	Time	Time
		Inlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	6.1	6.1	6.2	6.4
Outlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	6.1	6.0	6.0	6.2	6.5	6.2
Dew Point (°C)	(-2) - 10	0.3°C	-0.8°C	1.3°C	2.9°C	—	—
Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	—	—	—	—	—	—
Check condition air filter	GREEN/ RED	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Remark: GREEN = ปกติ  
 RED = ต้องทำการตรวจเช็ค  
 Nomal = ✓  
 Abnormal = ✗



Shift:.....

M

N

Water complex	NAME		Pressur (bar)	Working pressure	RUN		
	P1	Supply to demin/soft water	2-3.5	2.2	A	B /	C
	P2	Supply to sand filter	2-3.5	2.4	A /	B	C
	P3	DM water supply	4-5.5	5.4	A	B /	
	P4	Make-up to mill tower	1-2		A	B	
	P5	Supply to mill	4-5	4.8	A /	B /	C
	P6	Emergency pump to annealing furnace	3-3.5		A		
	P7	Supply to cooling tower from hot well of annealing furnace	2-3		A	B	
	P8	Supply to annealing furnace	3-4.5	4.0	A /	B /	C /
	P9	Supply to cooling tower annealing furnace	1.5-3		A	B	
	P10	Jockey pump for fire fighting	7-8		A		
	P11	Diesel motor drive annealing furnace pump	3-3.5		A		
	P12	Diesel motor drive fire fighting pump	>7		A		
	P13	Supply water potable to plant	3-3.5		A	B	

Demin & Softener			Control	Actual 1	Time 1	Actual 2	Time 2	Actual 3	Time 3	Sump (m <sup>3</sup> )
Demin Plant	Sand Filter	Pressure In let	1.0 - 3.5 bar	—	10:00					12 m <sup>3</sup>
		Pressure Out let	ΔP=1.5 bar	—						
		TDS outlet	<200 ppm	60						
		pH	7 - 8	7.45						
		Meter	(m <sup>3</sup> )							
	Soft Water	Hardness	พว/แดง	พว	9:00	พว	16:00			0 m <sup>3</sup>
		Pressure Inlet	1.5 - 2.0 bar	0		0				
		Meter	(m <sup>3</sup> )	157620		157620				
	Demin Water	pH	7.0 - 9.0	7.89	9:00	7.59	16:00			12 m <sup>3</sup>
		Conductivity	< 25 us	0		0				
		Hardness	พว/แดง	พว		พว				
		Meter	(m <sup>3</sup> )	298647		298659				

Cooling Tower

Tank	Temperature °C		pH	Conductivity	Meter (m <sup>3</sup> )	Time	Chemical (Kg)				
	In	Out					N7330	3DT465	3DT105	N90020	Time
	<50	<30									
CT1 (Main)	28.1	26.9	7.80 7.5 - 8.3	170 <1500 us	0 m <sup>3</sup>	16:00	0		69	86	10:00
CT2 (BAF)	37.6	27.8	7.91 7.5 - 9.0	380 <1200 us	0 m <sup>3</sup>	16:00		98	94		10:00

Meter Water Area		m <sup>3</sup>	Time	Remark :
Meter Reservoir		821095	16:30	
Main line WTC		143894	16:30	
Main line Office		92450	16:30	
Office		3386	16:40	
Canteen		12635	16:40	
DM Meter ECL		47760	16:45	
DM Meter CRM		27880	16:45	
DM Meter New SKP		—	—	
DM Meter PKL		92848	17:00	
Scrubber		54520	17:00	
				<p>ค่า Hardness สีฟ้า คือ ผ่าน สีแดง คือ ต้องคืนสภาพเรซินใหม่</p> <p>NaOH = 2540 Liters HCL = 1910 Liters NaCL = 400 Kg.</p> <p>B&amp;F = 2628 - 2624 = 4 m<sup>3</sup> CRM = 1942</p>



QF-UTL-003 (Rev.07/20.09.2022)



Gas station	Description	Hydrogen		Nitrogen		Natural gas				
	Inlet Pressure (psi)	400 - 2500	1928	150 - 200	155	150-220	187			
	Supply Pressure (psi)	45 - 55	40	145 - 155	145	30 - 45	36			
	Temperature (°F)	-				76°F		243961		
	H2 pack up pressure (>1500psi)	2100psi		Level (>40 l/w)	149	Turbine (Sm <sup>3</sup> )		Operate: RUN <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B		

Steam station	Description	Control	Actual	Time	Actual	Time
	Inlet Pressure (bar)	8 - 10	9.1	9.00 300	9.3	17.30 0
	Inlet Temperature (°C)	165 - 180	179		179	
	Supply Pressure (bar)	4.5 - 7.5	6.0		6.0	
	Supply Temperature (°C)	150 - 175	163		163	

Boiler	รายละเอียด	Control	ECL Time	ECL Time	PKL Time	PKL Time
	ระดับความดันแก๊สก่อนเข้าระบบ (PSI)	30 - 45				
	ระดับความดันแก๊สเข้าระบบ (mbar)	80 - 100				
	เช็คลีสของเปลวไฟ	เหลือง/ ฟ้ำ				
	ความดันของไอน้ำ (bar)	0 - 10				
	ความร้อนของไอน้ำ (°C)	150 - 250				
	ความดันของปั๊มน้ำ (bar)	<15				
	ระดับน้ำในหลอดแก้ว	สูง, กลาง, ต่ำ				
	ระดับน้ำในถังพัก	สูง, กลาง, ต่ำ				
	มิเตอร์น้ำ	m <sup>3</sup>				

Air compressor	Description Status message.	Control	No.1 Time		No.2 Time		No.3 Time		No.4 Time	
	Discharge press (PSI)	80 - 115	88	90	89	91	89	91	90	93
	Check for leaks (connection and hoses)	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	/
	Check Coolant Level	low/ medium/ high	high	high	high	high	high	high	high	
	Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	/
	Intellisys Controller for service Indicators	Normal/ service	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pre Package Filter for blockages	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	/
	Check Auto drain all unit		/	/	/	/	/	/	/	/
	Running hours		35469	35469	31397	31399	48336	48336	47471	47440
	Load Hours		21469	21469	17848	17449	30298	30298	47313	47320

Air Dryer	Control	No.1		No.2		No.3	
		Time	Time	Time	Time	Time	Time
	Inlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	6.2	6.2	6.6	6.6	6.9
Outlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	6.2	6.2	6.4	6.4	6.7	6.6
Dew Point (°C)	(-2) - 10	2.7	-2.6	1.4	2.5	-	-
Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/
Check condition air filter	GREEN/ RED	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Remark: GREEN = ปกติ  
 RED = ต้องทำการตรวจเช็ค  
 Nomal = ✓  
 Abnormal = ✗



Shift:.....

M

N

Water complex	NAME		Pressur (bar)	Working pressure	RUN		
	P1	Supply to demin/soft water	2-3.5	1.0	A	B	C
	P2	Supply to sand filter	2-3.5	2.5	A	B	C
	P3	DM water supply	4-5.5	5.6	A	B	
	P4	Make-up to mill tower	1-2		A	B	
	P5	Supply to mill	4-5	5.0	A	B	C
	P6	Emergency pump to annealing furnace	3-3.5		A		
	P7	Supply to cooling tower from hot well of annealing furnace	2-3		A	B	
	P8	Supply to annealing furnace	3-4.5	4.6	A	B	C
	P9	Supply to cooling tower annealing furnace	1.5-3		A	B	
	P10	Jockey pump for fire fighting	7-8		A		
	P11	Diesel motor drive annealing furnace pump	3-3.5		A		
	P12	Diesel motor drive fire fighting pump	>7		A		
	P13	Supply water potable to plant	3-3.5		A	B	

Demin & Softener			Control	Actual 1	Time 1	Actual 2	Time 2	Actual 3	Time 3	Sump (m <sup>3</sup> )
Demin Plant	Sand Filter	Pressure In let	1.0-3.5 bar	-						50 m <sup>3</sup>
		Pressure Out let	ΔP=1.5 bar	-						
		TDS outlet	<200 ppm	90	17.00					
		pH	7-8	7.44	14.00					
		Meter	(m <sup>3</sup> )	-						
	Soft Water	Hardness	ฟว/มต	ฟว	9.00	ฟว				0
		Pressure Inlet	1.5-2.0 bar	0.0		0.0	17.30			
		Meter	(m <sup>3</sup> )	154245		154245				
	Demin Water	pH	7.0-9.0	6.92		8.44				50 m <sup>3</sup>
		Conductivity	<25 us	25	9.00	1	17.30			
		Hardness	ฟว/แดง	ฟว		ฟว				
		Meter	(m <sup>3</sup> )	301780		301830				

Cooling Tower

Tank	Temperature °C		pH	Conductivity	Meter (m <sup>3</sup> )	Time	Chemical (Kg)				
	In	Out									
	<50	<30					N7330	3DT465	3DT105	N90020	Time
CT1 (Main)	29.7	27.7	7.5-8.3 7.74	<1500 us 400	0 m <sup>3</sup>		25		50	72	9.00
CT2 (BAF)	32.6	21.0	7.5-9.0 7.50	<1200 us 550	0 m <sup>3</sup>			97	91		9.00

Meter Water Area	m <sup>3</sup>	Time	Remark :  ค่า Hardness สีฟ้า คือ ผ่าน สีแดง คือ ต้องคืนสภาพเรซินใหม่  NaOH = 1500 Liters HCL = Liters NaCl = 100 Kg.  Def 3406 - 3414 = 12 m <sup>3</sup> Crm 1942 GEL 305 - 309 = 4 m <sup>3</sup>
Meter Reservoir	824620	17.30	
Main line WTC	146225	17.30	
Main line Office	93437	17.30	
Office	3410	17.30	
Canteen	11427	17.30	
DM Meter ECL	4906	17.40	
DM Meter CRM	8496	17.50	
DM Meter New SKP	-	-	
DM Meter PKL	101804	18.00	
Scrubber PKL	55324	18.00	

ค่า Hardness สีฟ้า คือ ฝาน  
สีแดง คือ ต้องคืนสภาพเรซินใหม่

NaOH = 1500 Liters

HCL = Liters

NaCL = 100 Kg.

BAF 3406-3414 = 12 m<sup>3</sup>

CRM 1942

CEL 305-309 = 4 m<sup>3</sup>



SHIFT

B

M

✓

N

PUMP	P1 Dilute waste tank	P2 Conc waste tank	P3 ECL Rinse tank	P4 Oily waste tank	P5 Lime dilute	P6 Lime conc	P7 CWT pump	P8 Dump tank pump	
Run 1 w	A	B	A	A-B	B	B	A	A	
Standby 1 SB	B	B	A	A-B	A	-	A	B	
Time	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
PUMP	P10 Filtrate tank pump	P11 Pond pump	P12 Sump tank pump	P13 Spillage tank pump	P14 Demin Dilute	P15 Demin conc.	P16 Filterpress pump	T1B Twin lobe bower	
Run 1 w	A								
Standby 1 SB	B								
Time	08:00								
In put	CONTROL	BAT 1	Time	BAT 2	Time	BAT 3	Time	BAT 4	Time
(CT3) ECL rinse 0.5% (30 m <sup>3</sup> )	pH <12.83 TDS <3,000 ppm <120 m <sup>3</sup> /day	11.85 1130	9:00						
(CT1) PKL rinse 0.5% (38 m <sup>3</sup> )	pH >2.5 TDS <3,000 ppm <84 m <sup>3</sup> /day	1.63 5890	9:00						
PKL Scrubber	%HCL TDS <5m <sup>3</sup> /day								
Demin rinse	pH TDS <35m <sup>3</sup> /day								
(CT4) oily CRM (136 m <sup>3</sup> )	pH 2-7 TDS <10m <sup>3</sup> /day								
(CT2) Sump 1% (30 m <sup>3</sup> )	FAL pH >1.65 TDS % HCL <5m <sup>3</sup> /day ECL pH <13.02 TDS % NaOH <2m <sup>3</sup> /day pH TDS <20m <sup>3</sup> /hr	0.95 Error	9:00	1.06 Error 9m <sup>3</sup>	10:00				
Demin Sump									
FTU - N1	pH 8-9 TDS <3,000 ppm	7.90 1900	9:00	7.47 1840	14:06				
CWT	pH 8-9 TDS <3,000 ppm	7.66 2090	9:00	7.14 1910	14:00				
FILTRATE	pH 8-11 TDS (ppm)	8.89 6320	9:00						
N2						LIME SYSTEM	CONTROL	BAT1	Time
N3	pH 10-11	10.67	13:00			DILUTE (% LIME)	<3%		
DUMP TANK		6.97	9:00			CONCENTRATE (% LIME)	5-7%		
JAR TEST	TDS <3,000 ppm	CWT/ FILTRATE	Time	CWT/ FILTRATE	Time	Sump PKL/ ECL/ Oily	Time	Rinse PKL/ ECL/ lime	Time
Out put	CONTROL	BAT1	Time	BAT2	Time	BAT3	Time	BAT4	Time
DISPOSAL TANK 1 (25 m <sup>3</sup> )	TDS <3,000 ppm pH 5.5-9 Meter	1810 6.97	10:00	1810 6.84	12:00				
DISPOSAL TANK 2 (25 m <sup>3</sup> )	TDS <3,000 ppm pH 5.5-9 Meter								
REMARK	<p>Disposal = 264890 - 264943 = 83m<sup>3</sup></p> <p>Filtrate = 10m<sup>3</sup></p> <p>Scrubber 1 = 9092 - 9093 = 9m<sup>3</sup></p> <p>" " = 85201 - 85202 = 6m<sup>3</sup></p> <p>PCL = 109490 - 109507 = 17m<sup>3</sup></p> <p>ECL = 99024 - 99043 = 19m<sup>3</sup></p>								

Date: 4.11.25

Date: 4.11.25



Gas station	Description	Hydrogen		Nitrogen		Natural gas	
	Inlet Pressure (psi)	400 - 2500	1118	150 - 200	160	150-220	190 190
	Supply Pressure (psi)	45 - 55	45	145 - 155	150	30 - 45	32
	Temperature (°F)	81				81	
	H2 pack up pressure (>1500psi)	2000		Level (>40 l/w)	102	Turbine (Sm <sup>3</sup> )	21.62486
				Operate: RUN		A	B

Steam station	Description	Control	Actual	Time	Actual	Time
	Inlet Pressure (bar)	8 - 10	9.2	09.14	9.2	16.51
	Inlet Temperature (°C)	165 - 180	180		180	
	Supply Pressure (bar)	4.5 - 7.5	6.2		6.2	
	Supply Temperature (°C)	150 - 175	162		162	

Boiler	รายละเอียด	Control	ECL Time	ECL Time	PKL Time	PKL Time
	ระดับความดันแก๊สก่อนเข้าระบบ (PSI)	30 - 45				
	ระดับความดันแก๊สเข้าระบบ (mbar)	80 - 100				
	เข็มนาฬิกาของเปลวไฟ	เหลือง/ ฟ้ำ				
	ความดันของไอน้ำ (bar)	0 - 10				
	ความร้อนของไอน้ำ (°C)	150 - 250				
	ความดันของน้ำ (bar)	<15				
	ระดับน้ำในหม้อต้ม	สูง, กลาง, ต่ำ				
	ระดับน้ำในถังพัก	สูง, กลาง, ต่ำ				
	มิเตอร์น้ำ	m <sup>3</sup>				

Air compressor	Description Status message.	Control	No.1 Time		No.2 Time		No.3 Time		No.4 Time	
	Discharge press (PSI)	80 - 115	94	98	94	94	101	94	98	96
	Check for leaks (connection and hoses)	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	/
	Check Coolant Level	low/ medium/ high	High	High	High	High	High	High	High	
	Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	/
	Intellisys Controller for service Indicators	Normal/ service	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pre Package Filter for blockages	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/	/	/
	Check Auto drain all unit		/	/	/	/	/	/	/	/
	Running hours		35499	35500	31477	31477	41811	41812	41548	41548
	Load Hours		21880	21880	14919	14919	30364	30366	47384	47384

Air Dryer	Control	No.1		No.2		No.3	
		Time	Time	Time	Time	Time	Time
	Inlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	7	7	7.2	7.2	7
Outlet Air Pressure (bar)	5.5 - 8.0	7	7	7	7	7	7
Dew Point (°C)	(-2) - 10	0.8	2.0	1.2	1.8	-	-
Drainvalve operation Test	Normal/ Abnormal	/	/	/	/	/	/
Check condition air filter	GREEN/ RED	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Remark: GREEN = ปกติ  
 RED = ต้องทำการตรวจเช็ค - BID เข้ามาลง Hydrogen  
 Normal = ✓  
 Abnormal = ✗



Shift:.....A.....

M

N

Water complex

	NAME	Pressur (bar)	Working pressure	RUN		
				A	B	C
P1	Supply to demin/soft water	2-3.5	2	A	B	C
P2	Supply to sand filter	2-3.5	2	A	B	C
P3	DM water supply	4-5.5		A	B	
P4	Make-up to mill tower	1-2		A	B	
P5	Supply to mill	4-5	4	A	B	C
P6	Emergency pump to annealing furnace	3-3.5		A		
P7	Supply to cooling tower from hot well of annealing furnace	2-3		A	B	
P8	Supply to annealing furnace	3-4.5	4	A	B	
P9	Supply to cooling tower annealing furnace	1.5-3	2	A	B	
P10	Jockey pump for fire fighting	7-8		A		
P11	Diesel motor drive annealing furnace pump	3-3.5		A		
P12	Diesel motor drive fire fighting pump	>7		A		
P13	Supply water potable to plant	3-3.5		A	B	

Demin Plant

Demin & Softener		Control	Actual 1	Time 1	Actual 2	Time 2	Actual 3	Time 3	Sump (m <sup>3</sup> )
Sand Filter	Pressure In let	1.0 - 3.5 bar	-	15.00					40
	Pressure Out let	ΔP=1.5 bar	-						
	TDS outlet	<200 ppm	70	15.30					
	pH	7 - 8	7.04						
	Meter	(m <sup>3</sup> )							
Soft Water	Hardness	ฟว/ แดง	7.1	10.00	7.1	14.00			40
	Pressure Inlet	1.5 - 2.0 bar	1		1				
	Meter	(m <sup>3</sup> )	158495		158585				
Demin Water	pH	7.0 - 9.0	8.94	10.00	8.09	17.00			0
	Conductivity	< 25 us	0		0				
	Hardness	ฟว/ แดง	7.1		7.1				
	Meter	(m <sup>3</sup> )	302347		302374				

Cooling Tower

Tank	Temperature °C		pH	Conductivity	Meter (m <sup>3</sup> )	Time	Chemical (Kg)				
	In	Out					N7330	3DT465	3DT105	N90020	Time
	<50	<30									
CT1 (Main)	29.3	27.4	7.5 - 8.3 8.11	<1500 us 510	23684 23711 24	10.00 14.00	0		67	77	10.00
CT2 (BAF)	33.1	24.3	7.5 - 9.0 8.12	< 1200 us 520	40	10.00 15.00		91	91		10.00

Meter Water Area	m <sup>3</sup>	Time
Meter Reservoir	829863	14.00
Main line WTC	746437	14.00
Main line Office	94076	14.00
Office	3424	14.00
Canteen	12845	14.00
DM Meter ECL	49237	14.00
DM Meter CRM	28241	14.00
DM Meter New SKP		
DM Meter PKL		14.00
Scrubber PKL		14.00

Remark :

ค่า Hardness สีฟ้า คือ ผ่าน  
สีแดง คือ ต้องคืนสภาพเรซินใหม่

NaOH = 2240 Liters  
HCL = 200 Liters  
NaCL = 200 Kg. m<sup>3</sup>  
Baf. 3568 - 30576 = 8.012  
CRM. 1942 - 1942 = 0  
GK. 1332



SHIFT						M		N	
PUMP	P1 Dilute waste tank	P2 Conc waste tank	P3 ECL Rinse tank	P4 Oily waste tank	P5 Lime dilute	P6 Lime conc	P7 CWT pump	P8 Dump tank pump	
Run 1 w	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Standby 1 SB									
Time	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
PUMP	P10 Filtrate tank pump	P11 Pond pump	P12 Sump tank pump	P13 Spillage tank pump	P14 Demin Dilute	P15 Demin conc.	P16 Filterpress pump	T1B Twin lobe bower	
Run 1 w	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Standby 1 SB									
Time	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
In put	CONTROL	BAT 1	Time	BAT 2	Time	BAT 3	Time	BAT 4	Time
(CT3) ECL rinse 0.5% (30 m <sup>3</sup> )	pH <12.83 TDS <3,000 ppm <120 m <sup>3</sup> /day	11.00	10.00						
(CT1) PKL rinse 0.5% (38 m <sup>3</sup> )	pH >2.5 TDS <3,000 ppm <84 m <sup>3</sup> /day	11.00	10.00						
PKL Scrubber	%HCL TDS <5m <sup>3</sup> /day								
min rinse	pH TDS <35m <sup>3</sup> /day								
(CT4) oily CRM (136 m <sup>3</sup> )	pH 2-7 TDS <10m <sup>3</sup> /day								
(CT2) Sump 1% (30 m <sup>3</sup> )	PKL pH >1.85 TDS %HCL <5m <sup>3</sup> /day ECL pH <13.02 TDS % NaOH <2m <sup>3</sup> /day pH TDS <20m <sup>3</sup> /hr	0.57 Error	10.00						
FTU - N1	pH 8-9 TDS <3,000 ppm	10.00	10.00						
CWT	pH 8-9 TDS <3,000 ppm	10.00	10.00						
FILTRATE	pH 8-11 TDS (ppm)	10.00	10.00						
N2									
N3	pH 10-11	11.00	12.00						
DUMP TANK	TDS <3,000 ppm	CWT/ FILTRATE	Time	CWT/ FILTRATE	Time	Time	Time	Time	Time
JAR TEST									
Out put	CONTROL	BAT1	Time	BAT2	Time	BAT3	Time	BAT4	Time
DISPOSAL TANK 1 (25 m <sup>3</sup> )	TDS <3,000 ppm pH 5.5-9 Meter	10.00	10.00	10.00	16.00				
DISPOSAL TANK 2 (25 m <sup>3</sup> )	TDS <3,000 ppm pH 5.5-9 Meter								
REMARK	<p>Disposal = 265920 - 265920 = 0 m<sup>3</sup></p> <p>Filtrate = 0 m<sup>3</sup></p> <p>Scrubber #1 = 9119 - 9119 = 0 m<sup>3</sup></p> <p>Scrubber #2 = 55361 - 55361 = 0 m<sup>3</sup></p> <p>PKL = 102130 - 102130 = 0 m<sup>3</sup></p> <p>ECL = 99592 - 99592 = 0 m<sup>3</sup></p>								