

Section: 06 – Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly inspect of the FHH
Responsible: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: Loei Palace Hotel
Date: 01-Jan-2021
Pages: 1 pages

MONTHLY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													YEAR: 2021	
	Ref	Location	ถังดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะใช้ได้ ถูกต้อง	ถังสามารถมองเห็นได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มบอกแรงดันถึง อยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการชี้มน้ำหนัก และเขย่าถัง	ตรวจสอบคือถัง ตำแหน่ง ในตรงจุด ให้ตรงกัน 3 จุด	มีข้อบกพร่อง สาย และ หัวฉีด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature		หมายเหตุ			
	หมายเลข	สถานที่ตั้ง							ผู้ตรวจเช็ค					
1	WPL-FHH-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	✓	✓	✓			✓						
2	WPL-FHH-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	✓	✓	✓			✓						
3	WPL-FHH-003	Fire Hose Cabinet3 (ตู้ดับเพลิง3) LEVEL 01	✓	✓	✓			✓						
4	WPL-FHH-004	Fire Hose Cabinet4 (ตู้ดับเพลิง4) LEVEL 01	✓	✓	✓			✓						
5	WPL-FHH-005	Fire Hose Cabinet5 (ตู้ดับเพลิง5) LEVEL 02	✓	✓	✓			✓						
6	WPL-FHH-006	Fire Hose Cabinet6 (ตู้ดับเพลิง6) LEVEL 02	✓	✓	✓			✓						
7	WPL-FHH-007	Fire Hose Cabinet7 (ตู้ดับเพลิง7) LEVEL 03	✓	✓	✓			✓						
8	WPL-FHH-008	Fire Hose Cabinet8 (ตู้ดับเพลิง8) LEVEL 03	✓	✓	✓			✓						
9	WPL-FHH-009	Fire Hose Cabinet9 (ตู้ดับเพลิง9) LEVEL 04	✓	✓	✓			✓						
10	WPL-FHH-010	Fire Hose Cabinet10 (ตู้ดับเพลิง10) LEVEL 04	✓	✓	✓			✓						
11	WPL-FHH-011	Fire Hose Cabinet11 (ตู้ดับเพลิง11) LEVEL 05	✓	✓	✓			✓						
12	WPL-FHH-012	Fire Hose Cabinet12 (ตู้ดับเพลิง12) LEVEL 05	✓	✓	✓			✓						
13	WPL-FHH-013	Fire Hose Cabinet13 (ตู้ดับเพลิง13) LEVEL 06	✓	✓	✓			✓						
14	WPL-FHH-014	Fire Hose Cabinet14 (ตู้ดับเพลิง14) LEVEL 06	✓	✓	✓			✓						
15	WPL-FHH-015	Fire Hose Cabinet15 (ตู้ดับเพลิง15) LEVEL 07	✓	✓	✓			✓						
16	WPL-FHH-016	Fire Hose Cabinet16 (ตู้ดับเพลิง16) LEVEL 07	✓	✓	✓			✓						
17	WPL-FHH-017	Fire Hose Cabinet17 (ตู้ดับเพลิง17) LEVEL 08	✓	✓	✓			✓						
18	WPL-FHH-018	Fire Hose Cabinet18 (ตู้ดับเพลิง18) LEVEL 08	✓	✓	✓			✓						

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Chife Engineer: [Signature]

Date: 6/2/21



Section: 06 – Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly inspect of the FHH
Responsible: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: Loei Palace Hotel
Date: 01-Jan-21
Pages: 1 pages

MONTHLY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YEAR: _____

Ref	Location	ถึงดับเพลิงต้องอยู่ใน ตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เชื่อมบอกร่างด้านตั้ง อยู่ในตำแหน่งสี่เหลี่ยม	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนัก และเขย่าถัง	ตรวจสอบเมื่อถึง ตำแหน่ง ในตรวจ ให้ตรงกัน 3จุด	มือจับ, สาย และ หัวฉีด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง							ตรวจเช็ค	
1	WPL-FHH-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	/	/	/	/	/		
2	WPL-FHH-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	/	/	/	/	/		
3	WPL-FHH-003	Fire Hose Cabinet3 (ตู้ดับเพลิง3) LEVEL 01	/	/	/	/	/		
4	WPL-FHH-004	Fire Hose Cabinet4 (ตู้ดับเพลิง4) LEVEL 01	/	/	/	/	/		
5	WPL-FHH-005	Fire Hose Cabinet5 (ตู้ดับเพลิง5) LEVEL 02	/	/	/	/	/		
6	WPL-FHH-006	Fire Hose Cabinet6 (ตู้ดับเพลิง6) LEVEL 02	/	/	/	/	/		
7	WPL-FHH-007	Fire Hose Cabinet7 (ตู้ดับเพลิง7) LEVEL 03	/	/	/	/	/		
8	WPL-FHH-008	Fire Hose Cabinet8 (ตู้ดับเพลิง8) LEVEL 03	/	/	/	/	/		
9	WPL-FHH-009	Fire Hose Cabinet9 (ตู้ดับเพลิง9) LEVEL 04	/	/	/	/	/		
10	WPL-FHH-010	Fire Hose Cabinet10 (ตู้ดับเพลิง10) LEVEL 04	/	/	/	/	/		
11	WPL-FHH-011	Fire Hose Cabinet11 (ตู้ดับเพลิง11) LEVEL 05	/	/	/	/	/		
12	WPL-FHH-012	Fire Hose Cabinet12 (ตู้ดับเพลิง12) LEVEL 05	/	/	/	/	/		
13	WPL-FHH-013	Fire Hose Cabinet13 (ตู้ดับเพลิง13) LEVEL 06	/	/	/	/	/		
14	WPL-FHH-014	Fire Hose Cabinet14 (ตู้ดับเพลิง14) LEVEL 06	/	/	/	/	/		
15	WPL-FHH-015	Fire Hose Cabinet15 (ตู้ดับเพลิง15) LEVEL 07	/	/	/	/	/		
16	WPL-FHH-016	Fire Hose Cabinet16 (ตู้ดับเพลิง16) LEVEL 07	/	/	/	/	/		
17	WPL-FHH-017	Fire Hose Cabinet17 (ตู้ดับเพลิง17) LEVEL 08	/	/	/	/	/		
18	WPL-FHH-018	Fire Hose Cabinet18 (ตู้ดับเพลิง18) LEVEL 08	/	/	/	/	/		
Remark (หมายเหตุ)									

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน
Level 01 - First Floor - ชั้น 1
Level 02 - Second Floor - ชั้น 2
Level 03 - Third Floor - ชั้น 3
Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4
Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5
Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6
Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7
Level 08 - Eighth Floor - Roof Top - ชั้น 8

Chife Engineer: [Signature]
Date: 16/8/22

LOEI PALACE HOTEL
DATE: 16/8/22
SIGNATURE: [Signature]
CHIEF ENGINEER

Section: 06 – Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly inspect of the FHH
Responsible: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: Loei Palace Hotel
Date: 01-Jan-21
Pages: 1 pages

MONTHLY:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	YEAR: 2022	
Ref	Location	ถึงต้นเพลิงตั้งอยู่ใน ตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ถึงสามารถมองเห็นได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เขียนบอกแรงดันถึง อยู่ในตำแหน่งที่เขียว	ตรวจสอบโดยช่างรับ และช่างถัง	ตรวจสอบข้อถึง ตำแหน่ง ใบตรวจ ให้ตรงกัน 3จุด	มีธง, สาย และ หัวฉีด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ						
หมายเลข	สถานที่ตั้ง							ชื่อ ตรวจเช็ค							
1	WPL-FHH-001 Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	/	/	/	/	/	/								
2	WPL-FHH-002 Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	/	/	/	/	/	/								
3	WPL-FHH-003 Fire Hose Cabinet3 (ตู้ดับเพลิง3) LEVEL 01	/	/	/	/	/	/								
4	WPL-FHH-004 Fire Hose Cabinet4 (ตู้ดับเพลิง4) LEVEL 01	/	/	/	/	/	/								
5	WPL-FHH-005 Fire Hose Cabinet5 (ตู้ดับเพลิง5) LEVEL 02	/	/	/	/	/	/								
6	WPL-FHH-006 Fire Hose Cabinet6 (ตู้ดับเพลิง6) LEVEL 02	/	/	/	/	/	/								
7	WPL-FHH-007 Fire Hose Cabinet7 (ตู้ดับเพลิง7) LEVEL 03	/	/	/	/	/	/								
8	WPL-FHH-008 Fire Hose Cabinet8 (ตู้ดับเพลิง8) LEVEL 03	/	/	/	/	/	/								
9	WPL-FHH-009 Fire Hose Cabinet9 (ตู้ดับเพลิง9) LEVEL 04	/	/	/	/	/	/								
10	WPL-FHH-010 Fire Hose Cabinet10 (ตู้ดับเพลิง10) LEVEL 04	/	/	/	/	/	/								
11	WPL-FHH-011 Fire Hose Cabinet11 (ตู้ดับเพลิง11) LEVEL 05	/	/	/	/	/	/								
12	WPL-FHH-012 Fire Hose Cabinet12 (ตู้ดับเพลิง12) LEVEL 05	/	/	/	/	/	/								
13	WPL-FHH-013 Fire Hose Cabinet13 (ตู้ดับเพลิง13) LEVEL 06	/	/	/	/	/	/								
14	WPL-FHH-014 Fire Hose Cabinet14 (ตู้ดับเพลิง14) LEVEL 06	/	/	/	/	/	/								
15	WPL-FHH-015 Fire Hose Cabinet15 (ตู้ดับเพลิง15) LEVEL 07	/	/	/	/	/	/								
16	WPL-FHH-016 Fire Hose Cabinet16 (ตู้ดับเพลิง16) LEVEL 07	/	/	/	/	/	/								
17	WPL-FHH-017 Fire Hose Cabinet17 (ตู้ดับเพลิง17) LEVEL 08	/	/	/	/	/	/								
18	WPL-FHH-018 Fire Hose Cabinet18 (ตู้ดับเพลิง18) LEVEL 08	/	/	/	/	/	/								

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - Roof Top - ชั้น 8

Chife Engineer: [Signature]

Date: 17/1/22



Section: 06 – Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly inspect of the FHH
Responsible: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property Loei Palace Hotel
Date 01-Jan-21
Pages 1 pages

MONTHLY:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	YEAR : 2022
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	--------------------

	Ref	Location	ถังดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ถูกต้อง	ถังสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องมีสิ่งกีดขวางใดๆ	เริ่มบอกแรงดันถึงอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบข้อบกพร่องด้านหนึ่งใบตรวจให้ตรงกัน 3 จุด	มีฉลาก สาย และ หัวฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	Signature	หมายเหตุ
	หมายเลข	สถานที่ตั้ง							ตรวจเช็ค	
1	WPL-FHH-001	Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	/	/	/			/		
2	WPL-FHH-002	Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	/	/	/			/		
3	WPL-FHH-003	Fire Hose Cabinet3 (ตู้ดับเพลิง3) LEVEL 01	/	/	/			/		
4	WPL-FHH-004	Fire Hose Cabinet4 (ตู้ดับเพลิง4) LEVEL 01	/	/	/			/		
5	WPL-FHH-005	Fire Hose Cabinet5 (ตู้ดับเพลิง5) LEVEL 02	/	/	/			/		
6	WPL-FHH-006	Fire Hose Cabinet6 (ตู้ดับเพลิง6) LEVEL 02	/	/	/			/		
7	WPL-FHH-007	Fire Hose Cabinet7 (ตู้ดับเพลิง7) LEVEL 03	/	/	/			/		
8	WPL-FHH-008	Fire Hose Cabinet8 (ตู้ดับเพลิง8) LEVEL 03	/	/	/			/		
9	WPL-FHH-009	Fire Hose Cabinet9 (ตู้ดับเพลิง9) LEVEL 04	/	/	/			/		
10	WPL-FHH-010	Fire Hose Cabinet10 (ตู้ดับเพลิง10) LEVEL 04	/	/	/			/		
11	WPL-FHH-011	Fire Hose Cabinet11 (ตู้ดับเพลิง11) LEVEL 05	/	/	/			/		
12	WPL-FHH-012	Fire Hose Cabinet12 (ตู้ดับเพลิง12) LEVEL 05	/	/	/			/		
13	WPL-FHH-013	Fire Hose Cabinet13 (ตู้ดับเพลิง13) LEVEL 06	/	/	/			/		
14	WPL-FHH-014	Fire Hose Cabinet14 (ตู้ดับเพลิง14) LEVEL 06	/	/	/			/		
15	WPL-FHH-015	Fire Hose Cabinet15 (ตู้ดับเพลิง15) LEVEL 07	/	/	/			/		
16	WPL-FHH-016	Fire Hose Cabinet16 (ตู้ดับเพลิง16) LEVEL 07	/	/	/			/		
17	WPL-FHH-017	Fire Hose Cabinet17 (ตู้ดับเพลิง17) LEVEL 08	/	/	/			/		
18	WPL-FHH-018	Fire Hose Cabinet18 (ตู้ดับเพลิง18) LEVEL 08	/	/	/			/		

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - Roof Top - ชั้น 8

Chife Engineer: [Signature]

Date: 19/1/22



Section: 06 – Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly inspect of the FHH
Responsible: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: Loei Palace Hotel
Date: 01-Jan-21
Pages: 1 pages

MONTHLY:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	YEAR: 2022	
Ref	Location													Signature	หมายเหตุ
หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ตั้งดับเพลิงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ระบุไว้ ถูกต้อง	ตั้งดับเพลิงต้องมองเห็นได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ	เพิ่มบอกแรงดันตั้งอยู่ในตำแหน่งสีเขียว	ตรวจสอบโดยการใช้น้ำหนักและเขย่าถัง	ตรวจสอบหรือตั้งตำแหน่งในตรวจให้ตรงกัน 3จุด	มีฉลาก, สาย และ หัวฉีด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ผู้ตรวจเช็ค							
1	WPL-FHH-001 Fire Hose Cabinet1 (ตู้ดับเพลิง1) LEVEL B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	WPL-FHH-002 Fire Hose Cabinet2 (ตู้ดับเพลิง2) LEVEL B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	WPL-FHH-003 Fire Hose Cabinet3 (ตู้ดับเพลิง3) LEVEL 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	WPL-FHH-004 Fire Hose Cabinet4 (ตู้ดับเพลิง4) LEVEL 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	WPL-FHH-005 Fire Hose Cabinet5 (ตู้ดับเพลิง5) LEVEL 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	WPL-FHH-006 Fire Hose Cabinet6 (ตู้ดับเพลิง6) LEVEL 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	WPL-FHH-007 Fire Hose Cabinet7 (ตู้ดับเพลิง7) LEVEL 03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	WPL-FHH-008 Fire Hose Cabinet8 (ตู้ดับเพลิง8) LEVEL 03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	WPL-FHH-009 Fire Hose Cabinet9 (ตู้ดับเพลิง9) LEVEL 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	WPL-FHH-010 Fire Hose Cabinet10 (ตู้ดับเพลิง10) LEVEL 04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	WPL-FHH-011 Fire Hose Cabinet11 (ตู้ดับเพลิง11) LEVEL 05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	WPL-FHH-012 Fire Hose Cabinet12 (ตู้ดับเพลิง12) LEVEL 05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	WPL-FHH-013 Fire Hose Cabinet13 (ตู้ดับเพลิง13) LEVEL 06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	WPL-FHH-014 Fire Hose Cabinet14 (ตู้ดับเพลิง14) LEVEL 06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	WPL-FHH-015 Fire Hose Cabinet15 (ตู้ดับเพลิง15) LEVEL 07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	WPL-FHH-016 Fire Hose Cabinet16 (ตู้ดับเพลิง16) LEVEL 07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	WPL-FHH-017 Fire Hose Cabinet17 (ตู้ดับเพลิง17) LEVEL 08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	WPL-FHH-018 Fire Hose Cabinet18 (ตู้ดับเพลิง18) LEVEL 08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Remark (หมายเหตุ)

Level B - Basement - ชั้นใต้ดิน

Level 01 - First Floor - ชั้น 1

Level 02 - Second Floor - ชั้น 2

Level 03 - Third Floor - ชั้น 3

Level 04 - Fourth Floor - ชั้น 4

Level 05 - Fifth Floor - ชั้น 5

Level 06 - Sixth Floor - ชั้น 6

Level 07 - Seventh Floor - ชั้น 7

Level 08 - Eighth Floor - Roof Top - ชั้น 8

Chife Engineer: [Signature]

Date: 3/12/22

LOEI PALACE HOTEL
DATE: 3/12/22
SIGNATURE: [Signature]
CHIEF ENGINEER