

ภาคผนวก ค-3

เอกสารบันทึกน้ำประปาประจำวัน



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน
ประจำเดือน กรกฎาคม 65

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	026427	70	ดอ	17.00	026460	33	ดอ
2	9.00	026447	20	ดอ	17.00	026533	36	ดอ
3	9.00	026544	87	ดอ	17.00	026622	38	ดอ
4	9.00	026667	83	ดอ	17.00	026700	33	ดอ
5	9.00	026756	89	ดอ	17.00	026780	14	ดอ
6	9.00	026821	65	ดอ	17.00	026853	36	ดอ
7	9.00	026914	93	ดอ	17.00	026933	19	ดอ
8	9.00	026982	68	ดอ	17.00	027010	28	ดอ
9	9.00	027047	65	ดอ	17.00	027089	42	ดอ
10	9.00	027132	85	ดอ	17.00	027170	38	ดอ
11	9.00	027225	91	ดอ	17.00	027247	24	ดอ
12	9.00	027291	66	ดอ	17.00	027312	21	ดอ
13	9.00	027354	63	สินธุวิทย์	17.00	027389	35	สินธุวิทย์
14	9.00	027437	83	ดอ	17.00	027463	31	ดอ
15	9.00	027502	70	ดอ	17.00	027529	27	ดอ
16	9.00	027567	65	ดอ	17.00	027598	31	ดอ
17	9.00	027636	69	ดอ	17.00	027671	35	ดอ
18	9.00	027720	84	ดอ	17.00	027745	25	ดอ
19	9.00	027792	72	ดอ	17.00	027816	24	ดอ
20	9.00	027867	75	ดอ	17.00	027886	19	ดอ
21	9.00	027932	65	ดอ	17.00	027963	31	ดอ
22	9.00	028015	83	ดอ	17.00	028039	24	ดอ
23	9.00	028083	68	ดอ	17.00	028117	34	ดอ
24	9.00	028167	84	ดอ	17.00	028207	40	ดอ
25	9.00	028217	80	ดอ	17.00	028282	35	ดอ
26	9.00	028330	83	ดอ	17.00	028359	29	ดอ
27	9.00	028396	66	ดอ	17.00	028423	27	ดอ
28	9.00	028461	65	สินธุวิทย์	17.00	028494	36	สินธุวิทย์
29	9.00	028528	67	ดอ	17.00	028554	26	ดอ
30	9.00	028591	63	ดอ	17.00	028620	29	ดอ
31	9.00	028654	53	ดอ	17.00			
Total			2287	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			2045	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21.07.65

นางสาวนงศรัตน์ ศรีโพธิ์

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน
ประจำเดือน ธันวาคม 65

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	028729	75	Lo	17.00	028753	84	Lo
2	9.00	028799	69	Lo	17.00	028815	27	Lo
3	9.00	028859	61	Lo	17.00	028899	38	Lo
4	9.00	028947	88	Lo	17.00	028973	26	Lo
5	9.00	029017	72	Lo	17.00	029040	23	Lo
6	9.00	029085	66	Lo	17.00	029115	30	Lo
7	9.00	029166	81	Lo	17.00	029197	31	Lo
8	9.00	029247	81	Lo	17.00	029267	20	Lo
9	9.00	029300	53	Lo	17.00	029334	34	Lo
10	9.00	029373	73	Lo	17.00	029404	31	Lo
11	9.00	029456	83	Lo	17.00	029485	29	Lo
12	9.00	029524	68	Lo	17.00	029561	37	Lo
13	9.00	029599	75	Lo	17.00	029626	27	Lo
14	9.00	029671	72	Lo	17.00	029704	33	Lo
15	9.00	029752	81	Lo	17.00	029798	26	Lo
16	9.00	029822	70	Lo	17.00	029849	23	Lo
17	9.00	029995	73	Lo	17.00	029920	25	Lo
18	9.00	029969	74	Lo	17.00	029995	26	Lo
19	9.00	030038	69	Lo	17.00	030068	30	Lo
20	9.00	030114	76	Lo	17.00	030149	35	Lo
21	9.00	030199	85	Lo	17.00	030231	35	Lo
22	9.00	030282	83	Lo	17.00	030307	24	Lo
23	9.00	030361	79	Lo	17.00	030387	28	Lo
24	9.00	030440	79	Lo	17.00	030466	26	Lo
25	9.00	030516	76	Lo	17.00	030542	26	Lo
26	9.00	030585	69	Lo	17.00	030612	27	Lo
27	9.00	030655	70	Lo	17.00	030688	33	Lo
28	9.00	030729	74	Lo	17.00	030766	37	Lo
29	9.00	030812	83	Lo	17.00	030842	30	Lo
30	9.00	030889	77	Lo	17.00	030913	24	Lo
31	9.00	030969	75	Lo	17.00	030987	25	Lo
Total			2310	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			2287	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31.12.65

นางสาวเนตรรัตน์ ตริเมฆ



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวัน
ประจำเดือน กันยายน

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	031039	75	ช	17.00	031063	24	ช
2	9.00	031119	80	ช	17.00	031140	21	ช
3	9.00	031189	70	ช	17.00	031231	42	ช
4	9.00	031280	91	ช	17.00	031315	35	ช
5	9.00	031362	82	ช	17.00	031349	27	ช
6	9.00	031440	78	ช	17.00	031465	25	ช
7	9.00	031507	67	ช	17.00	031537	30	ช
8	9.00	031588	81	ช	17.00	031622	34	ช
9	9.00	031669	81	ช	17.00	031703	34	ช
10	9.00	031747	78	ช	17.00	031790	43	ช
11	9.00	031822	75	ช	17.00	031865	43	ช
12	9.00	031912	90	ช	17.00	031939	27	ช
13	9.00	031989	77	ช	17.00	032021	32	ช
14	9.00	032079	90	ช	17.00	032104	25	ช
15	9.00	032156	77	ช	17.00	032181	25	ช
16	9.00	032226	70	ช	17.00	032264	38	ช
17	9.00	032307	83	ช	17.00			ช
18	9.00	032384	75	ช	17.00	032419	35	ช
19	9.00	032467	85	ช	17.00	032499	30	ช
20	9.00	032545	76	ช	17.00	032532	27	ช
21	9.00	032621	76	ช	17.00	032650	29	ช
22	9.00	032699	78	ช	17.00	032723	24	ช
23	9.00	032774	75	ช	17.00	032778	24	ช
24	9.00	032837	63	ช	17.00	032871	34	ช
25	9.00	032908	71	ช	17.00	032942	34	ช
26	9.00	033001	93	ช	17.00	033025	24	ช
27	9.00	033072	71	ช	17.00	033094	26	ช
28	9.00	033147	75	ช	17.00	033178	31	ช
29	9.00	033236	89	ช	17.00	033268	22	ช
30	9.00	033306	70	ช	17.00	033328	22	ช
31	9.00				17.00			
Total			2542	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			2310	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 20.10.65

นางสาวนุสรณ์ ตรีเมธ



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน
ประจำเดือน ... มิ.ย. ๖๖ ...

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	035736	70	ช	17.00	035766	30	ช
2	9.00	035812	76	ช	17.00	035837	25	ช
3	9.00	035887	75	ช	17.00	035912	25	ช
4	9.00	035961	74	ช	17.00	035989	28	ช
5	9.00	036042	81	ช	17.00	036076	34	ช
6	9.00	036115	73	ช	17.00	036151	38	ช
7	9.00	036208	95	ช	17.00	036236	28	ช
8	9.00	036285	77	ช	17.00	036308	23	ช
9	9.00	036367	82	ช	17.00	036386	19	ช
10	9.00	036440	73	ช	17.00	036465	25	ช
11	9.00	036512	72	ช	17.00	036533	21	ช
12	9.00	036580	68	ช	17.00	036615	35	ช
13	9.00	036659	79	ช	17.00	036690	31	ช
14	9.00	036737	80	ช	17.00	036757	20	ช
15	9.00	036801	62	ช	17.00	036819	18	ช
16	9.00	036863	62	ช	17.00	036876	33	ช
17	9.00	036929	66	ช	17.00	036956	27	ช
18	9.00	036996	67	ช	17.00	037027	31	ช
19	9.00	037062	66	ช	17.00	037099	27	ช
20	9.00	037125	63	ช	17.00	037154	29	ช
21	9.00	037206	81	ช	17.00	037228	22	ช
22	9.00	037270	64	ช	17.00	037295	25	ช
23	9.00	037351	81	ช	17.00	037393	22	ช
24	9.00	037414	63	ช	17.00	037444	30	ช
25	9.00	037494	80	ช	17.00	037520	26	ช
26	9.00	037557	63	ช	17.00	037596	39	ช
27	9.00	037645	88	ช	17.00	037678	33	ช
28	9.00	037737	92	ช	17.00	037773	36	ช
29	9.00	037824	87	ช	17.00	037854	30	ช
30	9.00	037907	83	ช	17.00	037937	30	ช
31	9.00				17.00			
Total			2241	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			2360	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ฉายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30. พ.ย. 65

นางสาวเนตรอนันต์ ตรีเมฆ



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
ประจำเดือน

สิงหาคม 65

Date วันที่	Time (เวลา)	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Time (เวลา)	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	037999	92	Lo	17.00	038025	26	Lo
2	9.00	038078	79	Lo	17.00	038105	27	Lo
3	9.00	038156	78	Lo	17.00	038184	28	Lo
4	9.00	038227	71	บันทึกโดย	17.00	038266	39	บันทึกโดย
5	9.00	038306	81	บันทึกโดย	17.00	038344	36	บันทึกโดย
6	9.00	038398	90	Lo	17.00	038426	28	Lo
7	9.00	038479	79	Lo	17.00	038504	27	Lo
8	9.00	038554	77	Lo	17.00	038580	26	Lo
9	9.00	038632	78	Lo	17.00	038653	21	Lo
10	9.00	038703	71	บันทึกโดย	17.00	038739	36	บันทึกโดย
11	9.00	038794	91	Lo	17.00	038822	28	Lo
12	9.00	038876	82	Lo	17.00	038905	29	Lo
13	9.00	038961	85	Lo	17.00			
14	9.00	039040	79	Lo	17.00	039067	27	Lo
15	9.00	039121	81	Lo	17.00	039150	29	Lo
16	9.00	039209	88	Lo	17.00	039231	22	Lo
17	9.00	039288	78	Lo	17.00	039325	37	Lo
18	9.00	039376	88	Lo	17.00	039405	29	Lo
19	9.00	039466	90	Lo	17.00	039492	26	Lo
20	9.00	039544	78	Lo	17.00	039565	21	Lo
21	9.00	039614	70	Lo	17.00	039647	33	Lo
22	9.00	039692	83	Lo	17.00	039729	32	Lo
23	9.00	039789	92	Lo	17.00	039829	40	Lo
24	9.00	039904	115	Lo	17.00	039937	33	Lo
25	9.00	039996	92	Lo	17.00	040099	26	Lo
26	9.00	040090	94	Lo	17.00	040116	26	Lo
27	9.00	040198	108	Lo	17.00	040225	27	Lo
28	9.00	040287	89	Lo	17.00	040317	30	Lo
29	9.00	040372	85	Lo	17.00	040377	20	Lo
30	9.00	040425	53	Lo	17.00	040448	21	Lo
31	9.00	040481	56	บันทึกโดย	17.00	040520	39	บันทึกโดย
Total		2573		This Month / เดือนปัจจุบัน				
		2241		Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (RM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31-8-65

นางสาวนงครัตน์ ศรีเมฆ

ภาคผนวก ค-4

เอกสารบันทึกไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน ... กรกฎาคม 65

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	03902	3	ลอ	17.00			
2	9.00	03905	3	ลอ	17.00			
3	9.00	03908	3	ลอ	17.00			
4	9.00	03911	3	ลอ	17.00			
5	9.00	03914	3	ลอ	17.00			
6	9.00	03918	4	ลอ	17.00			
7	9.00	03921	3	ลอ	17.00			
8	9.00	03924	3	ลอ	17.00			
9	9.00	03927	3	ลอ	17.00			
10	9.00	03929	2	ลอ	17.00			
11	9.00	03933	4	ลอ	17.00			
12	9.00	03935	2	ลอ	17.00			
13	9.00	03938	3	ลอ	17.00			
14	9.00	03940	2	ลอ	17.00			
15	9.00	03942	2	ลอ	17.00			
16	9.00	03945	3	ลอ	17.00			
17	9.00	03948	3	ลอ	17.00			
18	9.00	03951	3	ลอ	17.00			
19	9.00	03954	3	ลอ	17.00			
20	9.00	03957	3	ลอ	17.00			
21	9.00	03960	3	ลอ	17.00			
22	9.00	03962	2	ลอ	17.00			
23	9.00	03965	3	ลอ	17.00			
24	9.00	03967	2	ลอ	17.00			
25	9.00	03970	3	ลอ	17.00			
26	9.00	03973	3	ลอ	17.00			
27	9.00	03976	3	ลอ	17.00			
28	9.00	03979	3	ลอ	17.00			
29	9.00	03981	3	ลอ	17.00			
30	9.00	03984	3	ลอ	17.00			
31	9.00	03987	3	ลอ	17.00			
Total		84	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		86	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31. ก.ค. 65

นางสาวนงศรัตน์ ศรีเทพ



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน สิงหาคม

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	03990	3	ho	17.00			
2	9.00	03993	3	ส	17.00			
3	9.00	03995	2	so	17.00			
4	9.00	03998	3	ส	17.00			
5	9.00	04001	3	TM	17.00			
6	9.00	04003	2	ส	17.00			
7	9.00	04006	3	TM	17.00			
8	9.00	04009	3	ส	17.00			
9	9.00	04012	3	ส	17.00			
10	9.00	04014	2	ส	17.00			
11	9.00	04017	3		17.00			
12	9.00	04020	3	ส.ร.อ.ว.อ.	17.00			
13	9.00	04022	2	ho	17.00			
14	9.00	04025	3	ส	17.00			
15	9.00	04028	3	so	17.00			
16	9.00	04031	3	ส	17.00			
17	9.00	04034	3	so	17.00			
18	9.00	04037	3	ส	17.00			
19	9.00	04039	2	so	17.00			
20	9.00	04042	3	so	17.00			
21	9.00	04045	3	so	17.00			
22	9.00	04048	3	so	17.00			
23	9.00	04051	3	ส	17.00			
24	9.00	04054	3	so	17.00			
25	9.00	04057	3	ส	17.00			
26	9.00	04060	3	TM	17.00			
27	9.00	04062	2	ส	17.00			
28	9.00	04065	3	TM	17.00			
29	9.00	04068	3	TM	17.00			
30	9.00	04071	3	ส	17.00			
31	9.00	04073	2	TM	17.00			
Total		86	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		89	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่..... 31.8.65

นางสาวพรวิทย์ ตรีเพ็ญ



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน กันยายน

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04076	3	ช	17.00			
2	9.00	04074	2	ช	17.00			
3	9.00	04081	3	ช	17.00			
4	9.00	04084	3	ช	17.00			
5	9.00	04087	3	ช	17.00			
6	9.00	04090	2	ช	17.00			
7	9.00	04092	3	ช	17.00			
8	9.00	04095	3	ช	17.00			
9	9.00	04097	2	ช	17.00			
10	9.00	04099	2	ช	17.00			
11	9.00	04102	3	ช	17.00			
12	9.00	04105	3	ช	17.00			
13	9.00	04108	3	ช	17.00			
14	9.00	04110	2	ช	17.00			
15	9.00	04113	3	ช	17.00			
16	9.00	04116	3	ช	17.00			
17	9.00	04119	3	ช	17.00			
18	9.00	04122	3	ช	17.00			
19	9.00	04124	2	ช	17.00			
20	9.00	04127	3	ช	17.00			
21	9.00	04130	3	ช	17.00			
22	9.00	04133	3	ช	17.00			
23	9.00	04136	3	ช	17.00			
24	9.00	04138	2	ช	17.00			
25	9.00	04141	3	ช	17.00			
26	9.00	04143	2	ช	17.00			
27	9.00	04146	3	ช	17.00			
28	9.00	04149	2	ช	17.00			
29	9.00	04151	3	ช	17.00			
30	9.00	04153	2	ช	17.00			
31	9.00				17.00			
Total			80	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			86	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 13. 11. 65

นางสาววงศวิรัตน์ ศรีเกษ



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน ... ๗๖๖๖

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04155	2	ช	17.00			
2	9.00	04159	3	ช	17.00			
3	9.00	04161	3	ช	17.00			
4	9.00	04164	3	ช	17.00			
5	9.00	04166	2	ช	17.00			
6	9.00	04169	3	ช	17.00			
7	9.00	04172	3	ช	17.00			
8	9.00	04174	2	ช	17.00			
9	9.00	04177	3	ช	17.00			
10	9.00	04180	3	ช	17.00			
11	9.00	04182	2	ช	17.00			
12	9.00	04185	3	ช	17.00			
13	9.00	04188	3	ช	17.00			
14	9.00	04191	3	ช	17.00			
15	9.00	04194	3	ช	17.00			
16	9.00	04196	2	ช	17.00			
17	9.00	04198	2	ช	17.00			
18	9.00	04200	2	ช	17.00			
19	9.00	04203	3	ช	17.00			
20	9.00	04206	3	ช	17.00			
21	9.00	04208	2	ช	17.00			
22	9.00	04211	3	ช	17.00			
23	9.00	04214	3	ช	17.00			
24	9.00	04216	2	ช	17.00			
25	9.00	04220	4	ช	17.00			
26	9.00	04223	3	ช	17.00			
27	9.00	04226	3	ช	17.00			
28	9.00	04229	3	ช	17.00			
29	9.00	04232	3	ช	17.00			
30	9.00	04235	3	ช	17.00			
31	9.00	04238	3	ช	17.00			
Total			95	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			90	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทนทวนตรวจสอบโดย

Signature / ตายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31.๗.๖5

นางสาวสมจิตต์ ตีจันท



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ ๖๕

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04241	3	ช	17.00			
2	9.00	04244	3	ช	17.00			
3	9.00	04247	3	ช	17.00			
4	9.00	04250	3	ช	17.00			
5	9.00	04252	2	ช	17.00			
6	9.00	04255	3	ช	17.00			
7	9.00	04258	3	ช	17.00			
8	9.00	04260	2	ช	17.00			
9	9.00	04263	3	ช	17.00			
10	9.00	04266	3	ช	17.00			
11	9.00	04268	2	ช	17.00			
12	9.00	04271	3	ช	17.00			
13	9.00	04274	3	ช	17.00			
14	9.00	04277	3	ช	17.00			
15	9.00	04280	3	ช	17.00			
16	9.00	04282	2	ช	17.00			
17	9.00	04285	3	ช	17.00			
18	9.00	04287	2	ช	17.00			
19	9.00	04290	3	ช	17.00			
20	9.00	04292	2	ช	17.00			
21	9.00	04295	3	ช	17.00			
22	9.00	04298	3	ช	17.00			
23	9.00	04301	3	ช	17.00			
24	9.00	04304	3	ช	17.00			
25	9.00	04306	2	ช	17.00			
26	9.00	04309	3	ช	17.00			
27	9.00	04311	2	ช	17.00			
28	9.00	04314	3	ช	17.00			
29	9.00	04317	3	ช	17.00			
30	9.00	04320	3	ช	17.00			
31	9.00				17.00			
Total			82	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			85	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทนทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๓๐.พ.ย. ๖๕

นางสาวนงนรี ศรี...



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน ... สิงหาคม 65

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04323	3	ล	17.00			
2	9.00	04326	3	ล	17.00			
3	9.00	04328	2	ล	17.00			
4	9.00	04331	3	ล	17.00			
5	9.00	04334	3	ล	17.00			
6	9.00	04337	3	ล	17.00			
7	9.00	04340	3	ล	17.00			
8	9.00	04343	3	ล	17.00			
9	9.00	04346	3	ล	17.00			
10	9.00	04349	3	ล	17.00			
11	9.00	04352	3	ล	17.00			
12	9.00	04355	3	ล	17.00			
13	9.00	04358	3	ล	17.00			
14	9.00	04361	3	ล	17.00			
15	9.00	04363	2	ล	17.00			
16	9.00	04366	3	ล	17.00			
17	9.00	04368	3	ล	17.00			
18	9.00	04370	2	ล	17.00			
19	9.00	04373	3	ล	17.00			
20	9.00	04375	2	ล	17.00			
21	9.00	04377	2	ล	17.00			
22	9.00	04379	2	ล	17.00			
23	9.00	04382	3	ล	17.00			
24	9.00	04384	2	ล	17.00			
25	9.00	04387	3	ล	17.00			
26	9.00	04389	2	ล	17.00			
27	9.00	04391	3	ล	17.00			
28	9.00	04393	2	ล	17.00			
29	9.00	04396	3	ล	17.00			
30	9.00	04398	2	ล	17.00			
31	9.00	04400	2	ล	17.00			
Total			82	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			82	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ฉายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31.8.65

นางสาวนงครัตน์ ตริเมฆ

ภาคผนวก ค-5

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์

ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG THI ĐỀ THI – QUỐC MÔ

FH

APH-1

on a ntg

Preparation	Condition	Check data	Remark
Not yet			

[illegible]

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building :	ซูทรีคอนโดแอดมกเกษตร
---------------------	----------------------

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขหักเครื่องจักร/Machine Code No : A ~~A~~ B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-1 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check :	รอบประจำเดือน	ปี 2565
-----------------------------------	---------------	---------

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจสอบ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
Inspector	Condition	Checked By	Remark
Acting Date			

ม.ป.65	ช.น.ก	2	
ป.ป.65	ช.น.ก	2	
ม.ป.65	ช.น.ก	2	
ม.ป.65	ช.น.ก	2	
พ.ป.65	ช.น.ก	2	
ม.ป.65	ช.น.ก	2	
ป.ป.65	ช.น.ก	2	
พ.ป.65	ช.น.ก	2	
ป.ป.65	ช.น.ก	2	
พ.ป.65	ช.น.ก	2	
ม.ป.65	ช.น.ก	2	
พ.ป.65	ช.น.ก	2	
ม.ป.65	ช.น.ก	2	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทริคอนโคแอดแบกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-341 No 32

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	อ	
มี.ค.65	ปกติ	อ	
เม.ย.65	ปกติ	อ	
พ.ค.65	ปกติ	อ	
มิ.ย.65	ปกติ	อ	
ก.ค.65	ปกติ	อ	
ส.ค.65	ปกติ	อ	
ก.ย.65	ปกติ	อ	
ต.ค.65	ปกติ	อ	
พ.ย.65	ปกติ	อ	
ธ.ค.65	ปกติ	อ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FA

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-1 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ว.ค.	
ก.พ.65	ปกติ	ว.ค.	
มี.ค.65	ปกติ	ว.ค.	
เม.ย.65	ปกติ	ว.ค.	
พ.ค.65	ปกติ	ว.ค.	
มิ.ย.65	ปกติ	ว.ค.	
ก.ค.65	ปกติ	ว.ค.	
ส.ค.65	ปกติ	ว.ค.	
ก.ย.65	ปกติ	ว.ค.	
ต.ค.65	ปกติ	ว.ค.	
พ.ย.65	ปกติ	ว.ค.	
ธ.ค.65			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทริคอนโดแอตแซกเกนทร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทริคอนโดแอตแซกเกนทร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทริคอนโดแอตแซกเกนทร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทริคอนโดแอตแซกเกนทร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดเมกเนต

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดเมกเนต

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดเมกเนต

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดเมกเนต

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ร็คคอนโดแอตแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ร็คคอนโดแอตแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ร็คคอนโดแอตแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ร็คคอนโดแอตแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอนโดแอตเตกษณคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	อ	
ก.พ.65	ดี	อ	
มี.ค.65	ดี	อ	
เม.ย.65	ดี	อ	
พ.ค.65	ดี	อ	
มิ.ย.65	ดี	อ	
ก.ค.65	ดี	อ	
ส.ค.65	ดี	อ	
ก.ย.65	ดี	อ	
ต.ค.65	ดี	อ	
พ.ย.65	ดี	อ	
ธ.ค.65	ดี	อ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอนโดแอตเตกษณคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	อ	
ก.พ.65	ดี	อ	
มี.ค.65	ดี	อ	
เม.ย.65	ดี	อ	
พ.ค.65	ดี	อ	
มิ.ย.65	ดี	อ	
ก.ค.65	ดี	อ	
ส.ค.65	ดี	อ	
ก.ย.65	ดี	อ	
ต.ค.65	ดี	อ	
พ.ย.65	ดี	อ	
ธ.ค.65	ดี	อ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอนโดแอตเตกษณคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	อ	
ก.พ.65	ดี	อ	
มี.ค.65	ดี	อ	
เม.ย.65	ดี	อ	
พ.ค.65	ดี	อ	
มิ.ย.65	ดี	อ	
ก.ค.65	ดี	อ	
ส.ค.65	ดี	อ	
ก.ย.65	ดี	อ	
ต.ค.65	ดี	อ	
พ.ย.65	ดี	อ	
ธ.ค.65	ดี	อ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอนโดแอตเตกษณคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	อ	
ก.พ.65	ดี	อ	
มี.ค.65	ดี	อ	
เม.ย.65	ดี	อ	
พ.ค.65	ดี	อ	
มิ.ย.65	ดี	อ	
ก.ค.65	ดี	อ	
ส.ค.65	ดี	อ	
ก.ย.65	ดี	อ	
ต.ค.65	ดี	อ	
พ.ย.65	ดี	อ	
ธ.ค.65	ดี	อ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอสตอแมกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ค.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ย.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอสตอแมกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-9 No 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ค.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ย.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอสตอแมกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-9 No 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ค.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ย.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอสตอแมกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-10 No 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ค.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ย.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเอกกษคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเอกกษคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเอกกษคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเอกกษคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตสาหกรรมโคมไฟ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตสาหกรรมโคมไฟ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตสาหกรรมโคมไฟ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตสาหกรรมโคมไฟ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกนตร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกนตร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกนตร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกนตร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CAR

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ต.ค.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ค.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CA

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บูทรีคอนโดแอตแทกเกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ค.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ย.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บูทรีคอนโดแอตแทกเกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ค.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ย.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บูทรีคอนโดแอตแทกเกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ค.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ย.65	ปกติ	Lo	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บูทรีคอนโดแอตแทกเกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65	ปกติ	Lo	
ส.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.ย.65	ปกติ	Lo	
ค.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ย.65	ปกติ	Lo	
ธ.ย.65	ปกติ	Lo	

วันที่พบปัญหา Inspector Acting Date	สภาพปัญหา Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
11.10.65	✓ 1/4	LC	
11.10.65	✓ 2/4	✓	
11.10.65	✓ 3/4	✓	
11.10.65	✓ 4/4	✓	
11.10.65	✓ 5/4	✓	
11.10.65	✓ 6/4	✓	
11.10.65	✓ 7/4	✓	
11.10.65	✓ 8/4	✓	
11.10.65	✓ 9/4	✓	
11.10.65	✓ 10/4	✓	
11.10.65	✓ 11/4	✓	
11.10.65	✓ 12/4	✓	

Inspector Acting Date	Condition	Checked By	Remark
10/10/05	Very	10	
11/10/05	Very	2	
12/10/05	Very	2	
13/10/05	Very	2	
14/10/05	Very	2	
15/10/05	Very	2	
16/10/05	Very	2	
17/10/05	Very	2	
18/10/05	Very	2	
19/10/05	Very	2	
20/10/05	Very	2	

[illegible]

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจรถอู่รถบัสประจำรถ - อุปกรณ์

หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์รถบัส

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: FH

หมายเลขประจำเครื่องจักร/Machine Code No.: ๓๓ ๖๖ B

สถานที่ตั้ง/Location:

รถประจำตัว/รถบัส/Cycled Time Check: ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจพบ Condition	ตรวจพบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65	ปกติ	ส	
ก.พ. 65	ปกติ	ส	
มี.ค. 65	ปกติ	ส	
เม.ย. 65	ปกติ	ส	
พ.ค. 65	ปกติ	ส	
มิ.ย. 65	ปกติ	ส	
ก.ค. 65	ปกติ	ส	
ธ.ค. 65	ปกติ	ส	
ก.ย. 65	ปกติ	ส	
พ.ย. 65	ปกติ	ส	
ธ.พ. 65	ปกติ	ส	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุตอนโดยเขตชลประทาน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ไม่ปกติ	ช	12.00
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	14.00

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุตอนโดยเขตชลประทาน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุตอนโดยเขตชลประทาน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุตอนโดยเขตชลประทาน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 4 2565

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	15.00

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	น	
ก.พ.65	ปกติ	น	
มี.ค.65	ปกติ	น	
เม.ย.65	ปกติ	น	
พ.ค.65	ปกติ	น	
มิ.ย.65	ปกติ	น	
ก.ค.65	ปกติ	น	
ส.ค.65	ปกติ	น	
ก.ย.65	ปกติ	น	
ต.ค.65	ปกติ	น	
พ.ย.65	ปกติ	น	
ธ.ค.65	ปกติ	น	11/4

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	น	
ก.พ.65	ปกติ	น	
มี.ค.65	ปกติ	น	
เม.ย.65	ปกติ	น	
พ.ค.65	ปกติ	น	
มิ.ย.65	ปกติ	น	
ก.ค.65	ปกติ	น	
ส.ค.65	ปกติ	น	
ก.ย.65	ปกติ	น	
ต.ค.65	ปกติ	น	
พ.ย.65	ปกติ	น	
ธ.ค.65	ปกติ	น	14/4

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	น	
ก.พ.65	ปกติ	น	
มี.ค.65	ปกติ	น	
เม.ย.65	ปกติ	น	
พ.ค.65	ปกติ	น	
มิ.ย.65	ปกติ	น	
ก.ค.65	ปกติ	น	
ส.ค.65	ปกติ	น	
ก.ย.65	ปกติ	น	
ต.ค.65	ปกติ	น	
พ.ย.65	ปกติ	น	
ธ.ค.65	ปกติ	น	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	น	
ก.พ.65	ปกติ	น	
มี.ค.65	ปกติ	น	
เม.ย.65	ปกติ	น	
พ.ค.65	ปกติ	น	
มิ.ย.65	ปกติ	น	
ก.ค.65	ปกติ	น	
ส.ค.65	ปกติ	น	
ก.ย.65	ปกติ	น	
ต.ค.65	ปกติ	น	
พ.ย.65	ปกติ	น	
ธ.ค.65	ปกติ	น	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทรีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทรีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทรีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทรีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65			
ก.พ.65			
มี.ค.65			22 เม.
เม.ย.65			
พ.ค.65			
มิ.ย.65			
ก.ค.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			16 เม.

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65			
ก.พ.65			
มี.ค.65			
เม.ย.65			9 เม.
พ.ค.65			
มิ.ย.65			
ก.ค.65			18/7/65
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65			
ก.พ.65			
มี.ค.65			
เม.ย.65			
พ.ค.65			
มิ.ย.65			
ก.ค.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65			
ก.พ.65			
มี.ค.65			
เม.ย.65			
พ.ค.65			
มิ.ย.65			
ก.ค.65			8/2/65
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิคอบโตเคดแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-2 No 9
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	23 น.

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิคอบโตเคดแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-3 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	10 นาที
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	15/5/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิคอบโตเคดแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-3 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิคอบโตเคดแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-3 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคอนโดมิเนียม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ob	12/1/65
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	12/1/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคอนโดมิเนียม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ob	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคอนโดมิเนียม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ob	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	10/1/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคอนโดมิเนียม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ob	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	22 ม.ค.

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	45 ม.ค.

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	22 ม.

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	24 ม.
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	18/12/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเขตสะพานกษัตริย์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเขตสะพานกษัตริย์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเขตสะพานกษัตริย์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเขตสะพานกษัตริย์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดมดเคยกนศร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-4 No 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	✓	✓	
ก.พ.65	✓	✓	
มี.ค.65	✓	✓	
เม.ย.65	✓	✓	
พ.ค.65	✓	✓	
มิ.ย.65	✓	✓	
ก.ค.65	✓	✓	
ส.ค.65	✓	✓	
ก.ย.65	✓	✓	
ค.ค.65	✓	✓	
พ.ย.65	✓	✓	
ธ.ค.65	✓	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดมดเคยกนศร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-4 No 9
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	✓	✓	
ก.พ.65	✓	✓	
มี.ค.65	✓	✓	
เม.ย.65	✓	✓	
พ.ค.65	✓	✓	
มิ.ย.65	✓	✓	
ก.ค.65	✓	✓	
ส.ค.65	✓	✓	
ก.ย.65	✓	✓	
ค.ค.65	✓	✓	
พ.ย.65	✓	✓	
ธ.ค.65	✓	✓	18-2

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION C.

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดมดเคยกนศร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-4 No 9
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	✓	✓	
ก.พ.65	✓	✓	
มี.ค.65	✓	✓	
เม.ย.65	✓	✓	
พ.ค.65	✓	✓	
มิ.ย.65	✓	✓	
ก.ค.65	✓	✓	18/7/65
ส.ค.65	✓	✓	
ก.ย.65	✓	✓	
ค.ค.65	✓	✓	
พ.ย.65	✓	✓	
ธ.ค.65	✓	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดมดเคยกนศร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	✓	✓	
ก.พ.65	✓	✓	
มี.ค.65	✓	✓	
เม.ย.65	✓	✓	
พ.ค.65	✓	✓	
มิ.ย.65	✓	✓	
ก.ค.65	✓	✓	18/7/65
ส.ค.65	✓	✓	
ก.ย.65	✓	✓	
ค.ค.65	✓	✓	
พ.ย.65	✓	✓	
ธ.ค.65	✓	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รียคอนโดมเนียมกนกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	1 ข้อ	ช	
ก.พ.65	2 ข้อ	ช	
มี.ค.65	1 ข้อ	ช	
เม.ย.65	1 ข้อ	ช	
พ.ค.65	1 ข้อ	ช	
มิ.ย.65	1 ข้อ	ช	
ก.ค.65	1 ข้อ	ช	
ส.ค.65	1 ข้อ	ช	
ก.ย.65	1 ข้อ	ช	
ต.ค.65	1 ข้อ	ช	
พ.ย.65	1 ข้อ	ช	
ธ.ค.65	1 ข้อ	ช	15 ข้อ

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รียคอนโดมเนียมกนกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	2 ข้อ	ช	
ก.พ.65	2 ข้อ	ช	
มี.ค.65	2 ข้อ	ช	
เม.ย.65	2 ข้อ	ช	
พ.ค.65	2 ข้อ	ช	
มิ.ย.65	2 ข้อ	ช	
ก.ค.65	2 ข้อ	ช	
ส.ค.65	2 ข้อ	ช	
ก.ย.65	2 ข้อ	ช	
ต.ค.65	2 ข้อ	ช	
พ.ย.65	2 ข้อ	ช	
ธ.ค.65	2 ข้อ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รียคอนโดมเนียมกนกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	1 ข้อ	ช	
ก.พ.65	2 ข้อ	ช	
มี.ค.65	1 ข้อ	ช	
เม.ย.65	2 ข้อ	ช	
พ.ค.65	2 ข้อ	ช	
มิ.ย.65	2 ข้อ	ช	
ก.ค.65	2 ข้อ	ช	
ส.ค.65	2 ข้อ	ช	
ก.ย.65	2 ข้อ	ช	
ต.ค.65	2 ข้อ	ช	
พ.ย.65	2 ข้อ	ช	
ธ.ค.65	2 ข้อ	ช	20 ข้อ

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รียคอนโดมเนียมกนกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	2 ข้อ	ช	
ก.พ.65	2 ข้อ	ช	
มี.ค.65	2 ข้อ	ช	
เม.ย.65	2 ข้อ	ช	
พ.ค.65	2 ข้อ	ช	
มิ.ย.65	2 ข้อ	ช	
ก.ค.65	2 ข้อ	ช	15/5/65
ส.ค.65	2 ข้อ	ช	
ก.ย.65	2 ข้อ	ช	
ต.ค.65	2 ข้อ	ช	
พ.ย.65	2 ข้อ	ช	
ธ.ค.65	2 ข้อ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CAR

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอนโดมิเนียมเอกชน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ย.65	ปกติ	✓	20 น.ย

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอนโดมิเนียมเอกชน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ย.65	ปกติ	✓	20 น.ย

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอนโดมิเนียมเอกชน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ย.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอนโดมิเนียมเอกชน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 9
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ย.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุสื่อสาร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-6 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำวัน เดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	OK	
ก.พ.65	OK	OK	
มี.ค.65	OK	OK	
เม.ย.65	OK	OK	
พ.ค.65	OK	OK	
มิ.ย.65	OK	OK	
ก.ค.65	OK	OK	
ส.ค.65	OK	OK	
ก.ย.65	OK	OK	
ต.ย.65	OK	OK	
พ.ย.65	OK	OK	
ธ.ย.65	OK	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุสื่อสาร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-6 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำวัน เดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	OK	
ก.พ.65	OK	OK	
มี.ค.65	OK	OK	
เม.ย.65	OK	OK	
พ.ค.65	OK	OK	
มิ.ย.65	OK	OK	
ก.ค.65	OK	OK	
ส.ค.65	OK	OK	
ก.ย.65	OK	OK	
ต.ย.65	OK	OK	
พ.ย.65	OK	OK	
ธ.ย.65	OK	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุสื่อสาร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-6 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำวัน เดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	OK	
ก.พ.65	OK	OK	
มี.ค.65	OK	OK	
เม.ย.65	OK	OK	
พ.ค.65	OK	OK	
มิ.ย.65	OK	OK	
ก.ค.65	OK	OK	
ส.ค.65	OK	OK	
ก.ย.65	OK	OK	
ต.ย.65	OK	OK	
พ.ย.65	OK	OK	
ธ.ย.65	OK	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุสื่อสาร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-6 No 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำวัน เดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	OK	
ก.พ.65	OK	OK	
มี.ค.65	OK	OK	
เม.ย.65	OK	OK	
พ.ค.65	OK	OK	
มิ.ย.65	OK	OK	
ก.ค.65	OK	OK	
ส.ค.65	OK	OK	
ก.ย.65	OK	OK	
ต.ย.65	OK	OK	
พ.ย.65	OK	OK	
ธ.ย.65	OK	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โคมะดะเอกเกนค
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ว	
ก.พ.65	ดี	ว	
มี.ค.65	ดี	ว	
เม.ย.65	ดี	ว	5 นาที
พ.ค.65	ดี	ว	
มิ.ย.65	ดี	ว	
ก.ค.65	ดี	ว	18/10/65
ส.ค.65	ดี	ว	
ก.ย.65	ดี	ว	
ต.ค.65	ดี	ว	
พ.ย.65	ดี	ว	
ธ.ค.65	ดี	ว	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โคมะดะเอกเกนค
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ว	
ก.พ.65	ดี	ว	
มี.ค.65	ดี	ว	21 นาที
เม.ย.65	ดี	ว	
พ.ค.65	ดี	ว	
มิ.ย.65	ดี	ว	
ก.ค.65	ดี	ว	
ส.ค.65	ดี	ว	
ก.ย.65	ดี	ว	
ต.ค.65	ดี	ว	
พ.ย.65	ดี	ว	
ธ.ค.65	ดี	ว	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โคมะดะเอกเกนค
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ว	
ก.พ.65	ดี	ว	
มี.ค.65	ดี	ว	
เม.ย.65	ดี	ว	
พ.ค.65	ดี	ว	
มิ.ย.65	ดี	ว	
ก.ค.65	ดี	ว	
ส.ค.65	ดี	ว	
ก.ย.65	ดี	ว	
ต.ค.65	ดี	ว	
พ.ย.65	ดี	ว	
ธ.ค.65	ดี	ว	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โคมะดะเอกเกนค
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ว	
ก.พ.65	ดี	ว	
มี.ค.65	ดี	ว	
เม.ย.65	ดี	ว	
พ.ค.65	ดี	ว	
มิ.ย.65	ดี	ว	
ก.ค.65	ดี	ว	
ส.ค.65	ดี	ว	
ก.ย.65	ดี	ว	
ต.ค.65	ดี	ว	
พ.ย.65	ดี	ว	
ธ.ค.65	ดี	ว	17 นาที

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุ โทรคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: 5

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 6 NO 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65	ดี	✓	
ส.ค.65	ดี	✓	
ก.ย.65	ดี	✓	
ต.ย.65	ดี	✓	
พ.ย.65	ดี	✓	
ธ.ย.65	ดี	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุ โทรคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: 5

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 7 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	4 ม.ค.
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65	ดี	✓	15/12/65
ส.ค.65	ดี	✓	
ก.ย.65	ดี	✓	
ต.ย.65	ดี	✓	
พ.ย.65	ดี	✓	
ธ.ย.65	ดี	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุ โทรคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 7 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65	ดี	✓	
ส.ค.65	ดี	✓	
ก.ย.65	ดี	✓	
ต.ย.65	ดี	✓	
พ.ย.65	ดี	✓	
ธ.ย.65	ดี	✓	50 ม.ค.

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุ โทรคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 7 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65	ดี	✓	
ส.ค.65	ดี	✓	
ก.ย.65	ดี	✓	
ต.ย.65	ดี	✓	
พ.ย.65	ดี	✓	
ธ.ย.65	ดี	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียคอนโดมเอตเคมกนศ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ก.ย.65	OK	✓	
ต.ค.65	OK	✓	
พ.ย.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียคอนโดมเอตเคมกนศ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	7 มม
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ก.ย.65	OK	✓	
ต.ค.65	OK	✓	
พ.ย.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียคอนโดมเอตเคมกนศ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ก.ย.65	OK	✓	
ต.ค.65	OK	✓	
พ.ย.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียคอนโดมเอตเคมกนศ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ก.ย.65	OK	✓	
ต.ค.65	OK	✓	
พ.ย.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอนไดมอนด์แยกถนนนคร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 No 8
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65	ดี	✓	
ส.ค.65	ดี	✓	
ก.ย.65	ดี	✓	
ต.ค.65	ดี	✓	
พ.ย.65	ดี	✓	
ธ.ค.65	ดี	✓	30 ชม

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอนไดมอนด์แยกถนนนคร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 No 9
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	11.2
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65	ดี	✓	18/5/65
ส.ค.65	ดี	✓	
ก.ย.65	ดี	✓	
ต.ค.65	ดี	✓	
พ.ย.65	ดี	✓	
ธ.ค.65	ดี	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอนไดมอนด์แยกถนนนคร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65	ดี	✓	
ส.ค.65	ดี	✓	
ก.ย.65	ดี	✓	
ต.ค.65	ดี	✓	
พ.ย.65	ดี	✓	
ธ.ค.65	ดี	✓	13 ชม

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอนไดมอนด์แยกถนนนคร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 No 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	6 ชม
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65	ดี	✓	18/5/65
ส.ค.65	ดี	✓	
ก.ย.65	ดี	✓	
ต.ค.65	ดี	✓	
พ.ย.65	ดี	✓	
ธ.ค.65	ดี	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคอน โดเอตเคมกนตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	OK	
ก.พ.65	OK	OK	
มี.ค.65	OK	OK	
เม.ย.65	OK	OK	
พ.ค.65	OK	OK	
มิ.ย.65	OK	OK	
ก.ค.65	OK	OK	
ส.ค.65	OK	OK	
ก.ย.65	OK	OK	
ต.ค.65	OK	OK	
พ.ย.65	OK	OK	
ธ.ค.65	OK	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคอน โดเอตเคมกนตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	OK	
ก.พ.65	OK	OK	
มี.ค.65	OK	OK	
เม.ย.65	OK	OK	
พ.ค.65	OK	OK	
มิ.ย.65	OK	OK	
ก.ค.65	OK	OK	
ส.ค.65	OK	OK	
ก.ย.65	OK	OK	
ต.ค.65	OK	OK	
พ.ย.65	OK	OK	
ธ.ค.65	OK	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคอน โดเอตเคมกนตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	OK	
ก.พ.65	OK	OK	
มี.ค.65	OK	OK	
เม.ย.65	OK	OK	
พ.ค.65	OK	OK	
มิ.ย.65	OK	OK	
ก.ค.65	OK	OK	
ส.ค.65	OK	OK	
ก.ย.65	OK	OK	
ต.ค.65	OK	OK	
พ.ย.65	OK	OK	
ธ.ค.65	OK	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคอน โดเอตเคมกนตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	OK	
ก.พ.65	OK	OK	
มี.ค.65	OK	OK	
เม.ย.65	OK	OK	
พ.ค.65	OK	OK	
มิ.ย.65	OK	OK	
ก.ค.65	OK	OK	
ส.ค.65	OK	OK	
ก.ย.65	OK	OK	
ต.ค.65	OK	OK	
พ.ย.65	OK	OK	
ธ.ค.65	OK	OK	OK

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โคมะคอมสทกนศร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL8 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ชก	ช	
ก.พ.65	ชก	ช	
มี.ค.65	ชก	ช	
เม.ย.65	ชก	ช	
พ.ค.65	ชก	ช	
มิ.ย.65	ชก	ช	
ก.ค.65	ชก	ช	
ส.ค.65	ชก	ช	
ก.ย.65	ชก	ช	
ค.ย.65	ชก	ช	
พ.ย.65	ชก	ช	
ธ.ย.65	ชก	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โคมะคอมสทกนศร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL8 No 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ชก	ช	
ก.พ.65	ชก	ช	
มี.ค.65	ชก	ช	
เม.ย.65	ชก	ช	
พ.ค.65	ชก	ช	
มิ.ย.65	ชก	ช	
ก.ค.65	ชก	ช	
ส.ค.65	ชก	ช	
ก.ย.65	ชก	ช	
ค.ย.65	ชก	ช	
พ.ย.65	ชก	ช	
ธ.ย.65	ชก	ช	12 ๔

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โคมะคอมสทกนศร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL8 No 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ชก	ช	
ก.พ.65	ชก	ช	
มี.ค.65	ชก	ช	
เม.ย.65	ชก	ช	
พ.ค.65	ชก	ช	
มิ.ย.65	ชก	ช	
ก.ค.65	ชก	ช	
ส.ค.65	ชก	ช	
ก.ย.65	ชก	ช	
ค.ย.65	ชก	ช	
พ.ย.65	ชก	ช	
ธ.ย.65	ชก	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โคมะคอมสทกนศร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL8 No 10

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ชก	ช	
ก.พ.65	ชก	ช	
มี.ค.65	ชก	ช	
เม.ย.65	ชก	ช	
พ.ค.65	ชก	ช	
มิ.ย.65	ชก	ช	
ก.ค.65	ชก	ช	
ส.ค.65	ชก	ช	
ก.ย.65	ชก	ช	
ค.ย.65	ชก	ช	
พ.ย.65	ชก	ช	
ธ.ย.65	ชก	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนไดเอตแยกแถมคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : ทาวเวอร์กลางฟ้า
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	15 น

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนไดเอตแยกแถมคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-9 ม.ค. No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	15 น

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนไดเอตแยกแถมคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-9 ม.ค. No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	9 น

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนไดเอตแยกแถมคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-9 ม.ค. No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	14 น

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดมคอมเพลกซ์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-9 ม. 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ต.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	10.2

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดมคอมเพลกซ์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-9 ม. 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ต.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	10.2

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดมคอมเพลกซ์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-1 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ต.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	10.2

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดมคอมเพลกซ์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-1 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ต.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	10.2

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CAR

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทวิคอน โดมอสเตกเกอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	ปกติ
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทวิคอน โดมอสเตกเกอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทวิคอน โดมอสเตกเกอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทวิคอน โดมอสเตกเกอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ต.ค.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียกอน โยเคดเคอเกนกร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 6
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียกอน โยเคดเคอเกนกร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 7
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	10 2

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียกอน โยเคดเคอเกนกร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 8
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียกอน โยเคดเคอเกนกร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเมนยกคน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ย.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเมนยกคน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	3 4 5
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ย.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเมนยกคน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ย.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเมนยกคน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ย.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	กช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	49 ม
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	กช	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	กช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	กช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	กช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	1/4/65
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	กช	18/7/65
ส.ค.65	ปกติ	กช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	กช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	กช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	กช	
ส.ค.65	ปกติ	กช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	กช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	49 ม

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ค.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ย.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทริคอน โดเอคเคอเทกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65	ดี	ช	18/9/65
ส.ค.65	ดี	ช	
ก.ย.65	ดี	ช	
ค.ย.65	ดี	ช	
พ.ย.65	ดี	ช	
ธ.ค.65	ดี	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทริคอน โดเอคเคอเทกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	8 ม.ค.
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65	ดี	ช	18/9/65
ส.ค.65	ดี	ช	
ก.ย.65	ดี	ช	
ค.ย.65	ดี	ช	
พ.ย.65	ดี	ช	
ธ.ค.65	ดี	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทริคอน โดเอคเคอเทกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	18 ม.ค.
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65	ดี	ช	18/7/65
ส.ค.65	ดี	ช	
ก.ย.65	ดี	ช	
ค.ย.65	ดี	ช	
พ.ย.65	ดี	ช	
ธ.ค.65	ดี	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทริคอน โดเอคเคอเทกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	2 ม.ค.
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65	ดี	ช	18/7/65
ส.ค.65	ดี	ช	
ก.ย.65	ดี	ช	
ค.ย.65	ดี	ช	
พ.ย.65	ดี	ช	
ธ.ค.65	ดี	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคอนโดเขตตลิ่งชัน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : EM 13

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	15/2/65
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	12/12/65

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคอนโดเขตตลิ่งชัน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคอนโดเขตตลิ่งชัน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	40 นาที

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคอนโดเขตตลิ่งชัน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65	ปกติ	ช	
ส.ค.65	ปกติ	ช	
ก.ย.65	ปกติ	ช	
ต.ค.65	ปกติ	ช	
พ.ย.65	ปกติ	ช	
ธ.ค.65	ปกติ	ช	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโดยเขตแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	54 คน

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโดยเขตแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	4 คน
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	18/6/65
ธ.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโดยเขตแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	26 คน
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	18/7/65
ธ.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโดยเขตแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	55 คน

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเตกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 6
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำวัน เดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	24 ม.ค.

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเตกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 7
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำวัน เดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	100%
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	20%

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเตกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 8
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำวัน เดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	15 ม.ค.
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเตกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำวัน เดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65	ปกติ	ก	
ส.ค.65	ปกติ	ก	
ก.ย.65	ปกติ	ก	
ค.ค.65	ปกติ	ก	
พ.ย.65	ปกติ	ก	
ธ.ค.65	ปกติ	ก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ย.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ย.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ย.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ย.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุรีรัมย์ โดย อบต.เกษตรกรรม
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	OK	
ก.พ.65	ปกติ	OK	
มี.ค.65	ปกติ	OK	
เม.ย.65	ปกติ	OK	
พ.ค.65	ปกติ	OK	
มิ.ย.65	ปกติ	OK	
ก.ค.65	ปกติ	OK	
ส.ค.65	ปกติ	OK	
ก.ย.65	ปกติ	OK	
ต.ค.65	ปกติ	OK	ปกติ
พ.ย.65	ปกติ	OK	
ธ.ค.65	ปกติ	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุรีรัมย์ โดย อบต.เกษตรกรรม
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	OK	
ก.พ.65	ปกติ	OK	
มี.ค.65	ปกติ	OK	
เม.ย.65	ปกติ	OK	
พ.ค.65	ปกติ	OK	
มิ.ย.65	ปกติ	OK	
ก.ค.65	ปกติ	OK	
ส.ค.65	ปกติ	OK	
ก.ย.65	ปกติ	OK	
ต.ค.65	ปกติ	OK	ปกติ
พ.ย.65	ปกติ	OK	
ธ.ค.65	ปกติ	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุรีรัมย์ โดย อบต.เกษตรกรรม
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	OK	
ก.พ.65	ปกติ	OK	
มี.ค.65	ปกติ	OK	
เม.ย.65	ปกติ	OK	ปกติ
พ.ค.65	ปกติ	OK	
มิ.ย.65	ปกติ	OK	
ก.ค.65	ปกติ	OK	
ส.ค.65	ปกติ	OK	
ก.ย.65	ปกติ	OK	
ต.ค.65	ปกติ	OK	
พ.ย.65	ปกติ	OK	
ธ.ค.65	ปกติ	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุรีรัมย์ โดย อบต.เกษตรกรรม
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	OK	
ก.พ.65	ปกติ	OK	
มี.ค.65	ปกติ	OK	
เม.ย.65	ปกติ	OK	
พ.ค.65	ปกติ	OK	
มิ.ย.65	ปกติ	OK	
ก.ค.65	ปกติ	OK	
ส.ค.65	ปกติ	OK	
ก.ย.65	ปกติ	OK	
ต.ค.65	ปกติ	OK	
พ.ย.65	ปกติ	OK	
ธ.ค.65	ปกติ	OK	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอน โดเอคเคยกนกนคว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	โจก	
ก.พ.65	ปกติ	โจก	
มี.ค.65	ปกติ	โจก	ชำรุด
เม.ย.65	ปกติ	โจก	
พ.ค.65	ปกติ	โจก	
มิ.ย.65	ปกติ	โจก	
ก.ค.65	ปกติ	โจก	17/3/65
ส.ค.65	ปกติ	โจก	
ก.ย.65	ปกติ	โจก	
ค.ค.65	ปกติ	โจก	
พ.ย.65	ปกติ	โจก	
ธ.ค.65	ปกติ	โจก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอน โดเอคเคยกนกนคว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	โจก	
ก.พ.65	ปกติ	โจก	
มี.ค.65	ปกติ	โจก	
เม.ย.65	ปกติ	โจก	
พ.ค.65	ปกติ	โจก	
มิ.ย.65	ปกติ	โจก	
ก.ค.65	ปกติ	โจก	17/3/65
ส.ค.65	ปกติ	โจก	
ก.ย.65	ปกติ	โจก	
ค.ค.65	ปกติ	โจก	
พ.ย.65	ปกติ	โจก	
ธ.ค.65	ปกติ	โจก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอน โดเอคเคยกนกนคว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	โจก	
ก.พ.65	ปกติ	โจก	
มี.ค.65	ปกติ	โจก	
เม.ย.65	ปกติ	โจก	
พ.ค.65	ปกติ	โจก	
มิ.ย.65	ปกติ	โจก	
ก.ค.65	ปกติ	โจก	
ส.ค.65	ปกติ	โจก	
ก.ย.65	ปกติ	โจก	
ค.ค.65	ปกติ	โจก	
พ.ย.65	ปกติ	โจก	
ธ.ค.65	ปกติ	โจก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิคคอน โดเอคเคยกนกนคว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	โจก	
ก.พ.65	ปกติ	โจก	
มี.ค.65	ปกติ	โจก	
เม.ย.65	ปกติ	โจก	
พ.ค.65	ปกติ	โจก	
มิ.ย.65	ปกติ	โจก	
ก.ค.65	ปกติ	โจก	
ส.ค.65	ปกติ	โจก	
ก.ย.65	ปกติ	โจก	
ค.ค.65	ปกติ	โจก	
พ.ย.65	ปกติ	โจก	
ธ.ค.65	ปกติ	โจก	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุคอนโดมิเนียมแยกกัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-7 No 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65	ปกติ	จก	
ส.ค.65	ปกติ	จก	
ก.ย.65	ปกติ	จ	
ค.ค.65	ปกติ	จ	
พ.ย.65	ปกติ	จก	
ธ.ค.65	ปกติ	จ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุคอนโดมิเนียมแยกกัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-7 No 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	ข. 27.2
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65	ปกติ	จก	
ส.ค.65	ปกติ	จก	
ก.ย.65	ปกติ	จ	
ค.ค.65	ปกติ	จ	
พ.ย.65	ปกติ	จก	
ธ.ค.65	ปกติ	จ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุคอนโดมิเนียมแยกกัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-7 No 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65	ปกติ	จก	
ส.ค.65	ปกติ	จก	
ก.ย.65	ปกติ	จ	
ค.ค.65	ปกติ	จ	
พ.ย.65	ปกติ	จก	
ธ.ค.65	ปกติ	จ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุคอนโดมิเนียมแยกกัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-8 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ	ปกติ
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	14.1.1
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65	ปกติ	จ	17/7/65
ส.ค.65	ปกติ	จ	
ก.ย.65	ปกติ	จ	
ค.ค.65	ปกติ	จ	
พ.ย.65	ปกติ	จ	
ธ.ค.65	ปกติ	จ	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โยธพลเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	17/4/65
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โยธพลเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	7-4-65
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	17/4/65
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โยธพลเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	17/4/65
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุตวิศน โยธพลเกษตร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	17-4-65
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65	ปกติ	✓	17/4/65
ส.ค.65	ปกติ	✓	
ก.ย.65	ปกติ	✓	
ค.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ย.65	ปกติ	✓	
ธ.ค.65	ปกติ	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No.: B

สถานที่ตั้ง/Location: FL-8 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No.: B

สถานที่ตั้ง/Location: FL-8 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No.: A R

สถานที่ตั้ง/Location: FL-8 No 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No.: B

สถานที่ตั้ง/Location: FL-8 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สิน/Machine Code No.: B

สถานที่ตั้ง/Location: FL-8 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	
เม.ย.65	OK	✓	
พ.ค.65	OK	✓	
มิ.ย.65	OK	✓	
ก.ค.65	OK	✓	
ส.ค.65	OK	✓	
ธ.ค.65	OK	✓	
ก.พ.65	OK	✓	
มี.ค.65	OK	✓	

ภาคผนวก ก-6

เอกสารกฎระเบียบผู้พักอาศัย

สารบัญ

	หน้า
แผนผังโครงการ	1
รายละเอียดทั่วไปของโครงการ	1
บทนิยามศัพท์	1-2
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ	2
สิทธิพิเศษที่ท่านได้รับในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด	2
➢ ห้องออกกำลังกาย	3
➢ สระว่ายน้ำ	3-4
พื้นที่จอดรถ	4
➢ ทางการบริหารและให้บริการพื้นที่จอดรถ	4-6
ข้อปฏิบัติทั่วไปของอาคาร	6-11
➢ การพักอาศัยและการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล	11
➢ การพักอาศัยและการใช้พื้นที่ส่วนกลาง	11-12
➢ รักษาความสะอาดและการทิ้งขยะ	12-13
➢ การใช้ลิฟท์และโถงลิฟท์	13
การย้ายเข้า – ย้ายออก	14
กฎหมาย	14
การบริหารของฝ่ายต่าง ๆ	15
➢ ระบบควบคุมการเข้า – ออกอาคาร	15-16
➢ การรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์	16
➢ มาตรการปฏิบัติผู้มาเยือน/การจัดส่งสินค้า	16
➢ ด้านความสะอาด	16
➢ การบริการกำจัดแมลง	16-17
➢ การปรับแต่งภูมิทัศน์	17
➢ บริการซ่อมบำรุง	17
➢ บริการไปรษณีย์	17
การเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย	18
➢ เงินกองทุน	18
➢ เงินค่าส่วนกลาง	18
➢ ค่าเบี้ยประกันภัย	18

➤ คำสาธนาฎปโกก	19
การชำระค่าใช้จ่ย	19
➤ การชำระค่าใช้จ่ยล่าช้า หรือการผิคนัดไมชำระค่าใช้จ่ย	20
เหตุฉุกเฉิน	20
➤ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	20-21
➤ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	21
➤ ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับการขู่วางระเบิด	22
➤ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่, ชาติ)	22-23
หมายเหตุโทรศัพท์ สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินควรราย	24

แผนผังที่ตั้งโครงการ



รายละเอียดทั่วไปของโครงการ

โครงการ ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 434 หน่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ครัวครบครัน เป็นต้น ที่จัดสรร เพื่อให้บริการสำหรับเจ้าของร่วมได้ใช้ ความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัย ตั้งอยู่เลขที่ 1544 ซอยพลโยธิน 34 ถ. พลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บทนิยามศัพท์

คำนิยามความหมาย

อาคารชุด	หมายถึง อาคารชุดยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร
นิติบุคคลอาคารชุด	หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร
ทรัพย์สินส่วนกลาง	หมายถึง ทรัพย์สินส่วนที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม
ทรัพย์สินส่วนบุคคล	หมายถึง ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
เจ้าของร่วม	หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือผู้แทนในกรณีที่มีนิติบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด
คณะกรรมการ	หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากเจ้าของร่วมตามข้อบังคับในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของร่วม
ผู้พักอาศัย	หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองห้องชุดภายในอาคารชุดและ

	บุคคลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองห้องชุดได้ เช่น ผู้เช่า ผู้พักอาศัย ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วย
ผู้มาติดต่อ/ผู้มาเยือน	หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในอาคารชุด ซึ่งเป็นผู้ได้รับเชิญจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยให้เข้ามาในอาคารชุด
ฝ่ายบริหารอาคาร	หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงบุคคลหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลอาคารชุด ให้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาคาร

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารชุด จัดเตรียมไว้เฉพาะเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย และสมาชิกในครอบครัว ตามสิทธินั้น ๆ ดังนั้นผู้มาเยือนจะได้รับสิทธิในการบริการนั้น ๆ เมื่อใช้บริการร่วมกับเจ้าของร่วมเท่านั้น เพื่อเป็นการสงวนสิทธิแก่ท่านเจ้าของร่วมโดยรวม ให้ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยทั่วกัน

สิทธิพิเศษที่ท่านได้รับในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด มีดังนี้

1. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
2. ผู้มาเยือนจะได้รับสิทธิใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยจะต้องใช้บริการร่วมกับเจ้าของร่วมเท่านั้น
3. ผู้มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้ควบคุมดูแลตลอดการใช้สิทธินั้น ๆ
4. ขอให้ควบคุมการใช้เสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. เพื่อความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอล โรลเลอร์สเก็ต โรลเลอร์เบลค ขี่จักรยาน และสเก็ตบอร์ด บริเวณห้องออกกำลังกาย ทางเดินส่วนกลาง ลานจอดรถ และพื้นที่สาธารณะ
6. ร่วมกันรักษาความสะอาดในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
7. การให้บริการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะเปิดบริการทุกวัน ตามเวลาที่กำหนด เว้นแต่กรณีการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม
8. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ของทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ อันเกิดจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงกรณีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ๆ
9. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ในกรณีมีเหตุอันจำเป็น โดยจะแจ้งเป็นหนังสือหรือติดประกาศให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ทราบล่วงหน้า

ห้องออกกำลังกาย

การใช้บริการห้องออกกำลังกาย

1. ห้องออกกำลังกาย เปิดทำการเวลา 06.00น.-22.00น. และอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร B
2. ควรสวมชุดกีฬา
3. หากสงสัยหรือไม่เข้าใจวิธีใช้ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่
4. ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราในห้องออกกำลังกาย
5. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้บริการ ยกเว้นมีผู้ปกครองอยู่ด้วย
6. ควรใช้เครื่องออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง
7. เครื่องขัดรองเท้าหรือชำรุด กรุณาแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบ

★ฝ่ายบริหารอาคารไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน★

สระว่ายน้ำ

การใช้บริการสระว่ายน้ำ

1. สระว่ายน้ำจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. หลังจากเวลาดังกล่าว สระว่ายน้ำจะต้องทำการเคมเคมี เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำในสระ
2. สระว่ายน้ำจะเปิดให้บริการกับท่านเจ้าของห้องร่วม / ผู้พักอาศัย รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของท่าน ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องสวมชุดว่ายน้ำเท่านั้น
3. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิในการจำกัดการใช้เวลาการใช้บริการสระว่ายน้ำของท่าน และสมาชิกในครอบครัวของท่านที่ใช้เวลานานจนเกินกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป
4. ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้บริการสระว่ายน้ำ ยกเว้นผู้ปกครองที่สามารถว่ายน้ำได้ อยู่ด้วย
5. ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว และบุตรหลานของสมาชิกในครอบครัวใช้บริการสระว่ายน้ำ ถ้ามีบุคคลภายนอกมาใช้บริการขอให้แจ้งทางฝ่ายบริหารอาคารรับทราบทุกครั้ง ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกปรับขึ้นอย่างน้อยเป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
6. ต้องอาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำ
7. ผู้เป็นโรคติดต่อห้ามลงสระว่ายน้ำ โดยเด็ดขาด
8. ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มสุราบริเวณสระว่ายน้ำ
9. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัว เพราะอาจเกิดการสูญหายได้
10. ข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - 10.1. ก่อความเดือดร้อน, กีดขวาง, ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย หรือรบกวนผู้ใช้บริเวณสระว่ายน้ำ
 - 10.2. วิ่ง, ผลัก และดันบริเวณสระว่ายน้ำ

- 10.3. ขว้างปา หรือทิ้ง ขว้างกระดาษ หรือขยะลงในสระว่ายน้ำ
- 10.4. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต
- 10.5. ใช้แพยาง, เว็ลลม, ลูกบอล และวัสดุชนิดอื่น ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในสระว่ายน้ำ
- 10.6. นำวิทยุ, เทป หรืออุปกรณ์ดนตรี เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
- 10.7. ขว้างปาลูกบอลในสระน้ำเป็นการรบกวนผู้อื่น
11. ฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
12. ต้องซื้อพื้และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
13. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิกำหนดเวลาเปิด – ปิดสระว่ายน้ำได้ และสามารถเปิด – ปิดสระว่ายน้ำได้
ในกรณีที่ต้องกระทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
14. ฝ่ายบริหารอาคาร สงวนสิทธิ์ในการกำหนด, เพิ่ม และยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ ได้

หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่มีพนักงานประจำสระว่ายน้ำ

ห้องสมุด

การใช้ห้องสมุด

1. ห้องสมุดเปิดให้บริการช่วงเวลา 07.00น-21.00น.
2. โปรดแต่งกายสุภาพเข้าห้องสมุด
3. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่ม ขนมาเข้ามารับประทานในห้องสมุด
4. ห้ามคุยกันหรือส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น
5. หนังสืออ่านเสร็จแล้วให้นำหนังสือเก็บที่เดิม
6. ห้ามนำหนังสือที่เป็นทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยเด็ดขาด
7. ไม่ให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ประชุมกลุ่ม ฆาตกรรม ฆาตประกัน

พื้นที่จอดรถ

ห้องจอดรถในอาคาร มีจำนวน 139 ช่อง (ไม่รวมจอดรถซ้อนคัน)

การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ

1. ลานจอดรถ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องลงทะเบียนกับฝ่ายบริหารอาคาร โดยระบุชื่อ รุ่น สี ทะเบียนรถเพื่อ
ขอรับสติ๊กเกอร์ในการใช้ที่จอดรถ หากมีการเปลี่ยนแปลงรถยนต์กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเพื่อ
เปลี่ยนข้อมูลที่เคยไว้ให้ใหม่ด้วย
3. บริเวณที่จอดรถมีไว้เพื่อจอดรถเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
4. โปรดปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในลานจอดที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

5. ช่องจอดรถแต่ละช่องถูกจัดไว้สำหรับจอดรถตามสิทธิ์ และตามจำนวนที่ได้รับเท่านั้น
6. กรุณาจอดรถให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีผลกระทบต่อรถที่จอดข้างเคียง
7. ไม่อนุญาตให้เก็บวัตถุไวไฟ เติมน้ำมัน / หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการซ่อมรถ ในบริเวณพื้นที่จอดรถเด็ดขาด
8. ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (การติดเครื่องยนต์ขณะที่จอดรถ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 500 บาท
9. ไม่อนุญาตให้วางหรือแขวนอุปกรณ์ ของใช้สำหรับรถยนต์ตลอดจนภาชนะอื่น ๆ เช่น ถังน้ำผ้าเช็ดรถ เปลสนาม เป็นต้น ในบริเวณลานจอดรถ
10. ไม่อนุญาตให้กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเสียงดัง หรือความสกปรก ในพื้นที่จอดรถของอาคารชุด
11. จำกัดความเร็วภายในบริเวณอาคารและลานจอด ไม่เกิน 30 กม./ชม.
12. ด้วยปริมาณที่จำกัดของช่องจอด ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารการจอดรถอย่างเคร่งครัด
13. รถส่งของ หรือรถรับส่งผู้โดยสาร อนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 15 นาที
14. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับรถคันใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้างต้น ซึ่งอาจถึงขั้นไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในอาคารอีก
15. นิติบุคคลฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย / สูญหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถของอาคารทุกกรณี
16. ผู้ขับจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง
17. รถที่สูงเกินกว่า 2.00 เมตร ให้จอดบริเวณรอบอาคาร
18. โปรดระลึกเสมอว่าช่องจอดรถเป็นกรรมสิทธิ์ชนิดหมุน จึงไม่ควรนำรถมาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 7 วัน หากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อน

ระเบียบการขอรับบัตรจอดรถยนต์

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับสิทธิในบัตรจอดรถยนต์ ตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้
 - 1.1 ห้องชุด 1 ห้อง ได้รับสิทธิ จำนวน 1 คัน โดยไม่กำหนดช่องจอด
2. บัตรจอดรถยนต์ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้
3. ผู้เช่าห้องชุด จะต้องรับมอบบัตรจอดรถยนต์จากเจ้าของห้องชุดเท่านั้น โดยแจ้งรายละเอียด ชื่อ หอทะเบียน กับฝ่ายบริหารอาคารฯ เพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนข้อมูลและขอรับสติ๊กเกอร์ทันที
4. การเปลี่ยนแปลงสติ๊กเกอร์นอกเหนือจากครบวาระ มีค่าใช้จ่าย 250 บาท / แผ่น
5. บัตรจอดรถเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือทำซ้ำขึ้นเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลทางกฎหมาย หากมีการปลอมแปลงมีโทษปรับ 500 บาท

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติทั่วไป

การพักอาศัยและการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล

การจัดการและใช้ประโยชน์ห้องชุดเป็นสิทธิของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือบุคคลที่เจ้าของร่วมอนุญาต หรือมอบหมายให้ใช้ห้องชุด ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักข้อของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และภายใต้กฎหมาย ดังนี้

1. เจ้าของร่วมจะต้องดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความเสียหายตลอดจนการรบกวนต่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยของผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร
2. ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เล็ก ใหญ่ ทุกชนิด (สุนัข, แมว, นก ฯลฯ) อันก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ไว้ในห้องชุดหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในช่วงยามวิกาล
4. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกัน เว้นแต่มีเหตุอันจำเป็น การโยกย้าย อุปกรณ์ และระบบข้างต้นจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
5. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารรับทราบและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารอาคารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
6. ไม่อนุญาตให้สกัด เจาะ หรือตัดแปลงแก้ไขพื้น เพดาน และผนังห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดิน ส่วนกลางและระเบียง หรือผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น
7. ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างหรือตัดแปลงสิ่งใดเพิ่มเติมบนระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เหล็ก
8. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งเครื่องป้องกันหน้าต่าง ร่มเงาภายนอก หรือผ้าใบกันแดด การติดตั้งเสาอากาศ โทรทัศน์ภายนอก และจานดาวเทียม หรือการติดตั้งใด ๆ ที่ยื่นออกมาจากกำแพงหรือยื่นออกนอกแนวระเบียงอาหาร หรือในลักษณะที่สูงกว่าหรือเกินกว่าขอบระเบียง
9. ไม่อนุญาตให้ตัดแปลง หรือเพิ่มเติมในส่วนโครงสร้างหรือทาสีภายนอก เปลี่ยนประตูกระจกหรือกรอบหน้าต่างด้านนอก การติดฟิล์มสะท้อนแสงหรือฟิล์มประเภทอื่น ๆ รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการตัดแปลงและอาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด
10. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรใช้โถชักโครก ท่อระบายน้ำ และห้องน้ำทุกห้อง ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและสมควร ไม่ควรทิ้งเศษขยะ น้ำปูน น้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง เศษดินทรายลงในนั้นหากมีการอุดตันหรือการรั่วไหล หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำให้จ่ายจากการซ่อมจะเรียกเก็บจากบุคคลที่ต้องรับผิดชอบหรือเจ้าของร่วม ทั้งนี้ รวมถึงบริเวณอื่น ๆ เช่นอ่างล้างจาน รางน้ำระเบียงด้านนอก เป็นต้น
11. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ห้ามแก้ไขตัดแปลงประตูห้องชุด ยกเว้นการติดตั้งถือประตูเพิ่มเติม
12. ไม่อนุญาตให้ทิ้งสิ่งของต่าง ๆ เถมา หรือขยะ ออกนอกระเบียงหรือหน้าต่างของท่าน

13. ไม่อนุญาตให้นำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง หรือเศษวัสดุมาวางไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
14. ไม่อนุญาตให้นำเศษวัสดุก่อสร้างมาวาง และตกแต่งออกนอกกระเบื้องห้องชุด
15. ไม่อนุญาตให้แขวนเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นใดภายนอกห้องชุด โดยเฉพาะที่ระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นภายนอกอาคาร นอกเหนือจากบริเวณซักล้างของห้องชุด
16. ไม่อนุญาตให้ปิดแผ่นภาพป้ายชื่อ หรือป้ายโฆษณาบริเวณผนัง หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด
17. ไม่อนุญาตให้วางสิ่งของบนระเบียง ซึ่งอาจจะตกลงมาซึ่งด้านล่าง อันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางได้ รวมถึงการปลูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีความสูงเกินกว่าระเบียง
18. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร บริเวณระเบียงของห้องชุด
19. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารที่มีกลิ่นแรง ซึ่งเป็นการรบกวนเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยรายอื่น ๆ ในอาคารชุด
20. ไม่อนุญาตให้รดน้ำต้นไม้ ให้ไหลลงมายังพื้นด้านล่าง หรือพื้นที่ส่วนกลาง อันจะก่อให้เกิดความสกปรกและเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางได้
21. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องให้ความยินยอมฝ่ายบริหารอาคาร หรือฝ่ายวิศวกรรม เข้าทำการตรวจสอบภายในห้องชุดและซ่อมแซมแก้ไขในกรณีทรัพย์สินส่วนกลาง หรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบการเตือนอันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง
22. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของห้องชุดชั้นบนและชั้นล่าง อันเนื่องมาจากการต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากห้องชุดนั้น
23. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซม ภายในห้องชุดของตนเอง และควรรักษาให้อยู่ในสภาพการดูแลรักษาอย่างดี และสะอาดตลอดเวลา
24. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเตาแก๊ส และใช้แก๊ส ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
25. ไม่อนุญาตให้เก็บวัสดุไวไฟหรือน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดไว้ในห้องชุด
26. เจ้าของร่วมทุกท่าน ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบชื่อของบุคคล ที่เป็นผู้พักอาศัยตามปกติในห้องชุด โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการครอบครองการเช่า หรือกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารอาคารได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
27. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจัดหากรรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุอัคคีภัย ภัยจากน้ำ การโจรกรรมลักทรัพย์ และความเสียหายจากเหตุอื่นใดที่มีต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เพอร์มิเตอร์เครื่องประดับตกแต่งภายในห้องชุด ยานพาหนะ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ นอกจากนั้นเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจัดหากรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของตนเอง ลูกจ้างในครอบครัว และบุคคลที่สามตามความเหมาะสม
28. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องใช้ห้องชุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักอาศัยเท่านั้น และต้องไม่ใช่เพื่อ

หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใด ๆ

29. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า รวมถึงการปิดสวิตช์ประตู หน้าต่าง เตาหุงต้ม ก่อนออกจากห้องชุดทุกครั้ง
30. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติ เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ จุดลิบบัของอาคาร เพื่อประสานงานไปยังฝ่ายบริหารอาคาร ผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติการตกแต่งต่อเติม และแก้ไขห้องชุด

1. ควรรู้สำหรับการตกแต่งต่อเติม และแก้ไขห้องชุด
 - 1.1 การเสนอแบบตกแต่ง นิติบุคคลจะส่งมอบแบบก่อสร้าง และเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าของห้องชุด เพื่อการศึกษาและเป็นแนวทางในการออกแบบตกแต่งภายใน
 - 1.1.1 แบบแปลนพื้น (Floor plan)
 - 1.1.2 แบบแสดงตำแหน่งงานระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน แนวท่อระบายน้ำ
 - 1.1.3 ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า (ในกรณีที่ท่านเจ้าของห้องชุดใช้ไฟเกิน และเกิดความเสียหายท่านเจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบ)
 - 1.2 แนวทางการปฏิบัติ
 - 1.2.1 ตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดจะจัดประชุมตัวแทนเพื่อประสานงาน ระหว่างท่านเจ้าของห้องชุดและผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาของท่านเจ้าของห้องชุดฯ เพื่อกำหนดแนวทางการตกแต่งภายในเพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการตกแต่ง
 - 1.2.2 ท่านเจ้าของห้องชุดหรือผู้ออกแบบห้องชุด กรุณาส่งมอบแบบการตกแต่งภายในตามที่ระบุตามรายการในหัวข้อ 3.3.1 ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยส่งผ่านนิติบุคคลอาคารชุดภายในระยะเวลาที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้รับเหมา) ทั้งนี้ไม่ควรน้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มการก่อสร้าง หรือตกแต่ง
 - 1.2.3 หากท่านเจ้าของห้องชุดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารนอกเหนือจากมาตรฐานของอาคาร กรุณาแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ฝ่ายจัดการอาคารชุด ตรวจสอบก่อนดำเนินการ ในงานดังกล่าวก่อนดำเนินการต่อไปได้
 - 1.3 ขั้นตอนการตกแต่ง
 - 1.3.1 ท่านเจ้าของห้องชุดต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตกแต่งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ จำนวน 2 ชุด ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มทำการตกแต่ง ดังต่อไปนี้.

✎ แบบแปลนตกแต่ง พิมพ์เขียวตกแต่งภายในห้องชุด

- ❖ แบบการตกแต่งผนัง พื้น ฝ้าเพดานของห้องชุด
- ❖ แบบเปลี่ยนงานไฟฟ้า ซึ่งแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้า แผ่นผิงไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตกแต่งหรือติดตั้งภายในห้องชุด
- ❖ แบบเปลี่ยนงานระบบต่างๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือซ่อมระบบอากาศ ท่อทางระบายน้ำ และอื่นๆ เช่นระบบป้องกัน และระงับ อัคคีภัย ระบบป้องกันโจรกรรมหรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่จะจัดทำขึ้นเพิ่มเติมภายในห้องชุดดังกล่าว
- ❖ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไขสำหรับการนำเสนอ

1.3.2 นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ หรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไข สำหรับการเสนอแบบและรายละเอียดการตกแต่งภายในห้องชุด

1.3.3 ท่านเจ้าของห้องชุดกรุณาทำประกันภัยแบบ ALL RISK ซึ่งมีผลการคุ้มครองเหตุอันเกิดจากเพลิงไหม้ น้ำท่วม น้ำซึมหรือเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของห้องชุด ตัวแทนของเจ้าของห้องชุดหรือนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการกระทำของผู้รับเหมาหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ซึ่งเจ้าของห้องชุดได้จ้างให้ทำการตกแต่งภายใน ตลอดระยะเวลาในการตกแต่งห้องชุดดังกล่าว และส่งมอบสัณฐานกรรมวิธีประกันภัยดังกล่าวก่อนเข้าทำการตกแต่ง

1.3.4 ก่อนเจ้าของห้องชุดหรือผู้รับเหมา จะต้องแจ้งรายชื่อที่จะเข้ามาทำงานภายในอาคารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเหมาและพนักงานทุกคนของผู้รับเหมาเข้ามาทำงานภายในเขตอาคาร ทั้งนี้ หากนิติบุคคลจะกำหนดวิธีการป้องกันอื่นใด เพื่อความปลอดภัย ท่านเจ้าของห้องชุด และผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการตามข้อปฏิบัติดังกล่าว

1.3.5 ความเห็นของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในแบบตกแต่งของเจ้าของห้องชุดฯ ในแบบตกแต่งของเจ้าของห้องชุดมิใช่ข้อผูกพัน ข้อผูกมัดหรือเป็นการรับรองประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงานหรือวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว

1.3.6 เจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุด กรุณาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อมาติดต่อประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนสำหรับการเตรียมการตกแต่งการตรวจงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดระยะเวลาของการตกแต่งภายในห้องชุดดังกล่าว

1.3.7 เมื่อเริ่มดำเนินการตกแต่ง ท่านเจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัย ทรัพย์สินของท่านเจ้าของห้องชุด และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยกันเอง ตลอดระยะเวลาการตกแต่งดังกล่าว

1.3.8 ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุดกรุณาคำเนินการตกแต่งให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดในการตกแต่งที่ได้รับความเห็นชอบจากนิติบุคคลอาคารชุด เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขออนุญาตให้สิทธิ์ในการระงับยกเลิกหรือระงับการเปลี่ยนแปลงการดังกล่าว และให้กลับมามีมาตรฐานแบบเดิมได้ตามความเหมาะสมจนกว่าจะได้ดำเนินการขออนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

1.4 ขอบเขตการตกแต่งภายใน

เพื่อความสงบเรียบร้อยในการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีความจำเป็นที่จะอนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ โดยมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

1.4.1. การตัดแปลง แก้ไข หรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้น เสา และผนังที่ใช้ร่วมกัน (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง) โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร

1.4.2 การวางสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ ที่มีน้ำหนักมากกว่า 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร

1.4.3 การเจาะเพดานเพื่อเดินท่อ หรือเพื่อขีด หรือห้อยโคมไฟขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก

1.4.4 การตัดแปลง แก้ไข ผนังคอนกรีต ซึ่งมีผลกระทบต่ออาคาร

1.4.5 การเปลี่ยนหรือตัดแปลงแก้ไขตำแหน่งห้องน้ำ หรือท่อน้ำ

1.4.6 การเปลี่ยนหรือตัดแปลงแก้ไขตำแหน่งห้องครัว

1.4.7 การตัดแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ติดท่อนเครื่องย้าย ระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัย และระบบติดตั้งภายในของอาคารชุดฯ

1.4.8 การตัดแปลงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหรือย้ายระบบโทรศัพท์ หรือการดำเนินการขอสายโทรศัพท์ในนามของเจ้าของห้องชุดอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเจ้าของร่วมหรือมีผลกระทบต่ออาคาร

1.4.9 การตัดแปลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือทาสีใดๆ ที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมของอาคาร และรูปแบบภายนอกของอาคาร

1.4.10 การตัดแปลงแก้ไขใดๆ ที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในกฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตกแต่ง และการดำเนินการใดๆ ภายในอาคาร

1.4.11 การเปลี่ยนแปลงผนังภายนอก

1.4.12 การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของหน้าต่างภายนอก

1.4.13 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประตูภายนอก

1.4.14 การดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้เจ้าของห้องชุดจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคลฯ ก่อนจึงจะดำเนินการได้

- การตัดแปลง แก้ไข ทาสี หรือเจาะทะลุผนังก่ออิฐภายในห้อง

- การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดวงโคมเพื่อให้เข้ากับรูปแบบและการตกแต่ง ซึ่งการเปลี่ยนโคมไฟดังกล่าวจะต้องให้กำหนดชนิด ขนาด กำลังไฟ และตำแหน่งลงในแบบตกแต่งภายใน และกำหนดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าใน เฟส ดังกล่าวไว้ด้วย

- การตัดแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า

- การติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

1.4.15 ข้อกำหนดอื่นๆ

- ขอให้ท่านเจ้าของห้องชุดกำหนดตำแหน่ง OUTLET และชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าลงในแบบเพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้กระแสไฟฟ้าในสายไฟให้อยู่ในพิกัดที่ผู้ออกแบบงานระบบได้กำหนดไว้สำหรับอาคาร
- การดัดแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ติดท่อนใด ๆ ในงานระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุดเป็นผู้ดำเนินการ แต่จะพิจารณาเห็นควรเป็นรายการ โดยเจ้าของห้องชุดต้องกรูณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม และความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1.5 การวางเงินประกันตกแต่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้รับเหมา จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการตกแต่งภายในห้องชุด และรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตกแต่ง และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ส่วนกลางหรือทรัพย์สินของผู้อื่นในระหว่างการตกแต่ง รวมถึงเป็นการประกันการใช้สาธารณูปการต่างๆ โดยทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และเจ้าของห้องชุดตกลงกันจะให้มีการวางเงินการประกันการตกแต่งให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนกำหนดการเข้าตกแต่งภายในห้องชุดดังกล่าว โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโด (งดรับเงินสด) โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเช็คเข้าบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในวันที่วางเงินค่าประกันตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.5.1 การติดตั้งแอร์และการนำเฟอร์นิเจอร์เข้า จำนวน 2000 บาทถ้วน

1.5.2 การประกันการตกแต่งห้องชุด (Built In) คราวละ 15,000 บาทถ้วน

การพักอาศัยและการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยอื่น และขกเว้นการกระทำใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความเสียหาย กลายเป็นการรบกวน หรือการทำให้เกิดความรำคาญ หรืออื่น ๆ ที่ก้าวก่ายต่อสิทธิความสงบหรือความสะดวกของผู้พักอาศัยรายอื่น
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 - 2.1. ต้องไม่วางทรัพย์สินส่วนบุคคล สิ่งของส่วนบุคคลไว้ในบริเวณระเบียงของพื้นที่ส่วนกลางหน้าห้องชุด
 - 2.2. เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรทิ้งรถเข็นเด็ก จักรยาน ของเล่นต่าง ๆ อุปกรณ์ต่าง รวมถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ ไว้ในบริเวณที่จอดรถ หรือภายในพื้นที่ส่วนกลาง ควรเก็บทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในบริเวณห้องชุดของท่านเท่านั้น
 - 2.3. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิย้ายวัสดุใดที่ผิดระเบียบข้อบังคับหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกไปโดยได้แจ้งล่วงหน้า
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่อนุญาตให้คนงาน ผู้รับเหมา เดินเครื่องเคราในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางซึ่ง

จะเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยรายอื่น

4. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
5. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด มารับประทานในลิบบี้ ชั้น 1 ภายในลิฟท์ โถงลิบบี้ ลิฟท์ และพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ
6. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ลิบบี้ ชั้น 1 ในลิฟท์ หรือ ลิบบี้ ลิฟท์ พื้นที่จอดรถ หรือสำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร
7. ไม่อนุญาตให้เด็ก ๆ เล่นในห้องโถงชั้น 1 ในลิฟท์ บันได และเฉลียงทางเดินในอาคาร รวมถึงการขี่รถจักรยาน เล่นโรลเลอร์สเก็ต หรือสเก็ตบอร์ด ในพื้นที่ส่วนกลาง
8. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ไม่สามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารอาคารคนใดก็ตาม ออกไปนอกอาคาร เพื่อปฏิบัติภารกิจหรือจุดประสงค์ส่วนตัวของตนเอง หรือออกนอกอาคาร โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวมของอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น
9. ไม่ฝ่าฝืนกับพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อชำระค่าใช้จายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. คำร้องเรียน หรือคำแนะนำในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และการทำงานของฝ่ายบริหารอาคาร เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถสอบถามจากฝ่ายบริหารอาคาร โดยตรงแจ้งด้วยวาจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตลอดเวลา (ในเวลาทำการของพนักงานนิติฯ)

การรักษาความสะอาดและทิ้งขยะ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งความสวยงามของอาคารชุดฯ อันจะยังประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกัน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากเจ้าของร่วมทุกท่านเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติตามดังนี้

1. ไม่ปัสสาวะหรือเสกสิ่งของเหลือใช้วางไว้บนทางเดินหน้าห้องชุด หรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
2. ไม่นำขยะหรือเศษสิ่งของเหลือใช้วางไว้บนทางเดินหน้าห้องชุด การทิ้งเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยทุกครั้งต้องบรรจุลงในถุงพลาสติกและผูกปากถุงให้เรียบร้อย นำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ ห้องพักขยะของแต่ละชั้น
3. ก้นบุหรี่หรือวัสดุที่ยังติดไฟอยู่ ให้ทำการดับให้เรียบร้อย และทิ้งลงในถังสำหรับทิ้งก้นบุหรี่ ห้ามทิ้งลงในถังขยะ
4. ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงในท่อน้ำทิ้ง เพราะจะทำให้อุดตันและเกิดความเสียหายต่อท่านและส่วนรวมได้
5. เมื่อนำขยะหรือเศษสิ่งของไปทิ้งภาชนะที่จัดไว้ ต้องปิดฝาและประตูลิ่วให้เรียบร้อยทุกครั้ง

การใช้ลิฟต์และโถงลิโอบบี้

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ลิฟต์

เพื่อการใช้ลิฟต์ของอาคารเป็นไปอย่างถูกวิธีให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และคงไว้ซึ่งทรัพย์สินของอาคารที่มีมูลค่าสูง ฝ่ายบริหารอาคารจึงขอความร่วมมือการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. ลิฟต์ของอาคารเปิดบริการ 24 ชั่วโมง
2. ห้ามทำการใด ๆ เพื่อการขัดขวาง ไม่ให้ลิฟต์ทำงานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องเปิดประตูลิฟต์นานกว่าปกติ กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากกระทิงดังกล่าว ผู้ใช้ลิฟต์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ก่อนการใช้ลิฟต์ในการขนของ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ลิฟต์ที่ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อช่วยให้การขนของของท่านสะดวกรวดเร็วขึ้น
4. หากวัสดุอุปกรณ์ที่ท่านต้องการขนย้ายมีขนาดใหญ่ หรือยาวกว่าขนาดของลิฟต์ ท่านต้องตัดทอนลงให้ขนาดพอเหมาะ จึงสามารถดำเนินการขนย้ายได้ หากไม่สามารถตัดทอนได้ต้องขนย้ายทางบันไดหนีไฟของอาคารชุด และระมัดระวังในการขนย้าย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายให้กับผนัง โป๊ะไฟแสงสว่าง ส่วนกลางต่างๆ ได้ และหากเกิดความเสียหาย ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
5. กรุณาอย่าขีดเขียน นำรูปภาพโฆษณาต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ มาติดภายในห้องโดยสารลิฟต์ อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หากฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจพบจะดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในลิฟต์
7. กรุณาอย่าให้เด็กอยู่ต่ำกว่า 10 ปี ใช้ลิฟต์โดยลำพัง

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ลิโอบบี้

1. ไม่อนุญาตให้คนขับรอก และ/หรือคนรับใช้ นั่งรอกบริเวณลิโอบบี้ของอาคารชุดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดรับแขก
2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร อาหารแห้ง หรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรง เข้ามาในลิโอบบี้ ลิฟต์ หากมีความจำเป็นจะต้องบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด
3. ไม่อนุญาตให้แขก / ผู้มาติดต่อ นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารชุด โดยเด็ดขาด
4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ภายในลิโอบบี้
5. ไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

การย้ายเข้า – การย้ายออก

ฝ่ายบริหารอาคาร ขอความร่วมมือจากเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย เรื่องการย้ายเข้า-ออก ในอาคารชุดโปรดแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

การขนย้ายเข้า-ย้ายออก มีดังนี้

1. อนุญาตให้ดำเนินการขนย้ายของในช่วงเวลาระหว่าง 09.00-17.00 น.
2. การขนถ่ายวัสดุสิ่งของหรืออาหาร อนุญาตให้ใช้ลิฟท์บริการ (ขนของ) เท่านั้น กรณีวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ให้ใช้วัสดุป้องกันการกระแทก และทำความสะอาดหลังการใช้งาน
3. ไม่อนุญาตให้ทำการลื้อกสิทธ์ของโดยเด็ดขาด
4. ทำการเก็บเศษวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการขนย้าย
5. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบต่อความประพฤติกของพนักงานที่ทำการขนย้าย โดยไม่ก่อความรำคาญ / รบกวน ผู้อื่นในอาคารชุด
6. พนักงานที่ทำการขนย้าย จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและไม่สวมรองเท้าแตะ
7. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และบุคคลที่ 3 ขณะทำการขนย้าย
8. ไม่อนุญาตให้พนักงานที่ทำการขนย้าย สุนัขหิว รับประทานอาหาร เครื่องดื่มในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเด็ดขาด
9. ฝ่ายบริหารอาคาร จะเป็นผู้ประสานงานในการขนย้ายสิ่งของตลอดจนให้คำแนะนำกับท่าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารชุด หรือลิฟท์บริการ (ขนของ)
10. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของออกนอกอาคาร กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของห้องชุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

กฎดูแล

เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย โปรดเก็บรักษากุญแจของท่านไว้ในที่ที่ปลอดภัย กรณีที่ไม่มีผู้พักอาศัยในห้องชุด เนื่องจากเจ้าของร่วม เดินทางไปทำธุรกิจต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ฝ่ายบริหารอาคาร ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดแจ้งชื่อบุคคลที่ท่านมอบหมายให้เก็บรักษากุญแจห้องชุดตลอดจนชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถดำเนินการแทนท่านได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่ท่านไม่อยู่ในอาคารชุดกรณีที่ถูกกุญแจห้องชุดของเจ้าของร่วมเกิดสูญหายหรือถูกขโมย กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่รับฝากกุญแจทุกกรณีหลังจากที่เจ้าของร่วมรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือ เข้าพักอาศัยในอาคารชุด

การบริการของฝ่ายต่าง ๆ**ระบบควบคุมการเข้า – ออก อาคาร**

เพื่อความปลอดภัยในการเข้า – ออก ทางอาคารได้จัดระบบควบคุมการ เข้า – ออก บริเวณอาคาร (Access Control) โดยใช้ระบบควบคุมการเข้า – ออก ด้วย Proximity Card

วิธีการใช้บัตรผ่านเข้าที่จอดรถ

1. แขนงบัตรบริเวณเครื่องอ่านบัตร ทั้งเข้า และออก
2. วงจรการใช้บัตรจะเป็นรอบเท่านั้น กล่าวคือ
เมื่อท่านแขนงบัตรผ่านเข้าที่จอดรถแล้ว จะใช้บัตรเดิมผ่านเข้าที่จอดรถอีกไม่ได้จนกว่าท่านจะแขนงบัตรเพื่อผ่านออก

วิธีการใช้บัตรผ่านเข้าโรงจอดรถ และโรงจอดรถ สระว่ายน้ำ ห้องสมุด

แขนงบัตรผ่านกับเครื่องอ่านบัตรบริเวณหน้าประตู

วิธีการใช้บัตรผ่านในลิฟท์

จะอนุญาตและกำหนดชั้นเฉพาะชั้นที่ท่านพักอาศัยเท่านั้น

1. แขนงบัตรผ่านกับเครื่องอ่านบัตรภายในลิฟท์
2. กดชั้นที่ท่านต้องการขึ้น

ระบบลิฟท์

1. ลิฟท์เป็นระบบกำหนดชั้นดังนั้นบัตรจะถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้งานเฉพาะชั้นที่ท่านพักอาศัยเท่านั้น
2. เมื่อเข้าไปในห้องโดยสารแล้วให้นำบัตรทาบที่เครื่องอ่านบัตรและเลือกชั้นที่ท่านพักอาศัยบัตรนี้ได้ถูกทำการเช็ทข้อมูลเฉพาะของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้อยู่ที่ชั้น และชั้นของท่านเท่านั้น
3. การใช้ลิฟท์สำหรับลงอาคารเมื่อเข้าภายในลิฟท์แล้วอาบัตรทาบที่เครื่องอ่านบัตรแล้วกดที่ชั้น เพื่อลง
4. เมื่อเหตุขัดข้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่อาคารเพื่อทำการแก้ไขเท่านั้น

สิทธิการใช้บัตร Proximity Card

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับสิทธิในบัตรผ่านเข้า – ออกอาคาร ตามสิทธิและจำนวนที่กำหนดดังนี้
 - 1.1 ห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนจะได้รับบัตร 2 ใบ ใช้สำหรับเข้าที่จอดรถ เข้าอาคารและใช้ลิฟท์ จำนวน 1 ใบ และ เข้าอาคาร และใช้ลิฟท์ จำนวน 1 ใบ
 - 1.2 กรณีเจ้าของร่วมต้องการบัตรผ่านเข้า – ออกอาคารเพิ่มได้เฉพาะสมาชิกในครอบครัวและผู้พักอาศัยเท่านั้น ซึ่งได้รับไม่เกิน 1 ใบ / 1 ห้องชุด ราคาใบละ 500 บาท
 - 1.3 กรณีบัตรชำรุด กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อทำการยกเลิกบัตรเก่า โดยฝ่ายบริหารอาคารจะเก็บบัตรชำรุดเก่าไว้และรับบัตรใหม่ โดยท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าจัดทำบัตรใหม่ ราคาใบละ 500 บาท

- 1.4 กรณีบัตรสูญหาย กรุณาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำหลักฐานการแจ้งความติดต่อกับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อขอรับบัตรใหม่ โดยท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าจัดทำบัตรใหม่ ราคาใบละ 500 บาท

การรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารอาคารชุด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และระบบรักษาความปลอดภัย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากบริษัทที่มีความชำนาญดูแลด้านความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารอาคาร จะตรวจสอบความเรียบร้อยต่าง ๆ บริเวณอาคาร อำนาจความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ในอาคารชุดตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรการการปฏิบัติต่อผู้มาเยือน / การจัดส่งสินค้า

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ฝ่ายบริหารอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีมาตรการตรวจสอบผู้มาเยือน / ผู้มาติดต่อทุกท่าน ดังนี้

1. สอบถาม
2. แลกบัตร และบันทึกข้อมูล
3. ขอความร่วมมือให้เจ้าของร่วมลงนามรับ ในกรณี que เจ้าของร่วมมิได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบล่วงหน้า

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้ผู้มาเยือนของท่านรับทราบมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคาร

การรักษาความสะอาด

☼ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้พนักงานรักษาความสะอาดส่วนกลางของอาคารเข้าทำงานที่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ว่าจ้างให้ทำภายในห้องชุดที่เป็นส่วนตัวในเวลาทำงานปกติ

☼ ในกรณีที่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ได้ว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดของฝ่ายบริหารอาคาร ไปทำงานส่วนตัวหลังเวลาทำการปกติฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน / ห้องชุดของท่าน

บริการกำจัดแมลง

ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดหาบริษัทเข้ามาให้บริการกำจัดแมลง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนในพื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุด ห้องเครื่อง บันไดหนีไฟ โถงลิฟท์ บริเวณพื้นที่อำนวยความสะดวก สันทนาการ โดยกำหนดให้เข้าบริการอย่างค่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย มีความประสงค์จะรับบริการกำจัดแมลงในห้องชุด จะต้องมอบหนังสือยืนยันกลับมายังฝ่ายบริหารอาคารหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้ง และ/หรือ ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

บริการสวนหย่อมและภูมิทัศน์

ฝ่ายบริหารอาคาร จะบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น

บริการซ่อมบำรุง

ฝ่ายบริหารอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการจัดการดูแล และซ่อมบำรุงรักษาอาคารชุดอันครอบคลุมงานระบบวิศวกรรมอาคารที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ พื้นที่จอดรถ ลิฟท์ บันไดหนีไฟ ประตูทางเข้า-ออก ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องสันทนาการ สระว่ายน้ำ และพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่นอกประสงค์อื่น ๆ ของอาคารชุด หรือทรัพย์สินอื่นใดภายในอาคารชุด ที่มีไว้ใช้สำหรับประโยชน์ร่วมกันตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับบริการเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการซ่อมแซม เบี่ยงเบนในการฉีกฉีกเงินเท่านั้น กรุณาติดต่อโดยตรงที่ผู้จัดการอาคาร โปรดหลีกเลี่ยงที่จะแจ้งตรงกับพนักงาน เพื่อป้องกันการผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และฝ่ายบริหารอาคารยินดีให้คำปรึกษาดัง ๆ ตามสมควรต่อไปเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย โปรดสังเกตบัตรประจำตัวพนักงานฝ่ายอาคารและฝ่ายช่างอาคาร ทั้งนี้ พนักงานจะต้องสวมชุดยูนิฟอร์ม ซึ่งมีเครื่องหมายบริษัท เพื่อให้เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ได้มีการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้าไปภายในห้องชุด สำหรับดำเนินการใด ๆ ก็ตาม

หมายเหตุ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีจากเจ้าของร่วม

บริการจัดส่งไปรษณีย์

ฝ่ายบริหารอาคาร ได้จัดเจ้าหน้าที่ คัดแยกเอกสารต่าง ๆ และไปรษณีย์ภัณฑ์ต่าง ๆ ตามประเภท ดังนี้

1. ไปรษณีย์ภัณฑ์ และเอกสารทั่วไปทุกประเภท จะคัดแยกให้ผู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุด ที่ชั้น 1 ของอาคาร
2. ไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนต่าง ๆ จะจัดเก็บไว้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคารและส่งหนังสือแจ้งให้ท่านทราบ โดยใส่ไว้ในตู้รับไปรษณีย์ตามหมายเลขประจำห้องชุด เพื่อให้ท่านหรือผู้รับจ้างของท่านนำหนังสือดังกล่าวมาเป็นหลักฐาน ในการติดต่อขอรับไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร ในเวลาทำการไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนต่าง ๆ จะจัดเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันรับไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนดังกล่าว หากพ้นกำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว ฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการส่งคืนให้กับที่ทำการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งจดหมายของไปรษณีย์ต่อไป

การประกันภัย

ฝ่ายบริหารอาคาร ขอเสนอแนะให้เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุ อัคคีภัย การลักทรัพย์ ภัยจากน้ำ และความเสียหายอื่นใดที่มีกับทรัพย์สินส่วนบุคคล อาทิเช่น เครื่องประดับ เพอร์เนเจอร์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ

การเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย

การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

1. เงินกองทุน

เป็นเงินที่ “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร” เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมทุกห้อง ไว้เป็นกองทุนสำรองเพื่อใช้ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางที่มีอยู่ทั้งหมด หรืออาจจะจัดซื้อเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง โดยจะเก็บเงินจำนวนนี้ผ่านธนาคารไว้เพื่อรับดอกเบี้ยในนาม “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร” ซึ่งจะถอนออกมาใช้ในยามจำเป็น โดยเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมเจ้าของร่วม เงินกองทุนนี้เจ้าของร่วมจะต้องชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเรียกเก็บ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร

2. เงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เป็นเงินที่พระราชบัญญัติอาคารชุด กำหนดให้เจ้าของร่วมทุกท่านต้องชำระเพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับบริเวณลิฟต์ บำรุงรักษาลิฟต์ ลานจอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นต้น

เงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางนี้ ตามข้อบังคับ “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร” ได้กำหนดให้เจ้าของร่วมจะต้องชำระในอัตรา 40 บาทต่อเดือน ต่อตารางเมตร โดยชำระล่วงหน้า 1 ปี (12 เดือน) ซึ่งในปีแรกให้ชำระนับตั้งแต่วันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการจนถึงวันสิ้นปี สำหรับในปีต่อไป ให้เจ้าของร่วมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามมติที่ประชุมใหญ่ หรือมติที่ประชุมกรรมการแล้วแต่กรณี เจ้าของร่วมมีหน้าที่ชำระเงินส่วนนี้ ไม่ว่าเจ้าของห้องชุดจะเข้าพักอาศัยหรือไม่ก็ตาม จะอ้างว่าไม่ได้เข้าพักอาศัยและถือเป็นเหตุไม่ชำระค่าบริการส่วนนี้มิได้ นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้สาธารณูปโภคภายในห้องท่านได้ ถ้าท่านค้างชำระเกินกำหนดตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้อื่น ถ้าห้องนั้นยังค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ทางเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจะไม่รับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมให้ต่อไป โดยเจ้าของร่วมที่จะโอนกรรมสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอใบปลอดหนี้ต่อผู้จัดการนิติฯ เมื่อท่านเจ้าของร่วมได้ชำระค่าส่วนกลางค้างเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการนิติฯ มีหน้าที่ออกใบปลอดหนี้ให้ภายใน 15 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะจัดทำประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง รวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ โดยเจ้าของร่วมเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งแยกเรียกเก็บจากค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของแต่ละห้องชุด ประกอบด้วย

1. ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Policy)
2. ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Public Liability Policy)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ำประปา

“นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกแยกตรง” จะเรียกเก็บจากเจ้าของร่วมทุกห้อง โดยการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา ตามปริมาณจำนวนการใช้ที่เกิดขึ้นจริงของห้องชุดนั้น ๆ ทุกวันที่ 25 ของเดือน และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่านทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยมีกำหนดชำระภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ประกอบค่าใช้จ่ายไปด้วย

- ✿ ค่าบำรุงรักษามิเตอร์ จำนวน 30 บาท จัดเก็บล่วงหน้า 1 ปี (12 เดือน) พร้อมค่าส่วนกลาง
- ✿ ค่าน้ำอัตราลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท ชำระตามบิลที่เรียกเก็บ (การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด)

ค่าไฟฟ้า

- ✿ เจ้าของร่วมต้องชำระเงินโดยครั้งที่การไฟฟ้านครหลวง นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบห้องชุดและวันที่รับโอนกรรมสิทธิ์
- ✿ ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จะถูกส่งมาที่นิติบุคคลอาคารชุด และฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการคัดแยกใส่ตู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุดที่ขึ้น 1 ของอาคาร

ค่าโทรศัพท์สายตรง

- ✿ เจ้าของร่วมต้องชำระเงินโดยครั้งที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ✿ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ จะถูกส่งมาที่นิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคัดแยกใส่ตู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุดที่ขึ้น 1 ของอาคาร

หมายเหตุ: การชำระค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ต้องชำระแก่นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ ทุกท่านจะดริบฝากชำระเงิน เพื่อดำเนินการแทนให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ทุกกรณี

การชำระค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลอาคารชุดออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องมาชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถชำระเงินได้ด้วยช่องทาง ดังต่อไปนี้
 - 2.1 เงินสดหรือเช็คขีดคร่อม ส่งจ่ายในนาม “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกแยกตรง” โดยลงวันที่ไม่เกินกำหนดการชำระเงิน ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร A ชั้น 1 (กรณีส่งจ่ายเช็ค ฝ่ายบริหารอาคารจะออกใบเสร็จตัวจริงให้เมื่อขึ้นเงินตามเช็คได้)
 - 2.2 ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชี “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกแยกตรง”
3. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ไม่มีนโยบายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายภายนอกสถานที่ ดังนั้น เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยโปรดชำระค่าใช้จ่ายที่ทำการฝ่ายบริหารอาคารเท่านั้น

4. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มาชำระเงิน
5. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเวลาทำการของอาคารเท่านั้น

การชำระค่าใช้จ่ายล่าช้า หรือการผิดนัดไม่ชำระค่าใช้จ่าย

การชำระเงินค่าใช้จ่ายให้กับนิติบุคคลฯ ล่าช้า เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องเสียเงินเพิ่มให้กับนิติบุคคลอาคารชุดตามที่ข้อบังคับกำหนด

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณีเกิดภัย (เพลิงไหม้)

อาคารชุดยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร ได้รับการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่สมบูรณ์แบบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารอาคารขอแนะนำให้อาณาประชาราษฎร์ / ผู้พักอาศัย ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อนำมาปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคาร มีดังนี้

- ❖ ระบบสัญญาณเตือนภัยแบบระบบมือดึง
- ❖ ระบบตรวจจับความร้อนและควันอัตโนมัติ

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. ผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ จะต้องแจ้งเหตุโดยการดึงสัญญาณเตือนภัยระบบมือดึง ณ จุดที่ใกล้ที่สุดเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังผู้ควบคุมของอาคาร และพยายามใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่อาคารจัดไว้เพื่อดับไฟเบื้องต้น แต่ต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายหรือการเสี่ยงภัยกับตนเอง
2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยอีกภัย ให้ตั้งสติและอย่าตื่นตระหนกตกใจขณะเกิดเพลิงไหม้ และตรงไปยังบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด และตรงไปยังจุดรวมพล "ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด"
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ในอาคารทุกคนจะต้องออกมารวมกันในจุดรวมพลที่กำหนดสำหรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และจะต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับระดับเพลิง เพื่อผ่านเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
4. ในขณะที่อยู่ ณ จุดรวมพล ห้ามกลับเข้าไปในตัวอาคารเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงว่าพื้นที่ปลอดภัย
5. การฝึกอบรมอพยพออกจากอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 - 5.1 ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละหนึ่งครั้ง
 - 5.2 เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
 - 5.3 ฝ่ายบริหารอาคาร จะแจ้งให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานดับเพลิง และอาคารข้างเคียงกำหนดการฝึกซ้อมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน
6. วิธีการเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจำและเรียนรู้จากการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- 6.1 จะต้องทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการแจ้งสัญญาณเตือนภัยระบบ โดยไม่ล่าช้า
- 6.2 จะต้องทราบว่าต้องทำอะไรในขณะเกิดเพลิงไหม้ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจและสับสน
- 6.3 จะต้องทราบวิธีการใช้และสถานที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด
- 6.4 จะต้องทราบวิธีการหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ และไม่ให้มีสิ่งกีดขวางในบริเวณช่องทางบันไดและทางหนีอื่น ๆ

การเกิดแผ่นดินไหว

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวมีหลายระดับตั้งแต่การสั่นสะเทือนอย่างเบาจนถึงการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนส่งผลให้โครงสร้างอาคารชุดเสียหาย หรือเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวประการอื่น ได้แก่ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วเป็นชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเป็นวัน

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

1. ควรรีบหลบอยู่ภายในอาคาร อย่าพยายามออกไปข้างนอกอาคารระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
2. เนื่องจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวอาจทำให้ปูนแตก กระฉกและหลอดไฟแตก ควรหลบใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้รับแขก นำตัวเองไปใกล้บริเวณทางออกประตูหรือมุมห้อง (อยู่ชิดกำแพงให้มากที่สุด) ที่ห่างไกลจากหน้าต่าง ประตูกระจก และกระจกโค้งเหนือเพดาน
3. ห้ามวิ่งเข้าไปหลบในห้องเก็บของสูง ๆ หรือระหว่างตัวอาคาร ซึ่งอาจมีสิ่งของร่วงหล่นมาได้
4. หากอยู่ภายนอกอาคารแล้ว ควรอยู่ในที่โล่งห่างจากตัวอาคาร และเสาไฟฟ้าแรงสูง
5. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานฉุกเฉินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว

1. ปิดลิฟต์ประตูห้อง เมื่อออกจากห้องชุดแล้ว
2. ใช้ประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
3. พยายามอย่าพูดคุยกันในขณะอพยพ
4. ห้ามสูบบุหรี่ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ
5. เดินจับราวบันไดตลอดเวลาเมื่อเดินลงมายังข้างล่าง
6. การเคลื่อนย้ายผู้พิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
7. เมื่อออกจากอาคารแล้ว พยายามอยู่ให้ห่างไกลจากตัวอาคารและเสาไฟฟ้าแรงสูงมากที่สุด
8. ไม่กลับเข้าสู่ตัวอาคารเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับสัญญาณว่าปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่

กรณีเกิดเหตุช่วงาระเบิด

การช่วงาระเบิด ผู้ใช้จะใช้โทรศัพท์เป็นสื่อในการติดต่อ เพื่อให้เกิดความตื่นตระหนก การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องของบุคคลในการรับรู้ข่าว และวิเคราะห์ข่าวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับการช่วงาระเบิด

1. ระวังอารมณ์อย่าตระหนกตกใจ
2. ตั้งใจฟังอย่างชัดเจนหวั่นไหวการพูด
3. ชดช้าคำพูดให้หมด
4. พูดจาสุภาพกับผู้ที่โทรมาอยู่
5. ถ่วงเวลาในการพูดคุยให้นานที่สุด
6. พยายามอัดเทปบันทึกคำพูดไว้ (ถ้าเป็นไปได้)
7. สังเกตเสียงสอเคล็ดแทรกเข้ามาขณะพูดคุยว่ามีเสียงรอบข้างอะไรบ้าง เช่น เสียงรถยนต์ เสียงเพลงเสียงเครื่องจักร ฯลฯ
8. เสียงของผู้โทรอยู่เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย คัดเสียงหรือไม
9. น้ำเสียงแสดงความนุ่มนวล จริงจัง หรือโกรธแค้น
10. พยายามถามรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อยู่แถวไหน โกรธแค้นอะไร เพราะเหตุใดจึงทำเช่นนี้
11. พูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ ขอให้กลับใจ โดยอ้างถึงผู้บริสุทธิ์อีกหลาย ๆ คน
12. แจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารรับทราบทันที มิให้แจ้งผู้ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันตราย

กรณีเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ

โรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่อาจอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ทำให้มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือหายใจลำบากติดต่อกัน คือ การไอ การจามรดกัน การสัมผัสกับเชื้อโรค ที่ปนเปื้อนอยู่กับของใช้ส่วนตัว และเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศ

ข้อควรปฏิบัติและป้องกันการติดโรค

- ✿ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ พยายามลดความเครียด ลดการสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์
- ✿ ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัดควรใช้น้ำทิชชูเช็ดหน้าก่อนนำมือเข้าสัมผัส
- ✿ ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดหน้ามูกไม่ควรใช้นิ้วชี้แตะ จมูกหรือปาก
- ✿ อย่าใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น ถ้าใช้กระดาษเช็ดหน้ามูก ควรทิ้งในถังขยะมีฝาปิด

- ✿ ใช้ชั้นกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
- ✿ รักษาบ้านเรือนให้สะอาด เช็ดเครื่องเรือนและของใช้ภายในบ้าน โดยเฉพาะ โทรศัพท์เป็นประจำอย่างน้อยวันละครั้งด้วยน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์
- ✿ เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทสะดวก
- ✿ ในระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
- ✿ ในขณะที่เดินทางในรถโดยสารสาธารณะ หรือยานพาหนะที่อาจมีผู้ป่วย หรือผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ควรใช้น้ำกากอนามัย
- ✿ หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อย เจ็บคอ ไอ ขอให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที และขอให้แจ้งแพทย์ด้วยว่าทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกหรือมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยหรือไม่

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานนิติฯ	064-1104063
แจ้งเหตุด่วน เทลูรี่	
เหตุด่วน เทลูรี่	191
ศูนย์ดับเพลิง	199
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.	1555
กองปราบปราม	1195
ตำรวจทางหลวง	1193
สายด่วนกรมทางหลวง	1586
ตำรวจท่องเที่ยว	1155
ศูนย์เรนทรวง รอดพยาบาล	1669
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน	02-512 2450
ระบบสัญญาณเตือนภัย FIRE ALARM	02-116-3649,092-251-8359
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง	
มูลนิธิร่วมกตัญญู	02-7510951-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน	02-4517228-9
ศูนย์วิทยุป้อมปราการ 24 ชม.	02-2264444-8
ศูนย์วิทยุสุราษฎร์	02-3546999
ศูนย์สั่งการและควบคุมจราจรด่วน	1691
ศูนย์ตำรวจ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)	1646
ศูนย์ควบคุมระบบจราจรบนทางด่วน	1543
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร	1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก	1584
ศูนย์บริการอุบัติเหตุ ๑๑๐๐	1137
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96)	1677
สถานีวิทยุ สวท. 91	1644
สถานพยาบาล	
โรงพยาบาลเมโธ (นคร)	02 1500900
โรงพยาบาลวิภาวดี	02-5611111
โรงพยาบาลนนทเวช	02-5967888
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น	02-9101600
ระบบอีพี	0-2553-2391
สาธารณูปโภค	
ศูนย์บริการประปา	1125
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า	1130

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ



๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๓๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๓/๔๓-๔๓ หมู่ที่ ๓
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ๑) นายนิธิสัช นิมะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ก-๕๐๕๗ |
| ๒) นายมะปารี อาแวกือจิ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ก-๕๔๗๐ |
| ๓) นางสาวสุวิมล หมดหม๊ะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ก-๕๑๔๒ |
| ๔) นางสาวอาสมะ แซ่เลาะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ก-๕๑๔๓ |
| ๕) นางสาวกัญญภัทร แซ่เต็ง | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ก-๕๑๔๔ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ๑) นางสาวฟาติฮะห์ สุหลง | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๕ |
| ๒) นางสาวอัสวานี ยูโซะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๖ |
| ๓) นางสาวสุไมยะห์ ดือราแม็ง | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๗ |
| ๔) นางสาวนุไรมะฮ์ โสซากา | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๘ |
| ๕) นายเสรี จันทวี | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๙ |
| ๖) นางสาวอรุณรัตน์ เขียวน้ำชุม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๕๐ |
| ๗) นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอัมมิม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๕๑ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๖ รายการ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางจันทา เตชะศรีนที)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๕๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๕๑๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน 7-๑๓๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๑๘ ลงวันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method ^[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[2]
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
17	pH	Electrometric Method ^[2]
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[2] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[2]
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
20	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method ^[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]



(นางวิภาญจน์ นัตถกุลชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และหน่วยงานที่ขอรับการรับรอง

เอกสารอ้างอิง...

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



(นางริกาญจน์ จิตรสกุลไชย)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบพิษ
และประเมินภัยสุขภาพ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

Address

: เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 16 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

: สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 กรกฎาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

: 8 กรกฎาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080722/00794 เลขที่ตัวอย่าง : S15123-S15124

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระอีก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechl)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กรกฎาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กรกฎาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 21 กรกฎาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 กรกฎาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160722/01419 เลขที่ตัวอย่าง : S15748-S15749

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 21 กรกฎาคม 2565

Address เขตตองจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กรกฎาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210722/02012 เลขที่ตัวอย่าง : S16341 - S16342

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ระดับ	ระดับ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กรกฎาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 กรกฎาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 26072/02382 เลขที่ตัวอย่าง : S16711 - S16712

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ระดับ	ระดับ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 สิงหาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 สิงหาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00143 เลขที่ตัวอย่าง : S17179-S17180

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระเล็ก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอคแทกนคร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอคแทกนคร

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 สิงหาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 สิงหาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ 090822/00583 เลขที่ตัวอย่าง : S17619 - S17620

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระพื้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coll	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางอนาจาร



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 16 สิงหาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 20 สิงหาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ 160822/01144 เลขที่ตัวอย่าง : S18180 - S18181

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 29 สิงหาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240822/01872 เลขที่ตัวอย่าง : S18908 - S18909

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแมกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแมกเกนตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 สิงหาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 30 สิงหาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 3 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 300822/02102 เลขที่ตัวอย่าง : S19138 - S19139

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekeuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กันยายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 กันยายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010922/02257 เลขที่ตัวอย่าง : S19292/1-S19292/2

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงกำหนดฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 13 กันยายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 กันยายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 กันยายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 130922/01309 เลขที่ตัวอย่าง : S20492 - S20493

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Ayaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 20 กันยายน 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 24 กันยายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 กันยายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200922/01747 เลขที่ตัวอย่าง : S20930 - S20931

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 27 กันยายน 2565

Address

: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 27 - 30 กันยายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 30 กันยายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 270922/02216 เลขที่ตัวอย่าง : S21399 - S21400

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 ตุลาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 041022/00271 เลขที่ตัวอย่าง : S21938-S21939

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 18 ตุลาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 ตุลาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 ตุลาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 181022/01330

เลขที่ตัวอย่าง : S22997-S22998

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระจิก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-5943320, 086-0836025 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูรีกรีนไฮโดแอคแซกเคมตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2565

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูรีกรีนไฮโดแอคแซกเคมตร

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 29 ตุลาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 ตุลาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 251022/01901 เลขที่ตัวอย่าง : S23568-S23569

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าโมก จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tho-i Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแบกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแบกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

วันที่รับตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 311022/02358 เลขที่ตัวอย่าง : S24025-S24026

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Maparl Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 041122/00379 เลขที่ตัวอย่าง : S24367-S24368

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤศจิกายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 12 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 081122/00665 เลขที่ตัวอย่าง : S24653-S24654

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

SLECCO

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 15 พฤศจิกายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 151122/01285 เลขที่ตัวอย่าง : S25273-S25274

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิธิกุลกลอาหารชุด ยูทรีคอนโดแอคแทกเลนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาหารชุด ยูทรีคอนโดแอคแทกเลนตร

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 26 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 26 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 221122/01840 เลขที่ตัวอย่าง : S25828-S25829

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระคิน	สระคิก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทรีคอนโดแอตแยกเกษตรา

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทรีคอนโดแอตแยกเกษตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 พฤศจิกายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 6 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 291122/02374 เลขที่ตัวอย่าง : S26362-S26363

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระพื้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอสแกลกนคร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565

Address

: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอสแกลกนคร

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 ธันวาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 ธันวาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 061222/00306 เลขที่ตัวอย่าง : S26784-S26785

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระอีก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร
Client : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม วันที่รับตัวอย่าง : 13 ธันวาคม 2565
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Received Date : 13 - 20 ธันวาคม 2565
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร Analysis Date : 21 ธันวาคม 2565
Sampling Site : สระว่ายน้ำ Reported Date : 131222/00968 เลขที่ตัวอย่าง : S27446-S27447
Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 ธันวาคม 2565 Analysis No. Sample No.
Sampling Date

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตเอกเขมตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ธันวาคม 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตเอกเขมตร

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 ธันวาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 ธันวาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 01222/01675 เลขที่ตัวอย่าง : S28153-S28154

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coll	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02178 เลขที่ตัวอย่าง : S28656-S28657

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บุตรคอนโดแอคแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บุตรคอนโดแอคแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 16 กรกฎาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 16 กรกฎาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 080722/00790/1 เลขที่ตัวอย่าง : S15119 - S15120
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.0	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	546	344	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	57	53	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	115	36	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.92	25.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 16 กรกฎาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 กรกฎาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080722/00790/2 เลขที่ตัวอย่าง : S15119 - S15120

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.5×10^4	1.7×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^4	1.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 16 กรกฎาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 16 กรกฎาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 080722/00792/1 เลขที่ตัวอย่าง: S15121 - S15122
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	504	308	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	74	57	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	104	48	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.28	26.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 16 กรกฎาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 กรกฎาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080722/00792/2 เลขที่ตัวอย่าง: S15121 - S15122

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4×10^4	2.5×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^4	1.7×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแมกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแมกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 สิงหาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 10 สิงหาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00139/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17175 - S17176
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	462	456	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	52	33	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	67	19	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	32.76	24.36	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 สิงหาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00139/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17175 - S17176

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.1×10^3	2.0×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^3	5.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแบกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแบกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 สิงหาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00141/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17177 - S17178

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	434	434	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	50	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	48	20	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.32	25.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Maparl Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 9 สิงหาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00141/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17177 - S17178

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.8×10^3	2.5×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^3	5.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กันยายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 8 กันยายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 010922/02253/1 เลขที่ตัวอย่าง: S19289 - S19290

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	432	414	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	45	26	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	38	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.56	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กันยายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010922/02253/2 เลขที่ตัวอย่าง: S19289 - S19290

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.9×10^4	4.8×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4×10^4	3.5×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแบกเลนตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแบกเลนตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กันยายน 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 8 กันยายน 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 010922/02255/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19291 - S19292
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	406	400	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	49	30	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	42	20	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	25.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอตแทกเกนตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กันยายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กันยายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010922/02255/2 เลขที่ตัวอย่าง: S19291 - S19292

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.8×10^3	1.7×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4×10^3	9.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดเมกเคสตร	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ๖-133-๑-9149
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามจันทร์	วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565
Address : เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดเมกเคสตร	วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 11 ตุลาคม 2565
Sample Type	Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565	เลขที่วิเคราะห์ : 041022/00267/1 เลขที่ตัวอย่าง : S21934 - S21935
Sampling Date	Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	440	430	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	86	68	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	79	49	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	0.5	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	59.92	32.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Maparl Awaekuechi)
Laboratory Manager
๖-133-๑-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุกกสอาคารชุด บูทริกอนโดแอตแทกเคมตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุกกสอาคารชุด บูทริกอนโดแอตแทกเคมตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 041022/00267/2 เลขที่ตัวอย่าง : S21934 - S21935

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^5	4.3×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	3.5×10^4	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโลแอดแยกเกษตร
Client :
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามกม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโลแอดแยกเกษตร
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสวี่ จันทร์วี 7-133-0-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 11 ตุลาคม 2565
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 041022/00269/1 เลขที่ตัวอย่าง: S21936 - S21937
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	410	390	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	89	46	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	82	35	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.1	0.5	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	63.28	29.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
7-133-n-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Text report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-i Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-9941320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอสแอมเพกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามจันทร์

Address : เขตคูจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอสแอมเพกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 041022/00269/2 เลขที่ตัวอย่าง : S21936 - S21937

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^2	2.8×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	2.2×10^4	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนชตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนชตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 พฤศจิกายน 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 041122/00375/1 เลขที่ตัวอย่าง : S24363 - S24364
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	265	268	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	71	40	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	47	26	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	0.6	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	36.96	24.26	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 พฤศจิกายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 041122/00375/2 เลขที่ตัวอย่าง : S24363 - S24364

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	3.5×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3	2.4×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 พฤศจิกายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 041122/00377/1 เลขที่ตัวอย่าง : S24365 - S2437

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	6.8	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	299	260	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	82	39	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	48	29	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.9	0.6	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	23.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 041122/00377/2 เลขที่ตัวอย่าง: S24365 - S24366

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.2	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^5	3.5×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	2.8×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตรา
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตรา
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-8-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 ธันวาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 14 ธันวาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 0061222/00302/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26780 - S26781
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	#0/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.5	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	402	393	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	96	89	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	68	56	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	1.0	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	54.13	49.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ *

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager
ว-133-8-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดเมกเนศวร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เซลจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดเมกเนศวร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 ธันวาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 0061222/00302/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26780 - S26781

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.6	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^2	2.8×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8×10^2	2.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้แจ้งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสามก๊กม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วิ ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 ธันวาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 14 ธันวาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 0061222/00304/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26782 - S26783
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	368	368	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	85	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	31	16	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	29.96	22.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Maparl Awaekuechi)
Laboratory Manager
3-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแซกเมนต์

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแซกเมนต์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6-13 ธันวาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 0061222/00304/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26782 - S26783

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.2	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^2	1.7×10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^2	1.2×10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.