



AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังสุวินทูลี.....

ตรวจสอบประจำเดือน กันยายน ปี 2565.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพถังเต็ม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20 (64) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-023-59
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19 ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-024-59
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18 (64) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-025-59
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17 ABC						15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16 (64) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-027-59
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15 (64) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-028-59
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14 ABC		✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	F-029-59
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13 (63) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-030-59
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12 (62) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-031-59
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11 (62) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-032-59
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10 (61) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-033-59
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9 (62) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-034-59
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8 ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-035-59
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7 ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	ไม่มีถัง F-036-59
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6 (62) ABC		✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	F-037-59

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2)ต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผล



AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุพรรณบุรี..... ตรวจสอบประจำเดือน กันยายน ปี 25
 การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC) / กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-038-59 (52)
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4 (62)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-039-59
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3 (62)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-040-59 (62)
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2 (64)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-041-59
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1 (63)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	น้ำหนัก F-042-59
51	51	บริเวณเบากท์แก๊ส No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	อยู่ใกล้ถังดับเพลิง
52	52	บริเวณเบากท์แก๊ส No.2 (62)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F-2-044-59 (62)
53	53	บริเวณเบากท์แก๊ส No.3 (61)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-045-59
54	54	บริเวณเบากท์แก๊ส No.4 (63)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-046-59
55	55	บริเวณเบากท์แก๊ส No.5 (63)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-047-59
56	56	บริเวณเบากท์แก๊ส No.6 (62)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-048-59
57	57	บริเวณเบากท์แก๊ส No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-049-59
58	58	บริเวณเบากท์แก๊ส No.8	ABC	✓	✓	✓	✕	50 ปอนด์	✓	✓	
59	59	บริเวณเบากท์แก๊ส No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-050-59
60	60	บริเวณเบากท์แก๊ส No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-051-59

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) [Redacted]

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผล



AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

50 = 17 กง
10 = 36 กว.
CO₂ = 11 กง.

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสระปทุม
ตรวจสอบประจำเดือน กันยายน ปี 25..... 65

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ฝัก, จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
61	61	บริเวณเบนท์ไคส์ No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-053-59
62	62	บริเวณเบนท์ไคส์ No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-054-59
63	63	บริเวณเบนท์ไคส์ No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-055-59
64	64	บริเวณเบนท์ไคส์ No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-056-59
65	65	บริเวณเบนท์ไคส์ No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-057-59
66	66	บริเวณเบนท์ไคส์ No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
67	67	บริเวณเบนท์ไคส์ No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓
73	73	ปั๊มหินน้ำปภ. 81	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓

***หมายเหตุ: (1) ABC

(2) ถึงดับ

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ข้อคลัง / สาขา / สถาบันบริการคลังสุโขทัย.....

✓ หมายความว่า พฤติกรรม "ไม่ดี" ไม่พึงปฏิบัติ, ✕ หมายถึงไม่ปฏิบัติ "แต่" พฤติกรรม "ดี" ที่พึงปฏิบัติ - หมายถึง ไม่ควรทำ

[illegible]

*** หมายถึง ถึงระดับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย, CO2 หมายถึง ถึงระดับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถึงระดับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย, 50, 120 ปอนด์

(2) ต้องการอดำถึงไปมาทกครั้งหลังจากการตรวจส

ବିଷୟ

พจนานุกรม

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผล



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher.)

ศก.พร.กวด

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ

ตรวจสอบประจำเดือน ๑๙๖๕

ปี 25.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพถัง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	X	15 ปอนด์	-	✓	
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC					15 ปอนด์	-		
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO₂ หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับ

ลงชื่อ ...

วันที่ ...

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับ



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน ปี 25.....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

		สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
ที่	No.			สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพมองเห็น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ถังทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งที่หลังจากการตรวจสอบ

(2) ถึง

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2562

FM-SHE-10



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน ปี 25.....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตเห็น (ABC 50, 120 lbs.)	สีถัง พื้นทึบติดถังเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทใช้สารคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึง

ลงชื่อ

วันที่



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ ตรวจสอบประจำเดือน ปี 25.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC50, 120 lbs.)	สีปลีติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
51	51	บริเวณเบนท์ใกล้ No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
52	52	บริเวณเบนท์ใกล้ No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
53	53	บริเวณเบนท์ใกล้ No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
54	54	บริเวณเบนท์ใกล้ No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
55	55	บริเวณเบนท์ใกล้ No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	เก็บในถังถังฉนวน
56	56	บริเวณเบนท์ใกล้ No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
57	57	บริเวณเบนท์ใกล้ No.7	ABC	✓	✓	✓	✗	50 ปอนด์	✓		
58	58	บริเวณเบนท์ใกล้ No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
59	59	บริเวณเบนท์ใกล้ No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
60	60	บริเวณเบนท์ใกล้ No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึง

ลงชื่อ ..
วันที่ ..



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ

ตรวจสอบประจำเดือน ปี 25.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบนท์ไทม์ No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
62	62	บริเวณเบนท์ไทม์ No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
63	63	บริเวณเบนท์ไทม์ No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
64	64	บริเวณเบนท์ไทม์ No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
65	65	บริเวณเบนท์ไทม์ No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
66	66	บริเวณเบนท์ไทม์ No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
67	67	บริเวณเบนท์ไทม์ No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
73	73	ปั๊มน้ำมันป.ก.	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึง

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2562



แบบตรวจสอบภัยดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ข้อคลัง / สาขา / สถานบริการ	ตรวจสอบประจำเดือน	ปี 25.....
✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง		
บารลงบันทึก		

[illegible]

*** หมายถึงถึงต้นเหตุของปัญหา ***

หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงประเภทที่ขาดรหัสได้ออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึงถึงต้นเหตุของปัญหาประเภทนี้ตั้งแต่ 50, 120 ปอนด์ (2) ถึงต้นเหตุการคว่ำลงไปทุกครั้งหลังจากการตรวจดู

...
..

...
..

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๓

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคนส่ง / สาขา / สถานบริการ วันที่ส่งพัสดุ

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ	คลังฯ สวทศ
อาคารบันทึก	✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบประจำเดือน	พฤศจิกายน ปี 25.....
	๕

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพรถเข็น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	1	ชั้น 1 บริเวณคอร์ท	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC					15 ปอนด์	-		
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง CO2 และน้ำ

*** หมายถึงถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง CO2 หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC-50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงแบบถัง

(2) ถึงตู้ [REDACTED] [REDACTED]

.....
.....
.....



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังหลัก

ตรวจสอบประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 25 ๖5

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพถังเต็ม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงที่ชำรุดเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนถังใหม่

ลงชื่อ
วันที่