



SIAM GAS &amp; PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ .....  
คลังฯ กัก

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 25 .....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC) / กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้ามจับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพถัง (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ไม่มีสิ่งกีดขวาง
46		ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
47		ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
48		ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
49		ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
50		ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
51		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
52		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
53		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
54		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
55		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
56		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
57		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.7	ABC	✓	✓	✓	✕	50 ปอนด์	✓	✓
58		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
59		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
60		บริเวณเบรคที่แก๊ส No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50-120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงที่ชำรุดหรือหมดอายุให้แจ้งช่างซ่อมบำรุง

ลงชื่อ ...

วันที่ ...

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ที่ตั้งถังดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการ

ตรวจสอบประจำเดือน พฤษภาคม ปี 25.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพรถเข็น (ABC50, 120 lbs.)	
61	61	บริเวณเบนท์เก็ส No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
62	62	บริเวณเบนท์เก็ส No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
63	63	บริเวณเบนท์เก็ส No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
64	64	บริเวณเบนท์เก็ส No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
65	65	บริเวณเบนท์เก็ส No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
66	66	บริเวณเบนท์เก็ส No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	เก็บในโกดังพัฒนา
67	67	บริเวณเบนท์เก็ส No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	AEC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	AEC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	
73	73	ป้อมหน้ารถปก.	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทน้ำ, A หมายถึงถังดับเพลิงประเภทโฟม, E หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง, K หมายถึงถังดับเพลิงประเภทน้ำยาเคมีแห้ง, CO<sub>2</sub> หมายถึงถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

(2) ถังดับเพลิงที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานควรนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องหลังจากการตรวจสอบเพื่อ

ลงชื่อ .....

วันที่ .....









## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการ ..... คลังสุรนารี

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพมองเห็น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมายเหตุ
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-		
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-	✓	
12	12	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC					15 ปอนด์	-		
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC ถึงดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งที่หลังจากการตรวจสอบ

(2) ถึงถัง

ลงชื่อ ....

วันที่ ....





SIAM GAS &amp; PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 2565

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ ..... คลังสุวินทูลย์

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

		สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
ที่	No.			สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	<del>✕</del> ✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทที่คาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทเดิมมีขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงที่ชำรุดเสียหายหรือหมดอายุการใช้งานควรนำส่งช่างซ่อมหรือเปลี่ยนถังใหม่

ลงชื่อ .....

วันที่ .....

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562





## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ธันวาคม ปี 2565 .....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ .....คลังสุพรรณบุรี.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\* หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิง

ลงชื่อ .....

วันที่ ..... ๒๙





แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน	.....	พ.ค./๒๕๖๕	.....	ปี ๒๕๖๕
-------------------	-------	-----------	-------	---------

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่เสียสิทธิ์การใช้งาน, - หมายถึง ไม่เสียสิทธิ์การใช้งาน ไม่เสียสิทธิ์การใช้งาน, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน ไม่เสียสิทธิ์การใช้งาน, หมายถึง ไม่เสียสิทธิ์การใช้งาน

		รายการตรวจข้อบ											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจข้อบ						สภาพพร้อมใช้ (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมายเหตุ	
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ตั้ม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )					
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓			
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓			
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓			
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓			
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓			
51	51	บริเวณเบนท์ไคส์ No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓			
52	52	บริเวณเบนท์ไคส์ No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓			
53	53	บริเวณเบนท์ไคส์ No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓			
54	54	บริเวณเบนท์ไคส์ No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓			
55	55	บริเวณเบนท์ไคส์ No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓			
56	56	บริเวณเบนท์ไคส์ No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓			
57	57	บริเวณเบนท์ไคส์ No.7	ABC	✓	✓	✓	X	50 ปอนด์	✓				
58	58	บริเวณเบนท์ไคส์ No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓				
59	59	บริเวณเบนท์ไคส์ No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓				
60	60	บริเวณเบนท์ไคส์ No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓				

\*\*\* หมายถึงถึงดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, CO2 หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า

.....  
-ରାଜୁ

29

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับ





## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ตรวจสอบประจำเดือน ..... สัปดาห์ที่ 2565.....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ .....  
คลังแสงชลบุรี✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง  
การลงบันทึก

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-KG. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพรีเซ็น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
62	62	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
63	63	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
64	64	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
65	65	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
66	66	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
67	67	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์			
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
73	73	ปั๊มน้ำมันรปภ.	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	

\*\*\* หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์  
(2) ถังดับเพลิง

ลงชื่อ .....  
วันที่ 29 .....





ตรวจสอบประจำเดือน..... ปี 2565.....

ข้อดลิ่ง / สาขา / สถานบริการ ..... ด.เจษฎาสวัสดิ์.....

การลงบันทึก

[illegible]

\*\*\* หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงระดับพลังงานแสงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึงระดับพลังงานที่คาร์บอนไดออกไซด์, หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึงดับ

୧୭୪୯

.....  
Y

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๒๒



ภาคผนวก จ-12 : รายงานการฝึกอบรมดับเพลิง  
และฝึกอบรมพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2565



รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)