

ภาคผนวก จ-11 : บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ ..... คลังสุรนารี

ตรวจสอบวันที่ ..... ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตรวจสอบประจำเดือน ..... สิงหาคม ปี ๒๕ ๖๕

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC) / กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ตั้มจับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพรตื้น (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1	1	ชั้น 1 บริเวณตรารั้ว เกย	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

รอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการ

ใช้ตัวแข็งเป็นก้อน

..... ผู้จัดการคลัง/ สาขา

ปรับปรุงครั้งที่





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ ..... คลัง กง ศรี ศรี

ตรวจสอบประจำเดือน ..... 17/11/17 ค.ศ. 2561

การลงบันทึก ..... ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจจุดสอบ											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมายเหตุ
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	64
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	61
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	61
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	64

\*\*\*หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อ





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ตรวจสอบประจำเดือน ..... พฤษภาคม ปี 25 ๖๕

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ ..... กิ่งสาขา

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสรุป											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมายเหตุ
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕4
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕3
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕4
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕1
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-	—	น้ำหนักผิดปกติ
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕3
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕2
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕2
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕1
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕2
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕2
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๕2

\*\*\* หมายเหตุ : (1) ABC

(2) ถึงดี

ลงชื่อ ....

วันที่ ....

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562

FM-SHE-10





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ศัพท์คำจำกัด

ตรวจสอบประจำเดือน กทม. ๒๕๖๕

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ .....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม, จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพถังเต็ม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๔2
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๔2
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๔2
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๔4
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	จัดใหม่ ๔3
51	51	บริเวณเบนท์เก็ส No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	[
52	52	บริเวณเบนท์เก็ส No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
53	53	บริเวณเบนท์เก็ส No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
54	54	บริเวณเบนท์เก็ส No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
55	55	บริเวณเบนท์เก็ส No.5 -	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	๔3
56	56	บริเวณเบนท์เก็ส No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	๔2
57	57	บริเวณเบนท์เก็ส No.7	ABC	✓	✓	✓	✕	50 ปอนด์	✓	-	พบข้อบกพร่อง
58	58	บริเวณเบนท์เก็ส No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
59	59	บริเวณเบนท์เก็ส No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
60	60	บริเวณเบนท์เก็ส No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทมีถังขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึง

ลงชื่อ ..

วันที่ ..

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ ๒๕๖๕





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

คลังสินค้า

ตรวจสอบประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ .....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ	
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)		พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
61	61	บริเวณเบนท์ไกร No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
62	62	บริเวณเบนท์ไกร No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
63	63	บริเวณเบนท์ไกร No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
64	64	บริเวณเบนท์ไกร No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	เก็บในถังดับเพลิง
65	65	บริเวณเบนท์ไกร No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
66	66	บริเวณเบนท์ไกร No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	61
67	67	บริเวณเบนท์ไกร No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน เดิม	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน เดิม	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน เดิม	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน เดิม	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน เดิม	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
73	73	ปั๊มน้ำจรัลปภ.	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึง

ลงชื่อ ..

วันที่ ..

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2562





แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน ..... พฤษภาคม ..... ปี 25๖๕

๒๕  
พฤษภาคม

ช็อคคั้ง / สาขา / สถานบริการ

การจับคู่  
✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่เสี่ยงตกงาน, X หมายถึงผิดปกติ ไม่พร้อมใช้งาน ไม่เสี่ยงตกงาน, - หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง

[illegible]

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงระดับพลังงานแสง ตั้งแต่ 50, 120 ปอนด์

งทำการคว่ำ<sup>1</sup>ถึง<sup>2</sup>ไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ

୧୪୩

[illegible]

ปฎิบัติงาน ๐๐ มีผลบังคับใช้





SIAM GAS &amp; PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ ..... คลังสาส์น

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ถึงหมด ..... ปี 25.....

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพรตเห็น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	ถังใช้งานได้.
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	มีได้
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	มีได้
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	มีได้
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	มีได้
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	มีได้
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	—	เกิน 2
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	ดูจุด
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	๙4

\*\*\*หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภท ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์  
 (2) ถึงถัง

ลงชื่อ .....

วันที่ .....

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับ





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ ..... ต. กิ่งกุหลาบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

การลงบันทึก .....  
✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง  
ตรวจสอบประจำเดือน ..... สิงหาคม ปี 25 66 .....

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC) / กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพถังเต็ม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC					15 ปอนด์	-		
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC					15 ปอนด์	-		
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC					15 ปอนด์	-		
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC					15 ปอนด์	-		
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC					15 ปอนด์	-		
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	81
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	81
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50 - 120 ปอนด์  
(2) ถังดับเพลิง

ลงชื่อ .....  
วันที่ 31 .....

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้