

	<p>ให้รับรอง</p> <p>น้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวมได้ด 1.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>"ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ"</p> <p>3. จัดให้มีคู่มือ สำหรับการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง</p> <p>4. จัดให้มีพนักงานดักไขมันจากส่วนตัดไขมันทุก 2-3 วัน และ</p> <p>จัดบันทึกทุกครั้ง โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษหิขูรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมจากไขมันและทิ้ง</p> <p>ไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปฝังดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับขยะ</p> <p>มูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยแห่งของโครงการ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p>	<p>-คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ คือ บ่อบ่ม</p> <p>2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ</p> <p>ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555(ตามบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนี้</p> <p>(1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบทล. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิด</p>	
--	---	---	--