

ใบรายงานการให้บริการ (SERVICE REPORT)

เลขที่ 216

ชื่อลูกค้า	The Strand	วันที่	15-12-65
ที่อยู่		ตั้งแต่เวลา	12.00 ถึง 14.00
เบอร์โทร		เครื่องรุ่น	KH550
หน่วยงาน		S/N	3AA7GCGN0001
รายงานการบริการ			
<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ - ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ - ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ - ตรวจสอบ Battery + Charger - ตรวจสอบความปลอดภัย + ระวังสิ่ง - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า + ระบบควบคุม - ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ - ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ - ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ 			
การเปลี่ยนอุปกรณ์	จำนวน	@	จำนวนเงิน
ค่าบริการ / SERVICE CHARGE			<input type="checkbox"/> คิดเงิน _____ บาท <input type="checkbox"/> อยู่ในสัญญาบริการรายปี <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ในประกัน
ผู้บริการ	ผู้จัดการฝ่ายบริการ		ลูกค้า
	Service Manager		

ลูกค้า/โครงการ : The Strand
 รุ่น : KH550

วันที่ : 15-12-65
 S/N : 32A76CGN0001

เลขที่ :
 Run hrs. : 18.22

รายการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ที่	ระบบ-อุปกรณ์	การปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง		
	a. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจระดับ <u>120</u> ลิตร	
	b. ไส้กรอง (P/N)	<input type="checkbox"/> เปลี่ยน <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เปลี่ยน	
	c. น้ำในระบบ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจ / ระบายน้ำทิ้ง	
	d. ท่ออ่อนและข้อต่อต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่ว	
	e. ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่ว	
	f. การอุดตันของท่อระบายอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจ / ทำความสะอาด	
2	ระบบน้ำหล่อลื่น		
	a. ระดับน้ำมันหล่อลื่น	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจระดับ L <u>ปกติ</u> <u>F</u>	
	b. น้ำมันหล่อลื่น	<input type="checkbox"/> เปลี่ยน <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เปลี่ยน	
	c. ไส้กรอง (P/N)	<input type="checkbox"/> เปลี่ยน <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เปลี่ยน	
	d. ท่อระบายอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจ / ทำความสะอาด	
3	ระบบหล่อเย็น		
	a. ระดับน้ำในหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจระดับน้ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร	
	b. น้ำหล่อเย็น	<input type="checkbox"/> เปลี่ยน <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เปลี่ยน	
	c. สภาพหม้อน้ำภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่ว	
	d. พัดลมและสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพ	
	e. บีมน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่ว	
	f. ท่อระบายอากาศและข้อต่อต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่ว	
	g. ช่องทางเดินอากาศและบานเกล็ด	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจรอยฉีกขาดและการไหลของอากาศที่สะดวก	
4	ท่อไอเสีย		
	a. สภาพและข้อต่อต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่ว	
	b. อุปกรณ์จับยึดท่อไอเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพและการสั่น	
	c. ข้อต่ออ่อนของท่อไอเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพและการสั่น	

รายการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ที่	ระบบ-อุปกรณ์	การปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
5	แบตเตอรี่		
	a. น้ำกรด (1.24-1.26)	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจ ถ.พ. 1.25 <input type="checkbox"/> เติมน้ำกลั่น	
	b. ขั้วและสายแบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจความแน่น / ทำความสะอาด	
	c. การทำงานของ Battery Charger	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพและการประจุ 0.2 A	
	d. การทำงานของ Charging Alternator	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพและการประจุ 11.3 - 2.6A (Max → Min)	
6	ระบบไฟฟ้า		
	a. สายไฟภายนอกทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพ / ทำความสะอาด	
	b. ขั้วสาย Control / Power	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจความแน่น / ทำความสะอาด	
	c. Circuit Breaker และ Fuses	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพ / ทำความสะอาด	
	d. ระบบการทำงานทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบการทำงาน	
	e. ระบบบันทึกข้อมูล	<input checked="" type="checkbox"/> ดูข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ แจ้งเหตุขัดข้อง	DEC 1000 APM
7	เครื่องยนต์		
	a. ชิ้นส่วนภายนอกทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพ / ทำความสะอาด	
	b. จุดต่อต่าง ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจรอยรั่ว	
	c. ใส์กรองอากาศ	<input type="checkbox"/> เปลี่ยน <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	
	d. ข้อต่อของชุดเคลื่อนที่	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด /หล่อลื่น	
	e. การทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> วิเคราะห์สภาพเสี่ยงการทำงาน	
8	ALTERNATOR		
	a. ภายนอกทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพ / ทำความสะอาด	
	b. ภายในทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพ / ทำความสะอาด	
	c. Voltage Regulator	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสภาพ / ทำความสะอาด	
หมายเหตุ			
เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ			
✓ : อยู่ในลักษณะใช้งานได้ปกติ			

ผู้บริการ	หัวหน้าฝ่ายบริการ	ลูกค้า