

ภาคผนวก ณ.  
ตารางตรวจเช็คสระว่ายนํ้า

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ .....

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์รีสอร์ท รั้งสิต

รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรด เกลือ	เกลือ				
1	0.6	7.2	-	✓	✓	2kg	-	-	-	3447	2	พวส/ร	
2	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3447	0	พวส/ร	
3	1.5	7.2	-	✓	-	2kg	-	-	-	3448	1	พวส/ร	
4	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3449	1	พวส/ร	
5	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3449	-	พวส/ร	
6	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3449	-	พวส/ร	
7	1.5	7.6	-	✓	✓	2 Kg	-	-	-	3450	1	สอยทอ	
8	1.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3450	-	สอยทอ	
9	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3451	1	สอยทอ	
10	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3451	-	สอยทอ	
11	1.5	7.6	-	-	✓	2 kg	-	-	-	3452	1	สอยทอ	
12	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3453	1	สอยทอ	
13	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3453	0	สอยทอ	
14	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3453	0	สอยทอ	
15	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3453	0	สอยทอ	
16	1.0	7.2	-	-	✓	2 kg	-	-	-	3454	1	สอยทอ	
17	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3454	-	สอยทอ	
18	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3455	1	สอยทอ	
19	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3455	-	สอยทอ	
20	1.5	7.6	-	-	✓	-	2 kg	-	-	3456	1	สอยทอ	
21	1.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3456	-	สอยทอ	
22	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3456	-	สอยทอ	
23	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3457	1	สอยทอ	
24	1.5	7.6	-	-	✓	2 kg	-	-	-	3457	-	สอยทอ	
25	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3457	-	สอยทอ	
26	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3458	1	สอยทอ	
27	1.0	7.6	-	-	✓	2 kg	-	-	-	3458	-	สอยทอ	
28	1.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3459	1	สอยทอ	
29	1.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3459	-	สอยทอ	
30	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3460	1	สอยทอ	
31	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3460	1	สอยทอ	

ตรวจสอบโดย

วันที่

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ .....

เดือน สิงหาคม พ.ศ 2565

หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์รีสอร์ทวังสิต

รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรด เกลือ	เกลือ				
										3460			
1	1.5	7.2	-	-	✓	-	2	-	-	3460	-	สงวน	
2	1.0	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3462	2	สงวน	
3	1.5	7.2	-	-	✓	-	2	-	-	3462	-	สงวน	
4	1.5	7.6	-	-	✓	1	-	-	-	3463	1	สงวน	
5	1.5	7.6	-	-	✓	1	-	-	-	3463	-	สงวน	
6	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3463	-	สงวน	
7	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3469	3	ป่วน	
8	1.0	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3469	-	ป่วน	
9	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3469	-	ป่วน	
10	1.5	7.2	-	-	✓	-	2	-	-	3472	3	ป่วน	
11	1.5	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3472	-	ป่วน	
12	1.5	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3473	1	ป่วน	
13	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3473	-	สงวน	
14	1.5	7.6	-	-	✓	1	-	-	-	3476	3	สงวน	
15	1.5	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3476	-	สงวน	
16	3.0	7.2	-	-	✓	-	2	-	-	3477	1	สงวน	
17	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3480	3	สงวน	
18	1.5	7.6	-	-	✓	1	-	-	-	3480	-	สงวน	
19	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3481	1	ป่วน	
20	1.5	7.6	-	-	✓	1	-	-	-	3481	-	ป่วน	
21	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3484	3	ป่วน	
22	3.0	7.2	-	-	✓	-	2	-	-	3484	-	ป่วน	
23	1.5	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3485	1	ป่วน	
24	1.5	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3488	3	ป่วน	
25	1.5	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3488	-	สงวน	
26	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3489	1	สงวน	
27	1.5	7.2	-	-	✓	-	2	-	-	3489	-	สงวน	
28	1.5	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3492	3	สงวน	
29	3.0	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3492	-	สงวน	
30	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3492	-	สงวน	
31	1.5	7.6	-	-	✓	2	-	-	-	3492	-	ป่วน	

ตรวจสอบโดย



วันที่ 13/9/65

 14/9/65

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน กันยายน พ.ศ 2565

หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์รีสอร์ทวังสราญ

รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรด เกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3493	1	สรายทอ	
2	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3495	2	สรายทอ	
3	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3496	1	สรายทอ	
4	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3497	1	สรายทอ	
5	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3498	1	สรายทอ	
6	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3499	1	สรายทอ	
7	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3499	0	สรายทอ	
8	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3500	1	สรายทอ	
9	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3500	-	สรายทอ	
10	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3501	1	สรายทอ	
11	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3501	-	สรายทอ	
12	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3511	10	สรายทอ	6.2/10/25
13	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3511	-	สรายทอ	
14	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3513	2	สรายทอ	
15	1.5	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	-	3514	1	สรายทอ	
16	1.5	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	-	3517	3	สรายทอ	
17	1.5	7.2	-	-	-	-	2 kg	-	-	3518	1	สรายทอ	
18	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3518	-	สรายทอ	
19	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3519	1	สรายทอ	
20	1.5	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	-	3519	0	สรายทอ	
21	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3520	1	สรายทอ	
22	1.5	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	-	3523	3	สรายทอ	
23	1.5	7.2	-	-	-	-	2 kg	-	-	3528	5	สรายทอ	
24	1.5	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	-	3535	7	สรายทอ	
25	1.5	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	-	3535	-	สรายทอ	
26	1.5	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	-	3538	3	สรายทอ	
27	1.5	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	-	3542	4	สรายทอ	
28	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3544	2	สรายทอ	
29	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3546	2	สรายทอ	
30	1.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	3547	1	สรายทอ	
31													

ตรวจสอบโดย

วันที่ 3/10/25

4/10/25



ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์รีสอร์ท รั้งสิต

รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรด เกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3548	1	จตุกร	
2	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3549	1	จตุกร	
3	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3549	0	จตุกร	
4	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3550	1	จตุกร	
5	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3551	1	จตุกร	
6	1.5	7.0	-	✓	-	-	-	-	-	3551	0	จตุกร	
7	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3552	1	จตุกร	
8	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3552	0	จตุกร	
9	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3553	1	จตุกร	
10	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3553	0	จตุกร	
11	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3554	1	จตุกร	
12	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	✓	3555	1	จตุกร	
13	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3555	0	จตุกร	
14	1.5	7.2	-	✓	✓	2kg	-	-	-	3556	1	จตุกร	
15	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	3556	0	จตุกร	
16	1.5	7.2	-	✓	✓	1kg	-	-	-	3565	1	จตุกร	
17	1.5	7.6	-	✓	✓	1kg	1kg	-	-	3579	14	จตุกร	
18	1.0	7.6	-	✓	✓	3kg	-	-	-	3581	2	จตุกร	
19	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3587	6	จตุกร	
20	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3588	1	จตุกร	
21	1.5	7.6	-	✓	✓	3kg	-	-	-	3593	5	จตุกร	
22	1.5	7.6	-	✓	✓	-	-	-	-	3595	2	จตุกร	
23	1.5	7.6	-	✓	✓	2kg	-	-	-	3601	6	จตุกร	
24	1.5	7.6	-	✓	✓	2kg	-	-	-	3601	-	จตุกร	
25	1.0	6.8	-	✓	✓	-	-	-	-	3601	0	จตุกร	
26	1.3	6.8	-	✓	✓	2kg	-	-	-	3605	4	จตุกร	
27	1.5	7.6	-	✓	✓	-	-	-	-	3606	1	จตุกร	
28	1.0	7.6	-	✓	✓	-	-	-	-	3607	1	จตุกร	
29	1.0	7.6	-	✓	✓	-	-	-	-	3607	0	จตุกร	
30	1.0	7.2	-	✓	✓	2kg	-	-	-	3608	1	จตุกร	
31	1.0	7.2	-	✓	✓	3kg	-	-	-	3609	1	จตุกร	

ตรวจสอบโดย

วันที่

1/11/65

1/11/65

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2565

หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์สรีสอร์ทวังสิต

รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรด เกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	3609	0	จันทนา	
2	1.0	7.6	-	/	/	2 kg	-	-	-	3648	39	จันทนา	ตามน้ำบ่อ
3	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	3649	1	จันทนา	
4	1.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	3650	1	จันทนา	
5	1.0	7.1	-	/	-	-	-	-	-	3652	2	จันทนา	
6	1.5	7.6	-	-	✓	3 kg	-	-	-	3653	1	จันทนา	
7	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3657	4	จันทนา	
8	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3657	-	จันทนา	
9	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3657	-	จันทนา	
10	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3659	2	จันทนา	
11	1.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	3660	1	จันทนา	
12	1.0	7.6	-	-	✓	-	-	-	-	3661	1	จันทนา	
13	1.0	7.6	-	-	✓	2 kg	-	-	-	3665	4	จันทนา	
14	1.5	7.6	-	-	✓	-	-	-	-	3669	4	จันทนา	
15	1.5	7.6	-	-	✓	-	-	-	-	3673	4	จันทนา	
16	1.0	7.6	-	-	✓	3 kg	-	-	-	3676	3	จันทนา	
17	1.0	7.2	-	-	✓	-	-	-	-	3678	2	จันทนา	
18	1.0	7.2	-	-	✓	-	-	-	-	3679	1	จันทนา	
19	1.0	7.2	-	-	✓	3 kg	-	-	-	3679	-	จันทนา	
20	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	3681	2	จันทนา	
21	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	3681	-	จันทนา	
22	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	3681	-	จันทนา	
23	1.0	7.6	-	-	✓	2 kg	-	-	-	3683	2	จันทนา	
24	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	3684	1	จันทนา	
25	1.0	7.6	-	-	✓	-	-	-	-	3685	1	จันทนา	
26	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	3685	0	จันทนา	
27	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	3700	15	จันทนา	
28	1.5	7.6	-	/	-	2 kg	-	-	-	3702	2	จันทนา	
29	1.5	7.1	-	✓	-	-	-	-	-	3704	2	จันทนา	
30	1.5	7.2	✓	✓	-	-	-	-	-	3705	1	จันทนา	
31													

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1/12/65