



ภาคผนวก ข-17
เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลัก

เดือนกรกฎาคม 2565

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เวอร์ทีก

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนสิงหาคม 2565

หน่วยงาน เวิร์ทค คอนโดมิเนียม											ใบตรวจเช็คไฟฟ้าหลักของอาคาร											Month/เดือน สิงหาคม 2565										
วันที่	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะเช้า)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะบ่าย)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะดึก)										Recorded By / บันทึกโดย	
	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)		
	R	S	T	R	S	T					R	S	T	R	S	T					R	S	T	R	S	T						
	V	V	V	A	A	A					V	V	V	A	A	A					V	V	V	A	A	A						
1	397	397	397	172	159	103	93	0.94	56	0.96	397	397	397	202	204	131	100	0.92	58	0.95	397	397	397	202	101	147	118	0.99	58	0.96	0.96	0.96
2	396	397	396	145	132	81	79	0.91	55	0.97	396	397	396	161	171	121	152	0.93	57	0.96	396	396	394	172	144	166	139	0.96	59	0.98	0.98	0.98
3	394	396	394	228	182	115	117	0.90	56	0.98	395	395	394	194	182	119	144	0.94	56	0.96	392	394	394	240	168	174	128	0.97	59	0.99	0.99	0.99
4	395	396	395	227	181	115	116	0.96	56	0.98	397	398	396	194	162	202	145	0.94	57	0.95	395	397	394	194	141	173	109	0.96	59	0.99	0.99	0.99
5	397	398	399	154	130	74	85	0.97	55	0.97	397	398	396	230	214	183	183	0.94	58	0.95	398	394	392	220	120	129	110	0.96	56	0.98	0.98	0.98
6	396	397	395	180	131	95	86	0.98	55	0.97	397	398	395	212	206	172	183	0.94	56	0.96	397	393	392	179	149	166	123	0.96	60	0.99	0.99	0.99
7	395	396	394	171	136	104	0.95	57	0.97	0.97	393	393	391	203	180	149	183	0.94	56	0.95	392	394	391	272	136	185	141	0.96	56	0.99	0.99	0.99
8	396	397	396	146	146	83	83	0.95	59	0.96	396	397	398	242	202	154	146	0.96	59	0.98	394	395	394	238	175	179	129	0.96	57	0.99	0.99	0.99
9	395	397	395	142	108	70	70	0.98	55	0.97	394	394	394	160	190	136	135	0.96	59	0.96	395	396	394	235	202	159	139	0.96	57	0.98	0.98	0.98
10	394	396	394	174	186	101	84	0.96	56	0.97	398	394	398	204	213	147	184	0.95	57	0.95	393	394	392	262	174	209	139	0.97	59	0.98	0.98	0.98
11	397	394	395	161	172	112	91	0.95	56	0.96	397	399	396	205	224	131	182	0.94	57	0.95	393	397	394	192	232	106	116	0.96	56	0.97	0.97	0.97
12	398	397	395	206	113	107	0.95	57	0.97	0.97	395	396	394	193	193	148	117	0.94	55	0.95	392	394	391	243	118	100	99	0.96	58	0.97	0.97	0.97
13	395	397	396	210	232	107	108	0.98	55	0.97	395	397	395	193	193	148	117	0.94	55	0.95	396	398	392	210	163	126	103	0.96	54	0.98	0.98	0.98
14	398	397	398	211	250	111	111	0.97	55	0.97	393	394	392	153	216	162	115	0.94	57	0.97	393	396	392	244	163	198	131	0.96	58	0.97	0.97	0.97
15	395	395	394	242	184	55	67	0.96	55	0.98	398	395	393	191	159	165	94	0.94	56	0.96	393	393	391	262	189	189	144	0.96	58	0.98	0.98	0.98
16	394	396	393	210	102	96	0.96	56	0.97	0.97	393	393	391	246	253	163	144	0.94	57	0.96	396	398	390	244	222	201	166	0.96	57	0.97	0.97	0.97
17	394	398	394	154	153	83	83	0.96	54	0.97	396	397	395	280	244	142	142	0.94	57	0.96	392	395	392	308	186	195	151	0.96	56	0.98	0.98	0.98
18	395	398	396	136	141	94	83	0.95	55	0.97	395	396	394	300	300	171	171	0.96	58	0.98	394	396	394	310	191	183	155	0.96	58	0.98	0.98	0.98
19	397	398	397	197	149	95	84	0.95	55	0.97	398	396	396	280	273	183	181	0.94	58	0.97	397	396	394	296	183	183	183	0.95	57	0.98	0.98	0.98
20	397	398	397	140	140	93	85	0.95	55	0.97	398	400	398	185	221	130	157	0.94	56	0.97	395	397	396	245	166	248	140	0.95	68	0.98	0.98	0.98
21	393	395	393	214	143	181	0.96	54	0.97	0.97	394	398	395	171	186	149	127	0.94	54	0.97	396	398	395	242	205	220	147	0.96	59	0.97	0.97	0.97
22	397	394	394	157	156	72	72	0.94	55	0.95	393	393	391	200	200	148	150	0.95	59	0.97	394	396	396	272	222	204	151	0.98	56	0.97	0.97	0.97
23	394	396	393	187	172	76	76	0.94	56	0.95	396	397	396	200	252	182	145	0.95	57	0.95	394	397	393	203	202	142	121	0.97	59	0.97	0.97	0.97
24	394	396	394	166	107	110	0.96	55	0.97	0.97	396	397	395	203	213	173	176	0.94	60	0.96	397	397	393	267	211	101	122	0.94	56	0.97	0.97	0.97
25	394	396	393	186	191	123	96	0.94	54	0.96	393	397	395	279	280	214	167	0.95	56	0.96	392	394	391	309	254	209	172	0.97	58	0.97	0.97	0.97
26	396	398	396	178	86	87	0.94	55	0.96	0.96	394	395	393	189	190	114	116	0.96	57	0.99	392	394	391	309	209	172	107	0.97	55	0.97	0.97	0.97
27	396	398	396	208	129	72	72	0.96	55	0.96	394	395	393	180	181	115	115	0.96	57	0.98	398	397	397	209	103	103	103	0.98	54	0.97	0.97	0.97
28	394	396	394	164	154	88	0.95	58	0.96	0.96	395	396	393	212	214	206	133	0.96	55	0.97	398	397	394	231	187	102	196	0.96	58	0.97	0.97	0.97
29	395	396	395	145	146	103	93	0.94	55	0.97	395	396	394	283	280	191	194	0.96	59	0.97	394	395	393	270	244	210	167	0.96	55	0.97	0.97	0.97
30	394	393	394	162	109	100	91	0.95	56	0.96	393	400	398	179	240	166	166	0.95	55	0.96	395	397	395	209	119	140	119	0.96	56	0.98	0.98	0.98
31	394	395	394	181	162	113	82	0.97	54	0.96	394	397	395	265	219	133	133	0.94	58	0.97	394	396	393	238	163	234	155	0.96	54	0.98	0.98	0.98
Remark / หมายเหตุ																																

เดือนกันยายน 2565

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เวอร์ทีค

เดือนกันยายน 2565

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เวอร์ทีค

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนตุลาคม 2565

หน่วยงาน เวิร์ทค กอนโดมิเนียม											ใบตรวจเช็คไฟฟ้าหลักของอาคาร											Month/เดือน ตุลาคม 2565										
วันที่	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะเช้า)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะบ่าย)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะดึก)										Recorded By / บันทึกโดย	
	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)		
	R	S	T	R	S	T					R	S	T	R	S	T					R	S	T	R	S	T						
	V	V	V	A	A	A					V	V	V	A	A	A					V	V	V	A	A	A						
1	310.4	315.3	317.5	170.1	170.0	101.6	30.5	0.967	58	0.99	396	397	395	166	158	108	90	0.94	58	0.97	397	397	394	170	136	130	73	9.46	53	0.977	6.77	6.77
2	315.4	315.1	315	174	150	124	87	0.157	57	0.91	401	402	403	232	237	170	157	0.95	55	0.90	377	398	396	171	131	120	73	0.56	53	0.978	6.78	6.78
3	315	316	315	172	178	102	35	0.45	54	0.95	386	397	386	132	125	108	80	0.93	58	0.97	395	396	394	246	201	138	124	0.96	57	0.978	6.78	6.78
4	314	316	314	177	104	99	72	0.96	54	0.97	174	345	377	257	271	172	152		58	0.97	367	397	396	246	201	127	116	0.96	55	0.978	6.78	6.78
5	377	406	400	150	147	64	76	0.96	54	0.96	395	396	395	180	174	172	83	0.94	58	0.95	394	394	393	159	120	117	114	0.97	54	0.978	6.78	6.78
6	394	395	394	197	151	117	106	0.95	54	0.96	398	397	397	147	135	90	84	0.94	58	0.96	396	396	396	190	124	120	120	0.95	56	0.978	6.78	6.78
7	394	395	396	193	140	66	73	0.96	54	0.96	398	398	398	154	175	80	78	0.94	58	0.96	397	398	396	191	121	116	94	0.96	56	0.978	6.78	6.78
8	397	398	397	193	138	83	75	0.97	54	0.96	396	397	396	165	198	105	97	0.95	57	0.96	397	398	396	190	114	120	92	0.96	57	0.978	6.78	6.78
9	395	396	395	222	210	140	128	0.96	54	0.97	396	396	396	172	220	112	111	0.94	54	0.96	393	394	393	230	208	153	128	0.96	54	0.96	6.78	6.78
10	397	398	396	172	119	76	71	0.96	53	0.95	395	397	396	168	150	120	98	0.94	54	0.96	391	397	391	205	235	172	172	0.96	55	0.978	6.78	6.78
11	396	396	395	131	158	140	97	0.97	53	0.95	394	394	390	172	158	105	97	0.94	58	0.95	395	396	399	239	172	127	127	0.97	55	0.978	6.78	6.78
12	396	394	395	224	94	137	110	0.95	55	0.98	394	394	396	165	139	109	97	0.94	55	0.97	395	396	394	243	162	106	104	0.96	56	0.978	6.78	6.78
13	398	395	398	224	94	137	110	0.95	55	0.98	394	394	399	172	175	112	98	0.94	55	0.97	391	392	392	240	209	153	120	0.97	58	0.978	6.78	6.78
14	398	399	399	224	94	120	99	0.96	55	0.97	395	390	390	180	164	82	95	0.94	56	0.97	395	394	394	248	165	160	131	0.96	59	0.978	6.78	6.78
15	397	397	396	140	110	73	80	0.95	56	0.95	397	395	391	70	112	83	16	0.92	55	0.97	393	394	392	150	159	113	86	0.96	54	0.978	6.78	6.78
16	395	396	394	164	157	64	97	0.97	54	0.98	392	392	391	90	112	80	60	0.94	57	0.97	393	394	392	154	103	153	130	0.97	67	0.978	6.78	6.78
17	393	393	393	120	83	65	60	0.95	53	0.97	393	393	395	130	83	67	60	0.93	57	0.97	393	394	392	209	177	133	120	0.97	54	0.978	6.78	6.78
18	396	397	396	150	94	76	71	0.96	54	0.97	397	398	397	85	88	74	64	0.95	55	0.97	393	392	393	243	193	89	90	0.96	54	0.978	6.78	6.78
19	397	399	399	224	244	199	147	0.94	54	0.95	394	394	396	154	141	94	87	0.94	55	0.97	396	397	396	144	141	118	106	0.97	59	0.978	6.78	6.78
20	395	397	396	129	107	63	78	0.96	58	0.95	398	396	394	154	129	105	158	0.94	59	0.98	394	394	393	255	237	121	143	0.97	58	0.978	6.78	6.78
21	397	399	398	142	111	112	83	0.98	54	0.98	394	394	394	178	150	144	84	0.96	54	0.96	393	394	394	194	160	110	140	0.96	54	0.978	6.78	6.78
22	397	398	396	145	109	142	116	0.94	55	0.97	398	394	398	161	171	144	102	0.94	58	0.97	394	394	392	250	220	100	110	0.97	56	0.978	6.78	6.78
23	396	396	395	156	238	89	101	0.96	55	0.97	395	399	397	147	170	97	100	0.94	58	0.96	399	394	393	250	220	100	110	0.97	56	0.978	6.78	6.78
24	394	396	396	141	141	127	80	0.96	56	0.95	395	396	394	140	140	127	88	0.96	76	0.95	396	396	396	202	158	114	114	0.96	59	0.978	6.78	6.78
25	394	394	394	146	143	146	116	0.95	56	0.97	396	397	397	100	126	60	69	0.95	57	0.97	392	397	395	236	210	229	117	0.96	57	0.978	6.78	6.78
26	393	396	395	174	134	89	89	0.95	57	0.95	396	395	174	134	97	125	87	0.94	57	0.97	394	397	394	209	209	158	158	0.97	56	0.978	6.78	6.78
27	393	395	393	171	150	119	94	0.96	56	0.96	397	395	395	130	148	92	80	0.97	56	0.97	395	396	394	227	234	228	155	0.97	60	0.978	6.78	6.78
28	394	395	394	180	160	100	90	0.97	60	0.97	395	396	396	124	161	119	81	0.96	55	0.96	392	394	392	226	227	153	153	0.98	61	0.978	6.78	6.78
29	397	399	398	260	196	129	120	0.96	57	0.98	399	398	397	189	190	110	109	0.94	56	0.97	392	394	397	225	226	150	150	0.97	56	0.978	6.78	6.78
30	393	393	393	261	221	174	121	0.94	56	0.97	393	394	392	144	151	120	104	0.96	56	0.97	395	396	394	227	209	178	178	0.96	57	0.978	6.78	6.78
31	394	397	390	136	152	145	94	0.95	56	0.97	394	395	395	132	120	80	110	0.95	56	0.97	393	396	393	227	227	147	147	0.98	58	0.978	6.78	6.78
Remark / หมายเหตุ																																

เดือนพฤศจิกายน 2565

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เวอร์ทีค

เดือนธันวาคม 2565

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เวอร์ทีค