

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01805/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23472-S23473

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	406	418	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	29	6	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	108	4	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	6.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	50.40	8.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01805/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23472-S23473

Sampling Date

Analysis No.


Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548




(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01807/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23474-S23475

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	416	462	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	40	7	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	186	5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	9.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	66.36	9.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.60	<5	≤ 20

หมายเหตุ -

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01807/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23474-S23475

Sampling Date

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Handwritten signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01809/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23476-S23477

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	7.5	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	414	412	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	36	9	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	147	7	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	7.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	59.08	12.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลิม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01809/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23476-S23477

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01811/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23478-S23479

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	7.5	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	426	414	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	45	8	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	182	6	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	10	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	64.88	10.36	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.70	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



pt.

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิ้ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01811/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23478-S23479

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01813/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23480-S23481

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	7.5	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	430	426	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	39	10	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	172	11	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	9.9	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	60.20	15.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.60	<5	≤ 20

หมายเหตุ -

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01813/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23480-S23481

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01815/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23482-S23483

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	414	412	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	52	12	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	164	9	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	8.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	58.24	13.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.20	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

Sampling Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01815/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23482-S23483

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.5	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01817/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23484-S23485

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	422	414	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	10	8	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	8	6	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	11.48	10.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สีฟวี่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 ตุลาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241022/01817/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23484-S23485

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02188/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26176-S26177

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	7	6.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	420	398	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	26	19	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	60	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.00	24.64	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ *

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดพร้าว คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02188/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26176-S26177

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by : 24 พฤศจิกายน 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02190/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26178-S26179

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.9	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	404	398	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	28	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	129	17	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	53.20	23.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ *

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



pt

(Mr. Mapari Awaekuecni)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02190/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26178-S26179

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02192/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26180-S26181
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	626	426	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	720	102	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	1560	200	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	14	1.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	104.53	72.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	64.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02192/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26180-S26181

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	70.0	0.3	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02194/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26182-S26183

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	608	422	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	1433	205	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	4547	198	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	26	1.8	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	120.40	73.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	28.00	5.8	≤ 20

หมายเหตุ *

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02194/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26182-S26183

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	100.0	1.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02196/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26184-S26185
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	-	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	-	413	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	-	12	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	-	8	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	-	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	-	13.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	-	<5	≤ 20

หมายเหตุ -

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02196/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26184-S26185

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	-	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02198/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26186-S26187

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	442	436	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	908	9	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	1320	5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	13.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	154.00	8.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	53.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ *

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02198/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26186-S26187

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	90.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565
Sampling Date : 24 พฤศจิกายน 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565
Received Date : 24 พฤศจิกายน 2565
วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565
Analysis Date : 24 พฤศจิกายน 2565
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565
Reported Date : 2 ธันวาคม 2565
เลขที่วิเคราะห์ : 241122/02200/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26188-S26189
Analysis No. : 241122/02200/1 Sample No. : S26188-S26189

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.3	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	418	414	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	8	8	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	6	5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	9.24	8.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ :
1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date : 2 ธันวาคม 2565
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2565

Sample Type : 24 พฤศจิกายน 2565
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2565

Reported Date : 241122/02200/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26188-S26189
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02232/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28710-S28711

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	458	400	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	1	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	36	4	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	29.00	10.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ เทรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02232/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28710-S28711

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A1	หลังบำบัด A1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02234/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28712-S28713

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	554	400	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	185	6	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	64	5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.84	5.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02234/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28712-S28713

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A2	หลังบำบัด A2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	10.2	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02236/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28714-S28715

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
pH	-	Electrometric	6.8	7.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	452	396	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	50	2	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	42	5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	32.20	7.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02236/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28714-S28715

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B1	หลังบำบัด B1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



[Signature]

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลิฟวิ้ง โอสถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02238/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28716-S28717

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	450	390	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	56	3	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	40	4	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.72	6.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02238/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28716-S28717

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B2	หลังบำบัด B2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02240/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28718-S28719

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
pH	-	Electrometric	7.0	7.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	456	400	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	49	2	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	42	3	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.04	5.60	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02240/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28718-S28719

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C1	หลังบำบัด C1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02242/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28720-S28721

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	400	352	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	471	1	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	97	4	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.5	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.28	6.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Analysis Date

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02242/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28720-S28721

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C2	หลังบำบัด C2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	55.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02244/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28722-S28723

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	7.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	346	352	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	5	2	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	4	3	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	5.04	3.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/14-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

วันที่วิเคราะห์ : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 271222/02244/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28722-S28723

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.