

ภาคผนวกที่ 17

รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

PRESSURE REDUCING VALVE PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

รายการตรวจสอบอุปกรณ์หมายเลข PRV-No1 : สถานี ขารปน้ำชั้น4

อาคาร คราฟท์เพลนจิต

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบข้อต่อต่างๆ (3M,6M,Y)	ไม่มีรอยรั่ว	
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำด้านเข้าวาล์วลดแรงดัน (PRV.) (3M,6M,Y) PSI	
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำด้านออกวาล์วลดแรงดัน (PRV.) (3M,6M,Y) PSI	
4	ตรวจเช็คสภาพ Globe Valve ของ By-Pass (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
5	ตรวจเช็คสภาพ Gate Valve ก่อนเข้า PRV. (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
6	ตรวจเช็คสภาพ Gate Valve ก่อนออก PRV. (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ 2565											
	Status : Q	Status :	Status :	Status : H	Status :	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : Y	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	/			/			/			/		
2	60 PSI			57 PSI			58 PSI			56 PSI		
3	32 PSI			35 PSI			34 PSI			33 PSI		
4	/			/			/			/		
5	/			/			/			/		
6	/			/			/			/		
ผู้ตรวจสอบ	คต.ร.ร.ร.			คต.ร.ร.ร.			คต.ร.ร.ร.			คต.ร.ร.ร.		
ว/ด/ป	3/9/65			3/4/65			3/4/65			3/10/65		
เวลา	13.00			13.00			13.00			13.00		
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ,a ปกติ ,r ไม่ปกติ

PRESSURE REDUCING VALVE PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

รายการตรวจสอบอุปกรณ์หมายเลข PRV-NO1 : สถานี ชาร์ปน้ำขึ้น4

อาคาร คราฟท์เพลนจิต

แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Globe Valve ของ By-Pass (3M,6M,Y)	ทำงานปกติ	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Gate Valve ก่อนเข้า PRV. (3M,6M,Y)	ทำงานปกติ	
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Gate Valve ก่อนออก PRV. (3M,6M,Y)	ทำงานปกติ	
10	ตรวจเช็คสภาพ Pressure Reducing Valve โดยทั่วไป (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
11	ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาด (Y)	สะอาดทุกชิ้นส่วน	
12	ตรวจเช็คขันน็อตทุกส่วนให้แน่น (Y)	แน่น	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ 2565											
	Status : Q	Status :	Status :	Status : H	Status :	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : Y	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
7	/			/			/			/		
8	/			/			/			/		
9	/			/			/			/		
10	/			/			/			/		
11										/		
12										/		
ผู้ตรวจสอบ	ศ.กษิธ			ศ.กษิธ			ศ.กษิธ			ศ.กษิธ		
ว/ด/ป.	3/7/65			3/4/65			3/4/65			3/10/65		
เวลา	13.00			13.00			13.00			13.00		
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ