

ภาคผนวกที่ 16

---

รายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

# Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันหนากการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 29/7/65

Date / วันที่ 29/7/65

Date / วันที่ 30 JUL 2022

Time / เวลา 15.00

Time / เวลา 15.00

## Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 27 Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech / ช่าง)

Signature [ลายเซ็น] (Tech. Sup. / บัณฑิตช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date / วันที่ ๒๗ / ๗ / ๖๕

Date / วันที่ 29/9/02

Date / วันที่ 30 JUL 2022

Time / เวลา 13. N. -

Time / 1382 19.00

# Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 27 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัคได ST-3		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B2-4	ห้อง บีม CWP		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ล็อบบี้		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Syp. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (PM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 27/8/22

Date / วันที่ 27/8/22

Date / วันที่ 30 AUG 2022

Time / เวลา 17.00

Time / เวลา 17.00

## Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 27 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date / วันที่ 29/7/65

Date / วันที่ ๒๗/๗/๕๕

Date / วันที่ 30 AUG 2024

Time / 1281 16.5

Time / 1282 14.70

# Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
B1	หน้าบันไคST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไคST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันหนากการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไคST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
2	หน้าบันไคST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไคST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
3	หน้าบันไคST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	หน้าบันไคST-1		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	หน้าบันไคST-2		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		✗		✗		✗		✗		✗		✗	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (SM/ผู้จัดการอาคาร)

.....

.....

.....

Date / วันที่ 29/9/65

Date / วันที่ 29/9/65

Date / วันที่ 30/9/65

Time / เวลา 13.00

Time / เวลา 14.00

## Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น( BM/ผู้จัดการอาคาร )

Date / วันที่ 29/9/65

Date / วันที่ ๑๑ / ๑ / ๖๕

Date / วันที่ 30/9/65

Time / เวลา ..... 17.00

Time / 1202 10a



# Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บั๊ตไค ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั๊ม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไคST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไคST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature (ลายเซ็น Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (CM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 29/10/65

Date / วันที่

Date / วันที่ 30/10/65

Time / เวลา 13.00

Time / เวลา 14.10



## Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น( BM/ผู้จัดการอาคาร )

Date / วันที่ 27/10/65

Date / วันที่ ..... 28/10/65

Date / วันที่ 30/10/65

Time / เวลา 13.00

Time / เวลา ..... 17.46

# Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง ปัม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิ้นชักการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิ้นชัก		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (EM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 29/11/65

Date / วันที่ 29/11/65

Date / วันที่ 29/11/65

Time / เวลา 13.15

Time / เวลา 13.15

## Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น( BMผู้จัดการอาคาร )

Date / วันที่ ๒๖/๑๑/๖๔

Date / วันที่ ๒๙/๑๒/๖๑

Date / วันที่ 29/11/65

Time / เวลา 12 W

Time / ពេលវេលា .....

# Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date / วันที่ ๑๑/๑๒/๖๕

Date / วันที่ ๑๑/๑๒/๖๕

Date / วันที่ ๑๑/๑๒/๖๕

Time / เวลา ๑๐.๓๐

Time / เวลา ๑๖.๓๐

Time / เวลา ๑๖.๓๐

## Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น( BN/ผู้จัดการอาคาร )

Date / วันที่ 29/12/61

Date / วันที่ 29/12/64.

Date / วันที่ ๒๙/๖/๖๕

Time / เวลา 10.44

Time / 1287 14.6241