

ภาคผนวกที่ 18

รายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set	ปั้ม	Pressure Tank	Filter Set	By	Tech. Sup.		
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอส (kg.)	PPT กระสอบ	ชุดปั๊มน้ำ No... No...	น้ำพุ No...	แรงดันของถัง (.....PSI) No..... No.....	ชุดไส้กรองน้ำ No.... No....	บันทึก โดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง		
1/7/65	6.00	1.5	7.6	-	-	3400	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/	
2/7/65	6.00	1.5	7.6	-	-	3400	/	/	/	12PSI	12PSI	/	/	
3/7/65	6.00	1.5	7.6	-	-	3600	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/	
4/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3630	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/	
5/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3550	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/	
6/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3760	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/	
7/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3770	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
8/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3760	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
9/7/65	6.00	1.5	7.6	-	-	3450	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
10/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3450	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/	
11/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3650	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
12/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3650	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
13/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3620	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
14/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3640	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
15/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3500	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
16/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3500	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
17/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3500	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
18/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3520	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
19/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3520	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
20/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3580	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
21/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3500	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
22/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	2830	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
23/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3400	/	/	/	12PSI	12PSI	/	/	
24/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3600	/	/	/	12PSI	12PSI	/	/	
25/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	3600	/	/	/	12PSI	12PSI	/	/	
26/7/65	6.30	1.5	7.6	-	-	2830	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/	
27/7/65						ปิดเครื่องกรองน้ำ								
28/7/65						ปิดเครื่องกรองน้ำ								

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง			
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		ปั๊ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง (.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ					
							No...	No...		No.....	No.....	No....			No....		
1/8/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3700	/	/	/	11 Psi	11 Psi	/	/				
2/8/65	6.30	1.5	7.2	-	-	3700	/	/	/	11 Psi	11 Psi	/	/				
3/8/65	6.00	1.5	7.6	-	-	3700	/	/	/	12 Psi	12 Psi	/	/				
4/8/65	6.58	1.5	7.6	-	-	2280	/	/	/	10 Psi	10 Psi	/	/				
5/8/65	6.30	1.5	7.6	-	-	2290	/	/	/	10 Psi	10 Psi	/	/				
6/8/65	6.00	1.5	7.6	-	-	3500	/	/	/	10 Psi	10 Psi	/	/				
7/8/65																	
8/8/65																	
9/8/65																	
10/8/65																	
11/8/65																	
12/8/65																	
13/8/65																	
14/8/65																	
15/8/65																	
16/8/65																	
17/8/65																	
18/8/65																	
19/8/65																	
20/8/65																	
21/8/65																	
22/8/65																	
23/8/65																	
24/8/65																	
25/8/65																	
26/8/65																	
27/8/65																	
28/8/65																	
29/8/65																	
30/8/65																	
31/8/65																	
รวม																	
Remark / หมายเหตุ															อีกสัปดาห์		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																	
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.							
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.											

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่ 1/9/65

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอส (kg.)	PPT กระสอบ	ชุดปั๊มน้ำ No... No...		น้ำพุ No...	แรงดันของถัง (.....PSI) No..... No.....		ชุดไส้กรองน้ำ No.... No....		บันทึก โดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1/9/65	6.30	3.0	7.6	-	-	1520	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
2/9/65	6.30	3.0	7.6	-	-	1540	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
3/9/65	6.30	3.0	7.6	-	-	1540	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
4/9/65	6.30	3.0	7.6	-	-	1550	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
5/9/65	6.30	3.0	7.6	-	-	1550	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
6/9/65	6.00	3.0	7.6	-	-	1590	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/		
7/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	1590	/	/	-	10PSI	10PSI	/	/		
8/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	1910	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
9/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	1920	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
10/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	1870	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
11/9/65	6.20	1.5	7.2	-	-	1680	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
12/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	4080	/	/	/	10PSI	11PSI	/	/		
13/9/65	6.00	1.5	7.2	-	-	2850	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
14/9/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
15/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	3100	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/		
16/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	2560	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
17/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	2530	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
18/9/65	6.10	1.5	7.2	-	-	2700	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
19/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	2600	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/		
20/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	2610	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
21/9/65	6.00	1.5	7.2	-	-	2650	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
22/9/65	6.10	1.5	7.2	-	-	2610	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
23/9/65	6.30	1.5	7.2	-	-	2320	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
24/9/65	6.00	1.5	7.2	-	-	2000	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
25/9/65	6.10	1.5	7.2	-	-	2000	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
26/9/65	6.20	1.5	7.2	-	-	2000	/	/	/	11PSI	11PSI	/	/		
27/9/65	6.10	1.5	7.2	-	-	2340	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
28/9/65	6.10	1.5	7.2	-	-	3310	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
29/9/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3210	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		
30/9/65	6.00	1.5	7.2	-	-	7600	/	/	/	10PSI	10PSI	/	/		

รวม

Remark / หมายเหตุ

ปกติ 14 ครั้ง

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ล. [Signature] ผู้จัดการอาคาร

Date / วันที่ 30 SEP 2022

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set	ปั้ม	Pressure Tank	Filter Set		By	Tech. Sup.			
		CL	PH	คลอรีน	โซดา-แอช	PPT	ชุดปั้มน้ำ	น้ำพุ	แรงดันของถัง (.....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก	ตรวจสอบโดย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	กระสอบ	No...	No...	No...	No.....	No.....	No....	No....	โดย	หัวหน้าช่าง	
1/10/65	6.30	1.6	7.2	-	-	3770	/	/	-	/	/	/	/			
2/10/65	6.30	1.6	7.2	-	-	3110	/	/	-	/	/	/	/			
3/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3220	/	/	/	/	/	/	/			
4/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3100	/	/	/	/	/	/	/			
5/10/65	6.30	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
6/10/65	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
7/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/			
8/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3410	/	/	/	/	/	/	/			
9/10/65	6.10	1.5	7.2	-	-	3400	/	/	/	/	/	/	/			
10/10/65	7.30	1.5	7.2	-	-	3420	/	/	/	/	/	/	/			
11/10/65	6.10	1.5	7.2	-	-	3590	/	/	/	/	/	/	/			
12/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3110	/	/	/	/	/	/	/			
13/10/65	6.20	1.6	7.2	-	-	3090	/	/	/	/	/	/	/			
14/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
15/10/65	6.10	1.5	7.2	-	-	3100	/	/	/	/	/	/	/			
16/10/65	6.15	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
17/10/65	05:00	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/			
18/10/65	6.10	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/			
19/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/			
20/10/65	6.35	1.5	7.2	-	-	3510	/	/	/	/	/	/	/			
21/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3660	/	/	/	/	/	/	/			
22/10/65	6.10	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/			
23/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3620	/	/	/	/	/	/	/			
24/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3640	/	/	/	/	/	/	/			
25/10/65	6.10	1.6	7.2	-	-	3660	/	/	/	/	/	/	/			
26/10/65	6.20	1.5	7.2	-	-	3660	/	/	/	/	/	/	/			
27/10/65	6.10	1.5	7.2	-	-	3620	/	/	/	/	/	/	/			
28/10/65	6.35	1.5	7.2	-	-	3630	/	/	/	/	/	/	/			
29/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
30/10/65	6.00	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/			
31/10/65	6.30	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/			
รวม																

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล. ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Signature / ลงชื่อ _____ ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ _____ 1 NOV 2022

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		ปั๊ม น้ำพุ No...	Pressure Tank แรงดันของถัง (.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No...	No...		No...	No.....	No.....	No....	No....		
1/11/65	06:30	1.5	7.2	-	-	3750	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/11/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3750	/	/	/	/	/	/	/	/		
3/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3540	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/		
5/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3540	/	/	/	/	/	/	/	/		
6/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3550	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3520	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3490	/	/	/	/	/	/	/	/		
10/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3530	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/		
12/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3570	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3560	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3550	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/11/65	6:30	1.6	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/11/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/		
17/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3440	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3370	/	/	/	/	/	/	/	/		
19/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/		
20/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3410	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/11/65	6:10	1.5	7.2	-	-	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	200000	/	/	/	/	/	/	/	/		
24/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3740	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3150	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/11/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3490	/	/	/	/	/	/	/	/		
27/11/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3490	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/11/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3490	/	/	/	/	/	/	/	/		
30/11/65	6:10	1.5	7.2	-	-	3470	/	/	/	/	/	/	/	/		
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)				Kg.		Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				
Soda Ash (โซดา-แอช)				Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Signature / ลงนาม / รับผิดชอบโดย

Date / วันที่ 30 NOV 2022

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.	
		CL.	PH	คลอรีน	โซดา-แอส	PPT	ชุดปั๊มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง (.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก	ตรวจสอบโดย	
		(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	กระสอบ	No...	No...	No...	No.....	No.....	No....	No....	โดย	หัวหน้าช่าง	
1/12/65	6:30	7.5	7.2	-	-	3460	/	/	/	/	/	/	/			
2/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3490	/	/	/	/	/	/	/			
3/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3490	/	/	/	/	/	/	/			
4/12/65	6:20	1.5	7.2	-	-	3420	/	/	/	/	/	/	/			
5/12/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3420	/	/	/	/	/	/	/			
6/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/			
7/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3640	/	/	/	/	/	/	/			
8/12/65	6:10	1.5	7.5	-	-	3660	/	/	/	/	/	/	/			
9/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3700	/	/	/	/	/	/	/			
10/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3710	/	/	/	/	/	/	/			
11/12/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3710	/	/	/	/	/	/	/			
12/12/65	6:35	1.5	7.2	-	-	3740	/	/	/	/	/	/	/			
13/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3746	/	/	/	/	/	/	/			
14/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3840	/	/	/	/	/	/	/			
15/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3846	/	/	/	/	/	/	/			
16/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3840	/	/	/	/	/	/	/			
17/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3850	/	/	/	/	/	/	/			
18/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3850	/	/	/	/	/	/	/			
19/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3846	/	/	/	/	/	/	/			
20/12/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3810	/	/	/	/	/	/	/			
21/12/65	6:10	1.5	7.2	-	-	3890	/	/	/	/	/	/	/			
22/12/65	6:40	1.5	7.2	-	-	3890	/	/	/	/	/	/	/			
23/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	3800	/	/	/	/	/	/	/			
24/12/65	6:00	1.5	7.2	-	-	3800	/	/	/	/	/	/	/			
25/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	4000	/	/	/	/	/	/	/			
26/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	4000	/	/	/	/	/	/	/			
27/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	4000	/	/	/	/	/	/	/			
28/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	4000	/	/	/	/	/	/	/			
29/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	4000	/	/	/	/	/	/	/			
30/12/65	6:10	1.5	7.2	-	-	4000	/	/	/	/	/	/	/			
31/12/65	6:30	1.5	7.2	-	-	4000	/	/	/	/	/	/	/			

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (PM / นักวิชาการอาคาร)

Date / วันที่

5 JAN 2023