

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

สำเนาลูกค้า

เลขที่ใบงาน / JOB NO.	เลขที่สัญญา / CONTRACT NO.	เงื่อนไขบริการ / CONDITION	จำนวนเครื่อง / UNIT	วันนัดหมาย / APPOINTMENT DATE	เวลา / TIME	ครั้งที่ / TIMES	อาการ / SYMPTOM	ช่างบริการ / TECHNICIAN
8180126809	3500021306	1/1	23	06.06.2022	10:00:00	1	Inspection and Cleaning by water pump	ภูษิต นิก โสม(เชื่อนนุ)

รายละเอียดลูกค้า / CUSTOMER DETAIL

ชื่อลูกค้า / CUSTOMER NAME	ผู้ติดต่อ / CONTACT PERSON	โทร. / TEL.	โทรสาร / FAX.	วันเริ่มสัญญา CONTRACT START	01062022	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ (CHECK & CLEANING AIR FILTER *) <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบและล้างเครื่องด้วยน้ำมัน (CHECK & CLEANING HEAT EXCHANGE OIL)
โครงการ / PROJECT	ที่อยู่ / ADDRESS	333 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) - แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา		วันสิ้นสุดสัญญา CONTRACT END	30062022	
หมายเหตุ / REMARK						

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ / AIR CONDITION DETAIL

NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง/ FCU MFG	รุ่นเครื่อง/CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง/ CDU MFG	เงื่อนไข/COND.	NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง/ FCU MFG	รุ่นเครื่อง/CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง/ CDU MFG	เงื่อนไข/COND.
1	BUSUNESS(43)	FXMQ100PVES	E004541	RXQ8TAY1S		1/1	6						
2	ห้องประชุม(43)	FXMQ140PVES	E004209	RXQ16TAY1S		1/1	7						
3	ห้องประชุม(43)	FXMQ140PVES	E004193	RXQ14TAY1S		1/1	8						
4							9						
5							10						

รายละเอียดการบำรุงรักษา / PREVENTIVE MAINTENANCE DETAILS

แฟนคอยล์ยูนิต (FCU)

[illegible]

คอนเดนซิ่งยูนิต (CDU)

[illegible]

ข้อมูลการทำงานของเครื่อง/INSPECTION	ค่ามาตรฐาน /STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
อุณหภูมิปรับตั้งที่ไบท/SET POINT TEMP	ตามการใช้งาน /AS ABOVE (°C) *	25	25	25							
อุณหภูมิภายนอก/AMBIENT TEMP (a)	ตามการใช้งาน /AS ABOVE (°C) *	36	36	36							
อุณหภูมิจ่ายFCU/SUPPLY AIR TEMP(FCU)	(b)-(8 To 12) (°C) *	11	11	11							
อุณหภูมิลกลับFCU/RETURN AIR TEMP(FCU)(b)	16 To 28 (°C) *	26	23	23							
อุณหภูมิจ่ายCDU/SUPPLY AIR TEMP(CDU)	(d)+(8 To 12) (°C) *	42	46	46							
อุณหภูมิลกลับCDU/RETURN AIR TEMP(CDU) (d)	< (a)+5 (°C) *	36	36	36							
ข้อมูลการทำงานของเครื่อง/INSPECTION	ค่ามาตรฐาน /STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
แรงดันไฟฟ้า/POWER SUPPLY	±10%ของมาตรฐาน/±10% OF STANDARD (V) *	210	210	210							
กระแสไฟฟ้า/COMPRESSOR AMPERE	≤ 115% ของ RLA. *	74	74	74							
แรงดันน้ำยาด้านดูด/ SUCTION PRESSURE (PL)	R22, 45-100 PSI(3-7Kg/cm ² g) R410A,R32, 70-140 PSI(5-10Kg/cm ² g)	72	72	72							
แรงดันน้ำยาด้านส่ง/ DISCHARGE PRESSURE (PH)	R22, 210-300 PSI(15-21Kg/cm ² g) R410A,R32 340-450 PSI(24-32Kg/cm ² g)	202	202	202							

รายละเอียดงาน

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

รายละเอียดงานที่ต้องแก้ไข/งานค้าง

[illegible]

วันที่/DATE

วันที่/DATE

วันที่/DATE

วันที่/DATE

หมายเหตุ* ตรวจเช็คกรณีเข้าบริการเช็คและล้างแผ่นกรองอากาศ

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

สำเนาลูกค้า

เลขที่ใบงาน / JOB NO.	เลขที่สัญญา / CONTRACT NO.	เงื่อนไขบริการ / CONDITION	จำนวนเครื่อง / UNIT	วันนัดหมาย / APPOINTMENT DATE	เวลา / TIME	ครั้งที่ / TIMES	อาการ / SYMPTOM	ช่างบริการ / TECHNICIAN
8180126809	3500021306	1/1	23	06.06.2022	10:00:00	1	Inspection and Cleaning by water pump	พิศชัย นิล โสม (อ.ณัฐ)

รายละเอียดลูกค้า / CUSTOMER DETAIL

ชื่อลูกค้า / CUSTOMER NAME	นิติบุคคลอาคารชุด ที เอส อีที	ผู้ติดต่อ / CONTACT PERSON	333 ซอยสุขุมวิท 21 (อ.โชค)	โทร. / TEL.	09-083-3333	โทรสาร / FAX.	
โครงการ / PROJECT	333 ซอยสุขุมวิท 21 (อ.โชค) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	ที่อยู่ / ADDRESS	333 ซอยสุขุมวิท 21 (อ.โชค) - แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา				
หมายเหตุ / REMARK							

วันเริ่มสัญญา CONTRACT START	01062022
วันสิ้นสุดสัญญา CONTRACT END	30062022

- ☐ ตรวจเช็คและล้างแผ่นกรองอากาศ * (CHECK & CLEANING AIR FILTER *)
- ☒ ตรวจเช็คและล้างเครื่องด้วยปั๊มน้ำ (CHECK & CLEANING HEAT EXCHANGER)

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ / AIR CONDITION DETAIL

NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG	เงื่อนไข/COND.	NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG	เงื่อนไข/COND.
1	แมนคอปบี(3)	AHUR32CBVS	E101126	RQQ16TY1S	E000984	1/1	6	* ห้องเช่า(3)	PXM40PVES	E001139			1/1
2	แมนคอปบี(3)	AHUR32CBVS	E101128	RQQ12TY1S	E009358	1/1	7	ห้องก่อสร้าง(33)	PXM40PVES	E004695	RXQ12TAY1S	E001959	1/1
3	แมนคอปบี(3)	AHUR32CBVS	E101129	RQQ16TY1S	E000979	1/1	8	ห้องก่อสร้าง(33)	PXM40PVES	E004694	RXQ12TAY1S	E001958	1/1
4	Diner(3)	PXA40PVES	E001575	RQQ14TY1S	E001578	1/1	9	Panor(33)	PXM40PVES	E004152	RXQ12TAY1S	E001958	1/1
5	นิติ(3)	PXHQ100MAVS	E002934			1/1	10	Panor(33)	PXM40PVES	E004208			1/1

รายละเอียดการบำรุงรักษา / PREVENTIVE MAINTENANCE DETAILS

แฟนคอยล์ยูนิต (FCU)

รายละเอียดของงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER CLEANING)	*									
ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น(ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง) (HEAT EXCHANGER CLEANING BY HIGH PRESSURE PUMP)										
ล้างทำความสะอาดใบพัดลม (BLOWER TAKE OFF & CLEANING)										
ล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้ง (DRAIN PAN CLEANING)										
ฉีดล้างท่อน้ำทิ้งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (DRAIN PIPE CLEANING BY HIGH PRESSURE WATER PUMP)										
ทำความสะอาด PCB ด้วยเครื่องเป่าลม (PCB BOARD CLEANING BY BLOWER)										
ตรวจสอบการทำงานของรีโมท, PCB (REMOTE CONTROL FUNCTIONAL, PCB BOARD RESPONSE CHECKING)	*									
ตรวจวัดอุณหภูมิห้องเทียบกับอุณหภูมิที่ตั้งที่รีโมท (ROOM TEMP MEASUREMENT CHECK AGAINST SET POINT TEMP)	*									
จุดต่อสายไฟฟ้าแน่นหนา (WIRINGS TERMINAL TIGHTENING)	*									
ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง (CASING CLEANING)										

คอนเดนซิ่งยูนิต (CDU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (HEAT EXCHANGER CLEANING BY HIGH PRESSURE PUMP)										
ตรวจเช็คแมกเนติกสวิตช์, คาปาซิเตอร์ (RUNNING CAPACITOR, MAGNETIC CONTACTOR CHECKING)	*									
จุดต่อสายไฟฟ้าแน่นหนา (WIRINGS TERMINAL TIGHTENING)	*									
ตรวจเช็คเสียงดังผิดปกติ (NOISE LEVEL CHECK)	*									
ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง (CASING CLEANING)										
ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง / UNIT INSTALLATION CHECK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ตรวจสอบระดับเครื่อง,ยางรองเครื่อง (LEVEL CHECK / RUBBER PAD / ISOLATOR CHECK)	*									
ตรวจสอบระดับท่อน้ำทิ้ง (DRAIN PIPING LEVEL CHECK)	*									
ตรวจสอบสภาพฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (INSULATION CHECK)	*									
การทำความสะอาดพื้นที่ทรัพย์สิน / CLEANING TASKS / PROPERTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ทำความสะอาดพื้นที่หลังการให้บริการเรียบร้อยแล้ว (KEEP WORKING AREA CLEANED)	*									
ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย (NO PROPERTY DAMAGE OR LOSS)	*									

ข้อมูลการทำงานของเครื่อง/INSPECTION	ค่ามาตรฐาน /STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10	ข้อมูลการทำงานของเครื่อง/INSPECTION	ค่ามาตรฐาน /STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
อุณหภูมิปรับตั้งที่รีโมท/SET POINT TEMP	ตามการใช้งาน /AS ABOVE (°C) *	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	แรงดันไฟฟ้า/POWER SUPPLY	±10%ของมาตรฐาน/±10% OF STANDARD (V) *	70	70	70	70	70		70	70	70	
อุณหภูมิภายนอก/AMBIENT TEMP (a)	ตามการใช้งาน /AS ABOVE (°C) *	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	กระแสไฟฟ้า/COMPRESSOR AMPERE	≤ 115% ของ RLA.	8	8	8	8	8		14	14	14	
อุณหภูมิลมจ่ายFCU/SUPPLY AIR TEMP(FCU)	(b)-(8 To 12) (°C) *	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	แรงดันน้ำยาดูด/	R22, 45-100 PSI(3-7Kg/cm ² g)										
อุณหภูมิลมกลับFCU/RETURN AIR TEMP(FCU)(b)	16 To 28 (°C) *	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	SUCTION PRESSURE (PL)	R410A,R32, 70-140 PSI(5-10Kg/cm ² g)	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2		9.2	9.2	9.2	
อุณหภูมิลมจ่ายCDU/SUPPLY AIR TEMP(CDU)	(d)-(8 To 12) (°C) *	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	แรงดันน้ำยาดันส่ง/	R22, 210-300 PSI(15-21Kg/cm ² g)										
อุณหภูมิลมกลับCDU/RETURN AIR TEMP(CDU) (d)	< (a)+5 (°C) *	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	DISCHARGE PRESSURE (PH)	R410A,R32 340-450 PSI(24-32Kg/cm ² g)	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8		30.8	30.8	30.8	

รายละเอียดงาน

ได้แก่การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 ต.

และล้างคอยล์ร้อนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

และล้างคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

และล้างท่อน้ำทิ้งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

และทำความสะอาดตัวเครื่อง

และทำความสะอาดพื้นที่ทรัพย์สิน

และทำความสะอาดพื้นที่หลังการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

และไม่มีทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย

รายละเอียดงานที่ต้องแก้ไขงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

ไม่มีงานค้าง

6/6/15

วันที่/DATE

6/6/15

วันที่/DATE

วันที่/DATE

วันที่/DATE

หมายเหตุ: * ตรวจเช็คกรณีเข้าบริการเช็คและล้างแผ่นกรองอากาศ

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

สำเนาลูกค้า

เลขที่ใบงาน / JOB NO.	เลขที่สัญญา / CONTRACT NO.	เงื่อนไขบริการ / CONDITION	จำนวนเครื่อง / UNIT	วันที่นัดหมาย / APPOINTMENT DATE	เวลา / TIME	ครั้งที่ / TIMES	อาการ / SYMPTOM	ช่างบริการ / TECHNICIAN
8180126809	3500021306	1/1	23	06.06.2022	10:00:00		Inspection and Clearing by water pump	บุทธิชัย นิล เสงี่ยม (เชื่อนนุช)

รายละเอียดลูกค้า / CUSTOMER DETAIL

ชื่อลูกค้า / CUSTOMER NAME 333 ซอยสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	ผู้ติดต่อ / CONTACT PERSON 333 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) - แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	โทร. / TEL. 09-083-xxxx	โทรสาร / FAX. 01062022
โครงการ / PROJECT 333 ซอยสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	ที่อยู่ / ADDRESS 333 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) - แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	วันเริ่มสัญญา CONTRACT START 30062022	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ (CHECK & CLEANING AIR FILTER *)
หมายเหตุ / REMARK	วันสิ้นสุดสัญญา CONTRACT END	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบและล้างเครื่องด้วยปั้มน้ำ (CHECK & CLEANING HEAT EXCHANGER)	

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ / AIR CONDITION DETAIL

NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG	เงื่อนไข/COND.	NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG	เงื่อนไข/COND.
1	Fitness(33)	FXXMQ140PVES	E004194			1/1	6	ห้องประชุม L(43)	FXXMQ200M4VES		RXXQ16TY18	E000980	1/1
2	Fitness(33)	FXXMQ140PVES	E004207			1/1	7	Lounge(43)	FXXMQ100PVES	E004545	RXXQ14TY18	E001492	1/1
3	Fitness(33)	FXXMQ140PVES	E004151			1/1	8	Lounge(43)	FXXMQ140FVES	E004192			1/1
4	ห้องสมุด(43)	FXXMQ200M4VES		RXXQ14TY18	E001481	1/1	9	ห้องประชุม M(43)	FXXMQ140FVES	E004154			1/1
5	ห้องประชุม L(43)	FXXMQ200M4VES		RXXQ14TY18	E001570	1/1	10	ห้องประชุม B(43)	FXXMQ140FVES	E004140	RXXQ16TAY18		1/1

รายละเอียดการบำรุงรักษา / PREVENTIVE MAINTENANCE DETAILS

แฟนคอยล์ยูนิต (FCU)

[illegible]

ข้อมูลการทำงานของเครื่อง/INSPECTION	ค่ามาตรฐาน /STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
อุณหภูมิป้อนตั้งที่รีฟ/WSET POINT TEMP	ตามการใช้งาน /AS ABOVE (°C) *	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
อุณหภูมิภายนอก/Ambient Temp (a)	ตามการใช้งาน /AS ABOVE (°C) *	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
อุณหภูมิลดจ่ายFCU/SUPPLY AIR TEMP(FCU)	(b)-(8 To 12) (°C)	* 77	77	77	72	72	72	71	71	71	71
อุณหภูมิลบกลับFCU/RETURN AIR TEMP(FCU)(b)	16 To 28 (°C)	* 23	26	23	26	24	23	24	26	26	23
อุณหภูมิลดจ่ายCDU/SUPPLY AIR TEMP(CDU)	(d)+(8 To 12) (°C)	* 9			42	42	42	42			42
อุณหภูมิลบกลับCDU/RETURN AIR TEMP(CDU) (d)	< (a)+5 (°C)	*			32	32	32	32			32
ข้อมูลการทำงานของเครื่อง/INSPECTION	ค่ามาตรฐาน /STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
แรงดันไฟฟ้า/POWER SUPPLY	±10%ของมาตรฐาน/±10% OF STANDARD (V) *	98	98			98	98				98
กระแสไฟฟ้า/COMPRESSOR AMPERE	≤ 115% ของ RLA.	* 74	74			74	74				74
แรงดันน้ำเข้าด้านดูด/ SUCTION PRESSURE (PL)	R22, 45-100 PSI(3-7Kg/cm ²)g) R410A,R32, 70-140 PSI(5-10Kg/cm ²)g)	7.2	7.2			7.2	7.2				7.2
แรงดันน้ำเข้าด้านส่ง/ DISCHARGE PRESSURE (PH)	R22, 210-300 PSI(15-21Kg/cm ²)g) R410A,R32 340-450 PSI(24-32Kg/cm ²)g)	2.8	10.9			9.3	2.4				10

รายละเอียดงาน

ได้ทำการทดลองแล้วป้อนนม 21 ก.
เห็นตัวเริ่มโตมากขึ้นแล้ว

รายละเอียดงานที่ต้องแก้ไข/งานค้าง

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ: * ตรวจเช็คกรณีเข้าบริการเช็คและล้างแผ่นกรองอากาศ

[illegible]

รายละเอียดลูกค้า / CUSTOMER DETAIL	
ชื่อลูกค้า	นางสาวสมใจ ใจดี
เบอร์โทรศัพท์	09-1234-5678
อีเมล	sm.oid@domain.com
ที่อยู่	123 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อาชีพ	พนักงานบริษัท
วันที่สมัคร	2023-10-27
สถานะ	กำลังพิจารณา

ชื่อลูกค้า / CUSTOMER NAME	ผู้ติดต่อ / CONTACT PERSON	โทร. / TEL.	โทรสาร / FAX.	วันเริ่มสัญญา CONTRACT START	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ * (CHECK & CLEANING AIR FILTER *)
โครงการ / PROJECT	ที่อยู่ / ADDRESS			วันสิ้นสุดสัญญา CONTRACT END	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบและล้างเครื่องด้วยมีมน้ำ (CHECK & CLEANING HEAT EXCHANGER)
หมายเหตุ / REMARK					

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ / AIR CONDITION DETAIL

O.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG	เงื่อนไข/COND.	NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG	เงื่อนไข/COND.
1	15M 1M	FH054RV2S	F000445	R2R42MV2S	F000303		6	Rel 1M			R2R42MV2S	F000623	
2	1M	LIN041MV2S	F000755	R2R48MV2S	F000624		7	1M			R2R48MV2S	F000606	
3	1M			R2R48MV2S	F000625		8	- 1M			R2R48MV2S	F000503	
4	1M			R2R48MV2S	F000494		9	1M 4M 2M	FH0813NV2S	F000753	R2R13NV2S	F000541	
5	1M			R2R48MV2S	F000492		10	1M 4M	R2R13NV2S	F000754	R2R13NV2S	F000542	

รายละเอียดการบำรุงรักษา / PREVENTIVE MAINTENANCE DETAILS

[illegible][illegible][illegible][illegible]

หมายเหตุ: * ตรวจเช็คกรณีเข้าบริการเช็คและล้างแผ่นกรองอากาศ