

ตารางปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

| ลำดับ | รายละเอียด | โค้ด | สถานที่ | เวลาเปิด-ปิด (เดิม) | | เวลาเปิด-ปิด (ใหม่) | | ชั่วโมงที่ ลดได้ | จำนวน | กำลังไฟฟ้า (kw) | จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน |
|-------|--|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | กลางวัน | กลางคืน | กลางวัน | กลางคืน | | | | |
| 1 | ELECTRICAL SYTEM | | | | | | | | | | |
| | RINGMAIN UNIT | RMU A-B | FL1 RINGMAIN UNIT | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | TRANFORMER | TR A-B | FL1 MDB Room | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | MAINDISTRIBUTION | MDB A-B | FL1 MDB Room | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | TIE | TIE CB 1 | FL1 MDB Room | OFF | | OFF | | | | | |
| | EMERGENCY DISTRIBUTION BOARD | EMDB 1 | FL1 MDB Room | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | GENERATOR | GEN | FL1 GENERATOR Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | EMERGENCY LIGHT | EML | SL1 FL7 - 28 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | EMERGENCY LIGHT | EML | ST1 FL1 - Roof | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | EMERGENCY LIGHT | EML | ST2 FL1 - Roof | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | EMERGENCY LIGHT | EML | ลานจอดรถ FL2 - 6 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | EMERGENCY LIGHT | EML | ห้องเครื่องจักร FL1 และ Roof | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | EMERGENCY LIGHT | EML | ห้อง MDB / RMU A-B | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | CENTRAL UNIT | CU | ห้องชาร์ปไฟฟ้า EE1 ชั้น 7-28 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | CENTRAL UNIT | CU | ห้องชาร์ปไฟฟ้า EE1 ชั้น 1 Control | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | FIRE EXIT | FIRE EXIT | ลานจอดรถ FL2A - 6A ST1, ST2 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | FIRE EXIT | FIRE EXIT | ทางเดินส่วนกลาง ST1, ST2 FL8 - Roof | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | ระบบแสงสว่างลิอบบี้ | - | โถงลิอบบี้ (ไฟเปิด MANUAL) | | | | | | | | |
| | | A | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 8 | 10 | 0.003 | 0.96 |
| | | B | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | 24 ชั่วโมง | | -12 | | | |
| | | C | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 8 | | | |
| | | D | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | 24 ชั่วโมง | | -12 | | | |
| | | F | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 06.00 น. | | | | |
| | | G | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 8 | | 0.09 | 2.88 |
| | | I | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 8 | 22 | 0.56 | 17.92 |
| | | J | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 8 | 7 | 0.006 | 0.192 |
| | | K | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 8 | 8 | 0.003 | 0.096 |
| | | N | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 8 | 22 | 0.56 | 17.92 |
| | | X | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 06.00 น. | | | | |
| | | Y | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 20 | 4 | 0.006 | 1.92 |
| | | Z | ไฟแสงสว่าง | 24 ชั่วโมง | | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 20 | 31 | 0.006 | 14.88 |
| | ระบบไฟแสงสว่างบริเวณทางหนีไฟ (CARNODY) | - | ไฟแสงสว่างหน้าอาคาร (เปิด AUTO) | | | | | | | | |
| | | EXT 01 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 06.00 น. | | | | |
| | | EXT 02 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 06.00 น. | | | | |
| | | EXT 03 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 06.00 น. | | | | |
| | | EXT 04 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 06.00 น. | OFF | 18.00 - 06.00 น. | | | | |
| | ระบบไฟแสงสว่างลานจอด | - | ไฟแสงสว่างลานจอด | | | | | | | | |
| | (เปิดตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ) | S1 | ไฟแสงสว่าง ชั้น 1 | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | 12 | 52 | 0.036 | 22.464 |

ตารางปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

| ลำดับ | รายละเอียด | โค้ด | สถานที่ | เวลาเปิด-ปิด (เดิม) | | เวลาเปิด-ปิด (ใหม่) | | ชั่วโมงที่ ลดได้ | จำนวน | กำลังไฟฟ้า (kw) | จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน |
|-------|-----------------------------------|---------|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | กลางวัน | กลางคืน | กลางวัน | กลางคืน | | | | |
| | | S2 | ไฟแสงสว่าง ชั้น 2 - 2A | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | 12 | 52 | 0.036 | 22.464 |
| | | S3 | ไฟแสงสว่าง ชั้น 3 - 3A | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | 12 | 52 | 0.036 | 22.464 |
| | | S4 | ไฟแสงสว่าง ชั้น 4 - 4A | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | 12 | 52 | 0.036 | 22.464 |
| | | S5 | ไฟแสงสว่าง ชั้น 5 - 5A | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | 12 | 52 | 0.036 | 22.464 |
| | | S6 | ไฟแสงสว่าง ชั้น 6 - 6A | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | OFF | 18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่) | 12 | 52 | 0.036 | 22.464 |
| | ระบบไฟแสงสว่าง ทางเดินส่วนกลาง | | ไฟแสงสว่าง ทางเดินส่วนกลาง | | | | | | | | |
| | (เปิดตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ) | S8 | ไฟแสงสว่าง ทางเดิน ชั้น 8 - 14 | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 12 | 216 | 0.015 | 38.88 |
| | | S15 | ไฟแสงสว่าง ทางเดิน ชั้น 15 - 21 | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 12 | 216 | 0.015 | 38.88 |
| | | S22 | ไฟแสงสว่าง ทางเดิน ชั้น 22 - 28 | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | 12 | 216 | 0.015 | 38.88 |
| | | SE 1-28 | ไฟแสงสว่าง ทางเดิน ชั้น 1 - 28 | 06.00-18.00 น. | 18.00 - 06.00 น. | 06.00 - 18.00 น. | 18.00 - 06.00 น. | | | | |
| | ระบบไฟแสงสว่างรอบอาคาร(LANDSCAPE) | - | ไฟแสงสว่างรอบอาคาร ชั้น G (เปิด MANUAL) | | | | | | | | |
| | | S1 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 05.30 น. | OFF | 18.00 - 05.30 น. | | | | |
| | | S2 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 05.30 น. | OFF | 18.00 - 05.30 น. | | | | |
| | | S3 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 05.30 น. | OFF | 18.00 - 05.30 น. | | | | |
| | | S4 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S5 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S6 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 05.30 น. | OFF | 18.00 - 05.30 น. | | | | |
| | | S7 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S8 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S9 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S10 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S11 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S12 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S13 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S14 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S15 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S16 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S17 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S18 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S19 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S20 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S21 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S22 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S23 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S24 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S25 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S26 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | | S27 | ไฟแสงสว่าง | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |

ตารางปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

| ลำดับ | รายละเอียด | โค้ด | สถานที่ | เวลาเปิด-ปิด (เดิม) | | เวลาเปิด-ปิด (ใหม่) | | ชั่วโมงที่ ลดได้ | จำนวน | กำลังไฟฟ้า (kw) | จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน |
|-------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | กลางวัน | กลางคืน | กลางวัน | กลางคืน | | | | |
| | ระบบไฟแสงสว่าง ชั้น 7 (LANDSCAPE) | - | ไฟแสงสว่าง ชั้น 7 (เปิด MANUAL) | | | | | | | | |
| | | LH24 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH25 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH26 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH27 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH28 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH29 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH30 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH31 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH32 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH33 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | LH34 | ไฟแสงสว่าง | OFF | 18.00 - 22.00 น. | OFF | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | ระบบไฟแสงสว่าง ชั้นดาดฟ้า (LIGHT BOX) | | | | | | | | | | |
| | | EXT05 | ไฟแสงสว่าง | - | 18.00 - 22.00 น. | - | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | EXT06 | ไฟแสงสว่าง | - | 18.00 - 22.00 น. | - | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | EXT07 | ไฟแสงสว่าง | - | 18.00 - 22.00 น. | - | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | EXT08 | ไฟแสงสว่าง | - | 18.00 - 22.00 น. | - | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | EXT09 | ไฟแสงสว่าง | - | 18.00 - 22.00 น. | - | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| | | EXT10 | ไฟแสงสว่าง | - | 18.00 - 22.00 น. | - | 18.00 - 22.00 น. | | | | |
| 2 | SANITARY SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | COLD WATER PUMP | CWP 1 | FL1 ห้อง Fire Pump | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | COLD WATER PUMP | CWP 2 | FL1 ห้อง Fire Pump | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | BOOSTER PUMP | BP1 | Roof | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | BOOSTER PUMP | BP2 | Roof | AUTO | | AUTO | | | | | |
| 3 | AIR CONDITION SYSTEM | | AIR CONDITIN SYSTEM (เปิด Manual) | | | | | | | | |
| | AHU MAIN LOBBY | AHU - 01 | FL1 ห้อง Fire Pump | 06.00 - 08.00 น. | 17.00 - 20.00 น. | 06.00 - 08.00 น. | 17.00 - 20.00 น. | | | | |
| | AIR CONDITION CONTROL ROOM | 1 FCU/ CDU - 01 | FL1 ห้อง Control | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | 12 | 2 | 3.22 | 77.28 |
| | AIR CONDITION GARBAGE ROOM | 1 FCU/ CDU - 02 | FL1 ห้องพักขยะ | 24 ชั่วโมง | | 10.00-22.00 น. | | 12 | 1 | 3.52 | 168.96 |
| | AIR CONDITION OFFICE | 1 FCU/ CDU - 03 | FL1 ห้องนิติบุคคล | 09.00 - 18.00 น. | OFF | 09.00 - 18.00 น. | OFF | 12 | 1 | 10.57 | 507.36 |
| | AIR CONDITION TOILET | 1 FCU/ CDU - 04 | FL1 ห้องน้ำชาย / หญิง | 07.00 - 09.00 น. | 17.00 - 20.00 น. | 07.00 - 09.00 น. (ส-อ) | 17.00 - 20.00 น. (ส-อ) | 20 | 1 | 7.62 | 609.6 |
| | AIR CONDITION MEETING ROOM | 1 FCU/ CDU - 05 | FL1 ห้องประชุม | อยู่กับการใช้งาน | | อยู่กับการใช้งาน | | 4 | 2 | 16.4 | 131.2 |
| | AIR CONDITION FITNESS | FCU/ CDU - 01 - | FL7 ห้องฟิตเนส | อยู่กับการใช้งาน | | อยู่กับการใช้งาน | | 4 | 2 | 16.4 | 131.2 |
| | AIR CONDITION TOILET | FCU/ CDU - 03 - | FL7 ห้องน้ำชาย / หญิง | OFF | | OFF | | | | | |
| | AIR CONDITION LIFT L1 - L3 | FCU/ CDU - 01 - | Roof Lift / L1 - L3 Room | 24 ชั่วโมง(สลับการทำงานครั้งละตัว) | | 24 ชั่วโมง(สลับการทำงานครั้งละตัว) | | 24 | 2 | 16.4 | 787.2 |
| | AIR CONDITION LIFT SL1 | R FCU/ CDU - 03 | Roof Lift / SL1 Room | 24 ชั่วโมง(สลับการทำงานครั้งละตัว) | | 24 ชั่วโมง(สลับการทำงานครั้งละตัว) | | 24 | 2 | 16.4 | 787.2 |
| 4 | VENTILATION SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | PRESSURICE FAN | PF1 - 3 | FL R | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | EXHAUST FAN | 1 EF 01 | FL1 Room MDB | AUTO | | AUTO | | | | | |

ตารางปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

| ลำดับ | รายละเอียด | โค้ด | สถานที่ | เวลาเปิด-ปิด (เดิม) | | เวลาเปิด-ปิด (ใหม่) | | ชั่วโมงที่ ลดได้ | จำนวน | กำลังไฟฟ้า (kw) | จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | กลางวัน | กลางคืน | กลางวัน | กลางคืน | | | | |
| | EXHAUST FAN | 1 EF 02 | FL1 Room RMU | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | EXHAUST FAN | 1 EF 03 - 04 | FL1 Room Fire Pump | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | EXHAUST FAN | 1 EF 05 | FL1 Room Pond 2 | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 1 VEF 01 - 02 | FL1 Room Fire Pump | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 1 VEF 03 - 05 | FL1 Room MDB | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 1 EF 06 | FL1 ห้อง Control Room | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 1 EF 07 | FL1 ห้องนิติบุคคล | 09.00-18.00 | OFF | 09.00-18.00 | OFF | | | | |
| | VENTILATION FAN | 1 EF 08 | FL1 ห้องพักรยะ | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 1 EF 09 - 10 | FL1 Room POOD PUMP (ข้างห้อง RMU) | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 1 EF 11 | FL1 GENERATOR Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 6 EF 12 - 13 | ห้องเครื่องสระว่ายน้ำ FL6 | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 7 EF 01 | ห้องน้ำชาย FL7 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 7 EF 02 | ห้องน้ำชาย FL7 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 7 EF 03 | ห้องน้ำหญิง FL7 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 7 EF 04 | ห้องน้ำหญิง FL7 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 8 EF 01 | ห้องพักรยะ FL8 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 9 EF 02 | ห้องพักรยะ FL9 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 10 EF 03 | ห้องพักรยะ FL10 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 11 EF 04 | ห้องพักรยะ FL11 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 12 EF 05 | ห้องพักรยะ FL12 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 13 EF 06 | ห้องพักรยะ FL13 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 14 EF 07 | ห้องพักรยะ FL14 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 15 EF 08 | ห้องพักรยะ FL15 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 16 EF 09 | ห้องพักรยะ FL16 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 17 EF 10 | ห้องพักรยะ FL17 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 18 EF 11 | ห้องพักรยะ FL18 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 19 EF 12 | ห้องพักรยะ FL19 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 20 EF 13 | ห้องพักรยะ FL20 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 21 EF 14 | ห้องพักรยะ FL21 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 22 EF 15 | ห้องพักรยะ FL22 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 23 EF 16 | ห้องพักรยะ FL23 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 24 EF 17 | ห้องพักรยะ FL24 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 25 EF 18 | ห้องพักรยะ FL25 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 26 EF 19 | ห้องพักรยะ FL26 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 27 EF 20 | ห้องพักรยะ FL27 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | 28 EF 21 | ห้องพักรยะ FL28 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | VENTILATION FAN | Roof EF 01 - 02 | Room Lift No. L1, L2, L3 | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | VENTILATION FAN | Roof EF 03 | Room Lift No. SL1 | AUTO | | AUTO | | | | | |

ตารางปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

| ลำดับ | รายละเอียด | โค้ด | สถานที่ | เวลาเปิด-ปิด (เดิม) | | เวลาเปิด-ปิด (ใหม่) | | ชั่วโมงที่ ลดได้ | จำนวน | กำลังไฟฟ้า (kw) | จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน |
|-------|---------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | กลางวัน | กลางคืน | กลางวัน | กลางคืน | | | | |
| | VENTILATION FAN | Roof EF 04 | Room BOOSTER PUMP Roof | AUTO | | AUTO | | | | | |
| 5 | FIRE ALARM CONTROL PENAL SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | FIRE ALARM CONTROL PENAL | FCP | CONTROL R M. | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| 6 | FIRE PROTECTION SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | FIRE PUMP (ENGINE) | FP1 | FL1 ห้อง Fire Pump | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | JOCKEY PUMP | JP1 | FL1 ห้อง Fire Pump | AUTO | | AUTO | | | | | |
| 7 | WASTE WATER SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Sewage Pump | INSP1 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | Sewage Pump | INSP2 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | AERATION PUMP | AP1 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | AERATION PUMP | AP2 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | AERATION PUMP | AP3 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | SLUDGE PUMP | SLP1 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | SLUDGE PUMP | SLP2 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | EFLUENT PUMP | EFP1 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | EFLUENT PUMP | EFP2 | FL1 ห้อง MDB Room | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | DRAINAGE PUMP (ห้อง Fire Pump) | DP1 | FL1 ห้อง Fire Pump | AUTO | | AUTO | | | | | |
| 8 | SWIMMING POOL PUMP SYSTEM | | SWIMMING POOL (เปิด AUTO) | | | | | | | | |
| | SWIMMING POOL PUMP | SWP1 | FL.6B | 07.00-11.00 | OFF | 07.00-11.00 | OFF | | | | |
| | SWIMMING POOL PUMP | SWP2 | FL.6B | 13.00-17.00 | OFF | 13.00-17.00 | OFF | | | | |
| | POND PUMP 1 | PP1 | FL.6B | 07.00 - 10.00 น. | 16.00 - 19.00 น. | 09.00 - 10.30 น. | 17.00 - 18.00 น. | 5 | | 0.75 | 15 |
| | POND PUMP 2 | PP2 | FL.6B | 07.00 - 10.00 น. | 16.00 - 19.00 น. | 09.00 - 10.30 น. | 17.00 - 18.00 น. | 5 | | 0.75 | 15 |
| | POND PUMP 3 | PP3 | FL.6B | 07.00 - 10.00 น. | 16.00 - 19.00 น. | 09.00 - 10.30 น. | 17.00 - 18.00 น. | 5 | | 0.75 | 15 |
| | POND PUMP 4 | PP4 | FL.6B | 07.00 - 10.00 น. | 16.00 - 19.00 น. | 07.00 - 09.00 น. | 17.00 - 18.00 น. | 5 | | 0.75 | 15 |
| | POND PUMP 5 | PP5 | FL.6B | 07.00 - 10.00 น. | 16.00 - 19.00 น. | 07.00 - 09.00 น. | 17.00 - 18.00 น. | 5 | | 0.75 | 15 |
| | POND PUMP 6 | PP6 | FL.6B | 07.00 - 10.00 น. | 16.00 - 19.00 น. | 07.00 - 09.00 น. | 17.00 - 18.00 น. | 5 | | 0.75 | 15 |
| | POND PUMP 7 | PP7 | FL.6B | 07.00 - 10.00 น. | 16.00 - 19.00 น. | 07.00 - 09.00 น. | 17.00 - 18.00 น. | 5 | | 0.75 | 15 |
| | SPA1 | SPA | FL.6B | OFF | Manual | OFF | Manual | | | 1.5 | |
| | Air Bubble Pump 1 | AB | FL.6B | OFF | 17.00 - 20.00 น. | OFF | 17.30 - 18.30 น. | 2 | | 7.5 | 60 |
| | บ่อ POND 1 SYSTEM (หน้าอาคาร) | | | | | | | | | | |
| | POND 1 PUMP 1 (ปั๊มน้ำเข้าบ่อ) | PP1 | FL1 | 08.00 - 17.00 น. | - | 08.00 - 11.00 น. | 16.00 - 20.00 น. | 2 | | 2.25 | 18 |
| | POND 1 PUMP 2 (ปั๊มรดน้ำสปริงเกอร์) | PP2 | FL1 | 07.00 - 07.05 น. | 16.00 - 16.05 น. | 09.00 - 09.05 น. | 17.00 - 17.05 น. | | | | |
| | DRAINAGE PUMP Pond 1 (หน้าอาคาร) | DP2 | FL1 | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | บ่อ POND 2 SYSTEM (หน้าอาคาร) | | | | | | | | | | |
| | POND 2 PUMP 2 (ปั๊มน้ำเข้าบ่อ) | PP1 | FL1 | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | POND 2 PUMP 2 (ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำ) | PU2 | FL1 | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | DRAINAGE PUMP Pond 2 (ในห้อง FIRE PUM | DP2 | FL1 | AUTO | | AUTO | | | | | |
| 9 | SECURITY SYSTEM | | | | | | | | | | |

ตารางปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

| ลำดับ | รายละเอียด | โค้ด | สถานที่ | เวลาเปิด-ปิด (เดิม) | | เวลาเปิด-ปิด (ใหม่) | | ชั่วโมงที่ ลดได้ | จำนวน | กำลังไฟฟ้า (kw) | จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน |
|-------|----------------------------------|--------|---------|---------------------|---------|---------------------------------------|---------|---------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | กลางวัน | กลางคืน | กลางวัน | กลางคืน | | | | |
| | CLOSE CIRCUIT TELEVISION | CCTV | FL1 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| | ACCESS CONTROL | ACC | FL1 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| 10 | MATV SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | SATELLITE MATE TELEVISION | MATV | FL Roof | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| 11 | TELEPHONE SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANG | PABX | FL1 | 24 ชั่วโมง | | 24 ชั่วโมง | | | | | |
| 12 | ELEVATOR SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | ELEVATOR | L1 - 3 | FL Roof | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | ELEVATOR | SL1 | FL Roof | AUTO | | AUTO | | | | | |
| | | | | | | 1 วันประหยัดไฟฟ้าได้จำนวนเงินประมาณ | | | | | 3,691.19 |
| | | | | | | 1 เดือนประหยัดไฟฟ้าได้จำนวนเงินประมาณ | | | | | 110,735.76 |
| | | | | | | 1 ปีประหยัดไฟฟ้าได้จำนวนเงินประมาณ | | | | | 1,347,285.08 |