

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

1 / 7 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓	✓			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	✓	✓			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	91 F°			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	118 F°			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	81 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี () full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N/A	N/A			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N/A			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N/A	✓			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A Phase-Phase / คู่เฟส ST ไม่มี Phase-Phase / คู่เฟส TR ไม่มี	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	399 399 398
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.1 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	28.0	28.1			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 m			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	33h 1m	33h 6m			
	Checked by ตรวจสอบโดย					
Date วันที่	1/7/65					
Time เวลา	16.30					
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่ 2/7/65

Time เวลา 8.30

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Generator Weekly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....

สัปดาห์ Week / เดือน Month / ปี Year

07/07/65

อาคาร / Building

รายละเอียด Description		ก่อนการเดินเครื่อง Before Start			เดินเครื่องด้วยมือ <input checked="" type="checkbox"/> Manual		เดินเครื่องอัตโนมัติ <input type="checkbox"/> Automatic		Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	กรองอากาศ Air Filter								
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน Coolant Water Level Record	N/A			55°C / 129°F				
	บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F) Water Temperature Record	N/A			45°C / 113°F				
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F) Oil Temperature Record	N/A			47°C / 105°F				
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) Oil Pressure Record	N/A			82 Psi				
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง Oil Level Record	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (x) full เต็ม			() low ต่ำ, (x) full เต็ม, () N/A ไม่มี				
	ความตึงสายพาน Belt Tension								
	สภาพเขม่าควัน Smoke Condition	N/A ไม่มี							
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (%) หรือ ลิตร Diesel Level Record	810 ลิตร			810 ลิตร				
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง							
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน									
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A			1500 RPM				
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า Voltage Record (โวลต์ / Volts)		คู่เฟส / Phase-Phase L1L2	L1L2	L2L3	L3L1	L1L2	L2L3	L3L1	
คู่เฟส / Phase-Phase L2L3		N/A ไม่มี	N/A ไม่มี	N/A ไม่มี	399V	399V	399V		
คู่เฟส / Phase-Phase L3L1					399V	393V	398V		
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz) Frequency Record	N/A ไม่มี			50.0 HZ					
สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า Frequency Stability	N/A ไม่มี			231 V.					
Control Section / ส่วนควบคุม	สภาพแบตเตอรี่ Battery Condition	29.6V			28.0V				
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่ Distilled Water of Battery								
	ค่าถ.พ. ของน้ำกลั่นแบตเตอรี่ Specific Gravity of Battery Electrolyte								
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่ Battery Charger								
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts) Battery Voltage Record	N/A			28.1V				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.) Battery Amperes Record	0			0				
	จำนวนเวลาทดสอบ (15 นาที) Testing Period (15 Min.)	N/A ไม่มี			10m / 33h 18m				
	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์) Engine Operating Hour (Reading)				33h 18m				

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

รันการทำงานเครื่อง 10 นาที

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

จดบันทึกโดย / Recorded by

ลายเซ็น/Signature (ช่าง/Tech)

วันที่/Date 07/07/65

เวลา/Time 16:00 น.

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date 7/7/65

เวลา/Time 16:30

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date 11/07/65

เวลา/Time 10:30

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

15 / 7 / 22

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	89 F		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	82 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (/) full เต็ม	() low ต่ำ, (/) full เต็ม, () N/A ไม่มี		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85 %	85 %		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A Phase-Phase / คู่เฟส ST N/A Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A	RS 399V ST 399V TR 398V		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.0 HZ		
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี			
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.6 V	28.0 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	23 h 24 M	33 h 30 M		
Checked by ตรวจสอบโดย				N/A ไม่มี	
Date วันที่		15/7/22			
Time เวลา		19:15			
Suggestion ข้อเสนอแนะ					

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่ 16/7/22

Time เวลา 8.00

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่ 16/07/22

Time เวลา 10.00

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

21 / 7 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	14.7 °P			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	96 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	90 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี () full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	399 V 399 V 399 V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	V			
		Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	V			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.7 V	28.0 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	40	45 ชม			
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่		21/7/65				
Time เวลา		15.00				
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

28 / 7 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	13.2 °F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	98 °F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	80 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	86 %	85 %			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1499 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	398 ✓ 399 ✓ 399 ✓
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	60 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.1	27.9 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	6			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (ชั่วโมง)					
	Checked by ตรวจสอบโดย				N/A ไม่มี	
Date วันที่ 28/7/65						
Time เวลา 14.00						
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

4 / 8 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/				
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/				
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 F				
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	86 F				
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	30 PSI				
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี				
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/				
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/				
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85%	85%				
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	2	1			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/				
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	16.00 RPM				
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A ไม่มี	Phase-Phase / คู่เฟส ST N/A ไม่มี	Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A ไม่มี	RS 399 v	ST 399 v	TR 399 v
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	60 Hz				
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.9 v	28.1 v				
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0				
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	10 นาที				
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง						
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี		
Date วันที่ 4/8/65							
Time เวลา 10.00							
Suggestion ข้อเสนอแนะ							

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

11 / 8 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 P°			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	80 P°			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	80 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85%	85%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A Phase-Phase / คู่เฟส ST ไม่มี Phase-Phase / คู่เฟส TR ไม่มี	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	400v 400v 400v
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 +1/-			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/				
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.7V	28.0V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (ชั่วโมง)					
	Checked by ตรวจสอบโดย				N/A ไม่มี	
Date วันที่ 11/8/65						
Time เวลา 10.00						
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

25 / 8 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	110 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	80 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	85 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85%	85%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A Phase-Phase / คู่เฟส ST N/A Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A	RS 400V ST 400V TR 400V			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			
		Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/			
		Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/			
		Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.0 V	28 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (ชั่วโมง)					
	Checked by ตรวจสอบโดย				N/A ไม่มี	
Date วันที่	25/8/65					
Time เวลา	16.00					
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

.....1...../.....9...../.....65.....

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A				
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A				
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	N/A	120 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	85 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	80 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A				
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	90 %	80 %			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน						
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A				
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A Phase-Phase / คู่เฟส ST ไม่มี Phase-Phase / คู่เฟส TR ไม่มี	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	400 v 400v 400v
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี				50 Hz
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.9 v	28 v			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	6 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (ชั่วโมง)					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่ 1/9/65						
Time เวลา 13.00						
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

8 / 9 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A				
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A				
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 P°			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	85 P°			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	80 Psi			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี () full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A				
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน						
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A				
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	399V 399V 399V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี			49 Hz	
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Frequency Stability สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A ไม่มี				
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.5V	28.0V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่ 8/9/65						
Time เวลา 16.00						
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

12 / 9 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A				
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A				
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	89 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A				
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A				
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80 %			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน						
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 PPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	RS 400v ST 400v TR 400v
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.0 +1/2			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.6 V	28.0V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
	Checked by ตรวจสอบโดย				N/A ไม่มี	
Date วันที่	22/9/65					
Time เวลา	15.00					
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

15 / 9 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	89 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	8.2 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี () full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85%	85%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	399V 399V 399V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	60.0 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/				
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24.6V	28.0V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	2 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่ 15/9/65						
Time เวลา 15.00						
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

29/9/65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	91 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	118 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	8.1 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี () full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85%	85%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		/	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	399V 399V 399V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/				
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.6 V	28.0 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
	Checked by ตรวจสอบโดย				N/A ไม่มี	
Date วันที่ 29/9/65						
Time เวลา 15.00						
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

6 / 10 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engi Section / ส่วนเครื่องย่น	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	127 F°			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	90 F°			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	81 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	2		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/				
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	400V ✓ 400V ✓ 400V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.0 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.5V	28V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาที่ทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่ 6/10/65						
Time เวลา 16.00						
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

13/10/65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engi Section / ส่วนเครื่องปั่นไฟ	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	110 F°			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	91 F°			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	83 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี () full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	400 v 400 v 400 v
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.0 Hz			
Control Section / ส่วนควบคุม	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A ไม่มี				
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.5 V	27.9 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
	Checked by ตรวจสอบโดย					
	Date วันที่	13/10/65			N/A ไม่มี	
Time เวลา	15.00					
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

20 / 10 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A				
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A				
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	129 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	96 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	85 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี () full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A				
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80 %	80 %			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน						
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	RS 399V ST 399V TR 398V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 Hz			
Control Section / ส่วนควบคุม	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A ไม่มี				
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.5 V	28.0			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่		20 / 10 / 65				
Time เวลา		18.00				
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

20/10/65

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

27 / 10 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Eng. Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	122 °F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	90 °F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	85 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80 %	80 %			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	RS 400v ST 400v TR 400v
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			
		Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/			
		Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
		Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.7 v	28.0 v		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
	Checked by ตรวจสอบโดย					
Date วันที่	27/10/65			N/A ไม่มี		
Time เวลา	14.45					
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

3 / 11 / 22

Building อาคาร

THE ESSE ASOKE

Description-รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	N/A	122°F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	127°F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	81 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	89%	89%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1499 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	RS 399V ST 399V TR 398V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.3 HZ			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี	/			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	27.7V	28.0V			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	N/A	28.0V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	10 นาที / 33h / 18m			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง	33h / 18m	33h / 18m			
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่ 31/11/22						
Time เวลา 16:00 น.						
Suggestion ข้อเสนอแนะ						
แจ้งน้ำมันถัง (เติมน้ำมัน)						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

9/10/22

10:00 น.

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น
(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

10 / 4 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Eng Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	122 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	96 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	80 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี N/A ไม่มี N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี N/A ไม่มี N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี N/A ไม่มี N/A ไม่มี	400V ✓ 400V 400V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 - Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.5	28.0V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่		10/11/65				
Time เวลา		14.45				
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

10/11/65

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

10/11/65

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

17 / 11 / 22

Building อาคาร

THE ESSE ASOKE

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	89 F		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	81 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	(X) low ต่ำ, () N/A ไม่มี (/) full เต็ม	() low ต่ำ, (/) full เต็ม, () N/A ไม่มี		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85 %	85 %		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A ไม่มี Phase-Phase / คู่เฟส ST N/A ไม่มี Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A ไม่มี	RS 399V ST 399V TR 398V		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.0 HZ		
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.7V	28.1V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	33 h 30 m	40 h 48 m		
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี
Date วันที่ 17/11/22					
Time เวลา 16:15					
Suggestion ข้อเสนอแนะ					
ทำการทดสอบ Generator ในเวลา 10 นาที					

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

24 / 11 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	2			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A				
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	122 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	90 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	92 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	1			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85 %	85 %			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	1		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N/A				
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	RS 400V ST 400V TR 400V	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.7	28.0V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่		24/11/65				
Time เวลา		14.00				
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

29 / 12 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A				
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A				
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	90 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	85 Psi			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	85%	85%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1000 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	RS 400 V ST 400 V TR 400 V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.0 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	2			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.6	27.9 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่	29/12/65					
Time เวลา	15.30					
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

22 / 12 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	125 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	90 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	80 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี () full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80 %			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1600 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	400V 400V 400V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	29.6 V	27.9 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี	
Date วันที่		22 / 12 / 65				
Time เวลา		14.50				
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ , X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

15 / 12 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Eng Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	N/A	123 F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	87 F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	86 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี ✓ full เต็ม	() low ต่ำ, () full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	8590	8590			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	RS 400 V ST 400V TR 400V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50 Hz			
Frequency Stability สภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	29.6 V	28.0 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)					
	Checked by ตรวจสอบโดย					
Date วันที่	15/12/65			N/A ไม่มี		
Time เวลา	15.00					
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

15/12/65

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

15/12/65

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรณีสถานการณ์ / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

8 / 12 / 65

Building อาคาร

The Esse Asoke

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Eng Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A	/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	120 F°		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	95 F°		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	85 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (X) full เต็ม	() low ต่ำ, (X) full เต็ม, () N/A ไม่มี		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80 %	80 %		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/	/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR RS N/A ST N/A TR N/A ไม่มี ไม่มี ไม่มี	RS 400v ST 400v TR 400v		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	50.0 Hz		
Frequency Stability สถานการณ์ความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี			
Control Section / ส่วนควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	29.6 V	29.9 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)				
Checked by ตรวจสอบโดย					N/A ไม่มี
Date วันที่	8 / 12 / 65				
Time เวลา	13.00				
Suggestion ข้อเสนอแนะ					

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week สัปดาห์ / Month เดือน / Year ปี

1 / 12 / 22

Building อาคาร

THE ESSE ASOKE

Description รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A		/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N/A		/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N/A	127.7			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	96F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	81 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	() low ต่ำ, () N/A ไม่มี (✓) full เต็ม	() low ต่ำ, (✓) full เต็ม, () N/A ไม่มี			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓		/		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A		/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	80%	80%			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		✓	✓			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		N/A	1500			
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า		RS N/A ไม่มี	ST N/A ไม่มี	TR N/A ไม่มี	RS 399V ST 399V TR 398V	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A ไม่มี	60 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A ไม่มี				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.6V ✓	28.0V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	0			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A ไม่มี	5 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	40 h 0m	41 h 0m			
	Checked by ตรวจสอบโดย				N/A ไม่มี	
Date วันที่	1 / 12 / 22					
Time เวลา	16:00					
Suggestion ข้อเสนอแนะ						

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น
(Tech.Sup. หัวหน้าช่าง)

Date วันที่

Time เวลา

11/12/65

Verified by ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น
(BM ผู้จัดการอาคาร)

Date วันที่

Time เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark กรุณาทำเครื่องหมาย / = Normal ปกติ, X = Abnormal ไม่ปกติ