

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....

เดือน Month / ปี Year

2/65

อาคาร / Building

THE ESSE ASOKE

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose-Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
B2	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
B2	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
B2	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
B1	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
B1	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
B1	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
G	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
G	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
G	ห้องนิติ	/	/	/	N/A	/	/	/
1M	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
1M	ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
1M	Generator	CO2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1M	MDB	CO2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1M	MDB	CO2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
2	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
3	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
3	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
4	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
4	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
5	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
5	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
6	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
6	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
7	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
7	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
8	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
8	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
9	หน้าลิฟต์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
9	Carpark(ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
10	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
10	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
10	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

จดบันทึกโดย / Recorded by

ลายเซ็น/Signature (ช่างเทคนิค)

วันที่/Date 25/2/65

เวลา/Time 16.00

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....

เดือน Month / ปี Year

2/65

อาคาร / Building

THE ESSE ASOKE

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose-Reel Hose-Rack	สายฉีดแบบ ท่อน้ำใบ Hose-Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
11	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
11	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
11	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
12	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
12	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
12	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
13	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
13	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
13	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
14	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
14	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
14	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
15	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
15	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
15	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
16	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
16	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
16	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
17	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
17	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
17	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
18	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
18	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
18	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
19	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
19	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
19	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
20	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
20	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
20	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
21	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
21	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
21	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

จัดบันทึกโดย / Recorded by

ลายเซ็น/Signature (ช่าง/Tech)

วันที่/Date 25/2/65

เวลา/Time 16.00

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....

เดือน Month / ปี Year

5/65

อาคาร / Building

THE ESSE ASOKE

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
22	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
22	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
22	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
23	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
23	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
23	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
24	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
24	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
24	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
25	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
25	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
25	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
26	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
26	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
26	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
27	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
27	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
27	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
28	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
28	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
28	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
29	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
29	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
29	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
30	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
30	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
30	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
31	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
31	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
31	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
32	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
32	Corridor (ST2)	/	/	/	N/A	/	/	/
32	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

จดบันทึกโดย / Recorded by

ลายเซ็น/Signature (ช่าง/Tech)

วันที่/Date 25/12/65

เวลา/Time 16.00

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการ/PM)

วันที่/Date

เวลา/Time



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....

เดือน Month / ปี Year

8/65

อาคาร / Building

THE ESSE ASOKE

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose-Reel Hose Rack	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness-Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key-/Fire-Axe
33	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
33	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
33	Pump Room	CO2	/	/	N/A	/	/	/
34	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
34	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
35	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
35	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
36	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
36	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
37	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
37	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
38	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
38	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
39	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
39	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
40	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
40	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
41	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
41	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
42	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
42	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
43	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
43	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
44	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
44	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
45	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
45	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
46	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
46	Fireman-LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
47	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
47	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/
48	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
48	Fireman LIFT	/	/	/	N/A	/	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

จดบันทึกโดย / Recorded by

ลายเซ็น/Signature

วันที่/Date 25/8/65

เวลา/Time 16:00

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time



## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

เดือน Month / ปี Year

อาคาร / Building

THE ESSE ASOKE

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

ลายเซ็น/Signa

วันที่/Date 25/7/65

เวลา/Time 16/17

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date

**เวลา/Time**

\*\* กรณีนำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal, X = ไม่ปกติ Abnormal

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date

**เวลา/Time**







แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....1.....

เดือน Month / ปี Year

สิงหาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
B2	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
B2A	ช่องจอด	/	/	/	N/A	/	/	/
B1	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
B1A	ช่องจอด	/	/	/	N/A	/	/	/
G	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
1M	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
2	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
3	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
4	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
5	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
6	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
7	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
8	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
9	หน้าลิฟท์ L1	/	/	/	N/A	/	/	/
B1	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
G	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
G	ห้องนิติ	/	/	/	N/A	/	/	/
1M	ห้องGEN	/	/	/	N/A	/	/	/
1M	ห้อง MDB	/	/	/	N/A	/	/	/
1M	ห้อง MDB	/	/	/	N/A	/	/	/
1M	ทางเดิน	/	/	/	N/A	/	/	/
2	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
3	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
4	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
5	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
6	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
7	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
8	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
9	Carpark ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
10	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
10	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
10	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
11	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
11	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
11	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

แจ้งให้ดูแล/กวดขันสภาพสิ่งขึ้นเพดาน 13, 14, 15, 16  
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้า/Sup.)

วันที่/Date 26/8/65

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าอาคาร/BM.)

วันที่/Date 26/8/65

เวลา/Time 10.00



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No....2.....

เดือน Month / ปี Year

สิงหาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาดครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
12	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
12	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
12	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
13	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
13	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
13	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
14	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
14	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
14	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
15	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
15	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
15	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
16	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
16	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
16	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
17	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
17	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
17	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
18	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
18	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
18	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
19	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
19	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
19	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
20	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
20	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
20	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
21	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
21	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
21	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
22	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
22	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
22	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

๑

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (.....)

วันที่/Date 30/8/65

เวลา/Time

ตรวจสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date 30/8/65

เวลา/Time 10.00



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....3.....

เดือน Month / ปี Year สิงหาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาคกรอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
23	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
23	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
23	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
24	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
24	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
24	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
25	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
25	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
25	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
26	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
26	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/	/
26	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
27	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
27	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
27	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
28	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
28	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
28	Fireman Lift	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
29	Corridor	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
29	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
29	Fireman Lift	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
30	Corridor	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
30	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
30	Fireman Lift	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
31	Corridor	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
31	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
31	Fireman Lift	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
33	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/	/
33	Corridor	/	/	/	N/A	/	/	/
33	Fireman Lift	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
34	Corridor	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
34	Fireman Lift	/	/	/	N/A	ไม่มีฝาคกรอบ	/	/
					N/A			

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time

วันที่/Date

เวลา/Time



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....4.....

เดือน Month / ปี สิงหาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาดครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
35	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
35	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
36	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
36	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
37	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
37	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
38	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
38	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
39	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
39	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
40	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
40	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
41	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
41	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
42	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
42	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
43	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
43	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
44	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
44	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
45	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
45	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
46	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
46	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
47	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
47	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
48	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
48	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
49	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
49	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
50	Corridor	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓
50	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีฝาดครอบ ✓	✓	✓

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time



## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No....5.....

สิงหาคม 65

อาคาร / Building

## The Asse asoke

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

\*\* กรณำทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

เวลา/Time

.....  
เวลา/Time







แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....1.....

เดือน Month / ปี Year

กันยายน 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
B2	FHC-01	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
B2A	FHC-02	ช่องจอด	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
B1	FHC-03	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
B1A	FHC-04	ช่องจอด	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
G	FHC-05	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
IM	FHC-06	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
2	FHC-07	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
3	FHC-08	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
4	FHC-09	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
5	FHC-10	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
6	FHC-11	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
7	FHC-12	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
8	FHC-13	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
9	FHC-14	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
B1	FHC-15	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
G	FHC-16	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
G	FHC-17	ห้องนิติ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
IM		ห้องGEN						
IM		ห้อง MDB						
IM		ห้อง MDB						
IM	FHC-21	ทางเดิน	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
2	FHC-22	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
3	FHC-23	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
4	FHC-24	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
5	FHC-25	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
6	FHC-26	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
7	FHC-27	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
8	FHC-28	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
9	FHC-29	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
10	FHC-30	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
10	FHC-31	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
10	FHC-32	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
11	FHC-33	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
11	FHC-34	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
11	FHC-35	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ทวนสอบโดย / Verified by

ลาย

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลายเซ็น/Signature (

26/11/2565

วันที่/Date

วันที่/Date

เวลา/Time

30/11/65

เวลา/Time



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No....2.....

เดือน Month / ปี Year

กันยายน 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ ห้วนหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
12	FHC-36	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
12	FHC-37	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
12	FHC-38	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
13	FHC-39	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
13	FHC-40	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
13	FHC-41	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
14	FHC-42	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
14	FHC-43	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
14	FHC-44	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
15	FHC-45	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
15	FHC-46	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
15	FHC-47	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
16	FHC-48	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
16	FHC-49	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
16	FHC-50	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
17	FHC-51	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
17	FHC-52	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
17	FHC-53	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
18	FHC-54	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
18	FHC-55	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
18	FHC-56	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
19	FHC-57	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
19	FHC-58	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
19	FHC-59	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
20	FHC-60	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
20	FHC-61	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
20	FHC-62	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
21	FHC-63	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
21	FHC-64	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
21	FHC-65	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
22	FHC-66	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
22	FHC-67	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
22	FHC-68	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลายเซ็น/Signature (ช่าง/Tech.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ตรวจสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้ตรวจ)

วันที่/Date

เวลา/Time



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....3.....

เดือน Month / ปี Year

กันยายน 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝากรอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
23	FHC-69	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
23	FHC-70	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
23	FHC-71	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
24	FHC-72	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
24	FHC-73	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
24	FHC-74	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
25	FHC-75	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
25	FHC-76	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
25	FHC-77	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
26	FHC-78	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
26	FHC-79	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
26	FHC-80	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
27	FHC-81	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
27	FHC-82	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
27	FHC-83	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
28	FHC-84	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
28	FHC-85	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
28	FHC-86	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
29	FHC-87	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
29	FHC-88	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
29	FHC-89	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
30	FHC-90	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
30	FHC-91	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
30	FHC-92	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
31	FHC-93	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
31	FHC-94	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
31	FHC-95	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
33	FHC-96	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
33	FHC-97	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
33	FHC-98	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
34	FHC-99	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
34	FHC-100	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

ลายเซ็น

วันที่/Date

เวลา/Time

วันที่/Date

เวลา/Time

๔/11/๕๐๖๕

๗๐/๙/๖๕



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....4.....

เดือน Month / ปี Year

กันยายน 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาดครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
35	FHC-101	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
35	FHC-102	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
36	FHC-103	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
36	FHC-104	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
37	FHC-105	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
37	FHC-106	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
38	FHC-107	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
38	FHC-108	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
39	FHC-109	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
39	FHC-110	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
40	FHC-111	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
40	FHC-112	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
41	FHC-113	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
41	FHC-114	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
42	FHC-115	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
42	FHC-116	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
43	FHC-117	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
43	FHC-118	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
44	FHC-119	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
44	FHC-120	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
45	FHC-121	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
45	FHC-122	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
46	FHC-123	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
46	FHC-124	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
47	FHC-125	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
47	FHC-126	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
48	FHC-127	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
48	FHC-128	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
49	FHC-129	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
49	FHC-130	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
50	FHC-131	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
50	FHC-132	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
					N/A			

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature

ลายเซ็น

วันที่/Date

เวลา/Time

วันที่/Date

เวลา/Time











# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....1.....

เดือน Month / ปี Year

ตุลาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาคาบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
B2	FHC-01	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
B2A	FHC-02	ช่องจอด	✓	✓	✓	N/A	✓	
B1	FHC-03	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
B1A	FHC-04	ช่องจอด	✓	✓	✓	N/A	✓	
G	FHC-05	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
1M	FHC-06	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
2	FHC-07	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
3	FHC-08	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
4	FHC-09	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
5	FHC-10	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
5	FHC-11	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
7	FHC-12	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
8	FHC-13	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
9	FHC-14	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	✓	N/A	✓	
B1	FHC-15	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
G	FHC-16	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
G	FHC-17	ห้องนิติ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
1M		ห้อง GEN						
1M		ห้อง MDB						
1M		ห้อง MDB						
1M	FHC-21	ทางเดิน	✓	✓	✓	N/A	✓	
2	FHC-22	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
3	FHC-23	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
4	FHC-24	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
5	FHC-25	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
6	FHC-26	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
7	FHC-27	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
8	FHC-28	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
9	FHC-29	Carpark ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
10	FHC-30	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
10	FHC-31	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
10	FHC-32	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
11	FHC-33	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
11	FHC-34	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
11	FHC-35	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	

### ข้อเสนอแนะ / Suggestion

### หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

### ตรวจสอบโดย / Checked by

### ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น (Signature)

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

26/10/2025

วันที่/Date

วันที่/Date

เวลา/Time

31/10/65

เวลา/Time



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No....2.....

เดือน Month / ปี Year

ตุลาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ ห้วนมน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
12	FHC-36	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
12	FHC-37	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
12	FHC-38	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
13	FHC-39	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
13	FHC-40	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
13	FHC-41	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
14	FHC-42	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
14	FHC-43	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
14	FHC-44	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
15	FHC-45	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
15	FHC-46	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
15	FHC-47	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
16	FHC-48	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
16	FHC-49	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
16	FHC-50	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
17	FHC-51	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
17	FHC-52	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
17	FHC-53	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
18	FHC-54	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
18	FHC-55	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
18	FHC-56	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
19	FHC-57	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
19	FHC-58	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
19	FHC-59	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
20	FHC-60	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
20	FHC-61	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
20	FHC-62	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
21	FHC-63	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
21	FHC-64	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
21	FHC-65	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
22	FHC-66	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	
22	FHC-67	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	
22	FHC-68	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	
					N/A			

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

- \* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
- \*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลายเซ็น

วันที่/Date

เวลา/Time

ตรวจสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้)

วันที่/Date

เวลา/Time



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....3.....

เดือน Month / ปี Year

ตุลาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝากรอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazeness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
23	FHC-69	Corridor	/	/	/	N/A	/	
23	FHC-70	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
23	FHC-71	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
24	FHC-72	Corridor	/	/	/	N/A	/	
24	FHC-73	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
24	FHC-74	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
25	FHC-75	Corridor	/	/	/	N/A	/	
25	FHC-76	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
25	FHC-77	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
26	FHC-78	Corridor	/	/	/	N/A	/	
26	FHC-79	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
26	FHC-80	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
27	FHC-81	Corridor	/	/	/	N/A	/	
27	FHC-82	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
27	FHC-83	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
28	FHC-84	Corridor	/	/	/	N/A	/	
28	FHC-85	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
28	FHC-86	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
29	FHC-87	Corridor	/	/	/	N/A	/	
29	FHC-88	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
29	FHC-89	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
30	FHC-90	Corridor	/	/	/	N/A	/	
30	FHC-91	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
30	FHC-92	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
31	FHC-93	Corridor	/	/	/	N/A	/	
31	FHC-94	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	
31	FHC-95	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
33	FHC-96	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
33	FHC-97	Corridor	/	/	/	N/A	/	
33	FHC-98	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	
34	FHC-99	Corridor	/	/	/	N/A	/	
34	FHC-100	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

ลายเซ็น/

วันที่/Date

เวลา/Time

วันที่/Date

เวลา/Time

26/10/2565

31/10/65

31/10/65



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....4.....

เดือน Month / ปี Year

ตุลาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาคาบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
35	FHC-101	Corridor			N/A			
35	FHC-102	Fireman Lift			N/A			
36	FHC-103	Corridor			N/A			
36	FHC-104	Fireman Lift			N/A			
37	FHC-105	Corridor			N/A			
37	FHC-106	Fireman Lift			N/A			
38	FHC-107	Corridor			N/A			
38	FHC-108	Fireman Lift			N/A			
39	FHC-109	Corridor			N/A			
39	FHC-110	Fireman Lift			N/A			
40	FHC-111	Corridor			N/A			
40	FHC-112	Fireman Lift			N/A			
41	FHC-113	Corridor			N/A			
41	FHC-114	Fireman Lift			N/A			
42	FHC-115	Corridor			N/A			
42	FHC-116	Fireman Lift			N/A			
43	FHC-117	Corridor			N/A			
43	FHC-118	Fireman Lift			N/A			
44	FHC-119	Corridor			N/A			
44	FHC-120	Fireman Lift			N/A			
45	FHC-121	Corridor			N/A			
45	FHC-122	Fireman Lift			N/A			
46	FHC-123	Corridor			N/A			
46	FHC-124	Fireman Lift			N/A			
47	FHC-125	Corridor			N/A			
47	FHC-126	Fireman Lift			N/A			
48	FHC-127	Corridor			N/A			
48	FHC-128	Fireman Lift			N/A			
49	FHC-129	Corridor			N/A			
49	FHC-130	Fireman Lift			N/A			
50	FHC-131	Corridor			N/A			
50	FHC-132	Fireman Lift			N/A			
					N/A			

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้ BM.)

ลายเซ็น

วันที่/Date

เวลา/Time

วันที่/Date

เวลา/Time

26/10/65

31/10/65

11/10/65











# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....1.....

เดือน Month / ปี Year

พฤศจิกายน 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
B2	FHC-01	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
B2A	FHC-02	ช่องจอด	/	/	N/A	/	/	/
B1	FHC-03	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
B1A	FHC-04	ช่องจอด	/	/	N/A	/	/	/
G	FHC-05	Fireman Lift	/	/	N/A	/	/	/
1M	FHC-06	Fireman Lift	/	/	N/A	/	/	/
2	FHC-07	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
3	FHC-08	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
4	FHC-09	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
5	FHC-10	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
6	FHC-11	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
7	FHC-12	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
8	FHC-13	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
9	FHC-14	หน้าลิฟท์ L1	/	/	N/A	/	/	/
B1	FHC-15	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
G	FHC-16	Corridor ST-2	/	/	N/A	/	/	/
G	FHC-17	ห้องนิติ	/	/	N/A	/	/	/
1M		ห้องGEN	/	/				
1M		ห้อง MDB	/	/				
1M		ห้อง MDB	/	/				
1M	FHC-21	ทางเดิน	/	/	N/A	/	/	/
2	FHC-22	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
3	FHC-23	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
4	FHC-24	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
5	FHC-25	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
6	FHC-26	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
7	FHC-27	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
8	FHC-28	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
9	FHC-29	Carpark ST-2	/	/	N/A	/	/	/
10	FHC-30	Corridor	/	/	N/A	/	/	/
10	FHC-31	Corridor ST-2	/	/	N/A	/	/	/
10	FHC-32	Fireman Lift	/	/	N/A	/	/	/
11	FHC-33	Corridor	/	/	N/A	/	/	/
11	FHC-34	Corridor ST-2	/	/	N/A	/	/	/
11	FHC-35	Fireman Lift	/	/	N/A	/	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลายเซ็น/Signature

วันที่/Date

วันที่/Date

เวลา/Time

เวลา/Time



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No....2.....

เดือน Month / ปี Year

พฤศจิกายน 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
12	FHC-36	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
12	FHC-37	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
12	FHC-38	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
13	FHC-39	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
13	FHC-40	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
13	FHC-41	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
14	FHC-42	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
14	FHC-43	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
14	FHC-44	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
15	FHC-45	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
15	FHC-46	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
15	FHC-47	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
16	FHC-48	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
16	FHC-49	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
16	FHC-50	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
17	FHC-51	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
17	FHC-52	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
17	FHC-53	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
18	FHC-54	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
18	FHC-55	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
18	FHC-56	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
19	FHC-57	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
19	FHC-58	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
19	FHC-59	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
20	FHC-60	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
20	FHC-61	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
20	FHC-62	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
21	FHC-63	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
21	FHC-64	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
21	FHC-65	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
22	FHC-66	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	/	/	N/A	/	/
22	FHC-67	Corridor ST-2	/	/	/	N/A	/	/
22	FHC-68	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลายเซ็น

วันที่/Date

เวลา/Time

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature

วันที่/Date

เวลา/Time



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....3.....

เดือน Month / ปี Year

พฤศจิกายน 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
23	FHC-69	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
23	FHC-70	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
23	FHC-71	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24	FHC-72	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24	FHC-73	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
24	FHC-74	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
25	FHC-75	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
25	FHC-76	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
25	FHC-77	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26	FHC-78	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26	FHC-79	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
26	FHC-80	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27	FHC-81	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27	FHC-82	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
27	FHC-83	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28	FHC-84	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28	FHC-85	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
28	FHC-86	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29	FHC-87	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29	FHC-88	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
29	FHC-89	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
30	FHC-90	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
30	FHC-91	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
30	FHC-92	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
31	FHC-93	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
31	FHC-94	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
31	FHC-95	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
33	FHC-96	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
33	FHC-97	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
33	FHC-98	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
34	FHC-99	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
34	FHC-100	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
					N/A			

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

ลายเซ็น/Signature (ช่าง/Tech.)

วันที่/Date

เวลา/Time

วันที่/Date

เวลา/Time



# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....4.....

เดือน Month / ปี Year

พฤศจิกายน 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาคาบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
35	FHC-101	Corridor	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
35	FHC-102	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
36	FHC-103	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
36	FHC-104	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
37	FHC-105	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
37	FHC-106	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
38	FHC-107	Corridor	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
38	FHC-108	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
39	FHC-109	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
39	FHC-110	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
40	FHC-111	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
40	FHC-112	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
41	FHC-113	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
41	FHC-114	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
42	FHC-115	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
42	FHC-116	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
43	FHC-117	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
43	FHC-118	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
44	FHC-119	Corridor	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
44	FHC-120	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
45	FHC-121	Corridor	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
45	FHC-122	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
46	FHC-123	Corridor	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
46	FHC-124	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
47	FHC-125	Corridor	/	/	/	N/A	/	/
47	FHC-126	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
48	FHC-127	Corridor	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
48	FHC-128	Fireman Lift	/	/	/	N/A	/	/
49	FHC-129	Corridor	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
49	FHC-130	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
50	FHC-131	Corridor	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
50	FHC-132	Fireman Lift	1 กจ.ต.ก	/	/	N/A	/	/
					N/A			

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ตรวจสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

ลายเซ็น/Signature (ช่าง/Tech.)

วันที่/Date

เวลา/Time

วันที่/Date

เวลา/Time











ETA 18

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....1.....

เดือน Month / ปี Year

ธันวาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาดรอป ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
B2	FHC-01	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
B2A	FHC-02	ช่องจอด	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
B1	FHC-03	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
B1A	FHC-04	ช่องจอด	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
G	FHC-05	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
1M	FHC-06	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
2	FHC-07	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
3	FHC-08	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
4	FHC-09	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
5	FHC-10	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	FHC-11	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	FHC-12	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
8	FHC-13	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
9	FHC-14	หน้าลิฟท์ L1	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
B1	FHC-15	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
G	FHC-16	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
G	FHC-17	ห้องนิติ	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
1M		ห้องGEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1M		ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1M		ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1M	FHC-21	ทางเดิน	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
2	FHC-22	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
3	FHC-23	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
4	FHC-24	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
5	FHC-25	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
6	FHC-26	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
7	FHC-27	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
8	FHC-28	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
9	FHC-29	Carpark ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
10	FHC-30	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
10	FHC-31	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
10	FHC-32	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
11	FHC-33	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
11	FHC-34	Corridor ST-2	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
11	FHC-35	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

15

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลาย

วันที่/Date

เวลา/Time

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No....2.....

เดือน Month / ปี Year

ธันวาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
12	FHC-36	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
12	FHC-37	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
12	FHC-38	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
13	FHC-39	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
13	FHC-40	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
13	FHC-41	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
14	FHC-42	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
14	FHC-43	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
14	FHC-44	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
15	FHC-45	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
15	FHC-46	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
15	FHC-47	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
16	FHC-48	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
16	FHC-49	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
16	FHC-50	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
17	FHC-51	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
17	FHC-52	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
17	FHC-53	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
18	FHC-54	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
18	FHC-55	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
18	FHC-56	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
19	FHC-57	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
19	FHC-58	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
19	FHC-59	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
20	FHC-60	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
20	FHC-61	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
20	FHC-62	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
21	FHC-63	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
21	FHC-64	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
21	FHC-65	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
22	FHC-66	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
22	FHC-67	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
22	FHC-68	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

20

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลายเซ็น/

วันที่/Date

เวลา/Time

9/12/65

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date

เวลา/Time

11/12/65



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....3.....

เดือน Month / ปี Year

ธันวาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาดครอบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
23	FHC-69	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
23	FHC-70	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
23	FHC-71	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
24	FHC-72	Corridor	2	✓	✓	N/A	✓	✓
24	FHC-73	Corridor ST-2	2	✓	✓	N/A	✓	✓
24	FHC-74	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
25	FHC-75	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
25	FHC-76	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
25	FHC-77	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
26	FHC-78	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
26	FHC-79	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
26	FHC-80	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
27	FHC-81	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
27	FHC-82	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
27	FHC-83	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
28	FHC-84	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
28	FHC-85	Corridor ST-2	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
28	FHC-86	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
29	FHC-87	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
29	FHC-88	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
29	FHC-89	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
30	FHC-90	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
30	FHC-91	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
30	FHC-92	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
31	FHC-93	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
31	FHC-94	Corridor ST-2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
31	FHC-95	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
33	FHC-96	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
33	FHC-97	Corridor	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
33	FHC-98	Fireman Lift	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
34	FHC-99	Corridor	1 กจ. 1 นิ้ว	✓	✓	N/A	✓	✓
34	FHC-100	Fireman Lift	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
					N/A			

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

19

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

ลายเซ็น/Signature (ช่าง/Tech.)

9/12/65

วันที่/Date

เวลา/Time

11/12/65

วันที่/Date

เวลา/Time



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No.....4.....

เดือน Month / ปี Year

ธันวาคม 65

อาคาร / Building

The Asse asoke

ชั้น Floor	สถานที่ Location	ถังเคมีดับเพลิง Fire Extinguisher	วาล์วน้ำ Water Valve	สายฉีดแบบ หัวหมุน Hose Reel	สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ Hose Rack	หัวฉีดน้ำ / ฝาคาบ ทองเหลือง Nozzle / Brazenness Cover	รอยรั่วและซีล Leakage / Seal	ตู้/กระจก/กุญแจ/ขวาน Cabinet / Glass / Key / Fire Axe
35	FHC-101	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
35	FHC-102	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
36	FHC-103	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
36	FHC-104	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
37	FHC-105	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
37	FHC-106	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
38	FHC-107	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
38*	FHC-108	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
39	FHC-109	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
39	FHC-110	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
40	FHC-111	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
40	FHC-112	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
41	FHC-113	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
41	FHC-114	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
42	FHC-115	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
42	FHC-116	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
43	FHC-117	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
43	FHC-118	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
44	FHC-119	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
44	FHC-120	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
45	FHC-121	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
45	FHC-122	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
46	FHC-123	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
46	FHC-124	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
47	FHC-125	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
47	FHC-126	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
48	FHC-127	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
48	FHC-128	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
49	FHC-129	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
49	FHC-130	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
50	FHC-131	Corridor	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
50	FHC-132	Fireman Lift	✓	✓	N/A	✓	✓	✓

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

ลายเซ็น/Signature (..... BM.)

ลายเซ็น/Signature (ช่าง/Tech.)

วันที่/Date

วันที่/Date

เวลา/Time

เวลา/Time



## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ / Sheet No....5.....

เดือน Month / ปี Year

ธันวาคม 65

ธันวาคม 65

อาคาร / Building

## The Asse asoke

<p>ข้อเสนอแนะ / Suggestion</p> <p>3</p>	<p>หมายเหตุ / Remark :</p> <p>* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable</p> <p>** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal</p>
---	---

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น/Signature (หัวหน้าช่าง/Tech.Sup.)

วันที่/Date

.....

เวลา/Time

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น/Signature (ผู้จัดการอาคาร/BM.)

.....  
วันที่/Date

.....  
 เวลา/Time



