

## เอกสารแนบ 7

ผลวิเคราะห์เชื้อสปีชีโอเนลลาในน้ำจากหอฝิ่งเย็น



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

สาขาสงขลา : 9/116 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย  
Songkhla Branch : 9/116 Kanchanawanich Rd., Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand  
Tel : (66) 74 558871-3, (66) 74 558901 Fax : (66) 74 558870  
http://www.centallabthai.com

Central Lab  
One Stop & Fast Services

## รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 19 ตุลาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/21590

หน้า 01/01

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง  
(ข้อมูลจากลูกค้า) 88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
รายละเอียดตัวอย่าง น้ำในถาด Cooling Tower  
(ข้อมูลจากลูกค้า)  
รหัสตัวอย่าง SK65/07128-001  
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำ  
ภาชนะบรรจุ : ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ  
จำนวน : 2 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 500 มิลลิลิตร/ขวด  
อุณหภูมิ : แช่เย็น สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ

วันที่รับตัวอย่าง 29 กันยายน 2565

วันที่ทดสอบ 30 กันยายน 2565 - 18 ตุลาคม 2565

### ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	LOQ	วิธีทดสอบอ้างอิง
<i>Legionella</i> spp.	Not Detected	/1000ml	-	-	ISO 11731 : 2017.

~End of Report~

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา

CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ  
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P1/1-SK

## รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 20 ธันวาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/25587

หน้า 01/01

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง  
(ข้อมูลจากลูกค้า) 88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
รายละเอียดตัวอย่าง น้ำในถาด Cooling Tower  
(ข้อมูลจากลูกค้า)  
รหัสตัวอย่าง SK65/08671-001  
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำ  
ภาชนะบรรจุ : ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ  
จำนวน : 2 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 500 มิลลิลิตร/ขวด  
อุณหภูมิ : แช่เย็น สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ

วันที่รับตัวอย่าง 07 ธันวาคม 2565

วันที่ทดสอบ 08 ธันวาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565

### ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	LOQ	วิธีทดสอบอ้างอิง
<i>Legionella</i> spp.	Not Detected	/1000ml	-	-	ISO 11731 : 2017(E)

~End of Report~

(นาม  
ผู้รับ)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา

CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ  
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P1/1-SK