

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001		หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	EL-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	EL-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	EL-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	EL-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	EL-WE1B-006		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	EL-WE1B-007		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
8	EL-WE1B-008		ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	/	/	/	/	
9	EL-WE1B-009		บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
10	EL-WE1B-010		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	EL-WE1B-011		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
12	EL-WE1B-012		ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
13	EL-WE1B-013		ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
14	EL-WE1B-014		ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
15	EL-WE1B-015		ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
16	EL-WE1B-016		ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
17	EL-WE1B-017		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	X	พบเสื่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

งชื่อผู้ปฏิบัติงาน พชรพงศ์ พันธุ์สุข
วันที่ 14 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003		ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004		ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005		ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008		ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009		ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	X	แบตเสื่อม
31	EL-WE01-010		ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
32	EL-WE01-011		ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012		หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	X	แบตเสื่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.อ.กมล ทรัพย์
วันที่ 14 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟลุกเงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002		ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003		ห้องสูติคลอดกึ่งแพทย์ แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	X	พบท่อน้ำ
38	EL-WE02-004		ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005		แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE03-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-002		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-003		โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-004		แผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	X	พบท่อน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พชรพงศ์ พันธุ์
วันที่ 14 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลส

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	EL-WE03-005		โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
53	EL-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-007		แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-008		หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-009		หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-010		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-011		ช่างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-012		หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-013		ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-014		หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-015		หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-016		หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-017		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-018		หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-019		ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-020		ห้อง Generator	✓	✓	✓	X	ชุดเสื่อม
68	EL-WE04-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ส.ส. พันธ์
วันที่ 14 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟลูกเงิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	EL-WE04-002		ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
70	EL-WE04-003		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-004		ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-007		ห้องสาริต	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-008		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-009		ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-010		จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-011		เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-012		หน้าห้องรออุทาการ 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-013		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	X	พบกลิ่น
81	EL-WE05-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-003		แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-005		ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พรวิมล พันธุ์
วันที่ 14 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลุกเงิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	EL-WE05-006		ห้องติดต่อบริษัท แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
87	EL-WE05-007		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-008		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-009		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-010		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-011		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-012		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-013		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-014		ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-015		ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-016		แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-017		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✗	ปลุกเสียง
98	EL-WE06-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-002		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-003		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-004		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-005		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พรศักดิ์ น.ร.ศิริ
วันที่ 14 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	EL-WE06-006		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
104	EL-WE06-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
105	EL-WE07-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	✓	✓	✓	✓	
106	EL-WE07-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
107	EL-WE07-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
108	EL-WE07-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
109	EL-WE07-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
110	EL-WE07-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
111	EL-WE07-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
112	EL-WE08-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	✓	✓	✓	✓	
113	EL-WE08-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
114	EL-WE08-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	X	แบตเตอรี่หมด
115	EL-WE08-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
116	EL-WE08-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
117	EL-WE08-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
118	EL-WE08-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
119	EL-WE09-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงษ์ หนึ่ง
วันที่... 14 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	EL-WE09-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
121	EL-WE09-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
122	EL-WE09-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
123	EL-WE09-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
124	EL-WE09-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
125	EL-WE09-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
126	EL-WE10-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	✓	✓	✓	✓	
127	EL-WE10-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
128	EL-WE10-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
129	EL-WE10-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
130	EL-WE10-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
131	EL-WE10-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
132	EL-WE10-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
133	EL-WE11-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	✓	✓	✓	✓	
134	EL-WE11-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
135	EL-WE11-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
136	EL-WE11-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่..... 15 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
137	EL-WE11-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
138	EL-WE11-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
139	EL-WE11-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
140	EL-WE12-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	✓	✓	✓	✓	
141	EL-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
142	EL-WE12-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
143	EL-WE12-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
144	EL-WE12-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
145	EL-WE12-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
146	EL-WE12-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
147	EL-WE13-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	✓	✓	✓	✓	
148	EL-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
149	EL-WE13-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
150	EL-WE13-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
151	EL-WE13-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
152	EL-WE13-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
153	EL-WE13-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน วศกร นิสัย
วันที่ 15 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟลูกเงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
154	EL-WE14-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
155	EL-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	X	แบตเตอรี่
156	EL-WE14-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-004		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-005		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE15-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-004		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-005		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	X	แบตเตอรี่
167	EL-WE15-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE16-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พรศักดิ์ พันธุ์สุข
วันที่ 15 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
171	EL-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
172	EL-WE16-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
173	EL-WE16-004		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	X	แบตเตอรี่เสื่อม
174	EL-WE16-005		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
175	EL-WE16-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
176	EL-WE16-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
177	EL-WE16-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
178	EL-WE17-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	✓	✓	✓	✓	
179	EL-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
180	EL-WE17-003		ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
181	EL-WE17-004		ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
182	EL-WE17-005		ห้องจัดยา NICU.	✓	✓	✓	✓	
183	EL-WE17-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
184	EL-WE17-007		ห้องสกรปรก NICU	✓	✓	✓	✓	
185	EL-WE17-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
186	EL-WE17-009		ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	✓	✓	✓	✓	
187	EL-WE17-010		หน้าห้องพักแพทย์เวร	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พริษฐ์ พันธุ์สุข
วันที่... 15 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
188	EL-WERF-001		ห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงศ์ศักดิ์ พันธุ์สุข
วันที่... 15 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟลุ่มเงิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001		หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	EL-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	EL-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	EL-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	EL-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	EL-WE1B-006		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	EL-WE1B-007		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
8	EL-WE1B-008		ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	✓	✓	✓	✓	
9	EL-WE1B-009		บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
10	EL-WE1B-010		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	EL-WE1B-011		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
12	EL-WE1B-012		ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
13	EL-WE1B-013		ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
14	EL-WE1B-014		ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
15	EL-WE1B-015		ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
16	EL-WE1B-016		ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
17	EL-WE1B-017		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พชรพงศ์ พันธุ์
วันที่ 25 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003		ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004		ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005		ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008		ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009		ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
31	EL-WE01-010		ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	X	
32	EL-WE01-011		ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012		หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พิกุล พันธ์สุข
วันที่ 25 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002		ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003		ห้องตู้ล็อกเกอร์แพทย์ แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	X	
38	EL-WE02-004		ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005		แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE03-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-002		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-003		โถงลิฟต์ หนาห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-004		แผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 25 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	EL-WE03-005		โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
53	EL-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-007		แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-008		หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-009		หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-010		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-011		ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-012		หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-013		ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-014		หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-015		หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-016		หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-017		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-018		หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-019		ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-020		ห้อง Generator	✓	✓	✓	X	
68	EL-WE04-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พชรกร พันธ์สุข
วันที่ 25 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมไฟลุกเงิน อาคารหมอแลส

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	EL-WE04-002		ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
70	EL-WE04-003		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-004		ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-007		ห้องสาริต	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-008		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-009		ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-010		จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-011		เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-012		หน้าห้องรอดูอาการ 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-013		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	X	
81	EL-WE05-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-003		แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-005		ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงศ์ศักดิ์ พันธ์สุข
วันที่... 25 AUG 2022...

รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	EL-WE05-006		ห้องติดต่อบริษัท แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
87	EL-WE05-007		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-008		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-009		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-010		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-011		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-012		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-013		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-014		ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-015		ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-016		แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-017		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✗	
98	EL-WE06-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-002		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-003		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-004		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-005		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 25 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	EL-WE06-006		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
104	EL-WE06-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
105	EL-WE07-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	/	/	/	/	
106	EL-WE07-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
107	EL-WE07-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
108	EL-WE07-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
109	EL-WE07-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
110	EL-WE07-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
111	EL-WE07-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
112	EL-WE08-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	/	/	/	/	
113	EL-WE08-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
114	EL-WE08-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
115	EL-WE08-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
116	EL-WE08-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
117	EL-WE08-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
118	EL-WE08-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
119	EL-WE09-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

แจ้งข้อมูลปฏิบัติงาน พ.ร.ก. น.ร.ศ.
วันที่ 25 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	EL-WE09-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
121	EL-WE09-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
122	EL-WE09-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
123	EL-WE09-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
124	EL-WE09-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
125	EL-WE09-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
126	EL-WE10-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	/	/	/	/	
127	EL-WE10-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
128	EL-WE10-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
129	EL-WE10-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
130	EL-WE10-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
131	EL-WE10-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
132	EL-WE10-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
133	EL-WE11-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	/	/	/	/	
134	EL-WE11-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
135	EL-WE11-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
136	EL-WE11-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พัทธพงศ์ หันธิกุล
วันที่... 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลส

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
137	EL-WE11-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
138	EL-WE11-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
139	EL-WE11-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
140	EL-WE12-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	/	/	/	/	
141	EL-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
142	EL-WE12-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
143	EL-WE12-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
144	EL-WE12-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
145	EL-WE12-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
146	EL-WE12-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
147	EL-WE13-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	/	/	/	/	
148	EL-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
149	EL-WE13-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
150	EL-WE13-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
151	EL-WE13-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
152	EL-WE13-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
153	EL-WE13-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงศ์ หนึ่งคน
วันที่... 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
154	EL-WE14-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	/	/	/	/	
155	EL-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	X	
156	EL-WE14-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
157	EL-WE14-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
158	EL-WE14-005		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
159	EL-WE14-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
160	EL-WE14-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
161	EL-WE14-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
162	EL-WE15-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	/	/	/	/	
163	EL-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
164	EL-WE15-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
165	EL-WE15-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
166	EL-WE15-005		ห้องจัดยา	/	/	/	X	
167	EL-WE15-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
168	EL-WE15-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
169	EL-WE15-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
170	EL-WE16-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พ.ร.ศ. พ.ร.ศ.
วันที่... 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสล

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
171	EL-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
172	EL-WE16-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
173	EL-WE16-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
174	EL-WE16-005		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
175	EL-WE16-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
176	EL-WE16-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
177	EL-WE16-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
178	EL-WE17-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	/	/	/	/	
179	EL-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
180	EL-WE17-003		ห้องผ้าเบื่อน	/	/	/	/	
181	EL-WE17-004		ห้องผ้าเบื่อน	/	/	/	/	
182	EL-WE17-005		ห้องจัดยา NICU.	/	/	/	/	
183	EL-WE17-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
184	EL-WE17-007		ห้องสกรปรก NICU	/	/	/	/	
185	EL-WE17-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
186	EL-WE17-009		ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	
187	EL-WE17-010		หน้าห้องพักแพทย์เวร	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงษ์ศักดิ์ นันธิ์
วันที่... 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
188	EL-WERF-001		ห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน
วันที่ 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001		หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	EL-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	EL-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	EL-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	EL-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	EL-WE1B-006		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	EL-WE1B-007		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
8	EL-WE1B-008		ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	/	/	/	/	
9	EL-WE1B-009		บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
10	EL-WE1B-010		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	EL-WE1B-011		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
12	EL-WE1B-012		ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
13	EL-WE1B-013		ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
14	EL-WE1B-014		ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
15	EL-WE1B-015		ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
16	EL-WE1B-016		ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
17	EL-WE1B-017		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

แจ้งผู้ปฏิบัติงาน พริษฐ์ นิลรัตน์
วันที่ 22 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
19	EL-WE1B-019		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
20	EL-WE1B-020		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
21	EL-WE1B-021		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
22	EL-WE01-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	/	/	/	/	
23	EL-WE01-002		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
24	EL-WE01-003		ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	/	/	/	/	
25	EL-WE01-004		ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
26	EL-WE01-005		ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	/	/	/	/	
27	EL-WE01-006		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	/	/	/	/	
28	EL-WE01-007		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	/	/	/	/	
29	EL-WE01-008		ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหุ้ม แผนก X-Ray	/	/	/	/	
30	EL-WE01-009		ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
31	EL-WE01-010		ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	X	
32	EL-WE01-011		ห้องสันติสุข	/	/	/	/	
33	EL-WE01-012		หน้าห้องน้ำสันติสุข	/	/	/	/	
34	EL-WE01-013		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พณิศา พันธุ์สุข
วันที่ 22 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	/	/	/	/	
36	EL-WE02-002		ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	/	/	/	/	
37	EL-WE02-003		ห้องสูติคลอดกึ่งแพทย์ แผนกสูติฯ	/	/	/	X	
38	EL-WE02-004		ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	/	/	/	/	
39	EL-WE02-005		แผนกประสานการแพทย์	/	/	/	/	
40	EL-WE02-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
41	EL-WE02-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
42	EL-WE02-008		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
43	EL-WE02-009		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
44	EL-WE02-010		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
45	EL-WE02-011		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
46	EL-WE02-012		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
47	EL-WE02-013		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
48	EL-WE03-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	/	/	/	/	
49	EL-WE03-002		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	/	/	/	/	
50	EL-WE03-003		โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
51	EL-WE03-004		แผนกคลังสินค้า	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.อ.อ. พันธ์
วันที่ 22 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	EL-WE03-005		โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
53	EL-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
54	EL-WE03-007		แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	/	/	/	/	
55	EL-WE03-008		หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
56	EL-WE03-009		หน้าประตูหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
57	EL-WE03-010		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
58	EL-WE03-011		ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
59	EL-WE03-012		หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
60	EL-WE03-013		ห้องซีแอลเอ แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
61	EL-WE03-014		หน้าห้อง AHU.3/2	/	/	/	/	
62	EL-WE03-015		หน้าห้องระบบออกซิเจน	/	/	/	/	
63	EL-WE03-016		หน้าประตูหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
64	EL-WE03-017		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
65	EL-WE03-018		หน้าห้องเครื่องมือช่าง	/	/	/	/	
66	EL-WE03-019		ห้อง MDB	/	/	/	/	
67	EL-WE03-020		ห้อง Generator	/	/	/	X	
68	EL-WE04-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พงษ์กร หะริกุล
วันที่ 22 SEP 2022

FI-4100-MAIN-33-01

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	EL-WE04-002		ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	/	/	/	/	
70	EL-WE04-003		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
71	EL-WE04-004		ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
72	EL-WE04-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
73	EL-WE04-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
74	EL-WE04-007		ห้องสาริต	/	/	/	/	
75	EL-WE04-008		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
76	EL-WE04-009		ห้องเตรียมนม	/	/	/	/	
77	EL-WE04-010		จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	/	/	/	/	
78	EL-WE04-011		เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	/	/	/	/	
79	EL-WE04-012		หน้าห้องรอศูการ 3 ห้องคลอด	/	/	/	/	
80	EL-WE04-013		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	
81	EL-WE05-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	/	/	/	/	
82	EL-WE05-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
83	EL-WE05-003		แผนกบัญชี	/	/	/	/	
84	EL-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
85	EL-WE05-005		ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อม/แก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พท. พ.ร.อ.
วันที่... 22 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	EL-WE05-006		ห้องติดตัวรับส่งยา แผนกเภสัชกรรม W.5	/	/	/	/	
87	EL-WE05-007		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
88	EL-WE05-008		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
89	EL-WE05-009		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
90	EL-WE05-010		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
91	EL-WE05-011		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
92	EL-WE05-012		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
93	EL-WE05-013		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
94	EL-WE05-014		ห้อง Training Computer	/	/	/	/	
95	EL-WE05-015		ห้อง Training Computer	/	/	/	/	
96	EL-WE05-016		แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	
97	EL-WE05-017		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	
98	EL-WE06-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	/	/	/	/	
99	EL-WE06-002		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
100	EL-WE06-003		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
101	EL-WE06-004		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
102	EL-WE06-005		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พชร ฟ้าใส
วันที่... 22 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	EL-WE06-006		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
104	EL-WE06-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
105	EL-WE07-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	/	/	/	/	
106	EL-WE07-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
107	EL-WE07-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
108	EL-WE07-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
109	EL-WE07-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
110	EL-WE07-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
111	EL-WE07-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
112	EL-WE08-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	/	/	/	/	
113	EL-WE08-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
114	EL-WE08-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
115	EL-WE08-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
116	EL-WE08-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
117	EL-WE08-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
118	EL-WE08-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
119	EL-WE09-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงษ์เทพ ฟ้าใส
วันที่ 23 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	EL-WE09-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
121	EL-WE09-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
122	EL-WE09-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
123	EL-WE09-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
124	EL-WE09-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
125	EL-WE09-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
126	EL-WE10-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	/	/	/	/	
127	EL-WE10-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
128	EL-WE10-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
129	EL-WE10-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
130	EL-WE10-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
131	EL-WE10-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
132	EL-WE10-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
133	EL-WE11-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	/	/	/	/	
134	EL-WE11-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
135	EL-WE11-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
136	EL-WE11-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ก.ก. น.ก.ก.
วันที่ 23 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
137	EL-WE11-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
138	EL-WE11-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
139	EL-WE11-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
140	EL-WE12-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	/	/	/	/	
141	EL-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
142	EL-WE12-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
143	EL-WE12-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
144	EL-WE12-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
145	EL-WE12-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
146	EL-WE12-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
147	EL-WE13-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	/	/	/	/	
148	EL-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
149	EL-WE13-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
150	EL-WE13-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
151	EL-WE13-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
152	EL-WE13-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
153	EL-WE13-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับตั้งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงษ์ วัฒนชัย
วันที่... 23 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฉุกเฉิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
154	EL-WE14-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
155	EL-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✗	
156	EL-WE14-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-004		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-005		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE15-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-004		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-005		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✗	
167	EL-WE15-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE16-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพเครื่อง/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ท.กฤษณ์ พ.ท.กฤษณ์
วันที่ 23 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
171	EL-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
172	EL-WE16-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
173	EL-WE16-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
174	EL-WE16-005		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
175	EL-WE16-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
176	EL-WE16-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
177	EL-WE16-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
178	EL-WE17-001		ห้องไฟฟ้าลอย W.17	/	/	/	/	
179	EL-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
180	EL-WE17-003		ห้องผ้าเบื่อน	/	/	/	/	
181	EL-WE17-004		ห้องผ้าเบื่อน	/	/	/	/	
182	EL-WE17-005		ห้องจัดยา NICU.	/	/	/	/	
183	EL-WE17-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
184	EL-WE17-007		ห้องสกปรก NICU	/	/	/	/	
185	EL-WE17-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
186	EL-WE17-009		ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	
187	EL-WE17-010		หน้าห้องพักแพทย์เวร	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงศ์ หนึ่งใจ
วันที่... 23 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

[illegible]

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เขียนร้อย

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน ☐ - ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พชรพงศ์ พันธมิตร
วันที่ 23 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001		หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	EL-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	EL-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	EL-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	EL-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	EL-WE1B-006		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	EL-WE1B-007		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
8	EL-WE1B-008		ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	✓	✓	✓	✓	
9	EL-WE1B-009		บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
10	EL-WE1B-010		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	EL-WE1B-011		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
12	EL-WE1B-012		ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
13	EL-WE1B-013		ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
14	EL-WE1B-014		ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
15	EL-WE1B-015		ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
16	EL-WE1B-016		ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
17	EL-WE1B-017		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

งชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงษ์ วัฒนวิเศษ
วันที่... 20 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
19	EL-WE1B-019		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
20	EL-WE1B-020		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
21	EL-WE1B-021		ทางเดินไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
22	EL-WE01-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	✓	✓	✓	✓	
23	EL-WE01-002		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
24	EL-WE01-003		ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	✓	✓	✓	✓	
25	EL-WE01-004		ห้อง AHU ศูนย์อาหารลิตดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
26	EL-WE01-005		ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
27	EL-WE01-006		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
28	EL-WE01-007		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
29	EL-WE01-008		ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	✓	✓	✓	✓	
30	EL-WE01-009		ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลิตดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
31	EL-WE01-010		ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลิตดาวัลย์	✓	✓	✓	✗	
32	EL-WE01-011		ห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
33	EL-WE01-012		หน้าห้องน้ำสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
34	EL-WE01-013		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✗	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.อ.พ. พันธ์
วันที่ 20 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	✓	✓	✓	✓	
36	EL-WE02-002		ห้องนำชาย แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
37	EL-WE02-003		ห้องสูติศาสตร์แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✗	
38	EL-WE02-004		ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	✓	✓	✓	✓	
39	EL-WE02-005		แผนกประสานการแพทย์	✓	✓	✓	✓	
40	EL-WE02-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
41	EL-WE02-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
42	EL-WE02-008		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
43	EL-WE02-009		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
44	EL-WE02-010		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
45	EL-WE02-011		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
46	EL-WE02-012		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
47	EL-WE02-013		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
48	EL-WE03-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
49	EL-WE03-002		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	✓	✓	✓	✓	
50	EL-WE03-003		โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
51	EL-WE03-004		แผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✗	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ท. พันธ์
วันที่ 20 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	EL-WE03-005		โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
53	EL-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
54	EL-WE03-007		แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
55	EL-WE03-008		หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
56	EL-WE03-009		หน้าประตูหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
57	EL-WE03-010		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
58	EL-WE03-011		ช่างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
59	EL-WE03-012		หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
60	EL-WE03-013		ห้องซีเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
61	EL-WE03-014		หน้าห้อง AHU.3/2	✓	✓	✓	✓	
62	EL-WE03-015		หน้าห้องระบบออกซิเจน	✓	✓	✓	✓	
63	EL-WE03-016		หน้าประตูหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
64	EL-WE03-017		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
65	EL-WE03-018		หน้าห้องเครื่องมือช่าง	✓	✓	✓	✓	
66	EL-WE03-019		ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
67	EL-WE03-020		ห้อง Generator	✓	✓	✓	X	
68	EL-WE04-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พ.อ. พ.อ. พ.อ.
วันที่ 20 OCT 2022

FI-4100-MAIN-33-01

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	EL-WE04-002		ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
70	EL-WE04-003		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-004		ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-007		ห้องสาธิต	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-008		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-009		ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-010		จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-011		เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-012		หน้าห้องรอคลอด 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-013		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✗	
81	EL-WE05-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-003		แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-005		ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ท. น. น. น.
วันที่ 20 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	EL-WE05-006		ห้องติดต่อรับส่งยา แผนกเภสัชกรรม W.5	/	/	/	/	
87	EL-WE05-007		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
88	EL-WE05-008		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
89	EL-WE05-009		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
90	EL-WE05-010		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
91	EL-WE05-011		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
92	EL-WE05-012		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
93	EL-WE05-013		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
94	EL-WE05-014		ห้อง Training Computer	/	/	/	/	
95	EL-WE05-015		ห้อง Training Computer	/	/	/	/	
96	EL-WE05-016		แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	
97	EL-WE05-017		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	
98	EL-WE06-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	/	/	/	/	
99	EL-WE06-002		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
100	EL-WE06-003		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
101	EL-WE06-004		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
102	EL-WE06-005		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.อ. น.ร.อ.
วันที่ 20 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	EL-WE06-006		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
104	EL-WE06-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
105	EL-WE07-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	/	/	/	/	
106	EL-WE07-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
107	EL-WE07-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
108	EL-WE07-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
109	EL-WE07-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
110	EL-WE07-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
111	EL-WE07-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
112	EL-WE08-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	/	/	/	/	
113	EL-WE08-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
114	EL-WE08-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
115	EL-WE08-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
116	EL-WE08-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
117	EL-WE08-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
118	EL-WE08-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
119	EL-WE09-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พงษ์ภักดิ์ มั่นคง
วันที่..... 21 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	EL-WE09-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
121	EL-WE09-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
122	EL-WE09-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
123	EL-WE09-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
124	EL-WE09-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
125	EL-WE09-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
126	EL-WE10-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	/	/	/	/	
127	EL-WE10-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
128	EL-WE10-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
129	EL-WE10-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
130	EL-WE10-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
131	EL-WE10-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
132	EL-WE10-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
133	EL-WE11-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	/	/	/	/	
134	EL-WE11-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
135	EL-WE11-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
136	EL-WE11-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

งชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.รศ. น.ร.อ.
วันที่ 2.1 OCT. 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
137	EL-WE11-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
138	EL-WE11-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
139	EL-WE11-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
140	EL-WE12-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	/	/	/	/	
141	EL-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
142	EL-WE12-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
143	EL-WE12-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
144	EL-WE12-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
145	EL-WE12-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
146	EL-WE12-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
147	EL-WE13-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	/	/	/	/	
148	EL-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
149	EL-WE13-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
150	EL-WE13-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
151	EL-WE13-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
152	EL-WE13-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
153	EL-WE13-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

งชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ 21 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
154	EL-WE14-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	/	/	/	/	
155	EL-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	X	
156	EL-WE14-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
157	EL-WE14-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
158	EL-WE14-005		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
159	EL-WE14-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
160	EL-WE14-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
161	EL-WE14-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
162	EL-WE15-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	/	/	/	/	
163	EL-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
164	EL-WE15-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
165	EL-WE15-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
166	EL-WE15-005		ห้องจัดยา	/	/	/	X	
167	EL-WE15-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
168	EL-WE15-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
169	EL-WE15-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
170	EL-WE16-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.พ.ค. พันธ์สุข
วันที่ 21 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
171	EL-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
172	EL-WE16-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
173	EL-WE16-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
174	EL-WE16-005		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
175	EL-WE16-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
176	EL-WE16-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
177	EL-WE16-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
178	EL-WE17-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	/	/	/	/	
179	EL-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
180	EL-WE17-003		ห้องผ้าเบื่อน	/	/	/	/	
181	EL-WE17-004		ห้องผ้าเบื่อน	/	/	/	/	
182	EL-WE17-005		ห้องจัดยา NICU.	/	/	/	/	
183	EL-WE17-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
184	EL-WE17-007		ห้องสกรปรก NICU	/	/	/	/	
185	EL-WE17-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
186	EL-WE17-009		ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	
187	EL-WE17-010		หน้าห้องพักแพทย์เวร	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พท. พันธ์ พันธุ์
วันที่ 21 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

[illegible]

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
- ☐ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.พ.ท. พันธิส
วันที่..... 21 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลคส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001		หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	EL-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	EL-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	EL-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	EL-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	EL-WE1B-006		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	EL-WE1B-007		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
8	EL-WE1B-008		ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	/	/	/	/	
9	EL-WE1B-009		บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
10	EL-WE1B-010		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	EL-WE1B-011		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
12	EL-WE1B-012		ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
13	EL-WE1B-013		ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
14	EL-WE1B-014		ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
15	EL-WE1B-015		ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
16	EL-WE1B-016		ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
17	EL-WE1B-017		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ล.ล. พันธ์
วันที่ 17 NOV 2022

FI-4100-MAIN-33-01

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลคส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
19	EL-WE1B-019		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
20	EL-WE1B-020		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
21	EL-WE1B-021		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
22	EL-WE01-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	/	/	/	/	
23	EL-WE01-002		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
24	EL-WE01-003		ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	/	/	/	/	
25	EL-WE01-004		ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
26	EL-WE01-005		ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	/	/	/	/	
27	EL-WE01-006		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	/	/	/	/	
28	EL-WE01-007		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	/	/	/	/	
29	EL-WE01-008		ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	/	/	/	/	
30	EL-WE01-009		ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	X	
31	EL-WE01-010		ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
32	EL-WE01-011		ห้องสันติสุข	/	/	/	/	
33	EL-WE01-012		หน้าห้องน้ำส้วม	/	/	/	/	
34	EL-WE01-013		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้อุปกรณ์ ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พัทธกร นนธิกุล
วันที่ 17 NOV 2022

FI-4100-MAIN-33-01

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลคส์

3

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	/	/	/	/	
36	EL-WE02-002		ห้องนำชาย แผนกสูติฯ	/	/	/	/	
37	EL-WE02-003		ห้องสูติคลอดกึ่งแพทย์ แผนกสูติฯ	/	/	/	X	
38	EL-WE02-004		ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	/	/	/	/	
39	EL-WE02-005		แผนกประสานการแพทย์	/	/	/	/	
40	EL-WE02-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
41	EL-WE02-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
42	EL-WE02-008		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
43	EL-WE02-009		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
44	EL-WE02-010		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
45	EL-WE02-011		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
46	EL-WE02-012		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
47	EL-WE02-013		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
48	EL-WE03-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	/	/	/	/	
49	EL-WE03-002		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	/	/	/	/	
50	EL-WE03-003		โถงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
51	EL-WE03-004		แผนกคลังสินค้า	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงษ์ วนิช
วันที่... 17 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	EL-WE03-005		โถงลิฟต์ ประตูหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
53	EL-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
54	EL-WE03-007		แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	/	/	/	/	
55	EL-WE03-008		หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
56	EL-WE03-009		หน้าประตูหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
57	EL-WE03-010		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
58	EL-WE03-011		ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
59	EL-WE03-012		หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
60	EL-WE03-013		ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
61	EL-WE03-014		หน้าห้อง AHU.3/2	/	/	/	/	
62	EL-WE03-015		หน้าห้องระบบออกซิเจน	/	/	/	/	
63	EL-WE03-016		หน้าประตูหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
64	EL-WE03-017		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
65	EL-WE03-018		หน้าห้องเครื่องมือช่าง	/	/	/	/	
66	EL-WE03-019		ห้อง MDB	/	/	/	/	
67	EL-WE03-020		ห้อง Generator	/	/	/	X	
68	EL-WE04-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พ.ศ. น. น. น.
วันที่... 17 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแวลส์

5

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	EL-WE04-002		ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	✓	✓	✓	✓	
70	EL-WE04-003		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
71	EL-WE04-004		ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
72	EL-WE04-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
73	EL-WE04-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
74	EL-WE04-007		ห้องสาริต	✓	✓	✓	✓	
75	EL-WE04-008		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
76	EL-WE04-009		ห้องเตรียมนม	✓	✓	✓	✓	
77	EL-WE04-010		จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
78	EL-WE04-011		เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
79	EL-WE04-012		หน้าห้องรอดูอาการ 3 ห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
80	EL-WE04-013		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✗	
81	EL-WE05-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	✓	✓	✓	✓	
82	EL-WE05-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
83	EL-WE05-003		แผนกบัญชี	✓	✓	✓	✓	
84	EL-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
85	EL-WE05-005		ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ท. พันธิญ
วันที่ 17 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลค

6

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	EL-WE05-006		ห้องติดต่อรับส่งยา แผนกเภสัชกรรม W.5	✓	✓	✓	✓	
87	EL-WE05-007		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
88	EL-WE05-008		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
89	EL-WE05-009		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
90	EL-WE05-010		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
91	EL-WE05-011		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
92	EL-WE05-012		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
93	EL-WE05-013		ห้อง AHU.W.5	✓	✓	✓	✓	
94	EL-WE05-014		ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
95	EL-WE05-015		ห้อง Training Computer	✓	✓	✓	✓	
96	EL-WE05-016		แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
97	EL-WE05-017		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	X	
98	EL-WE06-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	✓	✓	✓	✓	
99	EL-WE06-002		ห้องล่างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
100	EL-WE06-003		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
101	EL-WE06-004		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
102	EL-WE06-005		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

แจ้งผู้ปฏิบัติงาน... พล.ร. พันธุ์
วันที่ 17 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลคส์

7

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	EL-WE06-006		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
104	EL-WE06-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
105	EL-WE07-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	✓	✓	✓	✓	
106	EL-WE07-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
107	EL-WE07-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
108	EL-WE07-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
109	EL-WE07-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
110	EL-WE07-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
111	EL-WE07-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
112	EL-WE08-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	✓	✓	✓	✓	
113	EL-WE08-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
114	EL-WE08-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✗	
115	EL-WE08-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
116	EL-WE08-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
117	EL-WE08-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
118	EL-WE08-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
119	EL-WE09-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ท. น. น. น.
วันที่ 18 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลคส์

8

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	EL-WE09-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
121	EL-WE09-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
122	EL-WE09-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
123	EL-WE09-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
124	EL-WE09-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
125	EL-WE09-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
126	EL-WE10-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	✓	✓	✓	✓	
127	EL-WE10-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
128	EL-WE10-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
129	EL-WE10-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
130	EL-WE10-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
131	EL-WE10-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
132	EL-WE10-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
133	EL-WE11-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	✓	✓	✓	✓	
134	EL-WE11-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
135	EL-WE11-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
136	EL-WE11-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พวกรักษ์ พันธุ์สุข
วันที่ 1.8 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
137	EL-WE11-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
138	EL-WE11-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
139	EL-WE11-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
140	EL-WE12-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	✓	✓	✓	✓	
141	EL-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
142	EL-WE12-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
143	EL-WE12-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
144	EL-WE12-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
145	EL-WE12-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
146	EL-WE12-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
147	EL-WE13-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	✓	✓	✓	✓	
148	EL-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
149	EL-WE13-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
150	EL-WE13-004		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
151	EL-WE13-005		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
152	EL-WE13-006		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
153	EL-WE13-007		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.ท. พันธ์
วันที่ 1.3 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
154	EL-WE14-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	✓	✓	✓	✓	
155	EL-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✗	
156	EL-WE14-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
157	EL-WE14-004		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
158	EL-WE14-005		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
159	EL-WE14-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
160	EL-WE14-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
161	EL-WE14-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
162	EL-WE15-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	✓	✓	✓	✓	
163	EL-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
164	EL-WE15-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
165	EL-WE15-004		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
166	EL-WE15-005		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✗	
167	EL-WE15-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
168	EL-WE15-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
169	EL-WE15-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
170	EL-WE16-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับตั้ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.ท. พ.ร.ศ.
วันที่ 18 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คโคมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลส

11

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
171	EL-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
172	EL-WE16-003		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
173	EL-WE16-004		ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✗	
174	EL-WE16-005		ห้องจัดยา	✓	✓	✓	✓	
175	EL-WE16-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
176	EL-WE16-007		ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	
177	EL-WE16-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
178	EL-WE17-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	✓	✓	✓	✓	
179	EL-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST.1	✓	✓	✓	✓	
180	EL-WE17-003		ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
181	EL-WE17-004		ห้องผ้าเบื่อน	✓	✓	✓	✓	
182	EL-WE17-005		ห้องจัดยา NICU.	✓	✓	✓	✓	
183	EL-WE17-006		บันไดหนีไฟ ST.2	✓	✓	✓	✓	
184	EL-WE17-007		ห้องสกปรก NICU	✓	✓	✓	✓	
185	EL-WE17-008		บันไดหนีไฟ ST.3	✓	✓	✓	✓	
186	EL-WE17-009		ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	✓	✓	✓	✓	
187	EL-WE17-010		หน้าห้องพักแพทย์เวร	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พ.ท. น.ร.อ.
วันที่... 18 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

12

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
188	EL-WERF-001		ห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ต.ท. พ.ส.อ.
วันที่ 18 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	EL-WE1B-001		หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	EL-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	EL-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	EL-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	EL-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	EL-WE1B-006		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	EL-WE1B-007		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
8	EL-WE1B-008		ห้องเก็บฟิล์ม X-Ray	/	/	/	/	
9	EL-WE1B-009		บันไดหนีไฟลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
10	EL-WE1B-010		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	EL-WE1B-011		ห้องสำนักงาน แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
12	EL-WE1B-012		ห้องเก็บของ Sterile แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
13	EL-WE1B-013		ห้องจัดชุดเครื่องมือแพทย์ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
14	EL-WE1B-014		ห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
15	EL-WE1B-015		ทางเดินห้องล้างเครื่องมือ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
16	EL-WE1B-016		ทางเดินหน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
17	EL-WE1B-017		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พลเอก พันธุ์
วันที่..... 15 DEC 2022

FI-4100-MAIN-33-01

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	EL-WE1B-018		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
19	EL-WE1B-019		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	X	
20	EL-WE1B-020		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
21	EL-WE1B-021		ทางเดินไปห้องสันติสุข	/	/	/	/	
22	EL-WE01-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.1	/	/	/	/	
23	EL-WE01-002		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
24	EL-WE01-003		ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ W.1	/	/	/	/	
25	EL-WE01-004		ห้อง AHU ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
26	EL-WE01-005		ห้องเตรียม CT-SCAN แผนก X-Ray	/	/	/	/	
27	EL-WE01-006		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	/	/	/	/	
28	EL-WE01-007		ห้องศูนย์ข้อมูล แผนก X-Ray	/	/	/	/	
29	EL-WE01-008		ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง แผนก X-Ray	/	/	/	/	
30	EL-WE01-009		ห้องล้างจาน ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
31	EL-WE01-010		ทางเดินหลังร้านค้า 4 ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	X	
32	EL-WE01-011		ห้องสันติสุข	/	/	/	/	
33	EL-WE01-012		หน้าห้องน้ำสันติสุข	/	/	/	/	
34	EL-WE01-013		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พงศ์ พงษ์
วันที่ 15 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

3

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	EL-WE02-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.2	/	/	/	/	
36	EL-WE02-002		ห้องน้ำชาย แผนกสูติฯ	/	/	/	/	
37	EL-WE02-003		ห้องสูติคลอดแพทย์ แผนกสูติฯ	/	/	/	X	
38	EL-WE02-004		ทางเดินด้านหลัง แผนกสูติฯ	/	/	/	/	
39	EL-WE02-005		แผนกประสานการแพทย์	/	/	/	/	
40	EL-WE02-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
41	EL-WE02-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
42	EL-WE02-008		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
43	EL-WE02-009		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
44	EL-WE02-010		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
45	EL-WE02-011		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
46	EL-WE02-012		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
47	EL-WE02-013		ทางเดินบันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
48	EL-WE03-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	/	/	/	/	
49	EL-WE03-002		ห้องไฟฟ้าย่อย W.3	/	/	/	/	
50	EL-WE03-003		โรงลิฟต์ หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
51	EL-WE03-004		แผนกคลังสินค้า	/	/	/	X	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.ก. ปิ่นสุภา
วันที่ 1.5 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	EL-WE03-005		โถงลิฟต์ ประตุนิไฟ ST.1	/	/	/	/	
53	EL-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	X	
54	EL-WE03-007		แผนกหน่วยรับโทรศัพท์	/	/	/	/	
55	EL-WE03-008		หน้าห้องประชุม แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
56	EL-WE03-009		หน้าประตูหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
57	EL-WE03-010		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
58	EL-WE03-011		ข้างห้อง CCTV แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
59	EL-WE03-012		หน้าห้อง UPS แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
60	EL-WE03-013		ห้องซีลเลอร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง	/	/	/	/	
61	EL-WE03-014		หน้าห้อง AHU.3/2	/	/	/	/	
62	EL-WE03-015		หน้าห้องระบบออกซิเจน	/	/	/	/	
63	EL-WE03-016		หน้าประตูหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
64	EL-WE03-017		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
65	EL-WE03-018		หน้าห้องเครื่องมือช่าง	/	/	/	/	
66	EL-WE03-019		ห้อง MDB	/	/	/	/	
67	EL-WE03-020		ห้อง Generator	/	/	/	X	
68	EL-WE04-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.4	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 15 ธันวาคม 2022
วันที่ 15 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมไฟฉุกเฉิน อาคารหมอแลสส์

5

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	EL-WE04-002		ห้องเปลี่ยนรองเท้าและเสื้อคลุม W.4	/	/	/	X	
70	EL-WE04-003		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
71	EL-WE04-004		ทางเดินหลังห้องเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
72	EL-WE04-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
73	EL-WE04-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
74	EL-WE04-007		ห้องสาธิต	/	/	/	/	
75	EL-WE04-008		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
76	EL-WE04-009		ห้องเตรียมนม	/	/	/	/	
77	EL-WE04-010		จุดเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องคลอด	/	/	/	/	
78	EL-WE04-011		เคาน์เตอร์พยาบาลห้องคลอด	/	/	/	/	
79	EL-WE04-012		หน้าห้องรอศุอาการ 3 ห้องคลอด	/	/	/	/	
80	EL-WE04-013		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	
81	EL-WE05-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.5	/	/	/	/	
82	EL-WE05-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
83	EL-WE05-003		แผนกบัญชี	/	/	/	/	
84	EL-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
85	EL-WE05-005		ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน: พ.ศ. พันธุ์
วันที่: 15 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

6

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	EL-WE05-006		ห้องติดต๋อรับส่งยา แผนกเภสัชกรรม W.5	/	/	/	/	
87	EL-WE05-007		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
88	EL-WE05-008		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
89	EL-WE05-009		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
90	EL-WE05-010		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
91	EL-WE05-011		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	X	
92	EL-WE05-012		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
93	EL-WE05-013		ห้อง AHU.W.5	/	/	/	/	
94	EL-WE05-014		ห้อง Training Computer	/	/	/	/	
95	EL-WE05-015		ห้อง Training Computer	/	/	/	/	
96	EL-WE05-016		แผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	
97	EL-WE05-017		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	
98	EL-WE06-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.6	/	/	/	/	
99	EL-WE06-002		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
100	EL-WE06-003		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
101	EL-WE06-004		บันไดหนีไฟ ST 2	/	/	/	/	
102	EL-WE06-005		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ล.ค. ป.น.ร.
วันที่ 15 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

7

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	EL-WE06-006		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	X	
104	EL-WE06-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
105	EL-WE07-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.7	/	/	/	/	
106	EL-WE07-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
107	EL-WE07-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
108	EL-WE07-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
109	EL-WE07-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	X	
110	EL-WE07-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
111	EL-WE07-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
112	EL-WE08-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.8	/	/	/	/	
113	EL-WE08-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
114	EL-WE08-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
115	EL-WE08-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
116	EL-WE08-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
117	EL-WE08-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
118	EL-WE08-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
119	EL-WE09-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.9	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.อ. น. น. น.
วันที่ 15 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

8

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	EL-WE09-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
121	EL-WE09-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
122	EL-WE09-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
123	EL-WE09-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
124	EL-WE09-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
125	EL-WE09-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	X	
126	EL-WE10-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.10	/	/	/	/	
127	EL-WE10-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
128	EL-WE10-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
129	EL-WE10-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
130	EL-WE10-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
131	EL-WE10-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
132	EL-WE10-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
133	EL-WE11-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.11	/	/	/	/	
134	EL-WE11-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	X	
135	EL-WE11-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
136	EL-WE11-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.ก. น.ร.ก.
วันที่ 16 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

9

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
137	EL-WE11-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
138	EL-WE11-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	X	
139	EL-WE11-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
140	EL-WE12-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.12	/	/	/	/	
141	EL-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
142	EL-WE12-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
143	EL-WE12-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
144	EL-WE12-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
145	EL-WE12-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
146	EL-WE12-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
147	EL-WE13-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.13	/	/	/	/	
148	EL-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	X	
149	EL-WE13-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
150	EL-WE13-004		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
151	EL-WE13-005		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
152	EL-WE13-006		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
153	EL-WE13-007		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.ท. พันธุ์
วันที่ 16 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

10

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
154	EL-WE14-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.14	/	/	/	/	
155	EL-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	X	
156	EL-WE14-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
157	EL-WE14-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
158	EL-WE14-005		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
159	EL-WE14-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
160	EL-WE14-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
161	EL-WE14-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
162	EL-WE15-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.15	/	/	/	/	
163	EL-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
164	EL-WE15-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
165	EL-WE15-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
166	EL-WE15-005		ห้องจัดยา	/	/	/	X	
167	EL-WE15-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
168	EL-WE15-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
169	EL-WE15-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
170	EL-WE16-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.พ.ค. พ.ค.ค.
วันที่ 16 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เงิน อาคารหมอแลคส์

11

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
171	EL-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
172	EL-WE16-003		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	/	
173	EL-WE16-004		ห้องล้างอุปกรณ์	/	/	/	X	
174	EL-WE16-005		ห้องจัดยา	/	/	/	/	
175	EL-WE16-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
176	EL-WE16-007		ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	
177	EL-WE16-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
178	EL-WE17-001		ห้องไฟฟ้าย่อย W.17	/	/	/	/	
179	EL-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST.1	/	/	/	/	
180	EL-WE17-003		ห้องผ้าเบื่อน	/	/	/	/	
181	EL-WE17-004		ห้องผ้าเบื่อน	/	/	/	/	
182	EL-WE17-005		ห้องจัดยา NICU.	/	/	/	/	
183	EL-WE17-006		บันไดหนีไฟ ST.2	/	/	/	/	
184	EL-WE17-007		ห้องสกปรก NICU	/	/	/	/	
185	EL-WE17-008		บันไดหนีไฟ ST.3	/	/	/	/	
186	EL-WE17-009		ห้องเก็บผ้าข้างลิฟต์ส่งยา	/	/	/	X	
187	EL-WE17-010		หน้าห้องพักแพทย์เวร	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พณิศา ปันศิริ
วันที่ 16 DEC 2022

12

[illegible]

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☒ พบสภาพที่ผิดต้องการซ่อม/เปลี่ยน ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พลเอก ชนินทร์
วันที่ 16 DEC 2022