

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นน	สติกเกอร์	สายฉีด	
1	FE-WE1B-001	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FE-WE1B-002	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ทางเข้าห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
3	FE-WE1B-003	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างห้องเครื่องปั๊มน้ำ	✓	✓	✓	✓	
4	FE-WE1B-004	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างทางลง	✓	✓	✓	✓	
5	FE-WE1B-005	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกจ่ายกลาง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
6	FE-WE1B-006	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องนั่งอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
7	FE-WE1B-007	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องเตรียมอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
8	FE-WE1B-008	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
9	FE-WE1B-009	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินจากลิฟท์ L.4 ไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
10	FE-WE1B-010	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY ห้องเก็บฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	
11	FE-WE01-011	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
12	FE-WE01-012	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY เคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓	
13	FE-WE01-013	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 1	✓	✓	✓	✓	
14	FE-WE01-014		แผนก X-RAY หน้าห้อง MRI	✓	✓	✓	✓	
15	FE-WE01-015	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
16	FE-WE01-016	Firekiller / CO2	ร้าน AU BON PAIN	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 11 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/แรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
17	FE-WE01-017	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ หน้าห้องอาหารแพทย์	✓	✓	✓	✓	
18	FE-WE01-018	Firekiller / โฟม	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ หน้าห้องล้างจาน	✓	✓	✓	✓	
19	FE-WE01-019	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ ทางเดินหลังร้าน 2	✓	✓	✓	✓	
20	FE-WE02-020	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
21	FE-WE02-021	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกประสานการแพทย์ ในสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
22	FE-WE02-022	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกสูติรีเวชกรรม เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
23	FE-WE02-023	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกสูติรีเวชกรรม หน้าห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
24	FE-WE02-024	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องยาชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
25	FE-WE02-025	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
26	FE-WE02-026	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ ข้างห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
27	FE-WE02-027	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ บนโต๊ะหน้าไฟห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
28	FE-WE03-028	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
29	FE-WE03-029	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
30	FE-WE03-030	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
31	FE-WE03-031	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
32	FE-WE03-032	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกเคหะรักษ์	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน...
วันที่ 11 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแล็บ

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
33	FE-WE03-033	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
34	FE-WE03-034	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างตู้น้ำดื่ม	✓	✓	✓	✓	
35	FE-WE03-035	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
36	FE-WE03-036	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
37	FE-WE03-037	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง ห้องเครื่องแอร์ซิลเลอร์	✓	✓	✓	✓	
38	FE-WE03-038	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง MDB.	✓	✓	✓	✓	
39	FE-WE03-039	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
40	FE-WE04-040	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
41	FE-WE04-041	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
42	FE-WE04-042	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
43	FE-WE04-043	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
44	FE-WE04-044	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 416 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
45	FE-WE04-045	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
46	FE-WE04-046	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
47	FE-WE04-047	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
48	FE-WE04-048	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกห้องคลอด หน้าห้องพักรักษาพยาบาล	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....

วันที่ 11 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรงดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
49	FE-WE05-049	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
50	FE-WE05-050	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน้าห้องประชุม 5/2	✓	✓	✓	✓	
51	FE-WE05-051	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกบัญชี สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
52	FE-WE05-052	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกการเงิน สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
53	FE-WE05-053	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
54	FE-WE05-054	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
55	FE-WE05-055	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓	
56	FE-WE05-056	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องเตรียมยา	✓	✓	✓	✓	
57	FE-WE05-057	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
58	FE-WE05-058	Firekiller / เคมีแห้ง	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
59	FE-WE05-059	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
60	FE-WE05-060	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
61	FE-WE05-061	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สถิติและสนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
62	FE-WE06-062	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
63	FE-WE06-063	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 603	✓	✓	✓	✓	
64	FE-WE06-064	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 11 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
65	FE-WE06-065	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
66	FE-WE07-066	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
67	FE-WE07-067	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 703	✓	✓	✓	✓	
68	FE-WE07-068	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 706 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
69	FE-WE07-069	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 715 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
70	FE-WE08-070	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
71	FE-WE08-071	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 803	✓	✓	✓	✓	
72	FE-WE08-072	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 806 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
73	FE-WE08-073	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 815 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
74	FE-WE09-074	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
75	FE-WE09-075	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 903	✓	✓	✓	✓	
76	FE-WE09-076	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 906 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
77	FE-WE09-077	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 915 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
78	FE-WE10-078	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
79	FE-WE10-079	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1003	✓	✓	✓	✓	
80	FE-WE10-080	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1006 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 12 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแล็บ

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแก๊ส	สลักนิรภัย	สายฉีด	
81	FE-WE10-081	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1015 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
82	FE-WE11-082	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
83	FE-WE11-083	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1103	✓	✓	✓	✓	
84	FE-WE11-084	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1106 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
85	FE-WE11-085	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1115 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
86	FE-WE12-086	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
87	FE-WE12-087	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1203	✓	✓	✓	✓	
88	FE-WE12-088	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1206 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
89	FE-WE12-089	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1215 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
90	FE-WE13-090	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
91	FE-WE13-091	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.13 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
92	FE-WE13-092	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1306 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
93	FE-WE13-093	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1315 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
94	FE-WE14-094	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
95	FE-WE14-095	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
96	FE-WE14-096	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1415 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน คิยา
วันที่ 12 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
97	FE-WE15-097	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
98	FE-WE15-098	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
99	FE-WE15-099	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1506 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
100	FE-WE15-100	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1515 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
101	FE-WE16-101	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
102	FE-WE16-102	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
103	FE-WE16-103	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
104	FE-WE16-104	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
105	FE-WE16-105	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
106	FE-WE17-106	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
107	FE-WE17-107	Firekiller / สารเหลวระเหย	NICU.17 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
108	FE-WE17-108	Firekiller / เคมีแห้ง	NICU.17 หน้าห้องจัดยา บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
109	FE-WE17-109	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
110	FE-WE17-110	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าห้อง B.9	✓	✓	✓	✓	
111	FE-WE17-111	Firekiller / เคมีแห้ง	PICU.17 ข้างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 12 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแวลส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
1	FE-WE1B-001	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FE-WE1B-002	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ทางเข้าห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
3	FE-WE1B-003	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างห้องเครื่องปั๊มน้ำ	✓	✓	✓	✓	
4	FE-WE1B-004	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างทางลง	✓	✓	✓	✓	
5	FE-WE1B-005	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกจ่ายกลาง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
6	FE-WE1B-006	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องนั่งอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
7	FE-WE1B-007	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องเตรียมอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
8	FE-WE1B-008	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
9	FE-WE1B-009	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินจากลิฟต์ L.4 ไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
10	FE-WE1B-010	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY ห้องเก็บฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	
11	FE-WE01-011	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
12	FE-WE01-012	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY เคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓	
13	FE-WE01-013	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 1	✓	✓	✓	✓	
14	FE-WE01-014		แผนก X-RAY หน้าห้อง MRI	✓	✓	✓	✓	
15	FE-WE01-015	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
16	FE-WE01-016	Firekiller / CO2	ร้าน AU BON PAIN	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน วิชัย
วันที่ 15 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรงดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
17	FE-WE01-017	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ หน้าห้องอาหารแพทย์	✓	✓	✓	✓	
18	FE-WE01-018	Firekiller / โฟม	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ หน้าห้องล้างจาน	✓	✓	✓	✓	
19	FE-WE01-019	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ ทางเดินหลังร้าน 2	✓	✓	✓	✓	
20	FE-WE02-020	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
21	FE-WE02-021	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกประสานงานการแพทย์ ในสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
22	FE-WE02-022	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกสูติรีเวชกรรม เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
23	FE-WE02-023	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกสูติรีเวชกรรม หน้าห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
24	FE-WE02-024	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องยาชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
25	FE-WE02-025	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
26	FE-WE02-026	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ ข้างห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
27	FE-WE02-027	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ บันไดหนีไฟห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
28	FE-WE03-028	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
29	FE-WE03-029	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
30	FE-WE03-030	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
31	FE-WE03-031	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
32	FE-WE03-032	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกเคหะรักษา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งานปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 15 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

3

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
33	FE-WE03-033	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
34	FE-WE03-034	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างตู้น้ำดื่ม	✓	✓	✓	✓	
35	FE-WE03-035	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
36	FE-WE03-036	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
37	FE-WE03-037	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง ห้องเครื่องแอร์ซิลเลอร์	✓	✓	✓	✓	
38	FE-WE03-038	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง MDB.	✓	✓	✓	✓	
39	FE-WE03-039	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
40	FE-WE04-040	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
41	FE-WE04-041	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
42	FE-WE04-042	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
43	FE-WE04-043	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
44	FE-WE04-044	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 416 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
45	FE-WE04-045	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
46	FE-WE04-046	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
47	FE-WE04-047	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
48	FE-WE04-048	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกห้องคลอด หน้าห้องพักแพทย์ชาย	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 15 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
49	FE-WE05-049	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
50	FE-WE05-050	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน้าห้องประชุม 5/2	✓	✓	✓	✓	
51	FE-WE05-051	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกบัญชี สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
52	FE-WE05-052	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกการเงิน สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
53	FE-WE05-053	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
54	FE-WE05-054	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
55	FE-WE05-055	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓	
56	FE-WE05-056	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องเตรียมยา	✓	✓	✓	✓	
57	FE-WE05-057	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
58	FE-WE05-058	Firekiller / เคมีแห้ง	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
59	FE-WE05-059	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
60	FE-WE05-060	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
61	FE-WE05-061	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สถิติและสนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
62	FE-WE06-062	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
63	FE-WE06-063	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 603	✓	✓	✓	✓	
64	FE-WE06-064	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ใ้ผู้ปฏิบัติงาน.....
 วันที่ 15 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/แรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
65	FE-WE06-065	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
66	FE-WE07-066	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
67	FE-WE07-067	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 703	✓	✓	✓	✓	
68	FE-WE07-068	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 706 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
69	FE-WE07-069	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 715 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
70	FE-WE08-070	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
71	FE-WE08-071	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 803	✓	✓	✓	✓	
72	FE-WE08-072	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 806 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
73	FE-WE08-073	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 815 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
74	FE-WE09-074	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
75	FE-WE09-075	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 903	✓	✓	✓	✓	
76	FE-WE09-076	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 906 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
77	FE-WE09-077	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 915 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
78	FE-WE10-078	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
79	FE-WE10-079	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1003	✓	✓	✓	✓	
80	FE-WE10-080	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1006 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
- ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

วัสดุปฏิบัติงาน 
 วันที่ 15 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

6

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นม	สลักนิรภัย	สายฉีด	
81	FE-WE10-081	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1015 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
82	FE-WE11-082	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
83	FE-WE11-083	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1103	✓	✓	✓	✓	
84	FE-WE11-084	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1106 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
85	FE-WE11-085	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1115 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
86	FE-WE12-086	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
87	FE-WE12-087	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1203	✓	✓	✓	✓	
88	FE-WE12-088	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1206 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
89	FE-WE12-089	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1215 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
90	FE-WE13-090	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
91	FE-WE13-091	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.13 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
92	FE-WE13-092	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1306 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
93	FE-WE13-093	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1315 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
94	FE-WE14-094	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
95	FE-WE14-095	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
96	FE-WE14-096	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1415 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน... กิ๊ว
วันที่ 15 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คถึงดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

7

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สัปดาห์	สายฉีด	
97	FE-WE15-097	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
98	FE-WE15-098	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
99	FE-WE15-099	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1506 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
100	FE-WE15-100	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1515 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
101	FE-WE16-101	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
102	FE-WE16-102	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
103	FE-WE16-103	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
104	FE-WE16-104	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
105	FE-WE16-105	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
106	FE-WE17-106	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
107	FE-WE17-107	Firekiller / สารเหลวระเหย	NICU.17 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
108	FE-WE17-108	Firekiller / เคมีแห้ง	NICU.17 หน้าห้องจัดยา บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
109	FE-WE17-109	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
110	FE-WE17-110	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าห้อง B.9	✓	✓	✓	✓	
111	FE-WE17-111	Firekiller / เคมีแห้ง	PICU.17 ข้างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
 ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

10 ผู้ปฏิบัติงาน... *ก๊วย*
 วันที่ 15 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/แรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
1	FE-WE1B-001	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FE-WE1B-002	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ทางเข้าห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
3	FE-WE1B-003	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างห้องเครื่องปั้มน้ำ	✓	✓	✓	✓	
4	FE-WE1B-004	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างทางลง	✓	✓	✓	✓	
5	FE-WE1B-005	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกจ่ายกลาง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
6	FE-WE1B-006	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องนั่งอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
7	FE-WE1B-007	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องเตรียมอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
8	FE-WE1B-008	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
9	FE-WE1B-009	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินจากลิฟท์ L.4 ไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
10	FE-WE1B-010	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY ห้องเก็บฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	
11	FE-WE01-011	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
12	FE-WE01-012	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY เคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓	
13	FE-WE01-013	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 1	✓	✓	✓	✓	
14	FE-WE01-014		แผนก X-RAY หน้าห้อง MRI	✓	✓	✓	✓	
15	FE-WE01-015	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
16	FE-WE01-016	Firekiller / CO2	ร้าน AU BON PAIN	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน สัจจุ
วันที่ 19 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สัณนิษฐาน	สายฉีด	
17	FE-WE01-017	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลิตเติลวอลล์ หน้าห้องอาหารแพทย์	✓	✓	✓	✓	
18	FE-WE01-018	Firekiller / โฟม	ศูนย์อาหารลิตเติลวอลล์ หน้าห้องล้างจาน	✓	✓	✓	✓	
19	FE-WE01-019	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลิตเติลวอลล์ ทางเดินหลังร้าน 2	✓	✓	✓	✓	
20	FE-WE02-020	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
21	FE-WE02-021	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกประสานการแพทย์ ในสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
22	FE-WE02-022	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกสูติรีเวชกรรม เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
23	FE-WE02-023	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกสูติรีเวชกรรม หน้าห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
24	FE-WE02-024	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องยาชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
25	FE-WE02-025	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสุขภาพ หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
26	FE-WE02-026	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสุขภาพ ข้างห้องไอ	✓	✓	✓	✓	
27	FE-WE02-027	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสุขภาพ บันไดหนีไฟห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
28	FE-WE03-028	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
29	FE-WE03-029	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
30	FE-WE03-030	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
31	FE-WE03-031	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
32	FE-WE03-032	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกเคหะรักษา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพการใช้งาน ปกติ

☐ ทำการปรับตั้ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน ก้องเกียรติ
วันที่ 19 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

3

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
33	FE-WE03-033	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
34	FE-WE03-034	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างสูบน้ำดื่ม	✓	✓	✓	✓	
35	FE-WE03-035	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
36	FE-WE03-036	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
37	FE-WE03-037	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง ห้องเครื่องแอร์ซีลเลอร์	✓	✓	✓	✓	
38	FE-WE03-038	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง MDB.	✓	✓	✓	✓	
39	FE-WE03-039	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
40	FE-WE04-040	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
41	FE-WE04-041	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
42	FE-WE04-042	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
43	FE-WE04-043	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
44	FE-WE04-044	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 416 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
45	FE-WE04-045	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
46	FE-WE04-046	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
47	FE-WE04-047	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
48	FE-WE04-048	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกห้องคลอด หน้าห้องพักแพทย์ชาย	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 19 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแวลส์

4

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรง	สัณนิษฐาน	สายฉีด	
49	FE-WE05-049	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
50	FE-WE05-050	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน้าห้องประชุม 5/2	✓	✓	✓	✓	
51	FE-WE05-051	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกบัญชี สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
52	FE-WE05-052	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกการเงิน สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
53	FE-WE05-053	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
54	FE-WE05-054	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
55	FE-WE05-055	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓	
56	FE-WE05-056	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องเตรียมยา	✓	✓	✓	✓	
57	FE-WE05-057	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
58	FE-WE05-058	Firekiller / เคมีแห้ง	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
59	FE-WE05-059	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
60	FE-WE05-060	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
61	FE-WE05-061	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สถิติและสนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
62	FE-WE06-062	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
63	FE-WE06-063	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 603	✓	✓	✓	✓	
64	FE-WE06-064	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
 ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
 ☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน
 ☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน... ดิฉัน
 วันที่ 19 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

5

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
65	FE-WE06-065	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
66	FE-WE07-066	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
67	FE-WE07-067	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 703	✓	✓	✓	✓	
68	FE-WE07-068	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 706 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
69	FE-WE07-069	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 715 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
70	FE-WE08-070	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
71	FE-WE08-071	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 803	✓	✓	✓	✓	
72	FE-WE08-072	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 806 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
73	FE-WE08-073	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 815 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
74	FE-WE09-074	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
75	FE-WE09-075	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 903	✓	✓	✓	✓	
76	FE-WE09-076	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 906 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
77	FE-WE09-077	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 915 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
78	FE-WE10-078	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
79	FE-WE10-079	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1003	✓	✓	✓	✓	
80	FE-WE10-080	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1006 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน... ปิยะ
วันที่... 19 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

6

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
81	FE-WE10-081	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1015 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
82	FE-WE11-082	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
83	FE-WE11-083	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1103	✓	✓	✓	✓	
84	FE-WE11-084	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1106 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
85	FE-WE11-085	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1115 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
86	FE-WE12-086	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
87	FE-WE12-087	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1203	✓	✓	✓	✓	
88	FE-WE12-088	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1206 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
89	FE-WE12-089	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1215 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
90	FE-WE13-090	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
91	FE-WE13-091	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.13 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
92	FE-WE13-092	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1306 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
93	FE-WE13-093	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1315 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
94	FE-WE14-094	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
95	FE-WE14-095	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
96	FE-WE14-096	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1415 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับตั้งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน ศิริกุล
วันที่ 19 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

7

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรงดัน	สัณนิษฐาน	สายฉีด	
97	FE-WE15-097	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
98	FE-WE15-098	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
99	FE-WE15-099	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1506 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
100	FE-WE15-100	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1515 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
101	FE-WE16-101	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
102	FE-WE16-102	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
103	FE-WE16-103	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
104	FE-WE16-104	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
105	FE-WE16-105	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
106	FE-WE17-106	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
107	FE-WE17-107	Firekiller / สารเหลวระเหย	NICU.17 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
108	FE-WE17-108	Firekiller / เคมีแห้ง	NICU.17 หน้าห้องจัดยา บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
109	FE-WE17-109	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
110	FE-WE17-110	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าห้อง B.9	✓	✓	✓	✓	
111	FE-WE17-111	Firekiller / เคมีแห้ง	PICU.17 ข้างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เขียนร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 19 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแวลส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
1	FE-WE1B-001	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FE-WE1B-002	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ทางเข้าห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
3	FE-WE1B-003	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างห้องเครื่องปั๊มน้ำ	✓	✓	✓	✓	
4	FE-WE1B-004	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างทางลง	✓	✓	✓	✓	
5	FE-WE1B-005	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกจ่ายกลาง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
6	FE-WE1B-006	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องนั่งอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
7	FE-WE1B-007	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องเตรียมอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
8	FE-WE1B-008	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
9	FE-WE1B-009	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินจากลิฟท์ L.4 ไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
10	FE-WE1B-010	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY ห้องเก็บฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	
11	FE-WE01-011	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
12	FE-WE01-012	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY เคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓	
13	FE-WE01-013	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 1	✓	✓	✓	✓	
14	FE-WE01-014		แผนก X-RAY หน้าห้อง MRI	✓	✓	✓	✓	
15	FE-WE01-015	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
16	FE-WE01-016	Firekiller / CO2	ร้าน AU BON PAIN	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน... *โจนา*
วันที่ 17 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คถึงดับเพลิง อาคารหอเวลล์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันบน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
17	FE-WE01-017	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลิตเติลวอล์ย หน้าห้องอาหารแพทย์	✓	✓	✓	✓	
18	FE-WE01-018	Firekiller / โฟม	ศูนย์อาหารลิตเติลวอล์ย หน้าห้องล้างจาน	✓	✓	✓	✓	
19	FE-WE01-019	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลิตเติลวอล์ย ทางเดินหลังร้าน 2	✓	✓	✓	✓	
20	FE-WE02-020	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
21	FE-WE02-021	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกประสานการแพทย์ ในสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
22	FE-WE02-022	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกสูติรีเวชกรรม เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
23	FE-WE02-023	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกสูติรีเวชกรรม หน้าห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
24	FE-WE02-024	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องยาชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
25	FE-WE02-025	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
26	FE-WE02-026	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ ข้างห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
27	FE-WE02-027	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ บนโต๊ะหินไฟห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
28	FE-WE03-028	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
29	FE-WE03-029	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
30	FE-WE03-030	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
31	FE-WE03-031	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
32	FE-WE03-032	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกเคหะรักษา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 17 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
33	FE-WE03-033	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
34	FE-WE03-034	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ข้างตู้น้ำดื่ม	✓	✓	✓	✓	
35	FE-WE03-035	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ข้างบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
36	FE-WE03-036	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกช่างซ่อมบำรุง ข้างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
37	FE-WE03-037	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง ห้องเครื่องแอร์ซิลเลอร์	✓	✓	✓	✓	
38	FE-WE03-038	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง MDB.	✓	✓	✓	✓	
39	FE-WE03-039	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
40	FE-WE04-040	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
41	FE-WE04-041	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
42	FE-WE04-042	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
43	FE-WE04-043	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
44	FE-WE04-044	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 416 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
45	FE-WE04-045	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
46	FE-WE04-046	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
47	FE-WE04-047	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
48	FE-WE04-048	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกห้องคลอด หน้าห้องพักแพทย์ชาย	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 17 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คระดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นน	สัณนิรภัย	สายฉีด	
49	FE-WE05-049	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
50	FE-WE05-050	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน้าห้องประชุม 5/2	✓	✓	✓	✓	
51	FE-WE05-051	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกบัญชี สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
52	FE-WE05-052	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกการเงิน สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
53	FE-WE05-053	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
54	FE-WE05-054	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
55	FE-WE05-055	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓	
56	FE-WE05-056	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องเตรียมยา	✓	✓	✓	✓	
57	FE-WE05-057	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
58	FE-WE05-058	Firekiller / เคมีแห้ง	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
59	FE-WE05-059	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
60	FE-WE05-060	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
61	FE-WE05-061	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สถิติและสนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
62	FE-WE06-062	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
63	FE-WE06-063	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 603	✓	✓	✓	✓	
64	FE-WE06-064	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน คิรินทร์
วันที่ 17 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/แรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
65	FE-WE06-065	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
66	FE-WE07-066	Firekiller / เอมี่แห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
67	FE-WE07-067	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 703	✓	✓	✓	✓	
68	FE-WE07-068	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 706 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
69	FE-WE07-069	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 715 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
70	FE-WE08-070	Firekiller / เอมี่แห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
71	FE-WE08-071	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 803	✓	✓	✓	✓	
72	FE-WE08-072	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 806 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
73	FE-WE08-073	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 815 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
74	FE-WE09-074	Firekiller / เอมี่แห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
75	FE-WE09-075	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 903	✓	✓	✓	✓	
76	FE-WE09-076	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 906 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
77	FE-WE09-077	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 915 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
78	FE-WE10-078	Firekiller / เอมี่แห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
79	FE-WE10-079	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1003	✓	✓	✓	✓	
80	FE-WE10-080	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1006 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 17 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

6

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
81	FE-WE10-081	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1015 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
82	FE-WE11-082	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
83	FE-WE11-083	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1103	✓	✓	✓	✓	
84	FE-WE11-084	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1106 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
85	FE-WE11-085	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1115 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
86	FE-WE12-086	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
87	FE-WE12-087	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1203	✓	✓	✓	✓	
88	FE-WE12-088	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1206 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
89	FE-WE12-089	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1215 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
90	FE-WE13-090	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
91	FE-WE13-091	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.13 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
92	FE-WE13-092	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1306 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
93	FE-WE13-093	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1315 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
94	FE-WE14-094	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
95	FE-WE14-095	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
96	FE-WE14-096	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1415 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... 17 OCT 2022
วันที่

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

7

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/แรง	สลักนิรภัย	สายฉีด	
97	FE-WE15-097	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
98	FE-WE15-098	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
99	FE-WE15-099	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1506 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
100	FE-WE15-100	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1515 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
101	FE-WE16-101	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
102	FE-WE16-102	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
103	FE-WE16-103	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
104	FE-WE16-104	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
105	FE-WE16-105	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
106	FE-WE17-106	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
107	FE-WE17-107	Firekiller / สารเหลวระเหย	NICU.17 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
108	FE-WE17-108	Firekiller / เคมีแห้ง	NICU.17 หน้าห้องจัดยา บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
109	FE-WE17-109	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
110	FE-WE17-110	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าห้อง B.9	✓	✓	✓	✓	
111	FE-WE17-111	Firekiller / เคมีแห้ง	PICU.17 ข้างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สมการะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 17 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สัณนิษฐาน	สายฉีด	
1	FE-WE1B-001	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FE-WE1B-002	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ทางเข้าห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
3	FE-WE1B-003	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างห้องเครื่องปั๊มน้ำ	✓	✓	✓	✓	
4	FE-WE1B-004	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างทางลง	✓	✓	✓	✓	
5	FE-WE1B-005	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกจ่ายกลาง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
6	FE-WE1B-006	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องนั่งอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
7	FE-WE1B-007	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องเตรียมอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
8	FE-WE1B-008	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
9	FE-WE1B-009	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินจากลิฟท์ L.4 ไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
10	FE-WE1B-010	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY ห้องเก็บฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	
11	FE-WE01-011	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
12	FE-WE01-012	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY เคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓	
13	FE-WE01-013	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 1	✓	✓	✓	✓	
14	FE-WE01-014		แผนก X-RAY หน้าห้อง MRI	✓	✓	✓	✓	
15	FE-WE01-015	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
16	FE-WE01-016	Firekiller / CO2	ร้าน AU BON PAIN	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 14 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
17	FE-WE01-017	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ หน้าห้องอาหารแพทย์	✓	✓	✓	✓	
18	FE-WE01-018	Firekiller / โฟม	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ หน้าห้องล้างจาน	✓	✓	✓	✓	
19	FE-WE01-019	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ ทางเดินหลังร้าน 2	✓	✓	✓	✓	
20	FE-WE02-020	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
21	FE-WE02-021	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกประสานการแพทย์ ในสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
22	FE-WE02-022	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกสูติรีเวชกรรม เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
23	FE-WE02-023	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกสูติรีเวชกรรม หน้าห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
24	FE-WE02-024	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องยาชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
25	FE-WE02-025	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
26	FE-WE02-026	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ ข้างห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
27	FE-WE02-027	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ บันไดหนีไฟห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
28	FE-WE03-028	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
29	FE-WE03-029	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
30	FE-WE03-030	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
31	FE-WE03-031	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
32	FE-WE03-032	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกเคหะรักษา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน วิไล
วันที่ 14 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/แรงดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
33	FE-WE03-033	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
34	FE-WE03-034	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างสูบน้ำดื่ม	✓	✓	✓	✓	
35	FE-WE03-035	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
36	FE-WE03-036	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
37	FE-WE03-037	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง ห้องเครื่องแอร์ซิลเลอร์	✓	✓	✓	✓	
38	FE-WE03-038	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง MDB.	✓	✓	✓	✓	
39	FE-WE03-039	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง Generator	✓	✓	✓	✓	
40	FE-WE04-040	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
41	FE-WE04-041	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
42	FE-WE04-042	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
43	FE-WE04-043	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
44	FE-WE04-044	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 416 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
45	FE-WE04-045	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
46	FE-WE04-046	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
47	FE-WE04-047	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
48	FE-WE04-048	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกห้องคลอด หน้าห้องพักแพทย์ชาย	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 14 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นน	สัณนิษย์	สายฉีด	
49	FE-WE05-049	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
50	FE-WE05-050	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน้าห้องประชุม 5/2	✓	✓	✓	✓	
51	FE-WE05-051	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกบัญชี สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
52	FE-WE05-052	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกการเงิน สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
53	FE-WE05-053	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
54	FE-WE05-054	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
55	FE-WE05-055	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓	
56	FE-WE05-056	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องเตรียมยา	✓	✓	✓	✓	
57	FE-WE05-057	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
58	FE-WE05-058	Firekiller / เคมีแห้ง	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	✓	✓	✓	✓	
59	FE-WE05-059	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
60	FE-WE05-060	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
61	FE-WE05-061	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สถิติและสนับสนุนระบบ	✓	✓	✓	✓	
62	FE-WE06-062	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
63	FE-WE06-063	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 603	✓	✓	✓	✓	
64	FE-WE06-064	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 14 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/มวล	สัณนิษฐาน	สายฉีด	
65	FE-WE06-065	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
66	FE-WE07-066	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
67	FE-WE07-067	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 703	✓	✓	✓	✓	
68	FE-WE07-068	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 706 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
69	FE-WE07-069	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 715 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
70	FE-WE08-070	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
71	FE-WE08-071	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 803	✓	✓	✓	✓	
72	FE-WE08-072	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 806 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
73	FE-WE08-073	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 815 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
74	FE-WE09-074	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
75	FE-WE09-075	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 903	✓	✓	✓	✓	
76	FE-WE09-076	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 906 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
77	FE-WE09-077	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 915 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
78	FE-WE10-078	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
79	FE-WE10-079	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1003	✓	✓	✓	✓	
80	FE-WE10-080	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1006 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน ศิริกุล
วันที่ 14 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สัณนิษฐาน	สายฉีด	
81	FE-WE10-081	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1015 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
82	FE-WE11-082	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
83	FE-WE11-083	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1103	✓	✓	✓	✓	
84	FE-WE11-084	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1106 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
85	FE-WE11-085	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1115 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
86	FE-WE12-086	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
87	FE-WE12-087	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1203	✓	✓	✓	✓	
88	FE-WE12-088	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1206 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
89	FE-WE12-089	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1215 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
90	FE-WE13-090	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
91	FE-WE13-091	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.13 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
92	FE-WE13-092	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1306 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
93	FE-WE13-093	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1315 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
94	FE-WE14-094	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
95	FE-WE14-095	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1406 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
96	FE-WE14-096	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1415 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 14 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
97	FE-WE15-097	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
98	FE-WE15-098	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
99	FE-WE15-099	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1506 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
100	FE-WE15-100	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1515 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
101	FE-WE16-101	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
102	FE-WE16-102	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1606 บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
103	FE-WE16-103	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1615 บันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
104	FE-WE16-104	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้อง Treatment	✓	✓	✓	✓	
105	FE-WE16-105	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
106	FE-WE17-106	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
107	FE-WE17-107	Firekiller / สารเหลวระเหย	NICU.17 เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
108	FE-WE17-108	Firekiller / เคมีแห้ง	NICU.17 หน้าห้องจัดยา บันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
109	FE-WE17-109	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
110	FE-WE17-110	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าห้อง B.9	✓	✓	✓	✓	
111	FE-WE17-111	Firekiller / เคมีแห้ง	PICU.17 ข้างบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่..... 14 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

1

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นม	สลักนิรภัย	สายฉีด	
1	FE-WE1B-001	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FE-WE1B-002	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ทางเข้าห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
3	FE-WE1B-003	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างห้องเครื่องปั้มน้ำ	✓	✓	✓	✓	
4	FE-WE1B-004	Firekiller / เคมีแห้ง	ลานจอดรถ ข้างทางลง	✓	✓	✓	✓	
5	FE-WE1B-005	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกจ่ายกลาง ทางเข้า	✓	✓	✓	✓	
6	FE-WE1B-006	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องนั่งอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
7	FE-WE1B-007	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องเตรียมอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
8	FE-WE1B-008	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกจ่ายกลาง ห้องล้างอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	
9	FE-WE1B-009	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินจากลิฟท์ L.4 ไปห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
10	FE-WE1B-010	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY ห้องเก็บฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	
11	FE-WE01-011	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
12	FE-WE01-012	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY เคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓	
13	FE-WE01-013	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 1	✓	✓	✓	✓	
14	FE-WE01-014		แผนก X-RAY หน้าห้อง MRI	✓	✓	✓	✓	
15	FE-WE01-015	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก X-RAY หน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
16	FE-WE01-016	Firekiller / CO2	ร้าน AU BON PAIN	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน ก้อง
วันที่ 19 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

2

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/น	สลักนิรภัย	สายฉีด	
17	FE-WE01-017	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ หน้าห้องอาหารแพทย์	✓	✓	✓	✓	
18	FE-WE01-018	Firekiller / โฟม	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ หน้าห้องล้างจาน	✓	✓	✓	✓	
19	FE-WE01-019	Firekiller / เคมีแห้ง	ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ ทางเดินหลังร้าน 2	✓	✓	✓	✓	
20	FE-WE02-020	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
21	FE-WE02-021	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกประสานการแพทย์ ในสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
22	FE-WE02-022	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกสูตินรีเวชกรรม เคาน์เตอร์พยาบาล	✓	✓	✓	✓	
23	FE-WE02-023	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกสูตินรีเวชกรรม หน้าห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
24	FE-WE02-024	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องยาชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
25	FE-WE02-025	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ หน้าสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	
26	FE-WE02-026	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ ข้างห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
27	FE-WE02-027	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกตรวจสอบสุขภาพ บนไดคัทไฟห้องพักรักษา	✓	✓	✓	✓	
28	FE-WE03-028	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
29	FE-WE03-029	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
30	FE-WE03-030	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกคลังสินค้า ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
31	FE-WE03-031	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน่วยรับโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	
32	FE-WE03-032	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกเคหะรักษา	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน...
วันที่ 19 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/แรงดัน	สัณนิษฐาน	สายฉีด	
33	FE-WE03-033	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ทางเข้า	/	/	/	/	
34	FE-WE03-034	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างสูบน้ำดื่ม	/	/	/	/	
35	FE-WE03-035	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
36	FE-WE03-036	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกช่างซ่อมบำรุง ช่างบันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
37	FE-WE03-037	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง ห้องเครื่องแอร์ซิลเลอร์	/	/	/	/	
38	FE-WE03-038	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง MDB.	/	/	/	/	
39	FE-WE03-039	Firekiller / CO2	แผนกช่างซ่อมบำรุง หน้าห้อง Generator	/	/	/	/	
40	FE-WE04-040	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 4	/	/	/	/	
41	FE-WE04-041	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	/	/	/	/	
42	FE-WE04-042	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.4 เคาน์เตอร์พยาบาล	/	/	/	/	
43	FE-WE04-043	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 406 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
44	FE-WE04-044	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.4 หน้าห้อง 416 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
45	FE-WE04-045	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด ทางเข้า	/	/	/	/	
46	FE-WE04-046	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	/	/	/	/	
47	FE-WE04-047	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกห้องคลอด เคาน์เตอร์พยาบาล	/	/	/	/	
48	FE-WE04-048	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนกห้องคลอด หน้าห้องพักแพทย์ชาย	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน วิรัช
วันที่ 19 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/น้ำหนัก	สลักนิรภัย	สายฉีด	
49	FE-WE05-049	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 5	/	/	/	/	
50	FE-WE05-050	Firekiller / สารเหลวระเหย	หน้าห้องประชุม 5/2	/	/	/	/	
51	FE-WE05-051	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกบัญชี สำนักงาน	/	/	/	/	
52	FE-WE05-052	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกการเงิน สำนักงาน	/	/	/	/	
53	FE-WE05-053	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
54	FE-WE05-054	Firekiller / เคมีแห้ง	ทางเดินบันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
55	FE-WE05-055	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	
56	FE-WE05-056	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนกเภสัชกรรม ห้องเตรียมยา	/	/	/	/	
57	FE-WE05-057	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	/	/	/	/	
58	FE-WE05-058	Firekiller / เคมีแห้ง	ฝ่าย IT พัฒนาระบบ	/	/	/	/	
59	FE-WE05-059	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	/	/	/	/	
60	FE-WE05-060	Firekiller / CO2	ฝ่าย IT สนับสนุนระบบ	/	/	/	/	
61	FE-WE05-061	Firekiller / สารเหลวระเหย	ฝ่าย IT สถิติและสนับสนุนระบบ	/	/	/	/	
62	FE-WE06-062	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 6	/	/	/	/	
63	FE-WE06-063	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 603	/	/	/	/	
64	FE-WE06-064	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 606 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 19 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดันแรงดัน	สัปดาห์วัน	สายฉีด	
65	FE-WE06-065	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.6 หน้าห้อง 615 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
66	FE-WE07-066	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 7	/	/	/	/	
67	FE-WE07-067	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 703	/	/	/	/	
68	FE-WE07-068	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 706 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
69	FE-WE07-069	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.7 หน้าห้อง 715 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
70	FE-WE08-070	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 8	/	/	/	/	
71	FE-WE08-071	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 803	/	/	/	/	
72	FE-WE08-072	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 806 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
73	FE-WE08-073	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.8 หน้าห้อง 815 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
74	FE-WE09-074	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 9	/	/	/	/	
75	FE-WE09-075	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 903	/	/	/	/	
76	FE-WE09-076	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 906 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
77	FE-WE09-077	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.9 หน้าห้อง 915 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
78	FE-WE10-078	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 10	/	/	/	/	
79	FE-WE10-079	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1003	/	/	/	/	
80	FE-WE10-080	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1006 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน กฤษณะ
วันที่ 19 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน/นม	สลักนิรภัย	สายฉีด	
81	FE-WE10-081	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.10 หน้าห้อง 1015 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
82	FE-WE11-082	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 11	/	/	/	/	
83	FE-WE11-083	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1103	/	/	/	/	
84	FE-WE11-084	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1106 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
85	FE-WE11-085	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.11 หน้าห้อง 1115 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
86	FE-WE12-086	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 12	/	/	/	/	
87	FE-WE12-087	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1203	/	/	/	/	
88	FE-WE12-088	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1206 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
89	FE-WE12-089	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.12 หน้าห้อง 1215 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
90	FE-WE13-090	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 13	/	/	/	/	
91	FE-WE13-091	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.13 เคาน์เตอร์พยาบาล	/	/	/	/	
92	FE-WE13-092	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1306 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
93	FE-WE13-093	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.13 หน้าห้อง 1315 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
94	FE-WE14-094	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 14	/	/	/	/	
95	FE-WE14-095	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1406 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
96	FE-WE14-096	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.14 หน้าห้อง 1415 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับตั้ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน กิตติ
วันที่ 1.9 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / ชนิดสาร	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพถัง	ความดัน	สลักนิรภัย	สายฉีด	
97	FE-WE15-097	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 15	/	/	/	/	
98	FE-WE15-098	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 ห้อง Treatment	/	/	/	/	
99	FE-WE15-099	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1506 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
100	FE-WE15-100	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.15 หน้าห้อง 1515 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
101	FE-WE16-101	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 16	/	/	/	/	
102	FE-WE16-102	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1606 บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
103	FE-WE16-103	Firekiller / เคมีแห้ง	แผนก W.16 หน้าห้อง 1615 บันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
104	FE-WE16-104	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้อง Treatment	/	/	/	/	
105	FE-WE16-105	Firekiller / สารเหลวระเหย	แผนก W.16 ห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
106	FE-WE17-106	Firekiller / เคมีแห้ง	หน้าลิฟท์ L.1 ชั้น 17	/	/	/	/	
107	FE-WE17-107	Firekiller / สารเหลวระเหย	NICU.17 เคาน์เตอร์พยาบาล	/	/	/	/	
108	FE-WE17-108	Firekiller / เคมีแห้ง	NICU.17 หน้าห้องจัดยา บันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
109	FE-WE17-109	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	/	/	/	/	
110	FE-WE17-110	Firekiller / สารเหลวระเหย	PICU.17 หน้าห้อง B.9	/	/	/	/	
111	FE-WE17-111	Firekiller / เคมีแห้ง	PICU.17 ข้างบันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน วิธิต
วันที่ 19 DEC 2022