

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โครงการ Cooper Siam

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ Cooper Siam

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 ตุลาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 191022/0284/1 เลขที่ตัวอย่าง : S3264/65 - S3265/65

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.1	6.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	918	418	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	22	19	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	40	8	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.60	13.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-อ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โครงการ Cooper Siam

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ Cooper Siam

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 27 ตุลาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 191022/0284/2 เลขที่ตัวอย่าง : S3264/65 - S3265/65

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.00	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โครงการ Cooper Siam

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ Cooper Siam

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 27 ตุลาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 191022/0285/1 เลขที่ตัวอย่าง : S3266/65

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาหารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	416	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	17	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	7.0	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	11.5	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-อ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โครงการ Cooper Siam

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ Cooper Siam

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 27 ตุลาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 191022/0285/2 เลขที่ตัวอย่าง : S3266/65

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาการประเภท ข
			จุดปล่อย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โครงการ Cooper Siam

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2565

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ Cooper Siam

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 181122/0353/2 เลขที่ตัวอย่าง : S3709/65

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โครงการ Cooper Siam

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2565

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ Cooper Siam

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 181122/0353/1 เลขที่ตัวอย่าง : S3709/65

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาการประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	487	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	2	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	<2	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	0.56	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โครงการ Cooper Siam

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2565

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ Cooper Siam

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 181122/0352/2 เลขที่ตัวอย่าง : S3707/65 - S3708/65

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โครงการ Cooper Siam

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ Cooper Siam

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 พฤศจิกายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 พฤศจิกายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 181122/0352/1 เลขที่ตัวอย่าง : S3707/65 - S3708/65

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.2	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	536	385	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	11	4	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	<2	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	9.52	1.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 261222/0692/1 เลขที่ตัวอย่าง : S4273/65 - S4274/65

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	1212	736	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	95	4	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	27	14	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	31.92	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด คูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด คูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 261222/0692/2 เลขที่ตัวอย่าง : S4273/65 - S4274/65

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 261222/0693/1 เลขที่ตัวอย่าง : S4275/65

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	348	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	1	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	8	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	11.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 261222/0693/2 เลขที่ตัวอย่าง : S4275/65

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.