

ภาคผนวก ง

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในอาคาร

ประจำเดือน... กรกฎาคม 2565

สถานที่	แรงดันเกจวัด	สัปดาห์	สายหัวฉีด	กลไกเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

วันที่ 31 / 7 / 65

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในอาคาร

ประจำเดือน... สิงหาคม 2565

สถานที่	แรงดันเกจวัด	สัปดาห์	สายหัวฉีด	กลไกเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

วันที่ 31 / 8 / 65

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในตัวอาคาร

ประจำเดือน... กันยายน 2565

สถานที่	แรงดันแก๊สวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลั้มเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

วันที่ 30 / 9 / 65

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในตัวอาคาร

ประจำเดือน... ตุลาคม 2565

สถานที่	แรงดันแก๊สวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลั้มเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

วันที่ 31 / 10 / 65

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในอาคาร

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2565.....

สถานที่	แรงดันเกจวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลั้มเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....
.....
.....
.....

วันที่ 30/11/65

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในอาคาร

ประจำเดือน.....ธันวาคม 2565.....

สถานที่	แรงดันเกจวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลั้มเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....
.....
.....
.....

วันที่ 31/12/65

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ
ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....
.....
.....
.....

วันที่..... 31 / 7 / 65

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ
ประจำเดือน..... สิงหาคม 2565

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....
.....
.....
.....

วันที่..... 31 / 8 / 65

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2565.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

วันที่.....30/9/65.....

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2565.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

วันที่.....31/10/65.....

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2565.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....



วันที่30 / 11 / 65.....

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2565.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ : (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....



วันที่31 / 12 / 65.....

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั้นไฟสำรอง

ประจำเดือน..... พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจเช็คหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	16.8 ลิตร
5	- ตรวจเช็คกรองน้ำมันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่	ปกติ
7	- ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมัลติ	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

วันที่..... 31 / 8 / 65

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั้นไฟสำรอง

ประจำเดือน..... พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจเช็คหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	16.8 ลิตร
5	- ตรวจเช็คกรองน้ำมันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่	ปกติ
7	- ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมัลติ	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

วันที่..... 31 / 8 / 65

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั้นไฟสำรอง
ประจำเดือน..... 30/9/65..... พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจเช็คหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	13.8 ลิตร
5	- ตรวจเช็คกรองน้ำมันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่	ปกติ
7	- ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมูเลย์	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

วันที่..... 30/9/65.....

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั้นไฟสำรอง
ประจำเดือน..... 30/9/65..... พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจเช็คหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	15.8 ลิตร
5	- ตรวจเช็คกรองน้ำมันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่	ปกติ
7	- ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมูเลย์	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

วันที่..... 30/10/65.....

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั้นไฟสำรอง
ประจำเดือน..... พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจสอบเชื้อเพลิง	ปกติ
3	- เช็กระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	16.8 ลิตร
5	- ตรวจสอบเครื่องนํ้ามันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจสอบเชื้อเพลิงปั๊ม	ปกติ
7	- ตรวจสอบเชื้อเพลิงปั๊ม	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมุลย์	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วันที่..... 30 / 11 / 65

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั้นไฟสำรอง
ประจำเดือน..... พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจสอบเชื้อเพลิง	ปกติ
3	- เช็กระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	16.8 ลิตร
5	- ตรวจสอบเครื่องนํ้ามันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจสอบเชื้อเพลิงปั๊ม	ปกติ
7	- ตรวจสอบเชื้อเพลิงปั๊ม	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมุลย์	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วันที่..... 31 / 12 / 65