

ตู้ดับเพลิงและตู้ SCBA

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

เดือน..... ๓.๑ ๖๔

ตู้ดับเพลิง		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ		
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	ชุดดับเพลิง	6 ชุด	G	/		/				
2	หมวกดับเพลิง	6 ใบ	G	/		/				
3	ถุงมือ	5 คู่	G	/		/				
4	รองเท้า	6 คู่	G	/		/				
5	สายดับเพลิง 2 ½ “	1 เส้น	G	/		/				
6	สายดับเพลิง 1 ½ “	3 เส้น	G	/		/				
7	หัวฉีดแบบปรับฝอย	5 หัว	G	/		/				
8	หัวฉีดแบบสวมเร็ว	1 หัว	G	/		/				
9	หัวฉีดน้ำค้ำป็น	1 หัว	G	/		/				
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ		
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ			
2	หน้ากาก	1 อัน	G	/		/				
3	กุญแจตู้	1 ดอก	G	/		/				
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพถัง		น้ำหนัก / Gauge		หมายเหตุ
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	ถังลม	1 ถัง	G	/		/		/		

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (—) ไม่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 10-7-6๔

นิพนธ์ จูมแสง

จัดการฝึกซ้อมแผนบรรเทาภัย

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 20-7-6๔

ตู้ดับเพลิงและตู้ SCBA

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

เดือน..... ก. ย ๖๑

ตู้ดับเพลิง		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ		
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	ชุดดับเพลิง	6 ชุด	G	/		/				
2	หมวกดับเพลิง	6 ใบ	G	/		/				
3	ถุงมือ	5 คู่	G	/		/				
4	รองเท้า	6 คู่	G	/		/				
5	สายดับเพลิง 2 ½ “	1 เส้น	G	/		/				
6	สายดับเพลิง 1 ½ “	3 เส้น	G	/		/				
7	หัวฉีดแบบปรับฝอย	5 หัว	G	/		/				
8	หัวฉีดแบบสวมเร็ว	1 หัว	G	/		/				
9	หัวฉีดน้ำด้ามปืน	1 หัว	G	/		/				
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ		
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ			
2	หน้ากาก	1 อัน	G	/		/				
3	กุญแจตู้	1 ดอก	G	/		/				
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพถัง		น้ำหนัก / Gauge		หมายเหตุ
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	ถังลม	1 ถัง	G	/		/		/		

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (—) ไม่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจเช็ค.....
วันที่..... ๑๐-๘-๖๑

.....
นิพนธ์ งามใจ
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริการทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ.....
วันที่..... ๑๐-๘-๖๑

ตู้ดับเพลิงและตู้ SCBA

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

เดือน..... ๑๐ ๖๑

ตู้ดับเพลิง		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ	
				ทึบ	ไม่ทึบ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ชุดดับเพลิง	6 ชุด	G	/		/			
2	หมวกดับเพลิง	6 ใบ	G	/		/			
3	ถุงมือ	5 คู่	G	/		/			
4	รองเท้า	6 คู่	G	/		/			
5	สายดับเพลิง 2 ½ “	1 เส้น	G	/		/			
6	สายดับเพลิง 1 ½ “	3 เส้น	G	/		/			
7	หัวฉีดแบบปรับฝอย	5 หัว	G	/		/			
	หัวฉีดแบบสวมเร็ว	1 หัว	G	/		/			
9	หัวฉีดน้ำด้ามปืน	1 หัว	G	/		/			
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ	
				ทึบ	ไม่ทึบ	ปกติ	ผิดปกติ		
2	หน้ากาก	1 อัน	G	/		/			
3	กุญแจตู้	1 ดอก	G	/		/			
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพถัง		น้ำหนัก / Gauge	หมายเหตุ
				ทึบ	ไม่ทึบ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1	ถังลม	1 ถัง	G	/		/		/	/

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (—) ไม่สามารถตรวจสอบได้

บรรยวดี บุปผาเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ ๑๐.๑.๖๑

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ ๑๐.๑.๖๑

ตู้ดับเพลิงและตู้ SCBA

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

เดือน..... ๓ - ๑๐ ๖๑

ตู้ดับเพลิง	จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ	
			ทาสี	ไม่ทาสี	ปกติ	ผิดปกติ		
1 ชุดดับเพลิง	6 ชุด	G	/		/			
2 หมวกดับเพลิง	6 ใบ	G	/		/			
3 ถุงมือ	5 คู่	G	/		/			
4 รองเท้า	6 คู่	G	/		/			
5 สายดับเพลิง 2 ½ "	1 เส้น	G	/		/			
6 สายดับเพลิง 1 ½ "	3 เส้น	G	/		/			
7 หัวฉีดแบบปรับฝอย	5 หัว	G	/		/			
หัวฉีดแบบสวมเร็ว	1 หัว	G	/		/			
9 หัวฉีดน้ำดำมป็น	1 หัว	G	/		/			
อุปกรณ์ตู้ SCBA	จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ	
			ทาสี	ไม่ทาสี	ปกติ	ผิดปกติ		
2 หน้ากาก	1 อัน	G	/		/			
3 ถังแก๊ส	1 ถัง	G	/		/			
อุปกรณ์ตู้ SCBA	จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		น้ำหนัก / Gauge	หมายเหตุ
			ทาสี	ไม่ทาสี	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1 ถังลม	1 ถัง	G	/		/		/	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (—) ไม่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่..... ๑๐ ๑๐ ๖๑

บรรยวดี ฟูพมาเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่..... ๑๐ ๑๐ ๖๑

ผู้ดับเพลิงและตู้ SCBA

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

เดือน..... ๕. ๕ ๖1

ตัวดับเพลิง		จำนวน	ชั้น	ความพร้อม		สภาพ		หมายเหตุ		
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	ชุดดับเพลิง	6 ชุด	G	/		/				
2	หมวกดับเพลิง	6 ใบ	G	/		/				
3	ถุงมือ	5 คู่	G	/		/				
4	รองเท้า	6 คู่	G	/		/				
5	สายดับเพลิง 2 ½ “	1 เส้น	G	/		/				
6	สายดับเพลิง 1 ½ “	3 เส้น	G	/		/				
7	หัวฉีดแบบปรับฟอย	5 หัว	G	/		/				
8	หัวฉีดแบบสามเร็ว	1 หัว	G	/		/				
9	หัวฉีดน้ำด้ามปืน	1 หัว	G	/		/				
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความพร้อม		สภาพ		หมายเหตุ		
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ			
2	หน้ากาก	1 อัน	G	/		/				
3	ภูเขาเต็	1 ดอก	G	/		/				
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความพร้อม		สภาพ		น้ำหนัก / Gauge		หมายเหตุ
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	ถังลม	1 ถัง	G	/		/		/		

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (—) ไม่สามารถตรวจสอบได้

บรรชวสั บุปผาเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 10. ๕. ๖1

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ ๑๐. ๕. ๖1

ตู้ดับเพลิงและตู้ SCBA
BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

 เดือน..... **พ. ๐ ๖๔**

ตู้ดับเพลิง		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ		
				ทั้ง	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	ชุดดับเพลิง	6 ชุด	G	/		/				
2	หมวกดับเพลิง	6 ใบ	G	/		/				
3	ถุงมือ	5 คู่	G	/		/				
4	รองเท้า	6 คู่	G	/		/				
5	สายดับเพลิง 2 ½ “	1 เส้น	G	/		/				
6	สายดับเพลิง 1 ½ “	3 เส้น	G	/		/				
7	หัวฉีดแบบปรับฝอย	5 หัว	G	/		/				
8	หัวฉีดแบบสวมเร็ว	1 หัว	G	/		/				
9	หัวฉีดน้ำด้ามปืน	1 หัว	G	/		/				
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพ		หมายเหตุ		
				ทั้ง	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ			
2	หน้ากาก	1 อัน	G	/		/				
3	กุญแจตู้	1 ดอก	G	/		/				
อุปกรณ์ตู้ SCBA		จำนวน	ชั้น	ความสะอาด		สภาพถัง		น้ำหนัก / Gauge		หมายเหตุ
				ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	ถังลม	1 ถัง	G	/		/		/		

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (—) ไม่สามารถตรวจสอบได้

 ผู้ตรวจเช็ค.....
 วันที่..... **10 - 12 - 64**

 ปรเมศ ฐิต์ นุสสาเจริญ
 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
 ผู้ตรวจสอบ.....
 วันที่..... **20 - 12 - 64**

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมอัดอากาศ

อาคาร

A

DD/MM/YY

ก.อ ๖๔

Fram Brand:	Motor Brand : WICAP	Model: SL-10-1920
Model: CS - 305	Serial No.: FA-A-11	Rating KW/HP 1 Amp : 15 RPM : 1800
Serial No.:	Power Supply: 380 V / ΔC Ph / - Hz 50 Bearing : -	
รายละเอียด	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบโดยทั่วไป เช่น เสียง, กลิ่น	/	
ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี หรือ น้ำมันของอุปกรณ์ทั้งหมด	/	
ตรวจสอบความแน่นของนอตยึดฐานเครื่องจักร	/	
ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	/	
ตรวจเช็คสภาพหรือตำแหน่งของ Damper	/	
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของใบพัด	/	
ตรวจสอบชุด Over Lord และปรับแต่ง (ถ้าจำเป็น)	/	
ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน	/	
ตรวจสอบสภาพและการดึงหย่อนของสายพาน และ เปลี่ยนทั้ง -	/	
ชุดเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ	/	
ทำความสะอาด Return Air	/	
ตรวจสอบ Spring Isolation (ถ้ามี)	/	
ตรวจเช็คขั้วต่อไฟฟ้า	/	
ตรวจสอบและจดบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		R = 6.4 / S = 6.4 / T = 6.4 AMP.
ตรวจสอบและจดบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า		R-S 380 / S-T 380 / T-R = 380 VOLT.
ตรวจสอบความเป็นฉนวนและกราวด์ของมอเตอร์	/	
ตรวจสอบ Bearing ของมอเตอร์ และตักดา โดยการฟังเสียง	/	
ตรวจสอบปรับตั้ง ALIGNMENT หากจำเป็น	/	
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา	
.....	
.....	
.....	

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย

วันที่

เวลา

ช่าง

ตรวจสอบโดย

วันที่

เวลา

หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่

เวลา

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมอัดอากาศ

อาคาร

A

DD/MM/YY

11.8 61

Fram Brand:	Motor Brand : WICOF2 Model: SK - CN - 194C	
Model: CS - 305	Serial No.: FA - A - 11 Rating KW/HP A Amp : 15 RPM : 1500	
Serial No.:	Power Supply: 350 V / 400 Ph / 3 Hz 60 Bearing : -	
รายละเอียด	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบโดยทั่วไป เช่น เสียง, กลิ่น	/	
ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี หรือ น้ำมันของอุปกรณ์ทั้งหมด	/	
ตรวจสอบความแน่นของนอตยึดฐานเครื่องจักร	/	
ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	/	
ตรวจสอบสภาพหรือตำแหน่งของ Damper	/	
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของใบพัด	/	
ตรวจสอบชุด Over Load และปรับแต่ง (ถ้าจำเป็น)	/	
ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน	/	
ตรวจสอบสภาพและการตั้งหย่อนของสายพาน และ เปลี่ยนทั้ง -	/	
ชุดเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ	/	
ทำความสะอาด Return Air	/	
ตรวจสอบ Spring Isolation (ถ้ามี)	/	
ตรวจสอบเช็คขั้วต่อไฟฟ้า	/	
ตรวจสอบและจดบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		R = 6A / S = 1.2 / T = 6.1 AMP.
ตรวจสอบและจดบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า		R-S = 350 / S-T = 350 / T-R = 350 VOLT.
ตรวจสอบความเป็นฉนวนและกราวด์ของมอเตอร์	/	
ตรวจสอบ Bearing ของมอเตอร์ และคูัดดา โดยการฟังเสียง	/	
ตรวจสอบปรับตั้ง ALIGNMENT หากจำเป็น	/	
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา	
.....	
.....	
.....	

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย

วันที่ 15 - 9 - 61

เวลา 12.00

ช่าง

ตรวจสอบโดย

นายวิศณุ ฟูผาเจริญ

วันที่

เวลา 12.00

หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่

เวลา

ผู้จัดการอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมอัดอากาศ

อาคาร

A

DD/MM/YY

ล.ด บ4

Fram Brand:	Motor Brand : WICCAF-7	Model: STC - CN - 194C
Model: CS-305	Serial No.: FA-A-11	Rating KW/HP Δ Amp: 15 RPM: 1500
Serial No.:	Power Supply: 280 V/ 000 Ph/ 3	Hz 60 Bearing: -
รายละเอียด	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบโดยทั่วไป เช่น เสียง, กลิ่น	/	
ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี หรือ น้ำมันของอุปกรณ์ทั้งหมด	/	
ตรวจสอบความแน่นของนอตยึดฐานเครื่องจักร	/	
ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	/	
ตรวจเช็คสภาพหรือตำแหน่งของ Damper	/	
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของใบพัด	/	
ตรวจสอบชุด Over Load และปรับแต่ง (ถ้าจำเป็น)	/	
ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน	/	
ตรวจสอบสภาพและการดึงหย่อนของสายพาน และ เปลี่ยนทั้ง -	/	
ชุดเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ	/	
ทำความสะอาด Return Air	/	
ตรวจสอบ Spring Isolation (ถ้ามี)	/	
ตรวจเช็คขั้วต่อไฟฟ้า	/	
ตรวจสอบและจดบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		R = 6.4 / S = 6.4 / T = 6.4 AMP.
ตรวจสอบและจดบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า		R-S = 38 / S-T = 38 / T-R = 38 VOLT.
ตรวจสอบความเป็นฉนวนและกราวด์ของมอเตอร์	/	
ตรวจสอบ Bearing ของมอเตอร์ และดักตา โดยการฟังเสียง	/	
ตรวจสอบปรับตั้ง ALIGNMENT หากจำเป็น	/	
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา	
.....	
.....	
.....	

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย

วันที่ 10-12-64

เวลา 09.00

ช่าง

ตรวจสอบโดย

มร.วิรัตน์ นพ.เสนา

วันที่ หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

เวลา 15-12-64

หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่

เวลา

ผู้จัดการอาคาร

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม.ก.บ.ค.

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
1	SMD-A-G-01	แผนก CSSD 3	A	/	/	/	
2	SMD-A-G-02	แผนก CSSD 4	A	/	/	/	
3	SMD-A-G-03	ห้องโขนนาการ 1	A	/	/	/	
4	SMD-A-G-04	ห้องโขนนาการ 2	A	/	/	/	
5	SMD-A-G-05	ห้องโขนนาการ 3	A	/	/	/	
6	SMD-A-G-06	ห้องโขนนาการ 4	A	/	/	/	
7	SMD-A-G-07	ห้องโขนนาการ 5	A	/	/	/	
8	SMD-A-G-08	ห้องโขนนาการ 6	A	/	/	/	
9	SMD-A-G-09	ห้องโขนนาการ 7	A	/	/	/	
10	SMD-A-G-10	ห้องโขนนาการ 8	A	/	/	/	
11	SMD-A-G-11	ห้องโขนนาการ 9	A	/	/	/	
12	SMD-A-G-12	ห้องโขนนาการ 10	A	/	/	/	
13	SMD-A-G-13	ห้องโขนนาการ 11	A	/	/	/	
14	SMD-A-G-14	ห้องโขนนาการ 12	A	/	/	/	
15	SMD-A-G-15	ห้องโขนนาการ 13	A	/	/	/	
16	SMD-A-G-16	ห้องโขนนาการ 14	A	/	/	/	
17	SMD-A-G-17	ห้องโขนนาการ 15	A	/	/	/	
18	SMD-A-G-18	ห้องโขนนาการ 16	A	/	/	/	
19	SMD-A-G-19	ห้องโขนนาการ 17	A	/	/	/	
20	SMD-A-G-20	ห้องโขนนาการ 18	A	/	/	/	
21	SMD-A-G-21	ห้องโขนนาการ 19	A	/	/	/	
22	SMD-A-G-22	ห้องโขนนาการ 20	A	/	/	/	
23	SMD-A-G-23	แผนกวิศวกรรม	A	/	/	/	
24	SMD-A-G-24	ห้องธุรการวิศวกรรม	A	/	/	/	
25	SMD-A-G-25	ห้องหัวหน้า CSSD	A	/	/	/	
26	SMD-A-G-26	ห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่ CSSD	A	/	/	/	
27	SMD-A-G-27	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า CSSD	A	/	/	/	
28	SMD-A-G-28	ทางเข้าแผนก CSSD	A	/	/	/	
29	SMD-A-G-29	จุดส่งของสกปรก CSSD	A	/	/	/	
30	SMD-A-G-30	จุดส่งของสะอาด CSSD	A	/	/	/	
31	SMD-A-G-31	ห้องเก็บของ CSSD	A	/	/	/	
32	SMD-A-G-32	ระหว่างห้องเก็บของ CSSD	A	/	/	/	
33	SMD-A-G-33	หน้าต่าง CSSD	A	/	/	/	
34	SMD-A-G-34	จุดพักของ CSSD	A	/	/	/	
35	SMD-A-G-35	ประตูทางเข้าคลังยา ประตู 2	A	/	/	/	
36	SMD-A-G-36	คลังยา 1	A	/	/	/	
37	SMD-A-G-37	คลังยา 2	A	/	/	/	
38	SMD-A-G-38	คลังยา 3	A	/	/	/	
39	SMD-A-G-39	คลังยา 4	A	/	/	/	
40	SMD-A-G-40	คลังยา 5	A	/	/	/	
41	SMD-A-G-41	คลังยา 6	A	/	/	/	
42	SMD-A-G-42	ห้องเก็บสารเคมี	A	/	/	/	
43	SMD-A-G-43	ประตูทางเข้าคลังยา ประตู 1	A	/	/	/	
44	SMD-A-G-44	ห้องเจ้าหน้าที่คลังยา	A	/	/	/	
45	SMD-A-G-45	แผนกจัดซื้อ	A	/	/	/	
46	SMD-A-G-46	ห้องเก็บบัตร 1	A	/	/	/	
47	SMD-A-G-47	ห้องเก็บบัตร 2	A	/	/	/	
48	SMD-A-G-48	ห้องเก็บบัตร 3	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

พ.ค ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
49	SMD-A-G-49	ห้องเก็บบัตร 4	A	/	/	/	
50	SMD-A-G-50	Zone Office ห้องบัตร 1	A	/	/	/	
51	SMD-A-G-51	Zone Office ห้องบัตร 2	A	/	/	/	
52	SMD-A-G-52	ห้องเก็บบัตร 5	A	/	/	/	
53	SMD-A-G-53	ห้องเก็บบัตร 6	A	/	/	/	
54	SMD-A-G-54	ห้องเก็บบัตร 7	A	/	/	/	
55	SMD-A-G-55	ห้องเก็บบัตร 8	A	/	/	/	
56	SMD-A-G-56	คลังน้ำ 1	A	/	/	/	
57	SMD-A-G-57	คลังน้ำ 2	A	/	/	/	
58	SMD-A-G-58	หน้าห้องControl ปรก	A	/	/	/	
59	SMD-A-G-59	Lobby ศูนย์เต้านม	A	/	/	/	
60	SMD-A-G-60	จุดวัด V/s ศูนย์เต้านม	A	/	/	/	
61	SMD-A-G-61	เคาน์เตอร์ศูนย์เต้านม	A	/	/	/	
62	SMD-A-G-62	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์ศูนย์เต้านม	A	/	/	/	
63	SMD-A-G-63	ห้องตรวจศูนย์เต้านม 1	A	/	/	/	
64	SMD-A-G-64	ห้องตรวจศูนย์เต้านม 2	A	/	/	/	
65	SMD-A-G-65	ห้องตรวจศูนย์เต้านม 3	A	/	/	/	
66	SMD-A-G-66	ห้อง Treatment 1	A	/	/	/	
67	SMD-A-G-67	ห้อง Treatment 2	A	/	/	/	
68	SMD-A-G-68	ห้อง Mammogram X-ray	A	/	/	/	
69	SMD-A-G-69	ห้องประชุม X-ray 1	A	/	/	/	
70	SMD-A-G-70	ห้องประชุม X-ray 2	A	/	/	/	
71	SMD-A-G-71	ห้อง Control MRI	A	/	/	/	
72	SMD-A-G-72	ห้อง CT Scan room	A	/	/	/	
73	SMD-A-G-73	ห้องพักเบรก X-ray	A	/	/	/	
74	SMD-A-G-74	Lobby X-ray เก้า	A	/	/	/	
75	SMD-A-G-75	ห้องนำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า X-ray	A	/	/	/	
76	SMD-A-G-76	ทางเดิน X-ray ไป Check up	A	/	/	/	
77	SMD-A-G-77	ห้องหัวหน้าแผนก X-ray	A	/	/	/	
78	SMD-A-G-78	Office X-ray	A	/	/	/	
79	SMD-A-G-79	Lobbyหน้าเคาน์เตอร์ X-ray เก้า	A	/	/	/	
80	SMD-A-G-80	ห้อง X-ray ฟัน	A	/	/	/	
81	SMD-A-G-81	ห้อง Mammo X-ray	A	/	/	/	
82	SMD-A-G-82	ห้องอ่านฟิล์ม X-ray เก้า	A	/	/	/	
83	SMD-A-G-83	ทางเดินหน้าห้องอ่านฟิล์ม X-ray เก้า	A	/	/	/	
84	SMD-A-G-84	ห้อง อันตราชาวด	A	/	/	/	
85	SMD-A-G-85	ห้อง Staff 1	A	/	/	/	
86	SMD-A-G-86	ทางเดินหน้าห้อง อันตราชาวด	A	/	/	/	
87	SMD-A-G-87	ห้องเก็บของ	A	/	/	/	
88	SMD-A-G-88	เคาน์เตอร์ X-ray เก้า	A	/	/	/	
89	SMD-A-G-89	ทางเข้าแผนก X-ray หน้าลิฟท์ลูกค้า	A	/	/	/	
90	SMD-A-G-90	หน้าลิฟท์ลูกค้า	A	/	/	/	
91	SMD-A-G-91	ห้อง X-ray ปอด	A	/	/	/	
92	SMD-A-G-92	ห้อง Control X-ray	A	/	/	/	
93	SMD-A-G-93	ทางเดินหน้าห้อง Staff 2	A	/	/	/	
94	SMD-A-G-94	ห้องเก็บของ	A	/	/	/	
95	SMD-A-G-95	ห้อง Staff 2	A	/	/	/	
96	SMD-A-G-96	ห้อง Fluoroscopy room	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม.ค ๖๕

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
97	SMD-A-G-97	ห้อง TRA	A	/	/	/	
98	SMD-A-G-98	ทางเดินหน้าห้อง TRA	A	/	/	/	
99	SMD-A-G-99	ห้องประชุม X-ray ใหม่	A	/	/	/	
100	SMD-A-G-100	ห้องหัวหน้าศูนย์ไตเทียม	A	/	/	/	
101	SMD-A-G-101	ห้องนำศูนย์ไตเทียม	A	/	/	/	
102	SMD-A-G-102	ห้อง On Call แพทย์ X-ray	A	/	/	/	
103	SMD-A-G-103	Lobby ศูนย์ไตเทียม	A	/	/	/	
104	SMD-A-G-104	ห้อง On Call เจ้าหน้าที่ X-ray 1	A	/	/	/	
105	SMD-A-G-105	ห้อง On Call เจ้าหน้าที่ X-ray 2	A	/	/	/	
106	SMD-A-G-106	ร้านกาแฟ Black Can Yon 1	A	/	/	/	
107	SMD-A-G-107	ร้านกาแฟ Black Can Yon 2	A	/	/	/	
108	SMD-A-G-108	ทางเดินหน้าร้าน Black Can Yon 1	A	/	/	/	
109	SMD-A-G-109	ทางเดินหน้าร้าน Black Can Yon 2	A	/	/	/	
110	SMD-A-G-110	ทางเดินหน้าร้าน Black Can Yon 3	A	/	/	/	
111	SMD-A-G-111	ทางเดินหน้าห้องน้ำไปห้องอาหาร	A	/	/	/	
112	SMD-A-G-112	ทางเดินหน้าห้องอาหาร	A	/	/	/	
113	SMD-A-G-113	ทางเดินไปห้องโภชนาการ	A	/	/	/	
114	SMD-A-G-114	Office เจ้าหน้าที่ห้องโภชนาการ	A	/	/	/	
115	SMD-A-G-115	ห้องการตลาด X-ray ใหม่ 1	A	/	/	/	
116	SMD-A-G-116	ห้องการตลาด X-ray ใหม่ 2	A	/	/	/	
117	SMD-A-G-117	ทางเข้าห้องการตลาด X-ray ใหม่	A	/	/	/	
118	SMD-A-G-118	ห้อง IT X-ray ใหม่	A	/	/	/	
119	SMD-A-G-119	หน้าห้องเบรคศูนย์ไตเทียม	A	/	/	/	
120	SMD-A-G-120	ทางเดินหน้าห้องอ่านฟิล์ม	A	/	/	/	
121	SMD-A-G-121	ห้อง Mammogram X-ray ใหม่	A	/	/	/	
122	SMD-A-G-122	ห้องตรวจ Bone X-ray ใหม่	A	/	/	/	
123	SMD-A-G-123	ทางเดินหน้าห้อง Bone	A	/	/	/	
124	SMD-A-G-124	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	A	/	/	/	
125	SMD-A-G-125	ห้อง Control หลังเคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	A	/	/	/	
126	SMD-A-G-126	หลังเคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	A	/	/	/	
127	SMD-A-G-127	ทางเดินหน้าห้อง อันตราชาวด์	A	/	/	/	
128	SMD-A-G-128	ห้อง อันตราชาวด์ 1	A	/	/	/	
129	SMD-A-G-129	ห้อง อันตราชาวด์ 2	A	/	/	/	
130	SMD-A-G-130	ห้อง อันตราชาวด์ 3	A	/	/	/	
131	SMD-A-G-131	ห้อง อันตราชาวด์ 4	A	/	/	/	
132	SMD-A-G-132	ทางเดินหน้าห้องน้ำ Check up	A	/	/	/	
133	SMD-A-G-133	ห้องธุรการ Check up	A	/	/	/	
134	SMD-A-G-134	ทางเดินแผนก Check up 1	A	/	/	/	
135	SMD-A-G-135	ทางเดินแผนก Check up 2	A	/	/	/	
136	SMD-A-G-136	ทางเดินหน้าห้องไฟฟ้า Check up	A	/	/	/	
137	SMD-A-G-137	ทางเดิน Check up หน้าห้อง V/S 1	A	/	/	/	
138	SMD-A-G-138	ทางเดิน Check up หน้าห้อง V/S 2	A	/	/	/	
139	SMD-A-G-139	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์ Check up	A	/	/	/	
140	SMD-A-G-140	เคาน์เตอร์ Check up	A	/	/	/	
141	SMD-A-G-141	ทางเข้าแผนก Check up	A	/	/	/	
142	SMD-A-G-142	เคาน์เตอร์ Check up ผังการเงิน	A	/	/	/	
143	SMD-A-G-143	ทางเดินไป X-rayเก่า	A	/	/	/	
144	SMD-A-G-144	ทางเดิน Lobby Check up 1	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

M A 61

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
145	SMD-A-G-145	ทางเดิน Lobby Check up 2	A	/	/	/	
146	SMD-A-G-146	หน้าห้องตรวจ 8 Check up	A	/	/	/	
147	SMD-A-G-147	Lobby Check up	A	/	/	/	
148	SMD-A-G-148	Lobby X-ray ใหม่	A	/	/	/	
149	SMD-A-G-149	ห้องตรวจ 1 Check up	A	/	/	/	
150	SMD-A-G-150	ห้องตรวจ 2 Check up	A	/	/	/	
151	SMD-A-G-151	ห้องตรวจ 3 Check up	A	/	/	/	
152	SMD-A-G-152	ห้องตรวจ 4 Check up	A	/	/	/	
153	SMD-A-G-153	ห้องตรวจ 5 Check up	A	/	/	/	
154	SMD-A-G-154	ห้องตรวจ 6 Check up	A	/	/	/	
155	SMD-A-G-155	ห้องตรวจ 7 Check up	A	/	/	/	
156	SMD-A-G-156	ทางเดินหน้าห้องตรวจ Check up	A	/	/	/	
157	SMD-A-G-157	ห้องตรวจ 8 Check up	A	/	/	/	
158	SMD-A-G-158	ห้องตรวจ 9 Check up	A	/	/	/	
159	SMD-A-G-159	ห้องตรวจ EKG 1 Check up	A	/	/	/	
160	SMD-A-G-160	ห้องตรวจสภาพปอด	A	/	/	/	
161	SMD-A-G-161	ห้องไฟฟ้า Check up	A	/	/	/	
162	SMD-A-G-162	ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	A	/	/	/	
163	SMD-A-G-163	ห้องตรวจการได้ยิน 1	A	/	/	/	
164	SMD-A-G-164	ห้องตรวจการได้ยิน 2	A	/	/	/	
165	SMD-A-G-165	ห้องตรวจการได้ยิน 3	A	/	/	/	
166	SMD-A-G-166	ห้องตรวจตา	A	/	/	/	
167	SMD-A-G-167	ห้องเจาะเลือด	A	/	/	/	
168	SMD-A-G-168	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า Check up	A	/	/	/	
169	SMD-A-G-169	ห้องนำชาย Check up	A	/	/	/	
170	SMD-A-G-170	แผนกส่งเสริมการขาย Check up	A	/	/	/	
171	SMD-A-G-171	ห้องประชุม Check up	A	/	/	/	
172	SMD-A-G-172	ห้องหัวหน้าแผนก Check up	A	/	/	/	
173	SMD-A-G-173	ห้องนำหญิง Check up	A	/	/	/	
174	SMD-A-G-174	ห้องแนะนำการตรวจสุขภาพ	A	/	/	/	
175	SMD-A-G-175	ห้องวัดสัญญาณชีพ 1	A	/	/	/	
176	SMD-A-G-176	ห้องวัดสัญญาณชีพ 2	A	/	/	/	
177	SMD-A-G-177	เคาน์เตอร์การเงิน Check up	A	/	/	/	
178	SMD-A-G-178	ทางเดินหน้าแผนก Orthro 1	A	/	/	/	
179	SMD-A-G-179	ทางเดินหน้าแผนก Orthro 2	A	/	/	/	
180	SMD-A-G-180	ทางเดินหน้าแผนก Orthro 3	A	/	/	/	
181	SMD-A-G-181	Lobby แผนก Orthro 1	A	/	/	/	
182	SMD-A-G-182	Lobby แผนก Orthro 2	A	/	/	/	
183	SMD-A-G-183	เคาน์เตอร์ Orthro	A	/	/	/	
184	SMD-A-G-184	ห้องหัวหน้าแผนก Orthro	A	/	/	/	
185	SMD-A-G-185	ทางเดินห้องหัวหน้าแผนก Orthro	A	/	/	/	
186	SMD-A-G-186	ห้องเก็บของแผนก Orthro	A	/	/	/	
187	SMD-A-G-187	ห้องพักรับรถเจ้าหน้าที่ Orthro	A	/	/	/	
188	SMD-A-G-188	ห้องซักล้าง	A	/	/	/	
189	SMD-A-G-189	ห้องตรวจ Orthro 1	A	/	/	/	
190	SMD-A-G-190	ห้องตรวจ Orthro 2	A	/	/	/	
191	SMD-A-G-191	ห้องตรวจ Orthro 3	A	/	/	/	
192	SMD-A-G-192	ห้องตรวจ Orthro 4	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

มี. 0 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
193	SMD-A-G-193	ห้องตรวจ Orthro 5	A	/	/	/	
194	SMD-A-G-194	ห้อง Treatment Orthro 1	A	/	/	/	
195	SMD-A-G-195	ห้อง Treatment Orthro 2	A	/	/	/	
196	SMD-A-G-196	ห้องตรวจ Orthro 6	A	/	/	/	
197	SMD-A-G-197	ห้องตรวจ Orthro 7	A	/	/	/	
198	SMD-A-G-198	ห้องตรวจ Orthro 8	A	/	/	/	
199	SMD-A-G-199	Lobby แผนกศัลยกรรม 1	A	/	/	/	
200	SMD-A-G-200	Lobby แผนกศัลยกรรม 2	A	/	/	/	
201	SMD-A-G-201	ทางเดินด้านหลังศัลยกรรม	A	/	/	/	
202	SMD-A-G-202	ห้องพักเจ้าหน้าที่ศัลยกรรม	A	/	/	/	
203	SMD-A-G-203	ห้องตรวจศัลยกรรม 1	A	/	/	/	
204	SMD-A-G-204	ห้องตรวจศัลยกรรม 2	A	/	/	/	
205	SMD-A-G-205	ห้องตรวจศัลยกรรม 3	A	/	/	/	
206	SMD-A-G-206	ห้องตรวจศัลยกรรม 4	A	/	/	/	
207	SMD-A-G-207	ห้องตรวจศัลยกรรม 5	A	/	/	/	
208	SMD-A-G-208	ห้องตรวจศัลยกรรม 6	A	/	/	/	
209	SMD-A-G-209	ห้องหัวหน้าศัลยกรรม	A	/	/	/	
210	SMD-A-G-210	ห้องตรวจศัลยกรรม 7	A	/	/	/	
211	SMD-A-G-211	ห้องตรวจศัลยกรรม 8	A	/	/	/	
212	SMD-A-G-212	ห้องตรวจศัลยกรรม 9	A	/	/	/	
213	SMD-A-G-213	ห้องตรวจศัลยกรรม 10	A	/	/	/	
214	SMD-A-G-214	ห้องลิฟต์ส่งยา	A	/	/	/	
215	SMD-A-G-215	เคาน์เตอร์จ่ายยา	A	/	/	/	
216	SMD-A-G-216	ห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่จ่ายยา	A	/	/	/	
217	SMD-A-G-217	ห้อง AHU จ่ายยาชั้น 1	A	/	/	/	
218	SMD-A-G-218	ห้องยา 1	A	/	/	/	
219	SMD-A-G-219	ห้องยา 2	A	/	/	/	
220	SMD-A-G-220	ห้องยา 3	A	/	/	/	
221	SMD-A-G-221	ทางเดินหลังห้องยา	A	/	/	/	
222	SMD-A-G-222	ห้องไฟฟ้าหลังห้องยา	A	/	/	/	
223	SMD-A-G-223	ห้องยา Zone ด้านหลัง	A	/	/	/	
224	SMD-A-G-224	ทางเดินหน้าศัลยกรรม	A	/	/	/	
225	SMD-A-G-225	ทางเดินหน้าการเงินห้องยา	A	/	/	/	
226	SMD-A-G-226	ทางเดินหน้าร้านกาแฟ ดิโอโร	A	/	/	/	
227	SMD-A-G-227	ทางเดินหลังแผนก ER	A	/	/	/	
228	SMD-A-G-228	ทางเดินในห้องพักแพทย์ ER	A	/	/	/	
229	SMD-A-G-229	ทางเดินหน้าห้องพักแพทย์ ER 1	A	/	/	/	
230	SMD-A-G-230	ทางเดินหน้าห้องพักแพทย์ ER 2	A	/	/	/	
231	SMD-A-G-231	ห้องพักแพทย์ ER 1	A	/	/	/	
232	SMD-A-G-232	ห้องพักแพทย์ ER 2	A	/	/	/	
233	SMD-A-G-233	ห้องพักแพทย์ ER 3	A	/	/	/	
234	SMD-A-G-234	ห้องพักแพทย์ ER 4	A	/	/	/	
235	SMD-A-G-235	Lobby การเงิน	A	/	/	/	
236	SMD-A-G-236	เคาน์เตอร์การเงิน	A	/	/	/	
237	SMD-A-G-237	ร้านกาแฟ ดิโอโร	A	/	/	/	
238	SMD-A-G-238	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
239	SMD-A-G-239	ทางเดินหน้าห้องช่าง	A	/	/	/	
240	SMD-A-G-240	ห้องเก็บของวิศวกรรม 1	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม. 4 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
241	SMD-A-G-241	ห้องเก็บของวิศวกรรม 2	A	/	/	/	
242	SMD-A-G-242	ห้องนำคนพิการ	A	/	/	/	
243	SMD-A-G-243	ทางเดินหน้าห้องนำชาย หญิง หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
244	SMD-A-G-244	ทางเดินหน้าห้องบัตร 1	A	/	/	/	
245	SMD-A-G-245	ทางเดินหน้าห้องบัตร 2	A	/	/	/	
246	SMD-A-G-246	ห้องนำหญิงหน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
247	SMD-A-G-247	ห้องนำชายหน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
248	SMD-A-G-248	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
249	SMD-A-G-249	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	A	/	/	/	
250	SMD-A-G-250	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้า	A	/	/	/	
251	SMD-A-G-251	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ 1	A	/	/	/	
252	SMD-A-G-252	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ 2	A	/	/	/	
253	SMD-A-G-253	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ 3	A	/	/	/	
254	SMD-A-G-254	ห้องเก็บศพ	A	/	/	/	
255	SMD-A-I-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
256	SMD-A-I-02	ทางเดินหน้าลิฟท์ 6/1	A	/	/	/	
257	SMD-A-I-03	ทางเดินหน้าลิฟท์ 6/2	A	/	/	/	
258	SMD-A-I-04	แผนก Supervisor	A	/	/	/	
259	SMD-A-I-05	ทางเดินหน้าแผนก อายุรกรรม 1	A	/	/	/	
260	SMD-A-I-06	ทางเดินหน้าแผนก อายุรกรรม 2	A	/	/	/	
261	SMD-A-I-07	เคาน์เตอร์แผนกอายุรกรรม	A	/	/	/	
262	SMD-A-I-08	หน้าศูนย์สมอง	A	/	/	/	
263	SMD-A-I-09	แผนก อายุรกรรม 1	A	/	/	/	
264	SMD-A-I-10	แผนก อายุรกรรม 2	A	/	/	/	
265	SMD-A-I-11	แผนก อายุรกรรม 3	A	/	/	/	
266	SMD-A-I-12	แผนก อายุรกรรม 4	A	/	/	/	
267	SMD-A-I-13	แผนก อายุรกรรม 5	A	/	/	/	
268	SMD-A-I-14	ทางเดินหน้าห้อง SUP	A	/	/	/	
269	SMD-A-I-15	ห้อง Treatment 1	A	/	/	/	
270	SMD-A-I-16	ห้อง Treatment 2	A	/	/	/	
271	SMD-A-I-17	ห้อง Treatment 3	A	/	/	/	
272	SMD-A-I-18	ห้องตรวจ อายุรกรรม 1	A	/	/	/	
273	SMD-A-I-19	ห้องตรวจ อายุรกรรม 2	A	/	/	/	
274	SMD-A-I-20	ห้องตรวจ อายุรกรรม 3	A	/	/	/	
275	SMD-A-I-21	ห้องตรวจ อายุรกรรม 4	A	/	/	/	
276	SMD-A-I-22	ห้องหัวหน้าแผนก อายุรกรรม	A	/	/	/	
277	SMD-A-I-23	ห้องตรวจ อายุรกรรม 5	A	/	/	/	
278	SMD-A-I-24	ห้องตรวจ อายุรกรรม 6	A	/	/	/	
279	SMD-A-I-25	ห้องตรวจ อายุรกรรม 7	A	/	/	/	
280	SMD-A-I-26	ห้องตรวจ อายุรกรรม 8	A	/	/	/	
281	SMD-A-I-27	ห้อง Isolate Room อายุรกรรม	A	/	/	/	
282	SMD-A-I-28	ห้องตรวจ อายุรกรรม 9	A	/	/	/	
283	SMD-A-I-29	ห้องตรวจ อายุรกรรม 10	A	/	/	/	
284	SMD-A-I-30	ห้องตรวจ อายุรกรรม 11	A	/	/	/	
285	SMD-A-I-31	ห้องตรวจ อายุรกรรม 12	A	/	/	/	
286	SMD-A-I-32	ศูนย์สมอง 1	A	/	/	/	
287	SMD-A-I-33	ศูนย์สมอง 2	A	/	/	/	
288	SMD-A-I-34	ห้องตรวจศูนย์สมอง 1	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม.ค 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
289	SMD-A-1-35	ห้องตรวจศูนย์สมอง 2	A	/	/	/	
290	SMD-A-1-36	ห้องตรวจศูนย์สมอง 3	A	/	/	/	
291	SMD-A-1-37	ห้อง Treatment ศูนย์สมอง	A	/	/	/	
292	SMD-A-1-38	ห้อง Supply ศูนย์สมอง	A	/	/	/	
293	SMD-A-1-39	ห้องวัดความดันศูนย์สมอง 1	A	/	/	/	
294	SMD-A-1-40	ห้องวัดความดันศูนย์สมอง 2	A	/	/	/	
295	SMD-A-1-41	ห้อง AHU ศูนย์สมอง	A	/	/	/	
296	SMD-A-1-42	แผนกการเงิน / ประกัน 1	A	/	/	/	
297	SMD-A-1-43	แผนกการเงิน / ประกัน 2	A	/	/	/	
298	SMD-A-1-44	แผนก ประกัน	A	/	/	/	
299	SMD-A-1-45	ทางเดินหน้าการเงินใน	A	/	/	/	
300	SMD-A-1-46	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
301	SMD-A-1-47	Lobby ชั้น 1/1	A	/	/	/	
302	SMD-A-1-48	Lobby ชั้น 1/2	A	/	/	/	
303	SMD-A-1-49	Lobby ชั้น 1/3	A	/	/	/	
304	SMD-A-1-50	ร้านกาแฟ Au bon pain	A	/	/	/	
305	SMD-A-1-51	ข้างร้านกาแฟ Au bon pain	A	/	/	/	
306	SMD-A-1-52	ร้านขายของเล่นเด็ก	A	/	/	/	
307	SMD-A-1-53	Lobby หน้าเวชระเบียน 1	A	/	/	/	
308	SMD-A-1-54	Lobby หน้าเวชระเบียน 2	A	/	/	/	
309	SMD-A-1-55	Lobby หน้าเวชระเบียน 3	A	/	/	/	
310	SMD-A-1-56	แผนก เวชระเบียน 1	A	/	/	/	
311	SMD-A-1-57	แผนก เวชระเบียน 2	A	/	/	/	
312	SMD-A-1-58	แผนก เวชระเบียน 3	A	/	/	/	
313	SMD-A-1-59	แผนก เวชระเบียน 4	A	/	/	/	
314	SMD-A-1-60	แผนก เวชระเบียน 5	A	/	/	/	
315	SMD-A-1-61	แผนก เวชระเบียน 6	A	/	/	/	
316	SMD-A-1-62	แผนก เวชระเบียน 7	A	/	/	/	
317	SMD-A-1-63	แผนก เวชระเบียน 8	A	/	/	/	
318	SMD-A-1-64	Lobby หน้าราชวดี 1	A	/	/	/	
319	SMD-A-1-65	Lobby หน้าราชวดี 2	A	/	/	/	
320	SMD-A-1-66	Lobby ราชวดี 1	A	/	/	/	
321	SMD-A-1-67	Lobby ราชวดี 2	A	/	/	/	
322	SMD-A-1-68	ห้องตรวจแผนกราชาวดี 1	A	/	/	/	
323	SMD-A-1-69	ห้องตรวจแผนกราชาวดี 2	A	/	/	/	
324	SMD-A-1-70	ห้องตรวจแผนกราชาวดี 3	A	/	/	/	
325	SMD-A-1-71	ห้องตรวจแผนกราชาวดี 4	A	/	/	/	
326	SMD-A-1-72	ห้องตรวจแผนกราชาวดี 5	A	/	/	/	
327	SMD-A-1-73	ห้องตรวจแผนกราชาวดี 6	A	/	/	/	
328	SMD-A-1-74	ห้องตรวจแผนกราชาวดี 7	A	/	/	/	
329	SMD-A-1-75	ห้องตรวจแผนกราชาวดี 8	A	/	/	/	
330	SMD-A-1-76	ห้องจี เรเซอร์ 1	A	/	/	/	
331	SMD-A-1-77	ห้องจี เรเซอร์ 2	A	/	/	/	
332	SMD-A-1-78	ห้องหัวหน้าแผนกราชาวดี	A	/	/	/	
333	SMD-A-1-79	Lobby แผนกราชาวดี ด้านใน	A	/	/	/	
334	SMD-A-1-80	ทางเดินแผนกราชาวดี	A	/	/	/	
335	SMD-A-1-81	ห้องพักเบรกราชาวดี	A	/	/	/	
336	SMD-A-1-82	หน้าห้องพักเบรกราชาวดี	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

M. 0 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
337	SMD-A-1-83	ห้องนำชาย ในราชวดี	A	/	/	/	
338	SMD-A-1-84	ห้องนำหญิงในราชวดี	A	/	/	/	
339	SMD-A-1-85	แผนกฟั่งเข็ม	A	/	/	/	
340	SMD-A-1-86	ห้อง AHU L แผนก ราชวดี	A	/	/	/	
341	SMD-A-1-87	Lobby หน้าการเงินนอก 1	A	/	/	/	
342	SMD-A-1-88	Lobby หน้าการเงินนอก 2	A	/	/	/	
343	SMD-A-1-89	ทางเดินบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
344	SMD-A-1-90	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
345	SMD-A-1-91	ทางเดินหน้าจ่ายยา	A	/	/	/	
346	SMD-A-1-92	ห้องหัวหน้าแผนกจ่ายยา	A	/	/	/	
347	SMD-A-1-93	ทางเดินไปห้อง Doctor Lounge 1	A	/	/	/	
348	SMD-A-1-94	ทางเดินไปห้อง Doctor Lounge 2	A	/	/	/	
349	SMD-A-1-95	ห้อง Doctor Lounge	A	/	/	/	
350	SMD-A-1-96	แผนก Operator 1	A	/	/	/	
351	SMD-A-1-97	แผนก Operator 2	A	/	/	/	
352	SMD-A-1-98	ทางเดินไปแผนก Operator	A	/	/	/	
353	SMD-A-1-99	ทางเข้าห้องยา	A	/	/	/	
354	SMD-A-1-100	เคาน์เตอร์การเงินนอก	A	/	/	/	
355	SMD-A-1-101	แผนก ห้องยา 1	A	/	/	/	
356	SMD-A-1-102	แผนก ห้องยา 2	A	/	/	/	
357	SMD-A-1-103	แผนก ห้องยา 3	A	/	/	/	
358	SMD-A-1-104	ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องยา	A	/	/	/	
359	SMD-A-1-105	ทางเดินหน้า ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
360	SMD-A-1-106	เคาน์เตอร์ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
361	SMD-A-1-107	Lobby ศูนย์หัวใจ 1	A	/	/	/	
362	SMD-A-1-108	Lobby ศูนย์หัวใจ 2	A	/	/	/	
363	SMD-A-1-109	Lobby ศูนย์หัวใจ 3	A	/	/	/	
364	SMD-A-1-110	Lobby ศูนย์หัวใจ 4	A	/	/	/	
365	SMD-A-1-111	ห้องหัวหน้าแผนกศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
366	SMD-A-1-112	ห้อง ECHO 1	A	/	/	/	
367	SMD-A-1-113	ห้อง ECHO 2	A	/	/	/	
368	SMD-A-1-114	ห้องพิมพ์ผล Holter ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
369	SMD-A-1-115	ห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่	A	/	/	/	
370	SMD-A-1-116	ห้องวิ่งสายพานศูนย์หัวใจ 1	A	/	/	/	
371	SMD-A-1-117	ห้องวิ่งสายพานศูนย์หัวใจ 2	A	/	/	/	
372	SMD-A-1-118	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 1	A	/	/	/	
373	SMD-A-1-119	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 2	A	/	/	/	
374	SMD-A-1-120	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 3	A	/	/	/	
375	SMD-A-1-121	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 4	A	/	/	/	
376	SMD-A-1-122	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 5	A	/	/	/	
377	SMD-A-1-123	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 6	A	/	/	/	
378	SMD-A-1-124	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 7	A	/	/	/	
379	SMD-A-1-125	ห้อง AHU แผนก ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
380	SMD-A-1-126	ห้อง AHU Lobby ชั้นตกรรม	A	/	/	/	
381	SMD-A-1-127	หน้าห้อง AHU Lobby ชั้นตกรรม	A	/	/	/	
382	SMD-A-1-128	ร้านขายแว่นตา	A	/	/	/	
383	SMD-A-1-129	เคาน์เตอร์แผนกทันตกรรม	A	/	/	/	
384	SMD-A-1-130	ห้องพิมพ์ฟัน ทันตกรรม	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม.ค ๖๔

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
385	SMD-A-1-131	ห้อง Lab ทันดรัม	A	/	/	/	
386	SMD-A-1-132	ห้องตรวจทันตกรรม 1	A	/	/	/	
387	SMD-A-1-133	ห้องตรวจทันตกรรม 2	A	/	/	/	
388	SMD-A-1-134	ห้องตรวจทันตกรรม 3	A	/	/	/	
389	SMD-A-1-135	ห้องตรวจทันตกรรม 4	A	/	/	/	
390	SMD-A-1-136	ห้องตรวจทันตกรรม 5	A	/	/	/	
391	SMD-A-1-137	ห้องตรวจทันตกรรม 6	A	/	/	/	
392	SMD-A-1-138	ห้องตรวจทันตกรรม 7	A	/	/	/	
393	SMD-A-1-139	ห้องพักเจ้าหน้าที่ทันตกรรม	A	/	/	/	
394	SMD-A-1-140	Lobby แพนกทันตกรรม	A	/	/	/	
395	SMD-A-1-141	ทางเดินแพนค EENT	A	/	/	/	
396	SMD-A-1-142	ห้องตรวจ EENT 1	A	/	/	/	
397	SMD-A-1-143	ห้องตรวจ EENT 2	A	/	/	/	
398	SMD-A-1-144	ห้องตรวจ EENT 3	A	/	/	/	
399	SMD-A-1-145	ห้อง AHU แพนค EENT	A	/	/	/	
400	SMD-A-1-146	Lobby แพนกตา 1	A	/	/	/	
401	SMD-A-1-147	Lobby แพนกตา 2	A	/	/	/	
402	SMD-A-1-148	เคาน์เตอร์แพนกตา	A	/	/	/	
403	SMD-A-1-149	ห้อง Treatment แพนกตา	A	/	/	/	
404	SMD-A-1-150	ห้องตรวจ แพนกตา 1	A	/	/	/	
405	SMD-A-1-151	ห้องตรวจ แพนกตา 2	A	/	/	/	
406	SMD-A-1-152	ห้องตรวจ แพนกตา 3	A	/	/	/	
407	SMD-A-1-153	ห้องตรวจ แพนกตา 4	A	/	/	/	
408	SMD-A-1-154	ห้องตรวจ แพนกตา 5	A	/	/	/	
409	SMD-A-1-155	ห้องตรวจ แพนกตา 6	A	/	/	/	
410	SMD-A-1-156	ทางเดินแพนกตา 1	A	/	/	/	
411	SMD-A-1-157	ทางเดินแพนกตา 2	A	/	/	/	
412	SMD-A-1-158	ทางเดินแพนกตา 3	A	/	/	/	
413	SMD-A-1-159	ทางเดินแพนกตา 4	A	/	/	/	
414	SMD-A-1-160	ห้องตรวจสายตา	A	/	/	/	
415	SMD-A-1-161	Lobby แพนค ENT	A	/	/	/	
416	SMD-A-1-162	ห้องตรวจ 4 ENT	A	/	/	/	
417	SMD-A-1-163	ห้องตรวจ 1 ENT	A	/	/	/	
418	SMD-A-1-164	ห้องตรวจ 2 ENT	A	/	/	/	
419	SMD-A-1-165	ห้องตรวจ 3 ENT	A	/	/	/	
420	SMD-A-1-166	ทางเดินแพนค ENT 1	A	/	/	/	
421	SMD-A-1-167	ทางเดินแพนค ENT 2	A	/	/	/	
422	SMD-A-1-168	ห้องหัวหน้า แพนค ENT	A	/	/	/	
423	SMD-A-1-169	ห้องตรวจ 5 ENT	A	/	/	/	
424	SMD-A-1-170	ห้องตรวจ 6 ENT	A	/	/	/	
425	SMD-A-1-171	ห้องตรวจ 7 ENT	A	/	/	/	
426	SMD-A-1-172	ห้องตรวจ 8 ENT	A	/	/	/	
427	SMD-A-1-173	ห้องตรวจ 9 ENT	A	/	/	/	
428	SMD-A-1-174	ห้องตรวจ 10 ENT	A	/	/	/	
429	SMD-A-1-175	ห้อง AHU แพนค ENT	A	/	/	/	
430	SMD-A-2-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
431	SMD-A-2-02	ทางเดินด้านหลังห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
432	SMD-A-2-03	ทางเดินด้านหลังห้องผ่าตัด OR4	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

มี.ย ๖๕

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
433	SMD-A-2-04	ทางเดินด้านหลังห้องผ่าตัด OR5	A	/	/	/	
434	SMD-A-2-05	ทางเดินหน้า OR 4	A	/	/	/	
435	SMD-A-2-06	ห้องพักลูกค้าห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
436	SMD-A-2-07	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกค้าห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
437	SMD-A-2-08	ห้องพักฟื้นห้องผ่าตัด 1	A	/	/	/	
438	SMD-A-2-09	ห้องพักฟื้นห้องผ่าตัด 2	A	/	/	/	
439	SMD-A-2-10	ห้องผ่าตัด OR 1	A	/	/	/	
440	SMD-A-2-11	ห้องผ่าตัด OR 2	A	/	/	/	
441	SMD-A-2-12	ห้องผ่าตัด OR 3	A	/	/	/	
442	SMD-A-2-13	ห้อง Dirty OR	A	/	/	/	
443	SMD-A-2-14	ห้อง Supply OR	A	/	/	/	
444	SMD-A-2-15	ห้อง Equipment OR	A	/	/	/	
445	SMD-A-2-16	ห้อง Sterilizedsto OR	A	/	/	/	
446	SMD-A-2-17	ห้องแพทย์คนยา	A	/	/	/	
447	SMD-A-2-18	ห้องผ่าตัด OR 4	A	/	/	/	
448	SMD-A-2-19	ห้องผ่าตัด OR 5	A	/	/	/	
449	SMD-A-2-20	ห้องผ่าตัด OR 6	A	/	/	/	
450	SMD-A-2-21	ห้องแพทย์ OR	A	/	/	/	
451	SMD-A-2-22	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ OR	A	/	/	/	
452	SMD-A-2-23	ห้องตรวจหน้าเคานเตอร์ OR	A	/	/	/	
453	SMD-A-2-24	ทางเดินหน้า OR 5	A	/	/	/	
454	SMD-A-2-25	ทางเดินหน้าห้อง Supply OR	A	/	/	/	
455	SMD-A-2-26	ทางเดินหน้า OR 1	A	/	/	/	
456	SMD-A-2-27	ทางเดินหน้า OR 2	A	/	/	/	
457	SMD-A-2-28	ทางเดินหน้า OR 3	A	/	/	/	
458	SMD-A-2-29	ทางเดินหน้าห้อง ON Call ICU	A	/	/	/	
459	SMD-A-2-30	ทางเดินหลัง OR 3	A	/	/	/	
460	SMD-A-2-31	ทางเดินหลัง OR 2	A	/	/	/	
461	SMD-A-2-32	แผนกห้องผ่าตัด ทางเข้า	A	/	/	/	
462	SMD-A-2-33	เคาน์เตอร์ห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
463	SMD-A-2-34	หน้าห้อง ON Call OR	A	/	/	/	
464	SMD-A-2-35	ทางเดินหน้าห้องนำชาย OR	A	/	/	/	
465	SMD-A-2-36	ห้อง On Call แพทย์ห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
466	SMD-A-2-37	ห้องพักเบรก OR 1	A	/	/	/	
467	SMD-A-2-38	ห้องพักเบรก OR 2	A	/	/	/	
468	SMD-A-2-39	ห้องพักเบรก OR 3	A	/	/	/	
469	SMD-A-2-40	ห้องพักเบรก OR 4	A	/	/	/	
470	SMD-A-2-41	ห้อง On Call เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 1	A	/	/	/	
471	SMD-A-2-42	ห้อง On Call เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 2	A	/	/	/	
472	SMD-A-2-43	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
473	SMD-A-2-44	ห้องนำชายห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
474	SMD-A-2-45	ทางเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชายห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
475	SMD-A-2-46	ทางเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิงห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
476	SMD-A-2-47	ห้องนำหญิงเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
477	SMD-A-2-48	ห้องหัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
478	SMD-A-2-49	ทางเชื่อมระหว่าง OR กับ LR	A	/	/	/	
479	SMD-A-2-50	เคาน์เตอร์ห้องคลอด	A	/	/	/	
480	SMD-A-2-51	ห้องผ่าตัดคลอด	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

M. A 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
481	SMD-A-2-52	ห้องรอกคลอด 1	A	/	/	/	
482	SMD-A-2-53	ห้องรอกคลอด 2	A	/	/	/	
483	SMD-A-2-54	ห้องรอกคลอด 3/1	A	/	/	/	
484	SMD-A-2-55	ห้องรอกคลอด 3/2	A	/	/	/	
485	SMD-A-2-56	ห้องรอกคลอด 4/1	A	/	/	/	
486	SMD-A-2-57	ห้องรอกคลอด 4/2	A	/	/	/	
487	SMD-A-2-58	ห้องพักเบรกห้องคลอด	A	/	/	/	
488	SMD-A-2-59	ห้อง On Call ห้องคลอด	A	/	/	/	
489	SMD-A-2-60	ทางเดินห้องคลอด 1	A	/	/	/	
490	SMD-A-2-61	ทางเดินห้องคลอด 2	A	/	/	/	
491	SMD-A-2-62	ห้องผ้าห้องคลอด	A	/	/	/	
492	SMD-A-2-63	ห้องเก็บของห้องคลอด 1	A	/	/	/	
493	SMD-A-2-64	ห้องเก็บของห้องคลอด 2	A	/	/	/	
494	SMD-A-2-65	Lobby ห้องคลอด	A	/	/	/	
495	SMD-A-2-66	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องคลอด	A	/	/	/	
496	SMD-A-2-67	หน้าลิฟท์ลูกค้ำ 1	A	/	/	/	
497	SMD-A-2-68	หน้าลิฟท์ลูกค้ำ 2	A	/	/	/	
498	SMD-A-2-69	ห้องประชุมห้องคลอด	A	/	/	/	
499	SMD-A-2-70	แผนก Cath Lab	A	/	/	/	
500	SMD-A-2-71	แผนก Cath Lab	A	/	/	/	
501	SMD-A-2-72	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า Cath lab	A	/	/	/	
502	SMD-A-2-73	ห้องประชุม Cath Lab	A	/	/	/	
503	SMD-A-2-74	ห้อง HOD Zone ห้อง Elenning 1	A	/	/	/	
504	SMD-A-2-75	ห้อง HOD Zone ห้อง Elenning 2	A	/	/	/	
505	SMD-A-2-76	ห้อง HOD Zone ห้อง Elenning 3	A	/	/	/	
506	SMD-A-2-77	Lobby Zone ห้อง Elenning	A	/	/	/	
507	SMD-A-2-78	ห้อง UPS Cath lab	A	/	/	/	
508	SMD-A-2-79	ห้องปฏิบัติการ Cath lab	A	/	/	/	
509	SMD-A-2-80	ห้อง Control cath lab	A	/	/	/	
510	SMD-A-2-81	ห้องประชุม Elenning	A	/	/	/	
511	SMD-A-2-82	Lobby ข้างลิฟท์ลูกค้ำ	A	/	/	/	
512	SMD-A-2-83	หน้าเคาน์เตอร์ GI	A	/	/	/	
513	SMD-A-2-84	เคาน์เตอร์ GI	A	/	/	/	
514	SMD-A-2-85	จุด วัด V/S แผนก GI	A	/	/	/	
515	SMD-A-2-86	ห้องตรวจ GI 1	A	/	/	/	
516	SMD-A-2-87	ห้องตรวจ GI 2	A	/	/	/	
517	SMD-A-2-88	ห้องตรวจ GI 3	A	/	/	/	
518	SMD-A-2-89	ห้องตรวจ GI 4	A	/	/	/	
519	SMD-A-2-90	หน้าห้องตรวจ GI	A	/	/	/	
520	SMD-A-2-91	ห้องพักฟื้น GI 1	A	/	/	/	
521	SMD-A-2-92	ห้องพักฟื้น GI 2	A	/	/	/	
522	SMD-A-2-93	ห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่ GI	A	/	/	/	
523	SMD-A-2-94	ทางเดินหน้าห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่ GI	A	/	/	/	
524	SMD-A-2-95	หน้าห้อง Prep 1	A	/	/	/	
525	SMD-A-2-96	หน้าห้อง Prep 2	A	/	/	/	
526	SMD-A-2-97	ห้องตรวจ STO & EQUIP GI	A	/	/	/	
527	SMD-A-2-98	ทางเดินหน้าห้อง SCOPE 1	A	/	/	/	
528	SMD-A-2-99	ห้อง PREP 1	A	/	/	/	

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

M.A 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
529	SMD-A-2-100	ห้อง SCOPE 1	A	/	/	/	
530	SMD-A-2-101	ห้อง SCOPE 2	A	/	/	/	
531	SMD-A-2-102	ทางเดินหลังห้อง SCOPE 1	A	/	/	/	
532	SMD-A-2-103	ห้องสังเกตอาการ GI 2	A	/	/	/	
533	SMD-A-2-104	ทางเดินหลังแผนก GI	A	/	/	/	
534	SMD-A-2-105	ห้องซักล้างแผนก GI	A	/	/	/	
535	SMD-A-2-106	ทางเดินหน้าห้อง AHU ภายนอก	A	/	/	/	
536	SMD-A-2-107	ทางเดินหน้าภายนอก	A	/	/	/	
537	SMD-A-2-108	หน้าเคาน์เตอร์แผนกภายนอก	A	/	/	/	
538	SMD-A-2-109	เคาน์เตอร์แผนกภายนอก	A	/	/	/	
539	SMD-A-2-110	Lobby ภายนอก 1	A	/	/	/	
540	SMD-A-2-111	Lobby ภายนอก 2	A	/	/	/	
541	SMD-A-2-112	ทางเดินภายนอก	A	/	/	/	
542	SMD-A-2-113	ทางเดินหน้าห้องราราบัด	A	/	/	/	
543	SMD-A-2-114	ห้องเคาะปอดภายนอก 1	A	/	/	/	
544	SMD-A-2-115	ห้องเคาะปอดภายนอก 2	A	/	/	/	
545	SMD-A-2-116	ห้องเคาะปอดภายนอก 3	A	/	/	/	
546	SMD-A-2-117	ห้องเก็บอุปกรณ์แผนกภายนอก 1	A	/	/	/	
547	SMD-A-2-118	ห้องเก็บอุปกรณ์แผนกภายนอก 2	A	/	/	/	
548	SMD-A-2-119	ทางเข้าห้องพักเจ้าหน้าที่แผนกภายนอก	A	/	/	/	
549	SMD-A-2-120	ห้องราราบัด 1	A	/	/	/	
550	SMD-A-2-121	ห้องราราบัด 2	A	/	/	/	
551	SMD-A-2-122	ห้องราราบัด 3	A	/	/	/	
552	SMD-A-2-123	Lobby แผนกภายนอก ราราบัด 1	A	/	/	/	
553	SMD-A-2-124	ห้องเบรกเจ้าหน้าที่ภายนอก	A	/	/	/	
554	SMD-A-2-125	Lobby แผนกภายนอก ราราบัด 2	A	/	/	/	
555	SMD-A-2-126	Lobby แผนกภายนอก ราราบัด 3	A	/	/	/	
556	SMD-A-2-127	Lobby แผนกภายนอก ราราบัด 4	A	/	/	/	
557	SMD-A-2-128	Lobby แผนกภายนอก ราราบัด 5	A	/	/	/	
558	SMD-A-2-129	Lobby แผนกภายนอก ราราบัด 6	A	/	/	/	
559	SMD-A-2-130	Lobby แผนกภายนอก ราราบัด 7	A	/	/	/	
560	SMD-A-2-131	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 1	A	/	/	/	
561	SMD-A-2-132	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 2	A	/	/	/	
562	SMD-A-2-133	ห้องตรวจ 1	A	/	/	/	
563	SMD-A-2-134	ห้องภายนอก 1	A	/	/	/	
564	SMD-A-2-135	ห้องภายนอก 5	A	/	/	/	
565	SMD-A-2-136	ห้อง Treatment แผนกภายนอก	A	/	/	/	
566	SMD-A-2-137	ห้องเคาะปอด 1	A	/	/	/	
567	SMD-A-2-138	ห้องเคาะปอด 2	A	/	/	/	
568	SMD-A-2-139	ห้องเคาะปอด 3	A	/	/	/	
569	SMD-A-2-140	ห้องเคาะปอด 4	A	/	/	/	
570	SMD-A-2-141	ห้องเคาะปอด 5	A	/	/	/	
571	SMD-A-2-142	ห้องเคาะปอด 6	A	/	/	/	
572	SMD-A-2-143	ห้องเก็บของแม่บ้าน	A	/	/	/	
573	SMD-A-2-144	ทางเดินหน้าใต้เตียง 1	A	/	/	/	
574	SMD-A-2-145	ทางเดินหน้าใต้เตียง 2	A	/	/	/	
575	SMD-A-2-146	หน้าใต้เตียง	A	/	/	/	
576	SMD-A-2-147	Lobby ใต้เตียง 1	A	/	/	/	

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม. ก ๖๔

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
577	SMD-A-2-148	Lobby ไตเทียม 2	A	/	/	/	
578	SMD-A-2-149	ห้องตรวจ ไตเทียม 6	A	/	/	/	
579	SMD-A-2-150	ห้องตรวจ ไตเทียม 7	A	/	/	/	
580	SMD-A-2-151	ห้องพักบรรดาเจ้าหน้าที่ ไตเทียม	A	/	/	/	
581	SMD-A-2-152	ห้อง STO ไตเทียม 1	A	/	/	/	
582	SMD-A-2-153	ห้องหัวหน้า ไตเทียม	A	/	/	/	
583	SMD-A-2-154	ทางเข้าประตู 2 ไตเทียม	A	/	/	/	
584	SMD-A-2-155	ห้อง STO ไตเทียม 2	A	/	/	/	
585	SMD-A-2-156	ห้องเครื่องทำน้ำ RO ไตเทียม	A	/	/	/	
586	SMD-A-2-157	ทางเดินหน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ลูกค้า	A	/	/	/	
587	SMD-A-2-158	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
588	SMD-A-2-159	Lobby ICU 1	A	/	/	/	
589	SMD-A-2-160	Lobby ICU 2	A	/	/	/	
590	SMD-A-2-161	ห้องเก็บของแผนก ICU 1	A	/	/	/	
591	SMD-A-2-162	ห้องเก็บของแผนก ICU 2	A	/	/	/	
592	SMD-A-2-163	ห้องซักล้าง ICU 2	A	/	/	/	
593	SMD-A-2-164	ICU 2/1	A	/	/	/	
594	SMD-A-2-165	ICU 2/2	A	/	/	/	
595	SMD-A-2-166	ห้องซักล้าง ICU 1	A	/	/	/	
596	SMD-A-2-167	ICU 1/1	A	/	/	/	
597	SMD-A-2-168	ICU 1/2	A	/	/	/	
598	SMD-A-2-169	ห้อง Stock ICU 1	A	/	/	/	
599	SMD-A-2-170	ทางเดินหน้าห้อง ICU 1	A	/	/	/	
600	SMD-A-2-171	ทางเดินหน้าห้อง ICU 2	A	/	/	/	
601	SMD-A-2-172	ห้อง Stock ICU 2	A	/	/	/	
602	SMD-A-2-173	ทางเข้าแผนก ICU 1/1	A	/	/	/	
603	SMD-A-2-174	ทางเข้าแผนก ICU 1/2	A	/	/	/	
604	SMD-A-3-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
605	SMD-A-3-02	ห้องแม่บ้าน ชั้น 3	A	/	/	/	
606	SMD-A-3-03	แผนก Lab 1	A	/	/	/	
607	SMD-A-3-04	แผนก Lab 2	A	/	/	/	
608	SMD-A-3-05	แผนก Lab 3	A	/	/	/	
609	SMD-A-3-06	แผนก Lab 4	A	/	/	/	
610	SMD-A-3-07	แผนก Lab 5	A	/	/	/	
611	SMD-A-3-08	แผนก Lab 6	A	/	/	/	
612	SMD-A-3-09	แผนก Lab 7	A	/	/	/	
613	SMD-A-3-10	แผนก Lab 8	A	/	/	/	
614	SMD-A-3-11	แผนก Lab 9	A	/	/	/	
615	SMD-A-3-12	แผนก เครื่องมือแพทย์	A	/	/	/	
616	SMD-A-3-13	แผนก IT 1	A	/	/	/	
617	SMD-A-3-14	แผนก IT 2	A	/	/	/	
618	SMD-A-3-15	แผนก IT 3	A	/	/	/	
619	SMD-A-3-16	แผนก IT 4	A	/	/	/	
620	SMD-A-3-17	จัดเก็บหนี / บัญชี 1	A	/	/	/	
621	SMD-A-3-18	จัดเก็บหนี / บัญชี 2	A	/	/	/	
622	SMD-A-3-19	จัดเก็บหนี / บัญชี 3	A	/	/	/	
623	SMD-A-3-20	จัดเก็บหนี / บัญชี 4	A	/	/	/	
624	SMD-A-3-21	จัดเก็บหนี / บัญชี 5	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ก.ย 61

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
625	SMD-A-3-22	ห้องหัวหน้าแผนก บัญชี	A	/	/	/	
626	SMD-A-3-23	ห้องผู้จัดการแผนกบัญชี	A	/	/	/	
627	SMD-A-3-24	สำนักผู้บริหาร 1	A	/	/	/	
628	SMD-A-3-25	สำนักผู้บริหาร 2	A	/	/	/	
629	SMD-A-3-26	สำนักผู้บริหาร 3	A	/	/	/	
630	SMD-A-3-27	สำนักผู้บริหาร 4	A	/	/	/	
631	SMD-A-3-28	สำนักผู้บริหาร 5	A	/	/	/	
632	SMD-A-3-29	สำนักผู้บริหาร 6	A	/	/	/	
633	SMD-A-3-30	สำนักผู้บริหาร 7	A	/	/	/	
634	SMD-A-3-31	สำนักผู้บริหาร 8	A	/	/	/	
635	SMD-A-3-32	สำนักผู้บริหาร 9	A	/	/	/	
636	SMD-A-3-33	ห้องประชุม 3	A	/	/	/	
637	SMD-A-3-34	Lobby แผนกเด็ก 1	A	/	/	/	
638	SMD-A-3-35	Lobby แผนกเด็ก 2	A	/	/	/	
639	SMD-A-3-36	Admission ชั้น 3	A	/	/	/	
640	SMD-A-3-37	ห้อง Treatment	A	/	/	/	
641	SMD-A-3-38	ทางเข้าแผนกเด็กดี	A	/	/	/	
642	SMD-A-3-39	โรงพักคอยบ้านเด็ก 1	A	/	/	/	
643	SMD-A-3-40	โรงพักคอยบ้านเด็ก 2	A	/	/	/	
644	SMD-A-3-41	โรงพักคอยบ้านเด็ก 3	A	/	/	/	
645	SMD-A-3-42	โรงพักคอยบ้านเด็ก 4	A	/	/	/	
646	SMD-A-3-43	โรงพักคอยบ้านเด็ก 5	A	/	/	/	
647	SMD-A-3-44	โรงพักคอยบ้านเด็ก 6	A	/	/	/	
648	SMD-A-3-45	โรงพักคอยบ้านเด็ก 7	A	/	/	/	
649	SMD-A-3-46	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์แผนกเด็กป่วย 1	A	/	/	/	
650	SMD-A-3-47	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์แผนกเด็กป่วย 2	A	/	/	/	
651	SMD-A-3-48	เคาน์เตอร์แผนกเด็ก 1	A	/	/	/	
652	SMD-A-3-49	เคาน์เตอร์แผนกเด็ก 2	A	/	/	/	
653	SMD-A-3-50	ห้อง Treatment แผนกเด็กป่วย 1	A	/	/	/	
654	SMD-A-3-51	ห้อง Treatment แผนกเด็กป่วย 2	A	/	/	/	
655	SMD-A-3-52	ห้องห้องหน้าแผนก	A	/	/	/	
656	SMD-A-3-53	ทางเดินหน้าห้อง Treatment	A	/	/	/	
657	SMD-A-3-54	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 1	A	/	/	/	
658	SMD-A-3-55	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 2	A	/	/	/	
659	SMD-A-3-56	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 3	A	/	/	/	
660	SMD-A-3-57	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 4	A	/	/	/	
661	SMD-A-3-58	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 5	A	/	/	/	
662	SMD-A-3-59	ทางเดินหลังห้องตรวจ 1 แผนกเด็กดี	A	/	/	/	
663	SMD-A-3-60	ทางเดินหลังห้องตรวจ 4 แผนกเด็กดี	A	/	/	/	
664	SMD-A-3-61	ทางเข้าหน้าห้องเบรกเจ้าหน้าที่	A	/	/	/	
665	SMD-A-3-62	ห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่	A	/	/	/	
666	SMD-A-3-63	ทางเข้าห้องยา ชั้น 3	A	/	/	/	
667	SMD-A-3-64	ห้องตรวจอัลตราซาวด์ 1	A	/	/	/	
668	SMD-A-3-65	ห้องตรวจอัลตราซาวด์ 2	A	/	/	/	
669	SMD-A-3-66	ห้องตรวจแพทย์ ห้อง 5/1	A	/	/	/	
670	SMD-A-3-67	ห้องตรวจแพทย์ ห้อง 5/2	A	/	/	/	
671	SMD-A-3-68	ห้องตรวจแพทย์ ห้อง 4	A	/	/	/	
672	SMD-A-3-69	ห้องตรวจแพทย์ ห้อง 3	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

M. ๓ ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
673	SMD-A-3-70	ห้องตรวจแพทย์ ห้อง 2	A	/	/	/	
674	SMD-A-3-71	ห้องตรวจแพทย์ ห้อง 1	A	/	/	/	
675	SMD-A-3-72	ห้อง Treatment แผนกสูติ	A	/	/	/	
676	SMD-A-3-73	Lobby แผนก สูติ 1	A	/	/	/	
677	SMD-A-3-74	Lobby แผนก สูติ 2	A	/	/	/	
678	SMD-A-3-75	Lobby แผนก สูติ 3	A	/	/	/	
679	SMD-A-3-76	ห้องตรวจแพทย์ ห้อง 6	A	/	/	/	
680	SMD-A-3-77	ห้องตรวจภายใน	A	/	/	/	
681	SMD-A-3-78	เคาน์เตอร์แผนกเด็กดี	A	/	/	/	
682	SMD-A-3-79	เคาน์เตอร์แผนกสูติ	A	/	/	/	
683	SMD-A-3-80	Lobby หน้าห้อง Isolate สูติ	A	/	/	/	
684	SMD-A-3-81	Lobby แผนก สูติ 4	A	/	/	/	
685	SMD-A-3-82	ห้องตรวจแพทย์แผนกเด็กดี 1	A	/	/	/	
686	SMD-A-3-83	ห้องตรวจแพทย์แผนกเด็กดี 2	A	/	/	/	
687	SMD-A-3-84	ห้องตรวจแพทย์แผนกเด็กดี 3	A	/	/	/	
688	SMD-A-3-85	ห้องตรวจแพทย์แผนกเด็กดี 4	A	/	/	/	
689	SMD-A-3-86	ห้อง Isolate สูติ 1	A	/	/	/	
690	SMD-A-3-87	ห้อง Isolate สูติ 2	A	/	/	/	
691	SMD-A-3-88	ห้อง Staff สูติ	A	/	/	/	
692	SMD-A-3-89	ห้อง Dirty แผนกเด็ก	A	/	/	/	
693	SMD-A-3-90	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 1	A	/	/	/	
694	SMD-A-3-91	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 2	A	/	/	/	
695	SMD-A-3-92	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 3	A	/	/	/	
696	SMD-A-3-93	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 4	A	/	/	/	
697	SMD-A-3-94	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 5	A	/	/	/	
698	SMD-A-3-95	ห้อง Isolate แผนกเด็ก 1	A	/	/	/	
699	SMD-A-3-96	ห้อง Isolate แผนกเด็ก 2	A	/	/	/	
700	SMD-A-3-97	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 6	A	/	/	/	
701	SMD-A-3-98	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 7	A	/	/	/	
702	SMD-A-3-99	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 8	A	/	/	/	
703	SMD-A-3-100	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 9	A	/	/	/	
704	SMD-A-3-101	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 10	A	/	/	/	
705	SMD-A-3-102	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 11	A	/	/	/	
706	SMD-A-3-103	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 12	A	/	/	/	
707	SMD-A-3-104	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 13	A	/	/	/	
708	SMD-A-3-105	ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย 14	A	/	/	/	
709	SMD-A-3-106	ทางเดินหน้าห้องประชุมแผนกเด็ก	A	/	/	/	
710	SMD-A-3-107	ห้องประชุมแผนกเด็ก	A	/	/	/	
711	SMD-A-3-108	ห้องน้ำชาย แผนกเด็ก	A	/	/	/	
712	SMD-A-3-109	ทางเดินหน้าห้องน้ำล้างลิฟท์ลูกค้ำแผนกเด็ก	A	/	/	/	
713	SMD-A-3-110	ทางเข้าหน้าลิฟท์ ลูกค้ำ	A	/	/	/	
714	SMD-A-3-111	หน้าลิฟท์ ลูกค้ำ 1	A	/	/	/	
715	SMD-A-3-112	หน้าลิฟท์ ลูกค้ำ 2	A	/	/	/	
716	SMD-A-3-113	หน้าลิฟท์ ลูกค้ำ 3	A	/	/	/	
717	SMD-A-3-114	หน้าลิฟท์ ลูกค้ำ 4	A	/	/	/	
718	SMD-A-3-115	ทางเดินหน้าชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 3	A	/	/	/	
719	SMD-A-3-116	ห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 3	A	/	/	/	
720	SMD-A-3-117	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟข้างลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม. ก ๖๔

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
721	SMD-A-3-118	ห้องเก็บตัวอย่างสุติ	A	/	/	/	
722	SMD-A-3-119	ห้อง Isolate ข้างลิฟท์ 4,5 ด้านนอก	A	/	/	/	
723	SMD-A-3-120	ห้องน้ำชาย ชั้น 3	A	/	/	/	
724	SMD-A-3-121	ห้องน้ำหญิง ชั้น 3	A	/	/	/	
725	SMD-A-3-122	ห้อง Isolate ข้างลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
726	SMD-A-3-123	ห้องน้ำชายส่วนกลาง	A	/	/	/	
727	SMD-A-3-124	ห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	A	/	/	/	
728	SMD-A-3-125	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
729	SMD-A-3-126	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี	A	/	/	/	
730	SMD-A-3-127	ทางเดินหน้าแผนก IT	A	/	/	/	
731	SMD-A-3-128	ทางเดินหน้าแผนกเครื่องมือแพทย์	A	/	/	/	
732	SMD-A-3-129	ทางเดินหน้าห้อง AHU OR 1,2	A	/	/	/	
733	SMD-A-3-130	ทางเดินหน้าแผนก Lab	A	/	/	/	
734	SMD-A-3-131	ห้องเบรกห้องประชุม 1	A	/	/	/	
735	SMD-A-3-132	ห้องประชุม 1	A	/	/	/	
736	SMD-A-3-133	ห้องประชุม 1 เวที	A	/	/	/	
737	SMD-A-3-134	ทางเดินหน้าห้องสมัครงาน	A	/	/	/	
738	SMD-A-3-135	ห้องสมัครงาน	A	/	/	/	
739	SMD-A-3-136	แผนกบุคคล 1	A	/	/	/	
740	SMD-A-3-137	แผนกบุคคล 2	A	/	/	/	
741	SMD-A-3-138	แผนกบุคคล 3	A	/	/	/	
742	SMD-A-3-139	ทางเดินหลังแผนกบุคคล 1	A	/	/	/	
743	SMD-A-3-140	ทางเดินหลังแผนกบุคคล 2	A	/	/	/	
744	SMD-A-3-141	ทางเดินหน้าห้องประชุม 4	A	/	/	/	
745	SMD-A-3-142	ห้องสมุด	A	/	/	/	
746	SMD-A-3-143	สำนักเลขาแพทย์	A	/	/	/	
747	SMD-A-3-144	Lobby ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
748	SMD-A-3-145	Lobby ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
749	SMD-A-3-146	ห้องเก็บของหลังห้องประชุม 4	A	/	/	/	
750	SMD-A-3-147	ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
751	SMD-A-3-148	ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
752	SMD-A-3-149	ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
753	SMD-A-3-150	Lobby ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
754	SMD-A-3-151	ทางเดินหน้าสำนักงานฝ่ายการพยาบาล	A	/	/	/	
755	SMD-A-3-152	สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 1	A	/	/	/	
756	SMD-A-3-153	สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 2	A	/	/	/	
757	SMD-A-3-154	สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 3	A	/	/	/	
758	SMD-A-3-155	สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 4	A	/	/	/	
759	SMD-A-3-156	ห้องประชุม 5	A	/	/	/	
760	SMD-A-3-157	ศูนย์คุณภาพ	A	/	/	/	
761	SMD-A-3-158	ห้องผู้จัดการศูนย์คุณภาพ	A	/	/	/	
762	SMD-A-3-159	ทางเดินการตลาด 1	A	/	/	/	
763	SMD-A-3-160	ทางเดินการตลาด 2	A	/	/	/	
764	SMD-A-3-161	การตลาด 1	A	/	/	/	
765	SMD-A-3-162	การตลาด 2	A	/	/	/	
766	SMD-A-3-163	การตลาด ผัง เซลล์	A	/	/	/	
767	SMD-A-3-164	ห้องผู้จัดการฝ่ายการตลาด	A	/	/	/	
768	SMD-A-3-165	ห้อง SERVER IT	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม.ก ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
769	SMD-A-4-01	ห้องผู้ป่วย 1401	A	/	/	/	
770	SMD-A-4-02	ห้องผู้ป่วย 1402	A	/	/	/	
771	SMD-A-4-03	ห้องผู้ป่วย 1403	A	/	/	/	
772	SMD-A-4-04	ห้องผู้ป่วย 1404	A	/	/	/	
773	SMD-A-4-05	ห้องผู้ป่วย 1405	A	/	/	/	
774	SMD-A-4-06	ห้องผู้ป่วย 1406	A	/	/	/	
775	SMD-A-4-07	ห้องผู้ป่วย 1407	A	/	/	/	
776	SMD-A-4-08	ห้องผู้ป่วย 1408	A	/	/	/	
777	SMD-A-4-09	ห้องผู้ป่วย 1409	A	/	/	/	
778	SMD-A-4-10	ห้องผู้ป่วย 1410	A	/	/	/	
779	SMD-A-4-11	ห้องผู้ป่วย 1411	A	/	/	/	
780	SMD-A-4-12	ห้องผู้ป่วย 1412	A	/	/	/	
781	SMD-A-4-13	ห้องผู้ป่วย 1414	A	/	/	/	
782	SMD-A-4-14	ห้องผู้ป่วย 1415	A	/	/	/	
783	SMD-A-4-15	ห้องผู้ป่วย 1416	A	/	/	/	
784	SMD-A-4-16	ห้องผู้ป่วย 1417	A	/	/	/	
785	SMD-A-4-17	ห้องผู้ป่วย 1418	A	/	/	/	
786	SMD-A-4-18	ห้องผู้ป่วย 1419	A	/	/	/	
787	SMD-A-4-19	ห้องผู้ป่วย 1420	A	/	/	/	
788	SMD-A-4-20	ห้องผู้ป่วย 1421	A	/	/	/	
789	SMD-A-4-21	ห้องผู้ป่วย 1422 /1	A	/	/	/	
790	SMD-A-4-22	ห้องผู้ป่วย 1422 /2	A	/	/	/	
791	SMD-A-4-23	ห้องผู้ป่วย 1423	A	/	/	/	
792	SMD-A-4-24	ห้องคำ Ward 4	A	/	/	/	
793	SMD-A-4-25	ห้องชาร์ปไฟฟ้า Ward 4	A	/	/	/	
794	SMD-A-5-01	ห้องผู้ป่วย 1501	A	/	/	/	
795	SMD-A-5-02	ห้องผู้ป่วย 1502	A	/	/	/	
796	SMD-A-5-03	ห้องผู้ป่วย 1503	A	/	/	/	
797	SMD-A-5-04	ห้องผู้ป่วย 1504	A	/	/	/	
798	SMD-A-5-05	ห้องผู้ป่วย 1505	A	/	/	/	
799	SMD-A-5-06	ห้องผู้ป่วย 1506	A	/	/	/	
800	SMD-A-5-07	ห้องผู้ป่วย 1507	A	/	/	/	
801	SMD-A-5-08	ห้องผู้ป่วย 1508	A	/	/	/	
802	SMD-A-5-09	ห้องผู้ป่วย 1509	A	/	/	/	
803	SMD-A-5-10	ห้องผู้ป่วย 1510	A	/	/	/	
804	SMD-A-5-11	ห้องผู้ป่วย 1511	A	/	/	/	
805	SMD-A-5-12	ห้องผู้ป่วย 1512	A	/	/	/	
806	SMD-A-5-13	ห้องผู้ป่วย 1514	A	/	/	/	
807	SMD-A-5-14	ห้องผู้ป่วย 1515	A	/	/	/	
808	SMD-A-5-15	ห้องผู้ป่วย 1516	A	/	/	/	
809	SMD-A-5-16	ห้องผู้ป่วย 1517	A	/	/	/	
810	SMD-A-5-17	ห้องผู้ป่วย 1518	A	/	/	/	
811	SMD-A-5-18	ห้องผู้ป่วย 1519	A	/	/	/	
812	SMD-A-5-19	ห้องผู้ป่วย 1520	A	/	/	/	
813	SMD-A-5-20	ห้องผู้ป่วย 1521	A	/	/	/	
814	SMD-A-5-21	ห้องผู้ป่วย 1522/1	A	/	/	/	
815	SMD-A-5-22	ห้องผู้ป่วย 1522/2	A	/	/	/	
816	SMD-A-5-23	ห้องผู้ป่วย 1523	A	/	/	/	

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

M. 9 14

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
865	SMD-A-7-23	ห้องพักแพทย์ On Call 704	A	/	/	/	
866	SMD-A-7-24	ห้องพักแพทย์ On Call 705	A	/	/	/	
867	SMD-A-8-01	ห้องผู้ป่วย 1801	A	/	/	/	
868	SMD-A-8-02	ห้องผู้ป่วย 1802	A	/	/	/	
869	SMD-A-8-03	ห้องผู้ป่วย 1803	A	/	/	/	
870	SMD-A-8-04	ห้องผู้ป่วย 1804	A	/	/	/	
871	SMD-A-8-05	ห้องผู้ป่วย 1805	A	/	/	/	
872	SMD-A-8-06	ห้องผู้ป่วย 1806	A	/	/	/	
873	SMD-A-8-07	ห้องผู้ป่วย 1807	A	/	/	/	
874	SMD-A-8-08	ห้องผู้ป่วย 1808	A	/	/	/	
875	SMD-A-8-09	ห้องผู้ป่วย 1809	A	/	/	/	
876	SMD-A-8-10	ห้องผู้ป่วย 1810	A	/	/	/	
877	SMD-A-8-11	ห้องผู้ป่วย 1811	A	/	/	/	
878	SMD-A-8-12	ห้องผู้ป่วย 1812	A	/	/	/	
879	SMD-A-8-13	ห้องผู้ป่วย 1814	A	/	/	/	
880	SMD-A-8-14	ห้องผู้ป่วย 1815	A	/	/	/	
881	SMD-A-8-15	ห้องผู้ป่วย 1816	A	/	/	/	
882	SMD-A-8-16	ห้องผู้ป่วย 1817	A	/	/	/	
883	SMD-A-8-17	ห้องผู้ป่วย 1818	A	/	/	/	
884	SMD-A-8-18	ห้องผู้ป่วย 1819	A	/	/	/	
885	SMD-A-8-19	ห้องผู้ป่วย 1820	A	/	/	/	
886	SMD-A-8-20	ห้องผู้ป่วย 1821	A	/	/	/	
887	SMD-A-8-21	ห้องเคาะปอด 1	A	/	/	/	
888	SMD-A-8-22	ห้องเคาะปอด 2	A	/	/	/	
889	SMD-A-8-23	ห้องเคาะปอด 3	A	/	/	/	
890	SMD-A-8-24	ห้องเคาะปอด 4	A	/	/	/	
891	SMD-A-8-25	ห้องเคาะปอด 5	A	/	/	/	
892	SMD-A-8-26	ห้องเคาะปอด Lobby 1	A	/	/	/	
893	SMD-A-8-27	ห้องเคาะปอด Lobby 2	A	/	/	/	
894	SMD-A-8-28	ห้องเคาะปอด Lobby 3	A	/	/	/	
895	SMD-A-9-01	ห้องผู้ป่วย 1901/1	A	/	/	/	
896	SMD-A-9-02	ห้องผู้ป่วย 1901/2	A	/	/	/	
897	SMD-A-9-03	ห้องผู้ป่วย 1902/1	A	/	/	/	
898	SMD-A-9-04	ห้องผู้ป่วย 1902/2	A	/	/	/	
899	SMD-A-9-05	ห้องผู้ป่วย 1903	A	/	/	/	
900	SMD-A-9-06	ห้องผู้ป่วย 1904	A	/	/	/	
901	SMD-A-9-07	ห้องผู้ป่วย 1905	A	/	/	/	
902	SMD-A-9-08	ห้องผู้ป่วย 1906	A	/	/	/	
903	SMD-A-9-09	ห้องผู้ป่วย 1907	A	/	/	/	
904	SMD-A-9-10	ห้องผู้ป่วย 1908	A	/	/	/	
905	SMD-A-9-11	ห้องผู้ป่วย 1909	A	/	/	/	
906	SMD-A-9-12	ห้องผู้ป่วย 1910	A	/	/	/	
907	SMD-A-9-13	ห้องผู้ป่วย 1911	A	/	/	/	
908	SMD-A-9-14	ห้องผู้ป่วย 1912	A	/	/	/	
909	SMD-A-9-15	ห้องผู้ป่วย 1914	A	/	/	/	
910	SMD-A-9-16	ห้องผู้ป่วย 1915	A	/	/	/	
911	SMD-A-9-17	ห้องผู้ป่วย 1916	A	/	/	/	
912	SMD-A-9-18	ห้องผู้ป่วย 1917	A	/	/	/	

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

ม.ก. 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
913	SMD-A-9-19	ห้องผู้ป่วย 1918	A	/	/	/	
914	SMD-A-9-20	ห้องผู้ป่วย 1919	A	/	/	/	
915	SMD-A-9-21	ห้องผู้ป่วย 1920	A	/	/	/	
916	SMD-A-9-22	ห้องผู้ป่วย 1921/1	A	/	/	/	
917	SMD-A-9-23	ห้องผู้ป่วย 1921/2	A	/	/	/	
918	SMD-A-9-24	ห้องชาร์ปไฟฟ้า Ward 9	A	/	/	/	
919	SMD-A-9-25	ห้องผสมยา Ward 9	A	/	/	/	
920	SMD-A-10-01	ห้องผู้ป่วย 11001	A	/	/	/	
921	SMD-A-10-02	ห้องผู้ป่วย 11002	A	/	/	/	
922	SMD-A-10-03	ห้องผู้ป่วย 11003	A	/	/	/	
923	SMD-A-10-04	ห้องผู้ป่วย 11004	A	/	/	/	
924	SMD-A-10-05	ห้องผู้ป่วย 11005	A	/	/	/	
925	SMD-A-10-06	ห้องผู้ป่วย 11006	A	/	/	/	
926	SMD-A-10-07	ห้องผู้ป่วย 11007	A	/	/	/	
927	SMD-A-10-08	ห้องผู้ป่วย 11008	A	/	/	/	
928	SMD-A-10-09	ห้องผู้ป่วย 11009	A	/	/	/	
929	SMD-A-10-10	ห้องผู้ป่วย 11010	A	/	/	/	
930	SMD-A-10-11	ห้องผู้ป่วย 11011	A	/	/	/	
931	SMD-A-10-12	ห้องผู้ป่วย 11012	A	/	/	/	
932	SMD-A-10-13	ห้องผู้ป่วย 11014	A	/	/	/	
933	SMD-A-10-14	ห้องผู้ป่วย 11015	A	/	/	/	
934	SMD-A-10-15	ห้องผู้ป่วย 11016	A	/	/	/	
935	SMD-A-10-16	ห้องผู้ป่วย 11017	A	/	/	/	
936	SMD-A-10-17	ห้องผู้ป่วย 11018	A	/	/	/	
937	SMD-A-10-18	ห้องผู้ป่วย 11019	A	/	/	/	
938	SMD-A-10-19	ห้องผู้ป่วย 11020	A	/	/	/	
939	SMD-A-10-20	ห้องผู้ป่วย 11021	A	/	/	/	
940	SMD-A-10-21	ห้องผู้ป่วย 11022	A	/	/	/	
941	SMD-A-10-22	ห้องพักแพทย์ On Call 101	A	/	/	/	
942	SMD-A-10-23	ห้องพักแพทย์ On Call 102	A	/	/	/	
943	SMD-A-10-24	ห้องพักแพทย์ On Call 103	A	/	/	/	
944	SMD-A-10-25	ห้องพักแพทย์ On Call 104	A	/	/	/	
945	SMD-A-11-01	ห้องเครื่องลิฟต์ # 1	A	/	/	/	
946	SMD-A-11-02	ห้องเครื่องลิฟต์ # 2	A	/	/	/	
947	SMD-A-11-03	ห้องเครื่องลิฟต์ # 3	A	/	/	/	
948	SMD-A-11-04	ห้องเครื่องลิฟต์ # 4	A	/	/	/	
949	SMD-A-11-05	ห้องเครื่องลิฟต์ # 5	A	/	/	/	
950	SMD-A-11-06	ห้องเครื่องลิฟต์ # 6	A	/	/	/	
951	SMD-A-11-07	ห้อง Booster Pump	A	/	/	/	
952	SMD-A-11-08	ห้องไฟฟ้า	A	/	/	/	

Code	FM :Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

นิพนธ์ ชุมแสง

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 20 - 8 - 64

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Alarm)

Location :

A

เดือน

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
-----	------	----------	----------	---	---	---	----------

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม ๖๔

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
1	HD-A-G-01	ห้อง Generator	A	/	/	/	
2	HD-A-G-02	ห้อง Chiller 1	A	/	/	/	
3	HD-A-G-03	ห้อง Chiller 2	A	/	/	/	
4	HD-A-G-04	แผนก CSSD 1	A	/	/	/	
5	HD-A-G-05	แผนก CSSD 2	A	/	/	/	
6	HD-A-G-06	แผนก CSSD 3	A	/	/	/	
7	HD-A-G-07	แผนก CSSD 4	A	/	/	/	
8	HD-A-G-08	ห้องอาหาร 1	A	/	/	/	
9	HD-A-G-09	ห้องอาหาร 2	A	/	/	/	
10	HD-A-G-10	ห้องโขนนาการ 1	A	/	/	/	
11	HD-A-G-11	ห้องโขนนาการ 2	A	/	/	/	
12	HD-A-G-12	ห้องโขนนาการ 3	A	/	/	/	
13	HD-A-G-13	ห้องโขนนาการ 4	A	/	/	/	
14	HD-A-G-14	ห้องโขนนาการ 5	A	/	/	/	
15	HD-A-G-15	ห้องโขนนาการ 6	A	/	/	/	
16	HD-A-G-16	ห้องโขนนาการ 7	A	/	/	/	
17	HD-A-G-17	ห้องโขนนาการ 8	A	/	/	/	
18	HD-A-G-18	ห้องโขนนาการ 9	A	/	/	/	
19	HD-A-G-19	ห้องโขนนาการ 10	A	/	/	/	
20	HD-A-G-20	ห้องโขนนาการ 11	A	/	/	/	
21	HD-A-G-21	ห้องโขนนาการ 12	A	/	/	/	
22	HD-A-G-22	ห้องโขนนาการ 13	A	/	/	/	
23	HD-A-G-23	ห้องโขนนาการ 14	A	/	/	/	
24	HD-A-G-24	ห้องโขนนาการ 15	A	/	/	/	
25	HD-A-G-25	ห้องโขนนาการ 16	A	/	/	/	
26	HD-A-G-26	ห้องโขนนาการ 17	A	/	/	/	
27	HD-A-G-27	ห้องโขนนาการ 18	A	/	/	/	
28	HD-A-G-28	ห้องโขนนาการ 19	A	/	/	/	
29	HD-A-G-29	ห้องโขนนาการ 20	A	/	/	/	
30	HD-A-G-30	ห้องประชุม X-ray 1	A	/	/	/	
31	HD-A-G-31	ห้องประชุม X-ray 2	A	/	/	/	
32	HD-A-G-32	ห้อง Control MRI	A	/	/	/	
33	HD-A-G-33	ห้อง CT Scan room	A	/	/	/	
34	HD-A-G-34	ห้องฟักเบรค X-ray	A	/	/	/	
35	HD-A-G-35	Lobby X-ray เก้า	A	/	/	/	
36	HD-A-G-36	ห้องนำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า X-ray	A	/	/	/	
37	HD-A-G-37	ทางเดิน X-ray ไป Check up	A	/	/	/	
38	HD-A-G-38	ห้องหัวหน้าแผนก X-ray	A	/	/	/	
39	HD-A-G-39	Office X-ray	A	/	/	/	
40	HD-A-G-40	Lobbyหน้าเจ้านัดอร์ X-ray เก้า	A	/	/	/	



โรงพยาบาลกรุงเทพ
BANGKOK HOSPITAL

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

ระยอง RAYONG

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Heat Detector)

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม ๖๕

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
41	HD-A-G-41	ห้อง X-ray ฟัน	A	/	/	/	
42	HD-A-G-42	ห้อง Mammo X-ray	A	/	/	/	
43	HD-A-G-43	ห้องอ่านฟิล์ม X-ray เก่า	A	/	/	/	
44	HD-A-G-44	ทางเดินหน้าห้องอ่านฟิล์ม X-ray เก่า	A	/	/	/	
45	HD-A-G-45	ห้อง อินตราชาวด์	A	/	/	/	
46	HD-A-G-46	ห้อง Staff 1	A	/	/	/	
47	HD-A-G-47	ทางเดินหน้าห้อง อินตราชาวด์	A	/	/	/	
48	HD-A-G-48	ห้องเก็บของ	A	/	/	/	
49	HD-A-G-49	เคาน์เตอร์ X-ray เก่า	A	/	/	/	
50	HD-A-G-50	ทางเข้าแผนก X-ray หน้าลิฟท์ลูกค้ำ	A	/	/	/	
51	HD-A-G-51	หน้าลิฟท์ลูกค้ำ	A	/	/	/	
52	HD-A-G-52	ห้อง X-ray ปอด	A	/	/	/	
53	HD-A-G-53	ห้อง Control X-ray	A	/	/	/	
54	HD-A-G-54	ทางเดินหน้าห้อง Staff 2	A	/	/	/	
55	HD-A-G-55	ห้องเก็บของ	A	/	/	/	
56	HD-A-G-56	ห้อง Staff 2	A	/	/	/	
57	HD-A-G-57	ห้อง Fluoroscopy room	A	/	/	/	
58	HD-A-G-58	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	A	/	/	/	
59	HD-A-G-59	ทางเดินหน้าลิฟท์ลูกค้ำ	A	/	/	/	
60	HD-A-G-60	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ 1	A	/	/	/	
61	HD-A-G-61	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ 2	A	/	/	/	
62	HD-A-G-62	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ 3	A	/	/	/	
63	HD-A-G-63	ทางเดินหน้าแผนก Orthro 1	A	/	/	/	
64	HD-A-G-64	ทางเดินหน้าแผนก Orthro 2	A	/	/	/	
65	HD-A-G-65	ทางเดินหน้าแผนก Orthro 3	A	/	/	/	
66	HD-A-G-66	Lobby แผนก Orthro 1	A	/	/	/	
67	HD-A-G-67	Lobby แผนก Orthro 2	A	/	/	/	
68	HD-A-G-68	เคาน์เตอร์ Orthro	A	/	/	/	
69	HD-A-G-69	ห้องลิฟท์ส่งยา	A	/	/	/	
70	HD-A-G-70	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
71	HD-A-G-71	ห้องน้ำยุงหน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
72	HD-A-G-72	ห้องน้ำยาหน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
73	HD-A-G-73	ห้องหัวหน้าแผนก Orthro	A	/	/	/	
74	HD-A-G-74	ทางเดินห้องหัวหน้าแผนก Orthro	A	/	/	/	
75	HD-A-G-75	ห้องเก็บของแผนก Orthro	A	/	/	/	
76	HD-A-G-76	Lobby แผนกศัลยกรรม 1	A	/	/	/	
77	HD-A-G-77	Lobby แผนกศัลยกรรม 2	A	/	/	/	
78	HD-A-G-78	ทางเดินด้านหลังศัลยกรรม	A	/	/	/	
79	HD-A-G-79	ห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่ Orthro	A	/	/	/	
80	HD-A-G-80	ห้องซักล้าง	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

กุมภาพันธ์ ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
81	HD-A-G-81	ทางเดินหลังห้องยา	A	/	/	/	
82	HD-A-G-82	ห้องไฟฟ้าหลังห้องยา	A	/	/	/	
83	HD-A-G-83	ห้องพักเจ้าหน้าที่สัลยกรรม	A	/	/	/	
84	HD-A-G-84	ห้องยา Zone ด้านหลัง	A	/	/	/	
85	HD-A-G-85	ทางเดินหน้าห้องพักแพทย์ ER 1	A	/	/	/	
86	HD-A-G-86	ทางเดินหน้าห้องพักแพทย์ ER 2	A	/	/	/	
87	HD-A-G-87	ทางเดินหน้าห้องบัตร 1	A	/	/	/	
88	HD-A-G-88	ทางเดินหน้าห้องบัตร 2	A	/	/	/	
89	HD-A-G-89	ทางเดินหน้าห้องนำชาย หญิง หน้าลิฟท์ 4.	A	/	/	/	
90	HD-A-G-90	ห้องนาคันพิการ	A	/	/	/	
91	HD-A-G-91	Lobby การเงิน	A	/	/	/	
92	HD-A-G-92	ร้านกาแฟ ดิไอโรว์	A	/	/	/	
93	HD-A-G-93	เคาน์เตอร์จ่ายยา	A	/	/	/	
94	HD-A-G-94	เคาน์เตอร์การเงิน	A	/	/	/	
95	HD-A-G-95	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
96	HD-A-G-96	ห้องพัสดุเบรกเจ้าหน้าที่จ่ายยา	A	/	/	/	
97	HD-A-G-97	ห้องเก็บของวิศวกรรม 1	A	/	/	/	
98	HD-A-G-98	ห้องเก็บของวิศวกรรม 2	A	/	/	/	
99	HD-A-G-99	ทางเดินหลังแผนก ER	A	/	/	/	
100	HD-A-G-100	ทางเดินหน้าห้องช่าง	A	/	/	/	
101	HD-A-G-101	ห้องเก็บศพ	A	/	/	/	
102	HD-A-G-102	ทางเดินในห้องพักแพทย์ ER	A	/	/	/	
103	HD-A-1-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
104	HD-A-1-02	ทางเดินหน้าลิฟท์ 6/1	A	/	/	/	
105	HD-A-1-03	ทางเดินหน้าลิฟท์ 6/2	A	/	/	/	
106	HD-A-1-04	ทางเดินหน้าแผนก อายุรกรรม 1	A	/	/	/	
107	HD-A-1-05	ทางเดินหน้าแผนก อายุรกรรม 2	A	/	/	/	
108	HD-A-1-06	เคาน์เตอร์แผนกอายุรกรรม	A	/	/	/	
109	HD-A-1-07	หน้าศูนย์สมอง	A	/	/	/	
110	HD-A-1-08	แผนก อายุรกรรม 1	A	/	/	/	
111	HD-A-1-09	แผนก อายุรกรรม 2	A	/	/	/	
112	HD-A-1-10	แผนก อายุรกรรม 3	A	/	/	/	
113	HD-A-1-11	แผนก อายุรกรรม 4	A	/	/	/	
114	HD-A-1-12	แผนก อายุรกรรม 5	A	/	/	/	
115	HD-A-1-13	ทางเดินหน้าห้อง SUP	A	/	/	/	
116	HD-A-1-14	ห้อง Treatment 1	A	/	/	/	
117	HD-A-1-15	ห้อง Treatment 2	A	/	/	/	
118	HD-A-1-16	ห้อง Treatment 3	A	/	/	/	
119	HD-A-1-17	ห้องตรวจ อายุรกรรม 1	A	/	/	/	
120	HD-A-1-18	ห้องตรวจ อายุรกรรม 2	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม 61

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
121	HD-A-1-19	ห้องตรวจ อายุรกรรม 3	A	/	/	/	
122	HD-A-1-20	ห้องตรวจ อายุรกรรม 4	A	/	/	/	
123	HD-A-1-21	ห้องหัวหน้าแผนก อายุรกรรม	A	/	/	/	
124	HD-A-1-22	ห้องตรวจ อายุรกรรม 5	A	/	/	/	
125	HD-A-1-23	ห้องตรวจ อายุรกรรม 6	A	/	/	/	
126	HD-A-1-24	ห้องตรวจ อายุรกรรม 7	A	/	/	/	
127	HD-A-1-25	ห้องตรวจ อายุรกรรม 8	A	/	/	/	
128	HD-A-1-26	ห้อง Isolate Room อายุรกรรม	A	/	/	/	
129	HD-A-1-27	ห้องตรวจ อายุรกรรม 9	A	/	/	/	
130	HD-A-1-28	ห้องตรวจ อายุรกรรม 10	A	/	/	/	
131	HD-A-1-29	ห้องตรวจ อายุรกรรม 11	A	/	/	/	
132	HD-A-1-30	ห้องตรวจ อายุรกรรม 12	A	/	/	/	
133	HD-A-1-31	ศูนย์สมอง 1	A	/	/	/	
134	HD-A-1-32	ศูนย์สมอง 2	A	/	/	/	
135	HD-A-1-33	ห้องตรวจศูนย์สมอง 1	A	/	/	/	
136	HD-A-1-34	ห้องตรวจศูนย์สมอง 2	A	/	/	/	
137	HD-A-1-35	ห้องตรวจศูนย์สมอง 3	A	/	/	/	
138	HD-A-1-36	ห้อง Treatment ศูนย์สมอง	A	/	/	/	
139	HD-A-1-37	ห้อง Supply ศูนย์สมอง	A	/	/	/	
140	HD-A-1-38	ห้องวัดความดันศูนย์สมอง 1	A	/	/	/	
141	HD-A-1-39	ห้องวัดความดันศูนย์สมอง 2	A	/	/	/	
142	HD-A-1-40	ทางเดินหน้า ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
143	HD-A-1-41	ทางเดินหน้าการเงินใน	A	/	/	/	
144	HD-A-1-42	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
145	HD-A-1-43	Lobby ชั้น 1/1	A	/	/	/	
146	HD-A-1-44	Lobby ชั้น 1/2	A	/	/	/	
147	HD-A-1-45	Lobby ชั้น 1/3	A	/	/	/	
148	HD-A-1-46	ร้านกาแฟ Au bon pain	A	/	/	/	
149	HD-A-1-47	ข้างร้านกาแฟ Au bon pain	A	/	/	/	
150	HD-A-1-48	ร้านขายของเล่นเด็ก	A	/	/	/	
151	HD-A-1-49	Lobby หน้าเวชระเบียน 1	A	/	/	/	
152	HD-A-1-50	Lobby หน้าเวชระเบียน 2	A	/	/	/	
153	HD-A-1-51	Lobby หน้าเวชระเบียน 3	A	/	/	/	
154	HD-A-1-52	Lobby หน้าราชวดี 1	A	/	/	/	
155	HD-A-1-53	Lobby หน้าราชวดี 2	A	/	/	/	
156	HD-A-1-54	Lobby ราชวดี 1	A	/	/	/	
157	HD-A-1-55	Lobby ราชวดี 2	A	/	/	/	
158	HD-A-1-56	ห้องตรวจแผนกราชวดี 1	A	/	/	/	
159	HD-A-1-57	ห้องตรวจแผนกราชวดี 2	A	/	/	/	
160	HD-A-1-58	ห้องตรวจแผนกราชวดี 3	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
161	HD-A-1-59	ห้องตรวจแผนกราชวดี 4	A	/	/	/	
162	HD-A-1-60	ห้องตรวจแผนกราชวดี 5	A	/	/	/	
163	HD-A-1-61	ห้องตรวจแผนกราชวดี 6	A	/	/	/	
164	HD-A-1-62	ห้องตรวจแผนกราชวดี 7	A	/	/	/	
165	HD-A-1-63	ห้องตรวจแผนกราชวดี 8	A	/	/	/	
166	HD-A-1-64	ห้องจี เรเซอร์ 1	A	/	/	/	
167	HD-A-1-65	ห้องจี เรเซอร์ 2	A	/	/	/	
168	HD-A-1-66	ห้องหัวหน้าแผนกราชวดี	A	/	/	/	
169	HD-A-1-67	Lobby แผนกราชวดี ด้านใน	A	/	/	/	
170	HD-A-1-68	ทางเดินแผนกราชวดี	A	/	/	/	
171	HD-A-1-69	ห้องพักเบรกราชวดี	A	/	/	/	
172	HD-A-1-70	หน้าห้องพักเบรกราชวดี	A	/	/	/	
173	HD-A-1-71	ห้องน้ำชาย ในราชวดี	A	/	/	/	
174	HD-A-1-72	ห้องน้ำหญิงในราชวดี	A	/	/	/	
175	HD-A-1-73	แผนกฝังเข็ม	A	/	/	/	
176	HD-A-1-74	Lobby หน้าการเงินนอก 1	A	/	/	/	
177	HD-A-1-75	Lobby หน้าการเงินนอก 2	A	/	/	/	
178	HD-A-1-76	ทางเดินบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
179	HD-A-1-77	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
180	HD-A-1-78	ทางเดินหน้าจ่ายยา	A	/	/	/	
181	HD-A-1-79	ห้องหัวหน้าแผนกจ่ายยา	A	/	/	/	
182	HD-A-1-80	ทางเดินไปห้อง Doctor Lounge 1	A	/	/	/	
183	HD-A-1-81	ทางเดินไปห้อง Doctor Lounge 2	A	/	/	/	
184	HD-A-1-82	ห้อง Doctor Lounge	A	/	/	/	
185	HD-A-1-83	แผนก Operator 1	A	/	/	/	
186	HD-A-1-84	แผนก Operator 2	A	/	/	/	
187	HD-A-1-85	ทางเดินไปแผนก Operator	A	/	/	/	
188	HD-A-1-86	ทางเข้าห้องยา	A	/	/	/	
189	HD-A-1-87	เคาน์เตอร์การเงินนอก	A	/	/	/	
190	HD-A-1-88	แผนก ห้องยา 1	A	/	/	/	
191	HD-A-1-89	แผนก ห้องยา 2	A	/	/	/	
192	HD-A-1-90	แผนก ห้องยา 3	A	/	/	/	
193	HD-A-1-91	ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องยา	A	/	/	/	
194	HD-A-1-92	เคาน์เตอร์ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
195	HD-A-1-93	Lobby ศูนย์หัวใจ 1	A	/	/	/	
196	HD-A-1-94	Lobby ศูนย์หัวใจ 2	A	/	/	/	
197	HD-A-1-95	Lobby ศูนย์หัวใจ 3	A	/	/	/	
198	HD-A-1-96	Lobby ศูนย์หัวใจ 4	A	/	/	/	
199	HD-A-1-97	ห้องหัวหน้าแผนกศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
200	HD-A-1-98	ห้อง ECHO 1	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

มิถุนายน 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
201	HD-A-1-99	ห้อง ECHO 2	A	/	/	/	
202	HD-A-1-100	ห้องพิมพ์ผล Holter ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
203	HD-A-1-101	ห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่	A	/	/	/	
204	HD-A-1-102	ห้องรังสีสาขาศูนย์หัวใจ 1	A	/	/	/	
205	HD-A-1-103	ห้องรังสีสาขาศูนย์หัวใจ 2	A	/	/	/	
206	HD-A-1-104	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 1	A	/	/	/	
207	HD-A-1-105	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 2	A	/	/	/	
208	HD-A-1-106	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 3	A	/	/	/	
209	HD-A-1-107	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 4	A	/	/	/	
210	HD-A-1-108	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 5	A	/	/	/	
211	HD-A-1-109	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 6	A	/	/	/	
212	HD-A-1-110	ห้องตรวจศูนย์หัวใจ 7	A	/	/	/	
213	HD-A-1-111	ห้อง AHU แผนก ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
214	HD-A-1-112	หน้าห้อง AHU Lobby ชั้นตึกกรม	A	/	/	/	
215	HD-A-1-113	ร้านขายแว่นตา	A	/	/	/	
216	HD-A-1-114	เคาน์เตอร์ แผนกชั้นตึกกรม	A	/	/	/	
217	HD-A-1-115	ห้องพิมพ์หิน ชั้นตึกกรม	A	/	/	/	
218	HD-A-1-116	ห้อง Lab ชั้นตึกกรม	A	/	/	/	
219	HD-A-1-117	ห้องตรวจชั้นตึกกรม 1	A	/	/	/	
220	HD-A-1-118	ห้องตรวจชั้นตึกกรม 2	A	/	/	/	
221	HD-A-1-119	ห้องตรวจชั้นตึกกรม 3	A	/	/	/	
222	HD-A-1-120	ห้องตรวจชั้นตึกกรม 4	A	/	/	/	
223	HD-A-1-121	ห้องตรวจชั้นตึกกรม 5	A	/	/	/	
224	HD-A-1-122	ห้องตรวจชั้นตึกกรม 6	A	/	/	/	
225	HD-A-1-123	ห้องตรวจชั้นตึกกรม 7	A	/	/	/	
226	HD-A-1-124	ห้องพักเจ้าหน้าที่ชั้นตึกกรม	A	/	/	/	
227	HD-A-1-125	Lobby แผนกชั้นตึกกรม	A	/	/	/	
228	HD-A-1-126	Lobby แผนกตา 1	A	/	/	/	
229	HD-A-1-127	Lobby แผนกตา 2	A	/	/	/	
230	HD-A-1-128	Lobby แผนก ENT	A	/	/	/	
231	HD-A-1-129	ห้องตรวจ 4 ENT	A	/	/	/	
232	HD-A-1-130	ห้องตรวจ 1 ENT	A	/	/	/	
233	HD-A-1-131	ห้องตรวจ 2 ENT	A	/	/	/	
234	HD-A-1-132	ห้องตรวจ 3 ENT	A	/	/	/	
235	HD-A-1-133	ทางเดินแผนก ENT 1	A	/	/	/	
236	HD-A-1-134	ทางเดินแผนก ENT 2	A	/	/	/	
237	HD-A-1-135	ห้องหัวหน้า แผนก ENT	A	/	/	/	
238	HD-A-1-136	ห้องตรวจ 5 ENT	A	/	/	/	
239	HD-A-1-137	ห้องตรวจ 6 ENT	A	/	/	/	
240	HD-A-1-138	ห้องตรวจ 7 ENT	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

มกราคม ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
241	HD-A-1-139	ห้องตรวจ 8 ENT	A	/	/	/	
242	HD-A-1-140	ห้องตรวจ 9 ENT	A	/	/	/	
243	HD-A-1-141	ห้องตรวจ 10 ENT	A	/	/	/	
244	HD-A-1-142	เคาน์เตอร์แผนกตา	A	/	/	/	
245	HD-A-1-143	ห้อง Treatment แผนกตา	A	/	/	/	
246	HD-A-1-144	ห้องตรวจ แผนกตา 1	A	/	/	/	
247	HD-A-1-145	ห้องตรวจ แผนกตา 2	A	/	/	/	
248	HD-A-1-146	ห้องตรวจ แผนกตา 3	A	/	/	/	
249	HD-A-1-147	ห้องตรวจ แผนกตา 4	A	/	/	/	
250	HD-A-1-148	ห้องตรวจ แผนกตา 5	A	/	/	/	
251	HD-A-1-149	ห้องตรวจ แผนกตา 6	A	/	/	/	
252	HD-A-1-150	ทางเดินแผนกตา 1	A	/	/	/	
253	HD-A-1-151	ทางเดินแผนกตา 2	A	/	/	/	
254	HD-A-1-152	ทางเดินแผนกตา 3	A	/	/	/	
255	HD-A-1-153	ทางเดินแผนกตา 4	A	/	/	/	
256	HD-A-1-154	ห้องตรวจสายตา	A	/	/	/	
257	HD-A-1-155	ทางเดินแผนก EENT	A	/	/	/	
258	HD-A-1-156	ห้องตรวจ EENT 1	A	/	/	/	
259	HD-A-1-157	ห้องตรวจ EENT 2	A	/	/	/	
260	HD-A-1-158	ห้องตรวจ EENT 3	A	/	/	/	
261	HD-A-2-01	ห้องเก็บของแผนก ICU 1	A	/	/	/	
262	HD-A-2-02	ห้องเก็บของแผนก ICU 2	A	/	/	/	
263	HD-A-2-03	ห้องซักล้าง ICU 2	A	/	/	/	
264	HD-A-2-04	ICU 2/1	A	/	/	/	
265	HD-A-2-05	ICU 2/2	A	/	/	/	
266	HD-A-2-06	ห้องซักล้าง ICU 1	A	/	/	/	
267	HD-A-2-07	ICU 1/1	A	/	/	/	
268	HD-A-2-08	ICU 1/2	A	/	/	/	
269	HD-A-2-09	ห้อง Stock ICU 1	A	/	/	/	
270	HD-A-2-10	ทางเดินหน้าห้อง ICU 1	A	/	/	/	
271	HD-A-2-11	ทางเดินหน้าห้อง ICU 2	A	/	/	/	
272	HD-A-2-12	ห้อง Stock ICU 2	A	/	/	/	
273	HD-A-2-13	ทางเข้าแผนก ICU 1/1	A	/	/	/	
274	HD-A-2-14	ทางเข้าแผนก ICU 1/2	A	/	/	/	
275	HD-A-2-15	ห้องพักลูกค้าห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
276	HD-A-2-16	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกค้าห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
277	HD-A-2-17	ห้องพักฟื้นห้องผ่าตัด 1	A	/	/	/	
278	HD-A-2-18	ห้องพักฟื้นห้องผ่าตัด 2	A	/	/	/	
279	HD-A-2-19	ห้องผ่าตัด OR 1	A	/	/	/	
280	HD-A-2-20	ห้องผ่าตัด OR 2	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

มิถุนายน 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
281	HD-A-2-21	ห้องผ่าตัด OR 3	A	/	/	/	
282	HD-A-2-22	ห้อง Dirty OR	A	/	/	/	
283	HD-A-2-23	ห้อง Supply OR	A	/	/	/	
284	HD-A-2-24	ห้อง Equipment OR	A	/	/	/	
285	HD-A-2-25	ห้อง Sterilizedsto OR	A	/	/	/	
286	HD-A-2-26	ห้องแพทย์ดมยา	A	/	/	/	
287	HD-A-2-27	ห้องผ่าตัด OR 4	A	/	/	/	
288	HD-A-2-28	ห้องผ่าตัด OR 5	A	/	/	/	
289	HD-A-2-29	ห้องผ่าตัด OR 6	A	/	/	/	
290	HD-A-2-30	ห้องแพทย์ OR	A	/	/	/	
291	HD-A-2-31	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ OR	A	/	/	/	
292	HD-A-2-32	ห้องตรวจหน้าเคาน์เตอร์ OR	A	/	/	/	
293	HD-A-2-33	ห้องผ่าตัดคลอด	A	/	/	/	
294	HD-A-2-34	ห้องรอกคลอด 1	A	/	/	/	
295	HD-A-2-35	ห้องรอกคลอด 2	A	/	/	/	
296	HD-A-2-36	ห้องรอกคลอด 3/1	A	/	/	/	
297	HD-A-2-37	ห้องรอกคลอด 3/2	A	/	/	/	
298	HD-A-2-38	ห้องรอกคลอด 4/1	A	/	/	/	
299	HD-A-2-39	ห้องรอกคลอด 4/2	A	/	/	/	
300	HD-A-2-40	ห้องพักเบรกห้องคลอด	A	/	/	/	
301	HD-A-2-41	ห้อง On Call ห้องคลอด	A	/	/	/	
302	HD-A-2-42	ห้อง On Call แพทย์ห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
303	HD-A-2-43	ห้องพักเบรก OR 1	A	/	/	/	
304	HD-A-2-44	ห้องพักเบรก OR 2	A	/	/	/	
305	HD-A-2-45	ห้องพักเบรก OR 3	A	/	/	/	
306	HD-A-2-46	ห้องพักเบรก OR 4	A	/	/	/	
307	HD-A-2-47	ห้อง On Call เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 1	A	/	/	/	
308	HD-A-2-48	ห้อง On Call เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 2	A	/	/	/	
309	HD-A-2-49	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ชันห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
310	HD-A-2-50	ห้องนำชายห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
311	HD-A-2-51	ทางเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชายห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
312	HD-A-2-52	ทางเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิงห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
313	HD-A-2-53	ห้องน้ำหญิงเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
314	HD-A-2-54	ห้องหัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด	A	/	/	/	
315	HD-A-2-55	Lobby ICU 1	A	/	/	/	
316	HD-A-2-56	Lobby ICU 2	A	/	/	/	
317	HD-A-2-57	หน้าลิฟท์ 4.5	A	/	/	/	
318	HD-A-2-58	ห้องเก็บของห้องคลอด 1	A	/	/	/	
319	HD-A-2-59	ห้องเก็บของห้องคลอด 2	A	/	/	/	
320	HD-A-2-60	Lobby ห้องคลอด	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
321	HD-A-2-61	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกค้าห้องคลอด	A	/	/	/	
322	HD-A-2-62	หน้าลิฟท์ลูกค้า 1	A	/	/	/	
323	HD-A-2-63	หน้าลิฟท์ลูกค้า 2	A	/	/	/	
324	HD-A-2-64	แผนก Cath Lab	A	/	/	/	
325	HD-A-2-65	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า Cath lab	A	/	/	/	
326	HD-A-2-66	ห้องประชุม Cath Lab	A	/	/	/	
327	HD-A-2-67	ห้อง HOD Zone ห้อง Elenning 1	A	/	/	/	
328	HD-A-2-68	ห้อง HOD Zone ห้อง Elenning 2	A	/	/	/	
329	HD-A-2-69	ห้อง HOD Zone ห้อง Elenning 3	A	/	/	/	
330	HD-A-2-70	Lobby Zone ห้อง Elenning	A	/	/	/	
331	HD-A-2-71	ห้องสังเกตอาการ GI 2	A	/	/	/	
332	HD-A-2-72	ห้องประชุม Elenning	A	/	/	/	
333	HD-A-2-73	Lobby ข้างลิฟท์ลูกค้า	A	/	/	/	
334	HD-A-2-74	ห้องเก็บของแม่บ้าน	A	/	/	/	
335	HD-A-2-75	ทางเดินหน้าไต่เทียม 1	A	/	/	/	
336	HD-A-2-76	ทางเดินหน้าไต่เทียม 2	A	/	/	/	
337	HD-A-2-77	ทางเดินหน้ากายภาพ	A	/	/	/	
338	HD-A-2-78	ทางเดินหลังแผนก GI	A	/	/	/	
339	HD-A-2-79	ห้องซักล้างแผนก GI	A	/	/	/	
340	HD-A-2-80	หน้าเคาน์เตอร์แผนกกายภาพ	A	/	/	/	
341	HD-A-2-81	Lobby กายภาพ 1	A	/	/	/	
342	HD-A-2-82	Lobby กายภาพ 2	A	/	/	/	
343	HD-A-2-83	ทางเดินกายภาพ	A	/	/	/	
344	HD-A-2-84	ทางเดินหน้าห้องธาราบำบัด	A	/	/	/	
345	HD-A-2-85	ห้องเคาะปอดกายภาพ 1	A	/	/	/	
346	HD-A-2-86	ห้องเคาะปอดกายภาพ 2	A	/	/	/	
347	HD-A-2-87	ห้องเคาะปอดกายภาพ 3	A	/	/	/	
348	HD-A-2-88	หน้าไต่เทียม	A	/	/	/	
349	HD-A-2-89	Lobby ไต่เทียม 1	A	/	/	/	
350	HD-A-2-90	Lobby ไต่เทียม 2	A	/	/	/	
351	HD-A-2-91	ห้องตรวจไต่เทียม 6	A	/	/	/	
352	HD-A-2-92	ห้องตรวจไต่เทียม 7	A	/	/	/	
353	HD-A-2-93	ห้องพักเบรกเจ้าหน้าที่ไต่เทียม	A	/	/	/	
354	HD-A-2-94	ห้อง STO ไต่เทียม 1	A	/	/	/	
355	HD-A-2-95	ห้องหัวหน้าไต่เทียม	A	/	/	/	
356	HD-A-2-96	ทางเข้าประตู 2 ไต่เทียม	A	/	/	/	
357	HD-A-2-97	ห้อง STO ไต่เทียม 2	A	/	/	/	
358	HD-A-2-98	ห้องเครื่องทำน้ำ RO ไต่เทียม	A	/	/	/	
359	HD-A-2-99	ห้อง UPS Cath lab	A	/	/	/	
360	HD-A-2-100	ห้องปฏิบัติการ Cath lab	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม ๖๕

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
361	HD-A-2-101	ห้อง Control cath lab	A	/	/	/	
362	HD-A-2-102	เคาน์เตอร์แผนกกายภาพ	A	/	/	/	
363	HD-A-2-103	ทางเดินหน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ลูกค้า	A	/	/	/	
364	HD-A-3-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
365	HD-A-3-02	ห้องแม่บ้าน ชั้น 3	A	/	/	/	
366	HD-A-3-03	แผนก Lab 1	A	/	/	/	
367	HD-A-3-04	แผนก Lab 2	A	/	/	/	
368	HD-A-3-05	แผนก Lab 3	A	/	/	/	
369	HD-A-3-06	แผนก Lab 4	A	/	/	/	
370	HD-A-3-07	แผนก Lab 5	A	/	/	/	
371	HD-A-3-08	แผนก Lab 6	A	/	/	/	
372	HD-A-3-09	แผนก Lab 7	A	/	/	/	
373	HD-A-3-10	แผนก Lab 8	A	/	/	/	
374	HD-A-3-11	แผนก Lab 9	A	/	/	/	
375	HD-A-3-12	แผนก เครื่องมือแพทย์	A	/	/	/	
376	HD-A-3-13	แผนก IT 1	A	/	/	/	
377	HD-A-3-14	แผนก IT 2	A	/	/	/	
378	HD-A-3-15	แผนก IT 3	A	/	/	/	
379	HD-A-3-16	แผนก IT 4	A	/	/	/	
380	HD-A-3-17	จัดเก็บหนังสือ / บัญชี 1	A	/	/	/	
381	HD-A-3-18	จัดเก็บหนังสือ / บัญชี 2	A	/	/	/	
382	HD-A-3-19	จัดเก็บหนังสือ / บัญชี 3	A	/	/	/	
383	HD-A-3-20	จัดเก็บหนังสือ / บัญชี 4	A	/	/	/	
384	HD-A-3-21	จัดเก็บหนังสือ / บัญชี 5	A	/	/	/	
385	HD-A-3-22	ห้องหัวหน้าแผนก บัญชี	A	/	/	/	
386	HD-A-3-23	ห้องผู้จัดการแผนกบัญชี	A	/	/	/	
387	HD-A-3-24	สำนักผู้บริหาร 1	A	/	/	/	
388	HD-A-3-25	สำนักผู้บริหาร 2	A	/	/	/	
389	HD-A-3-26	สำนักผู้บริหาร 3	A	/	/	/	
390	HD-A-3-27	สำนักผู้บริหาร 4	A	/	/	/	
391	HD-A-3-28	สำนักผู้บริหาร 5	A	/	/	/	
392	HD-A-3-29	สำนักผู้บริหาร 6	A	/	/	/	
393	HD-A-3-30	สำนักผู้บริหาร 7	A	/	/	/	
394	HD-A-3-31	สำนักผู้บริหาร 8	A	/	/	/	
395	HD-A-3-32	สำนักผู้บริหาร 9	A	/	/	/	
396	HD-A-3-33	ห้องประชุม 3	A	/	/	/	
397	HD-A-3-34	Lobby แผนกเด็ก 1	A	/	/	/	
398	HD-A-3-35	Lobby แผนกเด็ก 2	A	/	/	/	
399	HD-A-3-36	Admission ชั้น 3	A	/	/	/	
400	HD-A-3-37	ห้อง Treatment	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

ตุลาคม ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
401	HD-A-3-38	ทางเข้าหน้าลิฟท์ ลูกค้า	A	/	/	/	
402	HD-A-3-39	ห้อง Isolate ข้างลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
403	HD-A-3-40	ห้องน้ำชายส่วนกลาง	A	/	/	/	
404	HD-A-3-41	ห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	A	/	/	/	
405	HD-A-3-42	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
406	HD-A-3-43	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี	A	/	/	/	
407	HD-A-3-44	ทางเดินหน้าแผนก IT	A	/	/	/	
408	HD-A-3-45	ทางเดินหน้าแผนกเครื่องมือแพทย์	A	/	/	/	
409	HD-A-3-46	ทางเดินหน้าห้อง AHU OR 1,2	A	/	/	/	
410	HD-A-3-47	ทางเดินหน้าแผนก Lab	A	/	/	/	
411	HD-A-3-48	ห้องเบรกห้องประชุม 1	A	/	/	/	
412	HD-A-3-49	ห้องประชุม 1	A	/	/	/	
413	HD-A-3-50	ห้องประชุม 1 เวที	A	/	/	/	
414	HD-A-3-51	ทางเดินหน้าห้องสมัครงาน	A	/	/	/	
415	HD-A-3-52	ห้องสมัครงาน	A	/	/	/	
416	HD-A-3-53	แผนกบุคคล 1	A	/	/	/	
417	HD-A-3-54	แผนกบุคคล 2	A	/	/	/	
418	HD-A-3-55	แผนกบุคคล 3	A	/	/	/	
419	HD-A-3-56	ทางเดินหลังแผนกบุคคล 1	A	/	/	/	
420	HD-A-3-57	ทางเดินหลังแผนกบุคคล 2	A	/	/	/	
421	HD-A-3-58	ทางเดินหน้าห้องประชุม 4	A	/	/	/	
422	HD-A-3-59	ห้องสมุด	A	/	/	/	
423	HD-A-3-60	สำนักงานแพทย์	A	/	/	/	
424	HD-A-3-61	Lobby ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
425	HD-A-3-62	Lobby ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
426	HD-A-3-63	ห้องเก็บของหลังห้องประชุม 4	A	/	/	/	
427	HD-A-3-64	ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
428	HD-A-3-65	ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
429	HD-A-3-66	ห้องประชุม 4	A	/	/	/	
430	HD-A-3-67	ทางเดินหน้าสำนักงานฝ่ายการพยาบาล	A	/	/	/	
431	HD-A-3-68	สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 1	A	/	/	/	
432	HD-A-3-69	สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 2	A	/	/	/	
433	HD-A-3-70	สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 3	A	/	/	/	
434	HD-A-3-71	สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 4	A	/	/	/	
435	HD-A-3-72	ห้องประชุม 5	A	/	/	/	
436	HD-A-3-73	ศูนย์คุณภาพ	A	/	/	/	
437	HD-A-3-74	ห้องผู้จัดการศูนย์คุณภาพ	A	/	/	/	
438	HD-A-3-75	ทางเดินการตลาด 1	A	/	/	/	
439	HD-A-3-76	ทางเดินการตลาด 2	A	/	/	/	
440	HD-A-3-77	การตลาด 1	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
441	HD-A-3-78	การตลาด 2	A	/	/	/	
442	HD-A-3-79	การตลาด สิ่ง เชลล์	A	/	/	/	
443	HD-A-3-80	ห้องผู้จัดการฝ่ายการตลาด	A	/	/	/	
444	HD-A-4-01	ทางหนีไฟส่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
445	HD-A-4-02	ทางหนีไฟส่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
446	HD-A-4-03	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
447	HD-A-4-04	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
448	HD-A-4-05	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์ 1	A	/	/	/	
449	HD-A-4-06	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์ 2	A	/	/	/	
450	HD-A-4-07	ทางเดินหน้าห้อง 1406	A	/	/	/	
451	HD-A-4-08	ทางเดินหน้าห้อง 1410	A	/	/	/	
452	HD-A-4-09	ทางเดินหน้าห้อง 1414	A	/	/	/	
453	HD-A-4-10	ทางเดินหน้าห้อง 1418	A	/	/	/	
454	HD-A-4-11	ทางเดินหน้าห้อง 1422	A	/	/	/	
455	HD-A-4-12	ห้องหัวหน้าแผนก	A	/	/	/	
456	HD-A-4-13	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
457	HD-A-4-14	ห้องผสมยา	A	/	/	/	
458	HD-A-4-15	ห้องเบรกเข้าน้ำที่	A	/	/	/	
459	HD-A-4-16	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
460	HD-A-4-17	ห้องซักล้างด้านหลัง Ward	A	/	/	/	
461	HD-A-5-01	ทางหนีไฟส่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
462	HD-A-5-02	ทางหนีไฟส่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
463	HD-A-5-03	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
464	HD-A-5-04	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
465	HD-A-5-05	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์ 1	A	/	/	/	
466	HD-A-5-06	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์ 2	A	/	/	/	
467	HD-A-5-07	ทางเดินหน้าห้อง 1505	A	/	/	/	
468	HD-A-5-08	ทางเดินหน้าห้อง 1510	A	/	/	/	
469	HD-A-5-09	ทางเดินหน้าห้อง 1516	A	/	/	/	
470	HD-A-5-10	ทางเดินหน้าห้อง 1520	A	/	/	/	
471	HD-A-5-11	ทางเดินหน้าห้อง 1522	A	/	/	/	
472	HD-A-5-12	ห้องหัวหน้าแผนก	A	/	/	/	
473	HD-A-5-13	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
474	HD-A-5-14	ห้องผสมยา	A	/	/	/	
475	HD-A-5-15	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
476	HD-A-5-16	ห้องซักล้างด้านหลัง Ward	A	/	/	/	
477	HD-A-6-01	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
478	HD-A-6-02	ห้องชาร์ปไฟฟ้า Ward	A	/	/	/	
479	HD-A-6-03	เคาน์เตอร์ Ward	A	/	/	/	
480	HD-A-6-04	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	



โรงพยาบาลกรุงเทพ
BANGKOK HOSPITAL
ระยอง • RAYONG

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Heat Detector)

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม ๖๕

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
481	HD-A-6-05	ทางเดินหน้าห้อง 1610	A	/	/	/	
482	HD-A-6-06	ทางเดินหน้าห้อง 16122	A	/	/	/	
483	HD-A-7-01	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
484	HD-A-7-02	ห้องชาร์ปไฟฟ้า Ward	A	/	/	/	
485	HD-A-7-03	เคาเตอร์ Ward	A	/	/	/	
486	HD-A-7-04	ห้องหัวหน้าแผนก	A	/	/	/	
487	HD-A-7-05	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
488	HD-A-7-06	ห้องผสมยา	A	/	/	/	
489	HD-A-7-07	ห้องเตรียมอุปกรณ์	A	/	/	/	
490	HD-A-7-08	ห้องเก็บผ้า	A	/	/	/	
491	HD-A-7-09	ทางเดินหน้าห้อง 1701	A	/	/	/	
492	HD-A-7-10	ทางเดินหน้าห้อง 1711	A	/	/	/	
493	HD-A-7-11	ทางเดินหน้าห้อง 1707	A	/	/	/	
494	HD-A-7-12	หน้าห้องพักแพทย์ ห้อง 701	A	/	/	/	
495	HD-A-7-13	หน้าห้องพักแพทย์ ห้อง 703	A	/	/	/	
496	HD-A-7-14	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
497	HD-A-7-15	ห้องซักล้างด้านหลัง Ward	A	/	/	/	
498	HD-A-7-16	Nursery Ward 7 เด็กดี 1	A	/	/	/	
499	HD-A-7-17	Nursery Ward 7 เด็กดี 2	A	/	/	/	
500	HD-A-7-18	Nursery Ward 7 เด็กดี 3	A	/	/	/	
501	HD-A-7-19	Nursery Ward 7 เด็กดี 4	A	/	/	/	
502	HD-A-7-20	Nursery Ward 7 เด็กดี 5	A	/	/	/	
503	HD-A-7-21	Nursery Ward 7 เด็กดี 6	A	/	/	/	
504	HD-A-7-22	Nursery Ward 7 เด็กดี 7	A	/	/	/	
505	HD-A-7-23	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 1	A	/	/	/	
506	HD-A-7-24	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 2	A	/	/	/	
507	HD-A-7-25	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 3	A	/	/	/	
508	HD-A-7-26	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 4	A	/	/	/	
509	HD-A-7-27	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 5	A	/	/	/	
510	HD-A-7-28	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 6	A	/	/	/	
511	HD-A-7-29	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 7	A	/	/	/	
512	HD-A-7-30	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 8	A	/	/	/	
513	HD-A-7-31	Nursery Ward 7 เด็กป่วย 9	A	/	/	/	
514	HD-A-8-01	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
515	HD-A-8-02	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
516	HD-A-8-03	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
517	HD-A-8-04	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
518	HD-A-8-05	ห้อง Treatment	A	/	/	/	
519	HD-A-8-06	ทางเดินหน้าห้อง 1805	A	/	/	/	
520	HD-A-8-07	ทางเดินหน้าห้อง 1808	A	/	/	/	



โรงพยาบาลกรุงเทพ
BANGKOK HOSPITAL

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

ระยอง RAYONG

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Heat Detector)

Location :

A

เดือน

พฤษภาคม ๖4

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
521	HD-A-8-08	ทางเดินหน้าห้อง 1811	A	/	/	/	
522	HD-A-8-09	ทางเดินหน้าห้อง 1817	A	/	/	/	
523	HD-A-8-10	ทางเดินหน้าห้อง 1821	A	/	/	/	
524	HD-A-8-11	ห้องชาร์ปไฟฟ้า Ward	A	/	/	/	
525	HD-A-8-12	ห้องหัวหน้าแผนก	A	/	/	/	
526	HD-A-8-13	ห้องผสมยา	A	/	/	/	
527	HD-A-8-14	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
528	HD-A-8-15	ห้อง Treatment	A	/	/	/	
529	HD-A-8-16	ห้องเบรกเข้าหน้าที	A	/	/	/	
530	HD-A-8-17	ห้องผ้า	A	/	/	/	
531	HD-A-8-18	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
532	HD-A-8-19	ห้องซักล้างด้านหลัง Ward	A	/	/	/	
533	HD-A-9-01	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
534	HD-A-9-02	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
535	HD-A-9-03	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
536	HD-A-9-04	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์	A	/	/	/	
537	HD-A-9-05	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์	A	/	/	/	
538	HD-A-9-06	ทางเดินหน้าห้อง 1903	A	/	/	/	
539	HD-A-9-07	ทางเดินหน้าห้อง 1905	A	/	/	/	
540	HD-A-9-08	ทางเดินหน้าห้อง 1907	A	/	/	/	
541	HD-A-9-09	ทางเดินหน้าห้อง 1911	A	/	/	/	
542	HD-A-9-10	ทางเดินหน้าห้อง 1919	A	/	/	/	
543	HD-A-9-11	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
544	HD-A-9-12	ห้อง Treatment	A	/	/	/	
545	HD-A-9-13	ห้องเบรกเข้าหน้าที	A	/	/	/	
546	HD-A-9-14	ห้องเก็บของ Ward	A	/	/	/	
547	HD-A-9-15	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
548	HD-A-9-16	ห้องซักล้างด้านหลัง Ward	A	/	/	/	
549	HD-A-10-01	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
550	HD-A-10-02	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์	A	/	/	/	
551	HD-A-10-03	หน้าลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
552	HD-A-10-04	หน้าห้อง 11001	A	/	/	/	
553	HD-A-10-05	หน้าห้อง 11003	A	/	/	/	
554	HD-A-10-06	หน้าห้อง 11005	A	/	/	/	
555	HD-A-10-07	ทางเดินหน้าห้อง 11005	A	/	/	/	
556	HD-A-10-08	ทางเดินหน้าห้อง 11008	A	/	/	/	
557	HD-A-10-09	ทางเดินหน้าห้อง 11014	A	/	/	/	
558	HD-A-10-10	ทางเดินหน้าห้อง 11018	A	/	/	/	
559	HD-A-10-11	ทางเดินหน้าห้อง 11022	A	/	/	/	
560	HD-A-10-12	หน้าห้องพักแพทย์ ห้อง 101	A	/	/	/	

Location :

A

เดือน

MADON bA

[illegible]**นิพนธ์ ชุมแสง**

-จัดการฝึกอบรมพนักงานบริการทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 20 มีนาคม 64

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Down)

Location :

๗

เดือน

พฤษภาคม ๖๕

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
1	MPD-A-G-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
2	MPD-A-G-02	ทางเดินหน้าห้องฟักแพทย ER	A	/	/	/	
3	MPD-A-G-03	ห้องเก็บศพ	A	/	/	/	
4	MPD-A-G-04	ห้อง Chiller	A	/	/	/	
5	MPD-A-G-05	แผนก CSSD	A	/	/	/	
6	MPD-A-G-06	หน้าการเงิน	A	/	/	/	
7	MPD-A-G-07	หน้าแผนกศัลยกรรม	A	/	/	/	
8	MPD-A-G-08	หน้าแผนก Orthro	A	/	/	/	
9	MPD-A-G-09	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ	A	/	/	/	
10	MPD-A-G-10	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
11	MPD-A-G-11	ศูนย์ไต้ม	A	/	/	/	
12	MPD-A-G-12	เคาน์เตอร์ X-ray เก่า	A	/	/	/	
13	MPD-A-G-13	หน้าการเงิน Check up	A	/	/	/	
14	MPD-A-G-14	เคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	A	/	/	/	
15	MPD-A-G-15	หน้าห้องธุรการ Check up	A	/	/	/	
16	MPD-A-G-16	ห้องโภชนาการ	A	/	/	/	
17	MPD-A-G-17	ทางเดินห้องโภชนาการ1	A	/	/	/	
18	MPD-A-G-18	ทางเดินห้องโภชนาการ2	A	/	/	/	
19	MPD-A-1-01	บันไดหนีไฟฝั่งลิฟท์ 6	A	/	/	/	
20	MPD-A-1-02	แผนก ENT	A	/	/	/	
21	MPD-A-1-03	แผนก EENT	A	/	/	/	
22	MPD-A-1-04	เคาน์เตอร์แผนกอายุรกรรม	A	/	/	/	
23	MPD-A-1-05	แผนก ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
24	MPD-A-1-06	ทางเข้าห้องยาชั้น 1	A	/	/	/	
25	MPD-A-1-07	แผนก ราชวดี	A	/	/	/	
26	MPD-A-1-08	หน้าฝั่งเข็ม	A	/	/	/	
27	MPD-A-2-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
28	MPD-A-2-02	ประตูด้านหลังแผนก OR หน้าลิฟท์	A	/	/	/	
29	MPD-A-2-03	ทางเดินหน้าแผนก ICU	A	/	/	/	
30	MPD-A-2-04	แผนก ICU 2	A	/	/	/	
31	MPD-A-2-05	แผนก ICU 1	A	/	/	/	
32	MPD-A-2-06	หน้าแผนก ICU 1	A	/	/	/	
33	MPD-A-2-07	แผนกห้องผ่าตัดทางเข้า	A	/	/	/	
34	MPD-A-2-08	หน้าห้อง Supply OR	A	/	/	/	
35	MPD-A-2-09	ทางเชื่อม OR กับ LR	A	/	/	/	
36	MPD-A-2-10	ห้องคลอด	A	/	/	/	
37	MPD-A-2-11	หน้าห้องคลอด	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Down)

Location : A

เดือน พฤษภาคม 64

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
38	MPD-A-2-12	แผนก Cath Lab	A	/	/	/	
39	MPD-A-2-13	บันไดหนีไฟหลังลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
40	MPD-A-2-14	เคาเตอร์แผนก GI	A	/	/	/	
41	MPD-A-2-15	แผนก GI	A	/	/	/	
42	MPD-A-2-16	แผนกกายภาพ 1	A	/	/	/	
43	MPD-A-2-17	แผนกกายภาพ 2	A	/	/	/	
44	MPD-A-2-18	แผนกไตเทียม	A	/	/	/	
45	MPD-A-2-19	หน้าห้องเบรคเข้าหน้า OR	A	/	/	/	
46	MPD-A-3-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
47	MPD-A-3-02	ประตูทางเข้าห้อง Lab	A	/	/	/	
48	MPD-A-3-03	หน้าห้องแผนกบุคลิก	A	/	/	/	
49	MPD-A-3-04	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
50	MPD-A-3-05	บันไดหนีไฟหลังลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
51	MPD-A-3-06	หน้าทางเข้าแผนกสูติ	A	/	/	/	
52	MPD-A-3-07	ข้างห้องตรวจ 1 แผนกสูติ	A	/	/	/	
53	MPD-A-3-08	หน้าเคาน์เตอร์แผนกเด็กป่วย	A	/	/	/	
54	MPD-A-3-09	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 2 แผนกเด็ก	A	/	/	/	
55	MPD-A-4-01	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
56	MPD-A-4-02	ทางเดินหน้าห้อง 1423	A	/	/	/	
57	MPD-A-4-03	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 6	A	/	/	/	
58	MPD-A-5-01	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
59	MPD-A-5-02	ทางเดินหน้าห้อง 1523	A	/	/	/	
60	MPD-A-5-03	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 6	A	/	/	/	
61	MPD-A-6-01	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์พยาบาล	A	/	/	/	
62	MPD-A-6-02	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 6	A	/	/	/	
63	MPD-A-7-01	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์พยาบาล	A	/	/	/	
64	MPD-A-7-02	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 6	A	/	/	/	
65	MPD-A-8-01	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
66	MPD-A-8-02	ทางเดินหน้าห้อง 1821	A	/	/	/	
67	MPD-A-8-03	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 6	A	/	/	/	
68	MPD-A-9-01	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
69	MPD-A-9-02	ทางเดินหน้าห้อง 1919	A	/	/	/	
70	MPD-A-9-03	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 6	A	/	/	/	
71	MPD-A-10-01	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
72	MPD-A-10-02	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์พยาบาล	A	/	/	/	
73	MPD-A-10-03	ทางเดินหน้าห้อง 11022	A	/	/	/	
74	MPD-A-10-04	ทางหนีไฟหลังลิฟท์ 6	A	/	/	/	

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Down)

Location : H

เดือน ตุลาคม ๖1

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
75	MPD-A-G-19	ข้างเคาท์เตอร์แพทย์ ER	A	/	/	/	
76	MPD-A-G-20	ข้างประตู 3	A	/	/	/	
77	MPD-A-G-21	หน้าลิฟต์ 7-8	A	/	/	/	
CODE	PM Program (Monthly)		นิพนธ์ รุ่งแสง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริหารทั่วไป				
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)		ผู้ตรวจสอบ.....				
2	ตรวจเช็คความสะอาด		วันที่..... 10 ต.ค ๖1				
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์						

(✓)ปกติ (x)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell)

Location :

P

เดือน

ก.ค 64

No.	CODE	Location	Building	1	2	3	หมายเหตุ
1	FAB-A-G-01	ทางเดินหน้าห้องฟักแพทยER	A	/	/	/	
2	FAB-A-G-02	ห้องเก็บศพ	A	/	/	/	
3	FAB-A-G-03	ห้อง Chiller	A	/	/	/	
4	FAB-A-G-04	แผนก CSSD	A	/	/	/	
5	FAB-A-G-05	หน้าการเงิน	A	/	/	/	
6	FAB-A-G-06	หน้าแผนกศัลยกรรม	A	/	/	/	
7	FAB-A-G-07	หน้าแผนก Orthro	A	/	/	/	
8	FAB-A-G-08	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ	A	/	/	/	
9	FAB-A-G-09	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
10	FAB-A-G-10	ศูนย์ไตนม	A	/	/	/	
11	FAB-A-G-11	หน้าการเงิน Check up	A	/	/	/	
12	FAB-A-G-12	เคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	A	/	/	/	
13	FAB-A-G-13	หน้าห้องธุรการ Check up	A	/	/	/	
14	FAB-A-G-14	ห้องโภชนาการ	A	/	/	/	
15	FAB-A-G-15	ทางเดินห้องโภชนาการ1	A	/	/	/	
16	FAB-A-G-16	ทางเดินห้องโภชนาการ2	A	/	/	/	
17	FAB-A-1-01	แผนก ENT	A	/	/	/	
18	FAB-A-1-02	แผนก EENT	A	/	/	/	
19	FAB-A-1-03	เคาน์เตอร์แผนกอายุรกรรม	A	/	/	/	
20	FAB-A-1-04	แผนก ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
21	FAB-A-1-05	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
22	FAB-A-1-06	ทางเข้าห้องยาสัน 1	A	/	/	/	
23	FAB-A-1-07	แผนก ราชาวดี	A	/	/	/	
24	FAB-A-1-08	หน้าฝั่งเข็ม	A	/	/	/	
25	FAB-A-2-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
26	FAB-A-2-02	ประตูด้านหลังแผนก OR หน้าลิฟท์	A	/	/	/	
27	FAB-A-2-03	ทางเดินแผนก ICU	A	/	/	/	
28	FAB-A-2-04	แผนก ICU 2	A	/	/	/	
29	FAB-A-2-05	แผนก ICU 1	A	/	/	/	
30	FAB-A-2-06	หน้าแผนก ICU 1	A	/	/	/	
31	FAB-A-2-07	Lobby ICU	A	/	/	/	
32	FAB-A-2-08	แผนกห้องผ่าตัดทางเข้า	A	/	/	/	
33	FAB-A-2-09	หน้าห้อง Supply OR	A	/	/	/	
34	FAB-A-2-10	ทางเชื่อม OR กับ LR	A	/	/	/	
35	FAB-A-2-11	หน้าห้องฟักเบรคเจ้าหน้าที่ OR	A	/	/	/	
36	FAB-A-2-12	ห้องคลอด	A	/	/	/	
37	FAB-A-2-13	หน้าห้องคลอด	A	/	/	/	
38	FAB-A-2-14	แผนก Cath Lab	A	/	/	/	
39	FAB-A-2-15	หน้าแผนก GI	A	/	/	/	
40	FAB-A-2-16	แผนก GI	A	/	/	/	
41	FAB-A-2-17	แผนกกายภาพ 1	A	/	/	/	
42	FAB-A-2-18	แผนกกายภาพ 2	A	/	/	/	
43	FAB-A-2-19	แผนก ไคเทียม	A	/	/	/	
44	FAB-A-2-20	หน้าแผนก ICU 1	A	/	/	/	
45	FAB-A-3-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
46	FAB-A-3-02	ประตูทางเข้าห้อง Lab	A	/	/	/	
47	FAB-A-3-03	หน้าห้องแผนกบุคคล	A	/	/	/	
48	FAB-A-3-04	หน้าห้องประชุม 4	A	/	/	/	
49	FAB-A-3-05	ในแผนกบัญชี	A	/	/	/	

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell)

Location :

A

เดือน

พ.ค 64

No.	CODE	Location	Building	1	2	3	หมายเหตุ
50	FAB-A-3-06	หน้าประตูทางเข้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
51	FAB-A-3-07	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
52	FAB-A-3-08	Lobby แผนกเด็กข้าง สน.ผอ	A	/	/	/	
53	FAB-A-3-09	หน้าทางเข้าแผนกสูติ	A	/	/	/	
54	FAB-A-3-10	ข้างห้องตรวจ 1 แผนกสูติ	A	/	/	/	
55	FAB-A-3-11	หน้าเคาน์เตอร์แผนกเด็กป่วย	A	/	/	/	
56	FAB-A-3-12	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 2 แผนกเด็ก	A	/	/	/	
57	FAB-A-4-01	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
58	FAB-A-4-02	ทางเดินหน้าห้อง 1423	A	/	/	/	
59	FAB-A-4-03	ทางหนีไฟลิฟท์ 6	A	/	/	/	
60	FAB-A-5-01	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
61	FAB-A-5-02	ทางเดินหน้าห้อง 1523	A	/	/	/	
62	FAB-A-5-03	ทางหนีไฟลิฟท์ 6	A	/	/	/	
63	FAB-A-6-01	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
64	FAB-A-7-01	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
65	FAB-A-8-01	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
66	FAB-A-8-02	ทางเดินหน้าห้อง 1821	A	/	/	/	
67	FAB-A-8-03	ทางหนีไฟลิฟท์ 6	A	/	/	/	
68	FAB-A-9-01	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
69	FAB-A-9-02	ทางเดินหน้าห้อง 1919	A	/	/	/	
70	FAB-A-9-03	ทางหนีไฟลิฟท์ 6	A	/	/	/	
71	FAB-A-10-01	ทางหนีไฟลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
72	FAB-A-10-02	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์พยาบาล	A	/	/	/	
73	FAB-A-10-03	ทางเดินหน้าห้อง 11016	A	/	/	/	
74	FAB-A-10-04	ทางเดินหน้าห้อง 11022	A	/	/	/	
75	FAB-A-10-05	ทางหนีไฟลิฟท์ 6	A	/	/	/	
76	FAB-A-G-17	ข้างเคาท์เตอร์แพทย์ ER	A	/	/	/	
77	FAB-A-G-18	ข้างประตู 3	A	/	/	/	
78	FAB-A-G-19	หน้าลิฟท์ 7-8	A	/	/	/	

CODE	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

บรรชวิสต์ อนุภาเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานวิศวกรรม

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 20 - พ.ค. - 64

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค Telephone Jack

Location :

D

เดือน

พฤษภาคม 64

No.	Code	Location	Building	1	2	3	หมายเหตุ
1	TJ-A-G-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
2	TJ-A-G-02	ทางเดินหน้าห้องพักรักษาตัว ER	A	/	/	/	
3	TJ-A-G-03	ห้องเก็บศพ	A	/	/	/	
4	TJ-A-G-04	หน้าการเงิน	A	/	/	/	
5	TJ-A-G-05	หน้าแผนกศัลยกรรม	A	/	/	/	
6	TJ-A-G-06	หน้าแผนก Orthro	A	/	/	/	
7	TJ-A-G-07	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรคิว	A	/	/	/	
8	TJ-A-G-08	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
9	TJ-A-G-09	หน้าเคาน์เตอร์ X-ray เก้า	A	/	/	/	
10	TJ-A-1-01	บันไดหนีไฟฝั่งลิฟท์ 6	A	/	/	/	
11	TJ-A-1-02	แผนก ENT	A	/	/	/	
12	TJ-A-1-03	แผนก EENT	A	/	/	/	
13	TJ-A-1-04	เคาน์เตอร์แผนกอายุรกรรม	A	/	/	/	
14	TJ-A-1-05	แผนก ศูนย์หัวใจ	A	/	/	/	
15	TJ-A-1-06	ทางเข้าห้องยาชั้น 1	A	/	/	/	
16	TJ-A-1-07	แผนก ราชวดี	A	/	/	/	
17	TJ-A-1-08	หน้าฝั่งเข็ม	A	/	/	/	
18	TJ-A-2-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
19	TJ-A-2-02	หน้าห้องคลอด	A	/	/	/	
20	TJ-A-2-03	แผนก ไตเทียม	A	/	/	/	
21	TJ-A-3-01	หน้าลิฟท์ 6	A	/	/	/	
22	TJ-A-3-02	ประตูทางเข้าห้อง Lab	A	/	/	/	
23	TJ-A-3-03	หน้าห้องแผนกบุคลิก	A	/	/	/	
24	TJ-A-3-04	หน้าลิฟท์ 4,5	A	/	/	/	
25	TJ-A-3-05	บันไดหนีไฟฝั่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
26	TJ-A-3-06	หน้าทางเข้าแผนกสูติ	A	/	/	/	
27	TJ-A-3-07	ข้างห้องตรวจ 1 แผนกสูติ	A	/	/	/	
28	TJ-A-3-08	หน้าเคาน์เตอร์แผนกเด็กป่วย	A	/	/	/	
29	TJ-A-3-09	ทางเดินหน้าห้องตรวจ 2 แผนกเด็ก	A	/	/	/	
30	TJ-A-4-01	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
31	TJ-A-4-02	ทางเดินหน้าห้อง 1423	A	/	/	/	
32	TJ-A-4-03	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 6	A	/	/	/	
33	TJ-A-6-01	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
34	TJ-A-7-01	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
35	TJ-A-7-02	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 6	A	/	/	/	
36	TJ-A-8-01	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
37	TJ-A-8-02	ทางเดินหน้าห้อง 1821	A	/	/	/	
38	TJ-A-8-03	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 6	A	/	/	/	

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค Telephon Jack

Location :

๘

เดือน

ตุลาคม ๖๑

No.	Code	Location	Building	1	2	3	หมายเหตุ
39	TJ-A-9-01	ทางหนีไฟฝั่งลิฟท์ 1,2,3	A	/	/	/	
40	TJ-A10-01	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์พยาบาล	A	/	/	/	
41	TJ-A-10-02	ทางเดินหน้าห้อง 11022	A	/	/	/	

CODE	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

รณวิมล นุปผาเจริญ

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้ตรวจการฝ่ายสนับสนุนงานวิศวกรรม

วันที่ 20 - 10 - ๖1

(√)ปกติ (x)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Down)

Location :

⑤

เดือน

M. A. 64

[illegible]

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Down)

Location :

เดือน

М. П. б. А.

[illegible]

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Down)

Location :



เดือน

MA 64

[illegible]

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell)

Location :

ந

เดือน

M.A 64

[illegible]

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 10 / 10 / 64

บรรณวิศัลย์ นุภาพเจริญ

ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

วันที่ 15 / 10 / 64

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell)

Location :

เดือน

M. A. 64

[illegible]

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

ผู้ตรวจเช็ค.

วันที่.

บรรณวิศัลย์ นุปผาเจริญ

หัวหน้าแผนวิศวกรรม

ผู้ตรวจสอบ.

၁၆၃

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell)

Location :

3. C

เดือน

M.A. 64

[illegible]

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 10-10-64

บรรณวิศัลย์ นุปผาเจริญ

ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

วันที่ 15/10/62

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell)

Location :

เดือน

M. 10 14

[illegible]

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 10-10 ๖1

ผู้ตรวจสอบ.....บรรชวิทย์ นุภาพเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

วันที่ 15-10-64

(✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST

แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Heat Detector)

Location :

G

เดือน

M. D. 19

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
1	HD-C-1-01	Room 3101	C	/	/	/	
2	HD-C-1-02	Room 3101	C	/	/	/	
3	HD-C-1-03	Room 3102	C	/	/	/	
4	HD-C-1-04	Room 3102	C	/	/	/	
5	HD-C-1-05	Room 3103	C	/	/	/	
6	HD-C-1-06	Room 3103	C	/	/	/	
7	HD-C-1-07	Room 3104	C	/	/	/	
8	HD-C-1-08	Room 3104	C	/	/	/	
9	HD-C-1-09	Room 3105	C	/	/	/	
10	HD-C-1-10	Room 3105	C	/	/	/	
11	HD-C-1-11	Room 3106	C	/	/	/	
12	HD-C-1-12	Room 3106	C	/	/	/	
13	HD-C-1-13	Room 3107	C	/	/	/	
14	HD-C-1-14	Room 3107	C	/	/	/	
15	HD-C-1-15	Room 3108	C	/	/	/	
16	HD-C-1-16	Room 3108	C	/	/	/	
17	HD-C-2-01	Room 3201	C	/	/	/	
18	HD-C-2-02	Room 3201	C	/	/	/	
19	HD-C-2-03	Room 3202	C	/	/	/	
20	HD-C-2-04	Room 3202	C	/	/	/	

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)
2	ตรวจเช็คความสะอาด
3	ทดสอบการทำงานอุปกรณ์

ผู้ตรวจเช็ค..... *บ. น. น.*

วันที่..... *10. ๓. ๖๕*

บรรณวิทย์ บุพผาเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

ผู้ตรวจสอบ.....

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

FIRE ALARM SYSTEMS YEARLY CHECKLIST
แบบฟอร์มการตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Heat Detector)

Location : C

เดือน ม.ย 61

No.	CODE	Location	BUILDING	1	2	3	หมายเหตุ
21	HD-C-2-05	Room 3203	C	/	/	/	
22	HD-C-2-06	Room 3203	C	/	/	/	
23	HD-C-2-07	Room 3204	C	/	/	/	
24	HD-C-2-08	Room 3204	C	/	/	/	
25	HD-C-2-09	Room 3205	C	/	/	/	
26	HD-C-2-10	Room 3205	C	/	/	/	
27	HD-C-2-11	Room 3206	C	/	/	/	
28	HD-C-2-12	Room 3206	C	/	/	/	
29	HD-C-2-13	Room 3207	C	/	/	/	
30	HD-C-2-14	Room 3207	C	/	/	/	
31	HD-C-2-15	Room 3208	C	/	/	/	
32	HD-C-2-16	Room 3208	C	/	/	/	
33	HD-C-3-01	Room 33301	C	/	/	/	
34	HD-C-3-02	Room 3301	C	/	/	/	
35	HD-C-3-03	Room 3302	C	/	/	/	
36	HD-C-3-04	Room 3302	C	/	/	/	
37	HD-C-3-05	Room 3303	C	/	/	/	
38	HD-C-3-06	Room 3303	C	/	/	/	
39	HD-C-3-07	Room 3304	C	/	/	/	
40	HD-C-3-08	Room 3304	C	/	/	/	
41	HD-C-3-09	Room 3305	C	/	/	/	
42	HD-C-3-10	Room 3305	C	/	/	/	
43	HD-C-3-11	Room 3306	C	/	/	/	
44	HD-C-3-12	Room 3306	C	/	/	/	
45	HD-C-3-13	Room 3307	C	/	/	/	
46	HD-C-3-14	Room 3307	C	/	/	/	
47	HD-C-3-15	Room 3308	C	/	/	/	
48	HD-C-3-16	Room 3308	C	/	/	/	
Code	PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจเช็ค..... <u>คณ</u>				
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป(พร้อมใช้งาน)		วันที่..... <u>๖.๗.๖๑</u>				
2	ตรวจเช็คความสะอาด		บรรยวสิทธิ์ บุปผาเจริญ				
3	ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์		หัวหน้าแผนกวิศวกรรม				
			ผู้ตรวจสอบ.....				

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency Light Checking / Testing Report

Month : ก.ค. ๖๓

ลำดับ	แผนก	สถานที่	Brand	Code	ชั้น	Operational	ไม่ติดไฟ	ปุ่มกด	หลอดไฟ	ปุ่มกด	หลอดไฟ	ปุ่มกด	หลอดไฟ	ปุ่มกด	หลอดไฟ	ปุ่มกด	หลอดไฟ	หมายเหตุ
1		ชั้น G ชั้น M																
2		บันไดหนีไฟ ชั้น G ชั้น B	Max Blight	EML-B-M-01	M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3		ชั้น M ชั้น 1B	Max Blight	EML-B-M-02	M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4		ชั้น 1B ชั้น 2B	Max Blight	EML-B-M-03	M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5		ชั้น 1B ชั้น 2B ประตูนหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-M-04	M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6		ชั้น 2B ชั้น 3B	Max Blight	EML-B-M-05	M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7		ชั้น 2B ชั้น 3B ประตูนหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-2-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8		ชั้น 3B ชั้น 4B	Max Blight	EML-B-2-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9		ชั้น 3B ชั้น 4B ประตูนหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-3-01	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10		ชั้น 4B ชั้น 4B ศาลา	Sil Word	EML-B-3-02	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11		ห้องเก็บของ	Max Blight	EML-B-4-01	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
12		ชั้น 4B ชั้นศาลา Cooling ประตูนหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-4-02	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
13		ประตูนห้องหน้า Cooling	Max Blight	EML-B-4-03	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		ทางเดินหน้าห้อง 3104	Dyno	EML-C-1-01	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2		ทางเดินหน้าห้อง 3204	Dyno	EML-C-2-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3		ทางเดินหน้าห้อง 3304	Dyno	EML-C-3-01	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1		หน้าลิฟต์	Max Blight	EML-1-1-01	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2		ประตูนทางเข้าชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-02	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3		กลางทางเดินชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-03	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 1 ชั้น 2	Dyno	EML-1-1-04	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Max Blight	EML-1-2-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-1-2-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Dyno	EML-1-2-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Max Blight	EML-1-3-01	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10		บันได 2,3	Max Blight	EML-1-3-02	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11		บันไดหนีไฟชั้น 2,3	Max Blight	EML-1-3-03	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
12		กลางทางเดินชั้น 4 ซ้าย	Dyno	EML-1-4-01	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
13		กลางทางเดินชั้น 4 ขวา	Dyno	EML-1-4-02	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
14		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 3 ชั้น 4	Sil Word	EML-1-4-03	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15		บันได 3,4	Max Blight	EML-1-4-04	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1		ทางเข้าชั้น 1	Dyno	EML-2-1-01	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2		ทางหนีไฟชั้น 1	Max Blight	EML-2-1-02	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3		กลางทางเดินชั้น 1 ขวา	Max Blight	EML-2-1-03	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4		กลางทางเดินชั้น 1 ซ้าย	Max Blight	EML-2-1-04	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5		บันไดหนีไฟ 1,2	Max Blight	EML-2-1-05	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6		บันได 1,2	Dyno	EML-2-1-06	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Dyno	EML-2-2-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Max Blight	EML-2-2-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9		บันไดหนีไฟ 2,3	Max Blight	EML-2-2-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10		บันได 2,3	Dyno	EML-2-2-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Checked By : 07/
Checked By : 07/
Date : 5-7-63

APPROVE BY : นิพนธ์ รุ่งแสง
Date : 10-7-63

N = Normal AB = Abnormal X = Don't PM

Month : 11 60

[illegible]

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

APPROVE BY _____

มอบให้
นพ.น. ชุมแสง

...สู่จัดการเพื่อสนับสนุนงานบริการทั่วไป....

Date _____

10-7-6A

N = Normal

$$AB = A \text{ b n o r m a l}$$

X = Don't PM

ลำดับ	แผนก	สถานที่	Brand	Code	รุ่น	General test	การแจ้งเตือนไฟไหม้	การแจ้งเตือนน้ำท่วม	การแจ้งเตือนภัยพิบัติ	Lamp check	การแจ้งเตือนของเครื่องใช้ไฟฟ้า	Battery test	การแจ้งเตือนไฟไหม้	หมายเหตุ
1		ชั้น G ชั้นบน M												
2		บันไดหนีไฟ ชั้น G ชั้น B	Max Blight	EML-B-M-01	M	22	22	22	22	22	22	22	22	
3		ชั้น M ชั้น 1B	Max Blight	EML-B-M-02	M	22	22	22	22	22	22	22	22	
4		ชั้น 1B ชั้น 2B	Max Blight	EML-B-M-03	M	22	22	22	22	22	22	22	22	
5		ชั้น 1B ชั้น 2B ประตูลิฟต์ด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-M-04	M	22	22	22	22	22	22	22	22	
6		ชั้น 2B ชั้น 3B	Max Blight	EML-B-M-05	M	22	22	22	22	22	22	22	22	
7		ชั้น 2B ชั้น 3B ประตูลิฟต์ด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-2-01	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
8		ชั้น 3B ชั้น 4B	Max Blight	EML-B-2-02	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
9		ชั้น 3B ชั้น 4B ประตูลิฟต์ด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-3-01	3	22	22	22	22	22	22	22	22	
10		ชั้น 4B ชั้นลาดฟ้า	Sil Word	EML-B-3-02	3	22	22	22	22	22	22	22	22	
11		ห้องเก็บของ	Max Blight	EML-B-4-01	4	22	22	22	22	22	22	22	22	
12		ชั้น 4B ชั้นลาดฟ้า Cooling ประตูลิฟต์ด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-4-02	4	22	22	22	22	22	22	22	22	
13		ประตูลิฟต์หน้า Cooling	Max Blight	EML-B-4-03	4	22	22	22	22	22	22	22	22	
			Max Blight	EML-B-4-04	4	22	22	22	22	22	22	22	22	
1		ทางเดินหน้าห้อง 3104				22	22	22	22	22	22	22	22	
2		ทางเดินหน้าห้อง 3204	Dyno	EML-C-1-01	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
3		ทางเดินหน้าห้อง 3304	Dyno	EML-C-2-01	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
			Dyno	EML-C-3-01	3	22	22	22	22	22	22	22	22	
1		หน้าลิฟต์				22	22	22	22	22	22	22	22	
2		ประตูทางเข้าชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-01	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
3		กลางทางเดินชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-02	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
4		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 1 ชั้น 2	Max Blight	EML-1-1-03	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
5		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Dyno	EML-1-1-04	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-1-2-01	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-02	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
8		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Dyno	EML-1-2-03	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
9		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-04	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
10		บันได 2,3	Max Blight	EML-1-3-01	3	22	22	22	22	22	22	22	22	
11		บันไดหนีไฟชั้น 2,3	Max Blight	EML-1-3-02	3	22	22	22	22	22	22	22	22	
12		กลางทางเดินชั้น 4 ซ้าย	Max Blight	EML-1-3-03	3	22	22	22	22	22	22	22	22	
13		กลางทางเดินชั้น 4 ขวา	Dyno	EML-1-4-01	4	22	22	22	22	22	22	22	22	
14		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 3 ชั้น 4	Dyno	EML-1-4-02	4	22	22	22	22	22	22	22	22	
15		บันได 3,4	Sil Word	EML-1-4-03	4	22	22	22	22	22	22	22	22	
			Max Blight	EML-1-4-04	4	22	22	22	22	22	22	22	22	
1		ทางเข้าชั้น 1				22	22	22	22	22	22	22	22	
2		ทางหนีไฟชั้น 1	Dyno	EML-2-1-01	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
3		กลางทางเดินชั้น 1 ขวา	Max Blight	EML-2-1-02	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
4		กลางทางเดินชั้น 1 ซ้าย	Max Blight	EML-2-1-03	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
5		บันไดหนีไฟ 1,2	Max Blight	EML-2-1-04	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-2-1-05	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Dyno	EML-2-1-06	1	22	22	22	22	22	22	22	22	
8		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Dyno	EML-2-2-01	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
9		บันไดหนีไฟ 2,3	Max Blight	EML-2-2-02	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
10		บันได 2,3	Max Blight	EML-2-2-03	2	22	22	22	22	22	22	22	22	
Client			Dyno	EML-2-2-04	2	22	22	22	22	22	22	22	22	

Checked By :

Checked By :

Date :

8-8-64

APPROVE BY

นิพนธ์ ขุนแสง

ตำแหน่ง : **วิศวกรไฟฟ้า**

วันที่ : **10-8-64**

N = Normal AB = Abnormal X = Don't PM

Month : 11-2011

[illegible]

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

APPROVE BY



Date _____

N = Normal

'AB = 'Abnormal

X = Don't PM

ลำดับ	แผนก	สถานที่	Brand	Code	รุ่น	General class	High pressure sodium lamp	Fluorescent lamp	LED lamp	Lamp check	ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า	Battery test	หมายเหตุ
1		ชั้น G ชั้น M											
2		บันไดหนีไฟ ชั้น G ชั้น B	Max Blight	EML-B-M-01	M	2	2	2	2	2	2	2	
3		ชั้น M ชั้น 1B	Max Blight	EML-B-M-02	M	2	2	2	2	2	2	2	
4		ชั้น 1B ชั้น 2B	Max Blight	EML-B-M-03	M	2	2	2	2	2	2	2	
5		ชั้น 1B ชั้น 2B ประตูหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-M-04	M	2	2	2	2	2	2	2	
6		ชั้น 2B ชั้น 3B	Max Blight	EML-B-M-05	M	2	2	2	2	2	2	2	
7		ชั้น 2B ชั้น 3B ประตูหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-2-01	2	2	2	2	2	2	2	2	
8		ชั้น 3B ชั้น 4B	Max Blight	EML-B-2-02	2	2	2	2	2	2	2	2	
9		ชั้น 3B ชั้น 4B ประตูหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-3-01	3	2	2	2	2	2	2	2	
10		ชั้น 4B ชั้นลาดฟ้า	SH Word	EML-B-3-02	3	2	2	2	2	2	2	2	
11		ห้องเก็บของ	Max Blight	EML-B-4-01	4	2	2	2	2	2	2	2	
12		ชั้น 4B ชั้นลาดฟ้า Cooling ประตูหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-4-02	4	2	2	2	2	2	2	2	
13		ประตูห้องหน้า Cooling	Max Blight	EML-B-4-03	4	2	2	2	2	2	2	2	
			Max Blight	EML-B-4-04	4	2	2	2	2	2	2	2	
1		ทางเดินหน้าห้อง 3104											
2		ทางเดินหน้าห้อง 3204	Dyno	EML-C-1-01	1	2	2	2	2	2	2	2	
3		ทางเดินหน้าห้อง 3304	Dyno	EML-C-2-01	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Dyno	EML-C-3-01	3	2	2	2	2	2	2	2	
1		หน้าฟิล์ม											
2		ประตูทางเข้าชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-01	1	2	2	2	2	2	2	2	
3		กลางทางเดินชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-02	1	2	2	2	2	2	2	2	
4		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 1 ชั้น 2	Max Blight	EML-1-1-03	1	2	2	2	2	2	2	2	
5		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Dyno	EML-1-1-04	1	2	2	2	2	2	2	2	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-1-2-01	2	2	2	2	2	2	2	2	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-02	2	2	2	2	2	2	2	2	
8		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Dyno	EML-1-2-03	2	2	2	2	2	2	2	2	
9		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-04	2	2	2	2	2	2	2	2	
10		บันได 2,3	Max Blight	EML-1-3-01	3	2	2	2	2	2	2	2	
11		บันไดหนีไฟชั้น 2,3	Max Blight	EML-1-3-02	3	2	2	2	2	2	2	2	
12		กลางทางเดินชั้น 4 ซ้าย	Max Blight	EML-1-3-03	3	2	2	2	2	2	2	2	
13		กลางทางเดินชั้น 4 ขวา	Dyno	EML-1-4-01	4	2	2	2	2	2	2	2	
14		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 3 ชั้น 4	Dyno	EML-1-4-02	4	2	2	2	2	2	2	2	
15		บันได 3,4	SH Word	EML-1-4-03	4	2	2	2	2	2	2	2	
			Max Blight	EML-1-4-04	4	2	2	2	2	2	2	2	
1		ทางเข้าชั้น 1											
2		ทางหนีไฟชั้น 1	Dyno	EML-2-1-01	1	2	2	2	2	2	2	2	
3		กลางทางเดินชั้น 1 ขวา	Max Blight	EML-2-1-02	1	2	2	2	2	2	2	2	
4		กลางทางเดินชั้น 1 ซ้าย	Max Blight	EML-2-1-03	1	2	2	2	2	2	2	2	
5		บันไดหนีไฟ 1,2	Max Blight	EML-2-1-04	1	2	2	2	2	2	2	2	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-2-1-05	1	2	2	2	2	2	2	2	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Dyno	EML-2-1-06	1	2	2	2	2	2	2	2	
8		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Dyno	EML-2-2-01	2	2	2	2	2	2	2	2	
9		บันไดหนีไฟ 2,3	Max Blight	EML-2-2-02	2	2	2	2	2	2	2	2	
10		บันได 2,3	Max Blight	EML-2-2-03	2	2	2	2	2	2	2	2	
Client			Dyno	EML-2-2-04	2	2	2	2	2	2	2	2	

Checked By : 
Checked By : 
Date : 5-9-61

APPROVE BY
บรรยวสดี บุปผาเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
Date 10-9-61

N = Normal AB = Abnormal X = Don't PM

Month :

[illegible]

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5-9-60

APPROVE BY

บรรณวถถ นุปผาเจริณ

หน้าหนังสือพิมพ์วิชาการ

Date _____

16. 9. 04

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

M.D. 6/1

Checked By :
Checked By :
Date :

APPROVE BY

บรรณวิศัลย์ นุปผาเจริญ

: หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

O. G. A.

 $\dot{N} = \text{Normal}$

AB = Abnormal

\bar{X} = Don't PM

Month: May 2014

Client

5-10-60

5-10-60

APPROVE BY

.....บรรณวิถ์ ปลูกเมล็ดชีวิต.....

Date _____

หัวพ่นน้ำแบบกวีตกรรณ

~~10. 10 is~~

N = Normal

$$AB = A \cdot B \text{ погрешн}$$

X = Don't PM

Month : พ.ย. 61

ลำดับ	แผนก	สถานที่	Brand	Code	รุ่น	Generator	ตู้ควบคุมไฟฉุกเฉิน	ปุ่มกดฉุกเฉิน	สวิทช์เปิดไฟฉุกเฉิน	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ไฟ	แบตเตอรี่ไฟ	หมายเหตุ
1		ชั้น G ชั้นรับ M											
2		บันไดหนีไฟ ชั้น G ชั้น B	Max Blight	EML-B-M-01	M	N	N	N	N	N	N	N	
3		ชั้น M ชั้น IB	Max Blight	EML-B-M-02	M	N	N	N	N	N	N	N	
4		ชั้น IB ชั้น 2B	Max Blight	EML-B-M-03	M	N	N	N	N	N	N	N	
5		ชั้น IB ชั้น 2B ประตูนหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-M-04	M	N	N	N	N	N	N	N	
6		ชั้น 2B ชั้น 3B	Max Blight	EML-B-M-05	M	N	N	N	N	N	N	N	
7		ชั้น 2B ชั้น 3B ประตูนหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-2-01	2	N	N	N	N	N	N	N	
8		ชั้น 3B ชั้น 4B	Max Blight	EML-B-2-02	2	N	N	N	N	N	N	N	
9		ชั้น 3B ชั้น 4B ประตูนหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-3-01	3	N	N	N	N	N	N	N	
10		ชั้น 4B ชั้นคาคี	Sil Word	EML-B-3-02	3	N	N	N	N	N	N	N	
11		ห้องเก็บของ	Max Blight	EML-B-4-01	4	N	N	N	N	N	N	N	
12		ชั้น 4B ชั้นคาคี Cooling ประตูนหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-4-02	4	N	N	N	N	N	N	N	
13		ประตูนห้องหนีไฟ Cooling	Max Blight	EML-B-4-03	4	N	N	N	N	N	N	N	
			Max Blight	EML-B-4-04	4	N	N	N	N	N	N	N	
1		ทางเดินหน้าห้อง 3104	Dyno	EML-C-1-01	1	N	N	N	N	N	N	N	
2		ทางเดินหน้าห้อง 3204	Dyno	EML-C-2-01	2	N	N	N	N	N	N	N	
3		ทางเดินหน้าห้อง 3304	Dyno	EML-C-3-01	3	N	N	N	N	N	N	N	
1		หน้าพิคเน็ค											
2		ประตูทางเข้าชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-01	1	N	N	N	N	N	N	N	
3		กลางทางเดินชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-02	1	N	N	N	N	N	N	N	
4		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 1 ชั้น 2	Max Blight	EML-1-1-03	1	N	N	N	N	N	N	N	
5		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Dyno	EML-1-1-04	1	N	N	N	N	N	N	N	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-1-2-01	2	N	N	N	N	N	N	N	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-02	2	N	N	N	N	N	N	N	
8		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Dyno	EML-1-2-03	2	N	N	N	N	N	N	N	
9		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-04	2	N	N	N	N	N	N	N	
10		บันได 2,3	Max Blight	EML-1-3-01	3	N	N	N	N	N	N	N	
11		บันไดหนีไฟชั้น 2,3	Max Blight	EML-1-3-02	3	N	N	N	N	N	N	N	
12		กลางทางเดินชั้น 4 ซ้าย	Max Blight	EML-1-3-03	3	N	N	N	N	N	N	N	
13		กลางทางเดินชั้น 4 ขวา	Dyno	EML-1-4-01	4	N	N	N	N	N	N	N	
14		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 3 ชั้น 4	Dyno	EML-1-4-02	4	N	N	N	N	N	N	N	
15		บันได 3,4	Sil Word	EML-1-4-03	4	N	N	N	N	N	N	N	
			Max Blight	EML-1-4-04	4	N	N	N	N	N	N	N	
1		ทางเข้าชั้น 1											
2		ทางหนีไฟชั้น 1	Dyno	EML-2-1-01	1	N	N	N	N	N	N	N	
3		กลางทางเดินชั้น 1 ขวา	Max Blight	EML-2-1-02	1	N	N	N	N	N	N	N	
4		กลางทางเดินชั้น 1 ซ้าย	Max Blight	EML-2-1-03	1	N	N	N	N	N	N	N	
5		บันไดหนีไฟ 1,2	Max Blight	EML-2-1-04	1	N	N	N	N	N	N	N	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-2-1-05	1	N	N	N	N	N	N	N	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Dyno	EML-2-1-06	1	N	N	N	N	N	N	N	
8		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Dyno	EML-2-2-01	2	N	N	N	N	N	N	N	
9		บันไดหนีไฟ 2,3	Max Blight	EML-2-2-02	2	N	N	N	N	N	N	N	
10		บันได 2,3	Max Blight	EML-2-2-03	2	N	N	N	N	N	N	N	
Client			Dyno	EML-2-2-04	2	N	N	N	N	N	N	N	

Checked By :

Checked By :

Date :

5.11.61

APPROVE BY

บรรณวิทย์ นุภาพเจริญ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10. พ.ย. 61

Date

N = Normal AB = Abnormal X = Don't PM

Month : Aug 61

[illegible]

Client

Checked By' :

Checked By :

Date :

APPROVE BY

Date _____

$N = \text{Normal}$

'AB = Abnormal'

X = 'Don't PM'

Emergency Light Checking / Testing Report

Month: ๙.๑๒

ลำดับ	แผนก	สถานที่	Brand	Code	ชั้น	General test	Emergency test	Pass check	Emergency test	Lamp check	Emergency test	Battery test	Emergency test	หมายเหตุ
1		ชั้น G ชั้น M												
2		บันไดหนีไฟ ชั้น G ชั้น B	Max Blight	EML-B-M-01	M	N	N	N	N	N	N	N	N	
3		ชั้น M ชั้น 1B	Max Blight	EML-B-M-02	M	N	N	N	N	N	N	N	N	
4		ชั้น 1B ชั้น 2B	Max Blight	EML-B-M-03	M	N	N	N	N	N	N	N	N	
5		ชั้น 1B ชั้น 2B ประตูหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-M-04	M	N	N	N	N	N	N	N	N	
6		ชั้น 2B ชั้น 3B	Max Blight	EML-B-M-05	M	N	N	N	N	N	N	N	N	
7		ชั้น 2B ชั้น 3B ประตูหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-2-01	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
8		ชั้น 3B ชั้น 4B	Max Blight	EML-B-2-02	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
9		ชั้น 3B ชั้น 4B ประตูหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-3-01	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
10		ชั้น 4B ชั้น 5B	Sil Word	EML-B-3-02	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
11		ห้องเก็บของ	Max Blight	EML-B-4-01	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
12		ชั้น 4B ชั้น 5B ประตูหนีไฟด้านหลัง Ward	Max Blight	EML-B-4-02	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
13		ประตูห้องหน้า Cooling	Max Blight	EML-B-4-03	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
		ประตูห้องหน้า Cooling	Max Blight	EML-B-4-04	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
1		ทางเดินหน้าห้อง 3104	Dyno	EML-C-1-01	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
2		ทางเดินหน้าห้อง 3204	Dyno	EML-C-2-01	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
3		ทางเดินหน้าห้อง 3304	Dyno	EML-C-3-01	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
1		หน้าฟลิบ												
2		ประตูทางเข้าชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-01	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
3		กลางทางเดินชั้น 1	Max Blight	EML-1-1-02	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
4		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 1 ชั้น 2	Max Blight	EML-1-1-03	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
5		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Dyno	EML-1-1-04	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-1-2-01	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-02	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
8		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Dyno	EML-1-2-03	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
9		กลางทางเดินชั้น 3 ซ้าย	Max Blight	EML-1-2-04	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
10		บันได 2,3	Max Blight	EML-1-3-01	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
11		บันไดหนีไฟชั้น 2,3	Max Blight	EML-1-3-02	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
12		กลางทางเดินชั้น 4 ซ้าย	Max Blight	EML-1-3-03	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
13		กลางทางเดินชั้น 4 ขวา	Dyno	EML-1-4-01	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
14		บันไดหนีไฟระหว่างชั้น 3 ชั้น 4	Dyno	EML-1-4-02	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
15		บันได 3,4	Sil Word	EML-1-4-03	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
		บันได 3,4	Max Blight	EML-1-4-04	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
1		ทางเข้าชั้น 1	Dyno	EML-2-1-01	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
2		ทางหนีไฟชั้น 1	Max Blight	EML-2-1-02	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
3		กลางทางเดินชั้น 1 ขวา	Max Blight	EML-2-1-03	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
4		กลางทางเดินชั้น 1 ซ้าย	Max Blight	EML-2-1-04	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
5		บันไดหนีไฟ 1,2	Max Blight	EML-2-1-05	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
6		บันได 1,2	Max Blight	EML-2-1-06	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
7		กลางทางเดินชั้น 2 ซ้าย	Dyno	EML-2-2-01	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
8		กลางทางเดินชั้น 2 ขวา	Max Blight	EML-2-2-02	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
9		บันไดหนีไฟ 2,3	Max Blight	EML-2-2-03	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
10		บันได 2,3	Dyno	EML-2-2-04	2	N	N	N	N	N	N	N	N	

Checked By :

Checked By :

Date : 5-12-61

APPROVE BY :

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date : 10.12.61

N = Normal AB = Abnormal X = Don't PM

[illegible]

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

APPROVE BY

APPROVE BY
 លេខបញ្ជាក់ រូបសាទរិយ

.....**ทิวหน้าแผ่นดินวิศกรรม**.....

Date _____

10 R. 11 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร B

Month :

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจสอบสภาพฟิวส์	Lamp check	ตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงาน / ชั่ว โมง	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น M											
1	ข้างห้องผู้ตรวจการ	EXL M – 1	๒		๒		๒		๒		
2	หน้าแผนก Admidson	EXL M – 2	๒		๒		๒		๒		
ชั้น 1 B											
3	หน้าบันไดทางขึ้น 1B	EXL B – 1	๒		๒		๒		๒		
4	หน้าเคาร์เตอร์ 1B	EXL B – 2	๒		๒		๒		๒		
5	ทางเดินกลาง 1B	EXL B – 3	๒		๒		๒		๒		
6	ทางเดินกลาง 1B	EXL B – 4	๒		๒		๒		๒		
7	บันไดหนีไฟ 1B	EXL B – 5	๒		๒		๒		๒		
ชั้น 2 B											
8	หน้าบันไดทางขึ้น 2B	EXL B – 6	๒		๒		๒		๒		
9	หน้าเคาร์เตอร์ 2B	EXL B – 7	๒		๒		๒		๒		
10	ทางเดินกลาง 2B	EXL B – 8	๒		๒		๒		๒		
11	ทางเดินกลาง 2B	EXL B – 9	๒		๒		๒		๒		
2	ทางเชื่อมตึก A,2B	EXL B – 10	๒		๒		๒		๒		
ชั้น 3 B											
13	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B – 11	๒		๒		๒		๒		
14	หน้าเคาร์เตอร์ 3B	EXL B – 12	๒		๒		๒		๒		
15	ทางเดินกลาง 3B	EXL B – 13	๒		๒		๒		๒		
16	ทางเดินกลาง 3B	EXL B – 14	๒		๒		๒		๒		
17	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B – 15	๒		๒		๒		๒		
18	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B – 16	๒		๒		๒		๒		
19	หน้าเคาร์เตอร์ 3B	EXL B – 17	๒		๒		๒		๒		
20	ทางเดินกลาง 3B	EXL B – 18	๒		๒		๒		๒		
21	ทางเดินกลาง 3B	EXL B – 19	๒		๒		๒		๒		
22	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B – 20	๒		๒		๒		๒		
ห้องหญิง ตึก A											
23	ทางเข้าหอชั้น 1	EXL 2/1-1	๒		๒		๒		๒		
24	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 2/1-2	๒		๒		๒		๒		
25	บันไดหนีไฟชั้น 1	EXL 2/1-3	๒		๒		๒		๒		
26	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 2/2-1	๒		๒		๒		๒		
27	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 2/2-2	๒		๒		๒		๒		
28	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 2/3-1	๒		๒		๒		๒		
29	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 2/3-2	๒		๒		๒		๒		
30	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 2/4 -1	๒		๒		๒		๒		
๒	บันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 2/4-2	๒		๒		๒		๒		
๒	หน้าหอหญิงชั้น 1	EXL 1/1-1	๒		๒		๒		๒		
33	หน้าฟิตเน็ด ชั้น1	EXL 1/1-2	๒		๒		๒		๒		
34	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 1/1-3	๒		๒		๒		๒		
35	บันไดหนีไฟ ชั้น 1	EXL 1/1-4	๒		๒		๒		๒		
36	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-1	๒		๒		๒		๒		
37	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 1/2-2	๒		๒		๒		๒		
38	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-3	๒		๒		๒		๒		
39	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 1/3-1	๒		๒		๒		๒		
40	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 1/3-2	๒		๒		๒		๒		
41	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 1/4-1	๒		๒		๒		๒		
42	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 1/4-2	๒		๒		๒		๒		
	</										

Client

Checked By :

Checked By :

Date :



๓-๗-๖๑

APPROVE BY

นิพนธ์ ชุมแสง

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริการผู้ป่วย

Date

10-7-61

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร B

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean		Fuse check	ตรวจสอบสภาพฟิวส์	Lamp check	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น M											
1	ข้างห้องผู้ตรวจการ	EXL M - 1	N		N		N		N		
2	หน้าแผนก Admidison	EXL M - 2	N		N		N		N		
ชั้น 1 B											
3	หน้าบันไดทางขึ้น 1B	EXL B - 1	N		N		N		N		
4	หน้าเคาร์เตอร์ 1B	EXL B - 2	N		N		N		N		
5	ทางเดินกลาง 1B	EXL B - 3	N		N		N		N		
6	ทางเดินกลาง 1B	EXL B - 4	N		N		N		N		
7	บันไดหนีไฟ 1B	EXL B - 5	N		N		N		N		
ชั้น 2 B											
8	หน้าบันไดทางขึ้น 2B	EXL B - 6	N		N		N		N		
9	หน้าเคาร์เตอร์ 2B	EXL B - 7	N		N		N		N		
10	ทางเดินกลาง 2B	EXL B - 8	N		N		N		N		
11	ทางเดินกลาง 2B	EXL B - 9	N		N		N		N		
12	ทางเชื่อมตึก A,2B	EXL B - 10	N		N		N		N		
ชั้น 3 B											
13	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B - 11	N		N		N		N		
14	หน้าเคาร์เตอร์ 3B	EXL B - 12	N		N		N		N		
15	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 13	N		N		N		N		
16	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 14	N		N		N		N		
17	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B - 15	N		N		N		N		
18	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B - 16	N		N		N		N		
19	หน้าเคาร์เตอร์ 3B	EXL B - 17	N		N		N		N		
20	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 18	N		N		N		N		
21	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 19	N		N		N		N		
22	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B - 20	N		N		N		N		
ห้องฉุกเฉิน ตึก A											
23	ทางเข้าหอชั้น 1	EXL 2/1-1	N		N		N		N		
24	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 2/1-2	N		N		N		N		
25	บันไดหนีไฟชั้น 1	EXL 2/1-3	N		N		N		N		
26	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 2/2-1	N		N		N		N		
27	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 2/2-2	N		N		N		N		
28	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 2/3-1	N		N		N		N		
29	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 2/3-2	N		N		N		N		
30	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 2/4-1	N		N		N		N		
31	บันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 2/4-2	N		N		N		N		
32	หน้าหอฉุกเฉิน 1	EXL 1/1-1	N		N		N		N		
33	หน้าฟิตเนต ชั้น 1	EXL 1/1-2	N		N		N		N		
34	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 1/1-3	N		N		N		N		
35	บันไดหนีไฟ ชั้น 1	EXL 1/1-4	N		N		N		N		
36	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-1	N		N		N		N		
37	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 1/2-2	N		N		N		N		
38	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-3	N		N		N		N		
39	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 1/3-1	N		N		N		N		
40	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 1/3-2	N		N		N		N		
41	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 1/4-1	N		N		N		N		
42	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 1/4-2	N		N		N		N		
				</							

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5-8-64

APPROVE BY

บริษัท รุ่งแสง

Date 10-8-64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	นำความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจสอบเช็คสภาพฟิวส์	Lamp check	ตรวจสอบเช็คสภาพของหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น M											
1	ข้างห้องผู้ตรวจการ	EXL M - 1	✓		✓		✓		✓		
2	หน้าแผนก Admision	EXL M - 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1 B											
3	หน้าบันไดทางขึ้น 1B	EXL B - 1	✓		✓		✓		✓		
4	หน้าเคาน์เตอร์ 1B	EXL B - 2	✓		✓		✓		✓		
5	ทางเดินกลาง 1B	EXL B - 3	✓		✓		✓		✓		
6	ทางเดินกลาง 1B	EXL B - 4	✓		✓		✓		✓		
7	บันไดหนีไฟ 1B	EXL B - 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2 B											
8	หน้าบันไดทางขึ้น 2B	EXL B - 6	✓		✓		✓		✓		
9	หน้าเคาน์เตอร์ 2B	EXL B - 7	✓		✓		✓		✓		
10	ทางเดินกลาง 2B	EXL B - 8	✓		✓		✓		✓		
11	ทางเดินกลาง 2B	EXL B - 9	✓		✓		✓		✓		
12	ทางเชื่อมตึก A,2B	EXL B - 10	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3 B											
13	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B - 11	✓		✓		✓		✓		
14	หน้าเคาน์เตอร์ 3B	EXL B - 12	✓		✓		✓		✓		
15	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 13	✓		✓		✓		✓		
16	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 14	✓		✓		✓		✓		
17	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B - 15	✓		✓		✓		✓		
18	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B - 16	✓		✓		✓		✓		
19	หน้าเคาน์เตอร์ 3B	EXL B - 17	✓		✓		✓		✓		
20	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 18	✓		✓		✓		✓		
21	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 19	✓		✓		✓		✓		
22	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B - 20	✓		✓		✓		✓		
ห้องฉุกเฉิน ตึก A											
23	ทางเข้าหอชั้น 1	EXL 2/1-1	✓		✓		✓		✓		
24	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 2/1-2	✓		✓		✓		✓		
25	บันไดหนีไฟชั้น 1	EXL 2/1-3	✓		✓		✓		✓		
26	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 2/2-1	✓		✓		✓		✓		
27	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 2/2-2	✓		✓		✓		✓		
28	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 2/3-1	✓		✓		✓		✓		
29	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 2/3-2	✓		✓		✓		✓		
30	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 2/4-1	✓		✓		✓		✓		
31	บันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 2/4-2	✓		✓		✓		✓		
32	หน้าหอฉุกเฉิน ชั้น 1	EXL 1/1-1	✓		✓		✓		✓		
33	หน้าลิฟต์เบ็ด ชั้น 1	EXL 1/1-2	✓		✓		✓		✓		
34	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 1/1-3	✓		✓		✓		✓		
35	บันไดหนีไฟ ชั้น 1	EXL 1/1-4	✓		✓		✓		✓		
36	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-1	✓		✓		✓		✓		
37	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 1/2-2	✓		✓		✓		✓		
38	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-3	✓		✓		✓		✓		
39	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 1/3-1	✓		✓		✓		✓		
40	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 1/3-2	✓		✓		✓		✓		
41	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 1/4-1	✓		✓		✓		✓		
42	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 1/4-2	✓		✓		✓		✓		

Client

Checked By :

Checked By :

Date : 5-9-64

APPROVE BY

บรรณวิทย์ บุญเจริญ

Date หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10-9-64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร B

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจเช็คสภาพฟิวส์	Lamp check	ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงาน 1 ชั่วโมง	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น M											
1	ข้างห้องผู้ตรวจการ	EXL M - 1	N		N		N		N		
2	หน้าแผนก Admision	EXL M - 2	N		N		N		N		
ชั้น 1 B											
3	หน้าบันไดทางขึ้น 1B	EXL B - 1	N		N		N		N		
4	หน้าเคาร์เตอร์ 1B	EXL B - 2	N		N		N		N		
5	ทางเดินกลาง 1B	EXL B - 3	N		N		N		N		
6	ทางเดินกลาง 1B	EXL B - 4	N		N		N		N		
7	บันไดหนีไฟ 1B	EXL B - 5	N		N		N		N		
ชั้น 2 B											
8	หน้าบันไดทางขึ้น 2B	EXL B - 6	N		N		N		N		
9	หน้าเคาร์เตอร์ 2B	EXL B - 7	N		N		N		N		
10	ทางเดินกลาง 2B	EXL B - 8	N		N		N		N		
11	ทางเดินกลาง 2B	EXL B - 9	N		N		N		N		
12	ทางเชื่อมตึก A,2B	EXL B - 10	N		N		N		N		
ชั้น 3 B											
13	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B - 11	N		N		N		N		
14	หน้าเคาร์เตอร์ 3B	EXL B - 12	N		N		N		N		
15	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 13	N		N		N		N		
16	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 14	N		N		N		N		
17	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B - 15	N		N		N		N		
18	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B - 16	N		N		N		N		
19	หน้าเคาร์เตอร์ 3B	EXL B - 17	N		N		N		N		
20	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 18	N		N		N		N		
21	ทางเดินกลาง 3B	EXL B - 19	N		N		N		N		
22	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B - 20	N		N		N		N		
หอหญิง ตึก A											
23	ทางเข้าหอชั้น 1	EXL 2/1-1	N		N		N		N		
24	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 2/1-2	N		N		N		N		
25	บันไดหนีไฟชั้น 1	EXL 2/1-3	N		N		N		N		
26	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 2/2-1	N		N		N		N		
27	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 2/2-2	N		N		N		N		
28	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 2/3-1	N		N		N		N		
29	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 2/3-2	N		N		N		N		
30	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 2/4-1	N		N		N		N		
31	บันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 2/4-2	N		N		N		N		
32	หน้าหอหญิงชั้น 1	EXL 1/1-1	N		N		N		N		
33	หน้าฟิตเนต ชั้น 1	EXL 1/1-2	N		N		N		N		
34	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 1/1-3	N		N		N		N		
35	บันไดหนีไฟ ชั้น 1	EXL 1/1-4	N		N		N		N		
36	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-1	N		N		N		N		
37	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 1/2-2	N		N		N		N		
38	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-3	N		N		N		N		
39	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 1/3-1	N		N		N		N		
40	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 1/3-2	N		N		N		N		
41	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 1/4-1	N		N		N		N		
42	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 1/4-2	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date : 5, 10 - 64

APPROVE BY

บรรณวิทย์ นพมาเจริญ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date

10-10-64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร B

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจสอบสภาพฟิวส์	Lamp check	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น M											
1	ข้างห้องผู้ตรวจการ	EXL M-1	๗		๗		๗		๗		
2	หน้าแผนก Admision	EXL M-2	๗		๗		๗		๗		
ชั้น 1 B											
3	หน้าบันไดทางขึ้น 1B	EXL B-1	๗		๗		๗		๗		
4	หน้าเคาน์เตอร์ 1B	EXL B-2	๗		๗		๗		๗		
5	ทางเดินกลาง 1B	EXL B-3	๗		๗		๗		๗		
6	ทางเดินกลาง 1B	EXL B-4	๗		๗		๗		๗		
7	บันไดหนีไฟ 1B	EXL B-5	๗		๗		๗		๗		
ชั้น 2 B											
8	หน้าบันไดทางขึ้น 2B	EXL B-6	๗		๗		๗		๗		
9	หน้าเคาน์เตอร์ 2B	EXL B-7	๗		๗		๗		๗		
10	ทางเดินกลาง 2B	EXL B-8	๗		๗		๗		๗		
11	ทางเดินกลาง 2B	EXL B-9	๗		๗		๗		๗		
12	ทางเชื่อมตึก A,2B	EXL B-10	๗		๗		๗		๗		
ชั้น 3 B											
13	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B-11	๗		๗		๗		๗		
14	หน้าเคาน์เตอร์ 3B	EXL B-12	๗		๗		๗		๗		
15	ทางเดินกลาง 3B	EXL B-13	๗		๗		๗		๗		
16	ทางเดินกลาง 3B	EXL B-14	๗		๗		๗		๗		
17	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B-15	๗		๗		๗		๗		
18	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B-16	๗		๗		๗		๗		
19	หน้าเคาน์เตอร์ 3B	EXL B-17	๗		๗		๗		๗		
20	ทางเดินกลาง 3B	EXL B-18	๗		๗		๗		๗		
21	ทางเดินกลาง 3B	EXL B-19	๗		๗		๗		๗		
22	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B-20	๗		๗		๗		๗		
ห้องฉุกเฉิน ตึก A											
23	ทางเข้าหอชั้น 1	EXL 2/1-1	๗		๗		๗		๗		
24	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 2/1-2	๗		๗		๗		๗		
25	บันไดหนีไฟชั้น 1	EXL 2/1-3	๗		๗		๗		๗		
26	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 2/2-1	๗		๗		๗		๗		
27	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 2/2-2	๗		๗		๗		๗		
28	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 2/3-1	๗		๗		๗		๗		
29	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 2/3-2	๗		๗		๗		๗		
30	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 2/4-1	๗		๗		๗		๗		
31	บันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 2/4-2	๗		๗		๗		๗		
32	หน้าหอฉุกเฉิน 1	EXL 1/1-1	๗		๗		๗		๗		
33	หน้าฟลิเน็ค ชั้น 1	EXL 1/1-2	๗		๗		๗		๗		
34	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 1/1-3	๗		๗		๗		๗		
35	บันไดหนีไฟ ชั้น 1	EXL 1/1-4	๗		๗		๗		๗		
36	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-1	๗		๗		๗		๗		
37	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 1/2-2	๗		๗		๗		๗		
38	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-3	๗		๗		๗		๗		
39	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 1/3-1	๗		๗		๗		๗		
40	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 1/3-2	๗		๗		๗		๗		
41	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 1/4-1	๗		๗		๗		๗		
42	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 1/4-2	๗		๗		๗		๗		

Client

Checked By : 

Checked By :

Date : 5-11-60

APPROVE BY
บรรณวิทย์ นุภาพเจริญ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date

5-11-60

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

Fire Exit Light Checking / Testing Report

อาคาร B

Month : ธ.ค ๖๖

ลำดับ	สถานที่	รหัส	แจ้งปกติ	แจ้งผิดปกติ	แจ้งปกติ	แจ้งผิดปกติ	แจ้งปกติ	แจ้งผิดปกติ	แจ้งปกติ	แจ้งผิดปกติ	แจ้งปกติ	แจ้งผิดปกติ	หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	ช่างห้องผู้ตรวจการ	EXL M-1	N										
2	หน้าแผนก Admission	EXL M-2	N										
3	หน้าบันไดทางขึ้น 1B	EXL B-1	N										
4	หน้าเคาร์เตอร์ 1B	EXL B-2	N										
5	ทางเดินกลาง 1B	EXL B-3	N										
6	ทางเดินกลาง 1B	EXL B-4	N										
7	บันไดหนีไฟ 1B	EXL B-5	N										
8	หน้าบันไดทางขึ้น 2B	EXL B-6	N										
9	หน้าเคาร์เตอร์ 2B	EXL B-7	N										
10	ทางเดินกลาง 2B	EXL B-8	N										
11	ทางเดินกลาง 2B	EXL B-9	N										
12	ทางเชื่อมตึก A,2B	EXL B-10	N										
13	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B-11	N										
14	หน้าเคาร์เตอร์ 3B	EXL B-12	N										
15	ทางเดินกลาง 3B	EXL B-13	N										
16	ทางเดินกลาง 3B	EXL B-14	N										
17	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B-15	N										
18	หน้าบันไดทางขึ้น 3B	EXL B-16	N										
19	หน้าเคาร์เตอร์ 3B	EXL B-17	N										
20	ทางเดินกลาง 3B	EXL B-18	N										
21	ทางเดินกลาง 3B	EXL B-19	N										
22	หน้าบันไดหนีไฟ 3B	EXL B-20	N										
23	ทางเข้าห้อง 1	EXL 2/1-1	N										
24	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 2/1-2	N										
25	บันไดหนีไฟชั้น 1	EXL 2/1-3	N										
26	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 2/2-1	N										
27	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 2/2-2	N										
28	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 2/3-1	N										
29	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 2/3-2	N										
30	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 2/4-1	N										
31	บันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 2/4-2	N										
32	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 1	EXL 1/1-1	N										
33	หน้าประตูทางเข้าชั้น 1	EXL 1/1-2	N										
34	บันไดหนีไฟชั้น 1	EXL 1/1-3	N										
35	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-1	N										
36	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 2	EXL 1/2-2	N										
37	บันไดหนีไฟชั้น 2	EXL 1/2-3	N										
38	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 3	EXL 1/3-1	N										
39	บันไดหนีไฟชั้น 3	EXL 1/3-2	N										
40	ประตูบันไดหนีไฟชั้น 4	EXL 1/4-1	N										
41	หน้าตู้ดับเพลิงชั้น 4	EXL 1/4-2	N										
42													

Client

Checked By :

Checked By :

Date : 5-12-64

APPROVE BY

Date

บรรยวสิทธิ์ บุญคำเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
10-12-64

N - Normal AB - Abnormal X - Don't PM

Month: Aug 64

[illegible]

Client

Checked By :

Checked By : _____

Date : 5. 11. 64

APPROVE BY

Custo

Date :บรรณวิศัลย์ อนุภาเจริญ

หัวข้อ: ภูมิศาสตร์

N = Normal

$$A \cdot B = \text{Abnormal}$$

X = Don't PM

10 112 109

Month: M. 07 6/1

Client

Checked By :

Checked By :

Date : 5-10-68

APPROVE BY

Custoบรรณวิศถ์ บุญผาเจริญ.....

Date : ...หัวหน้าแบบวิศวกรรม.....

10. M. A. 51

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

Client _____
Checked By :
Checked By : _____
Date : 5-9-64

APPROVE BY
บรรณวิทย์ บรรณวิทย์
.....
Custo
Date : 10.9.64

X = Don't PM

Client

Checked By :

APPROVE BY

Custo นิพนธ์ รุณแสง
..... ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริการทั่วไป

Date :

10-8-64

X = Don't PM

Month: 11-11-61

[illegible]

-Client

Checked By :

Checked By :

Date : 5-7-68

APPROVE BY

Custo ... ผู้ดูแลฝ่ายบัญชีและงานธุรการทั่วไป

Date: 10-7-64

N: Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

ลำดับ	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพสลัก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
							ท่า	ไม่ท่า	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 1	EXT C/1	1	ฮาโลรอน	1.5	N		N		N		N		N		N		
2	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 2	EXT C/1	2	ฮาโลรอน	1.5	N		N		N		N		N		N		
3	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 3	EXT C/3	3	ฮาโลรอน	1.5	N		N		N		N		N		N		
4	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
5	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
6	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
7	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
8	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	1.5	N		N		N		N		N		N		
9	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	1.5	N		N		N		N		N		N		
10	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	1.5	N		N		N		N		N		N		
11	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	1.5	N		N		N		N		N		N		
12	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
13	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
14	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
15	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
16	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	เคมีแห้ง	1.5	N		N		N		N		N		N		
17	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	เคมีแห้ง	1.5	N		N		N		N		N		N		
18	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	เคมีแห้ง	1.5	N		N		N		N		N		N		
19	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	เคมีแห้ง	1.5	N		N		N		N		N		N		
20	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
21	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
22	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
23	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
24	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
25	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
26	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
27	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			

Client

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

Checked By :

Check Supervisor :

Customer :

Checked By :

Check Chief Engineer :

Date :

Date :


Date : Date :

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

APPROVE BY

ผู้ควบคุมงาน : 

10-7-6d

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : ๕ สิงหาคม

ลำดับ	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพสลัก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
							ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 1	EXT C/1	1	ฮาโลกรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 2	EXT C/1	2	ฮาโลกรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 3	EXT C/3	3	ฮาโลกรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	CO2	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	CO2	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	CO2	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	CO2	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	CO2	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	CO2	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	CO2	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	CO2	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			

Client

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

APPROVE BY

Checked By :

Check Supervisor :

Customer :

Checked By :

Check Chief Engineer :

Date :

Date : 5-8-64

Date : Date :

 นิพนธ์ ชุมแสง
 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริการทั่วไป
 6-8-64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

ลำดับ	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพสลัก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
							ท่า	ไม่ท่า	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 1	EXT C/1	1	ฮาโลรอน	15	N		N		N		N		N		N		
2	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 2	EXT C/1	2	ฮาโลรอน	15	N		N		N		N		N		N		
3	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 3	EXT C/3	3	ฮาโลรอน	15	N		N		N		N		N		N		
4	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
5	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
6	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
7	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
8	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
9	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
10	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
11	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
12	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
13	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
14	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
15	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
16	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
17	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
18	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
19	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
20	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
21	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
22	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
23	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
24	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
25	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
26	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
27	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			

Client

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

Checked By :

Check Supervisor :

Checked By :

Check Chief Engineer :

Date : 5-10-61

Date : Date :

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

APPROVE BY

Customer : บรรณวิทย์ นุพมาเจริญ

 Date : หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
10.9.61

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

ลำดับ	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพสลัก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
							ท่า	ไม่ท่า	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 1	EXT C/1	1	ฮาโลรอน	15	2		2		2		2		2		2		
2	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 2	EXT C/1	2	ฮาโลรอน	15	2		2		2		2		2		2		
3	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 3	EXT C/3	3	ฮาโลรอน	15	2		2		2		2		2		2		
4	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	CO2	10	2		2		2		2		2		2		
5	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	CO2	10	2		2		2		2		2		2		
6	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	CO2	10	2		2		2		2		2		2		
7	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	CO2	10	2		2		2		2		2		2		
8	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	15	2		2		2		2		2		2		
9	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	15	2		2		2		2		2		2		
10	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	15	2		2		2		2		2		2		
11	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	15	2		2		2		2		2		2		
12	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	CO2	10	2		2		2		2		2		2		
13	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	CO2	10	2		2		2		2		2		2		
14	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	CO2	10	2		2		2		2		2		2		
15	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	CO2	10	2		2		2		2		2		2		
16	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	เคมีแห้ง	15	2		2		2		2		2		2		
17	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	เคมีแห้ง	15	2		2		2		2		2		2		
18	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	เคมีแห้ง	15	2		2		2		2		2		2		
19	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	เคมีแห้ง	15	2		2		2		2		2		2		
20	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	2		2		2		2		2		2		
21	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	2		2		2		2		2		2		
22	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	2		2		2		2		2		2		
23	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	2		2		2		2		2		2		
24	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	2		2		2		2		2		2		
25	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	2		2		2		2		2		2		
26	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	2		2		2		2		2		2		
27	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	2		2		2		2		2		2		
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			

Client

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

APPROVE BY

Checked By :

Check Supervisor :

Customer :

Checked By :

Check Chif Engineer :

Date :

Date :

Date : Date :

 บรรมย์ นพคุณเจริญ
 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

10 May 61

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

Month : 5 พ.ย 64

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

ลำดับ	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพสลัก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
							ท่า	ไม่ท่า	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 1	EXT C/1	1	ฮาโลรอน	15	N		N		N		N		N		N		
2	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 2	EXT C/1	2	ฮาโลรอน	15	N		N		N		N		N		N		
3	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 3	EXT C/3	3	ฮาโลรอน	15	N		N		N		N		N		N		
4	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
5	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
6	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
7	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
8	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
9	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
10	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
11	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
12	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
13	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
14	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
15	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
16	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
17	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
18	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
19	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
20	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
21	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
22	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
23	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
24	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
25	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
26	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
27	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			

Client

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

Checked By :

Check Supervisor :

Customer :

Checked By :

Check Chief Engineer :

Date :

Date :

Date : Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : 5 ก.ค. 64

ลำดับ	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Seal		สภาพสลัก		สภาพชนิด		หมายเหตุ
							ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 1	EXT C/1	1	ฮาโลทรอน	15	N		N		N		N		N		N		
2	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 2	EXT C/1	2	ฮาโลทรอน	15	N		N		N		N		N		N		
3	คอนโดแพทย์	คอนโดแพทย์ชั้น 3	EXT C/3	3	ฮาโลทรอน	15	N		N		N		N		N		N		
4	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
5	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
6	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
7	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
8	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 1	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
9	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 2	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
10	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 3	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
11	หอพักพยาบาลตึก A	หอพักพยาบาลตึก A ชั้น 4	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
12	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
13	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
14	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
15	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	CO2	10	N		N		N		N		N		N		
16	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 1	EXT D/1	1	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
17	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 2	EXT D/2	2	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
18	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 3	EXT D/3	3	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
19	หอพักพยาบาลตึก B	หอพักพยาบาลตึก B ชั้น 4	EXT D/4	4	เคมีแห้ง	15	N		N		N		N		N		N		
20	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
21	B	ชั้น 1B	EXT B/1	1	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
22	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
23	B	ชั้น 2B	EXT B/2	2	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
24	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
25	B	ชั้น 3B	EXT B/3	3	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
26	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
27	B	ชั้น 4B	EXT B/4	4	เคมีแห้ง	10	N		N		N		N		N		N		
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			

Client

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

APPROVE BY

Checked By :

Check Supervisor :

Customer :

Checked By :

Check Chief Engineer :

Date :

Date :

Date : Date :

Date :

5 / 12 / 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

บรรณวิทย์ ภูมิสาเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10 / 10 / 64

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : 5. 6. 64

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ถัง	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด	สภาพสต็อก	สภาพถัง	น้ำหนัก/Gauge	สภาพสลัก	สภาพหัวฉีด	หมายเหตุ
1	Check Up	ห้องไฟ Check Up	EXT G1	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
2	Check Up	ทางเดินข้างกระจก Check Up	EXT G2	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
3	Check Up	ทางเดินข้างเคาเตอร์ Check Up	EXT G3	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
4	ห้องอาหาร	ทางเดินหน้าห้องอาหาร	EXT G4	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
5	ห้องอาหาร	หน้าห้องทำอาหาร	EXT G5	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
6	ห้องอาหาร	หลังห้องทำอาหาร	EXT G6	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
7	ห้องอาหาร	ห้องเก็บภาชนะ	EXT G7	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
8	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 1	EXT G8	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
9	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 2	EXT G9	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
10	X-Ray ใหม	ทางเดิน X-Ray ใหม	EXT G10	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
11	X-Ray ใหม	ทางเดินกลางแผนก	EXT G11	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
12	Breast center	ห้องตรวจ 1	EXT G12	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
13	Breast center	ทางเดิน	EXT G13	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
14	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT G14	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
15	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	EXT G16	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
16	ER	ER	EXT G17	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
17	เก็บประวัติ	หน้าประตูห้องเก็บประวัติ	EXT G18	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
18	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXT G19	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
19	ลิ้นชักใต้อลิ	ทางเดิน ชั้น G	EXT G20	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
20	กระถางและข้อ	หลังเคาเตอร์	EXT G21	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
21	X-ray	หน้าห้องเก็บฟิล์ม	EXT G22	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
22	Check Up(อาคาร A)	หน้าห้องน้ำ	EXT G23	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
23	ห้องอาหาร(อาคาร A)	ในท้องอาหาร	EXT G26	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
24	หลังอา(อาคาร A)	หลังอา	EXT G27	G	เคมีแห้ง	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
25	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G28	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
26	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G29	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
27	CSSD	ห้องนั่งอุปกรณ์	EXT G30	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
28	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G31	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
29	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G32	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
30	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G33	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
31	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G34	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
32	ห้อง Generator	หน้า Generator	EXT G34	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
33	แผนกแม่บ้าน(อาคาร A)	ในห้องพักแม่บ้าน	EXT G35	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
34	X-Ray(อาคาร A)	ข้างห้องอัลตราซาวด์ 1	EXT G36	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
35	X-Ray(อาคาร A)	ห้องควบคุม MRI	EXT G37	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
36	X-Ray(อาคาร A)	หน้าห้อง X-Ray พิเศษ	EXT G38	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
37	ห้อง Prot	ชั้น G	EXT G39	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
38	ห้องอาหาร	หน้าห้องน้ำด้านใน	EXT G40	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
39	ห้องอาหาร	หน้าห้องอาหารใหม่	EXT G41	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
40	ห้องบัตร(อาคาร A)	หน้าตู้เก็บในห้องพัก	EXT G42	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
41	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G43	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
42	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G44	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
43	Check up	หน้าห้องน้ำแผนก Check up	EXT G45	G	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
44	Check up	แผนก Check up หน้าห้องธุรการ	EXT G46	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
45	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G47	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
46	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G48	G	ฮาโลครอน	11	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
47	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G48	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
48	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G49	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
49	ห้องโภชนาการ	ห้องโภชนาการ	EXT G50	G	ไฟร์ K	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
50	ห้องอาหาร	ห้องอาหาร	EXT G51	G	ไฟร์ K	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
51	ห้องMDB	ห้องMDB	EXT G52	G	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
52	สโตร์โรงเขียว	สโตร์โรงเขียว	EXT G53	G	เคมีแห้ง	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
53	ราชวดี	หน้าลิฟท์	EXT I/1	I	ฮาโลครอน	15	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
54	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	EXT I/2	I	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
55	อาชุกรรณ	หน้าแผนกอาชุกรรณ	EXT I/3	I	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	
56	อาชุกรรณ	หน้าแผนกอาชุกรรณ	EXT I/4	I	ฮาโลครอน	10	พ	พ	พ	พ	พ	พ	

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพสลัก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
							หน้า	ใบทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
57	ศูนย์หัวใจ	ในห้องตรวจศูนย์หัวใจ	EXT 1/5	1	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
58	ชั้น 1	ทางเดิน ไปห้องอาหาร	EXT 1/6	1	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
59	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	EXT 1/7	1	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
60	ห้อง OR(อาคาร A)	ในห้อง Operator	EXT 1/8	1	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
61	จ่ายยา	ในห้องจ่ายยา	EXT 1/9	1	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
62	ทันตกรรม	แผนก ทันตกรรม	EXT 1/10	1	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
63	อายุรกรรม	แผนก อายุรกรรม	EXT 1/11	1	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
64	เวชระเบียน	แผนก เวชระเบียน	EXT 1/12	1	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
65	ENT	แผนก ENT	EXT 1/13	1	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
66	ชั้น 2	หน้าห้อง Cath Lab	EXT 2/1	2	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
67	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 2/2	2	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
68	OR	หน้าห้องผ่าตัด	EXT 2/3	2	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
69	ICU	ข้างห้อง ICU	EXT 2/4	2	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
70	ไอที	หน้าห้องไอที	EXT 2/5	2	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
71	กายภาพ	ห้อง Break กายภาพ	EXT 2/6	2	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
72	ห้องคลอด	ในห้องคลอด	EXT 2/7	2	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
73	OR	หน้าลิฟท์ OR	EXT 2/8	2	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
74	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 1	EXT 2/9	2	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
75	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 4	EXT 2/10	2	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
76	OR	แผนก OR ด้านหน้า OR 6	EXT 2/11	2	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
77	GI	แผนก GI	EXT 2/12	2	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
78	กายภาพ	แผนก กายภาพ	EXT 2/13	2	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
79	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 3/1	3	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
80	ชั้น 3	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXT 3/3	3	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
81	ชั้น 3	หน้า สนม.	EXT 3/3	3	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
82	การคลอด	หน้าห้องคลอด	EXT 3/2	3	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
83	แผนกสูติ	ข้างเครื่องสูติ	EXT 3/4	3	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
84	แผนกเด็ก	หลังเครื่องแผนกเด็ก	EXT 3/4	3	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
85	ชั้น 3	หน้าห้อง Server	EXT 3/3	3	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
86	ชั้น 3	หน้าห้อง IT	EXT 3/5	3	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
87	ชั้น 3	หน้าห้องประชุม 4	EXT 3/5	3	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
88	Lab	หน้าห้อง Lab	EXT 3/4	3	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
89	บัญชี	แผนก บัญชี / การเงิน	EXT 3/5	3	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
90	สน.ผอ	แผนก สำนักผู้บริหาร	EXT 3/6	3	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
91	แผนกเด็ก	ด้านหน้าแผนกเด็กป่วย	EXT 3/7	3	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
92	แผนกเด็ก	ทางเดินหน้าห้องฉุกเฉินแผนกเด็กป่วย	EXT 3/8	3	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
93	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 4/1	4	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
94	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 4/2	4	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
95	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 5/1	5	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
96	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 5/2	5	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
97	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 6/1	6	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
98	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 6/2	6	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
99	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/1	7	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
100	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/2	7	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
101	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/3	7	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
102	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/4	7	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
103	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/5	7	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
104	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/6	7	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
105	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 8/1	8	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
106	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 8/2	8	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
107	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 8/3	8	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
108	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 9/1	9	ฮาโลครอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
109	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 9/2	9	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
110	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 10/1	10	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
111	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 10/2	10	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
112	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 6	EXT 11/1	11	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
113	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 4-5	EXT 11/2	11	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
114	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 1,2,3	EXT 11/3	11	ฮาโลครอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

๕-๙-๖๓

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

Check Supervisor :

Check Chief Engineer :

Date :

APPROVE วิศวกร รุ่งแสง

Customer :

Date :

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริการทั่วไป

16-๙-๖๓

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKKRAYONG HOSPITAL

Month : 5 ๕๐๖4

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความแรง	สภาพ	สภาพ	สภาพ	น้ำหนัก/Gauge	สภาพ	สภาพ	หมายเหตุ
							ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1	Check Up	ห้องไฟ Check Up	EXT G1	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Check Up	ทางเดินข้างกระจก Check Up	EXT G2	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Check Up	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check Up	EXT G3	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องอาหาร	ทางเดินหน้าห้องอาหาร	EXT G4	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องอาหาร	หน้าห้องทำอาหาร	EXT G5	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องอาหาร	หลังห้องทำอาหาร	EXT G6	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องอาหาร	ห้องเก็บภาชนะ	EXT G7	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 1	EXT G8	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 2	EXT G9	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	X-Ray โคม	ทางเดิน X-Ray โคม	EXT G10	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	X-Ray โคม	ทางเดินกลางแผนก	EXT G11	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Breast center	ห้องตรวจ 1	EXT G12	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Breast center	ทางเดิน	EXT G13	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT G14	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	EXT G16	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ER	ER	EXT G17	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	เก็บประวัติ	หน้าประตูห้องเก็บประวัติ	EXT G18	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXT G19	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ไค้บัน โดเรียน	ทางเดิน ชั้น G	EXT G20	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	กระดูกและข้อ	หลังเคาน์เตอร์	EXT G21	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	X-ray	หน้าห้องเก็บฟิล์ม	EXT G22	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Check Up(อาคาร A)	หน้าห้องน้ำ	EXT G23	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ห้องอาหาร(อาคาร A)	โถงอาหาร	EXT G26	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หลังยา(อาคาร A)	หลังยา	EXT G27	G	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G28	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G29	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	CSSD	ห้องนั่งดูอุปกรณ์	EXT G30	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G31	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G32	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G33	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G34	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	ห้อง Generator	หน้า Generator	EXT G34	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	แผนกแม่บ้าน(อาคาร A)	ในห้องพักแม่บ้าน	EXT G35	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	X-Ray(อาคาร A)	ข้างห้องอัลตราซาวด์ 1	EXT G36	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	X-Ray(อาคาร A)	ห้องควบคุม MRI	EXT G37	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	X-Ray(อาคาร A)	หน้าห้อง X-Ray พิเศษ	EXT G38	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	ห้อง Prot	ชั้น G	EXT G39	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	ห้องอาหาร	หน้าห้องน้ำด้านใน	EXT G40	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	ห้องอาหาร	หน้าห้องอาหารใหม่	EXT G41	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	ห้องบัตร(อาคาร A)	หน้าตู้เก็บในห้องพัก	EXT G42	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G43	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G44	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	Check up	หน้าห้องน้ำแผนก Check up	EXT G45	G	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	Chuck up	แผนก Check up หน้าห้องธุรการ	EXT G46	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G47	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G48	G	ฮาโลรอน	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G48	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G49	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	ห้องโภชนาการ	ห้องโภชนาการ	EXT G50	G	ไทร์ K	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	ห้องอาหาร	ห้องอาหาร	EXT G51	G	ไทร์ K	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	ห้องMDB	ห้องMDB	EXT G52	G	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	สโตนโรงเขี้ยว	สโตนโรงเขี้ยว	EXT G53	G	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	ราชวดี	หน้าลิฟท์ชั้น	EXT I/1	I	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	ชั้น I	หน้าลิฟท์ No.6	EXT I/2	I	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	อายุรกรรม	หน้าแผนกอายุรกรรม	EXT I/3	I	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	อายุรกรรม	หน้าแผนกอายุรกรรม	EXT I/4	I	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : 5 ๕๖๖1

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด	สภาพถัง	น้ำหนัก Gauge		สภาพสลัก	สภาพหัวฉีด	หมายเหตุ
						ทำ	ไม่ทำ			ปกติ	ผิดปกติ			
57	ศูนย์หัวใจ	ในห้องรวงศูนย์หัวใจ	EXT 1/5	1	ฮาโลครอน	10	N							
58	ชั้น 1	ทางเดินไปห้องอาหาร	EXT 1/6	1	ฮาโลครอน	10	N							
59	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	EXT 1/7	1	ฮาโลครอน	15	N							
60	ห้อง OR(อาคาร A)	ในห้อง Operator	EXT 1/8	1	ฮาโลครอน	15	N							
61	จ่ายยา	ในห้องจ่ายยา	EXT 1/9	1	ฮาโลครอน	15	N							
62	ทันตกรรม	แผนก ทันตกรรม	EXT 1/10	1	ฮาโลครอน	10	N							
63	อายุรกรรม	แผนก อายุรกรรม	EXT 1/11	1	ฮาโลครอน	10	N							
64	เวชระเบียน	แผนก เวชระเบียน	EXT 1/12	1	ฮาโลครอน	10	N							
65	ENT	แผนก ENT	EXT 1/13	1	ฮาโลครอน	10	N							
66	ชั้น 2	หน้าห้อง Cash Lab	EXT 2/1	2	ฮาโลครอน	15	N							
67	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 2/2	2	ฮาโลครอน	15	N							
68	OR	หน้าห้องผ่าตัด	EXT 2/3	2	ฮาโลครอน	10	N							
69	ICU	ข้างห้อง ICU	EXT 2/4	2	ฮาโลครอน	15	N							
70	โสต	หน้าห้องโสต	EXT 2/5	2	ฮาโลครอน	15	N							
71	กายภาพ	ห้อง Break กายภาพ	EXT 2/6	2	ฮาโลครอน	15	N							
72	ห้องคลอด	ในห้องคลอด	EXT 2/7	2	ฮาโลครอน	15	N							
73	OR	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 2/8	2	ฮาโลครอน	15	N							
74	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 1	EXT 2/9	2	ฮาโลครอน	10	N							
75	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 4	EXT 2/10	2	ฮาโลครอน	10	N							
76	OR	แผนก OR ด้านหน้า OR 6	EXT 2/11	2	ฮาโลครอน	10	N							
77	GI	แผนก GI	EXT 2/12	2	ฮาโลครอน	10	N							
78	กายภาพ	แผนก กายภาพ	EXT 2/13	2	ฮาโลครอน	10	N							
79	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 3/1	3	ฮาโลครอน	15	N							
80	ชั้น 3	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	EXT 3/2	3	ฮาโลครอน	10	N							
81	ชั้น 3	หน้า สนม.	EXT 3/3	3	เคมีแห้ง	15	N							
82	การผ่าตัด	หน้าห้องการผ่าตัด	EXT 3/4	3	เคมีแห้ง	15	N							
83	แผนกสูติ	ข้างเคาน์เตอร์	EXT 3/5	3	ฮาโลครอน	15	N							
84	แผนกเด็ก	หลังเคาน์เตอร์แผนกเด็ก	EXT 3/6	3	ฮาโลครอน	15	N							
85	ชั้น 3	หน้าห้อง Server	EXT 3/7	3	ฮาโลครอน	15	N							
86	ชั้น 3	หน้าห้อง IT	EXT 3/8	3	ฮาโลครอน	15	N							
87	ชั้น 3	หน้าห้องประชุม 4	EXT 3/9	3	ฮาโลครอน	15	N							
88	Lab	หน้าห้อง Lab	EXT 3/10	3	ฮาโลครอน	15	N							
89	บัญชี	แผนก บัญชี / การเงิน	EXT 3/11	3	ฮาโลครอน	10	N							
90	สน.ศอ	แผนก สน.ศอ	EXT 3/12	3	ฮาโลครอน	10	N							
91	แผนกเด็ก	ด้านหน้าแผนกเด็กป่วย	EXT 3/13	3	ฮาโลครอน	10	N							
92	แผนกเด็ก	ทางเดินหน้าห้องซักล้างแผนกเด็กป่วย	EXT 3/14	3	ฮาโลครอน	10	N							
93	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 4/1	4	เคมีแห้ง	10	N							
94	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 4/2	4	ฮาโลครอน	10	N							
95	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 5/1	5	เคมีแห้ง	15	N							
96	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 5/2	5	ฮาโลครอน	15	N							
97	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 6/1	6	เคมีแห้ง	15	N							
98	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 6/2	6	ฮาโลครอน	10	N							
99	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/1	7	ฮาโลครอน	10	N							
100	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 7/2	7	ฮาโลครอน	10	N							
101	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nursery	EXT 7/3	7	ฮาโลครอน	10	N							
102	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nursery	EXT 7/4	7	ฮาโลครอน	10	N							
103	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ ห้องเด็กป่วย	EXT 7/5	7	ฮาโลครอน	10	N							
104	Ward 7	ห้องเบรก ห้องเด็กป่วย	EXT 7/6	7	ฮาโลครอน	10	N							
105	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 8/1	8	ฮาโลครอน	10	N							
106	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 8/2	8	ฮาโลครอน	10	N							
107	Ward 8	กายภาพ	EXT 8/3	8	ฮาโลครอน	10	N							
108	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 9/1	9	ฮาโลครอน	15	N							
109	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 9/2	9	ฮาโลครอน	10	N							
110	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 10/1	10	ฮาโลครอน	10	N							
111	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 10/2	10	ฮาโลครอน	10	N							
112	คาดฟ้า ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 6	EXT 11/1	11	ฮาโลครอน	10	N							
113	คาดฟ้า ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 4-5	EXT 11/2	11	ฮาโลครอน	10	N							
114	คาดฟ้า ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 1,2,3	EXT 11/3	11	ฮาโลครอน	10	N							

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

Client Prompt Techno Service Co., Ltd.

Check Supervisor :

Check Chief Engineer :

Date :

APPROVE BY

Customer :

Date :

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : 5 11 21

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด	สภาพชำรุด	สภาพถัง	น้ำหนัก/Gauge	สภาพเหล็ก	สภาพหัวฉีด	หมายเหตุ
							ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	Check Up	ห้องไฟ Check Up	EXT G1	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
2	Check Up	ทางเดินข้างกระจก Check Up	EXT G2	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
3	Check Up	ทางเดินข้างเคาท์เตอร์ Check Up	EXT G3	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
4	ห้องอาหาร	ทางเดินหน้าห้องอาหาร	EXT G4	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
5	ห้องอาหาร	หน้าห้องทำอาหาร	EXT G5	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
6	ห้องอาหาร	หลังห้องทำอาหาร	EXT G6	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
7	ห้องอาหาร	ห้องเก็บภาชนะ	EXT G7	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
8	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 1	EXT G8	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
9	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 2	EXT G9	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
10	X-Ray ใหม่	ทางเดิน X-Ray ใหม่	EXT G10	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
11	X-Ray ใหม่	ทางเดินกลางแผนก	EXT G11	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
12	Breast center	ห้องตรวจ 1	EXT G12	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
13	Breast center	ทางเดิน	EXT G13	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
14	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT G14	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
15	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	EXT G16	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
16	ER	ER	EXT G17	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
17	เก็บประวัติ	หน้าประตูห้องเก็บประวัติ	EXT G18	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
18	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXT G19	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
19	ให้บริการ	ทางเดิน ชั้น G	EXT G20	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
20	กระดูกและข้อ	หลังเคาท์เตอร์	EXT G21	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
21	X-ray	หน้าห้องเก็บฟิล์ม	EXT G22	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
22	Check Up(อาคาร A)	หน้าห้องน้ำ	EXT G23	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
23	ห้องอาหาร(อาคาร A)	ในท้องอาหาร	EXT G26	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
24	หลังยา(อาคาร A)	หลังยา	EXT G27	G	เคมีแห้ง	15	2	2	2	2	2	2	
25	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G28	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
26	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G29	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
27	CSSD	ห้องนั่งอุปกรณ์	EXT G30	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
28	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G31	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
29	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G32	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
30	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G33	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
31	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G34	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
32	ห้อง Generator	หน้า Generator	EXT G34	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
33	แผนกแม่บ้าน(อาคาร A)	ในห้องพักแม่บ้าน	EXT G35	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
34	X-Ray(อาคาร A)	ข้างห้องอัลตราซาวด์ 1	EXT G36	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
35	X-Ray(อาคาร A)	ห้องควบคุม MRI	EXT G37	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
36	X-Ray(อาคาร A)	หน้าห้อง X-Ray พิเศษ	EXT G38	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
37	ห้อง ProI	ชั้น G	EXT G39	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
38	ห้องอาหาร	หน้าห้องน้ำด้านใน	EXT G40	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
39	ห้องอาหาร	หน้าห้องอาหารใหม่	EXT G41	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
40	ห้องบัตร(อาคาร A)	หน้าลิฟท์ในห้องพัก	EXT G42	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
41	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G43	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
42	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G44	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
43	Check up	หน้าห้องน้ำแผนก Check up	EXT G45	G	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
44	Check up	แผนก Check up หน้าห้องธุรการ	EXT G46	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
45	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G47	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
46	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G48	G	ฮาโลรอน	11	2	2	2	2	2	2	
47	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G48	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
48	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G49	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
49	ห้องโภชนาการ	ห้องโภชนาการ	EXT G50	G	ไฟร์ K	10	2	2	2	2	2	2	
50	ห้องอาหาร	ห้องอาหาร	EXT G51	G	ไฟร์ K	10	2	2	2	2	2	2	
51	ห้องMDB	ห้องMDB	EXT G52	G	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
52	สโตร์โรงเขี้ยว	สโตร์โรงเขี้ยว	EXT G53	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	
53	ราชวดี	หน้าลิฟท์	EXT I/1	I	ฮาโลรอน	15	2	2	2	2	2	2	
54	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	EXT I/2	I	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
55	อายุรกรรม	หน้าแผนกอายุรกรรม	EXT I/3	I	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	
56	อายุรกรรม	หน้าแผนกอายุรกรรม	EXT I/4	I	ฮาโลรอน	10	2	2	2	2	2	2	

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : 5 ก.ย 64

วัน	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด	สภาพชำรุด	สภาพถัง	น้ำหนัก/Gauge	สภาพถัง	สภาพหัวฉีด	หมายเหตุ
							ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
57	ศูนย์หัวใจ	ในห้องตรวจศูนย์หัวใจ	EXT 1/5	1	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
58	ชั้น 1	ทางเดินไปห้องอาหาร	EXT 1/6	1	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
59	รพช.วดี	หน้าห้อง AHU	EXT 1/7	1	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
60	ห้อง OR (อาคาร A)	ในห้อง Operator	EXT 1/8	1	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
61	จ่ายยา	ในห้องจ่ายยา	EXT 1/9	1	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
62	ทันตกรรม	แผนก ทันตกรรม	EXT 1/10	1	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
63	อายุรกรรม	แผนก อายุรกรรม	EXT 1/11	1	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
64	เวชระเบียน	แผนก เวชระเบียน	EXT 1/12	1	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
65	ENT	แผนก ENT	EXT 1/13	1	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
66	ชั้น 2	หน้าห้อง Cash Lab	EXT 2/1	2	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
67	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 2/2	2	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
68	OR	หน้าห้องผ่าตัด	EXT 2/3	2	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
69	ICU	ชั้นห้อง ICU	EXT 2/4	2	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
70	ไอที	หน้าห้องไอที	EXT 2/5	2	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
71	กายภาพ	ห้อง Break กายภาพ	EXT 2/6	2	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
72	ห้องคลอด	ในห้องคลอด	EXT 2/7	2	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
73	OR	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 2/8	2	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
74	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 1	EXT 2/9	2	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
75	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 4	EXT 2/10	2	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
76	OR	แผนก OR ด้านหน้า OR 6	EXT 2/11	2	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
77	GI	แผนก GI	EXT 2/12	2	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
78	กายภาพ	แผนก กายภาพ	EXT 2/13	2	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
79	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 3/1	3	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
80	ชั้น 3	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXT 3/3	3	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
81	ชั้น 3	หน้า สนม.	EXT 3/3	3	เคมีแห้ง	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
82	การคลอด	หน้าห้องคลอด	EXT 3/2	3	เคมีแห้ง	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
83	แผนกสูติ	ชั้นล่างสูติ	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
84	แผนกเด็ก	หลังเคาน์เตอร์แผนกเด็ก	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
85	ชั้น 3	หน้าห้อง Server	EXT 3/3	3	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
86	ชั้น 3	หน้าห้อง IT	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
87	ชั้น 3	หน้าห้องประชุม 4	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
88	Lab	หน้าห้อง Lab	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
89	บัญชี	แผนก บัญชี / การเงิน	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
90	สน.ผอ	แผนก สำนักผู้บริหาร	EXT 3/6	3	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
91	แผนกเด็ก	ด้านหน้าแผนกเด็กป่วย	EXT 3/7	3	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
92	แผนกเด็ก	ทางเดินหน้าห้องซักล้างแผนกเด็กป่วย	EXT 3/8	3	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
93	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 4/1	4	เคมีแห้ง	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
94	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 4/2	4	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
95	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 5/1	5	เคมีแห้ง	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
96	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 5/2	5	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
97	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 6/1	6	เคมีแห้ง	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
98	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 6/2	6	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
99	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/1	7	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
100	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 7/2	7	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
101	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nurcesery	EXT 7/3	7	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
102	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nurcesery	EXT 7/4	7	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
103	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ ห้องเด็กป่วย	EXT 7/5	7	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
104	Ward 7	ห้องนมรก ห้องเด็กป่วย	EXT 7/6	7	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
105	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 8/1	8	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
106	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 8/2	8	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
107	Ward 8	กายภาพ	EXT 8/3	8	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
108	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 9/1	9	ฮาโลรอน	15	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
109	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 9/2	9	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
110	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 10/1	10	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
111	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 10/2	10	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
112	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 6	EXT 11/1	11	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
113	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 4-5	EXT 11/2	11	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
114	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 1,2,3	EXT 11/3	11	ฮาโลรอน	10	ใช่	ไม่	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 ก.ย

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

Check Supervisor :

Check Chief Engineer :

Date : Date :

APPROVE BY

Customer : บรรยวดี นุฬาศรี

Date : หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10 ก.ย 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : 5 พ.ย. 64

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพหลัก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
							ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	Check Up	ห้องไฟ Check Up	EXT G1	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	Check Up	ทางเดินข้างกระจก Check Up	EXT G2	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	Check Up	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check Up	EXT G3	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	ห้องอาหาร	ทางเดินหน้าห้องอาหาร	EXT G4	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	ห้องอาหาร	หน้าห้องทำอาหาร	EXT G5	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	ห้องอาหาร	หลังห้องทำอาหาร	EXT G6	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	ห้องอาหาร	ห้องเก็บภาชนะ	EXT G7	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 1	EXT G8	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 2	EXT G9	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	X-Ray ใหม่	ทางเดิน X-Ray ใหม่	EXT G10	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	X-Ray ใหม่	ทางเดินกลางแผนก	EXT G11	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	Breast center	ห้องตรวจ 1	EXT G12	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	Breast center	ทางเดิน	EXT G13	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT G14	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	EXT G16	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	ER	ER	EXT G17	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	เก็บประวัติ	หน้าประตูห้องเก็บประวัติ	EXT G18	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXT G19	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	ได้รับ โดเลียม	ทางเดิน ชั้น G	EXT G20	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	กระดูกและข้อ	หลังเคาน์เตอร์	EXT G21	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	X-ray	หน้าห้องเก็บฟิล์ม	EXT G22	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	Check Up(อาคาร A)	หน้าห้องนำ	EXT G23	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	ห้องอาหาร(อาคาร A)	ในห้องพักอาหาร	EXT G26	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	คลังยา(อาคาร A)	คลังยา	EXT G27	G	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G28	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G29	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	CSSD	ห้องนั่งอุปกรณ์	EXT G30	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G31	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G32	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G33	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
31	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G34	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
32	ห้อง Generator	หน้า Generator	EXT G34	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
33	แผนกแม่บ้าน(อาคาร A)	ในห้องพักแม่บ้าน	EXT G35	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
34	X-Ray(อาคาร A)	ข้างห้องอัลตราซาวด์ 1	EXT G36	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
35	X-Ray(อาคาร A)	ห้องควบคุม MRI	EXT G37	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
36	X-Ray(อาคาร A)	หน้าห้อง X-Ray พิเศษ	EXT G38	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
37	ห้อง Prot	ชั้น G	EXT G39	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
38	ห้องอาหาร	หน้าห้องน้ำดื่มใน	EXT G40	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
39	ห้องอาหาร	หน้าห้องอาหารใหม่	EXT G41	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
40	ห้องบัตร(อาคาร A)	หน้าตู้เก็บในห้องพัก	EXT G42	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
41	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G43	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
42	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G44	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
43	Check up	หน้าห้องนำแผนก Check up	EXT G45	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
44	Check up	แผนก Check up หน้าห้องธุรการ	EXT G46	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
45	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G47	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
46	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G48	G	ฮาโลรอน	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
47	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G48	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
48	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G49	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
49	ห้องโภชนาการ	ห้องโภชนาการ	EXT G50	G	ไทร์ K	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
50	ห้องอาหาร	ห้องอาหาร	EXT G51	G	ไทร์ K	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
51	ห้องMDB	ห้องMDB	EXT G52	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
52	สโตร์โรงเขียว	สโตร์โรงเขียว	EXT G53	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
53	ราชวดี	หน้าลิฟท์	EXT I/1	I	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
54	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	EXT I/2	I	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
55	อายุรกรรม	หน้าแผนกอายุรกรรม	EXT I/3	I	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
56	อายุรกรรม	หน้าแผนกอายุรกรรม	EXT I/4	I	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : 5 M. 0 64

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	การตรวจ		สภาพสายฉีด		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพสลัก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
							ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
57	ศูนย์หัวใจ	ในห้องตรวจศูนย์หัวใจ	EXT 1/5	1	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
58	ชั้น 1	ทางเดินไปห้องอาหาร	EXT 1/6	1	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
59	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	EXT 1/7	1	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
60	ห้อง OR (อาคาร A)	ในห้อง Operator	EXT 1/8	1	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
61	จ่ายยา	ในห้องจ่ายยา	EXT 1/9	1	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
62	ทันตกรรม	แผนก ทันตกรรม	EXT 1/10	1	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
63	อายุรกรรม	แผนก อายุรกรรม	EXT 1/11	1	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
64	เวชระเบียน	แผนก เวชระเบียน	EXT 1/12	1	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
65	ENT	แผนก ENT	EXT 1/13	1	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
66	ชั้น 2	หน้าห้อง Cath Lab	EXT 2/1	2	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
67	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 2/2	2	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
68	OR	หน้าห้องผ่าตัด	EXT 2/3	2	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
69	ICU	ข้างห้อง ICU	EXT 2/4	2	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
70	ไอที	หน้าห้องไอที	EXT 2/5	2	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
71	กายภาพ	ห้อง Break กายภาพ	EXT 2/6	2	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
72	ห้องคลอด	ในห้องคลอด	EXT 2/7	2	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
73	OR	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 2/8	2	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
74	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 1	EXT 2/9	2	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
75	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 4	EXT 2/10	2	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
76	OR	แผนก OR ด้านหน้า OR 6	EXT 2/11	2	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
77	GI	แผนก GI	EXT 2/12	2	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
78	กายภาพ	แผนก กายภาพ	EXT 2/13	2	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
79	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 3/1	3	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
80	ชั้น 3	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXT 3/3	3	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
81	ชั้น 3	หน้า สนม.	EXT 3/3	3	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
82	การคลอด	หน้าห้องการคลอด	EXT 3/2	3	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
83	แผนกสูติ	ข้างเคาน์เตอร์สูติ	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
84	แผนกเด็ก	หลังเคาน์เตอร์แผนกเด็ก	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
85	ชั้น 3	หน้าห้อง Server	EXT 3/3	3	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
86	ชั้น 3	หน้าห้อง IT	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
87	ชั้น 3	หน้าห้องประชุม 4	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
88	Lab	หน้าห้อง Lab	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
89	บัญชี	แผนก บัญชี / การเงิน	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
90	สน.ผอ	แผนก สานักผู้บริหาร	EXT 3/6	3	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
91	แผนกเด็ก	ด้านหน้าแผนกเด็กป่วย	EXT 3/7	3	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
92	แผนกเด็ก	ทางเดินหน้าห้องซักล้างแผนกเด็กป่วย	EXT 3/8	3	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
93	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 4/1	4	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
94	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 4/2	4	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
95	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 5/1	5	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
96	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 5/2	5	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
97	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 6/1	6	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
98	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 6/2	6	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
99	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/1	7	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
100	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 7/2	7	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
101	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nurcsery	EXT 7/3	7	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
102	Ward 7	หน้าบรรณ Nurcsery	EXT 7/4	7	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
103	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ ห้องเด็กป่วย	EXT 7/5	7	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
104	Ward 7	ห้องบรรณ ห้องเด็กป่วย	EXT 7/6	7	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
105	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 8/1	8	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
106	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 8/2	8	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
107	Ward 8	กายภาพ	EXT 8/3	8	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
108	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 9/1	9	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
109	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 9/2	9	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
110	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 10/1	10	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
111	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 10/2	10	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
112	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 6	EXT 11/1	11	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
113	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 4-5	EXT 11/2	11	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
114	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 1,2,3	EXT 11/3	11	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Client

Client 'Prompt' Techno Service Co.,Ltd.

APPROVE BY

Checked By :

Check Supervisor :

Customer

Checked By :

Check Chief Engineer :

Date

Date :

Date : Date :

Date

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

บรรณวิทย์ นุภาพเจริญ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL						BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL												Month : ๖.๖.๖๖
ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด	สภาพสายฉีด	สภาพถัง	น้ำหนักGauge	สภาพสลัก	สภาพหัวฉีด	หมายเหตุ					
							ท่า	ไม่ท่า	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	Check Up	ห้องไฟ Check Up	EXT G1	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	Check Up	ทางเดินข้างกระจก Check Up	EXT G2	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	Check Up	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check Up	EXT G3	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
4	ห้องอาหาร	ทางเดินหน้าห้องอาหาร	EXT G4	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5	ห้องอาหาร	หน้าห้องทำอาหาร	EXT G5	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
6	ห้องอาหาร	หลังห้องทำอาหาร	EXT G6	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7	ห้องอาหาร	ห้องเก็บภาชนะ	EXT G7	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
8	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 1	EXT G8	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
9	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 2	EXT G9	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
10	X-Ray โคม	ทางเดิน X-Ray โคม	EXT G10	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
11	X-Ray โคม	ทางเดินกลางแผนก	EXT G11	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
12	Breast center	ห้องตรวจ 1	EXT G12	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
13	Breast center	ทางเดิน	EXT G13	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
14	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT G14	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
15	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	EXT G16	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
16	ER	ER	EXT G17	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
17	เก็บประวัติ	หน้าประตูห้องเก็บประวัติ	EXT G18	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
18	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXT G19	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
19	ได้รับไอออน	ทางเดิน ชั้น G	EXT G20	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
20	กระดูกและข้อ	หลังเคาน์เตอร์	EXT G21	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
21	X-ray	หน้าห้องเก็บฟิล์ม	EXT G22	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
22	Check Up(อาคาร A)	หน้าห้องน้ำ	EXT G23	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
23	ห้องอาหาร(อาคาร A)	ในห้องพักอาหาร	EXT G26	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
24	คลังยา(อาคาร A)	คลังยา	EXT G27	G	เคมีแห้ง	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
25	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G28	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
26	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G29	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
27	CSSD	ห้องนั่งอุปกรณ์	EXT G30	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
28	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G31	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
29	ห้อง Chiller(อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G32	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
30	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G33	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
31	ห้อง MDB(อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G34	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
32	ห้อง Generator	หน้า Generator	EXT G34	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
33	แผนกแม่บ้าน(อาคาร A)	ในห้องพักแม่บ้าน	EXT G35	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
34	X-Ray(อาคาร A)	ข้างห้องอัลตราซาวด์ 1	EXT G36	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
35	X-Ray(อาคาร A)	ห้องควบคุม MRI	EXT G37	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
36	X-Ray(อาคาร A)	หน้าห้อง X-Ray พิเศษ	EXT G38	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
37	ห้อง Prot	ชั้น G	EXT G39	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
38	ห้องอาหาร	หน้าห้องน้ำดื่มใน	EXT G40	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
39	ห้องอาหาร	หน้าห้องอาหารใหม่	EXT G41	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
40	ห้องบัตร(อาคาร A)	หน้าตู้เก็บในห้องพักบัตร	EXT G42	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
41	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G43	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
42	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G44	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
43	Check up	หน้าห้องแม่บ้าน Check up	EXT G45	G	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
44	Check up	แผนก Check up หน้าห้องธุรการ	EXT G46	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
45	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G47	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
46	ห้องยา	แผนกจ่ายยาชั้น G	EXT G48	G	ฮาโลตรอน	11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
47	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G48	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
48	ห้องบัตร(อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G49	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
49	ห้องโภชนาการ	ห้องโภชนาการ	EXT G50	G	โพธิ์ K	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
50	ห้องอาหาร	ห้องอาหาร	EXT G51	G	โพธิ์ K	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
51	ห้องMDB	ห้องMDB	EXT G52	G	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
52	สไลด์โรงเขียว	สไลด์โรงเขียว	EXT G53	G	เคมีแห้ง	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
53	ราชวดี	หน้าฝั่งเขม	EXT 1/1	I	ฮาโลตรอน	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
54	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 1/2	I	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
55	อายุรกรรม	หน้าแผนกอายุรกรรม	EXT 1/3	I	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
56	อายุรกรรม	หน้าแผนกอายุรกรรม	EXT 1/4	I	ฮาโลตรอน	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month :

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด		สภาพถังดับเพลิง		สภาพถัง		น้ำหนัก/Gauge		สภาพเชือก		สภาพหัวฉีด		หมายเหตุ
						หน้า	ใบไม้	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
57	ศูนย์หัวใจ	ในห้องตรวจศูนย์หัวใจ	EXT 1/5	1	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	ชั้น 1	ทางเดินไปห้องอาหาร	EXT 1/6	1	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
59	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	EXT 1/7	1	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	ห้อง OR(อาคาร A)	ในห้อง Operator	EXT 1/8	1	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	จ่ายยา	ในห้องจ่ายยา	EXT 1/9	1	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	ทันตกรรม	แผนก ทันตกรรม	EXT 1/10	1	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	อายุรกรรม	แผนก อายุรกรรม	EXT 1/11	1	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	เวชระเบียน	แผนก เวชระเบียน	EXT 1/12	1	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	ENT	แผนก ENT	EXT 1/13	1	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	ชั้น 2	หน้าห้อง Cath Lab	EXT 2/1	2	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 2/2	2	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	OR	หน้าห้องผ่าตัด	EXT 2/3	2	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
69	ICU	ข้างห้อง ICU	EXT 2/4	2	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	ไอที	หน้าห้องไอที	EXT 2/5	2	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71	กายภาพ	ห้อง Break กายภาพ	EXT 2/6	2	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	ห้องคลอด	ในห้องคลอด	EXT 2/7	2	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	OR	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 2/8	2	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 1	EXT 2/9	2	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 4	EXT 2/10	2	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	OR	แผนก OR ด้านหน้า OR 6	EXT 2/11	2	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
77	GI	แผนก GI	EXT 2/12	2	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	กายภาพ	แผนก กายภาพ	EXT 2/13	2	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
79	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 3/1	3	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	ชั้น 3	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
81	ชั้น 3	หน้า สนม.	EXT 3/3	3	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
82	การคลอด	หน้าห้องการคลอด	EXT 3/2	3	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	แผนกสูติ	ข้างเคาน์เตอร์สูติ	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	แผนกเด็ก	หลังเคาน์เตอร์แผนกเด็ก	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
85	ชั้น 3	หน้าห้อง Server	EXT 3/3	3	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
86	ชั้น 3	หน้าห้อง IT	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
87	ชั้น 3	หน้าห้องประชุม 4	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
88	Lab	หน้าห้อง Lab	EXT 3/4	3	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
89	บัญชี	แผนก บัญชี / การเงิน	EXT 3/5	3	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90	สน.หอ	แผนก สำนักบริหาร	EXT 3/6	3	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
91	แผนกเด็ก	ด้านหน้าแผนกเด็กป่วย	EXT 3/7	3	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
92	แผนกเด็ก	ทางเดินหน้าห้องซักล้างแผนกเด็กป่วย	EXT 3/8	3	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
93	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 4/1	4	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
94	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 4/2	4	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
95	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 5/1	5	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
96	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 5/2	5	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
97	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 6/1	6	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
98	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 6/2	6	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
99	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/1	7	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
100	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 7/2	7	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
101	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nursery	EXT 7/3	7	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
102	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nursery	EXT 7/4	7	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
103	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ ห้องเด็กป่วย	EXT 7/5	7	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
104	Ward 7	ห้องเบรก ห้องเด็กป่วย	EXT 7/6	7	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
105	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 8/1	8	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
106	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 8/2	8	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
107	Ward 8	กายภาพ	EXT 8/3	8	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
108	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 9/1	9	ฮาโลรอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
109	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 9/2	9	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
110	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 10/1	10	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 10/2	10	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
112	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 6	EXT 11/1	11	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
113	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 4-5	EXT 11/2	11	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
114	คาเฟ่ ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 1,2,3	EXT 11/3	11	ฮาโลรอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 Nov 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

Client Prompt Techno Service Co.,Ltd.

Check Supervisor :

Check Chief Engineer :

Date : Date :

APPROVE BY

Customer :

Date :

บรรณวิทย์ บุญผาเจริญ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10. 11. 64

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOKRAYONG HOSPITAL

Month : ๕ ก.ค. ๖๔

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด	สภาพสายฉีด	สภาพถัง	น้ำหนัก/Gauge	สภาพสลัก	สภาพหัวฉีด	หมายเหตุ
							ทำ	ไม่ทำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	Check Up	ห้องไฟ Check Up	EXT G1	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
2	Check Up	ทางเดินข้างกระจก Check Up	EXT G2	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
3	Check Up	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check Up	EXT G3	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
4	ห้องอาหาร	ทางเดินหน้าห้องอาหาร	EXT G4	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
5	ห้องอาหาร	หน้าห้องทำอาหาร	EXT G5	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
6	ห้องอาหาร	หลังห้องทำอาหาร	EXT G6	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
7	ห้องอาหาร	ห้องเก็บภาชนะ	EXT G7	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
8	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 1	EXT G8	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
9	ห้องอาหาร	ห้องเก็บอาหาร 2	EXT G9	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
10	X-Ray โนม	ทางเดิน X-Ray โนม	EXT G10	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
11	X-Ray โนม	ทางเดินกลางแผนก	EXT G11	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
12	Breast center	ห้องตรวจ 1	EXT G12	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
13	Breast center	ทางเดิน	EXT G13	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
14	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT G14	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
15	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	EXT G16	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
16	ER	ER	EXT G17	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
17	เก็บประวัติ	หน้าประตูห้องเก็บประวัติ	EXT G18	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
18	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	หน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXT G19	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
19	โถงบันไดเลื่อน	ทางเดิน รัน G	EXT G20	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
20	กระดูกและข้อ	หลังเคาน์เตอร์	EXT G21	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
21	X-ray	หน้าห้องเก็บฟิล์ม	EXT G22	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
22	Check Up (อาคาร A)	หน้าห้องน้ำ	EXT G23	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
23	ห้องอาหาร (อาคาร A)	ในห้องพักอาหาร	EXT G26	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
24	คลังยา (อาคาร A)	คลังยา	EXT G27	G	เคมีแห้ง	15	✓		✓		✓		
25	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G28	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
26	CSSD	หน้าห้อง CSSD	EXT G29	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
27	CSSD	ห้องนั่งอุปกรณ์	EXT G30	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
28	ห้อง Chiller (อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G31	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
29	ห้อง Chiller (อาคาร A)	ห้อง Chiller	EXT G32	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
30	ห้อง MDB (อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G33	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
31	ห้อง MDB (อาคาร A)	ห้อง MDB	EXT G34	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
32	ห้อง Generator	หน้า Generator	EXT G34	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
33	แผนกแม่บ้าน (อาคาร A)	ในห้องแม่บ้าน	EXT G35	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
34	X-Ray (อาคาร A)	ข้างห้องอัลตราซาวด์ 1	EXT G36	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
35	X-Ray (อาคาร A)	ห้องควบคุม MRI	EXT G37	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
36	X-Ray (อาคาร A)	หน้าห้อง X-Ray พิเศษ	EXT G38	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
37	ห้อง Prot	รัน G	EXT G39	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
38	ห้องอาหาร	หน้าห้องน้ำด้านใน	EXT G40	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
39	ห้องอาหาร	หน้าห้องอาหารใหม่	EXT G41	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
40	ห้องบัตร (อาคาร A)	หน้าตู้เก็บในห้องพัก	EXT G42	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
41	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G43	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
42	ยานพาหนะ	โรงจอดรถ X-Ray ด้านหลัง รพ.	EXT G44	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
43	Check up	หน้าห้องน้ำแผนก Check up	EXT G45	G	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
44	Check up	แผนก Check up หน้าห้องธุรการ	EXT G46	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
45	ห้องยา	แผนกจ่ายยา รัน G	EXT G47	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
46	ห้องยา	แผนกจ่ายยา รัน G	EXT G48	G	ฮาโลรอน	11	✓		✓		✓		
47	ห้องบัตร (อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G48	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
48	ห้องบัตร (อาคาร A)	ห้องบัตร	EXT G49	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
49	ห้องโภชนาการ	ห้องโภชนาการ	EXT G50	G	ไฟร์ K	10	✓		✓		✓		
50	ห้องอาหาร	ห้องอาหาร	EXT G51	G	ไฟร์ K	10	✓		✓		✓		
51	ห้อง MDB	ห้อง MDB	EXT G52	G	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
52	คลินิกโรคผิวหนัง	คลินิกโรคผิวหนัง	EXT G53	G	เคมีแห้ง	10	✓		✓		✓		
53	ราชวดี	หน้าลิฟท์	EXT I/1	I	ฮาโลรอน	15	✓		✓		✓		
54	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	EXT I/2	I	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
55	อาชุกรรณ	หน้าแผนกอาชุกรรณ	EXT I/3	I	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		
56	อาชุกรรณ	หน้าแผนกอาชุกรรณ	EXT I/4	I	ฮาโลรอน	10	✓		✓		✓		

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

BUILDING : BANGKOK KRAYONG HOSPITAL

BUILDING : BANGKOK KRAYONG HOSPITAL

Month : 5 ค.ย. 64

ชั้น	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ชนิด	ขนาด	ความสะอาด	สภาพหวดิล	สภาพถัง	น้ำหนัก/Gauge	สภาพเหล็ก	สภาพหัวฉีด	หมายเหตุ
57	ศูนย์หัวใจ	ในห้องตรวจศูนย์หัวใจ	EXT 1/5	1	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	ชั้น 1	ทางเดิน ไปห้องอาหาร	EXT 1/6	1	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
59	ราชวดี	หน้าห้อง A&U	EXT 1/7	1	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	ห้อง OR (อาคาร A)	ในห้อง Operator	EXT 1/8	1	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	จ่ายยา	ในห้องจ่ายยา	EXT 1/9	1	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	ทันตกรรม	แผนก ทันตกรรม	EXT 1/10	1	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	อายุรกรรม	แผนก อายุรกรรม	EXT 1/11	1	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	เวชระเบียน	แผนก เวชระเบียน	EXT 1/12	1	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	ENT	แผนก ENT	EXT 1/13	1	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	ชั้น 2	หน้าห้อง Cath Lab	EXT 2/1	2	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	ชั้น 2	หน้าห้อง No.6	EXT 2/2	2	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	OR	หน้าห้องผ่าตัด	EXT 2/3	2	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
69	ICU	ข้างห้อง ICU	EXT 2/4	2	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
70	ไอทีคอม	หน้าห้องไอทีคอม	EXT 2/5	2	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71	กายภาพ	ห้อง Break กายภาพ	EXT 2/6	2	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	ห้องคลอด	ในห้องคลอด	EXT 2/7	2	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	OR	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 2/8	2	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 1	EXT 2/9	2	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	OR	แผนก OR ด้านหลัง OR 4	EXT 2/10	2	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	OR	แผนก OR ด้านหน้า OR 6	EXT 2/11	2	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
77	GI	แผนก GI	EXT 2/12	2	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	กายภาพ	แผนก กายภาพ	EXT 2/13	2	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
79	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 3/1	3	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	ชั้น 3	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXT 3/3	3	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
81	ชั้น 3	หน้า สนม.	EXT 3/3	3	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
82	การคลอด	หน้าห้องคลอด	EXT 3/2	3	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	แผนกสูติ	ข้างเคาน์เตอร์สูติ	EXT 3/4	3	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	แผนกเด็ก	หลังเคาน์เตอร์แผนกเด็ก	EXT 3/4	3	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
85	ชั้น 3	หน้าห้อง Server	EXT 3/3	3	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
86	ชั้น 3	หน้าห้อง IT	EXT 3/5	3	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
87	ชั้น 3	หน้าห้องประชุม 4	EXT 3/5	3	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
88	Lab	หน้าห้อง Lab	EXT 3/4	3	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
89	บัญชี	แผนก บัญชี / การเงิน	EXT 3/5	3	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90	สน.หอ	แผนก สำนักรับทราบ	EXT 3/6	3	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
91	แผนกเด็ก	ด้านหน้าแผนกเด็กป่วย	EXT 3/7	3	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
92	แผนกเด็ก	ทางเดินหน้าห้องซักล้างแผนกเด็กป่วย	EXT 3/8	3	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
93	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 4/1	4	เคมีแห้ง	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
94	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 4/2	4	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
95	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 5/1	5	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
96	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 5/2	5	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
97	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 6/1	6	เคมีแห้ง	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
98	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 6/2	6	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
99	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 7/1	7	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
100	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 7/2	7	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
101	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nursery	EXT 7/3	7	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
102	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ Nursery	EXT 7/4	7	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
103	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์ ห้องเด็กป่วย	EXT 7/5	7	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
104	Ward 7	ห้องนรก ห้องเด็กป่วย	EXT 7/6	7	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
105	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 8/1	8	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
106	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 8/2	8	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
107	Ward 8	กายภาพ	EXT 8/3	8	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
108	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 9/1	9	ฮาโลครอน	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
109	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 9/2	9	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
110	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	EXT 10/1	10	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	EXT 10/2	10	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
112	คลีฟ้า ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 6	EXT 11/1	11	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
113	คลีฟ้า ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 4-5	EXT 11/2	11	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
114	คลีฟ้า ชั้น 11	ห้องลิฟท์ 1,2,3	EXT 11/3	11	ฮาโลครอน	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5-12-64

N = Normal

AB = Abnormal

Client Prompt Techno Service Co., Ltd.

Check Supervisor :

Check Chief Engineer :

Date : Date :

X = Don't PM

APPROVE BY

Customer : บรรยวดี นุปสาเจริญ

Date : หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

16-12-64

ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Month : 5 ก.ย. 64

ที่	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ความสะอาด	กระดกน้ำ	อุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง					หมายเหตุ
								สาย	Ball Valve	หัวฉีด	หัวฉีด 2 1/2"	Valve 2 1/2"	
1	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC G/1	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	FHC G/2	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	ได้นันไคเลื่อน	หน้าห้องตรวจกระดูกและข้อ	FHC G/3	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	Check Up	ทางเดินข้างเคาร์เตอร์	FHC G/4	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	Check Up	ทางเดินข้างกระจก	FHC G/5	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	X-Ray	ทางเดิน X-Ray ใหม่	FHC G/6	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	ห้องอาหาร	ทางเดิน ห้องอาหาร	FHC G/7	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	CSSD	หน้า CSSD	FHC G/8	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 1/1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	ENT	หน้า ENT	FHC 1/2	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	อายุรกรรม	หน้า อายุรกรรม	FHC 1/3	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	ชั้น 1	ข้างห้องน้ำลิฟท์ No.4-5	FHC 1/4	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	FHC 1/5	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 2/1	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	OR	หน้า OR	FHC 2/2	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	OR	ใน ห้อง OR	FHC 2/3	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	ไคเทียม	หน้าไคเทียม	FHC 2/4	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 3/1	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	ชั้น 3	หน้าห้องการตลาด	FHC 3/2	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	สำนักงาน ผอ.	หน้าสำนักงาน ผอ.	FHC 3/3	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	แผนกเด็ก	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 3/4	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	สตินารี	ข้างเคาร์เตอร์	FHC 3/5	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 4/1	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 4/2	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 5/1	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 5/2	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 6/1	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 6/2	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 7/1	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 7/2	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 8/1	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
32	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 8/2	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
33	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 9/1	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
34	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 9/2	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
35	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 10/1	10	N	N	N	N	N	N	N	N	
36	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 10/2	10	N	N	N	N	N	N	N	N	

Client

Checked By : 

Checked By :

Date : 5-7-64

APPROVE BY

Cust : ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนระบบบริหารทั่วไป

Date : 10-7-64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Month : ๕ ๙.๑ ๖๑

ที่	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ความสะอาด	การจดจำ	อุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง					หมายเหตุ
								สาย	Bell Valve	หัวฉีด	หัวฉีด 2 1/2"	Valve 2 1/2"	
1	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC G/1	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	FHC G/2	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	ใต้บันไดเลื่อน	หน้าห้องตรวจกระดูกและข้อ	FHC G/3	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	Check Up	ทางเดินข้างเคอร์เตอร์	FHC G/4	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	Check Up	ทางเดินข้างกระจก	FHC G/5	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	X-Ray	ทางเดิน X-Ray ใหม่	FHC G/6	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	ห้องอาหาร	ทางเดิน ห้องอาหาร	FHC G/7	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	CSSD	หน้า CSSD	FHC G/8	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 1/1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	ENT	หน้า ENT	FHC 1/2	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	อายุรกรรม	หน้า อายุรกรรม	FHC 1/3	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	ชั้น 1	ข้างห้องน้ำลิฟท์ No.4-5	FHC 1/4	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	FHC 1/5	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 2/1	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	OR	หน้า OR	FHC 2/2	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	OR	ในห้อง OR	FHC 2/3	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	ไตเทียม	หน้าไตเทียม	FHC 2/4	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 3/1	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	ชั้น 3	หน้าห้องการตลาด	FHC 3/2	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	สำนักงาน ผอ.	หน้าสำนักงาน ผอ.	FHC 3/3	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	แผนกเด็ก	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 3/4	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	สตินารี	ข้างเคอร์เตอร์	FHC 3/5	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 4/1	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 4/2	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 5/1	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 5/2	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 6/1	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 6/2	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 7/1	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 7/2	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 8/1	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
32	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 8/2	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
33	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 9/1	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
34	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 9/2	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
35	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 10/1	10	N	N	N	N	N	N	N	N	
36	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 10/2	10	N	N	N	N	N	N	N	N	

Client

APPROVE BY

Checked By :

Cust นพ. รุ่งแสง

Checked By :

Date Date :

Date : ๕-๘-๖๑

10-8-61

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Month : 5 ก.ย. 61

ที่	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ความสะอาด	การแจ้ง	อุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง					หมายเหตุ
								สาย	Ball Valve	หัวฉีด	หัวจ่าย 2 1/2"	Valve 2 1/2"	
1	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC G/1	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	FHC G/2	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	ไคบันไคเลื่อน	หน้าห้องตรวจกระดูกและข้อ	FHC G/3	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	Check Up	ทางเดินข้างเคาร์เตอร์	FHC G/4	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	Check Up	ทางเดินข้างกระดูก	FHC G/5	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	X-Ray	ทางเดิน X-Ray ใหม่	FHC G/6	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	ห้องอาหาร	ทางเดิน ห้องอาหาร	FHC G/7	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	CSSD	หน้า CSSD	FHC G/8	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 1/1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	ENT	หน้า ENT	FHC 1/2	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	อายุรกรรม	หน้า อายุรกรรม	FHC 1/3	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	ชั้น 1	ข้างห้องหน้าลิฟท์ No.4-5	FHC 1/4	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	FHC 1/5	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 2/1	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	OR	หน้า OR	FHC 2/2	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	OR	ใน ห้อง OR	FHC 2/3	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	ไคเทียม	หน้าไคเทียม	FHC 2/4	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 3/1	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	ชั้น 3	หน้าห้องการคลอด	FHC 3/2	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	สำนักงาน ผอ.	หน้าสำนักงาน ผอ.	FHC 3/3	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	แผนกเด็ก	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 3/4	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	สตูดิโอ	ข้างเคาร์เตอร์	FHC 3/5	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 4/1	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 4/2	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 5/1	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 5/2	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 6/1	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 6/2	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 7/1	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 7/2	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 8/1	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
32	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 8/2	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
33	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 9/1	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
34	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 9/2	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
35	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 10/1	10	N	N	N	N	N	N	N	N	
36	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 10/2	10	N	N	N	N	N	N	N	N	

Client

Checked By :

Checked By :

Date : 5 ก.ย. 61

APPROVE BY

Cust : ธีรวิทย์ บุปผาเจริญ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date Date :

10. 9. 61

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Month : 5 มิ.ย 64

ที่	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ตรวจจุด	ตรวจถัง	อุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง					หมายเหตุ
								ถัง	Ball Valve	หัวฉีด	สายฉีด	Valve 2 1/2"	
1	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC G/1	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	FHC G/2	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	ไคบันไคเลื่อน	หน้าห้องตรวจกระดูกและข้อ	FHC G/3	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	Check Up	ทางเดินข้างเคาร์เตอร์	FHC G/4	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	Check Up	ทางเดินข้างกระจก	FHC G/5	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	X-Ray	ทางเดิน X-Ray ใหม่	FHC G/6	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	ห้องอาหาร	ทางเดิน ห้องอาหาร	FHC G/7	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	CSSD	หน้า CSSD	FHC G/8	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 1/1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	ENT	หน้า ENT	FHC 1/2	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	อายุรกรรม	หน้า อายุรกรรม	FHC 1/3	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	ชั้น 1	ข้างห้องหน้าลิฟท์ No.4-5	FHC 1/4	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	FHC 1/5	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 2/1	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	OR	หน้า OR	FHC 2/2	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	OR	ใน ห้อง OR	FHC 2/3	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	ไคเทียม	หน้าไคเทียม	FHC 2/4	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 3/1	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	ชั้น 3	หน้าห้องการตลาด	FHC 3/2	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	สำนักงาน ผอ.	หน้าสำนักงาน ผอ.	FHC 3/3	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	แผนกเด็ก	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 3/4	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	สตูดิโอ	ข้างเคาร์เตอร์	FHC 3/5	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 4/1	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 4/2	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 5/1	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 5/2	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 6/1	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 6/2	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 7/1	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 7/2	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 8/1	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
32	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 8/2	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
33	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 9/1	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
34	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 9/2	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
35	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 10/1	10	N	N	N	N	N	N	N	N	
36	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 10/2	10	N	N	N	N	N	N	N	N	

Client

Checked By : 

APPROVE BY

Checked By : _____

Cust : 

Date : 5 มิ.ย 64

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date Date : _____

10. 6 - 64

N = Normal

AB = Abnormal


X = Don't PM

ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Month : ๕ พ.ย ๖๑

ที่	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ความสะอาด	กระดกตู้	อุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง					หมายเหตุ
								สาย	Ball Valve	หัวฉีด	หัวถัง 2 1/2"	Valve 2 1/2"	
1	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC G/1	G	N	N	2	2	2	2	2	2	
2	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	FHC G/2	G	N	N	2	2	2	2	2	2	
3	ได้นันไคเลื่อน	หน้าห้องตรวจกระดูกและข้อ	FHC G/3	G	N	N	2	2	2	2	2	2	
4	Check Up	ทางเดินข้างเคาร์เตอร์	FHC G/4	G	N	N	2	2	2	2	2	2	
5	Check Up	ทางเดินข้างกระจก	FHC G/5	G	N	N	2	2	2	2	2	2	
6	X-Ray	ทางเดิน X-Ray ใหม่	FHC G/6	G	N	N	2	2	2	2	2	2	
7	ห้องอาหาร	ทางเดิน ห้องอาหาร	FHC G/7	G	N	N	2	2	2	2	2	2	
8	CSSD	หน้า CSSD	FHC G/8	G	N	N	2	2	2	2	2	2	
9	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 1/1	1	N	N	2	2	2	2	2	2	
10	ENT	หน้า ENT	FHC 1/2	1	N	N	2	2	2	2	2	2	
11	อายุรกรรม	หน้า อายุรกรรม	FHC 1/3	1	N	N	2	2	2	2	2	2	
12	ชั้น 1	ข้างห้องน้ำลิฟท์ No.4-5	FHC 1/4	1	N	N	2	2	2	2	2	2	
13	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	FHC 1/5	1	N	N	2	2	2	2	2	2	
14	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 2/1	2	N	N	2	2	2	2	2	2	
15	OR	หน้า OR	FHC 2/2	2	N	N	2	2	2	2	2	2	
16	OR	ใน ห้อง OR	FHC 2/3	2	N	N	2	2	2	2	2	2	
17	ไคเทียม	หน้าไคเทียม	FHC 2/4	2	N	N	2	2	2	2	2	2	
18	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 3/1	3	N	N	2	2	2	2	2	2	
19	ชั้น 3	หน้าห้องการตลาด	FHC 3/2	3	N	N	2	2	2	2	2	2	
20	สำนักงาน ผอ.	หน้าสำนักงาน ผอ.	FHC 3/3	3	N	N	2	2	2	2	2	2	
21	แผนกเด็ก	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 3/4	3	N	N	2	2	2	2	2	2	
22	สตินรี	ข้างเคาร์เตอร์	FHC 3/5	3	N	N	2	2	2	2	2	2	
23	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 4/1	4	N	N	2	2	2	2	2	2	
24	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 4/2	4	N	N	2	2	2	2	2	2	
25	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 5/1	5	N	N	2	2	2	2	2	2	
26	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 5/2	5	N	N	2	2	2	2	2	2	
27	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 6/1	6	N	N	2	2	2	2	2	2	
28	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 6/2	6	N	N	2	2	2	2	2	2	
29	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 7/1	7	N	N	2	2	2	2	2	2	
30	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 7/2	7	N	N	2	2	2	2	2	2	
31	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 8/1	8	N	N	2	2	2	2	2	2	
32	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 8/2	8	N	N	2	2	2	2	2	2	
33	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 9/1	9	N	N	2	2	2	2	2	2	
34	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 9/2	9	N	N	2	2	2	2	2	2	
35	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 10/1	10	N	N	2	2	2	2	2	2	
36	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 10/2	10	N	N	2	2	2	2	2	2	

Client

Checked By : 

Checked By :

Date : ๕ พ.ย ๖๑

APPROVE BY

Cust ...บรรณวิทย์ ขุนคำเจริญ.....

Date ๕ พ.ย ๖๑

10. พ. ๖๑

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Month : ๕ ค.ศ. ๖๑

ที่	แผนก	สถานที่	รหัส	ชั้น	ความสะอาด	กรองน้ำ	อุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง					หมายเหตุ
								ถัง	Bolt Valve	หัวฉีด	หัวฉีด 1/2"	Valve 2 1/2"	
1	หน้าลิฟท์ No.6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC G/1	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	หน้าลิฟท์ No.1, 2, 3	FHC G/2	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	ใต้บันไดเลื่อน	หน้าห้องตรวจกระดูกและข้อ	FHC G/3	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	Check Up	ทางเดินข้างเคาร์เตอร์	FHC G/4	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	Check Up	ทางเดินข้างกระจก	FHC G/5	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	X-Ray	ทางเดิน X-Ray ใหม่	FHC G/6	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	ห้องอาหาร	ทางเดิน ห้องอาหาร	FHC G/7	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	CSSD	หน้า CSSD	FHC G/8	G	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	ชั้น 1	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 1/1	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	ENT	หน้า ENT	FHC 1/2	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	อายุรกรรม	หน้า อายุรกรรม	FHC 1/3	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	ชั้น 1	ข้างห้องหน้าลิฟท์ No.4-5	FHC 1/4	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	ราชวดี	หน้าห้อง AHU	FHC 1/5	1	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	ชั้น 2	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 2/1	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	OR	หน้า OR	FHC 2/2	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	OR	ในห้อง OR	FHC 2/3	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	ไต่เทียม	หน้าไต่เทียม	FHC 2/4	2	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	ชั้น 3	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 3/1	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	ชั้น 3	หน้าห้องการตลาด	FHC 3/2	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	สำนักงาน ผอ.	หน้าสำนักงาน ผอ.	FHC 3/3	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	แผนกเด็ก	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 3/4	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	สตินารี	ข้างเคาน์เตอร์	FHC 3/5	3	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	Ward 4	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 4/1	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	Ward 4	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 4/2	4	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	Ward 5	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 5/1	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	Ward 5	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 5/2	5	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	Ward 6	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 6/1	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	Ward 6	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 6/2	6	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	Ward 7	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 7/1	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	Ward 7	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 7/2	7	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	Ward 8	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 8/1	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
32	Ward 8	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 8/2	8	N	N	N	N	N	N	N	N	
33	Ward 9	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 9/1	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
34	Ward 9	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 9/2	9	N	N	N	N	N	N	N	N	
35	Ward 10	หน้าลิฟท์ No.6	FHC 10/1	10	N	N	N	N	N	N	N	N	
36	Ward 10	หน้าเคาน์เตอร์	FHC 10/2	10	N	N	N	N	N	N	N	N	

Client

Checked By : กฤษ

Checked By :

Date : ๖ / ๑๒ / ๖๑

APPROVE BY

Cust บรรณวิทย์ นุปสาเจริญ

Date Date : หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10 - ๑๒ - ๖๑

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร A

Month : 5 กค 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean								หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ประตูทางออกหน้า ER	EXL-A-G-01	N		N		N		N		
2	หน้าแผนกการเงิน ER	EXL-A-G-02	N		N		N		N		
3	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-03	N		N		N		N		
4	ประตูทางออกหลังการเงิน ER	EXL-A-G-04	N		N		N		N		
5	ทางเดินหน้าแผนกวิศวกรรม	EXL-A-G-05	N		N		N		N		
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-06	N		N		N		N		
7	ทางขึ้นบันไดข้างลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-07	N		N		N		N		
8	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-08	N		N		N		N		
9	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-09	N		N		N		N		
10	ห้องบัตร	EXL-A-G-10	N		N		N		N		
11	ห้องคลีนิค	EXL-A-G-11	N		N		N		N		
12	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-12	N		N		N		N		
13	กลางแผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-13	N		N		N		N		
14	หน้าการเงินแผนก Check Up	EXL-A-G-14	N		N		N		N		
15	ทางเดินข้างกระจกแผนก Check Up	EXL-A-G-15	N		N		N		N		
16	ห้องชาร์ปไฟ แผนก Check Up	EXL-A-G-16	N		N		N		N		
17	หน้าห้องน้ำแผนก Check Up	EXL-A-G-17	N		N		N		N		
18	ทางเดินโถงแผนก Check Up	EXL-A-G-18	N		N		N		N		
19	ข้างเคาร์เตอร์ แผนก Check Up	EXL-A-G-19	N		N		N		N		
20	หน้าเคาร์เตอร์ แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-20	N		N		N		N		
21	หน้าห้อง แผนก X-Ray กระดูก	EXL-A-G-21	N		N		N		N		
22	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-22	N		N		N		N		
23	หน้าการคลาด แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-23	N		N		N		N		
24	หน้าห้องครัว	EXL-A-G-24	N		N		N		N		
25	หน้าห้องจัดอาหาร	EXL-A-G-25	N		N		N		N		
26	หน้าห้องสำนักงานอาหาร	EXL-A-G-26	N		N		N		N		
27	ในห้องทำอาหาร	EXL-A-G-27	N		N		N		N		
28	หน้าห้องครัวเย็น	EXL-A-G-28	N		N		N		N		
29	ทางออกด้านหลัง	EXL-A-G-29	N		N		N		N		
30	ประตู A	EXL-A-G-30	N		N		N		N		
31	หน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ	EXL-A-G-31	N		N		N		N		
32	ทางเดินหน้าลิฟท์	EXL-A-G-32	N		N		N		N		
33	ประตู B	EXL-A-G-33	N		N		N		N		
34	หน้าห้องคำ	EXL-A-G-34	N		N		N		N		
35	หน้าร้านกาแฟ BLACK CANYON	EXL-A-G-35	N		N		N		N		
36	ทางเดินหน้าห้องโภชนาการ	EXL-A-G-36	N		N		N		N		
37	ทางเดินด้านหลัง สัตวกรรม	EXL-A-G-37	N		N		N		N		
38	ห้องบัตร 1	EXL-A-G-38	N		N		N		N		
39	ห้องบัตร 2	EXL-A-G-39	N		N		N		N		
40	ทางเดินหน้าห้องบัตร	EXL-A-G-40	N		N		N		N		
41	หน้าศูนย์ไตเทียม	EXL-A-G-41	N		N		N		N		
42	หน้าห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ X-RAY	EXL-A-G-42	N		N		N		N		
43	ทางเดินข้างลิฟท์คู่เก่าของ X-RAY	EXL-A-G-43	N		N		N		N		
44	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ	EXL-A-G-44	N		N		N		N		
45	หน้าห้องจัดซื้อ	EXL-A-G-45	N		N		N		N		
46	เคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	EXL-A-G-46	N		N		N		N		
47	หน้าลิฟท์ No. 6	EXL-A-I-01	N		N		N		N		
48	ทางเดินข้างแผนก หู คอ จมูก	EXL-A-I-02	N		N		N		N		
49	Lobby แผนกตา	EXL-A-I-03	N		N		N		N		
50	Lobby แผนกทันตกรรม	EXL-A-I-04	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date : 5-7-64

APPROVE BY

นิพนธ์ ชุมแสง
ผู้ตรวจการสนับสนุนบริการทั่วไป

Date

10-7-64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร A

Month : 5. 11. 61

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจสอบสภาพตัวรีเลย์	Lamp check	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
51	ทางเดินหน้าแผนกอายุรกรรม	EXL-A-1-05	2		2		2		2		
52	ทางออกแผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-06	2		2		2		2		
53	Lobby แผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-07	2		2		2		2		
54	ทางเดินข้างลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-1-08	2		2		2		2		
55	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-1-09	2		2		2		2		
56	หน้าแผนก ราชวดี	EXL-A-1-10	2		2		2		2		
57	หน้าเวชระเบียน (บันไดเลื่อนขาขึ้น)	EXL-A-1-11	2		2		2		2		
58	แผนก ราชวดี 1	EXL-A-1-12	2		2		2		2		
59	แผนก ราชวดี 2	EXL-A-1-13	2		2		2		2		
60	Lobby หน้าการเงิน	EXL-A-1-14	2		2		2		2		
61	หน้าลิฟต์ ลูกค้า	EXL-A-1-15	2		2		2		2		
62	บันไดเลื่อนขาลง	EXL-A-1-16	2		2		2		2		
63	หน้าห้องตรวจ ENT	EXL-A-1-17	2		2		2		2		
64	หน้าห้องตรวจ EENT	EXL-A-1-18	2		2		2		2		
65	เวชระเบียน 1	EXL-A-1-19	2		2		2		2		
66	ทางเดินหน้า ENT	EXL-A-1-20	2		2		2		2		
67	ประตูทางเข้าแผนก OR	EXL-A-2-01	2		2		2		2		
68	ประตูทางออกแผนก OR	EXL-A-2-02	2		2		2		2		
69	ประตูทางเดินระหว่าง เฟส 1-2 OR	EXL-A-2-03	2		2		2		2		
70	ประตูทางไปห้องคลอด OR	EXL-A-2-04	2		2		2		2		
71	มุมห้องทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-05	2		2		2		2		
72	หลัง OR 4	EXL-A-2-06	2		2		2		2		
73	ประตูเคอร์เตอร์ GI	EXL-A-2-07	2		2		2		2		
74	ประตูห้องตรวจ 2	EXL-A-2-08	2		2		2		2		
75	Cath Lab ประตูเคอร์เตอร์	EXL-A-2-09	2		2		2		2		
76	ทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-10	2		2		2		2		
77	ทางเชื่อมชั้น 2 กับตึก B	EXL-A-2-11	2		2		2		2		
78	หน้าแผนก ICU ตรงประตูทางออกฝั่ง Step Down	EXL-A-2-12	2		2		2		2		
79	ทางเดินหน้าแผนก ICU ฝั่ง Step Down	EXL-A-2-13	2		2		2		2		
80	หน้าแผนก ICU	EXL-A-2-14	2		2		2		2		
81	ทางเดินแผนก ICU	EXL-A-2-15	2		2		2		2		
82	โซนที่รับลูกค้า แผนก ICU	EXL-A-2-16	2		2		2		2		
83	ทางเดินข้างลิฟท์ 4,5	EXL-A-2-17	2		2		2		2		
84	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ฝั่งลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-2-18	2		2		2		2		
85	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-2-19	2		2		2		2		
86	หน้าห้องคลอด	EXL-A-2-20	2		2		2		2		
87	หน้าแผนกห้องคลอด	EXL-A-2-21	2		2		2		2		
88	ทางเดินหน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-22	2		2		2		2		
89	หน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-23	2		2		2		2		
90	หน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-24	2		2		2		2		
91	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-25	2		2		2		2		
92	หน้าห้องรักษาการ 5 (กายภาพ)	EXL-A-2-26	2		2		2		2		
93	โถงลานกายภาพ	EXL-A-2-27	2		2		2		2		
94	หน้าเคอร์เตอร์กายภาพ	EXL-A-2-28	2		2		2		2		
95	หน้าแผนก Cath lab	EXL-A-2-29	2		2		2		2		
96	ข้างเคอร์เตอร์ แผนกไคเทียม	EXL-A-2-30	2		2		2		2		
97	ทางเดินห้องคลอด	EXL-A-2-31	2		2		2		2		
98	ICU 1	EXL-A-2-32	2		2		2		2		
99	ICU 2	EXL-A-2-33	2		2		2		2		
100	ทางเดินด้านหลัง OR 3	EXL-A-2-34	2		2		2		2		

Client

Checked By :

Checked By :

Date : 5-7-61

APPROVE BY

วิวัฒน์ ชุ่มแสง

Date : ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนบริการทั่วไป

10-7-61

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร A

Month : ... ๕ ๗ ๖๑

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ทำทวนและถอดไฟ	Fuse check	ตรวจสอบสภาพตัวถัง	Lamp check	ตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการแจ้งเตือน ژی๊ง	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
101	หน้าห้องซักล้าง ห้องคลอด	EXL-A-2-35	N		N		N		N		
102	ห้องพักเบรกห้องคลอด	EXL-A-2-36	N		N		N		N		
103	ทางออกด้านหลังโศกไทย	EXL-A-2-37	N		N		N		N		
104	ทางเดินด้านหลัง GI 1	EXL-A-2-38	N		N		N		N		
105	ทางเดินด้านหลัง GI 2	EXL-A-2-39	N		N		N		N		
106	ประตูหน้าโศกไทย	EXL-A-2-40	N		N		N		N		
107	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-3-01	N		N		N		N		
108	หน้าประตูทางเข้า หน้าลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-3-02	N		N		N		N		
109	หน้าเคาน์เตอร์ OPD-เด็ก	EXL-A-3-03	N		N		N		N		
110	หน้าเคาน์เตอร์เด็กดี	EXL-A-3-04	N		N		N		N		
111	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	EXL-A-3-05	N		N		N		N		
112	ทางเดินส่วนกลาง	EXL-A-3-06	N		N		N		N		
113	ทางเดินด้านในสตูดิโอ	EXL-A-3-07	N		N		N		N		
114	ทางเดินส่วนกลางแผนกเด็ก	EXL-A-3-08	N		N		N		N		
115	หน้าลิฟท์ No.6 ชั้น3	EXL-A-3-09	N		N		N		N		
116	หน้าห้อง Lab	EXL-A-3-10	N		N		N		N		
117	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXL-A-3-11	N		N		N		N		
118	ทางออกประตูหน้าห้อง Lab	EXL-A-3-12	N		N		N		N		
119	ในห้อง Lab	EXL-A-3-13	N		N		N		N		
120	หน้าห้องสมัครงาน	EXL-A-3-14	N		N		N		N		
121	หน้าห้องประชุม 4	EXL-A-3-15	N		N		N		N		
122	ทางออกห้องประชุม 4	EXL-A-3-16	N		N		N		N		
123	หน้าห้องประชุม 1	EXL-A-3-17	N		N		N		N		
124	หน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	EXL-A-3-18	N		N		N		N		
125	ห้อง Lab	EXL-A-3-19	N		N		N		N		
126	Zone วัด V/S แผนกเด็ก	EXL-A-3-20	N		N		N		N		
127	ทางเดินแผนกเด็ก 1	EXL-A-3-21	N		N		N		N		
128	ทางเดินแผนกเด็ก 2	EXL-A-3-22	N		N		N		N		
129	เคาน์เตอร์แผนก สตูดิโอ	EXL-A-3-23	N		N		N		N		
130	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-4-01	N		N		N		N		
131	ประตูทางออกหลัง Ward 4	EXL-A-4-02	N		N		N		N		
132	ทางเดิน Ward 4	EXL-A-4-03	N		N		N		N		
133	เคาน์เตอร์ Ward 4	EXL-A-4-04	N		N		N		N		
134	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-4-05	N		N		N		N		
135	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-5-01	N		N		N		N		
136	ประตูทางออกหลัง Ward 5	EXL-A-5-02	N		N		N		N		
137	ทางเดิน Ward 5	EXL-A-5-03	N		N		N		N		
138	เคาน์เตอร์ Ward 5	EXL-A-5-04	N		N		N		N		
139	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-5-05	N		N		N		N		
140	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-6-01	N		N		N		N		
141	ประตูทางออกหลัง Ward 6	EXL-A-6-02	N		N		N		N		
142	เคาน์เตอร์ Ward 6	EXL-A-6-03	N		N		N		N		
143	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-6-04	N		N		N		N		
144	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-7-01	N		N		N		N		
145	ประตูทางออกหลัง Ward 7	EXL-A-7-02	N		N		N		N		
146	เคาน์เตอร์ Ward 7	EXL-A-7-03	N		N		N		N		
147	ประตูข้างเคาน์เตอร์ Ward 7	EXL-A-7-04	N		N		N		N		
148	หน้าประตูบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-7-05	N		N		N		N		
149	Nursery ฟังเด็กดี	EXL-A-7-06	N		N		N		N		
150	Nursery ฟังเด็กป่วย	EXL-A-7-07	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

๕ - ๗ - ๖๑

APPROVE BY

..... นิตยภัต สุขุมแสง
Date ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริการ

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร A

Month : 5 Nov 64

[illegible]

Client.

Checked By :

Checked By :

Date :

APPROVE BY _____

Date _____

นิพนธ์ หุบลแสง
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริการทั่วไป

10 - 7 - 68

N = Normal

$\mathcal{A}B = \text{Abnormal}$

X = Don't PM

อาคาร A

Month : ๕ . ๕๓ ๖๑

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean								หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ประตูทางออกหน้า ER	EXL-A-G-01	N		N		N		N		
2	หน้าแผนกการเงิน ER	EXL-A-G-02	N		N		N		N		
3	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-03	N		N		N		N		
4	ประตูทางออกหลังการเงิน ER	EXL-A-G-04	N		N		N		N		
5	ทางเดินหน้าแผนกวิศวกรรม	EXL-A-G-05	N		N		N		N		
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-06	N		N		N		N		
7	ทางเดินบันไดข้างลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-07	N		N		N		N		
8	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-08	N		N		N		N		
9	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-09	N		N		N		N		
10	ห้องบัตร	EXL-A-G-10	N		N		N		N		
11	ห้องคลังยา	EXL-A-G-11	N		N		N		N		
12	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-12	N		N		N		N		
13	กลางแผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-13	N		N		N		N		
14	หน้าการเงินแผนก Check Up	EXL-A-G-14	N		N		N		N		
15	ทางเดินข้างกระจกแผนก Check Up	EXL-A-G-15	N		N		N		N		
16	ห้องชาร์ปไฟ แผนก Check Up	EXL-A-G-16	N		N		N		N		
17	หน้าห้องน้ำแผนก Check Up	EXL-A-G-17	N		N		N		N		
18	ทางเดินโถงแผนก Check Up	EXL-A-G-18	N		N		N		N		
19	ข้างเคาน์เตอร์ แผนก Check Up	EXL-A-G-19	N		N		N		N		
20	หน้าเคาน์เตอร์ แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-20	N		N		N		N		
21	หน้าห้อง แผนก X-Ray กระดูก	EXL-A-G-21	N		N		N		N		
22	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-22	N		N		N		N		
23	หน้าการตลาด แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-23	N		N		N		N		
24	หน้าห้องครัว	EXL-A-G-24	N		N		N		N		
25	หน้าห้องจัดอาหาร	EXL-A-G-25	N		N		N		N		
26	หน้าห้องสำนักงานอาหาร	EXL-A-G-26	N		N		N		N		
27	ในห้องทำอาหาร	EXL-A-G-27	N		N		N		N		
28	หน้าห้องครัวเย็น	EXL-A-G-28	N		N		N		N		
29	ทางออกด้านหลัง	EXL-A-G-29	N		N		N		N		
30	ประตู A	EXL-A-G-30	N		N		N		N		
31	หน้าเคาน์เตอร์บัตรชำระ	EXL-A-G-31	N		N		N		N		
32	ทางเดินหน้าลิฟท์	EXL-A-G-32	N		N		N		N		
33	ประตู B	EXL-A-G-33	N		N		N		N		
34	หน้าห้องค้า	EXL-A-G-34	N		N		N		N		
35	หน้าร้านกาแฟ BLACK CANYON	EXL-A-G-35	N		N		N		N		
36	ทางเดินหน้าห้องโภชนาการ	EXL-A-G-36	N		N		N		N		
37	ทางเดินด้านหลัง ลิฟท์	EXL-A-G-37	N		N		N		N		
38	ห้องบัตร 1	EXL-A-G-38	N		N		N		N		
39	ห้องบัตร 2	EXL-A-G-39	N		N		N		N		
40	ทางเดินหน้าห้องบัตร	EXL-A-G-40	N		N		N		N		
41	หน้าศูนย์ไตเทียม	EXL-A-G-41	N		N		N		N		
42	หน้าห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ X-RAY	EXL-A-G-42	N		N		N		N		
43	ทางเดินข้างลิฟท์คู่ของ X-RAY	EXL-A-G-43	N		N		N		N		
44	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชำระ	EXL-A-G-44	N		N		N		N		
45	หน้าห้องจัดซื้อ	EXL-A-G-45	N		N		N		N		
46	เคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	EXL-A-G-46	N		N		N		N		
47	หน้าลิฟท์ No. 6	EXL-A-1-01	N		N		N		N		
48	ทางเดินข้างแผนก หู คอ จมูก	EXL-A-1-02	N		N		N		N		
49	Lobby แผนกตา	EXL-A-1-03	N		N		N		N		
50	Lobby แผนกทันตกรรม	EXL-A-1-04	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

๕ - ๘ - ๖๑

APPROVE BY

นิพนธ์ ขุนแสง

Date : ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริการทั่วไป

10-8-61

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't put

อาคาร A

Month : 5 ค.อ 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจสอบขั้วสายไฟ	Lamp check	ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการใช้งาน 1 ชั่วโมง	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
51	ทางเดินหน้าแผนกอายุรกรรม	EXL-A-1-05	N		N		N		N		
52	ทางออกแผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-06	N		N		N		N		
53	Lobby แผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-07	N		N		N		N		
54	ทางเดินข้างลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-1-08	N		N		N		N		
55	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-1-09	N		N		N		N		
56	หน้าแผนก ราชวดี	EXL-A-1-10	N		N		N		N		
57	หน้าเวรระเบียบ (บันไดเลื่อนขาขึ้น)	EXL-A-1-11	N		N		N		N		
58	แผนก ราชวดี 1	EXL-A-1-12	N		N		N		N		
59	แผนก ราชวดี 2	EXL-A-1-13	N		N		N		N		
60	Lobby หน้าการเงิน	EXL-A-1-14	N		N		N		N		
61	หน้าลิฟต์ ลูกค้า	EXL-A-1-15	N		N		N		N		
62	บันไดเลื่อนขาลง	EXL-A-1-16	N		N		N		N		
63	หน้าห้องตรวจ ENT	EXL-A-1-17	N		N		N		N		
64	หน้าห้องตรวจ BENT	EXL-A-1-18	N		N		N		N		
65	เวรระเบียบ 1	EXL-A-1-19	N		N		N		N		
66	ทางเดินหน้า ENT	EXL-A-1-20	N		N		N		N		
67	ประตูทางเข้าแผนก OR	EXL-A-2-01	N		N		N		N		
68	ประตูทางออกแผนก OR	EXL-A-2-02	N		N		N		N		
69	ประตูทางเดินระหว่าง เฟส 1-2 OR	EXL-A-2-03	N		N		N		N		
70	ประตูทางไปห้องคลอด OR	EXL-A-2-04	N		N		N		N		
71	มุมห้องทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-05	N		N		N		N		
72	หลัง OR 4	EXL-A-2-06	N		N		N		N		
73	ประตูเคาร์เตอร์ GI	EXL-A-2-07	N		N		N		N		
74	ประตูห้องตรวจ 2	EXL-A-2-08	N		N		N		N		
75	Cath Lab ประตูเคาร์เตอร์	EXL-A-2-09	N		N		N		N		
76	ทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-10	N		N		N		N		
77	ทางเชื่อมชั้น 2 กับตึก B	EXL-A-2-11	N		N		N		N		
78	หน้าแผนก ICU ตรงประตูทางออกฝั่ง Step Down	EXL-A-2-12	N		N		N		N		
79	ทางเดินหน้าแผนก ICU ฝั่ง Step Down	EXL-A-2-13	N		N		N		N		
80	หน้าแผนก ICU	EXL-A-2-14	N		N		N		N		
81	ทางเดินแผนก ICU	EXL-A-2-15	N		N		N		N		
82	โซนที่รับลูกค้า แผนก ICU	EXL-A-2-16	N		N		N		N		
83	ทางเดินข้างลิฟท์ 4,5	EXL-A-2-17	N		N		N		N		
84	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ฝั่งลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-2-18	N		N		N		N		
85	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-2-19	N		N		N		N		
86	หน้าห้องคลอด	EXL-A-2-20	N		N		N		N		
87	หน้าแผนกห้องคลอด	EXL-A-2-21	N		N		N		N		
88	ทางเดินหน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-22	N		N		N		N		
89	หน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-23	N		N		N		N		
90	หน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-24	N		N		N		N		
91	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-25	N		N		N		N		
92	หน้าห้องรักษาการ 5 (กายภาพ)	EXL-A-2-26	N		N		N		N		
93	โถงลานกายภาพ	EXL-A-2-27	N		N		N		N		
94	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	EXL-A-2-28	N		N		N		N		
95	หน้าแผนก Cath lab	EXL-A-2-29	N		N		N		N		
96	ข้างเคาร์เตอร์ แผนกไคเทียม	EXL-A-2-30	N		N		N		N		
97	ทางเดินห้องคลอด	EXL-A-2-31	N		N		N		N		
98	ICU 1	EXL-A-2-32	N		N		N		N		
99	ICU 2	EXL-A-2-33	N		N		N		N		
100	ทางเดินด้านหลัง OR 3	EXL-A-2-34	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5-8-64

APPROVE BY

.....

Date

10-8-64

N = Normal

AB = Abnormal


X = Don't PM

อาคาร A

Month : ๕ ค.ค. ๖๖

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean								หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
101	หน้าห้องซักล้าง ห้องคลอด	EXL-A-2-35	N								
102	ห้องพักเบรกห้องคลอด	EXL-A-2-36	N								
103	ทางออกด้านหลังโคเทียม	EXL-A-2-37	N								
104	ทางเดินด้านหลัง GI 1	EXL-A-2-38	N								
105	ทางเดินด้านหลัง GI 2	EXL-A-2-39	N								
106	ประตูหนีไฟลิฟต์ 6	EXL-A-2-40	N								
107	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-3-01	N								
108	หน้าประตูทางเข้า หน้าลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-3-02	N								
109	หน้าเคาเตอร์ OPD-เด็ก	EXL-A-3-03	N								
110	หน้าเคาเตอร์เคาน์เตอร์	EXL-A-3-04	N								
111	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	EXL-A-3-05	N								
112	ทางเดินส่วนกลาง	EXL-A-3-06	N								
113	ทางเดินด้านในสูติ	EXL-A-3-07	N								
114	ทางเดินส่วนกลางแผนกเด็ก	EXL-A-3-08	N								
115	หน้าลิฟท์ No.6 ชั้น3	EXL-A-3-09	N								
116	หน้าห้อง Lab	EXL-A-3-10	N								
117	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXL-A-3-11	N								
118	ทางออกประตูหน้าห้อง Lab	EXL-A-3-12	N								
119	ในห้อง Lab	EXL-A-3-13	N								
120	หน้าห้องสมัครงาน	EXL-A-3-14	N								
121	หน้าห้องประชุม 4	EXL-A-3-15	N								
122	ทางออกห้องประชุม 4	EXL-A-3-16	N								
123	หน้าห้องประชุม 1	EXL-A-3-17	N								
124	หน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	EXL-A-3-18	N								
125	ห้อง Lab	EXL-A-3-19	N								
126	Zone วัคซีน V/S แผนกเด็ก	EXL-A-3-20	N								
127	ทางเดินแผนกเด็ก 1	EXL-A-3-21	N								
128	ทางเดินแผนกเด็ก 2	EXL-A-3-22	N								
129	เคาน์เตอร์แผนก สูติ	EXL-A-3-23	N								
130	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-4-01	N								
131	ประตูทางออกหลัง Ward 4	EXL-A-4-02	N								
132	ทางเดิน Ward 4	EXL-A-4-03	N								
133	เคาน์เตอร์ Ward 4	EXL-A-4-04	N								
134	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-4-05	N								
135	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-5-01	N								
136	ประตูทางออกหลัง Ward 5	EXL-A-5-02	N								
137	ทางเดิน Ward 5	EXL-A-5-03	N								
138	เคาน์เตอร์ Ward 5	EXL-A-5-04	N								
139	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-5-05	N								
140	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-6-01	N								
141	ประตูทางออกหลัง Ward 6	EXL-A-6-02	N								
142	เคาน์เตอร์ Ward 6	EXL-A-6-03	N								
143	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-6-04	N								
144	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-7-01	N								
145	ประตูทางออกหลัง Ward 7	EXL-A-7-02	N								
146	เคาน์เตอร์ Ward 7	EXL-A-7-03	N								
147	ประตูข้างเคาน์เตอร์ Ward 7	EXL-A-7-04	N								
148	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-7-05	N								
149	Nursery ห้องเด็ก	EXL-A-7-06	N								
150	Nursery ห้องเด็กป่วย	EXL-A-7-07	N								

Client

Checked By : 

Checked By :

Date : ๕-๘-๖๖

APPROVE BY

นิพนธ์ สุขแสง

Date : จักรกริชย์ สันนิบาตบริหารทั่วไป

10-8-66

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร A

Month : ๕ ต.ค ๖๑

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ทำงานตามปกติ	Fuse check	ตรวจสอบแบตเตอรี่	Lamp check	ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการแจ้งเตือน	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
151	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-8-01	N		N		N		N		
152	ประตูทางออกหลัง Ward 8	EXL-A-8-02	N		N		N		N		
153	เคาร์เตอร์ภาพ Ward 8	EXL-A-8-03	N		N		N		N		
154	เคาร์เตอร์ Ward 8	EXL-A-8-04	N		N		N		N		
155	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-8-05	N		N		N		N		
156	ประตูทางออกข้างเคาร์เตอร์	EXL-A-8-06	N		N		N		N		
157	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-9-01	N		N		N		N		
158	ประตูทางออกหลัง Ward 9	EXL-A-9-02	N		N		N		N		
159	เคาร์เตอร์ Ward 9	EXL-A-9-03	N		N		N		N		
160	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-9-04	N		N		N		N		
161	ประตูทางออกข้างเคาร์เตอร์	EXL-A-9-05	N		N		N		N		
162	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.6	EXL-A-10-01	N		N		N		N		
163	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-10-02	N		N		N		N		
164	ประตูทางออกหลัง Ward 10	EXL-A-10-03	N		N		N		N		
165	กลางทางเดิน Ward 10	EXL-A-10-04	N		N		N		N		
166	หน้าเคาร์เตอร์ Ward 10	EXL-A-10-05	N		N		N		N		
167	ประตูทางออกหน้า Ward 10	EXL-A-10-06	N		N		N		N		
168	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-10-07	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

๕-๘-๖๑

APPROVE BY

..... น.พ.ดร. ชุมแสง

Date ผู้จัดการศูนย์ความปลอดภัยทั่วไป

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

10-4-๖๑

อาคาร A

Month : 5 ก.ย 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean		ทำงานของไฟ		การแจ้งเตือนไฟ		Lamp check		การแจ้งเตือนเสียง		Battery test		ทดสอบการแจ้งเตือน		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ประตูทางออกหน้า ER	EXL-A-G-01	N						N				N				
2	หน้าแผนกการเงิน ER	EXL-A-G-02	N						N				N				
3	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-03	N						N				N				
4	ประตูทางออกหลังการเงิน ER	EXL-A-G-04	N						N				N				
5	ทางเดินหน้าแผนกวิศวกรรม	EXL-A-G-05	N						N				N				
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-06	N						N				N				
7	ทางเดินบันไดข้างลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-07	N						N				N				
8	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-08	N						N				N				
9	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-09	N						N				N				
10	ห้องบัตร	EXL-A-G-10	N						N				N				
11	ห้องคลีน	EXL-A-G-11	N						N				N				
12	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-12	N						N				N				
13	กลางแผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-13	N						N				N				
14	หน้าการเงินแผนก Check Up	EXL-A-G-14	N						N				N				
15	ทางเดินข้างกระจกแผนก Check Up	EXL-A-G-15	N						N				N				
16	ห้องอาร์ไฟฟ์ แผนก Check Up	EXL-A-G-16	N						N				N				
17	หน้าห้องน้ำแผนก Check Up	EXL-A-G-17	N						N				N				
18	ทางเดินโถงแผนก Check Up	EXL-A-G-18	N						N				N				
19	ข้างเคาน์เตอร์ แผนก Check Up	EXL-A-G-19	N						N				N				
20	หน้าเคาน์เตอร์ แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-20	N						N				N				
21	หน้าห้อง แผนก X-Ray กระตุก	EXL-A-G-21	N						N				N				
22	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-22	N						N				N				
23	หน้าการตรวจ แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-23	N						N				N				
24	หน้าห้องครัว	EXL-A-G-24	N						N				N				
25	หน้าห้องจัดอาหาร	EXL-A-G-25	N						N				N				
26	หน้าห้องสำนักงานอาหาร	EXL-A-G-26	N						N				N				
27	ในห้องทำอาหาร	EXL-A-G-27	N						N				N				
28	หน้าห้องครัวเย็น	EXL-A-G-28	N						N				N				
29	ทางออกด้านหลัง	EXL-A-G-29	N						N				N				
30	ประตู A	EXL-A-G-30	N						N				N				
31	หน้าเคาน์เตอร์บัตรคิว	EXL-A-G-31	N						N				N				
32	ทางเดินหน้าลิฟท์	EXL-A-G-32	N						N				N				
33	ประตู B	EXL-A-G-33	N						N				N				
34	หน้าห้องค้า	EXL-A-G-34	N						N				N				
35	หน้าร้านกาแฟ BLACK CANYON	EXL-A-G-35	N						N				N				
36	ทางเดินหน้าห้องโภชนาการ	EXL-A-G-36	N						N				N				
37	ทางเดินด้านหลัง สัตวกรรม	EXL-A-G-37	N						N				N				
38	ห้องบัตร 1	EXL-A-G-38	N						N				N				
39	ห้องบัตร 2	EXL-A-G-39	N						N				N				
40	ทางเดินหน้าห้องบัตร	EXL-A-G-40	N						N				N				
41	หน้าศูนย์ไตเทียม	EXL-A-G-41	N						N				N				
42	หน้าห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ X-RAY	EXL-A-G-42	N						N				N				
43	ทางเดินข้างลิฟท์ลูกค้าของ X-RAY	EXL-A-G-43	N						N				N				
44	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรคิว	EXL-A-G-44	N						N				N				
45	หน้าห้องจัดซื้อ	EXL-A-G-45	N						N				N				
46	เคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	EXL-A-G-46	N						N				N				
47	หน้าลิฟท์ No. 6	EXL-A-I-01	N						N				N				
48	ทางเดินข้างแผนก หู คอ จมูก	EXL-A-I-02	N						N				N				
49	Lobby แผนกตา	EXL-A-I-03	N						N				N				
50	Lobby แผนกทันตกรรม	EXL-A-I-04	N						N				N				

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 - 9.9 64

APPROVE BY

บรรณวิทย์ บุญผาเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date

10. 9.9 - 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't Put

อาคาร A

Month : 5 มิ.ย 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ที่ความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจสอบสีของภาพที่เข้า	Lamp check	ตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
51	ทางเดินหน้าแผนกอายุรกรรม	EXL-A-1-05	N		N		N		N		
52	ทางออกแผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-06	N		N		N		N		
53	Lobby แผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-07	N		N		N		N		
54	ทางเดินข้างลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-1-08	N		N		N		N		
55	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-1-09	N		N		N		N		
56	หน้าแผนก ราชวดี	EXL-A-1-10	N		N		N		N		
57	หน้าเวชระเบียน (บันไดเลื่อนขาขึ้น)	EXL-A-1-11	N		N		N		N		
58	แผนก ราชวดี 1	EXL-A-1-12	N		N		N		N		
59	แผนก ราชวดี 2	EXL-A-1-13	N		N		N		N		
60	Lobby หน้าการเงิน	EXL-A-1-14	N		N		N		N		
61	หน้าลิฟต์ ลูกเสือ	EXL-A-1-15	N		N		N		N		
62	บันไดเลื่อนขาลง	EXL-A-1-16	N		N		N		N		
63	หน้าห้องตรวจ ENT	EXL-A-1-17	N		N		N		N		
64	หน้าห้องตรวจ EENT	EXL-A-1-18	N		N		N		N		
65	เวชระเบียน 1	EXL-A-1-19	N		N		N		N		
66	ทางเดินหน้า ENT	EXL-A-1-20	N		N		N		N		
67	ประตูทางเข้าแผนก OR	EXL-A-2-01	N		N		N		N		
68	ประตูทางออกแผนก OR	EXL-A-2-02	N		N		N		N		
69	ประตูทางเดินระหว่าง เฟส 1-2 OR	EXL-A-2-03	N		N		N		N		
70	ประตูทางไปห้องคลอด OR	EXL-A-2-04	N		N		N		N		
71	มุมห้องทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-05	N		N		N		N		
72	หลัง OR 4	EXL-A-2-06	N		N		N		N		
73	ประตูเคาเตอร์ GI	EXL-A-2-07	N		N		N		N		
74	ประตูห้องตรวจ 2	EXL-A-2-08	N		N		N		N		
75	Cath Lab ประตูเคาเตอร์	EXL-A-2-09	N		N		N		N		
76	ทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-10	N		N		N		N		
77	ทางเชื่อมชั้น 2 กับตึก B	EXL-A-2-11	N		N		N		N		
78	หน้าแผนก ICU ตรงประตูทางออกฝั่ง Step Down	EXL-A-2-12	N		N		N		N		
79	ทางเดินหน้าแผนก ICU ฝั่ง Step Down	EXL-A-2-13	N		N		N		N		
80	หน้าแผนก ICU	EXL-A-2-14	N		N		N		N		
81	ทางเดินแผนก ICU	EXL-A-2-15	N		N		N		N		
82	โซนที่รับลูกกล้า แผนก ICU	EXL-A-2-16	N		N		N		N		
83	ทางเดินข้างลิฟท์ 4,5	EXL-A-2-17	N		N		N		N		
84	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ฝั่งลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-2-18	N		N		N		N		
85	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-2-19	N		N		N		N		
86	หน้าห้องคลอด	EXL-A-2-20	N		N		N		N		
87	หน้าแผนกห้องคลอด	EXL-A-2-21	N		N		N		N		
88	ทางเดินหน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-22	N		N		N		N		
89	หน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-23	N		N		N		N		
90	หน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-24	N		N		N		N		
91	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-25	N		N		N		N		
92	หน้าห้องรักษาการ 5 (กายภาพ)	EXL-A-2-26	N		N		N		N		
93	โถงลานกายภาพ	EXL-A-2-27	N		N		N		N		
94	หน้าเคาเตอร์กายภาพ	EXL-A-2-28	N		N		N		N		
95	หน้าแผนก Cath lab	EXL-A-2-29	N		N		N		N		
96	ข้างเคาเตอร์ แผนกไคเทียม	EXL-A-2-30	N		N		N		N		
97	ทางเดินห้องคลอด	EXL-A-2-31	N		N		N		N		
98	ICU 1	EXL-A-2-32	N		N		N		N		
99	ICU 2	EXL-A-2-33	N		N		N		N		
100	ทางเดินด้านหลัง OR 3	EXL-A-2-34	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 มิ.ย 64

N = Normal

AS = Abnormal

X = Don't PM

APPROVE BY

Date

บรรณวิศัลย์ นพ.พารณีย์
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10-09-64

อาคาร A

Month : 5 18 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	สีทาสีผนัง	Pulse check	ตรวจสอบสภาพไฟ	Lamp check	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	Battery test	ทดสอบการไหลน้ำ	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
101	หน้าห้องซักล้าง ห้องคลอด	EXL-A-2-35	N		N		N		N		
102	ห้องพักครรภ์ห้องคลอด	EXL-A-2-36	N		N		N		N		
103	ทางออกด้านหลัง ไคเทียม	EXL-A-2-37	N		N		N		N		
104	ทางเดินด้านหลัง GI 1	EXL-A-2-38	N		N		N		N		
105	ทางเดินด้านหลัง GI 2	EXL-A-2-39	N		N		N		N		
106	ประตูหนีไฟลิฟต์ 6	EXL-A-2-40	N		N		N		N		
107	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-3-01	N		N		N		N		
108	หน้าประตูทางเข้า หน้าลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-3-02	N		N		N		N		
109	หน้าเคาเตอร์ OPD-เด็ก	EXL-A-3-03	N		N		N		N		
110	หน้าเคาเตอร์เด็กเล็ก	EXL-A-3-04	N		N		N		N		
111	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	EXL-A-3-05	N		N		N		N		
112	ทางเดินส่วนกลาง	EXL-A-3-06	N		N		N		N		
113	ทางเดินด้านในสูติ	EXL-A-3-07	N		N		N		N		
114	ทางเดินส่วนกลางแผนกเด็ก	EXL-A-3-08	N		N		N		N		
115	หน้าลิฟท์ No.6 ชั้น3	EXL-A-3-09	N		N		N		N		
116	หน้าห้อง Lab	EXL-A-3-10	N		N		N		N		
117	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXL-A-3-11	N		N		N		N		
118	ทางออกประตูหน้าห้อง Lab	EXL-A-3-12	N		N		N		N		
119	ในห้อง Lab	EXL-A-3-13	N		N		N		N		
120	หน้าห้องสมัครงาน	EXL-A-3-14	N		N		N		N		
121	หน้าห้องประชุม 4	EXL-A-3-15	N		N		N		N		
122	ทางออกห้องประชุม 4	EXL-A-3-16	N		N		N		N		
123	หน้าห้องประชุม 1	EXL-A-3-17	N		N		N		N		
124	หน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	EXL-A-3-18	N		N		N		N		
125	ห้อง Lab	EXL-A-3-19	N		N		N		N		
126	Zone วิกฤต V/S แผนกเด็ก	EXL-A-3-20	N		N		N		N		
127	ทางเดินแผนกเด็ก 1	EXL-A-3-21	N		N		N		N		
128	ทางเดินแผนกเด็ก 2	EXL-A-3-22	N		N		N		N		
129	เคาน์เตอร์แผนก สูติ	EXL-A-3-23	N		N		N		N		
130	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-4-01	N		N		N		N		
131	ประตูทางออกหลัง Ward 4	EXL-A-4-02	N		N		N		N		
132	ทางเดิน Ward 4	EXL-A-4-03	N		N		N		N		
133	เคาเตอร์ Ward 4	EXL-A-4-04	N		N		N		N		
134	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-4-05	N		N		N		N		
135	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-5-01	N		N		N		N		
136	ประตูทางออกหลัง Ward 5	EXL-A-5-02	N		N		N		N		
137	ทางเดิน Ward 5	EXL-A-5-03	N		N		N		N		
138	เคาเตอร์ Ward 5	EXL-A-5-04	N		N		N		N		
139	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-5-05	N		N		N		N		
140	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-6-01	N		N		N		N		
141	ประตูทางออกหลัง Ward 6	EXL-A-6-02	N		N		N		N		
142	เคาเตอร์ Ward 6	EXL-A-6-03	N		N		N		N		
143	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-6-04	N		N		N		N		
144	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-7-01	N		N		N		N		
145	ประตูทางออกหลัง Ward 7	EXL-A-7-02	N		N		N		N		
146	เคาเตอร์ Ward 7	EXL-A-7-03	N		N		N		N		
147	ประตูข้างเคาเตอร์ Ward 7	EXL-A-7-04	N		N		N		N		
148	หน้าประตูบันไดหนีไฟลิฟท์ No.4,5	EXL-A-7-05	N		N		N		N		
149	Nursery คังเด็กเล็ก	EXL-A-7-06	N		N		N		N		
150	Nursery คังเด็กป่วย	EXL-A-7-07	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 18 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't RM

APPROVE BY
บรรยวดี นพประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date

10-09-64

ข้อควร A

Month : 5 19 64

[illegible]

ചിന്ത

Checked By :

Checked By :

Date : _____

APPROVE BY:

บรรณวิศัลย์ บุปผาเจริญ

หัวหน้าบนผนวกวิศวกรรม

Date _____

10 - 09. 6A

N = Normal

$$A \cdot B = A \cdot b \cdot \log_{10} m$$

X = Don't PM

อาคาร A

Month : 5 ต.ค 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean								หมายเหตุ
			General clean	ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจสอบสายไฟ	Lamp check	ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการแจ้งเตือน	
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ประตูทางออกหน้า ER	EXL-A-G-01	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
2	หน้าแผนกการเงิน ER	EXL-A-G-02	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
3	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-03	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
4	ประตูทางออกหลังการเงิน ER	EXL-A-G-04	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
5	ทางเดินหน้าแผนกวิศวกรรม	EXL-A-G-05	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-06	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
7	ทางเดินบันไดข้างลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-07	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
8	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-08	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
9	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-09	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
10	ห้องบัตร	EXL-A-G-10	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
11	ห้องคลีนิง	EXL-A-G-11	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
12	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-12	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
13	กลางแผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-13	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
14	หน้าการเงินแผนก Check Up	EXL-A-G-14	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
15	ทางเดินข้างกระจกแผนก Check Up	EXL-A-G-15	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
16	ห้องชาร์ปไฟ แผนก Check Up	EXL-A-G-16	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
17	หน้าห้องน้ำแผนก Check Up	EXL-A-G-17	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
18	ทางเดินโถงแผนก Check Up	EXL-A-G-18	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
19	ข้างเคาน์เตอร์ แผนก Check Up	EXL-A-G-19	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
20	หน้าเคาน์เตอร์ แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-20	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
21	หน้าห้อง แผนก X-Ray กระดูก	EXL-A-G-21	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
22	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-22	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
23	หน้าการคลาด แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-23	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
24	หน้าห้องครัว	EXL-A-G-24	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
25	หน้าห้องจัดอาหาร	EXL-A-G-25	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
26	หน้าห้องสำนักงานอาหาร	EXL-A-G-26	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
27	ในห้องทำอาหาร	EXL-A-G-27	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
28	หน้าห้องครัวเย็น	EXL-A-G-28	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
29	ทางออกด้านหลัง	EXL-A-G-29	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
30	ประตู A	EXL-A-G-30	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
31	หน้าเคาน์เตอร์บัตรชำระ	EXL-A-G-31	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
32	ทางเดินหน้าลิฟท์	EXL-A-G-32	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
33	ประตู B	EXL-A-G-33	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
34	หน้าห้องค้า	EXL-A-G-34	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
35	หน้าร้านกาแฟ BLACK CANYON	EXL-A-G-35	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
36	ทางเดินหน้าห้องโภชนาการ	EXL-A-G-36	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
37	ทางเดินด้านหลัง ลิฟท์	EXL-A-G-37	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
38	ห้องบัตร 1	EXL-A-G-38	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
39	ห้องบัตร 2	EXL-A-G-39	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
40	ทางเดินหน้าห้องบัตร	EXL-A-G-40	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
41	หน้าศูนย์ไต	EXL-A-G-41	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
42	หน้าห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ X-RAY	EXL-A-G-42	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
43	ทางเดินข้างลิฟท์คู่ของ X-RAY	EXL-A-G-43	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
44	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชำระ	EXL-A-G-44	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
45	หน้าห้องจัดซื้อ	EXL-A-G-45	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
46	เคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	EXL-A-G-46	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
47	หน้าลิฟท์ No. 6	EXL-A-I-01	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
48	ทางเดินข้างแผนก ชู คอ อนุภ	EXL-A-I-02	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
49	Lobby แผนกคา	EXL-A-I-03	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
50	Lobby แผนกทันตกรรม	EXL-A-I-04	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 ต.ค 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't Know

APPROVE BY

บรรยวดี บุญเจริญ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date

10.10.64

อาคาร A

Month : 6 ต.ค 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ที่ควบคุมแสงสว่าง	Fuse check	ตรวจสอบสัญญาณไฟ	Lamp check	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	Battery test	ทดสอบการแจ้งเตือน	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
51	ทางเดินหน้าแผนกอายุรกรรม	EXL-A-1-05	N		N		N		N		
52	ทางออกแผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-06	N		N		N		N		
53	Lobby แผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-07	N		N		N		N		
54	ทางเดินข้างลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-1-08	N		N		N		N		
55	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-1-09	N		N		N		N		
56	หน้าแผนก ราชาวดี	EXL-A-1-10	N		N		N		N		
57	หน้าเวชระเบียน (บันไดเลื่อนขาขึ้น)	EXL-A-1-11	N		N		N		N		
58	แผนก ราชาวดี 1	EXL-A-1-12	N		N		N		N		
59	แผนก ราชาวดี 2	EXL-A-1-13	N		N		N		N		
60	Lobby หน้าการรับ	EXL-A-1-14	N		N		N		N		
61	หน้าลิฟต์ ลูกค้า	EXL-A-1-15	N		N		N		N		
62	บันไดเลื่อนขาลง	EXL-A-1-16	N		N		N		N		
63	หน้าห้องตรวจ ENT	EXL-A-1-17	N		N		N		N		
64	หน้าห้องตรวจ EENT	EXL-A-1-18	N		N		N		N		
65	เวชระเบียน 1	EXL-A-1-19	N		N		N		N		
66	ทางเดินหน้า ENT	EXL-A-1-20	N		N		N		N		
67	ประตูทางเข้าแผนก OR	EXL-A-2-01	N		N		N		N		
68	ประตูทางออกแผนก OR	EXL-A-2-02	N		N		N		N		
69	ประตูทางเดินระหว่าง เฟส 1-2 OR	EXL-A-2-03	N		N		N		N		
70	ประตูทางไปห้องคลอด OR	EXL-A-2-04	N		N		N		N		
71	มุมห้องทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-05	N		N		N		N		
72	หลัง OR 4	EXL-A-2-06	N		N		N		N		
73	ประตูเคอร์เตอร์ GI	EXL-A-2-07	N		N		N		N		
74	ประตูห้องตรวจ 2	EXL-A-2-08	N		N		N		N		
75	Cath Lab ประตูเคอร์เตอร์	EXL-A-2-09	N		N		N		N		
76	ทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-10	N		N		N		N		
77	ทางเชื่อมชั้น 2 กับตึก B	EXL-A-2-11	N		N		N		N		
78	หน้าแผนก ICU ตรงประตูทางออกฝั่ง Step Down	EXL-A-2-12	N		N		N		N		
79	ทางเดินหน้าแผนก ICU ฝั่ง Step Down	EXL-A-2-13	N		N		N		N		
80	หน้าแผนก ICU	EXL-A-2-14	N		N		N		N		
81	ทางเดินแผนก ICU	EXL-A-2-15	N		N		N		N		
82	โซนที่รับลูกค้า แผนก ICU	EXL-A-2-16	N		N		N		N		
83	ทางเดินข้างลิฟท์ 4,5	EXL-A-2-17	N		N		N		N		
84	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ฝั่งลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-2-18	N		N		N		N		
85	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-2-19	N		N		N		N		
86	หน้าห้องคลอด	EXL-A-2-20	N		N		N		N		
87	หน้าแผนกห้องคลอด	EXL-A-2-21	N		N		N		N		
88	ทางเดินหน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-22	N		N		N		N		
89	หน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-23	N		N		N		N		
90	หน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-24	N		N		N		N		
91	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-25	N		N		N		N		
92	หน้าห้องรักษาการ S (กายภาพ)	EXL-A-2-26	N		N		N		N		
93	โถงลานกายภาพ	EXL-A-2-27	N		N		N		N		
94	หน้าเคอร์เตอร์กายภาพ	EXL-A-2-28	N		N		N		N		
95	หน้าแผนก Cath lab	EXL-A-2-29	N		N		N		N		
96	ข้างเคอร์เตอร์ แผนกไคเทียม	EXL-A-2-30	N		N		N		N		
97	ทางเดินห้องคลอด	EXL-A-2-31	N		N		N		N		
98	ICU 1	EXL-A-2-32	N		N		N		N		
99	ICU 2	EXL-A-2-33	N		N		N		N		
100	ทางเดินด้านหลัง OR 3	EXL-A-2-34	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

6 ต.ค 64

APPROVE BY

บรรณวิทย์ นุภาพเจริญ

Date หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10-10-64

N = Normal

ASB = Abnormal

X = Don't PM

อาคาร A

Month : ๕ ต.ค ๖4

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	หักความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ความถี่สัญญาณไฟ	Lamp check	ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการใช้งาน 1 ชั่วโมง	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
101	หน้าห้องซักล้าง ห้องคลอด	EXL-A-2-35	N		N		N		N		
102	ห้องพักเบรกห้องคลอด	EXL-A-2-36	N		N		N		N		
103	ทางออกด้านหลัง โคเทียม	EXL-A-2-37	N		N		N		N		
104	ทางเดินด้านหลัง GI 1	EXL-A-2-38	N		N		N		N		
105	ทางเดินด้านหลัง GI 2	EXL-A-2-39	N		N		N		N		
106	ประตูหนีไฟลิฟต์ 6	EXL-A-2-40	N		N		N		N		
107	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-3-01	N		N		N		N		
108	หน้าประตูทางเข้า หน้าลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-3-02	N		N		N		N		
109	หน้าเคาเตอร์ OPD-เด็ก	EXL-A-3-03	N		N		N		N		
110	หน้าเคาเตอร์เด็กดี	EXL-A-3-04	N		N		N		N		
111	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	EXL-A-3-05	N		N		N		N		
112	ทางเดินส่วนกลาง	EXL-A-3-06	N		N		N		N		
113	ทางเดินด้านในสูติ	EXL-A-3-07	N		N		N		N		
114	ทางเดินส่วนกลางแผนกเด็ก	EXL-A-3-08	N		N		N		N		
115	หน้าลิฟท์ No.6 ชั้น3	EXL-A-3-09	N		N		N		N		
116	หน้าห้อง Lab	EXL-A-3-10	N		N		N		N		
117	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXL-A-3-11	N		N		N		N		
118	ทางออกประตูหน้าห้อง Lab	EXL-A-3-12	N		N		N		N		
119	ใน ห้อง Lab	EXL-A-3-13	N		N		N		N		
120	หน้าห้องสมัครงาน	EXL-A-3-14	N		N		N		N		
121	หน้าห้องประชุม 4	EXL-A-3-15	N		N		N		N		
122	ทางออกห้องประชุม 4	EXL-A-3-16	N		N		N		N		
123	หน้าห้องประชุม 1	EXL-A-3-17	N		N		N		N		
124	หน้าสำนักผู้อำนวยการ	EXL-A-3-18	N		N		N		N		
125	ห้อง Lab	EXL-A-3-19	N		N		N		N		
126	Zone วิต V/S แผนกเด็ก	EXL-A-3-20	N		N		N		N		
127	ทางเดินแผนกเด็ก 1	EXL-A-3-21	N		N		N		N		
128	ทางเดินแผนกเด็ก 2	EXL-A-3-22	N		N		N		N		
129	เคาน์เตอร์แผนก สูติ	EXL-A-3-23	N		N		N		N		
130	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-4-01	N		N		N		N		
131	ประตูทางออกหลัง Ward 4	EXL-A-4-02	N		N		N		N		
132	ทางเดิน Ward 4	EXL-A-4-03	N		N		N		N		
133	เคาเตอร์ Ward 4	EXL-A-4-04	N		N		N		N		
134	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-4-05	N		N		N		N		
135	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-5-01	N		N		N		N		
136	ประตูทางออกหลัง Ward 5	EXL-A-5-02	N		N		N		N		
137	ทางเดิน Ward 5	EXL-A-5-03	N		N		N		N		
138	เคาเตอร์ Ward 5	EXL-A-5-04	N		N		N		N		
139	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-5-05	N		N		N		N		
140	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-6-01	N		N		N		N		
141	ประตูทางออกหลัง Ward 6	EXL-A-6-02	N		N		N		N		
142	เคาเตอร์ Ward 6	EXL-A-6-03	N		N		N		N		
143	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-6-04	N		N		N		N		
144	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-7-01	N		N		N		N		
145	ประตูทางออกหลัง Ward 7	EXL-A-7-02	N		N		N		N		
146	เคาเตอร์ Ward 7	EXL-A-7-03	N		N		N		N		
147	ประตูข้างเคาเตอร์ Ward 7	EXL-A-7-04	N		N		N		N		
148	หน้าประตูบันไดหนีไฟลิฟท์ No.4,5	EXL-A-7-05	N		N		N		N		
149	Nursery ผังเด็กดี	EXL-A-7-06	N		N		N		N		
150	Nursery ผังเด็กป่วย	EXL-A-7-07	N		N		N		N		

Checked By :

Checked By :

Date :

๕ ต.ค ๖4

APPROVE BY

.....บรรณวิทย์ บุปผาเจริญ

Date หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10. 10. ๖4

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't FM

อาคาร A

Month : ๕ ต.ค ๖๑

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ไฟทราเวลฉุกเฉิน	Fuse check	ตรวจสอบแบตเตอรี่	Lamp check	ตรวจสอบหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการแจ้งเตือน	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
151	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-8-01	N		N		N		N		
152	ประตูทางออกหลัง Ward 8	EXL-A-8-02	N		N		N		N		
153	เคาร์เตอร์ภายใน Ward 8	EXL-A-8-03	N		N		N		N		
154	เคาร์เตอร์ Ward 8	EXL-A-8-04	N		N		N		N		
155	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-8-05	N		N		N		N		
156	ประตูทางออกข้างเคาร์เตอร์	EXL-A-8-06	N		N		N		N		
157	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-9-01	N		N		N		N		
158	ประตูทางออกหลัง Ward 9	EXL-A-9-02	N		N		N		N		
159	เคาร์เตอร์ Ward 9	EXL-A-9-03	N		N		N		N		
160	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-9-04	N		N		N		N		
161	ประตูทางออกข้างเคาร์เตอร์	EXL-A-9-05	N		N		N		N		
162	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.6	EXL-A-10-01	N		N		N		N		
163	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-10-02	N		N		N		N		
164	ประตูทางออกหลัง Ward 10	EXL-A-10-03	N		N		N		N		
165	กลางทางเดิน Ward 10	EXL-A-10-04	N		N		N		N		
166	หน้าเคาร์เตอร์ Ward 10	EXL-A-10-05	N		N		N		N		
167	ประตูทางออกหน้า Ward 10	EXL-A-10-06	N		N		N		N		
168	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-10-07	N		N		N		N		

Client:

Checked By :

Checked By :

Date :

5 ต.ก ๖๑

APPROVE BY

.....บวรวิทย์ นุปนเจริญ
Date หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10.10.๖๑

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM


อาคาร A

Month : 5 ธ.ค. 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	หักความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ความผิดปกติทั่วไป	Lamp check	การโยกย้ายของหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการแจ้งเตือน ใช้เสียง	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ประตูทางออกหน้า ER	EXL-A-G-01	N		N		N		N		
2	หน้าแผนกการเงิน ER	EXL-A-G-02	N		N		N		N		
3	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-03	N		N		N		N		
4	ประตูทางออกหลังการเงิน ER	EXL-A-G-04	N		N		N		N		
5	ทางเดินหน้าแผนกวิศวกรรม	EXL-A-G-05	N		N		N		N		
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-06	N		N		N		N		
7	ทางขึ้นบันไดข้างลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-07	N		N		N		N		
8	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-08	N		N		N		N		
9	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-09	N		N		N		N		
10	ห้องบัตร	EXL-A-G-10	N		N		N		N		
11	ห้องคลังยา	EXL-A-G-11	N		N		N		N		
12	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-12	N		N		N		N		
13	กลางแผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-13	N		N		N		N		
14	หน้าการเงินแผนก Check Up	EXL-A-G-14	N		N		N		N		
15	ทางเดินข้างกระจกแผนก Check Up	EXL-A-G-15	N		N		N		N		
16	ห้องฉายไฟฟ้า แผนก Check Up	EXL-A-G-16	N		N		N		N		
17	หน้าห้องน้ำแผนก Check Up	EXL-A-G-17	N		N		N		N		
18	ทางเดินโถงแผนก Check Up	EXL-A-G-18	N		N		N		N		
19	ข้างเคาน์เตอร์ แผนก Check Up	EXL-A-G-19	N		N		N		N		
20	หน้าเคาน์เตอร์ แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-20	N		N		N		N		
21	หน้าห้อง แผนก X-Ray กระตุก	EXL-A-G-21	N		N		N		N		
22	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-22	N		N		N		N		
23	หน้าการตลาด แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-23	N		N		N		N		
24	หน้าห้องครัว	EXL-A-G-24	N		N		N		N		
25	หน้าห้องจัดอาหาร	EXL-A-G-25	N		N		N		N		
26	หน้าห้องสำนักงานอาหาร	EXL-A-G-26	N		N		N		N		
27	ในห้องพักอาหาร	EXL-A-G-27	N		N		N		N		
28	หน้าห้องครัวเย็น	EXL-A-G-28	N		N		N		N		
29	ทางออกด้านหลัง	EXL-A-G-29	N		N		N		N		
30	ประตู A	EXL-A-G-30	N		N		N		N		
31	หน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ	EXL-A-G-31	N		N		N		N		
32	ทางเดินหน้าลิฟท์กรรม	EXL-A-G-32	N		N		N		N		
33	ประตู B	EXL-A-G-33	N		N		N		N		
34	หน้าห้องคำ	EXL-A-G-34	N		N		N		N		
35	หน้าร้านกาแฟ BLACK CANYON	EXL-A-G-35	N		N		N		N		
36	ทางเดินหน้าห้องโภชนาการ	EXL-A-G-36	N		N		N		N		
37	ทางเดินด้านหลัง ลิฟท์กรรม	EXL-A-G-37	N		N		N		N		
38	ห้องบัตร 1	EXL-A-G-38	N		N		N		N		
39	ห้องบัตร 2	EXL-A-G-39	N		N		N		N		
40	ทางเดินหน้าห้องบัตร	EXL-A-G-40	N		N		N		N		
41	หน้าศูนย์ไตเทียม	EXL-A-G-41	N		N		N		N		
42	หน้าห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ X-RAY	EXL-A-G-42	N		N		N		N		
43	ทางเดินข้างลิฟท์ตู้เสื้อผ้าของ X-RAY	EXL-A-G-43	N		N		N		N		
44	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์บัตรชีวะ	EXL-A-G-44	N		N		N		N		
45	หน้าห้องจัดซื้อ	EXL-A-G-45	N		N		N		N		
46	เคาน์เตอร์ X-ray ใหม่	EXL-A-G-46	N		N		N		N		
47	หน้าลิฟท์ No. 6	EXL-A-I-01	N		N		N		N		
48	ทางเดินข้างแผนก หู คอ จมูก	EXL-A-I-02	N		N		N		N		
49	Lobby แผนกตา	EXL-A-I-03	N		N		N		N		
50	Lobby แผนกทันตกรรม	EXL-A-I-04	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By : 

Date :

6 ธ.ค. 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't Fix

APPROVE BY
บรรยวดี ภูมิพาณิชย์
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date

16 ธ.ค. 64

อาคาร A

Month : 5 พ.ย. 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean		ทำความสะอาดทั่วไป		Fuse check		ตรวจสอบสภาพไฟ		Lamp check		ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟ		Battery test		ทดสอบการทำงานของระบบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
51	ทางเดินหน้าแผนกอายุรกรรม	EXL-A-1-05	N		N														
52	ทางออกแผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-06	N		N														
53	Lobby แผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-07	N		N														
54	ทางเดินข้างลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-1-08	N		N														
55	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-1-09	N		N														
56	หน้าแผนก ราชวดี	EXL-A-1-10	N		N														
57	หน้าเวชระเบียน (บันไดเลื่อนขาขึ้น)	EXL-A-1-11	N		N														
58	แผนก ราชวดี 1	EXL-A-1-12	N		N														
59	แผนก ราชวดี 2	EXL-A-1-13	N		N														
60	Lobby หน้าการเงิน	EXL-A-1-14	N		N														
61	หน้าลิฟท์ ลูกค้า	EXL-A-1-15	N		N														
62	บันไดเลื่อนขาลง	EXL-A-1-16	N		N														
63	หน้าห้องตรวจ ENT	EXL-A-1-17	N		N														
64	หน้าห้องตรวจ EENT	EXL-A-1-18	N		N														
65	เวชระเบียน 1	EXL-A-1-19	N		N														
66	ทางเดินหน้า ENT	EXL-A-1-20	N		N														
67	ประตูทางเข้าแผนก OR	EXL-A-2-01	N		N														
68	ประตูทางออกแผนก OR	EXL-A-2-02	N		N														
69	ประตูทางเดินระหว่าง เฟส 1-2 OR	EXL-A-2-03	N		N														
70	ประตูทางไปห้องคลอด OR	EXL-A-2-04	N		N														
71	มุมห้องทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-05	N		N														
72	หลัง OR 4	EXL-A-2-06	N		N														
73	ประตูเคาร์เตอร์ GI	EXL-A-2-07	N		N														
74	ประตูห้องตรวจ 2	EXL-A-2-08	N		N														
75	Cath Lab ประตูเคาร์เตอร์	EXL-A-2-09	N		N														
76	ทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-10	N		N														
77	ทางเชื่อมชั้น 2 กับตึก B	EXL-A-2-11	N		N														
78	หน้าแผนก ICU ตรงประตูทางออกฝั่ง Step Down	EXL-A-2-12	N		N														
79	ทางเดินหน้าแผนก ICU ฝั่ง Step Down	EXL-A-2-13	N		N														
80	หน้าแผนก ICU	EXL-A-2-14	N		N														
81	ทางเดินแผนก ICU	EXL-A-2-15	N		N														
82	โซนที่รับลูกค้า แผนก ICU	EXL-A-2-16	N		N														
83	ทางเดินข้างลิฟท์ 4,5	EXL-A-2-17	N		N														
84	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ฝั่งลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-2-18	N		N														
85	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-2-19	N		N														
86	หน้าห้องคลอด	EXL-A-2-20	N		N														
87	หน้าแผนกห้องคลอด	EXL-A-2-21	N		N														
88	ทางเดินหน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-22	N		N														
89	หน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-23	N		N														
90	หน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-24	N		N														
91	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-25	N		N														
92	หน้าห้องรักษาการ 5 (กายภาพ)	EXL-A-2-26	N		N														
93	โถงลานกายภาพ	EXL-A-2-27	N		N														
94	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	EXL-A-2-28	N		N														
95	หน้าแผนก Cath lab	EXL-A-2-29	N		N														
96	ข้างเคาร์เตอร์ แผนกไคเทียม	EXL-A-2-30	N		N														
97	ทางเดินห้องคลอด	EXL-A-2-31	N		N														
98	ICU 1	EXL-A-2-32	N		N														
99	ICU 2	EXL-A-2-33	N		N														
100	ทางเดินด้านหลัง OR 3	EXL-A-2-34	N		N														

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 พ.ย. 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

APPROVE BY
บรรยวดี นพมาเจริญ

Date
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10. พ. 64

อาคาร A

Month : 5 พ.ค 64

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	หักทราบนะกดตัวไป	Pulse check	ตรวจเช็คขั้วการเดินไฟ	Lamp check	ตรวจสอบขั้วการเดินไฟ	Battery test	ทดสอบการปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
101	หน้าห้องซักล้าง ห้องคลอด	EXL-A-2-35	N		N		N		N		
102	ห้องพักคนคลอด	EXL-A-2-36	N		N		N		N		
103	ทางออกด้านหลังไคเทียม	EXL-A-2-37	N		N		N		N		
104	ทางเดินด้านหลัง GI 1	EXL-A-2-38	N		N		N		N		
105	ทางเดินด้านหลัง GI 2	EXL-A-2-39	N		N		N		N		
106	ประตูหนีไฟลิฟต์ 6	EXL-A-2-40	N		N		N		N		
107	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-3-01	N		N		N		N		
108	หน้าประตูทางเข้า หน้าลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-3-02	N		N		N		N		
109	หน้าเคาเตอร์ OPD-เด็ก	EXL-A-3-03	N		N		N		N		
110	หน้าเคาเตอร์เด็กเล็ก	EXL-A-3-04	N		N		N		N		
111	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	EXL-A-3-05	N		N		N		N		
112	ทางเดินส่วนกลาง	EXL-A-3-06	N		N		N		N		
113	ทางเดินด้านในสุด	EXL-A-3-07	N		N		N		N		
114	ทางเดินส่วนกลางแผนกเด็ก	EXL-A-3-08	N		N		N		N		
115	หน้าลิฟท์ No.6 ชั้น 3	EXL-A-3-09	N		N		N		N		
116	หน้าห้อง Lab	EXL-A-3-10	N		N		N		N		
117	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXL-A-3-11	N		N		N		N		
118	ทางออกประตูหน้าห้อง Lab	EXL-A-3-12	N		N		N		N		
119	ในห้อง Lab	EXL-A-3-13	N		N		N		N		
120	หน้าห้องสุมังกรงาน	EXL-A-3-14	N		N		N		N		
121	หน้าห้องประชุม 4	EXL-A-3-15	N		N		N		N		
122	ทางออกห้องประชุม 4	EXL-A-3-16	N		N		N		N		
123	หน้าห้องประชุม 1	EXL-A-3-17	N		N		N		N		
124	หน้าสำนักผู้อำนวยการ	EXL-A-3-18	N		N		N		N		
125	ห้อง Lab	EXL-A-3-19	N		N		N		N		
126	Zone วัด V/S แผนกเด็ก	EXL-A-3-20	N		N		N		N		
127	ทางเดินแผนกเด็ก 1	EXL-A-3-21	N		N		N		N		
128	ทางเดินแผนกเด็ก 2	EXL-A-3-22	N		N		N		N		
129	เคาเตอร์แผนก สูติ	EXL-A-3-23	N		N		N		N		
130	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-4-01	N		N		N		N		
131	ประตูทางออกหลัง Ward 4	EXL-A-4-02	N		N		N		N		
132	ทางเดิน Ward 4	EXL-A-4-03	N		N		N		N		
133	เคาเตอร์ Ward 4	EXL-A-4-04	N		N		N		N		
134	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-4-05	N		N		N		N		
135	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-5-01	N		N		N		N		
136	ประตูทางออกหลัง Ward 5	EXL-A-5-02	N		N		N		N		
137	ทางเดิน Ward 5	EXL-A-5-03	N		N		N		N		
138	เคาเตอร์ Ward 5	EXL-A-5-04	N		N		N		N		
139	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-5-05	N		N		N		N		
140	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-6-01	N		N		N		N		
141	ประตูทางออกหลัง Ward 6	EXL-A-6-02	N		N		N		N		
142	เคาเตอร์ Ward 6	EXL-A-6-03	N		N		N		N		
143	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-6-04	N		N		N		N		
144	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-7-01	N		N		N		N		
145	ประตูทางออกหลัง Ward 7	EXL-A-7-02	N		N		N		N		
146	เคาเตอร์ Ward 7	EXL-A-7-03	N		N		N		N		
147	ประตูข้างเคาเตอร์ Ward 7	EXL-A-7-04	N		N		N		N		
148	หน้าประตูบันไดหนีไฟลิฟท์ No.4,5	EXL-A-7-05	N		N		N		N		
149	Nursery ผังเด็กเล็ก	EXL-A-7-06	N		N		N		N		
150	Nursery ผังเด็กป่วย	EXL-A-7-07	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 พ.ค 64

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

APPROVE BY

บรรยวสินธุ์ ภูผาเจริญ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date

10 พ.ค 64

ဇာနည် A

Month : 5 Feb 68

[illegible]

*Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5. $\frac{1}{2} \pi$

N. = Normal

$$A:B \equiv A:b\text{πομπή!}$$
 $\Sigma = \text{Doppler PPM}$

APPROVED BY
บรรณรักษ์ ปุณฺณปาณาจารย์
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

Date _____

16. 11. 2014

อาคาร A

Month : 5 ค.ค 61

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	ทำความสะอาดทั่วไป	Fuse check	ตรวจสอบเช็คกาวไฟ	Lamp check	การเช็คสภาพหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ประตูทางออกหน้า ER	EXL-A-G-01	N		N		N		N		
2	หน้าแผนกการเงิน ER	EXL-A-G-02	N		N		N		N		
3	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-03	N		N		N		N		
4	ประตูทางออกหลังการเงิน ER	EXL-A-G-04	N		N		N		N		
5	ทางเดินหน้าแผนกวิศวกรรม	EXL-A-G-05	N		N		N		N		
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-06	N		N		N		N		
7	ทางขึ้นบันไดข้างลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-07	N		N		N		N		
8	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-G-08	N		N		N		N		
9	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.4,5	EXL-A-G-09	N		N		N		N		
10	ห้องบัตร	EXL-A-G-10	N		N		N		N		
11	ห้องคลังยา	EXL-A-G-11	N		N		N		N		
12	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-12	N		N		N		N		
13	กลางแผนก X-Ray (เก่า)	EXL-A-G-13	N		N		N		N		
14	หน้าการเงินแผนก Check Up	EXL-A-G-14	N		N		N		N		
15	ทางเดินข้างกระจกแผนก Check Up	EXL-A-G-15	N		N		N		N		
16	ห้องชาร์ปไฟ แผนก Check Up	EXL-A-G-16	N		N		N		N		
17	หน้าห้องน้ำแผนก Check Up	EXL-A-G-17	N		N		N		N		
18	ทางเดิน โถงแผนก Check Up	EXL-A-G-18	N		N		N		N		
19	ข้างเคาเตอร์ แผนก Check Up	EXL-A-G-19	N		N		N		N		
20	หน้าเคาเตอร์ แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-20	N		N		N		N		
21	หน้าห้อง แผนก X-Ray กระดูก	EXL-A-G-21	N		N		N		N		
22	ห้องอ่านฟิล์ม แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-22	N		N		N		N		
23	หน้าการคลาด แผนก X-Ray ใหม่	EXL-A-G-23	N		N		N		N		
24	หน้าห้องครัว	EXL-A-G-24	N		N		N		N		
25	หน้าห้องจัดอาหาร	EXL-A-G-25	N		N		N		N		
26	หน้าห้องสำนักงานอาหาร	EXL-A-G-26	N		N		N		N		
27	ในห้องพักอาหาร	EXL-A-G-27	N		N		N		N		
28	หน้าห้องครัวเย็น	EXL-A-G-28	N		N		N		N		
29	ทางออกด้านหลัง	EXL-A-G-29	N		N		N		N		
30	ประตู A	EXL-A-G-30	N		N		N		N		
31	หน้าเคาเตอร์บัตรคิว	EXL-A-G-31	N		N		N		N		
32	ทางเดินหน้าลิฟท์	EXL-A-G-32	N		N		N		N		
33	ประตู B	EXL-A-G-33	N		N		N		N		
34	หน้าห้องคำ	EXL-A-G-34	N		N		N		N		
35	หน้าร้านกาแฟ BLACK CANYON	EXL-A-G-35	N		N		N		N		
36	ทางเดินหน้าห้องโภชนาการ	EXL-A-G-36	N		N		N		N		
37	ทางเดินด้านหลัง ลิฟท์	EXL-A-G-37	N		N		N		N		
38	ห้องบัตร 1	EXL-A-G-38	N		N		N		N		
39	ห้องบัตร 2	EXL-A-G-39	N		N		N		N		
40	ทางเดินหน้าห้องบัตร	EXL-A-G-40	N		N		N		N		
41	หน้าศูนย์ไตเทียม	EXL-A-G-41	N		N		N		N		
42	หน้าห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ X-RAY	EXL-A-G-42	N		N		N		N		
43	ทางเดินข้างลิฟท์ตู้ซักผ้าของ X-RAY	EXL-A-G-43	N		N		N		N		
44	ทางเดินหน้าเคาเตอร์บัตรคิว	EXL-A-G-44	N		N		N		N		
45	หน้าห้องซักผ้า	EXL-A-G-45	N		N		N		N		
46	เคาเตอร์ X-ray ใหม่	EXL-A-G-46	N		N		N		N		
47	หน้าลิฟท์ No. 6	EXL-A-I-01	N		N		N		N		
48	ทางเดินข้างแผนก หู คอ จมูก	EXL-A-I-02	N		N		N		N		
49	Lobby แผนกตา	EXL-A-I-03	N		N		N		N		
50	Lobby แผนกทันตกรรม	EXL-A-I-04	N		N		N		N		

Client

APPROVE BY

Checked By :

Checked By :

Date :

5 - 12 - 61

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

บรรยวสกล บุปผาเจริญ
Date หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10 - 12 - 61

อาคาร A

Month : ๕ ก.ค ๖๕

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean	หักทวนแสงตกไฟ	Fuse check	ตรวจสอบสภาพที่ว่าง	Lamp check	ตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงาน ใช้จริง	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
51	ทางเดินหน้าแผนกอายุรกรรม	EXL-A-1-05	N		N		N		N		
52	ทางออกแผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-06	N		N		N		N		
53	Lobby แผนกศูนย์หัวใจ	EXL-A-1-07	N		N		N		N		
54	ทางเดินข้างลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-1-08	N		N		N		N		
55	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-1-09	N		N		N		N		
56	หน้าแผนก ราชวดี	EXL-A-1-10	N		N		N		N		
57	หน้าเวชระเบียน (บันไดเลื่อนขาขึ้น)	EXL-A-1-11	N		N		N		N		
58	แผนก ราชวดี 1	EXL-A-1-12	N		N		N		N		
59	แผนก ราชวดี 2	EXL-A-1-13	N		N		N		N		
60	Lobby หน้าการเงิน	EXL-A-1-14	N		N		N		N		
61	หน้าลิฟต์ ลูกค้า	EXL-A-1-15	N		N		N		N		
62	บันไดเลื่อนขาสูง	EXL-A-1-16	N		N		N		N		
63	หน้าห้องตรวจ ENT	EXL-A-1-17	N		N		N		N		
64	หน้าห้องตรวจ EENT	EXL-A-1-18	N		N		N		N		
65	เวชระเบียน 1	EXL-A-1-19	N		N		N		N		
66	ทางเดินหน้า ENT	EXL-A-1-20	N		N		N		N		
67	ประตูทางเข้าแผนก OR	EXL-A-2-01	N		N		N		N		
68	ประตูทางออกแผนก OR	EXL-A-2-02	N		N		N		N		
69	ประตูทางเดินระหว่าง เฟส 1-2 OR	EXL-A-2-03	N		N		N		N		
70	ประตูทางไปห้องคลอด OR	EXL-A-2-04	N		N		N		N		
71	มุมห้องทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-05	N		N		N		N		
72	หลัง OR 4	EXL-A-2-06	N		N		N		N		
73	ประตูเคาร์เตอร์ GI	EXL-A-2-07	N		N		N		N		
74	ประตูห้องตรวจ 2	EXL-A-2-08	N		N		N		N		
75	Cath Lab ประตูเคาร์เตอร์	EXL-A-2-09	N		N		N		N		
76	ทางเดินด้านหลัง OR	EXL-A-2-10	N		N		N		N		
77	ทางเชื่อมชั้น 2 กับตึก B	EXL-A-2-11	N		N		N		N		
78	หน้าแผนก ICU ตรงประตูทางออกฝั่ง Step Down	EXL-A-2-12	N		N		N		N		
79	ทางเดินหน้าแผนก ICU ฝั่ง Step Down	EXL-A-2-13	N		N		N		N		
80	หน้าแผนก ICU	EXL-A-2-14	N		N		N		N		
81	ทางเดินแผนก ICU	EXL-A-2-15	N		N		N		N		
82	โซนที่รับลูกค้า แผนก ICU	EXL-A-2-16	N		N		N		N		
83	ทางเดินข้างลิฟท์ 4,5	EXL-A-2-17	N		N		N		N		
84	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ฝั่งลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-2-18	N		N		N		N		
85	ทางเดินหน้าลิฟท์ No.1,2,3	EXL-A-2-19	N		N		N		N		
86	หน้าห้องคลอด	EXL-A-2-20	N		N		N		N		
87	หน้าแผนกห้องคลอด	EXL-A-2-21	N		N		N		N		
88	ทางเดินหน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-22	N		N		N		N		
89	หน้าแผนกไคเทียม	EXL-A-2-23	N		N		N		N		
90	หน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-24	N		N		N		N		
91	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	EXL-A-2-25	N		N		N		N		
92	หน้าห้องรักษากาย 5 (กายภาพ)	EXL-A-2-26	N		N		N		N		
93	โถงลานกายภาพ	EXL-A-2-27	N		N		N		N		
94	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	EXL-A-2-28	N		N		N		N		
95	หน้าแผนก Cath lab	EXL-A-2-29	N		N		N		N		
96	ข้างเคาร์เตอร์ แผนกไคเทียม	EXL-A-2-30	N		N		N		N		
97	ทางเดินห้องคลอด	EXL-A-2-31	N		N		N		N		
98	ICU 1	EXL-A-2-32	N		N		N		N		
99	ICU 2	EXL-A-2-33	N		N		N		N		
100	ทางเดินด้านหลัง OR 3	EXL-A-2-34	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

๕ - 17 - ๖๕

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

APPROVE BY

.....

Date

10 / 12 / 64

01015 A

ลำดับ	สถานที่	รหัส	General clean		Fuse check	ตรวจสอบสภาพตัวรีเลย์	Lamp check	ตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ	Battery test	ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
101	หน้าห้องซักล้าง ห้องคลอด	EXL-A-2-35	N		N		N		N		
102	ห้องพักแบริกห้องคลอด	EXL-A-2-36	N		N		N		N		
103	ทางออกด้านหลัง เคหะ	EXL-A-2-37	N		N		N		N		
104	ทางเดินด้านหลัง GI 1	EXL-A-2-38	N		N		N		N		
105	ทางเดินด้านหลัง GI 2	EXL-A-2-39	N		N		N		N		
106	ประตูหน้าห้องคลอด	EXL-A-2-40	N		N		N		N		
107	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-3-01	N		N		N		N		
108	หน้าประตูทางเข้า หน้าลิฟท์ 1,2,3	EXL-A-3-02	N		N		N		N		
109	หน้าเคาเตอร์ OPD-เด็ก	EXL-A-3-03	N		N		N		N		
110	หน้าเคาเตอร์เคหะ	EXL-A-3-04	N		N		N		N		
111	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	EXL-A-3-05	N		N		N		N		
112	ทางเดินส่วนกลาง	EXL-A-3-06	N		N		N		N		
113	ทางเดินด้านในสูติ	EXL-A-3-07	N		N		N		N		
114	ทางเดินส่วนกลางแผนกเด็ก	EXL-A-3-08	N		N		N		N		
115	หน้าลิฟท์ No.6 ชั้น3	EXL-A-3-09	N		N		N		N		
116	หน้าห้อง Lab	EXL-A-3-10	N		N		N		N		
117	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	EXL-A-3-11	N		N		N		N		
118	ทางออกประตูหน้าห้อง Lab	EXL-A-3-12	N		N		N		N		
119	ในห้อง Lab	EXL-A-3-13	N		N		N		N		
120	หน้าห้องสมุด	EXL-A-3-14	N		N		N		N		
121	หน้าห้องประชุม 4	EXL-A-3-15	N		N		N		N		
122	ทางออกห้องประชุม 4	EXL-A-3-16	N		N		N		N		
123	หน้าห้องประชุม 1	EXL-A-3-17	N		N		N		N		
124	หน้าสำนักผู้อำนวยการ	EXL-A-3-18	N		N		N		N		
125	ห้อง Lab	EXL-A-3-19	N		N		N		N		
126	Zone วิกฤต V/S แผนกเด็ก	EXL-A-3-20	N		N		N		N		
127	ทางเดินแผนกเด็ก 1	EXL-A-3-21	N		N		N		N		
128	ทางเดินแผนกเด็ก 2	EXL-A-3-22	N		N		N		N		
129	เคาน์เตอร์แผนก สูติ	EXL-A-3-23	N		N		N		N		
130	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-4-01	N		N		N		N		
131	ประตูทางออกหลัง Ward 4	EXL-A-4-02	N		N		N		N		
132	ทางเดิน Ward 4	EXL-A-4-03	N		N		N		N		
133	เคาเตอร์ Ward 4	EXL-A-4-04	N		N		N		N		
134	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-4-05	N		N		N		N		
135	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-5-01	N		N		N		N		
136	ประตูทางออกหลัง Ward 5	EXL-A-5-02	N		N		N		N		
137	ทางเดิน Ward 5	EXL-A-5-03	N		N		N		N		
138	เคาเตอร์ Ward 5	EXL-A-5-04	N		N		N		N		
139	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-5-05	N		N		N		N		
140	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-6-01	N		N		N		N		
141	ประตูทางออกหลัง Ward 6	EXL-A-6-02	N		N		N		N		
142	เคาเตอร์ Ward 6	EXL-A-6-03	N		N		N		N		
143	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-6-04	N		N		N		N		
144	หน้าลิฟท์ No.6	EXL-A-7-01	N		N		N		N		
145	ประตูทางออกหลัง Ward 7	EXL-A-7-02	N		N		N		N		
146	เคาเตอร์ Ward 7	EXL-A-7-03	N		N		N		N		
147	ประตูข้างเคาเตอร์ Ward 7	EXL-A-7-04	N		N		N		N		
148	หน้าประตูบันไดหนีไฟ หลังลิฟท์ No.4,5	EXL-A-7-05	N		N		N		N		
149	Nursery ฟังเด็ก	EXL-A-7-06	N		N		N		N		
150	Nursery ฟังเด็กป่วย	EXL-A-7-07	N		N		N		N		

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 - 12 - ๖๑

N = Normal

AB = Abnormal

X = Don't PM

APPROVE BY
ผู้ตรวจการ หน่วยงาน
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
Date

16 / 12 / ๖๑

อาคาร A

Month : 5 A.D 64

[illegible]

Client

Checked By :

Checked By :

Date :

5 112 164

N = Normal


\overline{AB} = Abnormal

X = Don't PM

APPROVE BY

Date บรรยายวิมล บุปผาเจริญ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

10/12 16 A



Central Emergency Light Monthly Checklist

३३

วันที่

5 - 7 - 64

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า
(✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้	

บรรชัตถ์ บุปผาเจริญ
ผู้ตรวจสอบหัวหน้าแผนกวิศวกรรม

วันที่ 10 - 1 - 68

สรุปผลการตรวจเช็ค

อาคาร

11. 5

วันที่

5-8-64


[illegible]

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (หรือมีใช้งาน)
2	ทดสอบการทำงานของกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบตเป็อก , แบตแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า
(✓) ปกติ (✕) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้	

บรรชัตต์ นุปลาเจริญ
ผู้ตรวจสอบหัวหน้าแผนกวิศวกรรม

วันที่ 10 - 6 - 64

สรุปผลการตรวจเช็ค



Central Emergency Light Monthly Checklist

A.B

วันที่


5-9-bd

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหอดูดาวไฟฟ้า
(✓) ปกติ (✕) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้	

ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

วันที่ 10 - 9 - 64

สรุปผลการตรวจเช็ค



Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

13

ស្នងការ

5 - 10 - 64

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า
(✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้	

บรรชวัตร นุปผาเจริญ

ผู้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แผนกวิศวกรรม

วันที่ 10 - 10 - 64

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist

อาคาร

9.3

วันที่

5 - n - 6

[illegible]

Code	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า
(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้	

ผู้ตรวจการแผ่นดินแผนกวิศวกรรม.....

วันที่ 10 - 11 - 64

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist

อาคาร

A, B

วันที่

6 - 12 - 64

[illegible]

Code.

PM Program (Monthly)

บรรพชิต นุปผาเจริญ

หัวน้ำแผนกวิศวกรรม

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 10 - 12 - 64

- | | |
|---|---|
| 1 | ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า |
| 3 | ตรวจสอบลักษณะการทำงานของ Function ต่างๆ |
| 4 | ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง) |
| 5 | ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า |
- (✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค