



**ภาคผนวก ข-17**  
**เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลัก**

## เดือนมกราคม 2566

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เวอร์ทีค



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค คอนโดมิเนียม											ใบตรวจเช็คไฟฟ้าหลักของอาคาร											วันที่ตรวจสอบ 18/กพ/66										
ว/ด/ป	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะเช้า)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะบ่าย)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะดึก)										Recorded By / บันทึกโดย	
	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)		
	R		S		T						R		S		T						R		S		T							
	V	A	V	A	V	A					V	A	V	A	V	A					V	A	V	A	V	A						
1	393	160	394	188	393	93	94	0.96	53	0.97	395	173	396	177	395	89	94	0.95	56	0.97	392	206	394	153	391	93	94	0.96	56	0.97	หน้าตึก	
2	391	177	393	127	392	94	85	0.96	53	0.97	398	229	400	171	397	170	123	0.96	58	0.99	396	233	397	168	396	106	103	0.96	58	0.98	หน้าตึก	
3	397	211	396	139	395	62	99	0.96	54	0.97	398	170	394	396	394	161	96	0.96	56	0.97	394	216	396	163	394	95	104	0.96	57	0.97	หน้าตึก	
4	390	258	397	240	390	148	138	0.94	54	0.96	395	136	393	188	395	134	116	0.95	53	0.97	396	227	396	182	394	100	110	0.96	58	0.97	หน้าตึก	
5	393	144	397	126	395	124	91	0.96	53	0.98	395	184	397	201	395	158	107	0.95	58	0.97	391	250	393	172	390	154	107	0.96	58	0.97	หน้าตึก	
6	394	110	396	129	394	63	67	0.97	55	0.97	393	200	397	208	397	126	124	0.95	59	0.97	393	231	395	223	393	213	160	0.96	58	0.97	หน้าตึก	
7	396	184	398	149	396	93	93	0.96	54	0.97	396	173	396	222	395	143	114	0.94	56	0.97	392	253	394	191	391	201	146	0.94	57	0.96	หน้าตึก	
8	395	146	397	142	394	82	86	0.96	54	0.97	396	120	396	203	395	149	112	0.95	54	0.97	392	185	393	182	390	140	96	0.97	58	0.98	หน้าตึก	
9	394	110	396	120	394	110	91	0.96	56	0.96	396	120	396	203	395	149	112	0.95	54	0.97	392	185	393	182	390	140	96	0.97	58	0.98	หน้าตึก	
10	395	113	396	82	396	57	65	0.96	59	0.99	397	211	399	201	396	104	103	0.96	56	0.97	392	185	393	182	390	140	96	0.97	58	0.98	หน้าตึก	
11	394	121	399	125	395	133	133	0.96	55	0.96	395	173	396	196	395	90	112	0.96	56	0.97	392	185	393	182	390	140	96	0.97	58	0.98	หน้าตึก	
12	393	221	399	138	393	102	112	0.96	56	0.97	396	173	396	196	395	90	112	0.96	56	0.97	392	185	393	182	390	140	96	0.97	58	0.98	หน้าตึก	
13	390	94	395	140	393	57	67	0.96	53	0.98	396	263	399	254	396	147	167	0.94	59	0.97	390	200	393	233	390	219	165	0.96	59	0.97	หน้าตึก	
14	393	110	396	120	393	63	73	0.96	56	0.98	396	263	399	254	396	147	167	0.94	59	0.97	390	200	393	233	390	219	165	0.96	59	0.97	หน้าตึก	
15	396	241	398	156	395	157	125	0.96	54	0.98	395	129	397	182	396	77	75	0.96	56	0.97	392	214	396	232	393	112	116	0.96	55	0.98	หน้าตึก	
16	395	150	396	127	393	93	94	0.95	55	0.97	395	136	396	261	396	93	96	0.96	56	0.97	392	214	396	232	393	112	116	0.96	55	0.98	หน้าตึก	
17	396	950	396	127	393	93	94	0.95	55	0.97	395	136	396	261	396	93	96	0.96	56	0.97	392	214	396	232	393	112	116	0.96	55	0.98	หน้าตึก	
18	395	110	396	200	396	121	67	0.96	53	0.99	395	173	395	222	396	149	112	0.96	55	0.97	392	214	396	232	393	112	116	0.96	55	0.98	หน้าตึก	
19	394	261	396	243	393	132	141	0.97	56	0.98	397	164	398	245	396	140	164	0.94	55	0.97	392	214	396	232	393	112	116	0.96	55	0.98	หน้าตึก	
20	395	113	396	122	394	116	86	0.97	54	0.95	395	129	394	121	397	103	116	0.95	56	0.95	395	229	395	162	393	103	107	0.95	56	0.98	หน้าตึก	
21	393	112	395	142	393	57	94	0.95	53	0.96	395	136	395	250	394	112	107	0.94	53	0.96	395	229	395	162	393	103	107	0.95	56	0.98	หน้าตึก	
22	393	110	398	120	396	116	63	0.95	54	0.97	395	136	395	250	394	112	107	0.94	53	0.96	395	229	395	162	393	103	107	0.95	56	0.98	หน้าตึก	
23	393	201	397	166	393	146	114	0.97	55	0.97	395	129	395	196	396	149	113	0.97	59	0.96	393	250	395	146	397	114	96	0.95	55	0.96	หน้าตึก	
24	396	117	399	149	393	126	67	0.96	55	0.98	396	204	398	189	396	137	108	0.95	59	0.95	395	220	394	110	395	103	120	0.96	56	0.97	หน้าตึก	
25	395	201	395	166	393	126	67	0.96	55	0.98	396	204	398	189	396	137	108	0.95	59	0.95	395	220	394	110	395	103	120	0.96	56	0.97	หน้าตึก	
26	397	109	395	143	393	83	86	0.96	54	0.97	395	173	395	222	396	149	112	0.96	55	0.97	392	214	396	232	393	112	116	0.96	55	0.98	หน้าตึก	
27	394	110	396	120	394	82	86	0.96	54	0.97	395	173	395	222	396	149	112	0.96	55	0.97	392	214	396	232	393	112	116	0.96	55	0.98	หน้าตึก	
28	395	115	394	107	393	84	60	0.96	54	0.98	398	229	400	171	397	170	123	0.96	58	0.99	396	233	397	168	396	106	103	0.96	58	0.98	หน้าตึก	
29																																
30																																
31																																
Remark / หมายเหตุ																																



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนมีนาคม 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค คอนโดมิเนียม											ใบตรวจเช็คไฟฟ้าหลักของอาคาร											วันที่ตรวจสอบ ๑๖/๓๖๖ 2066										
ว/ด/ป	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะเช้า)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะบ่าย)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะดึก)										Recorded By / บันทึกโดย	
	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)		
	R		S		T						R		S		T						R		S		T							
	V	A	V	A	V	A					V	A	V	A	V	A					V	A	V	A	V	A						
1	392	168	354	111	394	82	75	0.76	55	0.96	395	190	396	152	395	130	116	0.96	56	0.96	399	228	399	382	397	209	155	0.98	59	0.98	0.98	
2	395	192	395	174	394	131	73	0.75	56	0.95	395	175	396	145	395	130	116	0.95	55	0.95	399	261	399	260	397	209	152	0.93	60	0.93	0.93	
3	395	192	395	174	394	131	73	0.75	56	0.95	395	175	396	145	395	130	116	0.95	55	0.95	399	261	399	260	397	209	152	0.93	60	0.93	0.93	
4	394	190	395	167	394	104	90	0.94	55	0.95	394	190	395	167	394	104	90	0.94	55	0.95	395	211	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
5	394	190	395	167	394	104	90	0.94	55	0.95	394	190	395	167	394	104	90	0.94	55	0.95	395	211	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
6	394	190	395	167	394	104	90	0.94	55	0.95	394	190	395	167	394	104	90	0.94	55	0.95	395	211	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
7	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
8	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
9	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
10	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
11	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
12	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
13	394	190	395	167	394	104	90	0.94	55	0.95	394	190	395	167	394	104	90	0.94	55	0.95	395	211	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
14	395	192	395	174	394	131	73	0.75	56	0.95	395	175	396	145	395	130	116	0.95	55	0.95	399	261	399	260	397	209	152	0.93	60	0.93	0.93	
15	395	192	395	174	394	131	73	0.75	56	0.95	395	175	396	145	395	130	116	0.95	55	0.95	399	261	399	260	397	209	152	0.93	60	0.93	0.93	
16	395	192	395	174	394	131	73	0.75	56	0.95	395	175	396	145	395	130	116	0.95	55	0.95	399	261	399	260	397	209	152	0.93	60	0.93	0.93	
17	391	224	392	154	391	132	111	0.96	55	0.97	394	160	396	158	394	90	94	0.96	55	0.94	391	369	392	203	394	222	175	0.96	56	0.94	0.94	
18	393	170	394	102	393	175	168	0.95	55	0.97	394	160	396	158	394	90	94	0.96	55	0.94	391	369	392	203	394	222	175	0.96	56	0.94	0.94	
19	393	170	394	102	393	175	168	0.95	55	0.97	394	160	396	158	394	90	94	0.96	55	0.94	391	369	392	203	394	222	175	0.96	56	0.94	0.94	
20	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
21	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
22	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
23	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
24	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
25	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
26	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
27	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
28	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
29	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
30	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
31	396	119	395	162	396	117	93	0.97	54	0.97	396	127	398	126	396	127	94	0.97	55	0.96	395	221	396	131	393	160	106	0.96	58	0.95	0.95	
Remark / หมายเหตุ																																



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนเมษายน 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค คอนโดมิเนียม										ใบตรวจเช็คไฟฟ้าหลักของอาคาร										วันที่ตรวจสอบ 12/04/66											
ว/ด/ป	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะเช้า)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะบ่าย)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะดึก)										Recorded By / บันทึกโดย
	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COS)	
	R		S		T						R		S		T						R		S		T						
	V	A	V	A	V	A					V	A	V	A	V	A					V	A	V	A	V	A					
1	377	212	398	220	396	230	147	0.95	56	0.96	390	146	397	153	395	168	106	0.94	57	0.95	396	227	398	193	395	158	137	0.96	56	0.94	ทศศักดิ์
2	375	189	396	133	394	153	106	0.75	56	0.88	390	167	396	190	394	157	135	0.84	56	0.86	394	158	396	204	393	196	160	0.96	59	0.94	ทศศักดิ์
3	391	295	391	236	390	225	122	0.97	56	0.97	395	187	397	170	395	184	197	0.94	57	0.96	394	158	396	204	393	196	160	0.96	59	0.94	ทศศักดิ์
4	396	212	397	183	396	145	108	0.96	57	0.99	396	180	397	170	396	112	114	0.84	57	0.95	398	39	400	263	397	199	199	0.96	59	0.99	ทศศักดิ์
5	375	189	396	194	394	168	118	0.84	59	0.96	395	193	396	149	394	168	118	0.84	59	0.96	399	226	399	224	391	227	199	0.96	59	0.99	ทศศักดิ์
6	395	193	396	194	394	168	118	0.84	59	0.96	395	193	396	149	394	168	118	0.84	59	0.96	399	226	399	224	391	227	199	0.96	59	0.99	ทศศักดิ์
7	399	283	399	263	399	203	155	0.94	59	0.93	399	243	399	263	399	203	155	0.94	59	0.94	397	278	397	230	395	230	195	0.96	56	0.98	ทศศักดิ์
8	395	181	396	278	395	127	119	0.91	57	0.97	395	213	397	206	395	190	124	0.94	60	0.95	397	278	397	230	395	230	195	0.96	56	0.98	ทศศักดิ์
9	396	288	397	297	395	298	97	0.98	57	0.94	394	160	395	111	393	153	114	0.95	54	0.97	396	271	397	219	394	239	199	0.96	57	0.98	ทศศักดิ์
10	399	207	397	192	391	155	111	0.97	57	0.97	392	268	394	241	391	207	168	0.91	61	0.98	399	268	399	203	391	247	161	0.96	61	0.98	ทศศักดิ์
11	392	202	397	192	391	155	111	0.93	57	0.97	394	134	396	183	394	140	125	0.97	60	0.97	394	221	395	206	392	193	139	0.96	61	0.94	ทศศักดิ์
12	392	202	397	192	391	155	111	0.97	57	0.94	394	134	396	183	394	140	125	0.97	60	0.97	394	221	395	206	392	193	139	0.96	61	0.94	ทศศักดิ์
13	357	160	396	166	397	169	112	0.94	57	0.98	394	197	395	208	393	163	120	0.93	60	0.95	393	229	394	159	390	291	148	0.96	59	0.94	ทศศักดิ์
14	396	212	393	170	390	176	121	0.99	58	0.96	399	209	396	240	394	141	117	0.94	10	0.96	393	218	394	155	390	255	143	0.96	58	0.94	ทศศักดิ์
15	393	213	394	199	392	136	117	0.94	56	0.98	397	161	398	147	395	174	102	0.88	52	0.97	396	240	397	259	393	245	162	0.96	58	0.93	ทศศักดิ์
16	392	180	399	171	389	180	118	0.95	56	0.90	394	177	398	285	392	197	132	0.96	56	0.97	392	233	394	222	390	229	148	0.96	57	0.94	ทศศักดิ์
17	394	272	395	165	394	141	116	0.96	56	0.97	392	204	393	260	392	152	120	0.95	56	0.96	392	399	395	202	391	294	182	0.97	61	0.94	ทศศักดิ์
18	394	267	395	214	394	152	135	0.96	57	0.97	395	225	396	233	395	158	139	0.94	58	0.96	394	395	396	219	392	392	221	0.96	61	0.98	ทศศักดิ์
19	397	257	397	216	394	245	133	0.96	59	0.96	394	187	394	201	393	187	150	0.93	58	0.96	395	287	397	216	394	245	133	0.96	59	0.98	ทศศักดิ์
20	395	241	396	226	395	145	134	0.96	58	0.97	395	241	396	226	395	145	134	0.96	58	0.97	393	339	395	265	392	201	0.96	60	0.98	ทศศักดิ์	
21	398	186	399	294	399	186	146	0.95	58	0.95	399	186	399	294	399	186	146	0.95	58	0.97	395	317	397	293	393	257	178	0.96	60	0.97	ทศศักดิ์
22	355	139	397	171	394	112	129	0.96	58	0.97	394	239	396	210	394	173	135	0.95	59	0.97	394	293	394	259	393	219	170	0.96	59	0.98	ทศศักดิ์
23	394	250	396	137	394	173	134	0.98	58	0.97	394	200	395	220	393	205	135	0.94	59	0.95	393	324	395	137	397	247	181	0.97	60	0.98	ทศศักดิ์
24	395	163	397	136	395	179	106	0.96	58	0.97	394	188	395	171	394	144	111	0.95	59	0.97	393	332	395	295	392	294	188	0.96	59	0.98	ทศศักดิ์
25	397	205	399	163	396	163	119	0.96	61	0.96	395	205	397	209	396	113	114	0.84	57	0.98	396	288	398	214	394	290	178	0.97	61	0.98	ทศศักดิ์
26	397	205	399	163	396	163	119	0.96	61	0.96	395	154	393	139	396	108	99	0.94	56	0.96	395	306	396	296	394	290	185	0.96	57	0.94	ทศศักดิ์
27	397	205	399	163	396	163	119	0.96	61	0.96	397	215	394	213	397	204	136	0.95	60	0.98	396	345	398	259	395	212	188	0.96	58	0.97	ทศศักดิ์
28	394	214	391	127	394	151	124	0.97	57	0.96	394	247	395	214	394	165	120	0.95	60	0.96	394	252	396	218	393	170	141	0.96	61	0.98	ทศศักดิ์
29	393	202	391	910	394	190	124	0.97	57	0.97	393	244	397	196	393	142	144	0.95	58	0.97	394	292	396	218	393	250	164	0.96	61	0.98	ทศศักดิ์
30	393	175	394	140	392	119	92	0.96	58	0.96	393	176	395	269	397	204	153	0.95	57	0.96	396	256	397	273	394	137	167	0.97	60	0.98	ทศศักดิ์
31																															

Remark / หมายเหตุ



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค คอนโดมิเนียม											ใบตรวจเช็คไฟฟ้าหลักของอาคาร											วันที่ตรวจสอบ พ.ค. 66																													
ว/อ/ป	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะเช้า)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะบ่าย)										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (กะดึก)										Recorded By / บันทึกโดย																				
	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COR)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COR)	Phase / เฟส						kW	PF	TRANSFORMER (TEMP)	CAPBANK (COR)																					
	R		S		T						R		S		T						R		S		T																										
	V	A	V	A	V	A					V	A	V	A	V	A					V	A	V	A	V	A																									
1	396	209	397	201	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
2	396	209	397	201	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
3	395	204	396	201	395	115	102	0.91	55	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
4	395	204	396	201	395	115	102	0.91	55	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
5	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
6	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
7	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
8	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
9	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
10	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
11	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
12	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
13	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
14	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
15	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
16	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
17	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
18	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
19	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
20	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
21	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
22	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
23	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
24	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
25	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
26	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
27	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97	395	330	396	319	393	193	135	0.95	57	0.97	397	319	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99	397	317	394	227	390	340	191	0.96	61	0.99
28	397	205	397	202	396	116	107	0.91	56	0.97																																									



## เดือนมิถุนายน 2566

Remark / หมายเหตุ