



ใบรายการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(INSPECTION SHEET FOR DIESEL GENSET)

วันที่ 2 ธันวาคม 2555

เลขที่ 33922

โครงการ IDEO 3115

รายการตรวจเช็ค		สภาพ	รายการตรวจเช็ค		สภาพ
1) ระบบระบายความร้อน			4 ระบบเบรค		
1.1 ระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	4.1 การทำงานเบรค (Brake Standby) 30 วินาที	06.2	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
1.2 สภาพพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	4.2 ระดับน้ำเบรคเบรค	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> เบรคสูง	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
1.3 ความเร็วรอบเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	4.3 การทำงานเบรคเบรค (Brake Standby) 1040	A	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
1.4 เครื่องปรับอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	4.4 การทำงานเบรคเบรค (Brake Standby) 1015	A	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
1.5 การระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ	38 9VXLN5 X2	
1.6 สภาพพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบเบรคเบรค (Brake Standby)		
1.7 สภาพพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	5.1 AC VOLT	RS 398	A RM 230 V
1.8 เบรคเบรค	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	5.2 BATT VOLT	398	A SM 230 V
2) ระบบน้ำ	89.4 ลิตร		5.3 FREQUENCY	50	A TH 230 V
2.1 ระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	5.4 ENGINE TEMPERATURE	54	
2.2 ระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	5.5 OIL PRESSURE	70	
2.3 ระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	5.6 TACHO	1500	
2.4 ระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ข้อมูลการดำเนินงาน	89.4	Hz
2.5 ระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ข้อมูลการดำเนินงาน	89.4	°C
3) ระบบน้ำ	640 ลิตร		ข้อมูลการดำเนินงาน	89.4	PSI
3.1 ระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ข้อมูลการดำเนินงาน	89.4	MPA
3.2 ระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ข้อมูลการดำเนินงาน	89.4	Hz
3.3 ระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ข้อมูลการดำเนินงาน	89.4	Hz