

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



NEXSTEP

อาคาร :

IDEO MOBI SATHORN

เครื่องจักร :

FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

M

สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องปั้มน้ำใต้ดิน

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
ซีวแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพทรงอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 75 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 65 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถึง)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 700L
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2500 RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 2500 RPM.
สายพานไคชาร์ท	***	***			
สายพานปั้มน้ำเชื้อเพลิง	***	***			
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ซีวแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***	-	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อয়งและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***	-	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
รายละเอียดปัญหา					
รายละเอียดการแก้ปัญหา					
<p>หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>					
ตรวจเช็คโดย :		ตรวจสอบโดย :		ทบทวนตรวจสอบโดย :	
ช่างอาคาร : <u>ศัทธาพร</u>		หัวหน้าช่าง : <u>Ken</u>		ผู้จัดการอาคาร : <u>[Signature]</u>	
วันที่ : <u>7 / 1 / 66</u>		วันที่ : <u>10 / 1 / 66</u>		วันที่ : <u>12 / 1 / 66</u>	

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



NEXSTEP

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

M

สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องปั้มน้ำใต้ดิน

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยกเครื่องขึ้นและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เก็วต่าง ๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 70 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 50 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถึง)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 690
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2500 RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 2400 RPM.
สายพานไดชาร์ท		***	***	-	
สายพานปั้มน้ำเชื้อเพลิง		***	***	-	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***	-	ข.ม.ที่ใช่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	-	ข.ม.ที่ใช่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	-	ข.ม.ที่ใช่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***	-	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***	-	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : กิจทิพย์

หัวหน้าช่าง : Bm

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 10 / 02 / 66

วันที่ : 12 / 2 / 66

วันที่ : 12 / 2 / 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



NEXSTEP

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : M	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	✓			✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยกขึ้นและหลังการเดินเครื่องยนต์)	✓			✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	✓			✓	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			✓	
ข้อแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	✓			✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	✓			✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	✓			✓	
สภาพกรองอากาศ	✓			✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	✓			✓	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	✓			✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓			✓	
สายเมนและสาย Control	✓			✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	✓			60 Psi	ค่าที่วัดได้ PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	✓			70 °C	ค่าที่วัดได้ Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถึง)	✓			เต็ม	ค่าที่วัดได้
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2500 RPM.)	✓			2200	ค่าที่วัดได้ RPM.
สายพานไดชาร์ต	✓			✓	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	✓			✓	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	✓			✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	✓			✓	
ข้อแบตเตอรี่	✓			✓	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)				✓	ช.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)				✓	ช.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)				✓	ช.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)				✓	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)				✓	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรแกรมเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : หัวหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : no / 1 / 66 วันที่ : 31 / 3 / 66 วันที่ : 31 / 3 / 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



NEXSTEP

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001 อายุการใช้งาน :
 รหัสความถี่ : M สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	✓			✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	✓			✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	✓			✓	
อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น	✓			✓	
ข้อแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	✓			✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	✓			✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	✓			✓	
สภาพกรองอากาศ	✓			✓	
สายพานพัดลม, หม้อน้ำ	✓			✓	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	✓			✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓			✓	
สายเมนและสาย Control	✓			✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	✓			60 PSI	ค่าที่วัดได้ PSI
อุณหภูมิ น้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	✓			71 C	ค่าที่วัดได้ Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	✓			เต็ม	ค่าที่วัดได้
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2500 RPM.)	✓			2200	ค่าที่วัดได้ RPM.
สายพานไดชาร์จ	✓			✓	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	✓			✓	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	✓			✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	✓			✓	
ข้อแบตเตอรี่	✓			✓	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			✓	-	ข.ม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			✓	-	ข.ม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			✓	-	ข.ม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			✓	✓	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			✓	-	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา
 หมดหม้อน้ำ ทรานซิสเตอร์

รายละเอียดการแก้ปัญหา
 เปลี่ยนหม้อน้ำ 12V 150 AM
 จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
 โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : หน้าหน้าช่าง : ทบทวนตรวจสอบโดย :
 วันที่ : 29 / 4 / 66 วันที่ : 29 / 4 / 66 วันที่ : 29 / 4 / 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



NEXSTEP

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : M	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	***	***	***	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะทึ่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	***	***	***	✓	
ซีวแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	✓	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	✓	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	***	***	***	✓	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	✓	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้ 74 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้ 66 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้ 3/4
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2500 RPM.)	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้ 2509 RPM.
สายพานไดชาร์ท	***	***	***	✓	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	***	***	***	✓	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	✓	
ซีวแบตเตอรี่	***	***	***	✓	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***	—	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	—	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	—	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***	—	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***	—	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

<p>หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>	<p>ตรวจเช็คโดย : <u>สิทธิพงษ์</u></p> <p>ช่างอาคาร : <u>สิทธิพงษ์</u></p> <p>วันที่ : <u>26 / 5 / 66</u></p>	<p>ตรวจสอบโดย : <u>Ken</u></p> <p>หัวหน้าช่าง : <u>Ken</u></p> <p>วันที่ : <u>27 / 5 / 66</u></p>	<p>ทบทวนตรวจสอบโดย : <u>[Signature]</u></p> <p>ผู้จัดการอาคาร : <u>[Signature]</u></p> <p>วันที่ : <u>27 / 5 / 66</u></p>
---	--	---	---

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : M	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	/			/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
ข้อแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	-	
สายพานพัดลม, หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	***	***	***	65 PSI	ค่าที่วัดได้ _____ PSI
อุณหภูมิ น้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	***	***	***	60	ค่าที่วัดได้ _____ Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ _____
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2500 RPM.)	***	***	***	2200	ค่าที่วัดได้ _____ RPM.
สายพานไดชาร์ท	***	***	***	-	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	***	***	***	-	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	-	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ข้อแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***	/	ข.ม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	/	ข.ม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	/	ข.ม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***	/	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***	/	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

<p>หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>	<p>ตรวจเช็คโดย : <u> </u></p> <p>ช่างอาคาร : <u> </u></p> <p>วันที่ : <u>11 / 6 / 66</u></p>	<p>ตรวจสอบโดย : <u> </u></p> <p>หัวหน้าช่าง : <u> </u></p> <p>วันที่ : <u>30 / 6 / 66</u></p>	<p>ทบทวนตรวจสอบโดย : <u> </u></p> <p>ฝ่ายวิศวกร : <u> </u></p> <p>วันที่ : <u>1 / 7 / 66</u></p>
---	--	---	--