

ภาคผนวก ก

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

No. จำนวน	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์										TEST ทดสอบ	PEX พิจารณา	REMARK หมายเหตุ
		Fire hose nozzle / หัวฉีด		Fire Hydrant		Fire hose 1.5"		Fire hose 1.5"		Fire hose 1.5"				
		Fire hose nozzle / หัวฉีด	Nozzle / หัวฉีด	Fire Hydrant	Coupling 2.5" / หัวฉีด 2.5"	Cap / หัวฉีด	Fire hose 1.5" / หัวฉีด 1.5"	Fire hose 1.5" / หัวฉีด 1.5"	Fire hose 1.5" / หัวฉีด 1.5"	Fire hose 1.5" / หัวฉีด 1.5"	Fire hose 1.5" / หัวฉีด 1.5"			
1	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
2	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
3	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
4	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
5	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
6	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
7	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
8	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
9	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
10	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
11	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
12	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
13	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
14	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL3	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
15	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
16	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
17	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
18	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
19	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
20	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
21	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes		
22	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
23	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
24	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block I ชั้น 1 ด้านขวา FHC with fire extinguisher Block I FL1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
25	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block I ชั้น 1 ด้านซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
26	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block I ชั้น 2 ด้านขวา FHC with fire extinguisher Block I FL2 Right side	-	-	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
27	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block I ชั้น 2 ด้านซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		
28	อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องนอน Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes		

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์								REMARK หมายเหตุ	
		Fire hose mck/ Reel สายฉีดน้ำ/ รีล	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Fire hose 2.5 สายฉีดน้ำ 2.5"	Fire Hydrant ก๊อกน้ำ	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5" สายฉีดน้ำ 1.5"		TEST ตรวจสอบ		FIX แก้ไข
							Jet 6.25	Jet 6.25			
29	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
31	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
32	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
33	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
34	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
35	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block M/ J ชั้น 1 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ J FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
36	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block M/ J ชั้น 1 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block M/ J FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
37	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block M/ J ชั้น 2 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ J FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
38	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block M/ J ชั้น 2 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block M/ J FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
39	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block N ชั้น 1 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	-	No	Yes	
40	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block N ชั้น 1 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
41	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block N ชั้น 2 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
42	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block N ชั้น 2 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
43	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block O ชั้น 1 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
44	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block O ชั้น 1 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
45	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block O ชั้น 2 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
46	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block O ชั้น 2 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
47	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block P ชั้น 1 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
48	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block P ชั้น 1 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
49	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block P ชั้น 2 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
50	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block P ชั้น 2 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
51	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block Q ชั้น 1 ส่วนซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
52	อุปกรณ์ฉีดน้ำ Block Q ชั้น 1 ส่วนขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง							REMARK หมายเหตุ	
		Fire hose rack/ Reel สายดับเพลิง	Fire hose Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5" หัวเชื่อม 2.5"	Fire Hydrant หัวจ่ายน้ำ	Fire Hose 1.5" สายดับเพลิง 1.5"		TEST ตรวจสอบ		FEX ถังดับเพลิง
						Cap ฝาครอบ	Nozzle 2.5" หัวฉีด 2.5"			
53	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง Block Q ชั้น 2 ด้านซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง Block Q ชั้น 2 ด้านขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ทาง Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ทาง Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ทาง Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ทาง Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Replaced new, done on 11 Jan 23
59	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ทาง สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง 1u Villa 2007 FHC with fire extinguisher Inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
66	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง 1u Ice machine (kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ทาง HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ห้องว่าง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ห้องว่าง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ห้องอาหารฝั่งตรงข้าม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ชั้นล่าง ทาง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Checked by : Wanirut Jettanalan/ Security Manager

Date: July 5, 2023

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 23

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 23										
No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง							REMARK หมายเหตุ	
		Fire hose rack/ Reel สายดับเพลิง	Fire hose Nozzle หัวฉีด	Fire Hydrant Coupling 2.5" หัวฉีด 2.5"	Cap ฝาครอบ 2.5"	Fire hose 1.5" สายดับเพลิง 1.5"	Nozzle 2.5" หัวฉีด 2.5"	TEST ทดสอบ		FEX แสดงผล
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL3	Yes	Yes	-	-	-	-	-	No	Yes
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้นล่าง Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง							REMARK หมายเหตุ	
		Fire hose rack/ Reel สายดับเพลิง	Fire hose Nozzle หัวฉีด	Fire Hydrant Coupling 2.5" หัวฉีด 2.5"	Cap ฝาดับเพลิง	Fire hose 1.5" สายดับเพลิง		TEST ทดสอบหัวฉีด		FEX จำนวนหัวฉีด
						Fire hose 1.5" สายดับเพลิง	Nozzle 2.5" หัวฉีด 2.5"			
24	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block 1 ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block 1 FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block 1 ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block 1 FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block 1 ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block 1 FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block 1 ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block 1 ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block 1 FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block 1 FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block 1 ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block 1 FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block M/ 1 ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block M/ 2 ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block M/ 1 ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block M/ 2 ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block N ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block N ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block N ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block N ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block O ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block O ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block O ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block O ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block P ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง+ถังดับเพลิง Block P ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Checked by : Wanrut Jettanakarn/ Security Manager

Date: Mar 3, 2023

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง						TEST ทดสอบหัวฉีด	FEX จำนวนสาย	REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel สายดับเพลิง	Fire hose Nozzle หัวฉีด	Fire Hydrant Coupling 2.5" หัวฉีด 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5"				
						Fire hose 1.5" สายดับเพลิง	Nozzle 2.5" หัวฉีด 2.5"			
49	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block P ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block P ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 1 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ล็อบบี้ FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block R Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block R Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block R Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block R Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Replaced new, done on 11 Jan 23
59	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block R Tennis Court FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block R Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
66	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Roof top meeting room	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: March 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์							REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel Fire hose Nozzle ชั้นวางสายฉีดน้ำ หัวฉีด	Fire Hydrant Coupling 2.5 หัวจับ 2.5"	Cap ฝาครอบสายฉีดน้ำ 1.5"	Fire hose 1.5" สายฉีดน้ำ 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ทดสอบแรงดัน	
					Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5"	หัวฉีด 2.5"			
56	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Replaced new, done on 11 Jan 23
59	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
61	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
64	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
65	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
66	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
67	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
69	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร ห้องว่าง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
70	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร ห้องว่าง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
71	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร ชั้นล่างห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
72	อุปกรณ์ดับเพลิง ชั้น 1 อาคาร Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

FHC No. 7 got block by FB items



FHC No. 42 beside room 3228 glass missing



FHC No. 63 got block store items



Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์							REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Fire hose ชั้นวาง สายฉีดน้ำ	Reel Nozzle หัวฉีด	Fire Hydrant Coupling 2.5" หัวจับ 2.5"	Cap ฝาครอบ สายฉีดน้ำ 1.5"	Fire hose 1.5" สายฉีดน้ำ 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	
						Fire hose 1.5" สายฉีดน้ำ 1.5"	Nozzle 2.5" หัวฉีด 2.5"		
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL3	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL1	-	-	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	NO	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL1	-	-	Yes	Yes	No	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ชั้น 1 อาคาร Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง						REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Nozzle ม้วนสาย หัวฉีด	Fire hydrant Coupling 2.5" หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Fire hose 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
				Cap หมวก	Nozzle 2.5" หัวฉีด 2.5"			
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	Yes	Yes	-	No	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	Yes	Yes	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	No	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	YES	Yes	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	Yes	Yes	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	

Checked by : Wanrut Jettanakary/ Security Manag

Date: May 5, 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง						REMARK หมายเหตุ	
		Fire hose rack/ Reel Fire hose สายดับเพลิง	Fire Hydrant Coupling 2.5" หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Fire hose 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง		
				Cap หมวก	Nozzle 2.5" หัวฉีด 2.5"				
50	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block P ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes
52	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 1 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
53	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
54	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
55	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
56	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
57	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
58	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
59	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
60	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Q ชั้น 2 ส้วมชาย FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes
61	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger entrance FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
62	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block ginger kitchen FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
63	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes
64	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
65	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
66	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
67	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
68	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
69	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
70	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Broom 3 FHC with fire extinguisher beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
71	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Rooftop meeting room FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
72	ตู้ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง Block Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	Fire hose rack / Nozzle สายฉีด หัวฉีด	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์					TEST ทดสอบ	REMARK หมายเหตุ
			Fire Hydrant Coupling 2.5 หัวเชื่อม 2.5"	Cap หัวเขมา	Fire hose 1.5" สายฉีด 1.5"	Fire hose 1.5" สายฉีด 1.5"	FEY หัวฉีด		
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL1	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL1	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL1	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL3	Yes	-	Yes	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL1	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL1	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL1	-	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ส่วน FHC with fire extinguisher Block I FL1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ส่วน FHC with fire extinguisher Block I FL1 Left side	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ส่วน FHC with fire extinguisher Block I FL2 Right side	-	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ส่วน FHC with fire extinguisher Block I FL2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	Fire hose/rod/ สายฉีด / เสา	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์น้ำ						REMARK หมายเหตุ		
			Fire hose สายฉีด	Nozzle หัวฉีด	Fire Hydrant หัวน้ำดับ	Coupling 2.5 ตัวเชื่อม 2.5"	Cap ฝาท่อ	Fire hose 1.5"		TEST ตรวจสอบ	FEX ข้อมูล
								สายฉีด 1.5"	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5"		
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ถังน้ำ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ถังน้ำ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block M/1 ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block M/1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block M/2 ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block M/2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block M/1 ชั้น 2 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block M/1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block M/2 ชั้น 2 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block M/2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block N ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	-	No	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block N ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block N ชั้น 2 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block N ชั้น 2 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block O ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block O ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block O ชั้น 2 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block O ชั้น 2 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block P ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block P ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block P ชั้น 2 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block P ชั้น 2 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block Q ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ถังน้ำ Block Q ชั้น 1 ถังน้ำ FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์					REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel Fire hose ตู้เก็บสายดับเพลิง	Fire Hydrant Coupling 2.5 หัวฉีด 2.5"	Cap ฝาครอบ 1.5"	Fire hose 1.5 สายดับเพลิง 1.5"	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5"	
53	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
54	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
55	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
56	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
57	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
58	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
59	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
60	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
61	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
62	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
63	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
64	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
65	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
66	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
67	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
68	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
69	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
70	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
71	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
72	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes

FHC No. 63 got block store items



FHC No. 64 got block mobile air con



FHC No. 72 got block by FB items



Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager
Date: June 5, 2023

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์					REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel Fire hose ตู้เก็บสายดับเพลิง	Fire Hydrant Coupling 2.5 หัวฉีด 2.5"	Cap ฝาครอบ 1.5"	Fire hose 1.5 สายดับเพลิง 1.5"	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5"	
1	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
2	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
3	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
4	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
5	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
6	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
7	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
8	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
9	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
10	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
11	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
12	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
13	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
14	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
15	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
16	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
17	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
18	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
19	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
20	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
21	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
22	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
23	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
24	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
25	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
26	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
27	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes
28	ตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ห้อง 2 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์							REMARK หมายเหตุ	
		Fire hose rack/ Reel ตู้สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Fire hydrant หัวเชื่อม 2.5"	Fire Hydrant		Fire hose 1.5"			TEST ตรวจสอบสาย
					Coupling 2.5 หัวเชื่อม 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5"	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5"		
29	ตู้ดับเพลิง+หัวฉีดบริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+หัวฉีดบริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block M / 1 ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block M / 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block M / 2 ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block M / 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block M / 1 ชั้น 2 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block M / 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block M / 2 ชั้น 2 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block M / 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block N ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block N ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block N ชั้น 2 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block N ชั้น 2 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block O ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block O ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block O ชั้น 2 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block O ชั้น 2 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block P ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block P ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block P ชั้น 2 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block P ชั้น 2 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block Q ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block Q ชั้น 1 สี่ด้าน FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET อุปกรณ์						REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel Fire hose Nozzle สายฉีดน้ำ หัวฉีด	Fire Hydrant Coupling 2.5 หัวเชื่อม 2.5"	Fire Hose 1.5"		TEST ตรวจสอบสาย	PEX ไฟเบอร์	
				Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
53	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block Q ชั้น 2 ซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Block Q ชั้น 2 ซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ทาวน์ Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ทาวน์ Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ทาวน์ Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ทาวน์ Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ทาวน์เทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	Yes	Yes	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	-	-	-	No	Yes	
66	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	-	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง บริเวณ Ice machine (kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ทาวน์ HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ห้องเก็บของ Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ห้องเก็บของ Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	-	-	-	No	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง บริเวณ ครัว Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	

Checked by : Wanirut Jetanakam/ Security Manager

Date: July 5, 2023

Fire Extinguisher Check: Jan 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL.1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวหญิง ชั้น 2/ FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวหญิง ชั้น 3/ FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	

Reported by : Wanirut Jettanakam/ Security Manager
Date: Feb 1, 23

Fire Extinguisher Check: Jan 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ TTS	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Main Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Delux Room Spa No.2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
64	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Halon	5 Kg	Normal	OK	
66	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Halon	5 Kg	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pool 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet store	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Kid Club	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block M	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
77	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง			REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FOX	SIZE	PRESSURE CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Butler Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK
5	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักงาน ชั้น 1 / M Dormitory FL. 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
6	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักงาน ชั้น 2 / M Dormitory FL. 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
7	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักงาน ชั้น 3 / M Dormitory FL. 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
8	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1 / FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK
9	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2 / FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK
10	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3 / FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK
11	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK
12	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK
13	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK
14	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK
15	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
22	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Receiving Area	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
23	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ EE room opposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK
24	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Unifrom room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
25	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Laundry Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK
26	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Halon	10 lbs.	Normal	OK
27	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Halon	10 lbs.	Normal	OK
28	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK
30	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK
31	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK
32	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK
33	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK
34	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK
35	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK
36	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK
37	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Front Office	Halon	10 lbs.	Normal	OK
38	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK
39	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
40	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK

Reported by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager
Date: Mar 3, 2023

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง			REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FOX	SIZE	PRESSURE CLEANING	
41	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK
42	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK
43	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK
44	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK
45	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
46	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
47	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
48	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
49	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Gym 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
50	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Gym 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
51	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ TTS	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
52	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Security Main Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
53	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Coqoon Spa Reception	Halon	10 lbs.	Normal	OK
54	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK
55	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
56	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Delux Room Spa No.2	Halon	10 lbs.	Normal	OK
57	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
58	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
59	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK
60	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK
61	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Counter Concierge	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
62	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Halon	10 lbs.	Normal	OK
63	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Accounting Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
64	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Dive center	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
65	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Halon	5 Kg	Normal	OK
66	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Halon	5 Kg	Normal	OK
67	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pool 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
68	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
69	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Revet store	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
70	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
71	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Kid Club	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
72	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block L	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
73	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block M	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
74	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block N	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
75	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block O	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
76	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block P	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK
77	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK

Fire Extinguisher Check: March 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER สดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF PEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Uniform room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	

Reported by : Wanirut Jettanakam/ Security Manager
Date: April 3, 23

Fire Extinguisher Check: March 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER สดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF PEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ TTS	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Main Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Salon Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Deluxe Room Spa No.2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Heat Pump Spa 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Conderge	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Stock room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
64	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Halon	5 Kg	Normal	OK	
66	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Halon	5 Kg	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pool 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet store	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Kid Club	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block M	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
77	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	

Fire Extinguisher Check: April 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ข้อมูลเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF EX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Butler Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
17	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
18	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
19	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
21	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
26	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
27	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
28	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 2/FM Dormitory FL 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 3/FM Dormitory FL 3	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
38	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคารห้องพัก ชั้น 1/FM Dormitory FL 1	Foam	2.5 G.	Normal	OK	

Reported by : Waniut Jettanakarn/ Security Manager
Date: May 5, 23

Fire Extinguisher Check: April 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ข้อมูลเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF EX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
39	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Public Area Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Security Beach Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร MDB. Garden Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร MDB. Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Gym 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Gym 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
51	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร TTS	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Security Main Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Coqoon Spa Reception	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
54	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Salon Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
55	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Outside Salon Room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Delux Room Spa No.2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
57	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Heat Pump Spa 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Heat Pump Spa 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
61	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Counter Concierge	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Stock room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
63	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Accounting Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
64	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Dive center	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Halon	5 kg	Normal	OK	
66	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Halon	5 Kg	Normal	OK	
67	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pool 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room pool 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Revet store	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room Block J-K	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room Kid Club	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room Block L	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room Block M	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room Block N	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room Block O	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room Block P	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
77	ห้องดับเพลิง ชั้นที่ 1 อาคาร Pump room Block Q	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	

Fire Extinguisher Check: May 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF PEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้องพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Technician room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Technician room 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Uniform room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	

Reported by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager
Date: June 5, 2023

Fire Extinguisher Check: May 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF PEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Public Area Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ TTS	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Main Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Salon Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Deluxe Room Spa No.2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Heat Pump Spa 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Conclerge	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Stock room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
64	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Halon	5 Kg	Normal	OK	
66	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Halon	5 Kg	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pool 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet store	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Kid Club	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block M	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
77	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	

Fire Extinguisher Check: June 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF PEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวพนักงาน ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวพนักงาน ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวพนักงาน ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวพนักงาน ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวพนักงาน ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ครัวพนักงาน ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Technician room 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Technician room 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Uniform room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	

Reported by : Wanirut Jettanakam/ Security Manager
Date: July 5, 2023

Fire Extinguisher Check: June 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF PEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Public Area Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ TTS	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Main Gate	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Salon Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Delux Room Spa No.2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Heat Pump Spa 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Conderge	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง อยู่ชั้นบริเวณ Stock room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
64	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Halon	5 Kg	Normal	OK	
66	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Halon	5 Kg	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pool 2	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet store	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Kid Club	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block M	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	
77	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemical	10 lbs.	Normal	OK	

