



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการ คลังสุรนารี ตรวจสอบประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่เสียกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✕	16 Kg	-	✓
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✕	16 Kg	-	✓
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✕	16 Kg	-	✓
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓				16 Kg	-	✓
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓				16 Kg	-	✓
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓				16 Kg	-	✓
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓				16 Kg	-	✓
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓				15 ปอนด์	-	✓
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังสุวิสัยดี..... ปี 2566

ตรวจสอบบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คัมป์	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพประจุ (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC					15 ปอนด์	-		
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC					15 ปอนด์	-		
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศดับเพลิงที่อยู่ภายในถังดับเพลิงแข็งเป็นก้อน

ผู้ตรวจสอบ

การคลัง/ สาขา

ปรับปรุง ครั้ง



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ คลังสุรนารี ปี 2566
ตรวจสอบประจำเดือน มีนาคม 2566

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ	
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)		พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
31	31	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
33	33	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
34	34	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
38	38	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC					15 ปอนด์	-		
43	43	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC					15 ปอนด์	-		
45	45	สถานีจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	อยู่ภายใน.

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO₂ หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุโขทัย.....

ตรวจสอบประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งานได้ ไม่มีสิ่งผิดปกติ ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งผิดปกติ, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, คัมป์ จับ, คัมป์	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
51	51	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.1	ABC					50 ปอนด์			
52	52	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
53	53	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.3	ABC					50 ปอนด์			
54	54	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
55	55	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
56	56	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
57	57	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
58	58	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.8	ABC					50 ปอนด์			✓ ใกล้เคียง
59	59	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.9	ABC					50 ปอนด์			
60	60	บริเวณเบรคท์แก๊ส No.10	ABC					50 ปอนด์			

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุถังดับเพลิงที่อายุใกล้จะหมดอายุ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง/สาขา / สถานที่บริการคลังสุขสวัสดิ์.....

สีหมอก

ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบนท์ไถ่ No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		สีหมอก
62	62	บริเวณเบนท์ไถ่ No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
63	63	บริเวณเบนท์ไถ่ No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
64	64	บริเวณเบนท์ไถ่ No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
65	65	บริเวณเบนท์ไถ่ No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
66	66	บริเวณเบนท์ไถ่ No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
67	67	บริเวณเบนท์ไถ่ No.17	ABC					50 ปอนด์			
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC					15 ปอนด์			
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
73	73	บ่อหน้ารถ	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานถังดับเพลิงสั้นเกินไป

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน..... ปี ๒๕๖๕.....

การลงบันทึก

[illegible]

*** หมายถึงระดับพลีประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทที่คาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึงกับพิงประเพณีเคยแพ้ เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการควักไปทุกครั้งจากการตรวจสอบ

တရားရုံးချုပ်

จัดการคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการ คลังสุรนารี ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แตก ของสาย	สภาพข้อต่อ สวมเร็ว	ซีลยาง	ตู้ดับเพลิง	หัว Hydrant และ ท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ พร้อมใช้งาน	จุดที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ติดตงดับ	
2	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เพลิงไหม้ แทน	
3	กำแพงด้านทิศเหนือ	1.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ของเก่าที่ชำรุด	
4	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แทนที่เก่า	
5	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	}	
6	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 N.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุวินต์ ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566
 หมายเหตุ

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แดง ของสาย	สภาพข้อต่อ สวมเร็ว	สีด่าง	ตู้ดับเพลิง	หัว Hydrant และ ท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ และ พร้อมใช้งาน	จุดติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	กำแพงด้านทิศใต้	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.									
28	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.									
29	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
30	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

✓ สีถังแดง สว่าง

ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการคลัง/ สาขา



ตรวจสอบประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

ช็อคดั่ง / สาขา / สถาบันบริการ ดั่งสูสสัตว์

การลงบันทึก

[illegible]

... ដ៏ព្រឺស្រឡា

..ผู้จัดการคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบเครื่องจับแก๊สรั่ว (Gas Detector)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังสุพรรณบุรี..... ปี2566.....

ตรวจสอบบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน , ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบประจำไตรมาส 1 ปี2566.....

หมายเลขอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	รายการตรวจสอบ				หมายเหตุ
		ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ทดสอบการใช้งาน	ระบบไฟฟ้าที่ Control Panel	เสียงเตือนทำงานปกติได้ยินชัดเจน	
1	บริเวณลานจ่าย No.2	✓	✓	✓	✓	
2	บริเวณลานจ่าย No.6	✓	✓	✓	✓	
3	บริเวณลานจ่าย No.10	✓	✕	✕	✓	ส่งซ่อมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๖
4	บริเวณลานจ่าย No.14	✓	✓	✓	✓	
5	บริเวณลานจ่าย No.18	✓	✓	✓	✓	
6	บริเวณลานจ่าย No.3	✓	✓	✓	✓	
7	Sphere Tank G1	✓	✓	✓	✓	
8	Sphere Tank G2	✓	✓	✓	✓	
9	Sphere Tank G3	✓	✓	✓	✓	
10	Sphere Tank G4	✓	✓	✓	✓	

*** การตรวจสอบจุดติดตั้ง Gas Detector และดำเนินการตรวจสอบ 3 เดือน

ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา

GAS LEAK DETECTOR



ส่งซ่อม
วันที่ 30 มีนาคม 66



แบบตรวจสอบชุดปฏิบัติการ และชุดเพลิงภายในอาคาร (Normex)

ชื่อคณบดี / สาขา / สถาบันบริการ คณบดีสุภาวดี ๓๓๓

ตรวจสอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566

✓ การดัดแปลง หมายถึง การดัดแปลงโครงสร้าง หรือ

[illegible]

பாஷா

ผู้จัดการคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคำสั่ง / สาขา / สถานที่บริการ คลังสุสานสัตว์ ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566

เขษอน

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งานไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2					16 Kg	-	
11	11	ลานจ่าย (ด้านหน้า) No.1	ABC					15 ปอนด์	-	
12	12	ลานจ่าย (ด้านหน้า) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
13	13	ลานจ่าย (ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
14	14	ลานจ่าย (ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
15	15	ลานจ่าย (ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทหนึ่งแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไม่พาดครั้งหลังจากการตรวจสอบเสร็จแล้วให้นำถังกลับบนรถบรรทุกไปยังคลังเก็บถังขึ้นก่อน

ผู้ตรวจสอบ

อาคารคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการคลังสุรนารี..... ปี 2566
 ตรวจสอบประจำเดือน **เมษายน**

✓ หมายถึง ปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึง ไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพปรอท (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-009-59
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-009-59
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-014-59
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	F-015-59
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC					15 ปอนด์	-		
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	(6)ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-017-59
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	F-018-59
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-019-59
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-020-59
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC					15 ปอนด์	-		
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✕	✕	15 ปอนด์	-	✓	F-022-59

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจ

ตรวจสอบ

คลัง/สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุโขทัย.....
 ตรวจสอบประจำเดือนเมษายน..... ปี 2566.....

หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผสมเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คัมป์	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ถัง ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-023-59
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-	✓	F-024-59
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ถัง ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-025-59
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-027-59
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ถัง ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-028-59
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-029-59
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✗	✗	15 ปอนด์	-	✓	F-030-59
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ถัง ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-031-59
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	(ถัง) ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-032-59
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ถัง ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-033-59
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-034-59
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-036-59
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-037-59

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผสมเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผสมเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมากครั้งหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น

ตรวจสอบ

จัดการคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการคลังสุพรรณบุรี..... ปี 2566

ตรวจสอบประจำเดือนไม่ผ่าน..... ปี 2566

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพถังเต็ม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5 (๕2)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-038-59
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC					15 ปอนด์	-		
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		F-040-59
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2 (๕4)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-041-59
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		F-042-59
51	51	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
52	52	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.2 (๕1)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F-044-59
53	53	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.3 (๕1)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-045-59
54	54	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.4 ๕3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-046-59
55	55	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.5 ๕3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-047-59
56	56	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.6 (๕1)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-048-59
57	57	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-049-59
58	58	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
59	59	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
60	60	บริเวณเบมาร์ทแก๊ส No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	7 กวด.

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อให้ถังกลับเป็นสภาวะปกติและพร้อมใช้งาน

ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุพรรณบุรี..... ปี 2566.....

ตรวจสอบประจำเดือน พฤษภาคม

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมายเหตุ
61	61	บริเวณเบนท์ไทร์ No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		ถังดับเพลิง
62	62	บริเวณเบนท์ไทร์ No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
63	63	บริเวณเบนท์ไทร์ No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
64	64	บริเวณเบนท์ไทร์ No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
65	65	บริเวณเบนท์ไทร์ No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
66	66	บริเวณเบนท์ไทร์ No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		FD-058-59 ถังดับเพลิง
67	67	บริเวณเบนท์ไทร์ No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		F-129-57 ถังดับเพลิง
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
73	73	โถงบันได	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	✓		
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจเป็นต้น

สอบ

ตรวจคลัง/สาขา



ตราจสอบประจำเดือน.....เมษายน ปี 2566.....

การลงบันทึก

ตรวจสอบประจำเดือน.....ปี ๒๕๖๕

[illegible]

*** หมายถึงทั้งตัวแปลประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึงทั้งตัวแปลประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึงทั้งตัวแปลประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ตรวจสอบแล้วตั้งทำการคว้งไปหากคงหลังจากการตรวจสอบ

1. **การดำเนินงาน**

กำลัง/สาขา



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุรนารี ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566

ตรวจสอบการใช้งาน ไม่มีส่วนผิดปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีส่วนผิดปกติ, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ	
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แฉก ของสาย	สภาพข้อต่อ สวมเร็ว	สีฉลวย	ตู้ดับเพลิง	หัว Hydrant และ ท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ และ พร้อมใช้งาน	จุดติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง		
1	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ติดตั้งใหม่	
2	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น	
3	กำแพงด้านทิศเหนือ	1.5" x 20 M.	✓	ไม่ใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น	
4	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น
5	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น
6	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น
7	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น
8	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น	
9	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น
10	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น
11	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น	
12	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น	
13	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งาน	
14	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ติดตั้งใหม่	
15	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ติดตั้งใหม่	

ไม่ใช้งาน

สรุป

จัดการคลัง/ สาขา



ผู้ขอคลัง / สาขา / สถานที่บริการ คลังสุโขทัย ปี 2566

การลงบันทึก

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ	
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง		
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	/	/	/			16 Kg	-	/	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2						16 Kg	-		
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC						15 ปอนด์	-		
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC	/	/	/	/		15 ปอนด์	-	/	
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC						15 ปอนด์	-		รอถ่ายโอน
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC						15 ปอนด์	-		
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	/	/	/	/		15 ปอนด์	-	/	

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงปริมาณการบริโภคออกไซด์ CO2 หมายถึงระดับปริมาณการบริโภคออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึงระดับปริมาณการบริโภคออกไซด์, 120 ปอนด์

(2) งดขับเพลิงประเภทแอมโมเนีย เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว้านไปมาทุกครึ่งหลังจากการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

အဘယဇနာပ

ผู้จัดการคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง/ สาขา / สถานีบริการคลังสุรนารี..... พฤษภาคม ปี 2566.....

ตรวจสอบประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ											หมายเหตุ
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตเริ่ม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC					15 ปอนด์	-		
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC					15 ปอนด์	-	✓	
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC					15 ปอนด์	-		

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อให้ถังกลับไม่ให้สว่าด้นเพลิงที่อยู่ภายในถังดับเพลิงเป็นก้อน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง/สาขา / สถานบริการคลังสุพรรณบุรี

ตรวจสอบประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC					15 ปอนด์	-		
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	รอสินค้า
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC					15 ปอนด์	-		
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC					15 ปอนด์	-		
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC					15 ปอนด์	-		
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC					15 ปอนด์	-		
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC					15 ปอนด์	-		
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

การตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ไห้สารดับเพลิงที่อยู่ภายในถังจับตัวแข็งเป็นก้อน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการคลังสุพรรณบุรี.....

ตรวจสอบประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC					15 ปอนด์	-	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC					15 ปอนด์	-	
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
51	51	บริเวณเบาก๊าซ No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์		✓
52	52	บริเวณเบาก๊าซ No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์		✓
53	53	บริเวณเบาก๊าซ No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์		✓
54	54	บริเวณเบาก๊าซ No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์		✓
55	55	บริเวณเบาก๊าซ No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์		✓
56	56	บริเวณเบาก๊าซ No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์		✓
57	57	บริเวณเบาก๊าซ No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์		✓
58	58	บริเวณเบาก๊าซ No.8	ABC					50 ปอนด์		✓
59	59	บริเวณเบาก๊าซ No.9	ABC					50 ปอนด์		✓
60	60	บริเวณเบาก๊าซ No.10	ABC					50 ปอนด์		✓

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทแก๊สไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงโดยโรงงานผลิตเป็นถัง เพื่อตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานถังดับเพลิงที่อายุการใช้งานใกล้ถึงวันหมดอายุ

ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง สาขา



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานให้บริการคลังสุพรรณบุรี.....

ตรวจสอบประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566.....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ											หมายเหตุ
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบนท์เก็ส No.11	ABC					50 ปอนด์		โกดัง	
62	62	บริเวณเบนท์เก็ส No.12	ABC					50 ปอนด์			
63	63	บริเวณเบนท์เก็ส No.13	ABC					50 ปอนด์			
64	64	บริเวณเบนท์เก็ส No.14	ABC					50 ปอนด์			
65	65	บริเวณเบนท์เก็ส No.15	ABC					50 ปอนด์			
66	66	บริเวณเบนท์เก็ส No.16	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	G1	
67	67	บริเวณเบนท์เก็ส No.17	ABC					50 ปอนด์		โกดัง	
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	/		
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	/		
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	/		
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	/		
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	/		
73	73	บิโอมหน้าโรง.	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	/		
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	/		
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	/	G3	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อถังดับเพลิง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



ชื่อคณบดี / สาขา / สถาบันบริการ	คณบดีผู้สำเร็จการศึกษา	ตราของสถาบัน	วันที่
---------------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------

การจับบันทึก

[illegible]

*** หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถึงถึงระดับเพลิงประมาท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึงถึงถึงระดับเพลิงประมาทที่คาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึงถึงถึงระดับเพลิงประมาทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ผู้ตรวจราชการ

จัดการคลัง/สาขา



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คีลิงสุวิธสิทธิ์ พฤษภาคม ปี ๒๕๖๒

ตรวจสอบบันทึก ตรวจสอบประจำเดือน
การลงบันทึก ✓ หมายถึงใช้งาน ไม่เสียกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แดกของสาย	สภาพข้อต่อสวมเร็ว	สียาง	ตู้ดับเพลิง	หัว Hydrant และท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ และพร้อมใช้งาน	จุดติดตั้งเหมาะสม/ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	กำแพงด้านทิศเหนือ	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	
5	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	
12	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	
13	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบ
ประกอบ วันที่ ๐๐ เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๒

ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุขสวัสดิ์ ตรวจลงฉบับประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แตก ของสาย	สภาพข้อต่อ สวมเร็ว	ซีดขาว	ตู้ดับเพลิง	หัว Hydrant และ ท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ และ พร้อมใช้งาน	จุดที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่เสี่ยงกีดขวาง	
16	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	กำแพงด้านทิศใต้	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.									
28	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.									
29	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✕	✓	✓	✓	✓	
30	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✕	✓	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจสอบ



ข้อคั่ง / ภาษา / สถาบันการศึกษา	คิงส์สกูลส์	ปี	2566
---------------------------------	-------------	----	------

ข้อคั่ง / ภาษา / สถาบันการศึกษา	คิงส์สกูลส์	ปี	2566
---------------------------------	-------------	----	------

[illegible]

ผู้จัดทำคลัง/ สาขา



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ชื่อคลัง / สาขาคลังสุพรรณบุรี.....

ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566.....

☐ หาบหาม (เครื่องบนดิน)

ประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

หมายเหตุ :

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

☒ เครื่องยนต์ดีเซล

ที่	รายการตรวจสอบ	มิกนายน	ผลการตรวจสอบ								ปัญหาที่พบ
			สัปดาห์ 1		สัปดาห์ 2		สัปดาห์ 3		สัปดาห์ 4		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ต้องอยู่ในสภาพปกติ สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งถัง	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน Vacuum / น้ำมันเครื่อง อยู่ในระดับปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่นปกติ ชั่วไม่หลวม ไม่สกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก อยู่ในระดับปกติ (เฉพาะแบบหาบหาม)	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล ต้องไม่ขาด เปื่อยยุ่ย (เฉพาะแบบหาบหาม)	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	ตรวจสอบสภาพสายพานต้องไม่แตก ขาด หย่อนเกินไป (เฉพาะแบบหาบหาม)	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ตรวจสอบฝาครอบพูลเลย์ พัดลมหน้า ปกติหรือไม่ (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ตรวจสอบซีลปั๊ม ลูกยางแทนเครื่อง ปกติหรือไม่ (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	มาตรวจวัดความเร็วรอบเครื่อง มาตรวจวัดอุณหภูมิเครื่อง (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	ทดสอบการเดินเครื่อง ว่าติดหรือไม่ (เดินเครื่องไวอย่างน้อย 10 นาที)	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	มีป้ายชี้บ่ง และบริเวณเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่มีสิ่งขวางกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/		

*** เอกสารนี้ให้ติดแสดงผลการตรวจสอบ ณ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการคลัง/ สาขา



บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ คลังสยามสุขสวัสดิ์

แบบฟอร์มการตรวจเช็คครอยรั่วของแก๊ส ประจำเดือน..... พ.ค. ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๖

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ ไม่มีรอยรั่ว ✗ หมายถึง ผิดปกติ มีการรั่วของแก๊ส

สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	Week 1		Week 2		Week 3		Week 4		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
G 1	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 2	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 3	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 4	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 5	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 6	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 7	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 8	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 9	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 10	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 11	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 12	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 13	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 14	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
แนวท่อ G1-G6	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
แนวท่อ G7-G14	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		

/สาขา



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุวินทูลย์ ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งานไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แดงของสาย	สภาพข้อต่อสวมเร็ว	ซีลยาง	ตู้ดับเพลิง	หัว Hydrant และท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ และพร้อมใช้งาน	จุดที่ติดตั้งเหมาะสม/ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	กำแพงด้านทิศใต้	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.									
28	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.									
29	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	
30	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	



ตรวจสอบประจำเดือน.....เงิน..... ๒,๒๕๖๖.....

ชื่อคัล / สาขา / สถาบันบริการ คัลล์สวีสต์

การลงบันทึก

[illegible]

การคลัง/สาขา



บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ คลังสยามสุขสวัสดิ์

แบบฟอร์มการตรวจเช็ครอยรั่วของแก๊ส ประจำเดือน..... 185164 ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ ไม่มีรอยรั่ว ✗ หมายถึง ผิดปกติ มีการรั่วของแก๊ส

สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	Week 1		Week 2		Week 3		Week 4		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
G 1	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 2	Liquid	/		/		/		/		
	vaper	/		/		/		/		
G 3	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 4	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 5	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 6	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 7	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 8	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 9	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 10	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 11	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 12	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 13	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 14	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
แนวท่อ G1-G6	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
แนวท่อ G7-G14	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		

ลงชื่อ....



แบบตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ชื่อคลัง / สาขา ๒๕๖๖ ปี 25 ๖๖ ประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ☐ หาบหาม (เครื่องเบนติน) ☒ เครื่องยนต์ดีเซล

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ										ปัญหาที่พบ
		สัปดาห์ 1		สัปดาห์ 2		สัปดาห์ 3		สัปดาห์ 4				
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2			
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ต้องอยู่ในสภาพปกติ สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน Vacuum / น้ำมันเครื่อง อยู่ในระดับปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่นปกติ ขั้วไม่หลวม ไม่สกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก อยู่ในระดับปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	ตรวจสอบสภาพสายดึง ต้องไม่ขาด เปื่อยลู่	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	ตรวจสอบสภาพสายพานต้องไม่แตก ขาด หย่อนเกินไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ตรวจสอบฝาครอบพูลเลย์ พัดลมหน้า ปกติหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ตรวจสอบซีลปั๊ม ลูกยางแทนเครื่อง ปกติหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	มาตรวัดความเร็วรอบเครื่อง มาตราวัดอุณหภูมิเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	ทดสอบการเดินเครื่อง ว่าติดหรือไม่ (เดินเครื่องไว้อย่างน้อย 10 นาที)	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	มีป้ายชี้บ่ง และบริเวณเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

*** เอกสารนี้ให้ติดแสดงผลการตรวจสอบ ณ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

อบ

จัดการคลัง/ สาขา



แบบตรวจสอบบังคับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง/สาขา/สถานบริการคลังสุโขทัย.....

ตรวจสอบประจำเดือน สิงหาคม ปี 2566.....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC					15 ปอนด์	-		
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC					15 ปอนด์	-		
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC					15 ปอนด์	-		รอแก้ไข

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการตรวจว่าถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อเป็นประกัน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการคลัง/สาขา