

## บทที่ 4

### สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข

โครงการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
จัดทำรายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ระหว่างเดือน ☒ มกราคม-มิถุนายน 2566  
☐ กรกฎาคม-ธันวาคม .....

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด	วัน/เดือน/ปีและความถี่	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข/ข้อเสนอแนะในภาพรวม
คุณภาพน้ำผิวดิน	ออกซิเจนละลาย	25 ม.ค. 2566	NB1, NB2, NB3 และ NB4	โรงไฟฟ้าพระนครเหนือไม่มีการระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใด	-
	ไนเตรด	25 ม.ค. 2566	NB3 และ NB4	สำหรับสาเหตุที่ค่าออกซิเจนละลาย และไนเตรดมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจากสภาพตามธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งที่มีสารอินทรีย์จากกิจกรรมของชุมชนเมือง รวมถึงการเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณริม 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา	-

หมายเหตุ : NB1 หมายถึง บริเวณเหนือน้ำจากจุดระบายน้ำทิ้งของ รฟ.พระนครเหนือ ชุดที่ 2 ประมาณ 500 เมตร  
NB2 หมายถึง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของ รฟ.พระนครเหนือ ชุดที่ 2 (คลองระบายน้ำ)  
NB3 หมายถึง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของ รฟ.พระนครเหนือ ชุดที่ 1 (คลองระบายน้ำ)  
NB4 หมายถึง บริเวณท้ายน้ำจากจุดระบายน้ำทิ้งของ รฟ.พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ประมาณ 500 เมตร

ชื่อผู้บันทึก นางสาวมณีนรา ธรรมเสรีกุล  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล นางศัคนา เขยชุม  
เบอร์โทรศัพท์ 0 2436 0827 โทรสาร 0 2436 0890