

พฤษภาคม ๒๕๖๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินเกิด Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บยา)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหลือ
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/1/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

အကုန်အစုံ ၂၅၆၆

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Fine

Fire Hose ถูกใช้ในทางผิดการใช้งาน

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินเกิด Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บยาอย่าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ลิ้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พศชย	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพความพร้อม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของแหล่ง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

18/2/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งานได้

ព្រះរាជក្រឹត្យ ២៥៦៦

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ถูกใช้ในอาคาร พร้อมใช้งาน

มีนาคม ๒๕๖๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-G-01								พ.ล.อ.ย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02								พ.ล.อ.ย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03								พ.ล.อ.ย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องครัว	FHC-JTH-G-04								พ.ล.อ.ย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05								พ.ล.อ.ย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-1-06								พ.ล.อ.ย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07								พ.ล.อ.ย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08								พ.ล.อ.ย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09								พ.ล.อ.ย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-2-10								พ.ล.อ.ย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11								พ.ล.อ.ย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12								พ.ล.อ.ย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13								พ.ล.อ.ย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-3-14								พ.ล.อ.ย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15								พ.ล.อ.ย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16								พ.ล.อ.ย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17								พ.ล.อ.ย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-4-18								พ.ล.อ.ย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19								พ.ล.อ.ย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20								พ.ล.อ.ย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-5-21								พ.ล.อ.ย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22								พ.ล.อ.ย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23								พ.ล.อ.ย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-6-24								พ.ล.อ.ย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25								พ.ล.อ.ย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26								พ.ล.อ.ย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-7-27								พ.ล.อ.ย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28								พ.ล.อ.ย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29								พ.ล.อ.ย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-8-30								พ.ล.อ.ย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31								พ.ล.อ.ย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32								พ.ล.อ.ย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-9-33								พ.ล.อ.ย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34								พ.ล.อ.ย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35								พ.ล.อ.ย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-10-36								พ.ล.อ.ย	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหล็กล้อ
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีกขาด

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/3/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ถูกตรวจสอบใช้งาน ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

2566

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ตรวจสอบได้
Fire Hose ถูกจัดในอาคาร หรือมีใช้งาน

เลขที่ ๒๓๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องกลาง	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของแหล่ง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กุ่มแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/4/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พบใช้งานได้

2566

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ตรวจสอบได้
Fire Hose ถูกจัดในเอกสาร พร้อมใช้งาน

พฤษภาคม ๒๕๖๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พชชช	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหลือ
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กุกุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/5/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

১৯৯৭ সাল

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Fire

ตรวจสอบได้
Fire Hose ถูกจัดในอาคาร พร้อมใช้งาน

มกราคม ๖๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องฉาย	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงลิฟท์ (ห้องเก็บตัวอย่าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงลิฟท์ (Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องฟักเชื้อ (ห้องปลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พ.ล.ช.	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเครื่อง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการดึงน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/6/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

27/05/2022

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน