

ภาคผนวก 2566

| Name  | Build.   | Floor | Location                       | Code          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|--|-------|--------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง      | FEHR-JTH-G-01 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้า Cafeteria Room      | FEHR-JTH-G-02 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้า Car Charging Area   | FEHR-JTH-G-03 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้าห้องจลาจ             | FEHR-JTH-G-04 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room     | FEHR-JTH-G-05 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง      | FEHR-JTH-1-06 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-4             | FEHR-JTH-1-07 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)  | FEHR-JTH-1-08 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-3             | FEHR-JTH-1-09 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง      | FEHR-JTH-2-10 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-4             | FEHR-JTH-2-11 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room) | FEHR-JTH-2-12 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-3             | FEHR-JTH-2-13 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง      | FEHR-JTH-3-14 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-4             | FEHR-JTH-3-15 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องรถ)   | FEHR-JTH-3-16 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-3             | FEHR-JTH-3-17 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง      | FEHR-JTH-4-18 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | ทางเดินหน้า Server Room        | FEHR-JTH-4-19 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-3             | FEHR-JTH-4-20 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง      | FEHR-JTH-5-21 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-3             | FEHR-JTH-5-22 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-4             | FEHR-JTH-5-23 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง      | FEHR-JTH-6-24 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-3             | FEHR-JTH-6-25 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | หน้าชั้นโถงไฟ ST-4             | FEHR-JTH-6-26 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง      | FEHR-JTH-7-27 | / | / | / | / | / | อภิสิทธิ์   |          |
| Code  | รายละเอียด   |       |                                |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI  |       |                                |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะห้อยไม่แตกฉางหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้ |       |                                |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด  |       |                                |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock  |       |                                |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด  |       |                                |               |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

กมลพร วัฒนศิริ

อภิสิทธิ์

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

31 / 1 / 66

มาตรา ๖๖

| Name  | Build.  | Floor | Location                  | Code           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|-------|---------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 7     | หน้าชั้นโหลไฟ ST-3        | FEHR-JTH-7-28  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 7     | หน้าชั้นโหลไฟ ST-4        | FEHR-JTH-7-29  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | โถงลิฟท์ชั้นพลิง-ชั้นพลิง | FEHR-JTH-8-30  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | หน้าชั้นโหลไฟ ST-3        | FEHR-JTH-8-31  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | หน้าชั้นโหลไฟ ST-4        | FEHR-JTH-8-32  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | โถงลิฟท์ชั้นพลิง-ชั้นพลิง | FEHR-JTH-9-33  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | หน้าชั้นโหลไฟ ST-3        | FEHR-JTH-9-34  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | หน้าชั้นโหลไฟ ST-4        | FEHR-JTH-9-35  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | โถงลิฟท์ชั้นพลิง-ชั้นพลิง | FEHR-JTH-10-36 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | หน้าชั้นโหลไฟ ST-3        | FEHR-JTH-10-37 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | หน้าชั้นโหลไฟ ST-4        | FEHR-JTH-10-38 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | โถงลิฟท์ชั้นพลิง-ชั้นพลิง | FEHR-JTH-11-39 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | หน้าชั้นโหลไฟ ST-3        | FEHR-JTH-11-40 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | หน้าชั้นโหลไฟ ST-4        | FEHR-JTH-11-41 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | โถงลิฟท์ชั้นพลิง-ชั้นพลิง | FEHR-JTH-12-42 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | หน้าชั้นโหลไฟ ST-3        | FEHR-JTH-12-43 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | หน้าชั้นโหลไฟ ST-4        | FEHR-JTH-12-44 | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.45                       | JTH   | G     | ห้องไฟฟ้าชั้น G           | FEHR-JTH-G-45  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.46                       | JTH   | 1     | ห้องไฟฟ้าชั้น 1           | FEHR-JTH-1-46  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.47                       | JTH   | 2     | ห้องไฟฟ้าชั้น 2           | FEHR-JTH-2-47  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.48                       | JTH   | 3     | ห้องไฟฟ้าชั้น 3           | FEHR-JTH-3-48  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.49                       | JTH   | 4     | ห้องไฟฟ้าชั้น 4           | FEHR-JTH-4-49  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.50                       | JTH   | M     | Transformer+MDB Room      | FEHR-JTH-M-50  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.51                       | JTH   | M     | Transformer+MDB Room      | FEHR-JTH-M-51  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.52                       | JTH   | M     | ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน    | FEHR-JTH-M-52  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.53                       | JTH   | M     | ห้อง Generator            | FEHR-JTH-M-53  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.54                       | JTH   | 5     | ห้องไฟฟ้าชั้น 5           | FEHR-JTH-5-54  | / | / | / | / | / | อภิสัท      |          |
| Code  | รายละเอียด  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้องไม่แตกสายงาหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้ |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

กวีเคมีพร้อมใช้งาน

อภิสัท

Checked By

Verified By (BPH)



[illegible]

ก. ๑๓๒๗ ร. ๒๕๖๓

อนึ่ง

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

31, 1, 66

กุมภาพันธ์ ๖๖

| Name  | Build.   | Floor | Location                            | Code          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|--|-------|-------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง             | FEHR-JTH-G-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้า Cafeteria Room           | FEHR-JTH-G-02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้า Cart Charging Area       | FEHR-JTH-G-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้าห้องอาหาร                 | FEHR-JTH-G-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room          | FEHR-JTH-G-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง             | FEHR-JTH-1-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-4              | FEHR-JTH-1-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | บริเวณโอดินพักคอย(ห้องเก็บเสื้อผ้า) | FEHR-JTH-1-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-3              | FEHR-JTH-1-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง             | FEHR-JTH-2-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-4              | FEHR-JTH-2-11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | บริเวณโอดินพักคอย(Speciman Room)    | FEHR-JTH-2-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-3              | FEHR-JTH-2-13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง             | FEHR-JTH-3-14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-4              | FEHR-JTH-3-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าทางเข้าห้องซักเบ. (ห้องปลอด)    | FEHR-JTH-3-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-3              | FEHR-JTH-3-17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง             | FEHR-JTH-4-18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | ทางเดินหน้า Server Room             | FEHR-JTH-4-19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-3              | FEHR-JTH-4-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง             | FEHR-JTH-5-21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-3              | FEHR-JTH-5-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-4              | FEHR-JTH-5-23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง             | FEHR-JTH-6-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-3              | FEHR-JTH-6-25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | หน้าชั้น โอดิน ไฟ ST-4              | FEHR-JTH-6-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | โรงฝึกดับเพลิง-ดับเพลิง             | FEHR-JTH-7-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อภิสัทธี    |          |
| Code  | รายละเอียด   |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI  |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้องไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้ |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด   |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock  |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด  |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

ก๊อเคลสพร้อมใช้งาน

อภิสัทธี

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

๒๘ / ๕ / ๖๖



กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

| Name  | Build.  | Floor | Location                    | Code           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|-------|-----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 7     | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3         | FEHR-JTH-7-28  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 7     | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4         | FEHR-JTH-7-29  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FEHR-JTH-8-30  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3         | FEHR-JTH-8-31  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4         | FEHR-JTH-8-32  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FEHR-JTH-9-33  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3         | FEHR-JTH-9-34  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4         | FEHR-JTH-9-35  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FEHR-JTH-10-36 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3         | FEHR-JTH-10-37 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4         | FEHR-JTH-10-38 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FEHR-JTH-11-39 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3         | FEHR-JTH-11-40 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4         | FEHR-JTH-11-41 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FEHR-JTH-12-42 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3         | FEHR-JTH-12-43 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4         | FEHR-JTH-12-44 | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.45                       | JTH   | G     | ห้องไฟฟ้าชั้น G             | FEHR-JTH-G-45  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.46                       | JTH   | 1     | ห้องไฟฟ้าชั้น 1             | FEHR-JTH-1-46  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.47                       | JTH   | 2     | ห้องไฟฟ้าชั้น 2             | FEHR-JTH-2-47  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.48                       | JTH   | 3     | ห้องไฟฟ้าชั้น 3             | FEHR-JTH-3-48  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.49                       | JTH   | 4     | ห้องไฟฟ้าชั้น 4             | FEHR-JTH-4-49  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.50                       | JTH   | M     | Transformer+MDB Room        | FEHR-JTH-M-50  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.51                       | JTH   | M     | Transformer+MDB Room        | FEHR-JTH-M-51  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.52                       | JTH   | M     | ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน      | FEHR-JTH-M-52  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.53                       | JTH   | M     | ห้อง Generator              | FEHR-JTH-M-53  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.54                       | JTH   | 5     | ห้องไฟฟ้าชั้น 5             | FEHR-JTH-5-54  | / | / | / | / | / | OK สัก      |          |
| Code  | รายละเอียด  |       |                             |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI   |       |                             |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้องไม่แตกฉานจากหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้ |       |                             |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด   |       |                             |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock   |       |                             |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด   |       |                             |                |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

กมลพร ร่มใจงาน

OK สัก

Checked By

Verified By (BPH)

поступила 2006

[illegible]

### สรุปผลการตรวจ

กัมพูชา ๒๕๖๓

๑๖ สิงหาคม

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

28 / 2 / 66



หน้า ๑๗ จาก ๑๗

| Name  | Build.   | Floor | Location                         | Code          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|--|-------|----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง      | FEHR-JTH-G-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้า Cafeteria Room        | FEHR-JTH-G-02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้า Cart Charging Area    | FEHR-JTH-G-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้าห้องตรวจ               | FEHR-JTH-G-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | ทางเดิน Liquid O2 Room           | FEHR-JTH-G-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง      | FEHR-JTH-1-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-1-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | บริเวณโรงพักกอง(ห้องเก็บล้อยาง)  | FEHR-JTH-1-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-1-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง      | FEHR-JTH-2-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-2-11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | บริเวณโรงพักกอง(Speciman Room)   | FEHR-JTH-2-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-2-13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง      | FEHR-JTH-3-14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-3-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าทางเข้าห้องพักกอง(ห้องรถออก) | FEHR-JTH-3-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-3-17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง      | FEHR-JTH-4-18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | ทางเดินหน้า Server Room          | FEHR-JTH-4-19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-4-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง      | FEHR-JTH-5-21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-5-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-5-23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง      | FEHR-JTH-6-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-6-25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-6-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง      | FEHR-JTH-7-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| Code  | รายละเอียด   |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI  |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะส้อมไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้ |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด   |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock  |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด  |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

กษณัฐพร ธรรมใจงาม

พศชย

Checked By

Verified By (BPH)

มีนาคม ๒๕๖๒

| Name  | Build.   | Floor | Location                  | Code           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|--|-------|---------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3       | FEHR-JTH-7-28  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4       | FEHR-JTH-7-29  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-8-30  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3       | FEHR-JTH-8-31  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4       | FEHR-JTH-8-32  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-9-33  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3       | FEHR-JTH-9-34  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4       | FEHR-JTH-9-35  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-10-36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3       | FEHR-JTH-10-37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4       | FEHR-JTH-10-38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-11-39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3       | FEHR-JTH-11-40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4       | FEHR-JTH-11-41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-12-42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3       | FEHR-JTH-12-43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4       | FEHR-JTH-12-44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.45                       | JTH  | G     | ห้องไฟฟ้าชั้น G           | FEHR-JTH-G-45  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.46                       | JTH  | 1     | ห้องไฟฟ้าชั้น 1           | FEHR-JTH-1-46  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.47                       | JTH  | 2     | ห้องไฟฟ้าชั้น 2           | FEHR-JTH-2-47  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.48                       | JTH  | 3     | ห้องไฟฟ้าชั้น 3           | FEHR-JTH-3-48  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.49                       | JTH  | 4     | ห้องไฟฟ้าชั้น 4           | FEHR-JTH-4-49  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.50                       | JTH  | M     | Transformer+MDB Room      | FEHR-JTH-M-50  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.51                       | JTH  | M     | Transformer+MDB Room      | FEHR-JTH-M-51  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.52                       | JTH  | M     | ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน    | FEHR-JTH-M-52  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.53                       | JTH  | M     | ห้อง Generator            | FEHR-JTH-M-53  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.54                       | JTH  | 5     | ห้องไฟฟ้าชั้น 5           | FEHR-JTH-5-54  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| Code  | รายละเอียด   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้องไม่แตกฉาบหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้ |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

พคช

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

31/3/66



### สรุปผลการตรวจ

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

31 / 3 / 66

14 มกราคม 2566

| Name  | Build.   | Floor | Location                            | Code          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|--|-------|-------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง         | FEHR-JTH-G-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้า Cafeteria Room           | FEHR-JTH-G-02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้า Cart Charging Area       | FEHR-JTH-G-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | บริเวณหน้าห้องวาง                   | FEHR-JTH-G-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | G     | ทางเดินเกิด Liquid O2 Room          | FEHR-JTH-G-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง         | FEHR-JTH-1-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4                 | FEHR-JTH-1-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | บริเวณห้องพักรับ (ห้องเก็บตัวอย่าง) | FEHR-JTH-1-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)  | JTH  | 1     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3                 | FEHR-JTH-1-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง         | FEHR-JTH-2-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4                 | FEHR-JTH-2-11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | บริเวณห้องพักรับ (Speciman Room)    | FEHR-JTH-2-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 2     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3                 | FEHR-JTH-2-13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง         | FEHR-JTH-3-14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4                 | FEHR-JTH-3-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าทางเข้าห้องพักรับ (ห้องถอด)     | FEHR-JTH-3-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 3     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3                 | FEHR-JTH-3-17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง         | FEHR-JTH-4-18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | ทางเดินหน้า Server Room             | FEHR-JTH-4-19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 4     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3                 | FEHR-JTH-4-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง         | FEHR-JTH-5-21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3                 | FEHR-JTH-5-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 5     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4                 | FEHR-JTH-5-23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง         | FEHR-JTH-6-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3                 | FEHR-JTH-6-25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 6     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4                 | FEHR-JTH-6-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง         | FEHR-JTH-7-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พศชย        |          |
| Code  | รายละเอียด   |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI  |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้ |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด   |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock  |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด  |       |                                     |               |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

กมลพร ธรรมะ

พศชย

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

30/4/66



เลขที่/น ๖๖

| Name  | Build.   | Floor | Location                  | Code           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|--|-------|---------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-7-28  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-7-29  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-8-30  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-8-31  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-8-32  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-9-33  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-9-34  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-9-35  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-10-36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-10-37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-10-38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-11-39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-11-40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-11-41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-12-42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-12-43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-12-44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.45                       | JTH  | G     | ห้องไฟฟ้าชั้น G           | FEHR-JTH-G-45  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.46                       | JTH  | 1     | ห้องไฟฟ้าชั้น 1           | FEHR-JTH-1-46  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.47                       | JTH  | 2     | ห้องไฟฟ้าชั้น 2           | FEHR-JTH-2-47  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.48                       | JTH  | 3     | ห้องไฟฟ้าชั้น 3           | FEHR-JTH-3-48  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.49                       | JTH  | 4     | ห้องไฟฟ้าชั้น 4           | FEHR-JTH-4-49  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.50                       | JTH  | M     | Transformer+MDB Room      | FEHR-JTH-M-50  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.51                       | JTH  | M     | Transformer+MDB Room      | FEHR-JTH-M-51  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.52                       | JTH  | M     | ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน    | FEHR-JTH-M-52  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.53                       | JTH  | M     | ห้อง Generator            | FEHR-JTH-M-53  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.54                       | JTH  | 5     | ห้องไฟฟ้าชั้น 5           | FEHR-JTH-5-54  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ปกติ        |          |
| Code  | รายละเอียด   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉวยหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้ |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

ก้องเกียรติ วัฒนศิริ

ปกติ

Checked By

Verified By (BPH)

### สรุปผลการตรวจ

ถึงเดชะพระอมรินทร

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022, Rev.0

30 / 4 / 66



พฤษภาคม 2566

| Name  | Build.                             | Floor | Location                         | Code          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | G     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง        | FEHR-JTH-G-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | G     | บริเวณหน้า Cafeteria Room        | FEHR-JTH-G-02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | G     | บริเวณหน้า Cart Charging Area    | FEHR-JTH-G-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | G     | บริเวณหน้าห้องวาง                | FEHR-JTH-G-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | G     | ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room       | FEHR-JTH-G-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | 1     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง        | FEHR-JTH-1-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | 1     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-1-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | 1     | บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บถ้วย)    | FEHR-JTH-1-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)  | JTH                                | 1     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-1-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 2     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง        | FEHR-JTH-2-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 2     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-2-11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 2     | บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)   | FEHR-JTH-2-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 2     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-2-13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 3     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง        | FEHR-JTH-3-14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 3     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-3-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 3     | หน้าทางเข้าห้องซักเบ. (ห้องคลอด) | FEHR-JTH-3-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 3     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-3-17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 4     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง        | FEHR-JTH-4-18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 4     | ทางเดินหน้า Server Room          | FEHR-JTH-4-19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 4     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-4-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 5     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง        | FEHR-JTH-5-21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 5     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-5-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 5     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-5-23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 6     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง        | FEHR-JTH-6-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 6     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3              | FEHR-JTH-6-25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 6     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4              | FEHR-JTH-6-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet) | JTH                                | 7     | โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง        | FEHR-JTH-7-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พคช         |          |
| Code  | รายละเอียด                         |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้งมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้งไม่แตกถายงหรือเสื่อมสภาพ |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้งไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด   |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้งมี Pin lock                 |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ห้าองไม่ขาด                 |       |                                  |               |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

ก้องเกียรติพรชัย

พคช

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

31/5/66

พฤษภาคม ๒๕๖๖

| Name  | Build.   | Floor | Location                       | Code           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|--|-------|--------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3            | FEHR-JTH-7-28  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 7     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4            | FEHR-JTH-7-29  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ชั้นเพนัง | FEHR-JTH-8-30  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3            | FEHR-JTH-8-31  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 8     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4            | FEHR-JTH-8-32  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ชั้นเพนัง | FEHR-JTH-9-33  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3            | FEHR-JTH-9-34  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 9     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4            | FEHR-JTH-9-35  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ชั้นเพนัง | FEHR-JTH-10-36 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3            | FEHR-JTH-10-37 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 10    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4            | FEHR-JTH-10-38 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ชั้นเพนัง | FEHR-JTH-11-39 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3            | FEHR-JTH-11-40 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 11    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4            | FEHR-JTH-11-41 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ชั้นเพนัง | FEHR-JTH-12-42 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3            | FEHR-JTH-12-43 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet) | JTH  | 12    | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4            | FEHR-JTH-12-44 | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.45                       | JTH  | G     | ห้องไฟฟ้าชั้น G                | FEHR-JTH-G-45  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.46                       | JTH  | 1     | ห้องไฟฟ้าชั้น 1                | FEHR-JTH-1-46  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.47                       | JTH  | 2     | ห้องไฟฟ้าชั้น 2                | FEHR-JTH-2-47  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.48                       | JTH  | 3     | ห้องไฟฟ้าชั้น 3                | FEHR-JTH-3-48  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.49                       | JTH  | 4     | ห้องไฟฟ้าชั้น 4                | FEHR-JTH-4-49  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.50                       | JTH  | M     | Transformer+MDB Room           | FEHR-JTH-M-50  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.51                       | JTH  | M     | Transformer+MDB Room           | FEHR-JTH-M-51  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.52                       | JTH  | M     | ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน         | FEHR-JTH-M-52  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.53                       | JTH  | M     | ห้อง Generator                 | FEHR-JTH-M-53  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.54                       | JTH  | 5     | ห้องไฟฟ้าชั้น 5                | FEHR-JTH-5-54  | / | / | / | / | / | พศชย        |          |
| Code  | รายละเอียด   |       |                                |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI  |       |                                |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้ |       |                                |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด  |       |                                |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock  |       |                                |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด  |       |                                |                |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

ก้องเตมย์พวงมณีโชติงาน

ทศพร นิลหาญ

Checked By

Verified By (BPH)



### สรุปผลการตรวจ

Checked By

Verified By (BPH)

37 / 5 / 66

มีนาคม ๒๕๖๖

| Name  | Build. | Floor | Location                         | Code          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|--------|-------|----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | G     | โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ชั้นเพดาน        | FEHR-JTH-G-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | G     | บริเวณหน้า Cafeteria Room        | FEHR-JTH-G-02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | G     | บริเวณหน้า Cart Charging Area    | FEHR-JTH-G-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | G     | บริเวณหน้าห้องฉาย                | FEHR-JTH-G-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | G     | ทางเดินลิฟท์ Liquid O2 Room      | FEHR-JTH-G-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | 1     | โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ชั้นเพดาน        | FEHR-JTH-1-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | 1     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4          | FEHR-JTH-1-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | 1     | บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บลิ้นหมี) | FEHR-JTH-1-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)  | JTH    | 1     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3          | FEHR-JTH-1-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 2     | โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ชั้นเพดาน        | FEHR-JTH-2-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 2     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4          | FEHR-JTH-2-11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 2     | บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)   | FEHR-JTH-2-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 2     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3          | FEHR-JTH-2-13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 3     | โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ชั้นเพดาน        | FEHR-JTH-3-14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 3     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4          | FEHR-JTH-3-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 3     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3          | FEHR-JTH-3-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 3     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3          | FEHR-JTH-3-17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 4     | โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ชั้นเพดาน        | FEHR-JTH-4-18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 4     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3          | FEHR-JTH-4-19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 4     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3          | FEHR-JTH-4-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 5     | โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ชั้นเพดาน        | FEHR-JTH-5-21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 5     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3          | FEHR-JTH-5-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 5     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4          | FEHR-JTH-5-23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 6     | โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ชั้นเพดาน        | FEHR-JTH-6-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 6     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3          | FEHR-JTH-6-25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 6     | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4          | FEHR-JTH-6-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet) | JTH    | 7     | โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ชั้นเพดาน        | FEHR-JTH-7-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ค.๖๖      |          |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| Code | รายละเอียด                           |
| 1    | 1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI |
| 2    | 2.สายจะต้องไม่แตกสายงอหรือเสื่อมสภาพ |
| 3    | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด     |
| 4    | 4.จะต้องมี Pin lock                  |
| 5    | 5.seal ต้องไม่ขาด                    |

สรุปผลการตรวจ

พ.ค.๖๖

Checked By

Verified By (BPH)

30 / 6 / 66



มิถุนายน ๒๕๖๖

| Name  | Build.  | Floor | Location                  | Code           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|-------|---------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| - Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 7     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-7-28  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 7     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-7-29  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-8-30  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-8-31  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 8     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-8-32  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-9-33  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-9-34  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 9     | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-9-35  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-10-36 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-10-37 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 10    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-10-38 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-11-39 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-11-40 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 11    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-11-41 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FEHR-JTH-12-42 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3     | FEHR-JTH-12-43 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet) | JTH   | 12    | หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4     | FEHR-JTH-12-44 | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.45                       | JTH   | G     | ห้องไฟฟ้าชั้น G           | FEHR-JTH-G-45  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.46                       | JTH   | 1     | ห้องไฟฟ้าชั้น 1           | FEHR-JTH-1-46  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.47                       | JTH   | 2     | ห้องไฟฟ้าชั้น 2           | FEHR-JTH-2-47  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.48                       | JTH   | 3     | ห้องไฟฟ้าชั้น 3           | FEHR-JTH-3-48  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.49                       | JTH   | 4     | ห้องไฟฟ้าชั้น 4           | FEHR-JTH-4-49  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.50                       | JTH   | M     | Transformer+MDB Room      | FEHR-JTH-M-50  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.51                       | JTH   | M     | Transformer+MDB Room      | FEHR-JTH-M-51  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.52                       | JTH   | M     | ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน    | FEHR-JTH-M-52  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.53                       | JTH   | M     | ห้อง Generator            | FEHR-JTH-M-53  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| - Fire Extinguisher (CO2) No.54                       | JTH   | 5     | ห้องไฟฟ้าชั้น 5           | FEHR-JTH-5-54  | / | / | / | / | / | พคอจ        |          |
| Code  | รายละเอียด  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 1   | 1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 2   | 2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้ |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 3   | 3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด  |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 4   | 4.จะต้องมี Pin lock   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |
| 5   | 5.seal ต้องไม่ขาด   |       |                           |                |   |   |   |   |   |             |          |

สรุปผลการตรวจ

ก้องเกียรติพรหมกิจงาน

พคอจ

Checked By

Verified By (BPH)

សិក្សាស្រាវជ្រាវ ២០២៤


[illegible]

### สรุปผลการตรวจ

กิ่งเค็มพร้อมใช้งาน

ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਨੂ,

Checked By



Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

30 6 66