

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 1 สิงหาคม 256

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#3</u>	<u>104</u>	<u>114</u>	<u>104</u>	<u>122</u>		
	PCWP No. <u>#4</u>			<u>104</u>	<u>126</u>	<u>100</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#3</u>	<u>86</u>	<u>130</u>	<u>106</u>	<u>136</u>	<u>100</u>	<u>132</u>
	SCWP No. <u>#4</u>	<u>84</u>	<u>118</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>98</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#1</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u>#2</u>			<u>102</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>

Remark

Chiller #1 2829935 kWh

#3 13654728 kWh

#4 13361700 kWh

จิรัชกุล

Checked By

2 / 1 / 66

จิรัชกุล

Verified By (BPH)

30 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 2 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#4</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	PCWP No. <u>#1</u>			<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>124</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#4</u>	<u>86</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>86</u>	<u>122</u>
	SCWP No. <u>#6</u>	<u>90</u>	<u>130</u>	<u>110</u>	<u>134</u>	<u>90</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#2</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>120</u>		
	CWP No. <u>#4</u>			<u>102</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>122</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรพงศ์</u>	<u>จิรพงศ์</u>	<u>จิรพงศ์</u>		<u>จิรพงศ์</u>	

Remark

Chiller #1 2831216 kWh
#3 13654728 kWh
#4 13365086 kWh

จิรพงศ์

Checked By

3 / 1 / 66

จิรพงศ์

Verified By (BPH)

3 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

F

Date

3 กรกฎาคม 2564

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	120	102	122		
	PCWP No. #2			100	120	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	90	130	100	134	100	132
	SCWP No. #1	96	130	102	136	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2			102	121	102	129
	CWP No. #4	106	118	104	126		
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 2835164 kWh
 #3 13654926 kWh
 #4 13366369 kWh

Checked By

A. 1. 66

Verified By (BPH)

4. 1. 66


Chiller Pumping Plan Daily Checklist
แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 4 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	112	106	120		
	PCWP No. # 3			104	124	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	96	130	114	132		
	SCWP No. # 2	92	126	92	130	96	130
	SCWP No. # 3					90	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	100	124		
	CWP No. # 4			102	120	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By				ทอม		ดิฉัน	

Remark	Chiller # 1	2836759	kWh
	# 3	13654728	kWh
	# 4	13370551	kWh



 Checked By
5 / 1 / 66



 Verified By (BPH)
5 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 5 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	114	104	122		
	PCWP No. # 4			104	128	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	104	134	88	130
	SCWP No. # 4	86	118	104	122	86	122
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	120	104	120		
	CWP No. # 1			100	122	100	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>ทรง</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark Chiller # 1 2841091 kWh
3 13654728 kWh
1 13371976 kWh

จิรายุส

 Checked By
6 / 1 / 66

จิรายุส

 Verified By (BPH)
6 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

6 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	124		
	PCWP No. # 1			102	118	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	94	120	96	120	100	125
	SCWP No. # 6	98	130	100	132	98	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	122	102	126		
	CWP No. # 2			102	124	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จตุรงค์		จตุรงค์		กนก	

Remark Chiller # 1 2842645 kWh
 # 3 13654928 kWh
 # 1 13376369 kWh

.....
 Checked By
 7 / 1 / 66

.....
 Verified By (BPH)
 7 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist
แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date ๗ สิงหาคม 25๖๖

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	120		
	PCWP No. # 2			102	122	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	90	130	100	130	98	132
	SCWP No. # 2			100	128	100	124
	SCWP No. # 4	88	120				
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	122		
	CWP No. # 4			100	120	100	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสกร		อริสกร		ทนาย	

Remark

Chiller # 1 2846917 kWh
3 13654728 kWh
4 13377840 kWh

Checked By

๘ / 1 / ๖๖

Verified By (BPH)

๘ / 1 / ๖๖

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 8 มกราคม 2567

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	102	120		
	PCWP No. # 5			102	122	104	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	96	128	96	128	92	128
	SCWP No. # 3	96	130	96	130	86	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	122	104	122		
	CWP No. # 1			102	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark

Chiller # 1 2808122

kWh

3 83654728

kWh

4 13381314

kWh

จิรายุส

Checked By

9 / 1 / 66

จิรายุส




Verified By (BPH)

9 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date ๑ มกราคม ๒๕๖๖

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	116	104	120		
	PCWP No. # 4			102	122	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	104	134	86	130
	SCWP No. # 4	88	118	102	130	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	120	102	124		
	CWP No. # 2			102	120	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 2551804 kwh
 # 3 13654728 kwh
 # 4 13382465 kwh



Checked By

10 / 1 / 66



Verified By (BPH)

10 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 10 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	100	120		
	PCWP No. # 1			102	122	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	118	94	120	94	122
	SCWP No. # 6	90	130	100	132	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	124		
	CWP No. # 4			102	120	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 2553531
3 13654728
4 13386832

kwh
kwh
kwh

[Signature]

Checked By

11 / 1 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

11 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 11 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	118	102	129		
	PCWP No. #2			106	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #4	86	118				
	SCWP No. #6	90	130	90	136	90	130
	SCWP No. #2			92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	104	120	104	120		
	CWP No. #1			100	120	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 2858258 kwh
 #3 13654928 kwh
 #4 13388541 kwh

[Signature]

Checked By

12 / 1 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

12 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 12 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	110	94	110		
	PCWP No. # 4					102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	130	92	128
	SCWP No. # 3	86	130	100	130	86	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	120	100	124		
	CWP No. # 2			106	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		T.M		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 2859862 kwh
 # 3 13654728 kwh
 # 4 13393122 kwh

Checked By

13 / 1 / 66

Verified By (BPH)

13 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

13 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	104	126		
	PCWP No. # 1			102	126	100	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	92	130	98	130
	SCWP No. # 3	86	130	104	134	102	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	102	124		
	CWP No. # 4			102	124	100	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 2864653 kWh

3 13654728 kWh

4 13394687 kWh

Checked By

14 / 1 / 66

Verified By (BPH)

14 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

1A ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	118	102	120		
	PCWP No. #2			100	122	104	114
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #3	86	130	88	132	86	128
	SCWP No. #4	86	116	86	120	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	104	118	104	120		
	CWP No. #1			102	121	100	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 2866469 kWh
 #3 13654728 kWh
 #4 13399621 kWh

Checked By

15 / 1 / 66

Verified By (BPH)

15 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 15 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	112				
	PCWP No. # 4			104	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	88	120	86	118	86	118
	SCWP No. # 6	90	130	90	130	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	124				
	CWP No. # 2			104	122	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อ.วิเศษ		อ.วิเศษ		วิเศษ	

Remark

Chiller # 1 2871143 kWh
3 13694728 kWh
4 13401052 kWh

วิเศษ

Checked By

16 / 1 / 66

วิเศษ

Verified By (BPH)




16 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E


Date 16 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	104	118		
	PCWP No. # 1			102	120	100	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	102	128	102	130	90	130
	SCWP No. # 2	90	130	90	130	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	122		
	CWP No. # 4			102	120	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 2872915 Kwh


3 13654728 Kwh

4 13405923 Kwh



Checked By

17, 1, 66



Verified By (BPH)

17, 1, 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 17 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	100	118		
	PCWP No. # 2			102	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	132	92	130
	SCWP No. # 3	86	128	90	130	90	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	122	100	120		
	CWP No. # 1			102	124	102	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		นาย		นาย		อริส	

Remark

Chiller # 1 2877.671 Kwh
 # 3 13654.928 Kwh
 # 4 13467.921 Kwh

อริส

Checked By

18 / 1 / 66

อริส

Verified By (BPH)

18 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 18 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	104	120		
	PCWP No. # 4			102	118	100	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	94	130	92	130	100	132
	SCWP No. # 4	94	120	94	120	98	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	106	120	102	126		
	CWP No. # 2			104	124	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จวิชัย		จวิชัย		ทศพร	

Remark

Chiller # 1 2879444 kwh
 # 3 13654728 kwh
 # 4 13412308 kwh

ทศพร

Checked By

19 / 1 / 66

จวิชัย

Verified By (BPH)

19 / 1 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 19 สิงหาคม 2565

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	104	126		
	PCWP No. # 1			102	126	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	116	106	122	88	128
	SCWP No. # 6	90	130	110	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	104	122		
	CWP No. # 4			102	122	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark

Chiller # 1 2883859 kWh
3 13654728 kWh
4 13413659 kWh

Checked By

20 / 1 / 66

Verified By (BPH)

20 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	118	102	126		
	PCWP No. #2			104	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #4	86	118	104	122	88	124
	SCWP No. #6	90	130	110	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	106	118	104	120		
	CWP No. #1			102	122	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จ.ร.ย.ส		จ.ร.ย.ส		จ.ร.ย.ส	

Remark Chiller # 1 2885719 kWh
3 13654728 kWh
4 13417880 kWh

จ.ร.ย.ส
 Checked By
21. 1. 66

จ.ร.ย.ส
 Verified By (BPH)
21. 1. 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

21 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	112	102	120		
	PCWP No. # 1			102	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	132	100	128
	SCWP No. # 6	90	130	110	134	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	124	102	126		
	CWP No. # 2			104	122	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		จิรัชกุล		อติสรณ์	

Remark

Chiller # 1 2889560 kwh

3 13654728 kwh

4 13419296 kwh

อติสรณ์

Checked By

22 / 1 / 66

จิรัชกุล

Verified By (BPH)

22 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 22 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1			102	118		
	PCWP No. # 4	104	120	104	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	130	94	130
	SCWP No. # 3	90	130	94	132	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	114	122	102	122		
	CWP No. # 4			104	122	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark	Chiller # 1	2890957	kwh
	# 3	13654728	kwh
	# 4	13423206	kwh


 Checked By
23 / 1 / 66


 Verified By (BPH)
23 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

23 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	130	102	128		
	PCWP No. # 2			104	112	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	94	132	94	130	100	128
	SCWP No. # 1	94	120	90	128	98	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	122	102	122		
	CWP No. # 2			104	120	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 2894960 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 1 13424610 kWh

Checked By

24 / 1 / 66

Verified By (BPH)

24 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

21 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	100	116	102	120		
	PCWP No. # 4			102	124	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	100	134	100	130	98	130
	SCWP No. # 6	100	132	98	130	98	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	102	124	102	124		
	CWP No. # 4	100	120	100	122	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 2896534 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13428913 kWh

Checked By

25 / 1 / 66

Verified By (BPH)

25 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

25 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	128	102	128		
	PCWP No. # 1			102	126	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	92	132	92	128
	SCWP No. # 6	100	122	110	136	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	106	124		
	CWP No. # 4			100	122	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จัสซ		กมล		อริส	

Remark

Chiller # 1 2900954 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13430638 kWh

Checked By

26 / 1 / 66

Verified By (BPH)

26 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 26 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	126		
	PCWP No. # 2			106	120	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	132	90	128
	SCWP No. # 6	90	130	106	136	88	130
	SCWP No. # 3						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	120	106	120		
	CWP No. # 1			100	120	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		นงน		อริส	

Remark

Chiller #1 2902336 kWh
 #3 13654728 kWh
 #4 13434480 kWh

อริส

Checked By

27 / 1 / 66

อริส

Verified By (BPH)

27 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

27 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	112	102	120		
	PCWP No. # 4			100	122	100	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	90	132	90	134
	SCWP No. # 4	86	118	90	124	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	122	102	124		
	CWP No. # 2			100	122	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		นรณ		นรณ	

Remark

Chiller # 1 2906635 kWh
 # 3 13654928 kWh
 # 4 13435926 kWh

Checked By

28 / 1 / 66

Verified By (BPH)

28 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

29 สิงหาคม 2565

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	104	118		
	PCWP No. # 1			104	122	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	120	92	126	86	118
	SCWP No. # 6	90	130	96	130	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	124		
	CWP No. # 4			102	122	108	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสกร		อริสกร		จิรยุทธ	

Remark

Chiller # 1 2908162 kWh
 # 3 13654928 kWh
 # 4 13440030 kWh

จิรยุทธ

Checked By

29 / 1 / 66

อริสกร

Verified By (BPH)

29 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 29 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	120		
	PCWP No. # 2			104	122	104	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	100	132	102	130	90	130
	SCWP No. # 2	100	130	96	130	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	122	104	122		
	CWP No. # 1			102	126	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		จิรายุส	

Remark

Chiller # 1 2911922

kwh

3 13654728

kwh

4 13441218

kwh

จิรายุส

Checked By

30 / 1 / 66

จิรายุส

Verified By (BPH)

30 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

30 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	120	102	120		
	PCWP No. # 4			104	120	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	90	134	92	130
	SCWP No. # 3	94	132	100	136	88	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	120	102	124		
	CWP No. # 2			104	120	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 2913144 kWh
 #3 13654728 kWh
 #4 13444607 kWh

[Signature]

Checked By

31 / 1 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

31 / 1 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

31 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	106	118	104	126		
	PCWP No. # 1			102	126	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	120	104	134	100	130
	SCWP No. # 4	86	118	106	122	102	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	104	124		
	CWP No. # 4			106	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1

2916567

Kwh

3

13654728

Kwh

4

13445810

Kwh

[Signature]

Checked By

1, 2, 66

[Signature]

Verified By (BPH)

1, 2, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

26 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	116	100	116		
	PCWP No. # 4			102	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	98	130	92	126
	SCWP No. # 3	84	130	100	132	86	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	120	100	120		
	CWP No. # 4			100	124	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3006178 kWh

3 13654728 kWh

4 13541080 kWh

[Signature]

Checked By

1 / 3 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

1 / 3 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 27 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	114	104	116		
	PCWP No. # 3			102	120	102	114
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	92	130	92	130	92	132
	SCWP No. # 2	94	124	94	128	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	120	104	120		
	CWP No. # 1			102	126	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3004567 Kwh
 # 3 13654928 Kwh
 # 4 13537194 Kwh

[Signature]

Checked By

28 / 2 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

28 / 2 / 66




แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

26 กุมภาพันธ์ 2566


Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	120		
	PCWP No. # 2			104	128	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	90	130		
	SCWP No. # 1	96	130	94	130	98	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	102	124	102	124		
	CWP No. # 4			104	128	106	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 3000753 kWh

3 10654728 kWh

4 13535850 kWh



Checked By

27 / 2 / 66



Verified By (BPH)

27 / 2 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

25 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	104	120	102	128		
	PCWP No. # 1			102	126	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	86	118	106	124	84	118
	SCWP No. # 6	90	130	110	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	124	102	126		
	CWP No. # 2			104	124	106	114
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสกร		จิรพงศ์		ทอง	

Remark

Chiller # 1 2999177 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13531751 kWh

ทอง

Checked By

26 / 2 / 66

Verified By (BPH)

26 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

22 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	116	104	120		
	PCWP No. # 4			104	126	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	104	134	88	128
	SCWP No. # 4	86	118	104	122	86	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	106	120	104	122		
	CWP No. # 2			102	124	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 2994137 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13529976 kWh

Checked By

25 / 2 / 66

Verified By (BPH)

25 / 2 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 23 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #2	104	110	106	118		
	PCWP No. #4			104	124	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #2	92	126	92	130	92	130
	SCWP No. #3	86	130	104	134	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2	104	122	106	124		
	CWP No. #4			100	120	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 2992428 Kwh
 #3 13654724 Kwh
 #4 13525105 Kwh

[Signature]

Checked By

24 / 2 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)




24 / 2 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 22 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	124		
	PCWP No. # 2			106	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	110	102	132	86	130
	SCWP No. # 6	90	130	110	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	122	100	124		
	CWP No. # 2			106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	2987495	Kwh
	# 3	13654728	Kwh
	# 4	13523483	Kwh





 Checked By
23 / 2 / 66


 Verified By (BPH)
23 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 21 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	100	126		
	PCWP No. # 1			102	122	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	128	90	128	86	130
	SCWP No. # 4	84	118	92	132	84	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	120	100	120		
	CWP No. # 1			102	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 2985712 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13518538 kWh

Checked By

22 / 2 / 66

Verified By (BPH)

22 / 2 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	110	110	118		
	PCWP No. # 4			104	126	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126				
	SCWP No. # 3	84	126	106	134	92	130
	SCWP No. # 4			106	122	90	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	104	124		
	CWP No. # 4			104	122	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>อริสกร</u>		<u>จิรัช</u>		<u>อริสกร</u>	

Remark

Chiller # 1 2980936 kWh
 # 3 13654726 kWh
 # 4 13716995 kWh

อริสกร

Checked By

21. 2. 66

[Signature]

Verified By (BPH)

21. 2. 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	118	102	126		
	PCWP No. #2			104	118	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #2	92	128	92	132	92	130
	SCWP No. #3	86	130	104	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #1	106	122	102	126		
	CWP No. #2			104	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark

Chiller #1 2979356 kWh

#3 13654728 kWh

#A 13512401 kWh

Checked By

20/2/66

Verified By (BPH)

20/2/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

18 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	118	102	120		
	PCWP No. # 1			104	122	102	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	90	130	90	130
	SCWP No. # 2	92	128	92	128	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	120	104	120		
	CWP No. # 1			102	126	106	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		TDM	

Remark

Chiller # 1 2974913 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13510912 kWh

TDM

Checked By

19 / 2 / 66

Verified By (BPH)

19 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 17 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	104	120		
	PCWP No. # 4			104	118	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	108	120	86	118	90	120
	SCWP No. # 6	106	130	110	130	108	125
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	106	124		
	CWP No. # 4			104	124	100	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		ทสม	

Remark

Chiller # 1 2973334 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13506468 kWh

ทสม

Checked By

18 / 2 / 66

Verified By (BPH)

18 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 16 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	126		
	PCWP No. # 2			106	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	106	136	96	130
	SCWP No. # 4	86	118	106	124	96	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	122	100	124		
	CWP No. # 2			106	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark

Chiller # 1 2968862 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13504937 kWh

Checked By

17 / 2 / 66

Verified By (BPH)

17 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 16 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>			<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>124</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>128</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>90</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>136</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 4</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>120</u>		
	CWP No. <u># 1</u>			<u>100</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรพล</u>		<u>ทศพร</u>		<u>อริสกร</u>	

Remark

Chiller # 1 2967182 kWh
3 13654728 kWh
4 13499925 kWh

อริสกร

Checked By

16 / 2 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

16 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 14 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	104	116	104	120		
	PCWP No. <u># 4</u>			100	122	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 4</u>	86	118				
	SCWP No. <u># 6</u>	90	130	90	128	90	128
	SCWP No. <u># 2</u>			90	130	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	106	122	104	122		
	CWP No. <u># 4</u>			100	120	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>ทอม</u>	<u>ทอม</u>	<u>อริส</u>			

Remark

Chiller # 1 296373 kWh
3 13654728 kWh
4 13497565 kWh

อริส

Checked By

15 / 2 / 66

ทอม

Verified By (BPH)

15 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

13 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	120	100	120		
	PCWP No. #2			102	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #4	86	118	88	120	88	124
	SCWP No. #6	90	130	94	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #1	100	120	100	120		
	CWP No. #2			102	124	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 2959441 kWh

#3 13654928 kWh

#4 13491777 kWh

Checked By

14 / 2 / 66

Verified By (BPH)

14 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

12 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	118	102	120		
	PCWP No. # 1			104	124	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	128	92	130	86	130
	SCWP No. # 4	84	120	90	124	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	120	106	120		
	CWP No. # 1			102	122	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 2954449 kWh
 # 3 15654928 kWh
 # 4 13486492 kWh

Checked By

13 / 2 / 66

Verified By (BPH)

13 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 11 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	110	102	118		
	PCWP No. # 4			104	126	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	132	92	126
	SCWP No. # 3	86	128	106	134	84	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	122	102	122		
	CWP No. # 4			102	122	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		ณรง	

Remark

Chiller #1 2952042 kWh
 #3 13654728 kWh
 #4 13484545 kWh

Checked By

12 / 2 / 66

Verified By (BPH)

12 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

10 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	126	102	126		
	PCWP No. # 2	104	118	104	118	104	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	134	110	134	90	130
	SCWP No. # 2	92	132	92	132	92	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	126	102	126		
	CWP No. # 2	104	122	104	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		ทรง	

Remark

Chiller # 1

2950191

kWh

3

13654728

kWh

4

13471087

kWh

Checked By

11 / 2 / 66

Verified By (BPH)

11 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

9 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	102	126		
	PCWP No. # 1			102	126	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	116	104	122	98	128
	SCWP No. # 6	90	130	108	134	100	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	118	102	120		
	CWP No. # 1			102	122	100	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		นพ	

Remark

Chiller # 1 2944395 kWh

3 13654728 kWh

4 13476861 kWh

นพ

Checked By

10 / 2 / 66

Verified By (BPH)

10 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

8 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	110	106	118		
	PCWP No. # 4			104	126	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128				
	SCWP No. # 3	86	128	104	134	102	130
	SCWP No. # 4			104	124	104	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	100	122		
	CWP No. # 4			102	120	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ปัทมา</u>		<u>อานนท์</u>	

Remark

Chiller # 1 2942391 kwh
 # 3 13654728 kwh
 # 4 13471254 kwh

Checked By

9 / 2 / 66

Verified By (BPH)

8 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

7 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	124		
	PCWP No. # 2			106	118	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	92	132	92	130
	SCWP No. # 3	96	128	104	134	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	120	100	126		
	CWP No. # 2			106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller

1

2936812

kwh

3

13654728

kwh

4

13468952

kwh

Checked By

8

2

66

Verified By (BPH)

8




2

66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 6 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	104	120		
	PCWP No. # 1			104	122	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	92	130	100	132	90	130
	SCWP No. # 2	92	128	96	128	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	122	103			
	CWP No. # 4			104	122		
	CWP No. # 1			102	124	104	122
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 1934776 Kwh
 # 3 13654728 Kwh
 # 4 13463705 Kwh



Checked By

7. 2. 66



Verified By (BPH)

7. 2. 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	120	102	118		
	PCWP No. # 4			104	118	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	120	86	118	86	118
	SCWP No. # 6			90	130	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	124	104	124		
	CWP No. # 2			104	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>อานนท์</u>		<u>อานนท์</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark

Chiller # 1 2930088 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13461876 kWh

Checked By

6 / 2 / 66

Verified By (BPH)

6 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 4 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	126		
	PCWP No. # 2			102	118	104	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	104	134	86	128
	SCWP No. # 4	86	118	104	122	84	116
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	120	104	122		
	CWP No. # 1			102	122	100	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		จิรายุส	

Remark Chiller #1 2928403 kWh
 #3 13654728 kWh
 #4 13457023 kWh

จิรายุส

Checked By

5 / 2 / 66

จิรายุส

Verified By (BPH)

5 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

3 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	102	118		
	PCWP No. # 1			102	118	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	92	130	98	130
	SCWP No. # 6	90	130				
	SCWP No. # 3			94	132	100	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	102	124		
	CWP No. # 4			102	124	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 2923523 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13455262 kWh

Checked By

A / 2 / 66

Verified By (BPH)

4 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

2 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	106	118		
	PCWP No. # 4			104	126	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	92	132	90	128
	SCWP No. # 6	100	132	110	136	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	106	122	100	126		
	CWP No. # 2			106	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		Tom		Dorant	

Remark

Chiller #1 2921952 kWh
 #3 13654728 kWh
 #4 13450704 kWh

Checked By

3 / 2 / 66

Verified By (BPH)

3 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

1 กุมภาพันธ์ 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	126		
	PCWP No. # 2			106	120	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	118	106	122	88	121
	SCWP No. # 6	90	130	110	136	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	120	104	122		
	CWP No. # 1			100	124	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทนาย</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark

Chiller # 1 2917920 kWh

3 13654728 kWh

1 13449404 kWh

จิรัช

Checked By

2 / 2 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

2 / 2 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

1 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	120	104	126		
	PCWP No. # 1			102	126	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	104	134	86	130
	SCWP No. # 4	84	118	104	122	84	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	118	104	120		
	CWP No. # 1			100	120	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		TBM		จิรัชกุล	

Remark

Chiller # 1 3010768 kWh

3 13654728 kWh

4 13542690 kWh

จิรัชกุล

Checked By

2 3 66

จิรัชกุล

Verified By (BPH)

2 3 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

2 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	118	104	126		
	PCWP No. #2			104	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #3	86	130	104	122		
	SCWP No. #4	86	118			86	124
	SCWP No. #6			108	134	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #1	104	124	106	124		
	CWP No. #2			106	122	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จัส ๕๘		จอน		จอน	

Remark

Chiller #1 3012496 kWh
 #3 13654728 kWh
 #4 13547818 kWh

Checked By

3 3 66

Verified By (BPH)

3 3 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 3 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. 2	104	110	104	112		
	PCWP No. 4			102	118	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. 4	86	118				
	SCWP No. 6	90	130	90	130	98	128
	SCWP No. 2			86	128	100	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. 2	104	122	102	122		
	CWP No. 4			104	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		ทอง	

Remark

Chiller # 1 3019746 Kwh
 # 3 13654728 Kwh
 # 4 13549584 Kwh

Checked By

A. 3. 66

Verified By (BPH)

4. 3. 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

4 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	118	102	118		
	PCWP No. # 2			104	112	102	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	130	98	128
	SCWP No. # 3	84	130	86	130	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	120	104	120		
	CWP No. # 1			104	124	100	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3019452 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13554238 kWh

Checked By

5 / 3 / 66

Verified By (BPH)

5 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 7 สิงหาคม 2566


Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	104	120		
	PCWP No. # 4			102	122	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	86	132	86	130
	SCWP No. # 4	86	118	88	122	84	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	124	104	124		
	CWP No. # 2			102	120	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อ.จ.ส.ท.อ.		อ.จ.ส.ท.อ.		อ.จ.ส.ท.อ.	

Remark

Chiller #1 3023898 kWh

#3 13654728 kWh

#4 13555724 kWh



Checked By

6 / 3 / 66



Verified By (BPH)

6 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

6 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	104	120	104	120
	PCWP No. # 2			104	126		
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	96	116	104	122	100	122
	SCWP No. # 6	88	130	108	136	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	124		
	CWP No. # 4			104	122	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3025495

kwh

3 13654728

kwh

4 13559939

kwh

[Signature]

Checked By

7/3/66

[Signature]




Verified By (BPH)

7/3/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 7 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	120	104	118		
	PCWP No. # 2			102	110	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	94	118				
	SCWP No. # 6	90	130	98	132	96	130
	SCWP No. # 2			92	130	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	124	104	120		
	CWP No. # 1			102	126	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3070034 kWh

3 13654728 kWh

1 13561591 kWh


 Checked By
8 / 3 / 66


 Verified By (BPH)
8 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

8 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	116	102	118		
	PCWP No. # 4			102	126	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	92	130	92	130
	SCWP No. # 3	90	124	106	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	124	102	128		
	CWP No. # 2			102	124	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3031926 kWh
 # 3 13654328 kWh
 # 4 13566694 kWh

[Signature]

Checked By

9 / 3 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

8 / 3 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

9 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	102	126		
	PCWP No. # 1			102	126	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	92	130	88	126
	SCWP No. # 3	86	126	104	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	122	102	122		
	CWP No. # 4			104	122	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3037161 kWh

3 13654728 kWh

4 1358862 kWh

[Signature]

Checked By

10 / 3 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)




10 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 10 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	126		
	PCWP No. # 2			106	118	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126				
	SCWP No. # 3	86	130	104	134	86	130
	SCWP No. # 4			106	122	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	120	102	120		
	CWP No. # 1			100	122	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	3039139	kWh
	# 3	1365478	kWh
	# 1	13573904	kWh


 Checked By
11 / 3 / 66


 Verified By (BPH)
11 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

11 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	108	112	106	112		
	PCWP No. # 3			102	120	100	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	88	118	92	122		
	SCWP No. # 6	90	130	96	130	100	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	104	124		
	CWP No. # 2			102	120	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3041131 kwh
 # 3 13651728 kwh
 # 4 13575965 kwh

Checked By
 12 / 3 / 66




Verified By (BPH)
 12 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 12 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	118	104	118		
	PCWP No. # 4			102	122	100	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	90	130	100	130
	SCWP No. # 2	92	126	94	126	98	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	122		
	CWP No. # 4			102	122	100	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3046287 kWh

3 13654728 kWh

4 13581105 kWh


 Checked By
13 / 3 / 66


 Verified By (BPH)
13 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 13 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	104	118	104	118		
	PCWP No. #1			102	122	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #2	92	128	92	128	92	130
	SCWP No. #3	88	130	90	130	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	104	120	104	120		
	CWP No. #1			102	126	104	130
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสกร		อริสกร		อริสกร	

Remark

Chiller #1 3051579 kWh
 #3 13651728 kWh
 #4 13582953 kWh

อริสกร

Checked By

14 / 3 / 66

Verified By (BPH)




14 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 14 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	126		
	PCWP No. # 2			104	120	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	128	104	136	100	132
	SCWP No. # 4	86	120	104	122	100	122
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	124	100	126		
	CWP No. # 2			102	124	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3055260 kWh

3 13654728 kWh

4 13587970 kWh



Checked By

15 / 3 / 66



Verified By (BPH)

15 / 3 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

15 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	110	106	118		
	PCWP No. # 3			104	122	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	116	108	122	88	120
	SCWP No. # 6	90	130	110	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	106	124		
	CWP No. # 4			104	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		กนก		จิรัช	

Remark

Chiller #1 3058410 kWh

#3 13654728 kWh

#4 13589788 kWh

จิรัช

Checked By

16 / 3 / 66




Verified By (BPH)

16 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist
แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 16 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	112	104	122		
	PCWP No. # 4			104	126	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	106	92	132	92	130
	SCWP No. # 6	90	128	110	134	100	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	120	102	122		
	CWP No. # 1			102	128	104	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3060201 kWh
3 13654728 kWh
1 13575304 kWh



 Checked By
17 / 3 / 66



 Verified By (BPH)
17 / 3 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 17 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	118	102	118		
	PCWP No. # 1			102	118	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	98	132	102	128
	SCWP No. # 3	86	128	92	130	100	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	124	102	126		
	CWP No. # 2			104	124	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>ทนาย</u>	

Remark Chiller #1 3065637 kWh
#3 13654928 kWh
#4 13597145 kWh

ทนาย

 Checked By
18 / 3 / 66

[Signature]

 Verified By (BPH)
18 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

18 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	124		
	PCWP No. # 2			104	118	104	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	88	128	104	136	86	128
	SCWP No. # 4	86	120	106	122	86	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	106	124		
	CWP No. # 4			104	124	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อ.ณัฐ		จิรัช		Tomy	

Remark

Chiller #1 3067172 kWh

#3 13654728 kWh

#4 13602508 kWh

Tomy

Checked By

19/8/66




Verified By (BPH)

19/8/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 19 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	116	104	118		
	PCWP No. # 3			102	120	102	114
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	88	118	88	124	86	118
	SCWP No. # 6	90	130			90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	120	104	128		
	CWP No. # 1			104	126	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 3073048 kWh
 # 3 13654728 kWh
 # 4 13604428 kWh



Checked By

20 / 3 / 66






Verified By (BPH)

20 / 3 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #3	104	116	104	116		
	PCWP No. #4			102	120	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	94	122	96	130	90	130
	SCWP No. #2	96	124	110	134	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #1	100	124	102	126		
	CWP No. #2			104	122	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller #1 3075003 kwh
 #3 13654728 kwh
 #4 13609656 kwh

Checked By

21/3/66

Verified By (BPH)

21/3/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

21 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	104	116	100	118		
	PCWP No. #1			102	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #2	92	126	100	126	96	124
	SCWP No. #3			98	130	98	130
	SCWP No. #6	90	130				
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2	102	124	102	120		
	CWP No. #4			100	120	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 3080822 kWh

#3 13654728 kWh

#4 13611960 kWh

[Signature]

Checked By

22 / 3 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)




22 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 22 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	128	102	126		
	PCWP No. #2			104	120	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #2	92	130	92	130	92	130
	SCWP No. #3	96	132	104	136	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #1			100	124	102	126
	CWP No. #4	102	120	102	124		
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3083056 kWh

3 13654728 kWh

4 13618156 kWh



Checked By

23 / 3 / 66



Verified By (BPH)

23 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 23 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No.# 2	104	120	104	118		
	PCWP No.# 3			104	122	104	129
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No.# 2	92	130				
	SCWP No.# 3	94	130	104	136	100	130
	SCWP No.# 4			104	124	98	122
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No.# 1	104	124	100	126		
	CWP No.# 2			106	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>วชิร</u>		<u>ทศพร</u>		<u>วชิร</u>	

Remark

Chiller # 1 3085082 kwh
3 13654728 kwh
4 13624382 kwh

วชิร

Checked By

24 / 3 / 66

ทศพร

Verified By (BPH)

24 / 3 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 21 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	102	114	102	118		
	PCWP No. # 4			104	118	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	128				
	SCWP No. # 4	86	116	98	120	100	124
	SCWP No. # 6			100	130	102	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	104	122		
	CWP No. # 4			104	124	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จรัส		จรัส		ทอง	

Remark	Chiller #1	3091984	kwh
	# 3	13654728	kwh
	# 4	13626587	kwh

.....
 Checked By
25 3 66

.....
 Verified By (BPH)
25 3 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

25 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	104	120	104	114		
	PCWP No. #1			102	118	102	119
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	90	130	100	132		
	SCWP No. #1	94	130	104	130	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	106	120	104	122		
	CWP No. #1			102	126	100	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสพร		จิรยุทธ		นพพร	

Remark

Chiller #1 3093664 kWh

#3 13654728 kWh

#4 13632845 kWh

Checked By

26/3/66

Verified By (BPH)

26/3/66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 26 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	120		
	PCWP No. # 2			104	118	102	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	94	130	110	134	86	130
	SCWP No. # 2	92	126	94	130	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	124	104	126		
	CWP No. # 2			102	120	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark

Chiller # 1 3099663 kWh
 # 3 13651728 kWh
 # 4 13635097 kWh

Checked By

27 / 3 / 66

Verified By (BPH)

27 / 3 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

27 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	114	104	114		
	PCWP No. # 3			102	114	102	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	92	128	92	130
	SCWP No. # 3	86	120	90	130	98	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	120		
	CWP No. # 4			104	118	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		กนก		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1

3101717

kwh

3

13654728

kwh

4

13640911

kwh

จิรัช

Checked By

28 / 3 / 66




Verified By (BPH)

28 / 3 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 28 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	114	104	116		
	PCWP No. # 4			102	114	102	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	96	130	100	132	96	130
	SCWP No. # 4	96	120	102	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	120	104	122	104	120
	CWP No. # 1			100	124		
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 3107891 kwh
 # 3 13654728 kwh
 # 4 13643461 kwh



Checked By

29 / 3 / 66



Verified By (BPH)

29 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 มีนาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#4</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	PCWP No. <u>#1</u>			<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#3</u>	<u>86</u>	<u>128</u>	<u>106</u>	<u>134</u>	<u>86</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u>#4</u>	<u>84</u>	<u>116</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>86</u>	<u>122</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#1</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>100</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u>#2</u>			<u>106</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark

Chiller #1 3110396 kwh
#3 13654728 kwh
#4 13650036 kwh

จิรัช

Checked By

30 / 3 / 66

จิรัช

Verified By (BPH)




30 / 3 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 30 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	126	102	126		
	PCWP No. # 2	102	120	102	120	100	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	104	122	104	122	86	118
	SCWP No. # 6	110	134	108	132	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	102	122		
	CWP No. # 4	102	124	104	120	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3117014 kWh
3 13654728 kWh
1 13652409 kWh

Checked By

Verified By (BPH)

1 / 4 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 31 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	110	102	112		
	PCWP No. # 3			102	114	102	114
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	100	130	100	128
	SCWP No. # 2	92	128	92	130	102	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	108	128	102	124		
	CWP No. # 1			102	126	100	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		ทรงยศ	

Remark

Chiller #1 2119269 kWh
 #3 13654728 kWh
 #4 13658927 kWh

Checked By

1 / 4 / 66

Verified By (BPH)

1 / 4 / 66




แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

16 มิถุนายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	106	118	102	122		
	PCWP No. # 4			104	126	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	124	92	130	92	126
	SCWP No. # 3			104	134	84	130
	SCWP No. # 6	90	130				
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	124	102	128		
	CWP No. # 2			104	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 3126265 kWh


3 0654728 kWh

4 13661468 kWh



Checked By

2 / 4 / 66






Verified By (BPH)

2 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 2 68447196 2966

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	120	104	120		
	PCWP No. # 1			102	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	98	130	104	130	86	130
	SCWP No. # 4	86	120	102	126	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	100	124	100	124		
	CWP No. # 4			104	122	106	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3128619 kWh


3 13660003 kWh

4 13662979 kWh



Checked By

3 1 4 66



Verified By (BPH)

3 1 4 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E

Date 3 มกราคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	128	102	122		
	PCWP No. # 2	106	120	104	118	104	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # A	106	122	96	122	86	118
	SCWP No. # B	110	136	100	132	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # A	100	124	104	122		
	CWP No. # 1	100	126	102	126	104	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		นาย		อ.อ.อ.		อ.อ.อ.	

Remark Chiller # 1 3128619 kWh
3 13669303 kWh
4 13669420 kWh




.....
Checked By
4 / 4 / 66

.....
Verified By (BPH)
4 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 4 มิถุนายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	112	104	116		
	PCWP No. # 3	104	122	104	122	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	136	110	136	96	130
	SCWP No. # 2	92	130	92	130	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	126	100	128		
	CWP No. # 2	104	124	104	126	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 3128619

kwh

3 13669235

kwh


4 13671764

kwh



Checked By

5 / 1 / 66



Verified By (BPH)

5 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date 5 มิถุนายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	102	114	104	122		
	PCWP No. # 4			102	126	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	106	134	92	130
	SCWP No. # 6	90	130				
	SCWP No. # 3			102	130	88	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	104	124		
	CWP No. # 4			100	122	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		ทรง		จิรัชกุล	

Remark

Chiller # 1 3128619 kWh

3 13671692 kWh

4 13678261 kWh





Checked By

6.1.4.66


Verified By (BPH)

6.1.4.66



แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 6/2/2566 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	918	104	126		
	PCWP No. # 1			102	124	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	104	134	90	130
	SCWP No. # 4	84	116	104	120	88	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	108	120	100	122		
	CWP No. # 1			100	126	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3135251 kWh

3 13671692 kWh




4 13680614 kWh


Checked By
7/1/4/66

Verified By (BPH)
7/1/4/66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 7/2/2021 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	126	104	120		
	PCWP No. # 2	104	120	104	116	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	122	94	120	100	128
	SCWP No. # 6	110	134	110	132	100	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	128	102	128	102	124
	CWP No. # 2	162	124	102	124	100	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							



Remark Chiller #1 . 3137362 kWh
#3 13678589 kWh
#4 13680620 kWh


 Checked By
9/4/66


 Verified By (BPH)
8/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
8 / 12 / 2566




Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	114	100	112		
	PCWP No. # 4			102	116	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	96	130	94	130
	SCWP No. # 2	92	126	92	128	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	138	106	124	102	122
	CWP No. # 4			102	124	104	120
	CWP No. # 1	104	140				
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรวิทย์		นงน		จิรวิทย์	

Remark
Chiller # 1 3137362 kWh
3 13680957 kWh
4 13686494 kWh

Checked By
9 / 12 / 66

Verified By (BPH)
9 / 12 / 66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 9/12/2566


Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	118	104	126		
	PCWP No. # 2			102	118	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	132	92	130
	SCWP No. # 3	86	130	106	134	86	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	134	104	124	104	120
	CWP No. # 1	102	138	102	126	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3143601 kWh
3 13680757 kWh
1 13688579 kWh



Checked By

10/1/4/66



Verified By (BPH)

10/1/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 10 January, 2022

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	114	102	114		
	PCWP No. # 4			102	114	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	84	128	92	130	84	126
	SCWP No. # 4	84	116	82	120	86	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	138	102	126	104	128
	CWP No. # 4	106	134	104	122	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จรัส		จรัส		จรัส	

Remark

Chiller # 1 3145636 kWh

3 13687303 kWh

1 13688579 kWh

Checked By

11/1/66

Verified By (BPH)

11/1/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 11 February 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	104	118		
	PCWP No. # 4	104	124	102	126	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	122	106	122	96	122
	SCWP No. # 6	110	134	110	134	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	130	102	130	102	126
	CWP No. # 2	104	124	104	126	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3145636 kwh
3 13689900 kwh
4 13695282 kwh

[Signature]

Checked By

12 / 4 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)




12 / 4 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E


Date 12 January 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	118	104	118		
	PCWP No. # 3	104	122	104	122	104	122
	PCWP No. /						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	100	134	110	134	100	132
	SCWP No. # 2	102	132	92	130	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	124	102	122
	CWP No. # 4	102	124	102	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	3152792	kWh
	# 3	13689902	kWh
	# 4	13697961	kWh



Checked By

13 / 4 / 66





Verified By (BPH)

13 / 4 / 66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building F


Date 13 เมษายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	116	104	116		
	PCWP No. # 4			104	118	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	92	132	92	130
	SCWP No. # 3	86	124	104	136	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	100	136	104	122	104	122
	CWP No. # 1	102	136	102	128	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	8155387	kwh
	# 3	13697316	kwh
	# 4	13697961	kwh


.....

Checked By
14 / 4 / 66


.....

Verified By (BPH)
14 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 12 January 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 4</u>	104	120	104	126		
	PCWP No. <u># 1</u>			102	124	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 3</u>	86	128	104	134	86	130
	SCWP No. <u># 4</u>	86	120	104	122	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	100	136	100	128		
	CWP No. <u># 2</u>	100	134	102	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>715/27</u>		<u>27/27</u>		<u>27/27</u>	

Remark Chiller #1 3155387 kWh
3 13699868 kWh
4 13904491 kWh

27/27

 Checked By
15.4.66

27/27

 Verified By (BPH)
15.4.66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 15 10/27/2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	122	102	128		
	PCWP No. # 2			104	118	102	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	88	126	106	120	88	118
	SCWP No. # 6	90	130	110	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	106	124		
	CWP No. # 1			102	126	108	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3161825 kWh

3 13699810 kWh

4 13706811 kWh

Checked By

16.4.66

Verified By (BPH)

16.4.66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

16 เมษายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	102	118		
	PCWP No. # 3			104	120	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	96	132	100	132	90	130
	SCWP No. # 2	92	128	96	130	86	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	122	104	122		
	CWP No. # 1			102	128	104	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จกนร		จกนร		จกนร	

Remark

Chiller # 1 3184044 kwh
3 13706898 kwh
4 13706811 kwh

จกนร




Checked By

17/4/66


Verified By (BPH)

17/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
17 6 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	106	124	104	128		
	PCWP No. # 4	104	120	104	126	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	132	92	130	92	130
	SCWP No. # 3	104	136	104	134	96	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	126	100	126		
	CWP No. # 2	104	124	104	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark
Chiller # 1
0164044
kwh
3
13709243
kwh
4
13712797
kwh

Checked By
18 / 4 / 66

Verified By (BPH)
18 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

18 มิถุนายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	126		
	PCWP No. # 1	102	126	102	126	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	104	134	104	134	100	130
	SCWP No. # 4	104	122	104	122	98	122
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	124		
	CWP No. # 4	104	124	104	120	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		ทนาย		ทนาย		อริส	

Remark

Chiller # 1 5170901 kwh


3 13789246 kwh

4 13715109 kwh



Checked By

19/4/66



Verified By (BPH)

19/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 19 เมษายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	126		
	PCWP No. # 2			102	118	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	128				
	SCWP No. # 4	86	116	110	126	100	128
	SCWP No. # 6			104	124	102	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	108	120	104	126		
	CWP No. # 1			100	124	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิณณภัฏ</u>		<u>กมลภ</u>		<u>อภินันท์</u>	

Remark

Chiller # 1 3173211 kwh

3 13716674 kwh

4 13715109 kwh

อภินันท์

Checked By

20/4/66

กมลภ

Verified By (BPH)

20/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 May 2016

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	114	106	116		
	PCWP No. # 3			104	124	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	104	130	110	134	94	130
	SCWP No. # 2	92	128	104	128	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	124	100	126		
	CWP No. # 2			108	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	3173291	kWh
	# 3	13719384	kWh
	# A	13722248	kWh

Checked By

21 / 4 / 66

Verified By (BPH)

21 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

21 January 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	102	112	102	112		
	PCWP No. # 4			102	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	92	130	92	126
	SCWP No. # 3	86	130	96	130	86	129
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	102	124		
	CWP No. # 4			102	126	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 3180124 kWh

#3 13719384 kWh

#4 13724636 kWh

Checked By

22/4/66

Verified By (BPH)

22/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

22 Jan 2016 2766

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	120	100	122		
	PCWP No. # 1			102	124	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	88	130	88	132	86	128
	SCWP No. # 4	86	120	90	122	84	116
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	122	100	122		
	CWP No. # 1			100	126	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		Darn		Darn		Darn	

Remark

Chiller # 1 3182685 kWh

3 13726782 kWh

4 13724636 kWh

Checked By

23 / 1 / 66

Verified By (BPH)

23 / 1 / 66


Chiller Pumping Plan Daily Checklist
แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 23 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	120		
	PCWP No. # 2			102	114	102	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # A	88	120	88	118	88	118
	SCWP No. # B	90	130	90	130	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	104	126		
	CWP No. # 2			102	118	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อติพร		อติพร		อติพร	

Remark Chiller # 1 3182685 kWh
3 13729210 kWh
4 13731050 kWh


.....
Checked By
24 / 4 / 66


.....
Verified By (BPH)
24 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 24 เมษายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	114	104	116		
	PCWP No. # 3	104	116	104	120	104	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	98	134	98	132	90	130
	SCWP No. # 2	92	132	92	130	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	104	124		
	CWP No. # 4	102	124	102	122	108	118
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		TPOA		C. S. S.		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 3189722 kwh
3 13729210 kwh
4 13733653 kwh

จิรัช

Checked By

25 / 4 / 66

Verified By (BPH)

25 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 25 มิถุนายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	106	122	104	122		
	PCWP No. # 4	104	126	104	126	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	132	92	130	92	130
	SCWP No. # 3	104	134	104	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	120	100	120	102	120
	CWP No. # 1	100	124	100	124		
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1	3192210	kwh
# 3	13736274	kwh
# 4	13733653	kwh

[Signature]

Checked By

26/4/66

[Signature]

Verified By (BPH)

26/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

26 มิถุนายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	118	104	126		
	PCWP No. # 1			102	126	112	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	96	132	104	136	92	130
	SCWP No. # 4	94	128	104	124	90	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	126	102	124		
	CWP No. # 1	102	122			102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		กมล		อริส	

Remark

Chiller # 1 3192210 kwh
3 13738948 kwh
4 13739742 kwh

อริส

Checked By

27/4/66

Verified By (BPH)

27/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 29 เมษายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	126		
	PCWP No. # 2			106	110	104	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	104	122		
	SCWP No. # 4	86	118			86	122
	SCWP No. # 6			110	136	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	130	102	126		
	CWP No. # 2			104	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		ทรงยศ		อติวิทย์	

Remark Chiller #1 3197857 kWh

#3 13738948 kWh

#4 13741873 kWh

Checked By
28/4/66
Verified By (BPH)
28/4/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 28 Jun 2018 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	114	102	112		
	PCWP No. # 3			104	118	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	92	120				
	SCWP No. # 6	100	132	100	132	92	128
	SCWP No. # 2			92	130	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	104	124		
	CWP No. # 4			102	126	104	118
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>		<u>DM</u>	

Remark

Chiller # 1 3200276 kwh
 # 3 13745519 kwh
 # 4 13741873 kwh

DM

 Checked By
 29 / 4 / 66

[Signature]

 Verified By (BPH)
 29 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	114	102	120		
	PCWP No. # 4			104	126	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	126	92	130	92	128
	SCWP No. # 3	88	130	104	138	88	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	120	104	134	104	134
	CWP No. # 1			102	130	100	130
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3200276 kWh
3 13748078 kWh
4 13748264 kWh




Checked By
30/1/4/66

Verified By (BPH)
30/1/4/66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 30 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	104	120		
	PCWP No. # 1			102	122	100	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	88	128	100	128	86	130
	SCWP No. # 4	86	120	100	124	88	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	128	102	128		
	CWP No. # 2			104	120	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3206954 kWh
3 13748076 kWh
4 13750655 kWh


 Checked By
1/1/5/1/66


 Verified By (BPH)
1/1/5/1/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 1 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	118	102	122		
	PCWP No. # 2			104	120	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	96	118	102	126	86	118
	SCWP No. # 6	90	130	104	132	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	104	122		
	CWP No. # 4			104	122	108	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3209116 kwh
3 13753687 kwh
4 13750655 kwh

Checked By

2, 5, 66

Verified By (BPH)

2, 5, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 2 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	120	104	116		
	PCWP No. # 3	104	116	104	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	136	110	134	96	130
	SCWP No. # 2	92	132	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	124	102	124		
	CWP No. # 1	100	126	100	126	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark	Chiller # 1	3209116	kwh
	# 3	13756124	kwh
	# 4	13756905	kwh

[Signature]

Checked By
3 / 5 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)
3 / 5 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 3 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	100	116	104	118		
	PCWP No. # 4			104	126	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	92	130	92	132	92	130
	SCWP No. # 3	96	130	106	134	96	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	128	100	128		
	CWP No. # 2			108	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		มณ		อริส	

Remark

Chiller # 1 3215490 kwh
3 13756124 kwh
4 13759289 kwh



Checked By




A. 5. 66



Verified By (BPH)

4. 5. 66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 4 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	106	120	104	126		
	PCWP No. # 1			102	126	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	130	104	134	86	130
	SCWP No. # 4	86	120	106	120	86	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	102	124	104	124		
	CWP No. # 4			104	122	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3217737 kWh



3 13763148 kWh

4 13759289 kWh



Checked By
5/15/66


Verified By (BPH)
5/15/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 5 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	126	104	116		
	PCWP No. #2			102	114	106	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #4	106	122	98	120	86	118
	SCWP No. #6	110	134	100	132	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	108	120	102	124		
	CWP No. #1			102	128	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By						กนก	

Remark	Chiller #1	3217737	kwh
	#3	13765467	kwh
	#4	13765827	kwh

.....

 Checked By
 6, 5, 66

.....

 Verified By (BPH)
 6, 5, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 6 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	110	102	118		
	PCWP No. # 3			104	120	102	114
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	110	134	90	130
	SCWP No. # 2	92	126	102	130	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	104	126		
	CWP No. # 2			102	122	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จตุร</u>		<u>อริส</u>		<u>ทอง</u>	

Remark Chiller # 1 3224729 kWh
3 13765469 kWh
4 13768260 kWh

จตุร

Checked By




7.5.66

อริส


Verified By (BPH)

7.5.66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building 8
Date 7 พฤษภาคม 2566




Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	118	104	120		
	PCWP No. # 4			102	122	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	100	128	102	126
	SCWP No. # 3	88	130	96	130	88	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	124		
	CWP No. # 4			104	122	108	118
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller #1 3227040 kWh
#3 13771977 kWh
#4 13768260 kWh


Checked By
8, 5, 66

Verified By (BPH)
8, 5, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
8 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1			104	124	102	120
	PCWP No. # 4	112	120	102	120		
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	86	128	104	128	86	130
	SCWP No. # 4	84	120	96	122	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1			104	126	104	128
	CWP No. # 4	106	120	104	120		
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller #1 3227041 kwh
 #3 13774580 kwh
 #4 13795267 kwh


Checked By
9.5.66

Verified By (BPH)
9.5.66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	109	128	106	128		
	PCWP No. # 2	106	118	102	128	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	120	106	120	92	120
	SCWP No. # 6	110	134	108	134	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	126	100	128		
	CWP No. # 2	104	124	104	126	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]			

Remark	Chiller # 1	3234549	kwh
	# 3	13774560	kwh
	# 4	13778023	kwh

[Signature]

Checked By




10 / 5 / 66

[Signature]

Verified By (BPH)

10 / 5 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 10 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	116	106	118		
	PCWP No. # 3			102	116	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	118	92	130	92	128
	SCWP No. # 6	86	130	110	134	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	122		
	CWP No. # 4			100	120	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	3236963	kWh
	# 3	13781528	kWh
	# 4	13778023	kWh






Checked By

11.5.66


Verified By (BPH)

11.5.66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 11 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	102	114	104	116		
	PCWP No. # 4			104	126	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	92	130	92	130
	SCWP No. # 3	94	122	102	136	94	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	124	102	122		
	CWP No. # 1	102	128	100	126	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	3239699	kwh
	# 3	13783972	kwh
	# 4	13784560	kwh


Checked By
12.5.66

Verified By (BPH)
12.5.66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 12 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	118	104	118		
	PCWP No. # 1			102	122	100	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	104	134	102	134	102	128
	SCWP No. # 4	106	122	98	120	100	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	126	102	126		
	CWP No. # 2			104	124	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิณุส</u>		<u>จิณุส</u>		<u>ณน</u>	

Remark

Chiller # 1 3243696 kwh
 # 3 13783972 kwh
 # 4 13786981 kwh

ณน

Checked By

13 / 5 / 66

ณน

Verified By (BPH)

13 / 5 / 66




แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

13 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	126		
	PCWP No. # 2			102	118	106	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	88	128	104	134	86	130
	SCWP No. # 4	86	120	104	122	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	104	122		
	CWP No. # 4			102	124	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller #1 3246023

kwh

#3 13790758

kwh

#4 13786981

kwh




Checked By

14 / 5 / 66


Verified By (BPH)

14 / 5 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 14 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	116	106	118		
	PCWP No. # 3			102	120	102	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	88	120	98	126	86	118
	SCWP No. # 6	90	130	104	132	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	120	104	120		
	CWP No. # 1			102	126	104	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3246023 kWh
3 13793084 kWh
4 13793320 kWh



Checked By
15 / 5 / 66



Verified By (BPH)
15 / 5 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 15 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	102	114	102	116		
	PCWP No. # 4	104	126	104	124	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	136	104	132	90	130
	SCWP No. # 2	92	132	96	130	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	98	128	100	128		
	CWP No. # 2	106	126	104	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 3252380 kwh
 # 2 13793084 kwh
 # 4 13795489 kwh

[Signature]

Checked By

16, 5, 66

[Signature]

Verified By (BPH)

16, 5, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

F

Date

16 พฤศจิกายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	126		
	PCWP No. # 1	102	126	102	126	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	132	92	130	92	130
	SCWP No. # 3	104	134	106	134	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	124		
	CWP No. # 4	102	122	106	120	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1

2254678

kwh

3

13800085

kwh

4

13795489

kwh

[Signature]

Checked By

17 / 5 / 66

[Signature]


Verified By (BPH)

17 / 5 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 17 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	100	116	100	119		
	PCWP No. # 2			102	118	104	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	88	130	88	132	88	128
	SCWP No. # 4	86	118	90	118	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	108	118	106	120		
	CWP No. # 1			102	126	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		มณ		มณ	

Remark	Chiller # 1	3 254 678	kwh
	# 2	13802702	kwh
	# 4	13802254	kwh

.....


Checked By
18 / 5 / 66




.....


Verified By (BPH)
18 / 5 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 19 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	112	104	116		
	PCWP No. # 3	8		104	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	86	118	106	122	96	122
	SCWP No. # 6	90	130	110	136	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	100	126		
	CWP No. # 2			104	126	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 3261448 kWh
 # 3 13802702 kWh
 # 4 13804665 kWh



Checked By

19/5/66



Verified By (BPH)

19/5/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 19 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	102	114	104	116		
	PCWP No. # 4			102	126	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	100	134	90	130
	SCWP No. # 2	92	128	92	132	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	122		
	CWP No. # 4			102	122	104	118
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		ณน	

Remark Chiller # 1 3263889 kwh

3 13810021 kwh

4 13804605 kwh

.....


Checked By

20 / 5 / 66

.....





Verified By (BPH)

20 / 5 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E


Date 20 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	101	120	104	120		
	PCWP No. # 1			102	118	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	94	128	92	130	92	124
	SCWP No. # 3	90	126	96	132	86	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	122	104	126		
	CWP No. # 1			104	120	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							


Remark Chiller #1 3260887 kWh

#3 13812615 kWh

#4 13811691 kWh



 Checked By
21/5/66



 Verified By (BPH)
21/5/66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date 21 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	120		
	PCWP No. # 2			104	118	104	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	92	126	92	130	92	130
	SCWP No. # 4	92	130	98	132	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	128	104	126		
	CWP No. # 2			102	122	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสพร		อริสพร		จิรพงศ์	

Remark

Chiller # 1

3270423

kWh

3

13812615

kWh

4

13813552

kWh

Checked By

22, 5, 66




Verified By (BPH)


22, 5, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 22 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	118	106	118		
	PCWP No. # 3	106	114	104	118	102	114
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	122	106	126	98	120
	SCWP No. # 6	110	134	108	134	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	102	124	102	124		
	CWP No. # 4	102	122	104	122	106	118
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller #1 3272439 kWh
#3 13819508 kWh
#4 13813552 kWh


Checked By

23, 5, 66





Verified By (BPH)

23, 5, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 23 พฤษภาคม 2566


Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	116	100	116		
	PCWP No. # 4	104	128	104	128	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	134	96	134	92	130
	SCWP No. # 2	92	130	98	132	90	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	92	130	94	130		
	CWP No. # 1	100	126	100	124	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	3272439	Kwh
	# 3	13822272	Kwh
	# 4	13820784	Kwh



Checked By

24, 5, 66






Verified By (BPH)

24, 5, 66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 24 มิถุนายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	104	122		
	PCWP No. # 2			106	122	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	102	130	92	124
	SCWP No. # 3	94	132	104	132	86	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	104	126		
	CWP No. # 2			102	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller # 1 3279288 kWh
3 13822272 kWh
4 13823472 kWh



 Checked By
25 / 5 / 66


 Verified By (BPH)
25 / 5 / 66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 25 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	100	124	102	124		
	PCWP No. # 2	102	118	100	118	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 3	104	124	104	134	88	128
	SCWP No. # 4	104	122	104	122	86	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	122	104	122		
	CWP No. # 4	104	122	104	122	104	118
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		กนก	

Remark	Chiller # 1	3281627	kWh
	# 3	13829531	kWh
	# 4	13823635	kWh



 Checked By
 26, 5, 66



 Verified By (BPH)
 26, 5, 66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 26 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	102	118		
	PCWP No. # 3			104	118	100	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	94	120	96	120		
	SCWP No. # 6	98	130	100	132	104	134
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	108	118	102	122		
	CWP No. # 1			100	124	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		ณฐก	

Remark	Chiller # 1	3281629	kWh
	# 3	13831844	kWh
	# 4	13829925	kWh

.....

 Checked By
 27, 5, 66

.....

 Verified By (BPH)
 27, 5, 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 29 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	104	118	104	118		
	PCWP No. # 4			104	118	106	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	100	132	92	130
	SCWP No. # 2	92	128	92	130	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	128	102	130		
	CWP No. # 2			104	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		จิรัชกุล		กนก	

Remark	Chiller # 1	3288147	kWh
	# 3	13831844	kWh
	# 4	13832509	kWh

..... กนก

Checked By

28 / 5 / 66

..... กนก

Verified By (BPH)

28 / 5 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 18 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	100	118	100	118		
	PCWP No. # 1			102	120	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	94	128	94	132		
	SCWP No. # 3	86	130	98	132	102	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	102	122		
	CWP No. # 4			104	124	104	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		T.M.	

Remark Chiller # 1 3290368 kWh

3 13838690 kWh

4 13832509 kWh

จิรัช

Checked By

29, 5, 66

จิรัช




Verified By (BPH)

29, 5, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	128	102	120		
	PCWP No. #2			104	116	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #3	86	130	98	134	88	130
	SCWP No. #4	84	120	96	130	88	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	108	120	104	124		
	CWP No. #1			102	128	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller #1 3290368 kWh


#3 1384117 kWh

#4 13838549 kWh



Checked By

30, 5, 66






Verified By (BPH)

30, 5, 66


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 30 พฤษภาคม 2566


Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	118	106	120		
	PCWP No. # 3	104	114	104	116	104	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	124	106	124	92	124
	SCWP No. # 6	110	136	110	136	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	128	104	132		
	CWP No. # 2	104	124	106	130	104	128
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller #1 1 3296869 kWh
2 13841113 kWh
4 13840935 kWh



Checked By

31, 5, 66






Verified By (BPH)

31, 5, 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 31 พฤษภาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 3	102	116	104	116		
	PCWP No. # 4			104	128	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	90	130	110	134	92	130
	SCWP No. # 2	92	126	92	120	90	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	106	124		
	CWP No. # 4			102	122	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 3299099 kwh
 # 3 13848032 kwh
 # 4 13840935 kwh



Checked By

1 / 6 / 66


Verified By (BPH)

1 / 6 / 66